TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10025/PCĐT-ĐĐ

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 11 năm 2026

V/v báo cáo kết quả thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng 10/2026

Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công Thương về Quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Căn cứ Thông tư số 46/2025/TT-BCT của Bộ Công thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

Công ty Điện lực Đồng Tháp báo cáo kết quả thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng 10 năm 2026 (theo phụ lục 1, 2 đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Công thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Văn phòng (gửi VB cho UBND tỉnh, SCT);
- Các phòng: Kỹ thuật, Kinh doanh, Kế hoạch vật tư, An toàn (để biết);
- Xí nghiệp lưới điện Cao thế (để biết);
- Các Điện lực (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ. NTP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Nguyễn Phú Hải

Phụ lục I

BÁO CÁO TỔNG HỢP THỰC HIỆN NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN THÁNG 10 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Công văn số: /PCĐT-ĐĐ ngày tháng năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp)

Số thứ tự	Các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện	Tổng số lần bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Lần)	Tổng điện năng bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Triệu kWh)	Tổng công suất bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (MW)	Tổng thời gian bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Giờ)	Tổng số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
1	Khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng hoặc nhu cầu khác theo kế hoạch	1044	4,424	525,74	4725,3	430220	
2	Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, sự cố mà bên bán điện không kiểm soát được có nguy cơ làm mất an toàn nghiêm trọng cho con người, trang thiết bị hoặc do thiếu nguồn điện đe dọa đến an toàn của hệ thống điện	191	1,473	244,1	385,7	580636	
3	Vi phạm quy định của pháp luật	0	0	0	0	0	

Phụ lục II

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN THÁNG 10 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Công văn số: /PCĐT-ĐĐ ngày tháng năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp)

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu gừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	*Giờ*	*Ngày*	*Giờ*			
I	**Khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng hoặc nhu cầu khác theo kế hoạch**									
1	3LBFCO 481-7AH/38/1.D9 Kinh Trung Ương	Khu vực Kinh Trung Ương, khu Rau Sạch Tân Lập, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa ĐécThay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m tại trụ 38/8. Đấu nối lưới trung thế XDM tại trụ 38/17 tuyến 481AH	01/10/2026	7:02	01/10/2026	17:55	10.9	202	
2	QUOC LO 50-6	Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong	Thay lại MBA trạm Quốc Lộ 50-6; 1x400kVA	01/10/2026	7:05	01/10/2026	10:15	3.2	134	ĐTXD
3	47195-7	Một phần Khu Phố Tân Long, phường Mỹ Tho	Tháo trạm 25kVA DNTN Trí Tâm	01/10/2026	7:15	01/10/2026	12:00	4.8	145	
4	Nguyễn Văn Thinh 1	Một phần khu phố Hưng Hòa - phường Sơn Qui	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng: Nguyễn Văn Tùng	01/10/2026	7:31	01/10/2026	16:02	8.5	176	
5	Ấp Tây 32	Một phần ấp Long Hoà B xã Long Định	Di dời nhằm xử lý trụ hạ áp bị nghiêng.	01/10/2026	7:33	01/10/2026	12:36	5.1	111	
6	Bình Trung 3-100kVA	Một phần ấp Bình Trung xã Vĩnh Bình	Sang đường dây hạ thế, điện kế, nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới, thu hồi trụ cũ	01/10/2026	7:35	01/10/2026	11:47	4.2	110	
7	481AH/47A/8 Rau Sạch Tân Lập 3P-250kVA	Khu vực Kinh Trung Ương, khu Rau Sạch Tân Lập, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa ĐécThay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m tại trụ 38/8. Đấu nối lưới trung thế XDM tại trụ 38/17 tuyến 481AH	01/10/2026	7:35	01/10/2026	14:40	7.1	135	
8	Phạm Nhơn Thuần 3P-250kVA	Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, Phạm Nhơn Thuần, Cách mạng tháng 8, tổ 5, tổ 30, tổ 45, khu phố Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế, ghép trụ 8.5m	01/10/2026	7:42	01/10/2026	15:53	8.2	212	
9	Phường 3 3P-320kVA	Một phần đường Cách mạng tháng 8, đường số 9, tổ 3, từ tổ 34 đến tổ 38, tổ 43, tổ 54, khu phố Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế, ghép trụ 8.5m	01/10/2026	7:56	01/10/2026	16:05	8.2	327	
10	478-7CL/107/32.D2 PĐ NR	Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhì, ấp Mỹ Đông Ba xã Mỹ Thọ	Cty TNHH XD Điện Châu Thành Phát di dời trụ điện số 107/65	01/10/2026	8:00	01/10/2026	17:41	9.7	907	
11	TBA 3P-160kVA BƠM TẬP ĐOÀN 11 TRỤ 480THo/233/7	Mất điện khách hàng thuộc trạm bơm Tập Đoàn 11	Thay TI định kỳ trạm bơm Tập Đoàn 11	01/10/2026	8:08	01/10/2026	9:34	1.4	1	
12	Bình Thành 1	Một phần ấp Bình Chính, xã Bình Thành	Thay công tơ điện tử đến hạn	01/10/2026	8:22	01/10/2026	12:48	4.4	127	
13	TBA 3x1P-50kVA CHỢ TÂN THÀNH A	Mất điện một phần xã Tân thành trạm công công ánh sáng chợ Tân Thành A	Cty THHH MTV Điện NLMT Thiên Quang nâng cao lưới hạ thế Tại trụ 133/2/2, 133/2/3 NR 476-7THo/278/69.D7 tuyến 476THo	01/10/2026	8:24	01/10/2026	10:15	1.9	200	

14	CD_3x1P-25kVA TB. Trần Văn Hoàng	Khách hàng sử dụng điện Trần Văn Hoàng , ấp Long Hội, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế bị hỏng TBA TB Trần Văn Hoàng	01/10/2026	8:28	01/10/2026	9:06	0.6	1	
15	MV 474AL- 477AL MV Kênh Phèn trụ 98A/142/1 = 142A/110	Một phần khu vực ấp Phú Lâm, xã An Hòa. Một phần khu vực ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ	Lắp bộ cơi U3m nâng cao lưới điện trung áp	01/10/2026	8:30	01/10/2026	13:29	5.0	96	
16	Vạn Thành 2	Một phần ấp Vạn Thành Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Vạn Thành 2 và Công ty TNHH Trung an Phát Đạt dời trụ hạ áp số 15T theo yêu cầu của khách hàng Cao Văn Thàn	01/10/2026	8:34	01/10/2026	15:28	6.9	189	
17	1P-25kVA Thầy Thơ 4	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Thầy Thơ 4	01/10/2026	8:39	01/10/2026	11:01	2.4	55	
18	LBFCO 47464-7	Một phần Ấp Bình Chánh, Bình Ninh xã Ngũ Hiệp khu vực Đường vào VLXD Bảy Lá qua Cồn Long Đức	Thay lại MBA 25kVA trạm Cồn Long Đức 5/9P	01/10/2026	8:51	01/10/2026	11:22	2.5	146	
19	47226-7 1	Một phần ấp Tân Hưng xã Tân Thới.	Điện lực Tân Phú Đông chỉnh trụ nghiêng trung áp tại trụ 8 tuyến 47226-7.	01/10/2026	8:54	01/10/2026	11:12	2.3	114	
20	TBA Trường Tiểu học Phú Thuận B3	Một phần khu vực ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm, khắc phục tiếp đất, nâng cao lưới hạ thế Từ trụ 138 đến trụ 144 PĐ 479PC/77.D8 tuyến 479-PC	01/10/2026	8:59	01/10/2026	15:03	6.1	51	
21	TBA UB PHÚ THUẬN B3	Một phần khu vực ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm, khắc phục tiếp đất, nâng cao lưới hạ thế Từ trụ 138 đến trụ 144 PĐ 479PC/77.D8 tuyến 479-PC	01/10/2026	9:13	01/10/2026	15:08	5.9	25	
22	Kinh Gáo Giồng 1 - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ	Thay TBA 1P-25kVA Kinh Gáo Giồng 1 không đảm bảo vận hành theo CBM, thay thùng CB bị sét mục	01/10/2026	9:20	01/10/2026	10:25	1.1	19	
23	TBA 3P-630kVA SXG MINH PHÁT TRỤ 476THo/161/1	Mất điện khách hàng thuộc trạm SXG Minh Phát	Thay TI định kỳ trạm SXG Minh Phát	01/10/2026	10:03	01/10/2026	12:44	2.7	1	
24	1P-75kVA Cua Khoai Mì	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế bị hỏng, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cua Khoai Mì	01/10/2026	10:04	01/10/2026	11:20	1.3	65	
25	Vạn Thành 1	Một phần ấp Vạn Thành Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Vạn Thành 1	01/10/2026	10:26	01/10/2026	16:22	5.9	179	
26	Kinh Gáo Giồng 3 - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ	Thay TBA 1P-25kVA Kinh Gáo Giồng 3 không đảm bảo vận hành theo CBM	01/10/2026	10:58	01/10/2026	11:50	0.9	30	
27	Tân Hương 2	Một phần ấp Tân Hương, xã Tân Thới.	Điện lực Tân Phú Đông chỉnh trụ nghiêng hạ áp, bảo trì mối nối hạ áp tại lưới hạ áp trạm Tân Hương 2 tuyến 4720-7.	01/10/2026	13:25	01/10/2026	15:12	1.8	57	
28	Kinh Nhà Hay 1 - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Nhà Hay, xã Phong Mỹ	Thay TBA 1P-50kVA Kinh Nhà Hay 1 không đảm bảo vận hành theo CBM	01/10/2026	13:40	01/10/2026	15:55	2.3	110	
29	1P-50kVA Kênh Bạc Hà	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 4, xã Hòa Long, ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế bị hỏng, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Kênh Bạc Hà	01/10/2026	13:53	01/10/2026	14:50	1.0	56	

30	1P-50kVA Ngọn Ba Cải	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Lợi A, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Giảm công suất từ 1P-50kVA xuống 1P-25kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Ngọn Ba Cải	01/10/2026	13:55	01/10/2026	16:09	2.2	44	
31	Nguyễn Tấn Giỏi	Một phần ấp Bình Trung, Bình Hoà xã Bình Trưng	Di dời nhằm xử lý trụ hạ áp bị nghiêng.	01/10/2026	14:55	01/10/2026	16:35	1.7	151	
32	3x1P-37,5kVA Ba Dinh 2	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 4, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế bị hỏng, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Ba Dinh 2	01/10/2026	15:08	01/10/2026	15:34	0.4	150	
33	TBA 3P-250kVA TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN HỒNG TRỤ 476THo/59/1	Mất điện khách hàng thuộc trạm Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng	01/10/2026	15:09	01/10/2026	16:00	0.9	1	
34	QUOC LO 1-1	Một phần Quốc Lộ 1A, xã Long Hưng	CBM trạm Quốc Lộ 1-1	02/10/2026	7:10	02/10/2026	9:50	2.7	31	
35	GIONG DUA	Một phần Quốc Lộ 1A, xã Long Hưng	CBM trạm Giồng Dứa	02/10/2026	7:15	02/10/2026	11:10	3.9	176	
36	03DS PĐ 478-12AH	Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Ruộng đến Cầu Cai Châu, Chợ Mương Điều, Chợ Thủ Củ, Rạch Mương Điều, Rạch Kinh Xáng, Rạch Kinh Tắc, Rạch Mù U, Rạch Đường Cầu, Rạch Thù Củ, khu Cồn Ông thuộc xã Tân Khánh Trung và xã Mỹ An Hưng	Cty Hưng Lộccông tác dựng trụ, lắp xà, thay dây, lắp TBA	02/10/2026	7:20	02/10/2026	17:22	10.0	7043	
37	482HN, 484HN	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cây xăng An Bình dọc QL 30 đến UBND phường An Bình A và từ bến đò duôi Long Khánh dọc lộ dal đến cầu Mương Lớn	CTY Quang Nhựt Thay sứ 24kV thành sứ 35kV, lắp ốp đà, ốp tol và thu hồi trụ. Từ trụ 3 đến trụ 29. Tuyến 482-484HN. Phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	02/10/2026	7:24	02/10/2026	16:35	9.2	1838	
38	Mỹ Long 6 - 1P-75kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Long 2, xã Mỹ Hiệp	Chuyển đấu đối đường dây hạ thế qua lưới mới. Đóng điện TBA 3P-160kVA xdm	02/10/2026	7:32	02/10/2026	16:00	8.5	106	
39	B15 ĐKX	- Một phần ấp 1 xã Vĩnh Bình; - Một phần ấp Phú Quí, Long Hòa, Thới An B, Hưng Hòa, Bình An, An Ninh xã Vĩnh Hựu.	Công ty An Đức Thịnh Sang dây trung thế từ trụ cũ qua trụ mới	02/10/2026	7:37	02/10/2026	13:08	5.5	2356	
40	Mỹ Long 5 - 1P-75kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Long 2, xã Mỹ Hiệp	Chuyển đấu đối đường dây hạ thế qua lưới mới. Đóng điện TBA 3P-160kVA xdm	02/10/2026	7:42	02/10/2026	15:13	7.5	95	
41	4744-7 1	Một phần ấp Bà Lắm, xã Tân Phú Đông.	Điện lực Tân Phú Đông cắt điện hỗ trợ CTY TNHH TRIỆU DANH PHÁT thi công di dời trụ trung áp.	02/10/2026	7:47	02/10/2026	15:46	8.0	203	
42	3DS PĐ 476-7TN/87.D5 476-10.TN	Một phần khu vực ấp C, xã Phú Cường .	Chỉnh sửa ốp đà . Gia cường mối nối trung áp Gia cường mối nối dây trung hòa	02/10/2026	7:49	02/10/2026	17:02	9.2	687	
43	PĐ 474-2THo/127.D7 GIỒNG THỊ ĐAM TRỤ 474THo/127	Mất điện một phần xã An Phước từ cầu Giồng găng ấp tân bảnh đến Ấp Hoàng Việt xã an phước	Cty THHH MTV Điện NLMT Thiên Quangsang dây trung thế Tại trụ 145, 146 PĐ 474THo/128.D7 tuyến 474THo	02/10/2026	7:50	02/10/2026	17:33	9.7	2248	
44	Mỹ Long 5A - 1P-50KVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Long 2, xã Mỹ Hiệp	Chuyển đấu đối đường dây hạ thế qua lưới mới Đóng điện TBA 3P-160kVA xdm	02/10/2026	7:53	02/10/2026	15:08	7.3	33	
45	Trần Phú	Mất điện một phần phường An Bình khu vực toàn bộ CDC phường An Bình	Cty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương Thay dây dẫn hạ thế cáp nhôm bọc 3xAV-70mm2 và AC-50mm2 nhiều mối nối thành cáp nhôm bọc	02/10/2026	8:00	02/10/2026	18:55	10.9	334	

			vặn xoắn ABC 3x70mm2 và AC-50mm2 Từ trụ 19 đến trụ 19/5; 19/1 đến trụ 19/1/5; 19/2 đến trụ 19/2/6; 19/3 đến trụ 19/3/6A; 19/5 đến trụ 19/5/8 tuyến 474HN							
46	TBA 1P-50kVA Vượt sông An Dưỡng	Khu vực cồn An Nhơn từ Cầu Út Tẩu đến Vùng nuôi thủy sản xã Phú Hựu.	Thay dây HTHH AV70 thành AV70. Thay dây HTĐL 2A70 thành ABC2x70.	02/10/2026	8:02	02/10/2026	14:58	6.9	39	
47	NR 476-7THo/249/46.D7 ẤP 4 TÂN THÀNH TRỤ 476THo/249/46	Mất điện một phần xã Tân Hộ cơ từ dọc kinh tân thành B đế bến đò AB xã An Phước	Điện lực Tân Hồng+Đội Thí NghiệmThí nghiệm định kỳ LBS+03DS MV Tân Bảnh	02/10/2026	8:05	02/10/2026	17:27	9.4	706	
48	Cồn Én	Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	02/10/2026	8:10	02/10/2026	12:03	3.9	123	
49	TBA 1P-50kVA Vàm Út Hiện	Khu vực từ Vàm Út Hiện đến Cấp nước An Hòa xã Phú Hựu.	Thay dây HTHH AV70 thành AV70	02/10/2026	8:17	02/10/2026	14:47	6.5	45	
50	1P-25kVA Cầu Điền Tây	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận, ấp Tân Hưng, ấp Định Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cầu Điền Tây	02/10/2026	8:23	02/10/2026	10:18	1.9	47	
51	Trần Phú 3x1P-50kVA	Một phần đường Trần Phú, Lê Văn Chánh, Lê Thị Riêng, tổ 30, khu phố Phong Thạnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Tháo gở TBA 3x1P-50kVA Trần Phú không sử dụng, chuyển đấu nối dây hạ thế qua TBA 3P-400kVA Khu HC tập trung	02/10/2026	8:30	02/10/2026	11:49	3.3	6	
52	TBA 1P-25kVA Kênh Chí Công 1	Khu vực từ Cầu Tầm Vu đến đầu Kênh Chí Công thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNĐK trạm Kênh Chí Công 1	02/10/2026	8:33	02/10/2026	9:00	0.5	60	
53	Khu HC Tập Trung 3P-400kVA	Một phần đường Trần Phú, Lê Văn Chánh, Lê Thị Riêng, tổ 30, khu phố Phong Thạnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Tháo gở TBA 3x1P-50kVA Trần Phú không sử dụng, chuyển đấu nối dây hạ thế qua TBA 3P-400kVA Khu HC tập trung	02/10/2026	8:35	02/10/2026	11:49	3.2	28	
54	Sông Xoài Rạp	Một phần ấp 2, 3, 4, 5 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Sông Soài Rạp	02/10/2026	8:37	02/10/2026	10:30	1.9	28	
55	AN CƯ 1-2	Một phần ấp An Thạnh, xã Cái Bè	Cân pha, cắt chuyển lưới hạ áp trạm An Cư 1-2 sang trạm An Cư 1-7 để xử lý quá tải MBA.	02/10/2026	8:54	02/10/2026	10:58	2.1	27	
56	Long Quới-65	Một phần ấp Hòa Thinh, Long Quới xã Ngũ Hiệp	Lắp chằng chỉnh trụ hạ áp nghiêng	02/10/2026	8:57	02/10/2026	10:06	1.2	100	
57	AN CƯ 1-7	Một phần ấp An Thạnh, xã Cái Bè	Cân pha, cắt chuyển lưới hạ áp trạm An Cư 1-2 sang trạm An Cư 1-7 để xử lý quá tải MBA.	02/10/2026	9:03	02/10/2026	10:53	1.8	20	
58	TBA 1P-50kVA Kênh Chí Công	Khu vực từ Cầu Kênh Chí Công đến Nhà máy Nguyễn Văn Thông thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNĐK trạm Kênh Chí Công	02/10/2026	9:10	02/10/2026	9:31	0.4	28	
59	TBA 1P-37.5kVA Kênh Chí Công 2	Khu vực từ Nhà máy Nguyễn Văn Thông đến cuối Ngọn Kênh Chí Công thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNĐK trạm Kênh Chí Công 2	02/10/2026	10:03	02/10/2026	10:27	0.4	15	
60	47222-7 1	Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thới.	Điện lực Tân Phú Đông Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện từ trụ 01 đến trụ 06 tuyến 47222-7.	02/10/2026	10:05	02/10/2026	11:50	1.8	120	
61	TBA 1P-37.5KVA Tỉnh Lộ 844 số 2	Một phần khu vực ấp 4B, xã Phương Thịnh	Nâng công xuất chống quá tải TBA 1P-37,5kVA Tỉnh lộ 844 số 2 lên thành 2x1P-37,5kVA, Tăng	02/10/2026	10:09	02/10/2026	11:53	1.7	47	

			cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm							
62	Việt Nga - 3P-560KVA	Toàn bộ TBA 3P-560kVA Việt Nga	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3P-560kVA Việt Nga	02/10/2026	10:20	02/10/2026	15:40	5.3	1	
63	47224-7 1	Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thới.	Điện lực Tân Phú Đông Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện từ trụ 01 đến trụ 07 tuyến 47224-7.	02/10/2026	13:26	02/10/2026	16:20	2.9	79	
64	TBA 1P-100kVA Tầm Vu B-3	Khu vực từ Cầu Xã Hời đến Cầu Kênh Chí Công thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNĐK trạm Tầm Vu B-3	02/10/2026	13:33	02/10/2026	14:02	0.5	157	
65	1P-50kVA Rạch Cây Me Tân Hòa	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Giảm công suất từ 1P-50kVA xuống 1P-25kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Rạch Cây Me Tân Hòa	02/10/2026	13:39	02/10/2026	15:10	1.5	25	
66	Kỳ Son 3 1P-50KVA	Một phần khu vực ấp Kỳ Son, xã Ba Sao	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kỳ Son 3	02/10/2026	13:45	02/10/2026	14:44	1.0	90	
67	HOÀ PHÚC 18	Một phần ấp Hòa Phúc, xã Cái Bè	Cân pha, cắt chuyển lưới hạ áp trạm Hòa Phúc 18 sang trạm Hòa Phúc 3 để xử lý quá tải MBA.	02/10/2026	13:54	02/10/2026	17:04	3.2	65	
68	47224-7	Một phần ấp Đôi Ma 1, Đôi Ma 2 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang nhánh Khu Tái Định Cư	02/10/2026	14:00	02/10/2026	16:46	2.8	55	
69	HOÀ PHÚC 3	Một phần ấp Hòa Phúc, xã Cái Bè	Cân pha, cắt chuyển lưới hạ áp trạm Hòa Phúc 18 sang trạm Hòa Phúc 3 để xử lý quá tải MBA.	02/10/2026	14:04	02/10/2026	16:56	2.9	137	
70	Nguyễn Văn Bảnh 3x1P-37,5kVA	Một phần đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú, từ tổ 28 đến tổ 30, khu phố Phong Thạnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA từ 3x1P-37,5kVA lên 3x1P-50kVA	02/10/2026	14:08	02/10/2026	16:43	2.6	98	
71	TBA 1P-50kVA Tầm Vu B-4	Khu vực từ Cầu Kênh Chí Công đến Cầu Tầm Vu thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNĐK trạm Tầm Vu B-4	02/10/2026	14:33	02/10/2026	14:55	0.4	118	
72	HƯNG LONG 29	Một phần ấp Hưng Nhơn xã Long Tiên khu vực Đường Tây Rạch Trà Tân	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng, thay thùng Composit hỏng	02/10/2026	14:51	02/10/2026	16:01	1.2	89	
73	Kênh Kỳ Son - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Kỳ Son, xã Ba Sao	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kênh Kỳ Son	02/10/2026	14:57	02/10/2026	15:22	0.4	102	
74	TBA 1P-25kVA Ngọn Tầm Vu B	Khu vực từ Cầu Tầm Vu đến cuối Ngọn Tầm Vu thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNĐK trạm Ngọn Tầm Vu B	02/10/2026	15:32	02/10/2026	15:53	0.4	35	
75	475GCT, 477GCT	Một phần ấp Bình Phú Tây, Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình; Một phần ấp Bình Đông Trung, Bình Hòa Long xã Đồng Sơn	Lắp xà, sứ, kéo dây AC240 mạch 3 ; Tháp đà kéo dây chống sét AC70; Tháo, lắp lại TBA 3x25kVA DNTN Huỳnh Như.	03/10/2026	6:27	03/10/2026	18:33	12.1	1824	-
76	C30	Một phần ấp Tân Thành, Tân Thắng, Tân Hưng, Xã Tân Thuận Bình	Thay LBFCO nhánh rẽ XTL ông Hoàng. Cty TNHH ENP Tháo trạm XTL ông Nguyên và ông Son	03/10/2026	7:00	03/10/2026	11:24	4.4	1222	
77	Thị Đội	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Cty May Thái Dương đến cầu 2 tháng 9 và CDC Biên Phòng	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy PhươngThay dây ABC 3x70mm2 bằng ABC 3x70mm2 SCL Từ trụ 39B đến 46 tuyến 474HN	03/10/2026	7:32	03/10/2026	14:43	7.2	59	

78	Cầu Hồng Ngự 2	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Cty May Thái Dương đến cầu 2 tháng 9 và CDC Biên Phòng	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy PhươngThay dây ABC 3x70mm2 bằng ABC 3x70mm2 SCL Từ trụ 39B đến 46 tuyến 474HN	03/10/2026	7:42	03/10/2026	14:52	7.2	232	
79	Lê Văn Mão	Trạm Lê Văn Mão	Điện lực Tân Phú Đông cắt điện phục vụ công tác di dời trụ trung áp do công ty TNHH Triệu Danh Phát thi công.	03/10/2026	7:45	03/10/2026	14:54	7.2	1	
80	47541-7	Một phần ấp Thạnh Hòa, Hòa Bình Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ trung áp nghiêng và phát quang 47541-7 Nguyễn Minh Trí	03/10/2026	7:52	03/10/2026	16:24	8.5	362	
81	Huỳnh Văn Tánh	Trạm Huỳnh Văn Tánh	Điện lực Tân Phú Đông cắt điện phục vụ công tác di dời trụ trung áp do công ty TNHH Triệu Danh Phát thi công.	03/10/2026	7:55	03/10/2026	14:49	6.9	1	
82	47199-7 1	Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Thới.	CTY TNHH TRIỆU DANH PHÁT thi công di dời trụ trung áp.	03/10/2026	8:00	03/10/2026	14:45	6.8	76	
83	Khu Tái Định Cư Mỹ Thọ - 3P-400kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	03/10/2026	8:08	03/10/2026	12:55	4.8	218	
84	Cầu Mương Khai - 3P-400kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Tây xã Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	03/10/2026	8:16	03/10/2026	15:03	6.8	265	
85	477-7CL/163A/1.D2 NR Rạch Cầu	Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh bảo trì sửa chữa lưới điện	03/10/2026	8:16	03/10/2026	15:55	7.7	238	
86	472-7	Một phần ấp Bà Lắm, xã Tân Phú Đông.	Điện lực Tân Phú Đông thu hồi TBA Kho bạc huyện 1x100KVA.	03/10/2026	9:00	03/10/2026	12:30	3.5	5	
87	Bơm HTX Tân Phát 2	Mất điện trạm bơm HTX Tân Phát 2	Thay MBA 1P-25kVA Thí nghiệm CBM không đạt trạm bơm HTX Tân Phát 2	03/10/2026	9:00	03/10/2026	11:01	2.0	2	
88	Bình Tân Nhơn 2	Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực Bình Tân Nhơn	Cty TNHH Quang Nhựt Nâng công suất TBA Bình Tân Nhơn 2 từ 3x1P-37,5KVA thành 3x1P-75KVA	03/10/2026	9:26	03/10/2026	11:05	1.7	88	
89	474MTh/8A/2.D2 NR NĐ Nguyễn Văn Thuộc	Toàn bô TBA NĐ Nguyễn Văn Thuộc	Theo yêu cầu KH thay lại MBA	03/10/2026	11:08	03/10/2026	12:33	1.4	3	
90	LBFCO 473-7CLa/103/59/26.D25 Kênh Vuông Thoại Khanh	Một phần ấp 6 xã Mỹ Thành	NCS trạm Kênh Vuông Thoại Khanh-4 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải. Cấy trạm 1P-1x25kVA Kênh Vuông Thoại Khanh-9/12	03/10/2026	14:00	03/10/2026	15:29	1.5	311	
91	AS Bờ Tây Kênh 2/9	Một phần khu vực ấp Phú Lợi, xã An Long. .	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA trạm AS Tây Kênh 2/9	03/10/2026	14:20	03/10/2026	15:50	1.5	68	
92	3DS-1P 472-7SĐ/47.D9 Cầu Hang; 478-7SĐ/12.D9 Trường Tiểu Học Phường 4	Đường Trần Phú, Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng, Bà Triệu, Phan Văn Út, Hai Bà Trưng, đường Lê Lợi, một phần đường Trần Văn Voi; đường Nguyễn Trãi; đường Phan Văn Vẽ; đường Võ Văn Tần; đường Lê Văn Liêm; khu dân cư Cây Cảnh; đường Vườn Hồng; đường Bùi Thị Xuân; đường Nguyễn Khuyến; đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; đường Hoàng Sa, phường Sa Đéc.	Lắp giá đỡ, giá dừng dây, kéo dây, sang dây trung thế, sang trạm biến áp; Ép lèo dây trung thế trụ 109,110 tuyến 472SĐ; kéo dây chống sét từ trụ 48 đến trụ 52 tuyến 478SĐ	04/10/2026	6:15	04/10/2026	18:27	12.2	4475	

93	E26	Toàn phần các ấp Tân Lược, Tân Phú, Tân Thạnh xã Tân Hương Một phần các ấp: Ấp 5, Ấp 1, Ấp 6 xã Tân Phước 3 Một phần ấp Tân Lợi xã Hưng Thạnh Một phần ấp Tân Phong, xã Châu Thành	Công ty Bảo Ngọc: Dựng trụ BTLT, kết lưới đường dây 22kV XDM và trạm 3x50kVA Huỳnh Thị Gọn trụ 180A; Công ty Phương Đông: chuyển đâu nối trung áp nhánh rẽ 47691-7 Công ty CP Nutifood; Cty Thái Hải di dời trụ phục vụ mở rộng DDT878 chỉnh trụ trung áp nghiêng; Tổ VH CBM, phát quang, thay cáp trạm Tân Lý Đông 2A; Thay TU, TI trung áp định kỳ trạm Đô thị Môi trường, Nước đá Lê Thái Anh Tú	04/10/2026	6:19	04/10/2026	17:34	11.3	2735	
94	LBS_FH9	Một phần xã Tân phước 1, 2	Kéo dây chống sét AC70, dời đường dây hạ thế từ trụ 3 đến trụ 18; Dời 3xAC185+AC120 từ trụ 25 đến trụ 27B	04/10/2026	6:29	04/10/2026	17:15	10.8	955	
95	471MT, 473MT	Một phần phường Đạo Thạnh, Mỹ Phong, Mỹ Tho,	Tách dao trạm Nguyễn Huệ 1, vệ sinh trạm cabin; phát quang hành lang tuyến + Cty An Đức Thịnh sang lưới hạ áp, nhổ trụ cũ thu hồi ; Cty Hưng Phú thay dây SCL; Cty Thuận Tiến, Dời trụ trung, hạ áp phục vụ bờ kè Sông BĐ	04/10/2026	6:30	04/10/2026	17:50	11.3	9251	
96	D102	Một phần phường Đạo Thạnh, Mỹ Phong, Mỹ Tho,	Tách dao trạm Nguyễn Huệ 1, vệ sinh trạm cabin; phát quang hành lang tuyến + Cty An Đức Thịnh sang lưới hạ áp, nhổ trụ cũ thu hồi ; Cty Hưng Phú thay dây SCL; Cty Thuận Tiến, Dời trụ trung, hạ áp phục vụ bờ kè Sông BĐ	04/10/2026	6:32	04/10/2026	20:29	14.0	1792	
97	E13	Toàn phần các ấp Tân Lược, Tân Phú, Tân Thạnh xã Tân Hương Một phần các ấp: Ấp 5, Ấp 1, Ấp 6 xã Tân Phước 3 Một phần ấp Tân Lợi xã Hưng Thạnh Một phần ấp Tân Phong, xã Châu Thành	Công ty Bảo Ngọc: Dựng trụ BTLT, kết lưới đường dây 22kV XDM và trạm 3x50kVA Huỳnh Thị Gọn trụ 180A; Công ty Phương Đông: chuyển đâu nối trung áp nhánh rẽ 47691-7 Công ty CP Nutifood; Cty Thái Hải di dời trụ phục vụ mở rộng DDT878 chỉnh trụ trung áp nghiêng; Tổ VH CBM, phát quang, thay cáp trạm Tân Lý Đông 2A; Thay TU, TI trung áp định kỳ trạm Đô thị Môi trường, Nước đá Lê Thái Anh Tú	04/10/2026	6:32	04/10/2026	17:36	11.1	4203	
98	Bến phà Thường Lạc	Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực toàn bộ CDC phường Thường Lạc	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy PhươngThay dây ABC 3x70mm2 bị răn nứt + AC50mm2 nhiều mối nối	04/10/2026	7:14	04/10/2026	16:40	9.4	148	
99	Uỷ Ban Phường An Lạc	Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực toàn bộ CDC phường Thường Lạc	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy PhươngThay dây ABC 3x70mm2 bị răn nứt + AC50mm2 nhiều mối nối	04/10/2026	7:21	04/10/2026	16:50	9.5	245	
100	Ủy Ban Mỹ Hiệp - 3P-400kVA	Một phần khu vực ấp 1, ấp Mỹ Long 2 xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH Minh Thanh bảo trì sửa chữa lưới điện	04/10/2026	7:44	04/10/2026	16:02	8.3	321	
101	Mỹ Long 6A - 3P-250kVA	Một phần khu vực ấp 1, ấp Mỹ Long 2 xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH Minh Thanh bảo trì sửa chữa lưới điện	04/10/2026	8:00	04/10/2026	16:09	8.2	143	
102	CTy TMDV DŨNG GC - 630kVA	Mất điện trạm chuyên dùng	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 560kVA Công ty TMDV Dũng GC	04/10/2026	8:28	04/10/2026	10:57	2.5	1	
103	CD_3P-3000kVA Cty Cổ Phần Hoàng Long 477TH/114/14/14/2/5	Khách hàng sử dụng điện Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Intimex Tại Đồng Tháp, ấp An Ninh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Xử lý MBA chảy dầu, thí nghiệm, kiểm định MBA, ACB, cáp ngầm, tiếp địa TBA 3P-3000kVA Cty Cổ Phần Hoàng Long	04/10/2026	9:20	04/10/2026	15:45	6.4	1	

104	NMNĐ BTây Ô.Chiến - 400kVA	Mất điện trạm chuyên dùng	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 400kVA NMNĐ Bình Tây	04/10/2026	13:00	04/10/2026	14:03	1.1	1	
105	Cty SAKOS Thạnh Nhựt Ô.phúc - 1000KVA	Mất điện trạm chuyên dùng	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 1000kVA Công ty Sakos Thạnh Nhựt	04/10/2026	14:36	04/10/2026	15:22	0.8	1	
106	Cầu Cái Sâu PHL 3P-250kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu, Lê văn Hoành, Nội Bộ Lăng, Cao Thắng, từ tổ 24 đến tổ 31, khu phố Hòa An, khu phố Hòa Hiệp, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế từ trụ số 70 đến trụ số 84 và từ trụ số 70 đến trụ số 70/4 lưới hạ thế TBA 3P-250kVA Cầu Cái Sâu PHL và TBA 3P-250kVA Lăng A thuộc PĐ 474-2CL/69.D1 Cầu Cái Sâu tuyến 474CL	05/10/2026	7:04	05/10/2026	15:18	8.2	202	
107	4780-7	Một phần HL 93, phường Trung An	Cty 19/5 ; Chỉnh trụ, NCS trạm Miếu Cây Vông 7 từ 250kVA lên 400kVA; Tổ QLVH; xử lý dây băng ngang mái nhà, phát quang lưới trung hạ áp	05/10/2026	7:05	05/10/2026	16:35	9.5	1155	
108	Lăng A 3P-250kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu, Lê văn Hoành, Nội Bộ Lăng, Cao Thắng, từ tổ 24 đến tổ 31, khu phố Hòa An, khu phố Hòa Hiệp, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế từ trụ số 70 đến trụ số 84 và từ trụ số 70 đến trụ số 70/4 lưới hạ thế TBA 3P-250kVA Cầu Cái Sâu PHL và TBA 3P-250kVA Lăng A thuộc PĐ 474-2CL/69.D1 Cầu Cái Sâu tuyến 474CL	05/10/2026	7:13	05/10/2026	15:13	8.0	128	
109	1P-50kVA Cai Bường 2	- Khu vực Rạch Cái Bường từ Cầu 80B đến Cầu Ngã Cao xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Cai Bường 2, VP Ấp Vĩnh Bình A, Cầu Cái Ngang, Cái Bường 3, Cầu Ngã Cao tuyến 471-TH	05/10/2026	7:20	05/10/2026	17:52	10.5	40	
110	1P-50kVA Bờ Nghịch Cai Bường	- Khu vực Rạch Cái Bường từ Cầu 80B đến Cầu Ngã Cao xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Cai Bường 2, VP Ấp Vĩnh Bình A, Cầu Cái Ngang, Cái Bường 3, Cầu Ngã Cao	05/10/2026	7:26	05/10/2026	17:55	10.5	77	
111	1P-75kVA VP Ấp Vĩnh Bình A	- Khu vực Rạch Cái Bường từ Cầu 80B đến Cầu Ngã Cao xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Cai Bường 2, VP Ấp Vĩnh Bình A, Cầu Cái Ngang, Cái Bường 3, Cầu Ngã Cao tuyến 471-TH	05/10/2026	7:32	05/10/2026	17:45	10.2	66	
112	1P-50kVA Cầu Cái Ngang	- Khu vực Rạch Cái Bường từ Cầu 80B đến Cầu Ngã Cao xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Cai Bường 2, VP Ấp Vĩnh Bình A, Cầu Cái Ngang, Cái Bường 3, Cầu Ngã Cao tuyến 471-TH	05/10/2026	7:37	05/10/2026	17:40	10.1	69	
113	Bến Đò An Lạc	Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ bến đò Thường Lạc đến Y tế Thường Lạc	CTY Quang Nhựt Xử lý 2 nguồn, đấu cầu lưới điện hạ thế và lắp tụ bù hạ thế Tại trụ 84, 86 và 86A, tại trụ 82/1A/5, 92/4/7A, 92/4/3B tuyến 480HN. Thuộc phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp	05/10/2026	7:41	05/10/2026	11:37	3.9	171	
114	1P-50kVA Cai Bường 3	- Khu vực Rạch Cái Bường từ Cầu 80B đến Cầu Ngã Cao xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Cai Bường 2, VP Ấp Vĩnh Bình A, Cầu Cái Ngang, Cái Bường 3, Cầu Ngã Cao tuyến 471-TH	05/10/2026	7:42	05/10/2026	17:36	9.9	72	
115	Long Định	Một phần ấp Long Hòa, xã Bình Ninh	Thay điện kế định kỳ	05/10/2026	7:45	05/10/2026	11:10	3.4	201	

116	1P-50kVA Cầu Ngã Cau	- Khu vực Rạch Cái Bường từ Cầu 80B đến Cầu Ngã Cao xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Cai Bường 2, VP Ấp Vĩnh Bình A, Cầu Cái Ngang, Cái Bường 3, Cầu Ngã Cao tuyến 471-TH	05/10/2026	7:50	05/10/2026	17:31	9.7	57	
117	Y Tế Thường Lạc	Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ bến đò Thường Lạc đến Y tế Thường Lạc	CTY Quang Nhựt Xử lý 2 nguồn, đấu cầu lưới điện hạ thế và lắp tụ bù hạ thế Tại trụ 84, 86 và 86A, tại trụ 82/1A/5, 92/4/7A, 92/4/3B tuyến 480HN. Thuộc phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp	05/10/2026	7:53	05/10/2026	11:44	3.9	303	
118	Sân Vận Động 1	Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình	Di dời trụ hạ thế	05/10/2026	8:00	05/10/2026	12:56	4.9	61	
119	GIANG THU 1717 NGUYỄN THANH GIANG	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Nguyễn Kế Thanh	Thay HTĐĐ HKD CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TĂNG HÙNG	05/10/2026	8:05	05/10/2026	10:13	2.1	1	
120	474-10/6.NM	Khu vực Cồn Bạch Viên thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Điện lực Nha Mân thay LBFCO	05/10/2026	8:06	05/10/2026	8:46	0.7	814	
121	476-7TN/74.D5 Kênh Mười Tải 476-8/3TN; LBS 477TN/57.D5 Kênh Hai Đại		Thay cáp suất bọc trung áp NR 477-7TN/74.D5 , trụ 74 tuyến 476-TN. Thay cáp suất bọc trung áp MV 477TN_476TN/74/1/1.D5 ,trụ 75 tuyến 477-TN; T74/1/1 tuyến 476-TN	05/10/2026	8:08	05/10/2026	16:51	8.7	1975	
122	Chợ Vàm Láng 2	Một phần ấp Đôi Ma 1, Đôi Ma 2 xã Gia Thuận	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Chợ Vàm Láng 2	05/10/2026	8:12	05/10/2026	16:12	8.0	141	
123	TBA 3P-160kVA NM 1 tháng 5	Khu vực từ Bến đò Tứ Phước đến Nhà máy Tân Hiệp Thành thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Nâng công suất TBA NM 1 tháng 5 từ 3P-160kVA thành 3P-250kVA	05/10/2026	8:19	05/10/2026	11:45	3.4	160	
124	1P-37,5kVA Lung Cá Trê	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thành Tấn, ấp Hòa Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế bị hỏng, thay TI, FCO, LA đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Lung Cá Trê	05/10/2026	8:20	05/10/2026	9:13	0.9	54	
125	Cầu Cống Ông Cá 1 2x1P-25KVA	Một phần khu vực ấp 1T, xã Bình Hàng Trung, ấp Tân Trường, xã Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	05/10/2026	8:27	05/10/2026	9:38	1.2	31	
126	475-7CM/235/2A.D4 Vành Đai Tân Hòa	Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Long	Tiếp địa xà sắt, sữa chửa bảo trì lưới điện	05/10/2026	8:41	05/10/2026	14:37	5.9	373	
127	Kinh Hai Ngộ - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp 5, ấp 6 xã Phương Thịnh	Nâng công suất chống quá tải TBA 1P-25kVA Kinh Hai Ngộ lên thành 1P-50kVA	05/10/2026	9:04	05/10/2026	11:03	2.0	60	
128	476-7TX/207/39.D3 NR NGÃ 5 TÂN CÔNG SÍNH	Một phần khu vực ấp 1 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Cơi đầu trụ trung thế thấp	05/10/2026	9:13	05/10/2026	16:10	7.0	409	
129	Ông Thới 2 2x1P-25KVA	Một phần khu vực ấp 1T, ấp 2T xã Bình Hàng Trung	Thay điện kế định kỳ khách hàng	05/10/2026	9:52	05/10/2026	11:53	2.0	68	
130	1P-50kVA Kinh Nhỏ Lung Cá Trê	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thành Tấn, ấp Hòa Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế bị hỏng, thay TI, FCO, LA đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Kinh Nhỏ Lung Cá Trê	05/10/2026	10:05	05/10/2026	11:05	1.0	19	
131	CTY TNHH MINH TRI	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Minh Trí	Thay HTĐĐ HKD Công ty TNHH TM XNK Minh Trí	05/10/2026	10:14	05/10/2026	11:54	1.7	1	

132	DNTN THUẬN PHÁT 6H412	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm XD Thuận Phát	Thay HTĐĐ HKD Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xây Dựng Thuận Phát Cái Bè	05/10/2026	10:45	05/10/2026	12:04	1.3	1	
133	TRAM THU PHI AN THAI TRUNG 1	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm thu phí An Thái Trung 1	Thay HTĐĐ HKD CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ KHAI THÁC CẦU ĐƯỜNG CII	05/10/2026	13:10	05/10/2026	16:15	3.1	1	
134	Ông Thới 1 -2x 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp 1T, ấp 2T xã Bình Hàng Trung	Thay điện kế định kỳ khách hàng	05/10/2026	13:25	05/10/2026	15:50	2.4	91	
135	Kinh Máy Đèn 2 - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp 5, xã Phương Thịnh	Nâng công suất chống quá tải TBA 1P-25kVA Kinh Máy Đèn 2 lên thành 1P-50kVA	05/10/2026	13:45	05/10/2026	14:50	1.1	64	
136	TBA 3P-250kVA CDC Tân Phú Trung 3	Toàn bộ từ Cầu Cây Chát đến Cầu Ngã Cái xã Tân Phú Trung	Hạ công suất TBA CDC Tân Phú Trung 3 từ 3P-250kVA thành 3P-160kVA	05/10/2026	14:00	05/10/2026	14:50	0.8	5	SCTX
137	1P-50kVA Miếu Thần Nông	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế bị hỏng, thay TI, FCO, LA đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Miếu Thần Nông	05/10/2026	14:10	05/10/2026	14:40	0.5	80	
138	1P-75kVA Tân Phong 3	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Phong, ấp Tân An, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế bị hỏng, thay TI, FCO, LA đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Tân Phong 3	05/10/2026	15:05	05/10/2026	15:56	0.9	123	
139	3FCO	Mất điện trạm Trụ Sở Huyện Uỷ	Thí nghiệm CBM TBA 3P-250kVA trạm Trụ Sở Huyện Uỷ	05/10/2026	15:38	05/10/2026	16:33	0.9	1	
140	REC 475NM/34/38A.D10 NR 475-10/2-1.NM	Khu vực dọc tỉnh lộ 854 từ Khu Công Nghiệp Tân Lập đến Cầu Rạch Chùa 2 thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Kéo dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT14m, lắp xà, sứ	06/10/2026	7:02	06/10/2026	17:52	10.8	1439	
141	1P-37,5kVA Cai Bường 5A	- Khu vực Rạch Cai Bường từ Cầu Ngã Cao đến Cầu Cái Bường - Tân Phước xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Cai Bường 5A, Cai Bường 5, Cai Bường 6, Cai Bường 4, Cai Bường - Tân Phước tuyến 471-TH	06/10/2026	7:20	06/10/2026	16:10	8.8	41	
142	AS Tân Công Sính 1	Một phần khu vực ấp ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. .	Sang hạ thế, sang nhánh rẽ khách hàng, từ trụ 56/15/132A/1 đến trụ 56/15/132A/13 Thu hồi dây hạ áp cũ, từ trụ 56/15/132A/1 đến trụ 56/15/132A/13	06/10/2026	7:24	06/10/2026	17:37	10.2	37	ĐTXD
143	1P-50kVA Cai Bường 5	- Khu vực Rạch Cai Bường từ Cầu Ngã Cao đến Cầu Cái Bường - Tân Phước xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Cai Bường 5A, Cai Bường 5, Cai Bường 6, Cai Bường 4, Cai Bường - Tân Phước tuyến 471-TH	06/10/2026	7:25	06/10/2026	16:05	8.7	35	
144	477PC/80.D8 TDC LONG THUẬN	Một phần khu vực ấp Phú Lợi A, ấp Phú Lợi B, ấp Long Thạnh xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp.	Dựng trụ BTLT 18m, lắp đà cơi nâng cao lưới trung thế vướng cổng chào Tại trụ 136, 137 tuyến 477-PC	06/10/2026	7:25	06/10/2026	18:29	11.1	3884	
145	47294-7	Một phần Ấp Long Hưng, phường Trung An	NCS trạm Cầu Chẹt 4 từ 50kVA lên 75 kVA	06/10/2026	7:25	06/10/2026	12:00	4.6	230	
146	1P-37,5kVA Cai Bường 6	- Khu vực Rạch Cai Bường từ Cầu Ngã Cao đến Cầu Cái Bường - Tân Phước xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Cai Bường 5A, Cai Bường 5, Cai Bường 6, Cai Bường 4, Cai Bường - Tân Phước tuyến 471-TH	06/10/2026	7:30	06/10/2026	16:00	8.5	38	
147	Hòa Lạc Trung	Một phần ấp Hòa Lạc Trung, xã Bình Ninh	Thay điện kế định kỳ	06/10/2026	7:30	06/10/2026	11:35	4.1	229	

148	Cộng Lạc	Một phần khu phố Cộng Lạc, phường Sơn Qui.	Khắc phục trụ hạ áp bị nghiêng và di dời trụ xử lý móng bị sạt lỡ.	06/10/2026	7:30	06/10/2026	18:22	10.9	124	
149	1P-50kVA Cai Bường 4	- Khu vực Rạch Cai Bường từ Cầu Ngã Cao đến Cầu Cái Bường - Tân Phước xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Cai Bường 5A, Cai Bường 5, Cai Bường 6, Cai Bường 4, Cai Bường - Tân Phước tuyến 471-TH	06/10/2026	7:35	06/10/2026	15:55	8.3	46	
150	1P-50kVA Cai Bường - Tân Phước	- Khu vực Rạch Cai Bường từ Cầu Ngã Cao đến Cầu Cái Bường - Tân Phước xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Cai Bường 5A, Cai Bường 5, Cai Bường 6, Cai Bường 4, Cai Bường - Tân Phước tuyến 471-TH	06/10/2026	7:40	06/10/2026	15:50	8.2	38	
151	TBA 3P-160kVA Kỹ Thuật Nông Nghiệp	Khu vực hướng bên tay phải từ Nha Mân về Sa Đéc từ Cầu Nha Mân đến Bến đò Tứ Phước xã Tân Nhuận Đông.	Thay TI TNĐK, điện kế trạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp	06/10/2026	8:03	06/10/2026	9:14	1.2	187	
152	Xóm Rèn 2	Một phần ấp Tân Tây 1, Tân Tây 3 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ trung áp nghiêng dời trụ hạ áp theo yêu cầu của khách hàng Nguyễn Văn Hoàng và phát quang trạm Xóm Rèn 2, Xóm Rèn 7	06/10/2026	8:11	06/10/2026	13:46	5.6	67	
153	Kênh Xẻo Giáo - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, xã Mỹ Thọ	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Kênh xẻo Giáo	06/10/2026	8:15	06/10/2026	8:52	0.6	63	
154	Chợ Mới	Một phần ấp Tân Long, Long Thạnh, xã Chợ Gạo	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng	06/10/2026	8:19	06/10/2026	9:05	0.8	249	
155	3FCO 474-7AH/111A/46/2T.D9 Thanh Điền	Khu vực nhà máy thuộc nhánh rẽ Thanh Điền, Đường dal, xã Tân Dương	Bảo trì thay điện kế TU, TI trạm DNTN Thanh Điền đến hạn kiểm định	06/10/2026	8:20	06/10/2026	12:46	4.4	2	
156	Ấp 4 Mỹ Hiệp - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Long 4, ấp 4 xã Mỹ Hiệp	Đóng điện TBA XDM vào vận hành, tháo gỡ thu hồi TBA 1P-50kVA ấp 4 Mỹ Hiệp; 1P-50kVA Xẻo Quýt;1P-50kVA Ngã Ba Xáng Phèn; 1P-75kVA Cầu Kinh Xáng, chuyển đấu nối đường dây hạ thế qua lưới mới từ trụ 296/72 đến trụ 296/102/10/1/22 tuyến 478CL	06/10/2026	8:23	06/10/2026	16:33	8.2	96	
157	Xóm Rèn 7	Một phần ấp Tân Tây 1, Tân Tây 3 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ trung áp nghiêng dời trụ hạ áp theo yêu cầu của khách hàng Nguyễn Văn Hoàng và phát quang trạm Xóm Rèn 2, Xóm Rèn 7	06/10/2026	8:25	06/10/2026	13:38	5.2	109	
158	1P-50kVA Phó Cửu	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Phú, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Lắp bổ sung tiếp địa lặp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Phó Cửu	06/10/2026	8:28	06/10/2026	9:59	1.5	99	
159	LÊ THỊ BÍCH THUỶ	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Bích Thuỷ	Thay HTĐĐ HKD CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY DIỄM PHÚC	06/10/2026	8:30	06/10/2026	10:38	2.1	1	
160	1P-50kVA TTND Cái Sứt	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Lắp bổ sung tiếp địa lặp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA TTND Cái Sứt	06/10/2026	8:32	06/10/2026	10:32	2.0	49	
161	Cầu Kinh Xáng - 1P-75kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Long 4, ấp 4 xã Mỹ Hiệp	Đóng điện TBA XDM vào vận hành, tháo gỡ thu hồi TBA 1P-50kVA ấp 4 Mỹ Hiệp; 1P-50kVA Xẻo Quýt;1P-50kVA Ngã Ba Xáng Phèn; 1P-	06/10/2026	8:32	06/10/2026	17:07	8.6	127	

			75kVA Cầu Kinh Xáng, chuyển đấu nối đường dây hạ thế qua lưới mới từ trụ 296/72 đến trụ 296/102/10/1/22 tuyến 478CL							
162	Xẻo Quýt - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Long 4, ấp 4 xã Mỹ Hiệp	Đóng điện TBA XDM vào vận hành, tháo gỡ thu hồi TBA 1P-50kVA ấp 4 Mỹ Hiệp; 1P-50kVA Xẻo Quýt;1P-50kVA Ngã Ba Xáng Phèn; 1P-75kVA Cầu Kinh Xáng, chuyển đấu nối đường dây hạ thế qua lưới mới từ trụ 296/72 đến trụ 296/102/10/1/22 tuyến 478CL	06/10/2026	8:47	06/10/2026	17:37	8.8	74	
163	Cầu Hội Đồng Tường - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Long 4, ấp 4 xã Mỹ Hiệp	Đóng điện TBA XDM vào vận hành, tháo gỡ thu hồi TBA 1P-50kVA ấp 4 Mỹ Hiệp; 1P-50kVA Xẻo Quýt;1P-50kVA Ngã Ba Xáng Phèn; 1P-75kVA Cầu Kinh Xáng, chuyển đấu nối đường dây hạ thế qua lưới mới từ trụ 296/72 đến trụ 296/102/10/1/22 tuyến 478CL	06/10/2026	8:48	06/10/2026	16:45	8.0	64	
164	PĐ 480-7THo/323.D7 DINH BÀ TRỤ 480THo/323	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Đồn BP Dinh Bà, trạm XNK Trường Giang, trạm Mỹ Duyên và phía nước bạn Campuchia.	Thay LA, tăng cường tiếp đất bộ đo đếm ranh giới Dinh Bà	06/10/2026	8:49	06/10/2026	11:24	2.6	30	
165	Ngã Ba Kinh Xáng Phèn - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Long 4, ấp 4 xã Mỹ Hiệp	Đóng điện TBA XDM vào vận hành, tháo gỡ thu hồi TBA 1P-50kVA ấp 4 Mỹ Hiệp; 1P-50kVA Xẻo Quýt;1P-50kVA Ngã Ba Xáng Phèn; 1P-75kVA Cầu Kinh Xáng, chuyển đấu nối đường dây hạ thế qua lưới mới từ trụ 296/72 đến trụ 296/102/10/1/22 tuyến 478CL	06/10/2026	9:07	06/10/2026	18:32	9.4	58	
166	Cầu Cống Ông Cá - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp 1T, xã Bình Hàng Trung	Thay điện kế định kỳ khách hàng	06/10/2026	9:08	06/10/2026	11:52	2.7	48	
167	Chợ An Khương	Một phần ấp An Khương xã Mỹ Tịnh An	Dời trụ hạ áp ra ranh đất KH	06/10/2026	9:10	06/10/2026	12:13	3.1	61	
168	Kênh Ngang 4	Một phần ấp Tân Long, Long Thạnh, xã Chợ Gạo	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng	06/10/2026	9:15	06/10/2026	9:41	0.4	138	
169	476-7TM/183T.D3 NR ĐMTMN ECOBA	Tại trạm ĐMTMN ECOBA	Cty CP TNĐ Sài Gòn Miền Tây Thí nghiệm định kỳ TBA 3P-800kVA ĐMTMN ECOBA	06/10/2026	9:27	06/10/2026	13:18	3.9	1	
170	Hòa Dân 1 - 1P-75kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ, một phần Khu vực Khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà	Thí nghiệm CBM TBA 1P-75kVA Hòa Dân 1	06/10/2026	9:40	06/10/2026	10:35	0.9	85	
171	Long Thạnh	Một phần ấp Tân Long, Long Thạnh, xã Chợ Gạo	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng	06/10/2026	9:50	06/10/2026	11:17	1.5	148	
172	XX TRẦN VĂN NGHIỆP 1	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Ba Nghiệp	Thay HTĐĐ HKD Ba Nghiệp	06/10/2026	10:30	06/10/2026	15:39	5.2	1	
173	XX TRẦN VĂN NGHIỆP	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Trần Văn Nghiệp	Thay HTĐĐ HKD Ba Nghiệp	06/10/2026	10:30	06/10/2026	15:39	5.2	1	
174	CSG MỸ ĐỨC TÂY	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Nguyễn Văn Vĩ, DNTN Tân Phước Thành	Thay HTĐĐ HKD Nguyễn Văn Vĩ	06/10/2026	10:58	06/10/2026	12:16	1.3	2	
175	4777-7	Một phần xã Long Tiên khu vực ấp Mỹ Thạnh, Mỹ Hưng, Mỹ Lợi B đoạn từ đường bê tông Cầu Chợ Mỹ Long đến chợ Cả Mít	Điện lực Cai Lậy thực hiện cắt điện phục vụ công tác phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp,chỉnh trụ trung thế nghiêng nhánh 4777-7	06/10/2026	11:00	06/10/2026	16:18	5.3	1819	

176	Long Thạnh 1	Một phần ấp Tân Long, Long Thạnh, xã Chợ Gạo	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng	06/10/2026	11:25	06/10/2026	11:58	0.6	71	
177	CS XAY LÚA DŨNG KIỀUPHẠM VĂN DŨNG	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Xay lúa Dũng Kiều	Thay HTĐĐ HKD Phạm Văn Dũng	06/10/2026	12:10	06/10/2026	13:43	1.6	1	
178	3P-250kVA- Chợ Tân Hội Trung	Một phần khu vực ấp 1T, xã Tân Hội Trung	Thay điện kế định kỳ khách hàng	06/10/2026	12:26	06/10/2026	15:40	3.2	119	
179	AP 3 TAM HIEP 7	Một phần Ấp Nhơn Huề, Xã Long Hưng	Phát quang lưới hạ áp, lắp lại trung hòa, căng lại lưới hạ áp	06/10/2026	13:05	06/10/2026	16:55	3.8	40	
180	CTY CP TM XNK Tấn Lộc Fruit	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Tấn Lộc Fruit	Thay HTĐĐ HKD Cty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Tấn Lộc Fruit	06/10/2026	13:11	06/10/2026	15:28	2.3	1	
181	3x1P-25kVA Rạch Trầu Định Yên	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Lợi A, ấp An Lợi B, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Lắp bổ sung tiếp địa lặp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Rạch Trầu	06/10/2026	13:40	06/10/2026	15:25	1.8	141	
182	Chùa Ông Chín - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Chùa Ông Chín	06/10/2026	13:50	06/10/2026	15:12	1.4	58	
183	TBA 1P-37,5kVA TIỂU ĐOÀN TÂN HỘ CƠ	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Tiểu đoàn Tân Hộ Cơ và trạm Đồn biên phòng 909.	Cắt dừng lưới hạ thế, xử lý 2 nguồn, sang tải khách hàng	06/10/2026	14:00	06/10/2026	15:29	1.5	28	
184	1P-75kVA Mương Tiệm	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, ấp Định Phú, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Lắp bổ sung tiếp địa lặp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Mương Tiệm	06/10/2026	14:05	06/10/2026	15:15	1.2	91	
185	Long Thạnh Hưng	Một phần ấp Tân Long, Thạnh Lợi	Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	06/10/2026	14:10	06/10/2026	15:20	1.2	137	
186	TBA 1P-50kVA ĐỒN BIÊN PHÒNG 909	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Tiểu đoàn Tân Hộ Cơ và trạm Đồn biên phòng 909.	Cắt dừng lưới hạ thế, xử lý 2 nguồn, sang tải khách hàng	06/10/2026	14:19	06/10/2026	15:37	1.3	75	
187	XX PHAN VĂN THIỆN	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Phan Văn Thiện	Thay HTĐĐ HKD Phan Văn Thiện	06/10/2026	15:40	06/10/2026	16:56	1.3	1	
188	CTY TNHH VIỆT LONG HOA	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Việt Long Hoa	Thay HTĐĐ HKD Việt Long Hoa	06/10/2026	16:01	06/10/2026	17:06	1.1	1	
189	CTY TNHH NHẬT VIỆT	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng trạm Nhật Việt	Thay HTĐĐ HKD Thủy Sản Vinh Quang	06/10/2026	16:02	06/10/2026	16:58	0.9	1	
190	Lộ Cũ	Một phần ấp Tân Long, Thạnh Lợi	Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng	06/10/2026	16:05	06/10/2026	16:58	0.9	148	
191	Bình Khương ATT	Một phần ấp Bình Phan, An Khương, xã An Thạnh Thủy	Thay điện kế định kỳ khách hàng	07/10/2026	7:00	07/10/2026	11:22	4.4	186	
192	1P-50kVA Lộ 26-3.1	- Khu vực Lộ 26/3 từ Quốc lộ 80 đến Cầu 26/3 xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Lộ 26-3.1, Rạch 26/3 tuyến 471-TH	07/10/2026	7:04	07/10/2026	15:26	8.4	55	
193	CAU RUOU	Một phần Quốc Lộ 1A, xã Long Hưng	NCS trạm Cầu Rượu từ 37,5 KVA lên 50kVA	07/10/2026	7:10	07/10/2026	10:25	3.3	61	
194	Tân Việt Hòa 3P-250kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu, khu phố Bến Bắc, khu phố An Nhơn, khu phố Tân Thuận, khu phố Tịnh Thới, khu phố Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	07/10/2026	7:10	07/10/2026	17:57	10.8	99	

195	Cống Bến Phà 3P-160kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu, khu phố Bến Bắc, khu phố An Nhơn, khu phố Tân Thuận, khu phố Tịnh Thới, khu phố Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	07/10/2026	7:13	07/10/2026	17:17	10.1	41	
196	1P-50kVA TBĐ 26-3	- Khu vực Lộ 26/3 từ Quốc lộ 80 đến Cầu 26/3 xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Lộ 26-3.1, Rạch 26/3 tuyến 471-TH	07/10/2026	7:14	07/10/2026	15:31	8.3	1	
197	ĐĐ Phạm Hữu Lầu 1 1P-25kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu, khu phố Bến Bắc, khu phố An Nhơn, khu phố Tân Thuận, khu phố Tịnh Thới, khu phố Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	07/10/2026	7:15	07/10/2026	18:13	11.0	1	
198	47353-7	Một phần xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cty TNHH Ngọc Dung 1, Lắp LBS + 3DS 1p tại trụ 25, công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Tân Phước.	07/10/2026	7:15	07/10/2026	16:45	9.5	168	
199	Cống Giữa 3x1P-75kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu, khu phố Bến Bắc, khu phố An Nhơn, khu phố Tân Thuận, khu phố Tịnh Thới, khu phố Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	07/10/2026	7:20	07/10/2026	18:06	10.8	93	
200	Đại Uý Hướng 3P-250kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu, khu phố Bến Bắc, khu phố An Nhơn, khu phố Tân Thuận, khu phố Tịnh Thới, khu phố Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	07/10/2026	7:22	07/10/2026	17:25	10.1	125	
201	473TM/436.D3 PĐ THANH MỸ	Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, Lợi An, Hưng Lợi và Lợi Hòa xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Cty Thủy Phương Thay sứ đứng, thay dây trung thế thuộc Công trình Sửa chữa lưới trung, hạ thế KV Tháp Mười	07/10/2026	7:23	07/10/2026	18:04	10.7	5005	
202	2x1P-25kVA Rạch 26-3	- Khu vực Lộ 26/3 từ Quốc lộ 80 đến Cầu 26/3 xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Lộ 26-3.1, Rạch 26/3 tuyến 471-TH	07/10/2026	7:24	07/10/2026	15:36	8.2	72	
203	Cây Xăng Tỉnh Đội 3P-320kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu, khu phố Bến Bắc, khu phố An Nhơn, khu phố Tân Thuận, khu phố Tịnh Thới, khu phố Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	07/10/2026	7:27	07/10/2026	17:33	10.1	120	
204	Chợ Đêm P6 3P-400kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu, khu phố Bến Bắc, khu phố An Nhơn, khu phố Tân Thuận, khu phố Tịnh Thới, khu phố Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	07/10/2026	7:28	07/10/2026	17:44	10.3	187	
205	AS Tân Công Sính 2	Một phần khu vực ấp ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim.	Sang hạ thế, sang nhánh rẽ khách hàng, từ trụ 56/15/132A/14 đến trụ 56/15/132A/29A Thu hồi dây hạ áp cũ, từ trụ 56/15/132A/14 đến trụ 56/15/132A/29	07/10/2026	7:30	07/10/2026	17:06	9.6	29	
206	B. THT 05A A	Một phần khu vực ấp ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim.	Sang hạ thế, sang nhánh rẽ khách hàng, từ trụ 56/15/132A/14 đến trụ 56/15/132A/29A Thu hồi dây hạ áp cũ, từ trụ 56/15/132A/14 đến trụ 56/15/132A/29	07/10/2026	7:50	07/10/2026	17:00	9.2	1	
207	47260-7	Một phần ấp Tân Đông, xã Tân Thới	Căn cứ đề nghị của UBND xã Tân Thới, Điện lực Tân Phú Đông thực hiện di dời tụ bù ứng động KT10 từ trụ 139 về trụ 84 NR 47260-7 để	07/10/2026	7:56	07/10/2026	17:02	9.1	1113	

			đảm bảo điện áp ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất, NTTS của người dân.							
208	3x1P-50kVA Xóm Đáy	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Di dời TBA 3x1P-50kVA Xóm Đày từ trụ 279 đến trụ 279/1 tuyến 480-SH	07/10/2026	8:00	07/10/2026	16:52	8.9	110	
209	475CB/69.D25	Một phần ấp An Thái, xã Hội Cư	NCS trạm Cây Sung 1-3 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải.	07/10/2026	8:00	07/10/2026	16:56	8.9	602	
210	47114-7 1	Một phần khu phố Long Phước và Long Bình - phường Bình Xuân	CBM thiết bị: FCO, LA và MBA các trạm Thị Nguyệt 3; Đê Long Chánh và Đê Long Chánh 1.	07/10/2026	8:01	07/10/2026	9:48	1.8	280	
211	Rạch Xẻo Gừa - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	07/10/2026	8:04	07/10/2026	10:43	2.7	39	
212	TBA CHỢ PHÚ THUẬN	Một phần khu vực chợ phú thuận ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thu hồi trụ và sang lưới hạ thế trạm Chợ Phú Thuận A Từ trụ 98 đến trụ 99 tuyến 479PC	07/10/2026	8:09	07/10/2026	11:39	3.5	220	
213	47118-7-> 474-7CLa/176/18/A.D15	Một phần xã Ngũ Hiệp khu vực toàn ấp Tân Sơn, Thủy Tây, Tân Đông, một phần ấp Hòa Hảo đoạn từ UB Ngũ Hiệp đến Ngã Tư Tân Sơn, Thủy Tây	Điện lực Cai Lậy thực hiện cắt điện nhánh 47118-7 phục vụ công tác phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp,di dời trụ trung thế tránh nguy cơ sạt lở	07/10/2026	8:10	07/10/2026	16:51	8.7	3700	
214	2x1P-25kVA Chín Hồng	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lộc, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Lắp bổ sung tiếp địa lặp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Chín Hồng	07/10/2026	8:12	07/10/2026	9:36	1.4	81	
215	Gò Táo 6	Một phần ấp Gò Táo Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Gò Táo 6	07/10/2026	8:13	07/10/2026	15:55	7.7	74	
216	1P-50kVA T6 Kinh Tầm Vu 2	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Lắp bổ sung tiếp địa lặp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA T6 Kinh Tầm Vu 2	07/10/2026	8:16	07/10/2026	9:18	1.0	52	
217	3LBFCO 475-7AH/40B.D9 Lương Yên-Ngọc Vân	Khu vực nhà máy Lương Yên, Đường ĐT 852, phường Sa Đéc	Bảo trì thay điện kế TU, TI trạm Lương Yên đến hạn kiểm định	07/10/2026	8:18	07/10/2026	10:00	1.7	2	
218	TBA 3x1P-50kVA CHỢ TÂN HỘ CƠ	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm chợ Tân Hộ Cơ	Xử lý mối nối hạ áp	07/10/2026	8:41	07/10/2026	10:34	1.9	141	
219	4772-7 1	Một phần ấp Phú Hữu xã Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông phát quang cây xanh trong HLLĐ NR 4772-7.	07/10/2026	9:17	07/10/2026	17:20	8.1	45	
220	TBA Y Tế Phú Thạnh A	Một phần khu vực trạm y tế ấp Phú Thạnh B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thu hồi trụ và sang lưới hạ thế, sang MBA qua trụ XDM, trạm Y Tế Phú Thuận A Từ trụ 111 đến trụ 111A tuyến 479PC	07/10/2026	9:32	07/10/2026	17:54	8.4	50	
221	TBA TB PHÚ THẠNH B	Tại trụ 111, 111A, 112 PĐ Bến Đò Số 18 tuyến 479-PC, thuộc xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Sang trạm biến áp qua trụ xây dựng mới, sang lưới hạ thế và đập góc trụ thu hồi thuộc xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	07/10/2026	9:42	07/10/2026	17:14	7.5	1	
222	47152-7 1	Một phần khu phố Ông Cai - phường Sơn Qui	CBM thiết bị: FCO, LA và MBA các trạm Cầu Thầy Khái 1 và Cầu Thầy Khái 2	07/10/2026	10:10	07/10/2026	14:13	4.1	362	
223	AN THẠNH 2	Một phần ấp An Thạnh, xã Cái Bè.	XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập giàn tụ bù 472CB/24/T.D25 phục vụ công tác tháo gỡ giàn tụ bù 472CB/24/T.D25 .	07/10/2026	10:48	07/10/2026	14:49	4.0	101	
224	1P-50kVA- Rạch ông Thuận 1	Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	07/10/2026	10:52	07/10/2026	12:16	1.4	61	

225	TBA 3P-160kVA CDC AN PHƯỚC	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm CDC An Phước	Di dời trụ, tách dừng hạ áp, thay LA, FCO	07/10/2026	13:30	07/10/2026	16:45	3.3	259	
226	1P-37.5kVA Rạch San Trắng 2	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Định, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Lắp bổ sung tiếp địa lặp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Rạch San Trắng 2	07/10/2026	13:30	07/10/2026	14:24	0.9	38	
227	Rạch Ông Thuận - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	07/10/2026	13:36	07/10/2026	15:24	1.8	78	
228	3FCO 475-7AH/40C.D9 Minh Tuyết-Thanh Hà	Khu vực nhà máy Thanh Hà, Đường ĐT 852, phường Sa Đéc	Bảo trì thay điện kế TU, TI trạm Minh Tuyết đến hạn kiểm định	07/10/2026	13:43	07/10/2026	16:10	2.5	2	
229	TBA CHỢ PHÚ THUẬN A1	Một phần khu vực bến đò số 23 ấp Phú Thạnh B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO trạm Chợ Phú Thuận A1 Tại trụ 117 tuyến 479PC	07/10/2026	13:45	07/10/2026	14:54	1.2	106	
230	1P-50kVA Chợ Long Thắng 2	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Ninh, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Lắp bổ sung tiếp địa lặp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Chợ Long Thắng 2	07/10/2026	13:46	07/10/2026	14:53	1.1	57	
231	ĐÔNG HÒA HIỆP 22	Một phần ấp An Hiệp, xã Cái Bè.	XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập giàn tụ bù 472CB/24/T.D25 phục vụ công tác tháo gỡ giàn tụ bù 472CB/24/T.D25 .	07/10/2026	14:54	07/10/2026	16:33	1.7	27	
232	D151	Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.	Cty Thuận Tiến; Dựng trụ, dời lưới hạ áp, trạm biến áp ; Tổ QLVH; NCS trạm NVH Thới Thạnh lên 2x37,5kVA; Hoán chuyển trạm Thới Sơn 3 lên 75kVA; giảm trạm Mập xuống 50kVA + phát quang;	08/10/2026	7:00	08/10/2026	18:53	11.9	2799	
233	Bình Thủy 1	Một phần ấp Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy	Thay điện kế định kỳ khách hàng	08/10/2026	7:35	08/10/2026	11:33	4.0	217	
234	476-7TM/268/1.D3 KÊNH HỢP TÁC XÃ	Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	Cty Thủy Phương Thay sứ đứng, thay dây trung thế thuộc Công trình Sửa chữa lưới trung, hạ thế KV Tháp Mười	08/10/2026	7:37	08/10/2026	17:00	9.4	579	
235	G4721	Mất điện một phần khu vực ấp chợ , Đông Thạnh , xã Mỹ Lợi; ấp Nhơn Hòa, Lương Lễ, Lương Trí, Lương tín xã An Hữu	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, Căng lại dây vượt sông trụ 22A- 22A/1 bị chùng; XNTNĐ Đồng Tháp: CBM thiết bị và TBA;Cty Thái Hải kết hợp: khắc phục tồn tại công trình ĐTXD	08/10/2026	8:00	08/10/2026	16:27	8.5	5092	
236	TBA Cầu Út Gốc	Một phần khu vực ấp cầu út gốc đến trung tâm cộng đồng xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ hạ thế và thu hồi trụ vướn mở rộng lộ đường trạm Cầu Út Gốc Từ trụ 195/1/2A đến trụ 195/1/2A tuyến 480-HN	08/10/2026	8:10	08/10/2026	15:03	6.9	83	
237	Ông Nguyên 2	Một phần ấp 6 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay trụ hạ áp mục gốc và phát quang trạm Ông Nguyên 2	08/10/2026	8:15	08/10/2026	15:09	6.9	61	
238	47191-7 1A	Một phần phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất MBA trạm Bình Xuân 1 từ 1x37.5kVA lên 1x75kVA và di dời từ trụ trung áp số 12 đến trụ trung áp số 11 để đảm bảo cung cấp điện	08/10/2026	8:17	08/10/2026	15:31	7.2	1898	
239	47210-7-> 474-7CLa/176/12/A/1	Một phần xã Ngũ Hiệp khu vực toàn ấp Hòa An đoạn từ Nhà Thờ Ngũ Hiệp đến Cồn Tròn	Điện lực Cai Lậy thực hiện cắt điện nhánh 47210-7 phục vụ công tác phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp,dựng trụ kéo dây kết lưới	08/10/2026	8:21	08/10/2026	16:47	8.4	1031	

			trạm 320kVA Công ty TNHH Hóa Sinh Đồng Tháp.							
240	479AH/15/16B Phát Hưng 3P- 1000kVA	Khu vực nhà máy Phát Hưng, Đường ĐT 852, phường Sa Đéc	Bảo trì thay điện kế TU, TI trạm Phát Hưng đến hạn kiểm định	08/10/2026	8:22	08/10/2026	11:02	2.7	1	
241	Cầu Long Ấn 1P-50KVA	Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	08/10/2026	8:23	08/10/2026	13:09	4.8	70	
242	Yên Luông 6 - 250kVA	Một phần ấp Yên Luông xã Phú Thành.	Kéo dây hạ thế LVABC 4x120mm2	08/10/2026	8:40	08/10/2026	15:05	6.4	137	
243	Cồn Tô Châu 1	Một phần ấp Tân Thuận, xã Thanh Bình	Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế	08/10/2026	9:10	08/10/2026	10:51	1.7	80	
244	475-7CM/201A/11/1A.D4 Nguyễn Hồng Lâm	Khách hàng đấu nối nhánh rẽ Nguyễn Hồng Lâm, xã Tân Long	Dựng trụ đệm lưới lắp trạm biến áp	08/10/2026	9:43	08/10/2026	16:45	7.0	4	
245	UB Phú Lợi C	Một phần ấp 3, xã Tân Thạnh	Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế	08/10/2026	10:30	08/10/2026	11:13	0.7	27	
246	MỸ TÂY 1	Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười & XNDV Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm Mỹ Tây 1 theo KH SCTX 2026	08/10/2026	12:26	08/10/2026	13:25	1.0	47	
247	Cụm Dân Cư Mỹ Xương 1 - 3P-250kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Xương, xã Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	08/10/2026	13:15	08/10/2026	16:24	3.2	156	
248	TDC Bình Thành 2A 50kVA	Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Thành	Gia cường dây hạ thế bị đứt tao	08/10/2026	14:23	08/10/2026	15:17	0.9	62	
249	479AH/39 Xấy Cám Hiệp Hưng 3x1P-50kVA	Khu vực nhà máy thuộc trạm Sấy Cám Hiệp Hưng, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Bảo trì thay điện kế TU, TI trạm Sấy Cám Hiệp Hưng đến hạn kiểm định	08/10/2026	14:45	08/10/2026	17:09	2.4	1	
250	Cái Nhồi 3	Một phần khu phố Sơn Qui A - phường Sơn Qui	Nâng công suất MBA từ 1x37.5kVA lên 1x37.5kVA và trang bị phụ kiện hạ áp trạm Cái Nhồi 3.	08/10/2026	16:41	08/10/2026	17:45	1.1	118	
251	LBS.B31 ĐKX	- Một phần ấp Bình Hòa Đông, Thạnh Hưng xã Đồng Sơn; - Một phần ấp Bình Hưng, Vĩnh Thạnh, Thạnh Trị xã Vĩnh Bình; - Một phần ấp Thạnh Phong, Yên Luông, Bình Nhựt xã Phú Thành.	UBND xã Vĩnh Bình đề nghị hỗ trợ cắt điện thi công công trình điện phục vụ phát triển kinh tế địa phương	09/10/2026	6:09	09/10/2026	18:22	12.2	4099	
252	47315-7	Một phần Khu Phố 1, phường Trung An	NCS trạm Gò Lớn 1 lên 50kVA, Gò Lớn 2 lên 2x37,5kVA + Phát quang	09/10/2026	7:00	09/10/2026	15:30	8.5	150	
253	MC tuyến 472TM	Một phần khu vực ấp Mỹ An 4, Mỹ Thị A xã Tháp Mười; ấp Mỹ Phú xã Thnh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Cty Thủy Phương Thay sứ đứng, thay dây trung thế. ĐLTM công tác Nâng công suất trạm Mỹ Phú A3 từ 1P-25kVA lên thành 1P-50kVA.	09/10/2026	7:01	09/10/2026	17:27	10.4	3484	
254	Hưng Hòa 1P-50kVA	- Tỉnh lộ 848 từ khu Xóm Lộ đến Cầu Rạch Xưởng, khu Chợ Thủ Củ thuộc ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung.	Cty Hưng Lộccông tác lắp TBA, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế và KH	09/10/2026	7:30	09/10/2026	18:17	10.8	48	
255	1P-37,5kVA Hưng Hòa 1	- Tỉnh lộ 848 từ khu Xóm Lộ đến Cầu Rạch Xưởng, khu Chợ Thủ Củ thuộc ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung.	Cty Hưng Lộccông tác lắp TBA, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế và KH	09/10/2026	7:37	09/10/2026	17:56	10.3	47	
256	Bình Thủy 2	Một phần ấp Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy	Thay điện kế định kỳ khách hàng	09/10/2026	7:40	09/10/2026	11:27	3.8	174	
257	TBA Bến Phà Tân Châu	Một phần khu vực chợ thường thới ấp Thượng xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Di dời trạm Bến Phà Tân Châu về vị trí mới xây dựng vướn mở rộng đường Tại trụ 205/4A, 205/5A tuyến 480-HN	09/10/2026	7:42	09/10/2026	16:51	9.2	145	

258	TDC xã Hòa Bình	Một phần khu vực ấp 4, xã Phú Cường. .	Công ty Bách Khoa Sang hạ thế, sang nhánh rẽ khách hàng,từ trụ 56/15/132A/30 đến trụ 56/15/132A/45 Thu hồi dây hạ áp cũ, từ trụ 56/15/132A/29a đến trụ 56/15/132A/45	09/10/2026	7:45	09/10/2026	17:34	9.8	77	
259	1P-50kVA Cầu Thủ Củ	- Tỉnh lộ 848 từ khu Xóm Lộ đến Cầu Rạch Xưởng, khu Chợ Thủ Củ thuộc ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung.	Cty Hưng Lộccông tác lắp TBA, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế và KH	09/10/2026	7:46	09/10/2026	17:55	10.2	42	
260	CU Bằng Lăng 3P-630kVA	Một phần đường Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Trương Hán Siêu, Số 13, Trần Quang Diệu, tổ 19, khu phố Mỹ Tây, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	09/10/2026	7:53	09/10/2026	11:17	3.4	50	
261	1P-75kVA Đình Thủ Củ	- Tỉnh lộ 848 từ khu Xóm Lộ đến Cầu Rạch Xưởng, khu Chợ Thủ Củ thuộc ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung.	Cty Hưng Lộccông tác lắp TBA, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế và KH	09/10/2026	7:55	09/10/2026	17:56	10.0	51	
262	1P-50kVA Lộ 26-3.2	- Khu vực Lộ 26/3 từ Cầu 26/3 đến Cầu Kinh Mới xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Lộ 26-3.2, Lộ 26-3.3 tuyến 471-TH	09/10/2026	7:57	09/10/2026	17:57	10.0	37	
263	Tân Đông 2	Một phần ấp Gò Lức, Bờ Kinh, Gò Táo Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang nhánh Tân Đông 2	09/10/2026	7:58	09/10/2026	11:06	3.1	177	
264	AS Ấp 4 Hoà Bình	Một phần khu vực ấp 4, xã Phú Cường. .	Công ty Bách Khoa SSang hạ thế, sang nhánh rẽ khách hàng,từ trụ 56/15/132A/45A đến trụ 56/15/132A/60- Thu hồi dây hạ áp cũ, từ trụ 56/15/132A/45 đến trụ 56/15/132A/48	09/10/2026	8:02	09/10/2026	12:28	4.4	187	ĐTXD 2026
265	476-10/19.NM		Thay điện kế khách hàng Cty Trung Thiên	09/10/2026	8:04	09/10/2026	8:28	0.4	1	
266	2x1P-25kVA Lộ 26-3.3	- Khu vực Lộ 26/3 từ Cầu 26/3 đến Cầu Kinh Mới xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Lộ 26-3.2, Lộ 26-3.3 tuyến 471-TH	09/10/2026	8:05	09/10/2026	18:05	10.0	41	
267	Thủ Củ 1 1P-50kVA	- Tỉnh lộ 848 từ khu Xóm Lộ đến Cầu Rạch Xưởng, khu Chợ Thủ Củ thuộc ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung.	Cty Hưng Lộc công tác lắp TBA, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế và KH	09/10/2026	8:07	09/10/2026	17:47	9.7	59	
268	1P-50kVA Rạch Miễu-VT	- Khu vực Lộ 26/3 từ Cầu 26/3 đến Cầu Kinh Mới xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Lộ 26-3.2, Lộ 26-3.3 tuyến 471-TH	09/10/2026	8:12	09/10/2026	18:25	10.2	66	
269	4768-7	Một phần khu phố Mỹ Xuân và Gò Xoài - phường Sơn Qui	Lắp LA đường dây theo tờ trình số 181/KT giải pháp giảm sự cố lưới điện	09/10/2026	8:15	09/10/2026	13:12	5.0	1349	
270	Khu Văn Hoá Mỹ Hội - 3P-250kVA	Một phần khu vực ấp Đông Mỹ, ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	09/10/2026	8:16	09/10/2026	13:28	5.2	195	
271	480-7HN/205/6A/1T.D8 ẤP THƯỢNG 2	Một phần khu vực từ tập hóa bảy hó tới nhà máy năm nê, chợ thường thới ấp Thượng, ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ trung thế vướn mở rộng đường Tại trụ 205/6A/10T, 205/6A/11T NR 480-7HN/205/6A/1T.D8 ẤP THƯỢNG 2 tuyến 480-HN	09/10/2026	8:17	09/10/2026	16:12	7.9	525	
272	1P-75kVA Xóm Lộ 1	- Tỉnh lộ 848 từ khu Xóm Lộ đến Cầu Rạch Xưởng, khu Chợ Thủ Củ thuộc ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung.	Cty Hưng Lộc công tác lắp TBA, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế và KH	09/10/2026	8:17	09/10/2026	17:42	9.4	92	

273	1P-50kVA Miếu Quan Cai	- Khu vực Lộ 26/3 từ Cầu 26/3 đến Cầu Kinh Mới xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Lộ 26-3.2, Lộ 26-3.3 tuyến 471-TH	09/10/2026	8:20	09/10/2026	18:15	9.9	50	
274	4740-7-> 474-7CLa/129.D15	Một phần xã Long Tiên khu vực ấp Long Trung, Hưng Bình, Hưng Nghĩa đoạn từ Ngã Ba Long Trung đến Chợ Long Trung, Đường Ống Bảo Bà Kén, Tây Rạch Trà Tân, Ấp Văn Hóa Ấp 5	Điện lực Cai Lậy thực hiện cắt điện nhánh 4740-7 phục vụ công tác phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp,xử lý giáp lai nguồn hạ áp.	09/10/2026	8:21	09/10/2026	15:04	6.7	1467	
275	Tỉnh Lộ 848 1P-37.5kVA	- Tỉnh lộ 848 từ khu Xóm Lộ đến Cầu Rạch Xưởng, khu Chợ Thủ Củ thuộc ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung.	Cty Hưng Lộc công tác lắp TBA, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế và KH	09/10/2026	8:35	09/10/2026	17:45	9.2	54	
276	Hệ Thống CS Tân Khánh Trung 1P-25kVA	- Tỉnh lộ 848 từ khu Xóm Lộ đến Cầu Rạch Xưởng, khu Chợ Thủ Củ thuộc ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung.	Cty Hưng Lộc công tác lắp TBA, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế và KH	09/10/2026	8:46	09/10/2026	18:09	9.4	1	
277	1P-37,5kVA Rạch Bờ Đĩa 2	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Giảm công suất từ 1P-37,5kVA xuống 1P-25kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Rạch Bờ Đĩa 2	09/10/2026	9:05	09/10/2026	11:40	2.6	17	
278	1P-50kVA Rạch Ông Thắng 2	- Khu vực Cầu Hưng Quới xã Tân Khánh Trung.	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Rạch Ông Thắng 2 tuyến 472-AH	09/10/2026	9:30	09/10/2026	10:30	1.0	62	
279	Phan Thanh Hợp 1P-75KVA	Toàn Bộ TBA 1P-75kVA Phan Thanh Hợp	Thay TI đến hạn TBA 1P-75kVA Phan Thanh Hợp	09/10/2026	10:13	09/10/2026	10:58	0.8	1	
280	1P-50kVA Hưng Quới 2	- Khu vực Cuối Rạch Hưng Quới ấp Hưng Quới 2 xã Tân Khánh Trung.	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Hưng Quới 2 tuyến 472-AH	09/10/2026	11:00	09/10/2026	11:50	0.8	87	
281	KINH TRÀ PHÚ ĐIỀN	Một phần khu vực ấp Mỹ Tân xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Nâng công suất trạm Kinh Trà Phú Điền từ 1P-25kVA lên thành 1P-50kVA	09/10/2026	11:59	09/10/2026	14:40	2.7	44	
282	Mười Tạ - Mương Đào - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp Mười Tạ, xã Phong Mỹ	Nâng công suất chống quá tải TBA 1P-37,5kVA Mười Tạ-Mương Đào lên thành 2x1P-37,5kVA	09/10/2026	13:20	09/10/2026	16:06	2.8	67	
283	1P-25k,VA Cầu Cái He	- Khu vực Cầu Cái He xã Tân Khánh Trung.	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Cầu Cái He tuyến 472-AH	09/10/2026	13:30	09/10/2026	14:40	1.2	32	
284	1P-25kVA Định Phong	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Hưng, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-37,5kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Định Phong	09/10/2026	13:36	09/10/2026	15:44	2.1	54	
285	Tân Đông 2	Một phần ấp Bà Lãnh, Ông Gồng Xã Tân Đông; một phần ấp Xóm Đình Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Ông Gồng 2	09/10/2026	13:50	09/10/2026	15:23	1.6	177	
286	1P-50kVA Hưng Quới 1	- Khu vực Rạch Hưng Quới ấp Hưng Quới 1 xã Tân Khánh Trung.	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Hưng Quới 1 tuyến 472-AH	09/10/2026	15:30	09/10/2026	16:10	0.7	71	
287	LÊ VĂN HÙNG	Một phần khu vực ấp 3 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Nâng công suất trạm Lê Văn Hùng từ 1P-25kVA lên thành 1P-50kVA	09/10/2026	15:37	09/10/2026	16:31	0.9	36	
288	MV478TM-473TM/119.D3 MV CẦU KÊNH XÁNG	Một phần khu vực ấp Mỹ Đông 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp. Các trạm chuyên dùng: Công ty Sao Mai, Giày da Dục Thanh Long	Một phần khu vực ấp Mỹ An 4, Mỹ Thị A xã Tháp Mười; ấp Mỹ Phú xã Thnh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	09/10/2026	17:19	09/10/2026	17:27	0.1	120	

289	MC 475CL, MC 477CL, MC 478CL	Một phần đường Lê Đại Hành, Nguyễn Huệ, Quốc Lộ 30, Ngô Quyền, Cách mạng tháng 8, Lưu Văn lang, Mạc Đỉnh Chi, Hồ Xuân Hương, Trương tấn Minh, Nguyễn Thái Bình, Hồ Biểu Chánh, Lý Chính Thắng, Đỗ Thị Đệ, Nguyễn Thị Biểu, Cao Văn Đạt, khu phố Mỹ Phú, khu phố An Lạc, khu phố An Định, khu phố Mỹ Thiện, phường Mỹ Trà, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cơi trụ trung thế tại trụ số 22 thuộc tuyến 477CL; Tháo và lắp 03 DS để thí nghiệm tại trụ số 23 thuộc tuyến 477CL	10/10/2026	6:25	10/10/2026	18:47	12.4	11417	SCTX
290	BINH TAO 1B	Một phần đường LTHG, phường Thới Sơn	Dời trụ hạ áp theo đề nghị KH Huỳnh Kim Sơn	10/10/2026	7:02	10/10/2026	13:27	6.4	226	
291	1P-50kVA Lộ 26-3.4	- Khu vực Lộ 26/3 từ Cầu Kinh Mới đến Cầu Mai Văn Đâu xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Lộ 26-3.4 tuyến 471-TH	10/10/2026	7:30	10/10/2026	13:44	6.2	30	
292	47157-7	Một phần ấp Thạnh Hòa Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng, căng dây trung áp chùng và phát quang nhánh 47157-7 Hiệp Trị	10/10/2026	7:40	10/10/2026	16:01	8.4	163	
293	AS An Hòa 2	Một phần khu vực ấp 2, xã An Hòa. .	Công ty Bách Khoa Lắp TBA 1P-75kVA trạm AS UB Xã An Hoà. Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện	10/10/2026	7:46	10/10/2026	14:29	6.7	133	ĐTXD 2026
294	Nghĩa Trang Bình Ninh	Một phần ấp Bình Phú, xã Bình Ninh	Thay điện kế định kỳ khách hàng	10/10/2026	8:00	10/10/2026	11:52	3.9	226	
295	474-7AL/98A/101/1.D5 Kênh Kháng Chiến 1 474-8/1-1/2AL	Toàn khu vực ấp Phú Hòa, xã An Hòa. .	Thay dây trung thế AC50mm2+3xAC70mm2 NR Kinh Kháng Chiến và NR Kênh Kháng Chiến 1 - Nối tuyến Phú Hòa	10/10/2026	8:08	10/10/2026	16:43	8.6	227	SCL 2026 BS
296	Kinh Ngang 3	Một phần ấp Tân Long, Long Thạnh, xã Chợ Gạo	Thay điện kế định kỳ khách hàng	10/10/2026	8:25	10/10/2026	8:53	0.5	39	
297	TBA 1P-25kVA NTTS VÕ VĂN HỒNG TRỤ 480THo/129/64/77/2	Mất điện khách hàng trạm NTTS Võ Văn Hồng và trạm NTTS Võ Văn Hồng 2	Kiểm định định kỳ trạm NTTS Võ Văn Hồng và trạm NTTS Võ Văn Hồng 2	10/10/2026	8:30	10/10/2026	11:22	2.9	1	
298	NR Tân Dương 482-7HN/77/1A.D6	chỉ mất điện 2 TBA chuyên dùng của khách hàng tại phường An Bình , Tỉnh Đồng Tháp	CTY Phát Đạt thực hiện công tác Nâng công suất TBA Cty Tân Dương 1 từ 3P-160KVA thành 3P-800KVA trụ 77/1 tuyến 482HN khu vực phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp thực hiện theo PCT:384/2026/ĐT-ĐHN	10/10/2026	8:40	10/10/2026	13:12	4.5	2	
299	TBA 3x1P-25kVA NTTS VÕ VĂN HỒNG 2 TRỤ 480THo/129/64/77/1	Mất điện khách hàng trạm NTTS Võ Văn Hồng và trạm NTTS Võ Văn Hồng 2	Kiểm định định kỳ trạm NTTS Võ Văn Hồng và trạm NTTS Võ Văn Hồng 2	10/10/2026	8:40	10/10/2026	11:30	2.8	1	
300	Long Thạnh 3	Một phần ấp Tân Long, Long Thạnh, xã Chợ Gạo	Thay điện kế định kỳ khách hàng	10/10/2026	8:56	10/10/2026	9:27	0.5	50	
301	Bệnh Viện	Một phần ấp Tân Long, Long Thạnh, xã Chợ Gạo	Thay điện kế định kỳ khách hàng	10/10/2026	9:30	10/10/2026	10:01	0.5	90	
302	NRTA 3P-22kV NTTS VÕ VĂN HỒNG 1	Mất điện khách hàng trạm NTTS Võ Văn Hồng 1	Kiểm định định kỳ trạm NTTS Võ Văn Hồng 1	10/10/2026	12:15	10/10/2026	13:53	1.6	1	
303	473BĐ, 474BĐ, 477BĐ, 478BĐ	Một phần Tỉnh Lộ 864, TL 870 thuộc phường Trung An, xã Kim Sơn	NCS trạm Lộ Vành Đai 2 lên 2x25kVA, CBM tụ bù trung áp + LBS, phát quang, bảo trì; Cty ENP;	11/10/2026	5:35	11/10/2026	19:27	13.9	18491	

			Lắp trạm 3x50kVA Cty TNHH Đăng Kiểm Ngôi Sao Xanh							
304	LBS_H19	Xã Tân Phước 1, 3 tỉnh Đồng Tháp	Cty TNHH Xuân Phát: Lắp tiếp địa lặp lại, tiếp địa thu sét, thu hồi trụ, khắc phục tồn tại lưới điện, từ trụ 74 đến trụ 157, Tổ VH Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, nâng cao đường dây chưa đạt độ tỉnh không, thay thùng điện kế hỏng, bể	11/10/2026	6:09	11/10/2026	17:00	10.9	6844	
305	477-7CL/300A/2T/A.D2 NR Trường THCS Mỹ Long 3LBFCO	Mất điện một phần khu vực ấp Mỹ Long 3, ấp Mỹ Long 4, ấp 4 xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH HBT Toàn Cầu thực hiện di dời trụ điện 110kV nằm trong phạm vi GPMB giao chéo với lưới điện 22kV từ trụ Từ trụ 300A/9T đến trụ 300A/10T	11/10/2026	6:55	11/10/2026	17:38	10.7	301	
306	NR 471CL/75A/2.D1Rec Cầu Sở XâyDựng	Một phần đường Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng, Lộ Hòa Đông, Thiên Hộ Dương, Lê Văn Cử, Võ Văn Trị, Nguyễn Văn Tre, Lò Rèn, Lộ Hòa Tây, Bà Bướm, Nguyễn Hữu Kiến, khu phố Thuận Phát, khu phố Thuận An, khu phố Hòa Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH Minh Thanhcông tác: Thay dây trung thế từ trụ số 75A/4 đến trụ số 75A/4/45 thuộc NR 471-7CL/75A/4/3.D1 Hòa Thuận tuyến 471CL	11/10/2026	7:00	11/10/2026	17:29	10.5	2530	SCTX
307	47422-7	Một phần ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh	Dựng trụ, kéo dây, kết lưới lắp trạm 1x560kVA Cty TNHH cơ Khí KT cao Thịnh Phát	11/10/2026	7:00	11/10/2026	16:22	9.4	64	
308	Bà Bèo 73	Một phần ấp kênh 2A, xã Tân Phước 3	Cty TNHH Xuân Phát: dời đường dây hạ thế qua trụ mới từ trụ 73A đến trụ 75	11/10/2026	7:05	11/10/2026	16:15	9.2	83	
309	Khóm Thuận Phú 3P-250kVA	Một phần đường Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng, Lộ Hòa Đông, Thiên Hộ Dương, Lê Văn Cử, Võ Văn Trị, Nguyễn Văn Tre, Lò Rèn, Lộ Hòa Tây, Bà Bướm, Nguyễn Hữu Kiến, khu phố Thuận Phát, khu phố Thuận An, khu phố Hòa Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH Minh Thanhcông tác: Thay dây trung thế từ trụ số 75A/4 đến trụ số 75A/4/45 thuộc NR 471-7CL/75A/4/3.D1 Hòa Thuận tuyến 471CL	11/10/2026	7:10	11/10/2026	17:20	10.2	138	SCTX
310	G35	01 phần xã Thanh Hưng , 01 phần xã Mỹ Đức Tây, 01 Phần Xã Mỹ Lợi	Hoán chuyển TBA non quá tải, XNTNĐ Đồng ThápCBM thiết bị và TBA, Cty Thái Hảithực hiện công trình ĐTXD, Cty Thịnh Vượngđấu nối trạm khách hàng trụ 341 QL1A	11/10/2026	7:15	11/10/2026	17:14	10.0	12204	
311	01LBFCO NR Cái Tắc - Nhà Thờ 476-12/3TH	- Khu vực Rạch Cái Tắc - Nhà Thờ xã Lấp Vò.	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới các trạm thuộc NR Cái Tắc tuyến 476-TH	11/10/2026	7:22	11/10/2026	18:10	10.8	323	
312	476CB/48/3B.D25. Cầu Khang Phúc-Đường huyện 71	- Một phần các ấp Mỹ Trung, Mỹ Thuận, Mỹ Phú A, Mỹ Chánh A, xã Hội Cư. - Một phần ấp Mỹ Trinh B, xã Hậu Mỹ.	Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.	11/10/2026	7:24	11/10/2026	18:42	11.3	6392	
313	473CB	- Một phần các ấp Mỹ Chánh B, xã Hội Cư. - Một phần ấp 8, 9A, 9B xã Mỹ Thành.	Hạ dung lượng tụ bù GT15 xuống còn 600kVar, Hạ dung lượng tụ bù GT37 xuống còn 900kVar, Nâng dung lượng GT14 lên thành 1200kVAr, Di dời tụ bù GT21 đến lắp giữa khoảng trụ từ 20-25 và hạ dung lượng còn 600kVar; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV	11/10/2026	7:26	11/10/2026	19:40	12.2	4366	

			Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.							
314	47172-7 1	Một phần ấp Tân Phú xã Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông hoán chuyển TBA Trạm Bơm Cống Lồ Ồ, TBA UB Tân Phú Đông	11/10/2026	7:31	11/10/2026	12:28	5.0	769	
315	473-7HN/32.D6 Tránh Quốc Lộ 30	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ nhà hàng Hoàng Yến đến trạm bơm Ông Thả, khu vực dọc kênh Ba Ánh và khu vực đường tránh QL 30.	Dựng trụ đệm BTLT 16m lắp xà sứ và căng dây NR Trạm sạc V-Green Tại trụ 43A tuyến 474HN	11/10/2026	7:33	11/10/2026	16:20	8.8	401	
316	47171-7	Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Thới	Điện lực Tân Phú Đông hoán chuyển TBA Trạm Bơm Cống Lồ Ồ, TBA UB Tân Phú Đông để đảm bảo yêu cầu cấp điện.	11/10/2026	7:45	11/10/2026	16:27	8.7	276	
317	DS 474-2HN/35.D6 LBS 474HN/35.D6 Bệnh Viện Hồng Ngự	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ nhà hàng Hoàng Yến đến trạm bơm Ông Thả, khu vực dọc kênh Ba Ánh và khu vực đường tránh QL 30.	Dựng trụ đệm BTLT 16m lắp xà sứ và căng dây NR Trạm sạc V-Green Tại trụ 43A tuyến 474HN	11/10/2026	7:46	11/10/2026	16:24	8.6	1743	
318	Cơ Khí - 160kVA	Mất điện trạm chuyên dùng	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 160kVA Cơ khí	11/10/2026	7:53	11/10/2026	8:55	1.0	1	
319	AN THÁI ĐÔNG 1-23	Một phần xã Mỹ Lợi	Cty Thái Hải đấu nối đường dây XDM dọc QL1A	11/10/2026	7:55	11/10/2026	16:34	8.7	189	
320	47108-7	Mất điện trạm chuyên dùng	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA kVA Công ty Vinaxo 2	11/10/2026	14:22	11/10/2026	15:44	1.4	1	
321	Bồ Đề	Một phần ấp Xóm Đình Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản Lý Vận Hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Bồ Đề	12/10/2026	7:00	12/10/2026	11:57	5.0	179	
322	D359	Đường Tỉnh 879, phường Đạo Thạnh	Cty 19/5 Thay trụ 16 m; Tổ QLVH NCS trạm Long Hòa 3A từ 50kVA lên 2x37,5 kVA; NCS trạm Long Hòa 8 từ 37,5kVA lên 2x37,5kVA; NCS trạm Lộ Cột Cờ 1 từ 37,5kVA lên 50kVA , phát quang	12/10/2026	7:02	12/10/2026	17:49	10.8	1535	
323	ẤP 1 LÁNG BIỂN	Một phần khu vực ấp Láng Biển 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	Cty Minh Thanh Tháo gở thu hồi TBA 1P-50kVA Ấp 1 Láng Biển và chuyển đấu nối lưới hạ từ TBA 1P sang TBA 3P-250kVA XDM	12/10/2026	7:36	12/10/2026	15:09	7.6	74	
324	CD_1P-25kVA Lê Minh Hùng	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Lợi A, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây 2xAV50 bằng ABC2x50, thay hộp điện kế khách hàng từ trụ 140/54 đến trụ 140/70 tuyến 471-TH	12/10/2026	7:41	12/10/2026	17:20	9.7	1	
325	3LBFCO 481-7AH/51AA/1.D9 Cty Bảo Anh	Khu vực nhà máy thuộc trạm Bảo Anh, Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Tháo gỡ NR và trạm biến áp Bảo Anh và đấu nối NR và trạm biến áp Nguyên Loan Mỹ Linh	12/10/2026	7:48	12/10/2026	15:35	7.8	1	
326	471SĐ/67/3 Vòng Đai 3P-400kVA	Một phần đường Hùng Vương, một phần đường Nguyễn Văn Phát, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc xử lý cáp xuất hạ áp sau CB trạm Vòng Đai	12/10/2026	7:50	12/10/2026	11:03	3.2	269	
327	1P-37,5kVA Lộ 26/3 - 5	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Lợi A, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây 2xAV50 bằng ABC2x50, thay hộp điện kế khách hàng từ trụ 140/54 đến trụ 140/70 tuyến 471-TH	12/10/2026	7:51	12/10/2026	17:25	9.6	63	

328	THT THẠNH PHÁT	Một phần khu vực ấp Láng Biển 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	Cty Minh Thanh Tháo gở thu hồi TBA 1P-50kVA Ấp 1 Láng Biển và chuyển đấu nối lưới hạ từ TBA 1P sang TBA 3P-250kVA XDM	12/10/2026	7:52	12/10/2026	15:35	7.7	1	
329	CD_1P-50kVA TB Hồ Thanh Long	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Lợi A, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây 2xAV50 bằng ABC2x50, thay hộp điện kế khách hàng từ trụ 140/54 đến trụ 140/70 tuyến 471-TH	12/10/2026	7:58	12/10/2026	17:25	9.5	1	
330	An Lạc A	Một phần ấp An Lạc xã Lương Hòa Lạc	Thu hời trụ vuông 7,5,, di dời điện kế qua trụ mới	12/10/2026	8:00	12/10/2026	10:02	2.0	79	
331	TBA 1P-50kVA Cầu Cây Chôm	Khu vực từ Cầu Cây Chôm đến Cầu Phú Thạnh thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA; Thay TI TNĐK trạm Cầu Cây Chôm	12/10/2026	8:04	12/10/2026	9:22	1.3	48	
332	1P-75kVA Phước Thắng	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hòa, ấp Long Thành A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Dựng trụ BTLT 8,5m thuộc lưới hạ thế TBA Phước Thắng	12/10/2026	8:05	12/10/2026	11:26	3.4	139	
333	Bình Lợi 3 1P-50kVA	- Khu vực Tổ điện xã Bình Thành cũ thuộc xã Lấp Vò.	Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt trạm Bình Lợi 3 tuyến 474-TH	12/10/2026	8:15	12/10/2026	9:00	0.8	2	
334	CẢ MÍT-22	Một phần ấp Mỹ Lợi B xã Long Tiên đoạn từ chợ Cả Mít đến chợ Ba Dầu	Lắp thùng CB, cáp trạm, TI, điện kế trạm Cả Mít 25, cắt dừng lưới hạ áp	12/10/2026	8:29	12/10/2026	11:55	3.4	222	
335	Hạt Điều	Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành	Căng dây trung hòa chùng	12/10/2026	8:32	12/10/2026	9:15	0.7	190	
336	TBA 1P-50kVA Ông Kế	Khu vực Rạch Ông Kế thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA trạm Ông Kế	12/10/2026	8:35	12/10/2026	9:24	0.8	69	
337	CDC Bình Hàng Trung - 3P-250kVA	Một phần khu vực ấp 4, xã Bình Hàng Trung	Thay điện kế định kỳ khách hàng	12/10/2026	8:35	12/10/2026	12:58	4.4	245	
338	3DS PĐ 476-7TN/87.D5 476-10.TN	Một phần khu vực ấp C, xã Phú Cường	Xử lý 3 DS do tiếp xúc không tốt tại trụ 177 tuyến 476TN	12/10/2026	8:56	12/10/2026	11:30	2.6	687	
339	476-7TN/230A.D2 PĐ Đường ĐT 857	Một phần khu vực ấp Mười Tạ, ấp Gáo Giồng xã Phong Mỹ	Xử lý 3 DS do tiếp xúc không tốt tại trụ 177 tuyến 476TN	12/10/2026	8:59	12/10/2026	11:22	2.4	1041	
340	Bình Thạnh 1 - 3P-250kVA	Một phần khu vực ấp Bình Phú Lợi, xã Mỹ Hiệp	Nâng độ cao đường dây hạ thế, tăng cường chằng trụ điện hạ thế	12/10/2026	9:00	12/10/2026	10:15	1.3	295	
341	Bình Hoà 2	Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành	Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế	12/10/2026	9:20	12/10/2026	10:33	1.2	155	
342	Bình Lợi 5 1P-25kVA	- Khu vực Tổ điện xã Bình Thành cũ thuộc xã Lấp Vò.	Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt trạm Bình Lợi 5 tuyến 474-TH	12/10/2026	9:30	12/10/2026	10:14	0.7	2	
343	TBA 1P-37.5kVA Ấp Phú Hội Xuân	Khu vực từ Đình Phú Long đến Rạch Cây Xanh thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA trạm Ấp Phú Hội Xuân	12/10/2026	10:02	12/10/2026	10:32	0.5	55	
344	TBA 1P-50kVA Xẻo Ông Son 2	Khu vực cuối Rạch Xẻo Ông Son thuộc xã Tan Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA; Thay ĐK, TI trạm Xẻo Ông Son 2	12/10/2026	10:32	12/10/2026	11:29	1.0	60	
345	3LBFCO NR An Thạnh 1 473-10/2TH	- Một phần ấp An Thạnh và nhà máy Năm Thâu xã Lấp Vò.	Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt và LA+FCO trạm An Thạnh 1 tuyến 473-TH	12/10/2026	10:50	12/10/2026	11:30	0.7	2	
346	47590-7	Một phần ấp Điền Lợi, Xã Chợ Gạo	Phát quang cây xanh chạm vào đường dây	12/10/2026	13:30	12/10/2026	16:15	2.8	149	
347	TBA 1P-25kVA Rạch Ông Phó	Khu vực từ Rạch Cây Xanh đến Rạch Ông Phó thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA trạm Rạch Ông Phó	12/10/2026	13:32	12/10/2026	14:01	0.5	37	
348	Bình Thạnh 2 - 1P-100kVA	Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hiệp	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-100kVA Bình Thạnh 2	12/10/2026	13:35	12/10/2026	13:55	0.3	110	

349	Cầu Tân Thành 3	Một phần ấp Chợ, ấp Láng, ấp Hộ Xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Cầu Tân Thành 3	12/10/2026	13:47	12/10/2026	16:49	3.0	49	
350	478AH/88/18/3/16 Thông Lưu 1P-75kVA	Một phần đường rạch Thông Lưu, phường Sa Đéc.	Cơi đầu trụ BTLT 8.5m hạ thế độc lập trạm Thông Lưu	12/10/2026	13:48	12/10/2026	15:52	2.1	94	
351	Bắc Vàm Cống 3P-320kVA TTND Vàm Cống 2	- Khu vực Chợ Vàm Cống cũ và Phà Vàm Cống cũ xã Lấp Vò.	Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt trạm Bắc Vàm Cống tuyến 473-TH	12/10/2026	13:54	12/10/2026	16:52	3.0	1	
352	TBA 1P-50kVA Rạch Cây Xanh	Khu vực Rạch Cây Xanh thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA trạm Rạch Cây Xanh	12/10/2026	14:01	12/10/2026	14:22	0.4	87	
353	Kim Sơn A	Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành	Căng dây trung hòa chùng	12/10/2026	14:03	12/10/2026	14:28	0.4	292	
354	Bình Mỹ B2-1 - 3P-160kVA	Một phần khu vực ấp Bình Mỹ B, xã Mỹ Hiệp	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-160kVA Bình Mỹ B2-1	12/10/2026	14:10	12/10/2026	14:50	0.7	94	
355	Trần Phủ B	Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành	Xử lý mối nối trung hòa	12/10/2026	14:42	12/10/2026	16:05	1.4	131	
356	Thủy sản Ông Chùm 1 - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp Bình Tân, xã Mỹ Hiệp	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-37,5kVA Thủy Sản Ông Chùm 1	12/10/2026	15:00	12/10/2026	15:15	0.3	66	
357	3LBFCO 474-7SĐ/43A/2.D9 Quốc Lộ 80	Một phần đường Quốc Lộ 80, khu vực rạch Ngã Cạy, rạch Năm Nghi, ngọn Năm Nghi, xã Tân Dương.	Điện lực Sa Đéc dựng trụ, tháp ngọn trụ BTLT, lắp xà, sứ, phụ kiện.	13/10/2026	6:31	13/10/2026	15:59	9.5	1545	
358	Cả Đức 2 3P-250kVA	Một phần đường Cái Sao, Kinh Cả Đức, từ tổ 18 đến tổ 20, khu phố Tân Nhất, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ hạ thế	13/10/2026	7:02	13/10/2026	10:48	3.8	178	
359	47170-7	Một phần Ấp 6, xã Long Hưng	CBM trạm Ấp 6 Tam Hiệp 1, Ấp 6 TH3, Tam Hiệp 4, Trần Văn Vũ+ phát quang	13/10/2026	7:05	13/10/2026	11:10	4.1	492	
360	03DS PĐ 471-12TH	- Tỉnh lộ 848 từ Cầu Thầy Lâm đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Rạch Ngã Cái, Kinh Hùng Cường thuộc xã Lấp Vò và xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc công tác dựng trụ, thay dây trung thế	13/10/2026	7:10	13/10/2026	19:41	12.5	728	
361	Ấp Đạo 1	Một phần khu phố 3 và 5, phường Gò Công và khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Sơn Qui.	Khắc phục các vị trí nguy hiểm	13/10/2026	7:30	13/10/2026	17:34	10.1	380	
362	Ngã Tư Hòa Bình	Một phần ấp Thạnh An, Bình Phan, Xã An Thạnh Thủy	Thay điện kế định kỳ	13/10/2026	7:35	13/10/2026	11:33	4.0	233	
363	Ấp Đạo 2	Một phần khu phố 3 và 5, phường Gò Công và khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Sơn Qui.	Khắc phục các vị trí nguy hiểm	13/10/2026	7:39	13/10/2026	17:27	9.8	279	
364	vành Đai Bắc 3	Một phần khu phố 3 và 5, phường Gò Công và khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Sơn Qui.	- Xử lý vị trí nguy hiểm theo công văn số 240/KT	13/10/2026	7:39	13/10/2026	17:20	9.7	7	
365	47479-7	Mất điện một phần khu vực ấp 5, ấp Thống nhất, xã An Hữu	Nâng cấp 1pha lên 3 pha và lắp trạm 560kVA nhánh rẽ 47479-7 Phục vụ Cao tốc	13/10/2026	7:40	13/10/2026	12:50	5.2	74	
366	Bà Phó 3	Một phần khu phố 3 và 5, phường Gò Công và khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Sơn Qui.	Khắc phục các vị trí nguy hiểm	13/10/2026	7:45	13/10/2026	17:07	9.4	102	

367	Ấp Đạo 3	Một phần khu phố 3 và 5, phường Gò Công và khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Sơn Qui.	Khắc phục các vị trí nguy hiểm	13/10/2026	7:50	13/10/2026	17:21	9.5	205	
368	Cụm Dân Cư Đông Mỹ 3 X1P-75kVA	Một phần khu vực ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	13/10/2026	7:51	13/10/2026	14:22	6.5	263	
369	TDC ẤP 4 LÁNG BIỂN 1	Một phần khu vực ấp Láng Biển 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	Cty Minh Thanh Tháo gở thu hồi TBA 1P-50kVA TDC Ấp 4 Láng Biển số 1 và chuyển đấu nối lưới hạ từ TBA 1P sang TBA 3P-250kVA XDM	13/10/2026	7:55	13/10/2026	15:18	7.4	26	
370	476-7TM/172/61.D3 NR TDC ẤP 4 LÁNG BIỂN	Một phần khu vực ấp Láng Biển 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	Cty Minh Thanh Tháo gở thu hồi TBA 1P-50kVA TDC Ấp 4 Láng Biển số 1 và chuyển đấu nối lưới hạ từ TBA 1P sang TBA 3P-250kVA XDM	13/10/2026	8:02	13/10/2026	14:41	6.7	96	
371	47228-7	Một phần ấp Vạn Thành Xã Tân Hòa; ấp Kinh Trên Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất và phát quang nhánh 47228-7 Kênh Trần Văn Dõng và Công ty TNHH XLĐ Hoài Dung Dời trụ trung áp theo yêu cầu của khách hàng Lê Văn Mạnh	13/10/2026	8:03	13/10/2026	16:46	8.7	116	
372	47139-7	Một phần ấp Bình Hưng, Xã An Thạnh Thủy	Tháo gở trạm 1x100kVAS XTL bà Trần Thị Hoàng	13/10/2026	8:05	13/10/2026	8:30	0.4	228	
373	LƯƠNG VĂN NGUYỄN 10	Một phần ấp Bắc xã Tân Phú khu vực Đường Lê Văn Dành	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng, ép lại mối nối, mé cây xanh	13/10/2026	8:07	13/10/2026	16:39	8.5	102	
374	Bình Hàng Trung A1 - 1P-75kVA	Một phần khu vực ấp 4, xã Bình Hàng Trung	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-75kVA Bình Hàng Trung A1	13/10/2026	8:15	13/10/2026	8:51	0.6	88	
375	MV476TN-474QT/46/107/121.D2 MV Lung Môn 3LBFCO	Một phần khu phố 13 Phường Mỹ Ngãi, một phần ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ	ĐL Mỹ Thọ di dời trụ điện	13/10/2026	8:29	13/10/2026	17:49	9.3	435	
376	Bà Bèo 56	Một phần ấp kênh 2A Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Tháp đà nâng cao đường dây hạ thế vượt sông trụ 56 - 56/1 trạm Bà bèo 56	13/10/2026	8:30	13/10/2026	16:45	8.3	73	
377	NMN Mỹ Hiệp - 3P-100kVA	Toàn Bộ TBA 3P-100kVA NMN Mỹ Hiệp	Công ty TNHH Minh Thanh Nâng Công suất MBA 3P-100kVA NMN Mỹ Hiệp lên thành 3P-160kVA	13/10/2026	8:35	13/10/2026	17:05	8.5	1	
378	PĐ 476THo/120.D7 NGÃ BA SA RÀI TRỤ 476THo/120	Mất điện toàn bộ khách hàng từ ngã ba bến xe Hùng Cường dài đến công ty ADC thuộc ấp 1 xã Tân Thành B cũ và toàn bộ ấp Đuôi Tôm thuộc xã Tân Hộ Cơ.	Công ty THHH XDĐ Huỳnh Minh Trí di dời trụ, đựng trụ từ trụ 218A đến 218A/1 PĐ 476-2THo/151.D7, tuyến 476-THo.	13/10/2026	8:37	13/10/2026	15:09	6.5	1913	
379	TBA UB Phú Thuận B	Một phần khu vực ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm, cắt lưới hạ thế, lắp đà cơi hạ thế trạm UB Phú Thuận B Tại trụ 192 và từ trụ 190 đến trụ 197 tuyến 477PC	13/10/2026	9:01	13/10/2026	14:59	6.0	194	
380	REC PĐ 478-11TH Vĩnh Thuận	- Tỉnh lộ 852B từ Cầu Vĩnh Thuận đến Ngã Ba Vĩnh Thạnh thuộc xã Lấp Vò	Cty Cửu Long Dựng trụ, đấu nối NR 3P-22kV và TBA 3P-1500kVA Tài Duy Phát tuyến 478-TH	13/10/2026	9:02	13/10/2026	12:37	3.6	412	
381	HKD BUÔN BÁN TRÁI CÂY QUỐC THẮNG	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Bùi Quốc Thắng	Thay định kỳ HTĐĐ trạm biến áp Bùi Quốc Thắng	13/10/2026	9:10	13/10/2026	10:05	0.9	1	

382	Ông Hai - 37,5kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 2x1P-15kVA Ông Hai	13/10/2026	9:30	13/10/2026	9:58	0.5	50	
383	TRAM THU PHI AN THAI TRUNG 2	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng TRAM THU PHI AN THAI TRUNG 2	Thay định kỳ HTĐĐ trạm biến áp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ KHAI THÁC CẦU ĐƯỜNG CII	13/10/2026	9:50	13/10/2026	10:39	0.8	1	
384	TRANG TRÍ NỘI THẤT CHÍ DŨNGNGUYỄN CHÍ TÂM	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Chí Tâm	Thay định kỳ HTĐĐ trạm biến áp Nguyễn Chí Tâm	13/10/2026	10:20	13/10/2026	11:21	1.0	1	
385	474SĐ/62/1 Ông Duyệt 3P-250kVA	Khu vực cơ sở thuộc trạm Ông Duyệt, Đường ĐT 853, xã Tân Dương	Bảo trì thay TI trạm Ông Duyệt đến hạn kiểm định	13/10/2026	10:22	13/10/2026	12:05	1.7	1	
386	BÀ TỒN 11	Một phần ấp Phú Quới, xã Bình Phú	Phối hợp XNDV Đồng Tháp thực hiện tháo gỡ giàn tụ bù 475CB/110/T.D25	13/10/2026	10:30	13/10/2026	10:54	0.4	46	
387	Xẻo Muồng ĐT 850-2 1P-50KVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Long 4, ấp 4 xã Mỹ Hiệp	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Xẻo Muồng ĐT 850-2	13/10/2026	10:32	13/10/2026	11:03	0.5	41	
388	CTY TNHH HƯƠNG VỊ ĐÔNG NAM Á	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông sản hương vị Đông Nam Á	Thay định kỳ HTĐĐ trạm biến áp Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông sản hương vị Đông Nam Á	13/10/2026	10:50	13/10/2026	11:20	0.5	1	
389	TRẦN THỊ NHƯ Ý	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trần Thị Như Ý	Thay định kỳ HTĐĐ trạm biến áp Trần Thị Như Ý	13/10/2026	11:48	13/10/2026	13:23	1.6	1	
390	47297-7	Một phần Ấp 1, xã Long Hưng	CBM trạm Ấp 14 Tam Hiệp, Ấp 14-1 Tam Hiệp + phát quang	13/10/2026	13:05	13/10/2026	16:15	3.2	413	
391	NGUYỄN HOÀNG MINH	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Hoàng Minh	Thay định kỳ HTĐĐ trạm biến áp Nguyễn Hoàng Minh	13/10/2026	13:15	13/10/2026	13:45	0.5	1	
392	LÊ VĂN QUYÊN	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng LÊ VĂN QUYÊN	Thay định kỳ HTĐĐ trạm biến áp Lê Văn Quyên	13/10/2026	13:35	13/10/2026	15:50	2.3	1	
393	THÁNH THẤT CAO ĐÀI	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thánh Thất Cao Đài	Thay định kỳ HTĐĐ trạm biến áp Thánh Thất Cao Đài An Hữu	13/10/2026	14:15	13/10/2026	14:45	0.5	1	
394	XX THANH HỒNG 1	Một phần ấp An Thiện, xã Hội Cư	Phối hợp XNDV Đồng Tháp thực hiện lắp mới giàn tụ bù 475CB/33/T.D25 - 6x200kVAr	13/10/2026	14:30	13/10/2026	16:50	2.3	37	
395	BÀ ĐẮC 1	Một phần ấp An Thiện, xã Hội Cư	Phối hợp XNDV Đồng Tháp thực hiện lắp mới giàn tụ bù 475CB/33/T.D25 - 6x200kVAr	13/10/2026	14:30	13/10/2026	16:50	2.3	33	
396	BÀ ĐẮC 13	Một phần ấp An Thiện, xã Hội Cư	Phối hợp XNDV Đồng Tháp thực hiện lắp mới giàn tụ bù 475CB/33/T.D25 - 6x200kVAr	13/10/2026	14:30	13/10/2026	16:50	2.3	28	
397	PĐ 471SH/294.D11 Ao Sen LBS; PĐ 475SĐ/231A.D11 CDC Hòa Long LBS	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây trung thế từ trụ 306 đến trụ 306/1 tuyến 471-SH. Thu hồi TBA; Sang dây hạ thế từ trụ cũ sang trụ XDM thuộc TBA Cầu Mới từ trụ 306 đến 315 tuyến 471SH. Di dời lưới trung hạ thế NR Vàm Kinh Xáng	14/10/2026	6:35	14/10/2026	16:54	10.3	14830	
398	Recloser 472AH/55.D9 Sóng Rắn; Recloser 481AH/54.D9 Tân Dương	Một phần đường ĐT 852, cụm dân cư xã Tân Dương, khu vực chợ Tân Dương, khu vực đường tắc Hậu Thành, Mương Ngay, Lộ Làng, một phần đường Phan Văn Bảy, xã Tân Dương.	Điện lực Sa Đéc dựng trụ, tháp ngọn trụ BTLT, lắp xà, sứ, phụ kiện	14/10/2026	7:03	14/10/2026	17:35	10.5	2036	
399	47215-7	Một phần Ấp 5, xã Long Hưng và Khu Phố Long Hưng, Phường Trung An	NCS trạm Ấp 5 Tam Hiệp 2 từ 37,5kVA lên 2x37,5 kVA + phát quang	14/10/2026	7:10	14/10/2026	11:50	4.7	414	

400	476AL, 478AL	Một phần khu vực ấp An Thịnh, ấp 3, xã An Long. Một phần khu vực ấp Long Phú, ấp Long Thành, xã Phú Thọ.	Công ty 19/5 Thay dây trụng thế AxACXH240mm2 và 3xAC240mm2 Tuyến 477-AL	14/10/2026	7:21	14/10/2026	17:29	10.1	1435	
401	NR 476-7CL/60/1.D1 Cầu Cần Lô 2 LB.FCO T.60/1	Một phần đường Dal Rạch Bà Mụ, tổ 18, khu phố Nhị Mỹ, khu phố Nguyễn Cử, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Di dời đường dây trung hạ thế vướng cầu đang thi công từ trụ số trụ 60/1A đến trụ số 60/1A/1	14/10/2026	7:30	14/10/2026	13:22	5.9	191	
402	47123-7	Một phần ấp Trung, ấp Nam, ấp Rạch Bùn, ấp Bắc 1, ấp Mới Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản Lý Vận Hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, phát quang Nhánh Cống Rạch Bùn	14/10/2026	7:30	14/10/2026	16:55	9.4	658	
403	BÀ PHÓ 6	Một phần khu phố 5 phường Gò Công và khu phố Long Mỹ phường Bình Xuân và Khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Sơn Qui	Khắc phục các vị trí nguy hiểm	14/10/2026	7:32	14/10/2026	15:08	7.6	173	
404	Bà Phó 5	Một phần khu phố 5 phường Gò Công và khu phố Long Mỹ phường Bình Xuân và Khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Sơn Qui	Khắc phục các vị trí nguy hiểm	14/10/2026	7:47	14/10/2026	15:05	7.3	70	
405	Lộ Xoài	Một phần ấp Bình An, Xã Chợ Gạo	Thay điện kế định kỳ	14/10/2026	7:50	14/10/2026	10:58	3.1	204	
406	Vành Đai Bắc 4	Một phần khu phố 5 phường Gò Công và khu phố Long Mỹ phường Bình Xuân và Khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Sơn Qui	Khắc phục các vị trí nguy hiểm	14/10/2026	7:51	14/10/2026	15:00	7.2	9	
407	Kho Dầu	Một phần khu phố 5 phường Gò Công và khu phố Long Mỹ phường Bình Xuân và Khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Sơn Qui	Khắc phục các vị trí nguy hiểm	14/10/2026	7:54	14/10/2026	14:53	7.0	91	
408	Vành Đai Bắc 2	Một phần khu phố 5 phường Gò Công và khu phố Long Mỹ phường Bình Xuân và Khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Sơn Qui	Khắc phục các vị trí nguy hiểm	14/10/2026	7:57	14/10/2026	14:57	7.0	125	
409	Rạch Lá	Một phần khu phố Xóm Dinh và Gò Tre - phường Long Thuận	Di dời trụ hạ áp để mở rộng đường dự án Đường cắp kênh 8 Đạm	14/10/2026	7:58	14/10/2026	17:19	9.4	69	
410	Chợ Cũ	Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình	Xử lý mối nối hạ thế	14/10/2026	7:58	14/10/2026	9:45	1.8	142	
411	TBA NTTS Lê Văn Khan	Một phần khu vực trạm NTTS Lê Văn Khan ấp Phước Tiền xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm NTTS Lê Văn Khan Tại trụ 270/13/1 tuyến 480-HN	14/10/2026	8:10	14/10/2026	9:06	0.9	1	
412	476CL/193/6.D2 NR Ba Sao Đường Thét LBS	Toàn bộ khu vực ấp Thiện Từ, ấp Thiện Đức, ấp Thiện Mỹ, ấp Thiện Phước, ấp kỳ Son, ấp Cây Dông, xã Ba Sao	Công ty TNHH XD Điện Tuấn Lộc Đồng Tháp di dời trụ điện số 193/31/134	14/10/2026	8:14	14/10/2026	17:03	8.8	4565	
413	Ông Bầu 1 - 3P-250kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ	Di dời trụ điện số 88/12/1, ĐL Mỹ Thọ thay công tơ khách hàng	14/10/2026	8:14	14/10/2026	14:57	6.7	192	
414	47380-7-> 473-7CLa/24/45/30/2B.D15	Một phần các khu phố Phú Hòa, Mỹ Phú phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp, băng keo mối hở	14/10/2026	8:20	14/10/2026	12:55	4.6	245	
415	NR Mương Xã Chính NR 479-7HN/79/10.D6	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ Cầu Cả Chanh đến cầu Chen	Cty TNHH XDĐ Quốc Tĩnh Nâng cao lưới điện trung thế Tại trụ 79/10/11A tuyến 479HN	14/10/2026	8:31	14/10/2026	9:35	1.1	461	
416	TBA NTTS Trần Thị Vân	Một phần khu vực trạm NTTS Trần Thị Vân Ấp 2 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm NTTS Trần Thị Vân Tại trụ 310/1 tuyến 480-HN	14/10/2026	9:13	14/10/2026	10:02	0.8	1	
417	Chợ Tân Phú	Một phần ấp Tân Hòa B, xã Thanh Bình	Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế, Hạ thế chạm máy tole	14/10/2026	10:13	14/10/2026	10:45	0.5	116	

418	47302-7	Một phần Ấp Nhơn Huề xã Long Hưng	NCS trạm Ấp 2 Trường Cuộc Sống Mới, từ 2x15kVA lên 2x25kVA + phát quang	14/10/2026	13:05	14/10/2026	16:05	3.0	64	
419	Mương Mán 3	Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành	Sửa trụ nghiên, trung hòa chùng	14/10/2026	13:12	14/10/2026	13:43	0.5	20	
420	TDC Tân Phú 1A	Một phần ấp Tân Hòa B, xã Thanh Bình	Thay kẹp dừng hạ thế bể	14/10/2026	14:02	14/10/2026	14:33	0.5	74	
421	Mương Mán	Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành	Sửa trụ nghiên, trung hòa chùng	14/10/2026	14:06	14/10/2026	14:28	0.4	61	
422	480-7HN/164/1A.D8 DNTN ÚT CÔNG	Một phần khu vực trạm DNTN Út Công ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm DNTN Út Công , DNTN Út Công 1 Tại trụ 164A/4, 164A/5 tuyến 480-HN	14/10/2026	14:23	14/10/2026	16:08	1.8	2	
423	47962-7	Một phần ấp Bình Hưng Thượng, Bình Ninh, Xã Bình Ninh	Khắc phục thiếu sót và sang lưới hạ áp, điện kế khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới, và thu hồi trụ cũ	15/10/2026	7:00	15/10/2026	17:26	10.4	494	
424	Bình Hòa A 1	Một phần ấp Bình Thuận, Xã Chợ Gạo	Thay điện kế định kỳ	15/10/2026	7:00	15/10/2026	13:29	6.5	193	
425	NGUYEN VAN PHAT	Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố Thuận Thạnh phường Thới Sơn	Dời lưới hạ áp + điện kế qua trụ mới	15/10/2026	7:05	15/10/2026	16:50	9.8	139	
426	THOI BINH-THOI SON	Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố Thuận Thạnh phường Thới Sơn	Dời lưới hạ áp + điện kế qua trụ mới	15/10/2026	7:09	15/10/2026	16:45	9.6	48	
427	Muôn Nghiệp	Một phần khu phố Muôn Nghiệp, phường Sơn Qui	Di dời trụ hạ áp theo cầu Ông Nguyễn Văn Thạch	15/10/2026	7:30	15/10/2026	14:37	7.1	110	
428	LBS PĐ 471-13TH PĐ Vĩnh Thạnh - Bắc Cao Lãnh	- Tỉnh lộ 848 từ Cống Rạch Chùa Cạn đến Cầu Cai Châu, nhà máy nước đá Hoàng Minh, Chợ Cai Châu, Rạch Đồn Điền, Rạch Ngã Cái, Rạch Ngã Ba Đình thuộc xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc công tác thay trụ, thay dây, lắp đặt thiết bị.	15/10/2026	7:33	15/10/2026	17:12	9.7	2239	
429	LBFCO 480-7CB/47.D25 QL1A - Cầu Trà Lọt	Một ấp Hòa Hảo, xã Cái Bè.	Di dời lưới điện	15/10/2026	7:47	15/10/2026	16:24	8.6	105	
430	4790-7	Một phần Ấp Mỹ Thới, Phú Xuân xã Thạnh Phú đoạn đường Huyện Lộ 65 và đường kênh Ban Dày, Kênh Nguyễn Văn Tiếp	Di dời, thay trụ trung thế, thi công cáp ngầm trung hạ thế	15/10/2026	7:50	15/10/2026	16:39	8.8	1916	
431	4796-7	Một phần khu phố Mỹ Luận Phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cai Lậy thực hiện cắt điện nhánh 4796-7 phục vụ công tác phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp,lắp trạm Mỹ Đa 22 giải quyết quá tải trạm Mỹ Đa 26	15/10/2026	8:01	15/10/2026	16:32	8.5	778	
432	Bà Bèo 66	Một phần Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Tháp đà nâng cao đường dây hạ thế vượt sông trụ 62A - 62A/1, trụ 62/10 đến trụ 62/14 đường dây hạ thế trạm Bà bèo 66	15/10/2026	8:10	15/10/2026	11:00	2.8	225	
433	TTND MỸ QUÝ 1A	Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm TTND Mỹ Quý 1A theo KH SCTX 2026	15/10/2026	8:14	15/10/2026	8:50	0.6	44	SCTX
434	47177-7 1	1 phần ấp Bà Từ ,1 phần ấp Bà tiên Xã Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông thực hiện di dời tụ bù ứng động KT8	15/10/2026	8:17	15/10/2026	15:12	6.9	121	
435	Chợ CDC Tân Hội Trung - 3x1P-100kVA	Một phần khu vực ấp 1T, xã Bình Hàng Trung	ĐL Mỹ Thọ thay công tơ khách hàng	15/10/2026	8:21	15/10/2026	14:56	6.6	296	

436	VĂN CANG 6	Một phần ấp Phú Lợi, xã Bình Phú	Phối hợp XNDV Đồng Tháp thực hiện lắp mới giàn tụ bù 475CB/80/T.D25 - 3x100kVAr	15/10/2026	8:25	15/10/2026	12:18	3.9	41	
437	47116-7	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 160kVA VLXD Hữu Tín	15/10/2026	8:25	15/10/2026	9:54	1.5	1	
438	478-7CL/296/77.D2 PĐ NR Xẻo Quít	Một phần khu vực ấp Mỹ Long 3, ấp Mỹ Long 4, ấp 4 xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH Minh Thanh bảo trì sửa chữa lưới điện	15/10/2026	8:27	15/10/2026	17:06	8.7	1682	
439	3FCO 475-7AH/21C.D9 Thắng Long	Khu vực nhà máy thuộc trạm Thắng Long, Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Bảo trì thay điện kế, TI trạm Thắng Long đến hạn kiểm định	15/10/2026	8:27	15/10/2026	9:54	1.5	1	
440	TBA TRUNG ĐOÀN 9 SƯ 330 3P-160kVA T.37/6	Trung Đoàn 9 Sư 330, Quốc Lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thay thùng, cáp suất hạ thế, ống PVC TBA	15/10/2026	8:30	15/10/2026	10:38	2.1	1	SCTX
441	Cầu Tàu	Một phần khu phố 3 - phường Long Thuận	CBM MBA trạm Cầu Tàu.	15/10/2026	8:30	15/10/2026	10:16	1.8	232	
442	Cả Cái 1	Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành	Di dời trụ điện và dây hạ thế	15/10/2026	8:38	15/10/2026	15:58	7.3	63	
443	TBA Lò rượu Trần Thanh Tùng	Một phần khu vực trạm LR Trần Thanh Tùng ấp Giồng Bàn xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm Lò Rượu Trần Thanh Tùng Tại trụ 383/20/9/1 tuyến 479-HN	15/10/2026	8:40	15/10/2026	9:11	0.5	1	
444	Cả Cái	Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành	Di dời trụ điện và dây hạ thế	15/10/2026	8:44	15/10/2026	16:06	7.4	110	
445	476-7TN/230A.D2 PĐ Đường ĐT 857	Một phần khu vực ấp Mười Tạ, ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ và một phần ấp 1, ấp 4, ấp 5, xã Phương Thịnh	Điện lực Mỹ Thọ thay LBFCO hỏng	15/10/2026	9:00	15/10/2026	16:35	7.6	1771	
446	TTND MỸ QUÝ	Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm TTND Mỹ Quý	15/10/2026	9:00	15/10/2026	9:35	0.6	92	SCTX
447	Ấp Thượng A	Một phần ấp Thượng, xã Tân Long	Thay công tơ điện tử đến hạn	15/10/2026	9:10	15/10/2026	13:54	4.7	210	
448	TTND MỸ QUÝ 1	Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm TTND Mỹ Quý	15/10/2026	9:45	15/10/2026	10:29	0.7	96	SCTX
449	TBA NĐ CẨM TÚ	Một phần khu vực trạm NĐ Cẩm Tú ấp Chòm Xoài xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm NĐ Cẩm Tú Tại trụ 383/27/8 tuyến 479-HN	15/10/2026	10:05	15/10/2026	11:00	0.9	1	
450	47118-7	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 1000kVA NMX Bình Tứ 4	15/10/2026	10:10	15/10/2026	12:04	1.9	1	
451	475AH/22A Nhà Máy Số 4 3P-630kVA	Khu vực nhà máy thuộc trạm Nhà Máy Số 4, Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Bảo trì thay điện kế, TU trạm Nhà Máy số 4 đến hạn kiểm định	15/10/2026	10:20	15/10/2026	12:00	1.7	1	
452	Cầu Tàu 2	Một phần khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Long Thuận	CBM MBA trạm Cầu Tàu 2.	15/10/2026	10:21	15/10/2026	11:51	1.5	160	
453	CHỢ MỸ QUÝ	Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm TTND Mỹ Quý	15/10/2026	10:43	15/10/2026	12:11	1.5	292	SCTX
454	TBA NĐ PHƯỚC HOÀ	Một phần khu vực trạm NĐ Phước Hòa ấp Chòm Xoài xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm Phước Hòa Tại trụ 383/36/7 tuyến 479-HN	15/10/2026	13:15	15/10/2026	14:30	1.3	1	
455	HUỲNH VĂN	Một phần ấp 2, xã Cái Bè	Phối hợp XNDV Đồng Tháp thực hiện tháo gỡ giàn tụ bù 477CB/135/13A/T.D25	15/10/2026	13:30	15/10/2026	16:50	3.3	133	

456	3LBFCO 477-7AH/7/7/4.D9 Sa Giang 3	Khu vực nhà máy thuộc trạm Công ty CP Sa Giang 3, Đường nội bộ KCN A, phường Sa Đéc	Bảo trì thay điện kế, TI trạm Công ty CP Sa Giang 3 đến hạn kiểm định	15/10/2026	14:04	15/10/2026	15:20	1.3	1	
457	Hồ Khổng Tử 3P-400kVA	Một phần đường Ngô Thời Nhậm, Võ Trường Toản, tổ 40, tổ 43, tổ 44, khu phố Văn Miếu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Tăng cường cáp suất hạ thế, ống PVC TBA, thay dây hạ thế bị tróc vỏ	15/10/2026	14:06	15/10/2026	17:25	3.3	180	SCTX
458	Cty 8 Khánh - 3x25kVA	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 3x25kVA Công ty 8 Khánh	15/10/2026	14:10	15/10/2026	15:30	1.3	1	
459	Cây Mắm 5	Một phần khu phố Sơn Qui A và Sơn Qui B - phường Sơn Qui.	Di dời trụ hạ áp	15/10/2026	15:39	15/10/2026	18:29	2.8	106	
460	475AH, 478AH, 480AH	Một phần đường ĐT 852 , khu Hành Chính Tân Qui Tây, Vành Đai , ĐT 852B , Đường ĐT ĐT 852 , khu Hành Chính Tân Qui Tây, Vành Đai , ĐT 852B , Đường ĐT 848 ; đường Làng Hoa; đường Trần Quang Khải ; đường Thủ Khoa Huân; đường Thiên Hộ Dương, đường Nguyễn An Ninh; đường Cao Thắng; rạch Miễu, rạch Tứ Quí; rạch Tứ Quí-Cái Sơn, phường Sa Đéc.	Tháp ngọn trụ BTLT 18m tại vị trí trụ 40 tuyến 471KCN , lắp LBS MV Cầu Sa Đéc 2 tại trụ 45A tuyến 478AH, 480AH	16/10/2026	6:04	16/10/2026	18:06	12.0	4342	
461	NGUYEN PHUC PHUONG	Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố Thuận Thạnh phường Thới Sơn	Dời lưới hạ áp + điện kế qua trụ mới	16/10/2026	7:00	16/10/2026	16:46	9.8	127	
462	THOI SON 4	Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố Thuận Thạnh phường Thới Sơn	Dời lưới hạ áp + điện kế qua trụ mới	16/10/2026	7:10	16/10/2026	16:40	9.5	59	
463	Recloser+03DS PĐ 478-12AH	Tỉnh lộ 848 từ Cầu Cai Châu đến Cầu Rạch Ruộng, Rạch Kinh Xáng, Kinh Tắc, Mù U Đường Cầm, Chợ Mương Điều, Chợ Thủ Củ, Rạch Chòm Dừa, Rạch Thủ Củ, Rạch Xưởng, Rạch Dong thuộc xã Tân Khánh Trung và xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc công tác thay trụ, thay dây, lắp đặt thiết bị.	16/10/2026	7:16	16/10/2026	16:53	9.6	7052	
464	47315-7	Một phần xã Tân Phước 1	ĐL Tân Phước hoán chuyển TBA non tải, quá tải.	16/10/2026	7:30	16/10/2026	13:18	5.8	713	
465	K2 LÁNG BIỂN	Một phần khu vực ấp Láng Biển 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	Cty Minh Thanh Tháo gở thu hồi TBA 1P-37,5kVA K2 Láng Biển và chuyển đấu nối lưới hạ từ TBA 1P sang TBA 3P-250kVA XDM	16/10/2026	7:53	16/10/2026	13:20	5.5	49	
466	Bình Phú Quới	Một phần ấp Bình Phú Quới, Xã Tân Thuận Bình	Thay điện kế định kỳ	16/10/2026	7:55	16/10/2026	11:33	3.6	179	
467	47275-7	Một phần khu phố Mỹ Luận phường Mỹ Phước Tây đoạn Đường Kênh Miễu	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp, chỉnh trụ trung thế nghiêng	16/10/2026	8:00	16/10/2026	16:08	8.1	380	
468	475-7TM/180/1.D3 NR NGUYỄN VĂN TIẾP A	Một phần khu vực ấp 2 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cty Ngọc Dung 1 Kéo dây trung thế 3xAC-240mm2+AC-120mm2, dây chống sét, dây hạ thế ABC, lắp đà, sứ, phụ kiện thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè	16/10/2026	8:10	16/10/2026	18:43	10.6	242	
469	474-7QT/39/1.D2 NR Cầu Trâu Trắng	Một phần ấp Trâu Trắng, xã Phong Mỹ	Công ty TNHH Xây dựng TSV Đồng Tháp di dời trụ điện	16/10/2026	8:22	16/10/2026	15:15	6.9	327	

470	CDC Tân Nghĩa 3x1P-50kVA	Một phần đường ĐT846, chợ Tân Nghĩa, tổ 12, khu phố Tân Nghĩa, khu phố Tân Hòa, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Tăng cường cáp suất hạ thế và dây hạ thế	16/10/2026	8:26	16/10/2026	11:25	3.0	274	
471	Phú Trung 1	Một phần ấp Phú Trung, xã Tân Long	Thay công tơ điện tử đến hạn	16/10/2026	8:30	16/10/2026	14:19	5.8	210	
472	AS Ông Kim 2	Một phần khu vực ấp Long Phú A, xã Phú Thọ. .	Thay 2TI hạ thế thí nghiệm định kỳ và thay điện kế mất màn hình trạm AS Ông Kim 2	16/10/2026	8:33	16/10/2026	9:24	0.9	89	
473	Ngã Bảy 1 - 2x1P-100kVA	Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp	Thay điện kế định kỳ khách hàng	16/10/2026	8:37	16/10/2026	12:49	4.2	205	
474	HTX NN Tấn Chung - 3x37,5kVA		Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 3x37,5kVA HTX NN Tấn Chung	16/10/2026	8:45	16/10/2026	9:51	1.1	1	
475	TBA 3P-630kVA An Châu Chương	Khu vực nhà máy thuộc trạm An Châu Chương, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Nâng công suất trạm An Châu Chương từ 3P-100kVA lên 3P-630kVA	16/10/2026	8:55	16/10/2026	16:50	7.9	1	
476	Tân Hưng 9	Một phần ấp Tân Phú xã Tân Thới	Điện lực Tân Phú Đông thực hiện di dời tụ bù ứng động KT7, KT3	16/10/2026	8:59	16/10/2026	10:38	1.7	130	
477	LBFCO 480-7CB/52/42.D25 Hòa Quí - T42	Một ấp Hòa Quí, xã Cái Bè.	Nâng công suất trạm Hòa Quí 8 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA phục vụ cấp điện cho các trụ BTS viễn thông	16/10/2026	9:05	16/10/2026	17:00	7.9	561	
478	1P-75kVA Rạch Thông lưu	- Khu vực Cầu Kinh Tư xã Tân Khánh Trung.	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và MBA trạm Rạch Thông Lưu tuyến 472-AH	16/10/2026	9:30	16/10/2026	10:10	0.7	124	
479	Tăng áp Rạch Vách	Một phần ấp Tân Hiệp xã Tân Thới	Điện lực Tân Phú Đông thực hiện di dời tụ bù ứng động KT7, KT3 để đảm bảo điện áp ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất, NTTS của người dân.	16/10/2026	9:39	16/10/2026	11:00	1.4	185	
480	47463-7	- Một phần các ấp kênh Mỹ Thiện, ấp Tân Thành, xã Tân Phước 1	Nâng công suất Trạm bơm Ô3B Thạnh Mỹ từ trụ 1x15kVA lên 1x50kVA để xử lý quá tải	16/10/2026	9:50	16/10/2026	14:00	4.2	85	
481	XTL BNhì 1 Ô Lang - 50kVA		Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 50kVA XTL Bình Nhì 1	16/10/2026	10:16	16/10/2026	11:21	1.1	1	
482	AS Ông Dững	Một phần khu vực ấp Phú Lâm, xã An Hòa.	Thay TI hạ thế thí nghiệm định kỳ. Thay hộp và điện kế mất màn hình trạm AS Ông Dững	16/10/2026	10:33	16/10/2026	11:06	0.6	11	
483	AS Phú Hiệp 3	Một phần khu vực ấp K10, xã Tam Nông. .	Thay điện kế mất màn hình trạm AS Phú Hiệp 3	16/10/2026	10:33	16/10/2026	11:03	0.5	43	
484	1P-50kVA Kinh Tư 2	- Khu vực Cầu Cái Tôm xã Tân Khánh Trung.	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và MBA trạm Kinh Tư 2 tuyến 472-AH	16/10/2026	11:00	16/10/2026	11:47	0.8	61	
485	Tân Bình 1	Một phần ấp Tân Bình xã Tân Thới	Điện lực Tân Phú Đông thực hiện di dời tụ bù ứng động KT7, KT3 để đảm bảo điện áp ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất, NTTS của người dân.	16/10/2026	11:02	16/10/2026	15:38	4.6	82	
486	HT.ĐTHẠNH 5 Ô.Giang - 3x37,5kVA	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 3x37,5kVA Hàn tiện Đồng Thạnh	16/10/2026	11:32	16/10/2026	12:33	1.0	1	
487	UB Tân Thới	Một phần ấp Tân Hiệp xã Tân Thới	Điện lực Tân Phú Đông thực hiện di dời tụ bù ứng động KT7, KT3 để đảm bảo điện áp ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất, NTTS của người dân.	16/10/2026	11:39	16/10/2026	15:36	4.0	209	
488	1P-50kVA Trạm Bơm Điện Tư Sậm	- Mất điện trạm bơm Tư Sậm xã Lấp Vò.	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và MBA trạm TB Tư Sậm tuyến 472-AH	16/10/2026	13:30	16/10/2026	14:23	0.9	1	

489	Chợ Mỹ Ngãi 3P-250kVA	Một phần đường 30/4, tổ 18, khu phố Hưng Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA	16/10/2026	14:29	16/10/2026	15:27	1.0	91	SCTX
490	1P-25kVA Đình Nhơn Quới	- Khu vực Đình Nhơn Quới xã Lấp Vò.	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và MBA trạm Đình Nhơn Quới tuyến 472-AH	16/10/2026	15:30	16/10/2026	15:59	0.5	55	
491	AS Trại Giống	Một phần khu vực ấp 1, xã An Long. .	Thay điện kế mất màn hình trạm AS Trại Giống	16/10/2026	16:04	16/10/2026	16:31	0.5	62	
492	I5	Một phần khu phố Lăng Hoàng Gia và dọc tuyến đường Hồ Biểu Chánh, phường Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui và Gò Công	cắt điện để thi công công trình ĐTXD .	17/10/2026	6:09	17/10/2026	16:47	10.6	842	
493	L15	Toàn ấp Thới, Bắc B xã Bình Trưng	Điện lực Châu Thành ép tăng cường mối nối, phát quang lưới hạ áp nhằm xử lý điện áp thấp trạm Ấp Bắc 2 và trạm Ấp Bắc 3, nghiệm thu End to End thiết bị Recloser L10 và L15. Thực hiện đóng, cắt Recloser L10 và L15 .	17/10/2026	6:30	17/10/2026	17:31	11.0	1710	
494	482CB/99.D25	- Một phần các ấp Hậu Hòa, Hậu Hoa, Mỹ Thuận và toàn bộ các ấp Mỹ Phú A, Mỹ Phú B, xã Hội Cư. - Một phần các ấp Mỹ Trung, Mỹ Chánh 4, Mỹ Chánh 5, Mỹ Quới, xã Hậu Mỹ và toàn bộ các ấp Mỹ Trinh A, Mỹ Trinh B, Mỹ Tường A, Mỹ Tường B, Hậu Phú 1, Hậu Phú 2, Hậu Phú 3, xã Hậu Mỹ.	Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Thay MBA; Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp phụ kiện đường dây, dời TBA, lưới hạ áp sang trụ dựng mới, thu hồi trụ và dây trung áp hiện hữu.	17/10/2026	7:01	17/10/2026	18:47	11.8	13978	
495	LBS 475-10/2-2.NM	Khu vực từ Cầu Rạch Chùa 2 đến Chợ Hòa Tân thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Công Ty TNHH Quang Nhựtthay dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT 14m, lắp xà, sứ; Thay 03LBFCO thành 03DS-1P tại trụ 34/160 tuyến 475-NM	17/10/2026	7:02	17/10/2026	17:45	10.7	3194	
496	471-11/1-1/6.NM	Khu vực từ Cầu Xẻo Lò đến Cầu Ngang Rạch Xẻo Lò thuộc xã Phú Hựu	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phươnghay trụ răn nứt thành trụ BTLT2x12m	17/10/2026	7:05	17/10/2026	17:07	10.0	776	SCTX
497	A33	Một phần ấp Tân Phước 1, Tân Phước 2, Tân Phước 3, Tân Phước 7, Tân Phước 8 Xã Tân Đông; ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản Lý Vận Hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng, Nâng công suất trạm UB Gia Thuận 1 từ 1x25kVA lên 2x25kVA và phát quang sau A33-8 Nhánh Gia Thuận	17/10/2026	7:17	17/10/2026	17:13	9.9	2591	
498	47964-7	Một phần ấp Bình Hiệp, Xã Chợ Gạo	Tháo gở trạm 1x75kVA XTL ông Nguyễn Văn Tuấn	17/10/2026	7:33	17/10/2026	10:24	2.9	440	
499	HTX Điền Tân	Một phần ấp Điền Thạnh, Xã Chợ Gạo	Thay điện kế định kỳ	17/10/2026	7:40	17/10/2026	11:43	4.1	285	
500	Uỷ Ban Mỹ Long - 3P-400kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Long, ấp Mỹ Long 2,ấp Mỹ Long 4 xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH Minh Thanh di dời trụ điện số 300A/6TA/5T	17/10/2026	7:40	17/10/2026	14:50	7.2	171	
501	ĐT 850 - 1P-100kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Long, ấp Mỹ Long 2,ấp Mỹ Long 4 xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH Minh Thanh di dời trụ điện số 300A/6TA/5T	17/10/2026	7:55	17/10/2026	15:03	7.1	130	
502	Tân Xuân 1	Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Thới	Điện lực Tân Phú Đông bảo trì mối nối và nâng cao đường dây hạ áp trạm Tân Xuân 1	17/10/2026	8:08	17/10/2026	9:32	1.4	69	
503	Tân Xuân 4	Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Thới	Phục vục BPAT cho công tác bảo trì mối nối và nâng cao đường dây hạ áp trạm Tân Xuân 1	17/10/2026	8:22	17/10/2026	9:38	1.3	86	

504	ĐƯỜNG TRÁNH 82 471	Một phần phường Cai Lậy	Chuyển tải lưới hạ áp Đường Tránh 82 sang trạm Đường Tránh 79	17/10/2026	8:41	17/10/2026	11:40	3.0	90	
505	NR TRẤN NINH TRẠM SỐ 2	Mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dùng TBA Trấn Ninh trụ 12/1 tuyến 475HN	Tổ QLVH Thay TU-TI trung thế TBA Trấn Ninh trụ 12/1 tuyến 475HN, khu vực phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	17/10/2026	8:44	17/10/2026	13:13	4.5	1	
506	Đường tránh-79	Một phần phường Cai Lậy	Cắt điện chuyển tải hạ áp trạm Đường Tránh 82 sang trạm Đường Tránh 79	17/10/2026	9:12	17/10/2026	11:58	2.8	35	
507	Tân Xuân	Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Thới	Điện lực Tân Phú Đông bảo trì mối nối và nâng cao đường dây hạ áp trạm Tân Xuân	17/10/2026	9:45	17/10/2026	11:11	1.4	109	
508	Đê Dôi - 1x50kVA	Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Thới	Phục vụ BPAT cho công tác bảo trì mối nối và nâng cao đường dây hạ áp trạm Tân Xuân	17/10/2026	9:56	17/10/2026	11:19	1.4	67	
509	Trần Hưng Đạo	Một phần khu phố 1, 2 và khu phố 8 phường Gò Công và Long Thuận	Điện lực bảo trì lưới điện	17/10/2026	10:01	17/10/2026	15:59	6.0	157	
510	Hành Chánh	Một phần khu phố 1, 2 và khu phố 8 phường Gò Công và Long Thuận	Điện lực bảo trì lưới điện	17/10/2026	10:01	17/10/2026	15:56	5.9	304	
511	Chợ Bình Thạnh 1	Một phần ấp Long Thạnh, Xã Chợ Gạo	Di dời trụ điện hạ áp	17/10/2026	14:10	17/10/2026	16:29	2.3	311	
512	LBS D50, DC42, DC15	Một phần phường Mỹ Tho, phường Mỹ Phong	Thay dây trung áp ACX 185mm2 tuyến 476MTo từ trụ 118-131, thay MBA, Lắp đà đấu nối cáp ngầm các trạm mới XD ; Tổ QLVH; dời LBFCO NR 47135-7 ra trụ 148/12, NCS trạm Lộ Vàm 4 lên 2x37,5kVA, Trạm CK 1/5 lên 400kVA, Thay 3 LTD D343-8, phát quang lưới điện ; Cty Thuận Tiến tháo đường Dây Trung áp K/h.	18/10/2026	6:00	18/10/2026	19:06	13.1	4882	
513	3DS-1P 472SĐ-7/51.D9 Cầu Hang PĐ tạm	Đường Trần Phú, Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng, Bà Triệu, Phan Văn Út, Hai Bà Trưng, đường Lê Lợi, một phần đường ĐT 848 ; đường Nguyễn Trãi; đường Phan Văn Vẽ; đường Võ Văn Tần; đường Lê Văn Liêm; khu dân cư Cây Cảnh; đường Vườn Hồng; đường Bùi Thị Xuân; đường Nguyễn Khuyến; đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; đường Hoàng Sa, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc kéo dây, sang dây trung thế, cắt gốc thu hồi trụ từ trụ 52 đến trụ 57, từ trụ 90 đến trụ 107 tuyến 472SĐ, lắp REC trụ 57, thu hồi LBS trụ 56 tuyến 472SĐ, lắp DS trụ 97, lắp REC trụ 97A tuyến 478SĐ, ép lèo dây trung thế trụ 107B, 107C tuyến 478SĐ	18/10/2026	6:09	18/10/2026	18:15	12.1	3459	
514	C47	Một phần ấp Bình An, xã Tân Thuận Bình	Nhá điện để cắt 03LTD C136-8 phục vụ công tác theo yêu cầu của địa phương	18/10/2026	7:13	18/10/2026	7:21	0.1	116	
515	MC+3DS PĐ 474-11TH trụ 61	Quốc lộ 80 từ Tổ điện Bình Thành đến Phà Vàm Cống, khu nhà máy I.D.I xã Lấp Vò.	Cty Seltec Thay LBS thành REC NR nhà máy I.D.I và NLMT tuyến 474,477-TH	18/10/2026	7:21	18/10/2026	17:56	10.6	13	
516	480HN/205/1.D8 BP TÂN CHÂU	Một phần khu vực từ vòng xoay hướng ra bến phà tân châu, khu vực chợ thường Thới ấp Thượng xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Lắp đà cơi nâng cao lưới trung thế, thu hồi trụ Từ trụ 205/1A đến trụ 206/6A tuyến 480-HN	18/10/2026	7:22	18/10/2026	16:47	9.4	1484	
517	C138	Một phần ấp Đăng Phong, Bình Ninh, Hưng Ngãi, Xã Tân Thuận Bình	Di ời trụ điện trung hạ áp phục vụ thi công đường HL 27 theo yêu cầu của địa phương xong	18/10/2026	7:25	18/10/2026	16:55	9.5	1559	
518	Quốc Lộ 142	Một phần ấp Rẫy xã Châu Thành; Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Hương	Nâng công suất trạm Quốc Lộ 142 từ 1x160kVA thành 1x250kVA	18/10/2026	7:35	18/10/2026	13:58	6.4	147	

519	DS NR KCN Vàm Cống	- Quốc lộ 80 từ Tổ điện Bình Thành đến Phà Vàm Cống, khu nhà máy I.D.I xã Lấp Vò	Cty Seltec Thay LBS thành REC NR nhà máy I.D.I và NLMT tuyến 474,477-TH	18/10/2026	7:42	18/10/2026	17:37	9.9	296	
520	4742-7	Một phần ấp Rẫy xã Châu Thành; Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Hương	Nâng công suất trạm TT Y Tế HCT từ 1x100kVA thành 1x160kVA	18/10/2026	7:54	18/10/2026	14:32	6.6	110	
521	I168	Một phần khu phố Mỹ Xuân, Gò Xoài và Ông Cai, phường Sơn Qui	Tổ Quản lý vận hành: Lắp LA đường dây theo tờ trình số 204/KT; Thu hồi 3 LBFCO tại trụ trung áp số 28 có chỉ danh 4760-7, cách ly đoạn lưới từ trụ trung áp số 16 tuyến I72; I72-8 đến trụ 28 nhánh 4768-7.	18/10/2026	8:00	18/10/2026	18:25	10.4	4257	
522	4794-7	Một phần ấp Điền Thạnh, Bình Hòa, Bình Hiệp, Xã Chợ Gạo	Di ời trụ điện trung hạ áp phục vụ thi công đường GTNT theo yêu cầu của địa phương	18/10/2026	8:55	18/10/2026	13:56	5.0	1414	
523	4768-7	Một phần khu phố Mỹ Xuân, Gò Xoài và Ông Cai, phường Sơn Qui	Tổ Quản lý vận hành: Lắp LA đường dây theo tờ trình số 204/KT; Thu hồi 3 LBFCO tại trụ trung áp số 28 có chỉ danh 4760-7, cách ly đoạn lưới từ trụ trung áp số 16 tuyến I72; I72-8 đến trụ 28 nhánh 4768-7.	18/10/2026	9:22	18/10/2026	18:45	9.4	1349	
524	Trường học Thanh Bình	Một phần ấp Đăng Phong xã Lương Hòa Lạc	Di dời trụ điện hạ áp phục vụ thi công đường HL 27	18/10/2026	9:45	18/10/2026	16:18	6.6	100	
525	XTL Thạnh Nhựt 3 Ô. Nguyên-50kVA	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 50kVA XTL Thạnh Nhựt 3	18/10/2026	13:20	18/10/2026	14:48	1.5	1	
526	47120-7	Một phần ấp Bình Hiệp, Bình Hòa, Xã Chợ Gạo	Tháo gở trạm 1x75kVA XTL ông Chỉnh	18/10/2026	14:17	18/10/2026	15:43	1.4	627	
527	47205-7	Một phần ấp Bình An, Xã Chợ Gạo	Tháo gở trạm 1x100kVA XTL bà Nguyễn Thị Kim Hằng	18/10/2026	14:30	18/10/2026	15:55	1.4	337	
528	CTy Thực Phẩm Xanh T.Nhựt - 250kVA	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 250kVA Công ty thực phẩm xanh Thạnh Nhựt	18/10/2026	14:50	18/10/2026	15:59	1.2	1	
529	C47	Một phần ấp Bình An, xã Tân Thuận Bình	Nhá điện để đóng 03LTD C136-8 phục vụ công tác theo yêu cầu của địa phương xong	18/10/2026	16:57	18/10/2026	17:05	0.1	116	
530	LBFCO 482-7CB/123/1.D25 ĐT869 - Rạch Thủ Ngữ	Một phần ấp Mỹ Phú A, xã Hội Cư	Điện Lực Bình Phú tháo gỡ, thu hồi đường dây trung áp 12,7kV kéo vượt đường cao tốc	19/10/2026	5:33	19/10/2026	7:30	2.0	321	
531	3LBFCO 472-7SĐ/108/5/1.D9 Ông Thung	Đường Phùng Khắc Khoan, Sa Nhiên , đường Trần Khánh Dư, một phần đường ĐT 852B , khu vực đường dal Nhà Úp Ngược, Cầu Cây Vừng, khu vực Bờ Đai, Bờ Đai trên, phường Sa Đéc.	Kéo dây trung thế từ trụ 09 đến trụ 10 tuyến 473KCN, 475KCN . Kéo dây trung thế từ trụ 09 đến trụ 10 tuyến 477KCN, 479KCN	19/10/2026	6:17	19/10/2026	17:30	11.2	1736	
532	CAU DO 1	Một phần đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung An, phường Đạo Thạnh	Sang lưới hạ áp, điện kế qua trụ mới, nhổ trụ cũ thu hồi	19/10/2026	7:00	19/10/2026	7:25	0.4	281	
533	An Lạc Thượng 4	Một phần xã Xuân Đông tỉnh Đồng Tháp	Phát quang, bảo trì, lắp tăng cường tiếp đất đường dây hạ áp	19/10/2026	7:00	19/10/2026	10:41	3.7	106	
534	Quang Phú 5	Một phần ấp Phú Ninh, Quơn Long, Xã Tân Thuận Bình, một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn	Thay kẹp dừng dây lưới hạ áp bị mục	19/10/2026	7:00	19/10/2026	10:45	3.8	54	
535	4721-7	Một phần ấp Điền Lợi, Xã Chợ Gạo	Phát quang cây xanh dọc đường dây	19/10/2026	7:00	19/10/2026	10:22	3.4	274	

536	47158-7	Một phần khu phố 17, Phường Đạo Thạnh	NCS trạm Ấp 5 Đạo Thạnh từ 75kVA lên 100 kVA + phát quang	19/10/2026	7:02	19/10/2026	12:18	5.3	627	
537	47229-7	Ấp Thạnh Hoà, xã Long Hưng.	Nâng công suất trạm Thạnh Hoà 25 từ 1x37.5kVA lên 1x50kVA.	19/10/2026	7:09	19/10/2026	11:28	4.3	369	
538	47391-7	Mất điện 1 khách hàng	Thay HTĐĐ TU, TI trung thế Bùi Thị Phi Yến	19/10/2026	7:10	19/10/2026	10:45	3.6	1	
539	LBS 472-TH/172A.D12 PĐ tạm	- Quốc lộ 80 từ Cầu Cai Bường đến Cầu Tân Lợi, Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm, Rạch Cái Dứa, Rạch Gia Vàm, Rạch Thủ Ô, Tự dùng trạm 220kV Lấp Vò thuộc xã Lấp Vò.	Cty Hưng Lộc dựng trụ, kéo dây, thu hồi dây cũ, thu hồi trụ cũ	19/10/2026	7:35	19/10/2026	18:29	10.9	504	
540	MỸ THỊ B1	Một phần khu vực ấp Mỹ Thị B xã Tháp Mười, ấp 3 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cty Ngọc Dung 1 Kéo dây trung thế 3xACXH-240mm2+AC-120mm2, dây chống sét, dây hạ thế ABC, lắp đà, sứ, phụ kiện. Nâng công suất trạm Mỹ Thị B1 từ 1P-75kVA lên thành 1P-100kVA	19/10/2026	7:37	19/10/2026	17:28	9.9	124	ĐTXD
541	Gò Me 3	Một phần ấp Gò Me Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản Lý Vận Hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay trụ mục và phát quang Trạm Gò Me 3	19/10/2026	7:41	19/10/2026	11:32	3.9	144	
542	Bình Thành 6	Một phần khu phố Thành Nhứt và Bình Hưng, phường Bình Xuân	Công ty TNHH Hoài Dung: Kéo dây hạ áp số AV50mm2. Tổ quản lý vận hành: Đấu MBA trạm Bình Thành 6 vận hành tạm từ 1 pha 3 dây sang 1 pha 2 dây xử lý quá tải dây hạ áp và cấp điện cho Bách Hóa Xanh.	19/10/2026	7:42	19/10/2026	10:47	3.1	104	
543	TẬP ĐOÀN 2	Một phần khu vực ấp Mỹ Thị B xã Tháp Mười, ấp 3 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cty Ngọc Dung 1 Kéo dây trung thế 3xACXH-240mm2+AC-120mm2, dây chống sét, dây hạ thế ABC, lắp đà, sứ, phụ kiện thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè. ĐLTMNâng công suất trạm Mỹ Thị B1 từ 1P-75kVA lên thành 1P-100kVA	19/10/2026	7:42	19/10/2026	17:34	9.9	40	ĐTXD
544	Recloser PĐ 471-11TH	- Quốc lộ 80 từ Cầu Cai Bường đến Cầu Tân Lợi, Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm, Rạch Cái Dứa, Rạch Gia Vàm, Rạch Thủ Ô, Tự dùng trạm 220kV Lấp Vò thuộc xã Lấp Vò.	Cty Hưng Lộc dựng trụ, kéo dây, thu hồi dây cũ, thu hồi trụ cũ	19/10/2026	7:43	19/10/2026	18:27	10.7	1708	
545	Lê Lai	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực bờ đông giai đoạn 2 một phần đường Lê Lợi - Nguyễn Trãi	Cty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương Thay dây hạ thế cáp nhôm bọc vặn xoắn ABC 4x95mm2 bị răn nứt vỏ. Từ trụ 33/7/9/3 đến 33/7/9/11 tuyến 477HN, khu vực phường Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp	19/10/2026	7:46	19/10/2026	14:32	6.8	93	
546	47239-7	Một phần ấp Hoà Bình xã Vĩnh Kim và ấp Đông xã Kim Sơn.	Điện lực Châu Thành hạ công suất trạm Bờ Cỏ Sả 19 từ 1x50kVA xuống 1x37.5kVA và cát dừng lưới hạ áp nhằm xử lý VTNH.	19/10/2026	7:48	19/10/2026	11:28	3.7	518	
547	475-7TM/152.D3 NR GARAGE PHƯƠNG TÙNG	Một phần khu vực ấp Mỹ Thị B xã Tháp Mười, ấp 3 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cty Ngọc Dung 1 Kéo dây trung thế 3xACXH-240mm2+AC-120mm2, dây chống sét, dây hạ thế ABC, lắp đà, sứ, phụ kiện thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè.	19/10/2026	7:54	19/10/2026	17:44	9.8	1	ĐTXD

			ĐLTMNâng công suất trạm Mỹ Thị B1 từ 1P-75kVA lên thành 1P-100kVA							
548	47253-7	Một phần ấp Tân Hiệp 1 khu vực Đường Lộ Dây Thép xã Tân Phú	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	19/10/2026	8:01	19/10/2026	16:19	8.3	362	
549	HTiện BTây Thuận - 15kVA	Một phần ấp Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	19/10/2026	8:06	19/10/2026	15:29	7.4	2	
550	HTiện BTây 1 Quyền - 15kVA	Một phần ấp Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	19/10/2026	8:08	19/10/2026	15:35	7.5	1	
551	Cầu Cái Chay - 3P-400kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Thuận, ấp Mỹ Đông Nhất, xã Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ thay công tơ định kỳ	19/10/2026	8:10	19/10/2026	16:45	8.6	224	
552	Bình Tây 11 - 3x50kVA	Một phần ấp Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	19/10/2026	8:19	19/10/2026	15:41	7.4	45	
553	TBA 1P-37,5kVA Đình Phú Long	Khu vực từ Trường Tiểu học Phú Long đến Cầu Đường Doi thuộc xã Tân Phú Trung.	Hạ công suất TBA Đình Phú Long từ 1P-37,5kVA thành 1P-25kVA	19/10/2026	8:21	19/10/2026	10:30	2.2	20	
554	Trạm Tân Hoà 7	Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Long	Thay công tơ điện tử đến hạn	19/10/2026	8:28	19/10/2026	12:46	4.3	163	
555	Bình Tây 10 - 3x50kVA	Một phần ấp Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	19/10/2026	8:29	19/10/2026	15:48	7.3	93	
556	Cua Ba Khía 3P-250kVA	Một phần đường Rạch Ba Khía, từ tổ 38 đến tổ 40 , khu phố Hòa Hiệp, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	19/10/2026	8:30	19/10/2026	12:27	4.0	232	SCTX
557	NR Quảng Trường NR 472-10/2 Cáp ngầm từ trụ 24 đến 24/1	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực bờ đông giai đoạn 3 một phần đường Bà Triệu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa và BV Tâm Trí	Tổ QLVH Thí nghiệm CBM cáp ngầm trung thế 3P-22KV và LA, FCO, LBFCO tại trụ 24, 24/1, 24/3, 24/5 tuyến 472HN	19/10/2026	8:35	19/10/2026	17:10	8.6	93	
558	Lò Bánh Mì TLĐông Tr.T.Thuỷ - 3x25kVA	Một phần ấp Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	19/10/2026	8:39	19/10/2026	15:55	7.3	1	
559	LBFCO 476-7CB/48/65B.D25 -Chùa Phước Long-Thủ Ngữ	Một phần ấp Hậu Hoa, xã Hội Cư	Đấu lèo trung áp, căng dây trung thế chùng thấp.	19/10/2026	8:46	19/10/2026	10:55	2.2	39	
560	AS Mương Bà Trụ	Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Long	Thay MBA chảy dầu	19/10/2026	9:00	19/10/2026	9:42	0.7	27	
561	Mương Trâu 1 1P-25kVA	Một phần Kênh Mương Trâu Mười Cồ, khu phố Nguyễn Cử, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Di dời và NCS TBA từ 1P-25kVA thành 1P-50kVA	19/10/2026	9:24	19/10/2026	16:09	6.8	48	SCTX
562	Bơm Tây An Tiến Mương Lộ 844 Số 2 3P-160KVA	Toàn bộ TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiến-Mương Lộ 844 số 2	Thay công tơ mất màn hình, thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiến-Mương Lộ 844 số 2	19/10/2026	9:47	19/10/2026	12:03	2.3	1	
563	47104-7	Mất điện trạm chuyên dùng	Nâng công suất TBA NMX Vinh Hiển 2 từ 400kVA lên kVA.	19/10/2026	9:50	19/10/2026	17:03	7.2	2	
564	TDC Sạt Lỡ 3	Một phần ấp Trung, xã Tân Long	Điện lực Thanh Bình Xử lý 2 nguồn điện	19/10/2026	10:06	19/10/2026	11:00	0.9	206	
565	KINH CÁI SỐ 2	Một phần khu vực ấp Mỹ Tân xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Nâng công suất trạm Kinh Cái số 2 từ 1P-50kVA lên thành 1P-75kVA	19/10/2026	10:17	19/10/2026	11:05	0.8	114	
566	471SĐ/67/1A Lạc Hồng 3P-400kVA	Khu vực nhà máy thuộc trạm Lạc Hồng, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Bảo trì thay điện kế TU trạm Lạc Hồng đến hạn kiểm định	19/10/2026	10:30	19/10/2026	11:55	1.4	1	

567	Ninh Đồng 1	Một phần ấp Phú Ninh, Quơn Long, Xã Tân Thuận Bình, một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn	Thay kẹp dừng dây lưới hạ áp bị mục	19/10/2026	10:46	19/10/2026	10:51	0.1	86	
568	Quang Khương	Một phần ấp Phú Ninh, Quơn Long, Xã Tân Thuận Bình, một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn	Thay kẹp dừng dây lưới hạ áp bị mục	19/10/2026	10:52	19/10/2026	10:54	0.0	177	
569	Phú Trung 2	Một phần ấp Phú Trung, xã Tân Long	Điện lực Thanh Bình Xử lý Hạ thế chạm máy tole	19/10/2026	13:07	19/10/2026	14:19	1.2	229	
570	4793-7	Ấp Mỹ, Vĩnh Quí xã Kim Sơn	Điện lực Châu Thành nâng công suất trạm Ấp Hội 2 từ 1x50kVA lên 2x50kVA.	19/10/2026	13:08	19/10/2026	17:20	4.2	2248	
571	47358-7	Một phần đường huyện 90, 90E, thuộc phường Mỹ Phong	Phát quang Nhánh cây xà cừ cao hơn lưới điện	19/10/2026	13:10	19/10/2026	16:55	3.8	2641	
572	NRTA 3P-22kV NTTS PHẠM VĂN TÂM TRỤ 474THo/222/1	Mất điện khách hàng trạm NTTS Phạm Văn Tâm 1 và trạm NTTS Phạm Văn Tâm 2.	Thay TI định kỳ trạm NTTS Phạm Văn Tâm	19/10/2026	13:21	19/10/2026	16:00	2.7	1	
573	TBA 1P-25kVA Kênh Huyện Hàm 2	Khu vực cuối Ngọn Kênh Huyện Hàm thuộc xã Tân Phú Trung.	Nâng công suất TBA Kênh Huyện Hàm 2 từ 1P-25kVA thành 1P-37,5kVA	19/10/2026	13:32	19/10/2026	15:05	1.6	23	
574	Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét Ấp 2A Số 2 -160 KVA	Toàn bộ TBA 3P-160kVA Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét Số 2	Thay Công tơ đến hạn, thay 3 TI đến hạn TBA 3P-160kVA Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét Số 2	19/10/2026	13:38	19/10/2026	14:55	1.3	1	
575	47383-7	Mất điện 1 khách hàng	Thay TU, TI trung thế Cty TNHH Môi Trường Tươi Sáng	19/10/2026	13:40	19/10/2026	16:29	2.8	1	
576	Kênh Bưng 1	Một phần ấp tân Bình xã tân Thuận Bình	Bảo trì sửa chữa lưới hạ áp	19/10/2026	13:45	19/10/2026	15:25	1.7	53	
577	4769-7	Một phần ấp Thạnh Trị, Bàn Long xã Vĩnh Kim	Điện lực Châu Thành tháo gỡ trạm Bàn Long 2 1x50kVA và đấu chuyển lưới hạ áp sang trạm Trường Mầm non Bàn Long..	19/10/2026	13:48	19/10/2026	16:40	2.9	920	
578	3LBFCO 480-7AH/46A.D9 Giỏi Giỏi	Khu vực nhà máy thuộc trạm Lạc Hồng, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Bảo trì thay TU trạm Giỏi Giỏi đến hạn kiểm định	19/10/2026	13:55	19/10/2026	15:30	1.6	1	
579	Trường tiểu Học Kinh 15 - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Mười Tạ, xã Phong Mỹ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Trường Tiểu Học Kinh 15	19/10/2026	14:08	19/10/2026	14:58	0.8	50	
580	UB Bình Nhì - 250kVA	Một phần ấp Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	19/10/2026	14:27	19/10/2026	17:28	3.0	80	
581	CÀ DĂM THANH MỸ SỐ 1C	Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Giảm công suất trạm Kênh Cà Dăm Thanh Mỹ 1C từ 1P-100kVA lên thành 1P-50kVA	19/10/2026	14:32	19/10/2026	16:20	1.8	33	
582	Cống Tân Quới	Một phần ấp Thượng, xã Tân Long	Xử lý 2 nguồn điện	19/10/2026	14:43	19/10/2026	16:16	1.6	152	
583	Ba Khía 3x1P-37,5kVA	Một phần đường Rạch Ba Khía, Bà Huyện Thanh Quan, tổ 1, tổ 5, tổ 13, tổ 14, tổ 39 , khu phố Hòa Khánh, khu phố Hòa Lợi, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	19/10/2026	14:54	19/10/2026	17:22	2.5	65	

584	Nông Trường 2 - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA Nông Trường 2	19/10/2026	15:23	19/10/2026	16:04	0.7	3	
585	Kho Tân Lý Đông 2	Một phần ấp Tân Phú, Tân Phú 1, Tân Thuận, Tân Thới, Tân Lập xã Tân Hương	thu hồi đường đây vượt đường cao tốc khoảng trụ 2-3	20/10/2026	4:45	20/10/2026	8:00	3.3	77	
586	4777-7	Một phần ấp Tân Phú, Tân Phú 1, Tân Thuận, Tân Thới, Tân Lập xã Tân Hương	Thu hồi đường đây vượt đường cao tốc khoảng trụ 2-3 , khoảng trụ 17-17A , khoảng trụ 56-57	20/10/2026	4:45	20/10/2026	7:30	2.8	897	
587	47105-7	Một phần ấp Tân Phú, Tân Phú 1, Tân Thuận, Tân Thới, Tân Lập xã Tân Hương	Thu hồi đường đây vượt đường cao tốc khoảng trụ 56-57	20/10/2026	4:45	20/10/2026	7:55	3.2	150	
588	474SĐ	Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc , khu vực Đường Chùa, đường Phạm Ngọc Thạch, đường Cao Bá Quát, khu dân cư Khóm 3 phường 2 , phường Sa Đéc. Đường Lê Hồng Phong, khu vực Thủ Điềm, rạch Thủ Điềm, đường Hương Lộ 5, rạch Bà Bang, rạch Kiều Hạ, xã Tân Dương.	Điện lực Sa Đéc dựng trụ, tháp ngọn trụ, lắp xà, sứ, phụ kiện	20/10/2026	6:50	20/10/2026	17:43	10.9	1856	
589	TÂN LONG 9	Một phần Khu Phố Tân Long, phường Mỹ Tho	Bảo trì lưới, thay thùng bể + nâng cao thùng điện kế không an toàn	20/10/2026	7:00	20/10/2026	13:00	6.0	153	
590	TRUONG MG BINH MINH	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Trung An	Sang lưới hạ áp, điện kế qua trụ mới, nhổ trụ cũ thu hồi	20/10/2026	7:05	20/10/2026	16:10	9.1	58	
591	LBS PĐ 475-10/2-3 475NM/34/161.D10	Khu vực từ Cầu Giồng Nổi đến Cầu Rạch Sậy và toàn bộ Giồng Sao Bờ Đê, từ Cầu Cống 2 đến Ngã Ba Xẻo Mát thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Công Ty TNHH Quang Nhựtthay dây trung hòa hiện hữu thành dây AC 120; Di dời TBA trụ cũ qua trụ mới, Tháo thu hồi trụ, xà cơi trụ cũ	20/10/2026	7:19	20/10/2026	17:25	10.1	2379	
592	01LBFCO NR471-11/1-1/4.NM	Khu vực từ Cống đá Xóm Cưởi đến cuối Ngọn Xẻo Lá thuộc xã Phú Hựu.	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương thay trụ răn nứt thành trụ BTLT 12m	20/10/2026	7:29	20/10/2026	16:50	9.4	920	
593	UB Bình Nhì A - 3x50kVA	Một phần ấp Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	20/10/2026	7:34	20/10/2026	11:14	3.7	82	
594	DN HUỲNH NHƯ - 3x25kVA	Một phần ấp Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	20/10/2026	7:34	20/10/2026	11:29	3.9	2	
595	Tân Thành	Một phần ấp Tân Hòa Thành, Xã Tân Thuận Bình	Thay điện kế định kỳ	20/10/2026	8:00	20/10/2026	11:57	4.0	191	
596	LBS PĐ 480-15TH	- Tỉnh lộ 848 từ Ủy ban Mỹ An Hưng đến Cống Rạch Chùa Cạn, Rạch An Thạnh, Rạch Mương Lớn xã Mỹ An Hưng.	Điện lực Lấp Vò công tác cho đơn vị thi công dựng trụ, đấu nối khách hàng mới.	20/10/2026	8:04	20/10/2026	14:06	6.0	2035	
597	KINH 10000	Một phần khu vực ấp 6 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Nâng công suất trạm Kinh 10.000 từ 1P-50kVA lên thành 1P-100kVA	20/10/2026	8:07	20/10/2026	10:03	1.9	107	
598	TBA 3P-160kVA Kỹ Thuật Nông Nghiệp	Khu vực hướng bên tay phải từ Nha Mân về Sa Đéc từ Cầu Nha Mân đến Bến đò Tứ Phước xã Tân Nhuận Đông.	Thay điện kế trạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp	20/10/2026	8:15	20/10/2026	8:45	0.5	187	
599	NR VLXD Hồng Ngự	Mất điện 1 Khách Hàng. Trạm VLXD Hồng Ngự	Tổ QLVH Thay TU-TI trung thế TBA VLXD Hồng Ngự	20/10/2026	8:17	20/10/2026	11:20	3.1	1	
600	Chợ Thông Lưu 3P-250kVA	Một phần đường Cái Tắc Thông Lưu, từ tổ 1 đến tổ 4 , tổ 12, khu phố Đông Bình, khu phố Tân Chủ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	20/10/2026	8:23	20/10/2026	12:21	4.0	260	

601	Chợ Mỹ Xương 1 - 3P-250kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Xương	Điện lực Mỹ Thọ thay công tơ định kỳ	20/10/2026	8:26	20/10/2026	13:31	5.1	180	
602	Chợ Tân Long 1	Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long	Thay công tơ điện tử đến hạn	20/10/2026	8:30	20/10/2026	12:20	3.8	174	
603	475-7CM/201A.D4 Cồn Tân Dinh	Một phần ấp Tân Dinh, xã Tân Long	Cơi trụ trung thế, thay LBFCO cháy dập hồ quang	20/10/2026	8:32	20/10/2026	13:47	5.3	80	
604	TBA NTTS Lê Kim Sơn	Một phần khu vực trạm NTTS Lê Kim Sơn ấp Long Tả xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm NTTS Lê Kim Sơn Tại trụ 167/15/18/1A tuyến 475-HN	20/10/2026	8:40	20/10/2026	9:22	0.7	1	
605	Đông Giang 1 3P-160kVA	Khu vực trại cá thuộc trạm Đông Giang 1, Đường đất, phường Sa Đéc	Bảo trì thay điện kế TU, TI trạm Đông Giang 1 đến hạn kiểm định	20/10/2026	8:46	20/10/2026	10:43	2.0	1	
606	Ba Sao Cụt - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Thiện Phước, xã Ba Sao	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Ba Sao Cụt	20/10/2026	8:47	20/10/2026	9:56	1.2	82	
607	CTy HUNUFA 1500kVA	Toàn Bộ TBA 3P-1500kVA Công ty Hunufa	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-1500kVA Công ty Hunufa	20/10/2026	8:50	20/10/2026	9:27	0.6	1	
608	Tân Phong 1	Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long	Điện lực Thanh Bình Xử lý Ép tiếp địa dây trung hòa	20/10/2026	9:00	20/10/2026	9:50	0.8	223	
609	Bà Từ 1A	Một phần ấp Bà Từ xã Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông phối hợp XNDVĐL Đồng Tháp tháo tụ bù ứng động KT6 Tại trụ 153 thuộc tuyến K4-8	20/10/2026	9:33	20/10/2026	13:23	3.8	89	
610	TBA Trại cưa Huỳnh Thanh Tòng	Một phần khu vực trạm Trại Cưa Huỳnh Thanh Tòng ấp Long Hữu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm Trại Cưa Huỳnh Thanh Tòng Tại trụ 133/5A/3/1 tuyến 475-HN	20/10/2026	9:40	20/10/2026	10:25	0.8	1	
611	Ấp 3C Phương Trà - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Phương Trà, ấp Thiện Phước, xã Ba Sao	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Ấp 3C Phương Trà	20/10/2026	9:49	20/10/2026	11:15	1.4	44	
612	Việt Như Ý III - 3P-320kVA	Toàn bộ TBA TBA 3P-320 kVA Việt Như Ý III	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-320 kVA Việt Như Ý III , Vệ sinh TBA Khách hàng	20/10/2026	9:56	20/10/2026	14:41	4.8	1	
613	Tân Huề A	Một phần ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Long	Chuyển đấu nối lưới hạ thế	20/10/2026	10:00	20/10/2026	11:22	1.4	183	
614	47457-7	Mất điện một phần khu vực Kinh 6 Thước, xã Mỹ Thiện	Phát hoang, dời trụ, chỉnh trụ nghiêng, căng dây.	20/10/2026	10:02	20/10/2026	17:40	7.6	167	
615	TBA 1P-50kVA Ngọn Ấp Tây	Khu vực từ cuối Ngọn Ấp Tây thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNĐK, điện kế trạm Ngọn Ấp Tây	20/10/2026	10:04	20/10/2026	10:33	0.5	43	
616	UB Phú Tân 1	Một phần ấp Pháo Đài xã Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông phối hợp XNDVĐL Đồng Tháp tháo tụ bù ứng động KT5 Tại trụ 224 thuộc tuyến K4-8	20/10/2026	10:16	20/10/2026	11:39	1.4	15	
617	Phạm Việt Tiến	Trạm khách hàng Phạm Việt Tiến	Thay điện kế định kỳ	20/10/2026	10:46	20/10/2026	11:23	0.6	1	
618	3FCO 478-7AH/124A/3/1A/4/13/2/1.D9 CS Đồng Nai	Khu vực trại cá thuộc trạm Cao Su Đồng Nai, Đường đất, phường Sa Đéc	Bảo trì thay điện kế TU, TI trạm Cao Su Đồng Nai đến hạn kiểm định	20/10/2026	10:51	20/10/2026	12:43	1.9	1	
619	TTVT GÒ CÔNG - THỊ XÃ	Trạm khách hàng Bưu Điện TX 1	Thay điện kế định kỳ	20/10/2026	11:30	20/10/2026	12:11	0.7	2	
620	Cồn Cát 3	Một phần ấp Tân An, xã Tân Long	Xử lý Hạ thế chạm máy tole	20/10/2026	11:35	20/10/2026	11:58	0.4	67	
621	Ấp Bắc 2 - 250kVA	Một phần ấp Bình Phú Tây xã Vĩnh Bình	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	20/10/2026	11:45	20/10/2026	16:58	5.2	307	
622	TBA Cty TNHH MTV Phúc Khang Hồng Ngự	Một phần khu vực trạm Cty TNHH MTV Phúc Khang HN ấp Long Bình xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm Cty TNHH MTV Phúc Khang HN Tại trụ 125/9/3 tuyến 475-HN	20/10/2026	11:45	20/10/2026	12:50	1.1	1	

623	Mương Ông Chín - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Phương Trà, ấp Thiện Phước, xã Ba Sao	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Mương Ông Chín	20/10/2026	11:52	20/10/2026	12:36	0.7	66	
624	Tân Bình Thượng 6A	Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long	Xử lý mối nối hạ thế	20/10/2026	13:14	20/10/2026	14:40	1.4	103	
625	DNTN Đồng Phát trụ 7/1	Mất điện 1 khách hàng	Thay HTĐĐ TU, TI trung thế DN Tư nhân Đồng Phát	20/10/2026	13:20	20/10/2026	16:20	3.0	1	
626	Trường học Phú Đông	Một phần ấp Lý Quàn 1 xã Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông phối hợp XNDVĐL Đồng Tháp lắp tụ bù ứng động KT5 Tại trụ 96 thuộc tuyến K4-8	20/10/2026	13:23	20/10/2026	16:14	2.9	56	
627	Ba Sao 7 - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Thiện Hiền, xã Ba Sao	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Ba Sao 7	20/10/2026	13:35	20/10/2026	14:16	0.7	56	
628	TBA 1P-75kVA An Khánh 4	Khu vực từ Cầu An Khánh đến Cầu Kinh Thầy 5 thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Thay tupin bị mục sét	20/10/2026	13:40	20/10/2026	14:50	1.2	63	
629	TBA 1P-50kVA Ngọn Đìa Trầm	Khu vực cuối Ngọn Đìa Trầm thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Thay TI TNĐK, điện kế trạm Ngọn Đìa Trầm	20/10/2026	13:47	20/10/2026	14:15	0.5	63	
630	Hoà Lợi 1 3P-160kVA	Một phần đường Lộ Hòa Đông, Bà Huyện Thanh Quan, từ tổ 1 đến tổ 6, khu phố Hòa Lợi, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	20/10/2026	13:55	20/10/2026	16:32	2.6	182	SCTX
631	KINH VIỆT KIỀU SỐ 3	Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Giảm công suất trạm Kinh Việt Kiều số 3 từ 1P-100kVA xuống thành 1P-50kVA	20/10/2026	14:00	20/10/2026	16:00	2.0	92	
632	472SĐ/74B In Bao Bì 3P-250kVA	Trạm In Bao Bì đường Lê Lợi, phường Sa Đéc	CTY Minh Thanh thực hiện thay MBA	20/10/2026	14:03	20/10/2026	16:38	2.6	1	
633	Ba Sao 3 - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp Thiện Từ, xã Ba Sao	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Ba Sao 3	20/10/2026	14:43	20/10/2026	15:18	0.6	24	
634	Tân Bình Thượng 5	Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long	UBND xã Tân Long đề nghị cắt điện thực hiện di dời công trình lưới điện nằm trong phạm vị GPMB mở rộng lộ giới.công tác Điện lực Thanh Bình Xử lý Hạ thế chạm máy tole	20/10/2026	14:52	20/10/2026	15:50	1.0	194	
635	Việt Như Ý II - 3P-320kVA	Toàn bộ TBA TBA 3P-320 kVA Việt Như Ý II	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-320 kVA Việt Như Ý II , Vệ sinh TBA Khách hàng	20/10/2026	15:05	20/10/2026	16:43	1.6	1	
636	FCO NR Nguyễn Văn Mười	Trạm khách hàng Nguyễn Văn Mười	Thay điện kế định kỳ	20/10/2026	15:21	20/10/2026	16:18	1.0	1	
637	Trường Tiểu Học Ba Sao 1 - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp Thiện Từ, xã Ba Sao	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Trường Tiểu Học Ba Sao 1	20/10/2026	15:26	20/10/2026	16:02	0.6	76	
638	Trường Tiểu Học Ba Sao - 1P-75kVA	Một phần khu vực ấp Thiện Từ, xã Ba Sao	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Trường Tiểu Học Ba Sao 1	20/10/2026	15:30	20/10/2026	16:05	0.6	118	
639	TBA 1P-25kVA Ngọn Xẻo Sâu	Khu vực cuối Ngọn Xẻo Sâu thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Thay TI TNĐK, điện kế trạm Ngọn Xẻo Sâu	20/10/2026	15:31	20/10/2026	15:55	0.4	16	
640	LBS D21	Tuyến đường Nguyễn Quân, thuộc phường Trung An, phường Đạo Thạnh	Tổ QLVH; bảo trì lưới, phát quang; Cty Thuận Tiến; Dời trụ trung áp	21/10/2026	7:00	21/10/2026	16:16	9.3	497	
641	477PC/1.D8 BẾN ĐÒ SỐ 3	Một phần khu vực ấp Long Hưng, ấp Long Thới A, ấp Long Thới B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Dựng trụ và sang lưới trung hạ áp vướn mở rộng đường Từ trụ 3V/2 đến trụ 3V/68 tuyến 477PC	21/10/2026	7:14	21/10/2026	16:45	9.5	2427	
642	Bình Ân 1	Một phần khu phố Thuận An và Thuận Hòa - phường Long Thuận	Thay MBA rỉ dầu 1x250kVA bằng 1x250kVA trạm Bình Ân 1 theo tờ trình số: 9003/PCĐT - KHVT.	21/10/2026	7:30	21/10/2026	10:32	3.0	131	

643	1P-37,5kVA Ông An 3	- Tỉnh lộ 849 từ Cống Hùng Cường đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-50kVA trạm TL 849-2, TBA 1P-25kVA lên 3P-250kVA trạm Ông An 1, TBA 1P-50kVA lên 1P-75kVA trạm Ông An, TBA 1P-50KVA lên 1P-100kVA trạm TL 849-1 và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	21/10/2026	7:35	21/10/2026	17:59	10.4	31	
644	1P-50kVA Cầu Ngã Cái	- Tỉnh lộ 849 từ Cống Hùng Cường đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-50kVA trạm TL 849-2, TBA 1P-25kVA lên 3P-250kVA trạm Ông An 1, TBA 1P-50kVA lên 1P-75kVA trạm Ông An, TBA 1P-50KVA lên 1P-100kVA trạm TL 849-1 và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	21/10/2026	7:40	21/10/2026	17:58	10.3	46	
645	Xếp Lá 3P-250kVA	Một phần đường Nguyễn Thái Học, Lê Văn Cử, Nguyễn Thị Lựu, tổ 8, tổ 9, tổ 20, tổ 35, tổ 36, khu phố Thuận Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	21/10/2026	7:41	21/10/2026	11:15	3.6	175	
646	LBFCO NR Út Hiện	Khu vực từ Cầu Út Hiện đến cuối Ngọn Ông Kết thuộc xã Phú Hựu.	Cty TNHH MTV TM&XDĐ Hoàng Quândi dời trụ trung thế	21/10/2026	7:44	21/10/2026	15:53	8.2	181	SCTX
647	Giáp Hạt 2	Một phần ấp Bình Phú, Xã An Thạnh Thủy	Thay điện kế định kỳ	21/10/2026	7:45	21/10/2026	11:55	4.2	191	
648	1P-50kVA Ông An	- Tỉnh lộ 849 từ Cống Hùng Cường đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-50kVA trạm TL 849-2, TBA 1P-25kVA lên 3P-250kVA trạm Ông An 1, TBA 1P-50kVA lên 1P-75kVA trạm Ông An, TBA 1P-50KVA lên 1P-100kVA trạm TL 849-1 và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	21/10/2026	7:45	21/10/2026	17:52	10.1	31	
649	1P-37,5kVA Tân Thuận A-B	- Tỉnh lộ 849 từ Cống Hùng Cường đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-50kVA trạm TL 849-2, TBA 1P-25kVA lên 3P-250kVA trạm Ông An 1, TBA 1P-50kVA lên 1P-75kVA trạm Ông An, TBA 1P-50KVA lên 1P-100kVA trạm TL 849-1 và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	21/10/2026	7:50	21/10/2026	17:56	10.1	48	
650	475-7SĐ/52.D9 Bích Chi; LBS 474AH/71A.D9 Hồ Dương	Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc , khu vực khu Liên hợp thể thao, một phần khu FLC, khu vực rạch Xẻo Gừa, Năm Tam, Ngọn Năm Tam, Ngọn Rạch Chùa, khu vực Chợ Phú Long, toàn bộ khu vực Kinh 85, Kinh Cùn, Ba Làng, kinh Họa Đồ, một phần Quốc lộ 80 , một phần đường ĐT 852B , khu vực kênh Mương Lẫm, kênh ngang Mương Lẫm, khu vực Cầu Dương Hòa, kinh Hội Trụ, Kinh Xáng, xã Tân Dương.	Dựng trụ, tháp ngọn trụ, lắp xà, sứ, phụ kiện	21/10/2026	7:52	21/10/2026	17:16	9.4	2663	
651	1P-50kVA ĐT 849-2	- Tỉnh lộ 849 từ Cống Hùng Cường đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-50kVA trạm TL 849-2, TBA 1P-25kVA lên 3P-250kVA trạm Ông An 1, TBA 1P-50kVA lên 1P-75kVA trạm Ông An, TBA 1P-50KVA lên 1P-100kVA trạm TL 849-1 và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	21/10/2026	8:00	21/10/2026	17:57	10.0	38	

652	474AH/13/2 Tân Hòa AB 1P-100kVA	Một phần khu dân cư Tân Hòa, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc di dời, nâng công suất trạm biến áp 1P lên 3P, chuyển vận hành 1P-3D sang 3P-4D, thay cáp muller, thay dây duplex nhánh rẽ khách hàng	21/10/2026	8:08	21/10/2026	18:50	10.7	135	
653	Cầu Ngang Ấp Bắc	Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh	Tăng cường cáp suất	21/10/2026	8:10	21/10/2026	8:51	0.7	43	
654	1P-25kVA Ông An 1	- Tỉnh lộ 849 từ Cống Hùng Cường đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-50kVA trạm TL 849-2, TBA 1P-25kVA lên 3P-250kVA trạm Ông An 1, TBA 1P-50kVA lên 1P-75kVA trạm Ông An, TBA 1P-50KVA lên 1P-100kVA trạm TL 849-1 và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	21/10/2026	8:10	21/10/2026	17:50	9.7	17	
655	474AH/13/4 Tân Hòa CF 1P-75kVA	Một phần khu dân cư Tân Hòa, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc di dời, nâng công suất trạm biến áp 1P lên 3P, chuyển vận hành 1P-3D sang 3P-4D, thay cáp muller, thay dây duplex nhánh rẽ khách hàng	21/10/2026	8:10	21/10/2026	18:45	10.6	81	
656	KHU 4-9	Một pần các ấp 3, 4, xã Cái Bè	Thay MBA chảy dầu trạm Khu 4-9 - 1x50kVA bằng MBA mới có cùng công suất. Điện lực Bình Phú thay MBA chảy dầu trạm Khu 4-9 - 1x50kVA bằng MBA mới có cùng công suất.	21/10/2026	8:12	21/10/2026	11:00	2.8	33	
657	Tân Phú 4	Một phần ấp Tân Tây 1, Tân Tây 4 xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản Lý Vận Hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Tân Phú 4	21/10/2026	8:14	21/10/2026	10:40	2.4	87	
658	PĐ 474AH/185.D11 Hòa Long LBS	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay TU bị hỏng, vệ sinh, thay DS vận hành lâu năm, vệ sinh REC, LA, đầu cosse PĐ 475SĐ/158A.D11 Cầu Ban Biên, lắp kẹp quai ép, vệ sinh TBA Cầu Bảy Bổn	21/10/2026	8:18	21/10/2026	16:47	8.5	447	
659	Y Tế Dự Phòng	Mất điện một phần phường Hồng Ngự đường Chu Văn An khu vực trung tâm Y Tế dự Phòng	Thay điện kế đến hạn trạm công cộng Từ trụ 22/4/2/1 đến 22/4/2/9 tuyến 480HN	21/10/2026	8:22	21/10/2026	16:57	8.6	189	
660	Cống Bà Tri - 1P-75kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ	Thay công tơ định kỳ 1P khách hàng	21/10/2026	8:26	21/10/2026	11:19	2.9	116	
661	1P-37,5kVA Tham Thầm	- Tỉnh lộ 849 từ Cống Hùng Cường đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-50kVA trạm TL 849-2, TBA 1P-25kVA lên 3P-250kVA trạm Ông An 1, TBA 1P-50kVA lên 1P-75kVA trạm Ông An, TBA 1P-50KVA lên 1P-100kVA trạm TL 849-1 và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	21/10/2026	8:30	21/10/2026	17:42	9.2	83	
662	03FCO 476-7SĐ/21.D10 NR VLXD Đồng Tháp	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng VLXD Đồng Tháp.	Thay điện kế khách hàng VLXD Đồng Tháp	21/10/2026	8:30	21/10/2026	9:25	0.9	1	SCTX
663	474AH/48 TBA 50 Căn 3x1P-75kVA	Một phần đường ĐT 848 , hẻm Ba Cơ, phường Sa Đéc	Thay dây hạ thế vận hành lâu năm trạm 50 Căn	21/10/2026	8:31	21/10/2026	13:07	4.6	149	
664	Chùa Phật Nổi	Một phần ấp Tân Phú A, xã Tân Long	Thí nghiệm CBM máy biến áp	21/10/2026	8:32	21/10/2026	9:52	1.3	115	
665	MỸ NAM 1B	Một phần khu vực ấp Mỹ Nam xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay MBA 1P-50kVA trạm Mỹ Nam 1B do thí nghiệm CBM cấp độ 2 không đạt	21/10/2026	8:34	21/10/2026	9:09	0.6	72	

666	TBA 1P-50kVA KINH CỮ 4 TRỤ 474THo/318/3/6	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Kinh Củ 4	Tháo, lắp trạm Kinh Củ 4	21/10/2026	8:35	21/10/2026	16:00	7.4	42	
667	NR TB.Ông Thành 474-7HN/94A.D6	Mất điện NR chuyên dùng TB.Ông Thành, Phường An Bình, Tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03FCO Và tháo 03hotline NR TB Ông Thành 474-7HN/94A.D6 trụ 94A tuyến 474HN để Cty Huy Cường Lắp đà cơi trung thế và thay đà sắt lắp FCO-LA thành đà composite tại trụ 94A/1 tuyến 474HN	21/10/2026	8:38	21/10/2026	16:25	7.8	2	
668	1P-50kVA Trường THCS Tân Mỹ	- Tỉnh lộ 849 từ Cống Hùng Cường đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-50kVA trạm TL 849-2, TBA 1P-25kVA lên 3P-250kVA trạm Ông An 1, TBA 1P-50kVA lên 1P-75kVA trạm Ông An, TBA 1P-50KVA lên 1P-100kVA trạm TL 849-1 và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	21/10/2026	8:40	21/10/2026	17:55	9.3	1	
669	1P-50kVA ĐT 849-1	- Tỉnh lộ 849 từ Cống Hùng Cường đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Trường Trung học cơ sở Tân Mỹ xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-50kVA trạm TL 849-2, TBA 1P-25kVA lên 3P-250kVA trạm Ông An 1, TBA 1P-50kVA lên 1P-75kVA trạm Ông An, TBA 1P-50KVA lên 1P-100kVA trạm TL 849-1 và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	21/10/2026	8:50	21/10/2026	17:40	8.8	97	
670	Ấp Trung A CLT 160 kVA	Một phần ấp Trung, xã Tân Long	Thí nghiệm CBM máy biến áp	21/10/2026	8:55	21/10/2026	10:41	1.8	181	
671	Rọc Sen	Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh	Căng dây trung hòa, hạ thế chùng	21/10/2026	9:09	21/10/2026	10:41	1.5	69	
672	Ông Đực - 1P-75kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Long 4, ấp 4, xã Mỹ Hiệp	Nâng công suất TBA 1P-75kVA Ông Đực lên thành 1P-100kVA, tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt	21/10/2026	9:11	21/10/2026	11:56	2.8	79	
673	BƠM MỸ NAM 2	trạm bơm Mỹ Nam 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay 02MBA 1P-37,5kVA trạm bơm Mỹ Nam 2 do thí nghiệm CBM cấp độ 2 không đạt	21/10/2026	9:16	21/10/2026	10:45	1.5	1	
674	LBFCO 476-7NM/68A.D10 NR XNK Phương Thanh	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cty XNK Phương Thanh.	Thay điện kế, vệ sinh trạm Cty XNK Phương Thanh	21/10/2026	10:32	21/10/2026	11:08	0.6	1	SCTX
675	BƠM MỸ TÂY 3	Tại trạm Bơm Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay MBA 3P-250kVA bơm Mỹ Tây 3 bị chảy dầu	21/10/2026	11:20	21/10/2026	12:16	0.9	1	
676	Mỹ Hưng Hoà - 1P-100kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ	Thay công tơ định kỳ 1P khách hàng	21/10/2026	12:04	21/10/2026	15:41	3.6	136	
677	TBA 1P-37.5kVA KINH CẢ TRẤP	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Kinh Cả Trấp	Tháo, lắp trạm Kinh Cả Trấp	21/10/2026	13:15	21/10/2026	14:00	0.8	79	
678	479AH/38/7 Công An Phường 1 3P-250kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu , một phần đường Hùng Vương , phường Sa Đéc.	Thay dây hạ thế vận hành lâu năm trạm Công An Phường 1	21/10/2026	13:20	21/10/2026	17:12	3.9	170	
679	Cầu Móng 1	Một phần ấp Tân Tây 4 Xã Tân Đông; ấp 5 xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản Lý Vận Hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Cầu Móng 1	21/10/2026	13:23	21/10/2026	16:29	3.1	268	
680	Khóm Thuận Phú 3P-250kVA	Một phần đường Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng, tổ 8, tổ 19, tổ 20, khu phố Thuận Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	21/10/2026	13:30	21/10/2026	16:48	3.3	138	
681	03LBFCO 476-7SĐ/53.D10 NR Lộc Phượng	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phượng	Thay điện kế, vệ sinh trạm khách hàng Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phượng	21/10/2026	13:30	21/10/2026	14:05	0.6	1	SCTX

682	477-7LT/147.D4 Phước Minh	Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh	Thay sứ đứng, thay cáp trung thế từ FCO lên lưới	21/10/2026	13:41	21/10/2026	15:20	1.7	65	
683	Bình Thạnh 2A - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hiệp	Nâng công suất TBA 1P-50kVA Bình Thạnh 2A lên thành 1P-75kVA, tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt	21/10/2026	13:52	21/10/2026	14:38	0.8	72	
684	Ấp Tây A	Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh	Thí nghiệm CBM máy biến áp	21/10/2026	14:01	21/10/2026	14:41	0.7	44	
685	D151	Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.	Điện lực Mỹ Tho bảo trì lưới điện, Cty Thuận Tiến; Dựng trụ, dời lưới hạ áp, trạm biến áp ; Tổ QLVH; NCS trạm Nguyễn Phúc phương từ 50kVA lên 75kVA+ phát quang;	22/10/2026	7:00	22/10/2026	17:25	10.4	2801	
686	NR 471-7SH/70/27.D11 Định Mỹ LBFCO Chì 20A	Khách hàng sử dụng điện một phần Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Tháp ngọn trụ BTLT 16m ghép tại trụ 70/61/2, lắp xà sứ kéo dây 4xAC70 từ trụ 70/61 đến trụ 70/61/3; Thu hồi đường dây trung thế 1 pha; Thay dây hạ thế	22/10/2026	7:05	22/10/2026	17:48	10.7	510	
687	KDC Hưng Thạnh 4	Một phần ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh	Di dời trụ hạ thế trụ 134/2T, 134/3T, 134/1P trạm KDC Hưng Thạnh	22/10/2026	7:05	22/10/2026	17:20	10.3	30	
688	478AH/103/5/9BB Chùa Vạn Phước 3P-250kVA	Một phần đường Sa Nhiên B, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc di dời, nâng công suất trạm biến áp 1P lên 3P, chuyển vận hành 1P-3D sang 3P-4D, thay cáp muller, thay dây duplex nhánh rẽ khách hàng. Lắp cơi, thay dây hạ áp, thay hộp điện kế, thay cáp muller	22/10/2026	7:06	22/10/2026	16:20	9.2	161	
689	Lăng A 3P-250kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu , Lê Văn Hoanh, Cao Thắng, từ tổ 25 đến tổ 27, khu phố Hòa An, phường Cao Lãnh	Thay dây hạ thế	22/10/2026	7:12	22/10/2026	10:25	3.2	128	
690	478AH/103/5/16B Hai Chiến 3x1P-50kVA	Một phần đường Sa Nhiên B, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc di dời, nâng công suất trạm biến áp 1P lên 3P, chuyển vận hành 1P-3D sang 3P-4D, thay cáp muller, thay dây duplex nhánh rẽ khách hàng. Lắp cơi, thay dây hạ áp, thay hộp điện kế, thay cáp muller	22/10/2026	7:15	22/10/2026	19:00	11.8	85	
691	NR 474-7CL/80.D1 Nguyễn Sinh Sắc T.80	Một phần đường Phạm Hữu Lầu , Lê Văn Hoanh, Cao Thắng, từ tổ 25 đến tổ 27, khu phố Hòa An, phường Cao Lãnh	Thay dây hạ thế	22/10/2026	7:29	22/10/2026	10:12	2.7	1	
692	Mỹ Thành 18	Một phần ấp Tân Hưng Phú, ấp 4 xã Tân Phước 1	Dời đường dây hạ thế qua trụ dựng mới từ trụ 24 đến trụ 24A	22/10/2026	7:31	22/10/2026	10:27	2.9	155	
693	Thạnh Trị 2A - 250kVA	Một phần ấp Vĩnh Thạnh, Bình Hưng xã Vĩnh Bình	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	22/10/2026	7:34	22/10/2026	11:39	4.1	73	
694	Thuận Hòa 2	Một phần khu phố Thuận Hòa - phường Long Thuận	Xử lý vị trí nguy hiểm.	22/10/2026	7:35	22/10/2026	9:10	1.6	74	
695	Thạnh Trị 2 - 250kVA	Một phần ấp Vĩnh Thạnh, Bình Hưng xã Vĩnh Bình	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	22/10/2026	7:41	22/10/2026	11:49	4.1	118	
696	Tân Hòa 1	Một phần ấp Tân Hòa Thành, Xã Tân Thuận Bình	Thay điện kế định kỳ	22/10/2026	7:55	22/10/2026	12:50	4.9	263	
697	Rạch Cầu 3 1P-50KVA	Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Thọ	Thay công tơ định kỳ 1P khách hàng	22/10/2026	7:59	22/10/2026	10:01	2.0	60	

698	NR 476-7THo/249/46.D7 ẤP 4 TÂN THÀNH TRỤ 476THo/249/46	Mất điện một phần xã Tân Hộ Cơ, một phần xã Tân Thành.	Thay TU cấp nguồn tủ điều khiển LBS MV Tân Bảnh bị sự cố.	22/10/2026	8:00	22/10/2026	11:30	3.5	707	
699	LBS 476TH/193.D12 476-12TH cũ	- Quốc lộ 80 từ Cầu Tân Lợi đến Cống Số 1 thuộc xã Tân Khánh Trung và một phần xã Lai Vung.	Cty Côn Cộng và Cty Cửu Long đấu nối khách hàng mới	22/10/2026	8:02	22/10/2026	15:20	7.3	2685	
700	LBS 476TH/193.D12 476-12TH cũ	- Quốc lộ 80 từ Cầu Tân Lợi đến Cống Số 1 thuộc xã Tân Khánh Trung và một phần xã Lai Vung.	Cty Côn Cộng và Cty Cửu Long đấu nối khách hàng mới	22/10/2026	8:02	22/10/2026	15:20	7.3	87	
701	4789-7	Một phần khu phố Phú An phường Nhị Quý và một phần ấp Mỹ Hậu khu vực Đường kênh ông Mười xã Long Tiên	Thay MBA trạm Phú Hòa 6 từ 2x37.5kVA thành 75kVA	22/10/2026	8:03	22/10/2026	11:21	3.3	758	
702	Ngã Bát 2 - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Phú Cù Lao xã Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-50kVA Cù Lao Ông Sá lên thành 1P-75kVA, tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt	22/10/2026	8:06	22/10/2026	9:11	1.1	66	
703	Nguyễn Văn Bảnh	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Nguyễn Văn Bảnh	Thay điện kế đến hạn trạm công cộng Từ trụ 22/4/3 đến 22/4/3/12 tuyến 480HN	22/10/2026	8:11	22/10/2026	17:00	8.8	189	
704	VÕ VĂN TÂM	Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-75kVA+FCO+LA tại trạm Võ Văn Tâm	22/10/2026	8:20	22/10/2026	8:58	0.6	106	SCTX
705	1P-50kVA Nhà Thờ Cái Tắc 2	Khách hàng sừ dụng điện một phần ấp Long Thành A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Lắp bổ sung tiếp địa lặp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Nhà Thờ Cái Tắc 2	22/10/2026	8:22	22/10/2026	9:43	1.4	67	
706	Lê Hồng Phong 3x1P-75kVA	Một phần khu phố Phong Thạnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	22/10/2026	8:28	22/10/2026	12:05	3.6	232	
707	TBA CSCB Sáu An	Một phần khu vực trạm CSCB Sáu An ấp Phú Thạnh B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp.	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm CSCB Sáu An Tại trụ 83A/1 tuyến 479-PC	22/10/2026	9:12	22/10/2026	10:18	1.1	1	
708	MỸ NAM 1	Một phần khu vực ấp Mỹ Nam xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm Mỹ Nam 1 theo KH SCTX 2026	22/10/2026	9:15	22/10/2026	9:59	0.7	42	SCTX
709	Xóm Dinh	Một phần khu phố Gò Tre và Xóm Dinh, phường Long Thuận	Xử lý vị trí nguy hiểm.	22/10/2026	9:31	22/10/2026	10:12	0.7	68	
710	Chùa Tổ 3 - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp 3, xã Bình Hàng Trung	Nâng công suất TBA 1P-25kVA Chùa Tổ 3 lên thành 1P-50kVA, tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt	22/10/2026	9:52	22/10/2026	10:28	0.6	38	
711	Tân Bình Thượng 1B	Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long	Thay công tơ điện tử đến hạn	22/10/2026	10:04	22/10/2026	11:44	1.7	89	
712	AS ấp 2G Bình Tấn	Một phần ấp Bình Minh, xã Bình Thành	Thay 02 TI tăng cường nguội	22/10/2026	10:07	22/10/2026	10:42	0.6	15	
713	CÁI BÈO MỸ NAM	Một phần khu vực ấp Mỹ Nam xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm Cái bèo Mỹ Nam theo KH SCTX 2026	22/10/2026	10:16	22/10/2026	10:51	0.6	32	SCTX
714	Cụm Dân Cư Tân Hội Trung 1 3P-160KVA	Một phần khu vực ấp 1T, xã Bình Hàng Trung	Thay công tơ định kỳ 1P khách hàng	22/10/2026	10:26	22/10/2026	15:01	4.6	131	

715	479-7PC/56B.D8 NĐ.PHƯỚC NGUYÊN	Một phần khu vực trạm NĐ Phước Nguyên ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm NĐ Phước Nguyên Tại trụ 56B/1 tuyến 479-PC	22/10/2026	10:50	22/10/2026	11:48	1.0	1	
716	AS Ấp 2D Bình Tấn	Một phần ấp Bình Minh, xã Bình Thành	Thay dây tín hiệu và đầu cosse TI	22/10/2026	10:52	22/10/2026	11:28	0.6	71	
717	K.TÂY SỐ 2	Một phần khu vực ấp Mỹ Nam xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm K Tây số 2 theo KH SCTX 2026	22/10/2026	11:01	22/10/2026	11:35	0.6	62	SCTX
718	NR Quỳnh Long khu 9 477-7HN/38/115/39/1.D6	Mất điện trạm chuyên dùng Phạm Văn Giàu trụ 38/115/39/3/1 tuyến 477HN, Phường Hồng Ngự	Cắt 01CB Trạm Phạm Văn Giàu trụ 38/115/39/3/1 tuyến 477HN + 03 FCO NR Quỳnh Long Khu 9 477-7HN/38/115/39/1.D6 trụ 38/115/39/1 tuyến 477HN để Cty Phát Đạt Lắp lại MBA 3P-160KVA trạm Huỳnh Long Khu 9 trụ 38/115/39/20 tuyến 477H	22/10/2026	11:37	22/10/2026	15:24	3.8	1	
719	TDC Tân Phú 1	Một phần ấp Tân Hòa B, xã Thanh Bình	Thay 02 TI tăng cường nguội	22/10/2026	12:30	22/10/2026	13:10	0.7	95	
720	479-7PC/110.D8 NĐ.PHẠM CÔNG ÁI	Một phần khu vực trạm NĐ Phạm Công Ái ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm NĐ Phạm Công Ái , TB Phạm Công Ái Tại trụ 110/1, 110/2 tuyến 479-PC	22/10/2026	12:48	22/10/2026	14:03	1.3	2	
721	Thạnh Trị 8 - 25kVA	Một phần ấp Vĩnh Thạnh xã Vĩnh Bình	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	22/10/2026	13:02	22/10/2026	15:39	2.6	26	
722	Ấp Trứng TTrị Ô.An - 37,5kVA	Một phần ấp Vĩnh Thạnh xã Vĩnh Bình	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	22/10/2026	13:09	22/10/2026	15:44	2.6	2	
723	Nguyễn Huệ	Một phần khu phố 2, 3 và khu phố 5, phường Gò Công.	Xử lý vị trí nguy hiểm.	22/10/2026	13:31	22/10/2026	15:19	1.8	170	
724	Uỷ Ban Tân Huề	Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long	Thay công tơ điện tử đến hạn	22/10/2026	13:33	22/10/2026	15:45	2.2	89	
725	Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Phường 2 3P-250kVA	Một phần đường Lê Lợi, Nguyễn Trãi, tổ 28, tổ 31, tổ 39, khu phố Đình Trung, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	22/10/2026	13:35	22/10/2026	15:30	1.9	93	
726	1P-50kVA Cái Tắc Rạch Dông 4	Khách hàng sừ dụng điện một phần ấp Long Thành A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Lắp bổ sung tiếp địa lặp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Cái Tắc Rạch Dông 4	22/10/2026	13:45	22/10/2026	14:53	1.1	90	
727	BƠM MỸ QUÝ 1A	Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 3P-160kVA+3FCO+3LA tại trạm bơm Mỹ Quý 1A	22/10/2026	13:50	22/10/2026	14:45	0.9	1	SCTX
728	Mương Tư Phủ	Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long	Thay TI hỏng	22/10/2026	14:06	22/10/2026	14:41	0.6	50	
729	Mương Út Hiếu 1	Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Long	Tăng cường nguội điện kế và TI	22/10/2026	15:23	22/10/2026	16:02	0.7	6	
730	Thạnh Hòa 2	Một phần ấp Thạnh Hòa, xã An Thạnh Thủy	Thay điện kế định kỳ	23/10/2026	7:00	23/10/2026	16:17	9.3	272	
731	47804-7	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, Khu Phố 1, Phường Trung An	Kéo dây hạ áp, Sang lưới hạ áp, điện kế qua trụ mới, nhổ trụ cũ thu hồi	23/10/2026	7:01	23/10/2026	16:30	9.5	105	
732	3LBFCO 477-7.SĐ/48/4/3.D9 Nguyễn Cư Trinh	Đường Nguyễn Sinh Sắc , một phần đường Nguyễn Cư Trinh, phường Sa Đéc.	Thay trụ BTLT hạ thế, thay dây trung hòa, thay hộp điện kế trạm Phú Mỹ	23/10/2026	7:05	23/10/2026	12:16	5.2	97	
733	TBA 3x1P-75kVA Phú Mỹ 471SĐ/30/18	Đường Nguyễn Sinh Sắc , một phần đường Nguyễn Cư Trinh, phường Sa Đéc.	Thay trụ BTLT hạ thế, thay dây trung hòa, thay hộp điện kế trạm Phú Mỹ	23/10/2026	7:05	23/10/2026	12:05	5.0	132	

734	47805-7	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, Khu Phố 1, Phường Trung An	Kéo dây hạ áp, Sang lưới hạ áp, điện kế qua trụ mới, nhổ trụ cũ thu hồi	23/10/2026	7:10	23/10/2026	16:37	9.5	373	
735	DOAN THI NGHIEP	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, Khu Phố 1, Phường Trung An	Kéo dây hạ áp, Sang lưới hạ áp, điện kế qua trụ mới, nhổ trụ cũ thu hồi	23/10/2026	7:15	23/10/2026	16:54	9.7	182	
736	AP 5 TRUNG AN 2A	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, Khu Phố 1, Phường Trung An	Kéo dây hạ áp, Sang lưới hạ áp, điện kế qua trụ mới, nhổ trụ cũ thu hồi	23/10/2026	7:20	23/10/2026	16:58	9.6	211	
737	Xóm Dinh 3	Một phần khu phố Gò Tre và Xóm Dinh, phường Long Thuận	Thay MBA rỉ dầu 1x250kVA bằng 1x250kVA trạm Xóm Dinh 3	23/10/2026	7:30	23/10/2026	9:49	2.3	248	
738	LBS MV477GCT/22/34/10/102/24 ; LBS 477GCT/22/34/10/1.D20 Ngã 3 Bình Trung B48.ĐKX	- Một phần ấp Bình Trung xã Vĩnh Bình; - Một phần ấp Bình An, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu	Dời TBA trụ 34, sang điện kế, lưới điện hạ áp, nhánh rẽ khách hàng, thu hồi trụ BTLT hiện hữu; Đấu lèo hoàn chỉnh tuyến từ B48 đến B52; Thu hồi trụ BTLT hiện hữu	23/10/2026	7:32	23/10/2026	16:42	9.2	1768	
739	47428-7	Một phần ấp Dương Hòa, Thanh Nhung 1 Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH thương mại xây dựng Thiên Quang thuộc nhánh 47428-7 Đê Long Uông 2	23/10/2026	7:36	23/10/2026	16:06	8.5	91	
740	Đình Tân Tịch 3P-160kVA	Một phần đường Lê Văn Kiếc, Đình tân Tịch, từ tổ 7 đến tổ 9, khu phố Tân Thuận, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	23/10/2026	7:45	23/10/2026	11:50	4.1	164	SCTX
741	478AH/103/5/20B Sáu Thum 3P-250kVA	Một phần đường Sa Nhiên B, phường Sa Đéc.	Nâng công suất trạm biến áp 1P lên 3P, chuyển vận hành 1P-3D sang 3P-4D, thay cáp muller, thay dây duplex nhánh rẽ khách hàng.Di dời điện kế từ trụ củ qua trụ mới, tạo khoảng không điện hạ thế	23/10/2026	7:55	23/10/2026	17:22	9.5	390	
742	1P-25kVA Cầu Cái Bàng	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thành Tấn, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cầu Cái Bàng	23/10/2026	8:15	23/10/2026	10:35	2.3	53	
743	Y tế An Bình A	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ UB phường An Bình A đến trường Trung Cấp Nghề	Thay điện kế đến hạn trạm công cộng Từ trụ 36 đến 40 tuyến 482HN	23/10/2026	8:22	23/10/2026	16:47	8.4	134	
744	Rạch Cái Sậy - 1P-75kVA	Một phần khu vực ấp 2B xã Bình Hàng Trung	Điện lực Mỹ Thọ thay công tơ định kỳ	23/10/2026	8:24	23/10/2026	10:59	2.6	145	
745	Cầu Sắt 4 - 50kVA	Một phần ấp Bình An xã Vĩnh Hựu	Khắc phục vị trí lưới hạ thế giao chéo .	23/10/2026	8:28	23/10/2026	16:22	7.9	34	
746	Chợ Tân Quới A	Một phần ấp Thượng, xã Tân Long	Điện lực Thanh Bình Chuyển hướng đấu nối Thay công tơ điện tử đến hạn	23/10/2026	8:35	23/10/2026	12:55	4.3	229	
747	TBA 2x1P-25kVA TDC KINH THỐNG NHẤT 4	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm TDC Kinh Thống Nhất 4	Tháo, lắp trạm TDC Kinh Thống Nhất 4	23/10/2026	8:45	23/10/2026	14:10	5.4	83	
748	476TX/86.D3 PĐ TRƯỜNG XUÂN - THẠNH LỢI	Một phần khu vực ấp 2 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Thay sứ đứng bị bể Tại trụ 110, 188 thuộc PĐ 476TX/86.D3 , tuyến 476TX, Lắp chống sét LA đường dây Tại trụ 125, 166 thuộc PĐ 476TX/86.D3 , tuyến 476TX	23/10/2026	8:53	23/10/2026	14:43	5.8	600	
749	Kinh Xáng Mới - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp 4, xã Phương Thịnh	Nâng công suất TBA 1P-25kVA Kinh Xáng Mới lên thành 1P-50kVA, tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt	23/10/2026	8:54	23/10/2026	10:09	1.3	47	

750	BÀ ĐẮC 4	Một pần các ấp An Thiện, An Thái, xã Hội Cư	XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới trạm Bà Đắc 4, NR trạm Thiên Phú Ngọc phục vụ công tác HCS trạm trạm Bà Đắc 4 từ 2x50kVA thành 1x50kVA. Điện lực Bình Phú HCS trạm Bà Đắc 4 từ 2x50kVA thành 1x50kVA, bảo trì TBA.	23/10/2026	9:02	23/10/2026	11:47	2.8	147	
751	CTY TNHH THIÊN PHÚ NGỌC	Công ty TNHH Thiên Phú Ngọc	Phục vụ thi công Hotline HCS trạm Bà Đắc 4 từ 2x50kVA thành 1x50kVA.	23/10/2026	9:07	23/10/2026	14:15	5.1	1	
752	CƠ KHÍ VĂN CANG	Một pần các ấp An Thiện, An Thái, xã Hội Cư.	Cắt chuyển lưới hạ áp trạm Bà Đắc 4 sang trạm Cơ Khi Văn Cang, xử lý VTNH	23/10/2026	9:15	23/10/2026	11:39	2.4	67	
753	471-7CLa/83/147/B.D25 Tân Phong	Toàn bộ các ấp Tân Thiện, Tân Thái, Tân An, Tân Luông A, Tân Luông B, Tân Bường A, Tân Bường B, xã Hiệp Đức.	Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ TU, TI trung thế trạm chuyên dùng. Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát thực hiện căng dây trung áp vượt sông qua Cồn Tân Phong do chưa đạt độ tĩnh không.	23/10/2026	9:18	23/10/2026	14:43	5.4	5493	
754	TBA NTTS Lê Văn Sang	Một phần khu vực trạm NTTS Lê Văn Sang ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm Lê Văn Sang Tại trụ 10A/22A/1 tuyến 477-PC	23/10/2026	9:19	23/10/2026	10:19	1.0	1	
755	NR Cầm Xuyên 1 NR 473-7HN/126/24.D6	Mất điện một khách hàng cầm xuyên khu vực Phường An Bình	Thay điện kế 1P đến hạng định kỳ khách hàng	23/10/2026	9:30	23/10/2026	10:45	1.3	1	
756	TBA 2x1P-37.5kVA LÒ GẠCH K12 TRỤ 22	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Lò Gạch K12.	Tháo, lắp trạm Lò Gạch K12	23/10/2026	10:15	23/10/2026	11:35	1.3	115	
757	1P-25kVA Chùa U Minh	- Khu vực Chùa U Minh ấp Hưng Quới 1 xã Tân Khánh Trung.	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Chùa U Minh tuyến 472-AH	23/10/2026	11:00	23/10/2026	11:51	0.9	36	
758	TBA XAY BỘT VĂN NGHỄ	Một phần khu vực trạm BG Nguyễn Văn Nghễ ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm BG Nguyễn Văn Nghễ Tại trụ 137/3/1 tuyến 477-PC	23/10/2026	11:02	23/10/2026	14:10	3.1	1	
759	NTTS Cẩm Xuyên 2	Mất điên một khách hàng Cẩm Xuyên	Thay điện kế đến hạn	23/10/2026	11:22	23/10/2026	12:31	1.2	1	
760	Rạch Cựa Gà - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp 2B xã Bình Hàng Trung	Thay công tơ định kỳ 1P khách hàng	23/10/2026	11:29	23/10/2026	12:51	1.4	52	
761	NTTS Cẩm Xuyên 3	Mất điện mọt khách hàng cầm xuyên Phường An Bình	Thay điên kê trạm	23/10/2026	12:50	23/10/2026	13:27	0.6	1	
762	1P-50kVA Kinh Phèn Long Thắng	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long An, ấp Hòa Bình, ấp Thành Tấn, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Giảm công suất từ 1P-50kVA xuống 1P-25kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Kinh Phèn Long Thắng	23/10/2026	13:30	23/10/2026	15:15	1.8	26	
763	Dệt Nam Thành 6	Một phần khu phố Năm Châu, phường Sơn Qui	Thay MBA rỉ dầu 1x250kVA bằng 1x250kVA trạm Dệt Nam Thành 6 theo tờ trình số: 9003/PCĐT -KHVT.	23/10/2026	13:30	23/10/2026	14:35	1.1	116	
764	DNTN Ngọc ẩn 1	Khách hàng DNTN Ngọc Ẩn	Thay định kỳ TU, TI, điện kế trạm DNTN Ngọc Ẩn 1	23/10/2026	13:34	23/10/2026	16:08	2.6	1	
765	1P-50kVA Cầu Cái Tôm	- Khu vực Cầu Cái Tôm ấp Hưng Thành Tây xã Tân Khánh Trung	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Cầu Cái Tôm tuyến 472-AH	23/10/2026	13:37	23/10/2026	14:28	0.9	47	

766	CU Rạch Rượu 3x1P-50kVA	Một phần đường Lê Văn Hoanh, Cao Thắng, tổ 24, tổ 25, khu phố Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	23/10/2026	14:04	23/10/2026	15:44	1.7	78	SCTX
767	Kinh Giữa 1B 1P-25KVA	Một phần khu vực ấp 4, xã Phương Thịnh	Khắc phục tiếp địa mất đứt, vệ sinh TBA 1P-25kVA Kinh Giữa 1B	23/10/2026	14:04	23/10/2026	15:37	1.6	23	
768	Rạch Cựa Gà 1- 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp 2B xã Bình Hàng Trung	Thay công tơ định kỳ 1P khách hàng	23/10/2026	14:04	23/10/2026	17:01	3.0	59	
769	Nguyễn Văn Bé trạm số 5	Mất điện trạm chuyên dùng Nguyễn Văn Bé , Phường Hồng Ngự	Cắt CB + 03FCO trạm Nguyễn Văn Bé tại trụ 154A/4 tuyến 474HN để Thay điện kế trạm Nguyễn Văn Bé tại trụ 154A/4 tuyến 474HN	23/10/2026	15:28	23/10/2026	16:14	0.8	1	
770	NR Nguyễn Trạng Sư 1 474-7HN/115.D6	Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Nguyễn Trạng Sư, Phường Hồng Ngự	Cắt 03LBFCO NR Nguyễn Trạng Sư 1 NR 474-7HN/115.D6 tại trụ 115 tuyến 474HN để thay điện kế trạm NTTS Trạng Sư tại trụ 115/1 tuyến 474HN	23/10/2026	16:44	23/10/2026	17:28	0.7	1	
771	471MT2	Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Dựng trụ 14m, lắp trạm 250kVA, tháo trạm Phan Văn Vinh thu hồi; Kết lưới mạch vòng XD mới kết tuyến 474BĐ ĐTXD; Tổ QLVH; Thay DS 3P DS 101-8 bằng DS 1P, bảo trì LBS D 101, bảo trì đo ghi trụ 64A; NCS trạm, vệ sinh bảo trì trạm KH, phát quang lưới điện	24/10/2026	6:30	24/10/2026	17:41	11.2	6454	
772	480CB	- Một phần ấp An Thạnh, xã Cái Bè. - Một phần ấp Khu Phố Cầu Xéo, Hậu Vinh, xã Hội Cư.	Tháo gỡ di dời giàn tụ bù 480CB/28/T.D25 , 480CB/19/3/T.D25 ; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ TU, TI trung thế trạm chuyên dùng.	24/10/2026	6:49	24/10/2026	18:29	11.7	9819	
773	475GCT, 477GCT	- Một phần ấp Bình Phú Tây, Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình; - Một phần ấp Bình Đông Trung, Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn	Đấu lèo mạch 3 trụ 09; Lắp tiếp địa chống sét; sang điện kế, lưới điện hạ áp, nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới, thu hồi trụ BTLT hiện hữu	24/10/2026	6:51	24/10/2026	17:00	10.2	1826	
774	LBFCO 47482-7	Một phần xã Tân Phước 3	ĐL Tân Phước phát quang bảo trì lưới điện. Cty TNHH Thái Hải Di dời trụ trung thế, cắt dừng hạ thế, thuộc công trình đường phát triển vùng Đồng Tháp 10. Cty TNHH Long Thắng dựng trụ 14m từ trụ 127 đến 137 phát triển cho khu công nghiệp Tân Phước 1.	24/10/2026	7:03	24/10/2026	16:35	9.5	735	
775	Huyện Uỷ - Trụ 6	Một phần xã Tân Phước 1	Dời đường dây hạ thế qua trụ dựng mới từ trụ 3 đến trụ 4; từ trụ 4A đến trụ 7	24/10/2026	7:20	24/10/2026	14:25	7.1	79	
776	Ngã Ba Chợ	Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	24/10/2026	7:25	24/10/2026	9:36	2.2	62	
777	NR 471-7CL/58A/1.D1 Siêu Thị ĐT	Siêu thị Vinafood và Cấp Nước Cầu Đúc	Thay bảo trì MBA	24/10/2026	7:30	24/10/2026	9:33	2.1	2	
778	Cầu Chợ	Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình Chuyển hướng đấu nối Thay công tơ điện tử đến hạn	24/10/2026	7:30	24/10/2026	11:48	4.3	219	
779	61/3A/1 Chợ Thanh Bình	Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình Chuyển hướng đấu nối Thay công tơ điện tử đến hạn	24/10/2026	7:30	24/10/2026	12:23	4.9	471	

780	LBS BK83	Một phần ấp Tân Phú xã Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông lắp tụ bù ứng động KT8 Tại trụ 14 , lắp tụ bù ứng động KT6 Tại trụ 15 thuộc tuyến BK83-8	24/10/2026	7:30	24/10/2026	12:21	4.9	1	
781	UBND Huyện TP	Một phần xã Tân Phước 1	Dời đường dây hạ thế qua trụ dựng mới từ trụ 4A đến trụ 7	24/10/2026	7:31	24/10/2026	9:15	1.7	40	
782	Mương Nhỏ	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ trường Trung Cấp Nghề đến XX Nguyễn Văn Mãi	Thay điện kế đến hạn trạm công cộng Từ trụ 40 đến 45 tuyến 482HN	24/10/2026	7:52	24/10/2026	15:52	8.0	190	
783	AS Chợ Phú Hiệp	Một phần khu vực ấp K10, xã Tam Nông. .	Thay điện kế 1 pha trực tiếp sau trạm công cộng trạm AS Chợ Phú Hiệp	24/10/2026	7:54	24/10/2026	12:40	4.8	257	
784	AS Chợ Cũ Phú Hiệp 2	Một phần khu vực ấp K11, xã Tam Nông. .	Thay điện kế 1 pha trực tiếp sau trạm công cộng trạm AS Chợ Cũ Phú Hiệp 2	24/10/2026	7:55	24/10/2026	15:38	7.7	256	
785	Chợ LHL	Một phần ấp Lương Phú A, Xã Lương Hòa Lạc	Thay điện kế định kỳ	24/10/2026	8:00	24/10/2026	12:00	4.0	382	
786	Trung Tâm Dạy Nghề	Khách hàng Trung Tân Dạy Nghề	Thay định kỳ TU, TI trạm Trung Tâm Dạy Nghề	24/10/2026	8:06	24/10/2026	11:11	3.1	1	
787	Xí Nghiệp Ruốt 1	Một phần ấp Đôi Ma, Đôi Ma 1, Đôi Ma 2 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản Lý Vận Hành Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, tháp đà, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm XN Ruốt 1	24/10/2026	8:15	24/10/2026	11:38	3.4	211	
788	NR NMN.An Bình NR 482-7HN/3.D6	Mất điện một khách hàng, TBA NMN An Bình trụ 3/1 tuyến 482HN	Thay LBFCO bị sự cố NR NMN An Bình trụ 3 tuyến 482HN	24/10/2026	8:24	24/10/2026	17:29	9.1	1	
789	Nguyễn Thanh Nga	Khách hàng Nguyễn Thanh Nga	Thay định kỳ TU, TI trạm 250kVA Nguyễn Thanh Nga	24/10/2026	14:07	24/10/2026	16:50	2.7	1	
790	477SĐ	Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc ,khu vực Bến Xe, khu vực rạch Bà Bốn, một phần đường Hùng Vương , một phần đường Nguyễn Huệ , đường Đinh Tiên Hoàn, đường Lưu Văn Lang, đường Võ Phát, đường Đinh Hữu Thuật, đường Lộ Tư Đồng, rạch Ngã Bát, phường Sa Đéc.	Thay trụ BTLT trung thế 14m, hay dây trung thế vận hành lâu năm, hay xà, sứ, phụ kiện đường dây trung thế	25/10/2026	6:17	25/10/2026	17:59	11.7	4670	
791	3LBFCO 474-7SĐ/43A/1A.D9 Hùng Vương	Đường Lưu Văn Lang, đường Võ Phát, đường Đinh Hữu Thuật, đường Lộ Tư Đồng, rạch Ngã Bát, phường Sa Đéc. Một phần đường Hùng Vương , khu dân cư chợ Triều Châu, khu vực Xóm Mắm, khu dân cư Phú Thuận, khu vực rạch Ngã Bát, khu vực rạch Xẻo Tre, khu vực rạch Ông Hỷ, một phần quốc lộ 80 , khu vực Ngã Cạy, khu vực Năm Nghi, rạch Năm Nghi, toàn bộ khu dân cư Phú Long, khu dân cư Võ Văn Thắng, xã Tân Dương	Điện lực Sa Đéc kéo mới dây trung thế tuyến 479SĐ	25/10/2026	6:37	25/10/2026	16:47	10.2	1876	
792	TY LUONG THUC	Một phần KP trung Lương cũ, thuộc Quốc Lộ 1A, phường Trung An	Điện lực bảo trì lưới điện, Dựng trụ, kéo dây hạ áp	25/10/2026	7:00	25/10/2026	15:25	8.4	224	
793	C120	Một phần ấp Đăng Phong, ấp Bình Long xã Lương Hòa Lạc	Ban Quản lý khu vực 4 thi công đóng cọc cầu Thanh Bình	25/10/2026	7:00	25/10/2026	18:40	11.7	1847	

794	Đại Uý Hướng 3P-250kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu , tổ 55, tổ 56, khu phố Bến Bắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	25/10/2026	7:02	25/10/2026	11:26	4.4	125	
795	LBS H125	Một phần xã Tân Phước 2	Cty TNHH Xuân Phát, thay 3 LBFCO 47202-7 thành LBS + 3DS 1p tại trụ 67, ĐLTPkhắc phục khiếm khuyết lưới điện	25/10/2026	7:02	25/10/2026	16:45	9.7	1573	
796	MC 474TM, 476TM, 477TM	Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 2, Mỹ Hòa 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Lắp bổ sung đà đỡ cáp bọc trung thế từ lưới xuống LBFCO tại NR Kênh 9000-Kênh Nhì Điện lực Tháp Mười Thay dây cáp bọc trung thế và lắp đà đỡ dây cáp bọc từ lưới xuống FCO tại trạm Mỹ Hòa Điện lực Tháp Mười Thay dây cáp bọc trung thế và lắp đà đỡ dây cáp bọc từ lưới xuống FCO tại trạm Ấp 3 Mỹ Hòa Điện lực Tháp Mười Thay dây cáp bọc trung thế và lắp đà đỡ dây cáp bọc từ lưới xuống FCO tại trạm Trang Văn Tại	25/10/2026	7:03	25/10/2026	16:31	9.5	2546	ĐTXD
797	CHI NHÁNH	Một phần khu phố Mỹ Cần phường Cai Lậy: đoạn đường Quốc Lộ 1 A từ trạm Cai Lậy đến Ngã Tư Cai Lậy	Kéo dây ABC, sang tải, dây hạ áp qua trụ xây dựng mới	25/10/2026	7:04	25/10/2026	15:50	8.8	129	
798	CĐ Sư Phạm 2 3P-400kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu , tổ 55, tổ 56, khu phố Bến Bắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	25/10/2026	7:09	25/10/2026	11:20	4.2	2	
799	CĐ Sư Phạm 1 3P-400kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu , tổ 55, tổ 56, khu phố Bến Bắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	25/10/2026	7:14	25/10/2026	11:16	4.0	80	
800	CAYMAI	Một phần khu phố Mỹ Cần phường Cai Lậy: đoạn đường Quốc Lộ 1 A từ trạm Cai Lậy đến Ngã Tư Cai Lậy	Kéo dây ABC, sang tải, dây hạ áp qua trụ xây dựng mới	25/10/2026	7:18	25/10/2026	16:05	8.8	401	
801	BTS GCT - 250kVA	- Một phần ấp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	25/10/2026	7:25	25/10/2026	16:23	9.0	80	
802	Ngã Ba Đồng Sơn-3x50kVA	- Một phần ấp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	25/10/2026	7:30	25/10/2026	16:30	9.0	77	
803	Đê Long Chánh 1	Một phần khu phố Long Phước, phường Bình Xuân	Xử lý vị trí nguy hiểm.	25/10/2026	7:33	25/10/2026	9:53	2.3	9	
804	LBFCO 473-7SĐ/16/58.D10 NR Xóm Đồng	Khu vực từ đầu đường Xóm Đồng đến cuối Ngọn Xóm Đồng thuộc xã Tân Phú Trung.	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phươngthay trụ răn nút thành trụ BTLT2x12m; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K	25/10/2026	7:46	25/10/2026	16:16	8.5	1361	SCTX
805	3LBFCO 475-7AH/50A.D9 LT Miền Bắc	Đường ĐT 852 ,Phường Sa Đéc,	Cắt điện thí nghiệm thiết bị theo yêu cầu khách hàng	25/10/2026	9:11	25/10/2026	14:40	5.5	1	
806	Recloser 481AH/41/1A.D9 Lương Thực Miền Bắc	Đường ĐT 852 ,Phường Sa Đéc	Cắt điện thí nghiệm thiết bị theo yêu cầu khách hàng	25/10/2026	9:21	25/10/2026	14:47	5.4	2	
807	Cty TNHH MTV Thương Mại Thành Long 3P-2500	TBA chuyên dùng Cty TNHH MTV Thương Mại Thành Long 3P-2500	Thí nghiệm bảo trì sữa chữa.	25/10/2026	9:50	25/10/2026	14:55	5.1	1	
808	Đê Long Chánh	Một phần khu phố Long Phước, phường Bình Xuân	Xử lý vị trí nguy hiểm.	25/10/2026	10:15	25/10/2026	11:28	1.2	30	

809	Tân Việt Hòa 3P-250kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu, Tân Việt Hòa, khu phố Tân Việt Hòa, khu phố An Nhơn, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	25/10/2026	13:22	25/10/2026	15:28	2.1	97	SCTX
810	47303-7	Một phần Khu Phố Long Hưng, phường Trung An	Phát quang hành lang tuyến, Thay thùng đk bể; Cty ENP; NCS trạm DNTN Phú Quí từ 1x37,5kVA lên 3x37,5kVA	26/10/2026	7:03	26/10/2026	13:00	6.0	615	
811	LONG AN 1	Một phần Quốc Lộ 1A, Khu Phố Long Hưng, phường Trung An	Điện lựcbảo trì lưới điện, Sang lưới hạ áp, đk , nhổ trụ cũ thu hồi	26/10/2026	7:05	26/10/2026	12:50	5.8	243	
812	1P-50kVA Cai Bường 3	- Khu vực Cầu Ông Cha xã Lấp Vò.	Thay dây hạ thế trạm Cai Bường 3 tuyến 471-TH	26/10/2026	7:17	26/10/2026	10:38	3.4	72	
813	1P-50kVA Cầu Thủ Ô	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thủ Ô đến Cầu Thầy Lâm xã Lấp Vò.	NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-37.5kVA trạm TL 849, TBA 1P-37.5kVA lên 3x1P-25kVA trạm TL 849-3 và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	26/10/2026	7:20	26/10/2026	17:54	10.6	41	
814	1P-35,7kVA ĐT 849-3	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thủ Ô đến Cầu Thầy Lâm xã Lấp Vò.	NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-37.5kVA trạm TL 849, TBA 1P-37.5kVA lên 3x1P-25kVA trạm TL 849-3 và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	26/10/2026	7:30	26/10/2026	18:00	10.5	70	
815	47492-7	Một phần ấp Phú Hữu, Xã Hưng Thạnh	Cty TNHH Xuân Phát Nâng công suất TBA Phú Hữu 1 từ 37,5kVA thành 3x50kVA tại trụ 9/3	26/10/2026	7:33	26/10/2026	16:05	8.5	130	
816	1P-50kVA Kinh Út Chót	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Định, ấp Long An, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Di dời và thay trụ BTLT 7,5m thành BTLT 8,5m thuộc lưới hạ thế TBA Kinh Út Chót vào trong lộ giới cách vị trí hiện hữu 2 mét.	26/10/2026	7:38	26/10/2026	16:10	8.5	98	
817	47139-7	Một phần ấp Bình Hưng, xã An Thạnh Thủy	Tháo gở trạm XTL bà Hoàng	26/10/2026	7:40	26/10/2026	9:55	2.3	228	
818	1P-50kVA ĐT 849	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thủ Ô đến Cầu Thầy Lâm xã Lấp Vò.	NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-37.5kVA trạm TL 849, TBA 1P-37.5kVA lên 3x1P-25kVA trạm TL 849-3 và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	26/10/2026	7:50	26/10/2026	18:11	10.4	32	
819	Trại Cải Tạo 3P-250kVA	Một phần đường Mai Văn Khải, Cái Sao, từ tổ 9 đến tổ 12, khu phố Mỹ Phong, khu phố Tân Nhất, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	26/10/2026	7:52	26/10/2026	11:41	3.8	242	
820	47407-7	Một phần ấp Tân Bình, Tân Hòa, Xã Tân Phước 3	Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt Trạm kênh 3-2 nhánh 47407-7	26/10/2026	8:03	26/10/2026	10:59	2.9	237	
821	01LBFCO 473-7SĐ/16/40/3.D10 NR nối tuyến Gỗ Đền	Khu vực từ Ủy ban xã Tân Bình cũ đến cuối Rạch Xẻo Bông Bông thuộc xã Tân Phú Trung.	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phươngthay trụ răn nứt thành trụ BTLT2x12m	26/10/2026	8:04	26/10/2026	16:16	8.2	976	
822	Tân An 1A	Một phần ấp Tân An, xã Tân Long	Điện lực Thanh Bình Chuyển hướng đấu nốiThay công tơ điện tử đến hạn	26/10/2026	8:06	26/10/2026	12:32	4.4	241	
823	Đường Cộ	Mất điện một phần phường Aa Bình khu vực từ cầu Nguyễn Tất Thành đến nhà hàng Hoàng Yến	Điện Lực Hồng Ngự Thay điện kế đến hạn trạm công cộng Từ trụ 30 đến 35 và 30/1 đến 30/9 tuyến 474HN.	26/10/2026	8:07	26/10/2026	16:08	8.0	167	
824	AS. Phú Cường 6	Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. .	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Phú Cường 6	26/10/2026	8:10	26/10/2026	15:05	6.9	192	
825	1P-25kVA ĐT 849A	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thủ Ô đến Cầu Thầy Lâm xã Lấp Vò.	NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-37.5kVA trạm TL 849, TBA 1P-37.5kVA lên 3x1P-25kVA	26/10/2026	8:10	26/10/2026	18:03	9.9	28	

			trạm TL 849-3 và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH							
826	TBA 2x1P-37.5kVA CDC Hòa Tân	Khu vực CDC Hòa Tân thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Kiểm định định kỳ MBA; Thay TI TNĐK trạm CDC Hòa Tân	26/10/2026	8:19	26/10/2026	9:30	1.2	195	
827	Chi nhánh Cty Hoa Sen - 3x1P-15kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-15kVA Chi Nhánh Cty Hoa Sen	Thay công tơ đến hạn TBA 3x1P-15kVA Chi Nhánh Cty Hoa Sen	26/10/2026	8:25	26/10/2026	9:00	0.6	1	
828	TBA 1P-50kVA Bờ Bắc Giồng Nổi	Khu vực phía tiểu lộ từ Cầu Rạch Nhum đến Cầu Kinh Ông Huyện thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Kiểm định định kỳ MBA; Thay TI TNĐK trạm Bờ Bắc Giồng Nổi	26/10/2026	8:30	26/10/2026	9:51	1.4	75	
829	CDC TÂN KIỀU 1	Một phần khu vực ấp 6 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm CDC Tân Kiều 1 từ 3x1P-75kVA lên thành 3P-250kVA	26/10/2026	8:42	26/10/2026	15:30	6.8	257	
830	Hòa Bình 15	Một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim. .	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA thành 1P-37,5kVA trạm AS Hoà Bình 15	26/10/2026	8:56	26/10/2026	11:11	2.3	35	
831	3x1P-50 KVA Rạch Sáu Thưởng	Một phần khu vực ấp Bình Tân, xã Mỹ Hiệp	Hạ công suất TBA 3x1P-50kVA Rạch Sáu Thưởng thành 3x1P-25kVA	26/10/2026	8:59	26/10/2026	11:49	2.8	43	
832	Nguyễn Xuân Khoa - 3x1P-25kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Nguyễn Xuân Khoa	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3x1P-25kVA Nguyễn Xuân Khoa, vệ sinh TBA khách hàng	26/10/2026	9:10	26/10/2026	9:35	0.4	2	
833	Đèn Đường Cần Lố - 1P-15kVA	Toàn bộ TBA 1P-15kVA Đèn Đường Cần Lố	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-15kVA Đèn Đường Cần Lố	26/10/2026	9:43	26/10/2026	10:21	0.6	1	
834	47152-7	Một phần ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy	Tháo gở trạm XTL Ông Việt	26/10/2026	10:20	26/10/2026	12:10	1.8	239	
835	TBA 1P-75kVA Vượt rạch Giồng Nổi	Khu vực phía tiểu Lộ từ Cầu Giồng Nổi đến Cầu ngang Giồng Nổi thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Kiểm định định kỳ MBA; Thay TI TNĐK trạm Vượt Rạch Giồng Nổi	26/10/2026	10:20	26/10/2026	10:47	0.5	120	
836	TBA 1P-50kVA Giồng Khoai Lang	Khu vực phía từ Cầu ngang Giồng Nổi đến Kinh Sáng thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Kiểm định định kỳ MBA trạm Giồng Khoai Lang	26/10/2026	10:30	26/10/2026	11:15	0.8	107	
837	1P-50kVA Cai Bường - Tân Phước	- Khu vực Ngọn Cai Bường - Tân Phước xã Lấp Vò.	Thay dây hạ thế trạm Cai Bường - Tân Phước tuyến 471-TH	26/10/2026	10:50	26/10/2026	13:35	2.8	38	
838	Trạm Bơm Ông Đực - 3x1P-25kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Trạm Bơm Ông Đực	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3x1P-25kVA Trạm Bơm Ông Đực	26/10/2026	11:15	26/10/2026	11:45	0.5	1	
839	KXL Chất Thải xã Mỹ Thọ 3x1P-15KVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA KXL Chất Thải xã Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3x1P-25kVA KXL Chất Thải xã Mỹ Thọ	26/10/2026	12:05	26/10/2026	12:45	0.7	1	
840	TRUNG LUONG 7	Một phần Quốc Lộ 1A, Khu Phố Trung Lương, phường Trung An	Điện lựcbảo trì lưới điện, Sang lưới hạ áp, đk , nhổ trụ cũ thu hồi	26/10/2026	13:20	26/10/2026	16:40	3.3	218	
841	TBA 1P-50kVA Kinh Xáng	Khu vực từ Kinh Sáng đến Ngọn Giồng Nổi thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Kiểm định định kỳ MBA; Thay ĐK trạm Kinh Xáng	26/10/2026	13:32	26/10/2026	14:26	0.9	86	
842	1P-37,5kVA Cai Bường 5A	- Khu vực Cầu Hai Mọi xã Lấp Vò.	Thay dây hạ thế trạm Cai Bường 5A tuyến 471-TH	26/10/2026	13:35	26/10/2026	17:10	3.6	41	
843	Nguyễn Thị Minh Khai 3P-400kVA	Một phần đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 4, tổ 9, tổ 10, tổ 11, tổ 13, tổ 29, khu phố Hưng Phú, khu phố Phong Thạnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	26/10/2026	13:38	26/10/2026	16:00	2.4	169	

844	AS Hòa Bình 10	Một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim. .	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA thành 1P-37,5kVA trạm AS Hoà Bình 10	26/10/2026	13:50	26/10/2026	15:19	1.5	50	
845	TBA 1P-25kVA Giồng Nổi 4	Khu vực cuối Ngọn Giồng Nổi đến giáp ngọn Giồng Sao thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Kiểm định định kỳ MBA trạm Giồng Nổi 4	26/10/2026	14:05	26/10/2026	14:45	0.7	52	SCTX
846	Vĩnh Hoàn 1 - 3P-180kVA	Toàn Bộ TBA 3P-180kVA Vĩnh Hoàn 1	Thay 3TU đến hạn TBA 3P-180kVA Vĩnh Hoàn 1, vệ sinh TBA khách hàng	26/10/2026	14:17	26/10/2026	16:06	1.8	1	
847	47532-7	Một phần ấp Bình Phú, xã An Thạnh Thủy	Tháo gở trạm XTL Ông Đức	26/10/2026	14:20	26/10/2026	14:50	0.5	119	
848	TT Y tế Huyện Cao Lãnh - 3x1P-25kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA TT Y Tế Huyện Cao Lãnh	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3x1P-25KVA TT Y Tế Huyện Cao Lãnh	26/10/2026	14:45	26/10/2026	15:20	0.6	1	
849	Recloser 472AH/55.D9 Sóng Rắn	Một phần đường ĐT 852 , một phần đường Huyện Lộ 1, cụm dân cư xã Tân Dương, khu vực chợ Tân Dương, khu vực đường tắc Hậu Thành, Mương Ngay, Lộ Làng, một phần đường Phan Văn Bảy, xã Tân Dương.	Dựng trụ, tháp ngọn trụ BTLT, lắp xà, sứ, phụ kiện kéo mới 3P-22kV AC240mm2+AC 240mm2 tuyến 479SĐ.	27/10/2026	6:47	27/10/2026	17:08	10.4	1	
850	Recloser 481AH/54.D9 Tân Dương	Một phần đường ĐT 852 , một phần đường Huyện Lộ 1, cụm dân cư xã Tân Dương, khu vực chợ Tân Dương, khu vực đường tắc Hậu Thành, Mương Ngay, Lộ Làng, một phần đường Phan Văn Bảy, xã Tân Dương.	Dựng trụ, tháp ngọn trụ BTLT, lắp xà, sứ, phụ kiện kéo mới 3P-22kV AC240mm2+AC 240mm2 tuyến 479SĐ.	27/10/2026	6:51	27/10/2026	16:50	10.0	2037	
851	CAU CHUA 3	Một phần đường Trần Văn Hiển , phường Trung An	Sang lưới hạ áp, đk , nhổ trụ cũ thu hồi	27/10/2026	7:03	27/10/2026	12:25	5.4	98	
852	4724-7	Một phần Huyện Lộ 94, phường Trung An	Điện lực bảo trì lưới điện,Tổ QLVH Chỉnh trụ nghiêng, phát quang; Cty ENP; Lắp trạm 3x15kVA trạm Cty Trần Quốc Thịnh	27/10/2026	7:08	27/10/2026	11:50	4.7	717	
853	Thạnh Hưng 2A - 250kVA	Một phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Sơn	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	27/10/2026	7:14	27/10/2026	11:46	4.5	79	
854	1P-50KVA Bến Đò Vĩnh Thạnh	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thủ Ô xã Lấp Vò.	NCS TBA 1P-75kVA lên 3x1P-50kVA trạm Ngã Ba Vĩnh Thạnh, TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Vùng Nuôi Vĩnh Thạnh và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	27/10/2026	7:17	27/10/2026	17:50	10.6	46	
855	Hằng Hưng	Một phần khu phố KP2, KP3, KP4, KP11, KP Chợ Mới, phường Gò Công	Xử lý các vị trí nguy hiểm ảnh hưởng đến an toàn điện.	27/10/2026	7:30	27/10/2026	8:43	1.2	220	
856	1P-75kVA Ngã Ba Vĩnh Thạnh	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thủ Ô xã Lấp Vò.	NCS TBA 1P-75kVA lên 3x1P-50kVA trạm Ngã Ba Vĩnh Thạnh, TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Vùng Nuôi Vĩnh Thạnh và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	27/10/2026	7:32	27/10/2026	17:50	10.3	42	
857	Hoa Lâm 3P-160kVA	Một phần đường 30/4, tổ 4, tổ 6, tổ 7, tổ 35, khu phố Tân An, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	27/10/2026	7:37	27/10/2026	10:07	2.5	120	SCTX
858	NGUYỄN VĂN TIẾP A4	Một phần khu vực ấp 5 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cty Ngọc Dung 1 Kéo dây trung thế 3xACXH-240mm2+AC-120mm2, dây chống sét, dây hạ	27/10/2026	7:38	27/10/2026	15:53	8.3	64	ĐTXD

			thế ABC, lắp đà, sứ, phụ kiện thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè							
859	TBA 1P-37.5kVA Rạch Thầy Dược	Khu vực Rạch Thầy Dược thuộc xã Phú Hựu.	Đấu nối lưới hạ thế XDM vào lưới hiện hữu tại trụ 30/11/20 tuyến 476-NM; Đóng điện vận hành TBA 1P-100kVA XDM tại trụ 11/29A/13 tuyến 476-NM	27/10/2026	7:38	27/10/2026	14:20	6.7	110	
860	1P-50kVA Xăng Dầu 30-4	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thủ Ô xã Lấp Vò.	NCS TBA 1P-75kVA lên 3x1P-50kVA trạm Ngã Ba Vĩnh Thạnh, TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Vùng Nuôi Vĩnh Thạnh và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	27/10/2026	7:42	27/10/2026	17:53	10.2	28	
861	NGUYỄN VĂN TIẾP A3	Một phần khu vực ấp 5 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cty Ngọc Dung 1 Kéo dây trung thế 3xACXH-240mm2+AC-120mm2, dây chống sét, dây hạ thế ABC, lắp đà, sứ, phụ kiện thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè	27/10/2026	7:45	27/10/2026	16:05	8.3	24	ĐTXD
862	1P-25KVA Vùng Nuôi Vĩnh Thạnh	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thủ Ô xã Lấp Vò.	NCS TBA 1P-75kVA lên 3x1P-50kVA trạm Ngã Ba Vĩnh Thạnh, TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Vùng Nuôi Vĩnh Thạnh và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	27/10/2026	7:50	27/10/2026	17:57	10.1	20	
863	CẦU BẰNG LĂNG	Một phần khu vực ấp 5 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cty Ngọc Dung 1 Kéo dây trung thế 3xACXH-240mm2+AC-120mm2, dây chống sét, dây hạ thế ABC, lắp đà, sứ, phụ kiện thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè	27/10/2026	7:50	27/10/2026	15:59	8.2	49	ĐTXD
864	47212-7	Một phần ấp Gò Me xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng, Hoán chuyển trạm Vạn Thắng 6 với trạm Gò Me 1-1 và phát quang nhánh 47212-7 Gò Me 2	27/10/2026	8:00	27/10/2026	16:01	8.0	129	
865	1P-50kVA Nhơn Quới	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thủ Ô xã Lấp Vò.	NCS TBA 1P-75kVA lên 3x1P-50kVA trạm Ngã Ba Vĩnh Thạnh, TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Vùng Nuôi Vĩnh Thạnh và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	27/10/2026	8:05	27/10/2026	18:00	9.9	33	
866	Cầu 2/9	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Bê Tông Trung Liêm đến trạm bơm Sáu Em	Điện Lực Hồng Ngự Thay điện kế đến hạn trạm công cộng Từ trụ 64 đến 82 tuyến 474HN.	27/10/2026	8:06	27/10/2026	11:45	3.7	83	
867	CD_3P-400kVA LS.Phạm Kim Nương	Khách hàng sử dụng điện Cty TNHH XX KD Lương Thực Ngọc Ngân, ấp Tân Mỹ, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế 3 pha, TU đến hạn, vệ sinh TU, TI TBA LS. Phạm Kim Nương	27/10/2026	8:12	27/10/2026	10:18	2.1	1	
868	TBA 3P-250kVA Bến Đò Xẻo Vạt	Khu vực dọc QL80 từ đầu đường Chùa đến Đường Tắt thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNĐK trạm Bến Đò Xẻo Vạt	27/10/2026	8:15	27/10/2026	9:00	0.8	247	
869	AS CDC ấp An Phú	Một phần khu vực ấp Phú Thọ, xã An Long. .	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS CDC An Phú	27/10/2026	8:15	27/10/2026	15:23	7.1	224	
870	Chùa Phật Nổi A	Một phần ấp Tân Phú A, xã Tân Long	Điện lực Thanh Bình Chuyển hướng đấu nối Thay công tơ điện tử đến hạn	27/10/2026	8:24	27/10/2026	13:01	4.6	192	

871	TBA Bơm Đỗ Thị Đẹp	Một phần khu vực trạm bơm Đỗ Thị Đẹp ấp Trung Tâm xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm bơm Đỗ Thị Đẹp Tại trụ 146/33A/2 tuyến 480-HN	27/10/2026	8:26	27/10/2026	9:45	1.3	1	
872	ẤP 3 LÁNG BIỂN	Một phần khu vực ấp Láng Biển 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	Giảm công suất trạm Ấp 3 Láng Biển từ 1P-50kVA xuống thành 1P-25kVA	27/10/2026	8:30	27/10/2026	11:10	2.7	12	
873	Đường 3/2 3P-250KVA	Toàn bộ TBA 3P-250kVA Nhà Máy Nước	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-250kVA Nhà Máy Nước, vệ sinh TBA khách hàng	27/10/2026	8:35	27/10/2026	11:40	3.1	96	
874	Bệnh Viện	Một phần khu phố KP2, KP3, KP4, KP11, KP Chợ Mới, phường Gò Công	Xử lý các vị trí nguy hiểm ảnh hưởng đến an toàn điện.	27/10/2026	8:50	27/10/2026	11:16	2.4	458	
875	TBA TB MƯƠNG TUẦN THỬ	Thay điện kế đế hạn và khắc phục tiếp địa trạm bơm Tuần Thử .	Thay điện kế đế hạn và khắc phục tiếp địa trạm bơm Tuần Thử Tại trụ 172 tuyến 477-PC, thuộc xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	27/10/2026	8:50	27/10/2026	9:50	1.0	1	
876	47215-7	Một phần ấp Vạn Thành, Ruộng Cạn xã Tân Hòa; Một phần ấp Kinh Trên, Gò Me xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng, hoán chuyển trạm Vạn Thắng 6 với trạm Gò Me 1-1 và phát quang nhánh 47215-7 Vạn Thắng	27/10/2026	8:59	27/10/2026	11:53	2.9	347	
877	Nhà Máy Nước - 3P-250kVA	Toàn bộ TBA 3P-250kVA Nhà Máy Nước	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-250kVA Nhà Máy Nước, vệ sinh TBA khách hàng	27/10/2026	9:02	27/10/2026	11:32	2.5	1	
878	TBA 1P-50kVA Rạch Hội Đồng	Khu vực từ Rạch Hội Đồng đến Cầu Bông Trang thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNĐK trạm Rạch Hội Đồng	27/10/2026	9:07	27/10/2026	9:35	0.5	76	
879	Bơm Tây An Tiến - Bảy Nhàn 3x1P-25KVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA Bơm An Tiến Bảy Nhàn	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3x1P-25KVA Bơm An Tiến Bảy Nhàn	27/10/2026	9:32	27/10/2026	10:03	0.5	1	
880	Ranh An Tiến 1P-25KVA	Một phần khu vực ấp 2B, xã Phương Thịnh	Nâng công suất TBA 1P-25kVA Ranh An Tiến lên thành 1P-50kVA	27/10/2026	9:32	27/10/2026	11:58	2.4	31	
881	LBFCO 473-7CLa/71/6/3/11/14.D25 Hòa Thượng	Một phần ấp Bình Đức xã Bình Phú	NCS trạm Hòa Thượng-8 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý đầy tải MBA	27/10/2026	9:35	27/10/2026	11:27	1.9	106	
882	Bệnh Viện TBT	Một phần ấp Nhựt Tân xã Mỹ Tịnh An	Tháo gỡ giàn tụ bù ET1, ET10	27/10/2026	9:36	27/10/2026	13:45	4.2	166	
883	TBA 1P-100kVA Tân Bình 1	Khu vực từ cầu Bông Trang đến Bưu điện xã Tân Bình cũ thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNĐK trạm Tân Bình 1	27/10/2026	10:02	27/10/2026	10:25	0.4	74	
884	TBA TB PHÚ LỢI 1	trạm bơm Phú Lợi 1 .	Thay điện kế đến hạn và khắc phục tiếp địa trạm bơm Phú Lợi 1 Tại trụ 137/20 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	27/10/2026	10:21	27/10/2026	11:01	0.7	1	
885	CS Huỳnh Thanh Liêm 3x1P-25KVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA CS Huỳnh Thanh Liêm	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3x1P-25KVA CS Huỳnh Thanh Liêm	27/10/2026	10:28	27/10/2026	11:01	0.6	1	
886	TBA Phà Đồng Tháp	Một phần khu vực trạm bơm Đỗ Thị Đẹp ấp Trung Tâm xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm Phà Đồng Tháp Tại trụ 205/6A/16 tuyến 480-HN	27/10/2026	10:36	27/10/2026	11:14	0.6	1	
887	Phân Bón Thanh Dũng 3x1P-37,5KVA	Toàn bộ TBA 3x1P-37,5KVA Phân Bón Thanh Dũng	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3x1P-37,5KVA Phân Bón Thanh Dũng, vệ sinh TBA khách hàng	27/10/2026	11:18	27/10/2026	11:58	0.7	1	
888	CAU CHUA 3B	Một phần đường Trần Văn Hiển , phường Trung An	Sang lưới hạ áp, đk , nhổ trụ cũ thu hồi	27/10/2026	13:05	27/10/2026	17:00	3.9	186	

889	Bơm Đông An Tiến - Nam Lô Ba 3P-160KVA	Toàn bộ TBA 3P-160kVA Trạm Bơm Đông An Tiến-Nam Lô Ba	Thay 3TU, 3TI đến hạn TBA 3P-160kVA Trạm Bơm Đông An Tiến-Nam Lô Ba	27/10/2026	13:10	27/10/2026	15:50	2.7	1	
890	TBA DNTN Nguyễn Yến Nhi	trạm DNTN Nguyễn Yến Nhi .	Thay điện kế đến hạn và khắc phục tiếp địa trạm DNTN Nguyễn Yến Nhi Tại trụ 66/1 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	27/10/2026	13:13	27/10/2026	13:50	0.6	1	
891	Thạnh Hưng 3 - 250kVA	Một phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Sơn; Một phần ấp Bình Hưng xã Vĩnh Bình	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	27/10/2026	13:15	27/10/2026	16:58	3.7	118	
892	TBA 1P-75kVA Cầu Thủ Điểm	Khu vực từ Cầu Thủ Điểm đến Cầu Gổ Đền thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNĐK trạm Cầu Thủ Điểm	27/10/2026	13:32	27/10/2026	13:46	0.2	104	
893	Bơm Hoà Long 3P-250kVA	Một phần đường 30/4, tổ 1, tổ 2, tổ 30, tổ 31, khu phố Tân Nhất, khu phố Tân An, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	27/10/2026	13:33	27/10/2026	16:24	2.9	149	SCTX
894	Kênh Kháng Chiến	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Bê Tông Trung Liêm đến trạm bơm Sáu Em	Điện Lực Hồng Ngự Thay điện kế đến hạn trạm công cộng Từ trụ 64 đến 82 tuyến 474HN.	27/10/2026	13:36	27/10/2026	17:00	3.4	83	
895	LBFCO 473-7CLa/120/19.D25 Cầu Dông	Một phần ấp Phú Tiểu, xã Mỹ Thành	NCS trạm Cầu Dông-19 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý đầy tải MBA	27/10/2026	13:37	27/10/2026	15:23	1.8	225	
896	NR Nguyễn Ngọc Đa 3FCO	Khách hàng sử dụng điện Cty TNHH Nguyễn Ngọc Đa, ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế 3 pha, TU đến hạn, vệ sinh TU, TI, MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Nguyễn Ngọc Đa T2, vệ sinh TU, TI TBA Nguyễn Ngọc Đa	27/10/2026	13:40	27/10/2026	16:02	2.4	2	
897	XX Lê Văn Kiều 1P-25KVA	Toàn bộ TBA 1P-25kVA XX Lê Văn Kiều	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA XX Lê Văn Kiều	27/10/2026	13:41	27/10/2026	14:10	0.5	1	
898	KÊNH CÀ DĂM THANH MỸ SỐ 2	Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Kênh Cà Dăm Thanh Mỹ số 2 từ 1P-25kVA lên thành 1P-50kVA	27/10/2026	13:45	27/10/2026	15:01	1.3	56	
899	TBA DNTN Thành Đạt	Một phần khu vực trạm DNTN Thành Đạt ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm DNTN Thành Đạt Tại trụ 188A/1 tuyến 480-HN	27/10/2026	13:56	27/10/2026	14:27	0.5	1	
900	Tuấn Sọt - 3P-1000kVA	Toàn bộ TBA 3P-1000kVA Tuấn Sọt	Thay 3 TI đến hạn TBA 3P-1000kVA Tuấn Sọt , vệ sinh TBA khách hàng	27/10/2026	14:08	27/10/2026	16:09	2.0	1	
901	TB Bờ Tây Kênh Đường Thét Tăng Cường -1P-25KVA	Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Bờ Tây kênh Đường Thét Tăng Cường	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA TB Bờ Tây kênh Đường Thét Tăng Cường	27/10/2026	14:29	27/10/2026	14:59	0.5	1	
902	TBA 2x1P-50kVA Tân Phú Trung 1	Khu vực từ Cầu Thủ Điểm đến Cầu Rạch Miễu thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNĐK trạm Tân Phú Trung 1	27/10/2026	14:32	27/10/2026	14:49	0.3	107	
903	TBA TB LONG HOA 2	Mất điện trạm bơm Long Hòa 2 thuộc xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn và khắc phục tiếp địa trạm bơm Long Hòa 2 . Tại trụ 10A/45 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	27/10/2026	14:36	27/10/2026	15:16	0.7	1	
904	TB Tám Kiều 3x1P-37,5KVA	Toàn bộ TBA 3x1P-37,5KVA TB Tám Kiều	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3x1P-37,5KVA TB Tám Kiều	27/10/2026	15:12	27/10/2026	15:40	0.5	1	
905	TBA 1P-50kVA Cầu Chợ Bình Tiên	Khu vực từ Cầu Rạch Miễu đến Chợ Bình Tiên thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNĐK trạm Cầu Chợ Bình Tiên	27/10/2026	15:30	27/10/2026	15:43	0.2	86	
906	AP 4 TRUNG AN 2	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Trung An	Điện lực bảo trì lưới điện Kéo dây hạ áp, sang lưới hạ áp, đk , nhổ trụ cũ thu hồi	28/10/2026	7:00	28/10/2026	17:01	10.0	129	

907	47183-7	Một phần đường Lê Văn Nghề, đường huyện 90B, ĐH 91, thuộc phường Mỹ Phong	Công ty Công Trình Đô Thị; Phát quang Nhánh cây xà cừ cao hơn lưới điện; Tổ QLVH; phát quang hành lang tuyến	28/10/2026	7:02	28/10/2026	11:15	4.2	1108	
908	1P-50kVA ĐT 849-2	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Cống Hùng Cường xã Mỹ An Hưng.	NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-37.5kVA trạm Ấp Nhơn Quới, TBA 1P-25kVA lên 3x1P-25kVA trạm Cống Hùng Cường và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	28/10/2026	7:15	28/10/2026	12:47	5.5	86	
909	1P-25kVA Cổng Chào	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Cống Hùng Cường xã Mỹ An Hưng.	NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-37.5kVA trạm Ấp Nhơn Quới, TBA 1P-25kVA lên 3x1P-25kVA trạm Cống Hùng Cường và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	28/10/2026	7:25	28/10/2026	16:20	8.9	14	
910	Chợ Xã Lới 1	Một phần khu phố Xã Lới, phường Sơn Qui	Chỉnh trụ nghiêng để đảm bảo an toàn	28/10/2026	7:30	28/10/2026	16:37	9.1	244	
911	1P-37.5kVA Cống Hùng Cường	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Cống Hùng Cường xã Mỹ An Hưng.	NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-37.5kVA trạm Ấp Nhơn Quới, TBA 1P-25kVA lên 3x1P-25kVA trạm Cống Hùng Cường và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	28/10/2026	7:40	28/10/2026	16:20	8.7	36	
912	Hòa Khánh 1 3P-160kVA	Một phần đường Lộ Hòa Đông, Trần Hữu Trang, tổ 1, tổ 7, tổ 18, tổ 19, tổ 20, tổ 29, khu phố Hòa Khánh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	28/10/2026	7:49	28/10/2026	11:28	3.7	168	
913	471-11/1-1/6.NM	Khu vực đầu Vàm Xẻo Lò và từ Cầu Xẻo Lò đến Cầu Ngang Rạch Xẻo Lò thuộc xã Phú Hựu.	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy PhươngThay dây pha nhôm bọc 1xACX-70 thành 1xACXH-70 từ trụ 39/34 đến trụ 39/34/3; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K ; Di dời TBA 1x50 kVA Cầu Xẻo Lò từ trụ 39/34/3 hiện hữu sang trụ 39/34/3 dựng mới; Di dời TBA 1x50 kVA Cầu Xẻo Lò 2 từ trụ 39/34/10 hiện hữu sang trụ 39/34/10 dựng mới.	28/10/2026	7:50	28/10/2026	17:55	10.1	850	
914	1LBFCO 473-7CB/151/1.D25 Rạch Bà Cạn	Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Hội Cư	NCS trạm Hội Cư 13 từ 1x50kVA thành 1x25kVA để xử lý non tải MBA	28/10/2026	7:53	28/10/2026	9:31	1.6	278	
915	1P-37,5kVA Cầu Thầy Lâm	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Cống Hùng Cường xã Mỹ An Hưng.	NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-37.5kVA trạm Ấp Nhơn Quới, TBA 1P-25kVA lên 3x1P-25kVA trạm Cống Hùng Cường và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	28/10/2026	7:56	28/10/2026	17:39	9.7	36	
916	1P-50kVA Ngọn Gia Vàm	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành A, ấp Long Thuận, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse, hoán chuyển công suất TBA 1P-50kVA Ngọn Gia Vàm và TBA 1P-75kVA Nhà Thờ Cái Tắc	28/10/2026	8:02	28/10/2026	15:13	7.2	108	
917	NR Đình Tân Hội NR 479-7HN/63/1.D6	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Tân Hội dọc lộ dal đến cơ sở nuôi cá Võ văn Dũng	Căng dây đấu nối NRTT Trường Phổ thông Nội trú TH-THCS Hông Ngự Cty TNHH Huy Cường Đồng Tháp thực hiện Tại trụ 63/7A tuyến 479HN	28/10/2026	8:04	28/10/2026	15:58	7.9	562	
918	TBA Hình Quốc Cường FCO	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành A, ấp Long Thuận, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse, hoán chuyển công suất TBA 1P-50kVA Ngọn Gia Vàm và TBA 1P-75kVA Nhà Thờ Cái Tắc	28/10/2026	8:04	28/10/2026	10:15	2.2	1	

919	Bình Hưng Thị Trấn	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ mương Ông Nâu đến trạm Y Tế phường Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự Thay điện kế đến hạn trạm công cộng Từ trụ 38/14/6 đến 38/14/6/19 tuyến 477HN.	28/10/2026	8:07	28/10/2026	16:05	8.0	178	
920	AS Ấp 1 An Hòa	Một phần khu vực ấp 1, xã An Hòa. .	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Ấp 1 An Hòa	28/10/2026	8:10	28/10/2026	13:15	5.1	295	
921	1P-75kVA Nhà Thờ Cái Tắc	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành A, ấp Long Thuận, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse, hoán chuyển công suất TBA 1P-50kVA Ngọn Gia Vàm và TBA 1P-75kVA Nhà Thờ Cái Tắc	28/10/2026	8:17	28/10/2026	10:12	1.9	73	
922	AS Ông Chiến	Một phần khu vực ấp Long Phú, xã Phú Thọ. .	Điện lực Tam Nông đăng kýcho công ty NLMT Thiên Quang Nâng cao NR trung áp và thay MBA 3P-100kVA trạm bơm Phú Thọ 1	28/10/2026	8:19	28/10/2026	16:00	7.7	136	
923	TB Mười Đồng - 1P-15kVA	Toàn bộ TBA 1P-15kVA TB Mười Đồng	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-15kVA TB Mười Đồng, vệ sinh TBA khách hàng	28/10/2026	8:20	28/10/2026	8:50	0.5	1	
924	1P-25KVA Ấp Nhơn Quới 1	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Cống Hùng Cường xã Mỹ An Hưng.	NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-37.5kVA trạm Ấp Nhơn Quới, TBA 1P-25kVA lên 3x1P-25kVA trạm Cống Hùng Cường và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	28/10/2026	8:20	28/10/2026	17:39	9.3	14	
925	1P-50kVA Ấp Nhơn Quới	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Cống Hùng Cường xã Mỹ An Hưng.	NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-37.5kVA trạm Ấp Nhơn Quới, TBA 1P-25kVA lên 3x1P-25kVA trạm Cống Hùng Cường và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	28/10/2026	8:28	28/10/2026	17:39	9.2	43	
926	Tân An 1B 2x50kVA	Một phần ấp Tân An, xã Tân Long	Thay công tơ điện tử đến hạn	28/10/2026	8:35	28/10/2026	11:57	3.4	131	
927	TBA 3P-560kVA Lục Mỹ Nương	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lục Mỹ Nương	Thay điện kế, vệ sinh trạm Lục Mỹ Nương	28/10/2026	8:40	28/10/2026	9:33	0.9	1	
928	TBA NTTS Thái Thành Nhân	trạm NTTS Thái Thành Nhân . Tại trụ 94/1 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn và khắc phục tiếp địa trạm NTTS Thái Thành Nhân . Tại trụ 94/1 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	28/10/2026	8:50	28/10/2026	9:26	0.6	1	
929	KÊNH K27 TRƯỜNG XUÂN	Một phần khu vực ấp 2 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Giảm công suất trạm Kênh K27 Trường Xuân từ 3x1P-50kVA xuống thành 3x1P-25kVA	28/10/2026	8:56	28/10/2026	10:50	1.9	52	
930	TB Ô 5 + 7 Mỹ Thọ - 3P-160kVA	Toàn bộ TBA 3P-160KVA TB Ô 5+7 Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3P-160KVA TB Ô 5+7 Mỹ Thọ	28/10/2026	9:05	28/10/2026	9:35	0.5	1	
931	Cây Dông - Cống Trực - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp Cây Dông, xã Ba Sao	Nâng công suất TBA 1P-25kVA Cây Dông-Cống Trực lên thành 1P-50kVA	28/10/2026	9:05	28/10/2026	9:53	0.8	45	
932	TBA 3P-630kVA Lộc Phước	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lộc Phước	Thay điện kế, vệ sinh trạm khách hàng Lộc Phước	28/10/2026	10:06	28/10/2026	10:57	0.9	1	
933	Thầy Thuốc - Phương Thịnh - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp 6, xã Phương Thịnh	Nâng công suất TBA 1P-25kVA Thầy Thuốc-Phương Thịnh lên thành 1P-50kVA	28/10/2026	10:22	28/10/2026	11:33	1.2	37	
934	MIMÔSA - Diễm Huỳnh - 3x1P-25kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Mimosa Diễm Huỳnh	Thay công tơ đến hạn TBA 3x1P-25kVA Mimosa Diễm Huỳnh, vệ sinh TBA khách hàng	28/10/2026	10:33	28/10/2026	11:02	0.5	1	
935	1LBFCO 482-7CB/309/79/23.D25 Dọc Kinh 9	Một phần ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ	NCS trạm Hậu Mỹ Bắc B 4-1 từ 1x25kVA thành 1x50kVA để xử lý đầy tải MBA	28/10/2026	10:50	28/10/2026	12:39	1.8	155	

936	TBA NTTS ĐINH VĂN SỈ	trạm NTTS Đinh Văn Sĩ . Tại trụ 97/1 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn và khắc phục tiếp địa trạm NTTS Đinh Văn Sĩ . Tại trụ 97/1 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	28/10/2026	11:00	28/10/2026	11:34	0.6	1	
937	TBA NTTS Nguyễn Văn Giả	trạm NTTS Nguyễn Văn Giả . Tại trụ 53A/1 tuyến 479-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn và khắc phục tiếp địa trạm NTTS Nguyễn Văn Giả . Tại trụ 53A/1 tuyến 479-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	28/10/2026	13:35	28/10/2026	14:25	0.8	1	
938	CẤP NƯỚC T.XUÂN	Một phần khu vực ấp 2 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Phát quang, xử lý mối nối, bổ sung tiếp địa lặp lại và căng lại dây hạ thế thuộc lưới hạ thế trạm Cấp nước Trường Xuân	28/10/2026	13:38	28/10/2026	16:17	2.7	61	
939	03FCO 473-7SĐ/16/58/2/7A.D10 NR Bùi Văn Tám	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Bùi Văn Tám	Thay điện kế khách hàng Bùi Văn Tám	28/10/2026	13:41	28/10/2026	14:04	0.4	1	
940	Khu Tập Thể Hùng Cá	Khách hàng Công ty TNHH Hùng Cá, xã Bình Thành	Tháo thu hồi trạm biến áp	28/10/2026	13:45	28/10/2026	15:27	1.7	1	
941	Hoà Khánh 2 Máy 1 1P-75kVA	Một phần đường Trần Tế Xương, tổ 5, tổ 12, tổ 13, tổ 15, khu phố Hòa Khánh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	28/10/2026	13:50	28/10/2026	15:50	2.0	91	SCTX
942	Ủy Ban Bình Thạnh - 3x1P-25kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Uỷ Ban Bình Thạnh	Thay công tơ đến hạn TBA 3x1P-25kVA Uỷ Ban Bình Thạnh	28/10/2026	13:50	28/10/2026	14:25	0.6	1	
943	Phà Miễu Trắng - 1P-15kVA	Toàn bộ TBA 1P-15kVA Phà Miễu Trắng	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-15kVA Phà Miễu Trắng	28/10/2026	14:40	28/10/2026	15:10	0.5	2	
944	03FCO 473-7SĐ/16/59/66/3A.D10 NR Trần Văn Hậu	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng CS Sấy Lúa Trần Văn Hậu	Thay điện kế khách hàng CS Sấy Lúa Trần Văn Hậu	28/10/2026	15:35	28/10/2026	15:55	0.3	1	
945	XX Ông Lô - 3x1P-37,5kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-37,5KVA XX Ông Lô	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3x1P-37,5KVA XX Ông Lô, vệ sinh TBA khách hàng	28/10/2026	15:38	28/10/2026	16:24	0.8	1	
946	474SĐ	Một phần đường Quốc lộ 80 , khu vực Đường Chùa, đường Phạm Ngọc Thạch, đường Cao Bá Quát, khu dân cư Khóm 3 phường 2 , phường Sa Đéc. Đường Lê Hồng Phong, khu vực Thủ Điềm, rạch Thủ Điềm, đường Hương Lộ 5, rạch Bà Bang, rạch Kiều Hạ, xã Tân Dương	Điện lực Sa Đécdựng trụ, tháp ngọn trụ BTLT, lắp xà, sứ, phụ kiện, kéo mới 3P-22kV AC240mm2+AC 240mm2 tuyến 479SĐ.	29/10/2026	6:42	29/10/2026	17:02	10.3	1858	
947	D356	Một phần Quốc Lộ 50, đường Trần Thị Thơm, phường Mỹ Phong	TỔ QLVH; phát quang cây cao hơn đường dây + hành lang tuyến	29/10/2026	7:02	29/10/2026	11:43	4.7	812	
948	HOC LAC	Một phần đường Học Lạc, Phan Thanh Giản, phường Mỹ Tho	Sang lưới hạ áp, đk qua trạm mới , nhổ trụ cũ thu hồi	29/10/2026	7:04	29/10/2026	16:58	9.9	425	
949	Yên Luông A - 250kVA	Một phần ấp Thạnh Phong xã Phú Thành	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	29/10/2026	7:08	29/10/2026	10:59	3.9	71	
950	Vành Đai Bắc 4	Một phần khu phố 5, phường Gò Công	Xử lý vị trí nguy hiểm.	29/10/2026	7:30	29/10/2026	9:41	2.2	9	
951	PĐNR 478-7SH/80/69.D11 Cây Xăng Quản Tám 3LBFCO Chì 80A Khi nhận 474AH chì 40A	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa tỉnh Đồng Tháp.	Dựng trụ mới đệm lưới trụ BTLT 14m số 80/68A tuyến 478-SH; Sang dây hạ thế; Xử lý vị trí nguy hiểm 2 nguồn điện hạ thế tại trụ 80/54 tuyến 478-SH.	29/10/2026	7:30	29/10/2026	15:45	8.3	1416	

952	TRẠI CƯA	Một phần khu vực ấp Mỹ An 1, ấp Mỹ Thị B xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Cty Ngọc Dung 1 Kéo dây trung thế 3xACXH-240mm2+AC-120mm2, dây chống sét, dây hạ thế ABC, lắp đà, sứ, phụ kiện thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè	29/10/2026	7:35	29/10/2026	16:16	8.7	172	ĐTXD
953	Chợ cũ Tân Thuận Tây 3P-250kVA	Một phần đường Nguyễn Hữu Kiến, Lê Thị Kính, Rạch Bún, tổ 1, tổ 2, tổ 16, khu phố Tân Hùng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	29/10/2026	7:44	29/10/2026	11:01	3.3	175	
954	VÕ THANH SƠN 2	Một phần khu vực ấp Mỹ An 1, ấp Mỹ Thị B xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Cty Ngọc Dung 1 Kéo dây trung thế 3xACXH-240mm2+AC-120mm2, dây chống sét, dây hạ thế ABC, lắp đà, sứ, phụ kiện thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè	29/10/2026	7:49	29/10/2026	16:26	8.6	75	ĐTXD
955	TBA 1P-50kVA Sáu Tiết	Khu vực từ Cầu Sáu Tiết đến cuối ngọn Sáu Tiết thuộc xã Phú Hựu.	- Thay dây HTĐL 2A70 thành ABC2x70. - Thay trụ rạn nứt thành trụ BTLT 8,5m.	29/10/2026	8:00	29/10/2026	14:15	6.3	69	SCTX
956	Rạch Chùa A	Một phần ấp Thạnh An, xã Tân Long	Nâng đà dừng, vệ sinh lắp lại cáp trung thế	29/10/2026	8:02	29/10/2026	11:00	3.0	43	
957	Long Thạnh 40	Một phần ấp Thạnh Trị - xã Vĩnh Kim	Tháo gỡ trạm Long Thạnh 40 di dời về tâm phụ tảinâng công suất từ 1x50kVA lên 2x50kVA.	29/10/2026	8:03	29/10/2026	16:53	8.8	117	
958	1P-37,5kVA Rạch Rau Cần	- Khu vực Rạch Rau Cần xã Tân Khánh Trung.	Di dời trụ hạ thế trạm Rạch Rau Cần tuyến 472-AH	29/10/2026	8:05	29/10/2026	13:45	5.7	95	
959	Bình Thạnh 5	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực Cơ sở bánh mì Phát Tài	Tổ QLVH Thay điện kế 1P đến hạng định kỳ khách hàng thuộc TBA Bình Thạnh 5 từ trụ 38/38 đến 38/54A tuyến 477HN, khu vực phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp	29/10/2026	8:08	29/10/2026	16:17	8.2	175	
960	TBA TRẠI CƯA TRẦN VĂN HIỆP	Trạm trại cưa Trần Văn hiệp . Tại trụ 131A/1 tuyến 475HN	Thay điện kế đến hạn và khắc phục tiếp địa trạm trại cưa Trần Văn hiệp . Tại trụ 131A/1 tuyến 475HN, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp.	29/10/2026	8:14	29/10/2026	9:07	0.9	1	
961	Trạm Bơm HTXNN Tân Long 7	Khách hàng trạm bơm HTXNN Tân Long 7	Nâng đà dừng, vệ sinh lắp lại cáp trung thế	29/10/2026	8:15	29/10/2026	11:21	3.1	1	
962	TBA 1P-50kVA TẬP THỂ GÒ BÓI 1	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm tập thể Gò Bói 1.	Thí nghiệm định kỳ trạm TT Gò Bói 1	29/10/2026	8:20	29/10/2026	10:05	1.8	69	
963	Trạm AS Ấp 1 Phú Ninh	Một phần khu vực ấp 1, xã An Long. .	Điện lực Tam NôngThay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Ấp 1 Phú Ninh	29/10/2026	8:24	29/10/2026	14:32	6.1	307	
964	NGUYỄN VĂN VĨ	Một phần khu vực ấp 3 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Nguyễn Văn Vĩ từ 1P-50kVA lên thành 1P-75kVA	29/10/2026	8:30	29/10/2026	9:30	1.0	47	
965	Cụm Dân Cư Đông Mỹ 3 X1P-75kVA	Một phần khu vực ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ hoán chuyển MBA.	29/10/2026	8:40	29/10/2026	16:52	8.2	263	
966	TB Ô 15 P Thịnh - 3x25kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA TB Ô 15 Phương Thịnh	Thay công tơ sai giờ TBA 3x1P-25kVA TB Ô 15 Phương Thịnh	29/10/2026	8:45	29/10/2026	9:20	0.6	1	
967	NR 478-7CL/88/28/39A/31A.D1 Rạch Sộp - Rạch Bà Mụ D2 FCO T.31	Một phần kinh Rạch Sộp, Bà Mụ, tổ 11, khu phố Nguyễn Cử, khu phố Nhị Mỹ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Xử lý tiếp đất lập lại, thay MBA bảo trì xông xấy, cân pha	29/10/2026	8:47	29/10/2026	17:25	8.6	80	

968	474-7TN/56/15/132A/65/53/23/1.D5 Tuyến Bắc Kênh Tân Công Sính 2 Kênh Xéo Gáo Đôi 474-8/1-1/4-1/1-2/1/1TN	Một phần khu vực ấp 1, xã Phú Cường. .	Điện lực Tam Nông đăng ký cho công ty NLMT Thiên Quang Căng dây đấu nối NR trung áp và TBA 1P-75kVA trạm NTTS Đào Trọng Nghĩa 2	29/10/2026	8:53	29/10/2026	14:58	6.1	126	
969	AS Ấp 2E Bình Tấn	Một phần ấp Bình Minh, xã Bình Thành	Xử lý dây trung hòa đứt tao	29/10/2026	9:00	29/10/2026	9:36	0.6	56	
970	475-7CM/28/17/1.D4 Rạch Voi Lửa Lên Tân Huề	Một phần ấp Thạnh An, xã Tân Long	Gia cố dây trung thế đứt tao và Khắc phục tiếp địa mất đứt	29/10/2026	9:05	29/10/2026	16:08	7.1	94	
971	TBA 3P-160kVA CDC Tân Phú Trung 3	Khu vực từ Cầu Cây Chát đến Cầu Ngã Cái xã Tân Phú Trung.	Cắt lèo hạ áp, đấu lèo hạ áp	29/10/2026	9:14	29/10/2026	10:30	1.3	5	SCTX
972	Cống Bể	Một phần ấp Mới - xã Long Định	Phối hợp Đội Hotline nâng công suất trạm Cống Bể từ 1x50kVA lên 2x50kVA.	29/10/2026	9:22	29/10/2026	11:38	2.3	126	
973	TBA 2x1P-50kVA CDC Tân Phú Trung 2	Khu vực thuộc CDC Tân Phú Trung ngoài phía lộ cũ bờ sông xã Tân Phú Trung	Cắt lèo hạ áp	29/10/2026	9:28	29/10/2026	10:35	1.1	139	SCTX
974	TB Trần Văn Siêng -3x1P-25KVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA TB Trần Văn Siêng	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3x1P-25KVA TB Trần Văn Siêng	29/10/2026	9:50	29/10/2026	10:25	0.6	1	
975	Vành Đai Bắc 5	Một phần khu phố Lăng Hoàng Gia, phường Sơn Qui	Xử lý vị trí nguy hiểm.	29/10/2026	9:55	29/10/2026	12:44	2.8	41	
976	KINH 9.000 SỐ 4	Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 2 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Kinh 9000 số 4 từ 1P-50kVA lên thành 1P-75kVA	29/10/2026	10:00	29/10/2026	11:05	1.1	66	
977	TBA TB VÕ MINH TUẤN 2	Trạm bơm Võ Minh Tuấn 2 . Tại trụ 168A/8 tuyến 475HN	Thay điện kế đến hạn và khắc phục tiếp địa trạm bơm Võ Minh Tuấn 2 . Tại trụ 168A/8 tuyến 475HN, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp.	29/10/2026	10:25	29/10/2026	10:49	0.4	1	
978	TBA 1P-37.5kVA GÒ TRE 6	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Gò Tre 6	Thí nghiệm định kỳ trạm Gò Tre 6	29/10/2026	10:35	29/10/2026	11:30	0.9	77	
979	TB Bùi Văn Dư 3x1P-50KVA	Toàn bộ TBA 3x1P-50KVA TB Bùi Văn Dư	Thay công tơ đến hạn TBA 3x1P-50KVA TB Bùi Văn Dư	29/10/2026	10:45	29/10/2026	11:16	0.5	1	
980	TBA TB VÕ MINH TUẤN 1	Trạm bơm Võ Minh Tuấn 1 . Tại trụ 125/135/2/1 tuyến 475HN	Thay điện kế đến hạn và khắc phục tiếp địa trạm bơm Võ Minh Tuấn 1 . Tại trụ 125/135/2/1 tuyến 475HN, thuộc xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp.	29/10/2026	11:04	29/10/2026	11:59	0.9	1	
981	Thạnh Trị 1 - 50kVA	Một phần ấp Vĩnh Thạnh xã Vĩnh Bình	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	29/10/2026	13:01	29/10/2026	16:43	3.7	74	
982	TBA Cây xăng Thường Phước 1 nối dài	Một phần khu vực lộ ĐT 841 ấp Chòm Xoài xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế mất màn hình trạm Cây Xăng Thường Thước 1 Nối Dài Tại trụ 383/34 tuyến 479-HN	29/10/2026	13:41	29/10/2026	14:22	0.7	40	
983	KÊNH ĐƯỜNG THÉT SỐ 2	Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Kênh Đường Thét số 2 từ 1P-50kVA lên thành 1P-75kVA	29/10/2026	13:45	29/10/2026	14:43	1.0	121	
984	Phước Thiện	Một phần khu phố 2 và 4, phường Long Thuận.	Xử lý vị trí nguy hiểm.	29/10/2026	13:45	29/10/2026	15:18	1.6	288	
985	03FCO 475-7NM/34/76/14.D10 NR NM Thái Bình	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cty TNHH PPE; Thái Bình	Thay điện kế, vệ sinh TBA Cty TNHH PPE; Thay điện kế và vệ sinh TBA Thái Bình	29/10/2026	13:50	29/10/2026	16:15	2.4	2	

986	Xay Xát 2 1P-75kVA	Một phần đường Nguyễn Trung Trực, tổ 12, tổ 63, tổ 64, khu phố Trần Quốc Toản, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay công tơ định kỳ	29/10/2026	13:52	29/10/2026	16:25	2.6	108	
987	Bơm Bội Chúng 3x25KVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Bơm Bội Chúng	Thay công tơ đến hạn TBA 3x1P-25kVA Bơm Bội Chúng	29/10/2026	14:00	29/10/2026	14:27	0.5	1	
988	TBA NƯỚC SẠCH NGUYỄN VIẾT KHÁI	Trạm NS Nguyễn Viết Khái . Tại trụ 216/3/1 tuyến 475HN	Thay điện kế đến hạn và khắc phục tiếp địa trạm NS Nguyễn Viết Khái . Tại trụ 216/3/1 tuyến 475HN, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp.	29/10/2026	14:01	29/10/2026	14:46	0.8	1	
989	TBA Ấp 1 Thường Phước 2 Nối Dài	Một phần khu vực ấp Phước Tiền xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế mất màn hình trạm Ấp 1 Thường Phước 2 Nối Dài Tại trụ 261A/13 tuyến 480-HN	29/10/2026	14:46	29/10/2026	15:22	0.6	75	
990	Bơm Hưng Thạnh 3 3x1P-25 KVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA Bơm Hưng Thạnh 3	Thay công tơ đến hạn TBA 3x1P-25KVA Bơm Hưng Thạnh 3	29/10/2026	15:35	29/10/2026	16:05	0.5	1	
991	TBA 1P-50kVA CHÒI MÒI 1 TRỤ 476THo/278/21/3	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Chòi Mòi 1	Thí nghiệm định kỳ trạm Chòi Mòi 1	29/10/2026	15:50	29/10/2026	16:40	0.8	80	
992	CO KHI 1-5	Một phần đường Thái Sanh Hạnh, phường Mỹ Tho, phường Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện, Kéo dây, Sang lưới hạ áp, đk , nhổ trụ cũ thu hồi	30/10/2026	7:00	30/10/2026	12:01	5.0	234	
993	Công An P4 3x1P-50kVA	Một phần đường Trần Văn Voi, một phần đường Trường Sa, phường Sa Đéc.	Thay trụ BTLT hạ thế 8.5m,thay hộp điện kế	30/10/2026	7:00	30/10/2026	17:14	10.2	234	
994	Thạnh Hưng - 3x50kVA	- Một phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Sơn; - Một phần ấp Bình Hưng xã Vĩnh Bình.	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	30/10/2026	7:01	30/10/2026	12:55	5.9	239	
995	01LBFCO 471-7NM/39/20.D10 NR Xóm Cưởi	Khu vực từ Cống đá Xóm Cưởi đến cuối Ngọn Xẻo Lá thuộc xã Phú Hựu.	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phươngthay dây pha nhôm bọc 1xACX-50 thành 1xACXH-50; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K	30/10/2026	7:12	30/10/2026	16:51	9.7	920	
996	Thạnh Hưng 4 - 250kVA	- Một phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Sơn; - Một phần ấp Bình Hưng xã Vĩnh Bình.	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	30/10/2026	7:15	30/10/2026	12:58	5.7	126	
997	L15	ấp Thới - xã Bình Trưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1 dựng trụ, kéo dây, kết lưới và đấu nối cáp ngầm với đường dây trung áp, di dời đường dây hạ áp và điện kế, thu hồi trụ cũ	30/10/2026	7:21	30/10/2026	17:38	10.3	1711	
998	479AH/49/4 Khu dân cư P1 3P-400kVA	Một phần đường Hùng Vương , một phần đường Nguyễn Văn Phát , một phần đường Trần Thị Nhượng , toàn bộ khu dân cư Phường 1 , phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc lắp bổ sung bộ Xà đỡ X08-K, lắp bổ sung bộ Xà đỡ X08-Đ	30/10/2026	7:25	30/10/2026	16:43	9.3	354	
999	Cấp Nước	Một phần khu phố 3, 4, 5 phường Long Thuận.	Di dời trụ hạ áp khách hàng Nguyễn Thảo Ngân	30/10/2026	7:31	30/10/2026	13:37	6.1	182	
1000	471SĐ/67/3 Vòng Đai 3P-400kVA	Một phần đường Hùng Vương , một phần đường Nguyễn Văn Phát , một phần đường Trần Thị Nhượng , toàn bộ khu dân cư Phường 1 , phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc lắp bổ sung bộ Xà đỡ X08-K, lắp bổ sung bộ Xà đỡ X08-Đ	30/10/2026	7:34	30/10/2026	16:53	9.3	269	
1001	47217-7	Một phần ấp Kinh Trên, ấp Chợ Bến xã Tân Điền; ấp Ông Gồng, ấp Chùa Đất Đỏ xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng, Hoán chuyển trạm Cầu Muôn Năm với trạm Cầu Muôn Năm 2 và phát quang nhánh 47217-7 Cầu Muôn Năm	30/10/2026	7:45	30/10/2026	16:52	9.1	1081	

1002	LBFCO NR 471-11/1-2/8/4-2/2.NM	Khu vực từ Cầu Hai Ngộ đến cuối Rạch Hai Ngộ thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Dựng trụ trung thế, kéo dây trung thế	30/10/2026	7:50	30/10/2026	17:00	9.2	26	
1003	47112-7	Một phần các ấp Tân Phú, Tân Thuận xã Tân Hương	Điện lực lắp tăng cường sứ kép khoảng dây vượt lộ 198/1	30/10/2026	8:00	30/10/2026	9:08	1.1	498	
1004	TBA 1P-37,5kVA GÒ TRE 4	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Gò Tre 4	Tháo gở thu hồi NR và TBA NTTS Đinh Văn Nho	30/10/2026	8:04	30/10/2026	11:00	2.9	71	
1005	Đại Học Đồng Tháp 3P-630kVA	Một phần đường Đình Tân Tịch , tổ 3, tổ 7, tổ 9, khu phố Tân Thuận, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Kéo dây hạ thế nâng cấp từ 1 pha thành 3 pha. Xử lý 02 nguồn điện	30/10/2026	8:04	30/10/2026	12:04	4.0	75	
1006	03FCO 475-7NM/34/54A.D10 NR chả lụa Huỳnh Hoa	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Chả Lụa Huỳnh Hoa	Thay điện kế, vệ sinh trạm Chả Lụa Huỳnh Hoa	30/10/2026	8:28	30/10/2026	9:08	0.7	1	
1007	479PC/77.D8 BẾN ĐÒ SỐ 18	Một phần khu vực ấp Phú Thạnh A, ấp Phú Thạnh B, khu vực đuôi mõm ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Lắp đà lệch toàn phần mở rộng đường vướn hành lang Tại trụ 115, 116 tuyến 479-PC	30/10/2026	8:29	30/10/2026	15:27	7.0	2351	
1008	Trần Thị Vân Loan	Mất điện trạm chuyên dùng Trần Thị Vân Loan, Phường Hồng Ngự	Cắt 01CB Trạm NTTS Văn Loan trụ 143A/2 tuyến 472HN + 03 LBFCO NR Văn Loan trụ 143A/1 tuyến 472HN để Thay điện kế TBA NTTS Vân Loan trụ 143A/1 tuyến 472HN	30/10/2026	8:57	30/10/2026	9:30	0.6	1	
1009	47116-7	Một phần ấp Tân Phú xã Châu Thành; ấp Hòa Bình xã Mỹ Tịnh An	Điện lực lắp tăng cường sứ kép khoảng dây vượt lộ 5-6	30/10/2026	9:39	30/10/2026	12:45	3.1	305	
1010	FCO 475-7NM/34/88/1A.D10 NR Thịnh Phúc Hưng	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thịnh Phúc Hưng	Thay điện kế, vệ sinh trạm Thịnh Phúc Hưng	30/10/2026	10:00	30/10/2026	10:20	0.3	1	
1011	NR Hà Văn Hom	Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Hà Văn Hom, Phường Hồng Ngự	Cắt 01CB Trạm Hà Văn Hom trụ 38/115/66/1 tuyến 477HN + 03 FCO NR Hà Văn Hom trụ 38/115/66 tuyến 477HN để Thay điện kế TBA Hà Văn Hom trụ 38/115/66/1 tuyến 477HN	30/10/2026	10:05	30/10/2026	10:46	0.7	1	
1012	Trạm cấp nước Phương Trà - 3x1P-25kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Trạm Cấp Nước Phương Trà	Thay công tơ đến hạn TBA 3x1P-25kVA Trạm Cấp Nước Phương Trà, vệ sinh TBA khách hàng	30/10/2026	11:07	30/10/2026	11:30	0.4	1	
1013	Nước Sạch Đồn 911	Mất điện trạm chuyên dùng Nước Sạch Đồn 911, Phường Hồng Ngự	Cắt 01CB + 03 FCO Trạm Nước Sạch Đồn 911 trụ 38/115/32 tuyến 477HN để Thay điện kế TBA Nước Sạch Đồn 911 trụ 38/115/32 tuyến 477HN	30/10/2026	11:15	30/10/2026	11:48	0.6	2	
1014	DET LO MA DAN	Một phần đường Trương Thành Công, phường Mỹ Phong	Sang lưới hạ áp, đk , nhổ trụ cũ thu hồi	30/10/2026	13:00	30/10/2026	16:45	3.8	79	
1015	DET LO MA DAN 2	Một phần đường Trương Thành Công, phường Mỹ Phong	Sang lưới hạ áp, đk , nhổ trụ cũ thu hồi	30/10/2026	13:00	30/10/2026	16:52	3.9	109	
1016	TB Ô 3 - Kỳ Son - 3P-160kVA	Toàn bộ TBA 3P-160kVA TB Ô 3 Kỳ Son	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-160kVA TB Ô 3 Kỳ Son	30/10/2026	13:08	30/10/2026	14:24	1.3	1	
1017	03FCO 475-7NM/34/120.D10 NR Miền Tây	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nông nghiệp Miền Tây	Thay điện kế trạm chuyên dùng khách hàng Nông nghiệp Miền Tây	30/10/2026	13:34	30/10/2026	14:16	0.7	1	SCTX

1018	Cầu Ông Cân 3P-160kVA	Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 9, tổ 44, tổ 47, khu phố Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Xử lý 02 nguồn điện hạ áp	30/10/2026	13:35	30/10/2026	16:08	2.6	88	
1019	Phú Gia Phương Trà - 3x1P-15kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-15kVA Phú Gia Phương Trà	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3x1P-15kVA Phú Gia Phương Trà	30/10/2026	13:35	30/10/2026	14:04	0.5	1	
1020	Bơm ấp 5 - Thường Lạc	Mất điện trạm chuyên dùng Bơm ấp 5 - Thường Lạc, Phường Thường Lạc	Cắt 01CB + 03 FCO Trạm Bơm Ấp 5 trụ 99/9 tuyến 480HN để Thay điện kế TBA bơm Ấp 5 trụ 99/9 tuyến 480HN	30/10/2026	13:53	30/10/2026	14:25	0.5	1	
1021	Trạm Bơm Kinh Bảy Thước - 3P-180kVA	Toàn bộ TBA 3P-180kVA Trạm Bơm Kinh Bảy Thước	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3P-180kVA Trạm Bơm Kinh Bảy Thước	30/10/2026	14:34	30/10/2026	14:56	0.4	2	
1022	Thạnh Hưng 6 - 250kVA	- Một phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Sơn; - Một phần ấp Bình Hưng xã Vĩnh Bình.	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	30/10/2026	15:00	30/10/2026	17:50	2.8	77	
1023	Khách Sạn Đông Phương	Mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dùng khách hàng Trạm Khách Sạn Đông Phương trụ 33/7/8 tuyến 477HN	Tổ QLVH Thay điện kế TBA Khách Sạn Đông Phương Tại trụ 33/7/8 tuyến 477HN, khu vực phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.	30/10/2026	15:06	30/10/2026	15:40	0.6	1	
1024	03FCO 475-7NM/34/146.D10 NR Nam Huy 2	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nam Huy 2	Thay 01TU 12000/120V, điện kế, vệ sinh TBA Nam Huy 2	30/10/2026	15:50	30/10/2026	16:30	0.7	1	SCTX
1025	NR nước đá Xinh Phượng	Mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dùng Trạm Nước Đá Xinh Phượng trụ 39A/1 tuyến 474HN	Tổ QLVH Thay điện kế TBA Nước Đá Xinh Phượng Tại trụ 39A/1 tuyến 474HN, khu vực phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp.	30/10/2026	16:31	30/10/2026	17:06	0.6	1	
1026	MC 472 TH	Xã Tân Tây, một phần xã Thạnh Hoá và một phần xã Tân Phước 1, xã Tân Phước 2 - tỉnh Đồng Tháp	Cắt điện để di dời trụ điện trung thế	31/10/2026	7:00	31/10/2026	7:27	0.5	3550	
1027	Giáo Hộ A	Một phần ấp Tân Tây 1 xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH Trung an Phát Đạt dời trụ hạ áp	31/10/2026	7:00	31/10/2026	11:00	4.0	124	
1028	Cầu Cái Đôi 3x1P-50kVA	Một phần đường Trần Văn Voi, một phần đường Trường Sa, phường Sa Đéc.	Thay trụ BTLT hạ thế 8.5m, thay hộp điện kế	31/10/2026	7:01	31/10/2026	14:31	7.5	165	
1029	NGUYEN TRUNG TRUC	Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Anh Giác, phường Mỹ Tho, phường Mỹ Phong	Sang lưới hạ áp, đk , nhổ trụ cũ thu hồi	31/10/2026	7:06	31/10/2026	12:10	5.1	581	
1030	Bảy Tu Tịnh Thới 3x1P-50kVA	Một phần đường Sông Tiên, tổ 6, tổ 13, khu phố Tịnh Châu, khu phố Tịnh Đông, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ hạ thế	31/10/2026	7:06	31/10/2026	11:03	4.0	100	SCTX
1031	LBS 473SĐ/16/50.D10 NR Chợ Bình Tiên	Khu vực Cầu Mương Khai Tân Mỹ đến cuối Ngọn Xóm Đồng và từ Vàm Trại Quán đến chùa Long Quang thuộc xã Tân Phú Trung.	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phươngthay dây pha nhôm bọc 3xACX-70 thành 3xACXH-70	31/10/2026	7:07	31/10/2026	18:51	11.7	2611	
1032	Yên Luông - 250kVA	Một phần ấp Thạnh Phong xã Phú Thành	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	31/10/2026	7:08	31/10/2026	11:32	4.4	41	
1033	Tân Hưng 3P-250kVA	Một phần đường Trần Văn Voi, một phần đường Trường Sa, phường Sa Đéc.	Thay trụ BTLT hạ thế 8.5m, thay hộp điện kế	31/10/2026	7:16	31/10/2026	17:04	9.8	235	
1034	TBA 3P-250kVA UB Phường 4	Một phần đường Trần Văn Voi, một phần đường Trường Sa, phường Sa Đéc.	Thay trụ BTLT hạ thế 8.5m, thay hộp điện kế	31/10/2026	7:22	31/10/2026	17:11	9.8	224	

1035	NR - CT Vạn Phát	Một phần ấp Phú Hữu xã Tân Phú Đông.	Điện lực Tân Phú Đông thay cáp tín hiệu, TU, TI trung thế trạm KH Cty An Vạn Phát	31/10/2026	7:40	31/10/2026	11:57	4.3	1	
1036	TBA 3P-250kVA BƠM HỢP TÁC XÃ SỐ 2 TRỤ 474THo/212/1	Mất điện TBA chuyên dùng THT Số 2	Công ty TNHH Ngô Trí-Kiểm định định kỳ trạm bơm THT Số 2. Tại trụ 212/1 PĐ 474THo/128.D7 tuyến 474THo	31/10/2026	8:07	31/10/2026	12:20	4.2	1	
1037	Nguyễn Văn Cừ	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực một phần đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ - Lê Hồng Phong - Võ Thị Sáu khu vực ngân hàng Vietcombank	Thay MBA chảy dầu trạm Nguyễn Văn Cừ Tại trụ 33/7/5 tuyến 477HN	31/10/2026	8:37	31/10/2026	11:46	3.2	81	
1038	CDC Biên Phòng	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ trạm bơm Ông Ninh đến NTTS Lê Hoàng Nam	Thay MBA chảy dầu trạm TDC Biên Phòng Tại trụ 47/18 tuyến 473HN	31/10/2026	8:55	31/10/2026	10:37	1.7	40	
1039	476THo/38/9 TBA 3P-320kVA Bơm Đê Bao	Mất điện TBA chuyên dùng Bơm Đê Bao.	Công ty TNHH MTV Điện NLMT Thiên Quang-Kiểm định định kỳ trạm bơm Đê Bao . Tại trụ 38/9, NR 476-7THo/38.D7 tuyến 476THo	31/10/2026	9:00	31/10/2026	12:50	3.8	1	
1040	Cầu Muống 5	Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực Cầu Mương Lớn ngã tư Cây Đa	Thay MBA chảy dầu trạm Cầu Muống 5 Tại trụ 159/42 tuyến 479HN	31/10/2026	11:20	31/10/2026	12:35	1.3	96	
1041	Yên Luông 1A - 250kVA	Một phần ấp Bình Nhựt xã Phú Thành	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	31/10/2026	13:05	31/10/2026	17:01	3.9	43	
1042	MY LOI 2A	Một phần Khu Phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong	Sang lưới hạ áp, đk , nhổ trụ cũ thu hồi	31/10/2026	13:10	31/10/2026	15:15	2.1	62	
1043	DN Tân Thành -3x25kVA	Một phần ấp Bình Nhựt xã Phú Thành	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng, lưới hạ thế qua trụ mới; Thay thùng composit mục, bể .	31/10/2026	13:20	31/10/2026	17:15	3.9	2	
1044	Bà Triệu	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Bà Triệu - Lê Văn Tám và một phần đường Nguyễn Huệ từ kho bia Thành Công đến Đền Thờ Liệt Sĩ	Thay MBA chảy dầu trạm Bà Triệu Tại trụ 33/19 tuyến 477HN	31/10/2026	13:49	31/10/2026	15:55	2.1	188	
II	***Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, sự cố mà bên bán điện không kiểm soát được có nguy cơ làm mất an toàn nghiêm trọng cho con người, trang thiết bị hoặc do thiếu nguồn điện đe dọa đến an toàn của hệ thống điện***									
1	Recloser PĐ 471-11TH	Một phần khu vực mất điện xã Lấp Vò	Buộc lại dây tia trung thế pha B rớt đà tại trụ 220A PĐ 471-1TH/173.D12 Cầu Vĩnh Thạnh tại trụ 173 tuyến 471TH do sự cố	01/10/2026	0:53	01/10/2026	2:05	1.2	1708	
2	TBA 1P-50kVA Phú Long 5	Một phần khu vực xã Tân Phú Trung	Hỏng cách điện MBA	01/10/2026	5:30	01/10/2026	13:00	7.5	117	
3	TBA 1P-50kVA Rạch Giồng Nổi	Một phần khu vực xã Tân Nhuận Đông	Hỏng cách điện MBA	01/10/2026	6:00	01/10/2026	10:17	4.3	37	
4	TBA 3x1P-50kVA Ngọn Xóm Đồng	1 phần xã Tân Phú Trung	do sét đánh gây cháy MBA	01/10/2026	7:30	01/10/2026	10:50	3.3	52	
5	RECMV475SH-477TH/288.D11 Đình Tân Thành (REC)	Khách hàng mất điện một phần Xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Do sét đánh làm bật thoáng qua REC MV 475SH-477TH/288.D11 Đình Tân Thành , R79 đóng lại tốt	01/10/2026	18:29	01/10/2026	18:29	0.0	197	Gián đoạn điện
6	MC tuyến 477TH	Một phần xã Lấp Vò	Sét đánh vào đường dây gây sự cố kéo dài tuyến 477-TH	01/10/2026	18:46	01/10/2026	19:59	1.2	75	

7	479HN	Mất điện một phần khu vực Phường Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp	bật thoáng qua MC tuyến 479HN nguyên nhân do sét đánh tại khoảng trụ 119 - 120 tuyến 479HN	01/10/2026	21:48	01/10/2026	21:48	0.0	1209	Gián đoạn điện
8	LBS (SCADA) 474SĐ/44.D9 Bà Lài	Đường ĐT 853, Một phần Xã Tân Dương Tỉnh Đồng Tháp	cắt PĐ 474SĐ/44.D9 (Bà Lài) do Sét đánh trực tiếp làm đứt dây trung thế pha A khoảng trụ 71-73	01/10/2026	0:16	01/10/2026	5:08	4.9	660	
9	LBS_H19	một phần xã Tân Phước 1 ,3	xử lý cáp hot ngàm trên FCO trạm khách hàng Nguyễn Ánh Quốc trụ 91B bị cháy có nguy cơ phóng điện.	01/10/2026	1:40	01/10/2026	2:15	0.6	6810	
10	1LBFCO 474-7AH/205/3/68/1.D9 Xẻo Cạn	Một phần xã Tân Dương	Cắt NR 01 pha 474-7AH/205/3/68/1.D9 Xẻo Cạn do Cây ngoài hành lang ngã đè lên đường dây, làm gãy trụ trung thế tại trụ 205/3/68/28.	01/10/2026	8:20	01/10/2026	17:00	8.7	297	
11	47242-7	Một phần ấp Mỹ Phú A, Mỹ Phú B	Dây đầu trên FCO trạm khách hàng Bùi Đăng Tín có nguy cơ chạm đà cắt điện xử lý	01/10/2026	10:10	01/10/2026	12:15	2.1	735	
12	47255-7	Một phần Khu phố thành nhứt , phường Bình Xuân tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ Hai áp 3A ngã xuống ao	01/10/2026	13:35	01/10/2026	15:46	2.2	55	
13	AS Ông Ngãi 2	Một phần ấp 1 Xã An Long, Tỉnh Đồng Tháp	Nối dây cáp suất hạ áp bị trộm cắt mất đứt trạm AS Ông Ngãi 2 Tại thùng CB trạm AS Ông Ngãi 2 trụ 24 tuyến 475AL	02/10/2026	4:26	02/10/2026	6:22	1.9	187	
14	NR TDC Kênh Mười Độ (447-11/2/12-2/6)	Mất điện một phần khu vực Cụm Dân Cư Mười Độ, Bình Lý, phường Hồng Ngự	Thay cần LBFCO do bị đứt chì cháy cần	02/10/2026	19:42	02/10/2026	23:00	3.3	335	
15	476TX/86.D3 PĐ TRƯỜNG XUÂN - THẠNH LỢI	Một phần khu vực xã Trường Xuân	Sét đánh vào đường dây khoảng trụ 135/3 - 135/4, đứt chì FCO pha A, C nhánh rẽ 476-7TX.135.D3 tại trụ 135, gây phà hồ quang tác động bật Recloser phân đoạn Trường Xuân - Thạnh Lợi trụ 86 tuyến 476TX	02/10/2026	16:07	02/10/2026	16:07	0.0	1724	Gián đoạn điện
16	476CL/105.D2 (PĐ Chợ Nhị Mỹ)	01 phần Phường Mỹ Trà , Phường Mỹ Ngãi, xã Phong Mỹ, xã Ba Sao, xã Phương Thịnh	Bật Rec PĐ 476CL/105.D2 (PĐ Chợ Nhị Mỹ) thoáng qua do Sét đánh đường dây	02/10/2026	16:17	02/10/2026	16:17	0.0	11325	Gián đoạn điện
17	REC 475CM/141.D4 Tân Huề	Một phần xã Tân Long tỉnh Đồng Tháp	Mưa giông sét đánh vào đường dây	02/10/2026	17:18	02/10/2026	17:18	0.0	6949	Gián đoạn điện
18	TBA 1P-50kVA CDC GÒ CÁT	Mất điện một phần ấp Thống Nhất, Ấp Bình Phú xã Tân Hồng	MBA bị sét đánh hư hỏng không có điện	03/10/2026	5:55	03/10/2026	9:55	4.0	71	
19	(F44)-> 473CLa/24/103.D15	Một phần xã Long Tiên	sét đánh vào đường dây trạm KH DVNN Mỹ Long trụ 46 phân đoạn 473-7CLa/24/125b.D15	03/10/2026	17:42	03/10/2026	18:55	1.2	5381	
20	(F74)-> 474CLa/176/1.D15	Một phần xã Ngũ Hiệp	sét đánh đứt dây trung thế khoảng trụ 12-13 nhánh rẽ 474-7CLa/176/85.D15	03/10/2026	18:08	03/10/2026	19:33	1.4	3740	
21	(473123-7)-> 473-7CLa/24/125B.D15	Một phần xã Long Tiên	sét đánh vào đường dây trạm KH DVNN Mỹ Long trụ 46 phân đoạn 473-7CLa/24/125b.D15	03/10/2026	18:55	03/10/2026	20:35	1.7	3317	
22	(F52)-> LBS MV474CLa-478BĐ/226.D14	Một phần xã Ngũ Hiệp	Cắt điện cô lập vùng sự số	03/10/2026	19:33	03/10/2026	20:08	0.6	3587	
23	PĐ 480-2THo/135.D7 NGÃ BA GÒ DA (TRỤ 480THo/135)	Một phần xã Tân Hồng một phần xã Tân Hộ Cơ	Cắt khẩn REC PĐ 480-2THo/135.D7 (Ngã Ba Gò Da) để tách AVR trụ 162 khỏi vận hành do bị trộm cắt dây tiếp địa.	03/10/2026	1:58	03/10/2026	2:03	0.1	5955	
24	Thạnh Hiệp 1 - 250kVA	Ấp Thạnh Trị xã Vĩnh Bình	Thay cap phot trạm Thạnh Hiệp 1	03/10/2026	8:50	03/10/2026	12:00	3.2	101	
25	AS Ông Cách 2	Một phần ấp 3, Xã An Long, Tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA trạm AS Ông cách 2 có tiếng kêu bất thường Tại trụ 21 tuyến 477-AL,	03/10/2026	13:44	03/10/2026	15:28	1.7	73	

26	D351	1 phần phường Mỹ Phong, phường Đạo thạnh	Nổ 02 LA trạm công ty Lam Thanh (3x15kvA) trụ 14 sau D357 tuyến 475MT	03/10/2026	16:36	03/10/2026	17:29	0.9	7867	
27	LBS D357	Một phần phường Đạo Thạnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp	Nổ 02 LA trạm Công Ty Lam Thanh trụ 14 sau D357 tuyến 475MT	03/10/2026	17:29	03/10/2026	19:17	1.8	1950	
28	L7	Xã Long Định, Vĩnh Kim, Kim Sơn	Xử lý FCO ngàm trên có hiện tượng phóng điện trạm khách hàng Lê Văn Dũng trụ 40P	03/10/2026	18:17	03/10/2026	19:23	1.1	18850	
29	C28	Một phần ấp Điền Lợi,Điền Thạnh xã Chợ Gạo	Xử lý FCO nhánh rẽ CSSX b.Linh bị nóng đỏ	03/10/2026	23:36	04/10/2026	1:16	1.7	953	
30	(473104-7)->473-7CLa/51.D15	Một phần phường Thanh Hòa	Thay MBA bị chảy dầu	04/10/2026	14:30	04/10/2026	17:15	2.8	89	
31	476MT2	Một phần phường Đạo Thạnh, một phần phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp	Căng lại dây trung thế bị đứt do sét đánh vào ĐDTT khoảng trụ 70A đến 71 NR khách hàng Cty Lộc Phố 478MTo	04/10/2026	15:40	04/10/2026	20:27	4.8	6924	
32	(473104-7)->473-7CLa/51.D15	Một phần khu phố 3 phường Thanh Hoà	Thay MBA	04/10/2026	20:30	04/10/2026	22:38	2.1	89	
33	4780-7	Một phần xã Ngũ Hiệp	Nối dây trung thế đứt (do bị sét đánh đứt dây)	03/10/2026	20:08	04/10/2026	2:43	6.6	1004	
34	G45	một phần xã Mỹ lợi mỹ Đức Tây Mỹ Thiện	Phóng FCO trạm khách hàng Cán Tol Sáu thức gây sự cố	04/10/2026	7:50	04/10/2026	8:53	1.1	19723	
35	472TX/73.D3 PĐ TRƯỜNG XUÂN	Một phần xã Trường Xuân và xã Tháp Mười tỉnh đồng tháp	Bật thoáng qua REC 472TX/73.D3 tuyến 472TX nguyên nhân do rắn bò tại trụ 121 PĐ 474TM/108.D3 đang nhận điến tuyến 472TX	04/10/2026	11:56	04/10/2026	11:56	0.0	1988	Gián đoạn điện
36	DC15	Một phần phường Mỹ Phong	Do sét đánh vào ĐDTT khoảng trụ 18A -20A tuyến Quốc Lộ 50 (Nhánh rẽ khách hàng Cty Nam Phương) làm bật MC 473CG và 474CG	04/10/2026	13:50	04/10/2026	18:46	4.9	10229	
37	474CG	Một phần xã Chợ Gạo , một phần xã Mỹ Phong	Do sét đánh vào ĐDTT khoảng trụ 18A-20A tuyến quốc Lộ 50 (Nhánh rẽ khách hàng Công Ty Nam Phương) làm bật MC 473CG , 474CG .	04/10/2026	13:50	04/10/2026	14:32	0.7	6810	
38	C16	Một phần xã Chợ Gạo	Căng lại dây trung thế bị đứt do sét đánh tại khoãng trụ 18A-20A tuyến 3 pha Quốc Lộ 50 thuộc phát tuyến 473CG, 474CG (Nhánh rẽ khách hàng Công Ty Nam Phương)	04/10/2026	14:30	04/10/2026	20:12	5.7	4238	
39	478MT2	Một phần phường Đạo Thạnh, một phần phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp	Do sét đánh vào ĐDTT khoảng trụ 70A đến 71 NR khách hàng Cty Lộc Phố làm bật MC 478MTo	04/10/2026	15:11	04/10/2026	16:01	0.8	7084	
40	475TM/175B/3B.D3 NR ĐỐC BINH KIỀU - BẰNG LĂNG	Một phần xã Tân Kiều	Sét đánh trực tiếp gây bể sứ đứng pha A trụ 205 tuyến 475TM.	04/10/2026	19:36	04/10/2026	21:31	1.9	4422	
41	473CG	Một phần phường Mỹ Phong	Do sét đánh vào ĐDTT khoảng trụ 18A-20A tuyến Quốc Lộ 50 (Nhánh rẽ khách hàng Công Ty Nam Phương) làm bật MC 473CG , 474CG.	05/10/2026	8:22	05/10/2026	8:31	0.2	388	
42	G39	Một phần xã Thanh Hưng	Đứt cáp đấu nối từ lưới trung thế xuống FCO NR khách hàng X Nhãn Cẩm Huê	05/10/2026	14:50	05/10/2026	19:17	4.5	7003	
43	472TX/73.D3 PĐ TRƯỜNG XUÂN	Một phần xã Trường Xuân và xã Tháp Mười tỉnh đồng tháp	Bật thoáng qua REC PĐ 472TX/73.D3 trụ 73 (PĐ Trường Xuân) tuyến 472TX nguyên nhân do sét đánh vào đường dây khoảng trụ 198-199	05/10/2026	16:00	05/10/2026	16:00	0.0	1988	Gián đoạn điện

			tuyến 474TM (tuyến 474TM đang nhận điện tuyến 472TX)							
44	476TX/86.D3 PĐ TRƯỜNG XUÂN - THẠNH LỢI	Một phần xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Bật thoáng qua REC PĐ 476TX/86.D3 (PĐ Trường Xuân - Thạnh Lợi) trụ 86 tuyến 476TX nguyên nhân do sét đánh tại trụ 110 tuyến 476TX làm vỡ 1 bát sứ pha A.	05/10/2026	21:26	05/10/2026	21:26	0.0	1724	Gián đoạn điện
45	477CL/61A.D2 (PĐ Cầu Cần Lố.7)	Một phần Xã Mỹ Thọ, Bình Hàng Trung, Mỹ Hiệp	Bật kéo dài PĐ 477CL/61A.D2 (PĐ Cần Lố 7) nguyên nhận sét đánh khoảng trụ 154/54 - 154/54/1 TBA Ô 8 Mỹ Hội 2 - 3x1P-25kVA tài sản khách hàng gây sự cố	05/10/2026	22:50	05/10/2026	22:56	0.1	22918	
46	477CL/154/1A.D2 (NR Tân Hội Trung) LBS	Một phần KV Xã Mỹ Thọ, Xã Bình hàng Trung	Nguyên nhận sét đánh khoảng trụ 154/54 - 154/54/1 TBA Ô 8 Mỹ Hội 2 - 3x1P-25kVA tài sản khách hàng gây sự cố	05/10/2026	22:58	06/10/2026	0:45	1.8	3584	
47	LBS D357	Một phần khu vực Phường Đạo Thạnh và Mỹ Phong thuộc tỉnh đồng Tháp	Xử lý kẹp đấu trạm Khách hàng Cty Lam Thanh bị mất an toàn	05/10/2026	0:50	05/10/2026	1:24	0.6	1950	
48	AS Đầu Kênh An Bình 2 Trụ 98A/8	Một phần Ấp 2, Xã An Hòa, Tỉnh Đồng Tháp	ép nối dây cáp suất hạ áp trạm AS Đầu kênh An Bình 2 (1P-50KVA) bị trộm cắt mất Tại trụ 98A/8 tuyến 474-AL	06/10/2026	9:11	06/10/2026	10:31	1.3	18	
49	NR May mặc Miền Nam	Mất điện 1 khách hàng, Trạm May Mặc Miền Nam.VN Trụ 32/19/1 Tuyến 473HN, Phường An Bình.	Xử Lý Thay LA Bị Phóng Pha B.Trạm May Mặc Miền Nam.VN	06/10/2026	15:40	06/10/2026	16:33	0.9	1	
50	03DS PĐ 480-11TH	Xã Mỹ An Hưng	Do sét đánh trụ 121	06/10/2026	1:08	06/10/2026	1:08	0.0	1225	Gián đoạn điện
51	475SĐ	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Bật thoáng qua MC 475.SĐ, rơ le 79 tác động tốt nguyên nhân do chim sáo đậu trên đầu FCO NR 475-7SĐ/136A.D9 Minh Tuyến Tân Dương	06/10/2026	9:59	06/10/2026	9:59	0.0	14569	Gián đoạn điện
52	Recloser PĐ 471-11TH	Một phần xã Lấp Vò và xã Mỹ An Hưng	Sét đánh khoảng trụ 345-345A làm đứt dây trung thế tuyến 471TH	06/10/2026	13:58	06/10/2026	17:32	3.6	2239	
53	PĐ 472TH/81.D11 Cầu Ranh (REC)	Một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Do sét đánh làm đứt chì pha C NR Cơ Sở Hai Mú (NR tài sản khách hàng). Làm bật thoáng qua REC PĐ 472TH/81.D11 Cầu Ranh. R79 đóng lại tốt.	06/10/2026	14:02	06/10/2026	14:02	0.0	10873	Gián đoạn điện
54	PĐ 477TH/82.D11 Bình Hòa (REC)	Một phần xã Lấp Vò	Do sét đánh làm bật thoáng qua REC PĐ 477TH/82.D11 Bình Hòa. R79 đóng lại tốt.	06/10/2026	14:03	06/10/2026	14:03	0.0	1842	Gián đoạn điện
55	Recloser 471NM/46/3.D10 (NR Cầu Nguyễn Huệ 471-11/2)	Một phần xã Phú Hựu	Do sét đánh vào đường dây khách hàng Lê Hoàng Đức gây sự cố	06/10/2026	14:09	06/10/2026	14:09	0.0	1905	Gián đoạn điện
56	LBFCO 481-7AH/37.D9 Ông Hộ	Rạch Ông Hộ ,phường Sa Đéc , Đồng Tháp	Mưa to gió lớn+sét đánh khoảng trụ 37/18-37/19 tuyến 481-AH	06/10/2026	14:15	06/10/2026	16:18	2.1	537	
57	Recloser 471NM/46/3.D10 (NR Cầu Nguyễn Huệ 471-11/2)	Một phần xã Phú Hựu	Do sét đánh nhánh rẽ khách hàng Vùng nuôi An Nhơn A1 tuyến 471-NM	06/10/2026	14:21	06/10/2026	15:11	0.8	1905	
58	1LBFCO 474-7AH/205/3/68/1.D9 Xẻo Cạn	một phần khu vực xã Tân Dương , Đồng Tháp	Mưa giong gió + sét đánh khoảng trụ 205/3/68/13-205/3/68/14 tuyến 474-AH	06/10/2026	15:00	06/10/2026	15:47	0.8	297	
59	NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54 (3DS)	Một phần xã Lấp Vò	Điện lực Lai Vung cắt điện công tác xử lý nguy cơ sự cố trụ 114/14 tuyến 477-TH	07/10/2026	17:01	07/10/2026	19:25	2.4	1586	
60	NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An (3DS)	Một Phần Xã lai Vung tỉnh Đồng Tháp	Xử lý nguy cơ sự cố trụ 114/14 tuyến 477-TH	07/10/2026	17:01	07/10/2026	19:24	2.4	804	

61	Y Tế Thường Lạc	Mất điện 1 phần phường thường lạc.	xử lý dây cáp suất bị cắt trộm tại trạm Y Tế Thường Lạc	08/10/2026	1:05	08/10/2026	2:35	1.5	303	
62	Cống Bảy Xuân	Một phần khu phố Tân Xã , phường Gò Công	Do chạm chập dây cáp suất	08/10/2026	8:17	08/10/2026	18:17	10.0	74	
63	3DS1p.B46-8	1 phần xã Vĩnh BÌnh	Xử lý cây nghiêng ngã vào đường dây khoảng trụ 23-24	08/10/2026	15:30	08/10/2026	15:45	0.3	2478	-
64	Y Tế Thường Lạc	Mất điện một phần khu vực Phường Thường Lạc, Tỉnh Đồng Tháp	Cắt 02CB + 03FCO + tháo 03 Cần FCO trạm Y Tế Thường Lạc tại trụ 91 tuyến 480HN để Thay cáp suất bị mất cắp trạm Y Tế Thường Lạc tại trụ 91 tuyến 480HN	08/10/2026	16:00	08/10/2026	17:50	1.8	303	
65	47204-7	Một phần KP Tân Xã - Phường Gò Công - Tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA bị sự cố	08/10/2026	16:40	08/10/2026	18:17	1.6	19	
66	473-7CLa/103/59/2.D25 Kênh Cả Gáo, MTN	Toàn bộ xã Mỹ Thành, một phần ấp 1 xã Thạnh Phú - tỉnh Đồng Tháp	Xử lý dây trung thế chùng thấp khách hàng Nguyễn Thị Trang có nguy cơ gây sự cố	08/10/2026	17:55	08/10/2026	23:13	5.3	9051	
67	LBFCO 482-7CB/268.D25 ĐT869 - Kinh Kháng Chiến	Một phần xã Hậu Mỹ	Thay MBA Kinh Kháng Chiến 6 đo cách điện không đạt	08/10/2026	21:20	08/10/2026	23:13	1.9	539	
68	477PC/136.D8 TDC LONG THUẬN MƯƠNG LỚN NỐI DÀI	Không mất điện khách hàng	Bật TQ Rec 477PC/136.D8 PĐ TDC Long Thuận Mương Lớn ND do sét đánh tại trụ 184 tuyến 477-PC.	08/10/2026	4:11	08/10/2026	4:11	0.0	1302	Gián đoạn điện
69	479PC/258A/1.D8 CẦU CÁI VỪNG	Không mất điện khách hàng	Bật TQ Rec 479PC/258A/1.D8 PĐ Cầu Cái Vừng do sét đánh tại trụ 131 tuyến 479-PC.	08/10/2026	4:57	08/10/2026	4:57	0.0	667	Gián đoạn điện
70		01 phần xã Mỹ Thiện	Sét đánh đứt dây Trung thế	08/10/2026	14:22	08/10/2026	19:15	4.9	785	
71	MC tuyến 472TNo	Một phần ấp Tân Cường, Xã Phú Cường	Bật kéo dài MC tuyến 472.TN do sét đánh làm đứt chì LBFCO pha B NR Kênh Sáu Đạt 2 tại trụ 15/1 thuộc tuyến 472.TN	08/10/2026	17:25	08/10/2026	18:01	0.6	3926	
72	REC 474TN/56/1A.D5 (Tân Công Sính) (474-8/1TN)	không mất điện khách hàng	Do mưa giông lốc kèm sét đánh trực tiếp tại trụ 56/15/132A/63 tuyến 474TN làm bể sứ đứng pha C gây ngắn mạch phát sinh hồ quang làm bật thoáng qua MC 474-7TN/56/1A.D5 tuyến 474TN	09/10/2026	7:24	09/10/2026	7:24	0.0	3826	Gián đoạn điện
73	471LT	Một phần xã Thanh Bình, một phần xã Bình Thành	Bật thoáng qua MC 471LT do nổ TU cấp nguồn giàn tụ bù trụ 119	09/10/2026	8:40	09/10/2026	8:40	0.0	2081	Gián đoạn điện
74	REC 474TN/56/1A.D5 (Tân Công Sính) (474-8/1TN)	không mất điện khách hàng	Do mưa giông lốc kèm sét đánh trực tiếp tại trụ 56/15/132A/58A tuyến 474TN làm nám đà sắt và ông chụp sứ dừng pha A gây ngắn mạch phát sinh hồ quang làm bật thoáng qua MC NR 474-7TN/56/1A.D5 tuyến 474TN.	09/10/2026	9:44	09/10/2026	9:44	0.0	3562	Gián đoạn điện
75	Tân Trung 2	Một phần khu phố Ông Cai phường Sơn Qui	Xử Lý chạm Chập Cáp suất và đo cách điện máy BA	09/10/2026	15:09	09/10/2026	20:08	5.0	87	
76	4760-7	Một phần phường Mỹ Phước Tây	Thay 1 MBA 25kVA trạm Mỹ Hạnh Trung 33 - công suất 2x25kVA - có 1 MBA không ra điện tại trụ 33 nhánh 4760-7	09/10/2026	22:55	10/10/2026	0:33	1.6	1673	
77	E7	Một phần xã Lương Hòa lạc	Do nổ chì trạm xông thanh long khách hàng ô.liêu thanh Sơn tại trụ 16 nhánh rẽ Cầu Tre	10/10/2026	12:48	10/10/2026	14:06	1.3	640	
78	47223-7	1 Phần ấp Đồng Thạnh ,Thạnh Phú xã Đồng Sơn - Đồng Tháp	Thay MBA 1x250 kVA bị xự cố	10/10/2026	14:15	10/10/2026	17:33	3.3	218	

79	Kênh Tham Thu 2 - 250kVA	1 phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Sơn - Đồng Tháp	Sự cố MBA	10/10/2026	9:30	10/10/2026	17:37	8.1	136	
80	MC tuyến 473TH	Một Phần xã lấp vò	Rắn bò trụ 47 tuyến 473TH làm phóng sứ đỡ	10/10/2026	9:38	10/10/2026	10:22	0.7	103	
81	475HN/114.D8 VƯỢT SÔNG LONG KHÁNH	Không mất điện khách hàng.	Bật thoáng qua REC 475HN/114.D8 PĐ Vượt Sông Long Khánh. Nguyên nhân do sét đánh tại trụ 125/39 tuyến 475-HN.	11/10/2026	22:09	11/10/2026	22:09	0.0	11016	Gián đoạn điện
82	C480	Một phần ấp Bình Long; ấp Hòa Phú; xã Bình Ninh; Tỉnh Đồng Tháp	Xử lý cây dừa bị nghiêng có xu hướng ngã vào đường dây trung thế 3 pha tại trụ số 01 đến 02 nhánh rẽ 3 pha Cty Thabico	11/10/2026	8:23	11/10/2026	13:15	4.9	310	
83	GIAP NUOC 4A	Một phần phường Trung An và một phần xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Kiểm tra MBA điện áp tăng cao bất thường	11/10/2026	21:50	11/10/2026	22:54	1.1	109	
84	47137-7	Một phần xã Tân Phước 2 tỉnh Đồng Tháp.	Điện Lực Tân Phước thay MBA 1x50kVA trạm Thạnh Hòa 13 bị chảy dầu.	12/10/2026	8:35	12/10/2026	11:00	2.4	101	
85	473CB/109.D25	Một phần xã Hội Cư, Mỹ Thành	Xử lý dây trung thế chùng trạm khách hàng Lê Văn Bé Tư trụ 172 tuyến 473CB	12/10/2026	16:25	12/10/2026	19:25	3.0	3576	
86	475AL	Không mất điện khách hàng	bật thoáng qua MC tuyến 475AL do đứt chì FCO trạm Bơm ĐInh Minh Liếc (Tài sản khách hàng) trụ 73 tuyến 475AL	12/10/2026	6:00	12/10/2026	6:00	0.0	8084	Gián đoạn điện
87	PĐ 471-1SH/167.D11 Cầu Ông Tính (3DS)	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ông Tính đến cầu Cái Đôi)	sét đánh làm bật thoáng qua MC phân đoạn 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính	12/10/2026	15:29	12/10/2026	15:29	0.0	9720	Gián đoạn điện
88	473TM/124.D3 PĐ BƠM MỸ ĐÔNG 1	Một phần khu vực xã Tháp Mười, một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều, xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp.	Bật thoáng qua REC PĐ 473TM/124.D3(PĐ Bơm Mỹ Đông 1) do sét đánh bể sứ đứng pha B tại trụ 246 PĐ 475TM/227.D3(PĐ Đốc Binh Kiều) đang nhận điện tuyến 473-TM qua MV 475TM-473TM/376T.D3(MV Phú Điền). R79 tự đóng lại tốt	12/10/2026	15:39	12/10/2026	15:39	0.0	11210	Gián đoạn điện
89	480-SH, 475-SH	Một phần xã Phong Hòa, Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	do sét đánh trụ 81 tuyến 475SH, 480SH làm bật kéo dài MC tuyến 475SH, 480SH	12/10/2026	15:40	12/10/2026	17:34	1.9	8601	
90	479HN/298.D8 CẦU KÊNH MỚI	Không mất điện khách hàng	Bật thoáng qua REC tại trụ 298 (PĐ Cầu Kênh Mới) 479HN/298.D8 tuyến 479-HN (trời tiết trời đang mưa kèm theo sét)	12/10/2026	19:25	12/10/2026	19:25	0.0	3750	Gián đoạn điện
91	471HN	Một phần khu vực Phường Hồng ngự	bật thoáng qua MC tuyến 471HN Rơle 79 tự đóng lại tốt nguyên nhân do sét đánh vào đường dây tại trụ 129 tuyến 471HN	12/10/2026	20:11	12/10/2026	20:11	0.0	9	Gián đoạn điện
92	473CB/183/34.D25 Kinh Đường Nước	Một Phần ấp 8 xã Mỹ Thành	Do công trình làm đường cao tốc khoan lỗ đỗ móng làm hư hỏng cáp ngầm	13/10/2026	1:00	14/10/2026	1:37	24.6	280	
93	47213-7	Một phần xã Mỹ Đức Tây, xã Mỹ Thiện tỉnh Đồng Tháp	Do sét đánh vào đường dây tại trụ 58 tuyến 47213-7	13/10/2026	12:20	13/10/2026	13:50	1.5	2362	
94	Recloser+03DS PĐ 478-12AH	1 phần xã Tân Khánh Trung , 1 phần xã Mỹ An Hưng	Trời Mưa to giông sét	13/10/2026	12:45	13/10/2026	12:45	0.0	9289	Gián đoạn điện
95	3LBFCO 478-7AH/103/5/1B.D9 Sa Nhiên B	Một phần phường Sa Đéc Đồng Tháp	Do mất điện 1 pha A trực ca đang kiểm tra do sét đánh tại trụ 103/5/19 B tuyến 478 AH	13/10/2026	13:34	13/10/2026	14:35	1.0	1513	
96	MC Tuyến 477TN	Một phần khu vực xã Phú Cường tỉnh Đồng Tháp	Do sét đánh tại trụ 105 tuyến 477TN làm bật Kéo Dài MC tuyến 477TN. Cắt NR Thay sứ trung áp pha B bị sét đánh hỏng Tại trụ 105 tuyến 477TN	13/10/2026	14:00	13/10/2026	16:38	2.3	3333	

97	473CB/109.D25	Một phần xã Hội Cư, Mỹ Thành	Xử lý FCO đầu trên trạm Khách hàng Hoàng Xuân Thành có nguy cơ chạm đà	13/10/2026	8:19	13/10/2026	8:40	0.4	3296	
98	473-7CLa/103/59/2.D25 Kênh Cả Gáo, MTN	Một phần xã Mỹ Thành	Xử lý đầu trên FCO trạm khách hàng Nguyễn Đắc Huy có nguy cơ sự cố	13/10/2026	9:00	13/10/2026	9:50	0.8	2422	
99	LBFCO 480-7CB/52.D25 QL1A - Ấp Hòa Phúc	Một phần xã Cái Bè	Xử lý nóng đỏ FCO trạm khách hàng Nguyễn Văn Hiếu	13/10/2026	13:25	13/10/2026	17:45	4.3	3230	
100	473-7CLa/103/59/2.D25 Kênh Cả Gáo, MTN	Một phần xã Mỹ Thành, Hậu Mỹ Trinh	Xử lý dây đầu trên FCO trạm khách hàng Nguyễn Xuân Quân trụ 43 nóng đỏ	13/10/2026	17:00	13/10/2026	19:10	2.2	2422	
101	NR Cụm CN An Lộc NR 474-7HN/54A/1.D6	TBA của khách hàng	CTY TNHH XDĐ Phát Đạt Xử lý gắn lại dây phía sau DS NR CTY Việt Hồng bị tuột trụ 54A/2 tuyến 474HN,phường An Bình , tỉnh Đồng Tháp	13/10/2026	17:02	13/10/2026	17:40	0.6	1	
102	R_H20	một phần các xã tân Phước 1, Tân Phước 2	Nổ chì LBFCO nhánh rẽ khách hàng CTy NINATHAI tại trụ 133	14/10/2026	16:40	14/10/2026	17:06	0.4	998	
103	472TX/73.D3 PĐ TRƯỜNG XUÂN	Một phần khu vực xã Trường Xuân	Bật thoáng qua REC PĐ Trường Xuân (PĐ 472TX/73.D3) trụ 73 tuyến 472TX. Nguyên nhân do chim sáo đậu trên đường dây tại tru 177 tuyến 472TX phóng điện gây sự cố.	14/10/2026	6:50	14/10/2026	6:50	0.0	1620	Gián đoạn điện
104	REC 479LT/101.D4 Thị Trấn Thanh Bình	Một phần xã tân Thạnh	Bật thoáng qua Recloser 479LT/101.D4 Thị Trấn Thanh Bình do nổ TU cấp nguồn tủ điều khiển trụ 147 tuyến 479LT	14/10/2026	10:49	14/10/2026	10:49	0.0	1	Gián đoạn điện
105	REC 475NM/34/38A.D10 (NR 475-10/2-1.NM)	Một phần khu vực xã Tân Nhuận Đông	Do sét đánh vào đường dây tại trụ 34/161 tuyến 475-NM	15/10/2026	15:08	15/10/2026	15:08	0.0	10470	Gián đoạn điện
106	LBS (PĐ 475-10/2-3) (475NM/34/161.D10)	Một phần khu vực xã Tân Nhuận Đông	Do sét đánh tại trụ 34/161 tuyến 475-NM gây sự cố	15/10/2026	15:45	15/10/2026	16:38	0.9	2378	
107	TRƯNG NỮ VƯƠNG	Một phần ấp 2 xã Cái Bè	Cháy cáp hạ áp	15/10/2026	17:15	15/10/2026	22:05	4.8	155	
108	475CB	Một phần xã Cái Bè, Bình Phú, Hội Cư	Do chim cu bay vào đầu trên LBFCO trạm khách hàng Giàu Thanh Hồng tại 52/1 tuyến 475CB gây phóng điện	16/10/2026	7:49	16/10/2026	8:14	0.4	9831	
109	4724-7	Một phần khu phố thuận Hòa - Phường Long Thận - Tỉnh Đồng Tháp	Do sét đánh vào đầu trên FCO trạm Nguyễn Thanh Hồng tại trụ 3/1 nhánh 4724-7 Thuận Hòa	15/10/2026	13:28	15/10/2026	15:20	1.9	615	
110	476-7AL/77.D5 Long An A (476-10/1AL)	Một phần xã phú thọ	Xử lý nối lại dây trung thế bị đứt	15/10/2026	22:07	15/10/2026	23:57	1.8	1928	
111	Huyện Lộ 35 - 74 (250kVA)	một phần Ấp Mỹ Hội, xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA không ra điện	16/10/2026	19:11	16/10/2026	20:45	1.6	160	
112	479HN	Một phần khu vực phường Hồng Ngự và một phần khu vực phường thường lạc	Cắt khẩn MC 479HN	16/10/2026	19:19	16/10/2026	19:29	0.2	3910	
113	3LBFCO MV481AH-472SĐ/108/63.D9 Tứ Quí-Tân Dương	Một phần xã Tân Dương	Đứt chì 1 pha B MV 472 SĐ-481 AH do sét đánh vào trạm Tự Động Sa Đéc thuộc tài sản khách hàng tại trụ 108/50B tuyến 472SĐ.	17/10/2026	15:20	17/10/2026	16:00	0.7	3533	
114	LBS H61	một phân xã Tân Phước 1	Do sét đánh nổ chì pha giữa nhánh rẽ khách hàng Cty TNHH Môi Trường Xanh tại trụ 19 nhánh 47119-7	17/10/2026	15:39	17/10/2026	16:35	0.9	980	
115	475TM/129.D3 PĐ MỸ AN	Một phần xã Tháp Mười , xã Đốc Binh Kiều, xã Hậu Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Đứt Chì 02 pha B,C NR 475-7TM/175.D3 tuyến 475TM nguyên nhân do sét đánh tại trụ 175 tuyến 475TM	17/10/2026	15:43	17/10/2026	17:25	1.7	9409	

116	MC tuyến 476TNo	Không mất điện khách hàng	Bật thoáng qua MC 476 Tam Nông, R79 tự đóng lại tốt, Do sét đánh trực tiếp tại trụ 137 tuyến 476TN làm bể sứ đứng trung thế pha C tầng dưới	17/10/2026	16:36	17/10/2026	16:36	0.0	5014	Gián đoạn điện
117	NR 478QT/53/8.D1 Tân Thuận Tây (REC) T.53/8	Một phần Phường Cao Lãnh	Sét đánh phóng LBFCO trụ 53/38/1 tuyến 478QT	17/10/2026	16:42	17/10/2026	18:47	2.1	4216	
118	479PC/258A/1.D8 CẦU CÁI VỪNG	Một phần xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp	Bật kéo dài REC479PC/258A/1.D8 Cầu Cái Vừng. Nguyên nhân do sét đánh trực tiếp làm đứt cáp đồng bọc trung thế 24KV CXH 25mm2 trên đầu LA pha A TB Phú Thạnh A (3x1P-25kVA) tại trụ 101C tuyến 479-PC. (tài sản khách hàng)	17/10/2026	17:23	17/10/2026	19:31	2.1	3123	
119	Rec 471NM/39/9.D10 (NR Cái Tàu 471-11/1-1)	1 phần xã Phú Hựu	Do sét đánh vào đường dây tại trụ 39/43 tuyến 471-NM gây sự cố	17/10/2026	17:24	17/10/2026	17:24	0.0	13773	Gián đoạn điện
120	NR 475-7SĐ/239/1.D11 Lai Vung 1 (3LBFCO) Chì 40A	một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Do sét đánh làm đứt dây trung thế pha B NR Lai Vung 1	17/10/2026	20:25	18/10/2026	4:40	8.3	849	
121	Mỹ Trung 5-3	01 phần ấp Mỹ Hòa , xã Mỹ Thiện	Căng dây độ võng vượt sông bị trùng thấp	17/10/2026	4:30	17/10/2026	15:45	11.3	52	
122	47324-7 476-7CB/125/46/92/1.D14	Một phần ấp Mỹ Thị A xã Mỹ Thiện của tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA trạm Mỹ Trung 5-3 bị chảy dầu	17/10/2026	12:50	17/10/2026	15:33	2.7	96	
123	D29	Một phần xã Long Hưng, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp	Cắt điện khẩn do Công An Phòng Cháy Chữa Cháy và người dân báo cháy cáp trung thế tại trụ 143	17/10/2026	19:45	17/10/2026	21:15	1.5	4725	
124	Lạc Hòa 7	Một phần khu phố Lạc hòa - phường Sơn Qui - Tỉnh Đồng Tháp	Đo cách điện MBA trạm Lạc Hòa 7 và đấu lưới hạ áp trạm Lạc Hòa 7 nhận điện trạm Lạc Hòa 1.	17/10/2026	21:30	18/10/2026	2:25	4.9	27	
125	Lạc Hòa 1	Một phần khu phố Lạc Hòa , phường Sơn Qui , tỉnh Đồng Tháp	Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị ngành điện	18/10/2026	1:19	18/10/2026	2:25	1.1	59	
126	47122-7	một phần xã Tân Phước 2	ĐLTP thay 1 MBA trạm bơm Ô 9 Thạnh Tân không ra điện	18/10/2026	14:00	18/10/2026	15:28	1.5	140	
127	474AL, 472AL	Không mất điện khách hàng	Do phóng LA trạm Công Ty May Mặc Thuận Lợi tại trụ 98A/92/1 tuyến 474AL gây ngắn mạch làm bật thoáng qua tuyến 474AL	18/10/2026	0:00	18/10/2026	0:00	0.0	3384	Gián đoạn điện
128	475GC	Một phần phường Long Thuận và Gò công	Do phóng điện đầu trên FCO trạm Công ty Kim Ngân trụ số 4 tuyến I9; I9-8 Nguyễn Văn Côn làm bật MC475GC	19/10/2026	6:52	19/10/2026	7:17	0.4	7030	
129	Recloser 472SĐ/57.D9 Cầu Sắt	1 phần phường sa Đéc	Bật thoáng qua REC 472SĐ/57.D9 Cầu Sắt tại trụ 57 tuyến 472SĐ tự đóng lại tốt do nổ chì FCO trạm NM Bột Giấy thuộc tài sản khách hàng trụ 74 tuyến 472SĐ	19/10/2026	7:38	19/10/2026	7:38	0.0	2800	Gián đoạn điện
130	477AH	KCN A phường Sa Đéc	Bật kéo dài MC 477AH do đứt dây cáp suất trung thế thuộc tài sản khách hàng trạm Trường Giang 3000 từ đầu LBFCO lên lưới tại trụ 4/2/1 tuyến 477AH	19/10/2026	11:25	19/10/2026	11:56	0.5	18	
131	PĐ 472TH/81.D11 Cầu Ranh (REC)	Một Phần Khách hàng Xã Lai Vung	Do sét đánh làm bật TQ REC PĐ Cầu Ranh. R79 đóng lại tốt.	19/10/2026	14:14	19/10/2026	14:14	0.0	11014	Gián đoạn điện
132	PĐ 472TH/163.D11 Chùa An Phước (REC)	Một Phần Xã Lai Vung tỉnh Đồng Tháp	Sự cố tại NR Nhà Máy Tân Việt trụ 190A tuyến 472-TH (Làm bật thoáng qua REC Chùa An Phước , 79 đóng lại tốt)	19/10/2026	14:17	19/10/2026	14:17	0.0	1723	Gián đoạn điện

133	PĐ 474THo/95.D7 ỦY BAN TÂN CÔNG CHÍ (TRỤ 474THo/95)	không có khu vực mất điện	do LA khách hàng trạm NTTS phạm văn tâm trụ 222/3 tuyến 474-THo bị nổ thuộc tài sản của khách hàng làm ảnh hưởng lưới điện phân phối của điện lực , R79 PĐ Ủy Ban Tân công chí trụ 474-THo/95.D7 tự đóng lại tốt	19/10/2026	15:44	19/10/2026	15:44	0.0	6540	Gián đoạn điện
134	I9	Một phần phường Gò Công tỉnh Đồng Tháp	Cắt điện để kiểm tra phóng điện đầu trên FCO trạm Công ty Kim Ngân trụ số 4 và điện lực kết hợp bảo trì mối lèo tại trụ số 12 tuyến I9; I9-8 Nguyễn Văn Côn	19/10/2026	7:55	19/10/2026	13:30	5.6	624	
135	Lạc Hòa 1	Một phần khu phố lạc Hòa phường Sơn Qui	Tháo lèo hạ áp trạm Lạc Hòa 1	19/10/2026	15:00	19/10/2026	15:47	0.8	59	
136	4782-7	Một phần khu phố Lạc Hòa phường Sơn Qui	Thay máy biến áp bị sự cố	19/10/2026	15:51	19/10/2026	18:12	2.4	65	
137	PĐ 472TH/163.D11 Chùa An Phước (REC)	Một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.	Do sét đánh gây đứt chì NR Cty TNHH SX XD Hòa Vũ (NR tài sản khách hàng) làm bật thoáng qua REC PĐ Chùa An Phước. R79 đóng lại tốt.	20/10/2026	6:38	20/10/2026	6:38	0.0	1723	Gián đoạn điện
138	REC PĐ 480-14TH (PĐ An Thái)	1 phần xã Mỹ An Hưng	Bật thoáng qua PĐ 480-14TH(PĐ An Thái) do rắn chạm vào đầu 02LBFCO trạm Cty Thành Long trụ 291/1 tuyến 480TH	20/10/2026	8:32	20/10/2026	8:32	0.0	904	Gián đoạn điện
139	LBS 472CM/200.D4 Ấp Trung	Một phần xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Do rắn bò tại trạm cấp nước xã Tân Bình tại trụ 211/1 tuyến 472CM	20/10/2026	19:42	20/10/2026	20:19	0.6	2601	
140	471CG	Một phần xã Chợ Gạo , một phần xã Bình Ninh , một phần xã An Thạnh Thủy .	Sét đánh vào nhánh rẽ XTL ông Hậu làm phóng sứ trung thế tại trụ 120 tuyến 3 pha QL50	21/10/2026	14:35	21/10/2026	16:24	1.8	12141	
141	REC PĐ 471TH/253.D12 Cống Hùng Cường	Mất điện thoáng qua KH thuộc khu vực xã Mỹ An Hưng	Sự cố thoáng qua PĐ Cống Hùng Cường trụ 252 tuyến 471-TH	21/10/2026	17:08	21/10/2026	17:09	0.0	2522	Gián đoạn điện
142	MC tuyến 474TX	Một phần ấp 3,4 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp, ấp Hậu Thạnh Tây,Hậu Thạnh Đông,Huỳnh Việt Thanh xã Hậu Thạnh tỉnh Tây Ninh	Cắt điện xử lý nóng đỏ ngàm trên LBFCO pha B NR 474-7TX/103/1/1.D3 (NR TH Trường Xuân) tuyến 474TX	21/10/2026	17:12	21/10/2026	18:37	1.4	982	
143	NR NTTS Lâm Văn Chí Hải	Mất điện 1 khách hàng, Tram NTTS Lâm Văn Chí Hải	Công Ty Phát Đạt Thay MBA bị sự cố TBA NTTS Lâm Văn Chí Hải 4 trụ 38/115/47/1 tuyến 477HN	21/10/2026	18:30	21/10/2026	20:26	1.9	1	
144	(F44)-> 473CLa/24/103.D15	một phần xã Long Tiên	Do sét đánh vào đường dây của Khách hàng là Hộ kinh doanh cà phê Minh Quân tại trụ 06	22/10/2026	14:32	22/10/2026	16:19	1.8	5384	
145	475-SH	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Do sét đánh làm bật thoáng qua MC tuyến 475-SH. R79 đóng lại tốt.	22/10/2026	16:12	22/10/2026	16:12	0.0	589	Gián đoạn điện
146	474-12/1/1	một phần xã Phú Hựu, Tỉnh Đồng Tháp	Do sét đánh vào đường dây gây sự cố	22/10/2026	16:26	22/10/2026	17:26	1.0	1785	
147	471HN	không mất điện khách hàng	Bật thoáng qua MC tuyến 471HN, Rơle 79 tự đóng lại tốt nguyên nhân do sét đánh tại trụ 84 tuyến 471HN	23/10/2026	2:46	23/10/2026	2:46	0.0	9	Gián đoạn điện
148	LBS BK83	Toàn phần xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp	Do trời mưa giông sét đánh vào TBA khách hàng Trường MN Phú Thạnh	23/10/2026	6:10	23/10/2026	7:38	1.5	10356	
149	477CB	Một phần xã Cái Bè, Hiệp Đức	Do trời mưa giông, sét đánh làm đứt dây trung thế khoảng trụ 144/8 đến 144/9 PĐ 477CB/143/1.D25	23/10/2026	12:12	23/10/2026	12:57	0.8	15242	
150	MC 474CL	Một phần đường Nguyễn Huệ, Phạm Hữu Lầu, Ngô Thời Nhậm, Nguyễn Thái Học,	Bật thoáng qua MC 474 Cao Lãnh, R79 tự đóng lại tốt Do chim sáo đáp tại trụ số 54/56A/13/2	23/10/2026	13:34	23/10/2026	13:34	0.0	15070	Gián đoạn điện

		phường Cao lãnh, phường Mỹ trà, tỉnh Đồng Tháp	thuộc NR 475-1CL/54/56A.D1 Phạm Nhơn Thuần tuyến 475CL							
151	3DS MV 475CL-474CL/36/1.D1; LBS MV 475CL-474CL/36/1.D1 Ngô Thời Nhậm T.36/1 (474CL)= T.54/56A/13/27 (475CL) (Điều khiển Scada)	Một phần phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Do chim sáo đậu lên trụ số 54/56A/13/2 thuộc NR 475-1CL/54/56A.D1 Phạm Nhơn Thuần tuyến 475CL	23/10/2026	13:45	23/10/2026	16:11	2.4	3159	
152	477CL/154/1A.D2 (NR Tân Hội Trung) LBS	Một phần khu vực ấp 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, xã Bình Hàng Trung, 1 phần khu vực xã Mỹ Thọ	Bật thoáng qua do mưa to kèm Sét đánh vào khoảng trụ 154/67-68 NR 477CL/154/1A.D2 tuyến 477CL	23/10/2026	17:21	23/10/2026	17:21	0.0	5733	Gián đoạn điện
153	477CB	Một phần xã Cái Bè, Hiệp Đức	Xử lý căng dây trung thế trạm KH Bánh Phồng Nhơn Hồng bị dứt	23/10/2026	12:12	23/10/2026	16:51	4.7	1008	
154	Xóm Dinh 1	Một phầ KP Gò Tre - Phường Long Thuận - Tỉnh Đồng Tháp	Bảo trì MBA 1x250kVA trạm Xóm Dinh 1 bị rỉ dầu	23/10/2026	15:30	23/10/2026	16:29	1.0	189	
155	LBFCO 471-7CLa/83/65/1A.D25 Cẩm Sơn	Một phần xã Bình Phú	Xử lý nóng đỏ đầu ytên FCO Cty Hiệp HƯơng	23/10/2026	22:30	24/10/2026	0:50	2.3	1422	
156	477CB/135/1BA.D25	Một phần các : Ấp 1, Ấp 2, Hoà Quí, Hoà Lược xã Cái Bè	Xử lý FCO đầu trên nóng đỏ trạm KH Nguyễn Thị Phương Thanh	24/10/2026	13:25	24/10/2026	14:12	0.8	1063	
157	HÒA QUÍ 14	Một phần ấp Hòa Quí xã Cái Bè	Cháy cáp hạ áp	24/10/2026	6:00	24/10/2026	14:19	8.3	114	
158	482HN	mất điện một phần phường An Bình	Do Phóng LBFCO Pha B, C NR NMN An Bình Tại Trụ 3 Tuyến 482HN	24/10/2026	11:28	24/10/2026	11:41	0.2	1012	
159	MC 471QT	Một phần phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Do phóng điện TU, TI (pha B) hệ thống đo đếm trạm 3P-1600kVA Tô Châu KCN tại trụ số 1A/1 tuyến 471QT	24/10/2026	16:25	24/10/2026	17:09	0.7	785	
160	REC 475CM/141.D4 Tân Huề	Một phần xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Bật thoáng qua phân đoạn 475CM/141.D4 Tân Huề do sét đánh bể sứ trụ 201A/12/4 làm đứt chì LBFCO phát sinh hồ quang gây sự cố thoáng qua	24/10/2026	20:45	24/10/2026	20:45	0.0	6958	Gián đoạn điện
161	MC 473CL	Một phần phường Cao Lãnh , phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Do rắn bò lên mối lèo pha A tại khoảng hở trung thế tại trụ số 20 tuyến 473CL	25/10/2026	11:51	25/10/2026	20:08	8.3	210	
162	477CL/154/1A.D2 (NR Tân Hội Trung) LBS	Một phần xã Mỹ Thọ, Bình Hàng Trung	Sét đánh tại TBA KH trụ 154/58/1 Nguyễn Văn Chống	25/10/2026	17:14	25/10/2026	17:14	0.0	5735	Gián đoạn điện
163	3LBFCO 474-7.SĐ/43A/2/6A.D9 Ngã Cạy	Một phần xã Tân Dương	Do tuột chì 1 pha B trực ca đang kiểm tra	25/10/2026	19:05	25/10/2026	19:23	0.3	1074	
164	Phường 3 3P-320kVA	Một phần đường CMT8, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cháy nhà dân khu vực Chua Cao Đài, cắt điện để Cảnh sát PCCC dập lửa	25/10/2026	1:20	25/10/2026	2:05	0.8	326	
165	MC 474CL	Một phần phường Mỹ Trà, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Ép lèo trung thế pha A tuyến 473CL bị sự cố đứt tại trụ số 20 tuyến 471CL,473CL,474CL	25/10/2026	15:52	25/10/2026	20:17	4.4	548	
166	472CB/19.D25 (DNTN Cường Thịnh)	Một phần ấp An Thạnh xã Cái Bè	Đấu dây đầu trên LBFCO trạm KH DNTN Phương Nhàn bị tuột	25/10/2026	20:04	25/10/2026	22:26	2.4	233	
167	Cầu Mương Lớn	Mất điện một phần Khu Phố An Hòa, phường An Bình	Tổ QLVH Thay cáp suất bị mất cắp trạm Cầu Mương Lớn trụ 61 tuyến 482HN, khu vực Phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	26/10/2026	16:41	26/10/2026	18:00	1.3	206	
168	LBS 471SĐ/31.D9 Bưu Điện	Một phần Phường Sa Đéc	Rắn bò tại trụ 33A tuyến 479.AH Nhánh rẽ Trạm Ngọc Đài 4 (thuộc tài sản khách hàng)	26/10/2026	8:34	26/10/2026	8:55	0.4	4684	

169	3LBFCO 479-1AH/33A.D9 Ngọc Đài 4	Khu vực nhà máy Ngọc Đài 4 tuyến 479.AH	Thay 03 LBFCO NR Ngọc Đài 4 bị sự cố tại trụ 33A tuyến 479AH, đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	26/10/2026	10:20	26/10/2026	12:25	2.1	1	
170	475-7LT/80/1.D4 Tân Mỹ - Bình Tấn	Một phần xã Thanh Bình, một phần xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp	Đứt chì LBFCO trụ 80/1	27/10/2026	18:10	27/10/2026	19:14	1.1	5040	
171	PĐ 472TH/163.D11 Chùa An Phước (REC)	Một phần xã Lai Vung tỉnh Đồng Tháp	Mưa lớn kèm sét đánh	27/10/2026	18:31	27/10/2026	20:00	1.5	1723	
172	3LBFCO NR Mương Điều (472-14/4SĐ)	Khu vực Chợ Mương Điều, Rạch Mương Điều, Mương Trâu xã Tân Khánh Trung	Sét đánh đứt chì LBFCO NR Mương Điều tuyến 478AH	28/10/2026	17:40	28/10/2026	18:20	0.7	1947	
173	471SĐ/44/1 Cái Sơn 3 3P-250kVA	Rạch Cái Sơn, phường Sa Đéc	sét đánh cháy tụ bù hạ áp trạm Cái Sơn 3	28/10/2026	16:27	28/10/2026	16:55	0.5	238	
174	Muôn Nghiệp 3	một phần phường Sơn Qui tỉnh Đồng Tháp.	Căng lại đường dây hạ áp bị chùng thấp khoảng trụ trung áp số 2 đến số 3 trạm Muôn Nghiệp 3.	28/10/2026	19:21	28/10/2026	21:07	1.8	78	
175	Muôn Nghiệp 3	một phần Khu phố Muôn Nghiệp, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp	Xử Lý MBA bị trào dầu	29/10/2026	1:05	29/10/2026	17:27	16.4	78	
176	An Lạc Thượng 2	Một phần ẤP Tân Thuận, Tân Hòa, Xuân Đông tỉnh Đồng Tháp	Cắt điện để khách hàng đốn cây, do cây có khả năng ngã vào đường dây lưới hạ áp	29/10/2026	7:48	29/10/2026	10:13	2.4	120	
177	Tập Thể Tân Hội	mất điện một phần phường Hồng Ngự từ hãng nước đã Ba Nguyên đến TB Mương Hào Trực	Cắt khẩn do cháy nhà. Tổ QLVH Xử lý nối dây hạ thế bị đứt Tại trụ 67-68 tuyến 479HN, khu vực phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng	29/10/2026	7:55	29/10/2026	14:07	6.2	157	
178	47154-7 (1)	Một phần Khu phố Muôn Nghiệp, Phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA trạm Muôn Nghiệp 3 bị hỏng cách điện	29/10/2026	11:00	29/10/2026	17:16	6.3	123	
179	TBA KKT CỬA KHẨU 2	Một phần xã thường phước tỉnh Đồng Tháp	Do bị cắt trộm cáp suất MBA trạm KKT Cửa khẩu 2 (3P-250KVA) tại trụ 383/9A tuyến 479HN	29/10/2026	5:17	29/10/2026	11:45	6.5	359	
180	474AL	không mất điện khách hàng	Bật Thoáng Qua MC tuyến 474AL do Sét đánh vào đường dây	29/10/2026	20:04	29/10/2026	20:05	0.0	3386	Gián đoạn điện
181	PĐ 472THo/120.D7 CẦU GIỒNG GĂNG (TRỤ 472THo/120)	Không mất điện khách hàng	Sét đánh làm phóng sứ đỡ dây cáp 24 kV pha B đầu nhánh rẽ trạm bơm Ủy Ban Xã An Phước làm phát sinh hồ quang	29/10/2026	20:13	29/10/2026	20:13	0.0	984	Gián đoạn điện
182	CHỢ MỸ ĐỨC TÂY 1	Một phần xã Mỹ Đức Tây	Theo yêu cầu VB 3383 của UBND xã Mỹ Đức Tây . Về việc hỗ trợ cúp điện phục vụ thi công lợp mái tôn Chợ Mỹ Dức Tây	30/10/2026	7:35	30/10/2026	15:40	8.1	224	
183	LBS.B9 (ĐKX)	1 phần xã Vĩnh Bình	Khắc phục mối nối lèo nhánh rẽ trạm Trung tâm y tế Gò Công Tây (kết hợp khắc phục giáp níu tại trụ 33/2)	30/10/2026	11:52	30/10/2026	15:43	3.9	2624	
184	479AH/49/4 Khu dân cư P1 3P-400kVA	một phần khu vực phường Sa Đéc	tuột chì cháy cần pha A trạm KDC Phường 1	30/10/2026	18:15	30/10/2026	18:40	0.4	354	
185	C38	Một phần xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA trạm 1x250kVA UBND xã Bình Phan bị chảy dầu	30/10/2026	19:00	30/10/2026	21:00	2.0	1957	
186	47373-7	Một phần Ấp Quơn Long xã Tant Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp	Xử lý trạm XTL Ông Đinh Công Uẩn bị nóng đỏ đầu trên FCO trạm	30/10/2026	20:40	30/10/2026	22:59	2.3	50	
187	Recloser K22	Toàn Ấp Tân Hòa Tân Đông Xã Tân Thới	Đấu lại capphot FCO trạm Đặng Văn Ước bị tuột	31/10/2026	14:28	31/10/2026	15:30	1.0	1795	

188	3DS 475-7TN/239/1B.D5 REC 475TN/239/1B.D5 Phú Xuân (475-11/1TN)	Không mất điện khách hàng	Bật thoáng qua MC NR Phú Xuân trụ 239/1B tuyến 475TN do đứt chì trạm bơm Nguyễn Văn Tỷ 2	31/10/2026	7:16	31/10/2026	7:16	0.0	2362	Gián đoạn điện
189	MC tuyến 480-TH	Khu dân cư Bác Sông Xáng thuộc một phần xã Lấp Vò	Sự cố kéo dài tuyến 480-TH do trời mưa kèm giông làm cành cây ngoài hành lang bay vào đường dây	31/10/2026	15:04	31/10/2026	15:46	0.7	277	
190	PĐ 472THo/120.D7 CẦU GIỒNG GĂNG (TRỤ 472THo/120)	không có khu vực mất điện	Bật thoáng qua REC PĐ 472THO/120.D7 (PĐ Cầu Giồng Găng) R79 tự đóng lại tốt do Sét đánh vào đường dây	31/10/2026	15:35	31/10/2026	15:35	0.0	984	Gián đoạn điện
191	478TH	Một phần khách hàng KCN Tân Hương	Nổ TI pha C trạm khách hàng Công ty TNHH IL SUNG tại trụ 20N1/1	31/10/2026	15:57	31/10/2026	16:29	0.5	8	
III	***Ngừng cung cấp điện do vi phạm quy định của pháp luật***									