

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v báo cáo kết quả thực hiện ngừng,
giảm mức cung cấp điện tháng 3/2026

Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công Thương về Quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Căn cứ Thông tư số 46/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

Công ty Điện lực Đồng Tháp báo cáo kết quả thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng 3 năm 2026 (theo phụ lục 1, 2 đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Văn phòng (gửi VB cho UBND tỉnh, SCT);
- Các phòng: Kỹ thuật, Kinh doanh, Kế hoạch vật tư, An toàn (để biết);
- Xí nghiệp lưới điện Cao thế (để biết);
- Các Đội quản lý điện (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ. NTP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phú Hải

Phụ lục I
BÁO CÁO TỔNG HỢP THỰC HIỆN NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN THÁNG 3 NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Công văn số: /PCĐT-ĐĐ ngày tháng năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp)

Số thứ tự	Các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện	Tổng số lần bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Lần)	Tổng điện năng bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Triệu kWh)	Tổng công suất bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (MW)	Tổng thời gian bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Giờ)	Tổng số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
1	Khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng hoặc nhu cầu khác theo kế hoạch	958	4,013	365,1	2690,9	418031	
2	Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, sự cố mà bên bán điện không kiểm soát được có nguy cơ làm mất an toàn nghiêm trọng cho con người, trang thiết bị hoặc do thiếu nguồn điện đe dọa đến an toàn của hệ thống điện	68	0,123	62,14	102,13	183754	
3	Vi phạm quy định của pháp luật	0	0	0	0	0	

Lưu ý: Thời gian chốt số liệu báo cáo tổng hợp thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện hằng tháng tính từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng trước kỳ báo cáo.

Phụ lục II
BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN THÁNG 3 NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Công văn số: /PCĐT-ĐĐ ngày tháng năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp)

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
I	Khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng hoặc nhu cầu khác theo kế hoạch									
1	LBS NR 474-11/5MTh	Một phần khu vực áp 2, xã Mỹ Hiệp	Đội QLD Mỹ Thọ bảo trì sửa chữa lưới điện	01/03/2026	4:05	01/03/2026	19:44	15.7	332	
2	431MTN, 432MTN	Toàn phần các xã: Thanh Hưng, An Hữu, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp	Hoán chuyển, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Thay MBA do thí nghiệm CBM không đạt; Bảo trì, vệ sinh cấp ngầm lộ ra 22kV; Thay thiết bị FCO + LA trạm, LBFCO NR vận hành lâu năm; Lắp sứ tăng cường cách điện cho thiết bị đường trục. Công ty TNHH H16 và E Thịnh Vượng thực hiện kết lưới nhánh rẽ trạm khách hàng	01/03/2026	4:50	01/03/2026	19:10	14.3	75278	
3	Thị ủy Gò Công	Một phần Khu phố 2 - phường Gò Công	Thay 3TI hạ thế trạm Thị ủy Gò Công	01/03/2026	10:36	01/03/2026	11:45	1.2	62	
4	Bến Phà Cũ	Một phần áp 2 xã Chợ Gạo	Thay ĐKĐK	02/03/2026	8:00	02/03/2026	10:40	2.7	72	
5	Đường Thống Linh - 3P-250kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Phú Đất Liền, xã Mỹ Thọ	Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ thực hiện di dời thu hồi trụ điện số 110A/23/3 trụ điện	02/03/2026	8:00	02/03/2026	14:30	6.5	184	
6	Dũng Sĩ Sớm Ao 1	Một phần áp Đăng Phong xã Lương Hòa Lạc	Thay thùng tole trạm bị mục	02/03/2026	8:05	02/03/2026	9:35	1.5	42	
7	TBA 1P-50kVA Kinh Cò Đông 1 (Trụ 351/5)	Mất điện một phần xã An Phước	Nâng công suất trạm bơm Lê Văn Bằng 1P-25kVA lên 3x1P-25kVA.	02/03/2026	8:05	02/03/2026	13:50	5.8	77	
8	473-10/5/2/2	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng khách hàng Trần Văn Tuấn	Thay 01TI hạ thế 150/5A, vệ sinh trạm khách hàng Trần Văn Tuấn	02/03/2026	8:12	02/03/2026	8:46	0.6	1	
9	NRTA 1P-12.7kV Bơm Lê Văn Bằng	Mất điện một phần xã An Phước	Nâng công suất trạm bơm Lê Văn Bằng 1P-25kVA lên 3x1P-25kVA.	02/03/2026	8:15	02/03/2026	13:51	5.6	1	
10	1P-75kVA Rạch Nga	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân An, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Giảm công suất TBA Rạch Nga từ 1P-75kVA xuống 1P-50kVA	02/03/2026	8:32	02/03/2026	11:17	2.8	70	
11	KINH XÁNG SỐ 1	Một phần khu vực áp 2 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Đội QLD Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Xáng số 1	02/03/2026	8:35	02/03/2026	9:15	0.7	62	
12	Bơm Đình Văn Đước - trụ 20/39/1	Mất điện trạm bơm Đình Văn Đước	Thay điện kế và TI định kỳ trạm bơm Đình Văn Đước	02/03/2026	8:41	02/03/2026	9:22	0.7	1	
13	TDC Tân Quới	Một phần ấp Hạ, xã Tân Long	Di dời TBA TDC Tân Quới về tâm phụ tải	02/03/2026	8:42	02/03/2026	14:12	5.5	74	
14	MỸ PHƯỚC TÂY 150	Một phần khu phố Kinh 12 Phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp Quay, băng keo mối hở	02/03/2026	8:58	02/03/2026	12:58	4.0	183	
15	MỸ THÀNH NAM 4-3	Một phần ấp 5 xã Mỹ Thành	Thay TI, CB trạm Mỹ Thành Nam 4-3	02/03/2026	8:59	02/03/2026	11:14	2.3	89	
16	CỤM MPT 7	Một phần khu phố Kinh 12 Phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp Quay, băng keo mối hở	02/03/2026	9:13	02/03/2026	13:13	4.0	323	

17	39/8/92/6A	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Xuân Sỹ	Thay 01TI hạ thế 150/5A, vệ sinh trạm khách hàng Nguyễn Xuân Sỹ	02/03/2026	9:30	02/03/2026	10:00	0.5	1	
18	ĐBK SỐ 2	Một phần khu vực áp 3 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Đội QLD Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm ĐBK số 2	02/03/2026	9:35	02/03/2026	10:08	0.6	33	
19	Bom Phan Văn Thuộc	Khách hàng trạm Phan Văn Thuộc xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	02/03/2026	9:40	02/03/2026	10:15	0.6	1	
20	Dũng Sĩ Xóm Ao 2	Một phần áp Đăng Phong xã Lương Hòa Lạc	Thay thùng tole trạm bị mục	02/03/2026	9:44	02/03/2026	10:50	1.1	62	
21	Bom Phú Ninh 2	Mất điện trạm bom Phú Ninh 2	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bom Phú Ninh 2	02/03/2026	9:47	02/03/2026	10:43	0.9	1	
22	47708-7	Một phần áp Hoà Quý xã cái Bè	Di dời trụ điện trung thế	02/03/2026	10:00	02/03/2026	17:10	7.2	40	
23	475-13/6/2/1	Một phần áp Hạ, xã Tân Long (khu vực đường Phương Minh)	Di dời TBA TDC Tân Quới về tâm phụ tải	02/03/2026	10:08	02/03/2026	14:07	4.0	27	
24	KINH BÙI SỐ 1A	Một phần khu vực áp 3 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Đội QLD Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Bui số 1A	02/03/2026	10:22	02/03/2026	10:47	0.4	86	
25	Phạm Như Ý	Khách hàng trạm Phạm Như Ý xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	02/03/2026	10:40	02/03/2026	11:25	0.8	1	
26	KINH BÙI SỐ 2	Một phần khu vực áp 3 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Đội QLD Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Bui số 2	02/03/2026	10:56	02/03/2026	11:26	0.5	72	
27	CUMMPT3	Một phần khu phố Kinh 12 Phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp Quay, băng keo mối hở	02/03/2026	11:06	02/03/2026	12:17	1.2	29	
28	Bom nuôi cá xã Phú Ninh	Mất điện trạm bơm nước nuôi cá Phú Ninh	Thay điện kế và TI định kỳ trạm bơm nước nuôi cá Phú Ninh	02/03/2026	11:19	02/03/2026	11:52	0.6	1	
29	NTTS Phan Văn Ngợi	Khách hàng trạm Phan Văn Ngợi xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	02/03/2026	11:30	02/03/2026	12:25	0.9	1	
30	KINH 9-6	Một phần áp Mỹ Trinh B xã Hậu Mỹ	Thay TI , CB trạm Kinh 9-6	02/03/2026	11:34	02/03/2026	12:36	1.0	82	
31	Trung Tâm Dạy Nghề huyện Tam Nông A	Mất điện trạm Trung Tâm Dạy Nghề Tam Nông	Thay điện kế và TI định kỳ trạm Trung Tâm Dạy Nghề Tam Nông	02/03/2026	11:58	02/03/2026	12:35	0.6	1	
32	KINH BA SỐ 1A	Một phần khu vực áp 3 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Đội QLD Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Ba số 1A	02/03/2026	12:04	02/03/2026	12:57	0.9	84	
33	Nam Thanh Long	Khách hàng trạm Nam Thanh Long xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	02/03/2026	13:00	02/03/2026	13:35	0.6	1	
34	Thanh Bình 2	Một phần áp Bình Phú xã Lương Hòa Lạc	Thay thùng tole trạm bị mục	02/03/2026	13:30	02/03/2026	15:18	1.8	98	
35	1P-75kVA Ba Dinh 4	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Hậu Thành, xã Tân Dương	Giảm công suất TBA Ba Dinh 4 từ 1P-75kVA xuống 1P-50kVA	02/03/2026	13:37	02/03/2026	15:27	1.8	51	
36	TBA 1P-25kVA Đỗ Văn Linh	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng khách hàng Đỗ Văn Linh	Thay 01TI hạ thế 150/5A, vệ sinh trạm khách hàng NMXX Đỗ Văn Linh	02/03/2026	13:50	02/03/2026	14:20	0.5	1	
37	NTTS Vĩnh Hoàn	Khách hàng trạm NTTS Vĩnh Hoàn xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	02/03/2026	14:06	02/03/2026	14:52	0.8	1	
38	Lộ Dương	Một phần áp Bình Phú xã Lương Hòa Lạc	Thay thùng tole trạm bị mục	02/03/2026	15:19	02/03/2026	16:47	1.5	22	
39	TBA 1P-25kVA Huỳnh Quốc Tuấn	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Quốc Tuấn	Thay 01TI hạ thế 150/5A, vệ sinh trạm khách hàng Huỳnh Quốc Tuấn	02/03/2026	15:40	02/03/2026	16:15	0.6	1	

40	CÁI THIA 9	Một phần áp Lương Nhon xã An Hữu	Thay CB trạm Cái Thia 9	02/03/2026	16:10	02/03/2026	17:30	1.3	111	
41	47311-7	Một phần Khu Phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong	Thay MBA 1x75kVA trạm Lộ Đình 3 bị cháy dầu theo đề nghị của phường Mỹ Phong để đảm bảo cấp điện sản xuất kinh doanh, điện lực bảo trì lưới điện	03/03/2026	7:20	03/03/2026	11:50	4.5	267	
42	BỆNH VIỆN	Một phần Khu phố 1 và 3 – phường Gò Công, Tỉnh Đồng Tháp.	Bảo trì trạm Bệnh Viện và Phù Đổng. Đo điện trở đất trạm Bệnh Viện và Phù Đổng để đảm bảo cung cấp điện.	03/03/2026	7:30	03/03/2026	10:43	3.2	424	
43	4727-7 Phù Đổng	Một phần Khu phố 1 và 3 – phường Gò Công, Tỉnh Đồng Tháp.	CBM thiết bị: MBA trạm Bệnh viện và FCO, LA trạm .Phù Đổng Bảo trì trạm Bệnh Viện và Phù Đổng. Đo điện trở đất trạm Bệnh Viện và Phù Đổng.	03/03/2026	7:41	03/03/2026	10:30	2.8	131	
44	Kinh 2/9 1B	Một phần áp Tân Thuận B, xã Thanh Bình	Lắp hộp phân phối tải	03/03/2026	8:02	03/03/2026	12:38	4.6	90	
45	Cống Số 8	Một phần áp Điền Thạnh xã Chợ Gạo	Thay ĐKĐK	03/03/2026	8:05	03/03/2026	11:03	3.0	68	
46	Trạm Bom Ông Cò	Một phần áp Tân Thuận B, xã Thanh Bình	Lắp hộp phân phối tải	03/03/2026	8:06	03/03/2026	12:43	4.6	1	
47	Bom Cầu Kinh 2/9	Một phần áp Tân Thuận B, xã Thanh Bình	Lắp hộp phân phối tải	03/03/2026	8:09	03/03/2026	12:46	4.6	1	
48	Kinh 2/9 1A	Một phần áp Tân Thuận B, xã Thanh Bình	Lắp hộp phân phối tải	03/03/2026	8:12	03/03/2026	12:49	4.6	26	
49	An Cư 1	Một phần áp An Cư, An Lạc Thượng xã Bình Ninh	Thí nghiệm TBA	03/03/2026	8:15	03/03/2026	9:14	1.0	119	
50	Kim Sơn A	Một phần áp Bình Định, xã Bình Thành	Cắt lưới hạ thế sang tải TBA	03/03/2026	8:25	03/03/2026	11:40	3.3	251	
51	Kim Sơn C	Một phần áp Bình Định, xã Bình Thành	Cắt lưới hạ thế sang tải TBA	03/03/2026	8:36	03/03/2026	11:36	3.0	122	
52	TBA 1P-50kVA Rạch Bà Đình	Toàn bộ khu vực Rạch Bà Đình thuộc xã Phú Hựu	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Rạch Bà Đình	03/03/2026	8:44	03/03/2026	9:25	0.7	100	
53	TBA 1P-50kVA Rạch Bà Đình 2	Toàn bộ khu vực Rạch Bà Đình thuộc xã Phú Hựu	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Rạch Bà Đình 2	03/03/2026	8:55	03/03/2026	9:52	1.0	81	
54	B. Nguyễn Văn Phi	Mất điện trạm bơm Nguyễn Văn Phi	Thay điện kế và 3TU+3TI trung áp định kỳ trạm bơm Nguyễn Văn Phi	03/03/2026	9:04	03/03/2026	10:59	1.9	1	
55	Trạm Đình Phước Tường	Khách hàng trạm Đình Phước Tường xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	03/03/2026	9:05	03/03/2026	9:35	0.5	1	
56	MỸ THỊ B	Một phần khu vực áp Mỹ Thị B xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Đội QLD Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Mỹ Thị B	03/03/2026	9:07	03/03/2026	9:32	0.4	82	
57	MỸ PHƯỚC 1	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 2 và Mỹ Phước 1 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Tháp Mười Giảm công suất trạm Mỹ Phước 1 từ 1P-75kVA lên 1P-25kVA	03/03/2026	9:20	03/03/2026	12:33	3.2	38	Bảo trì lưới điện
58	An Lạc Thượng 1	Một phần áp An Cư, An Lạc Thượng xã Bình Ninh	Thí nghiệm TBA	03/03/2026	9:20	03/03/2026	10:34	1.2	97	
59	KÊNH HỢP TÁC XÃ SỐ 2	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Đội QLD Tháp Mười Nâng công suất trạm Kinh Hợp tác xã số 2 từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA	03/03/2026	9:27	03/03/2026	10:43	1.3	115	Bảo trì lưới điện
60	NTTS Vĩnh Hoàn 3	Khách hàng trạm NTTS Vĩnh Hoàn 3 xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	03/03/2026	9:45	03/03/2026	10:39	0.9	1	

61	ẤP 5 BẰNG LÃNG	Một phần khu vực áp 1 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Đội QLD Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Ấp 5 Bằng Lăng	03/03/2026	9:49	03/03/2026	10:15	0.4	84	
62	HẬU MỸ PHÚ 1-7	Một phần áp Mỹ Phú A xã Hội Cư	Thay TI , CB , cáp trạm Hậu Mỹ Phú 1-7	03/03/2026	9:50	03/03/2026	14:37	4.8	35	
63	TBA 1P-25kVA Vàm Cây Sộp	Toàn bộ khu vực Vàm Cây Sộp, xã Phú Hựu	Kiểm định định kỳ MBA 1P-25kVA trạm Vàm Cây Sộp	03/03/2026	10:17	03/03/2026	11:10	0.9	29	
64	KINH TRÀ PHÚ ĐIỀN	Một phần khu vực áp Mỹ Tân xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Đội QLD Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Trà Phú Điền	03/03/2026	10:34	03/03/2026	10:57	0.4	44	
65	An Lạc Thượng 3	Một phần áp An Cư, An Lạc Thượng xã Bình Ninh	Thí nghiệm TBA	03/03/2026	10:40	03/03/2026	11:28	0.8	75	
66	KÊNH HỢP TÁC XÃ SỐ 4A	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 2 và Mỹ Phước 1 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Tháp Mười Nâng công suất trạm Kinh Hợp tác xã số 4A từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA	03/03/2026	10:50	03/03/2026	11:53	1.1	56	Bảo trì lưới điện
67	47150-7 (14)	Một phần Khu phố Ông Cai – phường Sơn Qui – Tỉnh Đồng Tháp	CBM thiết bị: LA, FCO Và MBA trạm Ông Cai 1, Ông Cai 2 và Ông Cai 3. Bảo trì các trạm: Ông Cai 1, Ông Cai 2 và Ông Cai 3 đảm bảo cung cấp điện.	03/03/2026	10:51	03/03/2026	16:17	5.4	275	
68	NGUYỄN VĂN TIẾP B5	Một phần khu vực áp 1 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Nguyễn Văn Tiếp B5	03/03/2026	11:11	03/03/2026	11:39	0.5	53	
69	NTTS Trần Văn Trà 2	Mất điện trạm NTTS Trần Văn Trà 2	Thay điện kế và 3TU+3TI trạm NTTS Trần Văn Trà 2	03/03/2026	11:18	03/03/2026	14:26	3.1	1	
70	NTTS Vĩnh Hoàn 1	Khách hàng trạm NTTS Vĩnh Hoàn 1 xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	03/03/2026	11:36	03/03/2026	12:16	0.7	1	
71	KÊNH 1500	Một phần khu vực áp 1 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kênh 1500	03/03/2026	11:59	03/03/2026	12:25	0.4	60	
72	Trai nuôi cá Võ Văn Hạnh	Khách hàng trạm Võ Văn Hạnh xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	03/03/2026	13:06	03/03/2026	13:36	0.5	1	
73	AP 5B-1 DAO THANH	Một Phần Khu Phố 5, phường Đạo Thạnh	Thay thùng điện kế tổng, bảo trì lưới hạ áp	03/03/2026	13:20	03/03/2026	17:00	3.7	82	
74	KÊNH BA LÁNG BIÊN	Một phần khu vực áp Láng Biên 3 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Ba Láng Biên	03/03/2026	13:25	03/03/2026	13:55	0.5	49	
75	TBA 1P-37.5kVA Cầu Mương Dâu	Toàn bộ khu vực từ Cầu Mương Dâu đến cuối Ngọn Mương Dâu thuộc xã Phú Hựu	Kiểm định định kỳ MBA 1P-37,5kVA trạm Cầu Mương Dâu	03/03/2026	13:30	03/03/2026	14:00	0.5	66	
76	2x1P-25kVA Chùa Bửu Hòa	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Hòa Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ bị hỏng, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Chùa Bửu Hòa	03/03/2026	13:37	03/03/2026	14:30	0.9	112	
77	An Lạc Thượng 9	Một phần áp An Lạc Thượng xã Bình Ninh, một phần áp 1 xã Chợ Gạo	Thí nghiệm TBA	03/03/2026	13:45	03/03/2026	14:48	1.1	32	
78	1P-37.5kVA Cống Đá	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ bị hỏng, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cống Đá	03/03/2026	13:48	03/03/2026	14:59	1.2	33	
79	TBA 1P-37.5kVA Chợ Kinh Mới	Toàn bộ khu vực từ Cầu Mương Dâu đến Cầu Kinh Mới thuộc xã Phú Hựu	Kiểm định định kỳ MBA 1P-37,5kVA trạm Chợ Kinh Mới	03/03/2026	14:35	03/03/2026	15:00	0.4	83	
80	Cầu Lò Gạch 4	Một phần áp An Lạc Thượng xã Bình Ninh, một phần áp 1 xã Chợ Gạo	Thí nghiệm TBA	03/03/2026	15:00	03/03/2026	15:40	0.7	72	
81	TBA 1P-50kVA Đường Bà Xá	Toàn bộ khu vực Cầu Ngang Rạch Xèo Lò thuộc xã Phú Hựu	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Đường Bà Xá	03/03/2026	15:03	03/03/2026	15:30	0.5	59	

82	1P-75kVA Rạch Cái Sao	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Long Thành, áp 1, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ bị hỏng, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Rạch Cái Sao	03/03/2026	15:07	03/03/2026	15:59	0.9	123	
83	1P-25kVA Công Tròn	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Thới, áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ bị hỏng, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Công Tròn	03/03/2026	15:15	03/03/2026	16:02	0.8	41	
84	HẬU MỸ PHÚ 1-16	Một phần áp Hậu Hoa xã Hội Cư	Thay TI, CB, cáp trạm Hậu Mỹ Phú 1-16	03/03/2026	15:46	03/03/2026	17:14	1.5	98	
85	Cổng Chợ	Một phần áp An Lạc Thượng xã Bình Ninh, một phần áp 1 xã Chợ Gạo	Thí nghiệm TBA	03/03/2026	16:00	03/03/2026	16:42	0.7	60	
86	47444-7	Một phần áp Nghĩa Chí, Tân Xuân Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, thay hộp công tơ bể, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Nhánh 47444-7 Hải Đội	04/03/2026	7:53	04/03/2026	12:22	4.5	100	
87	Cây Dù	Một phần áp Bình An xã Chợ Gạo	Thay ĐKĐK	04/03/2026	7:57	04/03/2026	10:39	2.7	80	
88	NR 471-11/1 Ngã Ba Tân Thuận (LBFCO) Chi 25A	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Bình, áp Tân Thuận, áp Hòa Định, xã Phong Hòa	Lắp ốp tole, bịt lỗ trụ NR Ngã Ba Tân Thuận	04/03/2026	8:01	04/03/2026	14:58	7.0	806	
89	NHÀ GIẢNG	Một phần khu phố 2, 3, 4 Phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp Quay, băng keo mối hở	04/03/2026	8:05	04/03/2026	12:11	4.1	335	
90	3DS+LBS PD 475-12TN Trụ 240 (SCADA)	Một phần khu vực áp K10 và toàn bộ khu vực áp K11, áp K12, xã Tam Nông	Điện Lực Tam Nông vệ sinh trung áp MV 474-AL_475-TN. Vệ sinh trung áp Bộ AVR 3x300A.	04/03/2026	8:06	04/03/2026	16:29	8.4	1226	
91	TÔN ĐỨC THẮNG	Một phần khu vực áp Mỹ An 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Đội QLD Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Tôn Đức Thắng	04/03/2026	8:07	04/03/2026	9:00	0.9	144	
92	LBS trụ 98A/220, 3DS trụ 98A/223 NR 474-8/4-3.AL	Một phần khu vực áp K10 và toàn bộ khu vực áp K11, áp K12, xã Tam Nông.	Điện Lực Tam Nông đăng ký Vệ sinh trung áp MV 474-AL_475-TN. Vệ sinh trung áp Bộ AVR 3x300A.	04/03/2026	8:07	04/03/2026	16:29	8.4	4	
93	TBA 1P-50kVA Cầu Xóm Cười	Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Xóm Cười đến Chùa Pháp Đăng thuộc xã Phú Hựu	Thay dây hạ thế bị tróc vỏ	04/03/2026	8:12	04/03/2026	10:30	2.3	57	SCTX
94	Tân Khánh Trung 2 1P-50kVA	Khu vực Chợ Muong Điều xã Tân Khánh Trung	Thay Codê TBA Tân Khánh Trung 2 tuyến 478-AH	04/03/2026	8:14	04/03/2026	9:58	1.7	74	
95	Bình Khương 1B	Một phần áp Bình Khương 1 xã An Thạnh Thủy	Thí nghiệm TBA	04/03/2026	8:15	04/03/2026	9:28	1.2	110	
96	LƯƠNG THỰC 2A	Một phần khu phố 2, 3, 4 Phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp Quay, băng keo mối hở	04/03/2026	8:19	04/03/2026	10:00	1.7	23	
97	03DS 481AH/41	Khu vực nhà máy CN Tổng Công Ty LT Miền Bắc, đường ĐT 852, Phường Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp	Theo đề nghị khách hàng. Điện Lực Sa Đéc Bảo trì, vệ sinh TBA và thay TI+TU+công tơ trạm Chi nhánh Tổng Lương thực miền Bắc, trạm Lương thực miền Bắc 2023 (thay công tơ) tại trụ 41/1, 41/1B tuyến 481.AH	04/03/2026	8:36	04/03/2026	13:26	4.8	2	
98	474-8/4-2/2 NR Lung Môn	Một phần khu vực Khóm 13, Phường Mỹ Ngãi, một phần khu vực áp 5, áp 6, áp 10, áp 11, áp 13 xã Phong Mỹ	Đội QLD Mỹ Thọ, Đội QLD Cao Lãnh lắp HTĐĐ Ranh Giới	04/03/2026	8:37	04/03/2026	16:08	7.5	627	
99	HẬU MỸ PHÚ 1-9	Một phần áp Mỹ Phú A xã Hội Cư	Thay CB, TI, cáp trạm trạm Hậu Mỹ Phú 1-9	04/03/2026	8:45	04/03/2026	9:13	0.5	103	
100	Bơm kinh 2/9 (2)	Khách hàng Bơm kinh 2/9 (2), xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	04/03/2026	8:49	04/03/2026	9:26	0.6	1	

101	LBFCO 475AH/50A	Khu vực nhà máy LT Miền Bắc , đường ĐT 852 , Phường Sa Đéc	Điện Lực Sa Đéc Bảo trì, vệ sinh, thay TI+TU trạm Lương thực miền Bắc Tại trụ 50A/1 tuyến 475.AH	04/03/2026	8:51	04/03/2026	13:17	4.4	1	Theo đề nghị khách hàng.
102	Rạch Sài - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 3 xã Mỹ Hiệp (Khu vực Rạch Sài)	Thay MBA chảy dầu TBA 1P-50kVA Rạch Sài	04/03/2026	9:11	04/03/2026	10:40	1.5	38	
103	CẦU KINH 1000 VIỆT KIỀU	Một phần khu vực áp Mỹ Hòa 5 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Đội QLD Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Cầu 1000 Việt Kiều	04/03/2026	9:39	04/03/2026	10:30	0.9	32	
104	168/43/1 Trạm Bơm Bảy Kiệt	Khách hàng Trạm Bơm Bảy Kiệt, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	04/03/2026	9:42	04/03/2026	10:09	0.5	1	
105	NTTS Nguyễn Thành Các	Khách hàng trạm Nguyễn Thành Các /11A xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	04/03/2026	9:44	04/03/2026	10:20	0.6	1	
106	Bơm áp 2 (50kVA)	Khách hàng Bơm áp 2 Phú Lợi, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	04/03/2026	10:17	04/03/2026	10:58	0.7	1	
107	HẬU MỸ TRINH 1-5	Một phần áp Mỹ Tường A xã Hậu Mỹ	Thay CB, TI, cáp trạm trạm Hậu Mỹ Trinh 1-5	04/03/2026	10:27	04/03/2026	10:51	0.4	103	
108	Nhà Thờ Bến Dinh	Khách hàng trạm Nhà thờ Bến Dinh xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	04/03/2026	10:31	04/03/2026	11:03	0.5	1	
109	Bình Khương 2B	Một phần áp Bình Khương 1 xã An Thạnh Thủy	Thí nghiệm TBA	04/03/2026	10:40	04/03/2026	11:24	0.7	135	
110	1P-50kVA Gò Dầu	Khu vực Rạch Gò Dầu xã Tân Khánh Trung	Thay Codê TBA Gò Dầu tuyến 478-AH	04/03/2026	10:44	04/03/2026	11:28	0.7	38	
111	CẦU SỐ 4 KINH BAY THƯỚC	Một phần khu vực áp Mỹ Hòa 5 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Đội QLD Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Cầu số 4 Kinh Bảy Thước	04/03/2026	10:58	04/03/2026	11:20	0.4	14	
112	NTTS Nguyễn Hồng Lâm 2	Khách hàng trạm Nguyễn Hồng Lâm 2 xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	04/03/2026	11:16	04/03/2026	13:20	2.1	1	
113	LƯƠNG THỰC 7	Một phần khu phố 2, 3, 4 Phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp Quay, băng keo mối hở	04/03/2026	11:30	04/03/2026	12:14	0.7	149	
114	VIỆT KIỀU - MỸ PHƯỚC	Một phần khu vực áp Mỹ Hòa 5 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Đội QLD Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Việt Kiều-Mỹ Phước	04/03/2026	12:38	04/03/2026	13:00	0.4	36	
115	Trạm Bơm Trần Thị Lệ Thủy	Khách hàng Trạm Bơm Trần Thị Lệ Thủy, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	04/03/2026	13:02	04/03/2026	13:22	0.3	1	
116	ÁP 5 VIỆT KIỀU	Một phần khu vực áp Mỹ Hòa 5 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Đội QLD Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Áp 5 Việt Kiều	04/03/2026	13:08	04/03/2026	13:34	0.4	22	
117	NHA GIANG 48	Một phần khu phố 2, 3, 4 Phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp Quay, băng keo mối hở	04/03/2026	13:18	04/03/2026	14:59	1.7	60	
118	1P-75kVA Xóm Lộ 1	Khu vực Xóm Lộ xã Tân Khánh Trung	Thay Codê TBA Xóm Lộ 1 tuyến 478-AH	04/03/2026	13:44	04/03/2026	14:55	1.2	91	
119	KINH VIỆT KIỀU SỐ 2	Một phần khu vực áp Mỹ Hòa 5 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Việt Kiều số 2	04/03/2026	13:56	04/03/2026	14:35	0.7	95	
120	168/56/55/1 Bơm Nguyễn Văn Hờ	Khách hàng Bơm Nguyễn Văn Hờ, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	04/03/2026	14:13	04/03/2026	14:45	0.5	1	
121	Bơm Nguyễn Văn Vũ	Khách hàng trạm Nguyễn Văn Vũ xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	04/03/2026	14:19	04/03/2026	14:55	0.6	1	
122	Bình Khương 9	Một phần áp Bình Khương 2, An Khương xã An Thạnh Thủy	Thí nghiệm TBA	04/03/2026	14:30	04/03/2026	15:06	0.6	27	

123	CHÁNH BẢN 5	Một phần áp Mỹ Quời xã Hội Cư	Thay CB, TI, cáp trạm trạm Chánh Bản 5	04/03/2026	15:05	04/03/2026	15:37	0.5	49	
124	Cty CP Bến Tre	Khách hàng trạm Cty CP Bến Tre xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	04/03/2026	15:06	04/03/2026	15:37	0.5	1	
125	Đê Cầu Sắt	Một phần áp Bình Khương 2, An Khương xã An Thạnh Thủy	Thí nghiệm TBA	04/03/2026	15:20	04/03/2026	16:08	0.8	27	
126	Bàu Sấu	Một phần áp Nhơn Hòa xã Bình Ninh, một phần áp Bình Khương 1 xã An Thạnh Thủy	Thay thùng tole trạm bị mục	05/03/2026	7:00	05/03/2026	9:05	2.1	80	
127	Công Số 8-1 (Trụ số 14)	Một phần áp Điền Lợi xã Chợ Gạo	Thay ĐKĐK	05/03/2026	7:00	05/03/2026	10:41	3.7	93	
128	1P-50kVA Mương Chùa 1	Khu vực Rạch Mương Chùa xã Mỹ An Hưng	Thay Code TBA Mương Chùa 1 tuyến 480-TH	05/03/2026	8:08	05/03/2026	9:05	1.0	77	
129	3P-160kVA Ba Dinh	Khách hàng sử dụng điện một phần áp 4, xã Hòa Long, một phần áp Hậu Thành, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp	Di dời TBA Kênh Bạc Hà. Cắt lưới hạ thế tạo khoảng không điện. Xử lý vị trí 2 nguồn điện hạ thế. Di dời lưới hạ thế	05/03/2026	8:09	05/03/2026	15:32	7.4	85	
130	1P-50kVA Kênh Bạc Hà	Khách hàng sử dụng điện một phần áp 4, xã Hòa Long, một phần áp Hậu Thành, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp	Di dời TBA Kênh Bạc Hà. Cắt lưới hạ thế tạo khoảng không điện. Xử lý vị trí 2 nguồn điện hạ thế. Di dời lưới hạ thế	05/03/2026	8:16	05/03/2026	15:40	7.4	36	
131	Bom Xèo Da 1	Khách hàng Bom Xèo Da 1, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	05/03/2026	8:23	05/03/2026	9:03	0.7	1	
132	1P-50kVA Ba Dinh 5	Khách hàng sử dụng điện một phần áp 4, xã Hòa Long, một phần áp Hậu Thành, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp	Di dời TBA Kênh Bạc Hà. Cắt lưới hạ thế tạo khoảng không điện. Xử lý vị trí 2 nguồn điện hạ thế. Di dời lưới hạ thế	05/03/2026	8:24	05/03/2026	15:46	7.4	43	
133	CTy TNHH May An Long 2	Mất điện trạm May An Long 2	Thay điện kế và 3TU+3TI trung áp định kỳ trạm May An Long 2	05/03/2026	8:32	05/03/2026	10:59	2.5	1	
134	MỸ PHƯỚC 3	Một phần khu vực áp Mỹ Phước 2 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Mỹ Phước 3	05/03/2026	8:34	05/03/2026	8:54	0.3	62	
135	47318-7	Một phần áp Tân Sơn xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp	Nâng dây trung hòa, hạ thế lên cao	05/03/2026	8:34	05/03/2026	11:18	2.7	197	
136	BƠM MỸ PHƯỚC 1	tại trạm bơm Mỹ Phước 1 bị cháy dầu	Thay MBA 3P-160kVA tại trạm bơm Mỹ Phước 1 bị cháy dầu	05/03/2026	8:42	05/03/2026	10:27	1.8	1	
137	TBA 1P-50kVA Phú Thạnh 4	Mất điện toàn bộ khu vực từ rạch Ông Kế đến Nghĩa trang Phú Thạnh thuộc xã Tân Phú Trung	Thay MBA bị cháy dầu, thay thùng CB trạm Phú Thạnh 4 (1P-50kVA)	05/03/2026	8:52	05/03/2026	10:25	1.6	90	
138	HÒA HƯNG 4	Một phần áp Nhất xã An Hữu	Thay CB, TI, cáp trạm trạm Hoà Hưng 4	05/03/2026	9:01	05/03/2026	10:26	1.4	31	
139	MỸ PHƯỚC 4	Một phần khu vực áp Mỹ Phước 2 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Mỹ Phước 4	05/03/2026	9:04	05/03/2026	9:17	0.2	81	
140	Xay lúa BPN	Một phần áp Nhơn Hòa xã Bình Ninh, một phần áp Bình Khương 1 xã An Thạnh Thủy	Thay thùng tole trạm bị mục	05/03/2026	9:06	05/03/2026	10:26	1.3	22	
141	TBA 1P-37.5kVA Cầu Gộc Gừa	Toàn bộ khu vực từ Vàm Gộc Gừa đến cuối rạch Gộc Gừa thuộc xã Hòa Tân	Sang dây hạ thế qua trụ mới	05/03/2026	9:10	05/03/2026	11:25	2.3	42	
142	Trụ 15 NR 471-11A/6/1-1 HN	Mất điện một phần áp Chiến Thắng xã Tân Hộ Cơ	Đội QL điện Tân Hồng di dời trụ điện trung thế	05/03/2026	9:10	05/03/2026	16:00	6.8	232	

143	Bom Năm Bình	Khách hàng Bom Năm Bình, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	05/03/2026	9:28	05/03/2026	9:53	0.4	1	
144	GÒ CỒNG	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Gò Cồng	05/03/2026	9:29	05/03/2026	10:10	0.7	44	
145	4772-7 (1)	Một phần áp Phú Hữu xã Tân Phú Đông Tỉnh Đồng Tháp	Đội QLD Tân Phú Đông chính trụ trung áp nghiên và làm chằng	05/03/2026	9:45	05/03/2026	11:12	1.5	43	
146	TBA 1P-50kVA Ông Mười	Toàn bộ khu vực từ Vàm Xếp Rượu đến cầu Ông Ngủ thuộc xã Tân Nhuận Đông	Thu hồi trụ hạ thế	05/03/2026	9:50	05/03/2026	11:30	1.7	112	
147	NTTS Nguyễn Văn Phương 1	Khách hàng trạm Nguyễn Văn Phương 1 xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	05/03/2026	9:54	05/03/2026	10:24	0.5	1	
148	Bùi Văn Nguyên	Khách hàng Bùi Văn Nguyên, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	05/03/2026	10:05	05/03/2026	10:27	0.4	1	
149	Bình Khương 1	Một phần áp Nhơn Hòa xã Bình Ninh, một phần áp Bình Khương 1 xã An Thạnh Thủy	Thay thùng tole trạm bị mục	05/03/2026	10:26	05/03/2026	11:27	1.0	106	
150	KÊNH HỢP TÁC XÃ SỐ 4	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Hợp Tác xã số 4	05/03/2026	10:28	05/03/2026	10:37	0.2	60	
151	HÒA LỘC 2	Một phần áp Bình xã An Hữu	Thay CB, TI, cáp trạm trạm Hoà Lộc 2	05/03/2026	10:33	05/03/2026	11:38	1.1	154	
152	NR Trần Quế Thạnh 475-15/1/3-1/1 trụ 201A/11/13/1	Khách hàng trạm NR Trần Quế Thạnh /13/1 xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	05/03/2026	10:38	05/03/2026	11:28	0.8	2	
153	Bom Kinh Hội Đồng	Khách hàng Bom Kinh Hội Đồng, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	05/03/2026	11:01	05/03/2026	11:32	0.5	1	
154	KÊNH ĐƯỜNG THÉT SỐ 3	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kênh Đường Thét số 3	05/03/2026	11:11	05/03/2026	11:47	0.6	68	
155	Bom Tân Phú	Khách hàng Bom Tân Phú, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	05/03/2026	11:39	05/03/2026	12:15	0.6	1	
156	473-11A/2(NR BOM TÂY KÊNH BA MỸ ĐIỆN SỐ 2)	Một phần khu vực áp Mỹ Điện xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA 1P-50kVA tại trạm Tây Kênh Ba Mỹ Điện bị cháy dầu	05/03/2026	11:40	05/03/2026	12:40	1.0	39	
157	KÊNH ĐƯỜNG THÉT	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kênh Đường Thét	05/03/2026	11:58	05/03/2026	12:26	0.5	50	
158	Cau Chet 7	Một phần Khu Phố Long Hưng, phường Trung An	Kết lưới sang tải xử lý quá tại trạm Cầu Chet 7	05/03/2026	13:00	05/03/2026	16:50	3.8	123	
159	VO VAN CA	Một phần Khu Phố Long Hưng, phường Trung An	Kết lưới sang tải xử lý quá tại trạm Cầu Chet 7	05/03/2026	13:13	05/03/2026	16:45	3.5	126	
160	TBA 1P-37.5kVA Địa Trầm	Toàn bộ khu vực từ Vàm Gộc Gừa đến cuối rạch Gộc Gừa thuộc xã Tân Nhuận Đông	Thu hồi trụ hạ thế	05/03/2026	13:30	05/03/2026	14:20	0.8	73	SCTX
161	Bình Khương 2A	Một phần áp Bình Khương 1 xã An Thạnh Thủy	Thay thùng tole trạm bị mục	05/03/2026	13:40	05/03/2026	14:37	1.0	80	
162	TBA 1P-25kVA Cái Xếp 5	Toàn bộ khu vực từ Cầu Cái Xếp đến Cầu Rạch Lá thuộc xã Phú Hữu	Thay MBA bị cháy dầu trạm Cái Xếp 5 (1P-25kVA)	05/03/2026	13:50	05/03/2026	14:45	0.9	50	SCTX

163	Trạm Sạc vinfast Tân Cường Trụ 9/1 T478TN	Mất điện trạm Sạc VinFast Tân Cường	Thay điện kế và 3TU+3TI trung áp định kỳ trạm Sạc VinFast Tân Cường	05/03/2026	13:58	05/03/2026	16:17	2.3	1	
164	LƯƠNG TÍN 1	Một phần áp Lương Tín 1 xã An Hữu	Thay CB , TI, cáp trạm Lương Tín 1	05/03/2026	14:02	05/03/2026	15:21	1.3	60	
165	47203-7	Một Phần Lộ Bình Thành, phường Mỹ Phong	Thay thùng Tole trạm, nâng cao lưới hạ áp, chỉnh trụ nghiêng, phát quang	06/03/2026	7:15	06/03/2026	16:00	8.8	745	
166	Cổng Kinh Ngang	Một phần áp Tân Phú 2 xã Tân Thuận Bình	Thay ĐKĐK	06/03/2026	7:40	06/03/2026	10:14	2.6	87	
167	Thanh Nhung 6	Một phần áp Thanh Nhung 2, Dương Hòa Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, thay hộp công tơ bê, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Thanh Nhung 6	06/03/2026	7:55	06/03/2026	11:05	3.2	33	
168	Cụm Dân Cư Mỹ Xương 1 - 3P-250kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Xương, áp Mỹ Thới, xã Mỹ Thọ	Công ty TNHH MTV XD Điện Minh Sang khắc phục tiếp địa lặp lại	06/03/2026	7:59	06/03/2026	11:59	4.0	152	
169	Đê Dôi - 1x50kVA	Một phần áp Tân Xuân xã Tân Thới Tỉnh Đồng Tháp	Đội QLD Tân Phú Đông dựng trụ đệm hạ áp và làm chằng	06/03/2026	8:00	06/03/2026	9:04	1.1	65	
170	NR 478-11/1-3/2.SH Hộ Xã Đường (3LBFCO) Chi 30A	Một phần áp Long Hội, áp Long Bình, xã Hòa Long, một phần áp Thới Mỹ 1, xã Phong Hòa	Lắp ốp tole, bịt lỗ trụ NR Hộ Xã Đường	06/03/2026	8:05	06/03/2026	15:19	7.2	1140	
171	Cụm Dân Cư Mỹ Xương 2 - 3P-250kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Xương, áp Mỹ Thới, xã Mỹ Thọ	Thu hồi trụ 159/2 , thay kẹp IPC thành WR, bổ sung tiếp địa lặp lại	06/03/2026	8:06	06/03/2026	12:10	4.1	95	
172	CAYMAI	Một phần khu phố 1B phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp Quay, băng keo mối hở	06/03/2026	8:07	06/03/2026	15:56	7.8	400	
173	LA VĂN GIỚI	Một phần khu vực áp 4 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm La Văn Giới	06/03/2026	8:10	06/03/2026	8:38	0.5	71	
174	473/10/2/6/2.SĐ	Toàn bộ khu vực Ngã Cạy thuộc xã Tân Phú Trung	Thay MBA bị cháy dầu, thay đà gỗ thành đà composite trạm Ngọn Ngã Cạy (1P-50kVA)	06/03/2026	8:20	06/03/2026	11:30	3.2	291	
175	CÔNG NGHỆ DINGXIN	tại trạm Công nghệ Dingxin	Điện lực Tháp Mười Thay 03TU, 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Công nghệ Dingxin	06/03/2026	8:35	06/03/2026	10:45	2.2	1	
176	ÁP 4 MỸ ĐÔNG 1	Một phần khu vực áp 4 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Áp 4 Mỹ Đông số 1	06/03/2026	8:55	06/03/2026	9:25	0.5	70	
177	TÂN HƯNG 4-7	Một phần áp 12 xã Tân Hưng	Thay CB, TI, cáp trạm trạm Tân Hưng 4-7	06/03/2026	9:04	06/03/2026	10:18	1.2	118	
178	AS. Bung Sám 2	Một phần khu vực áp Bung Sám, xã Tràm Chim.	Thay TU, TI, ĐK định kỳ MV Kinh Cô Đông	06/03/2026	9:35	06/03/2026	15:29	5.9	73	
179	MỸ NAM 1	Một phần khu vực áp Mỹ Nam 1 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Mỹ Nam 1	06/03/2026	9:40	06/03/2026	10:25	0.8	63	
180	Bơm Lê Bảo Sơn	Mất điện trạm bơm Lê Bảo Sơn	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm Lê Bảo Sơn	06/03/2026	9:45	06/03/2026	10:18	0.6	1	
181	Nhà Thờ Áp Trung Tân Quới	Khách hàng trạm Nhà thờ Áp Trung Tân Quới xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	06/03/2026	10:03	06/03/2026	11:14	1.2	1	
182	MỸ TÂY 1A	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Mỹ Tây 1A	06/03/2026	10:56	06/03/2026	11:20	0.4	99	
183	TTND MỸ QUÝ	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm TTND Mỹ Quý	06/03/2026	11:28	06/03/2026	11:56	0.5	92	
184	Vựa Ót Quốc Việt	Khách hàng Vựa Ót Quốc Việt, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TU, TI trung thế đến hạn định kỳ	06/03/2026	11:29	06/03/2026	15:52	4.4	1	

185	B. Ông Trưa A	Mất điện trạm bơm Nguyễn Văn Trưa	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm Nguyễn Văn Trưa	06/03/2026	11:32	06/03/2026	12:10	0.6	1	
186	TÂN HƯNG 3-31	Một phần áp 10 xã Tân Hưng	Thay CB, TI, cáp trạm trạm Tân Hưng 3-31	06/03/2026	11:42	06/03/2026	13:10	1.5	124	
187	TẬP ĐOÀN 8	Một phần khu vực áp 4 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Tập Đoàn 8	06/03/2026	12:10	06/03/2026	12:36	0.4	82	
188	CSSX Nilong Phan Hoàng Lam	Khách hàng trạm Phan Hoàng Lam xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	06/03/2026	13:00	06/03/2026	13:55	0.9	1	
189	471-8/8A	tại trạm Công ty Tỷ Thạc	Điện lực Tháp Mười Thay 03TU, 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Công ty Tỷ Thạc	06/03/2026	13:20	06/03/2026	15:28	2.1	1	
190	Bệnh Viện	Một phần áp Bình Hạnh, Tân Bình, Điền Lợi xã Chợ Gạo	Thay ĐKĐK	06/03/2026	13:30	06/03/2026	15:38	2.1	89	
191	Thanh Nhung 7	Một phần áp Thanh Nhung 1, Thanh Nhung 2 Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, thay hộp công tơ bể, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Thanh Nhung 7	06/03/2026	13:45	06/03/2026	16:35	2.8	58	
192	B. Số 1	Mất điện trạm bơm Số 1	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm Số 1	06/03/2026	14:10	06/03/2026	14:45	0.6	1	
193	TÂN HƯNG 3-35	Một phần áp 11 xã Tân Hưng	Thay CB, TI, cáp trạm trạm Tân Hưng 3-35	06/03/2026	14:37	06/03/2026	16:01	1.4	120	
194	Nhà Thờ FATIMA	Khách hàng trạm Nhà thờ Fatima xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	06/03/2026	14:42	06/03/2026	16:13	1.5	1	
195	TBA 1P-25kVA Bạch Thượng Phẩm	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Bạch Thương Phẩm	Thay 01TI hạ thế 200/5A khách hàng Bạch Thương Phẩm	06/03/2026	15:00	06/03/2026	15:20	0.3	1	
196	B. HTX Tân Tiến 2	Mất điện trạm bơm HTX Tân Tiến 2	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm HTX Tân Tiến 2	06/03/2026	15:00	06/03/2026	15:56	0.9	1	
197	4789-7 (1)	Một phần Khu phố Năm Châu – phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp.	Tháo thu hồi đường dây trung áp và đấu nối lại theo yêu cầu khách hàng: Nguyễn Văn Tùng	07/03/2026	7:30	07/03/2026	13:15	5.8	134	
198	C153	Một phần xã Tân Thuận Bình	UBND xã Tân Thuận Bình yêu cầu cấp điện phục vụ chuẩn bị công tác bầu cử. nên chuyển nguồn có gián đoạn điện	07/03/2026	7:35	07/03/2026	7:44	0.2	1560	
199	477-12/3AL	Mất điện trạm NTTS Nguyễn Thị Lý 2	Tháo TBA 3P-560kVA NTTS Nguyễn Thị Lý 2	07/03/2026	7:36	07/03/2026	13:40	6.1	1	
200	C971	Một phần xã Tân Thuận Bình	Chuyển nguồn	07/03/2026	7:46	07/03/2026	7:53	0.1	573	
201	C971	Một phần xã Tân Thuận Bình	Chuyển nguồn	07/03/2026	7:46	07/03/2026	14:30	6.7	193	
202	C279	Áp Bình Khương 1, 2, Bình Quới, Bình Phú, Bình Thọ, Bình Ninh xã An Thạnh Thủy	Đội CG Thay TU, TI trạm Xay Lúa bà Hiếu, Thu hồi TB CT2, Thay 03FCO trạm Giáp Hạt 2	07/03/2026	8:09	07/03/2026	12:40	4.5	4931	
203	Lộ Truyền Thống - 37,5kVA	- Một phần áp Hòa Thạnh xã Đồng Sơn.	Thay điện kế tổng trạm công cộng bị lỗi màn hình; Bảo trì mối nối tiếp xúc: tại CB, tại đầu cáp xuất đầu nối vào lưới điện hạ áp.	07/03/2026	8:51	07/03/2026	9:37	0.8	69	
204	Cổng Số 4A - 75kVA	- Một phần áp Thạnh Thới xã Đồng Sơn.	Thay điện kế tổng trạm công cộng bị lỗi màn hình; Bảo trì mối nối tiếp xúc: tại CB, tại đầu cáp xuất đầu nối vào lưới điện hạ áp.	07/03/2026	9:47	07/03/2026	10:30	0.7	64	
205	Ninh Đồng 8 - 75kVA	- Một phần áp Khương Thọ xã Đồng Sơn.	Thay điện kế tổng trạm công cộng bị lỗi màn hình; Bảo trì mối nối tiếp xúc: tại CB, tại đầu cáp xuất đầu nối vào lưới điện hạ áp.	07/03/2026	10:40	07/03/2026	11:41	1.0	68	
206	Thọ khương 8-100kVA	Một phần áp Thọ Khương xã Phú Thành	Thay điện kế tổng trạm công cộng bị lỗi màn hình; Bảo trì mối nối tiếp xúc: tại CB, tại đầu cáp xuất đầu nối vào lưới điện hạ áp.	07/03/2026	14:02	07/03/2026	14:57	0.9	64	

207	UB Bình Nhì - 250kVA	- Một phần áp Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình	Tháo bỏ cầu chì, kẹp quay	07/03/2026	14:16	07/03/2026	15:43	1.5	79	
208	C971	Một phần xã Tân Thuận Bình	Chuyển nguồn	07/03/2026	14:20	07/03/2026	14:30	0.2	573	
209	Thọ Khương 6 - 50kVA	Một phần áp Thọ Khương xã Phú Thành	Thay điện kế tổng trạm công cộng bị lỗi màn hình; Bảo trì môi nối tiếp xúc: tại CB, tại đầu cáp xuất đầu nối vào lưới điện hạ áp.	07/03/2026	15:00	07/03/2026	15:40	0.7	69	
210	Thọ Khương 4 - 100kVA	Một phần áp Thọ Khương xã Phú Thành	Thay điện kế tổng trạm công cộng bị lỗi màn hình; Bảo trì môi nối tiếp xúc: tại CB, tại đầu cáp xuất đầu nối vào lưới điện hạ áp.	07/03/2026	15:44	07/03/2026	16:32	0.8	93	
211	D101	Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Lắp đo ghi, thiết bị để chia lại Ranh giới, phát quang; CBM MBA; Khắc phục trụ nghiêng	08/03/2026	6:30	08/03/2026	17:42	11.2	6000	
212	HÀNH CHÁNH	Một phần Khu phố 2 – phường Gò Công, Tỉnh Đồng Tháp.	CBM thiết bị: CB, FCO, LA và MBA trạm Hành Chánh. - Bảo trì trạm Hành chánh	08/03/2026	7:35	08/03/2026	9:58	2.4	304	
213	LBFCO 473AH/60A	Khu vực nhà máy Trạm Cỏ May 2, Đường Khu Công Nghiệp C, Phường Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp	Kiểm tra và bảo dưỡng máy biến áp 3P-1250KVA trạm Cỏ May 2 bị chày dầu tại trụ 60A/2 tuyến 473-AH.	08/03/2026	7:56	08/03/2026	11:23	3.5	1	
214	HỘ MUU	Một phần Khu phố 6 – phường Long Thuận, Tỉnh Đồng Tháp.	CBM thiết bị: MBA và bảo trì trạm Hộ Mưu	08/03/2026	10:40	08/03/2026	12:29	1.8	203	
215	BẾN XE SÀI GÒN	Một phần Khu phố 9 – phường Long Thuận, Tỉnh Đồng Tháp.	CBM thiết bị: MBA và bảo trì trạm Bến Xe Sài Gòn	08/03/2026	14:36	08/03/2026	16:17	1.7	243	
216	Bình Quới 1	Một phần áp Bình Quới xã An Thạnh Thủy	Thay thùng tole trạm bị mục	09/03/2026	7:00	09/03/2026	9:48	2.8	104	
217	E19-7	Một phần áp Hòa Bình, Hòa Ninh, Hòa Phú, Phú Hòa xã Mỹ Tịnh An Một phần áp Tân Phú xã Châu Thành	Cty ENP Tháo gỡ TBA KH Nguyễn Thị Hằng; Thay MBA Hòa Ninh	09/03/2026	7:36	09/03/2026	13:35	6.0	1816	
218	TÂN TRUNG 4	Một phần Khu phố Sơn Quy B – phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp.	Dựng trụ và tháp đà U, sang dây hạ áp và thu hồi trụ hạ áp cũ theo yêu cầu khách hàng.	09/03/2026	7:46	09/03/2026	11:33	3.8	173	
219	BƠM MỸ ĐÔNG 1	tại trạm Bơm Mỹ Đông 1	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế+03TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Mỹ Đông 1	09/03/2026	7:54	09/03/2026	9:35	1.7	1	
220	Trạm Bơm Ca Tranh	Khách hàng Trạm Bơm Ca Tranh, xã Bình Thành	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	09/03/2026	8:12	09/03/2026	8:44	0.5	1	
221	TRẠI LÁ 3-2	Một phần khu phố 1, khu phố 3 Đường Cao Đăng Chiêm Phường Mỹ Phước Tây	Tháo chì cá, kẹp Quay, băng keo mối hở	09/03/2026	8:12	09/03/2026	10:30	2.3	111	
222	Lò Sấy Trọng Nghĩa - 3P-250kVA	Toàn bộ TBA 3P-250KVA Lò Sấy Trọng Nghĩa	Thay 3TU, 3TI đến hạn TBA 3P-250KVA Lò Sấy Trọng Nghĩa, vệ sinh TBA khách hàng	09/03/2026	8:21	09/03/2026	10:21	2.0	1	
223	BƠM MỸ HÒA 2A	tại trạm Bơm Mỹ Hòa 2A	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế+03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Mỹ Hòa 2A	09/03/2026	8:27	09/03/2026	9:28	1.0	1	
224	TBA 2x1P-50kVA Tân Phú Trung 1	Toàn bộ khu vực từ cầu Thủ Điem đến Cầu Rạch Miễu thuộc xã Tân Phú Trung.	Điện lực Nha Môn thay MBA trạm Tân Phú Trung 1 từ 2x1P-50kVA thành 1P-100kVA	09/03/2026	8:27	09/03/2026	10:44	2.3	104	
225	3DS1P 475AH/35	Khu vực nhà máy thuộc trạm Tự Lực, Tự Lực 2, đường ĐT 852, phường Sa Đéc	Bảo trì, vệ sinh, thay hệ thống đo đếm đến hạn, thí nghiệm định kỳ thiết bị, máy biến áp trạm Tự lực, Tự lực 2	09/03/2026	8:30	09/03/2026	18:10	9.7	2	
226	3x1P-50kVA Tân Thành B	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI bị hỏng, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Tân Thành B	09/03/2026	8:32	09/03/2026	9:39	1.1	29	

227	CÂY SỘP 3	Một phần Khu phố Ông Cai – phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp.	Ép dây và căng dây hạ áp LV_ABC 4x150mm ² . Kết lưới đường dây hạ áp LV-ABC 4x150mm ² .	09/03/2026	8:47	09/03/2026	10:35	1.8	140	
228	Cầu Đình 37,5kVA	1P- Một phần khu vực áp Mỹ Xương, áp Mỹ Thới xã Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-37,5kVA Cầu Đình lên thành 1P-50kVA	09/03/2026	8:48	09/03/2026	9:49	1.0	79	
229	TBA 1P-50kVA Ngã Kinh	Mất điện toàn bộ khu vực từ nhà máy Phạm Quang Bánh đến Cầu Xẻo Bông Bông, xã Tân Phú trung	Điện lực Nha Môn tháo gỡ MBA 1P-100kVA trạm Ngã Kinh	09/03/2026	8:55	09/03/2026	16:00	7.1	171	SCTX
230	AS Hòa Bình 5	Một phần khu vực áp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Châu Văn Đà đến giáp ranh xã Trường Xuân).	Thay MBA 1P-50kVA Thí nghiệm CBM không đạt trạm AS Hòa Bình 5. Thay MBA 3x1P-37,5kVA Thí nghiệm CBM không đạt trạm bơm Áp 5;	09/03/2026	9:00	09/03/2026	15:00	6.0	58	
231	Bơm áp 5 A	Một phần khu vực áp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Châu Văn Đà đến giáp ranh xã Trường Xuân).	Thay MBA 1P-50kVA Thí nghiệm CBM không đạt trạm AS Hòa Bình 5. Thay MBA 3x1P-37,5kVA Thí nghiệm CBM không đạt trạm bơm Áp 5;	09/03/2026	9:10	09/03/2026	15:00	5.8	1	
232	BƠM ĐÔNG KÊNH GIÁO GIÁP	tại trạm Bơm Đông Kênh Giáo giáp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế+03TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Đông Kênh Giáo giáp	09/03/2026	9:15	09/03/2026	10:16	1.0	1	
233	Bơm Chí Tâm 2	Khách hàng Trạm Bơm Chí Tâm 2, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Thay đà composite	09/03/2026	9:22	09/03/2026	12:34	3.2	1	
234	Bình Quới 2	Một phần áp Bình Quới xã An Thạnh Thủy	Thay thùng tole trạm bị mục	09/03/2026	9:50	09/03/2026	10:51	1.0	58	
235	BƠM ĐÔNG KÊNH NGANG	tại trạm Bơm Đông kênh Ngang	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế+03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Đông kênh Ngang	09/03/2026	10:02	09/03/2026	11:07	1.1	1	
236	BƠM MỸ ĐÔNG 3A	tại trạm Bơm Mỹ Đông 3A	Điện lực Tháp Mười Thay 03TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Mỹ Đông 3A	09/03/2026	10:06	09/03/2026	11:30	1.4	3	
237	1P-50kVA Cái Bàn Dưới 6	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Thới Hòa, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ bị hỏng, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cái Bàn Dưới 6	09/03/2026	10:09	09/03/2026	11:10	1.0	92	
238	Cấp nước Hà Thanh	Khách hàng Cấp nước Hà Thanh, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	09/03/2026	10:09	09/03/2026	11:14	1.1	1	
239	BƠM THANH LỢI 3	tại trạm Bơm Thanh Lợi 3	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Thanh Lợi 3	09/03/2026	10:34	09/03/2026	10:54	0.3	1	
240	Lò Sấy Thanh Phong - 3P-250kVA	Toàn bộ TBA 3P-250KVA Lò Sấy Thanh Phong	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-250KVA Lò Sấy Thanh Phong, vệ sinh TBA khách hàng	09/03/2026	10:50	09/03/2026	11:59	1.2	1	
241	Hàng Bàn - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Đông Nhất xã Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-37,5kVA Hàng Bàn lên thành 1P-50kVA	09/03/2026	11:10	09/03/2026	14:49	3.7	71	
242	CS PHẠM VĂN SUNG	tại trạm Cơ sở Phạm Văn Sung	Điện lực Tháp Mười Thay 03TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Cơ sở Phạm Văn Sung	09/03/2026	11:32	09/03/2026	12:39	1.1	1	
243	473-10/2/6.SĐ	Mất điện toàn bộ khu vực từ Ủy ban xã Tân Phú Trung đến Cuối Rạch Xẻo Bông Bông thuộc xã Tân Phú Trung	Điện lực Nha Môn lắp kẹp quai ép	09/03/2026	11:33	09/03/2026	12:21	0.8	964	
244	Trạm Bơm HTX Bình Trung	Khách hàng Trạm Bơm HTX Bình Trung, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	09/03/2026	13:03	09/03/2026	13:34	0.5	1	
245	BƠM MỸ PHƯỚC 2	tại trạm Bơm Mỹ Phước 2	Điện lực Tháp Mười Thay 03TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Mỹ Phước 2	09/03/2026	13:05	09/03/2026	13:54	0.8	1	

246	QL1 KHU 5-3	QL1 Hẻm 21 khu phố 1A Phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp Quay, băng keo mối hở	09/03/2026	13:30	09/03/2026	15:11	1.7	47	
247	2x1P-50kVA Thới Hoà - Nổi Dài	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Thới Hòa, ấp Thới Mỹ 1, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ bị hỏng, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Thới Hòa Nổi Dài	09/03/2026	13:35	09/03/2026	14:46	1.2	173	
248	Cầu Cống 3	Một phần áp Bình Ninh, Bình Hưng xã An Thạnh Thủy	Thay thùng tole trạm bị mục	09/03/2026	13:40	09/03/2026	15:10	1.5	49	
249	TB Lê Văn Thăng	Khách hàng TB Lê Văn Thăng, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	09/03/2026	14:03	09/03/2026	14:30	0.5	1	
250	LBFCO 473AH/1/1A	Khu vực nhà máy thuộc trạm Kho Lạnh Trường Giang, Khu công nghiệp A, phường Sa Đéc	Vệ sinh, bảo trì, thay thế HTĐĐ trạm áp kho lạnh Trường Giang đến hạn	09/03/2026	14:07	09/03/2026	16:15	2.1	1	
251	BƠM Ô 12	tại trạm Bơm Ô 12	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế+03TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Ô 12	09/03/2026	14:14	09/03/2026	15:20	1.1	1	
252	THIÊN VIỆN TRÚC LÂM	tại trạm Thiên viện Trúc Lâm	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Thiên viện Trúc Lâm	09/03/2026	14:38	09/03/2026	15:07	0.5	1	
253	Ngã Tư Kênh 1	Một phần áp Bình Ninh, Bình Hưng xã An Thạnh Thủy	Thay thùng tole trạm bị mục	09/03/2026	15:15	09/03/2026	16:17	1.0	52	
254	1P-37,5kVA Mương Sáu Giò	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ bị hỏng, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Mương Sáu Giò	09/03/2026	15:22	09/03/2026	16:06	0.7	12	
255	BƠM MỸ ĐÔNG 2	tại trạm Bơm Mỹ Đông 2	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế+03TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Mỹ Đông 2	09/03/2026	15:35	09/03/2026	16:07	0.5	1	
256	ÁP 4 MỸ ĐÔNG 1	Một phần khu vực áp 4 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Cty Bách Khoa Kéo dây hạ thế từ trụ 191A đến trụ 194A, sang dây hạ thế, nhánh rẽ khách hàng và cắt gốc trụ thu hồi từ trụ 182/1/14B đến trụ 182/1/17B tuyến 476TM	10/03/2026	7:29	10/03/2026	16:32	9.1	70	
257	LÊ VĂN MẬT	Một phần khu vực áp 4 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Cty Bách Khoa Kéo dây hạ thế từ trụ 191A đến trụ 194A, sang dây hạ thế, nhánh rẽ khách hàng và cắt gốc trụ thu hồi từ trụ 182/1/14B đến trụ 182/1/17B tuyến 476TM	10/03/2026	7:36	10/03/2026	17:00	9.4	45	
258	Bình Thọ Đông 1	Một phần áp Bình Bình Thọ Đông, Bình Thọ Thượng xã An Thạnh Thủy	Thay thùng tole trạm bị mục	10/03/2026	7:45	10/03/2026	9:30	1.8	47	
259	Tân Thuận 2	Một phần áp Tân Thuận xã Bình Ninh	Đi dời trụ hạ áp	10/03/2026	7:56	10/03/2026	11:45	3.8	126	
260	E7	Một phần áp: Phú Lợi C, Lương Phú A, Lương Phú C xã Lương Hòa Lạc	Thay MBA Cầu TRe 2. Nghiệm thu tín hiệu SCADA truyền về HMI 22kV LBS E7	10/03/2026	7:57	10/03/2026	14:45	6.8	597	
261	NR 475-10/3/1 KINH GIỮA	Một phần áp 1, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Dựng trụ BTLT 14m	10/03/2026	8:00	10/03/2026	15:55	7.9	143	
262	TBA 3x1P-50kVA Đường Tránh QL80 474SD/43A/2/13A	Một phần Quốc lộ 80, xã Tân Dương.	Cắt lưới hạ áp trạm Đường tránh QL 80, thay công tơ trạm Đường tránh QL 80 đến hạn	10/03/2026	8:00	10/03/2026	10:02	2.0	35	
263	CSSX bà Trang	Một phần áp Tân Thuận xã Bình Ninh	Đi dời trụ hạ áp	10/03/2026	8:00	10/03/2026	11:48	3.8	1	
264	TCN ông Nguyễn Tấn Diệp	Một phần áp Tân Thuận xã Bình Ninh	Đi dời trụ hạ áp	10/03/2026	8:02	10/03/2026	11:54	3.9	1	

265	473-13/1 (NR KÊNH XÁNG THANH MỸ)	Một phần khu vực áp Mỹ Thạnh xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười công tác sửa trụ trung thế bị nghiêng, thay lại bộ chằng trung thế và căng lại dây trung thế bị chùng	10/03/2026	8:05	10/03/2026	14:43	6.6	1174	
266	TBA 3x1P-50kVA Đường Huỳnh Công Chí	mất điện trạm công cộng Đường Huỳnh Công Chí , áp 1 Xã Tân Hồng	Cty An Thọ Sang khách hàng, thu hồi trụ HT, lắp cổ dê tại trụ 116, 121, 122 Từ trụ 116 đến trụ 125 PĐ 478-10.THo tuyến 478THo	10/03/2026	8:05	10/03/2026	13:20	5.3	54	
267	BƠM VỖ VĨNH XUÂN	Khách hàng Bơm Vỗ Vĩnh Xuân, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	10/03/2026	8:11	10/03/2026	8:31	0.3	1	
268	NR476-11/1/2 CL (NR Kỳ Sơn)	Một phần khu vực áp 3 và toàn bộ áp 5, áp 7 CDC Cây Đông, xã Ba Sao	Công ty TNHH Xây dựng TSV Đồng Tháp di dời trụ điện 193/31/130 đến trụ 193/31/132	10/03/2026	8:14	10/03/2026	16:57	8.7	1287	
269	Cty DT-PRO 2 3P-320KVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA Cty DT-PRO và TBA 3P-320kVA Cty DT-PRO 2	Thay 3 TI đến hạn TBA 3x1P-25KVA Cty DT-PRO, vệ sinh TBA khách hàng. Vệ sinh TBA 3P-320kVA Cty DT-PRO 2	10/03/2026	8:14	10/03/2026	9:05	0.9	1	
270	Cty DT-PRO 3x1P-25KVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA Cty DT-PRO và TBA 3P-320kVA Cty DT-PRO 2	Thay 3 TI đến hạn TBA 3x1P-25KVA Cty DT-PRO, vệ sinh TBA khách hàng. Vệ sinh TBA 3P-320kVA Cty DT-PRO 2	10/03/2026	8:18	10/03/2026	9:09	0.9	1	
271	NR Cty Tân Lợi (REC)	Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại- Xuất Nhập Khẩu Tân Lợi, ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TU, TI, MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cty Tân Lợi T1, Cty Tân Lợi T2, Cty Tân Lợi T3	10/03/2026	8:20	10/03/2026	10:20	2.0	1	
272	Cầu Bà Thê	- Một phần áp Tân Phước 8 Xã Tân Đông, áp 4 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	- Tổ Quản lý vận hành bảo trì, thay hộp công tơ bê, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Cầu Bà Thê	10/03/2026	8:21	10/03/2026	11:43	3.4	168	
273	TBA Tân Hương 2	Một phần khu vực Áp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay ĐK, TI trạm Tân Hương 2 (3x1P-37.5kVA) Tại 174 PĐ 477-10/1-4 tuyến 477-PC	10/03/2026	8:31	10/03/2026	10:18	1.8	132	
274	Mỹ Đông - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ	Cắt cầu, xử lý 2 nguồn,TBA 1P-50kVA Mỹ Đông 4	10/03/2026	8:33	10/03/2026	10:01	1.5	62	
275	Mỹ Đông 4B - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-50kVA Mỹ Đông 4B lên thành 1P-75kVA	10/03/2026	8:42	10/03/2026	10:09	1.5	60	
276	Bơm Điện Kinh Thống Nhất 4	Khách hàng Bơm Điện Kinh Thống Nhất 4, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	10/03/2026	8:42	10/03/2026	9:12	0.5	1	
277	DS NR475-12/2TN	Mất điện trạm NLMT Công Ty Hà Thanh Đông Anh, trạm NLMT Công Ty Hà Thanh Đồng Tháp, trạm NLMT Công Ty Hà Thanh Hà Nội, trạm NLMT Công Ty Hà Thanh Miền Nam, trạm NLMT Công Ty Hà Thanh;	Vệ sinh MC và 3TU+3TI trung áp; Vệ sinh TBA	10/03/2026	8:42	10/03/2026	12:27	3.8	5	
278	TBA 1P-37.5kVA Rạch Trăng Muống	Toàn bộ khu vực Rạch Trăng Muống thuộc xã Phú Hựu	Thay MBA 1P-37,5kVA trạm Rạch Trăng Muống kiểm định không đạt	10/03/2026	8:45	10/03/2026	10:17	1.5	55	
279	TBA 3P-250kVA Bơm Tân Hộ Cơ	Mất điện TBA chuyên dùng bơm Tân Hộ Cơ	Tổ QLVH-Điện Lực Tân Hồng-Thay ĐK bị hỏng trạm bơm Tân Hộ Cơ	10/03/2026	8:55	10/03/2026	9:55	1.0	1	
280	TBA 3P-100kVA Bơm Ông Hòa	mất điện trạm chuyên dùng bơm ông Hòa	Đội QL điện Tân Hồng Thay thùng CB+ĐK trạm bơm Ông Hòa Tại trụ 288/58/28 NR 472-14/4-1/2.HN tuyến 472HN	10/03/2026	8:55	10/03/2026	11:30	2.6	1	

281	CHĂN NUÔI 30/4	Một phần áp Mỹ Hòa, xã Hội Cư	Nâng cao thùng tole CB trạm Chăn Nuôi 30/4 thấp mất an toàn	10/03/2026	9:26	10/03/2026	10:47	1.4	1	
282	Xay Xát Trần Văn Quý	Khách hàng Xay Xát Trần Văn Quý, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	10/03/2026	9:36	10/03/2026	9:59	0.4	1	
283	Bình Thọ Thượng	Một phần áp Bình Bình Thọ Đông, Bình Thọ Thượng xã An Thạnh Thủy	Thay thùng tole trạm bị mục	10/03/2026	9:45	10/03/2026	11:05	1.3	103	
284	SÔNG CÁI	Một phần Khu phố 5 – phường Bình Xuân, Tỉnh Đồng Tháp.	- Thay trụ hạ áp bị mục gốc	10/03/2026	9:51	10/03/2026	13:34	3.7	98	
285	TBA 3x1P-75kVA Kinh Đông 474SD/43A/2/8A	Một phần Quốc lộ 80 (từ dốc cầu Đốc Phủ Hiền đến đường ĐT 848), xã Tân Dương.	Đầu nối lưới hạ áp trạm Đường tránh QL80 sang nhận điện trạm Kinh Đông, thay công tơ + TI trạm Kinh Đông đến hạn	10/03/2026	10:12	10/03/2026	11:55	1.7	107	
286	472HN/342/88/14/1 TBA 3x1P-15kVA Bơm Trần Thị Huệ	Mật điện TBA chuyên dùng bơm Trần Thị Huệ	Tổ QLVH-Điện Lực Tân Hồng - Thay ĐK bị hỏng trạm bơm Trần Thị Huệ. Tại trụ 342C/88/14/1 NR 472-15A/1-2/1.HN tuyến 472HN.	10/03/2026	10:15	10/03/2026	11:20	1.1	1	
287	TBA TÂN HƯƠNG	Một phần khu vực đoạn từ cơ sở hữu phúc đến cơ sở phú cường Ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay ĐK, TI trạm Tân Hương (3x1P-50kVA) Tại 178 PĐ 477-10/1-4 tuyến 477-PC	10/03/2026	10:27	10/03/2026	12:00	1.6	238	
288	Công ty TNHH TMDV Cường Phát	Khách hàng Công ty TNHH TMDV Cường Phát, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	10/03/2026	10:39	10/03/2026	10:59	0.3	1	
289	HỘI CƯ 10	Một phần áp Mỹ Hòa, xã Hội Cư	Nâng cao thùng tole CB trạm Hội Cư 10 thấp mất an toàn	10/03/2026	10:56	10/03/2026	11:40	0.7	55	
290	SX Giá Thẻ Trần Huệ Tịnh	Khách hàng SX Giá Thẻ Trần Huệ Tịnh, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	10/03/2026	11:01	10/03/2026	11:37	0.6	1	
291	MASSAGE Thượng Hải	Khách hàng MASSAGE Thượng Hải, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	10/03/2026	11:43	10/03/2026	12:06	0.4	1	
292	Trạm Bơm Ô 7 Phong Mỹ - 1P-25kVA	Toàn bộ TBA 1P-25kVA Trạm Bơm Ô 7 Phong Mỹ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA Trạm Bơm Ô 7 Phong Mỹ, vệ sinh TBA khách hàng	10/03/2026	11:54	10/03/2026	12:26	0.5	1	
293	Phú Bình 2	Một phần áp Bình Phú, Bình Quới xã An Thạnh Thủy	Thay thùng tole trạm bị mục	10/03/2026	13:30	10/03/2026	15:07	1.6	123	
294	NR Trần Minh Diệu (3LBFCO) Chì 15A	Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Hùng, ấp 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay TU, TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Trần Minh Diệu	10/03/2026	13:36	10/03/2026	16:17	2.7	1	
295	Cầu Bà Thẻ 1	- Một phần áp Tân Phước 8 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	- Tổ Quản lý vận hành bảo trì, thay hộp công tơ bể, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Cầu Bà Thẻ 1	10/03/2026	13:36	10/03/2026	16:12	2.6	80	
296	2A	Mật điện khách hàng trạm chuyên dùng Trung tâm Văn Hóa xã Phú Hựu	Thay điện kế, thay 03TI (5-10/5A) Trung tâm TĐTT (PB 02804)	10/03/2026	13:43	10/03/2026	15:30	1.8	1	
297	HỘI CƯ 4	Một phần áp Mỹ Trung, xã Hội Cư	Nâng cao thùng tole CB trạm Hội Cư 4 thấp mất an toàn	10/03/2026	14:00	10/03/2026	15:00	1.0	56	
298	474SD/43A/2/6A/26 Kinh Thọ Bạc 3P-250kVA	Một phần Rạch Ngã Cạy (từ cầu Sáu Biển đến cầu Ba Thức), xã Tân Dương.	Điện lực Sa Đéc xử lý khiếm khuyết lưới điện	10/03/2026	14:05	10/03/2026	16:00	1.9	285	
299	Bình Phú 2	Một phần áp Bình Phú, Bình Quới xã An Thạnh Thủy	Thay thùng tole trạm bị mục	10/03/2026	15:07	10/03/2026	16:28	1.4	62	
300	4767-7 (1)	Một phần Khu phố Cộng Lạc – phường Bình Xuân, Tỉnh Đồng Tháp.	CBM thiết bị trước mùa mưa bão:CBM: FCO, LA, MBA trạm Cộng Lạc 1, Cộng Lạc 3, Đê Cộng Lạc và Đê Cộng Lạc	11/03/2026	7:31	11/03/2026	13:14	5.7	596	

			2. Bảo trì các trạm: Cộng Lạc 1, Cộng Lạc 3, Đê Cộng Lạc và Đê Cộng Lạc 2.								
301	108/42B/13 Cầu Sa Đéc 2 2x1P-50kVA	Một phần đường ĐT 852B (từ cầu Sa Đéc 2 đến cầu Cai Dao 2), phường Sa Đéc.	Di dời trụ hạ thế	11/03/2026	8:00	11/03/2026	10:40	2.7	54		
302	AS Bến Đò Phú Xuân	Một phần khu vực áp K9, xã Tam Nông.	Công ty NLMT Thiên Quang Nâng công suất TBA từ 1P - 37,5kVA lên 3x1P- 37,5kVA trạm Bơm Lê Thanh Bình	11/03/2026	8:00	11/03/2026	17:12	9.2	142		
303	477SĐ/34/8/9/1 Ngã Bát Phường 2 3P-250kVA	Một phần đường Lưu Văn Lang, phường Sa Đéc.	Dựng trụ hạ thế 8.5m, kéo dây hạ áp.	11/03/2026	8:07	11/03/2026	15:46	7.7	197		
304	TRẠM BƠM KHU 5	Một phần khu phố 1B, 3B phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp Quay, băng keo mối hở	11/03/2026	8:08	11/03/2026	15:40	7.5	417		
305	1P-25kVA Kênh Tư Lâu	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Định Mỹ, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA Kênh Tư Lâu	11/03/2026	8:10	11/03/2026	9:22	1.2	17		
306	CƠ SỞ HOÀNG HUY	tại trạm Cơ sở Hoàng Huy	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Cơ sở Hoàng Huy	11/03/2026	8:12	11/03/2026	8:50	0.6	1		
307	Nhà Máy XX Lê Văn Minh	Khách hàng Nhà Máy XX Lê Văn Minh, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	11/03/2026	8:14	11/03/2026	8:38	0.4	1		
308	ĐÔNG THỊ TRẦN 1	Một phần khu vực áp Mỹ An 1 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Tháo gỡ thu hồi toàn bộ VTTB trạm 3P-160kVA Đông thị trấn, đầu cầu chuyển khách hàng trạm Đông thị trấn sang nhận điện trạm Đông thị trấn 1	11/03/2026	8:15	11/03/2026	10:56	2.7	18		Bảo trì lưới điện
309	CÂY ÁP 3 MỸ HÒA	Một phần khu vực áp Mỹ Hòa 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Tháo gỡ thu hồi toàn bộ VTTB trạm 3x1P-50kVA Cây áp 3 Mỹ Hòa, lắp mới TBA 3P-160kVA Cây áp 3 Mỹ Hòa tại trụ 39 thuộc PD 477-8, tuyến 477TM	11/03/2026	8:15	11/03/2026	17:17	9.0	89		Bảo trì lưới điện
310	1P-37,5kVA Chùa Khánh Hưng	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Thuận, ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-37,5kVA Chùa Khánh Hưng	11/03/2026	8:16	11/03/2026	10:20	2.1	46		
311	Thạnh An 3	Một phần áp Thạnh An xã An Thạnh Thủy	Điều hòa công suất TBA	11/03/2026	8:17	11/03/2026	8:27	0.2	108		
312	XC Phan Thuán 3P-160kVA	XC Phan Thuán	Công ty TNHH TNĐ Seltec Thí nghiệm – kiểm định định kỳ các thiết bị (FCO, LA, MBA, CB, tiếp đất)	11/03/2026	8:18	11/03/2026	11:21	3.1	1		
313	03LBFCO NR Mỹ An Hưng (480-15/1TH)	Rạch Mỹ An Hưng từ Cầu Đình Mỹ An Hưng đến Cầu Đất Sét Nhỏ, Rạch Ngã Tháp, Rạch Ban Bìa, Rạch Mương Tiêu, Rạch Đất Sét Nhỏ xã Mỹ An Hưng	Đội QLD Lắp Vò công tác nhỏ trụ cũ, sang lưới trung, hạ thế.khắc phục tồn tại sau nghiệm thu	11/03/2026	8:20	11/03/2026	16:43	8.4	3568		
314	LBS PD 471-13TH PD Vĩnh Thạnh - Bắc Cao Lãnh	Tỉnh lộ 848 từ Cống Rạch Chùa Cạn đến Cầu Cai Châu, nhà máy nước đá Hoàng Minh thuộc xã Tân Khánh Trung	Điện lực Lắp Vò công tác đầu nối KH mới và bảo trì lưới điện	11/03/2026	8:22	11/03/2026	16:31	8.2	2272		
315	Cầu Cái Chai 2 - 3x 1P-75kVA	Một phần khu vực Khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà và một phần áp Mỹ Đông Nhất xã Mỹ Thọ	Hoán chuyển hạ công suất TBA Cầu Cái Chai 2 từ 3x1P-75kVA thành 3x1P-50kVA	11/03/2026	8:22	11/03/2026	15:22	7.0	58		
316	B. Lê Thanh Bình	Mất điện trạm trạm Bơm Lê Thanh Bình	Công ty NLMT Thiên Quang Nâng công suất TBA từ 1P - 37,5kVA lên 3x1P- 37,5kVA trạm Bơm Lê Thanh Bình	11/03/2026	8:23	11/03/2026	17:03	8.7	1		
317	AS K11 - Phú Hiệp	Một phần khu vực áp K10, K11, K12, xã Tam Nông.	Công ty Minh Thanh nhổ thu hồi trụ BTLT 8,5m hiện hữu, sang lưới hạ thế, điện kế, nhánh rẽ khách hàng	11/03/2026	8:23	11/03/2026	10:13	1.8	240		

318	A1	Toàn bộ KCN Gia Thuận 2 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, tháo gỡ A2, A2-8 và A4, A4-8 nhánh KCN Gia Thuận 2	11/03/2026	8:28	11/03/2026	15:38	7.2	2	
319	ĐÔNG THỊ TRẦN	Một phần khu vực áp Mỹ An 1 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Tháo gỡ thu hồi toàn bộ VTTB trạm 3P-160kVA Đông thị trấn, đầu cầu chuyển khách hàng trạm Đông thị trấn sang nhận điện trạm Đông thị trấn 1	11/03/2026	8:30	11/03/2026	10:56	2.4	15	Bảo trì lưới điện
320	IFCO NR 473-10/2/6/4.SĐ	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phạm Quang Bánh	Thay 01TI hạ thế 200/5A khách hàng Cơ khí Hoàng Nhật Tân	11/03/2026	8:30	11/03/2026	8:51	0.4	1	
321	Đông Hòa 224	Một phần: xã Long Định	Phối hợp Đội Hotline di dời trạm Đông Hoà 224 từ trụ 224 sang trụ 229.	11/03/2026	8:30	11/03/2026	17:00	8.5	275	
322	Trạm Bơm Tân Hòa 1	Khách hàng Trạm Bơm Tân Hòa 1, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	11/03/2026	8:41	11/03/2026	9:04	0.4	1	
323	Phú Đức 7	Một phần khu vực áp K8, áp K9, xã Tam Nông.	Công ty Minh Thanh Nhổ thu hồi trụ BTLT 8,5m hiện hữu, sang lưới hạ thế, điện kế, nhánh rẽ khách hàng	11/03/2026	8:52	11/03/2026	10:17	1.4	210	
324	NHÀ MÁY NƯỚC	Một phần áp 1, xã Cái Bè	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	11/03/2026	8:54	11/03/2026	16:30	7.6	222	
325	Bình Long 3 (BN)	Một phần áp Bình Long xã Bình Ninh	Điều hòa công suất TBA	11/03/2026	9:00	11/03/2026	9:10	0.2	29	
326	AS Phú Đức 5	Một phần khu vực áp K8, áp K9, xã Tam Nông.	Công ty Minh Thanh Nhổ thu hồi trụ BTLT 8,5m hiện hữu, sang lưới hạ thế, điện kế, nhánh rẽ khách hàng	11/03/2026	9:03	11/03/2026	11:21	2.3	275	
327	HÈM KIM TIÊN	Một phần khu phố 2B phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp Quay, băng keo mối hở	11/03/2026	9:11	11/03/2026	13:03	3.9	293	
328	Trạm Bơm Tân Hòa 2	Khách hàng Trạm Bơm Tân Hòa 2, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	11/03/2026	9:12	11/03/2026	9:45	0.6	1	
329	NHÀ YẾN MỸ ĐÔNG	tại trạm Nhà Yến Mỹ Đông	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Nhà Yến Mỹ Đông	11/03/2026	9:14	11/03/2026	9:45	0.5	1	
330	KIM THÀNH	Một phần áp 2, xã Cái Bè	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	11/03/2026	9:16	11/03/2026	16:30	7.2	2	
331	AS Phú Đức 4	Một phần khu vực áp K9, xã Tam Nông.	Công ty Minh Thanh Nhổ thu hồi trụ BTLT 8,5m hiện hữu, sang lưới hạ thế, điện kế, nhánh rẽ khách hàng	11/03/2026	9:18	11/03/2026	11:30	2.2	190	
332	50kVA Cầu Mương Lớn	Khu vực Cầu Mương Lớn xã Mỹ An Hưng	Di dời trụ hạ thế trạm Cầu Mương Lớn tuyến 480-TH	11/03/2026	9:25	11/03/2026	15:45	6.3	82	
333	473-10/2-1/5/1.SĐ	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NMXX Nguyễn Văn Xuyên	Thay 01TI hạ thế 150/5A khách hàng NMXX Nguyễn Văn Xuyên	11/03/2026	9:30	11/03/2026	10:00	0.5	1	
334	AS Ông Chúc	Một phần khu vực áp K10, K11, K12, xã Tam Nông.	Công ty Minh Thanh nhổ thu hồi trụ BTLT 8,5m hiện hữu, sang lưới hạ thế, điện kế, nhánh rẽ khách hàng	11/03/2026	9:31	11/03/2026	10:55	1.4	150	
335	TRƯỜNG CÔNG ĐỊNH	Một phần áp 2, xã Cái Bè	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	11/03/2026	9:34	11/03/2026	16:47	7.2	442	
336	2x1P-25kVA Cầu Chữ Y	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Định Thành, áp Tân Thuận, áp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 2x1P-25kVA Cầu Chữ Y	11/03/2026	10:04	11/03/2026	11:39	1.6	64	
337	476THo/70/5 TBA 3x1P-75kVA Chợ cũ Tân Hồng	mất điện trạm công cộng chợ Cũ Tân Hồng , một phần khu vực đường trần hưng đạo áp 2, áp 3 xã Tân ồng	Đội QL điện Tân Hồng Đẩu nối hạ áp, tăng cường dây hạ áp Từ 70/6/5 đến trụ 70/6/7 NR 476-10/3.THo tuyến 476THo	11/03/2026	10:10	11/03/2026	11:40	1.5	209	
338	TRUNG TÂM ỨNG DỤNG	tại trạm Trung tâm ứng dụng	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Trung tâm ứng dụng	11/03/2026	10:12	11/03/2026	11:59	1.8	1	

339	Cầu Đập Đá Giữa - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực cầu Đập Đá)	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-50kVA Cầu Đập Đá Giữa lên thành 1P-75kVA	11/03/2026	10:32	11/03/2026	11:17	0.8	89	
340	TBA 1P-25kVA Lê Văn Hùng	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NMXX Lê Văn Hùng	Thay 01TI hạ thế 150/5A khách hàng Lê Văn Hùng	11/03/2026	10:40	11/03/2026	11:05	0.4	1	
341	AS K12 - Phú Hiệp	Một phần khu vực áp K10, K11, K12, xã Tam Nông.	Công ty Minh Thanh nhỏ thu hồi trụ BTLLT 8,5m hiện hữu, sang lưới hạ thế, điện kế, nhánh rẽ khách hàng	11/03/2026	11:08	11/03/2026	11:37	0.5	131	
342	Cồn Tân Long 1	Khách hàng trạm NR 3P-22kV Khu liên hợp NTTS Cồn Tân Long xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	11/03/2026	11:56	11/03/2026	12:21	0.4	1	
343	1P-50kVA Kinh Mới Hội Trụ 1	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay công tơ, TI đến hạn TBA 1P-50kVA Kinh Mới Hội Trụ 1	11/03/2026	13:05	11/03/2026	14:03	1.0	22	
344	Trạm Bơm Tân Hòa 3	Khách hàng Trạm Bơm Tân Hòa 3, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	11/03/2026	13:13	11/03/2026	13:38	0.4	1	
345	K10B - Phú Hiệp	Một phần khu vực áp K10, xã Tam Nông.	Công ty Minh Thanh Nhỏ thu hồi trụ BTLLT 8,5m hiện hữu, sang lưới hạ thế, điện kế, nhánh rẽ khách hàng	11/03/2026	13:30	11/03/2026	15:47	2.3	134	
346	LBFCO NR 474-12/5	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NLX DB	Thay 03TI (20-40/5A), vệ sinh TBA NLX DB2 (PB 43852)	11/03/2026	13:35	11/03/2026	14:26	0.9	1	
347	CK Diên Hồng 1P-25kVA	Cơ Khí Diên Hồng	Công ty TNHH TNĐ Seltec Thí nghiệm – kiểm định định kỳ các thiết bị (FCO, LA, MBA, CB, tiếp đất) trạm 1P-25kVA CK Diên Hồng tại trụ số 107A/1 thuộc tuyến 473CL. Đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	11/03/2026	13:39	11/03/2026	15:16	1.6	1	SCTX
348	47587-7	Một phần áp Bình Phú xã Lương Hòa Lạc	Điều hòa công suất TBA	11/03/2026	13:40	11/03/2026	17:00	3.3	144	
349	1P-50kVA Kinh Mới Hội Trụ 2	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Mỹ, áp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay TI đến hạn TBA 1P-50kVA Kinh Mới Hội Trụ 2	11/03/2026	13:45	11/03/2026	14:47	1.0	51	
350	476-11/1/8/2.TM BƠM LÁNG BIỂN 9	tại trạm Bơm Láng Biển 9	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Láng Biển 9	11/03/2026	13:49	11/03/2026	14:32	0.7	26	
351	AS Phú Đức 1	Một phần khu vực áp K8, xã Tam Nông.	Công ty Minh Thanh Nhỏ thu hồi trụ BTLLT 8,5m hiện hữu, sang lưới hạ thế, điện kế, nhánh rẽ khách hàng	11/03/2026	14:06	11/03/2026	15:56	1.8	294	
352	1P-50kVA Kinh Mới Hội Trụ 3	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Mỹ, áp Thới Mỹ 1, áp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Kinh Mới Hội Trụ 3	11/03/2026	14:15	11/03/2026	15:25	1.2	87	
353	NTTS Nguyễn Văn Liêm	Khách hàng NTTS Nguyễn Văn Liêm, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	11/03/2026	14:16	11/03/2026	15:09	0.9	1	
354	Khai Luông - 1P-75kVA	Một phần khu vực áp Bình Mỹ B, áp Bình Tân, xã Mỹ Hiệp	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-50kVA Khai Luông lên thành 1P-75kVA	11/03/2026	14:35	11/03/2026	15:25	0.8	103	
355	BƠM LÁNG BIỂN 8	tại trạm Bơm Láng Biển 8	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Láng Biển 8	11/03/2026	14:41	11/03/2026	15:13	0.5	1	
356	Vĩnh Phước	Một phần áp Vĩnh Phước xã Tân Thuận Bình	Điều hòa công suất TBA	11/03/2026	15:02	11/03/2026	16:12	1.2	23	

357	BƠM LÁNG BIỂN 5	tại trạm Bơm Láng Biển 5	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Láng Biển 5	11/03/2026	15:29	11/03/2026	16:15	0.8	1	
358	AS Phú Đức 8	Một phần khu vực áp K8, xã Tam Nông.	Công ty Minh Thanh Nhổ thu hồi trụ BTLT 8,5m hiện hữu, sang lưới hạ thế, điện kế, nhánh rẽ khách hàng	11/03/2026	16:06	11/03/2026	16:46	0.7	159	
359	4742-7	Một phần Tỉnh lộ 870 phường Trung An, xã Kim Sơn, xã Long Hưng	Điện lực bảo trì lưới điện; Lắp đo ghi để phân chia lại Ranh giới + Phát quang hành lang tuyến	12/03/2026	7:20	12/03/2026	17:30	10.2	2515	
360	PD 477-12CL, PD 478-12CL, MV 474MTh-477CL	Một phần khu vực áp 2, áp 3, áp 4, xã Bình Hàng Trung và toàn bộ khu vực áp 1B, áp 2B, áp 3B, áp 4B, áp Bình Phú Long xã Bình Hàng Trung và toàn bộ khu vực áp Mỹ Long 1, áp Mỹ Long 2, áp Mỹ Long 3, áp Mỹ Long 4, xã Mỹ Hiệp và một phần khu vực áp 1, áp 3, áp 4, áp Bình Phú Lợi, áp Bình Hòa, áp Bình Linh, áp Bình Mỹ A, xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH XD Điện Tuấn Lộc Đồng Tháp di dời trụ điện 256 đến trụ 265	12/03/2026	7:30	12/03/2026	17:49	10.3	17085	
361	47116-7	Một phần áp Tân Phú xã Châu Thành	Thay trạm Tân Phú 12A từ 37,5kVA thành 50kVA	12/03/2026	7:40	12/03/2026	12:07	4.5	298	
362	03FCO NR 475-10/2-1/6/5	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nhà máy Thuận Bình	Thay 03TU 12000/120V Nhà Máy Thuận Bình (PB 18689)	12/03/2026	8:00	12/03/2026	9:32	1.5	1	
363	4755-7	Một phần áp Tân Thạnh xã Tân Hương	Tháo gỡ TBA Tân Thạnh 27	12/03/2026	8:03	12/03/2026	10:52	2.8	1309	
364	Tổ 6 Phường 4 3P-250kVA	Một phần đường Lê Văn Đáng, Nguyễn Văn Sánh, tổ 28, tổ 29, khóm Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Hạ công suất TBA từ 3P-250kVA xuống 3P-160kVA	12/03/2026	8:04	12/03/2026	11:50	3.8	144	
365	01LBFCO NR Bình Thạnh Trung C (480-10/3-2TH)	Rạch Tân Bình từ Cầu Vượt Quốc lộ N2B đến Cầu Gia Vàm xã Lấp Vò	Đội QLD Lắp Vò công tác nhổ trụ cũ, sang lưới trung, hạ thế. khắc phục tồn tại sau nghiệm thu	12/03/2026	8:06	12/03/2026	17:00	8.9	983	
366	Xóm Đập 3	Một phần áp Tân Phước 5, Tân Phước 6 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, thay hộp công tơ bê, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Xóm Đập 3	12/03/2026	8:08	12/03/2026	16:29	8.4	99	
367	3LBFCO NRNM Chánh Yên (472-13/1-1TH)	Khu vực nhà máy Chánh Yên và Phan Văn Hiến áp An Ninh xã Lai Vung	Di dời trạm 3P-400kVA DNTN Chánh Yên và trạm 3P-1500kVA Chánh Yên 2 tuyến 477-TH	12/03/2026	8:08	12/03/2026	20:20	12.2	10	
368	F67	Một phần khu phố Quý Trinh Phường Nhị Quý và một phần khu phố Mỹ Phú, Hòa Trí Phường Cai Lậy và một phần áp Bình Long, Bình Trị xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cai Lậy thực hiện Dời LBS F21, lắp đo ghi ranh giới	12/03/2026	8:15	12/03/2026	19:31	11.3	2205	
369	AS Nghĩa Hùng	Một phần khu vực áp Phú Thọ C, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm Bơm Huỳnh Công Danh dọc theo đường ĐT 844 đến cơ sở Tole Nam Thuận Phong).	Nâng cao lưới điện hạ áp bị chùng thấp. Vệ sinh hạ áp TBA 3x1p-50kVA trạm AS Nghĩa Hùng	12/03/2026	8:19	12/03/2026	11:19	3.0	131	
370	ĐỐC BINH KIỀU	Một phần áp 1, áp 2, xã Cái Bè	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	12/03/2026	8:30	12/03/2026	15:50	7.3	361	
371	Mỹ Tân 3P-160kVA	Một phần Quốc Lộ 30, tổ 23, khóm 2, tổ 8, tổ 10, tổ 11, khóm 9, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA từ 3P-160kVA lên 3P-250kVA	12/03/2026	8:35	12/03/2026	12:18	3.7	140	
372	NM cán Tole Ngô Văn Tuối	Khách hàng NM Cán Tole Ngô Văn Tuối, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	12/03/2026	8:39	12/03/2026	9:21	0.7	1	

373	NR NL Phú Thành (3LBFCO)	Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Biomass Trần Gia, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay TU, TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse, phát quang lưới điện TBA NL Phú Thành	12/03/2026	8:42	12/03/2026	11:25	2.7	1	
374	HUYNH VĂN 1	Một phần ấp 2, xã Cái Bè	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	12/03/2026	8:50	12/03/2026	15:59	7.2	52	
375	NR 472-15A/2-1/4 HN (Trụ 368/130/1)	Mất điện khách hàng một phần xã Tân Thành dọc bờ kinh cầu Bắc Viện	Di dời trụ, lắp đà coi nâng cao lưới điện Trụ trụ 368/130/7 đến trụ 368/130/8 NR 472-15A/2-1/4.HN tuyến 472HN	12/03/2026	8:50	12/03/2026	9:50	1.0	282	
376	Buru Điện Tân Long	Khách hàng Buru Điện Tân Long, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	12/03/2026	8:52	12/03/2026	9:12	0.3	1	
377	40 AN PHONG	Một phần khu vực ấp 6 Kênh Hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười và XNDV Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-25kVA tại trạm 40 An Phong theo KH SCTX 2026	12/03/2026	9:05	12/03/2026	10:17	1.2	26	SCTX
378	TBA NĐ QUẢNG AN THÁI	Mất điện trạm NĐ Quảng An Thái (3P-250kVA) tại trụ 137/15 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thay 03 TI trạm NĐ Quảng An Thái (3P-250kVA). tại trụ 137/15 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	12/03/2026	9:07	12/03/2026	10:39	1.5	1	
379	CDC NGÃ 5 TCS 1	Một phần khu vực ấp 2 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Lắp mới TBA 1P-50kVA CDC Ngã 5 TCS chống quá tải cho TBA 1P-75kVA CDC Ngã 5 TCS 1	12/03/2026	9:20	12/03/2026	13:20	4.0	206	Bảo trì lưới điện.
380	Chế Biên Nông Sản Thanh Tân	Khách hàng Chế Biên Nông Sản Thanh Tân, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	12/03/2026	9:30	12/03/2026	10:13	0.7	1	
381	1P-50kVA Thầy Thơ	Khu vực Rạch Thầy Thơ xã Lai Vung	Di dời trụ hạ thế trạm Thầy Thơ tuyến 477-TH	12/03/2026	9:30	12/03/2026	15:49	6.3	158	
382	Trần Ngọc Huy 1	Khách hàng Trần Ngọc Huy 1, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	12/03/2026	9:57	12/03/2026	10:30	0.6	1	
383	Trạm Cấp nước xã Tân Quới	Khách hàng Trạm Cấp nước xã Tân Quới, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	12/03/2026	10:24	12/03/2026	11:05	0.7	1	
384	KÊNH AN TIẾN 1	Một phần khu vực ấp 6 Kênh Hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười và XNDV Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-37,5kVA tại trạm Kênh An Tiến 1 theo KH SCTX 2026	12/03/2026	10:32	12/03/2026	11:05	0.6	42	SCTX
385	NTTS Hai Thành	Khách hàng NTTS Hai Thành, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	12/03/2026	10:47	12/03/2026	11:12	0.4	1	
386	KÊNH AN TIẾN 2	Một phần khu vực ấp 6 Kênh Hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười và XNDV Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-37,5kVA tại trạm Kênh An Tiến 2 theo KH SCTX 2026	12/03/2026	11:15	12/03/2026	11:51	0.6	19	SCTX
387	Bom Trần Ngọc Huy	Khách hàng Bom Trần Ngọc Huy, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	12/03/2026	11:32	12/03/2026	12:07	0.6	1	
388	KÊNH 5 TẮT 1	Một phần khu vực ấp 6 Kênh Hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười và XNDV Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-37,5kVA tại trạm Kênh 5 Tắt 1 theo KH SCTX 2026	12/03/2026	12:05	12/03/2026	12:53	0.8	33	SCTX
389	Trường TH Tân Quới 2	Khách hàng Trường Tiểu Học Tân Quới 2, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	12/03/2026	13:02	12/03/2026	13:32	0.5	1	
390	KÊNH 5 TẮT 2	Một phần khu vực ấp 6 Kênh Hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười và XNDV Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-37,5kVA tại trạm Kênh 5 Tắt 2 theo KH SCTX 2026	12/03/2026	13:05	12/03/2026	15:02	2.0	46	SCTX
391	47466-7	Một phần ấp Lương Phú C xã Lương Hòa Lạc	Nâng công suất trạm Cầu Tre 17A-5 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA	12/03/2026	13:25	12/03/2026	16:00	2.6	96	

392	TBA 3P-160kVA Nước Đá Tám Nhường	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nhà máy Nước đá Tám Nhường	Thay 03TU 22000/110V, 03TI (5-10/5A) NĐ Tám Nhường (PB 12610)	12/03/2026	13:30	12/03/2026	15:37	2.1	1	
393	TBA XX VĂN THUẬN	Mất điện trạm XX Thái Văn Thuận (3P-160kVA) tại trụ 137/25/1 NR 477-10/1-2/7/3 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thay TU-TI trạm XX Thái Văn Thuận (3P-160kVA) tại trụ 137/25/1 NR 477-10/1-2/7/3 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	12/03/2026	13:33	12/03/2026	15:26	1.9	1	
394	CD_3P-160kVA DNTN Trí Việt	Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH MTV Cưa Xẻ Gỗ Trí Nam, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TU, TI đến hạn TBA DNTN Trí Việt	12/03/2026	13:40	12/03/2026	15:57	2.3	1	
395	XC Thị Xã 3P-320kVA	Một phần đường Nguyễn Huệ, Hồ Biểu Chánh, Đỗ Thị Đệ, Lê Đại Hành, tổ 1, tổ 2, tổ 8, tổ 9, tổ 11, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Hạ công suất TBA từ 3P-320kVA xuống 3P-250kVA	12/03/2026	13:56	12/03/2026	17:15	3.3	195	
396	Cây Xăng Tỉnh Đội 3P-250kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lâu, tổ 8, tổ 10, tổ 52, tổ 55, khóm Tân Thuận, khóm An Nhơn, khóm Bến Bắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA từ 3P-250kVA lên 3P-320kVA	12/03/2026	13:57	12/03/2026	18:06	4.2	120	
397	HTXNN Tân Bình 16	Khách hàng HTXNN Tân Bình 16, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	12/03/2026	14:10	12/03/2026	14:39	0.5	1	
398	Nhà Máy Nước Phú Trung	Khách hàng Nhà Máy Nước Phú Trung, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	12/03/2026	14:13	12/03/2026	14:53	0.7	1	
399	474-8/3/1.TX	Một phần khu vực áp 5A xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Giảm công suất trạm KDC TT Trường Xuân 1 từ 3x1P-75kVA xuống thành 3x1P-50kVA	12/03/2026	14:43	12/03/2026	16:32	1.8	137	Bảo trì lưới điện
400	Bom tân Bình 5	Khách hàng Bom tân Bình 5, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	12/03/2026	14:47	12/03/2026	15:12	0.4	1	
401	B. Bờ Tây kênh Phèn	Mất điện trạm bơm Bờ Tây Kinh Phèn	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm Bờ Tây Kinh Phèn	12/03/2026	15:43	12/03/2026	16:34	0.9	1	
402	PD 479-17A	Toàn phần khu vực Áp Giồng Bàn, Áp 1, Áp Chòm Xoài xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Nâng cao lưới trung thế, thay sứ, thay trụ Từ trụ 381 đến trụ 393 PD 479-17A tuyến 479-HN	13/03/2026	6:52	13/03/2026	17:29	10.6	3705	
403	Trụ 240 RECLOSER.PĐ 471-11 HN	Mất điện khu vực một phần xã Tân Hộ Cơ (gồm áp Gò Da, áp Công Tạo, áp Gò Bói, áp Chiến Thắng và áp Dinh Bà	Điện Lực Tân Hồng lịch cắt điện để vệ sinh bộ điều áp AVR PD 471-11 HN.	13/03/2026	7:01	13/03/2026	18:29	11.5	5980	
404	PD 475-13 VS Long Khánh	Toàn phần khu vực xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Nâng cao lưới trung thế, thay sứ, thay trụ Từ trụ 125/1 đến trụ 125/95 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	13/03/2026	7:10	13/03/2026	17:27	10.3	10936	
405	PD Đường Tránh Quốc Lộ 30 (PD 473-10), PD 474-10HN	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Nhà hàng Hoàng Yến dọc đường Trần Phú đến cầu Thống Nhất	Điện Lực Hồng Ngự Khắc phục tồn tại khiếm khuyết lưới điện Từ trụ 36 đến trụ 161 tuyến 474HN-473HN	13/03/2026	7:29	13/03/2026	18:26	11.0	3337	
406	NVH THOI THANH THOI SON	Một phần Khu Phố Thới Thạnh, phường Thới Sơn	Kết lưới sang tải xử lý quá tải tại trạm Nhà Văn Hoá Thới Thạnh	13/03/2026	7:32	13/03/2026	11:50	4.3	79	
407	NAM MAP	Một phần Khu Phố Thới Thạnh, phường Thới Sơn	Kết lưới sang tải xử lý quá tải tại trạm Nhà Văn Hoá Thới Thạnh	13/03/2026	7:40	13/03/2026	12:00	4.3	46	
408	47140-7 (1)	Một phần Khu phố Năm Châu – phường Bình Xuân, Tỉnh Đồng Tháp.	CBM: FCO, LA, MBA trạm Hòa Thân 1; Hòa Thân 2; Năm Châu và Năm Châu B. Bảo trì các trạm Hòa Thân 1, Hòa Thân 2, Năm Châu và Năm Châu B.	13/03/2026	7:40	13/03/2026	13:41	6.0	331	

409	CẦU PHỦ BÌNH	Một phần khu vực áp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Tháo gỡ thu hồi toàn bộ VTTB trạm 1P-25kVA Mỹ Phú B5, cắt cầu tạo khoảng không điện, đấu cầu lưới hạ thế chuyển KH trạm Mỹ Phú B5 sang trạm Cầu Phủ Bình và Mỹ Phú B5A	13/03/2026	7:58	13/03/2026	9:11	1.2	41	
410	TBA 1P-25kVA Lộ Tiêu 3	Toàn bộ khu vực từ Nhà máy nước Lộ Tiêu đến Cầu Dầu thuộc xã Phú Hựu	Thay thùng CB trạm Lộ Tiêu 3	13/03/2026	8:00	13/03/2026	9:04	1.1	38	
411	MỸ PHÚ B5	Một phần khu vực áp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Tháo gỡ thu hồi toàn bộ VTTB trạm 1P-25kVA Mỹ Phú B5, cắt cầu tạo khoảng không điện, đấu cầu lưới hạ thế chuyển KH trạm Mỹ Phú B5 sang trạm Cầu Phủ Bình và Mỹ Phú B5A	13/03/2026	8:08	13/03/2026	9:11	1.1	10	
412	CẤP NƯỚC THỊ TRẤN MỸ AN	tại trạm Cấp nước TT Mỹ An	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế+03TU, 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Cấp nước TT Mỹ An	13/03/2026	8:10	13/03/2026	10:30	2.3	1	
413	Recloser PD 471-11TH	Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm, Rạch Thủ Ô xã Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò công tác thay dây NR Hòa Thuận, thí nghiệm định kỳ thiết bị và thay MBA chảy dầu	13/03/2026	8:12	13/03/2026	16:24	8.2	1702	
414	TRUNG NỮ VƯƠNG	Một phần áp 2, xã Cái Bè	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	13/03/2026	8:15	13/03/2026	14:00	5.8	155	
415	1P-100kVA Chợ Bình Thạnh Trung	Khu vực Chợ Bàu Hút xã Lấp Vò	Coi trụ hạ thế trạm Chợ Bình Thạnh Trung tuyến 478-TH	13/03/2026	8:15	13/03/2026	10:38	2.4	107	
416	Trại Cá 1	- Một phần áp Trại Cá, Giồng Tân Xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp	- Tổ Quản lý vận hành bảo trì, thay hộp công tơ bê, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Trại Cá 1	13/03/2026	8:18	13/03/2026	16:25	8.1	58	
417	TRUNG NỮ VƯƠNG 1	Một phần áp 2, xã Cái Bè	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	13/03/2026	8:27	13/03/2026	14:00	5.6	327	
418	NR Mai Vàng (3FCO)	Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Mai Vàng, áp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay TU đến hạn, vệ sinh TI, MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cty TNHH Mai Vàng	13/03/2026	8:30	13/03/2026	11:01	2.5	1	
419	Hai Vỡ 3P-160kVA	Một phần Quốc Lộ 30, tổ 8, tổ 9, tổ 19, khóm 9, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay dây cáp suất hạ thế, thay thùng, luồn ống PVC	13/03/2026	8:40	13/03/2026	10:24	1.7	117	
420	KHU TÁI ĐỊNH CƯ 93	Một phần áp Bình Tịnh, Bình Quới xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp Quay, băng keo môi hở	13/03/2026	8:47	13/03/2026	15:23	6.6	540	
421	Bơm Lê Thanh Tuấn	Mất điện trạm bơm Nguyễn Văn Tuấn	Thay điện kế và 3TU+3TI trung áp định kỳ trạm bơm Nguyễn Văn Tuấn	13/03/2026	9:12	13/03/2026	12:12	3.0	1	
422	TBA 3x1P-25kVA NTTS Ông Truyện (Trụ 403/2)	Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Ông Truyện	Tổ QLVH-Điện Lực Tân Hồng Thay ĐK bị hỏng trạm NTTS Ông Truyện	13/03/2026	9:20	13/03/2026	10:10	0.8	1	
423	478-11/1/4	Một phần khu vực áp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực cầu rạch gừa)	Hoán chuyển hạ công suất TBA Cầu Rạch Gừa Trong từ 2x1P-50kVA thành 2x1P-37,5kVA	13/03/2026	9:46	13/03/2026	12:27	2.7	157	
424	26 THANH LỢI	Một phần khu vực áp 3 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Lắp mới TBA 1P-25kVA Thanh Lợi 1 tại trụ 69 chống sụt áp cho TBA 1P-50kVA 26 Thanh Lợi, đoạn lưới tạo khoảng không điện tại trụ 73, 74	13/03/2026	10:15	13/03/2026	13:24	3.2	82	
425	NGUYEN VAN BAY (TS)	Một phần Lộ Nhựa, phường Thới Sơn	Kết lưới sang tải xử lý quá tại trạm Thới Thạnh 6	13/03/2026	13:00	13/03/2026	16:40	3.7	87	
426	THỚI THẠNH 6	Một phần Lộ Nhựa, phường Thới Sơn	Kết lưới sang tải xử lý quá tại trạm Thới Thạnh 6	13/03/2026	13:10	13/03/2026	16:30	3.3	78	
427	NR Trần Thị Rảnh (3FCO)	Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp	Thay TU đến hạn, vệ sinh TI, MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Đóng Tàu Trần Thị Rảnh	13/03/2026	13:35	13/03/2026	15:17	1.7	1	

		Tàu Thủy Đắc Hưng, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp									
428	TBA 1P-37.5kVA Sông Dừa 1	Mất điện toàn bộ khu vực từ Đình Cái Xếp đến Sông Dừa, xã Phú Hựu	Thay thùng CB trạm Sông Dừa 1	13/03/2026	13:50	13/03/2026	14:24	0.6	63		
429	Vựa Xoài QL30 3P-160kVA	Một phần Quốc Lộ 30, tổ 6, tổ 7, khóm 9, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, thay dây cáp suất hạ thế, thay thùng, luồn ống PVC	13/03/2026	13:58	13/03/2026	15:03	1.1	56		
430	TBA 3P-100kVA NTTS Nguyễn Văn Nghiệp (Trụ 240A/3)	Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Nguyễn Văn Nghiệp	Tổ QLVH-Điện Lực Tân Hồng Thay ĐK bị hỏng trạm NTTS Nguyễn Văn Nghiệp	13/03/2026	14:00	13/03/2026	14:47	0.8	1		
431	B. HTX Phú An 2 A	Tại trụ (98A/97/21) 98A/100/24 NR 474-8/1-1/1.AL	Thay điện kế và 3TU+3TI trung áp trạm bơm HTX Phú An 2	13/03/2026	14:22	13/03/2026	17:01	2.7	1		
432	AS Bờ Đông kênh Kháng Chiến	Tại trụ (98A/97/21) 98A/100/24 NR 474-8/1-1/1.AL	Thay điện kế và 3TU+3TI trung áp trạm bơm HTX Phú An 2	13/03/2026	14:26	13/03/2026	16:43	2.3	55		
433	NHÀ THỜ 8	Một phần ấp 3, xã Cái Bè	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	13/03/2026	15:13	13/03/2026	17:35	2.4	68		
434	TBA 1P-25kVA Bơm Lê Văn Thạnh (Trụ 172/22/1)	Mất điện TBA chuyên dùng bơm Lê Văn Thạnh	Tổ QLVH-Điện Lực Tân Hồng Thay ĐK bị hỏng trạm bơm Lê Văn Thạnh	13/03/2026	15:13	13/03/2026	15:55	0.7	1		
435	TRƯỜNG MẦM NON 2-9	Một phần ấp 3, xã Cái Bè	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	13/03/2026	15:19	13/03/2026	17:35	2.3	1		
436	TBA 1P-25kVA Sông Dừa 2	Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Ngang Sông Dừa đến ngọn Sông Dừa, xã Phú Hựu	Thay thùng CB trạm Sông Dừa 2	13/03/2026	15:32	13/03/2026	16:07	0.6	56		
437	TBA 3P-160kVA NTTS Nguyễn Văn Thắng 1 (Trụ 226/33/3/1A)	Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Nguyễn Văn Thắng 1	Tổ QLVH-Điện Lực Tân Hồng Thay ĐK bị hỏng trạm NTTS Nguyễn Văn Thắng 1	13/03/2026	16:15	13/03/2026	17:00	0.8	1		
438	Vạn Thành 2	Một phần ấp Vạn Thành Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, thay hộp công tơ bể, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Vạn Thành 2	14/03/2026	7:37	14/03/2026	11:17	3.7	184		
439	3LBFCO NR An Lợi (472-12/6TH)	Rạch An Lợi Rạch Bà Bùng, Rạch Thủ Sự, Rạch Tầm Ron, Rạch Ngã Bát, Rạch Ba Cái thuộc xã Lai Vung (xã Định Yên cũ)	Điện lực Lắp Vò công tác dựng trụ, sang lưới trung, hạ thế và nhỏ trụ thu hồi	14/03/2026	8:00	14/03/2026	16:08	8.1	4025		
440	NR 478-10/1-5/5 NR Cồn Lân T.20/1 (LBFCO)	Toàn bộ khóm Đông Định, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH Bách Khoa công tác: Xử lý tuộc kẹp căng và thay sứ treo thủy tinh thành sứ polymer từ trụ số V2 đến trụ số N2 thuộc NR 478-10/1-5/5 Cồn Lân tuyến 478QT	16/03/2026	7:30	16/03/2026	17:33	10.1	1355		
441	1P-50kVA Cái Sơn	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Khánh, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Lắp coi đầu trụ, thay dây hạ thế TBA Cái Sơn	16/03/2026	8:06	16/03/2026	16:17	8.2	76		
442	NĐ Ông Lanh 3P-630kVA	Khách hàng Nước đá Ông Lanh, đường Tân Việt Hòa, khóm Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ đến hạn kiểm định khách hàng Trần Ngọc Lanh	16/03/2026	8:10	16/03/2026	8:33	0.4	1		
443	3x1P-75kVA Cầu Hòa Long 2	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ không phù hợp coi DCU, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cầu Hòa Long 2	16/03/2026	8:15	16/03/2026	9:55	1.7	143		
444	NR 474-8/3.QT	Một phần khu vực ấp 2, ấp 3 xã Phong Mỹ (khu vực mất điện Cầu Trâu Trắng)	Công ty TNHH Xây dựng TSV Đồng Tháp di dời trụ điện 39/1A đến trụ 39/2A.	16/03/2026	8:15	16/03/2026	12:15	4.0	323		

445	Xóm Rẫy 4	- Một phần ấp Cầu Xây, Xóm Rẫy Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, đo điện trở tiếp địa thay hộp công tơ bề, chỉnh trụ nghiêng và phát quang lưới hạ áp trạm Xóm Rẫy 4	16/03/2026	8:16	16/03/2026	12:00	3.7	66	
446	475-10/7	Một phần khu vực ấp 1, ấp 3 xã Đốc Bình Kiều tỉnh Đồng Tháp. Các trạm biến áp chuyên dùng: Công ty Chơn Chính, Công ty Chơn Chính 1, Sấy lúa Chơn Chính, Sấy lúa Chơn Chính 2, Sấy lúa Mười Ánh	DNTN Quý Dương công tác Dựng mới trụ trung thế và thu hồi trụ cũ do vướng mặt bằng xe ra vào kho lúa Cty Chơn Chính Điện lực Tháp Mười công tác Nâng công suất trạm Nguyễn Văn Tiếp B5 từ 1P-37,5kVA lên thành 1P-50kVA; Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm ĐMTMN Viettel Đồng Tháp; Lắp bộ đà dùng, sứ treo và 03FCO tại NR trạm Bơm ĐBK	16/03/2026	8:17	16/03/2026	16:21	8.1	1271	Bảo trì lưới điện
447	47922-7	Một phần ấp Nhơn Hòa xã Bình Ninh	Tháo gỡ trạm 1x75kVA XTL bà Hồng	16/03/2026	8:24	16/03/2026	11:01	2.6	142	
448	HÒA THINH 7	Một phần ấp Hòa Hảo xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp Quay, băng keo mối hở	16/03/2026	8:25	16/03/2026	11:27	3.0	95	
449	KÊNH 12000 TÂN KIỀU 4	Một phần khu vực ấp Gò Tháp xã Đốc Bình Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kênh 12000 Tân Kiều 4	16/03/2026	8:30	16/03/2026	9:15	0.8	25	
450	THẠNH LỢI 180	Một phần khu vực ấp 1 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Cty Xuân Phát Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM22	16/03/2026	8:31	16/03/2026	13:14	4.7	29	SCL
451	Tân Phú B	Một phần ấp Tân Phú B, xã Tân Long (khu vực gần HTXNN Tân Bình 3)	Thí nghiệm CBM máy biến áp	16/03/2026	8:35	16/03/2026	9:26	0.9	67	
452	TBA 1P-75kVA Cầu Bắc Viện	Mất điện một phần xã Tân Thành (khu vực từ nhà bà Trang Thị Cảnh đến nhà ông Trần Văn Lợi Anh).	Tháo, lắp trạm Cầu Bắc Viện (Hoán chuyển trạm Cầu Bắc Viện 1P-75kVA và trạm TDC Tân Thành - Bắc Viện 1P-50kVA)	16/03/2026	8:40	16/03/2026	15:00	6.3	44	
453	TDC Tân Bình 1	Một phần ấp Tân Phú A, xã Tân Long (một phần khu vực tuyến dân cư Tân Bình)	Thí nghiệm CBM máy biến áp	16/03/2026	8:55	16/03/2026	10:22	1.5	139	
454	Nhà Văn Hóa LĐ 3P-400kVA	Khách hàng Nhà Văn Lao động công đoàn, đường Ngô Thời Nhậm, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ đến hạn kiểm định khách hàng Nhà Văn hóa lao động công đoàn	16/03/2026	9:05	16/03/2026	9:36	0.5	1	
455	B. Phú Xuân 3	Mất điện trạm bơm Phú Xuân 3	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm Phú Xuân 3	16/03/2026	9:19	16/03/2026	10:44	1.4	1	
456	TBA 1P-50kVA Cây Me 1	Toàn bộ khu vực Rạch Cây Me thuộc xã Tân Nhuận Đông	Hạ công suất trạm Cây Me 1 từ 1P-50kVA thành 1P-50kVA	16/03/2026	9:34	16/03/2026	11:30	1.9	30	SCTX
457	KINH GIỮA SỐ 3 (HƯỚNG ĐBK)	Một phần khu vực ấp Tân Kiều xã Đốc Bình Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Giữa số 3 (hướng ĐBK)	16/03/2026	9:49	16/03/2026	10:50	1.0	50	
458	B. Nam kênh Cả Góc	Mất điện trạm bơm Nam Kênh Cả Góc	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm Nam Kênh Cả Góc	16/03/2026	9:50	16/03/2026	10:32	0.7	1	
459	Ấp Tân Hội	Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Long (khu vực gần Lò sấy bà Lệ Thủy)	Thí nghiệm CBM máy biến áp	16/03/2026	10:06	16/03/2026	11:26	1.3	96	
460	TBA 1P-50kVA TDC Tân Thành - Bắc Viện	Mất điện một phần xã Tân Thành (khu vực từ nhà bà Nguyễn Thị Năm đến nhà bà Võ Thị Thu Hương).	Tháo, lắp trạm TDC Tân Thành - Bắc Viện (Hoán chuyển trạm Cầu Bắc Viện 1P-75kVA và trạm TDC Tân Thành - Bắc Viện 1P-50kVA).	16/03/2026	10:10	16/03/2026	12:15	2.1	145	
461	Cụm Dân Cư Đông Mỹ 3 X1P-100kVA	Một phần khu vực ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần CDC Đông Mỹ)	Điện lực Mỹ Thọ hoán chuyển MBA.	16/03/2026	10:35	16/03/2026	17:30	6.9	263	

462	1P-37,5kVA Tư Hương	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Hòa Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ bị hỏng, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Tư Hương	16/03/2026	10:40	16/03/2026	11:05	0.4	63	
463	Bom Lê Thanh Hải 1	Mất điện trạm Bom Lê Thanh Hải 1	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm Bom Lê Thanh Hải 1	16/03/2026	10:48	16/03/2026	11:24	0.6	1	
464	Lộ Mới	Một phần áp Tân Thạnh, xã Tân Long (khu vực Lộ Mới)	Thí nghiệm CBM máy biến áp	16/03/2026	10:50	16/03/2026	12:48	2.0	163	
465	NTTS Phan Văn Lớn	Mất điện trạm NTTS Phan Văn Lớn	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm NTTS Phan Văn Lớn	16/03/2026	10:51	16/03/2026	11:32	0.7	1	
466	HAI HẠT B1	Một phần khu vực áp 4 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Hai Hạt B1	16/03/2026	11:03	16/03/2026	11:23	0.3	52	
467	Kho HS Công An 3P-100kVA	Khách hàng Công An Tỉnh Đồng Tháp (kho hồ sơ), đường Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ đến hạn kiểm định khách hàng Công An Tỉnh Đồng Tháp	16/03/2026	11:10	16/03/2026	11:36	0.4	1	
468	KINH BA	Một phần khu vực áp 4 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Ba	16/03/2026	11:32	16/03/2026	11:53	0.4	28	
469	Bom Lê Thanh Hải 2	Mất điện trạm Bom Lê Thanh Hải 2	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm Bom Lê Thanh Hải 2	16/03/2026	11:32	16/03/2026	12:34	1.0	1	
470	NTTS Phạm Văn Mỹ	Mất điện trạm NTTS Phạm Văn Mỹ	Thay điện kế và TI định kỳ trạm NTTS Phạm Văn Mỹ	16/03/2026	11:40	16/03/2026	12:35	0.9	1	
471	3P- 320 kVA Ngân hàng BIDV T. 65/7/1	Khách hàng Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam-Chi nhánh Đồng Tháp, đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ đến hạn kiểm định khách hàng Ngân hàng TMCP ĐT&PT VN-CNĐT	16/03/2026	12:06	16/03/2026	12:40	0.6	1	
472	TAM BÌNH-51	Một phần áp Bình Thuận, Bình Chánh Tây, Bình Hòa A xã Ngũ Hiệp	Tháo chì cá, kẹp Quay, băng keo mối hở	16/03/2026	13:05	16/03/2026	13:55	0.8	150	
473	HTX NN Tân Long 12	Khách hàng Bom HTXNN Tân Long 10, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM máy biến áp, LA, FCO, thay đà composite	16/03/2026	13:27	16/03/2026	15:40	2.2	1	
474	TBA 1P-25kVA Rạch Bà Tô	Toàn bộ khu vực từ UB xã Hòa Tân cũ đến cuối rạch Bà Tô thuộc xã Tân Nhuận Đông	ĐL Nha Môn thay MBA	16/03/2026	13:45	16/03/2026	16:10	2.4	57	
475	Mỹ Hưng Hoà - 1P-75kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ hoán chuyển MBA	16/03/2026	13:54	16/03/2026	15:16	1.4	139	
476	Mỹ Long 7 - 1P-75kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hiệp	Điện lực Mỹ Thọ hoán chuyển MBA.	16/03/2026	13:57	16/03/2026	15:13	1.3	125	
477	2x1P-25kVA Cầu Kênh 4	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Thành Tấn, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ bị hỏng, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cầu Kênh Tư	16/03/2026	13:59	16/03/2026	15:00	1.0	43	
478	Cafe V888 3x1P-75kVA	Khách hàng Nguyễn Ái Minh (cà phê V888), đường Nguyễn Thái Học, khóm Thuận Phú, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ đến hạn kiểm định khách hàng Nguyễn Ái Minh	16/03/2026	14:05	16/03/2026	14:42	0.6	1	
479	BƠM BỒ TÂY KÊNH PHÚ ĐỨC (THT SỐ 1 PHÚ XUÂN)	Mất điện trạm Bom THT Số 1 Phú Xuân	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm Bom THT Số 1 Phú Xuân	16/03/2026	14:12	16/03/2026	14:58	0.8	2	
480	Tư Sơn	Khách hàng Bom Tư Sơn, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM máy biến áp, khắc phục tiếp địa mất đứt	16/03/2026	14:20	16/03/2026	16:33	2.2	1	
481	47962-7	Áp Bình Hưng Hạ, Bình Hưng Thượng xã Bình Ninh	Thay dây trần thành dây bọc và NCS trạm từ 1x100kVA thành 2x100kVA Cty Vương Gia Bảo	16/03/2026	14:20	16/03/2026	17:05	2.8	492	

482	KINH NGÀN SỐ 3	Một phần khu vực áp Mỹ Tân xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Ngàn số 3	16/03/2026	14:32	16/03/2026	14:56	0.4	68	
483	Bom HTX Số 4B A	Mất điện trạm bơm HTX số 4B	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm HTX Số 4B	16/03/2026	15:10	16/03/2026	15:56	0.8	1	
484	TT Giám Định Chất Lượng Xây Dựng 3x1P-25kVA T.4/1	Khách hàng Trung Tâm giám định chất lượng xây dựng, đường Phù Đồng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ đến hạn kiểm định khách hàng Trung tâm giám định chất lượng xây dựng	16/03/2026	15:11	16/03/2026	15:45	0.6	1	
485	3P-250kVA Cầu Thông Lưu	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân An, áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ bị hỏng, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cầu Thông Lưu	16/03/2026	15:38	16/03/2026	16:20	0.7	42	
486	Ba Sao 6 - 1P-75kVA	Một phần khu vực áp 3, xã Ba Sao	Điện lực Mỹ Thọ hoán chuyển MBA.	16/03/2026	16:23	16/03/2026	17:25	1.0	140	
487	NUOC DA MY THO	Một phần đường Áp Bắc, phường Trung An	Đầu nối lưới hạ áp sang tải, thu hồi dây (Công trình ngầm Hóa đường Áp Bắc) + Hoán chuyển MBA	17/03/2026	7:00	17/03/2026	14:39	7.7	148	
488	47576-7	Một phần áp Bình Hòa xã Chợ Gạo	Điều hòa CS trạm TH Long Bình Điền	17/03/2026	7:00	17/03/2026	15:45	8.8	98	
489	47925-7	Một phần áp Bình Hòa xã Chợ Gạo	Điều hòa CS trạm TH Long Bình Điền	17/03/2026	7:00	17/03/2026	15:38	8.6	2	
490	HOANG HOA THAM 4	Một phần đường Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Phong, Mỹ Tho	Hoán chuyển MBA trạm Nước Đá Mỹ Tho + Hoàng Hoa Thám 4	17/03/2026	7:20	17/03/2026	14:05	6.8	99	
491	47108-7 (1)	Một phần Khu phố 4 – phường Bình Xuân.	- CBM: FCO, LA, MBA trạm Tàu Chìm và Tàu Chìm 1. - Bảo trì các trạm: Tàu Chìm và Tàu Chìm 1.	17/03/2026	7:45	17/03/2026	11:39	3.9	169	
492	NR 475-10/2 TÂN MỸ PHÚ LỢI	Một phần áp 3 và áp 4, xã Tân Thạnh (khu vực từ cầu Cái Tre đến trạm bơm Ông Tích và khu vực kênh Thống Nhất)	Cty TNHH XLD Xuân Phát sửa chữa nâng cấp lưới điện (Thay dây: 3xACX50/8 thành 3xACXH50/8, Thay sứ, Tiếp địa đà sắt)	17/03/2026	8:03	17/03/2026	19:01	11.0	1397	
493	NR Minh Huy Auto (3FCO)	Khách hàng sử dụng điện Hộ Kinh Doanh Minh Huy Auto (Trần Minh Huy), áp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ 3 pha đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Minh Huy Auto	17/03/2026	8:10	17/03/2026	9:02	0.9	1	
494	480Tho/9/1 TBA 1P-25kVA Trung tâm Chính trị	Mất điện 02 khách hàng Trung Tâm Chính Trị Xã Tân Hồng.	Tháo gỡ thu hồi trạm Trung tâm Chính Trị 1P-25kVA).	17/03/2026	8:10	17/03/2026	9:10	1.0	2	
495	TBA 1P-50kVA An Phú Thuận 1	Toàn bộ khu vực từ Cầu Xèo Củi đến Cầu An Thạnh thuộc xã Phú Hựu	Cty Bách Khoa thay dây thu hồi trụ	17/03/2026	8:12	17/03/2026	16:57	8.8	141	SCTX
496	TRẦN HIẾN PHONG 3P-100kVA	Khách hàng Tô Thành Phát (Trần Hiến Phong), Quốc lộ 30, phường Mỹ Ngãi	Thay công tơ đến hạn kiểm định khách hàng Tô Thành Phát	17/03/2026	8:12	17/03/2026	8:55	0.7	1	
497	XN Nước đá	Một phần áp: Long Thạnh, Ngãi Thuận xã Châu Thành	Di dời trụ hạ áp ra ranh đất KH theo đề nghị của UB xã	17/03/2026	8:14	17/03/2026	10:08	1.9	277	
498	TBA 1P-37.5kVA Cầu Xèo Củi	Toàn bộ khu vực từ cầu Sáu Vĩ đến Cầu Xèo Củi thuộc xã Phú Hựu	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	17/03/2026	8:17	17/03/2026	16:50	8.6	49	SCTX
499	TBA 1P-50kVA Xã Khánh 2	Toàn bộ khu vực cuối rạch Xã Khánh thuộc xã Tân Phú Trung	Kiểm định định kỳ MBA 2x1P-25kVA trạm Xã Khánh 2	17/03/2026	8:19	17/03/2026	9:05	0.8	92	
500	PĐ 476-10CL (PĐ Chợ Nhị Mỹ)	Một phần khu vực áp 1P, áp 2P, áp 4P, áp 5P xã Ba Sao, một phần khu vực khóm Thanh Tiên, Phường Mỹ Trà	Đội QLD Mỹ Thọ vệ sinh lưới điện	17/03/2026	8:20	17/03/2026	17:46	9.4	2621	
501	Cửa Hàng VT-NN Tam Nông trụ 47/1	Mất điện trạm Cửa Hàng VT-NN Tam Nông	Thay điện kế và TI định kỳ trạm Cửa Hàng VT-NN Tam Nông	17/03/2026	8:20	17/03/2026	8:49	0.5	1	

502	SL TRẦN VĂN TÁM	tại trạm Sấy lúa Trần Văn Tám	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P trực tiếp tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Sấy lúa Trần Văn Tám	17/03/2026	8:22	17/03/2026	8:58	0.6	1	
503	TBA 1P-50kVA Bờ bắc Cầu Xẻo Cùi	Toàn bộ khu vực từ Cầu Xẻo Cùi đến cuối Rạch Xẻo Cùi thuộc xã Phú Hựu	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt góc trụ thu hồi	17/03/2026	8:22	17/03/2026	16:55	8.6	55	SCTX
504	CẦU HUYỆN ỦY	Một phần khu vực áp Mỹ An 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Cầu Huyện Ủy	17/03/2026	8:25	17/03/2026	8:57	0.5	30	
505	TRANG VĂN TẠI	Một phần khu vực áp Mỹ Hòa 2 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Nâng công suất trạm Trang Văn Tại từ 1P-50kVA lên thành 1P-100kVA	17/03/2026	8:25	17/03/2026	12:55	4.5	93	
506	472-SD/80/1-03 FCO NR KDC P3	Một phần đường Lê Văn Liêm, khu dân cư Phường 3, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc dựng trụ làm chằng cách khoảng, thay TI + điện kế trạm KDC phường 3	17/03/2026	8:29	17/03/2026	12:20	3.9	433	
507	TBA 1P-25kVA Vàm Kênh Huyện Hàm	Toàn bộ khu vực từ Cầu ngang Kênh huyện Hàm đến Vàm kênh Huyện Hàm thuộc xã Tân Phú Trung	Kiểm định định kỳ MBA 1P-25kVA trạm Vàm Kênh Huyện Hàm	17/03/2026	9:00	17/03/2026	9:23	0.4	46	
508	47285-7	Một phần áp Bình Thọ Trung xã An Thạnh Thủy	Điều hòa CS trạm TH Bình Thọ Trung 1	17/03/2026	9:00	17/03/2026	11:35	2.6	299	
509	B. Kinh Sáu Đạt 2 A	Mất điện trạm bơm Kinh Sáu Đạt 2	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm Kinh Sáu Đạt 2	17/03/2026	9:05	17/03/2026	10:12	1.1	1	
510	CẦU CẢ BẮC	Một phần khu vực áp Mỹ Đông 4 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Cầu Cả Bắc	17/03/2026	9:12	17/03/2026	9:39	0.5	36	
511	XX Phúc Vẹn 3P-560kVA	Khách hàng Hồ Thị Hoàng Vẹn, Quốc lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ đến hạn kiểm định khách hàng Hồ Thị Hoàng Vẹn (NMXX Phúc Vẹn)	17/03/2026	9:15	17/03/2026	9:43	0.5	1	
512	Ông Bá -3x 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Bình Mỹ A, xã Mỹ Hiệp	Hoán chuyển hạ công suất TBA Ông Bá từ 3x1P-50kVA thành 3x1P-25kVA	17/03/2026	9:17	17/03/2026	15:29	6.2	38	
513	1P-100KVA KINH NHÌ ĐBK	Một phần khu vực áp 2 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Giảm công suất trạm Kinh Nhì ĐBK từ 1P-100kVA xuống thành 1P-50kVA	17/03/2026	9:25	17/03/2026	10:55	1.5	27	
514	XUỐNG TÔN BUI VĂN DUẤN	tại trạm Bùi Văn Duẩn	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P trực tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Bùi Văn Duẩn	17/03/2026	9:27	17/03/2026	10:08	0.7	1	
515	TBA 1P-25kVA Kênh Huyện Hàm 2	Toàn bộ khu vực cuối ngọn kênh Huyện Hàm thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA 1P-25kVA trạm Kênh Huyện Hàm 2	17/03/2026	9:30	17/03/2026	9:48	0.3	23	
516	KÊNH BÂY THUỐC LÁNG BIÊN 4	Một phần khu vực áp Láng Biên 3 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Bảy Thuốc Láng Biên 4	17/03/2026	9:55	17/03/2026	10:30	0.6	23	
517	Cty Vinfast (TQT) 3P-250 kVA T.25/2	Khách hàng Công ty TNHH KDTM &DV Vinfast, Quốc lộ 30, phường Mỹ Ngãi	Thay công tơ, TI đến hạn kiểm định khách hàng Công ty TNHH KDTM &DV Vinfast	17/03/2026	10:06	17/03/2026	10:46	0.7	1	
518	NR LS Kim Thành	Khách hàng sử dụng điện Lò Sấy Kim Thành 2, ấp Định Thành, xã Phong Hòa	Thay công tơ 3 pha đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Lò Sấy Kim Thành 2	17/03/2026	10:12	17/03/2026	11:20	1.1	1	
519	Cơ Sở Sản Xuất Lúa Giống Vương Hùng	Mất điện trạm CS lúa giống Dương Hùng	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm CS lúa giống Dương Hùng	17/03/2026	10:22	17/03/2026	11:18	0.9	1	
520	BƠM MỸ AN 1	tại trạm bơm Mỹ An 1	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm bơm Mỹ An 1	17/03/2026	10:55	17/03/2026	11:15	0.3	1	
521	TBA 1P-25kVA TDC Bờ đông Kinh Tân Thành	Mất điện một phần xã An Phước	Ghép MBA trạm TDC Bờ Đông kinh Tân Thành	17/03/2026	11:08	17/03/2026	12:15	1.1	40	

522	MỸ TÂY 1B	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Mỹ Tây 1B	17/03/2026	11:08	17/03/2026	11:31	0.4	51	
523	Tổng Kho Xăng Dầu 3P-400kVA T.26/1	Khách hàng Công ty cổ phần khí hóa lỏng Đồng Tháp, Quốc lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ đến hạn kiểm định khách hàng Công ty cổ phần khí hóa lỏng Đồng Tháp	17/03/2026	11:18	17/03/2026	11:50	0.5	2	
524	BƠM TÂN KIỆU 5	tại trạm bơm Tân Kiều 5	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm bơm Tân Kiều 5	17/03/2026	11:31	17/03/2026	12:09	0.6	1	
525	47255-7	Một phần áp Bình Ninh, Bình Quới xã An Thạnh Thủy	Điều hòa CS trạm Cầu Cống 2	17/03/2026	11:36	17/03/2026	12:00	0.4	636	
526	MỸ TÂY 4	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Mỹ Tây 4	17/03/2026	11:37	17/03/2026	11:51	0.2	17	
527	47105-7 (1)	Một phần Khu phố 5 – phường Bình Xuân.	CBM: FCO, LA, MBA trạm Xóm Lá. Bảo trì các trạm: Xóm Lá.	17/03/2026	11:42	17/03/2026	12:40	1.0	193	
528	47139-7 (1)	Một phần Khu phố 6 – phường Bình Xuân.	- CBM: FCO, LA, MBA trạm Rạch Bàng và Rạch Bàng 3 - Bảo trì các trạm: Rạch Bàng và Rạch Bàng 3.	17/03/2026	12:43	17/03/2026	15:38	2.9	280	
529	BƠM LÁNG BIỂN 3	tại trạm bơm Láng Biển 3	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm bơm Láng Biển 3	17/03/2026	13:11	17/03/2026	13:34	0.4	1	
530	NR Thái Đình Quế (3FCO)	Khách hàng sử dụng điện Thái Đình Quế, áp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ 3 pha đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Thái Đình Quế	17/03/2026	13:25	17/03/2026	14:20	0.9	1	
531	TBA 1P-37.5kVA Tầm Vu A-1	Toàn bộ khu vực phía tiểu lộ từ Cây Xăng Tân Phú đến Cầu Ngang Tầm Vu A thuộc xã Tân Phú Trung	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Tầm Vu A1	17/03/2026	13:30	17/03/2026	14:05	0.6	123	SCTX
532	TBA TRUNG ĐOÀN 9 SU 330 3P-160kVA T.37/6	Khách hàng Trung đoàn BB9, Quốc lộ 30, phường Mỹ Ngãi	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Trung đoàn BB9	17/03/2026	13:34	17/03/2026	14:28	0.9	1	
533	BƠM BỜ TÂY KÊNH MƯỜI TÀI	Mất điện trạm bơm Tây Kênh Mười Tài	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm Tây Kênh Mười Tài	17/03/2026	13:48	17/03/2026	14:37	0.8	1	
534	NLMT AN KHANG LỢI SỐ 1	tại trạm NLMT An Khang Lợi 1	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm NLMT An Khang Lợi 1	17/03/2026	13:59	17/03/2026	14:31	0.5	1	
535	TBA 1P-25kVA Cầu Tầm Vu	Toàn bộ khu vực từ Cây Xăng Tân Phú đến Ngã ba Cầu Vĩ thuộc xã Tân Phú Trung	Kiểm định định kỳ MBA 1P-25kVA trạm Cầu Tầm Vu	17/03/2026	14:35	17/03/2026	15:05	0.5	41	SCTX
536	474AH/101 Bà Phú 3x1P-50kVA	Một phần đường Quốc lộ 80, xã Tân Dương.	Thay MBA trạm Bà Phú bị chảy dầu	17/03/2026	14:35	17/03/2026	15:55	1.3	72	
537	XX NGUYỄN TIẾN ĐƯỢC	tại trạm XX Nguyễn Tiến Được	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm XX Nguyễn Tiến Được	17/03/2026	14:38	17/03/2026	15:18	0.7	1	
538	Phường 11-3 3P-250kVA	Khách hàng Trung đoàn 320, Quốc lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Trung đoàn 320	17/03/2026	15:05	17/03/2026	16:41	1.6	26	
539	TBA 1P-25kVA Vượt kênh Cầu Vỹ	Toàn bộ khu vực từ Ngã ba Cầu Vĩ đến cuối ngọn Cầu Vỹ thuộc xã Tân Phú Trung	Kiểm định định kỳ MBA 1P-25kVA trạm Vượt Kênh Cầu Vỹ	17/03/2026	15:10	17/03/2026	15:50	0.7	64	SCTX
540	CD_3x1P-15kVA Tole Thép Đại Phát	Khách hàng sử dụng điện Cơ sở Tole thép Đại Phát, áp Hòa Tân, xã Phong Hòa	Thay công tơ 3 pha đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Tole thép Đại Phát	17/03/2026	15:10	17/03/2026	16:07	1.0	1	

541	47355-7	Một phần đường Trần Thị Thơm, phường Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện. Thay thùng Tole trạm, thùng đk + nâng cao lưới hạ áp, phát quang	18/03/2026	7:15	18/03/2026	16:25	9.2	638	
542	UBND Phường 10	Một phần đường Nguyễn Tử Vân, phường Trung An	Đầu nối lưới hạ áp sang tải, thu hồi dây	18/03/2026	7:20	18/03/2026	11:45	4.4	37	
543	476-11/3T KÊNH ÔNG HAI	Một phần khu vực áp Mỹ Đông 5 và áp Láng Biển 4 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	DNTN Quý Dương công tác Nâng cấp đường dây trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV (từ trụ 174T/40 đến 174T/50; từ trụ 174T/50 đến 174T/50/3), XDM đường dây trung thế từ trụ (174T/50/3 đến 174T/50/3/6) và lắp mới TBA 3P-1000kVA Nông sản Lợi Phát	18/03/2026	7:39	18/03/2026	18:50	11.2	755	
544	1P-50kVA Ngã Cái 2	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Ngã Cái)	Lắp coi đầu trụ, thay dây hạ thế TBA Ngã Cái 2, Ngã Cái 3	18/03/2026	7:50	18/03/2026	16:02	8.2	48	
545	KINH GIỮA THANH MỸ SỐ 2A	Một phần khu vực áp Mỹ Thạnh xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kênh Giữa Thanh Mỹ số 2A	18/03/2026	7:57	18/03/2026	8:15	0.3	37	
546	KÊNH NHIÊM	Một phần áp Kinh Nhiêm xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp	Đi Tân Phú Đông tháp sắt nâng cao đường dây hạ áp	18/03/2026	8:00	18/03/2026	10:35	2.6	150	
547	TBA 1P-50kVA Cầu Cây Chôm	Từ Cầu Cây Chôm đến Cầu Phú Thạnh thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay dây hạ thế và thay hộp điện kế	18/03/2026	8:00	18/03/2026	15:31	7.5	48	
548	TBA 1P-25kVA Rạch Cây Chôm	Toàn bộ khu vực từ Cầu Cây Chôm đến Nhà Máy Bấy Trọng thuộc xã Phú Long	Thay dây hạ thế và thay hộp điện kế	18/03/2026	8:03	18/03/2026	15:36	7.6	60	
549	1P-50kVA VP Áp Bình Hòa	Khu vực Văn phòng áp Bình Hòa xã Lấp Vò.	Cty Minh Sang khắc phục tồn tại trạm VP Áp Bình Hòa tuyến 472-TH.	18/03/2026	8:05	18/03/2026	9:56	1.9	44	
550	GIẾNG NƯỚC KHU 4 22P/4	Một phần khu phố 1A đường Võ Thanh Tâm, ông Hiệu Phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp Quay, băng keo mối hở	18/03/2026	8:05	18/03/2026	16:57	8.9	364	
551	2x1P-50kVA Thới Mỹ 3	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Thới Mỹ 1, áp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay công tơ, TI đến hạn TBA 2xP-50kVA Thới Mỹ 3	18/03/2026	8:07	18/03/2026	10:20	2.2	95	
552	1P-50kVA Ngã Cái 3	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Ngã Cái)	Lắp coi đầu trụ, thay dây hạ thế TBA Ngã Cái 2, Ngã Cái 3	18/03/2026	8:09	18/03/2026	16:15	8.1	78	
553	TBA 3x1P-37.5kVA CDC Phú Long	Toàn bộ khu vực KDC Phú Long thuộc xã Tân Phú Trung.	Cty Bách Khoa thay dây hạ thế	18/03/2026	8:09	18/03/2026	15:29	7.3	140	
554	1P-50kVA Mương Ông Tụng	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Thới Mỹ 1, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Mương Ông Tụng)	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay công tơ, TI đến hạn TBA Mương Ông Tụng	18/03/2026	8:12	18/03/2026	10:27	2.3	51	
555	Áp Mới 4	- Một phần áp Tân Phước 1, Tân Phước 3 Xã Tân Đông; Áp 3 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, đo điện trở tiếp địa thay hộp công tơ bề, chỉnh trụ nghiêng và phát quang lưới hạ áp trạm Áp Mới 4	18/03/2026	8:20	18/03/2026	11:58	3.6	107	
556	Trụ 226/3 (NR 473-13/2 HN)	Mất điện một phần xã An Phước (khu vực từ vòng xoay An Phước đến Cầu Kênh Ranh và toàn bộ TDC K12).	Điện lực Tân Hồng công tác Lắp đà coi nâng cao lưới điện từ trụ 226/12/20 đến trụ 226/12/22 NR 473-13/2/1.HN tuyến 473-HN.	18/03/2026	8:22	18/03/2026	15:07	6.8	606	
557	KÊNH NHẤT KÊNH NHÌ THANH MỸ	Một phần khu vực áp Lợi An xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kênh Nhất Kênh Nhì Thanh Mỹ	18/03/2026	8:25	18/03/2026	8:45	0.3	29	

558	NR 473-10/6-2/2/1.NM	Khu vực từ cầu Rạch Bà Đình đến cuối ngọn Rạch Bà Đình thuộc xã Phú Hựu	Thay MBA	18/03/2026	8:26	18/03/2026	9:36	1.2	252	
559	BƠM TÂY KÊNH BA MỸ ĐIỆN SỐ 2	tại trạm bơm Tây Kênh 3 Mỹ Điện 2	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp và 03TU trung thế đến hạn kiểm định tại trạm bơm Tây Kênh 3 Mỹ Điện 2	18/03/2026	8:30	18/03/2026	10:00	1.5	1	
560	NMNM Đông Bình 3P-320kVA	Khách hàng Dowasen - Chi Nhánh Cấp Nước Đông Bắc Sông Tiền (NMNM Đông Bình), đường Cả Tắc, khóm Đông Bình, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Dowasen - Chi Nhánh Cấp Nước Đông Bắc Sông Tiền	18/03/2026	8:30	18/03/2026	11:30	3.0	1	SCTX
561	Trường TH Bình Hàng Trung 2 - 1P-75kVA	Một phần khu vực áp 2, xã Bình Hàng Trung	Công ty TNHH Quang Nhựt di dời trụ điện số 217/70/2A	18/03/2026	8:30	18/03/2026	14:49	6.3	85	
562	THẠNH LỢI 164	Một phần khu vực áp 1 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Cty Xuân Phát Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino	18/03/2026	8:40	18/03/2026	15:32	6.9	70	SCL
563	Cầu 4 Miếng - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 2, xã Bình Hàng Trung	Công ty TNHH Quang Nhựt di dời trụ điện số 217/70/2A	18/03/2026	8:40	18/03/2026	14:41	6.0	78	
564	Bảy Thước 4 - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ	Xử lý sửa trụ nghiêng (diễn tập Phòng thủ dân sự năm 2026 cấp Điện lực)	18/03/2026	8:45	18/03/2026	10:48	2.1	33	
565	Thanh An 3	Một phần áp Thanh An xã An Thạnh Thủy	Điều hòa CS trạm Thanh An 3	18/03/2026	8:45	18/03/2026	9:20	0.6	108	
566	B.Phú Thọ 4	Mất điện trạm bơm Phú Thọ 4	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm Phú Thọ 4	18/03/2026	8:46	18/03/2026	9:56	1.2	1	
567	Áp Tân Thạnh A	Một phần áp Tân Thạnh, xã Tân Long (một phần khu vực muong Tư Phú)	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	18/03/2026	8:51	18/03/2026	9:28	0.6	36	
568	KÊNH CÀ DĂM THANH MỸ SỐ 3A	Một phần khu vực áp Mỹ Thạnh xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Cà Dăm Thanh Mỹ số 3A	18/03/2026	8:56	18/03/2026	9:17	0.4	21	
569	B. Cao Thị Hai	Mất điện trạm bơm Cao Thị Hai	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm Cao Thị Hai	18/03/2026	9:00	18/03/2026	10:05	1.1	1	
570	475-13/4	Khách hàng Nhà máy nước Tân Hưng, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Đấu nối Nhánh rẽ trung thế 3P -22kV và TBA 3P-250kVA TCN Tân Hưng	18/03/2026	9:24	18/03/2026	15:52	6.5	1	
571	Chợ Cũ - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 2, xã Bình Hàng Trung (mất điện khu vực Chợ Cũ Bình Hàng Trung)	Công ty TNHH Quang Nhựt Thay hộp 4ĐK composite, lắp tiếp địa lắp lại	18/03/2026	9:28	18/03/2026	15:05	5.6	54	
572	Cồn Cát 2	Một phần áp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực Cồn Cát xã Tân Huệ cũ)	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	18/03/2026	9:46	18/03/2026	10:17	0.5	142	
573	NGÃ TƯ KINH NĂM SỐ 1	Một phần khu vực áp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Ngã Tư Kinh Năm số 1	18/03/2026	9:53	18/03/2026	10:13	0.3	60	
574	B. THT Đê Bao Số 7 A	Mất điện trạm bơm THT Đê Bao Số 7	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm THT Đê Bao Số 7	18/03/2026	10:14	18/03/2026	11:19	1.1	1	
575	Bơm Huỳnh Văn Keo	Mất điện trạm bơm Huỳnh Văn Keo	Thay điện kế và TI định kỳ trạm bơm Huỳnh Văn Keo	18/03/2026	10:15	18/03/2026	10:59	0.7	1	
576	CẦU TƯ THƠM	Một phần khu vực áp Hưng Lợi xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Cầu Tư Thơm	18/03/2026	10:23	18/03/2026	10:45	0.4	71	
577	BƠM ĐÔNG KÊNH BA	tại trạm bơm Đông Kênh Ba	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm bơm Đông Kênh Ba	18/03/2026	10:25	18/03/2026	11:01	0.6	1	
578	1P-50kVA Á Rặt	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Á Rặt)	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay công tơ, TI đến hạn TBA 1P-50kVA Á Rặt	18/03/2026	10:30	18/03/2026	11:07	0.6	104	

579	3x50kVA- Phong Mỹ 1	Một phần khu vực áp 1, xã Phong Mỹ	Hoán chuyển hạ công suất TBA Phong Mỹ 1 từ 3x1P-50kVA thành 3x1P-37,5kVA	18/03/2026	10:38	18/03/2026	15:53	5.3	75	
580	1P-37.5 Cầu Xẻo Đào - HẠĐ	Khu vực Công Xẻo Đào xã Mỹ An Hưng.	Cty Minh Sang khắc phục tồn tại trạm Công Xẻo Đào tuyến 480-TH.	18/03/2026	11:04	18/03/2026	11:42	0.6	43	
581	MỸ THẠNH SỐ 1	Một phần khu vực áp Mỹ Thạnh xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Mỹ Thạnh số 1	18/03/2026	11:06	18/03/2026	11:31	0.4	47	
582	Trạm Bơm Trần Văn Trung 1A	Mất điện trạm bơm Trần Văn Trung	Thay điện kế và TI định kỳ trạm bơm Trần Văn Trung	18/03/2026	11:19	18/03/2026	12:08	0.8	1	
583	B. Kênh An Long 1	Mất điện trạm bơm An Long 1	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm An Long 1	18/03/2026	11:34	18/03/2026	12:44	1.2	1	
584	Lò Gạch A	Một phần áp Tân Phú, xã Tân Long (khu vực gần trạm bơm kênh Tư Tạo)	Thay điện kế hỏng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	18/03/2026	13:01	18/03/2026	13:27	0.4	75	
585	1P-50kVA Mương Út Lắc	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Mỹ, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay công tơ, TI đến hạn TBA 1P-50kVA Mương Út Lắc	18/03/2026	13:07	18/03/2026	14:20	1.2	41	
586	1P-25kVA Kinh Mới - Tân Mỹ	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Mỹ, ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-25kVA Kinh Mới Tân Mỹ	18/03/2026	13:35	18/03/2026	15:08	1.6	43	
587	B. Huỳnh Văn Tiêu 2	Mất điện trạm bơm Ông Tiêu 2	Thay điện kế và TI định kỳ trạm bơm Ông Tiêu 2	18/03/2026	13:35	18/03/2026	14:45	1.2	1	
588	TBA 1P-37.5kVA Cầu Mương Dầu	Toàn bộ khu vực từ Cầu Mương Dầu đến cuối Ngọn Mương Dầu thuộc xã Phú Hựu	Thay MBA 1P-37,5kVA trạm Cầu Mương Dầu kiểm định không đạt	18/03/2026	13:50	18/03/2026	14:20	0.5	66	
589	CU Bằng Lăng 3P-630kVA	Một phần đường Số 3, Trương Hán Siêu, Trần Quang Diệu, tổ 19, tổ 45, khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Xô Số Kiến Thiết Đồng Tháp	18/03/2026	13:50	18/03/2026	15:21	1.5	49	SCTX
590	Rạch Mã Trường - Tân Hòa 2	Một phần áp Tân Dinh, xã Tân Long (khu vực Rạch Mã Trường xã Tân Hòa cũ)	Thay điện kế hỏng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	18/03/2026	14:06	18/03/2026	14:35	0.5	72	
591	B. Kênh An Long 2	Mất điện trạm bơm An Long 2	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm An Long 2	18/03/2026	14:15	18/03/2026	15:11	0.9	1	
592	FCO 471SĐ/60	Trạm CTY Du Lịch	CTY Hồng Tuyết thí nghiệm thiết bị và TBA theo PCT: 29/2026/ĐT-ĐLSĐ	18/03/2026	14:20	18/03/2026	17:05	2.8	1	
593	1P-50kVA Công Rạch Cười	Khu vực Công Rạch Cười xã Mỹ An Hưng.	Cty Minh Sang khắc phục tồn tại trạm Công Rạch Cười tuyến 480-TH.	18/03/2026	14:34	18/03/2026	15:20	0.8	61	
594	1P-50kVA Mương Chín Ngàn 2	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Hòa Định, ấp Tân Mỹ, xã Phong Hòa	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay TI đến hạn TBA 1P-50kVA Mương Chín Ngàn	18/03/2026	14:36	18/03/2026	15:38	1.0	51	
595	NR 478-10/1/1 Tân Thuận Tây 7 T.17/1	Một phần đường Nguyễn Hữu Kiến, Lê Thị Thôi, từ tổ 9 đến tổ 12, khóm Tân Hùng, phường Cao Lãnh	Di dời chằng trung thế vương nhà dân	18/03/2026	15:00	18/03/2026	16:09	1.2	180	
596	Nhà Nghỉ Ruby 3x1P-50kVA	Khách hàng Đỗ Thị Huệ (khách sạn Ru By), đường Hàm Nghi, khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Đỗ Thị Huệ (Khách Sạn Ruby)	18/03/2026	15:35	18/03/2026	16:35	1.0	1	
597	C328	Một phần xã Tân Thuận Bình	ĐLCG lắp HTĐĐ ranh giới ĐLCG và ĐLVB	19/03/2026	7:27	19/03/2026	14:03	6.6	1516	
598	MỸ THẠNH 1	Một phần Khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong	Bảo trì, nâng cao lưới hạ áp + thùng đk, đóng tăng cường tiếp đất lập lại	19/03/2026	7:30	19/03/2026	10:19	2.8	101	

599	TT Điều Dưỡng người có công 3P-250 kVA	Khách hàng Trung Tâm Điều Dưỡng Người Có Công Tỉnh Đồng Tháp, đường Lê Văn Giáo, phường Cao Lãnh	Thay TI, TU đến hạn kiểm định khách hàng Trung Tâm Điều Dưỡng Người Có Công Tỉnh Đồng Tháp	19/03/2026	8:04	19/03/2026	11:25	3.4	1	
600	476-12/11 BƠM MỸ QUÝ 2	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp. Trạm biến áp chuyên dùng khách hàng: Công ty Thành Nông	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp và 03TU trung thế đến hạn kiểm định tại trạm bơm Mỹ Quý 2	19/03/2026	8:05	19/03/2026	12:40	4.6	290	
601	1P-37.5kVA Cống Mương Bọng	Một phần khu vực cống Mương Bọng thuộc xã Mỹ An Hưng	Thay dây hạ thế trạm Cống Mương Bọng từ trụ 170A đến trụ 170A/2 PD 480-13TH Mương Trường Học tuyến 480TH	19/03/2026	8:06	19/03/2026	16:07	8.0	73	
602	KHU 6 BA DỪA	Một phần khu phố 1B, 2B, 3B đường 30/4 phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp Quay, băng keo môi hở	19/03/2026	8:07	19/03/2026	15:14	7.1	342	
603	1P-25kVA Cầu Điện Tây	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Định Phong, áp Tân Thuận, áp Tân Hưng, xã Phong Hòa	Di dời trụ BTLT 7,5m thuộc lưới hạ thế TBA Cầu Điện Tây tại trụ 80/35/7 ra ranh đất cách vị trí hiện hữu 3 mét hướng về trụ 80/35/8 tuyến 478-SH	19/03/2026	8:13	19/03/2026	9:13	1.0	45	
604	Bình Nhất 1A - 1P-75kVA	Một phần khu vực khóm Bình Nhất, Phường Mỹ Trà	Công ty TNHH Bách Khoa Sang dây hạ thế, NR khách hàng và cắt gốc thu hồi trụ	19/03/2026	8:26	19/03/2026	11:47	3.4	89	
605	1P-50kVA Hội An Đông 6	Một khu vực cầu Mương Chùa xã Mỹ An Hưng	Thay dây hạ thế trạm Hội An Đông 6 từ trụ 165 đến trụ 165/10 PD 480-13TH Mương Trường Học tuyến 480TH	19/03/2026	8:28	19/03/2026	16:15	7.8	137	
606	TBA 1P-37.5kVA Chợ Kinh Mới	Toàn bộ khu vực từ Cầu Mương Dâu đến Cầu Kinh Mới thuộc xã Phú Hựu	Thay MBA 1P-50kVA trạm Chợ Kinh Mới kiểm định không đạt	19/03/2026	8:33	19/03/2026	9:56	1.4	83	
607	TDC 2B Nổi Dài 2	Một phần áp Tân Đông A, xã Thanh Bình (khu vực TDC 2B gần cầu Mương Lớn)	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	19/03/2026	8:33	19/03/2026	9:00	0.5	103	
608	Voi Lửa B	Một phần áp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực Voi lửa gần lò sấy Ông Kha)	Khắc phục hạ thế chạm máy nhà	19/03/2026	8:40	19/03/2026	9:32	0.9	107	
609	4785-7 (1)	Một phần Khu phố Hòa Thân – phường Sơn Qui.	- CBM: FCO, LA, MBA trạm Cầu Bình Đông 2 và Hòa Thân 4. - Bảo trì các trạm Cầu Bình Đông 2 và Hòa Thân 4.	19/03/2026	8:41	19/03/2026	11:17	2.6	262	
610	KINH CÔNG SỰ 2	Một phần khu vực áp 2 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Công sự 2	19/03/2026	8:43	19/03/2026	9:30	0.8	100	
611	B. Long An 3	Mất điện trạm bơm Long An 3	Thay điện kế và TI định kỳ trạm bơm Long An 3	19/03/2026	8:49	19/03/2026	9:28	0.7	1	
612	Trạm Cơ Khí Lê Thống	Mất điện trạm Cơ Khí Lê Thống	Thay điện kế và TI định kỳ trạm Cơ Khí Lê Thống	19/03/2026	8:55	19/03/2026	9:22	0.5	1	
613	Trạm Bình Trung	Một phần áp Bình Trung, xã Bình Thành	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	19/03/2026	9:07	19/03/2026	9:37	0.5	96	
614	NTTS Lê Văn Dũng	Mất điện trạm NTTS Lê Văn Dũng	Thay điện kế và TI định kỳ trạm NTTS Lê Văn Dũng	19/03/2026	9:39	19/03/2026	10:08	0.5	1	
615	Bơm An Hòa 3	Mất điện trạm bơm An Hoà 3	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm An Hoà 3	19/03/2026	9:39	19/03/2026	10:42	1.1	1	
616	LÔ BA SỐ 3	Một phần khu vực áp 2 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Lô Ba số 3	19/03/2026	9:58	19/03/2026	10:30	0.5	25	
617	Kinh 2/9 trên nước 2A	Một phần áp Tân Thuận A, xã Thanh Bình	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	19/03/2026	10:06	19/03/2026	10:37	0.5	37	
618	Tân Mỹ 6	Một phần áp 1, xã Thanh Bình (khu vực gần cầu Cái Tre, đường ĐT843)	Khắc phục hạ thế chéo dây bua điện vượt đường	19/03/2026	10:16	19/03/2026	11:15	1.0	54	
619	B. Nguyễn Văn Hải 8	Mất điện trạm bơm Nguyễn Văn Hải 8	Thay điện kế và TI định kỳ trạm bơm Nguyễn Văn Hải 8	19/03/2026	10:29	19/03/2026	11:08	0.7	1	
620	Ban CH Biên Phòng	Mất điện trạm Ban Chỉ Huy Biên Phòng	Thay điện kế và TI định kỳ trạm Ban Chỉ Huy Biên Phòng	19/03/2026	10:52	19/03/2026	11:43	0.9	1	

621	KINH 10000	Một phần khu vực áp 6 xã Đốc Bình Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh 10.000	19/03/2026	11:16	19/03/2026	11:40	0.4	104	
622	47104-7	Một phần Khu phố 5 – phường Bình Xuân.	- CBM: FCO, LA, MBA trạm Bờ Sông. - Bảo trì trạm Bờ Sông.	19/03/2026	11:24	19/03/2026	14:40	3.3	118	
623	Cty TNHH MTV BAL	Mất điện trạm Công ty TNHH MTV Bal	Thay điện kế và TI định kỳ trạm Công ty TNHH MTV Bal	19/03/2026	11:34	19/03/2026	12:01	0.5	1	
624	Cơ sở may Tài Thắm	Mất điện trạm Cơ Sở May Tài Thắm	Thay điện kế và TI định kỳ trạm Cơ Sở May Tài Thắm	19/03/2026	12:24	19/03/2026	12:58	0.6	1	
625	Bơm nuôi cá Trần Văn Đạt	Mất điện trạm nuôi cá Trần Văn Đạt	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm nuôi cá Trần Văn Đạt	19/03/2026	12:38	19/03/2026	13:54	1.3	1	
626	Trần Phú B	Một phần áp Bình Chánh, xã Bình Thành (khu vực Trần Phú)	Thay thùng điện kế trạm biến áp	19/03/2026	13:02	19/03/2026	13:34	0.5	132	
627	TDC Kinh 2/9 Tân Phú	Một phần áp Tân Thuận B, xã Thanh Bình	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	19/03/2026	13:04	19/03/2026	13:39	0.6	215	
628	MY LOI 3A	Một phần Khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong	Bảo trì, nâng cao lưới hạ áp + thùng đk, đóng tăng cường tiếp đất lập lại	19/03/2026	13:30	19/03/2026	16:30	3.0	125	
629	Cục QL Thị Trường Đồng Tháp 3P-250kVA	Khách hàng Chi Cục Quản Lý Thị Trường Tỉnh Đồng Tháp, đường Phù Đổng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Chi Cục Quản Lý Thị Trường Tỉnh Đồng Tháp	19/03/2026	13:46	19/03/2026	16:18	2.5	1	SCTX
630	C328	Một phần xã Tân Thuận Bình	ĐLCG lắp HTĐĐ ranh giới ĐLCG và ĐLVB	19/03/2026	13:57	19/03/2026	14:03	0.1	1090	
631	TDC An Phong Mỹ Hoa Tân Mỹ	Một phần áp 1, xã Thanh Bình (khu vực gần Giồng cây trồng Sông Tiền)	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	19/03/2026	14:07	19/03/2026	14:36	0.5	84	
632	Kinh Ruột Ngựa	Một phần áp 3 và áp 4, xã Thanh Bình (khu vực kênh Ruột Ngựa)	Thay thùng điện kế trạm biến áp	19/03/2026	14:20	19/03/2026	15:00	0.7	8	
633	Nước đá Hoanh Tuệ	Mất điện trạm NM NĐ Hoanh Tuệ	Thí nghiệm CBM MBA trạm 3P-630kVA NM NĐ Hoanh Tuệ	19/03/2026	14:37	19/03/2026	17:15	2.6	1	
634	Bồ Đề 1	- Một phần áp Xóm Đình, Bồ Đề Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, đo điện trở tiếp địa thay hộp công tơ bể, chỉnh trụ nghiêng và phát quang lưới hạ áp trạm Bồ Đề 1	20/03/2026	7:24	20/03/2026	12:05	4.7	132	
635	TBA Ranh xã	Một phần khu vực Áp Trung xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Cắt lưới hạ thế trạm Ranh Xã (3x1P-37.5kVA) Tại trụ 128, 128A, 129/1 PĐ 480-12 tuyến 480-HN	20/03/2026	7:52	20/03/2026	12:43	4.9	45	
636	478-8/10	Tại trạm biến áp chuyên dùng Coopmart xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Coopmart	20/03/2026	7:57	20/03/2026	8:25	0.5	1	
637	TBA Áp THỊ	Mất điện một phần Khóm Thị phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp.	Điện Lực Hồng Ngự Kéo dây hạ áp và đầu lèo hạ áp Từ trụ 126/3 đến trụ 129/1/3T tuyến 480HN	20/03/2026	8:00	20/03/2026	12:51	4.9	286	
638	KTX SV Phường Hòa Thuận 3P-250kVA	Khách hàng Trung Tâm Quy Hoạch - Kiến Trúc Và Tư Vấn Xây Dựng, đường Thiên Hộ Dương, khóm Thuận Nghĩa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay Công tơ, TI đến hạn kiểm định khách hàng Trung Tâm Quy Hoạch - Kiến Trúc Và Tư Vấn Xây Dựng	20/03/2026	8:00	20/03/2026	9:07	1.1	1	
639	1P-50kVA Xếp Nò 1	Mất điện một phần Rạch Xếp Nò xã Lai Vung	Di dời trụ hạ thế diễn tập PCTT & TKCN năm 2026 tại trụ 147/9/2/3 (số cũ 147/9/1/1T) HTĐL trạm Xếp Nò 1 tuyến 472TH hướng về trụ 147/9/2/4 (số cũ 147/9/1) khoảng 1m	20/03/2026	8:05	20/03/2026	11:05	3.0	90	
640	47457-7	Một phần áp 1 xã Mỹ Thiện	Ban quản lý dự án khu vực 3 đề nghị cắt điện di dời lưới điện làm đường giao thông	20/03/2026	8:06	20/03/2026	15:50	7.7	68	

641	1P-50kVA Vĩnh Thới 3	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Hòa Định, xã Phong Hòa	Lắp tụ bù trung thế tĩnh 3x200kVAr	20/03/2026	8:08	20/03/2026	12:48	4.7	65	
642	F42	Một phần áp 11, 12, 14, 15, 16 xã Long Tiên và một phần áp Hiệp Phú, Hiệp Quới, Hội Lễ, Hội Nghĩa, Hội Nhơn, Hội Tín, Xuân Kiên, Xuân Quang, Xuân Sắc xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cai Lậy thực hiện cắt điện Lắp đo ghi ranh giới, dời LBS F98	20/03/2026	8:08	20/03/2026	18:44	10.6	8180	
643	1P-50kVA Ngã Cay	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Long Hưng 1, xã Hòa Long	Lắp coi đầu trụ, thay dây hạ thế TBA Ngã Cay	20/03/2026	8:11	20/03/2026	16:32	8.4	61	
644	NR 477-11/3-1.CL (Phân Đoạn trại giam)	Một phần khu vực áp Bình Hòa, áp Tây Mỹ, áp AB, áp Đông Mỹ, áp Mỹ Đông Ba xã Mỹ Thọ, và một phần áp 1T, áp 2T, áp 3T xã Bình Hàng Trung	Công ty TNHH Bách Khoa di dời trụ điện số 154/47 đến trụ 154/56	20/03/2026	8:12	20/03/2026	18:38	10.4	3628	
645	Trại Chăn Nuôi 22	Một phần áp Thân Bình xã Châu Thành	Di dời trụ hạ áp ra ranh đất KH phục vụ làm đường công cộng	20/03/2026	8:13	20/03/2026	11:51	3.6	180	
646	Bình Long 3 (BN)	Một phần áp Bình Long xã Bình Ninh	Điều hòa CS trạm Bình Long 3 (BN)	20/03/2026	8:20	20/03/2026	10:02	1.7	29	
647	03 LBFCO 473-10/2-1/4-1/2/1-1.SĐ	Toàn bộ khu vực từ Cửa sắt Minh Điền đến Nông trường Cỏ May thuộc xã Tân Phú Trung	Thay dây trung hòa	20/03/2026	8:24	20/03/2026	11:15	2.9	15	SCTX
648	Trụ 172/1 LBFCO.NR 473-11/1 HN	Mất điện một phần xã An phước (toàn bộ TDC An Lộc).	Điện lực Tân Hồng công tác Sửa trụ nghiêng (Diễn tập Phòng thủ dân sự năm 2026) Tại trụ 172/4 NR 473-11/1.HN tuyến 473-HN.	20/03/2026	8:25	20/03/2026	17:00	8.6	295	
649	KINH XÁNG ĐBK	Một phần khu vực áp 2 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Xáng ĐBK	20/03/2026	8:26	20/03/2026	8:51	0.4	114	
650	112 THẠNH LỢI	Một phần khu vực áp 3 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Cty Xuân Phát Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino	20/03/2026	8:32	20/03/2026	14:44	6.2	42	SCL
651	Mã Trường 4A	Một phần áp Tân Phú, xã Tân Long	Nâng nấc MBA khắc phục điện áp thấp	20/03/2026	8:36	20/03/2026	8:55	0.3	56	
652	Bom Nguyễn Văn Lò 1	Mất điện trạm Nguyễn Văn Lò 1	Thay điện kế và TI định kỳ trạm bơm Nguyễn Văn Lò 1	20/03/2026	8:52	20/03/2026	9:55	1.1	1	
653	NTTS Lâm Văn Sĩ 2	Mất điện trạm NTTS Lâm Văn Sĩ 2	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm NTTS Lâm Văn Sĩ 2	20/03/2026	8:57	20/03/2026	10:00	1.1	1	
654	KINH XÁNG SỐ 2	Một phần khu vực áp 2 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Xáng số 2	20/03/2026	9:03	20/03/2026	9:36	0.6	81	
655	CDC Tân Huệ 1	Một phần áp Tân Phong, xã Tân Long (một phần khu vực chợ Tân Hưng)	Nâng nấc MBA khắc phục điện áp thấp	20/03/2026	9:03	20/03/2026	9:23	0.3	182	
656	BƠM CHÙA BÀ NĂM SỐ 2	tại trạm bơm Chùa Bà năm số 2	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm bơm Chùa Bà năm số 2	20/03/2026	9:17	20/03/2026	9:52	0.6	1	
657	Viện Điều Dưỡng 3x1P-50kVA	Khách hàng Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng, đường Tô Đức Thắng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng	20/03/2026	9:45	20/03/2026	10:09	0.4	1	
658	B. Gò Cát 1	Mất điện trạm bơm Gò Cát 1	Thay điện kế và TI định kỳ trạm bơm Gò Cát 1	20/03/2026	9:58	20/03/2026	11:07	1.2	1	
659	ÔN GIA BIÊN	Một phần khu vực áp 2 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Ôn Gia Biên	20/03/2026	9:59	20/03/2026	10:31	0.5	85	
660	Phú Trung 1A	Một phần áp Trung, xã Tân Long	Điện lực Thanh Bình sửa chữa nâng cấp lưới điện	20/03/2026	10:09	20/03/2026	10:31	0.4	349	

661	BƠM TẬP ĐOÀN 5-BA SAO	tại trạm bơm Tập Đoàn 5 - Ba Sao	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm bơm Tập Đoàn 5 - Ba Sao	20/03/2026	10:13	20/03/2026	10:54	0.7	1	
662	B. Phạm Thành Hải 3 A	Mất điện trạm bơm Phạm Thành Hải 3	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm Phạm Thành Hải 3	20/03/2026	10:21	20/03/2026	11:06	0.8	1	
663	KINH NHẤT SỐ 1 (PHÚ ĐIỀN)	Một phần khu vực áp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Nhất số 1 (PĐ)	20/03/2026	10:43	20/03/2026	11:02	0.3	40	
664	Trường cấp 1B	Một phần áp Tân Dinh, xã Tân Long (khu vực gần Trường cấp 1, xã Tân Hòa cũ)	Nâng nấc MBA khắc phục điện áp thấp	20/03/2026	10:48	20/03/2026	11:12	0.4	133	
665	KINH NHẤT SỐ 3 (PHÚ ĐIỀN)	Một phần khu vực áp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Nhất số 3 (PĐ)	20/03/2026	11:10	20/03/2026	11:38	0.5	52	
666	BƠM GÒ CỒNG B	tại trạm bơm Gò Cồng B	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế 3P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm bơm Gò Cồng B	20/03/2026	11:17	20/03/2026	11:45	0.5	1	
667	B. Gò Cát 2	Mất điện trạm bơm Gò Cát 2	Thay điện kế và TI định kỳ trạm bơm Gò Cát 2	20/03/2026	11:28	20/03/2026	12:56	1.5	1	
668	KINH TƯ SỐ 8	Một phần khu vực áp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Kinh Tư số 8	20/03/2026	12:30	20/03/2026	12:56	0.4	41	
669	Phú Trung 1	Một phần áp Trung, xã Tân Long	Điện lực Thanh Bình sửa chữa nâng cấp lưới điện	20/03/2026	13:05	20/03/2026	13:30	0.4	208	
670	ĐD SỐ 2 1P-50kVA	Khách hàng Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công Phường Cao Lãnh (Đèn đường số 2), đường Nguyễn Huệ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công Phường Cao Lãnh	20/03/2026	13:33	20/03/2026	13:57	0.4	1	
671	Xay Xát Lương Văn Luyến	Mất điện trạm NM XX Lương Văn Luyến	Thay điện kế và TI định kỳ trạm NM XX Lương Văn Luyến	20/03/2026	14:13	20/03/2026	14:59	0.8	1	
672	Chùa Phật Nổi	Một phần áp Tân Phú A, xã Tân Long (khu vực gần chùa Phật Nổi)	Nâng nấc MBA khắc phục điện áp thấp	20/03/2026	14:17	20/03/2026	14:49	0.5	113	
673	Chùa Linh Bửu 3x1P-25kVA T.48/4/1	Khách hàng Chùa Linh Bửu, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Chùa Linh Bửu	20/03/2026	14:31	20/03/2026	15:30	1.0	1	
674	B. Ông Chí	Mất điện trạm bơm Đường nước Ông Chí	Thay điện kế và TI định kỳ trạm bơm Đường nước Ông Chí	20/03/2026	14:59	20/03/2026	15:38	0.7	1	
675	Trường Mầm Non Mỹ Phú 2 1P-50kVA	Khách hàng Trường Mầm Non Mỹ Phú, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Trường Mầm Non Mỹ Phú	20/03/2026	15:43	20/03/2026	16:28	0.8	1	
676	NR vào trạm Siêu Thị ĐT T.58A/1	Trạm cấp nước Cầu Đúc, siêu thị vinafood phường Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp	Theo yêu cầu KH thí nghiệm định kỳ TBA	21/03/2026	7:24	21/03/2026	9:52	2.5	2	
677	NR 473-8A/2-1TN NR Hoàng Gia	Toàn bộ khu vực áp 3, xã Tràm Chim và một phần áp Phú Thọ C, xã Phú Thọ.	Công ty TNHH XDD Xuân Phát Thay dây 3AC70+AC50 cũ thành 3AC70+AC50 mới. Thay sứ đứng 24kV cũ thành sứ đứng 24kV mới. Thay trụ BTLT 12m, 14m cũ thành trụ BTLT 12m, 14m mới .Bổ sung ộp đà, ộp tole.	21/03/2026	7:34	21/03/2026	17:15	9.7	796	
678	LBS 47117-8	Mất điện một phần xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tân Phước bảo trì phát quang lưới điện; Cty TNHH Long Thắng di dời trụ điện theo đề nghị của Bà Phan Thị Dung	21/03/2026	7:40	21/03/2026	14:40	7.0	1870	
679	Bến Chùa 10	Một phần áp Nghĩa Chí Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	- Tổ Quản lý vận hành bảo trì, đo điện trở tiếp địa thay hộp công tơ bê, chỉnh trụ nghiêng và phát quang lưới hạ áp trạm Bến Chùa 10	21/03/2026	7:45	21/03/2026	12:19	4.6	80	

680	LBS+ 3DS 477-11AL trụ 141 (SCADA)	Một phần khu vực áp Phú Thọ A, toàn bộ khu vực áp Phú Thọ B và áp Phú Thọ C, xã Phú Thọ. Một phần khu vực áp Phú Lâm, áp Phú Long, xã An Hòa.	Công ty Ngọc Minh Thanh Bình Dựng trụ ghép BTLT 14m, đầu nối NR trung áp và TBA 3P-560kVA trạm NTTS Phạm Huy Khôi 4	21/03/2026	7:51	21/03/2026	15:53	8.0	2144	
681	Xóm Lộ 1P-50kVA	Mất điện một phần khu xóm lộ xã Tân Khánh Trung	Thay dây hạ thế trạm UB Tân Khánh Trung từ trụ 174 đến trụ 174/1/4P, từ trụ 174 đến trụ 174/1/11T tuyến 478AH. Thay dây hạ thế trạm Xóm Lộ từ trụ 178 đến trụ 178/1/6T, từ trụ 178 đến trụ 178/1/10P tuyến 478AH	21/03/2026	8:12	21/03/2026	16:17	8.1	57	
682	UB Tân Khánh Trung 1P-75kVA	Một phần khu vực UB xã Tân Khánh Trung	Thay dây hạ thế trạm UB Tân Khánh Trung từ trụ 174 đến trụ 174/1/4P, từ trụ 174 đến trụ 174/1/11T tuyến 478AH. Thay dây hạ thế trạm Xóm Lộ từ trụ 178 đến trụ 178/1/6T, từ trụ 178 đến trụ 178/1/10P tuyến 478AH	21/03/2026	8:14	21/03/2026	16:10	7.9	48	
683	NR 478-10/1-3/2/1 CN Đông Bình T.53/117/1/1	Khách hàng thuộc trạm CN Đông Bình, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Khách hàng đề nghị cắt điện để thí nghiệm kiểm định – định kỳ trạm 3P-560kVA Cấp Nước Đông Bình tại trụ số 53/117/1/2 thuộc Nhánh rẽ 478-10/1-3/2/1 Cấp Nước Đông Bình tuyến 478QT	21/03/2026	14:32	21/03/2026	16:24	1.9	2	
684	FL76	Một phần áp Bình Thuận, Bình Chánh Đông, Tây Hòa, Đông Hòa, Bình Hòa B, Bình Ninh xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cai Lậy thực hiện cắt điện bảo trì, phát quang hành lang lưới điện	22/03/2026	5:36	22/03/2026	16:52	11.3	3514	
685	D46	Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, xã Long Định	Lắp mới thiết bị + đo ghi để phân chia Ranh giới, bảo trì, phát quang	22/03/2026	6:38	22/03/2026	18:40	12.0	6168	
686	LBS D37 (Thường đóng)	Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, xã Long Định	Lắp mới thiết bị + đo ghi để phân chia Ranh giới, bảo trì, phát quang	22/03/2026	6:39	22/03/2026	18:30	11.9	8045	
687	L7	Một phần xã Long Định, xã Bình Trung, xã Long Hưng, xã Vĩnh Kim, xã Kim Sơn	Cty TNHH Thái Hải sang dây hạ áp và thu hồi trụ cũ, HTX XLĐ Hưng Phú gom và nâng công suất trạm, chuyển lưới hạ áp từ 1p lên 3p đồng thời sang tải qua lưới hạ áp mới	22/03/2026	6:52	22/03/2026	19:21	12.5	18556	ĐT XD 2025
688	D151	Áp 2, 3, 4, Tân Huệ Đông, Tân Huệ Tây, Tân Quới Nội, Tân Phú, An Thới A, Tân Quới Ngoại, Tân An Thị, Tân An Thượng, Tân Phong Ngoại, Tân Vinh xã Phú Túc	Bảo trì lưới, Phát quang hành lang tuyến	22/03/2026	7:10	22/03/2026	17:45	10.6	2762	
689	I127	Một phần Khu phố Thuận An – phường Long Thuận, Khu phố Hưng Phú - phường Sơn Qui (đọc 2 bên đường Mạc Văn Thành).	Công ty Nam Thái Thành: Nâng TI trung áp từ 50/5A lên 150/5A và thay định kỳ TU trung áp. - Đầu lại Rec của Công ty Hùng Phát. - Tổ QL VH: Thay điện kế định kỳ 3 pha gián tiếp Công ty cổ phần may Công Tiến.	22/03/2026	7:30	22/03/2026	17:16	9.8	530	
690	BV Mắt Sài Gòn Đồng Tháp 3P-160kVA	Khách hàng Bệnh Viện Mắt Sài Gòn - Đồng Tháp, đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm – kiểm định định kỳ các thiết bị (FCO, LA, MBA, CB, tiếp đất) trạm 3P-160kVA BV Mắt SG Đồng Tháp tại trụ số 92A tuyến 474CL	22/03/2026	8:13	22/03/2026	10:39	2.4	1	SCTX
691	NR vào trạm KS Mộng Yên T.122	Khách hàng KS Mộng Yên, đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm – kiểm định định kỳ các thiết bị (FCO, LA, MBA, CB, tiếp đất) trạm 3x1P-50kVA KS Mộng Yên từ trụ số 122 đến trụ 122/1 tuyến 474CL	22/03/2026	13:50	22/03/2026	16:15	2.4	1	SCTX
692	479AH/15/17A SC Minh Hoàng 3P-180kVA	Trạm SC Minh Hoàng	Cho CTY Bình Nghiênn thực hiện công tác thí nghiệm thiết bị	22/03/2026	14:10	22/03/2026	15:13	1.1	1	
693	KHU PHO 9-5	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh	Điện lực bảo trì lưới điện, Sang lưới hạ áp, chuyển tải qua trạm mới	23/03/2026	7:00	23/03/2026	12:35	5.6	449	(ĐT XD)

694	LY THUONG KIET 2	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh	Điện lực bảo trì lưới điện, Sang lưới hạ áp, chuyển tải qua trạm mới	23/03/2026	7:00	23/03/2026	10:29	3.5	144	(ĐTXD)
695	Tân Định 1A	Một phần áp Tân Định xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tân Phú Đông nâng công suất TBA Tân Định 1A từ 25KVA lên 50KVA	23/03/2026	7:49	23/03/2026	11:36	3.8	18	
696	An Lạc Thượng 7	Một phần áp An lạc Thượng xã Bình Ninh, một phần áp Bình Hạnh xã Chợ Gạo	Thí nghiệm TBA	23/03/2026	7:50	23/03/2026	8:39	0.8	52	
697	TBA Phú Thuận B3	Một phần khu vực tuyến dân cư Ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ BTLT 8.5m vườn xây dựng nhà Tại 130/2/1/2P NR 477-10/1-1/9 tuyến 477-PC	23/03/2026	8:00	23/03/2026	10:22	2.4	84	
698	TBA 1P-50kVA Vàm Lộ Mới	Toàn bộ khu vực Dọc QL80 phía bên trái hướng Sa Đéc Cái Tàu từ Nhà thờ Cái Xếp đến Trung Tâm Văn Hóa thuộc xã Phú Hựu	Thu hồi trụ 10,5m	23/03/2026	8:01	23/03/2026	10:27	2.4	24	
699	Voi Lửa A	Một phần áp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực gần Lò sậy Lư Chí Dũng)	Thay dây nhôm bọc hạ thế; Dựng trụ BTLT 8,5m; Chinh trụ nghiêng	23/03/2026	8:02	23/03/2026	15:02	7.0	36	
700	AS Kênh Hậu Trụ 99/2	Một phần khu vực áp 1, xã Tràm Chim.	Điện lực Tam Nông đăng ký hạ công suất TBA từ 3P-250kVA thành 3P-160kVA trạm AS Kênh Hậu	23/03/2026	8:04	23/03/2026	9:59	1.9	145	
701	2x1P-50kVA Củ Hủ 1	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Hòa Tân, áp Hòa Bình, xã Phong Hòa	Lắp coi đầu trụ và thay dây hạ thế TBA Củ Hủ 1	23/03/2026	8:07	23/03/2026	15:00	6.9	127	
702	03DS NR 474-12/1.NM 3P-22kV Tân Nhuận Đông-An Hiệp.	Mất điện toàn bộ khu vực từ Bến đò Tứ Phước đến UB xã An Hiệp cũ thuộc xã Phú Hựu	Ép lại mối nối lèo, mối nối căng	23/03/2026	8:11	23/03/2026	12:17	4.1	96	
703	Lò sậy Lư Trí Dũng	Một phần áp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực gần Lò sậy Lư Chí Dũng)	Thay dây nhôm bọc hạ thế; Dựng trụ BTLT 8,5m; Chinh trụ nghiêng	23/03/2026	8:15	23/03/2026	15:11	6.9	1	
704	UB Xã Tân Hòa 1	Một phần áp Tân Bình Hạ, xã Tân Long (khu vực gần Lò sậy Nguyễn Thị Phượng)	Thay cáp 24kV từ FCO xuống MBA	23/03/2026	8:17	23/03/2026	8:47	0.5	106	
705	Voi Lửa A1	Một phần áp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực gần Lò sậy Lư Chí Dũng)	Thay dây nhôm bọc hạ thế; Dựng trụ BTLT 8,5m; Chinh trụ nghiêng	23/03/2026	8:20	23/03/2026	14:30	6.2	59	
706	HAI HẠT A	Một phần khu vực áp 4 (Kênh hai Hạt) xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM2	23/03/2026	8:21	23/03/2026	16:23	8.0	71	SCL
707	TBA 1P-50kVA Phú An 3	Mất điện toàn bộ khu vực từ Kênh Chôm Bàn đến Cầu Hàn Thê	Thay dây hạ thế và thay hộp điện kế	23/03/2026	8:25	23/03/2026	15:52	7.5	61	
708	Bình Hàng Trung A2 - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 3, áp 4 xã Bình Hàng Trung	Điện Lực Mỹ Thọ Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-50kVA Bình Hàng Trung A2 lên thành 1P-75kVA	23/03/2026	8:26	23/03/2026	9:24	1.0	104	
709	NTTS Nguyễn Thị Lý 3	Mất điện trạm NTTS Nguyễn Thị Lý 3	Nâng công suất TBA từ 160kVA thành 3P-320kVA NTTS Nguyễn Thị Lý 3.	23/03/2026	8:31	23/03/2026	16:37	8.1	1	
710	47301-7	Một phần áp Tân Định xã Tân Thới	Điện lực Tân Phú Đông hạ công suất TBA Cầu Bà Chông từ 50KVA xuống 25KVA	23/03/2026	8:45	23/03/2026	10:33	1.8	17	
711	Anh Rắt- Khém Trệt 3P-160kVA	Khách hàng UBND phường Cao Lãnh (chợ Quê Tân Thuận Đông), khóm Đông Thạnh, phường Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Ủy Ban Nhân Dân Phường Cao Lãnh	23/03/2026	8:45	23/03/2026	9:55	1.2	91	

712	Chợ Bình Thạnh 3	Một phần áp An lạc Thượng xã Bình Ninh, một phần áp Bình Hạnh xã Chợ Gạo	Thí nghiệm TBA	23/03/2026	8:45	23/03/2026	9:38	0.9	149	
713	Ngã Bảy 4 -1P-100kVA	Một phần khu vực áp 3, xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần khu vực Ngã Bảy xã Mỹ Hiệp)	Điện Lực Mỹ Thọ Hoán chuyển hạ công suất TBA Ngã Bảy 4 từ 1P-100kVA thành 1P-50kVA	23/03/2026	9:00	23/03/2026	10:25	1.4	61	
714	Tân Phong 1	Một phần áp Tân Phong, xã Thanh Bình (khu vực gần Cơ sở nước đá Trần Thị Cống)	Điện lực Thanh Bình thực hiện Thí nghiệm CBM máy biến áp; Thay điện kế đến hạn định kỳ	23/03/2026	9:03	23/03/2026	11:05	2.0	227	
715	47840-7	Một phần áp Mỹ Phú, Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Tây, áp Lương Nhon xã An Hữu	Ban quản lý dự án khu vực 3 đề nghị cắt điện di dời lưới điện làm đường giao thông	23/03/2026	9:07	23/03/2026	17:05	8.0	685	
716	Tân Phong 2A	Một phần áp Tân Phong, xã Thanh Bình (khu vực gần Cơ sở nước đá Trần Thị Cống)	Điện lực Thanh Bình thực hiện Thí nghiệm CBM máy biến áp	23/03/2026	9:14	23/03/2026	11:32	2.3	272	
717	Bưu điện Tân Huệ	Một phần áp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực gần Bưu điện Tân Huệ)	Thay trụ hạ thế, Sang khách hàng, thu hồi trụ	23/03/2026	10:06	23/03/2026	12:44	2.6	146	
718	Bình Hạnh	Một phần áp An lạc Thượng xã Bình Ninh, một phần áp Bình Hạnh xã Chợ Gạo	Thí nghiệm TBA	23/03/2026	10:15	23/03/2026	11:02	0.8	134	
719	ĐD Số 3 1P-50kVA	Khách hàng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Cao Lãnh (Đèn đường số 3), đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công Phường Cao Lãnh	23/03/2026	10:34	23/03/2026	10:55	0.4	1	
720	NR Tránh QL30 (473-10/2)	Mất điện một phần phường An Bình khu vực đường Tránh QL30	Cty CPĐT&XL Trường Sơn Bọc hotline, lắp đặt giàn giáo để kéo dây 110KV XDM Từ trụ 32/11 đến trụ 32/12 tuyến 473 HN	23/03/2026	10:42	23/03/2026	17:32	6.8	6	
721	Áp 4 Ba Sao 1P-75KVA	Một phần khu vực áp 4, xã Ba Sao	Điện Lực Mỹ Thọ kết hợp hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-75kVA áp 4 Ba Sao lên thành 1P-100kVA	23/03/2026	11:13	23/03/2026	12:24	1.2	145	
722	Mobifone 3x1P-25kVA	Khách hàng Trung tâm mạng lưới Mobiphone, đường Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Trung Tâm Mạng Lưới Mobifone Miền Nam	23/03/2026	11:13	23/03/2026	11:37	0.4	1	
723	Bình Mỹ A3 - 3x1P-50KVA	Một phần khu vực áp Bình Mỹ A, xã Mỹ Hiệp	Điện Lực Mỹ Thọ Hoán chuyển hạ công suất TBA Bình Mỹ A3 từ 3x1P-50kVA thành 3x1P-25kVA	23/03/2026	11:48	23/03/2026	15:04	3.3	42	
724	Chợ Tân Long 1	Một phần áp Tân Phú, xã Tân Long (khu vực Chợ Mương Khai)	Nâng xà FCO, thay cáp 24kV từ FCO xuống MBA	23/03/2026	13:05	23/03/2026	14:12	1.1	179	
725	Kinh Xáng Mới 1 - 1P-25kVA	Một phần áp 2, xã Phương Thịnh (mất điện một phần Kinh Xáng Mới)	Điện Lực Mỹ Thọ Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA Kinh Xáng Mới 1 từ 1P-25kVA lên thành 1P-50kVA	23/03/2026	13:24	23/03/2026	14:19	0.9	55	
726	TBA 1P-50kVA Đình Cái Xếp	Toàn bộ khu vực từ Cầu Cái Xếp đến Đình Cái Xếp thuộc xã Phú Hựu	Thu hồi trụ 8,4m	23/03/2026	13:35	23/03/2026	17:00	3.4	25	
727	AS Khu Hành Chánh	Một phần khu vực áp 5, xã Tràm Chim.	Nâng công suất TBA từ 3P-160kVA thành 3P-250kVA trạm AS Khu Hành Chánh	23/03/2026	13:40	23/03/2026	16:19	2.7	59	

728	Tân Bình Thượng 6A	Một phần áp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực gần Bơm Mương Hai Tuốt)	Thí nghiệm CBM máy biến áp	23/03/2026	14:01	23/03/2026	15:52	1.9	103	
729	UB Tỉnh 3P-250kVA	Khách hàng Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, đường Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp	23/03/2026	14:02	23/03/2026	15:30	1.5	6	SCTX
730	Tân Bình Thượng 2A	Một phần áp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực gần Nuôi trồng thủy sản Hai Thành)	Thí nghiệm CBM máy biến áp	23/03/2026	14:04	23/03/2026	15:10	1.1	165	
731	Nhà Khách Tỉnh 3P-400kVA	Khách hàng Nhà khách Phố Sen, đường Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Nhà Khách Phố Sen	23/03/2026	15:49	23/03/2026	17:02	1.2	18	SCTX
732	Mỹ Hưng Hòa 1A - 1P-25kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Xương, áp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ	Điện Lực Mỹ Thọ Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA Mỹ Hưng Hòa 1A từ 1P-25kVA lên thành 1P-50kVA	23/03/2026	16:15	23/03/2026	17:22	1.1	39	
733	TRUONG VINH KY	Một phần phường Mỹ Tho	Theo yêu cầu của UBND phường Mỹ Tho để đảm bảo bảo cung cấp điện sản xuất, kinh doanh. Điện lực bảo trì lưới điện, Lắp trạm 1x320kVA, sang tải qua trạm mới (ĐTXD)	24/03/2026	7:25	24/03/2026	17:00	9.6	737	
734	Bình Nghi 4	- Một phần áp Hòa Bình Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Cty TNHH XLD Hoài Dung dời trụ hạ áp số 17a theo yêu cầu của khách hàng và Tổ QLVH bảo trì, đo điện trở tiếp địa thay hộp công tơ bề, chỉnh trụ nghiêng và phát quang lưới hạ áp trạm Bình Nghi 4	24/03/2026	7:27	24/03/2026	16:55	9.5	89	
735	47230-7	Một phần Khu phố Xóm Dinh – phường Long Thuận	- CBM: FCO, LA, MBA Xóm Dinh. - Bảo trì các trạm: Xóm Dinh.	24/03/2026	7:43	24/03/2026	10:02	2.3	64	
736	NM Nước Tân Long 3P-250kVA	Khách hàng thuộc trạm NM Nước Tân Long 3P-250kVA, phường Cao Lãnh	Khách hàng yêu cầu cắt điện để Thí nghiệm – kiểm định định kỳ TBA 3P-250kVA NMN Tân Long	24/03/2026	7:48	24/03/2026	9:54	2.1	1	
737	PD 476-10.TM	Một phần khu vực áp 1, áp 3 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Cty Đường Sơn công tác Dựng trụ đệm lưới, đấu nối NR trung thế và lắp mới TBA 3P-160kVA Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hoàng Nguyên Group	24/03/2026	7:56	24/03/2026	15:26	7.5	454	
738	Mỹ Thạnh	Một phần áp Mỹ Tahn5, Nhơn Hòa xã Bình Ninh, một phần áp Bình Thọ Thượng, An Phú xã An Thạnh Thủy	Hạ nấc TBA	24/03/2026	7:56	24/03/2026	8:31	0.6	106	
739	TBA 1P-37,5kVA Hàn Thế	Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Hàn Thế đến Cầu ngang Hàn Thế	Thay dây hạ thế và thay hộp điện kế	24/03/2026	8:00	24/03/2026	15:25	7.4	34	SCTX
740	477-12/5	một phần khu vực áp 2B xã Bình Hàng Trung	Điện Lực Mỹ Thọ Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-37,5kVA áp 2 Bình Hàng Tây thành 1P-50kVA	24/03/2026	8:03	24/03/2026	9:17	1.2	431	
741	476-8/2AL	Một phần khu vực áp 3, áp An Phú, xã An Long.	Công ty Xuân Phát Thay dây 3AC70+AC50 cũ thành 3AC70+AC50 mới. Thay sứ đứng 24kV cũ thành sứ đứng 24kV mới. Thay trụ BTLT 12m cũ thành trụ BTLT 12m mới - Bỏ sung ốp đà, ốp tole. Thay hộ điện kế, thùng CB bị bể, rỉ sét	24/03/2026	8:04	24/03/2026	16:58	8.9	243	
742	Áp Nam 1A	Một phần áp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực gần Xay xát Hà Anh Dũng)	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	24/03/2026	8:05	24/03/2026	8:30	0.4	100	
743	NR 476-8/3TN	Một phần khu vực áp A, áp 5 và toàn bộ áp Gò Cát, áp Hồng Kỳ, xã Phú Cường. (Khu vực từ Cầu Mười Tải dọc theo kênh	Điện lực Tam Nông đăng ký Thay trụ BTLT 14m và sang dây trung hạ áp qua trụ mới	24/03/2026	8:07	24/03/2026	15:34	7.5	1036	Diễn tập PCLB 2026

		Mười Tải đến nhà Văn Hóa ấp 5, xã Phú Cường).									
744	477-10/3B	Một phần ấp Tân Thuận, xã Thanh Bình	Lắp tiếp địa xà sắt, sang khách hàng, thu hồi trụ	24/03/2026	8:11	24/03/2026	11:46	3.6	145		
745	MC tuyến 478-TH	Tỉnh lộ 852B từ Khu công nghiệp Bắc Sông Xáng đến Cầu Vĩnh Thuận, khu dân cư Bắc Sông Xáng thuộc xã Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò công tác bảo trì lười điện: Thay LBDCO, căng dây trung thế, thay lều dây bọc.	24/03/2026	8:11	24/03/2026	15:49	7.6	714		
746	TBA 1P-50kVA Phú An 2	Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Hàn Thê đến Cầu ngang Hàn Thê	Thay dây hạ thế và thay hộp điện kế	24/03/2026	8:14	24/03/2026	15:17	7.1	73	SCTX	
747	TBA 1P-75kVA Trường THCS Tân Thành B	Mất điện khách hàng thuộc trạm Trường THCS Tân Thành B	Tháo, lắp trạm Trường THCS Tân Thành B (Hoán chuyển trạm Trường THCS Tân Thành B 1P-75kVA và trạm Chòi Mòi 5 2x1P-25kVA)	24/03/2026	8:20	24/03/2026	15:30	7.2	61		
748	Cồn Bà Trang 1 - 1P-100kVA	Một phần khu vực ấp 1B, ấp 2B xã Bình Hàng Trung (một điện một phần khu vực Cồn Bà Trang)	ĐL Mỹ Thọ Hoán chuyển hạ công suất TBA Cồn Bà Trang 1 từ 1P-100kVA thành 1P-75kVA	24/03/2026	8:21	24/03/2026	9:57	1.6	91		
749	TBA PHÚ LỢI 2	Một phần khu vực dân cư từ bến phà mương lớn đến nhà thầy sum Ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay ĐK, TI trạm Phú Lợi 2 (3x1P-50kVA) Tại 138 PD 477-10/1-3 tuyến 477-PC	24/03/2026	8:31	24/03/2026	11:10	2.7	207		
750	Hòa Lạc 2	Một phần ấp Hòa Lạc xã Bình Ninh	Di dời trụ HA	24/03/2026	8:46	24/03/2026	11:33	2.8	147		
751	Bàu Sáu	Một phần ấp Mỹ Tahn5, Nhơn Hòa xã Bình Ninh, một phần ấp Bình Thọ Thượng, An Phú xã An Thạnh Thủy	Hạ nấc TBA	24/03/2026	8:46	24/03/2026	9:07	0.4	80		
752	RANH TÂN HUỀ 1	Một phần ấp Thạnh An, xã Tân Long	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	24/03/2026	8:55	24/03/2026	9:42	0.8	33		
753	Trạm Đốc Vàng Hạ	Một phần ấp Tân Thuận, xã Thanh Bình	Sang khách hàng, thu hồi trụ	24/03/2026	9:12	24/03/2026	11:52	2.7	122		
754	47178-7	Một phần ấp Hòa Điền xã Cái Bè, ấp Mỹ Lược xã Mỹ Thiện, ấp Mỹ Long xã Mỹ Đức Tây	Thay MBA chảy dầu, NCS trạm Rạch Phụng 2 từ 1x25kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải	24/03/2026	9:12	24/03/2026	12:47	3.6	467		
755	Bình Thủy 6	Một phần ấp Mỹ Tahn5, Nhơn Hòa xã Bình Ninh, một phần ấp Bình Thọ Thượng, An Phú xã An Thạnh Thủy	Hạ nấc TBA	24/03/2026	9:15	24/03/2026	9:51	0.6	57		
756	Đìa Đục 3A	Một phần ấp 4, xã Thanh Bình	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-37,5kVA	24/03/2026	9:39	24/03/2026	12:29	2.8	52		
757	VLXD Công Định 1P-50 kVA	Khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn VLXD Công Định, đường Ngô Quyền, phường Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn VLXD Công Định	24/03/2026	9:54	24/03/2026	10:25	0.5	1		
758	Bình Thọ Thượng 2	Một phần ấp Mỹ Tahn5, Nhơn Hòa xã Bình Ninh, một phần ấp Bình Thọ Thượng, An Phú xã An Thạnh Thủy	Hạ nấc TBA	24/03/2026	10:01	24/03/2026	10:34	0.6	57		
759	Cồn Cát	Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (một phần khu vực Cồn Cát)	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	24/03/2026	10:02	24/03/2026	10:58	0.9	162		
760	47226-7	Một phần Khu phố Xóm Dinh – phường Long Thuận	- CBM: FCO, LA, MBA trạm Kênh Đìa Tra (2MBA) - Bảo trì trạm Kênh Đìa Tra	24/03/2026	10:06	24/03/2026	11:35	1.5	100		
761	TBA 2x1P-25kVA Chòi Mòi 5	Mất điện khách hàng thuộc trạm Chòi Mòi 5	Tháo, lắp trạm Chòi Mòi 5 (Hoán chuyển trạm Trường THCS Tân Thành B 1P-75kVA và trạm Chòi Mòi 5 2x1P-25kVA)	24/03/2026	10:10	24/03/2026	12:10	2.0	95		

762	Bình Thạnh 2 - 1P-75kVA	Một phần khu vực áp Bình Hòa, xã Mỹ Hiệp	Điện Lực Mỹ Thọ Hoán chuyên nâng công suất chống quá tải TBA 1P-75kVA Bình Thạnh 2 thành 1P-100kVA	24/03/2026	10:18	24/03/2026	11:06	0.8	110	
763	Bệnh Viện YHDT 3P-630kVA	Một phần đường 30/4, tổ 5, tổ 12, khóm 1, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Đồng Tháp	24/03/2026	10:36	24/03/2026	11:56	1.3	32	
764	Bình Phú Lợi - 1P-100kVA	Một phần khu vực áp Bình Phú Lợi, xã Mỹ Hiệp	ĐL Mỹ Thọ Hoán chuyên hạ công suất TBA Bình Phú Lợi từ 1P-100kVA thành 1P-75kVA	24/03/2026	10:47	24/03/2026	12:12	1.4	94	
765	Rạch Mã Trường 3	Một phần áp Tân Thới, xã Tân Long (khu vực gần Bơm Công Ba Ten)	Thay TI hạ thế đến hạn định kỳ	24/03/2026	13:05	24/03/2026	13:38	0.6	30	
766	Đường Đứt 2 1P-50KVA	Một phần khu vực áp Bình Linh, xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần khu vực lộ Đứt)	Hoán chuyên hạ công suất TBA Đường Đứt 2 từ 1P-50kVA thành 1P-37,5kVA	24/03/2026	13:13	24/03/2026	14:35	1.4	27	
767	Cấp Nước KCN TQT 3x1P-37.5kVA T.12	Khách hàng thuộc trạm Cấp Nước KCN TQT 3x1P-37.5kVA, phường Mỹ Ngãi	Khách hàng đề nghị cắt điện để Thí nghiệm – kiểm định định kỳ TBA 3x1P-37,5kVA Cấp Nước KCN TQT	24/03/2026	13:25	24/03/2026	16:32	3.1	1	
768	Kênh 3/2C (BPN)	Một phần áp Bình Khương 1, Bình Khương 2 xã An Thạnh Thủy, một phần áp Tân Bình 1 xã Tân Thuận Bình	Hạ nấc TBA	24/03/2026	13:35	24/03/2026	14:16	0.7	34	
769	Tỉnh Đội 3P-400kVA	Khách hàng Ban Chi Huy Phòng Thủ Khu Vực 3, số 755, đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Ban Chi Huy Phòng Thủ Khu Vực 3	24/03/2026	13:37	24/03/2026	14:46	1.2	2	
770	TBA PHÚ LỢI A2	Một phần khu vực dân cư từ nhà ông lượng đến nhà ông vũ Ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay ĐK, TI trạm Phú Lợi A2 (3x1P-50kVA) Tại 150A PĐ 477-10/1-4 tuyến 477-PC	24/03/2026	13:39	24/03/2026	16:01	2.4	94	
771	47155-7	Một phần khu phố Sơn Qui B – phường Gò Công.	- CBM: FCO, LA, MBA trạm: Sơn Qui 2 và Sơn Qui 3. - Bảo trì trạm Sơn Qui 2 và Sơn Qui 3.	24/03/2026	13:40	24/03/2026	16:50	3.2	361	
772	Hòa Dân 3 - 1P-75kVA	Một phần khu vực khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà, một phần khu vực áp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ	ĐL Mỹ Thọ Hoán chuyên nâng công suất chống quá tải TBA 1P-75kVA Hòa Dân 3 lên thành 1P-100kVA	24/03/2026	13:55	24/03/2026	15:03	1.1	108	
773	47119-7	Một phần áp Mỹ Hòa xã Mỹ Thiện	NCS trạm Mỹ Thị A-3 từ 1x25kVA lên 2x25kVA để xử lý đầy tải	24/03/2026	14:17	24/03/2026	17:42	3.4	641	
774	Bình Khương 9	Một phần áp Bình Khương 1, Bình Khương 2 xã An Thạnh Thủy, một phần áp Tân Bình 1 xã Tân Thuận Bình	Hạ nấc TBA	24/03/2026	14:20	24/03/2026	14:55	0.6	27	
775	Vành Đai 1B	Một phần áp Phú Trung, xã Tân Long	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	24/03/2026	14:38	24/03/2026	15:28	0.8	45	
776	Cầu Bàn	Một phần áp Bình Khương 1, Bình Khương 2 xã An Thạnh Thủy, một phần áp Tân Bình 1 xã Tân Thuận Bình	Hạ nấc TBA	24/03/2026	15:10	24/03/2026	15:48	0.6	33	
777	Trường Y Sĩ 3P-400kVA	Một phần đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Công Trứ, Lê Văn Hoanh, tổ 5, tổ 9, từ tổ 19 đến tổ 23, khóm Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Công Ty CP Dược Phẩm Nutifine	24/03/2026	15:20	24/03/2026	15:54	0.6	148	
778	lbfc	Mất điện trạm NTTS Nguyễn Văn Liếc 2	Kiểm tra hệ thống đo đếm trạm NR 474-10/5/1/2.TN (NR trạm bơm Nguyễn Văn Liếc 2)..	24/03/2026	16:09	24/03/2026	16:50	0.7	1	
779	Tịnh Đông 2x1P-50kVA	Một phần đường Trần Trọng Khiêm, tổ 2, khóm Tịnh Đông, phường Cao Lãnh	Di dời trụ điện hạ thế	25/03/2026	7:00	25/03/2026	11:15	4.3	104	

780	Bình Hòa B3 (Trụ số 9)	Một phần áp Bình Hòa, Bình Hiệp xã Chợ Gạo	Thí nghiệm TBA	25/03/2026	7:00	25/03/2026	9:03	2.1	48	
781	CAU HUNG VUONG 2	Một phần đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh	Đầu nối lưới hạ áp sang tải, thu hồi dây, nhổ trụ (Công trình ngầm Hóa đường Hùng Vương	25/03/2026	7:05	25/03/2026	12:07	5.0	102	
782	03DS PĐ NR 471-11/2-1	Toàn bộ khu vực từ Cầu Nguyễn Huệ đến Cầu rạch Cò thuộc xã Phú Hựu	Điện lực Nha Mân di dời trụ, ép dây lèo, tháo bọc hotline đường dây	25/03/2026	7:47	25/03/2026	16:50	9.1	1723	
783	LBFCO 47482-7	Một phần áp 4, Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tân Phước bảo trì phát quang lưới điện; Cty TNHH Long Thắng dựng trụ 14m di dời trạm Cty Bê Tông Nguyên Thịnh	25/03/2026	7:50	25/03/2026	16:19	8.5	751	
784	Nhà Văn Hoá 3P-400kVA	Khách hàng Sở VHHT&DL tỉnh Đồng Tháp và Trung tâm văn hóa tỉnh Đồng Tháp, số 03, đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Hạ công suất TBA 3P-400kVA xuống 3P-250kVA	25/03/2026	7:52	25/03/2026	13:44	5.9	2	
785	1P-100kVA Củ Hủ 2	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Hòa Tân, áp Hòa Bình, áp Tân Thuận, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Lắp coi đầu trụ và thay dây hạ thế TBA Củ Hủ 2	25/03/2026	8:02	25/03/2026	16:47	8.8	295	
786	Đình An Nhơn 3P-250kVA	Một phần đường An Nhơn, Nguyễn Văn Dũng, áp Chiến Lược, tổ 36, khóm Phú An và từ tổ 39 đến tổ 44, khóm An Nhơn, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA từ 3P-250kVA lên 3P-320kVA	25/03/2026	8:03	25/03/2026	12:41	4.6	282	
787	TBA ÁP THƯỢNG 1A	Một phần khu vực dân lộ ĐT 841 Áp Thượng xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay ĐK, TI trạm Áp Thượng 1A (3x1P-50kVA) Tại 182 PĐ 480-12A tuyến 480-HN	25/03/2026	8:08	25/03/2026	9:18	1.2	93	
788	AS Cầu Kênh Phèn	Một phần khu vực áp Phú Thọ A, xã Phú Thọ.	Nâng công suất TBA từ 3P-100kVA thành 3P-160kVA trạm AS Cầu Kinh Phèn	25/03/2026	8:10	25/03/2026	9:41	1.5	96	
789	Tân Hưng 8	Một phần áp Tân Phú xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH Triệu Danh Phát di dời trụ hạ áp	25/03/2026	8:12	25/03/2026	11:50	3.6	89	
790	1P-50kVA Tư Chiêu - Lung Đôn	Khu vực Rạch Tư Chiêu - Lung Đôn xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)	Sửa trụ, gia cường mối nối và phát quang hạ thế trạm Tư Chiêu - Lung Đôn tuyến 478-TH	25/03/2026	8:14	25/03/2026	11:29	3.3	52	
791	HÙNG VƯƠNG 1 A	Một phần khu vực áp Mỹ An 2 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Kéo bổ sung dây AC-50mm ² để chuyển lưới hạ thế trạm Hùng Vương 1A từ 1P3D thành 3P4D	25/03/2026	8:15	25/03/2026	11:31	3.3	117	
792	47113-7	Một phần áp Thái Hòa xã Mỹ Lợi	Thay MBA chảy dầu, NCS trạm An Thái Đông 4-1 từ 1x37,5kVA thành 1x75kVA để xử lý quá tải	25/03/2026	8:16	25/03/2026	12:00	3.7	225	
793	KINH BÙI SỐ 1	Một phần khu vực áp 4 (Kênh Bù) xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế và đầu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM3	25/03/2026	8:27	25/03/2026	16:23	7.9	69	
794	NR nối tuyến Phú Cường (472-8/1/1/1)	Một phần áp Bình Thuận và áp 2, áp 3, áp 4 xã Bình Thành	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát thực hiện Dựng trụ BTLT 12m; Thay dây; Thay sứ; Tiếp địa đà sắt	25/03/2026	8:28	25/03/2026	18:11	9.7	2724	
795	PĐ 476-11 TN	Một phần khu vực áp 6, áp 7, áp 8, áp 9, áp 10, áp 11 xã Phong Mỹ, một phần khu vực áp 1, áp 2, áp 5 xã Phương Thịnh	ĐL Mỹ Thọ Di dời thiết bị đóng cắt 3LBFCO Tại trụ 215 PĐ 476-12 tuyến 476TN đến trụ 230A PĐ 476-12 tuyến 476TN	25/03/2026	8:29	25/03/2026	16:17	7.8	2838	
796	Góc Lý Thường Kiệt _ Hùng Vương 3P-320kVA	Một phần đường Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Lê Thị Hồng Gấm, tổ 22, khóm 7, phường Cao Lãnh	Nâng công suất TBA từ 3P-320kVA lên 3P-400kVA	25/03/2026	8:55	25/03/2026	11:05	2.2	71	

797	Bình Hòa B4 (Trụ số 11)	Một phần áp Bình Hòa, Bình Hiệp xã Chợ Gạo	Thí nghiệm TBA	25/03/2026	9:04	25/03/2026	9:50	0.8	41	
798	Bình Hiệp 1	Một phần áp Bình Hòa, Bình Hiệp xã Chợ Gạo	Thí nghiệm TBA	25/03/2026	9:52	25/03/2026	11:04	1.2	30	
799	47179-7	Một phần áp An Thị xã Mỹ Tịnh An	Tháo gỡ TBA Đình Hoàng Nghĩa theo đơn xin tháo gỡ của KH do không còn sử dụng	25/03/2026	10:10	25/03/2026	13:05	2.9	24	
800	T1 Trạm Bơm Khu 8	Mất điện một phần Phường Hồng Ngự khu vực trạm bơm Khu 8	Điện Lực Hồng Ngự Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA-FCO-LA trạm bơm Số 1-Khu 8 Tại trụ 38/115/19/36 tuyến 477HN	25/03/2026	10:48	25/03/2026	11:51	1.1	17	
801	Cầu Đình 1	Một phần áp Bình Hiệp, Điền Mỹ xã Chợ Gạo	Thí nghiệm TBA	25/03/2026	13:30	25/03/2026	14:11	0.7	23	
802	1P-50kVA Rạch Lung Đôn (BTT)	Khu vực Rạch Tư Chiêu - Lung Đôn xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)	Gia cường mối nối hạ thế trạm Rạch Lung Đôn tuyến 478-TH	25/03/2026	13:44	25/03/2026	14:29	0.8	27	
803	47407-7	Một phần áp Mỹ Hưng xã Mỹ Đức Tây	NCS trạm Mỹ Đức Đông 2-26 từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA để xử lý đầy tải.	25/03/2026	14:05	25/03/2026	16:53	2.8	119	
804	CDC Tân Công Sính 3	Một phần khu vực áp Tân Hưng, xã Tân Công Sính.	Hạ công suất TBA từ 3P-250kVA thành 3P-100kVA trạm AS CDC Tân Công Sính 3	25/03/2026	14:09	25/03/2026	15:25	1.3	99	
805	Bình Hiệp 2	Một phần áp Bình Hiệp, Điền Mỹ xã Chợ Gạo	Thí nghiệm TBA	25/03/2026	14:15	25/03/2026	14:50	0.6	52	
806	NR vào trạm Công Năm Bờ T.31/1	Một phần đường Nguyễn Hương, tổ 2, tổ 3, khóm Tịnh Mỹ, khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 2x1P-37,5kVA	25/03/2026	14:22	25/03/2026	18:29	4.1	109	
807	Bình Hiệp 3	Một phần áp Bình Hiệp, Điền Mỹ xã Chợ Gạo	Thí nghiệm TBA	25/03/2026	14:54	25/03/2026	15:37	0.7	84	
808	AP BAC 1	Một phần đường Áp Bắc, phường Đạo Thạnh	Sang lưới hạ áp, chuyển tải qua trạm mới (ĐTXD)	26/03/2026	7:15	26/03/2026	16:23	9.1	123	
809	AP BAC 6	Một phần đường Áp Bắc, phường Đạo Thạnh	Sang lưới hạ áp, chuyển tải qua trạm mới (ĐTXD)	26/03/2026	7:15	26/03/2026	16:06	8.9	130	
810	ÁP BẮC 9	Một phần đường Áp Bắc, phường Đạo Thạnh	Sang lưới hạ áp, chuyển tải qua trạm mới (ĐTXD)	26/03/2026	7:15	26/03/2026	15:57	8.7	123	
811	Bình Thành	Một phần áp Bình Thành, Bình An, Bình Phú Quới xã Tân Thuận Bình	Thí nghiệm TBA	26/03/2026	7:45	26/03/2026	8:44	1.0	76	
812	LIÊN TẬP ĐOÀN 9 MỸ ĐÔNG	Một phần khu vực áp 4 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Cty TNHH Nguyễn Minh Hào Dựng trụ đệm hạ thế, cắt cầu chuyển đầu nối lưới hạ thế để tránh nhà khách hàng đang xây dựng	26/03/2026	7:46	26/03/2026	11:25	3.7	223	
813	TBA 1P-50kVA Phú Long 1	Toàn bộ khu vực từ Ngã Ba Tân Hựu đến cầu Cây Chôm xã Tân Phú Trung	Thay dây hạ thế và thay hộp điện kế	26/03/2026	7:47	26/03/2026	14:45	7.0	80	
814	Xóm Chủ 7	- Một phần áp Xóm Chủ, áp Chợ 3 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	- Tổ Quản lý vận hành bảo trì, đo điện trở tiếp địa, thay hộp công tơ bề, chỉnh trụ nghiêng và phát quang lưới hạ áp trạm Xóm Chủ 7	26/03/2026	7:47	26/03/2026	11:33	3.8	88	
815	TBA 1P-25kVA Phú Long 7	Toàn bộ khu vực từ Kênh Năm Tô đến Cầu Tư Bạ thuộc xã Tân Phú Trung	Thay dây hạ thế và thay hộp điện kế	26/03/2026	8:05	26/03/2026	15:20	7.3	22	
816	47221-7	Một phần áp Mỹ Thạnh , Mỹ Tường xã Mỹ Đức Tây	NCS trạm Mỹ Đức Tây 2-3 từ 1x37,5kVA thành 2 x25kVA giải quyết quá tải	26/03/2026	8:10	26/03/2026	14:00	5.8	1611	

817	1P-100kVA Bình Thạnh Trung 3	Khu vực Đình Bình Thạnh Trung thuộc xã Lập Vò.	Tháo gỡ luồn lại dây hạ thế và đấu lại để tránh chạm cây vượt sông, thay khung sứ trạm Bình Thạnh Trung 3 tuyến 478-TH	26/03/2026	8:10	26/03/2026	15:55	7.8	183	
818	CÔNG ĐẬP 4	Một phần khu phố Long Hưng – phường Bình Xuân.	- Bảo trì và đo điện trở đất trạm: Công Đập 4	26/03/2026	8:14	26/03/2026	9:54	1.7	83	
819	NR kênh Kháng Chiến 474-10/20	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cầu Kháng Chiến dọc kênh đến CDC Kho Bể	Cty CPĐT&XL Trường Sơn Bọc hotline, lắp đặt giàn giáo để kéo dây 110KV XDM Từ trụ 87/6 đến trụ 87/7 tuyến 474HN	26/03/2026	8:20	26/03/2026	17:00	8.7	485	
820	AS. Phú yên	Một phần khu vực áp Phú Yên, xã An Long. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo lề trái đường ĐT 844 đến ngã 3 An Long).	Thí nghiệm CBM TBA 1P-100kVA trạm AS Phú Yên.	26/03/2026	8:22	26/03/2026	9:08	0.8	126	
821	Ông Kết C	Một phần áp Tân Đông A, xã Bình Thành	Di dời trụ hạ thế	26/03/2026	8:30	26/03/2026	12:10	3.7	135	
822	Trụ 1 TBA 3P-180kVA NTTS Lê Văn Sơn	Mất điện khách hàng thuộc trạm NTTS Lê Văn Sơn	Nâng công suất trạm NTTS Lê Văn Sơn từ 3P-180kVA lên 3P-400kVA	26/03/2026	8:43	26/03/2026	16:00	7.3	1	
823	Mười Đông 1 - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Đông Nhất, áp Mỹ Đông Nhì xã Mỹ Thọ	Đội QLD Mỹ Thọ bảo trì sửa chữa lưới điện hoán chuyển MBA	26/03/2026	8:45	26/03/2026	9:43	1.0	61	
824	Kinh 2/9 III	Một phần áp Tân Thuận B, xã Thanh Bình	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	26/03/2026	8:45	26/03/2026	9:20	0.6	35	
825	Bình An 2	Một phần áp Bình Thành, Bình An, Bình Phú Quới xã Tân Thuận Bình	Thí nghiệm TBA	26/03/2026	8:50	26/03/2026	9:40	0.8	105	
826	Tân Mỹ 2A	Một phần áp 1, xã Thanh Bình	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	26/03/2026	9:30	26/03/2026	10:15	0.8	13	
827	Bình Phú Quới 1	Một phần áp Bình Thành, Bình An, Bình Phú Quới xã Tân Thuận Bình	Thí nghiệm TBA	26/03/2026	9:50	26/03/2026	10:35	0.8	75	
828	CÔNG ĐẬP 3	Một phần khu phố Long Mỹ – phường Bình Xuân.	- Bảo trì và đo điện trở đất trạm: Công Đập 3	26/03/2026	10:02	26/03/2026	11:12	1.2	98	
829	AS Phú Thọ	Một phần khu vực áp Phú Lợi, xã An Long.	Điện lực Tam Nông đăng ký Thí nghiệm CBM TBA 3P-160kVA trạm AS Phú Thọ.	26/03/2026	10:03	26/03/2026	11:22	1.3	266	
830	Ngã Ba Tuyến Dân Cư 1P-75KVA	Một phần khu vực áp AB, xã Mỹ Thọ	ĐL Mỹ Thọ Hoán chuyển hạ công suất chống quá tải TBA 1P-75kVA Ngã Ba Tuyến Dân Cư thành 1P-50kVA	26/03/2026	10:12	26/03/2026	10:55	0.7	85	
831	Bào Hồ 1A	Một phần áp 3, xã Thanh Bình	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	26/03/2026	10:30	26/03/2026	11:15	0.8	11	
832	CÔNG ĐẬP 6	Một phần khu phố Long Mỹ – phường Bình Xuân.	- Bảo trì và đo điện trở đất trạm: Công Đập 6	26/03/2026	13:34	26/03/2026	15:36	2.0	80	
833	Nhà máy nước đá huyện ủy, NĐ Ông Xem	Một phần khu vực áp Phú Lợi, áp Phú Thọ, xã An Long.	Thí nghiệm CBM TBA 3P-160kVA trạm Nước đá Huyện Ủy. Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và TBA 3P-250kVA trạm Nước đá Ông Xem	26/03/2026	14:00	26/03/2026	16:02	2.0	2	Trạm KH thuê QLVH
834	AS Phú Thọ A (An Long)	Một phần khu vực áp Phú Lợi, áp Phú Thọ, xã An Long.	Thí nghiệm CBM TBA 3P-160kVA trạm AS Phú Thọ A.	26/03/2026	14:11	26/03/2026	15:54	1.7	343	
835	Mương Bà	Một phần áp Bình Trung, xã Bình Thành	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	26/03/2026	14:22	26/03/2026	14:57	0.6	54	
836	Bình Ninh 4	Một phần áp Hưng Ngãi, Bình Ninh xã Tân Thuận Bình, một phần áp Điền Mỹ xã Chợ Gạo	Thí nghiệm TBA	26/03/2026	14:38	26/03/2026	15:23	0.8	62	

837	NR 478-11/1/1 Chùa Vân Lôi T.87/4A	Một phần đường Lê Thị Phụng, tổ 7, tổ 8, khóm 7, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Ép kẹp quai đầu nối TBA	26/03/2026	14:46	26/03/2026	16:57	2.2	220	
838	AS Lung Đốc	Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	26/03/2026	15:15	26/03/2026	15:52	0.6	79	
839	Điền Mỹ 1	Một phần ấp Hưng Ngãi, Bình Ninh xã Tân Thuận Bình, một phần ấp Điền Mỹ xã Chợ Gạo	Thí nghiệm TBA	26/03/2026	15:25	26/03/2026	16:02	0.6	58	
840	AN THÁI TRUNG 4-9	Một phần ấp 3 xã Thanh Hưng	Cắt chuyển lưới hạ áp trạm An Thái Trung 4-9 sang trạm An Thái Trung 4-3 để xử lý quá tải MBA.	26/03/2026	16:00	26/03/2026	17:00	1.0	82	
841	AN THÁI TRUNG 4-3	Một phần ấp 3 xã Thanh Hưng	Cắt chuyển lưới hạ áp trạm An Thái Trung 4-9 sang trạm An Thái Trung 4-3 để xử lý quá tải MBA.	26/03/2026	16:07	26/03/2026	17:00	0.9	71	
842	AP BAC 2	Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh	Điện lực bảo trì lưới điện, Sang lưới hạ áp, chuyển tải qua trạm mới	27/03/2026	7:00	27/03/2026	11:30	4.5	506	(ĐTXD)
843	NR 477-11/3-1.CL (Phân Đoạn trại giam)	Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6 xã Bình Hàng Trung, một phần ấp 4, xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH Bách Khoa di dời trụ điện số 154/98 nằm trong phạm vi GPMB thi công lộ nông thôn	27/03/2026	7:48	27/03/2026	17:48	10.0	2118	
844	1P-50kVA Cầu Chợ Mới	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hòa, ấp Long Thành A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Lắp coi đầu trụ và thay dây hạ thế TBA Cầu Chợ Mới	27/03/2026	7:57	27/03/2026	16:12	8.3	90	
845	Hòa Quới 1	Một phần ấp:Hòa Quới xã Mỹ Tịnh An	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng; Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tĩa cây xanh lưới điện hạ áp	27/03/2026	7:58	27/03/2026	10:45	2.8	197	
846	3LBFCO	Một phần khu vực ấp Phú Điền, xã Phú Thọ. Một phần khu vực ấp An Phú, xã An Long.	Điện lực Tam Nông đăng ký cho công ty Xuân Phát Thay dây 3AC70+AC50 cũ thành 3AC70+AC50 mới. Thay sứ đứng 24kV cũ thành sứ đứng 24kV mới. Thay trụ BTLT 12m, 14m cũ thành trụ BTLT 12m, 14m mới - Bổ sung ộp đà, ộp tole. Thay hộ điện kế, thùng CB bị bể, rỉ sét	27/03/2026	8:04	27/03/2026	16:50	8.8	308	
847	1P-37,5kVA Bắc Vàm Cống 2	Khu vực Phà Vàm Cống xã Lấp Vò	Thay MBA bị chảy dầu trạm Bắc Vàm Cống 2 tuyến 477-TH	27/03/2026	8:07	27/03/2026	9:15	1.1	38	
848	Cầu Máng Xối	Một phần ấp Đàng Phong, Trường Xuân B, Ấp 7 xã Lương Hòa Lạc	Thí nghiệm TBA	27/03/2026	8:10	27/03/2026	9:22	1.2	31	
849	TBA 1P-37.5kVA Bà Thâm 1	Toàn bộ khu vực từ lò Bột Lê Thái Nhựt đến Cầu Ngang Bà Thâm thuộc xã Tân Phú Trung	Tháo kẹp quai cầu chì	27/03/2026	8:22	27/03/2026	9:46	1.4	62	
850	KINH BẢY THUỐC SỐ 4	Một phần khu vực ấp 4 (Kênh Bảy Thuốc) xã Đốc Bình Kiều tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế và đầu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM6	27/03/2026	8:22	27/03/2026	13:25	5.1	66	SCL
851	474-8/2.TX	Một phần khu vực ấp 5A xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Dựng trụ đệm và kéo dây trung thế thuộc công trình: Trường Trung học phổ thông Trường Xuân	27/03/2026	8:22	27/03/2026	16:09	7.8	125	
852	B. Thủy Lợi xã Tân Mỹ	Mất điện trạm bơm Thủy Lợi Xã Tân Mỹ	Thay điện kế và TI định kỳ trạm bơm Thủy Lợi Xã Tân Mỹ	27/03/2026	8:38	27/03/2026	9:21	0.7	1	
853	Đồng Thạnh 4-50kVA	- Một phần ấp Lợi An xã Đồng Sơn.	Nâng công suất TBA Đồng Thạnh 4 từ 50 lên 75kVA	27/03/2026	8:48	27/03/2026	14:30	5.7	90	.
854	Chùa Thanh Bình	Một phần ấp Đàng Phong, Trường Xuân B, Ấp 7 xã Lương Hòa Lạc	Thí nghiệm TBA	27/03/2026	9:24	27/03/2026	10:07	0.7	69	
855	B. Tổng Đài	Mất điện trạm bơm bơm Tổng Đài	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm Tổng Đài	27/03/2026	9:27	27/03/2026	10:28	1.0	1	

856	Bình Tân 9 - (2x50+75)kVA	- Một phần áp Thạnh Lợi xã Long Bình.	- Hạ công suất MBA trạm Bình Tân 9 từ (2x50+1x75kVA) xuống 3x50kVA	27/03/2026	10:05	27/03/2026	12:40	2.6	180	
857	NR Kênh 2/9 (474-10/4)	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cầu 2 tháng 9 dọc kênh đến Ngã Tư kênh 2 tháng 9	Cty CPĐT&XL Trường Sơn Bọc hotline, lắp đặt giàn giáo để kéo dây 110KV XDM Từ trụ 47/12 đến trụ 47/12A tuyến 474HN	27/03/2026	10:08	27/03/2026	16:55	6.8	364	
858	Cầu áp 7	Một phần áp Đàng Phong, Trường Xuân B, Áp 7 xã Lương Hòa Lạc	Thí nghiệm TBA	27/03/2026	10:10	27/03/2026	10:53	0.7	117	
859	B. số 1 xã Tân Mỹ	Mất điện trạm bơm Số 1 Tân Mỹ	Thay điện kế và TI định kỳ trạm bơm Số 1 Tân Mỹ	27/03/2026	10:41	27/03/2026	11:31	0.8	1	
860	TBA Cty TNHH MTV Phúc Khang Hồng Ngự	Trạm Công Ty TNHH-MTV Phúc Khang HN (3P-400kVA). Tại trụ 125/9/3 NR 475-13/1/2 tuyến 475-HN, thuộc xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp.	Thay 03 TU trung thế trạm Công Ty TNHH-MTV Phúc Khang HN (3P-400kVA). Tại trụ 125/9/3 NR 475-13/1/2 tuyến 475-HN, thuộc xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp.	27/03/2026	11:33	27/03/2026	13:00	1.5	1	
861	B. Kênh Gạo - Cầu Ranh	Mất điện trạm bơm Kinh Gạo Cầu Ranh	Thay điện kế và TI định kỳ trạm bơm Kinh Gạo Cầu Ranh	27/03/2026	11:59	27/03/2026	13:22	1.4	1	
862	Áp 7	Một phần áp Áp 7 xã Lương Hòa Lạc	Thí nghiệm TBA	27/03/2026	13:40	27/03/2026	14:25	0.8	74	
863	1P-25kVA Rạch Ông Tàu	Khu vực Rạch Ông Tàu xã Tân Khánh Trung	Thay MBA bị cháy dầu trạm Rạch Ông Tàu tuyến 472-AH	27/03/2026	13:50	27/03/2026	15:08	1.3	34	
864	TBA 2X1P-50kVA Bà Thâm	Mất điện toàn bộ khu vực cuối Rạch Bà Thâm thuộc xã Tân Phú Trung	Tháo kẹp quai cầu chì	27/03/2026	13:52	27/03/2026	15:04	1.2	39	
865	Áp 7-1	Một phần áp Áp 7 xã Lương Hòa Lạc	Thí nghiệm TBA	27/03/2026	14:30	27/03/2026	15:15	0.8	28	
866	433 Cai Lậy	Một phần phường Cai Lậy, Mỹ Phước Tây, Nhị Quý, xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp	Đội Truyền Tải Đồng Tháp thí nghiệm định kỳ MBT T3	28/03/2026	8:15	28/03/2026	17:59	9.7	79005	
867	4722-7	Một phần Khu phố 3, 4 phường Đạo Thạnh	Điện lực bảo trì lưới điện, Dời trụ TT làm kè sông Bảo Định, Phát quang, bảo trì lưới điện	28/03/2026	7:15	28/03/2026	17:00	9.8	370	
868	Rạch Gấm 1P-50kVA	Khu vực Rạch Gấm xã Tân Khánh Trung	Dựng trụ, thay dây, thay hộp điện kế trạm Rạch Gấm tuyến 478-AH	28/03/2026	8:03	28/03/2026	15:55	7.9	113	
869	G80	Một phần áp Mỹ Chánh A, Mỹ Chánh B, Mỹ Trung xã Hội Cư, áp 6,8, 9A, 9B xã Mỹ Thành	Tổ QLVH thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Thay MBA do thí nghiệm CBM không đạt	28/03/2026	8:09	28/03/2026	11:23	3.2	2453	
870	FG4	Một phần áp 5,6, áp Bình Long xã Bình Phú, áp An Bình An Thái, xã Hội Cư, áp 8, 10, 11 xã Mỹ Thành	Tổ QLVH thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Thay MBA do thí nghiệm CBM không đạt; Bảo trì, vệ sinh cấp ngầm lộ ra 22kV; Thay thiết bị FCO	28/03/2026	8:15	28/03/2026	20:29	12.2	6730	
871	Bình Tân 18 - 3x50kVA	- Một phần áp Xóm Thủ, Thuận Trị xã Long Bình.	Thay điện kế tổng trạm Bình Tân 18 từ cơ sang điện tử	28/03/2026	8:15	28/03/2026	9:26	1.2	100	
872	4775-7 (262)	Một phần áp Côn Công xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH thay TI hạ áp trạm khách hàng, vệ sinh thiết bị, đo điện trở cách điện đường dây	28/03/2026	8:58	28/03/2026	14:04	5.1	91	
873	47122-7	- Một phần áp Thạnh Hưng xã Đồng Sơn.	Thay TU, TI trạm Trường cấp 3 Vĩnh Bình	28/03/2026	9:55	28/03/2026	12:30	2.6	1	
874	47262-7	Một phần Áp 12, 13 xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp	Xí Nghiệp Lưới Điện Cao Thế Tây Ninh thi công lắp tháp đỉnh đầu cột 80, 139 đường dây 110kV 174 Cai Lậy-171 Tân Thạnh	29/03/2026	3:35	29/03/2026	9:06	5.5	252	
875	MC 475QT	Toàn bộ Khu công nghiệp Trần Quốc Toản (trừ Xí nghiệp dịch vụ Đồng Tháp,	Thí nghiệm định kỳ 06DS	29/03/2026	6:59	29/03/2026	16:59	10.0	11	

		Tô Châu KCN, DKNEC 1, ABTECH và Nhà máy bia Sài Gòn), phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp									
876	XUAN DIEU	Một phần đường Hùng Vương, Lê Đại Hành phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, Sang lưới qua trụ mới, sang tải, thu hồi dây hạ áp, nhổ trụ	29/03/2026	7:00	29/03/2026	14:50	7.8	353		
877	Bình Phú 13 - 50kVA	- Một phần ấp Bình Phú xã Phú Thành	Di dời trụ hạ thế	29/03/2026	7:50	29/03/2026	10:30	2.7	67		
878	BI230-8	Một phần khu phố Thành Nhứt, Thành Nhì, 1, 2, 3- phường Bình Xuân.	CBM: FCO, LA, MBA trạm: Bình Thành 7; Cầu Bình Thành 2 (2MBA); Bia Lưu Niệm 1 (2MBA); Bình Xuân 1. - Bảo trì các trạm: Bình Thành 7; Cầu Bình Thành 2; Bia Lưu Niệm 1; Bình Xuân 1; 47237-7.	29/03/2026	7:53	29/03/2026	15:51	8.0	2951		
879	47461-7	- Một phần ấp Bình Khánh, Bình Ninh, Thọ Khương xã Phú Thành	Dựng trụ, kết lưới nhánh rẽ TBA 3x25kVA HKD TTNT Hoài Ân	29/03/2026	12:04	29/03/2026	16:42	4.6	626		
880	BINH PHONG 5	Một phần Khu Phố Bình Phong, phường Mỹ Phong	Sang lưới hạ áp, sang điện kế qua trụ mới, thu hồi dây, trụ cũ	30/03/2026	7:20	30/03/2026	15:00	7.7	166	(ĐT XD)	
881	47404-7	Một phần các xã Tân Phước 3, Hưng Thạnh	Cty TNHH Ngọc Dung 1 chụp hotline trung thế, kéo dây cáp môi, lắp giàn giáo phục vụ công trình lộ ra 110kV trạm 220kV Cái Bè	30/03/2026	8:01	30/03/2026	14:15	6.2	606		
882	Rạch Bùng Binh 3	Một phần ấp Tây xã Tân Thạnh (khu vực gần Công ty may Song Phát)	Cắt lưới tạo khoảng không điện, thu hồi đoạn hạ thế	30/03/2026	8:08	30/03/2026	9:53	1.8	68		
883	KINH 12000 TÂN KIỀU 1	Một phần khu vực ấp Gò Tháp xã Đốc Bình Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cty Xuân Phát Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM13	30/03/2026	8:14	30/03/2026	14:56	6.7	35	SCL	
884	4778-7 (1)	Một phần ấp Cồn Cồng xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tân Phú Đông vệ sinh thiết bị và TBA, thay TI hạ thế trạm khách hàng thuộc tuyến 4778-7, Công ty TNHH Triệu Danh Phát tháo TBA Ông Nguyễn Văn Kiệt	30/03/2026	8:17	30/03/2026	11:45	3.5	30		
885	Số 1 3P-400kVA	Một phần đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Trỗi, tổ 31, tổ 32, khóm 7, phường Cao Lãnh	Vệ sinh, sang tải TBA	30/03/2026	8:20	30/03/2026	8:59	0.7	149	SCTX	
886	NR Cầu Ba Hải 477-11/2/12-2	Mất điện một phần phường Hồng Nự khu vực Cả Sao, Vĩnh Bà Tự, Dơi Xã Bửu và từ cầu Ba Hải đến CDC Á Đôn.	Cty TNHH Huy Cường Đồng Tháp Căng lại dây trung thế vượt kênh bị trùng thấp Từ trụ 38/115/34 đến 38/115/34/1 tuyến 477HN	30/03/2026	8:27	30/03/2026	15:29	7.0	1189		
887	1P-50kVA Gò Dầu	Khu vực Rạch Gò Dầu xã Tân Khánh Trung	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế trạm Gò Dầu tuyến 478-AH	30/03/2026	8:29	30/03/2026	11:49	3.3	38		
888	Lợi An 8 - 37,5kVA	Một phần ấp Lợi An, xã Đồng Sơn.	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	30/03/2026	8:35	30/03/2026	9:22	0.8	33		
889	Xay Xát Ông Thọ - 1P-25kVA	Toàn bộ TBA 1P-25kVA Xay Xát Ông Thọ	Thay 1 TI đến hạn TBA 1P-25kVA Xay Xát Ông Thọ	30/03/2026	8:38	30/03/2026	9:08	0.5	1		
890	Hội Đồng Tường - Mương Trâu 1P-75KVA	Một phần khu vực ấp 4, xã Mỹ Hiệp	ĐL Mỹ Thọ bảo trì sửa chữa lưới điện hoá chuyển MBA	30/03/2026	8:40	30/03/2026	9:30	0.8	63		
891	Ấp Tân Hội	Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực Chợ Mương Khai)	Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt	30/03/2026	8:50	30/03/2026	10:09	1.3	96		
892	TBA AS Ông Quân	Một phần khu vực Ấp Long Hưng xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm AS Ông Quân (3x1P-50kVA) Tại trụ 2 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC	30/03/2026	8:59	30/03/2026	9:49	0.8	148		

893	Hùng Vương 3P-250kVA	Một phần đường Hùng Vương, tổ 30, khóm 8, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh, thay ống PVC, sang tải TBA	30/03/2026	9:08	30/03/2026	11:58	2.8	41	SCTX
894	Xây Xát Ông Nam	Toàn bộ TBA 1P-25kVA Xây Xát Ông Nam	Thay 1 TI đến hạn TBA 1P-25kVA Xây Xát Ông Nam	30/03/2026	9:24	30/03/2026	9:58	0.6	1	
895	47311-7	Một phần áp Mỹ Nghĩa 1 xã Mỹ Đức Tây	NCS trạm Mỹ Đức Tây 4-6 từ 1x25kVA lên 2x25kVA để xử lý đầy tải.	30/03/2026	9:30	30/03/2026	12:55	3.4	484	
896	4763-7	Một phần áp Mỹ Nghĩa 1, Mỹ Nghĩa 2, Mỹ Tường xã Mỹ Đức Tây	NCS trạm Mỹ An 5 từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA để xử lý đầy tải.	30/03/2026	9:30	30/03/2026	12:53	3.4	3615	
897	Thanh Phú 4-ĐT - 50kVA	Một phần áp Thanh Phú xã Đồng Sơn.	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	30/03/2026	9:31	30/03/2026	10:11	0.7	107	.
898	TBA 3P-160kVA Bom Cà Sậy (Trụ 447/6)	Mất điện TBA chuyên dùng bơm Cà Sậy	Điện lực Tân Hồng+ Phân Xưởng Thí Nghiệm :Thí nghiệm định kỳ CBM trạm bơm Cà Sậy. Tại trụ 447/6 NR 473-16/1.HN tuyến 473HN	30/03/2026	9:40	30/03/2026	10:45	1.1	1	
899	Cầu dây Bình Hàng Tây - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 3B, xã Bình Hàng Trung	ĐL Mỹ Thọ bảo trì sửa chữa lưới điện hoá chuyển MBA	30/03/2026	9:58	30/03/2026	10:59	1.0	91	
900	TBA Tổ 5 Áp Long Hưng	Một phần khu vực bên đò số 5 Áp Long Hưng xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Tổ 5 Áp Long Hưng (3x1P-25kVA) Tại trụ 18 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC	30/03/2026	9:59	30/03/2026	10:33	0.6	128	
901	Xây Xát Ông Dững - 1P-25kVA	Toàn bộ TBA 1P-25kVA Xây Xát Ông Dững	Thay TI đến hạn kiểm định TBA 1P-25kVA Xây Xát Ông Dững	30/03/2026	10:16	30/03/2026	10:58	0.7	1	
902	Xóm Sóc 1-37,5kVA	- Một phần áp Thanh Hưng, Thanh Bình xã Vĩnh Bình	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	30/03/2026	10:36	30/03/2026	10:58	0.4	42	.
903	TBA Bến đò số 10	Một phần khu vực Áp Long Thới B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Bến Đò Số 10 (3x1P-37.5kVA) Tại trụ 79 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	30/03/2026	10:48	30/03/2026	11:32	0.7	163	
904	TBA 3P-160kVA Bom Giồng Nhỏ (Trụ 447/13)	Mất điện TBA chuyên dùng bơm Giồng Nhỏ	Điện lực Tân Hồng+ Phân Xưởng Thí Nghiệm :Thí nghiệm định kỳ CBM trạm bơm Giồng Nhỏ Tại trụ 447/13 NR 473-16/1.HN tuyến 473HN	30/03/2026	11:00	30/03/2026	12:00	1.0	1	
905	Xóm Sóc 2-37,5kVA	- Một phần áp Thanh Bình xã Vĩnh Bình	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	30/03/2026	11:04	30/03/2026	11:34	0.5	61	.
906	Cty VNCN E&C1 1P-50KVA	Toàn bộ TBA 1P-50kVA Cty VNCN E&C1	Thay công tơ, 1TI đến hạn TBA 1P-50kVA Cty VNCN E&C1, vệ sinh TBA khách hàng	30/03/2026	11:14	30/03/2026	11:59	0.8	1	
907	47242-7 (1)	Một phần áp Cồn Công xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tân Phú Đông vệ sinh thiết bị và TBA, thay TI hạ thế trạm khách hàng thuộc tuyến 47242-7	30/03/2026	13:00	30/03/2026	14:15	1.3	34	
908	Trạm Rọc Sen	Một phần áp 1, xã Tân Thạnh (khu vực Rọc Sen xã Phú Lợi cũ)	Thay MBA chảy dầu	30/03/2026	13:08	30/03/2026	14:16	1.1	68	
909	TBA 3x1P-25kVA Bom Láng Cát (Trụ 463/24)	Mất điện TBA chuyên dùng bơm Láng Cát	Điện lực Tân Hồng+ Phân Xưởng Thí Nghiệm :Thí nghiệm định kỳ CBM trạm bơm Láng Cát. Tại trụ 463/24 NR 473-16/2.HN tuyến 473HN	30/03/2026	13:10	30/03/2026	14:20	1.2	1	
910	Công Ty TNHH KD TM và DV VinFast	trạm sạc Vinfast	Thay điện kế + 3TU + 3TI trung áp định kỳ trạm sạc Vinfast	30/03/2026	13:50	30/03/2026	16:09	2.3	1	
911	TBA Chợ Phú Hòa A	Một phần khu vực Áp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Chợ Phú Hòa A (3x1P-50kVA) Tại trụ 98 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	30/03/2026	13:55	30/03/2026	14:18	0.4	164	

912	XX Hà Văn Ba - 1P-25kVA	Toàn bộ TBA 1P-25kVA XX Hà Văn Ba	Thay 1 TI đến hạn TBA 1P-25kVA XX Hà Văn Ba, vệ sinh TBA khách hàng	30/03/2026	14:10	30/03/2026	14:50	0.7	1	
913	Thạnh Phú 1-TT (50kVA)	- Một phần áp Thạnh Phú xã Vĩnh Bình	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	30/03/2026	14:23	30/03/2026	15:06	0.7	89	
914	TBA Mương Dưới	Một phần khu vực Áp Phú Hòa B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Mương Dưới (1P-50kVA) Tại trụ 8B/15 NR 479-12/2 tuyến 479-PC	30/03/2026	14:30	30/03/2026	15:09	0.7	50	
915	Thạnh Phú 2-TT (50kVA)	- Một phần áp Thạnh Phú xã Vĩnh Bình	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	30/03/2026	15:13	30/03/2026	15:44	0.5	68	
916	Cty Khánh Duy 3x1P-25KVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA Cty Khánh Duy	Thay 3TI đến hạn kiểm định TBA 3x1P-25KVA Cty Khánh Duy, vệ sinh TBA khách hàng	30/03/2026	15:18	30/03/2026	16:17	1.0	1	
917	Lộ Cầu Đình 3 - 37,5kVA	- Một phần áp Thạnh Phú xã Vĩnh Bình	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	30/03/2026	15:52	30/03/2026	16:18	0.4	66	
918	AP BAC 3	Một phần đường Áp Bắc, Lê Việt Thắng, phường Đạo Thạnh	Sang tải, ép lèo, thu hồi lưới hạ áp, nhổ trụ thu hồi, xử lý lưới hạ áp giáp lai	31/03/2026	7:00	31/03/2026	16:26	9.4	285	
919	AP BAC 5	Một phần đường Áp Bắc, Lê Việt Thắng, phường Đạo Thạnh	Sang tải, ép lèo, thu hồi lưới hạ áp, nhổ trụ thu hồi, xử lý lưới hạ áp giáp lai	31/03/2026	7:05	31/03/2026	16:28	9.4	153	
920	ÁP BẮC 7	Một phần đường Áp Bắc, Lê Việt Thắng, phường Đạo Thạnh	Sang tải, ép lèo, thu hồi lưới hạ áp, nhổ trụ thu hồi, xử lý lưới hạ áp giáp lai	31/03/2026	7:07	31/03/2026	16:20	9.2	114	
921	AP BAC 4	Một phần đường Áp Bắc, Lê Việt Thắng, phường Đạo Thạnh	Sang tải, ép lèo, thu hồi lưới hạ áp, nhổ trụ thu hồi, xử lý lưới hạ áp giáp lai	31/03/2026	7:07	31/03/2026	16:30	9.4	199	
922	GO THANH PHO	Một phần đường Áp Bắc, Lê Việt Thắng, phường Đạo Thạnh	Sang tải, ép lèo, thu hồi lưới hạ áp, nhổ trụ thu hồi, xử lý lưới hạ áp giáp lai	31/03/2026	7:09	31/03/2026	16:00	8.9	60	
923	KHUONG HUU 1	Một phần đường Áp Bắc, Lê Việt Thắng, phường Đạo Thạnh	Sang tải, ép lèo, thu hồi lưới hạ áp, nhổ trụ thu hồi, xử lý lưới hạ áp giáp lai	31/03/2026	7:11	31/03/2026	16:10	9.0	193	
924	PD 477-11CL, 478-11.CL	Toàn bộ khu vực áp Mỹ Xương, áp Mỹ Hưng Hòa, một phần khu vực áp Tây Mỹ, áp AB, áp Mỹ Thới, áp Mỹ Thạnh, áp Đông Mỹ xã Mỹ Thọ, và một phần khu vực áp 1 xã Bình Hàng Trung	ĐL Mỹ thọ sửa ốp đà, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa lặp lại, xử lý mối nối hạ thế, vệ sinh phát quang lưới điện, vệ sinh trạm khách hàng	31/03/2026	7:23	31/03/2026	18:11	10.8	5780	
925	4733-7	Một phần các áp: Thân Đạo, Thân Bình, xã Châu Thành	Thay 1 MBA trạm Trường Mầm non Thân Cửu Nghĩa (3x1P-25kVA) rỉ dầu	31/03/2026	7:34	31/03/2026	9:24	1.8	1219	
926	Cồn Tô Châu 3	Một phần áp Tân Thuận, xã Thanh Bình (khu vực Lồng Hồ - Cồn Tô Châu)	Công ty TNHH Xuân Phát dựng trụ, thay dây nhôm bọc hạ thế 2xAV-70 thành ABC 2x70	31/03/2026	7:42	31/03/2026	15:07	7.4	42	
927	Lồng Hồ	Một phần áp Tân Thuận, xã Thanh Bình (khu vực Lồng Hồ - Cồn Tô Châu)	công ty TNHH Xuân Phát dựng trụ, thay dây nhôm bọc hạ thế 2xAV-70 thành ABC 2x70	31/03/2026	7:52	31/03/2026	14:52	7.0	107	
928	AS Tô Châu	Một phần áp Tân Thuận, xã Thanh Bình (khu vực Lồng Hồ - Cồn Tô Châu)	công ty TNHH Xuân Phát dựng trụ, thay dây nhôm bọc hạ thế 2xAV-70 thành ABC 2x70	31/03/2026	7:52	31/03/2026	14:58	7.1	64	
929	BƠM BÀ MỤ 1P-37,5kVA	Khách hàng Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân - Ủy Ban Nhân Dân Phường Mỹ Trà (Trạm Bơm Bà Mụ), đường Trịnh Thị Cánh, khóm 3, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân - Ủy Ban Nhân Dân Phường Mỹ Trà	31/03/2026	8:02	31/03/2026	8:45	0.7	1	

930	TBA 1P-50kVA Xã Khánh 2	Toàn bộ khu vực cuối rạch Xã Khánh thuộc xã Tân Phú Trung	Thay MBA trạm Xã Khánh 2 kiểm định định kỳ không đạt (2MBA - 25kVA)	31/03/2026	8:05	31/03/2026	8:25	0.3	92	
931	Trung Tuấn 1P-50kVA	Khách hàng Karaoke Trung Tuấn, đường Phù Đổng, phường Mỹ Trà	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Karaoke Trung Tuấn	31/03/2026	8:06	31/03/2026	8:32	0.4	1	
932	NR Sáu Sứa (3FCO)	Khách hàng sử dụng điện Sáu Sứa, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, FCO, tiếp địa, thay TU đến hạn, vệ sinh TI TBA 3P-250kVA Cơ sở Sáu Sứa	31/03/2026	8:09	31/03/2026	9:43	1.6	1	
933	47374-7	Một phần ấp Đăng Phong Dưới xã Tân Thuận Bình	Thay TBA XTL ông Phan văn Ngời	31/03/2026	8:20	31/03/2026	11:20	3.0	88	
934	Bờ Xe 3 - 50kVA	Một phần ấp Thạnh Phong xã Phú Thành	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	31/03/2026	8:23	31/03/2026	8:57	0.6	70	
935	Xóm Rền 6	- Một phần ấp Tân Tây 3 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	- Tô Quản lý vận hành bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Xóm Rền 6	31/03/2026	8:26	31/03/2026	10:29	2.1	40	
936	TBA Đường Tắc Mương 53	Một phần khu vực Ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Đường Tắc Mương 53 (1P-100kVA) Tại trụ 159A PĐ 477-10/1-3 tuyến 477-PC	31/03/2026	8:30	31/03/2026	9:14	0.7	101	
937	Mỹ Hòa 3	Một phần ấp 1, xã An Long và một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh	Điện lực Thanh Bình công tác dựng trụ, cắt lưới chuyển đầu nối hạ thế	31/03/2026	8:38	31/03/2026	11:06	2.5	44	
938	KÊNH AN TIẾN 3	Một phần khu vực ấp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-37,5kVA tại trạm Kênh An Tiến 3 theo KH SCTX 2026	31/03/2026	8:45	31/03/2026	9:20	0.6	44	SCTX
939	Cái Nỏ 1A	Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành	Điện lực Thanh Bình công tác dựng trụ, thay dây, hạ công suất TBA từ 1P-100kVA xuống 1P-50kVA	31/03/2026	8:47	31/03/2026	9:57	1.2	41	
940	472HN/268/2A TBA 3P-160kVA NTTS Phạm Thanh Tuấn	Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Phạm Thanh Tuấn.	Điện lực Tân Hồng: Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Phạm Thanh Tuấn. Tại trụ 268/2A NR 472-14/2A.HN tuyến 472HN	31/03/2026	8:50	31/03/2026	11:45	2.9	1	
941	KINH NHIỆM 5	Một phần ấp Kinh Nhiệm xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tân Phú Đông làm chằng chỉnh trụ nghiêng	31/03/2026	9:00	31/03/2026	11:17	2.3	55	
942	Thạnh Hiệp 2 - 37,5kVA	- Một phần ấp Thạnh Hiệp xã Vĩnh Bình	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	31/03/2026	9:12	31/03/2026	9:46	0.6	105	
943	47125-7	Một phần ấp 4 xã Thanh Hưng	NCS trạm Tân Hưng 4-8 từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA để xử lý đầy tải. NCS trạm Ngã Mướp 1 từ 1x50kVA lên 2x50kVA để xử lý đầy tải.	31/03/2026	9:13	31/03/2026	17:36	8.4	634	
944	KINH HỘI SỐ 2	Một phần khu vực ấp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Kênh Hội số 2 theo KH SCTX 2026	31/03/2026	9:25	31/03/2026	9:52	0.5	40	SCTX
945	TBA Hai Ngọn 2	Một phần khu vực sạt lở Ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Hai Ngọn 2 (3x1P-25kVA) Tại trụ 137/26 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	31/03/2026	9:26	31/03/2026	10:19	0.9	78	
946	475-15/1/2-1 trụ 10A	Khách hàng trạm NTTS Nguyễn Văn Phương, xã Tân Long	Thay 02 bộ chằng trung thế mục sét	31/03/2026	9:50	31/03/2026	16:15	6.4	1	
947	KÊNH HỘI SỐ 1	Một phần khu vực ấp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-25kVA tại trạm Kênh Hội số 1 theo KH SCTX 2026	31/03/2026	9:58	31/03/2026	10:31	0.6	50	SCTX

948	Kênh N8-3 (37,5kVA)	- Một phần ấp Thạnh Phú xã Vĩnh Bình	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	31/03/2026	9:58	31/03/2026	10:26	0.5	42	
949	TBA TDC Long Thuận - Mương Lớn 3	Một phần khu vực tuyến dân cư Ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm TDC Long Thuận Mương Lớn 3 (1P-50kVA) Tại trụ 116 PĐ 477-10/1-1 tuyến 477-PC	31/03/2026	10:28	31/03/2026	11:04	0.6	88	
950	Trường THCS Nguyễn Chí Thanh 1P-37,5kVA	Khách hàng Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, đường Võ Văn Trị, khóm Thuận Phú, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Trường THCS Nguyễn Chí Thanh	31/03/2026	10:36	31/03/2026	10:52	0.3	1	
951	CDC KINH HỘI	Một phần khu vực ấp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm CDC Kinh Hội theo KH SCTX 2026	31/03/2026	10:43	31/03/2026	11:18	0.6	130	SCTX
952	AN PHONG - KINH HỘI SỐ 1	Một phần khu vực ấp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-37,5kVA tại trạm An Phong Kinh Hội số 1 theo KH SCTX 2026	31/03/2026	11:24	31/03/2026	11:58	0.6	18	SCTX
953	TBA Trường Tiểu Học Long Thuận 4	Một phần khu vực tuyến dân cư Ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Trường TH Long Thuận 4 (1P-37.5kVA) Tại trụ 33 PĐ 477-10/1A tuyến 477-PC	31/03/2026	13:25	31/03/2026	14:01	0.6	80	
954	CD_1P-50kVA Bến Khách Phong Hòa	Khách hàng sử dụng điện Phà Đồng Tháp, ấp Tân An, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, FCO, tiếp địa, thay TI đến hạn TBA Bến Khách Phong Hòa	31/03/2026	13:37	31/03/2026	14:32	0.9	1	
955	LBFCO NR 474-12/5	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NLX DB thuộc xã Tân Phú Trung	Thay 03TI (20-40/5A), vệ sinh TBA NLX DB2 (PB 43852)	31/03/2026	14:00	31/03/2026	15:00	1.0	1	
956	NRTA 3P-22kV Bơm Gò Tám Ấu	Mất điện TBA chuyên dùng bơm Gò Tám Ấu.	Điện lực Tân Hồng: Thay TU, TI định kỳ trạm bơm Gò Tám Ấu. Tại trụ 286/1 PĐ 472-14.HN tuyến 472HN	31/03/2026	14:10	31/03/2026	16:40	2.5	1	
957	Bào Hồ 1	Một phần ấp 4, xã Thanh Bình (một phần kênh Bào Hồ khu vực gần trạm bơm Ông Hóa)	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA	31/03/2026	14:10	31/03/2026	15:40	1.5	18	
958	TBA LONG HUNG ĐƯỜNG TẮC	Một phần khu vực đường tắc Ấp Long Hưng xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Long Hưng Đường Tắc (3P-250kVA) Tại 10A/4B/7 NR 477-10/1/3/1 tuyến 477-PC	31/03/2026	14:29	31/03/2026	15:03	0.6	217	
II	<i>Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, sự cố mà bên bán điện không kiểm soát được có nguy cơ làm mất an toàn nghiêm trọng cho con người, trang thiết bị hoặc do thiếu nguồn điện đe dọa đến an toàn của hệ thống điện</i>									
1	Recloser 473-10/2.SĐ trụ 16/1	Một phần xã Tân Phú Trung	Bật thoát qua Rec NR 473-10/2 Sa Đéc, Rec tự động lại tốt do đứt chì FCO NR 473-10/2-1/4.SĐ phóng hồ quang	01/03/2026	2:33	01/03/2026	2:33	0.0	8694	Gián đoạn điện
2	475-SH	Một phần xã Phong Hòa, Lai Vung tỉnh Đồng Tháp.	Do chim sáo đậu lên đường dây tại trụ 78 tuyến 475SH làm mất điện thoát qua tuyến 475SH.	02/03/2026	18:00	02/03/2026	18:00	0.0	553	Gián đoạn điện
3	Bình Nhất 1A - 1P-50kVA	Một phần khóm Bình Nhất Phường Mỹ Trà	TBA bị sự cố đứt chì	03/03/2026	22:00	03/03/2026	23:30	1.5	89	
4	47168-7	1 phần ấp Thạnh Phong xã Phú Thành	Buộc lại dây tia sứ bị đứt	03/03/2026	13:12	03/03/2026	13:38	0.4	228	
5	475-SH	Một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay sứ 24KV pha A bị bể tại trụ 78 tuyến 475SH.	04/03/2026	11:08	04/03/2026	12:10	1.0	301	
6	I11	Một phần phường sơn qui - tỉnh đồng tháp	Do rắn bò lên đầu trên FCO trạm Trần Văn Hai làm đứt cáp xuất nhánh 47147-7 Hai Cây Lim	05/03/2026	15:57	05/03/2026	17:10	1.2	2658	
7	MV 474MTh-477CL (CCN Mỹ Hiệp)	1 phần xã Bình Hàng Trung, 1 Phần Xã Mỹ Hiệp	Do xe đụng gây trụ 276 tuyến 477CL- 478CL	05/03/2026	16:10	05/03/2026	19:19	3.2	3758	

8	LBS PĐ 478-12CL T.217	1 phần xã Bình Hàng Trung, xã Mỹ Hiệp	Do xe đụng gây trụ 276 tuyến 477CL-478CL , Cắt điện theo yêu cầu của công An để cầu xe, và xử lý trụ gãy	05/03/2026	16:10	05/03/2026	19:14	3.1	9975	
9	MỸ PHƯỚC TÂY 150	một phần khu phố Kinh 12 phường Mỹ Phước Tây	Thay MBA trạm Mỹ Phước Tây 150 có tiếng kêu bất thường	05/03/2026	17:03	05/03/2026	20:29	3.4	183	
10	G39	Mất điện toàn xã Thanh Hưng	Đầu lại cáp phốt LBFCO nhánh rẽ tuyến 47439-7 bị đứt	06/03/2026	22:10	06/03/2026	23:10	1.0	6776	
11	476AL	Không mất điện khách hàng	Bật thoát qua MC 476 An Long, R79 tự đóng lại tốt do trời mưa sét đánh vào đường dây tại trụ 129	06/03/2026	9:35	06/03/2026	9:35	0.0	2458	Gián đoạn điện
12	Chợ Mới	Mất điện một phần phường Hồng Ngự	Nguyên nhân đứt chì pha B C, đo đạt thông số điện trở cách điện Hạ - Vô là 100 không đạt, đem kiểm định lại, trước mắt thay máy mới	06/03/2026	16:15	06/03/2026	21:00	4.8	120	
13	TBA BND ÁP PHÚ LỢI	Một phần Áp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thực hiện thay MBA BND Áp Phú Lợi (3P-250kVA) có tiếng kêu lạ bất thường. Tại trụ 137/9 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	07/03/2026	11:22	07/03/2026	13:40	2.3	280	
14	Trụ 157 RECLOSER.PĐ 472-12 HN	Mất điện khách hàng một phần xã Tân Hồng, xã Tân Hộ Cơ và xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp	Do sự cố phóng điện chống sét van trạm NTTS Quách Văn Chánh trụ 203A/1 tuyến 472 HN	08/03/2026	7:04	08/03/2026	7:04	0.0	16567	Gián đoạn điện
15	474THo/95 PĐ 474-10 THo UB Tân Công Chí	Mất điện một phần ấp Rọc Muồng, ấp 3, ấp 2, ấp 1 xã Tân Hồng.	Do con chim sáo đậu tại LA pha A trụ số 9 PĐ 474-8 THo nhánh rẽ NTTS Lê Thị Đảo gây ngắn mạch làm bật thoát qua REC PĐ 474-10 THo.	09/03/2026	6:59	09/03/2026	6:59	0.0	2349	Gián đoạn điện
16	Rec PĐ 474-10.TN (Cây Xăng Phú Đức), PĐ 473-11 HN	Không mất điện khách hàng	Chim Sáo đậu trên đầu trụ 226/32A (trụ đỡ hạ áp) thuộc 2 phát tuyến 473-11. HN đi phía trên, 474-12.HN đi phía dưới (hiện tại 474-12.HN đang nhận tuyến 475-TN) gây sự cố nắp dưới phát sinh hồ quang kéo theo sự cố nắp trên. Rec 473-11.HN và Rec PĐ 474-10.TN bật thoát qua cùng lúc	09/03/2026	16:56	09/03/2026	16:56	0.0	4175	Gián đoạn điện
17	476AL	không mất điện	Bật thoát qua MC 476 An Long do trời mưa làm phóng LA tại trụ 190 tuyến 476AL	09/03/2026	19:38	09/03/2026	19:38	0.0	2458	Gián đoạn điện
18	47280-7	một phần xã Long Tiên	Thay MBA trạm khách hàng Đài nước Mỹ Hưng bị sự cố	09/03/2026	17:19	09/03/2026	20:00	2.7	159	
19	4787-7	Một phần xã Mỹ Đức Tây , mỹ Thiện	Nổ chì đầu tuyến 4787-7	10/03/2026	8:10	10/03/2026	12:45	4.6	1245	
20	ĐỀ CỘNG LẠC 4	Một phần khu phố công Lạc phường Sơn Qui - tỉnh Đồng Tháp	Đầu lại dây cáp suất trạm do bị mất cáp	10/03/2026	12:18	10/03/2026	14:13	1.9	21	
21	Trụ 171 RECLOSER.PĐ 473-11 HN	Mất điện khách hàng một phần ấp An Lộc, xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp	Đứt dây Hotline trung thế Pha C dẫn tụ bù trung thế trụ 345 PĐ 473-14.HN, tuyến 473-HN	10/03/2026	17:13	10/03/2026	17:13	0.0	296	Gián đoạn điện
22	MC tuyến 478-TH	Một phần xã Lấp Vò	Bật kéo dài MC 478 Thạnh Hưng do phóng sứ đứng pha A, B tại trụ 26/16 NR 478-10/1.TH, đứt chì LBFCO 3 pha NR 478-10/1.TH, chập dây trực chính tại khoảng trụ 21 - 22	12/03/2026	7:32	12/03/2026	8:49	1.3	184	
23	03DS NR Cầu Tân Bình	Một phần xã Lấp Vò.	Đứt chì LBFCO 3 pha NR 478-10/1.TH do Phóng sứ đứng pha A, B tại trụ 26/16	12/03/2026	7:32	12/03/2026	13:25	5.9	530	
24	NR 478-10/1.CL (NR KHU VĂN HÓA)	1 phần phường Mỹ Trà và 01 phần xã Mỹ thọ	Bật Rec NR 478-10/1CL thoát qua do Rắn bò lên Xà và dây dẫn làm ngắn mạch gây sự cố bật thoát qua Rec NR 478-10/1CL	12/03/2026	15:05	12/03/2026	15:05	0.0	1820	Gián đoạn điện
25	Recloser PĐ 471-11TH	1 phần xã Lấp Vò	Do chim sáo chạm vào FCO làm hỏng FCO NR Nguyễn Trung Tín gây sự cố thoát qua PĐ 471-11TH	12/03/2026	17:41	12/03/2026	17:41	0.0	1702	Gián đoạn điện
26	LONG BÌNH	Một phần phường Bình Xuân - Tỉnh Đồng Tháp	Đầu lại cáp xuất trạm Long Bình	12/03/2026	15:14	12/03/2026	16:37	1.4	66	
27	Ông Chiêu 1	Một phần Xã An Long	Cắt khẩn do cháy nhà	13/03/2026	9:40	13/03/2026	10:35	0.9	125	

28	LBS D52	không mất điện khách hàng	Chuyển nguồn	13/03/2026	13:33	13/03/2026	13:33	0.0	937	Gián đoạn điện
29	474CG	Một phần xã Chợ Gạo	Xử lý độ cao khoảng dây trung thế vượt sông từ trụ 97-98 tuyến 3 pha 22kV QL50 thuộc tuyến 474CG, 473CG nhằm đảm bảo cấp điện cho bầu cử ngày 15/3/2026	13/03/2026	13:34	13/03/2026	15:03	1.5	1624	
30	MC 474-NM	1 phần xã Tân Nhuận Đông , 1 phần xã Phú Hựu	Bật kéo dài MC 474-Nha Mân do Đứt dây trung thế pha B khoảng trụ 63/6-63/7 NR 474-12/1.Nha Mân. Mở LBS PD 474-11. Nha Mân, đóng MC 474-Nha Mân tốt	13/03/2026	23:29	13/03/2026	23:41	0.2	6230	
31	LBS PD 474-11	Từ bến đò An Hiệp đến cầu UB Xã An Hiệp	Đứt Dây trung thế khoảng trụ 63/6 đến trụ 63/7 tuyến 474-NM	13/03/2026	23:41	14/03/2026	4:11	4.5	96	
32	474AH/31/1 LBFCO 474-8/3.AH	Một phần Khóm Tân An , Phường Sa Đéc , Đồng Tháp	do gãy đầu coss đồng nhôm đầu vào hotline NR Ngã Ba Rạch Chùa tại trụ 31 tuyến 474-AH	15/03/2026	14:58	15/03/2026	16:19	1.4	380	
33	MC tuyến 476-TH	1 phần Xã Lấp Vò	Bật kéo dài MC 476 Thạnh Hưng Do gãy đầu coss DS pha B PD 476-8TH trụ 3 gãy hồ quang	15/03/2026	16:19	15/03/2026	18:07	1.8	130	
34	Trụ 261 RECLOSER.PD 472-14 HN	Mất điện khách hàng khu vực xã Tân Hộ Cơ, xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp	Xử lý tuột dây ngầm dưới LBFCO pha A PD 472-15.HN, tuyến 472-HN.	15/03/2026	1:55	15/03/2026	3:20	1.4	865	
35	THANH NIÊN 46	một phần phường Cai Lậy	Nối dây trung hòa, hạ áp bị đứt	16/03/2026	10:48	16/03/2026	14:20	3.5	80	
36	476TH	Một phần KCN Tân Hương	Do rần bò lên DS E19N4-8 tại trụ 19 tuyến 476THu gây phóng điện	17/03/2026	8:41	17/03/2026	9:01	0.3	15	
37	475GC	Một phần Phường Sơn Qui, Bình Xuân và Gò Công - Tỉnh Đồng Tháp	Do rần bò lên sứ xuyên của LBS 4750-8 khu công nghiệp Long Hưng - Kênh Đìa Quao - PT475GC	18/03/2026	9:05	18/03/2026	9:05	0.0	2772	Gián đoạn điện
38	Rec PD 476-11TH	Một phần xã Lấp Vò	Bật kéo dài MC 476 Thạnh Hưng do Phóng 3 sứ đỡ dao tiếp đất 476-76.	18/03/2026	18:20	18/03/2026	19:04	0.7	130	Chuyển PD 476-8.TH nhận điện tuyến 474 An Hòa
39	47244-7	Một phần xã Kim Sơn - Đồng Tháp	Xử lý đứt lèo cáp hót trước FCO trạm khách hàng Cty Biển Đông	18/03/2026	9:40	18/03/2026	10:45	1.1	2207	
40	47191-7 (1A)	Một phần phường Bình Xuân - tỉnh Đồng Tháp	Rần bò lên trạm Nguyễn Văn Xuân 1 (1x250kVA) tại trụ 48/1A/2 gây đứt giáp níu trụ 48/1 (nhánh 47107 Bến Đò).	19/03/2026	17:19	19/03/2026	18:37	1.3	1896	
41	PD 477-8	Một phần xã Thanh bình	Xử lý sự cố cáp ngầm trụ 26 tuyến 479LT	19/03/2026	22:13	20/03/2026	0:00	1.8	249	
42	PD 479-10 Thị Trấn-Tân Thạnh trụ 101 (291 cũ)	Một phần xã Thanh Bình, tỉnh đồng Tháp và Ấp Tấn Long, Chợ Mới, Ang Giang	Bật kéo dài MC 479 Láng Tượng do phóng FCO trạm Trung Tâm Y Tế 1, hỏng đầu cáp ngầm trung thế tại trụ 26 tuyến 479-LT	19/03/2026	20:38	19/03/2026	23:56	3.3	2914	
43	471CL	Một phần các khu vực: phường Mỹ Phước Tây, xã Bình Phú, xã Hiệp Đức, xã Mỹ Thành tỉnh Đồng Tháp	Do chim sáo bay vào FCO trạm khách hàng Phong My tại trụ 02 tuyến QL1	20/03/2026	13:04	20/03/2026	17:37	4.6	14327	
44	4745-7 Cây Mắm	Một phần phường Sơn Qui - Tỉnh Đồng Tháp	Thay giáp niều bị gãy	20/03/2026	12:27	20/03/2026	13:53	1.4	394	
45	PD 475-10/3-2 Cầu Xáng	Một Phần phường Cao Lãnh	Kobe công trình làm đứt dây chằng tuộc dây trung thế tại trụ 54/65 tuyến 475CL	20/03/2026	16:45	20/03/2026	19:15	2.5	1253	
46	D57	Một phần phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp	Xử lý sau đứt FCO nhánh rẽ 47143-7 (bị cháy mất an toàn) trụ 25A sau D57 tuyến 471MT	21/03/2026	15:25	21/03/2026	16:25	1.0	3483	
47	477CB	Một phần xã Cái Bè	Cắt điện chữa cháy	21/03/2026	19:51	21/03/2026	20:04	0.2	7074	
48	THIỆN TRÍ 4-4	Một phần Ấp Mỹ Hưng xã Mỹ Đức Tây	Do cháy cáp trạm	21/03/2026	10:20	21/03/2026	16:24	6.1	137	
49	476MTN	không	Nổ chì FCO trạm khách hàng công ty TNHH Kim Hòa trụ 376 tuyến QL1	22/03/2026	9:11	22/03/2026	9:11	0.0	25398	Gián đoạn điện

