

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v báo cáo kết quả thực hiện ngừng,  
giảm mức cung cấp điện tháng 4/2026

Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công Thương về Quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Căn cứ Thông tư số 46/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

Công ty Điện lực Đồng Tháp báo cáo kết quả thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng 4 năm 2026 (theo phụ lục 1, 2 đính kèm).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Công thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Văn phòng (gửi VB cho UBND tỉnh, SCT);
- Các phòng: Kỹ thuật, Kinh doanh, Kế hoạch vật tư, An toàn (để biết);
- Xí nghiệp lưới điện Cao thế (để biết);
- Các Đội quản lý điện (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ. NTP.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phú Hải**

**Phụ lục I**  
**BÁO CÁO TỔNG HỢP THỰC HIỆN NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN THÁNG 4 NĂM 2026**  
*(Ban hành kèm theo Công văn số: /PCĐT-ĐĐ ngày tháng năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp)*

Số thứ tự	Các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện	Tổng số lần bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Lần)	Tổng điện năng bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Triệu kWh)	Tổng công suất bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (MW)	Tổng thời gian bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Giờ)	Tổng số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
1	Khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng hoặc nhu cầu khác theo kế hoạch	1003	3,384	412,4	3593,7	330485	
2	Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, sự cố mà bên bán điện không kiểm soát được có nguy cơ làm mất an toàn nghiêm trọng cho con người, trang thiết bị hoặc do thiếu nguồn điện đe dọa đến an toàn của hệ thống điện	108	0,91	158,49	148,9	334710	
3	Vi phạm quy định của pháp luật	0	0	0	0	0	

*Lưu ý: Thời gian chốt số liệu báo cáo tổng hợp thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện hằng tháng tính từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng trước kỳ báo cáo.*

**Phụ lục II**  
**BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN THÁNG 4 NĂM 2026**  
*(Ban hành kèm theo Công văn số: /PCĐT-ĐĐ ngày tháng năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp)*

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
<b>I</b>	<b>Khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng hoặc nhu cầu khác theo kế hoạch</b>									
1	BÌNH PHONG 10	Một phần Khu Phố Bình Phong, phường Mỹ Phong	Sang lưới hạ áp, sang điện kế qua trụ mới	01/04/2026	7:15	01/04/2026	11:25	4.2	88	ĐTXD
2	MY THANH HUNG 2	Một phần Khu Dân Cư Mỹ Thanh Hưng, phường Thới Sơn	Dời trụ hạ áp theo đề nghị h hàng Tạ Thiên Tâm	01/04/2026	7:20	01/04/2026	11:30	4.2	54	
3	UBND xã An Thạnh Thủy	Một phần ấp Thạnh Kiệt xã An Thạnh Thủy và một phần ấp Tân Ninh xã Bình Ninh	ĐHCS Trạm UBND xã An Thạnh Thủy và Tân Ninh 7	01/04/2026	7:30	01/04/2026	10:39	3.2	57	
4	TBA 1P-50kVA Xẻo Lãng	Toàn bộ khu vực từ Cầu cầu Giáo Thận đến Cầu Ngang Xẻo Lãng thuộc xã Tân Phú Trung	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	01/04/2026	7:50	01/04/2026	16:10	8.3	37	SCTX
5	TBA 1P-25kVA Vàm Xẻo Lãng	Toàn bộ khu vực Cầu Ngang Xẻo Lãng thuộc xã Tân Phú Trung	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	01/04/2026	7:55	01/04/2026	16:08	8.2	32	SCTX
6	KÊNH PHƯỚC XUYỀN 37,5KVA	Một phần khu vực ấp 3 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Cty Xuân Phát Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino	01/04/2026	8:00	01/04/2026	13:15	5.3	38	SCL
7	1P-50kVA Long Bửu A1	h hàng sử dụng điện một phần ấp Long Bửu, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA bị rỉ dầu, thay LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA Long Bửu A1	01/04/2026	8:04	01/04/2026	10:18	2.2	97	
8	TBA 1P-50kVA Ngọn Xẻo Lãng	Toàn bộ khu vực cuối Ngọn Xẻo Lãng thuộc xã Tân Phú Trung	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	01/04/2026	8:05	01/04/2026	16:14	8.2	19	SCTX
9	59 THẠNH LỢI	Một phần khu vực ấp 3 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Cty Xuân Phát Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino	01/04/2026	8:10	01/04/2026	13:27	5.3	29	SCL
10	Chợ Tân Phước	Một phần Ấp 1 xã Tân Phước 1	Xử lý các vị trí nguy hiểm	01/04/2026	8:20	01/04/2026	14:25	6.1	297	
11	Yên Luông 5 - 37,5kVA	Một phần ấp Long Bình xã Phú Thành	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	01/04/2026	8:20	01/04/2026	8:57	0.6	127	
12	Rạch Phiêu 1P-50KVA	Một phần khu vực ấp 4B, xã Bình Hàng Trung	Bảo trì sửa chữa lưới điện hoá chuyển MBA	01/04/2026	8:23	01/04/2026	10:23	2.0	71	
13	Cả Tre 1 - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp 5P, xã Ba Sao	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA Cả Tre 1	01/04/2026	8:28	01/04/2026	9:05	0.6	61	
14	TDC Tân Phú 2	Một phần ấp Tân Hòa B, xã Thanh Bình	Nâng công suất TBA từ 1P-75kVA lên 1P-100kVA	01/04/2026	8:30	01/04/2026	9:48	1.3	123	
15	47245-7	Một phần ấp Thạnh Kiệt xã An Thạnh Thủy và một phần ấp Tân Ninh xã Bình Ninh	ĐHCS Trạm UBND xã An Thạnh Thủy và Tân Ninh 7	01/04/2026	8:30	01/04/2026	9:43	1.2	235	
16	Thanh Bình	Một phần ấp Trường Xuân B xã Lương Hòa Lạc	Di dời trụ HA	01/04/2026	8:30	01/04/2026	11:49	3.3	134	

17	47254-7	Một phần áp Trường Xuân B xã Lương Hòa Lạc	Di dời trụ HA	01/04/2026	8:42	01/04/2026	11:46	3.1	8	
18	TBA TT LONG THANH 1	Một phần khu vực cầu hòa bình Ấp Long Thạnh A xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Tập Thể Long Thạnh 1 (1P-50kVA) Tại trụ 182/10 NR 475-15/10 tuyến 475-HN	01/04/2026	9:04	01/04/2026	10:06	1.0	92	
19	Yên lương 9 -37,5kVA	Một phần áp Long Bình xã Phú Thành	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	01/04/2026	9:05	01/04/2026	9:37	0.5	76	
20	476AH/63/1 LBFCO	Khu vực nhà máy Công Ty Minh Thắng Đường Khu Công Nghiệp C, Phường Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp	Thay 01 LA pha B trạm Công Ty Minh Thắng tại trụ 63/2 tuyến 476-AH	01/04/2026	9:12	01/04/2026	9:44	0.5	1	
21	47169-7	Một phần áp 1,2, áp Mỹ Thị B xã Mỹ Thiện	Thay MBA chảy dầu, NCS trạm Mỹ Tân 3-6 từ 1x25kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải	01/04/2026	9:12	01/04/2026	11:30	2.3	693	
22	Cà Tre 2 - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực áp 6P, xã Ba Sao	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Cà Tre 2	01/04/2026	9:14	01/04/2026	9:57	0.7	70	
23	478AH/124A/3/1A/17/20 Đông Giang 3P-160kVA	Một phần áp Đông Giang, phường Sa Đéc	Vệ sinh, bảo trì, thay TI, công tơ trạm Đông Giang đến hạn	01/04/2026	9:19	01/04/2026	10:37	1.3	47	
24	MỸ LỢI A 1-8	Một phần áp Lợi Nhơn xã Mỹ Lợi	XNDV Điện lực Đồng Tháp cô lập và kết lưới TBA Mỹ Lợi A 1-8 phục vụ NCS trạm từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý đầy tải. Tổ QLVH NCS trạm Mỹ Lợi A 1-8 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý đầy tải. Biện pháp an toàn.	01/04/2026	9:19	01/04/2026	11:00	1.7	60	
25	TBA 3P-250kVA Bom Kinh Giồng Nhỏ (Trụ 447/26)	Mất điện TBA chuyên dùng bom Kinh Giồng Nhỏ	Điện lực Tân Hồng: Thay ĐK định kỳ trạm bom Kinh Giồng Nhỏ. Tại trụ 447/26 NR 473-16/1.HN tuyến 473HN	01/04/2026	9:20	01/04/2026	10:10	0.8	2	
26	TẬP ĐOÀN 8 SỐ 1	Một phần khu vực áp 3 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay 01 MBA 1P-25kVA bị chảy dầu tại TBA 2x1P-25kVA Tập Đoàn 8 số 1	01/04/2026	9:30	01/04/2026	10:20	0.8	73	Bảo trì lưới điện
27	Yên Lương 13 - 50kVA	Một phần áp Long Bình xã Phú Thành	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	01/04/2026	9:45	01/04/2026	10:17	0.5	83	
28	Năm Uống - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 5P, xã Ba Sao	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Năm Uống	01/04/2026	10:10	01/04/2026	10:44	0.6	44	
29	TBA Khu sạt lở Long Phước - Long Thạnh A	Một phần khu vực dân cư Ấp Long Thạnh A xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Khu Sạt Lở Long Phước Long Thạnh A (1P-75kVA) Tại trụ 200 PD 475-16 tuyến 475-HN	01/04/2026	10:18	01/04/2026	10:42	0.4	168	
30	Xóm Cội 2 - 50kVA	Một phần áp Phú Quới xã Phú Thành	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	01/04/2026	10:25	01/04/2026	10:53	0.5	151	
31	TBA 3P-250kVA May mặc Tuyết Nghĩa (Trụ 395A/1)	Mất điện TBA chuyên dùng May mặc Tuyết Nghĩa	Điện lực Tân Hồng: Thay ĐK định kỳ trạm May mặc Tuyết Nghĩa. Tại trụ 395A/1 PD 473-15.HN tuyến 473HN	01/04/2026	10:30	01/04/2026	11:15	0.8	1	
32	TBA TDC LONG THANH A	Một phần khu vực vật liệu xây dựng tư tâm Ấp Long Thạnh A xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm TDC Long Thạnh A (2x1P-37.5kVA) Tại trụ 210 PD 475-16 tuyến 475-HN	01/04/2026	10:51	01/04/2026	11:10	0.3	95	
33	Ấp 1A Mỹ Hiệp - 1P-75kVA	Một phần khu vực áp 1, xã Mỹ Hiệp	Điện lực Mỹ Thọ bảo trì sửa chữa lưới điện hoán chuyển MBA	01/04/2026	10:54	01/04/2026	12:23	1.5	59	
34	Chín Hữu 1 - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 1P xã Ba Sao	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Chín Hữu 1	01/04/2026	11:14	01/04/2026	11:46	0.5	95	
35	478AH/88/1B/21 Rạch Gai 1 3x1P-50kVA	Một phần khu vực Rạch Gai, phường Sa Đéc	Kiểm tra, đấu nối công tơ trạm Rạch Rai 1	01/04/2026	11:29	01/04/2026	12:15	0.8	63	
36	TBA 3x1P-25kVA Lò sấy Lê Văn Sỹ (Trụ 418B/2/1)	Mất điện TBA chuyên dùng Lò sấy Lê Văn Sỹ	Điện lực Tân Hồng: Thay ĐK định kỳ trạm Lò sấy Lê Văn Sỹ .Tại trụ 405A/4/1 NR 473-15/4.HN tuyến 473HN	01/04/2026	11:30	01/04/2026	12:00	0.5	1	

37	Chín Hữu - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 1P xã Ba Sao	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Chín Hữu	01/04/2026	11:54	01/04/2026	12:42	0.8	58	
38	AS áp 2 B Bình Tân	Một phần áp 2, xã Bình Thành	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA	01/04/2026	13:11	01/04/2026	14:19	1.1	52	
39	TBA CHỢ MINH THỌ	Một phần khu vực chợ minh thọ Ấp Long Phước xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Chợ Minh Thọ (3P-160kVA) Tại trụ 125/127A NR 475-13/1-2 tuyến 475-HN	01/04/2026	13:37	01/04/2026	14:18	0.7	235	
40	1P-50kVA Ngã Năm Long Thắng	h hàng sử dụng điện một phần áp Long An, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA bị rỉ dầu, thay LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA Ngã Năm Long Thắng	01/04/2026	13:40	01/04/2026	15:53	2.2	85	
41	TBA 3P-250kVA Bơm Lê Văn Em (Trụ 381A/23)	Mất điện TBA chuyên dùng bơm Lê Văn Em	Điện lực Tân Hồng: Thay ĐK định kỳ trạm bơm Lê Văn Em .Tại trụ 381A/2 NR 473-15/2B.HN tuyến 473HN	01/04/2026	13:40	01/04/2026	14:55	1.3	1	
42	478-8/2/4/6	Một phần khu vực áp Gò Tháp xã Đốc Bình Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Tháo gỡ cầu dao đảo và lắp lại thùng CB tại trạm Di tích Gò Tháp	01/04/2026	13:40	01/04/2026	17:54	4.2	30	Bảo trì lưới điện
43	Rạch Cả Đụng - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực áp 1P xã Ba Sao (khu vực mất điện một phần Rạch Cả Đụng)	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Rạch Cả Đụng	01/04/2026	14:03	01/04/2026	14:41	0.6	68	
44	TBA Chợ Long Phước 2	Một phần khu vực Ấp Long Phước xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Chợ Long Phước 2 (3P-160kVA) Tại trụ 125/125A NR 475-13/1-2 tuyến 475-HN	01/04/2026	14:25	01/04/2026	14:53	0.5	136	
45	Thạnh Trị 11 - 25kVA	- Một phần áp Thạnh Hòa Đông, Thạnh Hòa Tây xã Vĩnh Bình	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	01/04/2026	14:28	01/04/2026	14:57	0.5	102	.
46	47189-7	Một phần áp Bình xã An Hữu	NCS trạm Bà Đưa 7 từ 1x25kVA lên 2x25kVA để xử lý đầy tải.	01/04/2026	14:30	01/04/2026	17:04	2.6	454	
47	ĐÌNH VĂN NĂM (HÒA LỘC 14)	Một phần áp Bình xã An Hữu	XNDV Điện lực Đồng Tháp cô lập và kết lưới TBA Hòa Lộc 14 (Đình Văn Năm) phục vụ NCS trạm từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý đầy tải. Tổ QLVH NCS trạm Hòa Lộc 14 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý đầy tải.	01/04/2026	14:30	01/04/2026	16:14	1.7	73	
48	Cầu Cả Oanh - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 1P xã Ba Sao (khu vực mất điện Cầu Cả Oanh)	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Cầu Cả Oanh	01/04/2026	14:49	01/04/2026	15:23	0.6	59	
49	Xóm Bộ 4 - 37,5kVA	- Một phần áp Thạnh Hòa Đông, Thạnh Hòa Tây xã Vĩnh Bình	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	01/04/2026	15:02	01/04/2026	15:33	0.5	82	.
50	474SĐ/87/12/2 Tư Xinh 3P-160kVA	Một phần khu vực đường Dal bờ phải (đọc kinh Đốc Phủ Hiền), xã Tân Dương.	Thay TI, thay hộp công tơ trạm Tư Xinh	01/04/2026	15:06	01/04/2026	16:47	1.7	101	
51	TBA 3P-400kVA NTTS Phạm Văn Tâm 1 (Trụ 356/3/1A)	Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Phạm Văn Tâm	Điện lực Tân Hồng: Thay ĐK định kỳ trạm NTTS Phạm Văn Tâm .Tại trụ 356/2 NR 473-15/1A.HN tuyến 473HN	01/04/2026	15:15	01/04/2026	16:00	0.8	1	
52	Xóm Giêng 5 - 37,5kVA	- Một phần áp Phú Trung xã Long Bình	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	01/04/2026	15:39	01/04/2026	16:09	0.5	42	.
53	TBA 3P-250kVA Công ty Vinfast Tân Phước (Trụ 298/2)	Mất điện TBA chuyên dùng Cty Vinfast Tân Phước	Điện lực Tân Hồng: Thay ĐK định kỳ trạm Cty Vinfast Tân Phước .Tại trụ 298/2 PD 473-14.HN tuyến 473HN	01/04/2026	16:15	01/04/2026	17:05	0.8	1	
54	Kênh Nôi B-2	Một phần áp Bình An xã Chợ Gạo, một phần áp Quang Phú, Long Hòa xã Tân Thuận Bình	Hạ điện áp trạm	02/04/2026	7:00	02/04/2026	8:24	1.4	61	
55	Liên Ấp 4.5-3	Một phần Khu phố 4, phường Đạo Thạnh	Phát quang, căng lại dây hạ áp	02/04/2026	7:20	02/04/2026	11:35	4.3	65	
56	LIEN AP 4.5-1	Một phần Khu phố 4, phường Đạo Thạnh	Phát quang, căng lại dây hạ áp	02/04/2026	7:23	02/04/2026	11:33	4.2	69	

57	47800-7	Một phần Khu Phố 5, phường Trung An	Điện lực bảo trì lưới điện.NCS trạm Cty TNHH MTV Lâm Phương Sport từ 25 kVA lên 50kVA	02/04/2026	7:25	02/04/2026	11:00	3.6	60	
58	TBA 1P-50kVA Vàm Bà Khôi	Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Khôi đến Cầu ngang Bà Khôi thuộc xã Tân Phú Trung	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	02/04/2026	7:40	02/04/2026	15:40	8.0	51	SCTX
59	TBA 1P-75kVA Rạch Bà Khôi	Toàn bộ khu vực Rạch Bà Khôi thuộc xã Tân Phú Trung	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	02/04/2026	7:42	02/04/2026	16:00	8.3	79	SCTX
60	476-8/2AL	Một phần khu vực áp 3, ấp An Phú, xã An Long. (Khu vực từ cầu kênh Ông Kỹ đến trạm bơm hợp tác xã Tân Phát).	Công ty TNHH XLD Xuân Phát Thay dây 3AC70+AC50 cũ thành 3AC70+AC50 mới. Thay sứ đứng 24kV cũ thành sứ đứng 24kV mới. Thay trụ BTLT 12m cũ thành trụ BTLT 12m mới. Bổ sung ốp đà, ốp tole. Thay hộ điện kế, thùng CB bị bể, rỉ sét	02/04/2026	7:44	02/04/2026	16:54	9.2	243	
61	TBA 1P-50kVA Bà Khôi 1	Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Khôi đến Cầu Kinh Bảy Thợ thuộc xã Tân Phú Trung	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	02/04/2026	7:45	02/04/2026	15:55	8.2	45	SCTX
62	479AH/15/1 Ngô Gia Tự 3P-250kVA	Một phần đường Ngô Gia Tự, đường ĐT 848, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc di dời trụ hạ thế (8.5m), căng dây hạ thế lấy độ võng	02/04/2026	7:50	02/04/2026	11:49	4.0	121	
63	Giáo Hộ 5	- Một phần ấp Tân Tây 5 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, thay hộp công tơ bề, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Giáo Hộ 5	02/04/2026	7:56	02/04/2026	11:24	3.5	31	
64	47175-7	Một phần ấp 3 xã Mỹ Thiện	NCS trạm Năm Ty 5 từ 1x50kVA lên 2x50kVA để xử lý đầy tải.	02/04/2026	8:00	02/04/2026	11:23	3.4	430	
65	47193-7	- Một phần ấp An Ninh, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu	UBND xã Vĩnh Hựu đề nghị ĐLVB hỗ trợ cắt điện phục vụ di dời HTĐ	02/04/2026	8:02	02/04/2026	13:00	5.0	454	
66	1P-50kVA Chợ Hộ Bà Nương	h hàng sử dụng điện một phần ấp Thới Mỹ 1, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI đến hạn, thay LA, FCO, CB, vệ sinh MBA, đầu cosse TBA Chợ Hộ Bà Nương	02/04/2026	8:08	02/04/2026	9:05	1.0	41	
67	1P-50kVA Bằng Lăng	h hàng sử dụng điện một phần ấp Định Phú, ấp Tân Lợi, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Lắp coi đầu trụ và thay dây hạ thế TBA Bằng Lăng, Bằng Lăng 2	02/04/2026	8:10	02/04/2026	15:25	7.3	88	
68	3LBFCO NR474-8/1-2/3AL	Một phần khu vực ấp Phú Bình, xã An Hòa.	Vệ sinh trung áp; Thay 3LBFCO NR 474-8/1-2/3.AL thí nghiệm định kỳ	02/04/2026	8:12	02/04/2026	16:28	8.3	218	
69	Cầu Tư Xuân 2 (3x50kVA)	Một phần ấp Giồng Keo xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH Triệu Danh Phát di dời trụ hạ áp	02/04/2026	8:20	02/04/2026	12:03	3.7	106	
70	1P-50kVA Bằng Lăng 2	h hàng sử dụng điện một phần ấp Định Phú, ấp Tân Lợi, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Lắp coi đầu trụ và thay dây hạ thế TBA Bằng Lăng, Bằng Lăng 2	02/04/2026	8:20	02/04/2026	15:35	7.3	13	
71	NR 479-12/1-2/6 NR NTTS Lâm V Chí Hải 2	Mất điện trạm chuyên dùng h hàng NTTS Nguyễn Văn Thành - NTTS Lâm Văn Chí Hải (trạm 2) - NTTS Nguyễn Thành Nghê - NTTS Lâm Văn Ngọc Bích (trạm 2)	Cty TNHH Huy Cường Đồng Tháp Đấu nối NR trung thế vào lưới XDM, cắt dừng lưới trung thế Tại trụ 79/42/18A, trụ 79/42/2A, 79/42/10A tuyến 479HN	02/04/2026	8:21	02/04/2026	16:12	7.9	4	
72	Kênh Hai On	Một phần ấp Bình An xã Chợ Gạo, một phần ấp Quang Phú, Long Hòa xã Tân Thuận Bình	Hạ điện áp trạm	02/04/2026	8:25	02/04/2026	9:29	1.1	45	
73	472SD/108/35/9 Rạch Miễu 3P-160kVA	Một phần khu vực Rạch Miễu, phường Sa Đéc.	Nhỏ, di dời trụ BTLT 8.5m	02/04/2026	8:25	02/04/2026	16:34	8.2	108	

74	TBA 3P-100kVA Bơm Tân Công Chí	Mất điện TBA chuyên dùng bơm Tân Công Chí.	Điện lực Tân Hồng: Thay ĐK định kỳ trạm bơm Tân Công Chí. Tại trụ 160/4 NR 471-10/1.HN tuyến 471HN	02/04/2026	8:25	02/04/2026	9:32	1.1	1	
75	BƠM TRƯỜNG XUÂN 2	Một phần khu vực áp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 3P-250kVA tại trạm Bơm Trường Xuân 2 theo KH SCTX 2026	02/04/2026	8:30	02/04/2026	9:18	0.8	1	SCTX
76	BẾN ĐÒ BÌNH XUÂN 1	Một phần khu phố 2 – phường Bình Xuân	Căng dây hạ áp chùng, thấp	02/04/2026	8:31	02/04/2026	10:30	2.0	47	
77	TBA LONG HOÀ 2	Một phần khu vực từ nhà ông Việt đến nhà ông Lê Áp Long Hòa xã Long Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Long Hòa 2 (3P-250kVA) Tại trụ 10A/24A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	02/04/2026	8:40	02/04/2026	9:11	0.5	82	
78	NR 471-8/2 CK Phường 11 T.19A	h hàng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp (Cơ khí P11-3), Quốc lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI, TU đến hạn kiểm định h hàng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp	02/04/2026	8:54	02/04/2026	10:18	1.4	1	
79	Trạm Bơm Chùa Phật	h hàng Trạm Bơm Chùa Phật, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn định kỳ	02/04/2026	8:57	02/04/2026	9:16	0.3	1	
80	MỸ LỢI B 1-1	Một phần áp Lợi Nhơn xã Mỹ Lợi	XNDV Điện lực Đồng Tháp cô lập và kết lưới TBA Mỹ Lợi B 1-1 phục vụ NCS trạm từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý dây tải. Biện pháp an toàn. Tổ QLVH NCS trạm Mỹ Lợi B 1-1 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý	02/04/2026	9:00	02/04/2026	18:21	9.4	85	
81	Trạm Bơm Ô 9 Ba Sao - 3x1P-25kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Trạm Bơm Ô 9 Ba Sao	Thay 3TI đến hạn TBA 3x1P-25kVA Trạm Bơm Ô 9 Ba Sao	02/04/2026	9:03	02/04/2026	9:53	0.8	1	
82	Trại Cua Văn Long - 3x1P-25kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Trại Cua Văn Long	Thay 3 TI hạn kiểm định TBA 3x1P-25kVA Trại Cua Văn Long	02/04/2026	9:05	02/04/2026	9:32	0.5	1	
83	Công ty TNHH TMDV Cường Phát	h hàng Công ty TNHH TMDV Cường Phát, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn định kỳ	02/04/2026	9:13	02/04/2026	9:52	0.7	1	
84	SX Bánh Đa Nguyễn Thị Thắm	h hàng SX Bánh Đa Nguyễn Thị Thắm, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn định kỳ	02/04/2026	9:23	02/04/2026	9:47	0.4	1	
85	AN PHONG - KINH HỘI SỐ 1	Một phần khu vực áp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm An Phong Kênh Hội theo KH SCTX 2026	02/04/2026	9:25	02/04/2026	9:58	0.6	18	SCTX
86	TBA Làng Bè Long Hòa	Một phần khu vực làng bè long hòa Áp Long Hòa xã Long Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Làng Bè Long Hòa (3P-250kVA) Tại trụ 10A/27A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	02/04/2026	9:25	02/04/2026	10:05	0.7	68	
87	Long Hòa B5	Một phần áp Bình An xã Chợ Gạo, một phần áp Quang Phú, Long Hòa xã Tân Thuận Bình	Hạ điện áp trạm	02/04/2026	9:30	02/04/2026	11:06	1.6	25	
88	Bắc Dầu 1 (50KVA)	Một phần áp Bình Hòa, xã Bình Thành	Coi trụ nâng cao lưới hạ thế	02/04/2026	9:35	02/04/2026	11:57	2.4	75	
89	NRTA 3P-22kV NTTS Hùng Cá 4	Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Hùng Cá 4	Điện lực Tân Hồng: Thay ĐK định kỳ trạm NTTS Hùng Cá 4. Tại trụ 160/40A NR 471-10/1.HN tuyến 471HN	02/04/2026	9:50	02/04/2026	10:30	0.7	1	
90	Trạm Bơm HTX Bình Trung	h hàng Trạm Bơm HTX Bình Trung, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn định kỳ	02/04/2026	9:53	02/04/2026	10:37	0.7	1	
91	Bơm Mười Xanh	h hàng Bơm Mười Xanh, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn định kỳ	02/04/2026	9:57	02/04/2026	10:17	0.3	1	

92	TBA 1P-50kVA Tân Bình 2	Toàn bộ khu vực từ cầu Chùa đến Kho Bột Lọc Sánh thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt góc trụ thu hồi	02/04/2026	10:00	02/04/2026	10:30	0.5	57	
93	Trạm Bom Phương Thịnh 1 - 3P-180kVA	Toàn bộ TBA 3P-180kVA Trạm Bom Phương Thịnh 1	Thay 3 TI đến hạn TBA 3P-180kVA Trạm Bom Phương Thịnh 1, vệ sinh TBA hàng	02/04/2026	10:05	02/04/2026	10:45	0.7	1	
94	RANH BA SAO	Một phần khu vực áp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Ranh Ba Sao theo KH SCTX 2026	02/04/2026	10:10	02/04/2026	10:43	0.6	60	SCTX
95	Trạm Bom Ô 22 Ba Sao - 3x1P-37,5kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 22 Ba Sao	Thay 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 22 Ba Sao, vệ sinh TBA hàng	02/04/2026	10:11	02/04/2026	11:04	0.9	1	
96	NTTS Nguyễn Tấn Dương 1	h hàng NTTS Nguyễn Tấn Dương 1, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn định kỳ	02/04/2026	10:27	02/04/2026	12:10	1.7	1	
97	AS Ông Tùng	Một phần khu vực từ bơm long hòa đến nhà ông bình Ấp Long Hòa xã Long Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm AS Ông Tùng (3P-250kVA) Tại trụ 10A/40A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	02/04/2026	10:30	02/04/2026	11:05	0.6	158	
98	BẾN ĐÒ BÌNH XUÂN	Một phần khu phố 2 – phường Bình Xuân	Căng dây hạ áp chùng, thấp	02/04/2026	10:35	02/04/2026	12:22	1.8	48	
99	TBA 3x1P-37.5kVA Bơm Ba Xuân Hồng	Mất điện TBA chuyên dùng Ba Xuân Hồng	Điện lực Tân Hồng: Thay ĐK định kỳ trạm bơm Ba Xuân Hồng. Tại trụ 160/55A NR 471-10/1-1.HN tuyến 471HN	02/04/2026	10:50	02/04/2026	11:35	0.8	2	
100	RANH BA SAO SỐ 1	Một phần khu vực áp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-37,5kVA tại trạm Ranh Ba Sao 1 theo KH SCTX 2026	02/04/2026	10:54	02/04/2026	11:37	0.7	28	SCTX
101	Xay Xát Trần Văn Quý	h hàng Xay Xát Trần Văn Quý, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn định kỳ	02/04/2026	11:03	02/04/2026	12:00	1.0	1	
102	TB Tư Xưa 1P-25KVA	Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Tư Xưa	Thay công tơ, 1 TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Tư Xưa	02/04/2026	11:15	02/04/2026	11:53	0.6	1	
103	Cơ Khí Tiến Đạt 3P-160kVA	h hàng Công Ty TNHH Xây Dựng Tiến Đạt (Cơ khí Tiến Đạt), Quốc lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI, TU đến hạn kiểm định h hàng Công Ty TNHH Xây Dựng Tiến Đạt	02/04/2026	11:23	02/04/2026	13:30	2.1	1	
104	TB Đập Đá Phong Mỹ - 1P-25kVA	Toàn bộ TBA 1P-25KVA TB Đập Đá Phong Mỹ	Thay 1 TI đến hạn TBA 1P-25KVA TB Đập Đá Phong Mỹ	02/04/2026	11:40	02/04/2026	12:03	0.4	1	
105	TRƯỜNG XUÂN 1	Một phần khu vực áp 6 kênh hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	XNDV, Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-25kVA tại trạm Trường Xuân 1 theo KH SCTX 2026	02/04/2026	11:50	02/04/2026	12:16	0.4	51	SCTX
106	Nước Đá Ông Ròng - 3P-100kVA	Toàn bộ TBA 3P-100kVA Nước Đá Ông Ròng	Thay 3TI đến hạn TBA 3P-100kVA Nước Đá Ông Ròng, vệ sinh TBA hàng	02/04/2026	12:28	02/04/2026	13:26	1.0	1	
107	CDC Bình Trung	Một phần áp Bình Chánh, xã Bình Thành (một phần Chợ Bình Thành khu vực bến đò Bình Thành cũ)	Thay MBA cháy dầu	02/04/2026	13:08	02/04/2026	15:07	2.0	165	
108	1P-50kVA Kinh Mới Hội Trụ 1	h hàng sử dụng điện một phần áp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA thí nghiệm không đạt thuộc TBA 1P-50kVA Kinh Mới Hội Trụ 1	02/04/2026	13:35	02/04/2026	15:32	2.0	22	
109	TB Minh Triết 2 - 1P-25kVA	Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Minh Triết 2	Thay 1 TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Minh Triết 2	02/04/2026	13:37	02/04/2026	13:58	0.4	1	
110	TBA LONG HOÀ 4	Một phần khu vực từ bơm long hòa đến cuối đường nhựa Ấp Long Hòa xã Long Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Long Hòa 4 (3P-250kVA) Tại trụ 10A/45A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	02/04/2026	13:45	02/04/2026	14:13	0.5	96	

111	TBA 3P-160kVA Bơm Ông Phong	Mất điện TBA chuyên dùng bơm Ông Phong	Điện lực Tân Hồng: Thay ĐK định kỳ trạm bơm Ông Phong. Tại trụ 160/46/28 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	02/04/2026	13:50	02/04/2026	14:40	0.8	2	
112	Kênh Tân Thành	Một phần áp Tân Hòa, Tân Thành xã Tân Thuận Bình, một phần áp Long Thạnh xã Chợ Gạo	Hạ điện áp trạm	02/04/2026	14:01	02/04/2026	14:51	0.8	97	
113	TBA LONG HOÀ 3	Một phần khu vực dân cư lộ sạt lở Áp Long Hòa xã Long Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Long Hòa 3 (3P-250kVA) Tại 10A/32 NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	02/04/2026	14:24	02/04/2026	15:23	1.0	79	
114	Trần Thị Phụng	h hàng Trần Thị Phụng, xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn định kỳ	02/04/2026	14:32	02/04/2026	14:58	0.4	1	
115	47445-7	Một phần 3 xã Thanh Hưng	NCS trạm An Thí Trung 4-12 từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA để xử lý đầy tải.	02/04/2026	14:50	02/04/2026	16:55	2.1	175	
116	NRTA 3P-22kV NTTS Hùng Cá 9	Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Hùng Cá 9	Điện lực Tân Hồng: Thay ĐK định kỳ trạm NTTS Hùng Cá 9. Tại trụ 160/46/29/1 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	02/04/2026	14:55	02/04/2026	15:50	0.9	1	
117	NRTA 3P-22kV NTTS Hùng Cá 3	Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Hùng Cá 3	Điện lực Tân Hồng: Thay ĐK định kỳ trạm NTTS Hùng Cá 3. Tại trụ 160/46/48/1 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	02/04/2026	16:05	02/04/2026	16:40	0.6	1	
118	LY THUONG KIET 4	Một phần KP 15, đường Lê Văn Phẩm, phường Đạo Thạnh, Thới Sơn	Điện lực bảo trì lưới và Tháp đà dờn lưới hạ áp theo đề nghị KH Nguyễn Văn Thuận	03/04/2026	7:15	03/04/2026	10:16	3.0	412	
119	TBA 1P-50kVA Ngã Kinh	Mất điện toàn bộ khu vực từ nhà máy Phạm Quang Bánh đến Cầu Xẻo Bồng Bông, xã Tân Phú trung	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt góc trụ thu hồi	03/04/2026	7:19	03/04/2026	15:45	8.4	93	SCTX
120	LE THI HONG GAM 5	Một phần đường LTHG, phường Thới Sơn	Điện lực bảo trì lưới điện, Thay TI trạm	03/04/2026	7:25	03/04/2026	11:15	3.8	292	
121	TBA 1P-25kVA Cầu Xẻo Bồng Bông	Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu ngang Ngã Kinh đến Cầu Xẻo Bồng Bông thuộc xã Tân Phú trung	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt góc trụ thu hồi	03/04/2026	7:30	03/04/2026	15:51	8.4	35	SCTX
122	47804-7	Một phần áp Quang Ninh xã Tân Thuận Bình, một phần áp Long Thạnh xã Chợ Gạo	Thay MBA bị chảy dầu	03/04/2026	7:30	03/04/2026	9:45	2.3	16	
123	KINH BẢY THUỐC SỐ 3	Một phần khu vực áp 4 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cty Xuân Phát Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM5	03/04/2026	7:37	03/04/2026	14:28	6.9	102	
124	Chùa Giác Long 1P-75kVA 478AH/124A/3/23A	Một phần đường Cay Khoa (khu vực chùa Giác Long), phường Sa Đéc.	Di dời trụ hạ thế (8.5m)	03/04/2026	8:00	03/04/2026	11:34	3.6	132	
125	TBA UB Thường Phước 2	Một phần khu vực dân cư lộ nhựa gần ủy ban củ Ấp Phước Tiên xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm UB Thường Phước 2 (1P-50kVA) Tại trụ 209/38 NR 480-13/10-1 tuyến 480-HN	03/04/2026	8:00	03/04/2026	9:15	1.3	146	
126	47244-7	Một phần Hậu Phú A xã Hội Cư	NCS trạm Hậu Mỹ Phú 3-2 từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA để xử lý đầy tải.	03/04/2026	8:00	03/04/2026	11:00	3.0	314	
127	1P-37,5kVA Chùa Khánh Hưng	h hàng sử dụng điện một phần áp Tân Thuận, ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Lắp coi đầu trụ và thay dây hạ thế TBA Chùa Khánh Hưng, Cầu Quần	03/04/2026	8:03	03/04/2026	16:40	8.6	46	
128	CHI NHÁNH	Một phần khu phố 1B phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Tháo cầu chì cá, kẹp quai, băng keo mối hở	03/04/2026	8:07	03/04/2026	15:37	7.5	126	

129	LBS.B4793	- Một phần áp Thanh Thới, Ninh Đông và toàn phần áp Khương Thọ xã Đông Sơn	UBND xã Đông Sơn đề nghị ĐLVB hỗ trợ cắt điện phục vụ di dời HTĐ	03/04/2026	8:08	03/04/2026	17:00	8.9	1640	
130	2x1P-25kVA Cầu Chữ Y	h hàng sử dụng điện một phần áp Định Thành, Tân Thuận, áp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA 1P-25kVA thí nghiệm không đạt (No: 00721752-22) thuộc TBA 2x1P-25kVA Cầu Chữ Y	03/04/2026	8:11	03/04/2026	9:58	1.8	65	
131	TBA 3P-160kVA Đường Chùa 474SD/21	Khu vực đường Chùa, một phần đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sa Đéc.	Thay máy biến áp trạm Đường Chùa bị chảy dầu	03/04/2026	8:15	03/04/2026	9:50	1.6	127	
132	472HN/342/88/16A/1 TBA 1P-25kVA NTTS Nguyễn Minh Lành	Mất điện TBA chuyên dùng NTTS Nguyễn Minh Lành	Điện lực Tân Hồng: Thay TI định kỳ trạm NTTS Nguyễn Minh Lành. Tại trụ 342C/88/16A/1 NR 472-15A/1-2/1.HN tuyến 472HN	03/04/2026	8:15	03/04/2026	9:00	0.8	1	
133	3LBFCO NR Tổng Bình (472-11/3/1AH)	Khu vực Rạch Tổng Bình áp Hưng Thành Tây xã Tân Khánh Trung	Dựng trụ, lắp TBA, thay FCO thành LBFCO đầu NR trạm Ngọc Đông tuyến 472-AH	03/04/2026	8:20	03/04/2026	15:19	7.0	210	
134	1P-50kVA Cầu Quẩn	h hàng sử dụng điện một phần áp Tân Thuận, áp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Lắp coi đầu trụ và thay dây hạ thế TBA Chùa Khánh Hưng, Cầu Quẩn	03/04/2026	8:20	03/04/2026	16:47	8.5	153	
135	Trụ Sở Công An - 1P-50kVA	Toàn bộ TBA 1P-50kVA Trụ Sở Công An	Thay công tơ, 1 TI đến hạn TBA 1P-50kVA Trụ Sở Công An	03/04/2026	8:47	03/04/2026	9:10	0.4	2	
136	Năm Gắn - 1P-50kVA	Toàn bộ TBA 1P-50kVA Năm Gắn	Thay công tơ, 1 TI đến hạn TBA 1P-50kVA Năm Gắn	03/04/2026	8:49	03/04/2026	9:40	0.9	1	
137	Nguyễn Xuân Khoa - 3x1P-25kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Nguyễn Xuân Khoa	Thay 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3x1P-25kVA Nguyễn Xuân Khoa, vệ sinh TBA h hàng	03/04/2026	9:10	03/04/2026	10:02	0.9	2	
138	Buu Điện Tân Bình	h hàng Buu Điện Tân Bình, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn định kỳ	03/04/2026	9:25	03/04/2026	10:04	0.7	1	
139	TBA Áp 1 Thường Phước 2 Nổi Dài	Một phần khu vực dân cư lộ dal Áp Phước Tiên xã Thường Phước	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Áp 1 TP2 Nổi Dài (1P-50kVA) Tại trụ 261A/13 NR 480-13A/4 tuyến 480-HN	03/04/2026	9:27	03/04/2026	9:55	0.5	73	
140	Đèn Đường Số 5 - 1P-25kVA	Toàn bộ TBA 1P-25kVA Đèn Đường Số 5	Thay công tơ, 1 TI đến hạn TBA 1P-25kVA Đèn Đường Số 5	03/04/2026	9:32	03/04/2026	9:58	0.4	1	
141	Long Thạnh 1	Một phần áp Quang Ninh xã Tân Thuận Bình, một phần áp Long Thạnh xã Chợ Gạo	Thay MBA bị chảy dầu	03/04/2026	10:00	03/04/2026	11:30	1.5	70	
142	Tư Luyện - 1P-50kVA	Toàn bộ TBA 1P-50kVA Tư Luyện	Thay công tơ, 1 TI đến hạn TBA 1P-50kVA Tư Luyện	03/04/2026	10:02	03/04/2026	10:20	0.3	1	
143	TBA CHÙA PHƯỚC BỬU C	Một phần khu vực dân cư lộ ĐT 841 Áp Phước Tiên xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Chùa Phước Bửu C (1P-75kVA) Tại trụ 263 PD 480-13A tuyến 480-HN	03/04/2026	10:06	03/04/2026	10:25	0.3	87	
144	TBA 3P-160kVA Bơm Bào Tranh 2	Mất điện TBA chuyên dùng bơm Bào Tranh 2	Điện lực Tân Hồng: Thay TI, ĐK định kỳ trạm bơm Bào Tranh 2. Tại trụ 342C/69 NR 472-15A/1-1.HN tuyến 472HN	03/04/2026	10:20	03/04/2026	11:55	1.6	1	
145	NR 478-10/2/7.CL	Một phần khu vực áp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ	Đảo thứ tự pha, Đo đồng vị pha MV Kiểm điện (NR Mỹ Thọ và NR tuyến dân cư Mỹ Thọ)	03/04/2026	10:32	03/04/2026	13:02	2.5	164	
146	TBA KINH TỬ THƯỜNG 2	Một phần khu vực dân cư chợ kênh cũ Áp Mương Kinh xã Thường Phước	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Kênh Tử Thường 2 (1P-37.5kVA) Tại trụ 281A/3 NR 480-14/4 tuyến 480-HN	03/04/2026	10:41	03/04/2026	11:15	0.6	61	
147	TBA CDC KINH CỬ	Một phần khu vực dân cư gần cầu nhân nghĩa Áp Mương Kinh xã Thường Phước	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm CDC Kênh Cũ (1P-37.5kVA) Tại trụ 281A/24 NR 480-14/4 tuyến 480-HN	03/04/2026	11:29	03/04/2026	12:15	0.8	49	
148	472HN/342/56/1 TBA 1P-25kVA Bơm Tư Độ	Mất điện TBA chuyên dùng bơm Tư Độ	Điện lực Tân Hồng: Thay TI định kỳ trạm bơm Tư Độ. Tại trụ 342C/56 NR 472-15A/1-1.HN tuyến 472HN	03/04/2026	13:30	03/04/2026	14:50	1.3	1	

149	1P-25kVA Kênh Tư Lầu	h hàng sử dụng điện một phân áp Định Mỹ, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA thí nghiệm không đạt thuộc TBA 1P-25kVA Kênh Tư Lầu	03/04/2026	13:37	03/04/2026	15:28	1.9	17	
150	47106-7	Một phân Mỹ Chánh 5, Mỹ Thuận xã Hậu Mỹ	NCS trạm Hàm Vô 1 từ 1x50kVA lên 2x50kVA để xử lý đầy tải	03/04/2026	14:02	03/04/2026	16:28	2.4	241	
151	478AH/108/1 Ngọc Hương 3x1P-25kVA	Trạm Ngọc Hương	Thay công tơ bị hỏng và TI đến hạn	03/04/2026	14:06	03/04/2026	15:08	1.0	1	
152	GIENG NUOC 1B	Một phân đường Tết Mậu Thân, Lý Thường Kiệt, phường Thới Sơn	Thay thùng điện kế tổng trạm	03/04/2026	14:15	03/04/2026	16:08	1.9	236	
153	47206-7	Một phân áp Mỹ Chánh 4 xã Hậu Mỹ	NCS trạm Hàm Vô 1 từ 1x50kVA lên 2x50kVA để xử lý đầy tải	03/04/2026	14:15	03/04/2026	15:25	1.2	140	
154	47168-7	Một phân áp Hậu Quới, Mỹ Trung xã Hậu Mỹ	NCS trạm Phụng Thốt 1 từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA để xử lý đầy tải.	03/04/2026	14:30	03/04/2026	17:10	2.7	487	
155	472HN/342/1/1 TBA 1P-25kVA Bơm Trần Văn Hội	Mất điện TBA chuyên dùng Trần Văn Hội	Điện lực Tân Hồng: Thay TI định kỳ trạm bơm Trần Văn Hội Tại trụ 342C/1/1 NR 472-15A/1.HN tuyến 472HN	03/04/2026	15:05	03/04/2026	16:00	0.9	1	
156	THÀNH CÔNG 1 3P-250kVA	Cơ sở Thành Công	Thay TU, TI trung thế đến hạn và thí nghiệm (CBM) TBA 3P-250kVA Thành Công 1	03/04/2026	15:26	03/04/2026	17:51	2.4	1	
157	Trần Ngọc Huy 1	h hàng Trần Ngọc Huy 1, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn định kỳ	03/04/2026	15:44	03/04/2026	16:09	0.4	1	
158	LBFCO	TBA Cty Ba Hát	Thí nghiệm các vật tư, thiết bị TBA 3P-180KVA Công ty Cổ phần Ba Hát	03/04/2026	16:01	03/04/2026	18:10	2.2	2	
159	472HN/282/1 TBA 3x1P-25kVA Cơ sở giết mổ Thu Hạnh	Mất điện TBA chuyên dùng CSGM Thu Hạnh	Điện lực Tân Hồng: Thay TI định kỳ trạm CSGM Thu Hạnh Tại trụ 282/1 PD 472-14.HN tuyến 472HN	03/04/2026	16:10	03/04/2026	17:00	0.8	1	
160	Trạm Viễn Thông Tân Quới	h hàng Trạm Viễn Thông Tân Quới, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn định kỳ	03/04/2026	16:27	03/04/2026	16:45	0.3	2	
161	C47	Một phân áp Bình Phú Quới xã Tân Thuận Bình	Nhà điện cắt C136-8 phục vụ theo đề nghị của UBND xã Tân Thuận Bình xong	04/04/2026	7:02	04/04/2026	18:45	11.7	1406	
162	C47	Một phân áp Bình Phú Quới xã Tân Thuận Bình	Nhà điện cắt C136-8 phục vụ theo đề nghị của UBND xã Tân Thuận Bình	04/04/2026	7:02	04/04/2026	7:09	0.1	111	
163	NGO QUYEN 2	Một phân đường Ngô Quyền phường Mỹ Tho	Sang tải, thu hồi lưới hạ áp (Công trình Ngâm Hóa đường Hùng Vương)	04/04/2026	7:05	04/04/2026	10:00	2.9	110	
164	LE HOI 330 NAM	Một phân đường Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Ngô Quyền phường Mỹ Tho	Sang tải, ép lèo, thu hồi lưới hạ áp, nhỏ trụ thu hồi (Công trình Ngâm Hóa đường Hùng Vương)	04/04/2026	7:10	04/04/2026	14:10	7.0	33	
165	C134	Một phân áp Hưng Ngãi, Đàng Phong Dưới, Đàng Phong Trên xã Tân Thuận Bình, ấp Đàng Phong xã Lương Hòa Lạc	ĐLCH lắp đo ghi ranh giới ĐLCG và ĐOLCT	04/04/2026	7:12	04/04/2026	18:26	11.2	1264	
166	NGUYEN TRAI	Một phân đường Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Ngô Quyền phường Mỹ Tho	Sang tải, ép lèo, thu hồi lưới hạ áp, nhỏ trụ thu hồi	04/04/2026	7:15	04/04/2026	14:10	6.9	140	
167	471SD/30/10/9/2 Trần Phú 1 3x1P-75kVA	Một phân đường Trần Phú (từ đường Nguyễn Tất Thành đến Cửa hàng thời trang Việt Pháp), một phân đường Nguyễn Thiện Thuật (từ đường Trần Phú	Điện lực Sa Đéc thay dây 3xAV95 thành dây ABC 3x95mm2 hạ áp; thay hợp điện kế, sang dây nhánh rẽ h hàng và lắp hợp Domino trạm Trần Phú 1, Trần Phú 2	04/04/2026	7:20	04/04/2026	14:49	7.5	188	

		đến cây Me), đường Lê Thị Riêng, phường Sa Đéc.								
168	471SĐ/30/10/9/6 Trần Phú 2 3x1P-100kVA	Một phần đường Trần Phú (từ đường Nguyễn Tất Thành đến Cửa hàng thời trang Việt Pháp), một phần đường Nguyễn Thiện Thuật (từ đường Trần Phú đến cây Me), đường Lê Thị Riêng, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc thay dây 3xAV95 thành dây ABC 3x95mm2 hạ áp; thay hộp điện kế, sang dây nhánh rẽ h hàng và lắp hộp Domino trạm Trần Phú 1, Trần Phú 2	04/04/2026	7:24	04/04/2026	14:49	7.4	77	
169	Kiêng Phước 3	- Một phần ấp Chợ 3, Giá Trên, Xóm Đình Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Kiêng Phước 3	04/04/2026	7:55	04/04/2026	15:56	8.0	227	
170	LBS.B42 (ĐKX)	- Một phần ấp Thạnh Lợi, Xóm Thù, Hòa Thạnh và toàn phần ấp Thuận Trị, Lợi An xã Long Bình	Phát hoang cây xanh gần hành lang lưới điện	04/04/2026	7:57	04/04/2026	10:15	2.3	3313	
171	NR 478-8/9	Một phần khu vực ấp Mỹ An 2, ấp Mỹ An 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp. Các trạm biến áp chuyên dùng: Xí nghiệp Đông Lạnh, Cấp nước TT Mỹ An	DNTN Quý Dương di dời trụ điện trung thế	04/04/2026	8:02	04/04/2026	12:23	4.4	946	
172	NR vào trạm Ngân hàng Agribank T.47/6	Một phần đường Nguyễn Du, Nguyễn Minh Trí, Lê Thị Hồng Gấm, Hùng Vương, Nguyễn Đình Chiểu, và h hàng Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, tổ 24, khóm 7, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI, TU đến hạn kiểm định h hàng Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Tháp	04/04/2026	8:04	04/04/2026	10:40	2.6	88	
173	3LBFCO	Một phần khu vực ấp Phú Điền, xã Phú Thọ. Một phần khu vực ấp An Phú, xã An Long. (Khu vực từ đầu kênh An Long đến trạm bơm An Long 3). (Khu vực từ nhà bà Lâm Thị Bé ba dọc theo kênh Đồng Tiên đến nhà ông Nguyễn Đức Tài).	Công ty TNHH XLD Xuân Phát Thay dây 3AC70+AC50 cũ thành 3AC70+AC50 mới. Thay sứ đứng 24kV cũ thành sứ đứng 24kV mới. Thay trụ BTLT 12m, 14m cũ thành trụ BTLT 12m, 14m mới - Bổ sung ốp đũa, ốp tole. Thay hộ điện kế, thùng CB bị bể, rỉ sét	04/04/2026	8:06	04/04/2026	17:24	9.3	308	
174	NGUYỄN TRÃI	Một phần khu phố 2 – phường Long Thuận (dọc đường Nguyễn Trãi và Hai Bà Trưng)	Thay TI hạ áp và điện kế	04/04/2026	8:09	04/04/2026	9:23	1.2	47	
175	4728-7	Một phần ấp Hòa Phúc, Hòa Quý, Hòa Lược xã cái Bè	NCS trạm Hòa Phúc 11 từ 1x25kVA lên 2x25kVA để xử lý đầy tải.	04/04/2026	8:20	04/04/2026	12:00	3.7	3190	
176	4790-7	Một phần ấp Mỹ Trinh A xã Hậu Mỹ	Ban quản lý dự án khu vực 3 đề nghị cắt điện di dời lưới điện làm đường giao thông	04/04/2026	8:55	04/04/2026	11:30	2.6	1267	
177	MẠC VĂN THÀNH	Một phần khu phố Hưng Phú – phường Sơn Qui	Thay TI hạ áp và điện kế.	04/04/2026	9:31	04/04/2026	10:29	1.0	83	
178	LBS.B42 (ĐKX)	Một phần xã Long Bình	Phát hoang cây xanh gần hành lang lưới điện	04/04/2026	10:10	04/04/2026	10:15	0.1	1411	
179	NR nuôi trồng thủy sản 474-11/12	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ đầu Kênh Ba Ánh đến trạm bơm Ngọn Cà Môn	Hạ dây trung thế giao chéo lưới điện 110KV Từ trụ 126/5 đến trụ 126/7 tuyến 474HN	04/04/2026	10:32	04/04/2026	11:30	1.0	18	

180	Vành Đai Bắc 3	Một phần khu phố Long Hưng – phường Bình Xuân (đọc 2 bên đường Hồ Biểu Chánh)	Thay TI hạ áp và điện kế.	04/04/2026	11:01	04/04/2026	12:01	1.0	3	
181	Vành Đai Bắc 4	Một phần khu phố 5 – phường Gò Công (đọc 2 bên đường Hồ Biểu Chánh)	Thay TI hạ áp và điện kế.	04/04/2026	13:31	04/04/2026	14:15	0.7	8	
182	NR vào trạm NH Vietcombank Đồng Tháp T.78	h hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Tháp, đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI, TU đến hạn kiểm định h hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Tháp	04/04/2026	13:57	04/04/2026	15:53	1.9	1	
183	47342-7	Một phần áp Hậu Hoa xã Hội Cư	NCS trạm Hậu Thành 2-15 từ 1x50kVA lên 2x50kVA để xử lý đầy tải.	04/04/2026	14:05	04/04/2026	16:40	2.6	225	
184	47381-7	Một phần áp Lợi Nhơn xã Mỹ Lợi	NCS trạm Mỹ Lợi A 6-1 từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA để xử lý đầy tải.	04/04/2026	14:15	04/04/2026	16:57	2.7	83	
185	471SD/30/10/9/9/5 Cầu Đình 3P-250kVA	Một phần đường Lý Thường Kiệt (từ đường Trần Phú đến Đình Tân Quy Tây), phường Sa Đéc.	Thay dây 3xAV70 thành dây ABC 3x70mm2 hạ áp; thay hợp điện kế, sang dây nhánh rẽ h hàng và lắp hợp Domino trạm Cầu Đình	04/04/2026	14:54	04/04/2026	16:53	2.0	195	
186	C47	Một phần áp Bình Phú Quới xã Tân Thuận Bình	Nhà điện cắt C136-8 phục vụ theo đề nghị của UBND xã Tân Thuận Bình xong	04/04/2026	18:36	04/04/2026	18:45	0.2	111	
187	Kinh Ông Kho 3x1P-75kVA	Một phần Quốc Lộ 30 (Bên phải từ khu công nghiệp Trần Quốc Toàn đến cầu Kinh Ông Kho), từ tổ 25 đến tổ 37, khóm 4, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Lắp giàn giáo đỡ dây dẫn thi công kéo và căng dây dẫn ACSR240/30 thuộc tuyến đường dây 110KV 172CL-172TQT giao chéo với đường dây 22KV từ trụ số 3 đến trụ số 4 thuộc tuyến 474QT,477QT từ trụ số 3 đến trụ số 4	05/04/2026	6:53	05/04/2026	11:55	5.0	156	SCTX
188	Ranh Giới Phường 11 3x1P-50kVA	Một phần Quốc Lộ 30 (Bên phải từ khu công nghiệp Trần Quốc Toàn đến cầu Kinh Ông Kho), từ tổ 25 đến tổ 37, khóm 4, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Lắp giàn giáo đỡ dây dẫn thi công kéo và căng dây dẫn ACSR240/30 thuộc tuyến đường dây 110KV 172CL-172TQT giao chéo với đường dây 22KV từ trụ số 3 đến trụ số 4 thuộc tuyến 474QT,477QT từ trụ số 3 đến trụ số 4	05/04/2026	6:55	05/04/2026	11:55	5.0	140	SCTX
189	PD 478-12QT UB Mỹ Ngãi 3DS T.88	Một phần đường Mai Văn Khải, Cái Sao, Nguyễn Chí Thanh, Lê Thị Phụng, từ tổ 5 đến tổ 12, từ tổ 23 đến tổ 26, từ tổ 38 đến tổ 40, khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 6, khóm 7, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Lắp giàn giáo đỡ dây dẫn thi công kéo và căng dây dẫn ACSR240/30 tuyến đường dây 110kV 172 Cao Lãnh – 172 Trần Quốc Toàn giao chéo với lưới trung hạ thế khoảng trụ 74 đến trụ 75 tuyến 478QT, đường Nhựa, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	05/04/2026	7:04	05/04/2026	11:37	4.6	1666	SCTX
190	MC 474QT	Một phần phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Lắp giàn giáo đỡ dây dẫn thi công kéo và căng dây dẫn ACSR240/30 thuộc tuyến đường dây 110KV 172CL-172TQT giao chéo với đường dây 22KV từ trụ số 3 đến trụ số 4 thuộc tuyến 474QT,477QT	05/04/2026	7:13	05/04/2026	11:55	4.7	4471	SCTX
191	NR 479-11/2 Bà Học	Một phần đường Bà Học, từ tổ 5 đến tổ 16, khóm 11, khóm 12, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Lắp giàn giáo đỡ dây dẫn thi công kéo và căng dây dẫn ACSR240/30 thuộc tuyến đường dây 110KV 172CL-172TQT giao chéo với đường dây 22KV từ trụ số 93/7 đến trụ số 93/8 thuộc Nhánh rẽ 479-11/2 Bà Học tuyến 479CL	05/04/2026	7:13	05/04/2026	12:49	5.6	464	SCTX
192	NR 479-11/2/1 Bà Học Kinh Ông Đen T.93/1/1A 3LBFCO	Một phần đường Bà Học, từ tổ 5 đến tổ 16, khóm 11, khóm 12, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ điện trung áp tại số 93/1/1B thuộc Nhánh rẽ 479-11/2/1 Bà Học Kinh Ông Đen tuyến 479CL, khóm 12	05/04/2026	7:35	05/04/2026	17:29	9.9	804	SCTX
193	NR Cả Đức 473-11/2 T.125A/1	Một phần đường Ông Cả, kinh Cả Đức, Cái Sao, từ tổ 3 đến tổ 8, từ tổ 16 đến tổ	Lắp giàn giáo đỡ dây dẫn thi công kéo và căng dây dẫn ACSR240/30 thuộc tuyến đường dây 110KV 172CL-	05/04/2026	7:47	05/04/2026	15:00	7.2	489	SCTX

		20, khóm 9, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	172TQT giao chéo với đường dây 22KV từ trụ số 125A/11 đến trụ số 125A/12 thuộc Nhánh rẽ 473-11/2 Cả Đứ								
194	NR 479-11/4 Bình Trị T.122/1	Một phần đường Mai văn Khải, Cái Sao (từ UBND phường Mỹ Ngãi đến chợ Bình Trị), từ tổ 3 đến tổ 10, khóm 10, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Lắp giàn giáo đỡ dây dẫn thi công kéo và căng dây dẫn ACSR240/30 thuộc tuyến đường dây 110KV 172CL-172TQT giao chéo với đường dây 22KV từ trụ số 122/18 đến trụ số 122/19 thuộc Nhánh rẽ 479-11/4 Bình Trị	05/04/2026	8:04	05/04/2026	12:17	4.2	561	SCTX	
195	NR Rạch Chanh 479-10/2 T.55/1	Một phần đường Phạm Thị Nhi, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Lắp giàn giáo đỡ dây dẫn thi công kéo và căng dây dẫn ACSR240/30 tuyến đường dây 110kV 172 Cao Lãnh – 172 Trần Quốc Toàn giao chéo với lưới trung hạ thế tại khoảng trụ 55/3 đến trụ 55/4 tuyến 479CL	05/04/2026	9:43	05/04/2026	13:43	4.0	197	SCTX	
196	473BĐ	Một phần phường Trung An, Long Hưng, xã Kim Sơn	Theo yêu cầu của UBND phường Trung An, Long Hưng, xã Kim Sơn, để đảm bảo cung cấp điện sản xuất kinh doanh, điện lực bảo trì lưới điện, Lắp đo ghi, di dời + lắp thiết bị Ranh giới, bảo trì, phát quang lưới điện, thay TU, TI	05/04/2026	6:32	05/04/2026	18:00	11.5	18264		
197	474-8	Một phần khu vực áp 1,áp 2, áp 3, áp 4 xã Phong Mỹ, một phần khu vực phường Mỹ Ngãi ( khu vực mất điện Kênh Ông Kho đến cầu Phong Mỹ)	Công ty CP xây lắp và thương mại Công nghiệp Việt Nam thi công đường dây 110kV 172 Cao Lãnh – 172 Trần Quốc Toàn.	05/04/2026	7:13	05/04/2026	11:55	4.7	1998		
198	NHA THO	Một phần đường Hùng Vương, Huỳnh Tịnh Của, Phan Hiến Đạo, phường Mỹ Tho	Sang tải, ép lèo, thu hồi lưới hạ áp, nhỏ trụ thu hồi	05/04/2026	7:20	05/04/2026	14:45	7.4	198		
199	BÀ PHỐ 3	Một phần khu phố 3 và 5 – phường Gò Công	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu hàng	05/04/2026	7:33	05/04/2026	11:55	4.4	102		
200	1P-50kVA Cầu Bà Đội	Khu vực Cầu Bà Đội và Rạch Bà Đội xã Lai Vung	Dựng trụ, thay dây, thay hộp ĐK trạm Cầu Bà Đội tuyến 472-TH	05/04/2026	8:00	05/04/2026	17:00	9.0	115		
201	Trụ 12 LBS NR VINA	Trạm Vina 1+2 khu công Nghiệp A Phuo72ng Sa Đéc	CTY Sao Kim lắp MC, di dời hệ thống đo đếm	05/04/2026	8:04	05/04/2026	19:27	11.4	1		
202	BỒ BAO	Một phần khu phố Thuận Hòa – phường Long Thuận	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu hàng	05/04/2026	12:38	05/04/2026	14:30	1.9	112		
203	PHẠM THANH HỒNG	Trạm hàng Phạm Thanh Hồng	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu hàng	05/04/2026	12:43	05/04/2026	14:30	1.8	1		
204	NGUYỄN VĂN THINH 3	Một phần khu phố Hưng Hòa – phường Sơn Qui	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu hàng	05/04/2026	15:19	05/04/2026	17:15	1.9	60		
205	Lộ Xoài	Một phần áp Bình An xã Chợ Gạo, một phần áp Bình Phú Quới xã Tân Thuận Bình	Điều chỉnh điện áp TBA	06/04/2026	7:00	06/04/2026	8:23	1.4	202		
206	47807-7	Một phần Đường Trần Văn Hiến phường Trung An	Phát quang, Xử lý cần đèn đường , thay FCO trạm, Thay 03 FCO NR trạm Cty TNHH Hải Yên	06/04/2026	7:15	06/04/2026	11:05	3.8	359		
207	Miễu Đôi 3 1P-50kVA	Một phần đường Văn Tấn Bảy, tổ 15, khóm Tịnh Thới, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ điện hạ thế	06/04/2026	7:24	06/04/2026	11:58	4.6	64		
208	TBA 1P-50kVA Cầu Ngang Phú An	Toàn bộ khu vực từ Cầu Ngang Phú An đến Đình Phú An thuộc xã Phú Hựu	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	06/04/2026	7:40	06/04/2026	16:56	9.3	65	SCTX	
209	NR 478-10/1.CL ( NR KHU VĂN HÓA )	Một phần khu vực áp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, một phần khu vực khóm Hòa Dân,	Công ty TNHH Minh Thanh nâng độ cao lưới điện	06/04/2026	7:44	06/04/2026	11:27	3.7	477		

		Phường Mỹ Trà (khu vực mất điện từ nhà Văn Hóa đến Cầu Vượt Cao Tốc)									
210	MỸ PHÚ B9	Một phần khu vực áp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Cty Xuân Phát Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino	06/04/2026	7:45	06/04/2026	15:10	7.4	119	SCL	
211	TBA 1P-37.5kVA Đình Phú An	Toàn bộ khu vực từ Cầu Ngang Phú An đến Đình Phú An thuộc xã Phú Hựu	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	06/04/2026	7:47	06/04/2026	16:57	9.2	41	SCTX	
212	TBA 1P-50kVA Cầu Năm hải	Toàn bộ khu vực phía lộ nhựa từ Cầu Ngang Phú An đến Cầu Hàn Thế thuộc xã Phú Hựu	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	06/04/2026	7:55	06/04/2026	16:58	9.1	71	SCTX	
213	47810-7	Một phần áp 3 xã Bình Phú	Cây mới trạm 1x25kVA Phú An 5-7, cắt chuyển lưới hạ áp giải quyết quá tải trạm Phú An 5-4	06/04/2026	8:00	06/04/2026	12:01	4.0	267		
214	Tăng áp Rạch Vách	Một phần áp Tân Ninh, Tân Thành xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tân Phú Đông cắt điện hỗ trợ Công ty TNHH Triệu Danh Phát di dời trụ hạ thế phục vụ công trình làm đường	06/04/2026	8:04	06/04/2026	12:30	4.4	183		
215	TBA 1P-25kVA Vàm Xẻo Vang	Toàn bộ khu vực từ Cầu Xẻo Vang đến Cầu Ông Mỹ thuộc xã Phú Hựu	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	06/04/2026	8:05	06/04/2026	15:45	7.7	31	SCTX	
216	CHÍN ĐIỀN	Một phần khu phố 1 phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ và đường dây hạ áp	06/04/2026	8:07	06/04/2026	15:16	7.2	146		
217	TBA 1P-50kVA Cầu Ông Mỹ	Toàn bộ khu vực từ Cầu Ông Mỹ đến Chợ An Phú Thuận thuộc xã Phú Hựu	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	06/04/2026	8:11	06/04/2026	15:41	7.5	111	SCTX	
218	TBA 1P-25kVA Rạch Ông Sư	Toàn bộ khu vực từ Cầu An Thạnh đến Cầu Xẻo Giang thuộc xã Phú Hựu	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	06/04/2026	8:17	06/04/2026	8:55	0.6	92	SCTX	
219	Mương Khai C	Một phần áp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Mương Khai)	Thay dây nhôm bọc hạ thế 2xAV-70 thành ABC 2x70	06/04/2026	8:17	06/04/2026	11:59	3.7	30		
220	HTX Bình Hòa 1	Một phần áp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực ngọn Cái lách phía trong lò sấy Bà Hạnh)	Nâng cao lưới hạ thế	06/04/2026	8:22	06/04/2026	9:58	1.6	75		
221	Xưởng gỗ-QL30 3P-250kVA	Một phần Quốc Lộ 30, tổ 8, tổ 9, khóm 9, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh, thay ống PVC, thay cáp suất TBA	06/04/2026	8:23	06/04/2026	10:51	2.5	92		
222	TBA 1P-50kVA Chợ An Phú Thuận	Toàn bộ khu vực Chợ An Phú Thuận thuộc xã Phú Hựu	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	06/04/2026	8:24	06/04/2026	9:05	0.7	23	SCTX	
223	Chợ Ông Văn	Một phần áp Bình An xã Chợ Gạo, một phần áp Bình Phú Quới xã Tân Thuận Bình	Điều chỉnh điện áp TBA	06/04/2026	8:24	06/04/2026	9:46	1.4	338		
224	Mương Khai	Một phần áp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Mương Khai)	Thay dây nhôm bọc hạ thế 2xAV-70 thành ABC 2x70	06/04/2026	8:27	06/04/2026	11:54	3.5	84		
225	Nr 478-10/1/1B Trà Bông (3xLB.FCO) trụ 28	Một phần phường Mỹ Trà, xã Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	06/04/2026	8:30	06/04/2026	11:27	3.0	1283		
226	47506-7	Một phần áp Long Hòa A xã Lương Hòa Lạc	Thay MBA Long Hòa A-4 ri dầu	06/04/2026	8:30	06/04/2026	13:15	4.8	150		
227	CD_1P-25kVA Lê Thị Chi	h hàng sử dụng điện Lê Thị Chi, ấp Định Phú, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn, vệ sinh công nghiệp LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Lê Thị Chi	06/04/2026	8:32	06/04/2026	9:25	0.9	1		
228	Lò Gạch 5	Một phần áp Lò Gạch, Lò Gạch 1, Lò Gạch 2 Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì, đo điện trở tiếp địa thay hộp công tơ bê, chỉnh trụ nghiêng và phát quang lưới hạ áp trạm Lò Gạch 5	06/04/2026	8:37	06/04/2026	12:33	3.9	145		

229	NR474-8/1-1/4-1/1-2/1/1TN	Một phần khu vực áp Gáo Đồi, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Kênh Xéo Gáo Đồi đến trạm bơm Đào Trọng Nghĩa).	Công ty NLMT Thiên Quang Cơi trụ, căng dây đầu nối trung áp NR 1P-12,7kV và TBA 1P-25kVA trạm NTTS Nguyễn Văn Dũng Em	06/04/2026	8:43	06/04/2026	15:52	7.2	126	
230	Tân Phong 2A	Một phần áp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực gần Cơ sở nước đá Trần Thị Cống)	Điện lực Thanh Bình thay máy biến áp thí nghiệm CBM không đạt	06/04/2026	8:45	06/04/2026	9:47	1.0	272	
231	CDC Áp 3 Phương Trà - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 3P, xã Ba Sao (mất điện một phần CDC Phương Trà)	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA CDC áp 3 Phương Trà	06/04/2026	8:45	06/04/2026	9:27	0.7	63	
232	Trụ 463 NR 473-16/2 HN	Mất điện một phần áp Tuyết Hồng, xã Tân Thành	Sửa trụ nghiêng	06/04/2026	9:00	06/04/2026	14:00	5.0	449	
233	NHỊ QUÝ 14	Một phần khu phố Quý Chánh phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ hạ áp	06/04/2026	9:15	06/04/2026	18:01	8.8	132	
234	QUÍ CHÁNH 2B	Một phần khu phố Quý Chánh phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ hạ áp	06/04/2026	9:32	06/04/2026	17:48	8.3	13	
235	CHO THONG LINH 2x1P-50kVA	Một phần khu vực áp 3P, xã Ba Sao	Điện lực Mỹ Thọ thí nghiệm định kỳ MBA	06/04/2026	9:34	06/04/2026	10:16	0.7	121	
236	Bình Phú Quới	Một phần áp Bình An xã Chợ Gạo, một phần áp Bình Phú Quới xã Tân Thuận Bình	Điều chỉnh điện áp TBA	06/04/2026	9:49	06/04/2026	11:04	1.3	175	
237	Tân Bình Thượng 2A	Một phần áp Tân Bình Thượng, xã Tân Long	Thay máy biến áp thí nghiệm CBM không đạt	06/04/2026	10:03	06/04/2026	10:55	0.9	165	
238	CD_1P-25kVA Lò Bánh Mì Lê Minh Thành	h hàng sử dụng điện Lò Bánh Mì Lê Minh Thành, áp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn, vệ sinh công nghiệp LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Lò Bánh Mì Lê Minh Thành	06/04/2026	10:09	06/04/2026	11:12	1.1	1	
239	Cầu Cà Nở - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 4P, xã Ba Sao (mất điện một phần cầu Cà Nở)	Điện lực Mỹ Thọ thí nghiệm định kỳ MBA	06/04/2026	10:27	06/04/2026	11:14	0.8	67	
240	Nhà Máy Nước Bình Thành	h hàng Nhà máy nước Bình Thành, xã Bình Thành	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	06/04/2026	11:40	06/04/2026	13:12	1.5	1	
241	CD_3P-100kVA Máy Gia Công Phương Trang	h hàng sử dụng điện Công ty TNHH Máy Mặc TMDV Đồng Tháp, áp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay 3TI đến hạn TBA Máy Gia Công Phương Trang	06/04/2026	13:09	06/04/2026	14:37	1.5	1	h hàng đề nghị cắt sớm
242	LONG HUNG 2	Một phần Khu Phố Long Lợi, xã Long Hưng	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng	06/04/2026	13:15	06/04/2026	17:00	3.8	15	
243	TDC Tân Bình 1	Một phần áp Tân Phú A, xã Tân Long (một phần tuyến dân cư sạt lở Tân Bình)	Thay MBA chảy dầu	06/04/2026	13:20	06/04/2026	14:15	0.9	139	
244	Chợ Thanh Bình	Một phần áp Bình Phú, Bình Long, Đăng Phong, xã Lương Hòa Lạc	Điều chỉnh điện áp TBA	06/04/2026	13:35	06/04/2026	14:27	0.9	56	
245	Kinh Ông Cà 1 - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực áp 2, xã Ba Sao (mất điện một phần kinh Ông Cà)	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Kinh Ông Cà 1	06/04/2026	13:45	06/04/2026	14:21	0.6	57	
246	KDC Hồ Khổng Tử 3P-250kVA	Một phần đường Đặng Văn Bình, Võ Trường Toàn, Trần Hưng Đạo, tổ 35, tổ 36, khóm 4, phường Cao Lãnh	Vệ sinh, thay ống PVC, thay cáp suất TBA, thay thùng	06/04/2026	14:07	06/04/2026	17:26	3.3	144	SCTX

247	PHÚ AN 1-11	Một phần áp 2 xã Bình Phú	Cắt chuyển lưới hạ áp trạm Phú An 1-11 sang trạm Phú An 4-13 để xử lý quá tải MBA.	06/04/2026	14:08	06/04/2026	15:20	1.2	95	
248	Tân Thành 4	Một phần áp Tân Ninh, Tân Thành xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tân Phú Đông cắt điện hỗ trợ Công ty TNHH Triệu Danh Phát di dời trụ hạ thế	06/04/2026	14:15	06/04/2026	16:05	1.8	48	
249	PHÚ AN 4-13	Một phần áp 2 xã Bình Phú	Cắt chuyển lưới hạ áp trạm Phú An 1-11 sang trạm Phú An 4-13 để xử lý quá tải MBA.	06/04/2026	14:16	06/04/2026	15:26	1.2	60	
250	Chợ cũ Tân Thuận Tây 3P-250kVA	Một phần đường Nguyễn Hữu Kiến, Rạch Bún, tổ 1, tổ 2, tổ 16, khóm Tân Hùng, phường Cao Lãnh	Di dời trụ điện hạ thế	06/04/2026	14:16	06/04/2026	16:24	2.1	173	SCTX
251	Ba Sao 1 - 1P-75kVA	Một phần khu vực áp 2, xã Ba Sao	Điện lực Mỹ Thọ thí nghiệm định kỳ MBA	06/04/2026	14:31	06/04/2026	15:11	0.7	123	
252	Kinh Lộ Nhỏ 1	Một phần áp Bình Phú, Bình Long, Đăng Phong, xã Lương Hòa Lạc	Điều chỉnh điện áp TBA	06/04/2026	14:36	06/04/2026	15:08	0.5	82	
253	Cấp nước Hà Thanh	h hàng Cấp nước Hà Thanh, xã Bình Thành	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	06/04/2026	14:50	06/04/2026	16:18	1.5	1	
254	Dũng Sĩ Sớm Ao 1	Một phần áp Bình Phú, Bình Long, Đăng Phong, xã Lương Hòa Lạc	Điều chỉnh điện áp TBA	06/04/2026	15:15	06/04/2026	15:46	0.5	42	
255	Vàm Kỳ Sơn - 1P-25kVA	Một phần khu vực áp 3, xã Ba Sao (khu vực mất điện Vàm Kỳ Sơn)	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA Vàm kỳ Sơn	06/04/2026	15:20	06/04/2026	15:56	0.6	28	
256	CAU CHUA MY PHONG	Một phần Đường Lê Văn Nghê, phường Mỹ Phong	Xử lý lý vị trí giáp lai lưới hạ áp , phát quang	07/04/2026	7:00	07/04/2026	11:30	4.5	69	
257	MY PHONG 3	Một phần Đường Lê Văn Nghê, phường Mỹ Phong	Xử lý lý vị trí giáp lai lưới hạ áp , phát quang	07/04/2026	7:05	07/04/2026	11:30	4.4	12	
258	NR 473-8A/2-1TN NR Hoàng Gia	Toàn bộ khu vực áp 3, xã Tràm Chim và một phần áp Phú Thọ C, xã Phú Thọ	Công ty TNHH XĐĐ Xuân Phát Thay dây 3AC70+AC50 cũ thành 3AC70+AC50 mới. Thay sứ đứng 24kV cũ thành sứ đứng 24kV mới; Thay trụ BTLT 12m, 14m cũ thành trụ BTLT 12m, 14m mới - Bổ sung ốp đà, ốp tole.	07/04/2026	7:14	07/04/2026	18:01	10.8	798	SCL 2026
259	Cầu Hồng Ngự	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Cơ Sở cá giống Hữu Nghị phía lề phải đến cầu Hồng Ngự	Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Di dời lưới điện hạ thế từ trụ 11 đến 13 tuyến 474 HN	07/04/2026	7:51	07/04/2026	13:30	5.7	142	
260	Bình Hòa C1	Một phần áp Bình Hòa, Diên Thạnh, xã Chợ Gạo	Thay kẹp quay thành kẹp IPC lưới HA	07/04/2026	7:55	07/04/2026	9:45	1.8	129	
261	47177-7	Một phần áp An Cư, Nhơn Hòa, xã Bình Ninh	Kéo dây kết lưới nhánh rẽ 1 pha và trạm TCN ông Minh	07/04/2026	7:56	07/04/2026	11:54	4.0	132	
262	Nhon Hòa 1	Một phần áp An Cư, Nhơn Hòa, xã Bình Ninh	Kéo dây sau ĐK trạm TCN ông Minh	07/04/2026	7:56	07/04/2026	11:58	4.0	53	
263	ĐÔNG THỊ TRẦN 1	Một phần khu vực áp Mỹ An 1 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay MBA 3P-160kVA Đông Thị trấn 1 bị cháy dầu	07/04/2026	8:00	07/04/2026	10:15	2.3	33	Bảo trì lưới điện
264	47193-7	Một phần áp Mỹ Thị B xã Mỹ Thiện	NCS trạm Ngã Sáu 7 từ 1x50kVA lên 2x50kVA để xử lý đầy tải.	07/04/2026	8:10	07/04/2026	14:00	5.8	1119	
265	NR 475-10/2C/1 KINH ĐỐC VÀNG HẠ	Một phần áp 2, xã Thanh Bình (khu vực Kênh Đốc Vàng Hạ từ Chợ Tân Mỹ đến Kênh Ruột Ngựa)	Điện lực Thanh Bình thực hiện Sửa trụ trung thế nghiêng, kích căng và cố định dây trung thế trên sứ đỡ đứng 24kV	07/04/2026	8:14	07/04/2026	13:25	5.2	283	

266	47117-7	Một phần áp Mỹ Khương xã Mỹ Tịnh An	Tháo gỡ TBA Tô Văn Trung theo đơn xin tháo gỡ của KH do không còn sử dụng. Tháo gỡ TBA KH Bùi Văn Hiến không còn sử dụng	07/04/2026	8:15	07/04/2026	13:03	4.8	161	
267	Cầu Đình 1	- Một phần áp Tân Tây 5 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở đất và thay tiếp đất đứt mát, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Cầu Đình 1	07/04/2026	8:15	07/04/2026	12:35	4.3	109	
268	47278-7	Một phần áp Bắc B - xã Bình Trung.	Tháo gỡ trạm Xóm Tràm 3 1x25kVA và chuyển lưới hạ áp sang trạm Xóm Tràm 3-1	07/04/2026	8:16	07/04/2026	10:43	2.5	73	
269	478-12/12-1	Một phần khu vực áp Bình Linh, áp Bình Hòa, áp Bình Mỹ B, áp Bình Tân xã Mỹ Hiệp.	Công ty TNHH ĐTXD và TM Minh Mẫn di dời trụ điện 268/70A	07/04/2026	8:21	07/04/2026	15:42	7.4	2486	
270	CD_3x1P-25kVA Nguyễn Ngọc Đa	h hàng sử dụng điện Công ty TNHH Nguyễn Ngọc Đa, áp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay 3TI, điện kế đến hạn TBA Nguyễn Ngọc Đa	07/04/2026	8:24	07/04/2026	10:19	1.9	1	
271	47134-7	Một phần khu Phố 4 và 5 – phường Bình Xuân	Nâng công suất trạm Đê Bến Đò 3 từ 1x50kVA lên 1x75kVA và phụ kiện.	07/04/2026	8:29	07/04/2026	17:08	8.7	79	
272	TBA BND ÁP PHÚ LỢI	Một phần khu vực chợ mương lớn Áp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI và sang dây hạ thế vượt đường trạm BND Áp Phú Lợi (3P-250kVA) Tại 137/9 và từ trụ 137/5 đến trụ 137/14 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	07/04/2026	8:35	07/04/2026	16:08	7.6	280	
273	TBA 1P-37.5kVA Bờ Bắc Phú Mỹ	Toàn bộ khu vực từ đầu rạch Phú Mỹ đến Cầu Hai Sứ thuộc xã Tân Phú Trung	Kiểm định kỳ MBA 1P-37,5kVA trạm Bờ bắc Phú Mỹ	07/04/2026	8:35	07/04/2026	9:55	1.3	97	SCTX
274	TBA 1P-37.5kVA Phú Mỹ 2	Toàn bộ khu vực từ đầu rạch Phú Mỹ đến Cầu Hai Sứ thuộc xã Tân Phú Trung	Kiểm định kỳ MBA 1P-37,5kVA trạm Phú Mỹ 2	07/04/2026	9:05	07/04/2026	10:10	1.1	87	SCTX
275	Bào Hồ	Một phần áp 4, xã Thanh Bình (một phần kênh Bào Hồ gần bơm Xẻo Quỳnh)	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA	07/04/2026	9:15	07/04/2026	12:09	2.9	27	
276	TBA 1P-75kVA Quốc lộ 30C	Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà ông Lê Tấn Hưng đến nhà ông Lê Thanh Tuấn Anh).	Nâng cao TBA QL30C, gia cường dây trung hòa.	07/04/2026	9:30	07/04/2026	11:15	1.8	101	
277	RẠCH BĂNG 3	Một phần khu Phố 6 – phường Bình Xuân	Thay TI hạ áp	07/04/2026	9:50	07/04/2026	10:39	0.8	57	
278	UBND Xã LBD	Một phần áp Bình Hòa, Điền Thạnh, xã Chợ Gạo	Thay kẹp quay thành kẹp IPC lưới HA	07/04/2026	9:58	07/04/2026	10:42	0.7	302	
279	Lý Tự Trọng 3P-400kVA	Một phần đường Hùng Vương, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Lê Anh Xuân, Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Trỗi, từ tổ 24 đến tổ 30, khóm 7, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định hàng Lò Bánh Mì Đức Hoà Phát ( Nguyễn Ngọc Tinh)	07/04/2026	10:16	07/04/2026	10:58	0.7	181	
280	HUNG THẠNH	Một phần khu Phố Hưng Thạnh – phường Sơn Qui	Hạ công suất trạm Hưng Thạnh từ 1x75kVA xuống 1x50kVA và phụ kiện.	07/04/2026	10:19	07/04/2026	12:50	2.5	12	
281	TBA 1P-37.5kVA Phú Mỹ 3	Toàn bộ khu vực từ Cầu Ngang Phú Mỹ đến Đình Phú Mỹ thuộc xã Tân Phú Trung	Kiểm định kỳ MBA 1P-37,5kVA trạm Phú Mỹ 3	07/04/2026	10:35	07/04/2026	11:05	0.5	75	SCTX
282	ĐỀ RẠCH BĂNG	Một phần khu Phố 6 – phường Bình Xuân	Thay TI hạ áp	07/04/2026	10:51	07/04/2026	11:50	1.0	39	

283	Tỉnh Ủy 3P-250kVA	Văn phòng Tỉnh Ủy Đồng Tháp, đường Tôn Đức Thắng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định hàng Văn Phòng Tỉnh Ủy Đồng Tháp	07/04/2026	11:28	07/04/2026	12:14	0.8	1	
284	GO CAT 5	Một phần Tỉnh Lộ 879B, phường Mỹ Phong	Thay thùng đk, dòi lưới hạ áp, thu hồi trụ	07/04/2026	13:00	07/04/2026	15:30	2.5	176	
285	Đồng Hòa 213	Một phần: áp Tân Trang, áp Đông B, áp Hoà – xã Long Định.	Ép tăng cường trung hoà trạm Đồng Hoà 213.	07/04/2026	13:07	07/04/2026	14:57	1.8	186	
286	TBA 1P-50kVA Mương Hai Ái	Toàn bộ khu vực Mương Hai Ái thuộc xã Tân Phú Trung	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Mương Hai Ái	07/04/2026	13:30	07/04/2026	14:15	0.8	78	
287	HTX Điền Tân	Một phần áp Điền Thạnh, Điền Lợi, Tân Long, xã Chợ Gạo	Thay kẹp quay thành kẹp IPC lưới HA	07/04/2026	13:30	07/04/2026	15:03	1.6	282	
288	CD_3x1P-25kVA Phát Viễn	h hàng sử dụng điện Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phát Viễn - Chi Nhánh Đồng Tháp, áp Tân Mỹ, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay 3TI đến hạn TBA Phát Viễn	07/04/2026	13:39	07/04/2026	15:15	1.6	1	
289	Am Tám Tài 2x1P-25kVA	Một phần đường Trần Trọng Khiêm, tổ 1, khóm Tịnh Đông, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định hàng Công Ty TNHH Nông Nghiệp Và Năng Lượng Hữu Khang	07/04/2026	13:42	07/04/2026	14:25	0.7	53	SCTX
290	Bờ Ranh	Một phần khu Phố 4 và 5 – phường Bình Xuân	Thay TI hạ áp	07/04/2026	14:01	07/04/2026	14:43	0.7	21	
291	47601-7	Một phần áp 4 xã Thanh Hưng	NCS trạm Mỹ Lợi B 3-15 từ 1x50kVA lên 2x50kVA để xử lý đầy tải.	07/04/2026	14:15	07/04/2026	17:25	3.2	127	
292	TBA 1P-25kVA Phú Mỹ 4	Toàn bộ khu vực từ Mương Đình đến cuối rạch Phú Mỹ thuộc xã Tân Phú Trung	Kiểm định định kỳ MBA 1P-25kVA trạm Phú Mỹ 4	07/04/2026	14:30	07/04/2026	15:00	0.5	30	
293	47 TÂN KIỀU - GÒ THÁP	Một phần khu vực áp 6 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay đoạn dây hạ thế có nhiều mối nối thuộc trạm 47 Tân Kiều - Gò Tháp	07/04/2026	14:43	07/04/2026	16:53	2.2	64	Bảo trì lưới điện
294	CS TĐC Hòa An 1P-15kVA	Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công Phường Cao Lãnh (Chiều sáng TĐC Hòa An), khóm Hòa Khánh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định hàng Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công Phường Cao Lãnh	07/04/2026	14:50	07/04/2026	15:27	0.6	1	SCTX
295	TBA 1P-37.5kVA Phú Thạnh 1	Toàn bộ khu vực từ Mương Đình đến cuối rạch Phú Mỹ thuộc xã Tân Phú Trung	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Phú Thạnh 1	07/04/2026	15:00	07/04/2026	15:35	0.6	44	
296	ĐÊ BẾN ĐÒ 1	Một phần khu Phố 4 và 5 – phường Bình Xuân	Thay TI hạ áp	07/04/2026	15:01	07/04/2026	15:52	0.9	13	
297	TTCN Điền Tân	Một phần áp Điền Thạnh, Điền Lợi, Tân Long, xã Chợ Gạo	Thay kẹp quay thành kẹp IPC lưới HA	07/04/2026	15:05	07/04/2026	16:28	1.4	248	
298	TTCN Điền Tân 1	Một phần áp Điền Lợi, Tân Long, Tân Tỉnh, xã Chợ Gạo	Thay kẹp quay thành kẹp IPC lưới HA	08/04/2026	7:30	08/04/2026	8:32	1.0	110	
299	TBA 1P-50kVA Chùm Tre	Toàn bộ khu vực từ Rạch Chùm Tre thuộc xã Tân Nhuận Đông	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt góc trụ thu hồi	08/04/2026	8:00	08/04/2026	15:49	7.8	118	SCTX
300	Tân Lý Đông 2A	Một phần áp Tân Phong xã Châu Thành Một phần áp Tân Thạnh xã Tân Hương	Thay MBA Tân Lý Đông 2A rỉ dầu	08/04/2026	8:03	08/04/2026	10:17	2.2	51	

301	TBA 2x1P-37,5kVA CDC TT Tân Lễ	Toàn bộ khu vực từ Cầu Tân Lễ đến cuối KDC Tân Lễ thuộc xã Phú Hựu	Cty Châu Thành di dời trụ hạ thế	08/04/2026	8:03	08/04/2026	15:00	7.0	151	SCTX
302	47290-7	Một phần khu phố 1 phường Mỹ Phước Tây và một phần khu phố 1A Phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cai Lậy thực hiện cắt điện tháo chì cá, kẹp quai, băng keo mối hở	08/04/2026	8:04	08/04/2026	16:37	8.6	845	
303	NR 475-11/1.TN Phú Xuân trụ 239/1B	Một phần khu vực Ấp Hiệp Bình, xã Tam Nông.	Công ty Minh Hào Tách vỏ, lắp 3 kẹp quai gia cường dây bọc trung áp. Đầu nối NR trung áp và TBA 3P-100kVA trạm NTTTS Nguyễn Thanh Lâm	08/04/2026	8:05	08/04/2026	15:47	7.7	325	
304	KINH BÙI SỐ 2	Một phần khu vực ấp 4 (Kênh Bù) xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cty Xuân Phát Thay dây hạ thế và đầu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM4	08/04/2026	8:08	08/04/2026	12:20	4.2	73	
305	TBA 1P-50kVA Cầu Ngang Đình Phú Long	Toàn bộ khu vực từ Ủy ban xã Phú Long đến Trường Tiểu Học Phú Long cũ thuộc xã Tân Phú Trung	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	08/04/2026	8:20	08/04/2026	15:20	7.0	49	SCTX
306	TBA 1P-37,5kVA Đình Phú Long	Toàn bộ khu vực từ Trường Tiểu học Phú Long đến Cầu Đường Doi thuộc xã Tân Phú Trung	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	08/04/2026	8:23	08/04/2026	15:26	7.1	19	SCTX
307	TBA 1P-37.5kVA Vượt Sông Phú Long 3	Toàn bộ khu vực phía Tiểu Lộ từ Ủy ba xã Phú Long cũ đến cuối Rạch Cây Xanh thuộc xã Tân Phú Trung	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	08/04/2026	8:28	08/04/2026	16:10	7.7	66	SCTX
308	An Phong-Mỹ Hòa-Phú Lợi	Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (đoạn từ kênh Thống Nhất đến Trạm y tế xã Phú Lợi cũ)	Thí nghiệm CBM máy biến áp	08/04/2026	8:34	08/04/2026	9:16	0.7	64	
309	Bảo Vệ Thực Vật	Một phần ấp Điện Lợi, Tân Long, Tân Tỉnh, xã Chợ Gạo	Thay kẹp quay thành kẹp IPC lưới HA	08/04/2026	8:35	08/04/2026	10:01	1.4	190	
310	TBA HAI NGỌN 1	Một phần khu vực xay xát thái vãn thuận Ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay ĐK, TI trạm Hai Ngọn 1 (3x1P-50kVA) Tại 137/21 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	08/04/2026	8:46	08/04/2026	10:45	2.0	135	
311	Bình Hoà 1	Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực dọc QL30 ranh Phong Mỹ)	Nâng cao lưới hạ thế	08/04/2026	8:46	08/04/2026	10:54	2.1	159	
312	kinh thống nhất 1 phú lợi	Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (đoạn từ kênh Thống Nhất đến Trạm y tế xã Phú Lợi cũ)	Thí nghiệm CBM máy biến áp	08/04/2026	8:53	08/04/2026	9:44	0.9	27	
313	47383-7	Một phần ấp Lợi Tường, Lợi Nhơn xã Mỹ Lợi	NCS trạm Bà Phó 6 từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA để xử lý đầy tải.	08/04/2026	9:20	08/04/2026	11:35	2.3	216	
314	kinh thống nhất 2 phú lợi	Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (đoạn từ kênh Thống Nhất đến Trạm y tế xã Phú Lợi cũ)	Thí nghiệm CBM máy biến áp	08/04/2026	10:05	08/04/2026	10:48	0.7	37	
315	Kinh Thống Nhất 1A	Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (đoạn từ kênh Thống Nhất đến Trạm y tế xã Phú Lợi cũ)	Thí nghiệm CBM máy biến áp	08/04/2026	10:14	08/04/2026	11:03	0.8	26	
316	TBA TT PHÚ HOÀ A	Một phần khu vực chợ rau Ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay ĐK, TI trạm Tập Thể Phú Hòa AB (3x1P-50kVA) Tại 93 PD 477-10/2A tuyến 477-PC	08/04/2026	13:20	08/04/2026	14:10	0.8	290	

317	Kinh Thống Nhất 3A Phú Lợi	Một phần áp 4, xã Tân Thạnh (đoạn từ kênh Thống Nhất đến Trạm y tế xã Phú Lợi cũ)	Thí nghiệm CBM máy biến áp	08/04/2026	13:28	08/04/2026	14:21	0.9	57	
318	Y Tế Song Bình	Một phần áp Điền Lợi, Tân Bình, Bình Hạnh, áp 3, xã Chợ Gạo, một phần áp Tân Thạnh, xã An Thạnh Thủy	Thay kẹp quay thành kẹp IPC lưới HA	08/04/2026	13:35	08/04/2026	14:25	0.8	124	
319	TBA 1P-25kVA Áp Phú Hội Xuân	Từ Đình Phú Long đến rạch Cây Xanh thuộc xã Tân Phú Trung	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kẹ và cắt góc trụ thu hồi	08/04/2026	13:50	08/04/2026	14:40	0.8	55	SCTX
320	47235-7	Một phần áp 8 xã Thanh Hưng	NCS trạm Tân Hưng 3-3 từ 1x50kVA lên 2x50kVA để xử lý đầy tải..	08/04/2026	14:07	08/04/2026	16:33	2.4	401	
321	kinh thống nhất 3 phú lợi	Một phần áp 4, xã Tân Thạnh (đoạn từ kênh Thống Nhất đến Trạm y tế xã Phú Lợi cũ)	Thí nghiệm CBM máy biến áp	08/04/2026	14:07	08/04/2026	15:00	0.9	35	
322	Nghĩa Trang Huyện	Một phần áp Điền Lợi, Tân Bình, Bình Hạnh, áp 3, xã Chợ Gạo, một phần áp Tân Thạnh, xã An Thạnh Thủy	Thay kẹp quay thành kẹp IPC lưới HA	08/04/2026	14:29	08/04/2026	15:15	0.8	71	
323	Kênh Chiến Lược	Một phần áp Điền Lợi, Tân Bình, Bình Hạnh, áp 3, xã Chợ Gạo, một phần áp Tân Thạnh, xã An Thạnh Thủy	Thay kẹp quay thành kẹp IPC lưới HA	08/04/2026	15:25	08/04/2026	16:14	0.8	161	
324	47256-7	Một phần Khu Phố Phước Thuận, phường Trung An	Điện Lực bảo trì lưới điện, CBM trạm BA, thay FCO trạm, Phát quang, nâng cao + thay thùng điện kẹ	09/04/2026	7:10	09/04/2026	16:00	8.8	450	
325	Chợ Long Bình Điền	Một phần áp Bình Hạnh, Tân Bình, xã Chợ Gạo	Thay kẹp quay thành kẹp IPC lưới HA	09/04/2026	7:46	09/04/2026	8:51	1.1	62	
326	477-11/3-1A (Phân đoạn tạm)	Một phần khu vực áp Đông Mỹ, áp Mỹ Đông Ba xã Mỹ Thọ. Một phần áp 1T, áp 2T, toàn bộ áp 3T, áp 4T, áp 5T, áp 6T xã Bình Hàng Trung, một phần áp 4, xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH Bách Khoa di dời trụ điện số 154/139 nằm trong phạm vi GPMB thi công lộ nông thôn	09/04/2026	7:48	09/04/2026	18:22	10.6	4571	
327	TBA Mương Xã Sông	Một phần khu vực Áp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kẹ, TI, khắc phục tiếp địa trạm Mương Xã Sông (3x1P-37.5kVA) Tại trụ 175/4 NR 480-12A/14 tuyến 480-HN	09/04/2026	7:58	09/04/2026	8:52	0.9	12	
328	NGÃ TƯ 24	Một phần khu phố 2 Phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp quai, băng keo mối hở	09/04/2026	8:01	09/04/2026	16:02	8.0	44	
329	Giồng Tháp 2	- Một phần áp Tân Tây 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở đất và thay tiếp đất đứt mất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Giồng Tháp 2	09/04/2026	8:02	09/04/2026	11:48	3.8	108	
330	HÈM KIM TIÊN	Một phần khu phố 2b Phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cai Lậy thực hiện cắt điện tháo chì cá, kẹp quai, băng keo mối hở	09/04/2026	8:03	09/04/2026	16:54	8.9	296	
331	NR vào CCN Quảng Khánh T.38/1	Một phần đường tránh Quốc Lộ 30, Cụm Công nghiệp Quảng Khánh, khóm 1, khóm An Lạc, khóm An Định, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Lắp giàn giáo giao chéo giữa đường dây 22kV với đường dây 110kV.	09/04/2026	8:35	09/04/2026	14:00	5.4	29	
332	MỸ TÂY - ĐƯỜNG THÉT	Một phần khu vực áp 4 (Kênh Bù) xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười và XNDV Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-75kVA tại trạm Mỹ Tây - Đường Thét theo KH SCTX 2026	09/04/2026	8:05	09/04/2026	9:02	1.0	132	SCTX

333	250kVA Bến Phà Cao Lãnh	Khu vực Bến Phà Cao Lãnh xã Mỹ An Hưng.	Khắc phục tồn tại trạm Bến Phà Cao Lãnh tuyến 471-TH.	09/04/2026	8:11	09/04/2026	9:44	1.6	283	
334	NGATU	Một phần khu phố 2B Phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp quai, băng keo mối hở	09/04/2026	8:16	09/04/2026	16:39	8.4	191	
335	Ông Sơn	Một phần khu vực áp C, xã Phú Cường). (Khu vực từ nhà bà Nguyễn Thị Hồng Gấm đến nhà bà Huỳnh Thị Hai).	Thay ĐK+TI định kỳ. Lắp cô đê trạm AS Ông Sơn (SCTX 2026)	09/04/2026	8:27	09/04/2026	10:20	1.9	120	
336	NHÀ THỜ 8	Một phần áp 3 xã Cái Bè	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	09/04/2026	8:31	09/04/2026	12:33	4.0	68	
337	CÔNG VIÊN TRẦN HỮU TÁM	Một phần khu phố 2 Phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp quai, băng keo mối hở	09/04/2026	8:35	09/04/2026	15:37	7.0	60	
338	NRTA 3P-22kV NTTS Nguyễn Duy Linh 2 (472HN/368/9/44/1)	Mất điện TBA chuyên dùng NTTS LNguyễn Duy Linh 2	Công ty TNHH MTV NLMT Thiên Quang thực hiện căng dây NRTT 3P-22 kV TBA NTTS Nguyễn Văn Linh tại trụ 368/9/44/9 NR 472-15A/2/1/1 .HN	09/04/2026	8:45	09/04/2026	15:20	6.6	1	
339	TRƯỜNG MÂM NON 2-9	Một phần áp 3 xã Cái Bè	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	09/04/2026	8:51	09/04/2026	12:17	3.4	1	
340	TBA 3P-320kVA NTTS Trạng Sư 2 (Trụ 188A/6)	Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Trạng Sư 2.	Thay TI, TU định kỳ trạm NTTS Trạng Sư 2.	09/04/2026	9:00	09/04/2026	10:55	1.9	1	
341	Đồn BP Cửa Khẩu Cảng 1P-75kVA	Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Cảng, Quốc Lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định h hàng Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Cảng	09/04/2026	9:03	09/04/2026	9:36	0.6	1	
342	Chợ Bình Thạnh 1	Một phần áp Bình Hạnh, Tân Bình, xã Chợ Gạo	Thay kẹp quay thành kẹp IPC lưới HA	09/04/2026	9:07	09/04/2026	9:57	0.8	312	
343	MỸ TÂY 3	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười và XNDV Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ Tây 3 theo KH SCTX 2026	09/04/2026	9:10	09/04/2026	9:39	0.5	128	SCTX
344	TBA ÁP TRUNG	Một phần khu vực Áp Trung xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Áp Trung (3x1P-75kVA) Tại trụ 133 PĐ 480-12 tuyến 480-HN	09/04/2026	9:15	09/04/2026	9:46	0.5	81	
345	Thạnh Trị 6 - 50kVA	Một phần áp Thạnh Bình xã Vĩnh Bình.	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	09/04/2026	9:28	09/04/2026	10:10	0.7	70	
346	Bơm Kinh Bình Thành 4A	h hàng Bơm Kinh Bình Thành 4A, xã Bình Thành	Thay MBA cháy dầu	09/04/2026	9:40	09/04/2026	10:43	1.1	1	
347	TB KINH CHÙM MÒI 1P-25kVA	Trần Văn Phong (Trạm Bơm Kinh Chùm Mòi), đường Ba Sao, khóm 15, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định h hàng Trần Văn Phong (Trạm Bơm Kinh Chùm Mòi)	09/04/2026	9:43	09/04/2026	10:07	0.4	1	
348	MỸ TÂY 2	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười và XNDV Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-37,5kVA tại trạm Mỹ Tây 2 theo KH SCTX 2026	09/04/2026	9:50	09/04/2026	10:20	0.5	37	SCTX
349	TB KINH ÔNG TẮC 1P-25kVA	Trần Văn Phong (Trạm Bơm Kinh Ông Tắc), đường Ba Sao, khóm 15, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định h hàng Trần Văn Phong (Trạm Bơm Kinh Ông Tắc)	09/04/2026	10:12	09/04/2026	10:48	0.6	1	
350	Thạnh Trị 3 - 100kVA	Một phần áp Thạnh An xã Vĩnh Bình.	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	09/04/2026	10:20	09/04/2026	10:44	0.4	137	
351	TBA UB THƯỜNG THỜI TIỀN 1	Một phần khu vực chợ trung tâm Áp Trung Tâm xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm UB Thường Thời Tiên 1 (3x1P-50kVA) Tại trụ 146/8 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN	09/04/2026	10:26	09/04/2026	10:56	0.5	154	

352	MỸ TÂY 1A	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười và XNDV Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ Tây 1A theo KH SCTX 2026	09/04/2026	10:35	09/04/2026	11:12	0.6	99	SCTX
353	Mỹ Tân 3P-250kVA	Công Ty CP TV ĐT Xây Dựng NN, Quốc Lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định hàng Công Ty CP TV ĐT Xây Dựng NN	09/04/2026	10:54	09/04/2026	11:35	0.7	140	
354	Thanh Trị 10 - 50kVA	Một phần áp An xã Vĩnh Bình.	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	09/04/2026	10:56	09/04/2026	11:24	0.5	82	
355	MỸ TÂY 1B	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười và XNDV Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ Tây 1B theo KH SCTX 2026	09/04/2026	11:25	09/04/2026	12:01	0.6	51	SCTX
356	Thanh Hiệp - 50kVA	Một phần áp Thanh Hiệp xã Vĩnh Bình.	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	09/04/2026	11:33	09/04/2026	11:47	0.2	110	
357	ĐD Số 1 1P-37,5kVA	Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công Phường Cao Lãnh (Đèn đường số 1), đường Nguyễn Huệ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn kiểm định hàng Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công Phường Cao Lãnh	09/04/2026	11:59	09/04/2026	12:30	0.5	1	
358	Trường TH Tân Mỹ 1 3x1P-50kVA	Khu vực trường Tiểu học Tân Mỹ 1 xã Mỹ An Hưng.	Khắc phục tồn tại trạm Trường TH Tân Mỹ 1 tuyến 471-TH.	09/04/2026	13:37	09/04/2026	16:00	2.4	132	
359	TBA Thường Thới Tiền 4 Nối Dài	Một phần khu vực Áp Mương Miếu xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Thường Thới Tiền 4 Nối Dài (1P-75kVA) Tại trụ 146/62/1 NR 480-12A/8-1/3B tuyến 480-HN	09/04/2026	13:39	09/04/2026	14:20	0.7	9	
360	AS Hòa Bình 14	Một phần khu vực áp Tân Lợi, xã Tràm Chim	Thay ĐK+TI định kỳ. Lắp cổ dê trạm AS Hoà Bình 14	09/04/2026	13:52	09/04/2026	15:32	1.7	33	SCTX 2026
361	Chợ Bình Thạnh 2	Một phần áp Bình Hạnh, Tân Bình, xã Chợ Gạo, một phần áp Tân Phú 1, Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình	Thay kẹp quay thành kẹp IPC lưới HA	09/04/2026	13:55	09/04/2026	14:05	0.2	156	
362	Xóm Bộ 1 - 25kVA	Một phần áp Thanh Hòa Tây xã Vĩnh Bình	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	09/04/2026	14:20	09/04/2026	15:12	0.9	44	
363	PHẠM HỒNG THÁI	Một phần áp 2 xã Cái Bè	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	09/04/2026	14:30	09/04/2026	17:15	2.8	234	
364	TBA 3P-160kVA Bơm Tur Sườn (Trụ 226/33//11)	Mất điện trạm chuyên dùng bơm Tur Sườn.	Thay TI, TU định kỳ trạm bơm Tur Sườn.	09/04/2026	14:35	09/04/2026	16:55	2.3	1	
365	TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH	Một phần áp 2 xã Cái Bè	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	09/04/2026	14:40	09/04/2026	17:20	2.7	443	
366	Tân Phú 1	Một phần áp Bình Hạnh, Tân Bình, xã Chợ Gạo, một phần áp Tân Phú 1, Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình	Thay kẹp quay thành kẹp IPC lưới HA	09/04/2026	14:40	09/04/2026	14:50	0.2	54	
367	TBA Tổ 3 Khu vực 4	Một phần khu vực Áp Trung Tâm xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Tổ 3 Khu Vực 4 (1P-37,5kVA) Tại trụ 146/46 NR 480-12A/8-1 tuyến 480-HN	09/04/2026	14:43	09/04/2026	15:38	0.9	14	
368	Long Bình 10 - 100kVA	Một phần áp Long Thới xã Long Bình.	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	09/04/2026	15:19	09/04/2026	16:03	0.7	212	
369	UB Long Vĩnh - 50kVA	Một phần áp Thới An A xã Vĩnh Hựu.	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	09/04/2026	16:10	09/04/2026	16:48	0.6	53	

370	47175-7	Một phần áp Tân Thạnh, An Lạc Thượng, Tân Thuận, Tân Hòa, xã Bình Ninh	Điều hòa CS trạm	10/04/2026	7:00	10/04/2026	15:29	8.5	230	
371	47318-7	Một phần Khu Phố Phước Hòa, phường Trung An	Điện Lực bảo trì lưới điện, CBM trạm BA, thay FCO trạm, Phát quang, nâng cao + thay thùng điện kế	10/04/2026	7:20	10/04/2026	15:40	8.3	588	
372	3LBFCO	Một phần khu vực áp Phú Điền, xã Phú Thọ. Một phần khu vực áp An Phú, xã An Long.	Công ty Xuân Phát Thay dây 3AC70+AC50 cũ thành 3AC70+AC50 mới. Thay sứ đứng 24kV cũ thành sứ đứng 24kV mới. Thay trụ BTLT 12m, 14m cũ thành trụ BTLT 12m, 14m mới - Bổ sung ốp đà, ốp tole. Thay hộ điện kế, thùng CB bị bể, rỉ sét.	10/04/2026	7:34	10/04/2026	17:02	9.5	308	
373	475-7	- Toàn áp Hữu Hoà, áp Hữu Thuận, áp Hữu Bình – xã Bình Trung - Một phần: áp Thuận, áp Bình, áp Bình Hoà B, áp Hữu Lợi – xã Bình Trung	Điện lực Châu Thành hạ công suất trạm Ông Quan 3x50kVA xuống 3x25kVA và thay CB, điện kế tổng, TI...	10/04/2026	7:49	10/04/2026	11:15	3.4	2135	
374	477LT, PD 479-10	Một phần áp Tân Đông B, xã Thanh Bình (toàn bộ áp Tân Long, xã Cù Lao Giêng tỉnh An Giang)	Cty TNHH MTV XDD Minh Sang sửa trụ nghiêng, chỉnh sứ, kẹp, cô dề	10/04/2026	7:51	10/04/2026	17:07	9.3	1249	
375	TBA 1P-75kVA Cầu Trại Quán	Toàn bộ khu vực từ Cầu Mương Khai đến Vàm Cầu Xây thuộc xã Tân Phú Trung	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt góc trụ thu hồi	10/04/2026	7:53	10/04/2026	15:04	7.2	99	
376	TBA 1P-50kVA Trại Quán	Toàn bộ Khu Vực từ Cầu Trại Quán đến Cầu Bà Thâm thuộc xã Tân Phú Trung	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt góc trụ thu hồi	10/04/2026	7:55	10/04/2026	8:35	0.7	53	
377	TBA Trạm Y Tế Thường Phước 2	Một phần khu vực Áp Phước Tiên xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Y Tế Thường Phước 2 (2x1P-25kVA) Tại trụ 259/3 PD 480-13A tuyến 480-HN	10/04/2026	8:00	10/04/2026	8:54	0.9	65	
378	Kinh Trên	- Một phần áp Gò Me, Kinh Trên Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở đất và thay tiếp đất đứt mất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Kinh Trên	10/04/2026	8:00	10/04/2026	11:43	3.7	49	
379	Kinh K27 số 3A	Một phần khu vực áp Tân Kiều xã Đốc Bình Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cty Xuân Phát Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino	10/04/2026	8:03	10/04/2026	13:01	5.0	52	SCL
380	1P-37,5kVA Tham Thâm	- Khu vực Cống Tham Thâm xã Mỹ An Hưng.	Khắc phục tồn tại trạm Tham Thâm tuyến 471-TH.	10/04/2026	8:04	10/04/2026	11:29	3.4	80	
381	4781-7	- Toàn áp Bình Hoà A, áp Bình Trung, áp Bình Thuận, áp Bình Hoà B. - Một phần: áp Hoà – xã Bình Trung.	Điện lực Châu Thành nâng công suất trạm UB Bình Trung từ 1x50kVA lên 2x50kVA và thay cáp trạm, CB, điện kế tổng, TI...	10/04/2026	8:05	10/04/2026	12:06	4.0	2428	
382	2x1P-25kVA Mương Sáu Đào	h hàng sử dụng điện một phần áp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Diễn tập PCTN và TKCN năm 2026 cấp Điện lực: Thay trụ vận hành lâu năm bị răn nứt không đảm bảo vận hành thuộc lưới hạ thế TBA Mương Sáu Đào	10/04/2026	8:06	10/04/2026	10:13	2.1	43	
383	Hoà Thuận 2 3x1P-50kVA	Một phần đường Nguyễn Thái Học, Lò Rèn, tổ 1, tổ 4, tổ 5, tổ 8, khóm Thuận An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh, sang tải TBA	10/04/2026	8:10	10/04/2026	9:13	1.1	194	SCTX
384	BỜ HỘI 6	Một phần khu phố 1b Phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp quai, băng keo mối hở	10/04/2026	8:11	10/04/2026	11:45	3.6	96	
385	TBA 1P-37.5kVA Cầu Bà Thâm	Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Thâm đến Cầu 2 tháng 9 phía tiêu lộ thuộc xã Tân Phú Trung	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt góc trụ thu hồi	10/04/2026	8:19	10/04/2026	11:15	2.9	20	

386	52/1 NM Nước Củ 3P-400kVA	Một phần đường Trần Phú, Hoàng Sa, Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng, Lê Lợi, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc sang tải trạm Cầu Sắt Quay sang trạm Nhà Máy nước cũ, xử lý vị trí 02 nguồn điện	10/04/2026	8:20	10/04/2026	10:31	2.2	528	
387	47167-7	Một phần áp Mỹ Nghĩa 1 xã Mỹ Đức Tây	Thay MBA trạm Mỹ Đức Tây 3-6 do thí nghiệm không đạt Thay MBA trạm Mỹ Đức Tây 3-11 do thí nghiệm không đạt	10/04/2026	8:25	10/04/2026	16:10	7.8	415	
388	472SD/60 Cầu Sắt Quay 3x1P-50kVA	Một phần đường Trần Phú, Hoàng Sa, Nguyễn Trãi, Lý Tự Trọng, Lê Lợi, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc sang tải trạm Cầu Sắt Quay sang trạm Nhà Máy nước cũ, xử lý vị trí 02 nguồn điện	10/04/2026	8:26	10/04/2026	10:25	2.0	158	
389	PD 474-8/4-1.QT ( LÒ GẠCH - PHONG MỸ )	Một phần khu vực áp 1, áp 2, áp 5, áp 6 xã Phong Mỹ	Điện lực Mỹ Thọ bảo trì sửa chữa lưới điện	10/04/2026	8:30	10/04/2026	15:09	6.7	2531	
390	MỸ NAM 3	Một phần khu vực áp Mỹ Nam 2 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay MBA 1P-37,5kVA Mỹ Nam 3 bị chảy dầu	10/04/2026	8:43	10/04/2026	9:53	1.2	64	Bảo trì lưới điện
391	Long Hải 1 -50kVA	- Một phần áp Phú Trung xã Long Bình.	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	10/04/2026	8:50	10/04/2026	9:20	0.5	90	
392	Bình Thành 2	Một phần áp Tân Thạnh, An Lạc Thượng, Tân Thuận, Tân Hòa, xã Bình Ninh	Điều hòa CS trạm	10/04/2026	9:00	10/04/2026	10:03	1.1	114	
393	TBA Đường Tắc Kênh Củ nổi dài	Một phần khu vực dân cư lộ dal Áp Phước Tiên xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Đường Tắc Kênh Củ Nổi Dài (1P-100kVA) Tại trụ 270/11/5 NR 480-14/1-1/1 tuyến 480-HN	10/04/2026	9:10	10/04/2026	10:16	1.1	101	
394	Cầu Lò Rèn 3P-250kVA	Một phần đường Lê Văn Cừ, từ tổ 2 đến tổ 7, khóm Thuận Trung, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh, sang tải TBA	10/04/2026	9:23	10/04/2026	9:55	0.5	218	SCTX
395	Long Bình 2 - 50kVA	- Một phần áp Khương Ninh xã Long Bình.	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	10/04/2026	9:33	10/04/2026	9:57	0.4	77	
396	Phú Quới 2A-75kVA	Một phần áp Phú Quới xã Vĩnh Hựu	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	10/04/2026	10:10	10/04/2026	10:36	0.4	28	
397	TBA KINH TỬ THƯỜNG 1	Một phần khu vực dân cư cấp kinh củ Áp Mương Kinh, Áp 3 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Kênh Tử Thường 1 (3P-160kVA) Tại trụ 281A/9 NR 480-14/4 tuyến 480-HN	10/04/2026	10:30	10/04/2026	10:55	0.4	222	
398	4767-7	Áp Dầu – xã Long Định	Điện lực Châu Thành nâng công suất trạm Trương Văn Giới từ 1x50kVA lên 2x50kVA và thay cáp trạm, CB, điện kế tổng, TI...	10/04/2026	10:41	10/04/2026	15:50	5.2	557	
399	MỸ TÂY 4	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 2 (đoạn từ trạm bơm Mỹ Quý hướng về Đường Thét) xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay MBA 1P-37,5kVA Mỹ Tây 4 bị chảy dầu	10/04/2026	10:46	10/04/2026	11:53	1.1	17	Bảo trì lưới điện
400	Xóm Tre - 25kVA	Một phần áp An Ninh xã Vĩnh Hựu	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	10/04/2026	10:49	10/04/2026	11:15	0.4	68	
401	47107-7	Một phần áp Tân Thạnh, An Lạc Thượng, Tân Thuận, Tân Hòa, xã Bình Ninh	Điều hòa CS trạm	10/04/2026	13:10	10/04/2026	13:28	0.3	1552	
402	Vĩnh Thới 19	Một phần áp Thới – xã Vĩnh Kim.	Thay 01 MBA trạm Vĩnh Thới 19 bị chảy dầu.	10/04/2026	13:40	10/04/2026	15:45	2.1	155	
403	1P-50kVA Cầu Kinh Tư	- Khu vực Cầu Kinh Tư xã Lấp Vò.	Khắc phục tồn tại trạm Cầu Kinh Tư tuyến 472-AH.	10/04/2026	13:43	10/04/2026	15:14	1.5	108	

404	TBA Trường Tiểu Học Thường Phước 2A	Một phần khu vực dân cư gần bơm kinh củ Ấp Mương Kinh xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Trường TH Thường Phước 2A (1P-50kVA) Tại trụ 281A/16 NR 480-14/4 tuyến 480-HN	10/04/2026	13:44	10/04/2026	14:12	0.5	65	
405	Vườn Ông Huệ 1 1P-50kVA	Một phần đường Nguyễn Văn Đình, tổ 7, tổ 11 đến tổ 13, khóm 3, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA	10/04/2026	14:00	10/04/2026	16:39	2.7	74	SCTX
406	TBA BB KINH TỬ THƯỜNG	Một phần khu vực dân cư cấp kinh củ Ấp 3 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Dân cư Bờ Bắc Kênh Tử Thường 1 (2x1P-25kVA) Tại trụ 281A/22/2 NR 480-14/4/2 tuyến 480-HN	10/04/2026	14:22	10/04/2026	14:54	0.5	81	
407	Vàm Giồng 1 - 25kVA	Một phần ấp Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	10/04/2026	14:42	10/04/2026	15:45	1.1	37	
408	Cá Chốt 7 - 37,5kVA	Một phần ấp An Ninh, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	10/04/2026	15:51	10/04/2026	16:12	0.4	55	
409	Cá Chốt - 160kVA	Một phần ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	10/04/2026	16:16	10/04/2026	16:50	0.6	129	
410	C30	Một phần ấp Tân Phú 1, Tân Hưng, Tân Thắng, Tân Đông, Tân Thành, xã Tân Thuận Bình	ĐLCG Di dời trụ điện trung thế	11/04/2026	7:00	11/04/2026	12:06	5.1	1211	
411	TBA 2x1P-25kVA Vàm Tắc Te	Toàn bộ khu vực từ Rạch Tắc Te đến Vàm Kinh Tắc Lớn thuộc xã Phú Hựu	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt góc trụ thu hồi	11/04/2026	7:15	11/04/2026	14:45	7.5	67	
412	TBA 3P-250kVA Tân Nhuận Đông	Toàn bộ từ cầu Nha Mân đến Bến đò Tứ Phước xã Tân Nhuận Đông	Cty Bách Khoa thay dây	11/04/2026	7:15	11/04/2026	15:47	8.5	341	
413	4784-7	Một Phần ấp Kinh Ngang, Bà Canh, Kinh Giữa Xã Gò Công Đông	Tổ QLVH bảo trì, đo điện trở tiếp địa thay hộp công tơ bê, chỉnh trụ nghiêng và phát quang nhánh Kinh Ngang 2	11/04/2026	7:20	11/04/2026	16:30	9.2	244	
414	47592-7	Một phần ấp Tân Lập xã Tân Hương Một phần ấp Thân Đức xã Châu Thành	Nâng công suất trạm Công ty TNHH TM DV XD Tú Quyên từ 1x100kVA thành 1x400kVA	11/04/2026	7:52	11/04/2026	9:13	1.4	346	
415	Vĩnh Hựu 1 - 37,5kVA	Một phần ấp Bình An xã Vĩnh Hựu	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	11/04/2026	8:07	11/04/2026	9:02	0.9	67	
416	Bơm Hà Thị Diễm	Mất điện trạm NTTS Hà Thị Diễm	Nâng cao TBA và HTĐĐ trạm Bơm Hà Thị Diễm. Tại trụ 98A/189/1 NR 474-8/1-2.AL.	11/04/2026	8:26	11/04/2026	12:02	3.6	1	
417	47508-7	Một phần ấp hậu Vinh xã Hội Cư	Ban quản lý dự án khu vực 3 đề nghị cắt điện di dời lưới điện làm đường	11/04/2026	8:28	11/04/2026	14:36	6.1	302	
418	Long Hải 2 - 75kVA	- Một phần ấp Ninh Quới xã Long Bình	Di dời trụ theo đề nghị của hàng	11/04/2026	8:41	11/04/2026	11:14	2.6	105	
419	Bình An - 50kVA	Một phần ấp Bình An xã Vĩnh Hựu	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	11/04/2026	9:17	11/04/2026	10:16	1.0	96	
420	Kênh 14-2 (50kVA)	Một phần ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	11/04/2026	10:35	11/04/2026	11:09	0.6	14	
421	Xóm Giồng 2 - 25kVA	Một phần ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	11/04/2026	11:20	11/04/2026	11:47	0.5	32	
422	UBND xã Bình Phan	Một phần ấp Bình Thọ Đông, Bình Thọ Thượng, xã An Thạnh Thủy	Bảo trì sửa chữa lưới HA	11/04/2026	12:08	11/04/2026	12:18	0.2	116	
423	Hòa Phú 2	Một phần ấp Hòa Phú xã Bình Ninh	Bảo trì sửa chữa lưới HA	11/04/2026	14:00	11/04/2026	14:30	0.5	100	

424	Long Vĩnh 14 - 50kVA	Một phần áp Long Hòa, Hưng Hòa xã Vĩnh Hựu	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	11/04/2026	14:16	11/04/2026	14:58	0.7	47	.
425	Hòa Phú 4	Một phần áp Hòa Phú xã Bình Ninh	Bảo trì sửa chữa lưới HA	11/04/2026	14:38	11/04/2026	15:18	0.7	24	
426	4781-7	Một phần áp Mỹ An xã Mỹ Đức Tây	Thay MBA bị chày dầu trạm Chợ Mỹ Đức Tây 3	11/04/2026	14:45	11/04/2026	18:00	3.3	362	
427	Long Vĩnh 4 - 50kVA	Một phần áp Long Hòa, Hưng Hòa xã Vĩnh Hựu	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	11/04/2026	15:06	11/04/2026	16:07	1.0	116	-
428	477BĐ	Một phần xã Kim Sơn, phường Trung An	Lắp đo ghi + lắp thiết bị Ranh giới, bảo trì, phát quang lưới điện, Thay TU, TI, tháo cầu chì cá	12/04/2026	6:30	12/04/2026	18:00	11.5	16	
429	47788-7	Một phần áp Thân Hòa xã Châu Thành	Thi công kéo mới cáp quang OPGW đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương từ trụ 111 đến trụ 125 tổng chiều dài 2.620m, xã Châu Thành tỉnh Đồng Tháp	12/04/2026	6:40	12/04/2026	16:20	9.7	148	
430	BINH DUC 3	Một phần xã Kim Sơn, phường Trung An	Lắp đo ghi + lắp thiết bị Ranh giới, bảo trì, phát quang lưới điện, Thay TU, TI, tháo cầu chì cá	12/04/2026	6:40	12/04/2026	17:00	10.3	232	
431	BINH DUC 5	Một phần xã Kim Sơn, phường Trung An	Lắp đo ghi + lắp thiết bị Ranh giới, bảo trì, phát quang lưới điện, Thay TU, TI, tháo cầu chì cá	12/04/2026	6:42	12/04/2026	17:30	10.8	186	
432	Bình Đức 15	Một phần xã Kim Sơn, phường Trung An	Lắp đo ghi + lắp thiết bị Ranh giới, bảo trì, phát quang lưới điện, Thay TU, TI, tháo cầu chì cá	12/04/2026	6:45	12/04/2026	17:27	10.7	68	
433	471SD/31 3DS+LBS(SCADA)PĐ471-10.SĐ Phân đoạn Bru Điện	Đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo phường Sa Đéc	Điện lực Sa Đéc Thay giáp nứ và tăng cường cáp thép giữ dây, tháo TU, đà đỡ FCO trụ 80 tuyến 471SD	13/04/2026	6:11	13/04/2026	6:16	0.1	2530	
434	PĐ 474-10/6-1 Nguyễn Thái Học -P4 T.18 (3xLB.FCO)	Một phần đường Nguyễn Thái Học, Cái Tôm, Lê Văn Giáo, Lê Trang Tông, Trần Trọng Khiêm, Nguyễn Văn Sánh, tổ 23, tổ 28, khóm Hòa An, từ tổ 24 đến tổ 28, khóm Tịnh Thới, tổ 1, tổ 2, khóm Tịnh Đông, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH Bách Khoa : Dựng trụ, thay dây trung thế và cắt góc trụ thu hồi từ trụ số 61/23 đến trụ 61/42 thuộc PĐ 474-10/6-2 Cần Quych tuyến 474CL	13/04/2026	7:03	13/04/2026	17:20	10.3	666	
435	CAU HUNG VUONG 7	Một phần khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong	Dời trụ hạ áp mở rộng lộ (công trình kè Sông Bảo Định)	13/04/2026	7:10	13/04/2026	16:40	9.5	161	
436	CẦU HÙNG VƯƠNG 10	Một phần khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong	Dời trụ hạ áp mở rộng lộ (công trình kè Sông Bảo Định)	13/04/2026	7:10	13/04/2026	16:45	9.6	104	
437	47112-7	Một phần áp Tân Thái, Tân Thiện xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cai Lậy thực hiện cắt điện thi công công trình SCL thay trụ, xà sứ phụ kiện	13/04/2026	7:20	13/04/2026	17:28	10.1	1167	
438	PĐ Bến Đò Số 12 PĐ 479PC-12(03.DS)	Một phần khu vực lộ nhựa nông thôn Ấp Phú Hòa A, Ấp Phú Hòa B, Ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Dựng trụ BTLT 12m, sang lưới trung thế, thay sứ đứng, khắc phục ốp đà Từ trụ 7 đến trụ 76 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	13/04/2026	7:53	13/04/2026	17:55	10.0	2451	
439	47466-7	Một phần áp Mỹ Lương, Mỹ Lợi, Mỹ Lợi B, Mỹ Thạnh B xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cai Lậy thực hiện cắt điện dời trạm về tâm phụ tải, dời trụ trung thế giải tỏa mặt bằng trước nhà Bà Hồ Thị Ngọc Thu	13/04/2026	8:02	13/04/2026	16:13	8.2	1421	
440	NR 477-8/2-1CL ( NR CÁI CHAI )	Một phần khi vực áp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ lắp mới thiết bị đóng cắt ranh giới	13/04/2026	8:07	13/04/2026	9:40	1.6	345	
441	PĐ NR 477-8/2-1 (LB.FCO)	Một Phần Phường Mỹ Trà, một phần xã Mỹ Thọ tỉnh Đồng Tháp	Lắp LBFCO tại trụ số 46/16A thuộc phân đoạn 477-8/2-1 tuyến 477CL.	13/04/2026	8:07	13/04/2026	9:40	1.6	384	

442	1P-100kVA Củ Hủ 2	h hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, ấp Hòa Tân, ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế từ trụ 136/10 đến trụ 136/19, sang dây hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới tại trụ 136/19/10P thuộc TBA Củ Hủ 2	13/04/2026	8:11	13/04/2026	16:45	8.6	295	
443	1P-50kVA Mương Chín Ngàn	h hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, ấp Tân Mỹ, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Nâng thùng CB, điện kế, làm gọn điện kế treo trụ, vệ sinh MBA, CB, đầu cosse, thay LA, FCO TBA Mương Chín Ngàn	13/04/2026	8:15	13/04/2026	10:19	2.1	82	
444	NR475-8/5AL	Một phần khu vực ấp Phú An, xã An Long. (Khu vực từ trường Mần non Phú Ninh dọc theo tuyến dân cư ấp Phú An đến nhà ông Nguyễn Văn Nhân).	Tháo 3TU+3TI+ĐK bộ ĐĐRG Phú Ninh và nâng cao Recloser PD 475-10.AL. Di dời NR 475-8/5.AL từ trụ 84A đến trụ 85B tuyến 475-AL.	13/04/2026	8:16	13/04/2026	17:08	8.9	199	
445	Cổng Thủy Lợi 1 - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp 1, xã Mỹ Hiệp (mát điện một phần Cổng Thủy Lợi xã Mỹ Hiệp)	Công ty TNHH XD TSV Đồng Tháp di dời trụ điện số 22/1/1	13/04/2026	8:20	13/04/2026	11:20	3.0	33	
446	KINH 9.000 SỐ 3	Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 4 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino	13/04/2026	8:23	13/04/2026	16:40	8.3	137	
447	1P-50kVA Rạch Bờ Đĩa	h hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, ấp Hòa Tân, ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế từ trụ 136/10 đến trụ 136/19, sang dây hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới tại trụ 136/19/10P thuộc TBA Củ Hủ 2	13/04/2026	8:25	13/04/2026	16:52	8.5	66	
448	KHÓM 2 PHƯỜNG 11 1P-37,5kVA	Một phần đường Cái Sao, Kinh Đạo Năm, tổ 11, tổ 17, tổ 24, khóm 2, khóm 3, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	13/04/2026	8:32	13/04/2026	11:08	2.6	69	
449	Cả Tre 1 - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp 5P, xã Ba Sao (mát điện một phần Rạch Cả Tre xã Ba Sao)	Thay MBA 1P-25kVA Cả Tre 1 không đảm bảo vận hành theo CBM	13/04/2026	8:56	13/04/2026	10:20	1.4	61	
450	Cồn Cát 2	Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (khu vực Cồn Cát, xã Tân Huê cũ)	Nâng công suất từ 75kVA lên 100kVA	13/04/2026	9:24	13/04/2026	15:59	6.6	142	
451	Cầu Đình	- Một phần ấp Tân Tây 5 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tô QLVH bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở và tăng cường tiếp đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Cầu Đình	13/04/2026	9:25	13/04/2026	16:03	6.6	160	
452	47311-7	Một phần ấp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây	Ban quản lý dự án khu vực 3 đề nghị cắt điện di dời lưới điện làm đường giao thông	13/04/2026	9:32	13/04/2026	13:14	3.7	484	
453	Cầu Rạch Miễu - 3x1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ (mát điện khu vực Cầu Rạch Miễu)	Điện lực Mỹ Thọ Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 3x1P-37,5kVA Cầu Rạch Miễu lên thành 3x1P-50kVA	13/04/2026	9:45	13/04/2026	12:55	3.2	128	
454	AS Lung Đốc	Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (một phần khu vực Lung Đốc gần Lò sậy Bà Hạnh)	Nâng lưới hạ thế	13/04/2026	10:02	13/04/2026	10:50	0.8	79	
455	Lung Đốc - HTX Bình Hoà	Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (một phần khu vực Lung Đốc gần Lò sậy Bà Hạnh)	Nâng lưới hạ thế	13/04/2026	10:08	13/04/2026	10:47	0.7	1	
456	Cồn Cát 3	Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (khu vực Cồn Cát, xã Tân Huê cũ)	Hạ công suất từ 100kVA xuống 75kVA	13/04/2026	10:49	13/04/2026	13:29	2.7	66	
457	Trạm CDC TT Bình Thành 1	Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (một phần khu vực Chợ Bình Thành)	Làm gọn, nâng cao thùng CB	13/04/2026	13:03	13/04/2026	14:40	1.6	86	
458	Tân Thành	Một phần ấp Tân Thành xã Tân Thuận Bình	Thay kẹp quay thành kẹp IPC nhánh rẽ h hàng	13/04/2026	13:30	13/04/2026	15:07	1.6	191	

459	Rạch Miếu 2 1P-100kVA	Một phần đường Ngô Quyền, tổ 37, khóm Mỹ Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Hạ công suất TBA 1P-100kVA thành 1P-50kVA	13/04/2026	13:59	13/04/2026	15:21	1.4	33	
460	LBFCO 471SD/30/6	Đường Nguyễn Hữu Cảnh và một phần khu trung tâm thương mại Phường Sa Đéc	Thay công tơ, TI trạm Trung tâm Thương mại 2 đến hạn và thay CB tủ phân phối	13/04/2026	14:28	13/04/2026	17:11	2.7	82	
461	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN MỸ (NGÔ TRỌNG NGHĨA)	Một phần các Ấp 2, Ấp 5, xã An Hữu	NCS trạm Phòng khám Đa khoa An Mỹ (Ngô Trọng Nghĩa) từ 1x50kVA lên 2x50kVA để xử lý đầy tải.	13/04/2026	15:25	13/04/2026	17:50	2.4	85	
462	NR 474-11/5 Khai Long (pha B)	Một phần đường Khai Long, từ tổ 1 đến tổ 3, khóm Tịnh Đông, từ tổ 21 đến tổ 29, khóm Tịnh Thới, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH Bách Khoa : Dựng trụ, thay dây trung thế và cắt gốc trụ thu hồi từ trụ số 97/10 đến trụ 97/10/8 thuộc NR 474-11/5/1 Khém Vườn Cổng Giữa tuyến 474CL	14/04/2026	7:00	14/04/2026	16:12	9.2	310	SCTX
463	4712-7	Một phần Đường Trần Ngọc Giải, phường Đạo Thạnh	Điện lực bảo trì lưới điện, Phát quang, bảo trì, tháo cầu chì cá, thay, nâng cao thùng đk	14/04/2026	7:10	14/04/2026	11:59	4.8	574	
464	NR 474-13/1 Khóm 6 Phường 6	Một phần đường Nguyễn Hưng, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Văn Voi, từ tổ 51 đến tổ 64, khóm Bến Bắc, khóm Phú An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH Bách Khoa : Dựng trụ, thay dây trung thế và cắt gốc trụ thu hồi từ trụ số 135/9 đến trụ 135/25 thuộc PD 474-13/1-1 Công Ông Tân tuyến 474CL	14/04/2026	7:34	14/04/2026	17:09	9.6	484	SCTX
465	TRẦN PHÚ	Một phần khu vực ấp Mỹ An 1 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười cắt điện để Thay MBA 3P-300kVA thành MBA 3P-250kVA tại trạm Chợ Tháp Mười có tiếng kêu bất thường	14/04/2026	7:35	14/04/2026	10:35	3.0	200	
466	CHỢ THÁP MƯỜI	Một phần khu vực ấp Mỹ An 1 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười cắt điện để Thay MBA 3P-300kVA thành MBA 3P-250kVA tại trạm Chợ Tháp Mười có tiếng kêu bất thường	14/04/2026	7:52	14/04/2026	10:02	2.2	86	
467	474AH/35/10/3 1P-100kVA KDC Ông Túc	Khu dân cư Ông Túc phường Sa Đéc	Điện lực Sa Đéc Lắp đà đỡ dây hạ thế	14/04/2026	8:00	14/04/2026	9:55	1.9	115	
468	1P-50kVA Nguyễn Văn Bảy	h hàng sử dụng điện một phần ấp 4, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ bị hỏng màn hình, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Nguyễn Văn Bảy	14/04/2026	8:07	14/04/2026	9:15	1.1	20	
469	TBA 1P-50kVA Phạm Hữu Lợi	Mất điện h hàng trạm chuyên dùng Phạm Hữu Lợi	Thay TI hạ thế 250/5A, điện kế vệ sinh TBA Phạm Hữu Lợi	14/04/2026	8:17	14/04/2026	8:55	0.6	1	
470	1P-50kVA Bình Thạnh Trung A	Khu vực Cầu Vượt Tân Bình xã Lấp Vò.	- Khắc phục tồn tại trạm Bình Thạnh Trung A tuyến 478-TH.	14/04/2026	8:17	14/04/2026	10:47	2.5	58	
471	47293-7	DNTN Nguyễn Trân + Cty CP XD Tiền Giang (Có VB đề nghị)	Thí nghiệm thiết bị + trạm 630kVA DNTN Nguyễn Trân	14/04/2026	8:20	14/04/2026	10:30	2.2	2	
472	472SD/108/25 Tân Qui Đông 2 3P-250kVA	Một phần đường Làng Hoa phường Sa Đéc	Điện lực Sa Đéc Thay công tơ trạm Tân Quy Đông 2 bị cháy	14/04/2026	8:20	14/04/2026	10:37	2.3	120	
473	AS XX AN LONG	Một phần khu vực ấp Phú Yên và ấp 1, xã An Long.	Công ty Hồng Vũ Đồng Tháp di dời trụ hạ áp BTLT 10,5m	14/04/2026	8:20	14/04/2026	15:15	6.9	297	
474	PHÂN ĐOẠN 472-8/1/1/1-1 trụ 15/27/6/71	Một phần ấp Bình Thuận và ấp 3 xã Bình Thành (khu vực từ Chợ Bình Tấn đến Chợ Bình Thuận và kênh Kháng Chiến)	Cty TNHH XLD Xuân Phát sửa chữa nâng cấp lưới điện Dựng trụ BTLT 12m: 27 trụ	14/04/2026	8:33	14/04/2026	17:54	9.4	1754	

475	TBA Long Hưng Đường Tắc 1	Một phần khu vực dân cư lò nhot Ấp Long Hưng xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Long Hưng Đường Tắc 1 (1P-75kVA) Tại trụ 10A/4B/5/3 NR 477-10/1/3/1/1 tuyến 477-PC	14/04/2026	8:34	14/04/2026	8:57	0.4	41	
476	47278-7	Một phần Ấp 3, xã Bình Phú	Ban quản lý dự án khu vực 3 đề nghị cắt điện di dời lưới điện làm đường giao thông	14/04/2026	8:34	14/04/2026	16:35	8.0	728	
477	Năm Bên-Hội Đồng 1P-50kVA	Một phần đường Phạm Văn Thường, Mương Khai, từ tổ 1, đến tổ 9, khóm 1, khóm 2, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA 1P-50kVA thành 1P-75kVA	14/04/2026	8:36	14/04/2026	11:41	3.1	69	SCTX
478	Ao Cá Nguyễn Thành Phương - 3x1P-25kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Ao Cá Nguyễn Thành Phương	Thí nghiệm định kỳ vật tư và thiết bị TBA 3x1P-25kVA Ao Cá Nguyễn Thành Phương	14/04/2026	8:40	14/04/2026	11:31	2.9	1	
479	Chùa Tổ 2 - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp 3, xã Bình Hàng Trung	Hoán chuyển hạ công suất TBA 1P-37,5kVA Chùa Tổ 2 thành 1P-25kVA	14/04/2026	8:43	14/04/2026	9:36	0.9	30	
480	Tân Bình Thạnh 128	Một phần các ấp: An Khương, Nhựt Tân, Song Thanh, An Thị, Mỹ An A, Mỹ An B xã Mỹ Tịnh An	Thay điện kế tổng trạm công cộng không đọc được các trạm: An Khương 3-8, An Thị 1-7, Kênh Miếu Điện 8, Mỹ An A15-12, Mỹ An A23-17, Mỹ An A6-11, Mỹ An B14-11 Tầm Dư 6, Tân bình thành 106-1, Tân bình thành 116/1, Tân bình thành 128, Tân Bình Thạnh 83, Tân Bình Thạnh 92-1	14/04/2026	9:00	14/04/2026	16:32	7.5	45	
481	TBA AS ĐIỀU HIỆN	Một phần khu vực dân cư tổ 3B Ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm AS Điều Hiện (1P-50kVA) Tại trụ 10A/5 NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	14/04/2026	9:10	14/04/2026	9:33	0.4	78	
482	AS Ấp 3 An Hòa	Một phần khu vực ấp 3, xã An Hòa. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Hải Vân ven sông Tiền đến nhà ông Trương Hoài Phong).	Thí nghiệm CBM TBA 3x1P-50kVA trạm AS Ấp 3 An Hoà	14/04/2026	9:10	14/04/2026	10:29	1.3	281	
483	TBA 1P-50kVA Cái Xếp 3	Toàn bộ khu vực từ Cầu Rạch Lá đến Cầu Ngang Cái Xếp thuộc xã Phú Hựu	Cty Châu Thành di dời trụ hạ thế	14/04/2026	9:19	14/04/2026	15:39	6.3	61	
484	01FCO NR Lê Phúc Hỷ	Mất điện h hàng trạm chuyên dùng Lê Phúc Hỷ	Thay TI hạ thế 250/5A, điện kế TBA Lê Phúc Hỷ	14/04/2026	9:30	14/04/2026	9:50	0.3	1	
485	AN HỮU 2-14	Một phần Ấp 2, Ấp 5, xã An Hữu	XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập TBA An Hữu 2-14 và NR 47151-7 phục vụ tháo gỡ thu hồi TBA.	14/04/2026	9:30	14/04/2026	11:00	1.5	53	
486	47151-7	Một phần Ấp 2, Ấp 5, xã An Hữu	XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập TBA An Hữu 2-14 và NR 47151-7 phục vụ tháo gỡ thu hồi TBA.	14/04/2026	9:35	14/04/2026	11:05	1.5	293	
487	47251-7	Một phần khu phố Mỹ Thuận phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp và một phần ấp Tân Phong xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp	Tháo trạm biến áp chùa Bửu Thanh 23 vận hành non tải	14/04/2026	9:37	14/04/2026	12:32	2.9	612	
488	AN HỮU 1-8	Một phần Ấp 2, Ấp 5, xã An Hữu	XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập TBA An Hữu 2-14 và NR 47151-7 phục vụ tháo gỡ thu hồi TBA.	14/04/2026	9:40	14/04/2026	10:56	1.3	87	
489	TBA LONG HOÀ	Một phần khu vực dân cư đất lỗ tổ 9 Ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Long Hòa (3P-250kVA) Tại trụ 10A/15A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	14/04/2026	9:44	14/04/2026	10:12	0.5	156	
490	1P-50kVA Tân Khánh - R.Long Hậu	h hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Mỹ, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI bị hỏng, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Tân Khánh Rạch Long Hậu	14/04/2026	10:12	14/04/2026	11:20	1.1	94	
491	TBA 1P-25kVA Nguyễn Văn Thông	Mất điện h hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Văn Thông	Thay TI hạ thế 150/5A, điện kế TBA Nguyễn Văn Thông	14/04/2026	10:30	14/04/2026	11:00	0.5	1	

492	TBA Bờ Đập 1	Một phần khu vực đường tắc bờ đập Áp Long Thới A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Bờ Đập 1 (1P-37.5kVA) Tại trụ 72A/5A/10 NR 477-10/1A/11/1 tuyến 477-PC	14/04/2026	10:31	14/04/2026	11:31	1.0	21	
493	AS Đình An Long - trụ 55A/4/4T	Một phần khu vực áp 3, xã An Hòa. (Khu vực từ Đình An Long ven sông Tiền đến nhà ông Lê Văn Liêm).	Thí nghiệm CBM TBA 3x1P-37,5kVA trạm AS Đình An Long	14/04/2026	10:31	14/04/2026	12:28	2.0	177	
494	Cây Đông - 1P-25kVA	Một phần áp 7, xã Ba Sao (mất điện một phần kênh Cây Đông)	Hoán chuyên nâng công suất chống quá tải TBA 1P-25kVA Cây Đông lên thành 1P-37,5kVA	14/04/2026	10:48	14/04/2026	11:50	1.0	56	
495	AN THÁI ĐÔNG 2-12	Một phần áp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi	XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập TBA An Thái Đông 2-12 phục vụ tháo gỡ thu hồi TBA.	14/04/2026	11:50	14/04/2026	13:20	1.5	69	
496	AN THÁI ĐÔNG 2-5	Một phần áp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi	XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập TBA An Thái Đông 2-12 phục vụ tháo gỡ thu hồi TBA.	14/04/2026	11:55	14/04/2026	13:15	1.3	151	
497	MY PHONG 1A	Một phần Khu phố Mỹ Phú, phường Mỹ Phong	Nâng cao lưới hạ áp + Thay, nâng cao thùng đk, tháo chì cá,	14/04/2026	13:03	14/04/2026	16:35	3.5	48	
498	TRẠI GIAM SỐ 1	Một phần khu vực áp Mỹ An 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA 3P-160kVA tại trạm Trại Giam số 1 bị chảy dầu	14/04/2026	13:40	14/04/2026	14:34	0.9	73	Bảo trì lưới điện
499	01FCO NR Tuấn Nghĩa	Mất điện h hàng trạm chuyên dùng XX Tuấn Nghĩa	Thay TI hạ thế 150/5A, điện kế TBA XX Tuấn Nghĩa	14/04/2026	13:50	14/04/2026	14:15	0.4	1	
500	TBA Bờ Đập 2	Một phần khu vực đường tắc bờ đập kênh 17 Áp Long Thới A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Bờ Đập 2 (1P-37.5kVA) Tại trụ 72A/5A/30 NR 477-10/1A/11/1 tuyến 477-PC	14/04/2026	13:56	14/04/2026	14:46	0.8	12	
501	1P-50kVA Cầu Ranh Cán Cờ	h hàng sử dụng điện một phần áp Tân Thạnh, áp Long Hưng 1, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ bị hỏng màn hình, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cầu Ranh Cán Cờ	14/04/2026	13:58	14/04/2026	14:36	0.6	37	
502	PETIMEX Đồng Tháp - 3P-250kVA	Một phần khu vực áp 2, xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần khu vực Cầu Bà Dư)	Công ty TNHH Thí Nghiệm Điện Seltec Thí nghiệm định kỳ vật tư và thiết bị TBA 3P-560kVA Petimex Đồng Tháp	14/04/2026	14:06	14/04/2026	15:12	1.1	1	
503	Cầu Ngã Bát 1P-75kVA	Một phần đường Ba Sao, từ tổ 12 đến tổ 16, khóm 12, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA 1P-75kVA thành 1P-100kVA	14/04/2026	14:14	14/04/2026	15:42	1.5	135	SCTX
504	1P-75kVA Nhà Thờ Cái Tắc	h hàng sử dụng điện một phần áp Long Thành A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ bị hỏng màn hình, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Nhà Thờ Cái Tắc	14/04/2026	15:08	14/04/2026	16:30	1.4	73	
505	01FCO NR 475-10/2-1/6/6/1	Mất điện h hàng trạm chuyên dùng XX Ngọc Chi	Thay TI hạ thế 150/5A, điện kế TBA XX Ngọc Chi	14/04/2026	15:40	14/04/2026	16:10	0.5	1	
506	47230-7	Một phần áp Hòa Hảo, xã Cái Bè	Ban quản lý dự án khu vực 3 đề nghị cắt điện di dời lưới điện làm đường giao thông	14/04/2026	15:55	14/04/2026	18:00	2.1	332	
507	NR 478-10/1QT Tân Thuận Tây (3DS) T.53	Một phần đường Qua Tân Thuận Tây, Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Công Nhân, Lộ Mới, Lê Thị Kính, Bến đò Kinh Ngang, Nguyễn Thị Đàm, Lê Thị Thôi, Rạch Bún, Xếp Cả Kịch, Rạch ông An, (Chợ Tân Thuận Tây), tổ 19, khóm 3, phường Mỹ Ngãi và khóm Tân Hùng, khóm Tân Dân, khóm Tân Hậu, khóm Tân Chủ, phường Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa : Dựng trụ, thay dây trung thế và cắt gốc trụ thu hồi từ trụ số 53/52 đến trụ 53/52/17 thuộc NR Bến Đò Kinh Ngang tuyến 478QT	15/04/2026	7:11	15/04/2026	17:10	10.0	3131	

508	PHUOC THUAN 1	Một Phần Khu Phố Phước Thuận, phường Trung An	Thay điện kế tổng, bảo trì lưới hạ áp, Nâng + thay thùng đk, cân pha	15/04/2026	7:15	15/04/2026	11:07	3.9	64	
509	Bảy Võ	Một phần: áp Bắc B, áp Trung – xã Bình Trung.	Thay MBA bị cháy dầu và nâng cao trạm Bảy Võ.	15/04/2026	7:35	15/04/2026	12:12	4.6	233	
510	An Phú 1	Một phần áp An Phú, An Thọ, An Quới xã An Thạnh Thủy	Thí nghiệm TBA	15/04/2026	7:50	15/04/2026	8:40	0.8	117	
511	KINH 9.000 SỐ 5	Một phần khu vực áp Mỹ Hòa 4 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM9	15/04/2026	7:57	15/04/2026	15:00	7.1	40	SCL
512	2x1P-25kVA Chùa Kim Thịnh	h hàng sử dụng điện một phần áp Tân Lợi, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA bị cháy dầu, thay LA, FCO, công tơ, TI đến hạn, vệ sinh CB, đầu cosse TBA Chùa Kim Thịnh	15/04/2026	8:00	15/04/2026	11:56	3.9	112	
513	PD472-8.AH, PD 481-10AH PD Ngã Ba KCN A	Một phần đường Nguyễn Chí Thanh, đường ĐT852, ĐT 852B phường Sa Đéc, Một phần áp Tân Lộc A, áp Tân Lộc B, áp Hậu Thành, xã Tân Dương.	Điện lực Sa Đéc tháo gỡ hệ thống đo đếm ranh giới Sóng Rắn, Sóng Rắn 2, ép lèo trung thế	15/04/2026	8:02	15/04/2026	18:09	10.1	3133	
514	AS Ông Chiến 1	Một phần khu vực áp Long Phú, xã Phú Thọ.	Điện lực Tam Nông đăng ký hạ công suất TBA từ 3P-250kVA thành 3x1P-50kVA trạm AS Ông Chiến 1	15/04/2026	8:08	15/04/2026	16:15	8.1	160	
515	3DS PD 472-11AH	Tỉnh lộ 852 từ Cầu Ông Phó đến Cầu Vàm Đình, Rạch Tổng Điện, Rạch Tổng Bình, Rạch Huỳnh Thuận xã Tân Khánh Trung	Điện lực Lấp Vò cho đấu nối và là LBFCO tụ bù trung thế	15/04/2026	8:09	15/04/2026	18:09	10.0	874	
516	TC KÊNH TỬ THƯỜNG	Một phần khu vực dân cư lộ làng dọc kênh tứ thường Ấp 2 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa, phát quang cây xanh trạm cây Kinh Tứ Thường (1P-100kVA) Tại trụ 313/7 và từ trụ 313 đến 313/7 NR 480-15/6 uyển 480-HN	15/04/2026	8:09	15/04/2026	9:41	1.5	132	
517	Tịnh Long 2 1P-37,5kVA	Một phần đường Trần Trọng Khiêm, tổ 6, tổ 9, khóm Tịnh Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	15/04/2026	8:13	15/04/2026	10:15	2.0	67	
518	AS Mười Bơ	Một phần khu vực áp Long An B, xã Phú Thọ.	Tháo gỡ Thu Hồi TBA 1P-37,5kVA (không sử dụng) trạm bơm Long An 3;	15/04/2026	8:26	15/04/2026	10:18	1.9	80	
519	TANTIEN	Một phần khu phố 1, 2 phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp quai, băng keo mối hở	15/04/2026	8:31	15/04/2026	12:17	3.8	385	
520	Áp Nam	- Một phần áp Nam, áp Trung xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì, thay hộp công tơ bề, kiểm tra đo điện trở và tăng cường tiếp đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Áp Nam	15/04/2026	8:40	15/04/2026	15:42	7.0	161	
521	1P-50kVA Cầu Rạch Vượt	- Khu vực Rạch Vượt xã Lấp Vò.	- Khắc phục tồn tại trạm Cầu Rạch Vượt tuyến 478-TH.	15/04/2026	8:42	15/04/2026	12:06	3.4	101	
522	An Phú 2	Một phần áp An Phú, An Thọ, An Quới xã An Thạnh Thủy	Thí nghiệm TBA	15/04/2026	8:45	15/04/2026	9:35	0.8	56	
523	CỔ MIẾU TỬ KIẾT	Một phần khu phố 1, 2 phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp quai, băng keo mối hở	15/04/2026	8:46	15/04/2026	11:59	3.2	156	
524	TB Ô 35-Ba Sao - 3x1P-37,5kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 35 Ba Sao	Thay công tơ đến hạn TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 35 Ba Sao, vệ sinh TBA hàng	15/04/2026	8:52	15/04/2026	10:14	1.4	1	
525	TB Ô 39 Ba Sao - 3P-160kVA	Toàn bộ TBA 3P-160kVA TB Ô 39 Ba Sao	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-160kVA TB Ô 39 Ba Sao	15/04/2026	9:02	15/04/2026	9:32	0.5	1	

526	474SD/55 TBA 3P-400kVA Bà Lài	Một phần đường ĐT 853, đường Bà Lài xã Tân Dương	Điện lực Sa Đéc Tháo nhánh rẽ h hàng (ngưng vận hành) và nâng cao dây hạ áp	15/04/2026	9:06	15/04/2026	11:23	2.3	101	
527	47215-7	Một phần xã Mỹ Đức Tây	Ban quản lý dự án khu vực 3 đề nghị cắt điện di dời lưới điện làm đường giao thông	15/04/2026	9:18	15/04/2026	13:30	4.2	370	
528	47364-7	Một phần ấp 9B xã Mỹ Thành	Ban quản lý dự án khu vực 3 đề nghị cắt điện di dời lưới điện làm đường giao thông	15/04/2026	9:20	15/04/2026	13:40	4.3	194	
529	Trạm Cà Tre 3	Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (khu vực gần Tổ Hợp Tác số 3 Cái Tre, xã Tân Mỹ cũ)	Thí nghiệm CBM máy biến áp	15/04/2026	9:28	15/04/2026	10:14	0.8	67	
530	TBA 3P-160kVA Bơm Giồng Nhỏ (Trụ 447/13)	Mất điện trạm chuyên dùng Bơm Gion62ng Nhỏ	Đề ĐQLVH-Điện lực Tân Hồng Thay MBA thí nghiệm không đạt trạm bơm Giồng Nhỏ Tại trụ 447/13 NR 473-16/1.HN tuyến 473HN	15/04/2026	9:40	15/04/2026	11:30	1.8	1	
531	Tân Mỹ 2	Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực Kênh Đốc Vàng Hạ từ Chợ Tân Mỹ đến Kênh Ruột Ngựa)	Thí nghiệm CBM máy biến áp	15/04/2026	9:43	15/04/2026	10:57	1.2	77	
532	An Thới	Một phần ấp An Phú, An Thọ, An Quới xã An Thạnh Thủy	Thí nghiệm TBA	15/04/2026	9:44	15/04/2026	10:43	1.0	136	
533	Mười Chay	Một phần ấp Thạnh An, xã Tân Long (khu vực Mười Chay gần giáp ranh ấp Tân An, xã Tân Huệ cũ)	Điện lực Thanh Bình Thay máy biến áp chảy dầu	15/04/2026	9:45	15/04/2026	10:54	1.2	280	
534	Nước Đá Hữu Tình - 3P-250kVA	Toàn bộ TBA 3P-250KVA Nước Đá Hữu Tình	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3P-250KVA Nước Đá Hữu Tình, vệ sinh TBA h hàng	15/04/2026	10:00	15/04/2026	10:39	0.7	1	
535	47207-7	Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Lợi. - Một phần ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Thiện.	Ban quản lý dự án khu vực 3 đề nghị cắt điện di dời lưới điện làm đường giao thông	15/04/2026	10:04	15/04/2026	14:50	4.8	387	
536	TBA Kênh Thường Phước Ba Nguyên	Một phần khu vực đường tuần tra biên giới Ấp 1 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Kênh Thường Phước Ba Nguyên (1P-50kVA) Tại trụ 372 PĐ 479-17A tuyến 479-HN	15/04/2026	10:09	15/04/2026	10:51	0.7	41	
537	Kinh Đốc Vàng Hạ 1	Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực Kênh Đốc Vàng Hạ từ Chợ Tân Mỹ đến Kênh Ruột Ngựa)	Thí nghiệm CBM máy biến áp	15/04/2026	10:27	15/04/2026	11:50	1.4	50	
538	AS Ba Trung	Một phần khu vực ấp Long An B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông Trần Văn Dũng đến nhà ông Trần Văn Hiền).	Tháo NR 1P và TBA 1P-25kVA (không sử dụng) trạm bơm Ba Trung HTX Long An B	15/04/2026	10:53	15/04/2026	12:12	1.3	70	
539	3P-100kVA TB 500 Ô3 (Trụ 477TN/116/142/10/1)	Toàn bộ TBA 3P-100KVA TB 500 Ô 3	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3P-100KVA TB 500 Ô 3, vệ sinh TBA h hàng	15/04/2026	10:58	15/04/2026	11:34	0.6	1	
540	Trạm Bơm Kinh Bảy Thước - 3P-180kVA	Toàn bộ TBA 3P-180kVA Trạm Bơm Kinh Bảy Thước	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3P-180kVA Trạm Bơm Kinh Bảy Thước (KH Nguyễn Văn Sơn PB64933)	15/04/2026	11:06	15/04/2026	12:10	1.1	2	
541	Kinh Đốc Vàng Hạ 2	Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực Kênh Đốc Vàng Hạ từ Chợ Tân Mỹ đến Kênh Ruột Ngựa)	Thí nghiệm CBM máy biến áp	15/04/2026	11:07	15/04/2026	12:52	1.8	79	
542	47443-7	Một phần xã Mỹ Lợi	NCS trạm Bà Thiên 5 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải.	15/04/2026	12:25	15/04/2026	13:57	1.5	236	

543	HUÊ THINH 6	Một phần khu phố 1, 2 phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp quai, băng keo mối hở	15/04/2026	12:34	15/04/2026	13:21	0.8	77	
544	Kinh Đốc Vàng Hạ 3	Một phần ấp 2, xã Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	15/04/2026	13:00	15/04/2026	13:47	0.8	33	
545	Kinh Ruột Ngựa	Một phần ấp 2, xã Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	15/04/2026	13:05	15/04/2026	14:07	1.0	8	
546	KENH N3	Một Phần Khu phố Mỹ Lương, phường Mỹ Phong	chỉnh trụ nghiêng, bảo trì lưới hạ áp, phát quang, Nâng + thay thùng đk	15/04/2026	13:07	15/04/2026	16:25	3.3	88	
547	AS Ấp Long An B	Một phần khu vực ấp Long An B, xã Phú Thọ.	Tháo gỡ Thu Hồi TBA 1P-25kVA (không sử dụng) trạm bơm Long An 2;	15/04/2026	13:10	15/04/2026	14:34	1.4	62	
548	Bình Quới Thượng	Một phần ấp Bình Quới Thượng xã Bình Ninh	Thí nghiệm TBA	15/04/2026	13:30	15/04/2026	14:16	0.8	163	
549	Trạm Sạc Hưng Thạnh 3P-250KVA	Toàn bộ TBA 3P-250kVA Trạm sạc Hưng Thạnh	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3P-250kVA Trạm sạc Hưng Thạnh	15/04/2026	13:33	15/04/2026	14:14	0.7	1	
550	TBA 3x1P-25kVA Bom Láng Cát (Trụ 463/24)	Mất điện trạm chuyên Dùng Bom Láng Cát	Đề ĐQLVH-Điện lực Tân Hồng Thay MBA thí nghiệm không đạt trạm bom Láng Cát Tại trụ 463/24 NR 473-16/2.HN tuyến 473HN	15/04/2026	13:35	15/04/2026	15:25	1.8	1	
551	1P-50kVA Giáp Nước	h hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA bị chảy dầu, thay LA, FCO, công tơ, TI đến hạn, vệ sinh CB, đầu cosse TBA Giáp Nước	15/04/2026	13:37	15/04/2026	15:31	1.9	105	
552	Trạm Bơm Ô 17 Ba Sao - 3x1P-25kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA TB Ô 17 Ba Sao	Thay công tơ, TI đến hạn TBA 3x1P-25kVA TB Ô 17 Ba Sao	15/04/2026	14:15	15/04/2026	14:50	0.6	1	
553	Sau Tân Chủ 1P-50kVA	Một phần đường Bàng Lãng, tổ 6, tổ 7, khóm Tân Chủ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA 1P-50kVA thành 2x1P-50kVA	15/04/2026	14:16	15/04/2026	16:47	2.5	95	
554	Bình Quới Thượng 1	Một phần ấp Bình Quới Thượng xã Bình Ninh	Thí nghiệm TBA	15/04/2026	14:19	15/04/2026	15:13	0.9	112	
555	TB Ô 6 Phương Thịnh - 3x1P-50kVA	Toàn Bộ TBA 3x1P-50kVA TB Ô 6 Phương Thịnh	Thay công tơ , 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3x1P-50kVA TB Ô 6 Phương Thịnh	15/04/2026	14:41	15/04/2026	15:40	1.0	2	
556	AS Ba Tuần	Một phần khu vực ấp Long An B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà Võ Thị Đào đến nhà ông Nông Minh Trường).	Tháo NR 1P và TBA 1P-37,5kVA (không sử dụng) trạm bơm Long An 4	15/04/2026	15:00	15/04/2026	16:28	1.5	115	
557	Ngô Hoàng Cường - 1P-25kVA	Toàn bộ TBA 1P-25KVA Ngô Hoàng Cường	Vệ sinh TBA h hàng TBA 1P-25KVA Ngô Hoàng Cường	15/04/2026	15:06	15/04/2026	15:39	0.6	1	
558	Trạm Bơm Ô38 Ba Sao - 3x1P-25kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA TB Ô 38 Ba Sao	Thay công tơ, 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3x1P-25KVA TB Ô 38 Ba Sao	15/04/2026	16:09	15/04/2026	16:50	0.7	1	
559	I131	Một phần khu Phố Long Hưng và Long Phước – Phường Bình Xuân.	Dựng góc trụ 20m (góc 10m)	16/04/2026	6:26	16/04/2026	17:25	11.0	247	
560	PD 475-12 PD Xóm Mắm LBS+03DS, 480-11 PD Cầu Sờ Thượng LBS+DS 3P	Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Xóm Mắm dọc lộ dal đến cầu Sờ Thượng và từ cầu Sờ Thượng đến Ấp Thị và từ cầu Trà Đư đến Ngã Tư Cây Đa.	Điện Lực Hồng Ngự Thay dây trung thế Từ trụ 65 đến 103 tuyến 480 HN	16/04/2026	6:33	16/04/2026	19:01	12.5	14521	

561	MY LOI 1B	Một phần Khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong	Chỉnh trụ nghiêng, chấp đà nâng cao lưới hạ áp + thùng đk, đóng tăng cường tiếp đất lập lại, đấu nguội MBA trạm ML 2A	16/04/2026	7:00	16/04/2026	14:25	7.4	72	
562	MY LOI 2	Một phần Khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong	Chỉnh trụ nghiêng, chấp đà nâng cao lưới hạ áp + thùng đk, đóng tăng cường tiếp đất lập lại, đấu nguội MBA trạm ML 2A	16/04/2026	7:10	16/04/2026	14:30	7.3	231	
563	MY LOI 2A	Một phần Khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong	Chỉnh trụ nghiêng, chấp đà nâng cao lưới hạ áp + thùng đk, đóng tăng cường tiếp đất lập lại, đấu nguội MBA trạm ML 2A	16/04/2026	7:15	16/04/2026	14:35	7.3	57	
564	NR 475-12/2 Đình Long Sung T.68/1	Một phần đường Hồ Thị Trâm, Đình Công Bê, Nguyễn Thị Trà, từ tổ 1 đến tổ 15, khóm Tịnh Châu, khóm Tịnh Mỹ, khóm Tịnh Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Công ty CP ĐTXD XL cơ điện lạnh Bảo Nguyên : Di dời trụ điện, dựng trụ và đấu nối lưới trung thế tại trụ số 68/4 thuộc NR 475-12/2 Đình Long Sung tuyến 475CL	16/04/2026	7:27	16/04/2026	13:07	5.7	1475	SCTX
565	CÔNG ĐẬP 2	Một phần khu Phố Long Bình – phường Bình Xuân	- Bảo trì và đo điện trở đất trạm: Công Đập 2	16/04/2026	7:35	16/04/2026	9:18	1.7	133	
566	G72	- Một phần ấp Hòa Điền, xã Cái Bè. - Một phần ấp Mỹ Long, xã Mỹ Đức Tây. - Một phần ấp Hậu Thuận, xã Hội Cư. - Một phần các ấp Mỹ Lược, Mỹ Tường, Mỹ Trinh, xã Mỹ Thiện; - Toàn phần các ấp Mỹ Chánh 5, Mỹ Thị A, Mỹ Thị B, Mỹ Hòa, xã Mỹ Thiện. Một phần các ấp Hậu Thuận, Hậu Vinh, xã Cái Bè Một phần Ấp 2, xã Cái Bè - Một phần các ấp Mỹ Trinh, ấp Mỹ Lược, xã Mỹ Thiện. - Một phần các ấp Mỹ Quới, ấp Mỹ Phú, ấp Mỹ Hưng, ấp Mỹ Long xã Mỹ Đức Tây. - Một phần các ấp ấp Hòa Quý, ấp Hòa Lược, ấp Hòa Hào, ấp Hòa Điền, xã Cái Bè. - Toàn phần Ấp Khu Phố, ấp Hòa Phú, ấp Hòa Phúc, xã Cái Bè.	Thay LBS G728 + DS3P G728-8 thành 3LBFCO chỉ danh mới 47728-7 tại trụ 58/1 thuộc PD dọc đường cao tốc TL - MT, tuyến 476MTh. + Lắp mới LBS + DS_3P chỉ danh G856 + G856-8 tại rụ 86 thuộc PD G72, tuyến 476CB + Lắp mới 3LBFCO chỉ danh 47858-7 tại trụ 57A/18 thuộc PD 47846-7, PT 476CB. + Lắp mới 02 bộ đo ghi ranh giới tại trụ 85 thuộc PD G72, tuyến 476CB và tại trụ 57A/17 thuộc PD 47846-7, PT 476CB. - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa thi công công trình SCL năm 2026: Tháp sắt, thay dây trung thế từ trụ 112 đến trụ 112/65 thuộc NR 47117-7, tuyến 476CB.	16/04/2026	7:30	16/04/2026	21:30	14.0	8535	
567	475-8/4-1/1	Một phần khu vực ấp Mỹ Thị A xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ điện BTLT 12m do vướng sân nhà ông Huỳnh Văn Nghĩa	16/04/2026	7:42	16/04/2026	11:08	3.4	202	
568	477-11/3-1A (Phân đoạn tạm)	Một phần khu vực ấp Bình Hòa, ấp Tây Mỹ, ấp AB xã Mỹ Thọ	Công ty TNHH Bách Khoa Thay đà composite, sang dây hạ thế và cắt góc trụ thu hồi	16/04/2026	7:48	16/04/2026	16:57	9.2	1189	(SCL2026)
569	47116-7	Một phần ấp Phú Lợi C xã Lương Hòa Lạc; Một phần ấp Tân Phú xã Châu Thành	Nâng công suất trạm Phú Lợi 7 từ 1x50kVA thành 2x50kVA; Tân Phú 12A từ 1x50kVA thành 2x50kVA	16/04/2026	7:54	16/04/2026	11:25	3.5	301	
570	47135-7	Một phần ấp Phú Lợi C xã Lương Hòa Lạc; Một phần ấp Tân Phú xã Châu Thành	Nâng công suất trạm Phú Lợi 7 từ 1x50kVA thành 2x50kVA; Tân Phú 12A từ 1x50kVA thành 2x50kVA	16/04/2026	7:54	16/04/2026	11:45	3.9	162	
571	Nhon Hòa 1	Một phần ấp Nhon Hòa xã Bình Ninh	Kéo dây sau điện kế h hàng	16/04/2026	8:00	16/04/2026	16:38	8.6	53	

572	4767-7 (1)	Một phần khu Phố Cộng Lạc – Phường Sơn Qui	Nâng công suất trạm Cộng Lạc 3 từ 1x25kVA lên 1x50kVA và phụ kiện đảm bảo cung cấp điện cho hàng.	16/04/2026	8:00	16/04/2026	17:25	9.4	601	
573	1P-50kVA Cầu Ban Biên	một phần ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA Cầu Ban Biên từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA	16/04/2026	8:06	16/04/2026	10:11	2.1	87	
574	XX Rạch Chanh 3P-250kVA	Một phần đường Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, tổ 19, tổ 43, khóm Mỹ Tây, tổ 50, tổ 51, khóm Mỹ Thuận, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA 3P-250kVA thành 3P-400kVA	16/04/2026	8:07	16/04/2026	13:12	5.1	153	SCTX
575	Bệnh Viện Phổi - 3P-500kVA	TToàn bộ TBA 3P-630 kVA Bệnh Viện Phổi	Thay công tơ, 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3P-630 kVA Bệnh Viện Phổi	16/04/2026	8:09	16/04/2026	9:42	1.6	3	
576	1P-25kVA Cầu Mương Tắc	- Khu vực Cầu Mương Tắc xã Mỹ An Hưng.	- Cty Minh Thanh thay dây hạ thế trạm Cầu Mương Tắc tuyến 480-TH.	16/04/2026	8:10	16/04/2026	14:10	6.0	26	
577	Sở Công An 3P-400kVA	Một phần đường Lý Thường Kiệt (gồm Liên đoàn Lao động, Mobiphone Đồng Tháp, 1 phần Công An tỉnh), phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Hạ công suất TBA 3P-400kVA thành 3P-250kVA	16/04/2026	8:16	16/04/2026	13:54	5.6	15	SCTX
578	AS CDC Phú Thành 2	Một phần khu vực ấp Long Phú A, xã Phú Thọ.	Nâng công suất TBA từ 3x1P-50kVA thành 3P-250kVA trạm AS CDC Phú Thành 2	16/04/2026	8:18	16/04/2026	15:12	6.9	232	
579	TBA 1P-37.5kVA Chợ Kinh Mới	Toàn bộ khu vực từ Cầu Mương Dâu đến Cầu Kinh Mới thuộc xã Phú Hữu	Nhỏ trụ hạ thế	16/04/2026	8:24	16/04/2026	9:15	0.9	83	
580	NR 475-10/2 TÂN MỸ PHÚ LỢI	Một phần ấp 3 và ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực từ Ub Phú Lợi cũ đến trạm bơm Ông Tích và khu vực kênh Thống Nhất)	Cty TNHH XLD Xuân Phát sửa chữa nâng cấp lưới điện Thay ộp đà PVC và ộp tole: 10 bộ; Tiếp địa đà sắt: 2 bộ.	16/04/2026	8:29	16/04/2026	13:39	5.2	1400	
581	CỤM MPT 3/1	Một phần khu phố Kinh 12 phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp quai, băng keo mỗi hồ	16/04/2026	8:49	16/04/2026	10:02	1.2	61	
582	Trụ 226/3 ( NR 473-13/2 HN)	Mất điện một phần xã An Phước từ dọc đầu kinh K12 ấp An Thọ đến cầu ranh giới kênh ranh K12 Tân thành Lò gạch xã an phước Đồng Tháp	Cty CPĐT và XL Trường Sơn Di dời trụ, tháo gỡ giàn giáo, tháo bọc hotline Từ trụ 226/28 đến trụ 226/29 NR 473-13/2.HN tuyến 473HN	16/04/2026	9:11	16/04/2026	10:55	1.7	606	
583	160kVA- Vàm Mương Đào	Toàn bộ TBA 3P-160KVA Vàm Mương Đào	Thay công tơ, 3TI đến hạn TBA 3P-160KVA Vàm Mương Đào	16/04/2026	9:13	16/04/2026	9:58	0.8	1	
584	CÔNG ĐẬP 3	Một phần khu Phố Long Hưng_Long Mỹ- phường Bình Xuân	- Bảo trì và đo điện trở đất trạm: Công Đập 3	16/04/2026	9:30	16/04/2026	10:17	0.8	98	
585	Lò Gạch - Đập Đá - 3P-160kVA	Toàn bộ TBA 3P-160 kVA Lò Gạch Đập Đá Một phần khu vực ấp Bình Hòa, ấp Tây Mỹ, ấp AB xã Mỹ Thọ	thay công tơ, thay 3 TI đến hạn TBA 3P-160 kVA Lò Gạch Đập Đá	16/04/2026	9:59	16/04/2026	10:48	0.8	1	
586	TÂN TRUNG 3	Một phần khu Phố Ông Cai và Sơn Qui A – phường Sơn Qui	Hạ công suất trạm Tân Trung 3 từ 1x50kVA xuống 1x25kVA và phụ kiện.	16/04/2026	10:18	16/04/2026	11:54	1.6	10	
587	BỘT GIẤY 76	Một phần khu phố Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp và một phần khu phố Tân Bình 4 Phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp quai, băng keo mỗi hồ	16/04/2026	10:20	16/04/2026	15:27	5.1	163	
588	CHOMYHANHTRUNG	Một phần khu phố Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp	Tháo chì cá, kẹp quai, băng keo mỗi hồ	16/04/2026	10:32	16/04/2026	15:08	4.6	81	

589	CTy DACINCO -160KVA	Toàn bộ TBA 3P-160 kVA Cty Dacinco	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-160 kVA Cty Dacinco, vệ sinh TBA h hàng	16/04/2026	11:13	16/04/2026	11:51	0.6	1	
590	CÁI NHỎI 1	Một phần khu Phố Sơn Qui A – Phường Sơn Qui	- Bảo trì và đo điện trở đất trạm: Cái Nhỏi 1	16/04/2026	13:30	16/04/2026	14:25	0.9	59	
591	1P-75kVA Xã Hời B3	h hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Giảm công suất TBA Xã Hời B3 từ 1P-75kVA xuống 1P-50kVA	16/04/2026	13:36	16/04/2026	15:30	1.9	70	
592	Đình Tân Tịch 2 2x1P-50kVA	Một phần đường đất sau Tỉnh Đội, Tân Tịch, tổ 8, tổ 9, khóm Tân Thuận, tổ 19, tổ 20, khóm Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Công ty CP ĐTXD XL cơ điện lạnh Bảo Nguyên : Dụng cụ và đấu nối lưới hạ thế từ trụ số 7 đến trụ 7A lưới hạ thế TBA 2x1P-50kVA Đình Tân Tịch 2 thuộc NR 474-13/2 Đình Tân Tịch tuyến 474CL	16/04/2026	13:55	16/04/2026	17:24	3.5	74	SCTX
593	Thành Sang - 3x1P-25kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA Thành Sang	vệ sinh TBA h hàng TBA 3x1P-25KVA Thành Sang	16/04/2026	14:12	16/04/2026	14:43	0.5	1	
594	Khu LIA 4A 3P-400kVA	Một phần khóm 1, khóm 3, khóm 5, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Sang tải lưới hạ thế	16/04/2026	14:49	16/04/2026	16:59	2.2	282	
595	BV QUẢN Y MỞ RỘNG 3P-320kVA	Một phần khóm 1, khóm 3, khóm 5, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Sang tải lưới hạ thế	16/04/2026	15:06	16/04/2026	17:05	2.0	46	
596	NR474-8/1-1/4-1/1-2TN (56/15/132A/65/41)	Một phần khu vực ấp 2, toàn bộ ấp 1, xã Phú Cường.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV	17/04/2026	8:58	17/04/2026	14:43	5.8	438	
597	PD 478QT-10/1-5 BD Tân Thuận Đông 3LBFCO-200A T.4V/5	Một phần khóm Đông Thạnh (Từ sau Bưu Điện Tân Thuận Đông cũ) và toàn bộ khóm Tân Phát, khóm Đông Hòa, khóm Đông Định, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ điện, dụng cụ và đấu nối lưới trung thế tại trụ số 4V/14A thuộc PD 478-10/1-5 BD Tân Thuận Đông tuyến 478QT. Công ty TNHH Bách Khoa : Dụng cụ, thay dây trung thế và cắt góc trụ thu hồi từ trụ số 4V/8 đến trụ số 4V/8/12 thuộc NR 478-10/1-5/3 Tư Thép tuyến 478QT	17/04/2026	7:00	17/04/2026	16:59	10.0	3962	SCTX
598	47309-7	Một phần Khu Phố Long Hòa, phường Đạo Thạnh	CBM trạm Lộ Cột Cờ 1, Long Hòa 1B, Phát quang, thay thùng Điện kế	17/04/2026	7:20	17/04/2026	14:10	6.8	398	
599	471LT	Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực từ Quán Gổ đến khu Trung tâm Thương Mại)	Cty TNHH MTV XDD Minh Sang sửa trụ nghiêng, chỉnh sứ, kẹp, cô dề	17/04/2026	7:34	17/04/2026	16:04	8.5	458	
600	Cần Lộc	- Một phần ấp Kinh Dưới, Chợ Bến Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở và tăng cường tiếp đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Cần Lộc	17/04/2026	7:40	17/04/2026	12:13	4.6	84	
601	47295-7	Một phần: ấp Hoà, ấp Mới – xã Long Định	Thực hiện theo văn bản số 65/SCT-QLTM ngày 07/01/2026 của Sở Công Thương V/v triển khai Chi chỉ số 18/CT-BCT ngày 25/11/2025 của Bộ Công Thương	17/04/2026	7:47	17/04/2026	16:30	8.7	784	
602	Bình Trinh 7 - 50kVA	- Một phần ấp Bình Trinh xã Đồng Sơn	Di dời trụ hạ thế	17/04/2026	7:50	17/04/2026	16:59	9.2	94	
603	KINH 10000	Một phần khu vực ấp 6 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino	17/04/2026	7:55	17/04/2026	16:13	8.3	104	
604	Nguyễn Thị Tron	Nhà máy xay lúa bà Tron	Lắp tiếp đất lặp lại đường dây	17/04/2026	8:00	17/04/2026	9:11	1.2	1	
605	TBA KKT CỬA KHẨU 3	Một phần khu vực dân cư Ấp 1 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm, thay kẹp dừng hạ thế, nâng cao lưới, thay ĐK, TI trạm KKT Cửa Khẩu 3 (3P-250kVA) Tại trụ 383/15A và từ trụ 383/16 đến trụ 383/16/13 PD 479-18 tuyến 479-HN	17/04/2026	8:03	17/04/2026	15:36	7.6	256	
606	NR 473-14/9 HN	Mất điện một phần xã An Phước từ dọc bờ kinh cô Đông đến ranh giới kênh Ranh	Cty CPĐT và XL Trường Sơn Cắt dừng trung thế, lắp giàn giáo, lắp bọc hotline	17/04/2026	8:04	17/04/2026	14:50	6.8	193	

		Tân công sinh , thuộc ấp kinh Cô Đông xã xan phước									
607	Hung Hòa 5 - 37,5kVA	- Một phần ấp Phú Quý xã Vĩnh Hựu.	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	17/04/2026	8:24	17/04/2026	9:05	0.7	61		
608	477-12/5	Một phần khu vực ấp 2B xã Bình Hàng Trung	Công ty TNHH XD Điện Tuấn Lộc Đồng Tháp di dời trụ điện số 240/10	17/04/2026	8:31	17/04/2026	13:19	4.8	432		
609	NR475-11/1-2TN 239/67	Một phần khu vực ấp Phú Xuân, xã Tam Nông. Một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim.	Vệ sinh trung áp; Thay 3LBFCO NR 475-11/1-2.TN thí nghiệm định kỳ	17/04/2026	8:45	17/04/2026	16:25	7.7	445		
610	PD 472-11TH PD Cầu Cái Ninh, MC tuyến 477TH	- Khu dân cư Chùa Bà Hai, Rạch Cái Dầu từ Cầu Cái Ninh đến Cầu Vàm Xếp thuộc xã Lấp Vò và xã Lai Vung.	Điện lực Lấp Vò lắp hệ thống đo đếm ranh giới Bình Hòa- Định An và thiết bị đóng cắt tuyến 472,477-TH	17/04/2026	8:50	17/04/2026	19:19	10.5	1950		
611	Ngọc Trung Hoa 3x1P-25KVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Ngọc Trung Hoa	Thay công tơ đến hạn TBA 3x1P-25kVA Ngọc Trung Hoa, vệ sinh TBA hàng	17/04/2026	8:58	17/04/2026	9:40	0.7	1		
612	Cty Thiên Nghĩa - 3P-630kVA	Toàn bộ TBA 3P-630 kVA Thiên Nghĩa	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-630 kVA Thiên Nghĩa, vệ sinh TBA hàng	17/04/2026	9:05	17/04/2026	9:35	0.5	1		
613	HẬU THÀNH 2-3	Một phần các ấp Hậu Thuận, Hậu Vinh, xã Cái bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới TBA Hậu Thành 2-3 phục vụ thay MBA chảy dầu, rỉ sét.	17/04/2026	9:06	17/04/2026	13:58	4.9	35		
614	Phú Quý 10 - 50kVA	- Một phần ấp Phú Quý xã Vĩnh Hựu.	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	17/04/2026	9:11	17/04/2026	9:57	0.8	36		
615	Chợ Bình Phục Nhứt	Một phần ấp Bình Khương 1, Bình Khương 2 xã An Thạnh Thủy	Đóng tiếp đất lập lại	17/04/2026	9:30	17/04/2026	10:12	0.7	250		
616	HẬU THÀNH 2-4	Một phần các ấp Hậu Thuận, Hậu Vinh, xã Cái bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới TBA Hậu Thành 2-4 phục vụ thay MBA chảy dầu, rỉ sét.	17/04/2026	9:40	17/04/2026	16:55	7.3	57		
617	Cty Vi Dũng - 3P-1000kVA	Toàn bộ TBA hàng TBA 3P-1000kVA Công ty Vi Dũng	vệ sinh TBA hàng TBA 3P-1000kVA Công ty Vi Dũng	17/04/2026	9:47	17/04/2026	10:11	0.4	1		
618	47504-7	Một phần các ấp Hậu Thuận, Hậu Vinh, xã Cái bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới TBA Hậu Thành 2-4 phục vụ thay MBA chảy dầu, rỉ sét.	17/04/2026	9:53	17/04/2026	14:20	4.5	302		
619	47314-7	Một phần các ấp Hậu Thuận, Hậu Vinh, xã Cái bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới TBA Hậu Thành 2-4 phục vụ thay MBA chảy dầu, rỉ sét.	17/04/2026	9:55	17/04/2026	13:58	4.1	168		
620	BTS Bình Mỹ B - 1P-15kVA	Toàn bộ TBA 1P-15kVA BTS Bình Mỹ B	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-15kVA BTS Bình Mỹ B, vệ Sinh TBA hàng	17/04/2026	10:04	17/04/2026	10:34	0.5	1		
621	Phú Quý 5 - 25kVA	- Một phần ấp Phú Quý xã Vĩnh Hựu.	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	17/04/2026	10:10	17/04/2026	10:47	0.6	58		
622	XX Ông Lô - 3x1P-37,5kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-37,5KVA XX Ông Lô	vệ sinh TBA hàng TBA 3x1P-37,5KVA XX Ông Lô	17/04/2026	10:30	17/04/2026	11:03	0.6	1		
623	Trần Ngọc Thanh - 3P-250kVA	Toàn bộ TBA 3P-250kVA Trần Ngọc Thanh	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3P-250kVA Trần Ngọc Thanh, vệ sinh TBA hàng	17/04/2026	10:53	17/04/2026	11:36	0.7	1		

624	Chợ Ông Văn 1-1	Một phần áp Bình Thành xã Tân Thuận Bình	Đóng tiếp đất lắp lại đường dây	17/04/2026	11:00	17/04/2026	11:38	0.6	111	
625	Lò Sấy Đại Hưng 1 - 3P-320kVA	Toàn bộ TBA 3P-320 kVA Lò Sấy Đại Hưng 1	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-320 kVA Lò Sấy Đại Hưng 1, vệ sinh TBA hàng	17/04/2026	11:20	17/04/2026	11:50	0.5	1	
626	Ngô Hoàng Tuấn 3P-400KVA	Toàn bộ TBA 3P-400kVA Ngô Hoàng Tuấn	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-400kVA Ngô Hoàng Tuấn, vệ sinh TBA khách hàng	17/04/2026	12:06	17/04/2026	12:39	0.6	1	
627	3P-1250 KVA MaVin Mỹ Long 1	Toàn bộ TBA 3P-1250kVA Mavin Mỹ Long 1	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-1250kVA Mavin Mỹ Long 1, vệ sinh TBA khách hàng	17/04/2026	13:39	17/04/2026	14:23	0.7	1	
628	Trạm Bom Xèo Quýt - 3P-160kVA	Toàn bộ TBA 3P-160KVA TB Xèo Quýt	Thay công tơ, 3TI đến hạn TBA 3P-160KVA TB Xèo Quýt	17/04/2026	13:39	17/04/2026	14:33	0.9	2	
629	Kênh Cây Trôm 2	Một phần áp Tân Bình 2B xã Tân Thuận Bình	Thay kẹp quay thành kẹp IPC nhánh rẽ khách hàng	17/04/2026	13:45	17/04/2026	14:35	0.8	60	
630	Cáp Thủy - 250kVA	- Một phần áp Bình Hòa Đông xã Đông Sơn.	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	17/04/2026	14:26	17/04/2026	15:04	0.6	74	
631	Thạnh Trị 1 - 50kVA	- Một phần áp Thạnh Yên xã Vĩnh Bình	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	17/04/2026	15:17	17/04/2026	15:36	0.3	73	
632	TRUNG NỮ VƯƠNG 1	Một phần Áp 2, xã Cái bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới TBA Trương Nữ Vương 1 phục vụ thay MBA chảy dầu.	17/04/2026	15:30	17/04/2026	19:00	3.5	327	
633	Yên Luông 14 - 37,5kVA	- Một phần áp Bình Cách xã Phú Thành.	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	17/04/2026	15:41	17/04/2026	16:18	0.6	32	
634	PD 472-8 Khu Ưu Tiên T.6	Một phần phường Mỹ Trà, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH Bách Khoa : Dựng trụ, thay dây trung thế và cắt góc trụ thu hồi từ trụ số 25 đến trụ 25/2 thuộc NR vào trạm Sân Vận Động tuyến 472CL	18/04/2026	7:00	18/04/2026	16:47	9.8	827	
635	47118-7	Một phần áp Hòa Hảo, Thủy Tây, Tân Sơn, Tân Đông xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cai Lậy thực hiện cắt điện thi công công trình SCL thay trụ, xà sứ phụ kiện	18/04/2026	7:06	18/04/2026	16:56	9.8	3675	
636	G47	- Một phần các áp Mỹ Trinh, áp Mỹ Lược, xã Mỹ Thiện. - Một phần các áp Mỹ Quới, áp Mỹ Phú, áp Mỹ Hưng, áp Mỹ Long xã Mỹ Đức Tây. - Một phần các áp áp Hòa Quý, áp Hòa Lược, áp Hòa Hảo, áp Hòa Điền, xã Cái Bè. - Toàn phần Áp Khu Phố, áp Hòa Phú, áp Hòa Phúc, xã Cái Bè.	Tháo gỡ di dời LBS G34 + DS3P G34-8 từ trụ 205 về trụ 219 thuộc PD QL1A, tuyến 476MTh. + Lắp mới 3LBFCO chỉ danh 47860-7 tại trụ 20 thuộc PD 47200-7, tuyến 476MTh.. + Lắp mới 02 bộ đo ghi ranh giới tại trụ 220 thuộc PD QL1A và tại trụ 19 thuộc PD 47200-7. + Thay MBA chảy dầu, NCS trạm Thiện Trí 1-12 từ 1x25 thành 1x50kVA. - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa thi công công trình SCL năm 2026: Tháp sắt, thay dây trung thế từ trụ 177 đến trụ 241 thuộc PD G47, tuyến 476MTh.	18/04/2026	7:32	18/04/2026	21:40	14.1	13877	
637	Lộ Truyền Thống 6 - 50kVA	Một phần áp Hòa Thạnh xã Đông Sơn	Di dời trụ hạ thế	18/04/2026	7:33	18/04/2026	15:33	8.0	52	
638	Trung Tâm Y Tế Tân Phú Đông	Trạm Trung tâm y tế Tân Phú Đông xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tân Phú Đông thay TU trung áp trạm khách hàng	18/04/2026	7:37	18/04/2026	10:09	2.5	1	
639	1P-50kVA Tắc Bà Tảo 1A	Một phần khu vực Tắc Bà Tảo	Nâng công suất Tắc Bà Tảo 1A	18/04/2026	8:00	18/04/2026	12:33	4.6	24	
640	1P-37.5kVA Tắc Bà Tảo	Mất điện một khu vực Tắc Bà Tảo	Nâng công suất trạm Tắc Bà Tảo tuyến 480TH	18/04/2026	8:07	18/04/2026	12:33	4.4	37	

641	3 DS NR473-8A AL PD Cầu An Long Trụ 19	Một phần khu vực áp An Phú, áp Phú Thọ, xã An Long. Một phần khu vực áp 3, xã An Hòa.	Công ty Minh Hào di dời lưới điện trung thế và di dời trạm AS An Long 3 để thi công dự án phát triển Chợ An Long.	18/04/2026	8:09	18/04/2026	17:55	9.8	2907	
642	1P-75kVA Hội An Đông 4	Một phần khu vực Hội An Đông xã Mỹ An Hưng	Nâng công suất trạm Hội An Đông 4	18/04/2026	8:17	18/04/2026	15:16	7.0	202	
643	AS An Long 2	Một phần khu vực áp Phú Yên, xã An Long. (Khu vực từ chùa Phát Quang đến cuối Cù Lao Mè)	Thay MBA 1P-50kVA pha B trạm AS An Long 2 bị chảy dầu	18/04/2026	8:50	18/04/2026	10:26	1.6	134	
644	Lò Đường 1 - 3P-250kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Phú Đất liền, áp Mỹ Phú Cù Lao, xã Mỹ Thọ	Công ty TNHH MTV XD Hưng Long Đồng Tháp thực hiện Đóng cọc công trình khắc phục sạt lở bờ sông Doi Me ( đoạn từ đường áp Mỹ Phú Cù Lao đến Chợ Doi me cũ) Từ trụ 110A/36 đến trụ 110A/36/1	18/04/2026	9:08	18/04/2026	17:00	7.9	313	
645	ĐH Tại Chức 3P-320kVA	Trường Đại Học Tại Chức Phường Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp	theo yêu cầu KH thí nghiệm TBA	18/04/2026	10:10	18/04/2026	12:46	2.6	1	
646	NR Ô Hiệp	Trạm La Thành Hiệp xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tân Phú Đông thay TU trung áp trạm khách hàng	18/04/2026	10:30	18/04/2026	13:01	2.5	1	
647	E13, E26	Toàn phần các áp: Tân Lược, Tân Phú, Tân Thạnh xã Tân Hương Một phần các áp: Tân Phong, xã Châu Thành Một phần các áp: Tân Lợi, Ấp 5, Ấp 1, Ấp 6 xã Tân Phước 3.	- Dựng trụ, Lắp mới đo ghi ranh giới tại trụ 183A (XDM) tuyến 22kV NTTL, chỉ danh EH14 - Gạch Ngói Gồm TG 2./ Lắp mới đo ghi ranh giới tại trụ 182 tuyến 22kV NTTL, chỉ danh EH15 - Gạch Ngói Gồm TG; 3./ Di dời đo ghi ranh giới EH16 từ trụ 104 về trụ 37 tuyến E36-8 Tân Lý Đông-Tam Hiệp; chỉ danh EH16 - Cổng sau KCN Long Giang	19/04/2026	6:11	19/04/2026	20:06	13.9	6603	
648	MC 471-TH, 476-TH, 478-TH, PD 473-10TH, PD 474-11TH	Quốc lộ 80 từ trạm 110kV Thạnh Hưng đến Cầu Cai Bường thuộc xã Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò thí nghiệm cáp ngầm và khắc phục tồn tại tuyến 471,476-TH	19/04/2026	6:55	19/04/2026	18:27	11.5	2038	
649	03DS NR Cầu Tân Bình	Cặp đường 852B từ kho Phát Tài đến Cầu Tân Bình xã Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò khắc phục tồn tại tuyến 478-TH	19/04/2026	6:45	19/04/2026	17:35	10.8	530	
650	NR Cầu Vượt QL54 477-8/1TH, NR UB Định An (472-11/3TH)	Quốc lộ 54 từ Cầu Vàm Xếp đến Phà Vàm Cống xã Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò thí nghiệm cáp ngầm lộ ra 22kV Thạnh Hưng, lắp hệ thống đo đếm ranh giới, di dời trạm, thí nghiệm định kỳ thiết bị	19/04/2026	6:52	19/04/2026	19:28	12.6	2382	
651	47114-7	Một phần áp Tân An, Tân Bường A, Tân Bường B, Tân Luông A, Tân Luông B, Tân Thái xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cai Lậy thực hiện cắt điện thi công công trình SCL thay trụ, xả sứ phụ kiện	19/04/2026	7:30	19/04/2026	16:59	9.5	3923	
652	472SD/124/1 Cảng Vụ 1P-15kVA	Cảng Sa Đéc, phường Sa Đéc	Thí nghiệm thiết bị, máy biến áp trạm Cảng vụ	19/04/2026	7:55	19/04/2026	10:10	2.3	1	
653	LBFCO	Nhà máy Việt Thắng khu công nghiệp C, phường Sa Đéc	Kiểm định định kỳ thiết bị, máy biến áp trạm Việt Thắng, Việt Thắng 2	19/04/2026	8:17	19/04/2026	18:35	10.3	2	
654	NR Toàn Phát (3LBFCO)	khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Rau Quả Hùng Hậu, áp Tân Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm, kiểm định LA, LBFCO, MBA, tiếp địa, vệ sinh TU, TI, MBA, LA, LBFCO, CB, đầu cosse TBA 3P-1000kVA Cơ sở Toàn Phát, TBA 3P-1000kVA DNTN Thanh Hải II	19/04/2026	8:19	19/04/2026	15:48	7.5	2	
655	Bình Nhì 2 - 250kVA	- Một phần áp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn.	Di dời trụ hạ thế	19/04/2026	8:53	19/04/2026	16:10	7.3	141	

656	XTL BNhì 8 (Ô. Đồ)-75kVA	- Một phần áp Bình Hòa Đông xã Đông Sơn.	Di dời trụ hạ thế	19/04/2026	8:55	19/04/2026	16:22	7.5	1	
657	XTL Bình Nhì 13 (Ô.Chi)-75kVA	- Một phần áp Bình Hòa Đông xã Đông Sơn.	Di dời trụ hạ thế	19/04/2026	8:56	19/04/2026	16:23	7.5	1	
658	FCO 472SD/78/1	Phà Sa Đéc, phường Sa Đéc	Thí nghiệm thiết bị, máy biến áp trạm Bến phà Sa Đéc	19/04/2026	10:29	19/04/2026	12:09	1.7	1	
659	LBFCO 477AH/13/2A	Nhà máy Á Âu, khu công nghiệp A, phường Sa Đéc	Thí nghiệm thiết bị, máy biến áp, thay công tơ trạm Á Âu đến hạn	19/04/2026	14:02	19/04/2026	16:49	2.8	1	
660	Tân Lập 174-9	Một phần áp 5 xã Tân Phước 3	Bảo trì lưới điện hạ áp	20/04/2026	1:16	20/04/2026	7:00	5.7	39	
661	Tân Lập 163	Một phần áp Tân Lược xã Tân Hương, một phần xã Tân Phước 3	bảo trì lưới điện hạ áp	20/04/2026	1:26	20/04/2026	7:00	5.6	104	
662	CHỢ XÃ LỐI 5	Một phần khu Phố Xã Lối – phường Sơn Qui	Thay dây hạ áp 4x120mm2 và kéo thêm dây AC50mm2	20/04/2026	6:03	20/04/2026	17:10	11.1	22	
663	CHỢ XÃ LỐI 2	Một phần khu Phố Xã Lối – phường Sơn Qui	Thay dây hạ áp 4x120mm2 và kéo thêm dây AC50mm2	20/04/2026	6:14	20/04/2026	17:03	10.8	132	
664	CHỢ XÃ LỐI 4	Một phần khu Phố Xã Lối – phường Sơn Qui	Thay dây hạ áp 4x120mm2 và kéo thêm dây AC50mm2	20/04/2026	6:16	20/04/2026	16:52	10.6	57	
665	47176-7	Một phần khu phố Bình Tạo, phường Trung An	Dựng trụ, lắp đà NCS trạm lên 3Pha; Dựng trụ hạ áp, kéo dây (công trình Nâng cấp 1P lên 3P); bảo trì lưới hạ áp thay, nâng thùng đk	20/04/2026	6:50	20/04/2026	16:40	9.8	594	
666	Rec 475SD/102A/1 NR 3P-22kV Hòa Hưng	Một phần đường dal Kinh Hòa Đồ và Nhà máy Hòa Hưng, xã Tân Dương.	Thay dây 2xAV-70 + AC-50 thành dây ABC-2x70 + AC-50, thay hộp điện kế, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino	20/04/2026	7:10	20/04/2026	15:53	8.7	3	
667	VO VAN CA	Một phần Khu Phố Long Hưng, phường Trung An	Dời trụ hạ áp ( công trình mở rộng lộ)	20/04/2026	7:17	20/04/2026	11:15	4.0	161	
668	47165-7	Một phần các áp Mỹ Nghĩa 1, áp Mỹ Nghĩa 2, áp Mỹ Hưng C, áp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức Tây	di dời lưới điện làm đường	20/04/2026	7:20	20/04/2026	13:54	6.6	478	
669	TBA 1P-50kVA Ông Tạo 474AH/105/1	Một phần đường dal Kinh Hòa Đồ và Nhà máy Hòa Hưng, xã Tân Dương.	Thay dây 2xAV-70 + AC-50 thành dây ABC-2x70 + AC-50, thay hộp điện kế, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino	20/04/2026	7:21	20/04/2026	15:53	8.5	60	
670	4773-7	Một phần: áp Phú Hoà, áp Phú Ninh, áp Phú Thuận – xã Vĩnh Kim.	Công ty TNHH MTV Thái Hải di dời đoạn dây trung thế từ trụ 07 đến 10 nhánh rẽ 4773-7	20/04/2026	7:34	20/04/2026	16:10	8.6	709	
671	CDC Tân Hội	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực toàn bộ CDC Tân Hội	Điện Lực Hồng Ngự Thay dây hạ thế trạm 3P-4D-380V trạm CDC Tân Hội Từ trụ 79/4 đến trụ 79/4/2, 79/4/2/11T và từ trụ 79/4/2/2T đến trụ 79/4/2/2T/2 tuyến 479HN	20/04/2026	7:43	20/04/2026	15:35	7.9	330	
672	Xóm Gò 1	Một phần áp Xóm Gò Xã Gò Công Đông; áp Hòa Thơm, Xóm Gò 2 xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở và tăng cường tiếp đất, chỉnh trụ nghiêng, phát quang trạm Xóm Gò 1	20/04/2026	7:50	20/04/2026	16:58	9.1	106	
673	KINH 11000	Một phần khu vực áp 6 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cty Xuân Phát Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM11	20/04/2026	7:55	20/04/2026	17:20	9.4	132	SCL

674	Võ Thị Tuyết Nga 3P-320kVA	khách hàng Võ Thị Tuyết Nga, đường Tân Việt Hòa, tổ 7, khóm Tịnh Châu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm TBA khách hàng	20/04/2026	7:57	20/04/2026	10:37	2.7	1	SCTX
675	47507-7	Một phần áp Mỹ Hưng C, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức Tây	Ban quản lý dự án khu vực 3 đề nghị cắt điện di dời lưới điện làm đường	20/04/2026	7:58	20/04/2026	11:35	3.6	144	
676	4727-7	Một phần áp Tân Thạnh, Tân Thuận xã Tân Hương	Công ty Khang Việt Long NCS trạm Tân Thạnh từ 3x50kVA thành 1x250kVA; Hạ công suất Tân Thạnh 8 từ 3x50kVA thành 3x25kVA	20/04/2026	7:59	20/04/2026	17:55	9.9	1655	
677	AS An Hòa 3	Một phần khu vực áp 2, xã An Hòa. (Khu vực từ Cơ Sở Hàn Tiệp Huỳnh Văn Kèo dọc theo QL30 đến trạm bơm An Hòa 2).	Cắt cầu lưới hạ áp chống quá tải TBA 1P-100kVA trạm AS An Hoà 3 (xử lý vị trí 2 nguồn)	20/04/2026	8:00	20/04/2026	8:44	0.7	139	
678	AS An Hòa 2	Một phần khu vực áp 2, xã An Hòa. (Khu vực từ trạm Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Trường dọc theo QL30 đến Cơ Sở Hàn Tiệp Huỳnh Văn Kèo).	Nâng công suất TBA từ 2x1P-37,5kVA thành 2x1P-50kVA trạm AS An Hoà 2 - Kéo dây và đấu cầu dây hạ áp,	20/04/2026	8:00	20/04/2026	9:03	1.1	101	
679	TBA 2x1P-25kVA TDC Thành Lập 1	Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Hoàng đến nhà ông Phạm Việt Mỹ).	Thay dây hạ thế trạm TDC Thành Lập 1.	20/04/2026	8:10	20/04/2026	15:25	7.3	69	
680	Bình Nhì 23 - 50kVA	- Một phần áp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn.	dời trụ hạ thế	20/04/2026	8:19	20/04/2026	12:50	4.5	68	
681	1P-75kVA Bình Thạnh Trung 4A	- Khu vực Cầu Bà Chánh xã Lấp Vò.	- Khắc phục tồn tại trạm Bình Thạnh Trung 4A tuyến 478-TH.	20/04/2026	8:24	20/04/2026	15:59	7.6	133	
682	Áp Hòa Mỹ 1P-50kVA	Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, từ tổ 1 đến tổ 4, khóm Hòa Mỹ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Di dời TBA 1P-50kVA ghép thành TBA 2x1P-50kVA	20/04/2026	8:37	20/04/2026	12:24	3.8	43	SCTX
683	TBA 1P-75kVA Vượt Sông Xóm Giữa	Toàn bộ khu vực từ Cầu Ông Quý đến cuối Rạch Xóm Giữa thuộc xã Phú Hựu	Hạ công suất trạm Vượt sông Xóm Giữa từ 1P-75kVA thành 1P-50kVA	20/04/2026	8:40	20/04/2026	10:46	2.1	86	
684	PD 474-8.TH0, PD 472-8.TH0	Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ bến xe Hùng Cường đến cầu Giồng Găng).	Điện lực Tân Hồng di dời trụ điện hạ thế	20/04/2026	8:41	20/04/2026	16:51	8.2	1233	
685	Chợ Phương Thịnh - 3P-250kVA	Một phần khu vực áp 5, xã Phương Thịnh (mất điện một phần khu vực chợ Phương Thịnh)	Điện lực Mỹ Thọ Đấu liên cầu MV Phương Thịnh	20/04/2026	8:45	20/04/2026	10:10	1.4	142	
686	Cầu Sắt Vĩ 4 1P-50KVA	Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, từ tổ 1 đến tổ 4, khóm Hòa Mỹ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Di dời TBA 1P-50kVA ghép thành TBA 2x1P-50kVA	20/04/2026	8:46	20/04/2026	12:19	3.6	92	SCTX
687	TBA 2x1P-25kVA TDC Thành Lập 2	Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà ông Hồ Văn Bé Ba đến nhà khách hàng Nguyễn Ngọc Kim Long).	Thay dây hạ thế trạm TDC Thành Lập 2.	20/04/2026	8:55	20/04/2026	16:45	7.8	96	
688	47167-7	(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)	Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh thiết bị thuộc tài sản khách hàng: Trạm NMX VBình 2 (8Tuần)	20/04/2026	8:58	20/04/2026	11:55	3.0	1	
689	CDC Áp 3 Phương Trà - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 3P, xã Ba Sao (mất điện một phần CDC Phương Trà)	Thay MBA 1P-50kVA CDC áp 3 Phương Trà không đảm bảo vận hành theo CBM	20/04/2026	9:00	20/04/2026	10:10	1.2	65	

690	TBA 3P-160kVA Bơm Ông Phong	Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà ông Hồ Văn Bé Ba đến nhà khách hàng Nguyễn Ngọc Kim Long).	Thay dây hạ thế trạm TDC Thành Lập 2.	20/04/2026	9:05	20/04/2026	16:50	7.8	2	
691	67/12/44A/14/12 CDC Rọc Sen	Một phần áp 1, xã Tân Thạnh (khu vực Rọc Sen)	Nâng công suất từ 37.5kVA lên 50kVA	20/04/2026	9:21	20/04/2026	11:10	1.8	36	
692	47276-7	Một phần áp Hiệp Nhơn, Hiệp Ninh, Hiệp Ngãi xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Rạch Bà Tài 15 từ 25kVA lên 2x25kVA	20/04/2026	9:24	20/04/2026	12:52	3.5	455	
693	KINH RANH MỸ HÒA SỐ 1	Một phần khu vực áp 7 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Kinh Ranh Mỹ Hòa 1	20/04/2026	10:41	20/04/2026	11:05	0.4	51	Bảo trì lưới điện
694	KINH RANH HUỐNG ĐBK SỐ 3	Một phần khu vực áp 7 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Kinh Ranh Đốc Binh Kiều số 3	20/04/2026	11:22	20/04/2026	11:49	0.5	41	Bảo trì lưới điện
695	TDC Kinh 2/9 Tân Phú	Một phần áp Tân Hòa B, xã Thanh Bình (khu vực kênh 2/9 gần bơm Phạm Thanh Hải, xã Tân Phú cũ)	Điện lực Thanh Bình Cơi trụ khắc phục hạ thế chạm mái nhà	20/04/2026	11:50	20/04/2026	12:42	0.9	215	
696	47509-7	Một phần áp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức Tây	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.52).	20/04/2026	12:27	20/04/2026	15:42	3.3	54	
697	Vàm Cả Búra - 2x1P-25kVA	Một phần khu vực áp, áp 6 xã Phong Mỹ (mất điện một phần khu vực vàm Cả Búra)	Điện lực Mỹ Thọ kết hợp Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 2x1P-25kVA Vàm Cả Búra lên thành 2x1P-37,5kVA	20/04/2026	12:40	20/04/2026	14:21	1.7	131	
698	472HN/262/41/1 TBA 3x1P-25kVA NTTS Tiến Hùng 1	Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Nguyễn Thái Bình.	Căng dây NRTT 3P NTTS Nguyễn Thái Bình.	20/04/2026	12:45	20/04/2026	15:50	3.1	1	
699	TT ÁP 4 TRƯỜNG XUÂN	Một phần khu vực áp 4 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm TT ÁP 4 Trường Xuân	20/04/2026	12:59	20/04/2026	13:20	0.4	108	Bảo trì lưới điện
700	CAU CHET 2	Một phần Lộ Cầu Chet, phường Trung An	Dời trụ hạ áp ( công trình mở rộng lộ)	20/04/2026	13:00	20/04/2026	13:52	0.9	153	
701	ÁP 6BA TRƯỜNG XUÂN	Một phần khu vực áp 6B xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Áp 6BA Trường Xuân	20/04/2026	13:28	20/04/2026	13:46	0.3	50	Bảo trì lưới điện
702	TB Út Tắc 1P-50kVA	khách hàng Trạm Bơm Út Tắc, đường Rạch Cả Môn, khóm Thanh Tiên, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm TBA khách hàng	20/04/2026	13:41	20/04/2026	15:50	2.2	1	SCTX
703	UB T.XUÂN	Một phần khu vực áp 6B xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm UBND Trường Xuân	20/04/2026	13:53	20/04/2026	14:20	0.5	237	Bảo trì lưới điện
704	47329-7	Một phần áp Hiệp Quới xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Chùa Kim Phước 35 từ 37.5kVA lên 2x37.5kVA	20/04/2026	14:04	20/04/2026	16:40	2.6	303	
705	NR 3P (thành)	(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)	Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh thiết bị thuộc tài sản khách hàng: Trạm NMX Vĩnh Bình và NMX Vĩnh Bình 1	20/04/2026	14:05	20/04/2026	16:50	2.8	2	
706	Ông Kết A	Một phần áp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực Bơm Bình Định và Trường Tiểu học Bình Thành 1 điểm Chợ Cái Tre)	Nâng công suất từ 25kVA lên 37.5 kVA	20/04/2026	14:25	20/04/2026	15:24	1.0	15	
707	TBA 1P-50kVA Hai Hom	Toàn bộ khu vực từ Cầu Sáu Tiết đến cầu Hai Hom thuộc xã Phú Hựu	Nâng công suất trạm Hai Hom từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA	20/04/2026	14:35	20/04/2026	15:30	0.9	90	SCTX

708	LÔ BA SỐ 3	Một phần khu vực áp 3 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Lô Ba số 3	20/04/2026	14:42	20/04/2026	15:21	0.7	25	Bảo trì lưới điện
709	Mương Trâu 2 1P-50kVA	Một phần đường Công Mương Trâu, tổ 21, khóm Nguyễn Cửu, khóm Thanh Tiên, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA bị cháy dầu	20/04/2026	14:48	20/04/2026	16:06	1.3	96	
710	CHO THONG LINH 2x1P-50kVA	Một phần khu vực áp 3P, xã Ba Sao (mắt điện một phần khu vực chợ Thống Linh)	Điện lực Mỹ Thọ Thay 1 MBA thuộc TBA 2x1P-50kVA Chợ Thống Linh không đảm bảo vận hành theo CBM	20/04/2026	14:50	20/04/2026	15:58	1.1	121	
711	AS Phú Ninh 4	Một phần khu vực áp 2, xã An Long. (Khu vực từ nhà ông Phan Văn Chèo dọc theo QL30 đến nhà ông Nguyễn Thanh Trí).	Hạ công suất TBA từ 2x1P-50kVA thành 2x1P-37,5kVA trạm AS Phú Ninh 4	20/04/2026	15:00	20/04/2026	15:56	0.9	60	
712	47339-7	Một phần các ấp Mỹ Nghĩa 1, ấp Mỹ Nghĩa 2, ấp Mỹ Hưng C, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Đức Tây	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa: Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.39). - Tổ QLVH thực hiện NCS trạm Mỹ Đức Tây 1-22 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA để xử lý quá tải MBA.	20/04/2026	15:00	20/04/2026	17:45	2.8	187	
713	47351-7	Một phần ấp Mỹ Nghĩa 1 xã Mỹ Đức Tây	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa: Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.39). - Tổ QLVH thực hiện NCS trạm Mỹ Đức Tây 1-22 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA để xử lý quá tải MBA.	20/04/2026	16:30	20/04/2026	17:44	1.2	94	
714	LBS D21	Tuyến đường Nguyễn Quân, phường Đạo Thạnh	Cắt/kéo lại khoảng dây vượt sông Cầu Nguyễn Quân để đóng cọc (Công trình kè sông Bảo Định) + Phát quang, thay nâng cao thùng điện kế	21/04/2026	6:06	21/04/2026	17:00	10.9	496	
715	BÓT XÃ LỐI 2	Một phần khu Phố Muôn Nghiệp – phường Sơn Qui	Thay dây hạ áp 4x120mm <sup>2</sup> và kéo thêm dây AC50mm <sup>2</sup> (công trình ĐTXD) để đảm bảo cung cấp điện.	21/04/2026	6:20	21/04/2026	15:09	8.8	86	
716	47312-7	Một phần Khu Phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong	Dựng trụ, lắp đà NCS trạm lên 3Pha; Dựng trụ hạ áp, kéo dây (công trình Nâng cấp 1P lên 3P);	21/04/2026	6:35	21/04/2026	15:35	9.0	249	
717	47239-7	Một phần: ấp Đông – xã Kim Sơn, ấp Vĩnh Hoà – xã Vĩnh Kim.	Công ty TNHH MTV Thái Hải di dời đoạn dây trung thế từ trụ 17 đến 18 nhánh rẽ 47239-7 Bờ Cỏ Sả thuộc Công trình ĐTXD 2026.	21/04/2026	6:50	21/04/2026	16:21	9.5	512	
718	Tân Phú 1	Một phần ấp Tân Tây 3 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Tân Phú 1	21/04/2026	6:55	21/04/2026	16:24	9.5	129	
719	PD 475-10/3-1 Rạch Bảy 3DS T.54/28	Một phần đường Cách Mạng Tháng 8, Thông Lưu, Ngô Quyền, từ tổ 35 đến tổ 39, từ tổ 68 đến tổ 79, khóm Mỹ Thiện, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH Bách Khoa : Dựng trụ, thay dây trung thế và cắt gốc trụ thu hồi từ trụ số 54/16 đến trụ 54/16/5 thuộc NR Lò Gạch Thông Lưu tuyến 475CL	21/04/2026	7:04	21/04/2026	17:41	10.6	468	SCTX
720	47146-7	Một phần khu Phố Chợ Mới, Khu phố 1 – phường Gò Công	Bảo trì trạm Khu Cán Bộ, Khu Cán Bộ 1 và Khu Cán Bộ 2. - Đo điện trở đất. - Phát quang lưới điện	21/04/2026	7:33	21/04/2026	16:25	8.9	137	
721	NR nối tuyến Phú Cường (472-8/1/1/1) trụ 15/27/6/1A	Một phần ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Bình Thành (khu vực từ Chợ Bình Tấn đến ranh xã Phú Cường)	Cty TNHH XLD Xuân Phát sửa chữa nâng cấp lưới điện	21/04/2026	7:59	21/04/2026	17:46	9.8	974	
722	47118-7	Một phần ấp Gành xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH Triệu Danh Phát di dời trụ trung áp và Tổ QLVH bảo trì, vệ sinh thiết bị và TBA	21/04/2026	8:00	21/04/2026	12:00	4.0	19	

723	1P-100kVA Chợ Bình Thạnh Trung A	- Khu vực Chợ Bàu Hút xã Lấp Vò.	- Khắc phục tồn tại trạm Chợ Bình Thạnh Trung A tuyến 478-TH.	21/04/2026	8:00	21/04/2026	12:06	4.1	173	
724	Rạch Cù Lao Quạ - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ (mất điện khu vực rạch cù lao quạ)	Điện lực Mỹ Thọ Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-50kVA Rạch Cù Lao Quạ lên thành 1P-75kVA	21/04/2026	8:03	21/04/2026	10:27	2.4	123	
725	Võ Thị Sáu	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực một phần đường Võ Thị Sáu - Lê Hồng Phong khu vực siêu thị CoopMart	Thay dây hạ thế 3P-4D-380V trạm Võ Thị Sáu Từ trụ 33/15/4 đến trụ 33/15/4/9 và từ trụ 33/15/4/1 đến trụ 33/15/4/1/11 tuyến 477HN	21/04/2026	8:03	21/04/2026	15:55	7.9	65	
726	TBA 1P-50kVA TDC Thành Lập 3	Mất điện một phần xã Tân Hồng	di dời trụ điện hạ thế	21/04/2026	8:05	21/04/2026	16:00	7.9	93	
727	Bà Dư Đội Chín - 1P-50kVA	Toàn bộ TBA 1P-25kVA Cơ Khí Việt Hùng	Thí nghiệm định kỳ vận tư, thiết bị TBA 1P-25kVA Cơ Khí Việt Hùng	21/04/2026	8:08	21/04/2026	9:35	1.5	54	
728	47132-7	Một phần áp Phú Thạnh B xã Lương Hòa Lạc Một phần áp Ngãi Thuận xã Châu Thành	Nâng công suất trạm Cầu Ba Cá 3 từ 1x25kVA thành 1x50kVA; Nâng công suất trạm Thân Cửu Nghĩa 3 từ 1x25kVA thành 1x50kVA	21/04/2026	8:09	21/04/2026	15:53	7.7	123	
729	Kênh Kho Lúa 5	Một phần: áp Hoà, áp Bình – xã Bình Trung.	Kéo dây hạ áp đấu nối và cắt chuyển lưới hạ áp nhằm điều hoà phụ tải trạm Kênh Kho Lúa 5 và trạm Bình Trung 25.	21/04/2026	8:10	21/04/2026	10:50	2.7	61	
730	1P-50kVA Định Thành	khách hàng sử dụng điện một phần áp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Một phần Rạch Gia Trên)	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Định Thành	21/04/2026	8:11	21/04/2026	9:24	1.2	92	
731	Cơ Khí Việt Hùng - 1P-25kVA	Toàn bộ TBA 1P-25kVA Cơ Khí Việt Hùng	Thí nghiệm định kỳ vận tư, thiết bị TBA 1P-25kVA Cơ Khí Việt Hùng	21/04/2026	8:16	21/04/2026	9:30	1.2	1	
732	Cái Bèo 3 - 1P-75kVA	Một phần khu vực áp 2, xã Bìnhkhách hàng Trung	Hoán chuyển hạ công suất TBA 1P-75kVA cái Bèo 3 thành 1P-50kVA	21/04/2026	8:23	21/04/2026	10:00	1.6	70	
733	CDC TT MỸ AN 75KVA	Một phần khu vực áp Mỹ An 1 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm CDC TT Mỹ An	21/04/2026	8:23	21/04/2026	8:50	0.5	92	
734	TRẦN VĂN MONG 3X 1P 75KVA	Một phần khu vực áp Mỹ Đông 4 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Giảm công suất trạm Trần Văn Mong từ 3x1P-75kVA xuống thành 3x1P-50kVA	21/04/2026	8:25	21/04/2026	15:10	6.8	100	Bảo trì lưới điện
735	TBA 2x1P-25kVA TDC Thành Lập 4	Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà khách hàng Nguyễn Thị Ánh đến nhà khách hàng Nguyễn Văn Khê)	Công ty TNHH 19/5 di dời trụ điện hạ thế	21/04/2026	8:33	21/04/2026	16:55	8.4	100	
736	TBA 3P-160kVA Huyện Hàm 1	Toàn bộ khu vực từ Vàm Trại Quán đến Cầu Ông Khoa thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay MBA kiểm định định kỳ không đạt trạm Huyện Hàm 1 (3P-160kVA)	21/04/2026	8:36	21/04/2026	10:04	1.5	112	
737	47293-7	Một phần các áp Mỹ Nghĩa 1, áp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ	Ban quản lý dự án khu vực 3 đề nghị cắt điện di dời lưới điện làm đường	21/04/2026	8:40	21/04/2026	16:00	7.3	367	
738	3P-400kVA- Cty Hào Hân	Toàn bộ TBA 3P-400kVA Cty Hào Hân	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-400kVA Cty Hào Hân, vệ sinh TBA khách hàng	21/04/2026	8:40	21/04/2026	11:17	2.6	1	
739	CẦU TỪ BI	Một phần khu vực áp Mỹ An 1 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Cầu Từ Bi	21/04/2026	8:56	21/04/2026	9:17	0.4	70	
740	Áp 2 Cà Cái 1P-50kVA	Một phần đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 10, khóm 7, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Lắp mới TBA 1P-37,5kVA Đường Nguyễn Chí Thanh. Sang tải hạ thế	21/04/2026	8:59	21/04/2026	15:52	6.9	82	SCTX

741	47216-7	Một phần áp Bình Sơn, Bình Thới xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Bình Thới 33 từ 37.5kVA lên 75kVA	21/04/2026	9:02	21/04/2026	11:04	2.0	498	
742	CDC SỐ 4	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực toàn bộ CDC Số 4	Chỉnh trụ nghiêng hạ thế Tại trụ 63/37/1/1 tuyến 479HN Phường Hồng Ngự	21/04/2026	9:09	21/04/2026	14:45	5.6	53	
743	4790-7	Áp Hậu Phú 3, áp Mỹ Trinh A, áp Mỹ Trinh B của xã Hậu Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Ban quản lý dự án khu vực 3 đề nghị cắt điện di dời lưới điện làm đường	21/04/2026	9:15	21/04/2026	14:55	5.7	1311	
744	47311-7	Một phần các áp Mỹ Nghĩa 1, áp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ	Ban quản lý dự án khu vực 3 đề nghị cắt điện di dời lưới điện làm đường	21/04/2026	9:23	21/04/2026	15:20	6.0	485	
745	NMX VHỰU 2 (Ô.Tuấn)-3x37,5kVA	(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)	Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh thiết bị thuộc tài sản khách hàng: trạm NMX Vĩnh Hựu 2 và Sấy lúa Vĩnh Hựu 1	21/04/2026	9:23	21/04/2026	11:15	1.9	1	
746	SLúa VHỰU 1 (B.Thảo)-250kVA	(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)	Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh thiết bị thuộc tài sản khách hàng: trạm NMX Vĩnh Hựu 2 và Sấy lúa Vĩnh Hựu 1	21/04/2026	9:23	21/04/2026	11:15	1.9	1	
747	CẦU THÁP MƯỜI	Một phần khu vực áp Mỹ An 1 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Cầu Tháp Mười	21/04/2026	9:36	21/04/2026	10:21	0.8	98	
748	TRẦN VĂN CHÂU	Một phần khu vực áp Mỹ An 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Nâng công suất trạm Trần Văn Châu từ 3x1P-50kVA lên thành 3x1P-75kVA	21/04/2026	9:47	21/04/2026	12:12	2.4	143	
749	1P-75kVA Định Hoà 1	khách hàng sử dụng điện một phần áp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Sâu đến cầu Ngã Cái)	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-75kVA Định Hòa 1	21/04/2026	10:09	21/04/2026	11:15	1.1	108	
750	4789-7	Một phần áp Mỹ Nghĩa xã Mỹ Đức Tây	Ban quản lý dự án khu vực 3 đề nghị di dời lưới điện làm đường giao thông	21/04/2026	10:25	21/04/2026	17:30	7.1	306	
751	Tân Hiệp 2	Một phần áp Tân Hiệp xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp	ĐL Tân Phú Đông căng lại dây hạ áp bị chùng thấp	21/04/2026	10:42	21/04/2026	12:35	1.9	101	
752	KINH 307 THỊ TRẦN MỸ AN 2	Một phần khu vực áp Mỹ Điện xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Kinh 307 TT Mỹ An số 2	21/04/2026	10:46	21/04/2026	11:30	0.7	24	
753	TBA 2x1P-25kVA TDC Cà Găng 3 (Trụ 201/75)	Mất điện một phần xã Tân Hồng	Sửa trụ nghiêng hạ áp.	21/04/2026	10:47	21/04/2026	12:30	1.7	120	
754	Rạch Phán Nguyên 1P-100KVA	Một phần khu vực áp 2B, áp 3B xã Bình khách hàng Trung (khu vực mất điện một phần Rạch Phán Nguyên)	Điện lực Mỹ Thọ Hoán chuyển hạ công suất TBA 1P-100kVA Rạch Phán Nguyên thành 1P-75kVA, cân pha	21/04/2026	11:17	21/04/2026	15:21	4.1	87	
755	Bình Mỹ B4 - 1P-75kVA	Một phần khu vực áp Bình Mỹ B, áp Bình Tân, xã Mỹ Hiệp	Điện lực Mỹ Thọ Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-75kVA Bình Mỹ B4 lên thành 1P-100kVA	21/04/2026	11:40	21/04/2026	14:05	2.4	115	
756	TẬP ĐOÀN 9 MỸ ĐÔNG	Một phần khu vực áp Mỹ Đông 2 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Tập Đoàn 9	21/04/2026	12:39	21/04/2026	13:00	0.4	41	
757	2x1P-50kVA Mương Khai Cạn	khách hàng sử dụng điện một phần áp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ Rạch Cạn đến CDC Định Hòa)	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay điện kế, TI đến hạn TBA 2x1P-50kVA Mương Khai Cạn	21/04/2026	13:12	21/04/2026	14:31	1.3	128	
758	MỸ NAM 3	Một phần khu vực áp Mỹ Đông 2 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Mỹ Nam 3	21/04/2026	13:15	21/04/2026	13:38	0.4	64	
759	Trạm Bơm Thầy Bang - 3P-160kVA	Toàn bộ TBA 3P-160KVA TB Thầy Bang	Thay 3 TU đến hạn kiểm định TBA 3P-160KVA TB Thầy Bang, vệ sinh TBA khách hàng	21/04/2026	13:22	21/04/2026	14:51	1.5	1	
760	Cơ Sở Nguyễn Hồng Ngự 3P-320kVA	khách hàng Nguyễn Hồng Ngự, khóm An Định, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm TBA khách hàng	21/04/2026	13:23	21/04/2026	15:40	2.3	1	SCTX

761	4788-7	Một phần áp 2, 4, 5 xã Thanh Phú tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cai Lậy thực hiện cắt điện nâng công suất trạm Thái Văn Vũ 4 từ 25kVA lên 2x25kVA	21/04/2026	13:35	21/04/2026	16:59	3.4	1647	
762	TBA 1P-50kVA Xã Khánh 2	Toàn bộ khu vực cuối rạch Xã Khánh thuộc xã Tân Phú Trung	Thay MBA trạm Xã Khánh 2 kiểm định định kỳ không đạt (2MBA - 25kVA)	21/04/2026	13:35	21/04/2026	14:10	0.6	92	
763	CÁI BÈO SỐ 1A	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Cái Bèo số 1A	21/04/2026	13:48	21/04/2026	14:12	0.4	32	Bảo trì lưới điện
764	47347-7	Một phần các áp Mỹ Nghĩa 1, áp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ	Ban quản lý dự án khu vực 3 đề nghị cắt điện di dời lưới điện làm đường	21/04/2026	14:00	21/04/2026	17:19	3.3	156	
765	NMX Hung Hòa (B.Đặng)-250kVA	(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng)	Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh thiết bị thuộc tài sản khách hàng: Trạm NMX Hung Hòa	21/04/2026	14:06	21/04/2026	15:43	1.6	1	.
766	MỸ TÂY 2	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Mỹ Tây 2	21/04/2026	14:31	21/04/2026	14:54	0.4	37	Bảo trì lưới điện
767	1P-50kVA Cầu Bảy Đẳng	khách hàng sử dụng điện một phần áp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Một phần Rạch Ngã Cái)	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay điện kế, TI đến hạn TBA 1P-50kVA Cầu Bảy Đẳng	21/04/2026	15:08	21/04/2026	16:02	0.9	86	
768	47341-7	Một phần các áp Mỹ Nghĩa 1, áp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.42).	21/04/2026	16:05	21/04/2026	17:07	1.0	110	
769	47307-7	Một phần khu phố 2, phường Đạo Thạnh	Dựng trụ, lắp đà NCS trạm lên 3Pha; Dựng trụ hạ áp, kéo dây (công trình Nâng cấp 1P lên 3P); bảo trì lưới hạ áp thay, nâng thùng đk	22/04/2026	6:30	22/04/2026	16:55	10.4	358	
770	BÓT XÃ LỐI	Một phần khu Phố Muôn Nghiệp – phường Sơn Qui	UBND phường Sơn Qui yêu cầu điện lực thay dây hạ áp 4x120mm <sup>2</sup> và kéo thêm dây AC50mm <sup>2</sup> ( công trình ĐTXD) để đảm bảo cung cấp điện.	22/04/2026	6:33	22/04/2026	16:07	9.6	149	
771	BÓT XÃ LỐI 3	Một phần khu Phố Muôn Nghiệp – phường Sơn Qui	UBND phường Sơn Qui yêu cầu điện lực thay dây hạ áp 4x120mm <sup>2</sup> và kéo thêm dây AC50mm <sup>2</sup> ( công trình ĐTXD) để đảm bảo cung cấp điện.	22/04/2026	6:48	22/04/2026	15:55	9.1	26	
772	TRAM 7	Một phần đường Nguyễn Trãi, Giồng Dứa, Phan Hiến Đạo, Trần Quốc Tuấn, phường Mỹ Phong	Cắt chuyển tải lưới hạ áp qua trạm mới Trần Quốc Tuấn (3x50kVA); phát quang ( Công trình ĐTXD)	22/04/2026	7:05	22/04/2026	14:50	7.8	244	
773	PHAN HIẾN ĐẠO 1	Một phần đường Nguyễn Trãi, Giồng Dứa, Phan Hiến Đạo, Trần Quốc Tuấn, phường Mỹ Phong	Cắt chuyển tải lưới hạ áp qua trạm mới Trần Quốc Tuấn (3x50kVA); phát quang ( Công trình ĐTXD)	22/04/2026	7:05	22/04/2026	14:55	7.8	213	
774	Chợ Phường 11 3x1P-37.5kVA	Một phần Quốc Lộ 30, tổ 5, tổ 6, khóm 5, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế và dây nhánh rẽ khách hàng	22/04/2026	7:30	22/04/2026	14:55	7.4	30	
775	47157-7	Mất điện một phần áp 2, 3 xã Tân Phước 3, Tỉnh Đồng Tháp	Cty TNHH Thái Hải Thay trụ 10,5m thành trụ 20m công trình di dời trụ điện phát triển đường giao thông vùng Đồng Tháp Mười(Theo QĐ 136/QĐ-BQLDA GT)	22/04/2026	7:40	22/04/2026	16:05	8.4	680	
776	47205-7	Một phần áp 1, xã Thanh Hưng.	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa: Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.19). - Ban quản lý dự án đầu tư khu vực 3 đề nghị cắt điện di dời lưới điện làm đường giao thông	22/04/2026	7:45	22/04/2026	14:07	6.4	311	
777	4788-7	Một phần áp Long Tường xã Châu Thành	Nâng công suất trạm Long Tường 1 từ 1x25kVA thành 1x50kVA	22/04/2026	7:51	22/04/2026	9:45	1.9	212	

778	3DS PD 477-8	Một phần áp Tân Đông B, xã Thanh Bình (phía bên phải đoạn từ Quán Gỗ đến ngã ba Thanh Bình)	UBND xã Thanh Bình đề nghị cắt điện thực hiện di dời công trình lưới điện nằm trong phạm vi GPMB mở rộng lộ giới. Điện lực Thanh Bình sửa chữa bảo trì lưới điện	22/04/2026	7:51	22/04/2026	15:45	7.9	249	
779	Nam Kỳ Khởi Nghĩa	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa	Thay dây hạ thế 3P-4D-380V trạm Nam Kỳ Khởi Nghĩa Từ trụ 24/3 đến trụ 24/3/1/9 và từ trụ 24/3/1/1 đến trụ 24/3/1/9 tuyến 472HN Phường Hồng Ngự	22/04/2026	7:53	22/04/2026	15:35	7.7	88	
780	Kênh Năng 14-18	Một phần các áp: Tân Xuân, Tân Lập, Tân Phú, Tân Lược 1, Tân Lược 2 xã Tân Hương.	Thay điện kế tổng trạm công cộng không đọc được các trạm: Cầu Vĩ 13, Nhà Văn Hóa Tân Quới 103A-7, Phú Mỹ 91, Tân Lập 148, Tân Lược 23-13, Tân Lược 8, Tân lý tây 13A, Kênh Năng 14-18, Tân Lược 23-9, Tân Lược 12-8	22/04/2026	7:55	22/04/2026	15:07	7.2	114	
781	KINH 12000	Một phần khu vực áp Gò Tháp (đoạn đầu Kênh 12000 hướng về CDC Gò Tháp) xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cty Xuân Phát Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM12	22/04/2026	7:58	22/04/2026	16:55	9.0	74	SCL
782	47103-7	Một phần các áp Lợi Nhơn, áp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Lợi.	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa: Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tưng không đường dây (HM.11+12+37). Tổ QLVH thực hiện NCS trạm Mỹ Lợi B 5-1 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải MBA.	22/04/2026	8:00	22/04/2026	18:00	10.0	1411	
783	03DS 474-12/1/1/4	Mất điện toàn bộ khu vực CCN An Hiệp từ Nhà Máy Ngọc Đài đến từ đến Nhà máy Vạn Hưng thuộc xã Phú Hựu	Điện lực Nha Môn vệ sinh lưới điện, Cty Trung Hưng đấu nối khách hàng	22/04/2026	8:01	22/04/2026	10:58	3.0	262	
784	1P-50kVA Chợ Hòa Long	khách hàng sử dụng điện một phần áp 1, áp 5, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA bị rỉ dầu, thay LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Chợ Hòa Long	22/04/2026	8:04	22/04/2026	10:00	1.9	69	
785	TBA 1P-75kVA TDC Kinh Thống Nhất 1	Mất điện một phần xã Tân Hồng	Công ty TNHH 19/5 di dời trụ điện hạ thế	22/04/2026	8:05	22/04/2026	16:00	7.9	162	
786	1P-75kVA Bình Thạnh Trung 5A	- Khu vực Cầu Vượt Quốc lộ N2B xã Lấp Vò.	- Khắc phục tồn tại trạm Chợ Bình Thạnh Trung 5A tuyến 478-TH.	22/04/2026	8:09	22/04/2026	11:53	3.7	129	
787	BTS áp 2 Bính khách hàng Tây - 1P-15kVA	Toàn bộ TBA 1P-15KVA BTS ÁP 2 BÌNHKHÁCH HÀNG TÂY	Thay TI đến hạn TBA 1P-15KVA BTS ÁP 2 BÌNHKHÁCH HÀNG TÂY, vệ sinh TBA khách hàng	22/04/2026	8:14	22/04/2026	8:50	0.6	1	
788	LBFCO 474AH/99A	Một phần đường dal Kinh Hòa Đồ và một phần đường nhựa Kinh Cùn, xã Tân Dương	Điện lực Sa Đéc thay dây 2xAV-70 + AC-50 thành dây ABC-2x70 + AC-50, thay hộp điện kế, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino	22/04/2026	8:14	22/04/2026	17:20	9.1	80	
789	CDC Tân Thạnh D	Một phần áp Trung, xã Tân Thạnh (một phần CDC Tân Thạnh khu vực Rạch Bùng Bình)	Di dời trụ hạ thế	22/04/2026	8:14	22/04/2026	10:09	1.9	159	
790	VÕ THÁI HÒA	Một phần khu vực áp 2 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Võ Thái Hòa	22/04/2026	8:16	22/04/2026	8:36	0.3	77	Bảo trì lưới điện
791	474AH/93/9/3 Kinh Cùn 1 1P-75kVA	Một phần đường dal Kinh Hòa Đồ và một phần đường nhựa Kinh Cùn, xã Tân Dương	Điện lực Sa Đéc thay dây 2xAV-70 + AC-50 thành dây ABC-2x70 + AC-50, thay hộp điện kế, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino	22/04/2026	8:20	22/04/2026	16:51	8.5	94	
792	TBA 2x1P-37,5kVA CDC TT Tân Lễ	Toàn bộ khu vực từ Cầu Tân Lễ đến cuối KDC Tân Lễ thuộc xã Phú Hựu	Cty Châu Thành di dời trụ trung thế do vướng mặt bằng thi công đường	22/04/2026	8:28	22/04/2026	15:36	7.1	151	
793	47274-7	Một phần áp Hiệp Phú, Hiệp Ngãi, Hiệp Quới xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp	Cây trạm 37.5kVA Rạch Bà xã 16	22/04/2026	8:31	22/04/2026	13:06	4.6	269	

794	Xèo Muồng - ĐT 8501P-100KVA	Một phần khu vực áp Mỹ Long 4, xã Mỹ Hiệp	Điện lực Mỹ Thọ Hoán chuyển hạ công suất TBA 1P-100kVA Xèo Muồng ĐT 850 thành 1P-50kVA, cân pha	22/04/2026	8:37	22/04/2026	11:53	3.3	61	
795	Xèo Muồng 1P-75KVA	Một phần khu vực áp Mỹ Long 4, xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần khu vực Xèo Muồng)	Hoán chuyển hạ công suất TBA 1P-75kVA Xèo Muồng thành 1P-50kVA, cân pha	22/04/2026	8:38	22/04/2026	9:59	1.4	54	
796	47177-7 (1)	Một phần áp Gánh xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH Triệu Danh Phát bảo trì trạm khách hàng Phạm Thị Tuyết Mai và Tổ QLVH lắp thêm phân đoạn thuộc tuyến 47177-7	22/04/2026	8:39	22/04/2026	16:58	8.3	118	
797	ĐBK SỐ 1B	Một phần khu vực áp 4 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm ĐBK số 1B	22/04/2026	8:47	22/04/2026	9:17	0.5	72	Bảo trì lưới điện
798	Cái Gia Bờ Nam 1P-37,5kVA	Một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, từ tổ 1 đến tổ 3, khóm Hòa Khánh, phường Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA thành 2x1P-37,5kVA	22/04/2026	8:50	22/04/2026	11:29	2.7	73	
799	TBA 1P-50kVA TDC Kinh Thống Nhất 2	Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà khách hàng Lê Thị Yên đến nhà khách hàng Nguyễn Văn chạy)	Công ty TNHH 19/5 di dời trụ điện hạ thế	22/04/2026	8:55	22/04/2026	16:55	8.0	84	
800	57/28/16/7/11 Rạch Bà Quẹo	Một phần áp Tây, xã Thanh Bình (khu vực Rạch Bà Quẹo)	Nâng công suất từ 50kVA lên 75kVA	22/04/2026	9:02	22/04/2026	11:50	2.8	77	
801	BTS Áp 4 Tân Hội Trung - 1P-15kVA	Toàn bộ TBA 1P-15kVA BTS ÁP 4 Tân Hội Trung	Thay TI đến hạn TBA 1P-15kVA BTS ÁP 4 Tân Hội Trung, vệ sinh TBA khách hàng	22/04/2026	9:07	22/04/2026	9:29	0.4	1	
802	Trạm Bom Xèo Giáo - 1P-37,5kVA	Toàn bộ TBA 1P-37,5KVA TB Xèo Giáo	Thay 1 TI đến hạn TBA 1P-37,5KVA TB Xèo Giáo, Vệ sinh TBA khách hàng	22/04/2026	10:01	22/04/2026	10:29	0.5	1	
803	KINH NGÀN SỐ 1	Một phần khu vực áp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Kinh Ngàn số 1	22/04/2026	10:05	22/04/2026	10:35	0.5	38	Bảo trì lưới điện
804	TBA 3x1P-15kVA NTTS Lê Văn Luót(Trụ 259)	Mất điện khách hàng NTTS Lê Văn Luót	Nâng công suất trạm NTTS Lê Văn Luót từ 3x1P-15kVA lên 3x1P-37,5kVA	22/04/2026	10:25	22/04/2026	15:45	5.3	1	
805	3x1P-37,5kVA- Cty Toàn Cầu	Toàn bộ TBA 3x1P-37,5kVA Cty Toàn Cầu	Thay 3 TI đến hạn TBA 3x1P-37,5kVA Cty Toàn Cầu, vệ sinh TBA khách hàng	22/04/2026	10:51	22/04/2026	11:19	0.5	1	
806	ĐDC NGUYỄN VĂN TRE	Một phần khu vực áp Lợi An xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm CDC Nguyễn Văn Tre	22/04/2026	10:52	22/04/2026	11:38	0.8	62	Bảo trì lưới điện
807	Trung Tâm Văn Hoá - 3x1P-25kVA	Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Trung Tâm Văn Hóa	Thay 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3x1P-25kVA Trung Tâm Văn Hóa	22/04/2026	11:26	22/04/2026	11:52	0.4	2	
808	KÊNH NHÀ LẦU	Một phần khu vực áp Lợi Hòa xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Kênh Nhà Lầu	22/04/2026	12:34	22/04/2026	12:55	0.4	82	Bảo trì lưới điện
809	Kênh Xèo Sinh 1P-100KVA	Một phần khu vực áp 4, xã Ba Sao (mất điện khu vực Kênh Xèo Sinh)	Hoán chuyển hạ công suất TBA 1P-100kVA kênh xèo Sinh thành 1P-25kVA	22/04/2026	13:04	22/04/2026	13:49	0.8	2	
810	TBA 1P-50kVA Cầu Ngã Cái	Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Gọ đến Cầu Ngã Cái thuộc xã Tân Phú Trung	Chuyển vận hành 1P-2D, thay dây nguội TBA Cầu Ngã Cái	22/04/2026	13:45	22/04/2026	14:57	1.2	65	
811	TBA 1P-100kVA Phú Hựu 5	Toàn bộ khu vực từ Cầu Xèo Lò đến Cầu Phú Hựu thuộc xã Phú Hựu	Hạ công suất trạm Phú Hựu 5 từ 1P-100kVA thành 1P-50kVA	22/04/2026	13:45	22/04/2026	16:21	2.6	66	
812	CDC Áp 4 Phương Thịnh 1 - 1P- 50 KVA	Một phần khu vực áp 4, xã phương Thịnh (mất điện một phần khu vực CDC Phương Thịnh)	Điện lực Mỹ Thọ Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-50kVA CDC áp 4 Phương Thịnh 1 lên thành 1P-75kVA, cân pha	22/04/2026	13:52	22/04/2026	14:53	1.0	81	

813	47298-7	Một phần áp Hiệp Thạnh, Hiệp Ninh, Xuân Sắc xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp	nâng công suất trạm Lộ Thầy Thanh 6 từ 37.5kVA lên 2x37.5kVA	22/04/2026	14:12	22/04/2026	16:40	2.5	351	
814	NGUYỄN VĂN DÌNH 1P-50kVA	Một phần đường Nguyễn Văn Đình, tổ 13, khóm 3, phường Mỹ Trà, tổ 5, khóm 11, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA 1P-50kVA thành 1P-75kVA	22/04/2026	14:44	22/04/2026	17:15	2.5	89	
815	TRƯỜNG XUÂN 1	Một phần khu vực áp 6 Kênh Hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay MBA 1P-25kVA Trường Xuân 1 bị chảy dầu và thí nghiệm CBM không đạt	22/04/2026	16:00	22/04/2026	17:31	1.5	51	
816	47297-7	- Một phần áp 3, áp Thạnh Lạc Đông xã Vĩnh Bình	UBND xã Vĩnh Bình đề nghị hỗ trợ cắt điện thi công các công trình điện trên địa bàn xã Vĩnh Bình	23/04/2026	6:05	23/04/2026	15:23	9.3	672	
817	BÓT XÃ LỐI 1	Một phần khu Phố Muôn Nghiệp – phường Sơn Qui	Thay dây hạ áp 4x120mm2 và kéo thêm dây AC50mm2	23/04/2026	6:22	23/04/2026	16:06	9.7	178	
818	Đường Số 2	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực CDC An Thành đường Số 2 - Tổ Hữu - Phan Văn Cai - Nguyễn Quang Diêu - Trần Hưng Đạo	Điện Lực Hồng Ngự Thay dây hạ thế trạm 3P-4D-380V trạm Đường Số 2 Từ trụ 42/1b đến trụ 42/1b/5b và từ trụ 42/1a đến trụ 42/1a/5, 42/1a/5a tuyến 479HN Phường Hồng Ngự	23/04/2026	7:00	23/04/2026	16:17	9.3	293	
819	Chợ Quốc Toàn 3x1P-50kVA	Một phần Quốc Lộ 30, từ tổ 1 đến tổ 3, tổ 16, từ tổ 52 đến tổ 56, khóm 5 và tổ 9, khóm 1, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế và dây nhánh rẽ khách hàng	23/04/2026	7:03	23/04/2026	17:18	10.3	131	SCTX
820	Cầu Đạo Năm 3x1P-37,5kVA	Một phần Quốc Lộ 30, từ tổ 1 đến tổ 3, tổ 16, từ tổ 52 đến tổ 56, khóm 5 và tổ 9, khóm 1, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế và dây nhánh rẽ khách hàng	23/04/2026	7:11	23/04/2026	17:28	10.3	24	SCTX
821	47206-7	Một phần đường Trần Văn Hiến, phường Trung An	Phát quang + thay, nâng cao thùng điện kế	23/04/2026	7:20	23/04/2026	11:55	4.6	712	
822	HOANG HOA THAM 1	Một phần đường Đường Hoàng Hoa Thám, Phan Thanh gián, Đốc Bình Kiều, phường Mỹ Tho	Lắp đà FCO, kết lưới cáp ngầm Trạm Hoàng Hoa Thám 7 (250kVA), cắt chuyển tải qua trạm mới	23/04/2026	7:20	23/04/2026	17:30	10.2	809	
823	Dương Quới	Một phần áp Dương Hòa Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Dương Quới	23/04/2026	7:25	23/04/2026	11:32	4.1	85	
824	4713-7	Một phần các áp 3, áp 4, áp 7, xã Thanh Hưng	Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc	23/04/2026	7:35	23/04/2026	16:00	8.4	922	SCL
825	PHẦN ĐOẠN 472-8/1/1/1-1 trụ 15/27/6/71	Một phần áp Bình Thuận và áp 3 xã Bình Thành	Cty TNHH XLD Xuân Phát thay dây, thay sứ	23/04/2026	7:54	23/04/2026	18:43	10.8	1755	
826	47380-7	Một phần khu phố Mỹ Phú, Phú Hòa phường Cai Lậy và một phần khu phố Phú An phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp	Cây trạm 50kVA Cầu Liên Áp 2	23/04/2026	8:00	23/04/2026	14:00	6.0	241	
827	MỸ PHÚ B2A	Một phần khu vực áp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Mỹ Phú B2A	23/04/2026	8:00	23/04/2026	8:36	0.6	29	Bảo trì lưới điện
828	1P-.50kVA Cầu Tư Chiêu	- Khu vực Công Tư Chiêu xã Lấp Vò.	- Khắc phục tồn tại trạm Cầu Tư Chiêu tuyến 478-TH.	23/04/2026	8:03	23/04/2026	12:30	4.5	92	
829	NR vào trạm Vĩnh Hoàn Collagen T.22	Khu nội bộ Vĩnh Hoàn Collagen, đường 30/4, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Tháo 03 hotline, tháo xà, thu hồi 3 LA , Đầu nối dây cáp từ DS lên lưới	23/04/2026	8:15	24/04/2026	9:33	25.3	1	

830	An Lạc Trung 2	Một phần áp Tân Ninh, An lạc Trung xã Bình Ninh	Thí nghiệm TBA	23/04/2026	8:20	23/04/2026	9:16	0.9	93	
831	Phú Khương 5 - 1x50kVA	Một phần áp Khương xã Lương Hòa Lạc	Di dời trụ hạ áp số 6 ra ranh đất theo yêu cầu KH Phạm Văn Phước	23/04/2026	8:24	23/04/2026	13:50	5.4	155	
832	NR Tiên Thành Phát	khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Tôn Thép Tiên Thành Phát, áp Tân Lộc, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm, kiểm định LA, FCO, MBA, tiếp địa, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3x1P-15kVA Tiên Thành Phát	23/04/2026	8:24	23/04/2026	10:09	1.8	1	
833	QUỐC LỘ 1-9	Cắt CB +3FCO trạm Gổ Long Định, Cắt CB +FCO NR trạm Quốc Lộ 1-9	Thay MBA chảy dầu	23/04/2026	8:25	23/04/2026	11:05	2.7	147	
834	GO LONG DINH	Một phần Quốc Lộ 1A, Áp Đông, xã Long Định	Thay MBA chảy dầu	23/04/2026	8:30	23/04/2026	12:20	3.8	185	
835	TBA 1P-50kVA Trường Tiểu học Thống Nhất	Mất điện một phần xã Tân Hồng	Công ty TNHH 19/5 di dời trụ điện hạ thế	23/04/2026	8:36	23/04/2026	15:10	6.6	86	
836	áp 2 Tân Nghĩa 1P-50kVA	Một phần đường Ông Thọ, tổ 19, khóm 14, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA 1P-50kVA thành 1P-75kVA	23/04/2026	8:40	23/04/2026	11:26	2.8	112	
837	MỸ PHÚ B3	Một phần khu vực áp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Mỹ Phú B3	23/04/2026	8:41	23/04/2026	9:07	0.4	25	Bảo trì lưới điện
838	TBA 3x1P-25kVA Bom Ông Toàn (Trụ 172/35)	Mất điện khách hàng trạm bơm ông Toàn	Thí nghiệm định kỳ trạm bơm Ông Toàn	23/04/2026	8:50	23/04/2026	10:25	1.6	2	
839	TBA 2x1P-25kVA TDC Kinh Thống Nhất 4	Mất điện một phần xã Tân Hồng	Công ty TNHH 19/5 di dời trụ điện hạ thế	23/04/2026	8:52	23/04/2026	17:00	8.1	78	
840	47289-7	Một phần các áp 3, áp 4, áp 7, xã Thanh Hưng	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.35).	23/04/2026	8:54	23/04/2026	14:09	5.3	96	
841	47535-7	Một phần áp 5 xã Mỹ Thành tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Đông Kênh 1/5-4 từ 50kVA lên 2x50kVA	23/04/2026	9:18	23/04/2026	12:08	2.8	116	
842	An Lạc Trung 3	Một phần áp Tân Ninh, An lạc Trung xã Bình Ninh	Thí nghiệm TBA	23/04/2026	9:25	23/04/2026	10:12	0.8	82	
843	KINH MỸ ĐÔNG SỐ 1B	Một phần khu vực áp 3 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Kinh Mỹ Đông số 1B	23/04/2026	9:36	23/04/2026	10:03	0.5	33	Bảo trì lưới điện
844	Trạm Bơm Ô 32+36 Ba Sao - 3x1P-37,5kVA	Toàn bộ TBA 3X1P-37,5kVA TB Ô 32+36 Ba Sao	Thay 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3X1P-37,5kVA TB Ô 32+36 Ba Sao, vệ sinh TBA khách hàng	23/04/2026	10:16	23/04/2026	10:59	0.7	1	
845	Áp 1C Mỹ Hiệp - 1P-75kVA	Một phần khu vực áp 3, xã Mỹ Hiệp	Điện lực Mỹ Thọ Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-75kVA áp 1C Mỹ Hiệp lên thành 1P-100kVA	23/04/2026	10:22	23/04/2026	11:16	0.9	132	
846	KÊNH HỢP TÁC XÃ SỐ 3	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Kinh HTX số 3	23/04/2026	10:25	23/04/2026	10:52	0.5	65	Bảo trì lưới điện
847	Trạm Bơm Ô 3 Phong Mỹ - 1P-25kVA	Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Ô 3 Phong Mỹ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Ô 3 Phong Mỹ	23/04/2026	10:29	23/04/2026	11:24	0.9	1	
848	Cầu Đúc 1	Một phần áp Tân Ninh, An lạc Trung xã Bình Ninh	Thí nghiệm TBA	23/04/2026	10:42	23/04/2026	11:26	0.7	45	
849	TBA 3x1P-50kVA Cấp nước Giồng Găng (Trụ 272/2)	Mất điện khách hàng thuộc trạm cấp nước Giồng Găng	Thí nghiệm định kỳ trạm Cấp nước Giồng Găng	23/04/2026	10:45	23/04/2026	12:40	1.9	2	

850	ẤP 1 LÁNG BIÊN SỐ 1	Một phần khu vực áp Láng Biên 1 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Ấp 1 Láng Biên số 1	23/04/2026	11:22	23/04/2026	11:52	0.5	32	Bảo trì lưới điện
851	Trạm Bom Ô 20-1 Ba Sao - 1P-25kVA	Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Ô 20-1 Ba Sao	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Ô 20-1 Ba Sao	23/04/2026	11:25	23/04/2026	12:03	0.6	1	
852	TB Ô 24+29 Ba Sao - 1P-25kVA	Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Ô 24+29 Ba Sao	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Ô 24+29 Ba Sao	23/04/2026	12:10	23/04/2026	12:49	0.7	1	
853	Trạm Bom Tám Tài - 1P-50kVA	Toàn bộ TBA 1P-50KVA TB Tám Tài	Thay TI đến hạn TBA 1P-50KVA TB Tám Tài, vệ sinh TBA khách hàng	23/04/2026	12:24	23/04/2026	13:03	0.7	1	
854	1P-25kVA - TB Nguyễn Văn Cường- Công Trục	Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Cường- Công Trục	Thay công tơ, TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Cường- Công Trục	23/04/2026	13:13	23/04/2026	14:13	1.0	1	
855	1P-37,5kVA BỒ ĐỀ	khách hàng sử dụng điện một phần áp Hòa Khánh, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay điện kế, TI đến hạn TBA 1P-37,5kVA BỒ ĐỀ	23/04/2026	13:16	23/04/2026	14:37	1.4	33	
856	ẤP 6 TAM HIỆP 4	Một phần Ấp 6, xã Long Hưng	NCS trạm Ấp 6 Tam Hiệp 4 từ 50kVA lên 75kVA	23/04/2026	13:20	23/04/2026	16:30	3.2	59	
857	47130-7	Một phần Ấp Nam, xã Long Hưng	Thay MBA chảy dầu trạm Ấp Nam (50kVA) + phát quang	23/04/2026	13:20	23/04/2026	16:20	3.0	463	
858	Trạm Bom Phước Vũ - 1P-25kVA	Toàn bộ TBA 1P-25kVA Trạm Bom Phước Vũ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA Trạm Bom Phước Vũ, Vệ sinh TBA khách hàng	23/04/2026	13:28	23/04/2026	13:59	0.5	1	
859	Chín Cai - 1P-75kVA	Một phần khu vực áp 4B, xã Bìnhkhách hàng Trung	Hoán chuyên hạ công suất TBA 1P-75kVA Chín Cai thành 1P-50kVA, cân pha	23/04/2026	13:28	23/04/2026	14:27	1.0	36	
860	Bờ Đáy ATT	Một phần áp An Thọ xã An Thạnh Thủy, một phần áp Bình Thuận xã Chợ Gạo	Thí nghiệm TBA	23/04/2026	13:30	23/04/2026	14:39	1.2	55	
861	24 CÁ RÔ LÁNG BIÊN	Một phần khu vực áp Láng Biên 2 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm 24 Cá rô Láng Biên	23/04/2026	13:36	23/04/2026	14:17	0.7	38	Bảo trì lưới điện
862	TBA 1P-37.5kVA Cầu Cai Hạt	Toàn bộ khu vực từ Cầu Cai Hạt đến Bến đò Ông Đại thuộc xã Tân Nhuận Đông	Nâng công suất trạm Cầu Cai Hạt từ 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	23/04/2026	14:00	23/04/2026	15:00	1.0	75	
863	TBA 3x1P-25kVA Bom Ông Sĩ	Mất điện khách hàng thuộc trạm bơm ông Sĩ	Thí nghiệm định kỳ trạm bơm Ông Sĩ	23/04/2026	14:10	23/04/2026	15:45	1.6	1	
864	Miếu Ngói 1 2x1P-50kVA	Một phần đường Miếu Ngói, từ tổ 31 đến tổ 34, khóm Phú An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Hạ công suất TBA 2x1P-50kVA thành 1P-50kVA	23/04/2026	14:22	23/04/2026	16:10	1.8	71	SCTX
865	TB ô 6 Phương Trà - 1P-25kVA	Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Ô 6 Phương Trà	Thay công tơ, TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Ô 6 Phương Trà	23/04/2026	14:38	23/04/2026	15:24	0.8	1	
866	Bình Thuận	Một phần áp An Thọ xã An Thạnh Thủy, một phần áp Bình Thuận xã Chợ Gạo	Thí nghiệm TBA	23/04/2026	14:40	23/04/2026	15:28	0.8	71	
867	1P-50kVA Mường Trâu	khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Lộc, xã Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay điện kế, TI đến hạn TBA 1P-50kVA Mường Trâu	23/04/2026	15:09	23/04/2026	15:56	0.8	75	
868	Cầu Kênh Ông Hai - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 2T, xã Bìnhkhách hàng Trung	Điện lực Mỹ Thọ Hoán chuyên nâng công suất chống quá tải TBA 1P-50kVA Cầu Kênh Ông Hai lên thành 1P-75kVA	23/04/2026	15:14	23/04/2026	16:11	1.0	96	
869	Bình Thuận 2	Một phần áp An Thọ xã An Thạnh Thủy, một phần áp Bình Thuận xã Chợ Gạo	Thí nghiệm TBA	23/04/2026	15:32	23/04/2026	16:15	0.7	75	
870	47243-7	Một phần khu phố Phú An phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp	Dựng trụ lắp trạm 50kVA Đình Tiên Hoàng	23/04/2026	15:38	23/04/2026	17:45	2.1	373	

871	MUÔN NGHIỆP	Một phần khu Phố Muôn Nghiệp – phường Sơn Qui	Thay dây hạ áp 4x120mm2 và kéo thêm dây AC50mm2	24/04/2026	6:01	24/04/2026	16:51	10.8	120	ĐTXD
872	4766-7	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh	NCS và gom trạm Khu phố 9 1x100kVA và khu phố 9A 1x50kVA, dựng trụ, kéo dây hạ áp (công trình Nâng cấp 1P lên 3P)	24/04/2026	6:50	24/04/2026	16:15	9.4	153	
873	47113-7, 4767-7, 4725-7	- Một phần áp 2, áp 3 và áp Bình Trung xã Vĩnh Bình; - Một phần áp Phú Quý, Bình An, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu	UBND xã Vĩnh Bình đề nghị hỗ trợ cắt điện thi công các công trình điện trên địa bàn xã Vĩnh Bình	24/04/2026	6:06	24/04/2026	17:00	10.9	2384	
874										
875	MY PHONG 1	Một phần Khu Phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ phong	Dời trụ hạ áp ( công trình mở rộng lộ)	24/04/2026	7:00	24/04/2026	12:00	5.0	272	
876	AS Vĩnh Phát 3x1P-50kVA	Một phần đường Nguyễn Huệ, tổ 8, tổ 9, tổ 18, tổ 20, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Dựng trụ, thay dây trung thế và cắt góc trụ thu hồi	24/04/2026	7:03	24/04/2026	16:09	9.1	48	SCTX
877	Vĩnh Phát 3x1P-37,5kVA	Một phần đường Nguyễn Huệ, tổ 8, tổ 9, tổ 18, tổ 20, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Dựng trụ, thay dây trung thế và cắt góc trụ thu hồi	24/04/2026	7:08	24/04/2026	16:16	9.1	98	SCTX
878	AO CA 1	Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An	Dời trụ hạ áp ( công trình mở rộng lộ)	24/04/2026	7:20	24/04/2026	12:05	4.8	141	
879	Võ Trường Toàn	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực CDC An Thành đường Võ Trường Toàn - Tô Hữu	Thay dây hạ thế 3P-4D-380V trạm Võ Trường Toàn Từ trụ 39/1b đến trụ 39/1b/3, 39/1b/4a và từ trụ 39/1a đến trụ 39/1a/3, 39/1a/4a tuyến 479HN	24/04/2026	7:20	24/04/2026	16:31	9.2	61	
880	47423-7	Một phần khu phố, Mỹ Đa, Mỹ Luận phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp	Thay trụ, xà sứ phụ kiện	24/04/2026	7:21	24/04/2026	17:00	9.7	149	
881	Tân Tịch B 3P-250kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lâu, Nguyễn Hương, từ tổ 1 đến tổ 4, tổ 12, khóm Tân Thuận, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Dựng trụ, thay dây trung thế và cắt góc trụ thu hồi	24/04/2026	7:24	24/04/2026	13:52	6.5	145	SCTX
882	47273-7	Một phần áp Bắc A - xã Bình Trung.	Tháo toàn bộ trạm Kinh Chùa 2 1x50kVA và sang tải qua trạm Kinh Chùa 4	24/04/2026	7:33	24/04/2026	10:39	3.1	136	
883	Mương Khai C	Một phần áp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Mương Khai)	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát thay dây hạ thế	24/04/2026	8:01	24/04/2026	11:58	4.0	30	
884	Mương Khai	Một phần áp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Mương Khai)	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát thay dây hạ thế	24/04/2026	8:03	24/04/2026	11:54	3.9	84	
885	TBA 1P-50kVA TDC Kinh Thống Nhất 5	Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà khách hàng Nguyễn Tấn Cường đến nhà khách hàng Nguyễn Văn Cảnh)	Công ty TNHH 19/5 di dời trụ điện hạ thế	24/04/2026	8:05	24/04/2026	16:10	8.1	75	
886	LBS H13	Mất điện một phần áp 5 xã Tân Phước 1, Tỉnh Đồng Tháp	Khắc phục xử lý kẹp IPC trụ 43A Cty TNHH MeKong ONE, - Cty TNHH Long Thắng kết lưới trạm Cty TNHH SX thực phẩm Tuấn Đỗ, trụ 56	24/04/2026	8:08	24/04/2026	11:17	3.2	926	
887	TBA 2x1P-37.5kVA Bà Dầm	Toàn bộ khu vực từ Vàm Xóm Cười đến Vàm Ông Công thuộc xã Phú Hựu	Nâng công suất trạm Bà Dầm từ 2x1P-37,5kVA thành 1P-100kVA	24/04/2026	8:10	24/04/2026	8:40	0.5	166	

888	1P-50kVA Bình Thạnh Trung 6A	- Khu vực Cầu Ngang Tân Bình đến Công Chín Trật xã Lập Võ.	Khắc phục tồn tại trạm Bình Thạnh Trung 6A tuyến 478-TH.	24/04/2026	8:10	24/04/2026	11:47	3.6	86	
889	2x1P-37.5kVA Viễn Thông Điện Lực	khách hàng sử dụng điện một phần áp 2, áp Long Khánh, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ bị hỏng màn hình, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Viễn Thông Điện Lực	24/04/2026	8:12	24/04/2026	9:12	1.0	25	
890	476-11 trụ 171	Một phần khu vực áp 1, áp 2, áp 3P, áp 4P xã Ba Sao (khu vực mất điện từ Cầu Ba Sao cụt đến cầu Nguyễn Văn Tiếp)	Đội QLD Mỹ Thọ Sửa ộp đà, vệ sinh NR,TBA, khắc phục tiếp địa lắp lại, xử lý mối nối hạ thế,vệ sinh phát quang lưới điện, vệ sinh trạm khách hàng. Căng lại dây trung thế chùng	24/04/2026	8:12	24/04/2026	17:15	9.1	1146	
891	Bom Kênh Muong Khai	Một phần áp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Muong Khai)	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát thay dây hạ thế	24/04/2026	8:12	24/04/2026	11:51	3.7	1	
892	KINH 12000 TÂN KIỀU 2	Một phần khu vực áp Gò Tháp (Kênh 12000) xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cty Xuân Phát Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino	24/04/2026	8:14	24/04/2026	16:34	8.3	47	SCL
893	47134-7	Một phần các áp Mỹ Hòa xã Hội Cư	Tháp đà nâng cao độ tỉnh không đường dây	24/04/2026	8:15	24/04/2026	14:41	6.4	308	SCL
894	Muong Khai A	Một phần áp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Muong Khai)	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát thay dây hạ thế	24/04/2026	8:18	24/04/2026	11:42	3.4	84	
895	TBA Muong Lấp 1	Một phần khu vực tuyến dân cư cầu cái vùng áp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay ĐK, TI trạm Muong Lấp 1 (3x1P-37.5kVA) Tại 141 PĐ 477-10/1-3 tuyến 477-PC	24/04/2026	8:33	24/04/2026	15:26	6.9	122	
896	474AH/65A/3/6 Ông Xuân 2x1P-25kVA	Khu dân cư Ông Xuân, xã Tân Dương	Thay dây ABC-3x50 thành dây ABC-3x50, thay hộp điện kế, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino	24/04/2026	8:37	24/04/2026	14:54	6.3	29	
897	áp 2 Tân Nghĩa 1 1P-37,5kVA	Một phần đường Mai văn Khải, ĐT 846, tổ 12, khóm 10, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	24/04/2026	8:38	24/04/2026	10:50	2.2	102	SCTX
898	KINH VIỆT KIỀU SỐ 1	Một phần khu vực áp Mỹ Hòa 5 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Di dời TBA 1P-100kVA Kinh Việt Kiều số 1 về tâm phụ tải. cắt điện Lắp mới TBA 1P-50kVA Kinh Việt Kiều số 1A chống quá tải TBA 1P-100kVA Kinh Việt Kiều số 1	24/04/2026	8:39	24/04/2026	15:58	7.3	92	Bảo trì lưới điện
899	TBA MUÔNG LẤP	Một phần khu vực tuyến dân cư cầu cái vùng áp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay ĐK, TI trạm Muong Lấp (3x1P-50kVA) Tại 144 PĐ 477-10/1-3 tuyến 477-PC	24/04/2026	8:45	24/04/2026	15:13	6.5	199	
900	TBA 1P-75kVA TDC Kinh Thống Nhất 3	Mất điện một phần xã Tân Hồng	Công ty TNHH 19/5 di dời trụ điện hạ thế	24/04/2026	8:45	24/04/2026	16:00	7.3	136	
901	Trường THPT Kiến Văn 1 3P-400KVA	Toàn bộ TBA 3P-400kVA Trường THPT Kiến Văn 1	Thay 3TI đến hạn TBA 3P-400kVA Trường THPT Kiến Văn 1	24/04/2026	8:51	24/04/2026	11:20	2.5	1	
902	Phuong Trà 1 - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 1, áp 2, áp 3P, áp 4P xã Ba Sao	Đội QLD Mỹ Thọ Sửa ộp đà, vệ sinh NR,TBA, khắc phục tiếp địa lắp lại, xử lý mối nối hạ thế,vệ sinh phát quang lưới điện, vệ sinh trạm khách hàng. Căng lại dây trung thế chùng	24/04/2026	8:51	24/04/2026	17:00	8.2	87	
903	477SD/34/8/43/1 Ông Lạc 3P-250kVA	Một phần đường dal, rạch Ngã Bát, phường Sa Đéc	Điện lực Sa Đéc Thu hồi trụ BTLT 8,5m, sang dây hạ thế và khách hàng từ trụ cũ sang trụ mới	24/04/2026	8:55	24/04/2026	11:07	2.2	141	
904	CHÙA CAO ĐÀI	Một phần áp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực chùa Cao Đài)	Điện lực Thanh Bình thay máy biến áp	24/04/2026	8:56	24/04/2026	10:20	1.4	195	
905	Cầu Ông Thọ Trong 1P-50kVA	Một phần đường Ông Thọ, tổ 19, khóm 14, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Hạ công suất TBA 1P-50kVA thành 1P-37,5kVA	24/04/2026	8:57	24/04/2026	11:20	2.4	16	SCTX

906	47144-7, 47136-7	Một phần các áp Mỹ Chánh A xã Hội Cư	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa: Thi công công trình SCL 2026: Tháp đã nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.06).	24/04/2026	9:00	24/04/2026	15:48	6.8	583	
907	47477-7	Một phần áp 7 xã Bình Phú tỉnh đồng Tháp	Nâng công suất trạm Nam Thâm Rôn 18 từ 37.5kVA lên 2x37.5kVA	24/04/2026	9:06	24/04/2026	13:24	4.3	135	
908	47312-7	Một phần áp 7, 11, 15 xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cai Lậy thực hiện cây trạm 50kVA Áp 15 Long Trung 10	24/04/2026	9:25	24/04/2026	15:47	6.4	762	
909	HUNG LONG 29	Một phần áp 15 xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp	- Cắt dừng lưới hạ áp trụ 28/16 trạm Hưng Long 29	24/04/2026	9:56	24/04/2026	16:00	6.1	97	
910	4796-7	Một phần các áp Mỹ Chánh A, Mỹ Chánh B xã Hội Cư	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa: Thi công công trình SCL 2026: Tháp đã nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.07).	24/04/2026	10:10	24/04/2026	17:50	7.7	390	
911	1P-50kVA Thánh Thất Long Hậu	khách hàng sử dụng điện một phần áp Long Khánh, áp Long Khánh A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ bị hỏng màn hình, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Thánh Thất Long Hậu	24/04/2026	10:10	24/04/2026	11:05	0.9	67	
912	47148-7	Một phần các áp Mỹ Chánh B xã Hội Cư	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa: Thi công công trình SCL 2026: Tháp đã nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.08).	24/04/2026	10:15	24/04/2026	18:00	7.8	99	
913	Cầu Thầy Thuốc - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 6, áp 7, xã Phương Thỉnh	Điện lực Mỹ Thọ Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-50kVA Cầu Thầy Thuốc lên thành 1P-75kVA	24/04/2026	10:16	24/04/2026	15:28	5.2	63	
914	QL 198-1	Một phần áp Tây - xã Long Định	Nâng công suất trạm Quốc Lộ 198/1 từ 1x50kVA lên 2x50kVA.	24/04/2026	10:58	24/04/2026	13:31	2.6	63	
915	47329-7	Một phần Áp Long Hòa, phường Đạo Thạnh	NCS trạm Cầu Bà Ngọt từ 50kVA lên 2x50kVA	24/04/2026	13:05	24/04/2026	16:30	3.4	108	
916	1P-100kVA Rạch Gia - PH	khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Lợi, áp Định Phú, xã Phong Hòa	Thay công tơ bị hỏng màn hình, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Rạch Gia Phong Hòa	24/04/2026	13:09	24/04/2026	14:18	1.2	119	
917	3P-560kVA- Hoàng Anh Gia Lai	Toàn bộ TBA 3P-560kVA Hoàng Anh Gia Lai	Thay 3TI đến hạn TBA 3P-560kVA Hoàng Anh Gia Lai	24/04/2026	13:21	24/04/2026	16:02	2.7	1	
918	TBA 1P-50kVA Gộc Gừa	Toàn bộ khu vực Từ cầu Bằng Lăng đến cầu Mương Khai thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Nâng công suất trạm Gộc Gừa từ 1P-50kVA thành 2x1P-37,5kVA	24/04/2026	14:00	24/04/2026	14:40	0.7	103	SCTX
919	Cổng Tư Tinh 1P-37,5kVA	Một phần Công Tư Tinh, khóm 4, khóm 16, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	24/04/2026	14:02	24/04/2026	16:37	2.6	54	
920	Lộ Mới 1	Một phần áp Tân Thạnh, xã Tân Long (một phần khu vực Lộ Mới)	Coi trụ khắc phục hạ thế chạm mái nhà	24/04/2026	14:05	24/04/2026	14:57	0.9	66	
921	Bà Vải Sáu Bông Trái 1P-50kVA	Một phần đường Bà Vải, tổ 17, tổ 18, khóm 12, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Hạ công suất TBA 1P-50kVA thành 1P-37,5kVA	24/04/2026	14:13	24/04/2026	16:53	2.7	35	
922	1P-50kVA Mương Khai 4	khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Khắc phục hệ thống đo đếm, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Mương Khai 4	24/04/2026	15:10	24/04/2026	16:00	0.8	72	
923	NR vào trạm Công ty Soletech T.16/2/1	Công Ty Soletach Phường Mỹ Ngãi Tỉnh Đồng Tháp	khách hàng yêu cầu thí nghiệm TBA	27/04/2026	8:08	27/04/2026	14:27	6.3	1	

924	F8	Một phần áp Mỹ Thạnh A, áp 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17 xã Long Tiên và một phần áp Hiệp Phú, Hiệp Quới, Hội Lễ, Hội Nghĩa, Hội Nhơn, Hội Tín, Xuân Kiền, Xuân Quang, Xuân Sắc xã Hiệp Đức và một phần áp Hòa An, Hòa Hào, Hòa Thịnh, Long Quới, Tân Đông, Tân Sơn, Thủy Tây, Bình Thanh, Bình Thạnh, Bình Đức, Bình Thuậ, Hòa A, Bình Hòa B xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cai Lậy thực hiện cắt điện Cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, lắp trạm 250kVA	28/04/2026	6:07	28/04/2026	18:03	11.9	23588	ĐTXD
925	LBS D21	Tuyến đường Nguyễn Quân, phường Đạo Thạnh	Cắt/kéo lại khoảng dây vượt sông Cầu Nguyễn Quân để đóng cọc (Công trình kè sông Bảo Định)	28/04/2026	6:20	28/04/2026	17:30	11.2	496	
926	KENH NOI N5-TAN TINH 1	Một phần Khu phố Tân Tinh, Phường Mỹ Phong	Kéo dây NC ĐDHT từ 1P lên 3P lưới hạ áp trạm Kênh Nổi N5- Tân Tinh 1 (CT ĐTXD)	28/04/2026	6:30	28/04/2026	15:53	9.4	86	
927	47338-7	Một phần KDC Rạch Bà Ngọt, phường Đạo Thạnh	Dựng trụ, dòi lưới hạ trung áp phục vụ thi công bờ kè KDC An Hòa	28/04/2026	7:10	28/04/2026	16:50	9.7	167	
928	HOANG VIET 1	Một phần đường Hoàng Việt, Nguyễn Sáng, phường Đạo Thạnh	Thay điện kế Tổng trạm Hoàng Việt 1, Cty Hưng Phú; Chắp đà nâng cao lưới trung áp	28/04/2026	7:15	28/04/2026	11:20	4.1	130	
929	47133-7	Một phần đường Hoàng Việt, Nguyễn Sáng, phường Đạo Thạnh	Thay điện kế Tổng trạm Hoàng Việt 1, Cty Hưng Phú; Chắp đà nâng cao lưới trung áp	28/04/2026	7:15	28/04/2026	10:00	2.8	41	
930	4779-7	Một phần Khu phố Mỹ Lương, phường Mỹ Phong	Dời trụ hạ áp theo đề nghị khách hàng Nguyễn Thị Mộng Tuyền	28/04/2026	7:20	28/04/2026	11:15	3.9	328	
931	47424-7	Mất điện một phần áp Phú Hữu, xã Hưng Thạnh Tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tân Phước bảo trì phát quang lưới điện; Cty TNHH XLĐ Xuân Phát, dựng trụ kéo dây nâng cấp 1p lên 3p nhánh 47424-7 Phú Hữu	28/04/2026	7:25	28/04/2026	16:25	9.0	207	
932	Nguyễn Du 3P-400kVA	Một phần đường Tháp Mười, Lê Lợi, Nguyễn Du, Lý Thường Kiệt, tổ 23, khóm 7, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ điện hạ thế vướng lộ đang thi công tại trụ số 47/5/1 lưới hạ thế TBA 3P-400kVA Nguyễn Du thuộc NR 474-10/5 Nguyễn Du tuyến 474CL	28/04/2026	7:25	28/04/2026	11:13	3.8	78	
933	PD Bến Đò Số 12 PD 479PC-12(03.DS)	Một phần khu vực tuyến dân cư cầu cái vùng Áp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Dựng trụ BTLT 12m, sang lưới trung thế, thay sứ đứng, khắc phục ốp đà Từ trụ 7 đến trụ 76 PD 479-12 tuyến 479-PC	28/04/2026	7:29	28/04/2026	18:11	10.7	2451	
934	UB Phú Thạnh 3 (3x50kVA)	Một phần áp Tân Phú xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp	ĐL Tân Phú Đông thay điện kế 3 pha khách hàng Lê Văn Dương, Công ty cổ phần đầu tư điện máy xanh, Ngân hàng NN&PTNT Tân Phú Đông	28/04/2026	7:30	28/04/2026	8:40	1.2	50	
935	47204-7	Một phần khu Phố Kim Liên, Tân Xã, Việt Hùng – phường Gò Công	Dựng trụ BTLT12m. Thu hồi trụ cũ. Tháo chằng	28/04/2026	7:33	28/04/2026	14:10	6.6	93	
936	NR 478-11/1/2 Khóm 2 Phường 11 T.87/4	Một phần đường Cái Sao, tổ 1, tổ 18, tổ 21 đến tổ 25, khóm 1, khóm 2, khóm 3, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ điện trung thế	28/04/2026	7:39	28/04/2026	10:21	2.7	203	
937	Rạch Già 6	- Một phần áp Tân Phước 2, Tân Phước 3, Tân Phước 4 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH Trung An Phát Đạt dời trụ hạ áp theo yêu cầu của khách hàng Nguyễn văn Tuấn và Tổ QLVH bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Rạch Già 6	28/04/2026	7:52	28/04/2026	11:36	3.7	99	

938	CDC Tân Hội	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực toàn bộ CDC trung tâm Tân Hội	Điện Lực Hồng Ngự Thay dây hạ thế trạm 3P-4D-380V trạm CDC Tân Hội Từ trụ 79/4 đến trụ 79/4/2, 79/4/2/11T và từ trụ 79/4/2/2T đến trụ 79/4/2/2T/2 tuyến 479HN	28/04/2026	8:00	28/04/2026	16:53	8.9	330	
939	KINH MỸ ĐÔNG	Một phần khu vực áp 3 (từ trạm bơm Mỹ Đông Ô1 hướng về Kênh Mỹ Phước) xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM16	28/04/2026	8:04	28/04/2026	16:49	8.8	79	SCL
940	Cầu Cống 1 1P-100kVA	- Tinh lộ 848 khu vực Cầu Cống xã Mỹ An Hưng.	- Lắp TBA Cầu Cống 2 tuyến 471-TH.	28/04/2026	8:05	28/04/2026	11:20	3.3	172	
941	Cầu Lộ Đá 3P-250kVA	Một phần đường Quán Bạch, Văn Tấn Bãy, từ tổ 34 đến tổ 37, khóm Phú An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ điện hạ thế	28/04/2026	8:06	28/04/2026	12:05	4.0	230	
942	AS Phú Cường 17 Trụ 83 Truyền 477TN	Một phần khu vực áp B, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Hữu Sanh dọc theo đường ĐT 844 đến nhà ông Trần Ngọc Luật).	Đấu nối trung áp NR 3P-22kV và TBA 3P-250kVA trạm Sạc Vinfast (CHXD Hồng Thiên Phúc)	28/04/2026	8:11	28/04/2026	12:12	4.0	75	
943	3P-250kVA Bình Lợi 2	- Đường Nguyễn An Ninh từ nhà máu Hiệp Thành đến Chùa Linh Thấu xã Lập Võ.	- Tháo gỡ TBA Bình Lợi 2A tuyến 474-TH.	28/04/2026	8:12	28/04/2026	10:20	2.1	69	
944	47116-7	Một phần áp Tân Phú xã Châu Thành	Nâng công suất trạm Tân Lý Tây 5 từ 1x25kVA thành 1x50kVA	28/04/2026	8:15	28/04/2026	10:55	2.7	302	
945	472THo/52/9 TBA 1P-25kVA Áp Rọc Muồng 2	Mất điện một phần Áp Rọc Muồng Xã Tân Hồng (Khu vực từ nhà khách hàng Bùi Văn Mưa đến nhà khách hàng Lê Tân Hùng)	Tháo, lắp trạm Áp Rọc Muồng 2 (hoán chuyển trạm Áp Rọc Muồng 2 1P-25kVA và trạm Gò Quảng Cung 1P-50kVA)	28/04/2026	8:15	28/04/2026	13:49	5.6	31	
946	03DS NR474-12/1/1/3	Mất điện toàn bộ khu vực CCN An Hiệp từ Cầu Xẻo Tròn đến từ đến Nhà máy Ngọc Đài thuộc xã Phú Hựu	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 2 đề nghị cắt điện để Cty Bình Nghiên di dời trụ trung thế do vướng mặt bằng thi công đường	28/04/2026	8:16	28/04/2026	11:39	3.4	184	
947	1P-75kVA Xẻo Quới	khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Quý, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse, giảm công suất TBA Xẻo Quới từ 1P-75kVA xuống 1P-50kVA	28/04/2026	8:17	28/04/2026	11:56	3.7	48	
948	TBA 1P-50kVA Quốc Thanh	Toàn bộ khu vực Trường THCS An Hiệp đến Cái Tôm Xuôi thuộc xã Phú Hựu	Kiểm định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Quốc Thanh	28/04/2026	8:19	28/04/2026	9:17	1.0	86	
949	1P-50kVA Bình Lợi 2A	- Đường Nguyễn An Ninh từ nhà máu Hiệp Thành đến Chùa Linh Thấu xã Lập Võ.	- Tháo gỡ TBA Bình Lợi 2A tuyến 474-TH.	28/04/2026	8:20	28/04/2026	10:25	2.1	41	
950	AS K11 - Phú Hiệp	Một phần khu vực áp K10, xã Tam Nông. (Khu vực từ cầu K10 dọc theo đường ĐT 843 đến nhà ông Huỳnh Văn Ngọt).	Cắt cầu lưới hạ áp chống quá tải TBA 3x1P-50kVA trạm AS K11 Phú Hiệp	28/04/2026	8:24	28/04/2026	9:07	0.7	238	
951	47322-7	Mất điện một phần áp Hòa Thuận, xã Tân Phước 2 Tỉnh Đồng Tháp	Cty TNHH XLD Xuân Phát kết lưới đường dây TT 3p XDM tại trụ 7 nhánh rẽ 47322-7	28/04/2026	8:25	28/04/2026	15:55	7.5	49	
952	G83	- Toàn phần áp 2, áp 3, áp 4 xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp. - Toàn phần áp Mỹ An, áp Lợi Trinh, áp Lợi Tường, áp Lợi Nhơn, áp Lợi Thuận, Hưng lợi, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp. - Toàn phần áp Mỹ Nghĩa 1, áp Mỹ Nghĩa 2 xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp.	Tổ QLVH thực hiện các giải pháp giảm sự cố: + Phát quang cây xanh, cắt dọn dây leo thân trụ dọc hành lang an toàn lưới điện. + NCS trạm để xử lý quá tải MBA: An Thái Trung 4-13 từ 1x37,5kVA thành 2x37kVA, Mỹ Lợi A 2-5 từ 1x25kVA thành 2x25kVA, Năm Ty 3 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA,	28/04/2026	8:25	28/04/2026	16:55	8.5	26644	

		- Toàn phần áp 1, áp 2, áp 3, áp 4, áp Mỹ Hiệp xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp. - Toàn phần áp Lương Ngãi, áp Lương Nhơn, Áp Lương Lễ, Áp Lương Tín, Áp Lương Trí xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp.	Mỹ Lợi A 1-3 từ 1x37,5 thành 2x37,5kVA, Mỹ Lương 1-6 từ 1x25kVA thành 2x25kVA. + Tháo TBA 1x37,5kVA Bà Thiên 18 để hoán chuyển nội bộ xử lý quá tải MBA. + Phối hợp TTTN Điện Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị (MBA, FCO, LA, MCCB).								
953	UB Bìnhkhách hàng Tây - 3P-250kVA	Một phần khu vực áp 3B, xã Bìnhkhách hàng Trung (mất điện một phần khu vực UBND xã Bìnhkhách hàng Tây Cũ)	Điện lực Mỹ Thọ bảo trì sửa chữa lưới điện hoán chuyển MBA	28/04/2026	8:26	28/04/2026	15:42	7.3	181		
954	03 LBFCO NR 476-10/16	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Bình Minh Hai	Thay 03TU (22000/110V), vệ sinh trạm Bình Minh Hai (PB51503)	28/04/2026	8:30	28/04/2026	11:27	3.0	1		
955	TUBO	Một phần khu phố Mỹ An phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp	Phối hợp Hotline, nâng công suất trạm từ 25kVA lên 2x25kVA	28/04/2026	8:31	28/04/2026	12:41	4.2	21		
956	ĐỀ TRÍ ĐỒ 3	Một phần khu Phố Trí Đồ – phường Sơn Qui	Bảo trì trạm Đề Trí Đồ 3	28/04/2026	8:31	28/04/2026	10:20	1.8	15		
957	1P-75kVA Cầu Ranh 26/3	khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse, giảm công suất TBA Cầu Ranh 26/3 từ 1P-75kVA xuống 1P-37,5kVA	28/04/2026	8:36	28/04/2026	11:10	2.6	7		
958	TBA LONG THUẬN 4	Một phần khu vực sạt lở đường ông chính chằm Ấp Long Thạnh xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Di dời TBA khu vực sạt lở trạm Long Thuận 4 (1P-167kVA) Tại 137/44, 137/42 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	28/04/2026	8:37	28/04/2026	15:53	7.3	119		
959	1P-50kVA Chợ Bình Thạnh Trung B	- Khu vực Kinh 2/9 xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ).	Khắc phục tồn tại trạm Chợ Bình Thạnh Trung B tuyến 478-TH.	28/04/2026	8:40	28/04/2026	11:30	2.8	41		
960	Mỹ Long 1A - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Long, xã Mỹ Hiệp	Hoán chuyển hạ công suất chống quá tải TBA 1P-50kVA Mỹ Long 1A xuống thành 1P-37.5kVA	28/04/2026	8:43	28/04/2026	10:20	1.6	10		
961	TBA Long Thuận 8	Một phần khu vực sạt lở đường ông chính chằm Ấp Long Thạnh xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Di dời TBA khu vực sạt lở trạm Long Thuận 4 (1P-167kVA) Tại 137/44, 137/42 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	28/04/2026	8:46	28/04/2026	15:44	7.0	76		
962	03FCO NR Lục Mỹ Nương	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lục Mỹ Nương	Thay 03TI (15-30/5A), vệ sinh trạm Lục Mỹ Nương (PB42115)	28/04/2026	8:48	28/04/2026	11:04	2.3	1		
963	47177-7	Một phần áp Tân Hòa xã Tân Hương	Công ty Thành Tín Kết lưới đường dây trung áp 3 pha - CT: Mở rộng đường cao tốc tp HCM Trung Lương- Mỹ Thuận; Tổ VH Lắp đo ghi trung áp	28/04/2026	8:49	28/04/2026	12:34	3.8	146		
964	Cụm Dân Cư Phong Mỹ 3P-160kVA	Một phần khu vực áp 1, xã Phong Mỹ (mất điện một phần CDC Phong Mỹ)	Điện lực Mỹ Thọ bảo trì sửa chữa lưới điện hoán chuyển MBA	28/04/2026	8:50	28/04/2026	16:42	7.9	262		
965	Khu Vực Cầu Phong Mỹ - 3x1P-25kVA	Một phần khu vực áp 1, xã Phong Mỹ (mất điện một phần CDC Phong Mỹ)	Điện lực Mỹ Thọ bảo trì sửa chữa lưới điện hoán chuyển MBA	28/04/2026	8:56	28/04/2026	16:48	7.9	102		
966	Gò Lũy 5	Một phần áp Hưng, áp Tây xã Long Định	Kéo dây hạ áp sang tải từ trạm Gò Lũy 5 qua Gò Lũy 7, đóng tiếp đất lặp lại, cân pha, ép tăng cường môi nổi nguội trạm và đường dây hạ áp.	28/04/2026	8:56	28/04/2026	13:30	4.6	230		
967	NGỌC MAI 5	Một phần khu phố 1A phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Phối hợp Hotline, nâng công suất trạm Ngọc Mai từ 3x37.5kVA lên 250kVA	28/04/2026	8:56	28/04/2026	17:07	8.2	130		
968	TBA 1P-37.5kVA Ông Hiệp	Toàn bộ khu vực Ông Hiệp thuộc Xã Phú Hựu	Kiểm định kỳ MBA 1P-37,5kVA trạm Ông Hiệp	28/04/2026	9:00	28/04/2026	9:36	0.6	46		

969	F21	Một phần áp Bình Trị, Bình Long xã Bình Phú và một phần khu phố Thanh Hiệp phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cai Lậy thực hiện cắt điện để kéo dây kết lưới trạm 3x50kVA công ty TNHH TMDV Nguyễn Ngọc Thịnh, di dời đường dây trung thế 3pha trạm công ty TNHH Lương Thực Đắc Thành	28/04/2026	9:01	28/04/2026	16:32	7.5	418	
970	4783-7	- Một phần Thuận Trị Lợi An xã Long Bình	UBND xã Long Bình đề nghị hỗ trợ cắt điện di dời HTĐ (ĐLVB thay MBA chảy dầu)	28/04/2026	9:06	28/04/2026	12:50	3.7	1300	.
971	Tân Hưng 4	Một phần áp Tân Hoà xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp	ĐL Tân Phú Đông thay TBA Tân Hưng 4 đã bảo trì xong	28/04/2026	9:07	28/04/2026	10:40	1.6	33	
972	AS K11B - Phú Hiệp	Một phần khu vực áp K11, xã Tam Nông. (Khu vực từ Bưu Cục Phú Hiệp dọc theo đường ĐT 843 đến trạm bơm Đông Kênh Phú Hiệp).	Cắt cầu lưới hạ áp chống quá tải TBA 3x1P-50kVA trạm AS K11B Phú Hiệp	28/04/2026	9:12	28/04/2026	9:57	0.8	189	
973	478-8/2/4/4/1/1	Một phần khu vực áp Gò Tháp xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Khắc phục đầu cose tiếp địa chân sứ đỉnh thẳng bị gãy (trụ 50, 54), dây hạ thế tuột khỏi kẹp ngừng (trụ 65) và sửa trụ trung thế bị nghiêng (trụ 57, 59)	28/04/2026	9:29	28/04/2026	14:48	5.3	35	Bảo trì lưới điện
974	Bình Mỹ B5 - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Bình Mỹ B, áp Bình Tân, xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH XD TM DV Đường Sơn thực hiện di dời trụ điện số 268/70/15/23/7A	28/04/2026	9:35	28/04/2026	11:50	2.3	107	
975	CDC Bìnhkhách hàng Trung - 3P-160kVA	Một phần khu vực áp 4, xã Bìnhkhách hàng Trung (mất điện một phần CDCC xã Bìnhkhách hàng Trung)	Điện lực Mỹ Thọ bảo trì sửa chữa lưới điện hoán chuyển MBA	28/04/2026	9:35	28/04/2026	11:32	2.0	243	
976	Trạm Bơm Ca Tranh	khách hàng trạm Bơm Cà Tranh, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn định kỳ	28/04/2026	9:37	28/04/2026	9:57	0.3	1	
977	TBA 1P-50kVA Tư Hoàng	Toàn bộ khu vực từ An Thạnh 1 đến Cầu Tư Hoàng thuộc xã Phú Hựu	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Tư Hoàng	28/04/2026	10:00	28/04/2026	10:22	0.4	90	
978	CÔNG TY TNHH GREEN ECO FOODS	Trạm Công ty TNHH Full Fruits tại trụ 04/1 thuộc NR 47504-7, tuyến 476CB	NCS trạm biến áp 3P 22/0,4kV từ 1x100kVA thành 3x100kVA cấp điện cho Công ty TNHH Full Fruits	28/04/2026	10:00	28/04/2026	17:00	7.0	1	
979	TBA 1P-50kVA Gò Quảng Cung (Trụ 271)	Mất điện một phần Áp An Tài Xã An Phước (Khu vực từ nhà khách hàng Phan Văn Điền đến nhà khách hàng Nguyễn Thành Nhân)	Tháo, lắp trạm Gò Quảng Cung (hoán chuyển trạm Áp Rọc Muống 2 1P-25kVA và trạm Gò Quảng Cung 1P-50kVA)	28/04/2026	10:05	28/04/2026	11:46	1.7	25	
980	Cầu Phong Mỹ - 3P-250kVA	Một phần khu vực áp 1, xã Phong Mỹ (mất điện một phần khu vực Cầu Phong Mỹ)	Điện lực Mỹ Thọ bảo trì sửa chữa lưới điện hoán chuyển MBA	28/04/2026	10:18	28/04/2026	12:29	2.2	108	
981	BÌNH XUÂN 2	Một phần khu Phố 5 – phường Sơn Qui	Một phần khu Phố 5 – phường Sơn Qui	28/04/2026	10:32	28/04/2026	11:42	1.2	111	
982	Trường Mẫu Giáo-BT - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực áp Bình Mỹ B, xã Mỹ Hiệp	Điện lực Mỹ Thọ bảo trì sửa chữa lưới điện hoán chuyển MBA	28/04/2026	10:37	28/04/2026	11:44	1.1	71	
983	Bơm HTXNN Phát Đạt	khách hàng trạm Bơm HTXNN Phát Đạt, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn định kỳ	28/04/2026	10:37	28/04/2026	11:07	0.5	1	
984	As Chợ Cũ Phú Hiệp	Một phần khu vực áp K10, áp K11, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Trương Hoài Phong dọc theo đường ĐT 843 đến UBND xã Tam Nông).	Đầu cầu dây hạ áp, chuyển lưới hạ áp trạm AS K11 Phú Hiệp, sang nhận điện trạm AS Chợ Cũ Phú Hiệp. Kéo dây hạ áp và đầu cầu dây hạ áp, chuyển lưới hạ áp trạm AS K11B Phú Hiệp, sang nhận điện trạm AS Chợ Cũ Phú Hiệp	28/04/2026	11:49	28/04/2026	13:48	2.0	111	

985	TBA 3x1P-50kVA Chợ cũ Dinh Bà (Trụ 410/3)	Mất điện một phần Ấp Dinh Bà Xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ nhà khách hàng Lê Văn Than đến nhà khách hàng Hứa Tạc Rơ)	Di dời trụ hạ áp	28/04/2026	12:00	28/04/2026	12:35	0.6	84	
986	NR 477-12/2A	khách hàng GCKK Trọng Phúc, Công ty TNHH May Song Phát, bơm Nguyễn Văn Kiệp, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	28/04/2026	12:19	28/04/2026	12:48	0.5	2	
987	KHU DAN CU BINH PHONG	Một phần Khu phố Bình Phong, phường Mỹ Phong	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, Cân pha trạm, Thay + nâng cao thùng ĐK	28/04/2026	13:00	28/04/2026	16:15	3.3	247	
988	Bùi Văn Nguyên	khách hàng trạm Bùi Văn Nguyên, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn định kỳ	28/04/2026	13:07	28/04/2026	13:28	0.4	1	
989	Lò Gạch Bùi Văn Nguyên A	khách hàng trạm Bùi Văn Nguyên, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn định kỳ	28/04/2026	13:32	28/04/2026	14:07	0.6	1	
990	1P-50kVA Rạch Đu Đủ	khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Phú, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse, nâng công suất TBA Rạch Đu Đủ từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA	28/04/2026	13:35	28/04/2026	16:21	2.8	128	
991	1P-37,5kVA Cồng Ba Vườn	khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Tân, ấp Hòa Định, xã Phong Hòa	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse, nâng công suất TBA Cồng Ba Vườn từ 1P-37,5kVA lên 1P-75kVA	28/04/2026	13:40	28/04/2026	16:12	2.5	93	
992	1P-50kVA Bình Hiệp B	Cặp Sông Xáng Lấp Vò từ nhà máy Thành Phong đến Cầu Tân Bình xã Lấp Vò.	Nâng công suất trạm Bình Hiệp B tuyến 478-TH.	28/04/2026	13:45	28/04/2026	16:11	2.4	114	
993	TBA 3x1P-50kVA CCN An Hiệp 3	Mất điện toàn bộ khu vực từ Nhà Máy Ấn Lộc đến nhà máy Vạn Hưng thuộc xã Phú Hữu	Kiểm định định kỳ MBA 3x1P-50kVA trạm CCN An Hiệp 3	28/04/2026	13:50	28/04/2026	16:30	2.7	109	SCTX
994	475-15/1B/1/1/1	khách hàng NTTTS Vĩnh Hoàn 2, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay TU, TI trung thế đến hạn định kỳ	28/04/2026	14:03	28/04/2026	15:49	1.8	1	
995	CÔ GIANG 1	Một phần khu Phố 5- phường Long Thuận	Dựng trụ BTLT 7,5m. Thu hồi trụ cũ	28/04/2026	14:11	28/04/2026	16:27	2.3	216	
996	03FCO 476-10/6	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phước Lập	Thay điện kế, vệ sinh TBA Phước Lập (PB08191)	28/04/2026	14:30	28/04/2026	15:15	0.8	2	SCTX
997	47385-7	- Một phần Bình Hòa Đông, Lợi An xã Đồng Sơn	Thay MBA chảy dầu	28/04/2026	14:32	28/04/2026	16:33	2.0	269	
998	4781-7	- Toàn ấp Bình Trung, ấp Bình Thuận, ấp Bình Hoà B. - Một phần: ấp Hoà – xã Bình Trun	Điện lực Châu Thành thay 01 MBA 50kVA bị chảy dầu trạm Nguyễn Tấn Giới.	29/04/2026	7:00	29/04/2026	10:00	3.0	2432	
999	47576-7	Một phần các ấp: Tân Thạnh, Tân Quới xã Tân Hương Một phần ấp 5 xã Tân Phước 3	Nâng công suất trạm Tân Lập 174-9	29/04/2026	8:15	29/04/2026	12:00	3.8	52	
1000	HẬU THÀNH 1-8	Một phần ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư	XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới TBA Hậu Thành 1-20 phục vụ NCS trạm từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải MBA. Tổ QLVH phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp thực hiện NCS trạm Hậu Thành 1-20 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải MBA.	29/04/2026	8:46	29/04/2026	15:32	6.8	59	
1001	HẬU THÀNH 1-20	Một phần ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư	XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới TBA Hậu Thành 1-20 phục vụ NCS trạm từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải MBA. Tổ QLVH phối hợp	29/04/2026	8:48	29/04/2026	15:35	6.8	75	

			XNDV Điện lực Đồng Tháp thực hiện NCS trạm Hậu Thành 1-20 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải MBA.								
1002	AN CƯ 1-4	Một phần ấp An Thiện xã Hội Cư	XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới TBA An Cư 1-4 phục vụ NCS trạm từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải MBA. - Tổ QLVH phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp thực hiện NCS trạm An Cư 1-4 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải MBA	29/04/2026	9:35	29/04/2026	15:40	6.1	79		
1003	4787-7	- Toàn ấp Bình Hoà A – xã Bình Trung. - Một phần: ấp Bình Thới A – Bình Trung.	Điện lực Châu Thành thay MBA chày dầu nâng công suất trạm Cầu Ba Tâm 11 từ 2x25kVA lên 1x75kVA.	29/04/2026	10:00	29/04/2026	11:58	2.0	305		
<b>II</b>	<b><i>Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, sự cố mà bên bán điện không kiểm soát được có nguy cơ làm mất an toàn nghiêm trọng cho con người, trang thiết bị hoặc do thiếu nguồn điện đe dọa đến an toàn của hệ thống điện</i></b>										
1	478-SH	một phần xã Phong Hòa, Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Bật thoát qua MC tuyến 478SH do đứt chì NR May Mặc Thương Mại Dịch Vụ Đồng Tháp	02/04/2026	1:36	02/04/2026	1:36	0.0	9739	Gián đoạn điện	
2	ĐƯỜNG TRÁNH 42 (471)	một phần xã Bình Phú	Phối hợp Hotline lai thay MBA trạm Đường Tránh 42	02/04/2026	10:58	02/04/2026	16:34	5.6	54		
3	4727-7	ấp Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu, Tỉnh Đồng Tháp	Nối dây trung hòa bị mất cấp	02/04/2026	15:08	02/04/2026	16:50	1.7	1196		
4	D18	Một phần phường Thới Sơn, Phường Mỹ Tho	Do FCO Trạm Lê Thị Hồng Gấm 3 phóng điện do tiếp xúc ngầm trên không tốt	03/04/2026	6:06	03/04/2026	6:16	0.2	6425		
5	47801-7	Một phần Phường Thới Sơn	Xử lý LA nhánh rẽ trạm Đài Truyền hình sứt địch mất an toàn	03/04/2026	8:35	03/04/2026	12:50	4.3	312		
6	PD 471-10.SĐ Phân đoạn Bưu Điện	Đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, phường Sa Đéc	Do đứt giáp núu tại trụ 80 tuyến 471-SĐ	03/04/2026	17:33	03/04/2026	19:43	2.2	4662		
7	477CB	Một phần xã Cái Bè	Do rắn bò lên trạm Dương Trùng Dương trụ 34	04/04/2026	12:10	04/04/2026	12:10	0.0	5397	Gián đoạn điện	
8	LBS.B23 (giã)	- Một phần ấp Thạnh Lợi, Xóm Thủ, Hòa Thạnh và toàn phần ấp Thuận Trị, Lợi An xã Long Bình	Cắt LBS B42 tại trụ 106A để thao tác DS B23-8	04/04/2026	7:57	04/04/2026	10:15	2.3	3313		
9	CÂY MẮM 6	Một phần khu phố Sơn qui A, phường Sơn Qui - tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế bị mất kế nối màng hình và hệ thống đo đếm	04/04/2026	14:03	04/04/2026	15:03	1.0	63		
10	CÂY MẮM 2	Một phần KP Sơn Qui A phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế bị mất kế nối màng hình và hệ thống đo đếm	04/04/2026	15:55	04/04/2026	17:00	1.1	128		
11	AP 4 TAM HIEP 2 1x50kVA	Một phần Ấp 4, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA vận hành bất thường	05/04/2026	10:20	05/04/2026	11:30	1.2	76		
12	475SĐ	Một phần phường Sa Đéc, một phần xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp	Bật kéo dài MC tuyến 475 Sa Đéc do chim Sáo trụ 111A.	05/04/2026	6:01	05/04/2026	6:35	0.6	8		
13	MC 476CL	Một phần phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Bật kéo dài MC 476CL do rắn bò trụ 202 làm chập dây khoảng trụ 191-192.	05/04/2026	15:48	05/04/2026	16:01	0.2	18831	Cắt PD 476-11 để xử lý	
14	476-11 trụ 171	Xã Ba Sao ;xã Phương Thịnh	Cắt PD 476-11 để xử lý sự cố do rắn bò trụ 202 làm chập dây khoảng trụ 191-192.	05/04/2026	16:05	05/04/2026	17:52	1.8	3569		
15	474-8/1.AL	không mất điện khách hàng	Bật thoát qua Rec NR 474-8/1AL trụ 98A/1 tuyến 474AL do rắn dài bò lên dây trung thế tại trụ 98A/85 gây ngắn mạch phát sinh hồ quang	06/04/2026	2:14	06/04/2026	2:14	0.0	944	Gián đoạn điện	
16	4732	Một phần phường Mỹ Phước Tây, xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cai Lậy cắt điện đột xuất bảo trì mối đầu FCO trạm KH Trần Đại Nghĩa (1x25kVA) trụ 40, nhánh 4732 có hiện tượng nóng đỏ, bảo trì mối đầu trung thế trụ 39.	08/04/2026	19:10	08/04/2026	22:22	3.2	3605		

17	ĐỀ TRÍ ĐỒ 3	Một phần phường Sơn qui - Tỉnh Đồng Tháp	Xử lý chạm chập cáp xuất CB trạm	09/04/2026	0:52	09/04/2026	2:25	1.6	15	
18	4713-7	Một phần xã Thanh Hưng, Tỉnh Đồng Tháp.	Thay MBA trạm Tân Thanh 3-8 bị sự cố.	09/04/2026	10:00	09/04/2026	13:15	3.3	839	
19	TÂN THANH 3-8	Một phần xã Thanh Hưng tỉnh Đồng Tháp.	Cháy cáp suất hạ áp	09/04/2026	5:55	09/04/2026	13:15	7.3	116	
20	3DS PĐ 472-11AL Trụ 85A	Không mất điện kháchkhách hàng	Do sóc leo lên lưới điện trung thế gây ngắn mạch phát sinh hồ quang làm bật thoát qua Rec PĐ 472-11.AL	09/04/2026	17:30	09/04/2026	17:30	0.0	5102	Gián đoạn điện
21	472CL	Cai Lậy, Thanh Hòa, Bình Phú, Tân Phú, Nhị Quý, Long Tiên, một phần các xã Bình Trung, Long Định, Tân Phú	Do phóng điện FCO trạm KH Nguyễn Công Định trụ 18 tuyến F5, gây cháy đầu cosse sau DS F5-8, trụ 51 tuyến 472CLa làm bật máy cắt.	10/04/2026	10:30	10/04/2026	11:00	0.5	27012	
22	BINH PHONG 5	Một phần phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA trạm Bình Phong 5 sau bảo trì + cắt lưới chuyển tải xử lý quá tải trạm Bình Phong 8	10/04/2026	8:00	10/04/2026	10:55	2.9	166	
23	BINH PHONG 8	Một phần phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp	Cắt lưới chuyển tải xử lý quá tải trạm Bình Phong 8	10/04/2026	8:35	10/04/2026	10:55	2.3	238	
24	MỸ KIỆM 19	một phần phường Cai Lậy	Thay MBA trạm Mỹ Kiệm 19 bị chảy dầu	10/04/2026	14:05	10/04/2026	17:42	3.6	122	
25	CÔNG AN HUYỆN CAI LẬY	một phần phường Cai Lậy	Cắt dừng lưới hạ áp	10/04/2026	15:35	10/04/2026	17:59	2.4	2	
26	475GCT	1 phần xã Vĩnh Bình, xã Đồng Sơn, xã Vĩnh Hựu, xã Phú Thành, xã Long Bình	Xe tải vướng dây viễn thông, dây đứt quăng lên nhánh rẽ kháchkhách hàng Công ty tole Minh Thành Gò Công	11/04/2026	10:29	11/04/2026	10:49	0.3	20616	
27	474-12/1/1	Toàn bộ khu vực CCN An Hiệp thuộc xã Phú Hựu tỉnh Đồng Tháp.	Bật thoát qua MC NR 474-12/1/1.NM CCN An Hiệp do thời tiết nắng nóng phụ tải tăng cao vượt quá dòng cài đặt	11/04/2026	22:28	11/04/2026	22:28	0.0	1784	Gián đoạn điện
28	03DS NR 473-10/5	một phần xã Phú Hựu	Bật thoát qua Rec NR 473-10/5.NM, rec tự đóng lại tốt do Phóng LA đường dây tại trụ 39/8/49 tuyến 473-NM	12/04/2026	7:57	12/04/2026	7:57	0.0	5667	Gián đoạn điện
29	HẬU MỸ TRINH 1-10	Một phần xã hậu Mỹ	Bật CB trạm	12/04/2026	18:50	12/04/2026	19:40	0.8	130	
30	MC tuyến 477TH	1 phần xã Lấp Vò	Bật thoát qua MC 477TH, Rec PĐ 474-11.TH do chim bò câu đầu 2 pha đầu cực LBS NR NM IDI tại trụ 114/76/1 tuyến 477-TH (trụ 97/1 tuyến 474-TH) tuyến 2 nắp.	13/04/2026	19:17	13/04/2026	19:17	0.0	1725	Gián đoạn điện
31	MC+3DS PĐ 474-11TH trụ 61	1 phần xã Lấp vò	Bật thoát qua MC 477TH, Rec PĐ 474-11.TH do chim bò câu đầu 2 pha đầu cực LBS NR NM IDI tại trụ 114/76/1 tuyến 477-TH (trụ 97/1 tuyến 474-TH) tuyến 2 nắp.	13/04/2026	19:17	13/04/2026	19:17	0.0	14	Gián đoạn điện
32	47477-7	Một phần xã Tân Phước 3	Hoán chuyển MBA xử lý quá tải do nắng nóng cục bộ.	14/04/2026	10:57	14/04/2026	12:47	1.8	52	
33	47352-7	Một phần xã Mỹ Tịnh An	Cắt điện khẩn	14/04/2026	13:55	14/04/2026	16:58	3.1	207	
34	47476-7	Một phần xã Tân Phước 3	Hoán chuyển MBA xử lý quá tải do nắng nóng cục bộ.	14/04/2026	14:05	14/04/2026	15:27	1.4	37	
35	QUOC LO 50-2	Một phần phường Đạo Thạnh	Xử lý hệ thống đo đếm trạm	15/04/2026	8:18	15/04/2026	8:55	0.6	40	
36	LO COT CO 5	Một phần phường Đạo Thạnh	Kiểm tra hệ thống đo đếm trạm	15/04/2026	9:05	15/04/2026	9:47	0.7	58	
37	RACH BA NGOT	Một phần phường Đạo Thạnh	Xử lý hệ thống đo đếm trạm	15/04/2026	9:53	15/04/2026	10:26	0.6	26	
38	LONG HOA 3A	Một phần xã Đạo Thạnh	Xử lý hệ thống đo đếm trạm	15/04/2026	10:35	15/04/2026	11:05	0.5	73	
39	TDC DAO THANH 1	Một phần phường Đạo Thạnh	Xử lý hệ thống đo đếm trạm	15/04/2026	11:18	15/04/2026	11:45	0.5	34	
40	D4729	một phần xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp	Cắt điện đột xuất để xử lý nóng đỏ nguy cơ sự cố LTD đầu NR kháchkhách hàng Rau quả Tiền Giang	15/04/2026	11:30	15/04/2026	14:00	2.5	190	
41	CÔ GIANG 2	một phần phường Gò Công tỉnh Đồng Tháp.	Xử lý nóng đỏ lưới hạ áp.	15/04/2026	13:40	15/04/2026	14:51	1.2	318	

42	GO CAT 1	Một phần khu vực phường Mỹ Phong- Đồng Tháp	Xử lý HTĐĐ	15/04/2026	14:15	15/04/2026	14:43	0.5	518	
43	BINH LOI 1	1 phần phường Mỹ Phong	Xử lý HTĐĐ	15/04/2026	15:20	15/04/2026	16:00	0.7	352	
44	MY LOI 4	Một phần khu vực phường Mỹ Phong - Đồng Tháp	Xử lý HTĐĐ	15/04/2026	16:25	15/04/2026	16:40	0.3	189	
45	KENH NOI N5-TAN TINH 1	Một phần khu vực phường Mỹ Phong	Xử lý HTĐĐ	15/04/2026	16:55	15/04/2026	17:20	0.4	86	
46	PD NR 471-11/1-4.NM	Một phần xã Tân Nhuận Đông từ cầu Công 2 đến Ngã Ba Xẻo Mát	Cắt NR 471-11/1-4.Nha Mân để Thay sứ bị phóng trụ 39/182	15/04/2026	17:20	15/04/2026	18:20	1.0	701	
47	471-11/1-1.NM 39/9	Khu vực từ Công Bà Nhung đến Ngã ba Xẻo Mát thuộc xã Phú Hựu	Bật thoát qua Rec NR 471-11/1-1.Nha Mân, Rec đóng lại tốt do Phóng sứ trụ 39/182 tuyến 471-NM	15/04/2026	16:23	15/04/2026	16:23	0.0	11147	Gián đoạn điện
48	475CG	Không	Ca trực đang tìm nguyên nhân	16/04/2026	8:22	16/04/2026	8:22	0.0	4351	Gián đoạn điện
49	1P-50kVA Xẻo Gia	Một phần khu vực rạch Xẻo Gia xã Lấp Vô	Nổ chì FCO trạm	16/04/2026	22:05	17/04/2026	0:41	2.6	121	
50	475CB	Một phần xã Cái Bè, Hội Cư, Bình Phú	Do PCCC báo cháy sau Nhà Máy Phụng Đồng Tâm	16/04/2026	13:04	16/04/2026	13:16	0.2	4623	
51	478AL	Một phần Xã An Long, Một phần Xã Phú Thọ	cắt điện do cháy nhà	16/04/2026	18:40	16/04/2026	19:03	0.4	3972	
52	CAU DO 1	1 phần phường Trung An	Xử lý hệ thống đo đếm	17/04/2026	8:10	17/04/2026	8:45	0.6	276	
53	LY THUONG KIET B-3	1 phần phường Đạo Thạnh	xử lý hệ thống đo đếm	17/04/2026	8:57	17/04/2026	9:43	0.8	93	
54	AP BAC 2	1 phần phường Đạo Thạnh	xử lý hệ thống đo đếm	17/04/2026	9:46	17/04/2026	11:35	1.8	406	
55	Phú Quý 10 - 25kVA	Áp Phú Quý xã Vĩnh Hựu	Bảo trì nóng đồ đầu coss MBA, CB	17/04/2026	13:00	17/04/2026	17:16	4.3	36	
56	CAU KHANG CHIEN	Một phần khu vực xã Long Định - Đồng Tháp	Xử lý hệ thống đo đếm	17/04/2026	13:13	17/04/2026	13:40	0.5	68	
57	TRAM 3-LONG HOA B	Một phần khu vực xã Long Định - Đồng Tháp	Xử lý hệ thống đo đếm	17/04/2026	13:44	17/04/2026	14:19	0.6	59	
58	GO LONG DINH 2	Một phần xã Long Hưng, Long Định, tỉnh Đồng Tháp	Xử lý hệ thống đo đếm	17/04/2026	14:45	17/04/2026	15:00	0.3	74	
59	4780-7	Một phần các áp: Bình Ninh, Đông Hòa, Tây Hòa xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA điện áp cao bất thường nấc trong không điều chỉnh điện áp điện được, có nguy cơ sự cố và hư hỏng thiết bị KH	17/04/2026	15:15	17/04/2026	18:26	3.2	991	
60	KHU DI TICH 2	Một phần xã Long Hưng; tỉnh Đồng Tháp	Xử lý hệ thống đo đếm	17/04/2026	15:20	17/04/2026	15:45	0.4	80	
61	NGUYEN VAN ANH	Một phần xã Long Hưng tỉnh Đồng Tháp	Xử lý hệ thống đo đếm	17/04/2026	15:55	17/04/2026	16:25	0.5	154	
62	478GC	Một phần phường Long Thuận, Sơn Qui và Xã Tân Điền, Xã Gò Công Đông, Tân Đông - Tỉnh Đồng Tháp.	Do phóng điện đầu trên FCO trạm Công công Ty Hùng Phát tại trụ 13/1 tuyến 478GC làm phát nhiệt và gây đứt dây tụ bù IT8 làm bật MC478GC	18/04/2026	8:08	18/04/2026	10:47	2.7	10594	
63	472THo/120 PD 472-10 THo Cầu Giồng Găng	Không mất điện khách hàng	Do con rắn bò tại giáp núu dây trung thế bị hở pha B trụ 254B PD 474-13.HN (đang nhận điện tuyến 472THo)	18/04/2026	12:51	18/04/2026	12:51	0.0	968	Gián đoạn điện
64	DINH BO LINH 1A	Một phần phường Mỹ Tho	Xử lý hệ thống đo điểm trạm	18/04/2026	8:00	18/04/2026	8:47	0.8	342	
65	LBS I3	Một phần phường Long Thuận, xã Kiếng Phước , Tân Đông , xã Gia Thuận và xã Tân Điền	Do phóng điện đầu trên FCO trạm Công công Ty Hùng Phát tại trụ 13/1 tuyến 478GC làm phát nhiệt và gây đứt dây tụ bù IT8 làm bật MC478GC	18/04/2026	8:28	18/04/2026	10:50	2.4	19007	
66	TAN LONG 6	Một phần phường Mỹ Tho	Xử lý hệ thống đo đếm trạm	18/04/2026	9:30	18/04/2026	9:45	0.3	53	

67	CAU CHUA 5	1 phần đường Trung An	xử lý hệ thống đo đếm	18/04/2026	10:25	18/04/2026	10:35	0.2	23	
68	AP 5 TRUNG AN 1	Một phần phường Trung An	Kiểm tra hệ thống đo đếm	18/04/2026	10:55	18/04/2026	11:45	0.8	70	
69	DOAN THI NGHIEP	Một phần phường Trung An	Xử lý hệ thống đo điểm trạm	18/04/2026	12:05	18/04/2026	12:25	0.3	182	
70	XOM VONG 3	Một phần phường Trung An	Xử lý hệ thống đo điểm trạm	18/04/2026	12:30	18/04/2026	13:00	0.5	67	
71	KENH NGANG	Một phần xã Long Định Tỉnh Đồng Tháp	Xử lý hệ thống đo điểm trạm	18/04/2026	13:25	18/04/2026	13:50	0.4	128	
72	LE VAN BUI	Một phần khu vực xã Long Hưng- Đồng Tháp	Xử lý HTĐĐ	18/04/2026	14:21	18/04/2026	14:33	0.2	31	
73	Recloser 4767	Một phần khu vực Phường Mỹ Phong- Đồng Tháp	Hotline Bảo trì mối lèo đầu trên DS 4767-8 Nhánh rẽ khách hàng bị quá nhiệt	18/04/2026	15:55	18/04/2026	17:27	1.5	87	
74	MC tuyến 474TX	Một phần khu vực xã Trường Xuân	Bật thoát qua MC 474 Trường Xuân do sét đánh FCO pha B nhánh rẽ 474-8/1.TX Tôn Trường Xuân (NR khách hàng)	19/04/2026	7:44	19/04/2026	7:44	0.0	1019	Gián đoạn điện
75	Re.B97	Một phần xã Đồng Sơn, Phú Thành-tỉnh Đồng Tháp	Bảo trì nóng đồ đầu trên FCO trạm Nguyễn Vĩnh Thắng tại trụ trung áp số 9 tuyến BI230; BI230-8 Thành Công_Bình Xuân.	19/04/2026	6:21	19/04/2026	8:10	1.8	15783	
76	LBS.B129	Một phần phường Bình Xuân - Tỉnh Đồng Tháp	Bảo trì nóng đồ đầu trên FCO trạm Nguyễn Vĩnh Thắng tại trụ trung áp số 9 tuyến BI230; BI230-8 Thành Công_Bình Xuân.	19/04/2026	8:10	19/04/2026	12:26	4.3	3193	
77	F46	Một phần các xã : Mỹ Thành, Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cai Lậy cắt điện đột xuất phục vụ bảo trì trạm KH Lý Hoàng Nam (3x50kVA) trụ 3B tuyến F46 do lỏng mối đầu ngầm trên FCO phát ra tiếng kêu; thay sứ đứng trụ 03 có dấu hiệu cháy nám nguy cơ phóng điện gây sự cố.	19/04/2026	14:36	19/04/2026	16:13	1.6	13277	
78	MC+ 3DS PĐ 475-10AL T85	Không mất điện khách hàng	bật thoát qua Rec 475-10.AL, Rec tự đóng lại tốt do mưa giông kèm lốc xoáy làm tol bay vào lưới điện khoảng trụ 210 - 211 tuyến 475-AL.	19/04/2026	16:41	19/04/2026	16:41	0.0	5635	Gián đoạn điện
79	PĐ 472-11 Cầu Tân Long - Chợ Mới trụ V4	Xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Bật kéo dài Rec PĐ 472-11.CM Do giông lốc, tol bay lên đường dây NR khách hàng HTXNN Tân Long 11	19/04/2026	16:47	19/04/2026	18:18	1.5	9642	
80	REC 475-12 (PĐ UB Tân Long) trụ số 2	xã tân Long , tỉnh Đồng Tháp	Bật kéo dài Rec PĐ 475-12.CM do trời mưa giông Sét đánh phóng FCO NR NTTS Gia Phúc (NR khách hàng) trụ 4	19/04/2026	16:47	19/04/2026	18:51	2.1	15450	
81	LBS PĐ 471-13TH PĐ Vĩnh Thạnh - Bắc Cao Lãnh	Một phần xã Lấp Vò và xã Mỹ An Hưng	Sự cố phóng FCO đầu NR khách hàng Cafe Hồng Luận tuyến 471-TH	19/04/2026	20:40	19/04/2026	22:02	1.4	3795	
82	REC PĐ 480-11TH	Một phần xã Mỹ An Hưng	Sự cố phóng FCO NR TB Kênh Nổi tuyến 480-TH	19/04/2026	20:40	19/04/2026	22:03	1.4	2541	
83	03DS NR 473-10/5	Toàn bộ khu vực xã An Phú Thuận cũ	Bật thoát qua Rec NR 473-10/5.Nha Mân, Rec tự đóng lại tốt do tắc kê bò lên FCO NR trạm 1P-25kVA Trần Văn Tuấn tuyến 473-NM	21/04/2026	18:36	21/04/2026	18:36	0.0	5668	Gián đoạn điện
84	471CB	Một Phần Xã Hội Cư, xã Cái Bè	Phóng cháy chữa cháy báo cháy gần trường Phan Văn Ba	21/04/2026	18:28	21/04/2026	18:38	0.2	1779	
85	KHO THUOC TRU SAU 1x50kVA	Một phần xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Xử lý quá tải MBA mùa nắng nóng	22/04/2026	13:45	22/04/2026	16:47	3.0	95	
86	NGUYEN HOANG DIEN 1x15kVA	Một phần xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Xử lý quá tải MBA mùa nắng nóng	22/04/2026	14:15	22/04/2026	16:53	2.6	45	
87	47118-7	một phần xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp	Cắt điện đột xuất xử lý nóng đồ, thay 03FCO trạm Lê Thị Thúy Kiều trụ 11b	22/04/2026	19:07	22/04/2026	21:28	2.4	3675	

88	B15 (ĐKX)	1 phần áp 1 xã Vĩnh Bình, áp Bình An, Hưng Hòa, Phú Quý, Thới An, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu.	Thay 1 MBA 50KVA Lò Bún Long Vĩnh bị sự cố tài sản khách hàng (TBA 3x50KVA)	22/04/2026	12:14	22/04/2026	13:17	1.1	3525	
89	477TH	Một phần các xã Tân Hương, Châu Thành, Mỹ Tịnh An tỉnh Đồng Tháp và 1 phần phường Khánh Hậu tỉnh Tây Ninh.	xe đụng gãy trụ, đứt dây trung thế NR Áp Cầu (ĐL Tân An - PC Tây Ninh quản lý)	23/04/2026	15:29	23/04/2026	16:36	1.1	6375	
90	477TH	Một phần các xã Tân Hương, Châu Thành, Mỹ Tịnh An tỉnh Đồng Tháp và 1 phần phường Khánh Hậu tỉnh Tây Ninh.	Thay LTD nóng đỏ	24/04/2026	14:32	24/04/2026	20:17	5.8	1559	
91	4794-7	Một phần áp Thạnh Lợi, Bình Hòa, Bình Thuận, Điền Lợi, xã Chợ Gạo	Xử lý FCO trạm XTL Bà Loan bị nóng đỏ	24/04/2026	20:15	24/04/2026	21:10	0.9	1367	
92	PĐ 477-11CL	Xã Mỹ Thọ; Xã Bình khách hàng Trung; xã Mỹ Hiệp	Cắt khẩn theo yêu cầu công an chữa cháy	26/04/2026	20:47	26/04/2026	21:16	0.5	9306	
93	PĐ TÒA ÁN 478-11 - 113	Xã Mỹ Thọ; xã Bình Hảng Trung; xã Mỹ Hiệp	Cắt khẩn để công an chữa cháy	26/04/2026	20:47	26/04/2026	21:16	0.5	15403	
94	QUITRINH	Một phần khu phố Quý Trinh phường Nhị Quý	Thay MBA không ra điện trạm Quý Trinh	27/04/2026	9:26	27/04/2026	12:41	3.3	66	
95	E914	Một phần xã Tân Phước 3	Thay LBFCO pha bìa nhánh rẽ 4765-7 tại trụ 187 tuyến 22kV E914-8 Nông Trường Tân Lập/PT475THu (tầng dưới) bị gãy đầu cosse	27/04/2026	17:15	27/04/2026	17:51	0.6	2455	
96	47221-7	Một phần xã mỹ đức tây	xử lý cháy cáp trạm hạ áp	27/04/2026	22:20	28/04/2026	3:30	5.2	1536	
97	Tân Thới 17B	Một phần áp Tân Thới xã Tân Hương	Quá tải cục bộ MBA	27/04/2026	23:01	28/04/2026	0:20	1.3	123	
98	Cầu Thắng 15-5	Một phần áp Cửu Hòa xã Châu Thành	Quá tải cục bộ MBA	27/04/2026	23:04	28/04/2026	0:21	1.3	103	
99	47181-7	Một phần Áp Bình Thọ Thượng, Tân Thọ, Xã An Thạnh Thủy, Tỉnh Đồng Tháp	Tăng cường công suất trạm 1x50kVA thành 2x50kVA Vượt Sông Bình Phan do quá tải	28/04/2026	9:00	28/04/2026	12:02	3.0	399	
100	47131-7	một phần phường Bình Xuân tỉnh Đồng Tháp.	Thay sứ trung áp bị tuột khỏi chân sứ đỉnh	28/04/2026	16:42	28/04/2026	18:22	1.7	30	
101	4733-7	1 phần áp Bình Hòa Đông, xã Đồng Sơn, Tỉnh Đồng Tháp	Nối lại dây trung hòa bị mất	28/04/2026	16:46	28/04/2026	17:56	1.2	314	
102	4750	Một phần xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp	Thay 01 LBFCO nhánh rẽ 4748-7 tuyến 474BĐ bị nóng đỏ, có nguy cơ sự cố	29/04/2026	9:08	29/04/2026	9:20	0.2	199.0	
103	CDC Giồng Duối	Mất điện một phần khu vực Phường Thường Lạc	Cắt CB + 01 FCO + Tháo 01 Hotline Trạm CDC Giồng Duối trụ 289 tuyến 479HN để Xử lý mối lèo hạ áp tiếp xúc không tốt trụ 289 tuyến 479HN	29/04/2026	15:02	29/04/2026	15:55	0.9	26	
104	NR 477-8/3.SĐ NR Tôn Đức Thắng	Đường Tôn Đức Thắng Phường Sa Đéc	Gia cường giá đỡ bị đứt tại trụ 48/45 tuyến 477 SĐ	29/04/2026	16:34	29/04/2026	18:13	1.7	814	
105	THIỆN TRÍ 1-1	Một phần áp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây	Mất điện 1 pha của nhánh 3 pha	29/04/2026	20:30	29/04/2026	22:30	2.0	238	
106	476MT2, 471MT	Một phần Phường Mỹ Tho, Phường Đạo Thạnh, Phường Mỹ Phong, Phường Trung An	Chữa cháy nhà dân	29/04/2026	23:34	30/04/2026	0:09	0.6	26030	
107	NGUYEN HUE 1	Một phần phường Mỹ Tho	Do cháy nhà dân đứt dây hạ áp	30/04/2026	0:20	30/04/2026	1:30	1.2	336	
108	NGÔ QUYỀN 3 (VN)	Một phần phường Mỹ Tho	Xử lý đứt dây Do cháy nhà dân	30/04/2026	0:25	30/04/2026	1:30	1.1	155	

