

V/v báo cáo kết quả thực hiện ngừng,
giảm mức cung cấp điện tháng 7/2026

Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công Thương về Quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Căn cứ Thông tư số 46/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

Công ty Điện lực Đồng Tháp báo cáo kết quả thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng 7 năm 2026 (theo phụ lục 1, 2 đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Văn phòng (gửi VB cho UBND tỉnh, SCT);
- Các phòng: Kỹ thuật, Kinh doanh, Kế hoạch vật tư, An toàn (để biết);
- Xí nghiệp lưới điện Cao thế (để biết);
- Các Điện lực (để biết);
- Lưu: VT, ĐD. NTP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phú Hải

Phụ lục I
BÁO CÁO TỔNG HỢP THỰC HIỆN NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN THÁNG 7 NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Công văn số: /PCĐT-ĐĐ ngày tháng năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp)

Số thứ tự	Các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện	Tổng số lần bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Lần)	Tổng điện năng bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Triệu kWh)	Tổng công suất bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (MW)	Tổng thời gian bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Giờ)	Tổng số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
1	Khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng hoặc nhu cầu khác theo kế hoạch	1155	8,627	594,75	5341,8	718674	
2	Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, sự cố mà bên bán điện không kiểm soát được có nguy cơ làm mất an toàn nghiêm trọng cho con người, trang thiết bị hoặc do thiếu nguồn điện đe dọa đến an toàn của hệ thống điện	129	2,386	175,63	249,7	510200	
3	Vi phạm quy định của pháp luật	0	0	0	0	0	

Phụ lục II

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN THÁNG 7 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Công văn số: /PCĐT-ĐĐ ngày tháng năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp)

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu gừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
I	Khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng hoặc nhu cầu khác theo kế hoạch									
1	47206-7	Hợp tác xã Xây Lắp Điện Hưng Phú	Nâng công suất trạm Cầu Bà Trà 5 từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA.	7/1/2026	6:24	7/1/2026	16:47	10.4	450	
2	47120-7	Một phần áp Điền mỹ, Bình Hòa A, xã Chợ Gạo	NCS trạm Bình Hòa A	7/1/2026	6:47	7/1/2026	16:05	9.3	620	
3	Tuyến 481AH	Đường ĐT 852, phường Sa Đéc.	Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà sứ, thay dây ACX3x95mm2 bằng dây 3xACXH95mm2.	7/1/2026	6:52	7/1/2026	17:34	10.7	1153	
4	LO DINH 2	Một phần đường Lộ Đình, Lê Văn Nghê, Khu phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong	Dựng trụ, kéo dây hạ trung áp, lắp trạm; Chinh trụ nghiêng	7/1/2026	7:05	7/1/2026	9:00	1.9	192	ĐTXD 2026
5	LỘ ĐÌNH 8	Một phần đường Lộ Đình, Lê Văn Nghê, Khu phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong	Dựng trụ, kéo dây hạ trung áp, lắp trạm; Chinh trụ nghiêng	7/1/2026	7:08	7/1/2026	9:00	1.9	105	ĐTXD 2026
6	LIEN AP 4.5-2	Một phần Liên Khu phố 4,5 phường Đạo Thạnh	Thay thùng tole trạm, Bảo trì lưới hạ áp, căng lại dây bị chùng	7/1/2026	7:08	7/1/2026	12:00	4.9	55	
7	ÔNG DỪNG	Một phần áp 17, Mỹ Thạnh A xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp	Sang điện kế qua đường dây xây dựng mới	7/1/2026	7:08	7/1/2026	10:42	3.6	169	
8	Trung Hòa 3	Một phần áp Trung Hòa xã Mỹ Tịnh An	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới	7/1/2026	7:19	7/1/2026	16:55	9.6	138	
9	CAU CHUA MY PHONG	Một phần Áp Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong	Dời trụ hạ áp	7/1/2026	7:20	7/1/2026	9:05	1.8	69	
10	Cái Nhôi 2	Một phần Khu phố Sơn Qui A, phường Sơn Qui	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng Tân Quang Vinh	7/1/2026	7:53	7/1/2026	17:19	9.4	94	
11	4732	Một phần khu phố Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh, Mỹ Lợi, Mỹ Đa, Mỹ Luận, Rạch Trắc, Láng Biễn, Bà Bèo phường Mỹ Phước Tây và một phần áp Mỹ Bình, Mỹ Phú xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp	Thi công công trình nâng công suất trạm	7/1/2026	8:01	7/1/2026	12:54	4.9	3641	
12	47708-7	Một phần xã Cái Bè	Hạ Công suất trạm Hòa Quý 15 từ 1x50kVA thành 1x25KVA để xử lý non tải	7/1/2026	8:05	7/1/2026	10:25	2.3	40	
13	TBA Cầu Kinh Tứ Thường	Một phần khu vực Áp 2 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Lắp đà coi nâng cao lưới hạ thế trạm Cầu Kinh Tứ Thường (3x1P-50kVA) Tại trụ 314/5/2/1/1/1B, 314/5/2/1/1/2B NR 480-15/7 tuyến 480-HN	7/1/2026	8:06	7/1/2026	11:37	3.5	267	
14	01LBFCO NR Rạch Cười (480-15/3TH)	- Khu vực Cống Rạch Cười xã Mỹ An Hưng.	Sửa trụ trung thế NR Rạch Cười tuyến 480-TH	7/1/2026	8:10	7/1/2026	11:30	3.3	69	
15	01LBFCO NR Rạch Cười (480-15/3TH)	- Khu vực Cống Rạch Cười xã Mỹ An Hưng.	Sửa trụ hạ thế, coi tru, xử lý và buộc dây tia rút khung sứ hạ thế trạm Rạch Cười tuyến 480-TH	7/1/2026	8:10	7/1/2026	13:10	5.0	124	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
16	477-10/1/1AL	Một phần khu vực ấp Phú Điền, xã Phú Thọ.	Công ty CTCC Đồng Tháp Căng dây đầu nối NR trung áp, hạ áp và TBA 1P-100kVA trạm AS Phú Thành 7	7/1/2026	8:15	7/1/2026	16:37	8.4	277	
17	TBA 1P-50kVA Kinh Bê Lê	Toàn bộ khu vực Kênh Bê Lê thuộc xã Tân Phú Trung.	Tháo cầu chì, kẹp quai	7/1/2026	8:15	7/1/2026	10:41	2.4	81	
18	Rạch Trâu Trắng 1 - 1P-75kVA	Mất điện một phần ấp 1, ấp 2, xã Phong Mỹ	Hoán chuyển hạ công suất TBA Rạch Trâu Trắng 1 từ 1P-75kVA thành 1P-50kVA	7/1/2026	8:27	7/1/2026	9:10	0.7	68	
19	Tư Sơn	Khách hàng bơm Tư Sơn, xã Tân Long	Thí nghiệm CBM máy biến áp	7/1/2026	8:35	7/1/2026	9:28	0.9	1	
20	Phó Thôn Kim 1	Một phần ấp Long Hòa, xã Bình Ninh	Thay dây hạ áp trạm Phó Thôn Kim, Phó Thôn Kim 1	7/1/2026	8:40	7/1/2026	16:40	8.0	106	
21	Phó Thôn Kim	Một phần ấp Long Hòa, xã Bình Ninh	Thay dây hạ áp trạm Phó Thôn Kim, Phó Thôn Kim 1	7/1/2026	8:46	7/1/2026	16:46	8.0	39	
22	KÊNH 1500	Một phần khu vực ấp 2 xã Đốc Bình Kiều	Kéo bổ sung dây AC-70mm2 để tăng cường cho lưới hạ thế thuộc trạm Kinh 1500	7/1/2026	8:54	7/1/2026	16:30	7.6	69	Bảo trì lưới điện
23	Rạch Chùa A	Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long	Thí nghiệm CBM máy biến áp	7/1/2026	8:58	7/1/2026	9:46	0.8	43	
24	4771-7	Một phần ấp Lương Tín, xã An Hữu	Điện lực Cái Bè nâng công suất trạm	7/1/2026	9:30	7/1/2026	13:40	4.2	663	
25	47153-7	Một phần ấp 2, xã An Hữu	Hạ công suất trạm Ba Miếng 4 từ 1x50kVA thành 1x25kVA để xử lý non tải	7/1/2026	9:35	7/1/2026	16:20	6.8	372	
26	47613-7	Một phần ấp 3, xã An Hữu	Hạ công suất trạm Bà Viễn 5 từ 1x50kVA thành 1x25kVA để xử lý non tải	7/1/2026	9:40	7/1/2026	16:15	6.6	596	
27	47329-7	Một phần ấp 4, xã Thanh Hưng	Nâng công suất trạm Tân Thanh 4-7	7/1/2026	9:42	7/1/2026	13:18	3.6	82	
28	47519-7	Một phần ấp Lương Lễ, xã An Hữu	Hạ công suất trạm Mù U 6 từ 1x50kVA thành 1x25kVA để xử lý non tải	7/1/2026	9:45	7/1/2026	13:14	3.5	103	
29	Rạch Chùa	Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long	Thí nghiệm CBM máy biến áp	7/1/2026	10:03	7/1/2026	10:34	0.5	32	
30	Tân An 1C	Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long	Thí nghiệm CBM máy biến áp	7/1/2026	10:04	7/1/2026	11:22	1.3	36	
31	4799-7	Một phần ấp 4, xã An Hữu.	Nâng công suất trạm An Hữu 4-7 từ 1x25kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải	7/1/2026	10:23	7/1/2026	14:15	3.9	170	
32	Kinh 14 Hưng Thạnh 1 - 1P-50KVA	Mất điện một phần kinh 14 ấp Hưng Thạnh, xã Phương Thịnh	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-50kVA Kinh 14 Hưng Thạnh 1 lên thành 1P-75kVA	7/1/2026	10:27	7/1/2026	11:31	1.1	104	
33	47187-7	Một phần ấp Hòa, xã An Hữu	Nâng công suất trạm Ông Bầu 2 từ 1x37,5kVA thành 1x50kVA để xử lý	7/1/2026	10:30	7/1/2026	11:42	1.2	132	
34	MỸ THẠNH A 101	Một phần ấp 17, Mỹ Thạnh A xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp	Sang điện kế qua đường dây xây dựng mới	7/1/2026	11:07	7/1/2026	15:52	4.8	142	
35	47227-7	Một phần ấp 10, xã Thanh Hưng	Nâng công suất trạm Tân Hưng 3-16	7/1/2026	11:45	7/1/2026	16:10	4.4	235	
36	Giồng Gòn Tân Phong	Một phần ấp Tân An, xã Tân Long	Thí nghiệm CBM máy biến áp	7/1/2026	13:04	7/1/2026	13:45	0.7	17	
37	TRUONG TIEU HOC MY PHU	Một phần Liên Khu phố 4,5 phường Đạo Thạnh	Chỉnh trụ nghiêng, Bảo trì lưới hạ áp	7/1/2026	13:15	7/1/2026	16:10	2.9	155	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
38	TBA 1P-50kVA Trại Quán	Toàn bộ khu vực từ Cầu Trại Quán đến Cầu Bà Thâm thuộc xã Tân Phú Trung.	Tháo cầu chì, kẹp quai	7/1/2026	13:32	7/1/2026	15:10	1.6	52	SCTX
39	47232-7	Một phần ấp Hoà phúc xã Cái Bè	Nâng công suất TBA Hoà Phúc 4 bị quá tải	7/1/2026	14:00	7/1/2026	15:50	1.8	354	
40	Tân Huê - Tân Bình 1	Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long	Thí nghiệm CBM máy biến áp	7/1/2026	14:01	7/1/2026	14:42	0.7	23	
41	47231-7	Một phần ấp Ấp 10, xã Thanh Hưng	Nâng công suất trạm Tân Hưng 3-17 từ 1x25kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải	7/1/2026	16:00	7/1/2026	17:00	1.0	575	
42	47353-7	Một phần ấp Mỹ Thành xã Tân Phước 3, tỉnh Tiền Giang	Cty TNHH Ngọc Dung 1: Dựng trụ lắp xà xù, kéo dây trung thế 4 x AC 240mm2	7/2/2026	6:03	7/2/2026	16:50	10.8	166	
43	472SĐ/56 LBS (SCADA) PD472-11.SĐ Phân đoạn Cầu Sắt	Một phần đường Lê Lợi; đường Nguyễn Trãi; đường Phan Văn Vẽ; đường Võ Văn Tần; đường Lê Văn Liêm; khu dân cư Cây Cảnh; đường Vườn Hồng; đường Bùi Thị Xuân; đường Nguyễn Khuyến; đường Nguyễn Bình Khiêm; đường Hoàng Sa, phường Sa Đéc.	Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà sứ.	7/2/2026	6:05	7/2/2026	18:08	12.1	2623	
44	4755-7	Toàn ấp Vĩnh Phú, Long Thạnh, Long Trị, Long Thành A, Long Hoà A, Long Thành B, Long Hoà B xã Vĩnh Kim. - Một phần: ấp Hữu Lợi xã Bình Trung.	Công ty TNHH MTV Thái Hải dựng ngọn trụ, kéo dây, sang trạm qua đường dây mới và thu hồi trụ dây cũ	7/2/2026	6:24	7/2/2026	16:45	10.4	4818	
45	F41	Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, ấp 5B xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện tuyến F41 thi công công trình ĐTXD	7/2/2026	6:35	7/2/2026	17:18	10.7	4361	
46	LBS PD 471-13TH PD Vĩnh Thạnh - Bắc Cao Lãnh	Nhà máy nước đá Hoàng Minh, đường Tỉnh 848 từ Cống Rạch Chùa Cạn đến Cầu Cai Châu xã Mỹ An Hưng.	Điện lực Lắp Vò công tác Dựng trụ, lắp xà, sứ phụ kiện	7/2/2026	6:38	7/2/2026	16:08	9.5	2235	
47	47150-7	Một phần khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.	Dựng trụ 14m, dòi lưới trung, hạ áp. Bảo trì, phát quang	7/2/2026	7:00	7/2/2026	16:59	10.0	1629	
48	47964-7	Một phần ấp Bình Hòa, Bình Phong, xã Chợ Gạo	NCS trạm Bến Lội 1, Bến Lội 4	7/2/2026	7:25	7/2/2026	15:58	8.6	434	
49	4799-7	Một phần ấp Nhựt Tân, Trung Lợi xã Mỹ Tịnh An	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới	7/2/2026	7:26	7/2/2026	16:31	9.1	251	
50	47205-7	Một phần ấp Hưng, Hoà xã Long Định.	Di dời trụ trung áp	7/2/2026	7:30	7/2/2026	10:25	2.9	818	
51	G80	Một phần ấp Mỹ Trung xã Hội Cư	Hạ công suất trạm Mỹ Thành Nam 19 từ 1x50kVA thành 1x25kVA để xử lý non tải. Nâng công suất trạm biến áp	7/2/2026	7:30	7/2/2026	14:34	7.1	2494	
52	476-8/2AL	Một phần khu vực ấp 3, ấp An Phú, xã An Long.	Công ty CTCC Đồng Tháp Tháp ngọn trụ 20m ghép; Đẩu nối NR trung áp (NR 476-8/2/1.AL trụ 20/2/1), hạ áp và TBA 3P-250kVA trạm AS Phú Ninh 1 (XDM trụ 20/2/9),- Tháo TBA 1P-100kVA trạm AS Phú Ninh 1 (HH)	7/2/2026	7:42	7/2/2026	17:45	10.1	247	(ĐTXD 2026)

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
53	LBS PD 480-13.HNThường Thới Tiền trụ 194	Một phần khu vực chợ thường thới, lộ cải tiến, ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Lắp LBS + 03DS và thay dây trung thế ACX50 thành ACXH 120 Từ trụ 205 đến trụ 205/6A/1 NR 480-13/6 tuyến 480-HN	7/2/2026	7:44	7/2/2026	19:02	11.3	2120	
54	Hòa Phú 1	Một phần ấp Hòa Phú, Bình Hưng Hạt, xã Bình Ninh	Chuyển đầu nối trạm vận hành 1 pha 2 dây	7/2/2026	7:45	7/2/2026	8:50	1.1	92	
55	Phú Thượng	Một phần ấp Phú Thượng, xã Bình Ninh, một phần ấp Bình Thuận, xã Chợ Gạo	Thay dây lưới hạ áp (SCL)	7/2/2026	7:50	7/2/2026	10:45	2.9	105	
56	Tân Xuân B	Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tân Phú Đông tháp sắt nâng cao đường dây hạ áp	7/2/2026	7:59	7/2/2026	10:48	2.8	76	
57	47437-7	Một phần ấp 2, xã Thanh Hưng	Nâng công suất trạm Tân Hưng 3-38 từ 1x25kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải	7/2/2026	7:59	7/2/2026	14:55	6.9	67	
58	TBA KINH TỬ THƯỜNG	Một phần khu vực chợ kinh tứ thường Ấp 2 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Chợ Kinh Tứ Thường từ (1P-50kVA) thành (1P-75kVA) Tại trụ 315 PD 480-15 tuyến 480-HN	7/2/2026	8:00	7/2/2026	9:54	1.9	78	
59	BÀU GIAI 3	Một phần ấp 2, xã Thanh Hưng	Hạ công suất trạm Bầu Giai 3 từ 1x250kVA thành 1x100kVA để xử lý non tải	7/2/2026	8:00	7/2/2026	15:50	7.8	42	
60	03FCO NR Nhật Anh	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thái Nhật Anh (cơ sở II).	Thay 03TU 2200/110V, 03TI 5-10/5A trạm khách hàng Thái Nhật Anh (cơ sở II)	7/2/2026	8:13	7/2/2026	11:25	3.2	1	
61	TBA Chợ Kinh Tứ Thường	Một phần khu vực chợ kinh tứ thường Ấp 2 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Chợ Kinh Tứ Thường từ (1P-50kVA) thành (1P-75kVA) Tại trụ 315 PD 480-15 tuyến 480-HN	7/2/2026	8:17	7/2/2026	9:47	1.5	105	
62	Quốc Lộ 31	Một phần các ấp Long Thạnh, Ngãi Thuận xã Châu Thành	NCS trạm Quốc Lộ 31	7/2/2026	8:31	7/2/2026	11:23	2.9	130	
63	Ấp Văn Hóa Nhật Tân-11	Một phần ấp Nhựt Tân, Trung Lợi xã Mỹ Tịnh An	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới	7/2/2026	8:31	7/2/2026	16:06	7.6	81	
64	4749-7	Một phần ấp 6, xã Thanh Hưng	Điện lực Cái Bè nâng công suất trạm Tân Thanh 4-4 từ 1x15kVA thành 1x25kVA để xử lý quá tải	7/2/2026	8:40	7/2/2026	16:03	7.4	408	
65	Tân An 1B (2x50kVA)	Một phần ấp Tân An, xã Tân Long	Khắc phục tiếp địa mất đứt	7/2/2026	8:47	7/2/2026	9:34	0.8	131	
66	Hòa Phú 4	Một phần ấp Hòa Phú, Bình Hưng Hạt, xã Bình Ninh	Chuyển đầu nối trạm vận hành 1 pha 2 dây	7/2/2026	8:56	7/2/2026	9:44	0.8	24	
67	An Bình 3 2x1P-50kVA	Một phần đường ấp An Lạc, khóm An Nghiệp, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA 2x1P-50kVA thành 3x1P-50kVA và di dời về tâm phụ tải	7/2/2026	9:08	7/2/2026	17:16	8.1	145	SCTX
68	Kinh Ông Cả 1 - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp 2, xã Ba Sao	Cấy mới TBA 1P-50kVA xử lý quá tải,bán kính dài TBA 1P-37,5kVA Kinh Ông Cả 1, cắt cầu xử lý 2 nguồn, di dời TBA 1P-37,5kVA Về tâm phụ tải	7/2/2026	9:35	7/2/2026	15:39	6.1	58	
69	Tân An 2A	Một phần ấp Tân An, xã Tân Long	Khắc phục tiếp địa mất đứt	7/2/2026	9:47	7/2/2026	10:23	0.6	140	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
70	478-7TX/140/75/1.D2 (NR Kênh Hội Kỳ Nhì) LBFCO	Một điện một phần khu vực kênh hội kỳ Nhì, xã Phương Thịnh	Cây mới TBA TBA 1P-50kVA xử lý quá tải,xử lý sụt áp cuối nguồn TBA 1P-50kVA Kênh Hội Kỳ Nhì, cắt cầu xử lý 2 nguồn	7/2/2026	9:48	7/2/2026	15:39	5.9	131	
71	Bình Hưng Hạ	Một phần ấp Hòa Phú, Bình Hưng Hát, xã Bình Ninh	Chuyển đầu nối trạm vận hành 1 pha 2 dây	7/2/2026	10:00	7/2/2026	10:50	0.8	104	
72	BÀ PHƯỜNG 3	Một phần ấp 3, xã Thanh Hưng	Hạ công suất trạm Bà Phường 3 từ 1x50kVA thành 1x25kVA để xử lý non tải	7/2/2026	10:06	7/2/2026	15:30	5.4	32	
73	CỤM DÂN CƯ MỸ LỢI B	Một phần ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi	Điện lực Cái Bè nâng công suất trạm CDC Mỹ Lợi B từ 1x100kVA thành 1x250kVA để xử lý quá tải	7/2/2026	10:15	7/2/2026	14:04	3.8	279	
74	Tân An Tân Huê 3	Một phần ấp Tân An, xã Tân Long	Khắc phục tiếp địa mất đứt	7/2/2026	10:37	7/2/2026	10:57	0.3	32	
75	Tân Phong 1A	Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long	Khắc phục tiếp địa mất đứt	7/2/2026	13:27	7/2/2026	14:22	0.9	143	
76	471-11/1-3/2.NM	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Chả lụa Tân Hương.	Thay 03TU 22000/110V, vệ sinh trạm khách hàng Chả lụa Tân Hương	7/2/2026	13:33	7/2/2026	15:15	1.7	1	
77	Quang Phú 4	Một phần ấp Quang Phú, xã tân Thuận Bình, một phần ấp Bình Hạnh, xã Chợ Gạo	Chuyển đầu nối trạm vận hành 1 pha 2 dây	7/2/2026	13:51	7/2/2026	15:05	1.2	93	
78	47485-7	Một phần ấp Hòa, xã An Hữu	Hạ công suất trạm Hòa Lộc 2-2 từ 1x25kVA thành 1x15kVA để xử lý non tải	7/2/2026	14:30	7/2/2026	15:25	0.9	24	
79	Tân Phong 2A	Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long	Điện lực Thanh Bình Kiểm tra khắc phục tiếp địa mất đứt	7/2/2026	14:34	7/2/2026	15:26	0.9	270	
80	Lộ Số 9	Một phần ấp Quang Phú, xã tân Thuận Bình, một phần ấp Bình Hạnh, xã Chợ Gạo	Chuyển đầu nối trạm vận hành 1 pha 2 dây	7/2/2026	15:06	7/2/2026	16:12	1.1	131	
81	3LBFCO 474-7SD/43A/2.D9 Quốc Lộ 80	Quốc Lộ 80; đường ĐT 848 (từ cầu Ngã Bát đến rạch Ngã Cạy), xã Tân Dương.	Điện lực Sa Đéc xây dựng mới, đầu nối lưới trung thế 3P-22kV, nâng cấp 1P-3D lên 3P-4D	7/3/2026	6:43	7/3/2026	17:37	10.9	1534	
82	PD 475-10.SH Tân Hòa (475SH/147.D11 Tân Hòa) (3DS+REC), PD 480-10.SH Tân Lợi	Một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Lắp REC PD 475-11.SH Vàm Cái Bàn, lắp REC PD 480-11.SH Cầu Cái Quýt, thay dây trung thế tuyến 475-SH	7/3/2026	6:54	7/3/2026	18:59	12.1	1912	
83	NG TAN THANH 6	Một phần Ấp Long Lợi, xã Long Hưng	Bảo trì lưới hạ áp, phát quang	7/3/2026	7:00	7/3/2026	11:20	4.3	136	
84	LONG AN 3	Một phần Khu Phố Long Mỹ, phường Trung An	Thay dây hạ áp	7/3/2026	7:00	7/3/2026	11:30	4.5	11	ĐTXD 2026
85	PD Đình Long Thuận (PD 477-10/2A) trụ 70 LBS	Một phần khu vực từ đình long thuận tới cầu cái vùng ấp Long Thới B, ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận	Điện lực Thường Thới Tiền Dựng trụ BTLT 12m, thay sứ đứng trung thế và ốp đà Trụ trụ 70A đến trụ 103 PD 477-10/2A tuyến 477-PC	7/3/2026	7:00	7/3/2026	17:22	10.4	1537	
86	An Khương 1	Một phần ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy	Thay cầu chì, kẹp quay nhánh rẽ khách hàng thành kẹp IPC lưới HA	7/3/2026	7:00	7/3/2026	10:58	4.0	148	
87	47434-7	Một phần ấp Bình Hòa xã Chợ Gạo	Lắp mới trạm Đập Chuối	7/3/2026	7:00	7/3/2026	10:51	3.9	39	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
88	Gò Xoài 7	Một phần Khu phố Ông Non , phường Sơn Qui	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng Công ty TNHH XDTM Song Kiệt	7/3/2026	7:01	7/3/2026	11:41	4.7	59	
89	Đồng Sơn	Một phần ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn	Thay dây lưới hạ áp	7/3/2026	7:01	7/3/2026	13:11	6.2	73	
90	03 LBFCO PD 475-10/2-3 (PD Giồng Nổi)	Toàn bộ khu vực từ Cầu Rạch Chùa 2 đến chợ Hòa Tân thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Công Ty TNHH Quang Nhựt Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT 14m, lắp xà, sứ.	7/3/2026	7:03	7/3/2026	16:49	9.8	3158	
91	Tân Hòa 3	Một phần ấp Tân Hòa xã Tân Hương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới	7/3/2026	7:32	7/3/2026	13:30	6.0	75	
92	Tân Hòa 9	Một phần ấp Tân Hòa xã Tân Hương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới	7/3/2026	7:34	7/3/2026	13:32	6.0	42	
93	Trung Tâm Thương Mại TT Lấp Vò 3P-560kVA	- Khu dân cư Trung tâm Thương Mại Lấp Vò xã Lấp Vò.	Di dời trụ ra khỏi phạm vi thi công đường Khu dân cư Trung Tâm Thương Mại Lấp Vò.	7/3/2026	7:36	7/3/2026	16:30	8.9	354	
94	47196-7	Một phần ấp Tân Hòa xã Tân Hương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới	7/3/2026	7:45	7/3/2026	14:07	6.4	196	
95	47194-7	Một phần xã Cái Bè	Cty Thái Hải thi công công trình nâng cấp LĐ trung hạ thế khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026	7/3/2026	7:45	7/3/2026	17:35	9.8	506	
96	CÔNG VIÊN CÁI BÈ	Một phần xã Cái Bè	Cty Thái Hải thi công công trình nâng cấp LĐ trung hạ thế khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026	7/3/2026	7:45	7/3/2026	17:35	9.8	15	
97	AS Ông Lễn	Một phần khu vực ấp Long Thành, xã Phú Thọ.	Tháo gỡ TBA 1P-50kVA trạm AS Ông Lễn 2 - Tháo gỡ dây hạ áp vượt sông (XDM trụ 20/2/26)	7/3/2026	7:55	7/3/2026	9:20	1.4	173	(ĐTXD 2026)
98	AS Ông Lễn 2	Một phần khu vực ấp Long Thành, xã Phú Thọ.	Đấu nối TBA 3x1P-50kVA trạm AS Ông Lễn 2 - Sang dây hạ áp và khách hàng qua trạm mới (XDM trụ 20/2/26)	7/3/2026	8:00	7/3/2026	17:28	9.5	75	(ĐTXD 2026)
99	HÙNG VƯƠNG	Một phần khu vực ấp Mỹ An 4 xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp	Nâng dây trung hòa và hạ thế lên cao để đảm bảo an toàn, thu hồi đoạn dây hạ thế (từ trụ 81-82), và kéo bổ sung lưới hạ thế vượt đường	7/3/2026	8:10	7/3/2026	11:22	3.2	116	Bảo trì lưới điện
100	1P-50kVA Bình Thạnh Trung 3A	- Khu vực Đình Bình Thạnh Trung xã Lấp Vò.	Tạo dừng hạ thế và ép WR hạ thế, căng trung hoà chùng thấp trạm Bình Thạnh Trung 3A tuyến 478-TH.	7/3/2026	8:14	7/3/2026	10:45	2.5	74	
101	47298-7	Một phần ấp Mỹ Phúc, xã Mỹ Đức Tây	Nâng công suất trạm Xẻo Tre 2 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải	7/3/2026	8:30	7/3/2026	12:35	4.1	94	
102	47119-7 7CB/125/46/114.D14	476- Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thiện	Điện lực Cái Bè nâng công suất trạm Mỹ Thị A-4 từ 1x37,5kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải	7/3/2026	8:31	7/3/2026	17:00	8.5	545	
103	CDC Tân Huề 1A	Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long	Khắc phục tiếp địa mất đứt	7/3/2026	8:33	7/3/2026	9:13	0.7	82	
104	TBA Phú Thuận A3	Một phần khu vực tuyến dân cư đường mương trên ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Phú Thuận A3 từ (1P-75kVA) thành (1P-100kVA) Tại trụ 4/1/20 NR 479-11/2 tuyến 479-PC	7/3/2026	8:46	7/3/2026	10:31	1.8	149	
105	47296-7	Một phần ấp Mỹ Long, Mỹ Hưng, xã Mỹ Đức Tây	Điện lực Cái Bè hạ công suất trạm Bà Kiên 3 từ 1x50kVA thành 1x25kVA để xử lý non tải. - Nâng công suất trạm Thiện Trí 4-1 từ 1x25kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải	7/3/2026	9:00	7/3/2026	13:00	4.0	759	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
106	Hung Thạnh Số 1B 1P-25KVA	Mất điện một phần khu vực Hung Thạnh,xã Phương Thịnh	Nâng công suất chống quá tải TBA 1P-25kVA Hung Thạnh số 1B lên thành 1P-50kVA	7/3/2026	9:13	7/3/2026	9:52	0.7	44	
107	Mương Sáu Trác 1	Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực một phần Mương Sáu Trác, xã Tân Huê cũ)	Khắc phục tiếp địa mất đứt	7/3/2026	9:32	7/3/2026	10:15	0.7	36	
108	Hung Thạnh Số 1A 1P-25KVA	Mất điện một phần khu vực Hung Thạnh,xã Phương Thịnh	Nâng công suất chống quá tải TBA 1P-25kVA Hung Thạnh số 1A lên thành 1P-50kVA	7/3/2026	10:03	7/3/2026	10:51	0.8	45	
109	47628-7 - 476-7CB/125/46/10/9.D14	Một phần ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Thiện	Hạ công suất trạm Thiện Trung 6-4 từ 1x50kVA thành 1x37,5kVA để xử lý non tải	7/3/2026	10:38	7/3/2026	12:22	1.7	74	
110	47243-7	Một phần ấp Bình Hòa xã Chợ Gạo	Cấy mới trạm Bình Hòa C3	7/3/2026	12:00	7/3/2026	16:51	4.9	143	
111	Bình Hòa C2	Một phần ấp Bình Hòa, xã Chợ Gạo	Lắp mới trạm 1x50kVA Bình Hòa C3	7/3/2026	12:00	7/3/2026	16:58	5.0	160	
112	Tân Hòa 2A	Một phần ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Long	Khắc phục tiếp địa mất đứt	7/3/2026	13:02	7/3/2026	13:40	0.6	62	
113	TBA TDC PHÚ THUẬN A2	Một phần khu vực tuyến dân cư cầu cái vùng Ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận	Nâng công suất trạm Phú Thuận A2 từ (1P-50kVA) thành (1P-75kVA) Tại trụ 4/1/12 NR 479-11/2 tuyến 479-PC	7/3/2026	13:31	7/3/2026	15:41	2.2	118	
114	Cây Sộp 2	Một phần Khu phố Ông Cai, phường Sơn Qui	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng Công ty TNHH XDTM Song Kiệt	7/3/2026	13:31	7/3/2026	16:30	3.0	78	
115	50kVA Mương Lớn	Khu vực Rạch Mương Lớn xã Mỹ An Hưng.	Xử lý dây trung hòa, dây hạ thế chạm cây xanh và nâng lên cao trạm Mương Lớn tuyến 480-TH	7/3/2026	13:38	7/3/2026	15:15	1.6	43	
116	Trạm Lộ Mới ấp Hạ	Một phần ấp Hạ, xã Tân Long (khu vực Lộ Mới ấp Hạ, xã Tân Quới cũ)	Khắc phục tiếp địa mất đứt	7/3/2026	14:12	7/3/2026	15:00	0.8	117	
117	Tân Xuân 3	Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Hương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới	7/3/2026	15:27	7/3/2026	17:00	1.6	100	
118	47166-7 (11)	Một phần Khu phố Năm Châu, phường Sơn Qui	Nâng công suất trạm Năm Châu A từ 1x25kVA lên 1x50KVA	7/4/2026	6:01	7/4/2026	10:09	4.1	154	
119	LBS.B49 (ĐKX)	- Một phần ấp Lợi An, Hòa Bình, Thạnh Lạc và toàn phần ấp Hòa Thạnh xã Đồng Sơn; - Một phần ấp Bình Khánh, Bình Ninh, Bình Phú xã Phú Thành.	Công ty An Đức Thịnh, Công ty 19/5 công tác bảo trì lưới điện	7/4/2026	6:30	7/4/2026	15:58	9.5	3040	
120	Bình Long 1	Một phần ấp Bình Long, xã Lương Hòa Lạc	NCS trạm Bình Long 1 từ 100kVA thành 250kVA	7/4/2026	6:30	7/4/2026	14:22	7.9	88	
121	LBS FH170	- Một phần các Khu Phố Long Phước, Khu phố Láng Biển, Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp - Một phần các ấp Tân Hưng Phước, Tân Hưng Tây, xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát tháp ngọn trụ, lắp xà sứ phụ kiện đường dây công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Tân Phước	7/4/2026	6:35	7/4/2026	17:11	10.6	1950	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
122	PD 475-10	Mất điện một phần phường Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhứt Dựng trụ BTLT 16m, 18m, 20m và nâng công suất TBA từ 3x1P-50KVA thành 3P-250KVA Từ trụ 63 đến 63/12 và từ trụ 63 đến 80 tuyến 475HN.	7/4/2026	6:37	7/4/2026	17:29	10.9	2985	
123	DC Nam Tứ Thường	Mất điện một phần phường Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhứt Dựng trụ BTLT 16m, 18m, 20m và nâng công suất TBA từ 3x1P-50KVA thành 3P-250KVA Từ trụ 63 đến 63/12 và từ trụ 63 đến 80 tuyến 475HN.	7/4/2026	6:44	7/4/2026	17:17	10.6	134	
124	LBS (PD 475-14)	Một phần khu vực ấp Long Bình, ấp Long Thạnh A, ấp Long Thạnh B, ấp Long Hữu, ấp Long Tả xã Long Khánh	Điện lực Thường Thới Tiền Dựng trụ ghép 2x16m và sang lưới trung thế, lắp kẹp quai Tại trụ 154 PD 475-14 tuyến 475-HN	7/4/2026	6:48	7/4/2026	18:00	11.2	5901	
125	47201-7	Một phần đường Thái Sanh Hạnh, Trương Thành Công, phường Mỹ Tho, Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện, Dựng trụ, kéo dây hạ trung áp, lắp trạm	7/4/2026	7:00	7/4/2026	17:00	10.0	416	(ĐT XD 2026)
126	47112-7	Một phần ấp Tân Thắng, xã tân Thuận Bình	Dựng trụ, kéo dây, lắp trạm XTL ông Nguyễn Văn Phước	7/4/2026	7:00	7/4/2026	11:36	4.6	73	
127	47804-7	Một phần ấp Quang Ninh, xã tân Thuận Bình	Dựng trụ, kéo dây, lắp trạm XTL ông Đinh văn Thới	7/4/2026	7:00	7/4/2026	15:50	8.8	16	
128	NR 480-7THo/265/1.D7 TÂN HỘ CƠ (TRỤ 480THo/265/1)	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc nhánh rẽ Tân Hộ Cơ.	Công ty TNHH Bách Khoa di dời trụ điện từ trụ 368/2 đến trụ 368/20, từ trụ 368/12 đến trụ 368/12/14 NR 471-11A/7.HN tuyến 471HN.	7/4/2026	7:04	7/4/2026	17:40	10.6	1670	
129	4746-7	Một phần xã Cái Bè	Thi công công trình nâng cấp lưới điện trung hạ áp khu vực Cái Bè 2026	7/4/2026	7:08	7/4/2026	16:50	9.7	970	
130	TBA 1P-50kVA ĐỒN BIÊN PHÒNG 909	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc nhánh rẽ Tân Hộ Cơ.	Công ty TNHH Bách Khoa di dời trụ điện từ trụ 368/2 đến trụ 368/20, từ trụ 368/12 đến trụ 368/12/14 NR 471-11A/7.HN tuyến 471HN.	7/4/2026	7:27	7/4/2026	11:35	4.1	65	
131	An Thị 3-5	Một phần ấp An Thị, Trung hòa xã Mỹ Tịnh An	TThay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới	7/4/2026	7:30	7/4/2026	15:24	7.9	111	
132	MC 477PC	Phường Tân Châu - An Giang	Công ty TNHH XDĐ An Thọ thi công công trình trồng trụ và đầu nối tại khoảng trụ 7/38 đến 7/39 tuyến 477PC và Công ty TNHH XD TM Tuấn Tài Thi công công trình Tháp xà ĐDTT khu vực nội ô từ trụ 7/26 - 7/49 tuyến 477PC.	7/4/2026	7:50	7/4/2026	16:07	8.3	1	
133	MC NR474-8/1-3/1AL	Mất điện NR 3P Cty CP Năng lượng và Môi trường Tân Hồng	Thí nghiệm định kỳ MC NR 474-8/1-3/1.AL; Thí nghiệm định kỳ TBA	7/4/2026	8:09	7/4/2026	12:06	4.0	3	
134	47349-7	Một phần ấp Tân Quý xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tân Phú Đông hạ đà di dời đường dây trung thế ra khỏi cây xanh, phát quang cây xanh	7/4/2026	8:36	7/4/2026	14:47	6.2	102	
135	47139-7 (1)	Một phần Khu phố 6, phường Bình Xuân	Nâng công suất trạm Rạch Băng 2 từ 1x25kVA lên 1x50kVA	7/4/2026	10:31	7/4/2026	16:00	5.5	278	
136	4785-7 (1)	Một phần Khu phố Hòa Thân – phường Sơn Qui	Nâng công suất trạm Hòa Thân từ 1x25kVA lên 1x50kVA.	7/4/2026	13:31	7/4/2026	17:30	4.0	266	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
137	I99	Một phần Khu phố Ông Non – phường Sơn Qui	Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Sau IA101-8 tuyến Ông Non Tân Phước	7/5/2026	6:00	7/5/2026	17:58	12.0	13511	
138	R_H19	- Một phần các ấp Tân Phong, Kênh 2A, Kênh 2B, Mỹ Lợi , xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp - Một phần các ấp 1, 3, Mỹ Trường xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp	Cty TNHH XLD Xuân Phát lắp thiết bị đấu nối cáp ngầm kéo dây trung thế, dòi đường dây trung hạ thế và TBA qua trụ mới công trình cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước	7/5/2026	6:13	7/5/2026	18:13	12.0	6291	
139	474BĐ, 478BĐ	Một phần Tỉnh Lộ 864, TL 870 thuộc phường Trung An, xã Kim Sơn	Cty Hưng Phú; Thay dây trung áp tuyến 474BĐ; Tổ QLVH; bảo trì lưới hạ áp, thay thùng tole trạm, phát Quang, TU, TI, căng lại dây trung áp bị chùng NR 47116-7	7/5/2026	6:20	7/5/2026	18:25	12.1	21881	SCL 2026
140	473CL, 474CL	Toàn bộ xã Mỹ Thành, một phần ấp Mỹ Thạnh A, Mỹ Lợi A, Mỹ Lương, Mỹ Chánh, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận, Mỹ Thạnh B, Mỹ Lợi, Mỹ Lợi B, Mỹ Hòa, Mỹ Hội xã Long Tiên, một phần khu phố 1A, 1B, 2B, 3B, Hòa Trí, Hòa Nghĩa, Hòa Nhơn, Mỹ Vĩnh, Phú Thuận, Phú Hiệp, Phú Hòa, Mỹ Phú, Phú Hưng phường Cai Lậy, một phần khu phố 2 phường Mỹ Phước Tây, một phần khu phố 1, 2, 3, 4, khu phố Thanh Sơn, Thanh Hiệp, Thanh Hưng phường Thanh Hòa, một phần ấp Bình Đức, Bình Ninh, Bình Hưng, Bình Thạnh, Bình Long, Bình Phong, Bình Tịnh, Bình Quới xã Bình Phú. Một phần ấp ấp 1 xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện tuyến 474CLa thi công công trình ĐTXD, SCL, nâng công suất trạm	7/5/2026	6:25	7/5/2026	18:02	11.6	53280	
141	4733-7	Một phần ấp Tân Thạnh, ấp Tân Thuận, Tân Hòa, Tân Ninh, An Lạc Trung, An Lạc Thượng, An Lạc Trung,	Khắc phục thiếu sót, dựng trụ, san điện kế qua lưới HA mới	7/5/2026	6:30	7/5/2026	17:13	10.7	3848	
142	UBND xã Bình Phan	Một phần ấp Bình Thới Thượng, Tân Thọ xã An Thạnh Thủy	San điện kế khách hàng qua lưới hạ áp mới	7/5/2026	6:30	7/5/2026	15:55	9.4	117	ĐTXD
143	471TH, 474TH	Một phần các ấp Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Hòa, Tân Phú xã Tân Hương Một phần ấp Tân Phú xã Châu Thành	Kéo cáp quang từ trụ 54A đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Tân Hương - Công trình kéo cáp quang phục vụ kết nối relay theo Đề án 100; phát quang lưới điện, thí nghiệm CBM các trạm, thiết bị	7/5/2026	6:38	7/5/2026	15:34	8.9	4740	
144	477-7CL/300A/1T/A.D2 (NR Trường THCS Mỹ Long) 3LBFCO	Mất điện một phần khu vực ấp Mỹ Long 3, ấp Mỹ Long 4, ấp 4 xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH Minh Thanh thực hiện di dời trụ điện trung hạ thế nằm trong phạm vi GPMB từ trụ Từ trụ 300A/2T đến trụ 300A/9T	7/5/2026	7:04	7/5/2026	17:35	10.5	294	
145	47411-7	Khách hàng Ngân Hàng Nhà Nước VN-CN KV 13, Chi Cục Văn Thư, lưu trữ	Chỉnh trụ TT nghiêng	7/5/2026	7:05	7/5/2026	12:00	4.9	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
146	4750-7	Khách hàng Ngân Hàng Nhà Nước VN-CN KV 13, Chi Cục Văn Thư, lưu trữ	Chỉnh trụ TT nghiêng	7/5/2026	7:05	7/5/2026	11:55	4.8	1	
147	Recloser 472-10/4	Khu vực mất điện hướng từ cổng Cụm Công Nghiệp Cái Tàu An Nhơn bên tay phải tới Đình Cái Tàu thuộc xã Phú Hựu.	Công Ty TNHH Quang Nhựt Thay MC	7/5/2026	7:08	7/5/2026	15:38	8.5	405	SCTX
148	F98	Một phần xả Hiệp Đức, Ngũ Hiệp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện tuyến 474CLa và phân đoạn từ LBS 474CLa/177.D15 (F42) đến LBS 474CLa/234.D25 (F98) thi công công trình ĐTXD, SCL, nâng công suất trạm. Chung LMD 1109254.	7/5/2026	7:30	7/5/2026	19:29	12.0	3249	
149	PD 474THo/128.D7 GIỒNG THỊ ĐAM (TRỤ 474THo/128)	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc phân đoạn Giồng Thị Đam, mất điện từ Đoàn kinh tế Quốc Phòng 959 đến chợ Tân Phước.	Công ty TNHH Bách Khoa di dời trụ trung thế từ trụ 306A đến trụ 315 PD 473-14.HN tuyến 473HN	7/5/2026	7:39	7/5/2026	16:54	9.3	3776	
150	TBA 3P-250kVA UBND huyện Châu Thành	Toàn bộ khu vực khu hành chánh xã Phú Hựu.	Thay điện kế trạm UBND huyện Châu Thành	7/5/2026	8:00	7/5/2026	8:36	0.6	45	
151	4737-7	Tại TTHCC, phường Đạo Thạnh (Khách hàng 08 Sở Ngành (TTHCC))	Thay TI hạ áp trạm Liên Sở (750kVA)	7/5/2026	13:00	7/5/2026	17:00	4.0	12	
152	474AH/109 PD474-12.AH PD Bà Phú	Một phần đường ĐT 852B, phường Sa Đéc. Một phần đường ĐT852B, một phần đường Nguyễn Sinh Sắc xã Tân Dương.	Điện lực Sa Đéc dựng trụ trung thế, thay dây trung hòa	7/6/2026	6:17	7/6/2026	6:17	0.0	18189	
153	47930-7	Một phần áp Hòa Thành, xã Bình Ninh	Nâng CS trạm Hòa Thành 2, chuyển khách hàng qua nhận điện lưới mới	7/6/2026	6:46	7/6/2026	17:19	10.6	658	
154	LO SUON 2-1	Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh	Dời điện kế qua trụ mới, khắc phục các tồn tại của công trình	7/6/2026	7:00	7/6/2026	8:35	1.6	145	
155	Áp Trung B8	Một phần áp Trung B xã Long Định.	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	7/6/2026	7:14	7/6/2026	16:50	9.6	138	SCL 2026
156	Áp Trung B 13	Một phần áp Trung B xã Long Định.	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	7/6/2026	7:14	7/6/2026	16:50	9.6	144	SCL 2026
157	4732-7	Một phần áp Khu Phố, áp Hòa Phú, áp Hòa Điền, xã Cái Bè	Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công di dời trụ điện	7/6/2026	7:30	7/6/2026	17:20	9.8	1750	
158	E19-7	Một phần các áp Hòa Bình, Hòa Ninh, Hòa Phú, Phú Hòa xã Mỹ Tịnh An Một phần áp Tân Phú xã Châu Thành	Thí nghiệm CBM các trạm, thiết bị; nâng công suất trạm Hòa Ninh; phát quang hành lang lưới điện	7/6/2026	7:38	7/6/2026	15:40	8.0	1834	
159	TBA 2x1P-25kVA Ngọn Xẻo Giang	Khu vực cuối Ngọn Xẻo Giang thuộc xã Phú Hựu.	Cty CP ĐTXD Viễn thông Đồng Tháp di dời trụ hạ thế	7/6/2026	7:50	7/6/2026	15:51	8.0	69	
160	TBA 1P-50kVA Tân Lễ	Khu vực từ Cầu Tân Lễ đến cuối KDC Tân Lễ; Khu vực từ Đình Tân Lễ đến Cầu Xẻo Mây xã Phú Hựu.	Đầu nối lưới hạ thế XDM vào lưới hiện hữu	7/6/2026	8:00	7/6/2026	9:06	1.1	95	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
161	TBA 1P-50kVA Ngã Ba Tân Hựu	Khu vực từ Vàm Tân Hựu đến Nhà máy Thái Bình thuộc xã Tân Phú Trung.	Di dời trụ hạ thế	7/6/2026	8:00	7/6/2026	9:50	1.8	111	
162	Bình Thuận	Một phần ấp Bình Thuận, Bình Hòa, xã Chợ Gạo	Thay dây hạ áp (SCL)	7/6/2026	8:00	7/6/2026	14:20	6.3	72	
163	TBA ẤP 3 TP1	Một phần khu vực lộ ĐT 841 Ấp 3 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay CB, TI, ĐK trạm Ấp 3 Thường Phước 1 (3P-250kVA) Tại trụ 284A PĐ 480-14 tuyến 480-HN	7/6/2026	8:08	7/6/2026	9:56	1.8	84	
164	Karaoke Hải Vy 3x1P-15kVA	Khách hàng Karaoke Hải Vy, đường Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm TBA khách hàng	7/6/2026	8:10	7/6/2026	9:40	1.5	1	
165	TBA 1P-50kVA ẤP RỘC MUỐNG 2 (TRỤ 472THo/52/9)	một phần xã tân hồng thuộc trạm công cộng áp rọc muống 2	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm Thí nghiệm định kỳ trạm Ấp Rọc Muống 2 Tại trụ 52/9 NR 472-7THo/52/1.D7 tuyến 472THo	7/6/2026	8:25	7/6/2026	9:19	0.9	31	
166	1P-75kVA Rạch Gia Dưới	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Phú, ấp Tân Lợi, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Lắp đà coi U120-3m nâng cao lưới hạ thế TBA Rạch Gia Dưới	7/6/2026	8:26	7/6/2026	10:44	2.3	93	
167	1P-100kVA Rạch Gia - PH	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Phú, ấp Tân Lợi, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Lắp đà coi U120-3m nâng cao lưới hạ thế TBA Rạch Gia Dưới	7/6/2026	8:34	7/6/2026	10:50	2.3	119	
168	Kinh Đình 2 - 1P-75kVA	Một phần khu vực ấp 3, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần Kinh Đình)	Điện lực Mỹ Thọ lắp mới TBA chống quá tải	7/6/2026	8:42	7/6/2026	15:47	7.1	123	
169	47304-7	Một phần ấp Phú Hòa, xã Cái Bè	- Hạ công suất trạm Đông Hòa Hiệp 5 từ 1x100kVA thành 1x37,5kVA để xử lý non tải - Nâng công suất trạm Đông Hòa Hiệp 16 từ 2x37,5kVA thành 1x100kVA để xử lý quá tải	7/6/2026	8:45	7/6/2026	12:30	3.8	262	
170	4783-7	Một phần khu phố Phú Hưng Phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện tuyến 4783-7 thi công công trình nâng công suất trạm	7/6/2026	8:55	7/6/2026	12:21	3.4	530	
171	ĐÔNG HÒA HIỆP 8	Một phần ấp An Thạnh, xã Cái Bè	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDDT, cô lập và kết lưới trạm Đông Hòa Hiệp 8 phục vụ công tác HCS trạm từ 1x50kVA thành 1x37,5kVA để xử lý non tải. - Điện lực Nha Môn: Hạ công suất trạm Đông Hòa Hiệp 8 từ 1x50kVA thành 1x37,5kVA để xử lý non tải.	7/6/2026	9:00	7/6/2026	10:25	1.4	23	
172	TBA 1P-50kVA Ngã Tư	Khu vực từ UB Xã An Hiệp cũ đến Cầu Ngã Tư xã Phú Hựu.	Đầu nối lưới hạ thế XDM vào lưới hiện hữu; Thu hồi trụ hạ thế và sang điện kế khách hàng	7/6/2026	9:19	7/6/2026	11:30	2.2	126	
173	478-7TX/164/1.D2 (NR Ấp 2A Hưng Thạnh số 1) 3LBFCO	Mất điện một phần ấp 2A, xã Phương Thỉnh	Thay 1 MBA không đảm bảo vận hành, chảy dầu TBA 3x1P-50kVA ấp 2A Hưng Thạnh 1	7/6/2026	9:23	7/6/2026	10:51	1.5	9	
174	TBA 1P-50kVA ẤP RỘC MUỐNG (TRỤ 472THo/52/13)	một phần xã tân hồng thuộc trạm công cộng áp rọc muống	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm Thí nghiệm định kỳ trạm Ấp Rọc Muống Tại trụ 52/13 NR 472-7THo/52/1.D7 tuyến 472TH	7/6/2026	9:30	7/6/2026	10:09	0.7	45	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
175	Sân Bóng Hải Vy 1P-25kVA	Khách hàng Sân bóng Hải Vy, đường Nguyễn Chí Thanh, khóm 2, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm TBA khách hàng	7/6/2026	9:52	7/6/2026	11:16	1.4	1	
176	Chợ Mới Hưng Thạnh -1P-100KVA	Một phần khu vực áp 2A, xã Phương Thịnh	Điện lực Mỹ Thọ di dời TBA về tâm	7/6/2026	9:56	7/6/2026	16:38	6.7	143	
177	47180-7	Một phần áp An Lợi, xã Cái Bè	Nâng công suất trạm Tur Bon 1 từ 1x37,5kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải	7/6/2026	10:30	7/6/2026	16:40	6.2	151	
178	TBA 3x1P-50kVA BOM ÔNG VŨ	Mất điện trạm chuyên dùng bơm Ông Vũ.	Thí nghiệm định kỳ trạm bơm Ông Vũ.	7/6/2026	13:30	7/6/2026	15:09	1.7	1	
179	1P-50kVA Cầu Cái Dứa 2	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA bị chảy dầu TBA Cầu Cái Dứa 2	7/6/2026	13:35	7/6/2026	14:39	1.1	69	
180	1P-25kVA Cầu U Minh	- Khu vực Cầu U Minh xã Tân Khánh Trung.	Thay khung trung hòa, hạ thế và phát quang hạ thế trạm Cầu U Minh tuyến 472-AH	7/6/2026	13:58	7/6/2026	15:00	1.0	30	
181	474AH/205/3/70 Hậu Thành 3P-160kVA	Một phần đường Phan Văn Bảy, một phần đường Lộ Làng, khu vực chợ dân lập Hậu Thành, xã Tân Dương.	Thay kẹp dừng trạm Hậu Thành	7/6/2026	14:00	7/6/2026	15:10	1.2	172	
182	1P-25kVA Chùa U Minh	- Khu vực Chùa U Minh xã Tân Khánh Trung.	Quấn băng kéo, thay khung sứ trung hòa, hạ thế, nâng trung hòa, hạ thế và phát quang hạ thế trạm Chùa U Minh tuyến 472-AH.	7/6/2026	15:15	7/6/2026	17:00	1.8	27	
183	PD 472-12.TH Vàm Xếp, PD 477-10.TH An Lạc	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Xếp Bà Vãi đến cầu Lai Vung)	Thay dây trung thế, thay trụ BTLT 14m BTLT 16m thành trụ BTLT 18m từ trụ 215B đến trụ 257A tuyến 472-TH, 477-TH. - Sang nhánh rẽ khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM. - Tháp Ngọn trụ từ trụ 273 đến trụ 287.	7/7/2026	6:28	7/7/2026	21:11	14.7	10291	
184	3LBFCO 474-7AH/13/1.D9 Tân Hòa A-B	Một phần Khu dân cư Tân Hòa, đường Phan Đình Phùng, khu vực đường Dã Chùa Linh Nguyên, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc nâng công suất TBA , kéo dây hạ thế	7/7/2026	6:35	7/7/2026	16:39	10.1	324	
185	03DS PD 478-13AH (PD Thủ Cù)	Tỉnh lộ 848 xã Tân Khánh Trung và xã Mỹ An Hưng.	Điện lực Lắp Vò công tác dựng trụ, lắp xà trung thế và khắc phục tồn tại tuyến 478-AH	7/7/2026	6:51	7/7/2026	16:54	10.1	1774	
186	CHÙA MỘT CỘT 2	Một phần Quốc Lộ 1A, Khu phố Long Mỹ, phường Trung An	Bảo trì lưới hạ áp, Chỉnh trụ nghiêng, phát quang	7/7/2026	7:00	7/7/2026	11:15	4.3	205	
187	Bình Khương 6	Một phần áp Bình Khương 2 xã An Thạnh Thủy	Thay dây công trình SCL	7/7/2026	7:00	7/7/2026	15:29	8.5	84	
188	Hòa Lợi Tiểu 1	Một phần áp Thạnh Kiến, Bình Thọ Trung, Bình Thọ Thượng, xã An Thạnh Thủy, ấp Hòa Lợi Tiểu, xã Bình Ninh, ấp Long Hòa, xã Tân Thuận Bình	Thay TI hạ áp	7/7/2026	7:00	7/7/2026	10:28	3.5	132	
189	47414-7	Một phần áp Bình Khương 2 xã An Thạnh Thủy	Lắp mới trạm Bình Khương 13 (ĐTXD)	7/7/2026	7:00	7/7/2026	12:07	5.1	63	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
190	Áp Bình 8	Một phần áp Hữu Bình xã Bình Trung.	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	7/7/2026	7:08	7/7/2026	15:52	8.7	39	
191	LO SUON 2-2	Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh	Điện lực bảo trì lưới điện,Dời điện kế qua trụ mới, khắc phục các tồn tại của công trình	7/7/2026	7:15	7/7/2026	16:10	8.9	129	
192	LBFCO 477-7CB/109/20B/1.D25 Đường Hòa Hợp	Một phần áp An Bình Đông, xã Cái Bè	Nâng công suất trạm Đông Hòa Hiệp 20 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải	7/7/2026	7:30	7/7/2026	10:38	3.1	151	
193	Bà Phó 4	Một phần Khu phố Long Mỹ - phường Bình Xuân	Di dời trụ hạ áp	7/7/2026	7:31	7/7/2026	17:02	9.5	98	
194	Cầu Tắc Ông Rèn	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Tắc Ông Rèn đến cầu Vĩnh Bà Tự	Công ty TNHH XD TK Đồng Tháp thực hiện Di dời trụ điện hạ thế Từ trụ 79/36A/10 đến trụ 79/36A/11, từ trụ 79/36A/10A đến trụ 79/36A/10A/1 tuyến 479HN	7/7/2026	7:37	7/7/2026	16:30	8.9	119	
195	NR 471-7CL/58A/1.D1 Siêu Thị ĐT	Khách hàng Công ty lương thực Đồng Tháp (Siêu Thị Đồng Tháp) và Công ty cổ phần cấp nước và Môi Trường Đô Thị Đồng Tháp - CN cấp nước Đông Bắc Sông Tiền (Cấp Nước Cầu Đức), đường 30/4, đường Nguyễn Huệ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA bảo trì	7/7/2026	7:50	7/7/2026	10:09	2.3	2	
196	NR 3P-22KV Nam Hang (480-12A/8) Trụ 146/1	Một phần khu vực chợ trung tâm áp Muong Miếu, áp Trung, áp Trung Tâm xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Kéo dây hạ thế và nâng công suất trạm Thường Thới Tiền 1 từ (1P-100kVA) thành (3P-250kVA) Tại trụ 146/13 và từ trụ 146/11A đến trụ 146/17 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN	7/7/2026	7:50	7/7/2026	16:58	9.1	996	
197	NR 3P-22KV Nam Hang (480-12A/8) Trụ 146/1	Một phần khu vực chợ trung tâm áp Muong Miếu, áp Trung, áp Trung Tâm xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Kéo dây hạ thế và nâng công suất trạm Thường Thới Tiền 1 từ (1P-100kVA) thành (3P-250kVA) Tại trụ 146/13 và từ trụ 146/11A đến trụ 146/17 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN	7/7/2026	7:50	7/7/2026	16:58	9.1	36	
198	Long Thới 8A	Một phần áp Long Thới xã Châu Thành	NCS trạm Long Thới 8A.	7/7/2026	7:57	7/7/2026	15:53	7.9	41	
199	NRTA 3P-22kV NTTS ÔNG THÀNH (472THo/280)	mất dện một phần xã an phước thộc trạm công cộng an lộc 3 và 01 trạm chuyên dùng NTTS Ông Thành	Cty Huy Cường Đồng Tháp Căng dây NRTT 3P-22kV Tại trụ 280 PD 472-7THo/204.D7 tuyến 472THo	7/7/2026	8:00	7/7/2026	16:40	8.7	1	
200	Trường MN Tổ Ong Vàng 3P-180kVA	Khách hàng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Thế Giới Kỹ Thuật - TP Cao Lãnh (Trường Mầm Non Tổ Ông Vàng), đường Bà Triệu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay TU đến hạn kiểm định khách hàng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Thế Giới Kỹ Thuật - TP Cao Lãnh	7/7/2026	8:03	7/7/2026	9:45	1.7	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
201	TBA 1P-50kVA AN LỘC 3	mất điện một phần xã an phước thộc trạm công cộng an lộc 3 và 01 trạm chuyên dùng NTTS Ông Thành	Cty Huy Cường Đồng Tháp Căng dây NRTT 3P-22kV Tại trụ 280 PD 472-7THo/204.D7 tuyến 472THo	7/7/2026	8:05	7/7/2026	16:25	8.3	62	
202	Rạch Cầu 1 - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Rạch Cầu)	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50KVA Rạch Cầu 1	7/7/2026	8:16	7/7/2026	9:00	0.7	80	
203	87 3 DS	Một phần khu vực ấp C, xã Phú Cường (Một phần khu vực Chợ kinh 15 và Khu vực từ cầu Kênh 15 đến trạm bơm Bảy Tổng).	Tháo gỡ chống sét kim (T110, T110/1, T110/1P)- Gia cường mỗi nối trung áp. Gia cường mỗi nối dây trung hòa (T127-128, T133-134); Sửa trụ nghiêng (T128); Thay ty sứ	7/7/2026	8:18	7/7/2026	17:00	8.7	685	
204	TBA 1P-50kVA CDC LONG SON NGỌC (TRỤ 476THo/273/1A)	một phần xã Tân Thành ,(bến dò long sơn Ngọc)	Điện lực Tân Hồng Nâng công suất trạm CDC Long Sơn Ngọc 2x1P-37,5kVA lên 2x1P-50kVA	7/7/2026	8:20	7/7/2026	10:30	2.2	118	
205	Ấp 1D Mỹ Hiệp - 1P-75kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Long 3, ấp 3, xã Mỹ Hiệp	Điện lực Mỹ Thọ lắp mới TBA chống quá tải	7/7/2026	8:55	7/7/2026	16:52	8.0	144	
206	47221-7		Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện tuyến 47221-7 thi công công trình nâng công suất trạm	7/7/2026	9:01	7/7/2026	14:34	5.6	295	
207	Cầu Kinh - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Cầu Kinh)	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50KVA Cầu Kinh	7/7/2026	9:14	7/7/2026	10:02	0.8	45	
208	Đông Mỹ 1 2 x 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Đông Mỹ, ấp Tân Trường, xã Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ thí nghiệm MBA	7/7/2026	10:15	7/7/2026	15:49	5.6	143	
209	Vượt Sông Bình Phan	Một phần ấp Thanh Kiến, Bình Thọ Trung, Bình Thọ Thượng, xã An Thạnh Thủy, ấp Hòa Lợi Tiêu, xã Bình Ninh, ấp Long Hòa, xã Tân Thuận Bình	Thay TI hạ áp	7/7/2026	10:36	7/7/2026	10:43	0.1	171	
210	Long Hòa 5	Một phần ấp Thanh Kiến, Bình Thọ Trung, Bình Thọ Thượng, xã An Thạnh Thủy, ấp Hòa Lợi Tiêu, xã Bình Ninh, ấp Long Hòa, xã Tân Thuận Bình	Thay TI hạ áp	7/7/2026	10:44	7/7/2026	11:21	0.6	69	
211	CHUA MOT COT	Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An	Bảo trì lưới hạ áp, Thay thùng Tole trạm, phát quang	7/7/2026	13:10	7/7/2026	16:20	3.2	145	
212	47396-7	Một phần ấp Bình Hưng, xã An Thạnh Thủy	Lắp TBA	7/7/2026	13:25	7/7/2026	16:48	3.4	114	
213	Trường TH Mỹ Hội 1 - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp Đông Mỹ, ấp Tân Trường, xã Mỹ Thọ	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5KVA Trường TH Mỹ Hội 1	7/7/2026	13:39	7/7/2026	14:09	0.5	48	
214	LBFCO 480-7CB/52/56.D25 Hòa Quý - T24	MMột phần ấp Hòa Quý, xã Cái Bè	Nâng công suất trạm Đông Hòa Hiệp 20 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải	7/7/2026	13:40	7/7/2026	16:03	2.4	47	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
215	Kênh Xuân Hòa 1	Một phần ấp An Lạc Thượng, Tân Hòa, xã Bình Ninh, một phần ấp Tân Tĩnh, xã Chợ Gạo	Thay TI hạ áp	7/7/2026	14:00	7/7/2026	14:42	0.7	128	
216	TBA 1P-37,5kVA KINH CŨ 3 (TRỤ 474THo/334/13/7)	một phần xã an phước	Điện lực Tân Hồng Nâng công suất trạm Kinh Cũ 3 từ 1P-37,5kVA lên 1P-50kVA	7/7/2026	14:00	7/7/2026	15:20	1.3	88	
217	Tân Hòa XD 1	Một phần ấp An Lạc Thượng, Tân Hòa, xã Bình Ninh, một phần ấp Tân Tĩnh, xã Chợ Gạo	Thay TI hạ áp	7/7/2026	14:50	7/7/2026	15:42	0.9	93	
218	Đông Mỹ 3A - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp Đông Mỹ, ấp Tân Trường, xã Mỹ Thọ	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5KVA Đông Mỹ 3A	7/7/2026	15:04	7/7/2026	15:42	0.6	28	
219	Kỳ Hôn	Một phần ấp An Lạc Thượng, Tân Hòa, xã Bình Ninh, một phần ấp Tân Tĩnh, xã Chợ Gạo	Thay TI hạ áp	7/7/2026	15:55	7/7/2026	16:25	0.5	89	
220	LBS (SCADA) 471SD/8/1A.D9 Tân Hưng	Đường Trường Sa; đường Trần Văn Voi; đường Ngô Văn Hay (phường 4 cũ), Phường Sa Đéc.	Dựng trụ trung thế, kéo dây, sang dây trung thế vượt sông từ trụ 8/3 đến trụ 8/4 tuyến 471SD.	7/8/2026	6:09	7/8/2026	18:15	12.1	1298	
221	482HN, 484HN	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cây xăng An Bình dọc QL 30 và lộ dal đến Ranh giới Hồng Ngự - Tam Nông	Cty TNHH Quang Nhựt Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 16m và 18m, Thay sứ đứng 24KV thành sứ 35KV	7/8/2026	6:14	7/8/2026	17:14	11.0	4309	
222	01LBFCO NR Tân Lợi (476-12/1TH)	Khu vực Rạch Tân Lợi xã Láp Vò	Điện lực Láp Vò công tác thay dây trung thế NR Tân Lợi	7/8/2026	6:30	7/8/2026	17:46	11.3	358	
223	47410-7	Mất điện một phần ấp 1, 3, ấp 7, xã Tân Phước 3	Cty TNHH Thái Hải, di dời đường dây trung thế, dùng lưới hạ thế công trình đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười. Tổ VH bảo trì phát quang lưới điện.	7/8/2026	7:00	7/8/2026	17:25	10.4	504	
224	47296-7	Một phần Ấp 5, xã Long Hưng	Dựng trụ, kéo dây hạ, trung áp, lắp trạm (Công trình ĐTXD 2026); Bảo trì, phát quang hành lang tuyến	7/8/2026	7:00	7/8/2026	17:20	10.3	609	
225	47201-7	Một phần khu phố Kim Liên phường Gò Công	Nâng công suất trạm Bà Lễ 4 từ 1x25kVA lên 2x25kVA.	7/8/2026	7:01	7/8/2026	11:20	4.3	133	
226	4775-7	Một phần khu phố Kim Liên phường Gò Công	Nâng công suất trạm Cầu Bà Lễ từ 1x25kVA lên 2x25kVA.	7/8/2026	7:01	7/8/2026	10:23	3.4	13	
227	Thanh Kiết	Một phần ấp Thanh Kiết, xã An Thạnh Thủy	Nâng cấp lưới hạ áp	7/8/2026	7:01	7/8/2026	17:15	10.2	126	
228	Tư Xê	Một phần ấp Hữu Lợi, Hữu Bình xã Bình Trung.	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	7/8/2026	7:03	7/8/2026	20:35	13.5	109	SCL 2026
229	UBND xã An Thạnh Thủy 1	Một phần ấp Thanh Kiết, xã An Thạnh Thủy	Nâng cấp lưới hạ áp	7/8/2026	7:06	7/8/2026	17:16	10.2	35	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
230	PD 476-11.TM	Một phần khu vực áp Mỹ Đông 4, Mỹ Đông 5 và Mỹ Tây 3. Toàn bộ khu vực áp Mỹ Nam 1, Mỹ Nam 2, Mỹ Nam 3, Mỹ Tây 1, Mỹ Tây 2, Mỹ Đông 1, Mỹ Đông 2, Mỹ Đông 3, Láng Biển 1, Láng Biển 2, Láng Biển 3, Láng Biển 4 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp. Các trạm chuyên dùng: Công ty Đại Phát, Xưởng may Minh Vương, XX Vạn Đại Phước, Cơ khí Phan Tấn, Công nghệ Dingxin, Cơ sở Ngân Phát, Cơ sở Hoàng Huy, Công ty Thành Nông	Cty Minh Thanh công tác thay dây trung thế Điện lực Tháp Mười công tác thí nghiệm CBM cấp độ 2 LBS+03DS PD 476-12 (PD Mỹ Quý) theo KH SCTX 2026, thí nghiệm CBM cấp độ 2 giàn tụ bù trung thế ứng động 600kVAr theo KH SCTX 2026 Điện lực Tháp Mười công tác sửa trụ trung thế bị nghiêng và thay CB, TI không phù hợp công suất MBA tại trạm Kinh Bảy thước Láng Biển 1	7/8/2026	7:12	7/8/2026	17:35	10.4	9171	
231	47428-7	Một phần áp Bình Quới, Bình Thọ 1 xã An Thạnh Thủy	Thay MBA trạm Bờ Vùng 1	7/8/2026	7:30	7/8/2026	9:06	1.6	366	
232	Bình Thọ 4	Một phần áp Bình Thọ, xã An Thạnh Thủy	Nâng cấp lưới hạ áp	7/8/2026	7:40	7/8/2026	16:12	8.5	155	
233	Bình Thọ 5	Một phần áp Bình Thọ, xã An Thạnh Thủy	Nâng cấp lưới hạ áp	7/8/2026	7:50	7/8/2026	16:12	8.4	55	
234	Lãnh Binh Thăng 3x1P-50kVA	Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh, Lãnh Binh Thăng, tổ 21 đến tổ 26 và từ tổ 43 đến tổ 46, khóm 4, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ hạ thế	7/8/2026	7:58	7/8/2026	12:20	4.4	116	
235	BÀ TÒN 14	Một phần áp Bình Long, xã Cái Bè	Hạ công suất trạm Bà Tồn 14 từ 1x250kVA thành 1x160kVA để xử lý non tải	7/8/2026	8:05	7/8/2026	12:48	4.7	48	
236	4763-7	Một phần khu phố Quý Chánh Phường Nhị Quý và một phần áp Mỹ Chánh B, Mỹ Điền, Mỹ Hòa, Mỹ Hội, Mỹ Hưng B, Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh, Mỹ Phú xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện tuyến 4763-7 thi công công trình nâng công suất trạm	7/8/2026	8:08	7/8/2026	16:21	8.2	5030	
237	TBA LỘ BA MUỐT	Một phần khu vực lộ làng Ấp 2 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Sang dây hạ thế và thu hồi trụ trạm Lộ Ba Mướt (3P-320kVA) Tại trụ 383/41/8/9P NR 479-18/1/5/1 tuyến 479-HN	7/8/2026	8:34	7/8/2026	11:13	2.7	390	
238	TBA 1P-50kVA Cây Da	Khu vực từ Cầu Cây Da đến Ngã Ba Bà Khôi thuộc xã Tân Phú Trung.	Cty Châu Thành di dời trụ hạ thế do vướng mặt bằng thi công đường	7/8/2026	8:50	7/8/2026	14:47	6.0	76	SCTX
239	AN THÁI ĐÔNG 1-19	Một phần áp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi	Công ty TNHH MTV XD Điện Minh Phát đăng ký thi công Hotline: Che phủ ĐDTT, cô lập và Kết lưới ĐDTT phục vụ công trình Nâng cấp ĐDTT trên không 1P 12,7kV thành 3P 22kV dài 40m và NCS TBA 1P 12,7/0,23kV từ 1x37,5kVA thành 3P 22/0,4kV 3x37,5kVA cấp điện cho HKD Lê Ngọc Thạch.	7/8/2026	9:19	7/8/2026	16:00	6.7	18	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
240	LÊ NGỌC THẠCH	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lê Ngọc Thạch	Công ty TNHH MTV XD Điện Minh Phát đăng ký thi công Hotline: Che phủ ĐDTT, cô lập và Kết lưới ĐDTT phục vụ công trình Nâng cấp ĐDTT trên không 1P 12,7kV thành 3P 22kV dài 40m và NCS TBA 1P 12,7/0,23kV từ 1x37,5kVA thành 3P 22/0,4kV 3x37,5kVA cấp điện cho HKD Lê Ngọc Thạch.	7/8/2026	9:22	7/8/2026	16:05	6.7	1	
241	4770-7	Một phần áp Hòa Lược, xã Cái Bè	Nâng công suất trạm Kỳ Viên 6 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải	7/8/2026	9:30	7/8/2026	12:30	3.0	180	
242	XỄO MÂY 2	Một phần áp 2, áp Hòa Quý, xã Cái Bè	Nâng công suất trạm Xẻo Mây 2 từ 1x160kVA thành 1x250kVA để xử lý quá tải	7/8/2026	9:31	7/8/2026	10:58	1.5	332	
243	47333-7	Một phần xã An Hữu của tỉnh đồng Tháp.	Thay LBFCO đầu tuyến 47333-7 bị cháy ngầm	7/8/2026	10:35	7/8/2026	11:25	0.8	1318	
244	Vành Đai 5	Một phần khu phố 3 phường Go Công	Nâng công suất trạm Vành Đai 5 từ 1x25kVA lên 2x25kVA.	7/8/2026	12:51	7/8/2026	16:22	3.5	14	
245	Trường Học Song Bình	Một phần áp Bình An, xã Chợ Gạo	Sửa chữa lưới HA	7/8/2026	13:30	7/8/2026	14:54	1.4	123	
246	2x1P-25kVA Vành Đai	Khách hàng sử dụng điện một phần áp 5, áp Long Bửu, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ bị hỏng, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Vành Đai	7/8/2026	13:50	7/8/2026	14:45	0.9	87	
247	Long Thạnh	Một phần áp Long Thạnh, xã Chợ Gạo	Sửa chữa lưới HA	7/8/2026	14:55	7/8/2026	16:08	1.2	151	
248	2x1P-25kVA Tắc Bần	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Long Bửu, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ bị hỏng, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Tắc Bần	7/8/2026	15:10	7/8/2026	16:05	0.9	91	
249	NGUYEN TRUNG TRUC	Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Anh Giác phường Mỹ Phong, Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, Dựng trụ, kéo dây hạ, trung áp	7/9/2026	7:00	7/9/2026	13:05	6.1	577	ĐTXD 2026
250	4726-7	Một phần áp Lò Gạch, Lò Gạch 1, Lò Gạch 2, Hiệp Trị, Ruộng Cạn xã Tân Hòa; Một phần áp Xóm Gò xã Gò Công Đông; Một phần áp Gò Me, Xóm Đen xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp	Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất, thay LA trạm Nguyễn Văn Đường, hạ công suất trạm Lò Gạch từ 250kVA xuống 100kVA, nâng công suất trạm Ruộng Cạn 2 từ 100kVA lên 160kVA và phát quang lưới điện Nhánh 4726-7 Ruộng Cạn	7/9/2026	7:03	7/9/2026	16:50	9.8	1408	
251	NR 472-8/1/1/1/3 KINH BÌNH THÀNH 4	Một phần áp 4, xã Bình Thành (khu vực Kênh Bình Thành 4, xã Bình Tấn cũ)	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kinh Bình Thành 4	7/9/2026	7:04	7/9/2026	15:25	8.4	141	
252	G28	- Một phần các áp Hậu Hòa, Hậu Hoa, Mỹ Trung, Mỹ Thuận, Mỹ Chánh A, Mỹ Chánh B và hoàn toàn các áp Mỹ Phú A, Mỹ Phú B, xã Hội Cư. - Một phần áp Mỹ Trung, Mỹ Chánh 4, Mỹ Chánh 5, Mỹ Quới xã Hậu Mỹ và hoàn toàn các áp Mỹ Trinh A, Mỹ Trinh B, Mỹ Tường A, Mỹ Tường B, Hậu Phú 1, Hậu Phú 2, Hậu Phú 3, xã Hậu Mỹ.	Điện lực Cái Bè thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải trạm Bà Hạt 2, Đất Sét 4 , Kinh Chà 5, Đồn Giông 4, Kinh Chà 10; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. Điện lực Nha Mân hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải trạm Ông Tài 1, Quan Cư 11.	7/9/2026	7:08	7/9/2026	18:50	11.7	11667	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
253	PD 475-12.SĐ CDC Hòa Long (PD 475SĐ/231A.D11 CDC Hòa Long) (LBS)	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ CDC Hòa Long đến vòng xoay Ngã Năm)	Thay trụ BTLT 14m thành trụ BTLT 16m và lắp xà, sứ, kẹp ép Nâng công suất TBA	7/9/2026	7:10	7/9/2026	16:58	9.8	4051	
254	PD BẾN ĐÒ SỐ 18 PD 479-13PC (LBS)	Một phần khu vực ấp Phú Hòa A, ấp Phú Thạnh A, ấp Phú Thạnh B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Dựng trụ BTLT 12m, thay sứ đứng trung thế và ốp đà Từ trụ 79 đến trụ 122 PD 479-13 tuyến 479-PC	7/9/2026	7:21	7/9/2026	17:44	10.4	2342	
255	PD 479-7CL/41/16.D1 Ông Hoàng-Cả Môn T.16	Một phần đường Cái Môn, Điện Biên Phủ, tổ 2, tổ 7, khóm 1, khóm 2, khóm Thanh Tiến, phường Mỹ Trà và ấp 2, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cao Lãnh công tác: Phát quang cắt tia cành nhánh cây xanh đang phát triển có tán rộng, nặng từ trụ số 41/17 đến trụ số 41/28 thuộc PD 479-7CL/41/16.D1 Ông Hoàng Cả Môn tuyến 479CL. Công ty TNHH 01TV Quang Năng ĐT công tác: Căng dây đầu nối trung thế tại trụ số 41/16A thuộc PD 479-7CL/41/16.D1 Ông Hoàng Cả Môn tuyến 479CL	7/9/2026	7:25	7/9/2026	11:45	4.3	708	SCTX
256	Đê Trí Đồ 2	Một phần khu phố Trí Đồ Phường Sơn Qui	Bảo trì và phát quang trong mùa mưa để đảm bảo an toàn trạm Đê Trí Đồ 2 - PT477GC.	7/9/2026	7:35	7/9/2026	16:12	8.6	87	
257	Tân Bình 2A	Một phần ấp Quang Ninh, Tân Bình 2A, Tân Bình 2B, xã Tân Thuận Bình	Phát quang, bảo trì, sửa chữa lưới HA	7/9/2026	7:40	7/9/2026	8:53	1.2	109	
258	47115-7	Một phần xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Tân Thanh 3-4	7/9/2026	7:53	7/9/2026	10:32	2.7	240	
259	Long Hòa 4	Một phần ấp Long Hòa, xã Tân Thuận Bình	Thay dây hạ áp (SCL)	7/9/2026	8:05	7/9/2026	15:50	7.8	88	
260	FCO 478AH/124A/3/1A/17/25	Khu vực sản xuất Nhà Máy, ĐC Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Khách hàng đề nghị cắt điện để thí nghiệm lại TBA	7/9/2026	8:05	7/9/2026	10:55	2.8	1	
261	47427-7	Một phần ấp 12, xã Thanh Hưng.	Hạ công suất trạm Tân Hưng 4-11 từ 1x50kVA thành 1x25kVA để xử lý non tải	7/9/2026	8:11	7/9/2026	10:51	2.7	79	
262	AS Tân Công Sinh 8	Một phần khu vực ấp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Phi Hùng đến nhà ông Nguyễn Thành Vinh).	Thí nghiệm CBM TBA 3x1P-25kVA trạm AS Tân Công Sinh 8	7/9/2026	8:13	7/9/2026	9:30	1.3	63	
263	XX Ông Thủy 2	Một phần ấp Đôi Ma, Đôi Ma 2, Đôi Ma 3 xã Gia Thuận	Tổ QLVH nâng công suất trạm XX Ông Thủy 2 từ 160kVA lên 250kVA	7/9/2026	8:15	7/9/2026	11:58	3.7	205	
264	NR NTTS Lâm Văn Chí Hải	Mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dùng trạm NTTS Lâm Văn Chí Hải trụ 38/115/47/1 tuyến 477HN, phường ông Ngự	CTY Ngọc Minh Thanh Bình Căng dây NRTT 3P-22KV XDM trụ 38/115/47/1 tuyến 477HN khu vực phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp	7/9/2026	8:31	7/9/2026	18:32	10.0	1	
265	479AH/35A Thuận Thành (Vân Nam) 3P-560kVA (cắt vận hành)	Khu vực nhà máy Vân Nam, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Thay điện kế, TU, TI trạm Thuận Thành	7/9/2026	8:42	7/9/2026	11:14	2.5	1	
266	CHỢ ĐÊM CAI LẬY	Một phần khu phố 1A phường Cai Lậy	Phối hợp Hotline nâng công suất trạm Chợ Đêm Cai Lậy	7/9/2026	8:42	7/9/2026	11:48	3.1	40	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
267	Tân Bình 2D	Một phần áp Quang Ninh, Tân Bình 2A, Tân Bình 2B, xã Tân Thuận Bình	Phát quang, bảo trì, sửa chữa lưới HA	7/9/2026	8:55	7/9/2026	10:05	1.2	2	
268	AS Tân Công Sinh 9	Một phần khu vực áp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà ông Trần Văn On đến nhà ông Nguyễn Văn Bé Ba).	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA trạm AS Tân Công Sinh 9	7/9/2026	9:42	7/9/2026	10:19	0.6	48	
269	Cầu Đồi 1	Một phần áp Quang Ninh, Tân Bình 2A, Tân Bình 2B, xã Tân Thuận Bình	Phát quang, bảo trì, sửa chữa lưới HA	7/9/2026	10:15	7/9/2026	12:06	1.9	203	
270	47331-7	Một phần xã Thanh Hưng tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Tân Thanh 3-9	7/9/2026	10:50	7/9/2026	12:40	1.8	67	
271	AS Tân Công Sinh 10	Một phần khu vực áp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà bà Trần Thị Linh đến nhà ông Thái Văn Mộc).	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA trạm AS Tân Công Sinh 10	7/9/2026	11:02	7/9/2026	12:00	1.0	37	
272	47161-7	Một phần áp 4, xã Thanh Hưng.	Nâng công suất trạm Tân Thanh 2-3 từ 1x25kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải	7/9/2026	11:40	7/9/2026	13:32	1.9	219	
273	PD 479-7CL/16A/9.D1 Quảng Khánh T.9	Một phần đường Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng, Trần Quốc Toản, Phạm Thế Hiển, Hàm Nghi, Duy Tân, Thủ Khoa Huân, Đinh Công Tráng, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Văn Tiệp, khóm Mỹ Tây, khóm Mỹ Thuận, khóm Mỹ Trung, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cao Lãnh công tác: Phát quang cắt tia cành nhánh cây xanh đang phát triển có tán rộng, nặng từ trụ số 16A/10 đến trụ số 16A/34 thuộc PD 479-7CL/16A/9.D1 Quảng Khánh tuyến 479CL. Công ty TNHH Minh Thanh công tác: Di dời trụ trung thế, thu hồi TBA từ trụ số 16A/29 đến trụ số 16A/29A thuộc PD 479-7CL/16A/9.D1 Quảng Khánh tuyến 479CL	7/9/2026	13:39	7/9/2026	17:05	3.4	1102	SCTX
274	LBFCO 479AH/27	Khu vực nhà máy Ngọc Đài thuộc trạm Ngọc Đài 2, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc.	Bảo trì thay TU, TI trạm Ngọc Đài 2+Ngọc Đài 2022	7/9/2026	13:56	7/9/2026	16:10	2.2	1	
275	AS Hòa Bình 14	Một phần khu vực áp Tân Lợi, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà Lê Hồng Hiếu đến nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn).	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA trạm AS Hoà Bình 14	7/9/2026	14:02	7/9/2026	14:49	0.8	33	
276	Thanh Tâm 22P/2	Một phần khu phố 1A phường Cai Lậy	Phối hợp Hotline nâng công suất trạm Thanh Tâm 22P/2	7/9/2026	14:10	7/9/2026	14:35	0.4	65	
277	AS. An Bình 5	Một phần khu vực áp Tân Lợi, xã Tràm Chim.	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA trạm AS An Bình 5	7/9/2026	15:32	7/9/2026	16:03	0.5	14	
278	478AH/86 PD 478.10AH Phân đoạn Cầu Sa Nhiên 2, 472-7SD/108/5/1.D9 Ông Thung	Một phần đường ĐT 848, đường Sa Nhiên; đường Cánh Đồng Hoa Hồng, rạch Mương Khai; rạch Bà Soi; đường Phan Văn Trâm; Kinh 19/5; rạch Mù U; kinh 50, rạch Chùa Phước Đức, khu vực rạch Cay Khoa, đường Sông Tiền và khóm Đông Giang, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc tháp ngọn trụ BTLT 16m, cải tạo thay dây trung thế 22kV ACX120mm2 bằng dây ACXH 240mm2, dời TBA từ trụ cũ qua trụ mới, lắp PD căng tạm trụ 99A tuyến 478AH.	7/10/2026	6:07	7/10/2026	21:06	15.0	7953	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
279	03LBFCO Cống Rạch Dầu-LHA (472-11/2-2AH)	- Rạch Rau Cần từ Cống Rạch Dầu đến cuối Rạch Rau Cần xã Tân Khánh Trung.	Điện lực Lắp Vò công tác thay dây trung thế NR Cống Rạch Dầu	7/10/2026	6:50	7/10/2026	17:20	10.5	803	
280	47807-7	Một phần đường Trần Văn Hiến, phường Trung An	Điện lực bảo trì lưới điện, Dựng trụ, kéo dây hạ, trung áp	7/10/2026	7:05	7/10/2026	16:40	9.6	364	ĐTXD 2026
281	47283-7	Một phần áp Hòa Quới, xã Bình Ninh	NCS trạm Phú Hòa	7/10/2026	7:15	7/10/2026	11:33	4.3	154	
282	PD 474-7QT/46/104.D1 Cầu Tân Nghĩa (3xLB.FCO-200A) T.104	Một phần đường ĐT 846, Bà Vần-Kinh Vạn Thọ, Chợ Đem Xóm Rầy, Công ty ARA, Kinh Bà Bạch, Bờ Bắc Kênh Nguyễn Văn Tiếp, Cống Tư Tinh, Cầu Thống Linh, Kinh Ngã Đồng, Kinh Cả Mác, Kinh Bà Phủ, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cao Lãnh công tác: Phát quang cắt tia cành nhánh cây xanh đang phát triển có tán rộngCông ty TNHH MTV XD-TM-DV Đường Sơn công tác: Di dời TBA tại trụ số 46/105/29A/1 đến trụ số 46/105/3/1/43/1 TBA 3x1P-25 Nguyễn Mỹ Nhơn thuộc PD 474-7QT/46/104.D1 Cầu Tân Nghĩa tuyến 474QT	7/10/2026	7:19	7/10/2026	13:03	5.7	3229	
283	TBA Y TẾ TRUNG TÂM	Một phần khu vực Ấp Trung, Xã Thường Phước, Tỉnh Đồng Tháp xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Kéo dây hạ thế và nâng công suất trạm Y Tế Trung Tâm từ (1P-75kVA) thành (3P-250kVA) và thu hồi trạm Cầu Trung Tâm (1P-50kVA) Tại trụ 138A và từ trụ 133 đến trụ 142 PD 480-12 tuyến 480-HN	7/10/2026	7:30	7/10/2026	17:04	9.6	80	
284	Ấp Hội 1	Một phần áp Hội xã Kim Sơn.	Thay trụ hạ áp đường dây hạ áp trạm Ấp Hội 1 bị gãy gốc.	7/10/2026	7:34	7/10/2026	16:25	8.9	192	
285	Bàu Lớn 2	Một phần áp Bình Phú, xã Lương Hòa Lạc	Thay dây hạ áp	7/10/2026	7:35	7/10/2026	15:05	7.5	29	SCL 2026
286	G4721	Một phần áp Chợ, ấp Đông Thạnh, xã Mỹ Lợi. - Hoàn toàn ấp Lương Ngãi, Lương Nhơn, Lương Tín, Lương Trí, Lương Lễ, xã An Hữu.	Điện lực Cái Bè kết hợp: Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải trạm An Thái Đông 3-8, Mỹ Lương 1-7. Điện lực Tháp Mười kết hợp: Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải trạm Mỹ Lương 2-14, Đông Thạnh 3, Lương Lễ 5.	7/10/2026	7:38	7/10/2026	16:50	9.2	5063	
287	TBA Cầu Trung Tâm	Một phần khu vực Ấp Trung, Xã Thường Phước, Tỉnh Đồng Tháp xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Kéo dây hạ thế và nâng công suất trạm Y Tế Trung Tâm từ (1P-75kVA) thành (3P-250kVA) và thu hồi trạm Cầu Trung Tâm (1P-50kVA) Tại trụ 138A và từ trụ 133 đến trụ 142 PD 480-12 tuyến 480-HN	7/10/2026	7:40	7/10/2026	17:04	9.4	51	
288	Tân Lý Tây 18	Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Hương Một phần các ấp Tân Phong, Tân Thạnh xã Châu Thành	NCS trạm Tân Lý Tây 18	7/10/2026	7:43	7/10/2026	12:51	5.1	73	
289	47175-7	Một phần, xã Mỹ Thiện	Điện lực Cái Bè NCS trạm Năm Ty 1-2,từ 1x50 kVA lên 2x50 kVA	7/10/2026	8:00	7/10/2026	16:00	8.0	431	
290	Ấp Tân Thạnh A	Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (một phần khu vực Mương Tư Phủ)	Thay cáp suất trạm biến áp	7/10/2026	8:20	7/10/2026	9:12	0.9	36	
291	TBA NTTS Nguyễn Văn Ven	Mất điện trạm NTTS Nguyễn Văn Ven (1P-37.5 kVA). Tại trụ 146/42/4/1 NR 480-2A/8-1/1/5 tuyến 480-HN, thuộc xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế mất màn hình trạm NTTS Nguyễn Văn Ven (1P-37.5 kVA). Tại trụ 146/42/4/1 NR 480-2A/8-1/1/5 tuyến 480-HN, thuộc xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	7/10/2026	8:32	7/10/2026	9:03	0.5	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
292	TBA 1P-50kVA Tân Phú Trung 2	Khu vực từ Cầu Mương Khai đến Vàm Cầu Xây thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Tân Phú Trung 2	7/10/2026	8:43	7/10/2026	9:13	0.5	47	
293	47257-7	Một phần áp Tân Hòa xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện tuyến 47257-7 thi công công trình nâng công suất trạm	7/10/2026	8:51	7/10/2026	11:56	3.1	150	
294	TBA 1P-50kVA Cầu Huyện Hàm	Khu vực từ Vàm Trại Quán đến cuối Cầu Cây Xây thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Cầu Huyện Hàm	7/10/2026	8:52	7/10/2026	9:30	0.6	71	
295	47160-7	Một phần áp An Thái, xã Hội Cư	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới NR 1pha 47160-7 và trạm Bà Đắc 2 phục vụ công tác NCS trạm từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA để xử lý quá tải. - Tổ QLVH: Nâng công suất trạm Bà Đắc 2 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA để xử lý quá tải.	7/10/2026	8:57	7/10/2026	10:56	2.0	487	
296	BÀ ĐẮC 2	Một phần áp An Thái, xã Hội Cư	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới NR 1pha 47160-7 và trạm Bà Đắc 2 phục vụ công tác NCS trạm từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA để xử lý quá tải. - Tổ QLVH: Nâng công suất trạm Bà Đắc 2 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA để xử lý quá tải.	7/10/2026	9:00	7/10/2026	10:59	2.0	56	
297	Áp Tân Thạnh	Một phần áp Tân Thạnh, xã Tân Long (một phần khu vực Mương Tư Phú)	Thay cáp suất trạm biến áp	7/10/2026	9:20	7/10/2026	10:36	1.3	67	
298	TBA TB TUỔI HTX SỐ 3	Mất điện trạm bơm HTX số 3. Tại trụ 146/10 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn trạm bơm HTX số 3. Tại trụ 146/10 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	7/10/2026	9:22	7/10/2026	9:55	0.6	1	
299	TBA 3x1P-50kVA Ấp Tây 1	Khu vực từ Vàm Ấp Tây đến trạm nước Ấp Tây thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA 3x1P-50kVA trạm Ấp Tây 1	7/10/2026	10:00	7/10/2026	10:30	0.5	194	
300	TBA 1P-50kVA Ngọn Ấp Tây	Khu vực từ Cuối ngọn Ấp Tây thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Ngọn Ấp Tây	7/10/2026	10:40	7/10/2026	11:15	0.6	43	
301	TBA Công ty TNHH MTV Nguyễn Đăng	Mất điện trạm CTY TNHH MTV Nguyễn Đăng (3x1P-25KVA). Tại trụ 56A/1 NR 477-10/1A/6 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn trạm CTY TNHH MTV Nguyễn Đăng (3x1P-25KVA). Tại trụ 56A/1 NR 477-10/1A/6 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	7/10/2026	11:09	7/10/2026	11:42	0.6	1	
302	47589-7	Một phần xã Mỹ Lợi	NCS trạm Kinh Ranh 1 từ 1x50 kVA lên 2x50 kVA	7/10/2026	11:30	7/10/2026	16:35	5.1	124	
303	HẬU THÀNH 1-5	Một phần áp Hậu Vinh, xã hội Cư	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, kết lưới TBA phục vụ công tác lắp mới trạm Hậu Thành 1-21 1x50kVA (kết lưới tầng dưới, tuyến 473CB). - Tổ QLVH: Lắp mới trạm Hậu Thành 1-21 1x50kVA cắt lưới hạ áp giải quyết quá tải trạm Hậu Thành 1-5.	7/10/2026	11:46	7/10/2026	13:56	2.2	142	
304	Rạch Voi Lửa	Một phần áp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực Rạch Voi Lửa, xã Tân Bình cũ)	Thay cáp suất trạm biến áp	7/10/2026	12:02	7/10/2026	12:56	0.9	74	
305	47449-7	Một phần xã Mỹ Lợi	NCS trạm Mỹ Lợi A 4-10,từ 1x50 kVA lên 2x50 kVA	7/10/2026	12:08	7/10/2026	17:00	4.9	210	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
306	RANH TÂN HUỀ 2	Một phần ấp Thanh An, xã Tân Long (một phần khu vực ranh Tân Long-Tân Huề)	Thay cáp suất trạm biến áp	7/10/2026	13:02	7/10/2026	13:38	0.6	26	
307	47922-7	Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Bình Ninh	Lắp mới trạm Chồi Mồi 1	7/10/2026	13:35	7/10/2026	17:37	4.0	143	
308	Hòa Quới	Một phần ấp Hòa Quới, xã Bình Ninh	Phát quang, bảo trì, sửa chữa lưới hạ áp	7/10/2026	13:35	7/10/2026	15:05	1.5	140	
309	TBA 3x1P-50kVA Huyện Hàm 2	Khu vực Đường Huyện Hàm - Tân Phú từ nhà Ông Khen đến Cầu Kinh Chà thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA 3x1P-50kVA trạm Huyện Hàm 2	7/10/2026	13:55	7/10/2026	14:30	0.6	16	
310	TBA NTTS Lâm Văn Bình	Trạm NTTS Lâm Văn Bình (1P-37.5kVA).Tại trụ 10A/35/1 NR 477-10/1/3/15 tuyến 477-PC. (mất điện trạm chuyên dùng của khách hàng)	Thay điện kế đến hạn trạm NTTS Lâm Văn Bình (1P-37.5kVA).Tại trụ 10A/35/1 NR 477-10/1/3/15 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	7/10/2026	14:05	7/10/2026	14:35	0.5	1	
311	TBA 3x1P-50kVA CDC Tân Phú 1	Khu vực CDC Tân Phú thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA 3x1P-50kVA trạm CDC Tân Phú 1	7/10/2026	14:15	7/10/2026	15:09	0.9	94	
312	47169-7	Một phần xã Mỹ Thiện	NCS trạm Mỹ Tân 3-1 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	7/10/2026	14:30	7/10/2026	15:50	1.3	696	
313	TBA LSL NGUYỄN VĂN VIỆT	Trạm NTTS Lâm Văn Bình (1P-37.5kVA).Tại trụ 10A/35/1 NR 477-10/1/3/15 tuyến 477-PC. (mất điện trạm chuyên dùng của khách hàng)	Thay điện kế đến hạn trạm LSL Nguyễn Văn Việt (3x1P-25kVA).Tại trụ 10A/20/1 NR 477-10/1/3/7 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	7/10/2026	14:45	7/10/2026	15:28	0.7	1	
314	F475CL	Một phần khu phố 1A, 2A Phường Cai Lậy, một phần khu phố Mỹ Lợi, Mỹ Cần, Mỹ An phường Nhị Quý. một phần khu phố 5, 6, 7, Mỹ Hòa, Mỹ Đa, Mỹ Thạnh, Mỹ Luận, Mỹ Lợi, Rạch Trắc, Bà Bèo, Cầu Dừa, Kinh 12, Long Phước Phường Mỹ Phước Tây. một phần khu phố 5, Tân Bình 1, Tân Bình 2, Tân Bình 3, Tân Bình 4 phường Thanh Hòa. một phần ấp 5A, 5B, ấp 7, 8, 9, 10, 12, 13 xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện tuyến 475CLa thi công công trình ĐTXD, nâng công suất trạm	7/11/2026	6:03	7/11/2026	19:08	13.1	18337	
315	LBS FH170	- Một phần ấp khu phố Long Phước, Khu phố Láng biển, Phường Mỹ Phước Tây - Một phần ấp Tân Hưng Phước, Tân Hưng Tây, xã Tân Phước 2	ĐL Cai lậy, Cty TNHH Thái Hải di dời thiết bị, HTĐĐ FH170, FH170-8 - Cty TNHH XLĐ Xuân Phát tháp ngọn trụ 18m, lắp xà xứ và phụ kiện, công trình cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước; - Tổ VH Bảo trì khắc phục kiểm khuyết lưới điện	7/11/2026	6:04	7/11/2026	19:09	13.1	1951	
316	F14	Một phần khu phố 1A, 2A Phường Cai Lậy, một phần khu phố Mỹ Lợi, Mỹ Cần, Mỹ An phường Nhị Quý, một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện tuyến F14 thi công công trình nâng công suất trạm	7/11/2026	6:05	7/11/2026	19:26	13.4	1752	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
317	47107-7	Một phần áp An Lạc Thượng, Tân Hòa xã Bình Ninh	Lắp trạm và phát tiền lưới HA	7/11/2026	6:30	7/11/2026	12:39	6.2	1562	
318	Recloser PD 471-11TH	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm, Rạch Thủ Ô, Rạch Cái Dứa, Rạch Hòa Thuận xã Lấp Vò.	Điện lực Lấp Vò công tác dựng trụ, lắp xà, thay dây trung thế.	7/11/2026	6:32	7/11/2026	17:34	11.0	1701	
319	L4739	- Một phần áp Vĩnh Thạnh, toàn các áp Vĩnh Thới, Vĩnh Phú, Long Thạnh, Long Trị, Long Thành A, Long Hoà A, Long Thành B, Long Hoà B xã Vĩnh Kim. - Một phần áp Hữu Lợi xã Bình Trung.	Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công dựng ngọn trụ, kéo dây, sang trạm qua đường dây mới và thu hồi trụ dây cũ	7/11/2026	6:33	7/11/2026	17:21	10.8	5839	ĐTXD 2026
320	LBS D14 (THƯỜNG MỎ)	Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, Nam Kỳ Khởi Nghĩa phường Mỹ Tho, Đạo Thạnh, Thới Sơn	Điện lực bảo trì lưới điện,Phát quang hành lang tuyến cây xà cừ cao hơn đường dây	7/11/2026	7:02	7/11/2026	11:52	4.8	731	
321	LY THUONG KIET 8	Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh	Điện lực bảo trì lưới điện, Dựng trụ, kéo dây hạ, trung áp	7/11/2026	7:05	7/11/2026	8:55	1.8	155	ĐTXD 2026
322	PD Đình Long Thuận (PD 477-10/2A) trụ 70 LBS	Một phần khu vực từ đỉnh long thuận tới cầu cái vùng áp Long Thới B, áp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Dựng trụ BTLT 12m, thay sứ đứng trung thế và ốp đà Từ trụ 70A đến trụ 103 PD 477-10/2A tuyến 477-PC	7/11/2026	7:43	7/11/2026	17:59	10.3	1539	
323	3FCO 471-7SD/73.D9 Galaxy	Trạm Galaxy	Cắt điện theo đề nghị khách hàng	7/11/2026	8:26	7/11/2026	10:17	1.9	1	
324	4765-7	Một phần xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cái Bè di dời trụ	7/11/2026	8:30	7/11/2026	18:30	10.0	1851	
325	03LBFCO NR Sỹ Hùng	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Sỹ Hùng, Võ Văn Tuyên	Thay MBA 3P-560kVA	7/11/2026	8:35	7/11/2026	11:47	3.2	2	
326	NTTS Hai Năm 3p- 2500	- Trạm Công ty TNHH TS Hai Năm. - Trạm Công ty TNHH TS Hai Năm 2	Thay 3TU+3TI+điện kế định kỳ trạm Công Ty TNHH Thủy sản Hai Năm	7/11/2026	8:40	7/11/2026	11:56	3.3	1	
327	Công Ty TNHH May An Long 3	trạm Công Ty may An Long 3	Thay 3TU+3TI+điện kế định kỳ trạm Công Ty may An Long 3	7/11/2026	14:10	7/11/2026	16:03	1.9	1	
328	IA73	Một phần áp Tân Phước 6 xã Tân Đông; Một phần áp 3, áp 4, áp 5, áp 6, áp Chợ, áp Chợ 1, áp Chợ 2, áp Đồi Ma 1, áp Đồi Ma 2, áp Lăng, áp Lăng 1, áp Lăng 2, áp Lăng 3 xã Gia Thuận; Toàn bộ CCN Gia Thuận 1, CCN Gia Thuận 2, KCN Dầu Khí Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất, Hạ công suất trạm Chợ Vàm Láng 5 từ 400kVA xuống 250kVA, thay tụ bù AT5 bị hỏng và phát quang lưới điện tuyến CCN Gia Thuận	7/12/2026	6:08	7/12/2026	18:08	12.0	4020	
329	LBS (SCADA) 472SD/136 PD 472-13.SĐ Phân đoạn Đường N1	Toàn bộ khu công nghiệp C, khu công nghiệp C mở rộng, một phần đường N1, đường Ngô Quyền, ngọn Ông Tổng, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc kéo dây trung thế, trung hòa, chống sét XDM từ trụ 16 đến trụ 34 tuyến 473-KCN, 475-KCN,.kéo dây trung thế, dây trung hòa XDM từ trụ 29 đến trụ 74 tuyến 477-KCN, 479-KCN.	7/12/2026	6:10	7/12/2026	18:13	12.1	131	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
330	I168-8	Một phần Một phần khu phố Gò Xoài – Phường Sơn Qui	Thay giáp núu nhôm bằng nhôm bọc thép để đảm bảo an toàn cho người dân	7/12/2026	6:11	7/12/2026	17:49	11.6	214	
331	431GCT	- Toàn phần ấp Bình Đông, Bình Tây, Tân Thạnh, Thạnh Lạc Đông, Bình Trung, Ấp 6, Ấp 5, Ấp 4, Ấp 3, Ấp 2, Ấp 1, Thạnh Hưng và một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Phú, Thạnh Bình xã Vĩnh Bình; - Toàn phần ấp Bình Đông Trung, Bình Hòa Đông, Bình Hòa Long, Bình Trinh, Khương Thọ, Thạnh Hưng, Thạnh Phú, Lợi An và một phần ấp Thạnh Thới, Ninh Đồng, Hòa Bình, Thạnh Lạc xã Đồng Sơn; - Toàn phần ấp Phú Quý, Bình An, Thạnh Thới, An Ninh, Hòa Bình, Long Hòa, Hưng Hòa, Phú Quới và một phần ấp Khương Ninh, Vĩnh Quới, Thới An B xã Vĩnh Hựu.	Công ty An Đức Thịnh, Công ty 19/5 công tác bảo trì lưới điện	7/12/2026	6:24	7/12/2026	19:38	13.2	20585	
332	473AH/36 LBS (SCADA) PD473-10.AH Phân đoạnĐường Số 2 C1	Toàn bộ khu công nghiệp C, khu công nghiệp C mở rộng, một phần đường N1, đường Ngô Quyền, ngọn Ông Tổng, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc kéo dây trung thế, trung hòa, chống sét XDM từ trụ 16 đến trụ 34 tuyến 473-KCN, 475-KCN,.kéo dây trung thế, dây trung hòa XDM từ trụ 29 đến trụ 74 tuyến 477-KCN, 479-KCN.	7/12/2026	6:39	7/12/2026	18:18	11.7	30	
333	C971, C328	Một phần ấp Quang Thọ, Long Thạnh, Long Hòa, Long Hiệp, Quang Phú, Quang Khương, xã Tân Thuận Bình, ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn	Lắp trạm 3 pha và nâng cấp đường dây trung thế	7/12/2026	6:55	7/12/2026	20:03	13.1	3388	
334	AP 8 TRUNG AN	Một phần Tinh Lộ 870B, Phường Trung An	Điện lực bảo trì lưới điện,Thay dây hạ áp	7/12/2026	7:00	7/12/2026	7:35	0.6	280	ĐTXD 2026
335	478-7CL/296/75.D2 (PD NR Xẻo Quít)	Một phần khu vực ấp Mỹ Long 3, ấp Mỹ Long 4, ấp 3, ấp 4 xã Mỹ Hiệp và một phần ấp 5T, xã Bình Hàng Trung (khu vực mất điện Đường KDL Xẻo Quýt)	Công ty TNHH Minh Thanh thực hiện di dời trụ điện trung hạ thế nằm trong phạm vi GPMB từ trụ Từ trụ 296/80 đến trụ 296/84	7/12/2026	7:13	7/12/2026	18:45	11.5	969	
336	Chợ Ông Văn 1-1	Một phần ấp Bình Thành xã Tân Thuận Bình	Thay dây nâng cấp lưới hạ áp	7/12/2026	7:25	7/12/2026	15:43	8.3	115	
337	01LBFCO NR Xẻo Gia	- Khu vực Rạch Xẻo Gia xã Lấp Vò.	Đầu nối NR trung thế 1pha XDM và lắp TBA 1P-75kVA XDM thuộc NR Xẻo Gia tuyến 478-TH	7/12/2026	7:25	7/12/2026	12:00	4.6	184	
338	Kiêng Phước 3	Một phần ấp Chợ 3, Giá Trên, Xóm Đình Xã Gia Thuận	Tổ QLVH nâng công suất trạm Kiêng Phước 3 từ 250kVA lên 400kVA	7/12/2026	7:29	7/12/2026	17:31	10.0	229	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu gừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
339	473-10/5-1/4/1	Khu vực từ Cầu Xẻo Vang đến cuối Ngọn Xẻo Điều, cuối Rạch Dinh Ông Đá thuộc xã Phú Hựu.	Công Ty TNHH Quang Nhựt Cây TBA 1P-75kVA; Đầu nối lưới hạ thế XDM vào lưới hiện hữu	7/12/2026	7:32	7/12/2026	11:08	3.6	382	SCTX
340	NR 473-10/5-2/4/3.NM	Khu vực từ Cầu Ngã Ba Rạch Ấp đến cuối Ngọn Rạch Ấp thuộc xã Phú Hựu.	Công Ty TNHH Quang Nhựt Dựng trụ BTLT 14m (trụ ghép); Đầu nối lưới hạ thế XDM vào lưới hiện hữu	7/12/2026	7:41	7/12/2026	15:12	7.5	504	SCTX
341	TBA 1P-25kVA Chợ An Phú Thuận	Khu vực từ Trạm y tế An Phú Thuận cũ đến Chợ An Phú Thuận và KDC Chợ An Phú Thuận cũ thuộc xã Phú Hựu.	Tháo thu hồi trạm 1P-25kVA Chợ An Phú Thuận; Cắt dừng hạ áp tạo khoảng không điện	7/12/2026	8:00	7/12/2026	9:45	1.8	24	SCTX
342	TBA 1P-50kVA trạm Rau Sạch T6	Khu vực Rau Sạch từ Cầu Ngang Bà Khôi đến cuối ngọn Bà Khôi xã Tân Phú Trung.	Thay dây HTHH ABC 3x70mm2	7/12/2026	8:25	7/12/2026	14:35	6.2	50	SCTX
343	47253-7	Xã An Hữu, xã Thanh Hưng của tỉnh Đồng Tháp.	Di dời lưới điện phục vụ công trình làm đường giao thông	7/12/2026	9:17	7/12/2026	10:45	1.5	2836	
344	TBA 3P-250kVA tái định cư APT 2	Khu vực Tái định cư Cao Tốc An Phú Thuận thuộc xã Phú Hựu.	Đầu lèo hạ thế	7/12/2026	10:15	7/12/2026	11:20	1.1	115	SCTX
345	TBA 1P-100kVA An Phú Thuận 2	Khu vực Chợ An Phú Thuận đến Tái định cư Cao Tốc An Phú Thuận thuộc xã Phú Hựu	Đầu lèo hạ thế	7/12/2026	13:30	7/12/2026	13:50	0.3	23	
346	47124-7	Một phần ấp Thủy Tây, Tân Đông xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện tuyến 47124-7 thi công công trình SCL	7/13/2026	6:45	7/13/2026	17:00	10.3	930	
347	ĐÔNG ĐÔ	Một phần Hẻm Đông Đô, phường Đạo Thạnh	Điện lực Bảo trì lưới điện, nâng, thay thùng đk không an toàn	7/13/2026	7:00	7/13/2026	12:10	5.2	215	
348	THỦY TÂY 25	Một phần ấp Thủy Tây, Tân Đông xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện trạm Thủy Tây 25 thi công công trình SCL	7/13/2026	7:03	7/13/2026	17:10	10.1	34	
349	LBFCO 480-7CB/52/55.D25 Hòa Quí - T55	Một phần ấp Hòa Quí, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.	Lắp xà, sứ phụ kiện, kéo dây 3xAC240+AC150	7/13/2026	7:16	7/13/2026	17:59	10.7	315	
350	LO SUON AP 2-3 DAO THANH	Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh	Dời điện kế qua trụ mới, khắc phục các tồn tại của công trình	7/13/2026	7:20	7/13/2026	17:00	9.7	42	
351	LBFCO 480-7CB/52/56.D25 Hòa Quí - T24	Một phần ấp Hòa Quí, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.	Lắp xà, sứ phụ kiện, kéo dây 3xAC240+AC150	7/13/2026	7:20	7/13/2026	17:57	10.6	47	
352	ẤP BẮC 15	Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh	Điện lực bảo trì lưới điện Dời trụ hạ áp mở rộng lộ	7/13/2026	7:25	7/13/2026	16:00	8.6	117	
353	LBFCO 480-7CB/57/9.D25 ĐH75 - T9	Một phần ấp Hòa Quí, Hòa Lược, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.	Lắp xà, sứ phụ kiện, kéo dây 3xAC240+AC150	7/13/2026	7:26	7/13/2026	18:00	10.6	1285	
354	Tân Hòa	Một phần ấp Tân Hòa Xã Tân Hương	dời điện kế, dây hạ áp sang trụ mới, thu hồi trụ cũ theo yêu cầu KH Trần Thị Châu	7/13/2026	7:30	7/13/2026	15:53	8.4	85	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
355	Cây Me 1P-100kVA	Một phần đường Dương Thị Mỹ, tổ 3, tổ 4, khóm Tịnh Châu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Sang lưới hạ thế, thu hồi trụ cũ	7/13/2026	7:33	7/13/2026	14:19	6.8	112	SCTX
356	Tân Hùng 3P-160kVA	Một phần đường Nguyễn Hữu Kiến, tổ 3, khóm Tân Hùng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ hạ thế	7/13/2026	7:35	7/13/2026	12:10	4.6	111	SCTX
357	Tân Bình 5	Một phần áp Tân Bình - xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp	Đi Tân Phú Đông cắt điện cho phép Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	7/13/2026	7:40	7/13/2026	15:45	8.1	23	
358	NR 478-8/7 NHÀ HẠT 4	Một phần khu vực áp Mỹ An 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	DNTN A.C Thay sứ đứng 24kV thành 35kV và ộp đà thuộc NR Nhà Hạt 4 thuộc công trình TBA 3P-630kVA trạm sạc Dương Thị Mỹ Linh	7/13/2026	7:44	7/13/2026	14:47	7.1	46	
359	4768-7	Một phần áp Bình Khương 1, xã An Thạnh Thủy	NCS trạm Bình Khương 2C	7/13/2026	7:50	7/13/2026	11:06	3.3	276	
360	476-10/2.NM	Khu vực từ Cầu Cái Xếp đến Chợ Hang Mai thuộc xã Phú Hựu.	Công Ty TNHH Quang Nhựt Dụng trụ BTLT 14m (trụ ghép); Kéo dây trung thế và đấu nối lưới trung thế XDM; Lắp mới 01LBFCO	7/13/2026	7:51	7/13/2026	10:57	3.1	775	
361	AS Ông Trãi 2	Một phần khu vực áp Tân Cường, xã Phú Cường.	Thay điện kế mất màn hình trạm AS Ông Trãi 2	7/13/2026	7:58	7/13/2026	8:20	0.4	50	
362	ĐT . 856 - 3P-160kVA	Một phần khu vực áp 4P, xã Ba Sao	Công ty TNHH XLĐ NT Solar Lắp xà, kéo dây trung thế từ trụ 155 đến trụ 155/1 PĐ 476CL/105.D2 (PĐ Chợ Nhị Mỹ)	7/13/2026	8:03	7/13/2026	12:06	4.1	81	
363	4728-7	Một phần áp Thanh Nhung 2, Dương Hòa, Dương Quới, Hiệp Trị, Thanh Nhung 1 Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì, đo điện trở đất, Hoán chuyển trạm Thanh Nhung 5 (2x50kVA) với trạm Thanh Nhung 3 (1x75kVA) và phát quang lưới điện nhánh Thanh Nhung	7/13/2026	8:15	7/13/2026	16:30	8.3	1395	
364	TDC 2D (3Px25KVA)	Một phần áp Tân Đông B, xã Thanh Bình	Khắc phục tiếp địa mất đứt	7/13/2026	8:15	7/13/2026	9:06	0.9	66	
365	1P-50kVA Cầu Mới Vĩnh Thạnh	Khu vực Cầu Mới Vĩnh Thạnh xã Lấp Vò	- Khắc phục tồn tại trạm Cầu Mới Vĩnh Thạnh tuyến 476-TH	7/13/2026	8:30	7/13/2026	11:30	3.0	76	
366	TBA 3x1P-50kVA Tân Xuân	Khu vực từ Cầu Tân Xuân đến nhà máy Tân Hiệp Thành thuộc xã Tân Phú Trung.	Lắp xà, căng dây đấu nối trung thế	7/13/2026	8:35	7/13/2026	14:30	5.9	82	SCTX
367	Kinh Ông Địa 84-1	Áp Tân Thuận, Mỹ Lộc xã Tân Phước 1	Thay hệ thống đo đếm trạm công cộng từ trực tiếp sang gián tiếp năm 2026, trạm Ông Địa 84-1	7/13/2026	8:35	7/13/2026	13:06	4.5	13	
368	TBA Cty TNHH may túi xách Thái Dương	Trạm Cty TNHH May túi xách Thái Dương (3P-400kVA) tại trụ 190/1 NR 480-12A/16A tuyến 480-HN, thuộc xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, LA, CB trạm Cty TNHH May túi xách Thái Dương (3P-400kVA) tại trụ 190/1 NR 480-12A/16A tuyến 480-HN, thuộc xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	7/13/2026	8:35	7/13/2026	10:43	2.1	1	
369	TBA 1P-50kVA TDC BỜ ĐÔNG LONG SƠN NGỌC	Mất điện khách hàng một phần Ấp Long Sơn và một phần Ấp Chòi Mòi - Xã Tân Thành	Điện lực Tân Hồng-Lắp đà coi nâng cao lưới điện hạ áp. Từ trụ 278/9/17 đến trụ 278/9/17a NR 476-7THo/278/9.D7	7/13/2026	8:35	7/13/2026	11:30	2.9	97	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
370	03LBFCO NR474-12/1/1/2/3A	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Võ Văn Chơn 2	Vệ sinh trạm khách hàng Võ Văn Chơn 2	7/13/2026	8:36	7/13/2026	9:13	0.6	1	
371	47236-7 476-7CB/125/46/56.D14	Một phần Mỹ Chánh 5, Mỹ Thị, A xã Mỹ Thiện	NCS trạm Mỹ Trung 2-3, NCS trạm Mỹ Trung 2-4, NCS trạm Mỹ Thị A2 , NCS trạm 500-4	7/13/2026	8:43	7/13/2026	17:11	8.5	874	
372	TBA NTTS Phạm Thị Thúy Nhân	trạm NTTS Phạm Thị Thúy Nhân (3x1P-25KVA) Tại trụ 94/1A NR 477-10/1-1/7A tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn trạm NTTS Phạm Thị Thúy Nhân (3x1P-25KVA) Tại trụ 94/1A NR 477-10/1-1/7A tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	7/13/2026	8:48	7/13/2026	9:27	0.7	1	
373	Trạm Thanh Long 2	Một phần khu vực áp K8, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Phan Chon Ngôn đến nhà ông Đào Thanh Lược).	Thay TI hạ thế thí nghiệm định kỳ và điện kế mất màn hình trạm AS Thanh Long 2	7/13/2026	8:50	7/13/2026	9:33	0.7	40	
374	Cầu Ba Miệng 2 1P-100kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Thới, áp Mỹ Xương xã Mỹ Thọ	Lắp mới TBA 2x1P-25kVA Cầu Ba Miệng 1A xử lý chống quá tải TBA 1P-100kVA Cầu Ba Miệng 2 , cắt cầu xử lý 2 nguồn	7/13/2026	8:54	7/13/2026	16:35	7.7	102	
375	Mỹ Long 7B 2x1P-50KVA	Một phần khu vực áp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hiệp	Lắp mới TBA 2x1P-25kVA Mỹ Long 7C xử lý chống quá tải TBA 2x1P-50kVA Mỹ Long 7B, cắt cầu xử lý 2 nguồn	7/13/2026	8:59	7/13/2026	17:16	8.3	105	
376	Kinh Láng Cát 18	Áp Tân Phát, áp Tân Long xã Tân Phước 1	Thay hệ thống đo đếm trạm công cộng từ trực tiếp sang gián tiếp năm 2026, trạm Láng Cát 18	7/13/2026	9:01	7/13/2026	12:16	3.3	28	
377	Tân Phú 2	Một phần áp Tân Hòa A, xã Thanh Bình (khu vực gần Trường THCS Tân Phú)	Khắc phục tiếp địa mất đứt	7/13/2026	9:16	7/13/2026	9:59	0.7	75	
378	An Cư 1	Một phần áp An Cư xã Bình Ninh	thay dây hạ áp trạm An Cư 1	7/13/2026	9:26	7/13/2026	16:55	7.5	120	
379	03FCO NR474-12/1/1/2/5	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Võ Văn Chơn	Vệ sinh trạm khách hàng Võ Văn Chơn	7/13/2026	10:08	7/13/2026	10:45	0.6	1	
380	TBA NTTS Đào Quang Thái	trạm NTTS Đào Quang Thái (3x1P-25KVA).Tại trụ 70/1 NR 477-10/1A/8 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn trạm NTTS Đào Quang Thái (3x1P-25KVA).	7/13/2026	10:12	7/13/2026	10:52	0.7	1	
381	Tân Mỹ 5	Một phần áp 2, xã Thanh Bình (khu vực đường DT843 đoạn cầu Cái Tre, xã Tân Mỹ cũ)	Khắc phục tiếp địa mất đứt	7/13/2026	10:24	7/13/2026	11:09	0.8	38	
382	AS Hòa Bình 1	Một phần khu vực áp 2, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Đường Nước Số 2 đến nhà ông Nguyễn Hữu Truyền).	Thay điện kế mất màn hình trạm AS Hòa Bình 1	7/13/2026	10:33	7/13/2026	11:03	0.5	48	
383	TBA NTTS Lê Tấn Lộc	trạm NTTS Lê Tấn Lộc (1P-37.5kVA) tại trụ 270/4/1A NR 480-14/1/2 tuyến 480-HN, thuộc xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	Thí nghiệm định kỳ MBA, FCO, LA, CB trạm NTTS Lê Tấn Lộc (1P-37.5kVA) tại trụ 270/4/1A NR 480-14/1/2 tuyến 480-HN, thuộc xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	7/13/2026	11:01	7/13/2026	13:10	2.2	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
384	TBA Cơ sở hàn cửa sắt, cửa nhôm, Inox Ngô Văn Tuốt	trạm CS Hàn Tiệm Ngô Văn Tuốt (3x1P-25kVA) Tại trụ 130/2A/1 NR 477-10/1-1/9/2 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn trạm CS Hàn Tiệm Ngô Văn Tuốt (3x1P-25kVA) Tại trụ 130/2A/1 NR 477-10/1-1/9/2 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	7/13/2026	11:22	7/13/2026	12:05	0.7	1	
385	47160-7	Một phần áp Bình Khương 2, xã An Thạnh Thủy	Lắp mới trạm Vượt Sông Bình Phục Nhứt 1	7/13/2026	12:15	7/13/2026	16:20	4.1	75	
386	Bình Khương 4	Một phần áp Bình Khương 2 xã An Thạnh Thủy	Lắp Mới trạm Vượt Sông BPN 1	7/13/2026	12:18	7/13/2026	16:28	4.2	97	
387	AS CDC Phú Thành B3 Trụ 98A/157B/3	Một phần khu vực áp Phú Lâm, xã An Hòa. (Một phần khu vực cụm dân cư Phú Thành B).	Thay điện kế mất màn hình trạm AS CDC Phú Thành B3	7/13/2026	13:34	7/13/2026	14:02	0.5	196	
388	Kinh Láng Cát 36	Áp Tân Phát, áp Tân Long xã Tân Phước 1	Thay hệ thống đo đếm trạm công cộng từ trực tiếp sang gián tiếp năm 2026, trạm Láng Cát 36	7/13/2026	13:50	7/13/2026	16:16	2.4	37	
389	03FCO NR Phước Hưng 2	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phước Hưng 2, Võ Văn Tám	Thu hồi HTĐĐ TBA Phước Hưng 2 và vệ sinh TBA Võ Văn Tám	7/13/2026	13:59	7/13/2026	15:43	1.7	1	SCTX
390	Cái Tre 2A	Một phần áp 2, xã Thanh Bình (khu vực gần trạm bơm Bà Hai, xã Tân Mỹ cũ)	Khắc phục tiếp địa mất đứt	7/13/2026	14:03	7/13/2026	14:43	0.7	49	
391	TBA NTTS TRẦN VĂN LÂM 2	trạm NTTS Trần Văn Lâm 2 (1P-25-KVA) Tại trụ 4/1/24/1 NR 479-11/2/4 tuyến 479-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thay TI, điện kế trạm NTTS Trần Văn Lâm 2 (1P-25-KVA) Tại trụ 4/1/24/1 NR 479-11/2/4 tuyến 479-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	7/13/2026	14:17	7/13/2026	14:53	0.6	1	
392	AS An Hòa 7	Một phần khu vực áp 4, xã An Hòa. (Khu vực từ ban nhân dân Ấp 4 đến nhà bà Trương Thị Nứt).	Thay điện kế mất màn hình trạm AS An Hòa 7	7/13/2026	14:56	7/13/2026	15:18	0.4	60	
393	Trồng Trọt	Một phần áp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực Trồng Trọt gần cầu cái Tre trong)	Khắc phục tiếp địa mất đứt	7/13/2026	14:58	7/13/2026	15:37	0.7	44	
394	Trạm ánh sáng Đại Nam	Một phần khu vực áp An Thịnh, xã An Long.	Thay điện kế mất màn hình trạm AS Đại Nam	7/13/2026	16:03	7/13/2026	16:28	0.4	147	
395	LBS (SCADA) 472SĐ/56.D9 Cầu Sắt	Một phần đường Lê Lợi (từ ngã ba Lý Tự Trọng đến đường ĐT 848); đường Nguyễn Trãi; đường Phan Văn Vê; đường Võ Văn Tần; đường Lê Văn Liêm; khu dân cư Cây Cảnh; đường Vườn Hồng; đường Bùi Thị Xuân; đường Nguyễn Khuyến; đường Nguyễn Bình Khiêm; đường Hoàng Sa, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc dựng trụ, kéo dây trung thế, trung hòa, chống sét, lắp giá đỡ, khánh treo cáp, giá dừng dây từ trụ 57 đến trụ 107 tuyến 472SĐ. Lắp 03DS+Recloser trụ 97, 98 tuyến 478-SĐ. Lắp tụ bù trung thế 600kVAr trụ 99 tuyến 472-SĐ	7/14/2026	6:04	7/14/2026	17:44	11.7	2623	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
396	Nguyễn Minh Trí	Một phần áp Thanh Hòa Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	HTX XLĐ Hưng Phú Hoàn chỉnh phần hạ áp và sang điện kể từ dây củ sang dây mới trạm Nguyễn Minh Trí	7/14/2026	6:30	7/14/2026	11:13	4.7	188	
397	CAU CHUA MY PHONG	Một phần Áp Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện, Dời trụ hạ áp	7/14/2026	7:00	7/14/2026	14:25	7.4	69	
398	HQC LẠC 4	Một phần Áp Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện,Thay dây hạ áp	7/14/2026	7:00	7/14/2026	17:10	10.2	176	(SCL 2026)
399	Chùa Thới Long 1P-50kVA	Một phần đường Hồ Thị Trâm, tổ 4, tổ 5, khóm Tịnh Mỹ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Kéo dây hạ thế cố định vào trụ	7/14/2026	7:10	7/14/2026	14:56	7.8	81	SCTX
400	477-7CL/154/152.D2 (NR Trung Tâm GDLĐ-XH)	Một phần khu vực áp 5T, áp 6T xã Bình Hàng Trung, áp Mỹ Long 4, áp 4, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện trung tâm GDLĐ xã Hội)	Tháp ngọn trụ 18m đệm lưới hiện hữu; Lắp mới xà, cơi; lắp mới sứ đứng 35kV; Kéo moidây 3xAC-240mm2 mạch 2 từ trụ 154/152/1đến trụ 154/152/37 NR 477-7CL/154/152.D2 tuyến 477CL (Từ trụ 258 đến trụ 202 tuyến 473ML & tuyến 474ML XDM) (công trình nhận điện trạm 110kV Mỹ Long đến Cầu Kênh K1)	7/14/2026	7:15	7/14/2026	16:23	9.1	162	
401	474GC	Một phần Phường Gò Công, Long Thuận và Bình Xuân và một phần xã Tân Điện, toàn bộ xã Tân Hòa, xã Gò Công Đông	Tổ QLVH bảo trì, đo điện trở đất, tháp đà nâng đường dây trung áp lên cao và phát quang lưới điện nhánh Vạn Thành	7/14/2026	7:17	7/14/2026	15:57	8.7	133	
402	47409-7	Áp 1, Tân lợi xã Tân Phước 3	Cty Ngọc Dung 1 dựng trụ 16m, công trình cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước;	7/14/2026	7:20	7/14/2026	16:23	9.1	372	
403	LBFCO 473-7CLa/91.D25 Ban Dây Bình Phú	Một phần áp Bình Tịnh, Bình Sơn, Bình Thới, Bình Ninh, Bình Hưng, Bình Thạnh, xã Bình Phú	Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát thi công công trình SCL 2026 (HM21): Thay xà, sứ, phụ kiện đường dây.	7/14/2026	7:26	7/14/2026	17:13	9.8	2834	
404	Tân Bình 7	Một phần áp Tân Bình - xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp	Đi Tân Phú Đông cắt điện cho phép Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	7/14/2026	7:31	7/14/2026	11:15	3.7	29	
405	Điền Mỹ 4	Một phần áp Điền Mỹ, xã Chợ Gạo	Thay dây hạ áp trạm Điền Mỹ 4	7/14/2026	7:35	7/14/2026	16:32	9.0	121	
406	Đông Bắc Đông 20	Áp Mỹ Lộc, Mỹ Thiện, Mỹ Thuận xã Tân Phước 1	Thay hệ thống đo đếm trạm công cộng từ trực tiếp sang gián tiếp năm 2026	7/14/2026	7:35	7/14/2026	10:06	2.5	22	
407	Kênh Xuân Hòa 1	Một phần áp Tân Ninh, An Lạc Thượng, xã An Thạnh Thủy	Bảo trì, sửa chữa lu7o8i1 hạ áp	7/14/2026	7:40	7/14/2026	11:45	4.1	129	
408	PD 480-11B PD BD Long Khánh 03DS 1P	Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Ngã tư cầu Sở Thượng 2 dọc lộ DT 841 đến Áp Trung và từ Cầu Trà Đư đến Ngã tư Cây Đa.	Cty TNHH Quang Nhứt Dựng trụ 18m, sang dây trung thế từ trụ cũ qua trụ mới.Sang tải khách hàng, Kéo dây HTĐL, Nâng công suất trạm Ngã Ba Trà Đư thành 3P-250kVA thay dây hạ thế	7/14/2026	7:59	7/14/2026	17:49	9.8	2417	
409	NR 478-7THo/260.D7 GÒ CÁT	Mất điện một phần áp Thống Nhất xã Tân Hồng (khu vực từ bên đò Thống Nhất đến ngọn Bắc Dung)	Cty TNHH MTV Âu Phát Đạt di dời trụ điện trung thế do vướng mặt bằng thi công mở rộng và nâng cấp lộ căng dây đầu nối NTTTT 3P-22kV. Tại trụ 260/8A NR 478-7THo/260.D7	7/14/2026	8:00	7/14/2026	13:10	5.2	796	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
410	479AH/15/11A Khánh Huy 3P-630kVA	Khu vực nhà máy Khánh Huy, Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Bảo trì thay TU, TI trạm Khánh Huy đến hạn kiểm định	7/14/2026	8:18	7/14/2026	10:40	2.4	1	
411	Cầu Tàu 2	Một phần khu phố Lăng Hoàng Gia , phường Long Thuận	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng	7/14/2026	8:34	7/14/2026	11:48	3.2	157	
412	Rạch Phiêu 1P-75KVA	Một phần khu vực áp 4B, xã Bình Hàng Trung	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm TBA 1P-75kVA Rạch Phiêu, sửa trụ hạ thế nghiêng	7/14/2026	8:35	7/14/2026	10:44	2.2	72	
413	Bình Tây 4 - 250kVA	Một phần áp Thanh Lạc Đông, Bình Tây, xã Vĩnh Bình	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	7/14/2026	9:00	7/14/2026	9:00	0.0	83	
414	Bình Tây 2 - 75kVA	Một phần áp Thanh Lạc Đông, Bình Tây, xã Vĩnh Bình	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	7/14/2026	9:00	7/14/2026	9:45	0.8	7	
415	TBA Hai Ngọn 3	Mất điện một phần khu vực sạt lở từ trạm bơm đến hăng nước đá quảng an thái ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB, TI, ĐK trạm Hai Ngọn 3 (3x1P-37.5kVA) Tại trụ 137/17A NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	7/14/2026	9:05	7/14/2026	10:41	1.6	107	
416	Tân Hội Trung 6 2x1P-50kVA	Một phần khu vực áp 6T, xã Bình Hàng Trung	Lắp mới TBA 2x1P-25kVA Tân Hội Trung 7 xử lý chống quá tải TBA 2x1P-50kVA Hội Trung Trung 6, cắt cầu xử lý 2 nguồn	7/14/2026	9:14	7/14/2026	14:58	5.7	77	
417	TBA 1P-25kVA Kênh Phú Mỹ	Khu vực cuối Rạch Phú Mỹ thuộc xã Tân Phú Trung.	Cắt lưới hạ áp tạo khoảng không điện	7/14/2026	9:19	7/14/2026	11:30	2.2	62	
418	03FCO NR NLMT Cừ Long	- Trạm NLMT Cừ Long và Cây xăng Rạng Vân xã Mỹ An Hưng.	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và MBA trạm NLMT Cừ Long và vệ sinh TU, TI trạm Xăng Dầu Rạng Vân tuyến 480-TH	7/14/2026	9:20	7/14/2026	11:15	1.9	2	
419	Rạch Chùa	Một phần áp Tân Thạnh, xã Tân Long (khu vực Rạch Chùa gần Chùa Cao Đài)	Thay máy biến áp thí nghiệm CBM không đạt	7/14/2026	9:33	7/14/2026	10:29	0.9	32	
420	Đông Bắc Đông 35	Ấp Mỹ Thiện, Mỹ Thuận xã Tân Phước 1	Thay hệ thống đo đếm trạm công cộng từ trực tiếp sang gián tiếp năm 2026	7/14/2026	10:10	7/14/2026	12:30	2.3	30	
421	Thanh Lạc Đông 6 - 37,5kVA	Một phần áp Thanh Lạc Đông, Bình Tây, xã Vĩnh Bình	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	7/14/2026	10:12	7/14/2026	11:03	0.9	38	
422	TBA HAI NGỌN 1	Mất điện một phần khu vực sạt lở ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB, TI, ĐK trạm Hai Ngọn 1 (3x1P-50kVA) Tại trụ 137/21 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	7/14/2026	10:45	7/14/2026	11:47	1.0	137	
423	Tân An 1C	Một phần áp Tân An, xã Tân Long (khu vực gần trạm bơm Chín Cứng, xã Tân Huê cũ)	Thay máy biến áp thí nghiệm CBM không đạt	7/14/2026	10:47	7/14/2026	11:46	1.0	36	
424	3x1P-50kVA CDC KCN Ven Sông Hậu 5	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lợi, ấp Tân Lộc, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Lắp 3DS và thay LBS MV 471SH-477TH TTDV Nông Nghiệp	7/14/2026	10:49	7/14/2026	15:37	4.8	76	
425	Phú Quý 8 - 50kVA	Một phần áp Phú Quý xã Vĩnh Hựu	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	7/14/2026	11:10	7/14/2026	11:52	0.7	77	
426	1P-100kVA Rạch Mốc	Khu vực Rạch Mốc xã Mỹ An Hưng.	- Thí nghiệm trạm Rạch Mốc tuyến 480-TH	7/14/2026	13:30	7/14/2026	15:00	1.5	88	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
427	TBA 1P-50kVA Vượt Sông Mương Hai Ái	Khu vực từ Rạch Phú Mỹ tới Rạch Mương Hai Ái thuộc xã Tân Phú Trung.	Đầu lèo hạ áp, sang tải khách hàng từ trạm Kênh Phú Mỹ qua trạm Vượt sông Mương Hai Ái	7/14/2026	13:32	7/14/2026	14:37	1.1	81	
428	TBA 3P-250kVA HKD Văn Hiến 481AH/30A/1	Khu vực nhà máy thuộc trạm Văn Hiến, Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Bảo trì thay TU, TI trạm HKD Văn Hiến đến hạn kiểm định	7/14/2026	13:50	7/14/2026	17:00	3.2	1	
429	Giồng Gòn Tân Phong	Một phần áp Tân An, xã Tân Long (khu vực Giồng Gòn-Tân Phong, xã Tân Huê cũ)	Thay máy biến áp thí nghiệm CBM không đạt	7/14/2026	14:05	7/14/2026	14:55	0.8	17	
430	Kinh 500/1-16	Áp Tân Thuận xã Tân Phước 1	Thay hệ thống đo đếm trạm công cộng từ trực tiếp sang gián tiếp năm 2026	7/14/2026	14:30	7/14/2026	16:35	2.1	28	
431	Thanh Trị 11 - 50kVA	Một phần áp Thanh An, Thanh Hòa Đông xã Vĩnh Bình	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	7/14/2026	14:34	7/14/2026	15:04	0.5	101	
432	Bình Tân 11 - 50kVA	Một phần áp Lợi An xã Long Bình	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	7/14/2026	15:19	7/14/2026	15:47	0.5	81	
433	TBA 1P-50kVA Mương Hai Ái	Khu vực Rạch Mương Hai Ái thuộc xã Tân Phú Trung.	Đầu lèo hạ áp, sang tải khách hàng từ trạm Kênh Phú Mỹ qua trạm Mương Hai Ái	7/14/2026	15:30	7/14/2026	16:04	0.6	78	
434	50kVA Cua Bún Riêu	#NAME?	- Thí nghiệm trạm Cua Bún Riêu tuyến 480-TH.	7/14/2026	15:30	7/14/2026	16:55	1.4	25	
435	BTS GCT - 250kVA	- Một phần áp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn; - Một phần áp 5 xã Vĩnh Bình.	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	7/14/2026	16:45	7/14/2026	17:26	0.7	81	
436	Trụ 38/1 481-10/2.AH	Toàn bộ khu vực Kinh Trung Ương, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc đầu nối lưới trung thế XDM tại trụ 38/17 tuyến 481AH, thay dây hạ thế HH ABC 3x70 từ trụ 38/2 đến trụ 38/17 tuyến 481AH	7/15/2026	6:04	7/15/2026	17:14	11.2	200	
437	PĐ 472-14A.TH Chùa Hội Phước (472TH/287.D11 Chùa Hội Phước) (REC)	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ CDC Tân Thành đến cổng KCN Sông Hậu)	Thay trụ, thay dây trung thế PĐ Cầu Lai Vung	7/15/2026	6:06	7/15/2026	17:47	11.7	1175	
438	4711-7	Một phần áp Cầu Muống, Tân Phú, Bà Canh, Cây Bàng, Đền Đỏ, Vàm Kinh xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH Nâng công suất trạm Cầu Muống 4 lên 2x25kVA, bảo trì, chỉnh trụ nghiêng, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh Đền Đỏ	7/15/2026	6:23	7/15/2026	17:42	11.3	1620	
439	BINH PHONG 8	Một phần đường N5, thuộc Khu phố Bình Phong, phường Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện,Dời trụ mở rộng lộ	7/15/2026	7:00	7/15/2026	7:50	0.8	226	
440	NR 476-7THo/182/28.D7 ĐUÔI TÔM NỔI TUYẾN (TRỤ 476THo/182/28)	Mất điện một phần áp Đuôi Tôm xã Tân Hộ Cơ (Độc Đuôi Tôm từ khu vực NLMT đến CDC Gò Ô Môi)	Cty TNHH Bách Khoa- Di dời trụ, lắp xà, sứ, thay dây trung thế, nâng công suất trạm biến áp, sang hạ thế. do vướng mặt bằng thi công mở rộng và nâng cấp lộ	7/15/2026	7:00	7/15/2026	17:10	10.2	383	
441	THÁI SANH HẠNH	Một phần đường Học Lạc, Thái Sanh Hạnh phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện,Thay dây hạ áp	7/15/2026	7:00	7/15/2026	16:43	9.7	193	(SCL 2026)
442	Thanh Kiết 2	Một phần áp Thanh Kiết, xã An Thạnh Thủy	Thay dây hạ áp trạm Thanh Kiết 1, Thanh Kiết 2	7/15/2026	7:00	7/15/2026	14:54	7.9	84	
443	Thanh Kiết 1	Một phần áp Thanh Kiết, xã An Thạnh Thủy	Thay dây hạ áp trạm Thanh Kiết 1, Thanh Kiết 2	7/15/2026	7:00	7/15/2026	14:53	7.9	152	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
444	47574-7	Một phần áp Điện Lợi, xã Chợ Gạo	Dựng trụ, kéo dây, kết lưới, lắp tarm5 1x160kVA CSSX Nhựa Nguyễn Hoàng Chương	7/15/2026	7:00	7/15/2026	15:56	8.9	158	
445	Cầu Bần 1	Một phần áp Bình 1, tân Bình 2A xã Tân Thuận Bình, một phần áp Bình Hạnh, xã Chợ Gạo	Chuyển đầu nối trạm vận hành 1 pha 2 dây	7/15/2026	7:00	7/15/2026	9:36	2.6	96	
446	4746-7	Một phần Áp 2, ấp Hòa Quý, An Bình Đông, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.	Thay xà, sứ, phụ kiện đường dây	7/15/2026	7:15	7/15/2026	17:28	10.2	969	
447	471-7CLa/83/147/9.D25 Tân An	Một phần áp Tân An, Tân Bường A, Tân Bường B, Tân Luông A, Tân Luông B, Tân Thái xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp. Một phần áp Phú Tiểu, Phú Lợi, Phú Bình, Phú Thuận, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp	Thay xà, sứ, phụ kiện đường dây	7/15/2026	7:30	7/15/2026	17:25	9.9	3951	
448	Xóm Thủ 2	Một phần khu phố Kim Liên phường Go Công	Di dời thùng tole CB và điện kế lên cao và bảo trì trạm Xóm Thủ 2	7/15/2026	7:32	7/15/2026	16:30	9.0	28	
449	475-7TM/175/30A.D3	Một phần khu vực áp 4 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cty Ngọc Dung 1 Dựng trụ BTLT 18m, kéo dây trung thế 3xACXH-150mm2+AC120mm2 và đầu nối NR trung thế 3P-22kV	7/15/2026	7:56	7/15/2026	15:37	7.7	143	
450	TBA ÁP 2 T PHƯỚC 2	Mất điện một phần khu vực lộ làng ấp Phước Tiên xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, nâng cao lưới hạ thế trạm ÁP 2 Thường Phước 2 (1P-100kVA) Tại trụ 209/30, 209/31 NR 480-13/10-1 tuyến 480-HN	7/15/2026	7:57	7/15/2026	10:04	2.1	98	
451	47589-7	Một phần áp Mỹ An A, Mỹ An B Xã Mỹ Tịnh An	Nâng công suất trạm Mỹ An B14-11; Thay trạm Nguyễn Văn Đực	7/15/2026	8:12	7/15/2026	11:22	3.2	207	
452	477-10/1/1AL	Một phần khu vực ấp Phú Điền, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà bà Lâm Thị Bé ba dọc theo kênh Đồng Tiến đến nhà ông Nguyễn Đức Tài).	Công ty CTCC Đồng Tháp Căng dây đầu nối NR trung áp, hạ áp và TBA 1P-100kVA trạm AS Phú Thành 7 (XDM trụ 48/2/29/13), (ĐTXD 2026)	7/15/2026	8:12	7/15/2026	15:36	7.4	277	
453	1P-50kVA Hội An Đông 5	- Đường ĐH64 từ Cống Bà Lan đến Cầu Chùa xã Mỹ An Hưng.	Thay MBA 1P-50kVA Hội An Đông 5 thí nghiệm CBM không đạt tuyến 480-TH	7/15/2026	8:14	7/15/2026	9:28	1.2	97	
454	Võ Thị Tuyết Nhung	Trạm khách hàng: Võ Thị Tuyết Nhung	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/15/2026	8:30	7/15/2026	9:10	0.7	1	
455	Chợ Tân Quới A	Một phần áp Thượng, xã Tân Long (khu vực Chợ Tân Quới, xã Tân Quới cũ)	Điện lực Thanh Bình Kiểm tra thí nghiệm CBM máy biến áp	7/15/2026	8:35	7/15/2026	10:40	2.1	232	
456	Chợ Tân Quới	Một phần áp Thượng, xã Tân Long (khu vực Chợ Tân Quới, xã Tân Quới cũ)	Điện lực Thanh Bình Kiểm tra thí nghiệm CBM máy biến áp	7/15/2026	8:36	7/15/2026	9:57	1.4	198	
457	FCO 481AH/60/13A	Khu vực nhà máy thuộc trạm CK Tư Hòa, Đường Tứ Quý Tân Dương, xã Tân Dương	Thay điện kế, TI trạm CK Tư Hòa đến hạn kiểm định	7/15/2026	8:40	7/15/2026	9:30	0.8	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
458	TBA 1P-50kVA Ngọn Mương Trâu	Khu vực từ Vàm Xèo Nổ đến Đình An Khánh thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Sửa trụ nghiêng hạ thế, lắp chằng hạ thế	7/15/2026	8:44	7/15/2026	10:03	1.3	67	
459	Sáu Âu 54	Áp 1, 2, Long Hòa B xã Tân Phước 3	Thay hệ thống đo đếm trạm công cộng từ trực tiếp sang gián tiếp năm 2026	7/15/2026	8:54	7/15/2026	11:38	2.7	33	
460	476-7CL/137/1.D2 (NR Rạch Cả Đụng)	Một phần khu vực áp 1P, xã Ba Sao (mất điện một phần khu vực Rạch Cả Đụng)	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA Rạch Cả Đụng từ 1P-37,5kVA thành 2x1P-37,5kVA	7/15/2026	9:00	7/15/2026	12:09	3.2	68	
461	Ngô Minh Đức	Trạm khách hàng: Ngô Minh Đức	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/15/2026	9:13	7/15/2026	9:47	0.6	1	
462	Mười Ga - 1P-75kVA	Một phần khu vực áp 5P, xã Ba Sao	Lắp mới TBA 1P-25kVA Mười Ga 1 xử lý chống quá tải TBA 1P-75kVA Mười Ga, cắt cầu xử lý 2 nguồn	7/15/2026	9:30	7/15/2026	13:29	4.0	142	
463	Tân Bình 2A	Một phần áp Bình 1, tân Bình 2A xã Tân Thuận Bình, một phần áp Bình Hạnh, xã Chợ Gạo	Chuyển đầu nối trạm vận hành 1 pha 2 dây	7/15/2026	9:36	7/15/2026	9:40	0.1	109	
464	Bình Hạnh 1 (Trụ số 5)	Một phần áp Bình 1, tân Bình 2A xã Tân Thuận Bình, một phần áp Bình Hạnh, xã Chợ Gạo	Chuyển đầu nối trạm vận hành 1 pha 2 dây	7/15/2026	9:42	7/15/2026	11:03	1.4	13	
465	479AH/23/6/3A/1/1 Bảo Hiểm Xã Hội 3x1P-25kVA	Khu vực trung tâm Bảo Hiểm Xã Hội, Đường Hồ Tùng Mậu, phường Sa Đéc	Thay điện kế, TI trạm Bảo Hiểm XH đến hạn kiểm định	7/15/2026	9:52	7/15/2026	11:18	1.4	1	
466	Nguyễn Hữu Duyên	Trạm khách hàng: Nguyễn Hữu Duyên	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/15/2026	9:52	7/15/2026	10:20	0.5	1	
467	4736-7	Một phần áp Mỹ An A, Mỹ An B Xã Mỹ Tịnh An	Nâng công suất trạm Mỹ An B14-11; Thay trạm Nguyễn Văn Đực	7/15/2026	9:57	7/15/2026	15:59	6.0	526	
468	4782-7 (1)	Một phần áp Tân An xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp	ĐL Tân Phú Đông với Xí nghiệp DVĐL Đồng Tháp bảo trì 03 LBFCO 4782-7	7/15/2026	10:00	7/15/2026	10:45	0.8	325	
469	1P-50kVA Hội An Đông 7	- Khu vực Cống Kênh Nối xã Mỹ An Hưng.	Thay MBA 1P-50kVA Hội An Đông 7 thí nghiệm CBM không đạt tuyến 480-TH	7/15/2026	10:05	7/15/2026	10:52	0.8	100	
470	NGÕ NGỌC KHANH 1x75kVA	Trạm khách hàng: NGÕ NGỌC KHANH	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/15/2026	10:25	7/15/2026	10:59	0.6	1	
471	Lê Văn Trung	Trạm khách hàng: Lê Văn Trung	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/15/2026	11:03	7/15/2026	11:40	0.6	1	
472	Lê Trọng Nghĩa - 1x50kVA	Trạm khách hàng: Lê Trọng Nghĩa	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/15/2026	11:43	7/15/2026	12:44	1.0	1	
473	Lê Văn Lạc - 1x50kVA	Trạm khách hàng: Lê Văn Lạc	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/15/2026	12:10	7/15/2026	12:40	0.5	1	
474	Bùi Thanh Sơn	Trạm khách hàng: Bùi Thanh Sơn	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/15/2026	12:44	7/15/2026	13:15	0.5	1	
475	DKT TBT Ô 4/1 Phú Mỹ	Áp Phú Thạnh, Phú Xuân xã Hưng Thạnh	Thay hệ thống đo đếm trạm công cộng từ trực tiếp sang gián tiếp năm 2026	7/15/2026	12:44	7/15/2026	15:27	2.7	12	
476	Trần Văn Chinh	Trạm khách hàng: Trần Văn Chinh	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/15/2026	13:20	7/15/2026	13:56	0.6	1	
477	Lộ Tập Đoàn	Một phần áp Đăng Phong Dưới, xã Tân Thuận Bình, một phần áp Điền Mỹ xã Chợ Gạo	Chuyển đầu nối trạm vận hành 1 pha 2 dây	7/15/2026	13:30	7/15/2026	14:28	1.0	77	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
478	1P-50kVA Cầu Mương Chùa	- Khu vực Chợ Mương Chùa xã Mỹ An Hưng.	Nâng công suất TBA 1P-25kVA lên 1P-50kVA Cầu Mương Chùa tuyến 480-TH	7/15/2026	13:40	7/15/2026	15:15	1.6	89	
479	477SD/36A/2A Vũ Hữu Hùng 3x1P-25kVA	Khu vực trung tâm sức khỏe thuộc trạm Vũ Hữu Hùng, Đường Nguyễn Tất Thành, phường Sa Đéc	Thay điện kế, TI trạm Vũ Hữu Hùng đến hạn kiểm định	7/15/2026	13:45	7/15/2026	15:16	1.5	1	
480	Thanh Mỹ 88	Áp Mỹ Thuận, Mỹ Lộc xã Tân Phước 1	Thay hệ thống đo đếm trạm công cộng từ trực tiếp sang gián tiếp năm 2026	7/15/2026	13:51	7/15/2026	15:50	2.0	40	
481	Áp 1 An Bình B	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ Nhánh rẽ NTTS Ông Mững đến trạm bơm Ông Thành	Tổ QLVH Xử lý nâng cao lưới hạ thế Từ trụ 88 đến 92 tuyến 474HN Phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	7/15/2026	13:54	7/15/2026	16:45	2.9	90	
482	Đào Văn Mến	Trạm khách hàng: Đào Văn Mến	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/15/2026	14:05	7/15/2026	14:40	0.6	1	
483	TBA 1P-50kVA vượt sông Hai ngọ	Khu vực từ Cầu Ngộ đến cuối Rạch Hai Ngộ thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Thay cáp xuất trạm VS Hai Ngộ	7/15/2026	14:25	7/15/2026	14:49	0.4	22	
484	Lộ Làng 2	Một phần áp Đăng Phong Dưới, xã Tân Thuận Bình, một phần áp Điền Mỹ xã Chợ Gạo	Chuyển đầu nối trạm vận hành 1 pha 2 dây	7/15/2026	14:30	7/15/2026	15:19	0.8	57	
485	Lương Thanh Xuân 1x50kVA	Trạm khách hàng: Lương Thanh Xuân	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/15/2026	14:45	7/15/2026	15:15	0.5	1	
486	Tuấn Phát 3x1P-37,5kVA	Khu vực cơ sở nem Tuấn Phát, Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	Thay điện kế, TI trạm Nem Tuấn Phát đến hạn kiểm định	7/15/2026	15:23	7/15/2026	16:44	1.4	1	
487	TBA 1P-50kVA Cầu Xẻo Lò	Toàn bộ khu vực từ Cầu Xẻo Lò đến Cầu Xẻo Lò Nhỏ thuộc xã Phú Hựu.	Tăng cường cáp xuất trạm Cầu Xẻo Lò	7/15/2026	15:30	7/15/2026	16:03	0.6	94	
488	47266-7	Một phần áp Tân Phú, Kinh Ngang Xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang lưới điện nhánh Kinh 3 Tân Thành	7/16/2026	6:25	7/16/2026	16:03	9.6	256	
489	4779-7	Một phần áp Lợi An, Bình Trinh xã Đồng Sơn	UBND xã Đồng Sơn đề nghị hỗ trợ cắt điện thi công các công trình điện trên địa bàn xã	7/16/2026	6:30	7/16/2026	15:25	8.9	838	
490	1FCO 7SD/108/5/51/1.D9 472-Cây Vừng	Đường DT 848 từ cầu Sa Nhiên đến cầu Sa Đéc 2, rạch Cây Vừng phường Sa Đéc	Điện lực tháp ngọn trụ BTLT 16m, kéo dây trung thế 3P-22kV, dây chống sét	7/16/2026	6:34	7/16/2026	17:46	11.2	409	
491	HOANG HOA THAM 1	Một phần đường Đốc Bình Kiều, Hoàng Hoa Thám, phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, Thay dây hạ áp	7/16/2026	7:00	7/16/2026	17:30	10.5	647	(SCL 2026)
492	4732-7	Một phần Áp Keo, Áp Trung , xã Long Định, một phần Áp 3, 4 xã Long Hưng	Điện lực bảo trì lưới điện,CBM trạm + phát quang hành lang tuyến	7/16/2026	7:10	7/16/2026	17:00	9.8	2524	
493	474-7CLa/247.D25 (4798-7)	Một phần áp Xuân Kiểng, Xuân Quang, Xuân Sắc, xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026: Tháp ngọn trụ, sang dây trung hạ áp.	7/16/2026	7:10	7/16/2026	17:03	9.9	2111	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
494	3DS NR 474-8/1-1TN 56/15/79	Một phần khu vực ấp Cà Dâm, ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. Một phần khu vực ấp 3, ấp 4, ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Cao Thành Sơn dọc theo đường ĐT 855 đến chợ Hòa Bình). (Khu vực từ cầu chữ Y đến trạm bơm Hòa Bình 2).	Công ty Bách Khoa Dụng trụ 14m, ngọn trụ 20m, thay xà, sứ, thay dây trung thế, đấu nối trung thế, nâng công suất các trạm biến áp	7/16/2026	7:11	7/16/2026	18:06	10.9	2266	
495	47586-7	Một phần ấp Bình Hạnh, xã Chợ Gạo	Lắp mới trạm Bình Hạnh 1	7/16/2026	7:15	7/16/2026	12:00	4.8	140	
496	Trụ 57/17 NR 477-10/2-1	Một phần ấp Tân Thuận, xã Thanh Bình (khu vực từ Cầu Dinh Ông đến bến đò Chợ Thủ và các ô bao nuôi trồng thủy sản trong khu vực này)	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Lồng Hồ	7/16/2026	7:59	7/16/2026	17:18	9.3	711	
497	NR 478-11/1-3/2/2.SH Kinh Bún Tàu 1 (478-7SH/80/178/26/1.D11 Kinh Bún Tàu 1) (3LBFCO) Chi 20A	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hội, ấp Long Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Kênh 27/7 và Kênh Bún Tàu)	Lắp đà coi nâng cao lưới điện trung, hạ thế NR Kinh Bún Tàu 1	7/16/2026	8:04	7/16/2026	11:55	3.9	432	
498	Long Thới 3 - 1x50kVA	Một phần các ấp Long Tường, Long Bình xã Châu Thành	NCS trạm Long Thới 3, ĐHTG	7/16/2026	8:10	7/16/2026	11:56	3.8	124	
499	Bình Khương 7	Một phần ấp Bình Khương 2, xã An Thạnh Thủy	Thay dây hạ áp trạm Bình Khương 7	7/16/2026	8:10	7/16/2026	17:24	9.2	44	
500	1P-100kVA Cầu Cái Sơn	- Khu vực Cống Cái Sơn xã Lấp Vò.	Thay kẹp treo cáp bị hỏng, luồn lại dây hạ thế, dây trung hòa chạm cây xanh trạm Cầu Cái Sơn tuyến 474-TH.	7/16/2026	8:20	7/16/2026	9:54	1.6	98	
501	475-7TM/179/27/4.D3	Tại trạm Bơm Đông kênh xáng ấp 5 số 1 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay 03TU, 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Đông kênh xáng ấp 5 số 1	7/16/2026	8:20	7/16/2026	10:15	1.9	1	
502	Tây TVS 16	xã Tân Phước 1, 2	Thay hệ thống đo đếm trạm công cộng từ trực tiếp sang gián tiếp năm 2026	7/16/2026	8:20	7/16/2026	11:10	2.8	42	
503	PĐ TH.TH HẬU A PĐ 479-15 (03DS 1P)	Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ XX Lê Văn Thành đến Cầu Cội Tiều	Cty TNHH Quang Nhật Dụng trụ BTLT 14m đệm lưới trung thế và nâng công suất TBA MG Thường Thới Hậu A từ 3x1P-37.5KVA thành 3P-250KVA Tại trụ 221 tuyến 479HN	7/16/2026	8:21	7/16/2026	17:06	8.8	1062	
504	03FCO NR471-11/2-1/2/1.SĐ	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lê Hồng Đức	Thay 03 TI-22kV-(5-10/5A)-TNĐ, 03 TU-22000/110V trạm khách hàng Lê Hồng Đức	7/16/2026	8:29	7/16/2026	10:41	2.2	1	
505	Đồng Sơn 3 - 37,5kVA	Một phần ấp Thạnh Thới xã Đồng Sơn	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	7/16/2026	8:33	7/16/2026	9:13	0.7	64	
506	PĐ 476-7THo/335.D7 THÔNG BÌNH (TRỤ 476THo/335)	Mất điện một phần xã Tân Thành (Khu vực từ Cầu Thông Bình đến Chợ Trời Thông Bình).	Căng dây đấu nối NTTT 3P-22kV. Tại trụ 390 PĐ 476-7THo/335.D7	7/16/2026	8:37	7/16/2026	12:00	3.4	1331	
507	LBFCO 482-7CB/249.D25 ĐT869 - Kinh Hàm Vò	Một phần ấp Mỹ Chánh 4, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp.	Lắp mới trạm 1x50kVA để xử lý quá tải trạm Hàm Vò 3	7/16/2026	8:40	7/16/2026	12:06	3.4	266	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
508	Áp An Lộc 2	Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Cầu Cội Tiều đến Kênh Ba Nguyên (gián đoạn điện)	Hạ Công suất TBA Áp An Lộc 2 từ 3x1P-50KVA thành 3x1P-25KVA	7/16/2026	8:40	7/16/2026	14:34	5.9	34	
509	47402-7 476-7CB/125/55.D14	Một phần xã Mỹ Thiện	Điện lực Cái Bè Cây mới NCS trạm Mỹ Trung 6-2	7/16/2026	8:40	7/16/2026	14:48	6.1	168	
510	Tây Tràm Mù 16	xã Tân Phước 1, 2	Thay hệ thống đo đếm trạm công cộng từ trực tiếp sang gián tiếp năm 2026	7/16/2026	8:51	7/16/2026	11:02	2.2	31	
511	TBA Long Thuận 5 Núi Dài	Mất điện một phần khu vực sạt lở áp Long Thạnh xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Long Thuận 5 Núi Dài từ (1P-75kVA) thành (1P-100kVA) Tại trụ 92/10 NR 477-10/1-1/6A tuyến 477PC	7/16/2026	8:55	7/16/2026	14:54	6.0	32	
512	Kinh Giữa Hưng Thạnh 1P-75KVA	Một phần khu vực áp 1A, xã Phương Thỉnh	Lắp mới TBA 2x1P-25kVA Kinh Giữa Hưng Thạnh 1A xử lý chống quá tải TBA 1P-75kVA Kinh Giữa Hưng Thạnh, cắt cầu xử lý 2 nguồn	7/16/2026	9:02	7/16/2026	12:43	3.7	92	
513	Trần Quang Diệu 3x1P-50kVA	Một phần đường Phan Văn Cừ, Trần Quang Diệu, Lê Đại Hành, tổ 7, từ tổ 18 đến tổ 21, từ tổ 28 đến tổ 32, khóm Mỹ Trung, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Kéo dây hạ thế, sang dây khách hàng	7/16/2026	9:18	7/16/2026	12:03	2.8	100	
514	Nguyễn Văn Bùng	Khách hàng trạm Nguyễn Văn Bùng, xã Tân Long	Thay HTĐĐ trung thế đến hạn	7/16/2026	9:22	7/16/2026	11:24	2.0	1	
515	Bia Chiến Thắng 2 - 50kVA	Một phần áp Khương Thọ, Thạnh Thới xã Đồng Sơn	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	7/16/2026	9:28	7/16/2026	10:13	0.8	58	
516	Trường Xuân -Hưng Thạnh 1P-25KVA	Một phần khu vực áp 4A, xã Phương Thỉnh	Di dời TBA 1P-25kVA Trường Xuân-Hưng Thạnh	7/16/2026	9:29	7/16/2026	12:12	2.7	11	
517	Bia Chiến Thắng 3 - 50kVA	Một phần áp Khương Thọ, Thạnh Thới xã Đồng Sơn	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	7/16/2026	10:13	7/16/2026	10:43	0.5	36	
518	TBA Bơm Đỗ Thị Đẹp	trạm bơm Đỗ Thị Đẹp (3x1p-25kVA). Tại trụ 146/33A/2 NR 480-12A/8/4/1 tuyến 480-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn trạm bơm Đỗ Thị Đẹp (3x1p-25kVA). Tại trụ 146/33A/2 NR 480-12A/8/4/1 tuyến 480-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	7/16/2026	10:30	7/16/2026	11:20	0.8	1	
519	Tràm Mù 12	Mỹ Thuận xãTân Phước 1	Thay hệ thống đo đếm trạm công cộng từ trực tiếp sang gián tiếp năm 2026	7/16/2026	11:15	7/16/2026	13:18	2.1	35	
520	LS Nguyễn Văn Lâm	Khách hàng trạm Lò sậy Nguyễn Văn Lâm, xã Tân Long	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	7/16/2026	11:35	7/16/2026	12:13	0.6	1	
521	47526-7	Một phần áp Bình Khương 1, xã An Thạnh Thủy	Nâng cấp lưới điện	7/16/2026	13:05	7/16/2026	17:35	4.5	242	
522	Đồng Sơn 2 - 50kVA	Một phần áp Thạnh Thới xã Đồng Sơn	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	7/16/2026	13:13	7/16/2026	13:48	0.6	77	
523	Cty TNHH Ngọc Hà 2	Khách hàng trạm Ngọc Hà 2, xã Tân Long	Thay HTĐĐ trung thế đến hạn	7/16/2026	13:21	7/16/2026	15:52	2.5	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
524	NR 479-7CL/23.D1 vào trạm KDC Ấp 4 Mỹ Trà	Một phần đường Lê Đại Hành, Khu 28 căn, tổ 30, khóm Mỹ Trung, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Sang dây khách hàng, vệ sinh TBA	7/16/2026	13:30	7/16/2026	15:56	2.4	60	
525	1P-25kVA - Nông Trường 3	Một phần khu vực ấp 7, xã Phong Mỹ (mất điện một phần khu vực Nông Trường)	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm TBA 1P-25kVA Nông Trường 3, sửa trụ hạ thế nghiêng	7/16/2026	13:35	7/16/2026	14:45	1.2	29	
526	03FCO NR Đàm Thị Ánh Nguyệt	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Đàm Thị Ánh Nguyệt	Thay 03 TI-22kV-(5-10/5A)-TNĐ, 03 TU-22000/110V, vệ sinh TBA khách hàng Đàm Thị Ánh Nguyệt	7/16/2026	13:45	7/16/2026	16:20	2.6	1	
527	Ninh Đồng 14 - 50kVA	Một phần ấp Ninh Đồng, Thạnh Thới xã Đồng Sơn	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	7/16/2026	14:05	7/16/2026	14:28	0.4	36	
528	475-7TM/206.D3	Tại trạm Bơm Đốc Bình Kiều 7 xã Đốc Bình Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay 03TU, 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Đốc Bình Kiều 7	7/16/2026	14:20	7/16/2026	16:05	1.8	57	
529	TBA ẤP 2-3A	Trạm bơm Ấp 2-3A (3P-100kVA) Tại trụ 308/10/4 NR 480-15/3-1 tuyến 480-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn trạm bơm Ấp 2-3A (3P-100kVA) Tại trụ 308/10/4 NR 480-15/3-1 tuyến 480-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	7/16/2026	14:35	7/16/2026	15:17	0.7	2	
530	Ninh Đồng 15 - 50kVA	Một phần ấp Ninh Đồng, Thạnh Thới xã Đồng Sơn	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	7/16/2026	14:36	7/16/2026	15:06	0.5	67	
531	47148-7	Một phần ấp Ấp Láng xã Gò Công Đông; Ấp Hộ xã Tân Điện Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh Ấp Láng	7/17/2026	6:22	7/17/2026	16:44	10.4	434	
532	47339-7	Một phần ấp Long Hải xã Long Bình	Nâng công suất trạm Cống Long Hải 3 từ 25 lên 50kVA	7/17/2026	6:35	7/17/2026	11:25	4.8	196	
533	MY PHONG 1	Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Lê Văn Nghè, phường Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện,Thay dây hạ áp	7/17/2026	7:00	7/17/2026	15:10	8.2	273	(SCL 2026)
534	MY PHONG 1C	Một phần đường Lê Văn Nghè, phường Mỹ Phong	Xử lý vị trí giáp lai +bảo trì lưới điện	7/17/2026	7:05	7/17/2026	10:40	3.6	140	
535	471-7CLa/83/36B/1P.D25 Bình Phú-Phú An	Một phần ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp.	Tháp ngọn trụ, sang dây trung hạ áp.	7/17/2026	7:07	7/17/2026	17:03	9.9	400	
536	NGUYỄN TRUNG TRỰC 2	Một phần đường Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Phong	Xử lý vị trí giáp lai +bảo trì lưới điện	7/17/2026	7:12	7/17/2026	10:48	3.6	146	
537	47177-7	Một phần ấp An Cư, xã Bình Ninhhh	NCS trạm Nhơn Hòa 1	7/17/2026	7:17	7/17/2026	11:18	4.0	186	
538	4767-7	Một phần ấp Bình Quới, Bình Phú, xã An Thạnh Thủy	Thay trụ 27 nhánh rẽ Phú Bình	7/17/2026	7:30	7/17/2026	13:20	5.8	602	
539	1P-75kVA Bình Thạnh Trung 2	- Khu vực Rạch Vượt xã Lấp Vò.	Coi trụ hạ thế, bổ sung TĐLL, gia cường mối nối hạ thế, buộc dây tia trung hòa bị rớt trạm Bình Thạnh Trung 2 tuyến 478-TH	7/17/2026	8:00	7/17/2026	10:40	2.7	80	
540	477-7CL/215/30.D2 (NR Chùa Tổ)	Một phần khu vực ấp 3, xã Bình Hàng Trung (mất điện khu vực Chùa Tổ)	Cty TNHH XD Điện Tuấn Lộc Đồng Tháp di dời trụ điện số 215/30/43	7/17/2026	8:15	7/17/2026	12:15	4.0	458	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
541	TBA 3P-1250kVA Ngọc Đài Châu Thành	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Ngọc Đài Châu Thành	Thay 03 TI-22KV -20 - 40/5, vệ sinh TBA khách hàng Ngọc Đài Châu Thành	7/17/2026	8:24	7/17/2026	9:30	1.1	1	
542	Đỗ Hữu Chiến	Trạm khách hàng:Đỗ Hữu Chiến	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	8:25	7/17/2026	8:53	0.5	1	
543	474TX/15/1.D3 Trường Xuân 2CCN	Các trạm chuyên dùng: Giồng cây trồng Việt Nam, Công ty One-One, Công ty Cẩm Nguyên thuộc xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Cty Kiến Lập Thay LBS+03LBFCO hiện hữu thành Recloser (15/8/1)+03DS (15/8) tại NR Công ty Cẩm Nguyên 1 DNTN Quý Dương Dựng trụ BTLT 14m đệm lưới, đầu nối lưới trung thế 3P-22kV và lắp TBA 3P-2000kVA Công ty Tip Top	7/17/2026	8:25	7/17/2026	16:31	8.1	8	
544	Nguyễn Hoàng Nam 1	Trạm khách hàng:Nguyễn Hoàng Nam 1	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	8:30	7/17/2026	9:00	0.5	1	
545	TBA 1P-50kVA ĐẠI ĐỘI CƠ ĐỘNG	Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Đại Đội Cơ Động	ĐL Tân Hồng-Đội Thí Nghiệm thi nghiệm định kỳ TBA Đại Đội Cơ Động. Tại trụ 229 PĐ 480-7THo/162.D7 tuyến 480THo	7/17/2026	8:30	7/17/2026	9:32	1.0	69	
546	Phạm Hữu Lầu 3P-400kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu, tổ 28, khóm Tịnh Thới, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Hạ công suất TBA 3P-400kVA xuống 3P-320kVA chuẩn bị cho Lễ giỗ ông bà Đỗ Công Tường	7/17/2026	8:34	7/17/2026	11:52	3.3	79	
547	Bơm Nguyễn Văn Kết	Khách hàng trạm bơm Đỗ Văn Kết, xã Thanh Bình	Thay HTĐĐ đến hạn	7/17/2026	8:35	7/17/2026	9:08	0.6	1	
548	Mương Khai	Một phần áp Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực Mương Khai)	Tăng cường nguội điện kế	7/17/2026	8:40	7/17/2026	9:00	0.3	84	
549	TBA Bến dò số 11	Mất điện một phần khu vực gần cầu cái vùng áp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Vệ sinh trạm, thay thùng CB, điện kế và cắt lưới hạ thế xử lý 2 nguồn và sang tải Tại trụ 6, 7 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	7/17/2026	8:46	7/17/2026	15:46	7.0	132	
550	THANH MỸ 3	Một phần khu vực áp Mỹ Thạnh xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay dây hạ thế ABC 2x70mm2 vận hành lâu năm bị tróc vỏ thuộc lưới hạ thế trạm Thanh Mỹ 3	7/17/2026	8:49	7/17/2026	14:56	6.1	111	Bảo trì lưới điện
551	TBA PHÚ HOÀ A2	Mất điện một phần khu vực gần cầu cái vùng áp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Vệ sinh trạm, thay thùng CB, điện kế và cắt lưới hạ thế xử lý 2 nguồn và sang tải Tại trụ 6, 7 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	7/17/2026	8:55	7/17/2026	15:36	6.7	265	
552	NR TRẠM BƠM THÀNH HIỆP 474-11/20	Mất điện trạm chuyên dùng Bơm Thành Hiệp, Phường An Bình	Cắt 03FCO và tháo 03hotline NR Bơm Nguyễn Thành Hiệp trụ 140 tuyến 474HN để thay TU-TI trung thế và điện kế TBA Bơm Nguyễn Thành Hiệp	7/17/2026	8:55	7/17/2026	15:35	6.7	1	
553	NR 101/1 Võ Thị Tuyết Nhung	Trạm khách hàng: Võ Thị Tuyết Nhung	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	9:00	7/17/2026	9:30	0.5	1	
554	NMX VBình 1 (Ô.Thành) - 400kVA	(Mất điện trạm chuyên dùng)	Thay TU, TI trạm NMX Vĩnh Bình, NMX Vĩnh Bình 1	7/17/2026	9:00	7/17/2026	12:28	3.5	1	-
555	NR476-8/3-1TN Tụ 74/85	Một phần khu vực áp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm Bơm Đường Nước Giáo Luận đến nhà văn hóa áp 5, xã Phú Cường).	Thay sứ trung thế bị bể	7/17/2026	9:01	7/17/2026	11:46	2.8	144	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
556	NMX VBình (Thành) - 400kVA	(Mất điện trạm chuyên dùng)	Thay TU, TI trạm NMX Vĩnh Bình, NMX Vĩnh Bình 1	7/17/2026	9:02	7/17/2026	12:27	3.4	1	.
557	Trần Thanh Hiền	Trạm khách hàng:Trần Thanh Hiền	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	9:04	7/17/2026	9:29	0.4	1	
558	Cao Đài 3A - 1P-100kVA	Một phần khu vực áp 2B, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực Cao Đài)	Điện lực Mỹ Tho khắc phục tiếp địa mất, đứt	7/17/2026	9:18	7/17/2026	10:35	1.3	177	
559	TDC Bình Thành 3A	Một phần áp Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực gần trạm bơm Sáu Súa)	Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế	7/17/2026	9:20	7/17/2026	9:52	0.5	82	
560	Trần Thị Phụng	Khách hàng trạm Trần Thị Phụng, xã Thanh Bình	Thay HTĐĐ đến hạn	7/17/2026	9:26	7/17/2026	9:56	0.5	1	
561	Hai Bà Trung 3P-320kVA	Một phần đường Hùng Vương, Cách mạng tháng tám, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA 3P-320kVA thành 3P-400kVA chuẩn bị cho Lễ giỗ ông bà Đỗ Công Tường	7/17/2026	9:29	7/17/2026	14:48	5.3	117	
562	Nguyễn Thị Thu Vân	Trạm khách hàng: Nguyễn Thị Thu Vân	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	9:33	7/17/2026	10:04	0.5	1	
563	Võ Văn Hòa	Trạm khách hàng:Võ Văn Hòa	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	9:36	7/17/2026	10:00	0.4	1	
564	TBA 2x1P-25kVA TDC CỬA KHẨU DINH BÀ 2	Toàn bộ khách hàng thuộc TBA TDC Cửa Khẩu Dinh Bà 2	ĐL Tân Hồng-Đội Thí Nghiệm thi nghiệm định kỳ TBA TDC Cửa Khẩu Dinh Bà 2. Tại trụ 129/64/99/100 NR 480-7THo/241/17A/1.D7 tuyến 480THo	7/17/2026	9:45	7/17/2026	10:50	1.1	65	
565	Nguyễn Văn Thương	Trạm khách hàng:Nguyễn Văn Thương	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	10:05	7/17/2026	10:53	0.8	1	
566	Nguyễn Văn Một	Trạm khách hàng: Nguyễn Văn Một	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	10:07	7/17/2026	10:29	0.4	1	
567	Nguyễn Thành Hiệp	Trạm khách hàng: Nguyễn Thành Hiệp	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	10:32	7/17/2026	10:53	0.4	1	
568	Nguyễn Thị Duy Khanh	Trạm khách hàng:Nguyễn Thị Duy Khanh	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	10:56	7/17/2026	11:19	0.4	1	
569	AS áp 2 B Bình Tấn	Một phần áp 2, xã Bình Thành (khu vực gần trạm bơm số 2 Phú Cường, xã Bình Tấn cũ)	Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế; Căng hạ thế chùng	7/17/2026	11:06	7/17/2026	12:32	1.4	52	
570	Hà Thị Chiêu	Trạm khách hàng:Hà Thị Chiêu	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	11:12	7/17/2026	12:03	0.9	1	
571	Nguyễn Văn Tấn	Trạm khách hàng: Nguyễn Văn Tấn	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	11:21	7/17/2026	11:42	0.4	1	
572	Dương Văn Hải	Trạm khách hàng:Dương Văn Hải	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	11:45	7/17/2026	12:16	0.5	1	
573	47125-7	Một phần áp Tân Ninh, An Lạc Trung, An lạc Thượng, Nhơn Hòa, xã Bình Ninh	NCS trạm An Lạc Trung 2	7/17/2026	12:00	7/17/2026	15:59	4.0	945	
574	Trạm CSSX Bao Bì Tạ Minh Hải	Khách hàng trạm CSSX Bao bì Tạ Minh Hải, xã Tân Long	Thay HTĐĐ đến hạn	7/17/2026	12:09	7/17/2026	12:41	0.5	1	
575	Đỗ Vũ Thanh	Trạm khách hàng:Đỗ Vũ Thanh	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	12:20	7/17/2026	12:54	0.6	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
576	KDC Hồ Khổng Tử 3P-250kVA	Một phần đường Đặng Văn Bình, Võ Trường Toản, Trần Hưng Đạo, tổ 35, tổ 36, khóm 4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA đã bảo trì xong	7/17/2026	12:45	7/17/2026	14:05	1.3	145	
577	Phạm Văn Cường	Trạm khách hàng:Phạm Văn Cường	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	13:04	7/17/2026	13:53	0.8	1	
578	Bình Phú 3 - 75kVA	Một phần áp Bình Phú xã Phú Thành	Cắt lưới hạ áp trạm Bình Phú 3 và Bình Phú 4 đấu nối vào trạm Bình Phú 8	7/17/2026	13:20	7/17/2026	16:21	3.0	107	
579	NRTA 1P-12.7kV TRƯỜNG TH BÌNH PHÚ 1	Toàn bộ khách hàng thuộc TBA Trường Tiểu Học Bình Phú 1	ĐL Tân Hồng-Đội Thí Nghiệm thi nghiệm định kỳ TBA Trường Tiểu Học Bình Phú 1. Tại trụ 148/2 NR 480-7THo/148/1.D7 tuyến 480THo	7/17/2026	13:25	7/17/2026	14:35	1.2	88	
580	Bình Phú 8 - 3x37,5kVA	Một phần áp Bình Phú xã Phú Thành	Cắt lưới hạ áp trạm Bình Phú 3 và Bình Phú 4 đấu nối vào trạm Bình Phú 8	7/17/2026	13:29	7/17/2026	16:08	2.7	30	
581	Đài VT BPhú - 25kVA	Một phần áp Bình Phú xã Phú Thành	Cắt lưới hạ áp trạm Bình Phú 3 và Bình Phú 4 đấu nối vào trạm Bình Phú 8	7/17/2026	13:35	7/17/2026	16:15	2.7	2	
582	Bình Phú 4 - 100kVA	Một phần áp Bình Phú xã Phú Thành	Cắt lưới hạ áp trạm Bình Phú 3 và Bình Phú 4 đấu nối vào trạm Bình Phú 8	7/17/2026	13:42	7/17/2026	16:26	2.7	136	
583	03LBFCO NR 474-12/1/1/4/5P	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phước Lập Đồng Tháp 2, Phước Lập Đồng Tháp	Thay điện kế, vệ sinh TBA Phước Lập Đồng Tháp 2, Vệ sinh trạm Phước Lập Đồng Tháp	7/17/2026	13:52	7/17/2026	15:20	1.5	2	
584	2x1P-25kVA Bình Thạnh Trung	- Khu vực Cầu Bờ Cao xã Lấp Vò.	Nâng lưới hạ thế, luồn lại dây hạ thế vướng bằng hiệu, buộc chung dây buro điện trạm Bình Thạnh Trung tuyến 478-TH.	7/17/2026	14:00	7/17/2026	16:11	2.2	55	
585	AS Áp 2D Bình Tấn	Một phần áp 2, xã Bình Thành (khu vực ngã tư giáp ranh Phú Cường, xã Bình Tân cũ)	Sửa trụ nghiêng hạ thế	7/17/2026	14:05	7/17/2026	16:02	2.0	71	
586	Lê Duy Cường	Trạm khách hàng:Lê Duy Cường	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	14:05	7/17/2026	14:41	0.6	1	
587	2x1P-25kVA Bình Thạnh Trung 2A	- Khu vực Cầu Bờ Cao xã Lấp Vò.	Nâng lưới hạ thế, luồn lại dây hạ thế vướng bằng hiệu, buộc chung dây buro điện trạm Bình Thạnh Trung tuyến 478-TH.	7/17/2026	14:08	7/17/2026	16:05	2.0	71	
588	HTXNN Tân Bình 13	Khách hàng trạm bơm HTXNN Tân Bình 13, xã Tân Long	Thay HTĐĐ đến hạn	7/17/2026	14:12	7/17/2026	14:43	0.5	1	
589	AS Hòa Bình 16	Một phần khu vực áp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Huỳnh Văn Bình đến nhà ông Trần Văn Tào).	Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA trạm AS Hoà Bình 16	7/17/2026	14:22	7/17/2026	15:58	1.6	48	
590	Cầu Ông Cân 3P-160kVA	Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 9, tổ 46, tổ 47, khóm Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA bảo trì	7/17/2026	14:44	7/17/2026	15:47	1.1	88	
591	Nguyễn Thị Hoàng Anh	Trạm khách hàng:Nguyễn Thị Hoàng Anh	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	14:50	7/17/2026	15:17	0.5	1	
592	Bùi Thị Ngọc Tuyết	Trạm khách hàng:Bùi Thị Ngọc Tuyết	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	14:51	7/17/2026	15:25	0.6	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
593	Nguyễn Văn Tân	Trạm khách hàng:Nguyễn Văn Tân	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/17/2026	15:25	7/17/2026	15:57	0.5	1	
594	F6	Một phần áp 5A, 5B, 7, 8, 9, 10, 12 xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện phân đoạn F6 thi công công trình ĐTXD	7/18/2026	6:10	7/18/2026	16:55	10.8	2520	
595	PĐ Ngã Ba Nhà Dù PĐ 475-11 LBS + DS 3P	Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Xóm Mắm đến Chùa Thiên Đức	Cty TNHH Quang Nhựt Thay dây trung thế, Nâng công suất trạm Khóm cong Cọc từ 3x1P-37,5kVA lên 3P 250kVA, thay dây hạ thế và sang tải khách hàng	7/18/2026	6:16	7/18/2026	17:31	11.3	1664	
596	471SĐ	Đường Nguyễn Sinh Sắc (phía phải đoạn từ trạm biến điện đến ngã tư Hùng Vương); đường Hoàng Hoa Thám, An Dương Vương, Âu Cơ; khu vực Nhà thờ Hòa Khánh; khu vực bến Tàu; đường Trường Sa; đường Trần Văn Voi; Ngõ Văn Hay (phường 4 cũ), Phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc dựng trụ trung thế, lắp coi, xà, sứ, kéo dây trung thế, trung hòa, chống sét, tháo lắp lại TBA, sang dây hạ thế từ trụ 01 đến trụ 8A tuyến 471-SĐ, 472-SĐ.	7/18/2026	6:41	7/18/2026	18:39	12.0	2238	
597	PĐ 3P-22KV Long Thạnh (PĐ 475-15)	Mất điện một phần khu vực áp Long Thạnh B, Long Thạnh B, áp Long Phước, áp Long Hậu xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Dựng trụ BTLT 12m, thay sứ đứng trung thế và ốp đà Từ trụ 155 đến trụ 216 PĐ 475-15 tuyến 475-HN	7/18/2026	6:56	7/18/2026	18:00	11.1	3924	
598	477-7CL/300A/1PA/B.D2 (NR Bến Đò Mỹ Long)	Một phần khu vực áp Mỹ Long 1, áp Mỹ Long, áp 1, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện từ Ngã Tư Mỹ Long hướng về Cầu sông cái Nhỏ)	Công ty TNHH Minh Thanh thực hiện di dời trụ điện trung hạ thế nằm trong phạm vi GPMB từ trụ 300A/1P/1 đến trụ 300A/1P/15	7/18/2026	6:58	7/18/2026	18:06	11.1	609	
599	HOC LAC 2	Một phần đường Học Lạc, Trịnh Hoài Đức, phường Mỹ Tho	Theo yêu cầu của UBND Phường Mỹ Tho để đảm bảo cung cấp điện sản xuất kinh doanh, Điện lực bảo trì lưới điện, Thay dây hạ áp (SCL 2026)	7/18/2026	7:02	7/18/2026	17:25	10.4	372	
600	4759-7 Bà Phó	Một phần khu phố 3 và 5 phường Gò Công. Một phần khu phố Long Mỹ phường Bình Xuân	Thay xà cân bằng xà lệch toàn phần tại trụ trung áp số 5. Cắt lèo trung áp tại trụ trung áp số 4 và 4A.	7/18/2026	7:03	7/18/2026	16:52	9.8	860	
601	BINH PHONG 2	Một phần đường N5, Khu phố Bình Phong, phường Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện, Dời trụ	7/18/2026	7:04	7/18/2026	16:55	9.9	131	
602	474-7CLa/24/152/66P/2.D25 Hội Tín	Một phần áp Hội Trí, Hội Tín, Hội Lễ, Hội Nhơn, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp. - Một phần áp 14, xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp.	Công ty TNHH XLD Xuân Phát Thay trụ, xà, sứ, phụ kiện đường dây.	7/18/2026	7:06	7/18/2026	16:58	9.9	1155	
603	4781-7 Kho Dầu	Một phần khu phố 3 và 5 phường Gò Công. Một phần khu phố Long Mỹ phường Bình Xuân	Thay xà cân bằng xà lệch toàn phần tại trụ trung áp số 5. Cắt lèo trung áp tại trụ trung áp số 4 và 4A.	7/18/2026	7:07	7/18/2026	16:46	9.7	178	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
604	NR Long Hậu NR 475-13/1-2 (03.LB FCO)	Mất điện một phần khu vực ấp Long Thanh B, Long Thanh B, ấp Long Phước, ấp Long Hậu xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Dựng trụ BTLT 12m, thay sứ đứng trung thế và ốp đà Từ trụ 155 đến trụ 216 PD 475-15 tuyến 475-HN	7/18/2026	7:10	7/18/2026	17:58	10.8	1553	
605	477-7CL/300A/1P/1.D2 (NR Rạch Cầu)	Một phần khu vực ấp Mỹ Long 1, ấp Mỹ Long, ấp 1, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện từ Ngã Tư Mỹ Long hướng về Cầu sông cái Nhỏ)	Công ty TNHH Minh Thanh thực hiện di dời trụ điện trung hạ thế	7/18/2026	7:14	7/18/2026	18:16	11.0	263	
606	Quang Thọ 6	Một phần ấp Quang Thọ, xã Tân Thuận Bình	UBND xã An Thạnh Thủy Yệu NCS trạm Quang Thọ 6, Quang Thọ 7	7/18/2026	7:45	7/18/2026	16:09	8.4	129	
607	Quang Thọ 7	Một phần ấp Quang Thọ, xã Tân Thuận Bình	UBND xã An Thạnh Thủy Yệu NCS trạm Quang Thọ 6, Quang Thọ 7	7/18/2026	7:49	7/18/2026	16:09	8.3	66	
608	Quang Thọ 2	Một phần ấp Quang Thọ xã Tân Thuận Bình	UBND xã Tân Thuận Bình yêu cầu nâng cấp lưới HA trạm Quang thọ 6, Quang Thọ 7 (ĐT XD)	7/18/2026	8:01	7/18/2026	15:44	7.7	102	
609	Văn Minh A,B	Trạm khách hàng: Thủy Sản 4 (công ty Văn Minh AB)	Đi Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/18/2026	8:27	7/18/2026	9:55	1.5	1	
610	BHXXH huyện	Trạm khách hàng: BHXXH huyện	Đi Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/18/2026	8:31	7/18/2026	9:45	1.2	1	
611	Nguyễn Thị Thương	Trạm khách hàng: Nguyễn Thị Thương	Đi Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/18/2026	10:05	7/18/2026	11:17	1.2	1	
612	Chi Cục Thuế	Trạm khách hàng: Chi Cục Thuế	Đi Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/18/2026	10:16	7/18/2026	11:00	0.7	1	
613	Trần Văn Mừng	Trạm khách hàng: Trần Văn Mừng	Đi Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/18/2026	11:17	7/18/2026	12:58	1.7	1	
614	CN Phú Thạnh	Trạm khách hàng: CN Phú Thạnh	Đi Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/18/2026	12:25	7/18/2026	13:00	0.6	1	
615	I5	Một phần phường Sơn Qui, Gò Công và Long Thuận	Lắp LBS và DS trụ 65 không vận hành (lắp chờ sẵn) - Tháo và lắp lại LBS 4750 và DS 4750-8 tại trụ 21 cũ sang trụ 21 mới.)	7/19/2026	6:00	7/19/2026	19:28	13.5	2807	
616	LBS_FH9	Một phần các xã Tân Phước 1, 2, 3 Tỉnh Đồng Tháp	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát tháp ngọn trụ 18m, lắp xà xứ và phụ kiện, công trình cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước	7/19/2026	6:08	7/19/2026	18:09	12.0	950	
617	IA 30	Một phần ấp: Tân Tây 1, Tân Tây 2, Tân Tây 3, Tân Tây 7 và toàn bộ ấp: Ông Gông, Bà Lãnh, Xóm Bường, Gò Táo, Gò Lức, Chùa Đất Đỏ, Cầu Bà Trà, Xóm Dinh, Bờ Kinh xã Tân Đông; Một phần ấp: Kinh Trên, Cống Rạch Bùn, Ấp Bắc 2 xã Tân Điện; Một phần ấp: Đôi Ma 3, Chợ 2, ấp 6 và toàn bộ ấp: Đôi Ma, Đôi Ma 1, Đôi Ma 2, Chợ 3, Cầu Xây, Xóm Tụ, Xóm Rầy, Xóm Lưới, Bò Đề, Xóm Chủ, Xóm Đình, Xóm Mới, Giá Trên, Giá Dưới xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Bảo trì, đo điện trở đất, Thay 3 LTD bằng 3DS 1pha tại IA30-8, lắp LBS tại trụ 170 (đầu nhánh Rạch Xẻo), Thay tụ bù AT9 hỏng, tháp đà nâng đường dây lên cao và phát quang lưới điện sau IA30-8 tuyến Vàm Láng, công tác cắt điện của Điện lực Gò Công	7/19/2026	6:15	7/19/2026	19:44	13.5	10953	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu gừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
618	I29	Một phần phường Sơn Qui, Gò Công và Long Thuận (dọc tuyến đường Hồ Biểu Chánh và từ Bến Xe Sài Gòn Cũ đến Cầu Sơn Qui và dọc khu công nghiệp Long Hưng, dọc đường Mac Văn Thành đến công Tân Đông)	Lắp LBS và DS trụ 65 không vận hành (lắp chờ sẵn) - Tháo và lắp lại LBS 4750 và DS 4750-8 tại trụ 21 cũ sang trụ 21 mới.)	7/19/2026	6:24	7/19/2026	19:22	13.0	2263	
619	C973	Một phần ấp Tân Phú 1, Tân Phú 2, Tân Bình 1, Tân Bình 2A, tân Bình 2B, Tân Hòa, Tân Thành, xã Tân Thuận Bình	Thay Recloser C975	7/19/2026	6:30	7/19/2026	11:46	5.3	3935	
620	D23	Đường Thái Sanh Hạnh, Trương Thành Công, Một phần đường Học Lạc, Trần Nguyễn Hân, Trần Thị Thơm, phường Mỹ Tho, Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện, Cty 19/5; Dựng trụ, kéo dây trung áp, NCS trạm (ĐTXD 2026); Cty Dương Nguyễn, dời trụ hạ áp, Cty Bách Khoa thay dây hạ áp (SCL 2026)	7/19/2026	7:00	7/19/2026	17:20	10.3	1980	
621	LBS 475-10/2-2.NM	Khu vực từ Cầu Rạch Chùa 2 đến Chợ Hòa Tân thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Công Ty TNHH Quang Nhựt Thay dây trung thế; Lắp 03DS 1P	7/19/2026	7:02	7/19/2026	18:24	11.4	3164	
622	D477	Một phần các Ấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ấp Khu Phố, xã Long Hưng	Điện lực bảo trì lưới điện, Phát quang Cây bàng cao hơn đường dây	7/19/2026	7:35	7/19/2026	10:50	3.3	5912	
623	TBA 3x1P-37,5kVA Vòng Xoay Thị Trấn	Khu vực từ hẻm Bà 9 Cô Đơn đến cuối đường Nguyễn Huệ thuộc xã Phú Hựu.	Cắt lưới hạ áp tạo khoảng không điện	7/19/2026	8:08	7/19/2026	9:00	0.9	160	
624	NR 471-1QT/21.D1 (3LBFCO); 471QT/21.D1 (LBS) Tô Châu	Khách hàng Công ty cổ phần Tô Châu, Quốc Lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thay TU, TI đến hạn kiểm định khách hàng Công ty cổ phần Tô Châu	7/19/2026	8:32	7/19/2026	11:00	2.5	1	
625	TBA 3P-400kVA Trường Châu Thành 2	Khu vực dọc QL 80 từ vòng xoay thị trấn đến Cầu Cái Da Nhỏ thuộc xã Phú Hựu.	Đầu lèo hạ áp, sang tải khách hàng từ trạm Vòng Xoay Thị trấn qua trạm Trường Châu Thành 2	7/19/2026	9:30	7/19/2026	10:00	0.5	222	
626	CTy Cổ Phần 207 3P-560kVA	Khách hàng Công ty cổ phần 207, Quốc Lộ 30, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thay TU, TI đến hạn kiểm định khách hàng Công ty cổ phần công trình 207	7/19/2026	10:46	7/19/2026	13:02	2.3	1	
627	DSLĐ 478AH/8 PD 478-8.AH Phân đoạn Cầu Cao Mên dưới	Một phần rạch Cao Mên dưới, Hộ kinh doanh chậu nhựa Liên An 3, Đường Phùng Khắc Khoan, một phần đường ĐT 848 (từ ba đường N1 đến cầu Rạch Ruộng); khu vực rạch Thông Lưu, rạch Ông Tổng, rạch Cái Bè, Docifarm, khu vực Đình Tân Đông, rạch Bà Chủ, Rạch Gai, ngọn Rạch Gai, đường Đê Bao số 9, toàn bộ khu dân cư Tân Khánh Đông, khu dân cư Đông Quới, đường Sa Nhiên; đường Cánh Đồng Hoa Hồng, rạch Ông Quế, rạch Mương Khai; rạch Bà Soi; đường Phan Văn Trâm; Kinh 19/5; rạch Mù U; kinh 50, rạch Chùa Phước Đức, khu vực rạch Cay Khoa, đường Sông Tiền và khóm Đông Giang, phường Sa Đéc.	Điện lực tháp ngọn trụ BTLT 16m, cải tạo thay dây trung thế 22kV ACX120mm2 bằng dây ACXH 240mm2 (từ trụ cũ qua trụ mới).	7/20/2026	6:11	7/20/2026	19:29	13.3	6391	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu gừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
628	DSLĐ 478AH/8 PD 478-8.AH Phân đoạn Cầu Cao Mên dưới	Một phần rạch Cao Mên dưới, Hộ kinh doanh chậu nhựa Liên An 3, Đường Phùng Khắc Khoan, một phần đường ĐT 848 (từ ba đường N1 đến cầu Rạch Ruộng); khu vực rạch Thông Lưu, rạch Ông Tổng, rạch Cái Bè, Docifarm, khu vực Đình Tân Đông, rạch Bà Chủ, Rạch Gai, ngọn Rạch Gai, đường Đê Bao số 9, toàn bộ khu dân cư Tân Khánh Đông, khu dân cư Đông Quới, đường Sa Nhiên; đường Cánh Đồng Hoa Hồng, rạch Ông Quế, rạch Mương Khai; rạch Bà Soi; đường Phan Văn Trâm; Kinh 19/5; rạch Mù U; kinh 50, rạch Chùa Phước Đức, khu vực rạch Cay Khoa, đường Sông Tiền và khóm Đông Giang, phường Sa Đéc.	Điện lực Lắp Vò công tác dựng trụ, thay dây trung thế, thí nghiệm thiết bị định kỳ.	7/20/2026	6:11	7/20/2026	17:52	11.7	5294	
629	4762-7	Một phần ấp Tân Phước 2, Tân Phước 3, Tân Phước 4, Tân Phước 5, Tân Phước 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4762-7 Rạch Giã	7/20/2026	6:30	7/20/2026	17:21	10.9	1285	
630	UY BAN PHUONG 8	Một phần đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, Thay dây hạ áp (SCL 2026) + xử lý giáp lai	7/20/2026	7:00	7/20/2026	16:40	9.7	308	
631	KHU PHO 9-1	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh	Điện lực bảo trì lưới điện, Dời trụ hạ áp mở rộng Lộ	7/20/2026	7:00	7/20/2026	11:55	4.9	127	
632	Hòa Thành 2		Nâng cấp lưới 3 pha trạm Hòa Thành 2	7/20/2026	7:00	7/20/2026	17:28	10.5	123	
633	LO SUON 2-1	Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh	Dời điện kế qua trụ mới, khắc phục các tồn tại của công trình	7/20/2026	7:10	7/20/2026	17:00	9.8	148	
634	Hòa Thành	Một phần ấp Hòa Thành xã Bình Ninh	San điện kế khách hàng qua lưới hạ áp mới	7/20/2026	7:10	7/20/2026	17:21	10.2	110	
635	HUYNH THI XE	Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An, xã Long Hưng	Kết lưới, gắn dk 3 pha phường Trung An, chuyển đầu nối NR từ 2 pha lên 3 pha	7/20/2026	7:15	7/20/2026	11:00	3.8	105	
636	47136-7	Một phần Ấp Long Thạnh, xã Long Hưng	Dời trụ hạ áp mở rộng Lộ theo đề nghị của UBND xã Long Hưng, để đảm bảo cung cấp điện sản xuất, kinh doanh. Điện lực bảo trì lưới điện,Nâng cao thùng dk, Phát quang lưới hạ áp, trung áp	7/20/2026	7:17	7/20/2026	11:25	4.1	186	
637	Hòa Thành 3	Một phần ấp Hòa Thành xã Bình Ninh	San điện kế khách hàng qua lưới hạ áp mới	7/20/2026	7:18	7/20/2026	17:20	10.0	55	
638	47131-7	Một phần ấp Tân Phong xã Tân Hương	Nâng công suất trạm Tân Phú 1; trạm Nhà Trọ Mai Linh 7	7/20/2026	7:32	7/20/2026	16:48	9.3	396	
639	HÒA LƯỢC 2	Một phần ấp Hòa Lược, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Hạ công suất trạm Hòa Lược 2 từ 1x160kVA thành 1x75kVA để xử lý non tải	7/20/2026	7:45	7/20/2026	12:43	5.0	18	
640	473AL	Một phần khu vực ấp An Thịnh, ấp Phú Yên, ấp An Phú, ấp Phú Thọ, xã An Long. Một phần khu vực ấp 3, xã An Hòa.	Công ty TNHH Bách Khoa Dựng ngọn trụ 16m, lắp coi, xà sừ, bọc ốp đà, kéo dây chống sét	7/20/2026	7:51	7/20/2026	17:49	10.0	4926	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
641	471-11/1-1/6.NM	Khu vực từ Cầu Xẻo Lò đến Cầu Ngang Rạch Xẻo Lò thuộc xã Phú Hựu.	Cty Châu Thành Lắp hotline đầu nối nhánh rẽ trung thế 1P-12,7kV Cơ sở meo nắm rom Việt Phú Nông	7/20/2026	8:07	7/20/2026	11:30	3.4	772	SCTX
642	47189-7	Một phần khu vực Bà Đưa xã An Hữu	ĐL Cái Bè NCS từ 1x25kVA thành 2x25kVA trạm Bà Đưa 13, NCS từ 1x50kVA thành 2x50kVA trạm Bà Đưa 4	7/20/2026	8:14	7/20/2026	10:29	2.3	455	
643	TBA 1P-50kVA Cầu Bà Gọ	Khu vực phía tiểu lộ từ Cầu Bà Gọ đến Kênh Đốc Phủ Hiền thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Cầu Bà Gọ	7/20/2026	8:25	7/20/2026	9:05	0.7	74	SCTX
644	Nguyễn Quốc Hưng 1	Trạm khách hàng: Nguyễn Quốc Hưng 1	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/20/2026	8:28	7/20/2026	9:10	0.7	1	
645	VÕ THỊ TUYẾT MAI	Một phần áp An Thạnh, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới trạm An Thạnh 1 phục vụ công tác NCS trạm từ 1x75kVA thành 1x160kVA để xử lý quá tải. - Tổ QLVH: Nâng công suất trạm An Thạnh 1 từ 1x75kVA thành 1x160kVA để xử lý quá tải.	7/20/2026	8:34	7/20/2026	8:34	0.0	1	
646	AN THANH 1	Một phần áp An Thạnh, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm An Thạnh 1 từ 1x75kVA thành 1x160kVA để xử lý quá tải.	7/20/2026	8:34	7/20/2026	12:20	3.8	70	
647	Giồng Tháp	Một phần áp Gò Lức, Tân Tây 1, Tân Tây 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH dời trụ hạ áp trụ số 1a (kiến nghị của khách hàng Anh Cường) thuộc trạm Giồng Tháp	7/20/2026	8:35	7/20/2026	12:38	4.1	105	
648	Trường Mẫu Giáo-BT - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm TBA TBA 1P-50kVA Trường MG Bình Thạnh	7/20/2026	8:40	7/20/2026	10:40	2.0	71	
649	VLXD Quân Vinh	Khách hàng trạm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quân Vinh SG-CN Đồng Tháp, xã Tân Long	Thay HTĐĐ trung thế đến hạn	7/20/2026	8:42	7/20/2026	10:24	1.7	1	
650	TBA 1P-50KVA Dự Án Chanh 1	Một phần khu vực áp Mỹ Long 4, xã Mỹ Hiệp	Hoán chuyển hạ công suất TBA Dự Án Chanh 1 từ 1P-50kVA thành 1P-25kVA	7/20/2026	8:48	7/20/2026	10:13	1.4	5	
651	Nguyễn Văn Toàn	Trạm khách hàng: Nguyễn Văn Toàn	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/20/2026	9:15	7/20/2026	9:47	0.5	1	
652	TBA 1P-50kVA Nguyễn Văn E	Khu vực từ Chợ cũ Tân Phú Trung đến Rạch Năm Cừ thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Nguyễn Văn E	7/20/2026	9:20	7/20/2026	9:55	0.6	107	SCTX
653	Nguyễn Văn Một	Trạm khách hàng: Nguyễn Văn Một	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/20/2026	9:53	7/20/2026	10:24	0.5	1	
654	TBA 1P-50kVA Cai Trượng 1	Khu vực từ Cầu Cai Trượng đến Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, khu vực cuối Ngọn Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Cai Trượng 1	7/20/2026	10:00	7/20/2026	10:35	0.6	81	SCTX
655	(47214-7)->474-7CLa/176/12/A/54.D15	Một phần áp Tân Hòa xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện nhánh 47214-7 nâng công suất trạm	7/20/2026	10:10	7/20/2026	13:48	3.6	148	
656	50kVA- Dự án Chanh 2	Một phần khu vực áp Mỹ Long 4, xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần khu dự án Chanh)	Hoán chuyển hạ công suất TBA Dự Án Chanh 1 từ 1P-50kVA thành 1P-25kVA	7/20/2026	10:12	7/20/2026	12:12	2.0	9	
657	TBA 1P-75kVA BẾN ĐỒ CHIẾN THẮNG	Mất điện một phần áp Chiến Thắng xã Tân Thành	Tháo thu hồi trạm bơm Huỳnh Thanh Tú.	7/20/2026	10:20	7/20/2026	11:00	0.7	133	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
658	Trần Hoàng Non	Trạm khách hàng: Trần Hoàng Non	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/20/2026	10:31	7/20/2026	11:03	0.5	1	
659	TBA 2x1P-37,5kVA Tân Lập	Khu vực Ranh áp Tân Lập đến Cầu Tân Lập thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA 2x1P-37,5kVA trạm Tân Lập	7/20/2026	10:40	7/20/2026	11:08	0.5	63	SCTX
660	Phạm Văn Nhiên	Trạm khách hàng: Phạm Văn Nhiên	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/20/2026	11:10	7/20/2026	11:43	0.6	1	
661	47603-7	Một phần Kinh Phên xã Mỹ Lợi	NCS từ 1x50kVA thành 2x50kVA trạm Mỹ Lợi B 3-16	7/20/2026	11:40	7/20/2026	14:44	3.1	87	
662	Phạm Thanh Bình	Trạm khách hàng: Phạm Thanh Bình	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/20/2026	12:00	7/20/2026	12:38	0.6	1	
663	47103-7	Một phần khu vực Kinh Kho xã Mỹ Lợi	Điện lực Cái Bè NCS từ 1x50kVA thành 2x50kVA trạm Mỹ Lợi B 5-11	7/20/2026	12:19	7/20/2026	14:58	2.7	1395	
664	Phan Quốc Huy	Trạm khách hàng: Phan Quốc Huy	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/20/2026	12:45	7/20/2026	13:23	0.6	1	
665	47346-7	Một phần Khu Phố 3A, phường Đạo Thạnh	Hạ Nấc MBA trạm Đài Tưởng Niệm 4, Nâng cao thùng đk, Phát quang lưới hạ áp, trung áp	7/20/2026	13:10	7/20/2026	16:55	3.8	107	
666	Nguyễn Thanh Liêm	Trạm khách hàng: Nguyễn Thanh Liêm	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/20/2026	13:30	7/20/2026	13:58	0.5	1	
667	TBA 2x1P-50kVA Áp Tân Lập	Khu vực từ Cầu Tân Lập đến Cầu 26 tháng 3 thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Áp Tân Lập	7/20/2026	13:50	7/20/2026	14:42	0.9	67	
668	TBA 1P-25kVA Hai Nhó	Khu vực từ Cầu kênh 26 tháng 3 đến Cầu Ngang Kênh 26 tháng 3 thuộc xã Tân Phú Trung.	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Hai Nhó	7/20/2026	14:00	7/20/2026	14:52	0.9	43	
669	Trần Văn Hương	Trạm khách hàng: Trần Văn Hương	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/20/2026	14:20	7/20/2026	14:53	0.6	1	
670	CS Tái Chế Phế Liệu Ông Giôm	Khách hàng trạm CSCB Ni Lon Phế Liệu Ông Giôm, xã Tân Long	Thay HTĐĐ trung thế đến hạn	7/20/2026	14:26	7/20/2026	16:20	1.9	1	
671	Y Tế Hòa Định	Một phần áp Hòa Lạc Trung, Hòa Thành xã Bình Ninh	Sang lưới HA trạm Y Tế Hòa Định qua lưới HA trạm Hòa Thành 2	7/20/2026	15:00	7/20/2026	17:28	2.5	117	
672	Phạm Tấn Phát	Trạm khách hàng: Phạm Tấn Phát	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/20/2026	15:00	7/20/2026	15:33	0.6	1	
673	Long Quới-73	Một phần áp Long Quới xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp	Điều tải trạm Long Quới 73 sang trạm Long Quới 80	7/20/2026	15:04	7/20/2026	16:56	1.9	59	
674	474-7MTh/4A.D2 (NR Song Toán Phát)3LBFCO	Toàn bộ TBA 3P-160KVA Cty Song Toán Phát	Thay 3TU đến hạn TBA 3P-160KVA Cty Song Toán Phát	7/20/2026	15:10	7/20/2026	16:32	1.4	2	
675	Long Quới-76	Một phần áp Long Quới xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp	Điều tải trạm Long Quới 73 sang trạm Long Quới 80	7/20/2026	15:16	7/20/2026	16:47	1.5	104	
676	Long Quới-80	Một phần áp Long Quới xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp	Điều tải trạm Long Quới 73 sang trạm Long Quới 80	7/20/2026	15:28	7/20/2026	16:37	1.2	52	
677	4764-7 Áp 5 Tân Phước	Một phần áp Tân Phước 3, Tân Phước 5, Tân Phước 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH TV ĐT & PT Bách Khoa thay thiết bị LA, FCO nhánh 4764-7 Áp 5 Tân Phước	7/21/2026	6:55	7/21/2026	12:01	5.1	776	
678	47624-7	Một phần áp Tân Phước 4, Tân Phước 5 xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh 47624-7 Áp 4 Tân Phước	7/21/2026	6:55	7/21/2026	17:20	10.4	548	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
679	03 LBFCO PĐ 475-10/2-3 (PĐ Giồng Nổi)	Toàn bộ khu vực từ Cầu Giồng Nổi đến Cầu Rạch Sậy và toàn bộ Giồng Sao Bò Đê thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Công Ty TNHH Quang Nhứt Thay dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Lắp LBS tại trụ 34/161 tuyến 475-NM; Lắp 03DS tại trụ 34/161A tuyến 475-NM	7/21/2026	7:02	7/21/2026	17:06	10.1	2366	SCTX
680	Cầu Xây 2	Một phần áp An Khương, xã An Thạnh Thủy	San lưới HA qua trụ mới và thu hồi trụ cũ	7/21/2026	7:03	7/21/2026	11:42	4.7	47	
681	NGUYEN HUE 2	Một phần đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi, phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, Thay dây hạ áp (SCL 2026) + xử lý giáp lai	7/21/2026	7:05	7/21/2026	15:15	8.2	212	
682	478-7CL/296/102/10/1/1.D2 (NR Tuyến kênh Xẻo Muồng - DT850 Mỹ Long) 2LBFCO, 1FCO	Một phần khu vực áp 4, áp Mỹ Long 4 xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần khu vực đường tỉnh ĐT 850)	Công ty TNHH Minh Thanh thực hiện di dời trụ điện trung hạ thế nằm trong phạm vi GPMB từ trụ 296/102/10/1/2A đến trụ 296/102/10/1/22	7/21/2026	7:11	7/21/2026	17:40	10.5	198	
683	3LBFCO NR Đồn Điền	- Khu vực Rạch Đồn Điền, Mương Trâu xã Mỹ An Hưng.	Điện lực Lắp Vò công tác dựng trụ, thay dây trung thế, nâng công suất TBA	7/21/2026	7:15	7/21/2026	17:30	10.3	526	
684	Bình Thành 2	Một phần áp Bình Thành xã Tân Thuận Bình	Thay thùng tole trạm Bình Thành 2	7/21/2026	7:30	7/21/2026	9:55	2.4	116	
685	Lăng Ông 7	Một phần áp Tân Phước 4, Tân Phước 5 xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện trạm Lăng Ông 7 và nhánh 47624-7	7/21/2026	7:31	7/21/2026	17:00	9.5	45	
686	LONG HOA 4	Một phần Khu phố Long Hòa A , phường Đạo Thạnh	Chỉnh trụ,Phát quang lưới hạ áp	7/21/2026	7:35	7/21/2026	11:45	4.2	141	
687	Cầu Mười Mai 1P-25KVA	Một phần khu vực áp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ (mất điện khu vực Cầu Mười Mai)	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25KVA Cầu Mười Mai	7/21/2026	8:09	7/21/2026	8:58	0.8	33	
688	TBA Cây Xăng TP2	Một phần khu vực lộ ĐT 841 áp Mương Kinh xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Cây Xăng Thường Phước 2 từ (1P-75kVA) thành (1P-100kVA) Tại trụ 279 PĐ 480-14 tuyến 480-HN	7/21/2026	8:15	7/21/2026	9:40	1.4	80	
689	1P-50kVA CDC An Thuận	- Khu dân cư An Thuận xã Mỹ An Hưng.	Thay thùng CB+ĐK trạm CDC An Thuận tuyến 480-TH	7/21/2026	8:15	7/21/2026	9:43	1.5	29	
690	Mạc Cửu	Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ VLXD Thanh Thủy đến Ngã Doi sông Sò Thượng	Cty TNHH Huy Cường Đồng Tháp thực hiện Di dời trụ hạ thế Tại trụ 99/3/8 tuyến 475HN	7/21/2026	8:15	7/21/2026	14:30	6.3	284	
691	TBA 3x1P-50kVA CSSL Lê Sơn Lâm	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lê Sơn Lâm	Thay 03 TI-22kV-(5-10/5A)-TND, 03 TU-22000/110V trạm khách hàng Lê Sơn Lâm	7/21/2026	8:16	7/21/2026	10:48	2.5	1	
692	Siêu thị Coopmart Gò Công	Trạm khách hàng Coopmart , phường Long Thuận	Thí Nghiệm MBA trạm Coopmart	7/21/2026	8:20	7/21/2026	11:25	3.1	1	
693	Đoàn Thị Diễm Loan (25kVA)	Trạm khách hàng: Đoàn Thị Diễm Loan	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/21/2026	8:30	7/21/2026	9:05	0.6	1	
694	TB Tuyết Mai - Mười Tạ 1P-37,5KVA	Toàn bộ TB Tuyết Mai - Mười tạ	Theo yêu cầu Kh cắt điện để thay cáp suất trạm	7/21/2026	8:30	7/21/2026	10:06	1.6	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
695	NRTA 1P-12.7kV NTTS BÙI VĂN BÉ TƯ	Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Bùi Văn Bé Tư.	Nâng công suất trạm NTTS Bùi Văn Bé Tư từ 1P-37,5kVA lên 3x1P-37,5kVA.	7/21/2026	8:35	7/21/2026	16:00	7.4	1	
696	KÊNH 1500	Một phần khu vực áp 2 xã Đốc Bình Kiều tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Kéo bỏ sung dây AC-50mm2 để tăng cường cho lưới hạ thế thuộc trạm Kinh 1500	7/21/2026	8:40	7/21/2026	12:40	4.0	69	Bảo trì lưới điện
697	Bom An Phong	Mất điện trạm Bom An Phong	Thay 3TU+3TI+điện kế định kỳ trạm Bom An Phong	7/21/2026	8:50	7/21/2026	10:24	1.6	1	
698	TBA 3P-400kVA BOM TIÊU CHÍN CHÓI (TRỤ 476THo/189/58/40/1)	Mất điện trạm chuyên dùng bơm Chín Chói.	Thay TU, TI định kỳ trạm bơm Chín Chói	7/21/2026	8:54	7/21/2026	11:30	2.6	1	
699	KHU 4-8	Một phần áp An Hiệp, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Khu 4-8 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải.	7/21/2026	8:57	7/21/2026	10:59	2.0	115	
700	Rạch Xẻo Gừa - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Cù Lao Qua)	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5KVA Rạch xẻo Gừa	7/21/2026	9:03	7/21/2026	9:44	0.7	39	
701	Đặng Thị Huệ (37,5kVA)	Trạm khách hàng: Đặng Thị Huệ	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/21/2026	9:15	7/21/2026	9:49	0.6	1	
702	4780-7	Một phần áp Bình Ninh xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện nhánh 4780-7 nâng công suất trạm	7/21/2026	9:15	7/21/2026	15:58	6.7	1002	
703	NTTS Vĩnh Hoàn	Khách hàng trạm NTTS Vĩnh Hoàn, xã Tân Long	Thay HTĐĐ trung thế đến hạn	7/21/2026	9:22	7/21/2026	11:05	1.7	1	
704	Dương Văn Sảnh	Trạm khách hàng:Dương Văn Sảnh	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/21/2026	9:55	7/21/2026	10:28	0.6	1	
705	Cù Lao Qua 1 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Cù Lao Qua)	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50KVA Cù Lao Qua 1	7/21/2026	9:57	7/21/2026	10:29	0.5	47	
706	1P-75kVA Ngã Cạy (MAHB)	- Khu vực Rạch Ngã Cạy áp An Thạnh xã Mỹ An Hưng.	Coi trụ hạ thế trạm Ngã Cạy (MAHB) tuyến 480-TH	7/21/2026	10:00	7/21/2026	11:10	1.2	117	
707	TB Tám Thưởng - 1P-50kVA	Toàn bộ TB 8 Thưởng	KH yêu cầu cắt điện để thay cáp suất trạm	7/21/2026	10:15	7/21/2026	11:00	0.8	1	
708	Rạch Cù Lao Qua - 1P-75kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ	Thí nghiệm CBM TBA 1P-75KVA Rạch Cù Lao Qua	7/21/2026	10:36	7/21/2026	11:17	0.7	124	
709	Phạm Văn Chưởng	Trạm khách hàng: Phạm Văn Chưởng	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/21/2026	10:40	7/21/2026	11:14	0.6	1	
710	Nhà Kho Chứa Phân Đạm	Mất điện trạm Nhà Kho Chứa Phân Đạm	Thay 3TU+3TI+điện kế định kỳ trạm Nhà Kho Chứa Phân Đạm	7/21/2026	11:08	7/21/2026	12:12	1.1	1	
711	Lê Khắc Dzu	Trạm khách hàng: Lê Khắc Dzu	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/21/2026	11:20	7/21/2026	11:55	0.6	1	
712	Trần Văn Hai	Trạm khách hàng:Trần Văn Hai	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/21/2026	12:00	7/21/2026	12:32	0.5	1	
713	Lý Thị Thiên Hương	Trạm khách hàng: Lý Thị Thiên Hương (Lý Thị Phương Lan)	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/21/2026	12:40	7/21/2026	13:15	0.6	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
714	LIEN AP 1-2 DAO THANH	Một phần Khu phố 1,2, phường Đạo Thạnh	Phát quang lưới hạ áp + xử lý điện kế không an toàn	7/21/2026	13:02	7/21/2026	16:32	3.5	194	
715	Phan Văn Tín	Trạm khách hàng: Phan Văn Tín	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/21/2026	13:25	7/21/2026	13:59	0.6	1	
716	Bà Kiểng 1A - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Bà Kiểng khém Nhum)	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50KVA Bà Kiểng 1A	7/21/2026	13:30	7/21/2026	14:12	0.7	79	
717	LỘ CHÙA 1	Một phần ấp Hậu Hoa, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Lộ Chùa 1 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải.	7/21/2026	13:30	7/21/2026	16:02	2.5	61	
718	TBA 3P-1500kVA Bình Minh Hai	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Bình Minh Hai	Vệ sinh trạm Bình Minh Hai	7/21/2026	13:37	7/21/2026	14:20	0.7	1	SCTX
719	50kVA Củ Đỉnh	- Khu vực Rạch Củ Đỉnh xã Mỹ An Hưng.	Tháo gỡ dây buro điện buộc chung hạ thế, coi trụ và di dời dây chằng lên coi, căng dây trung hòa, hạ thế chùng thấp trạm Củ Đỉnh tuyến 480-TH	7/21/2026	13:40	7/21/2026	16:49	3.2	102	
720	Nguyễn Thanh Bình	Trạm khách hàng: Nguyễn Thanh Bình	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/21/2026	14:10	7/21/2026	14:50	0.7	1	
721	Mã Trường 1	Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Long (khu vực Rạch Mã Trường gần Chợ Mương Khai)	Thay cáp suất trạm biến áp	7/21/2026	14:13	7/21/2026	14:45	0.5	57	
722	50kVA- Bà Kiểng 1B	Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Bà Kiểng khém Nhum)	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50KVA Bà Kiểng 1B	7/21/2026	14:19	7/21/2026	14:57	0.6	54	
723	TBA 3P-750kVA Hồng Nguyên QL80	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Hồng Nguyên	Vệ sinh trạm khách hàng DNTN Hồng Nguyên	7/21/2026	15:35	7/21/2026	16:40	1.1	1	SCTX
724	4715-7	- Toàn các ấp Thanh Hoà, Long Thuận A, Long Thuận B xã Long Hưng. - Một phần ấp Thới xã Long Định, ấp Vĩnh Bình xã Vĩnh Kim.	Công ty TNHH MTV Thái hải dựng trụ, kéo dây trung áp, sang trạm và hạ thế, thu hồi trụ dây cũ thuộc công trình ĐTXD 2026.	7/22/2026	6:07	7/22/2026	17:44	11.6	2499	
725	477HN, 479HN	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Hồng Ngự dọc đường Hùng Vương phía lẻ phải đến cửa hàng điện thoại Viettel và dọc đường Nguyễn Huệ đến Đèn Thờ Liệt Sĩ và toàn bộ CDC Bờ Đông giai đoạn 1-2-3 và đoạn từ cầu Trần Hưng Đạo đến TDC Mộc Rá và khu vực đình Tân Hội đến NTTS Võ Văn Dũng và CDC An Thành và đến cầu Bù Lu dưới	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương Thay dây trung thế Từ trụ 33 đến 62 tuyến 479HN	7/22/2026	6:16	7/22/2026	23:34	17.3	8982	
726	3LBFCO 474-7AH/93/1.D9 Chợ Phú Long	Khu vực chợ Phú Long, khu vực kinh Cùn, kinh 85, Ba Làng, Ngọn Ba Làng, một phần kinh Họa Đô, xã Tân Dương.	Điện lực nhỏ, thu hồi trụ trung thế, sang lưới hạ thế khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới	7/22/2026	6:18	7/22/2026	16:16	10.0	650	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
727	01LBFCO NR Tân Lợi (476-12/1TH)	- Khu vực Rạch Tân Lợi xã Lấp Vò.	Điện lực Lấp Vò công tác dựng trụ, thay dây trung thế, nâng công suất TBA	7/22/2026	6:30	7/22/2026	17:35	11.1	358	
728	4744-7	Một phần áp Tân Phước 1, Tân Phước 4, Tân Phước 6, Tân Phước 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Áp 6 Láng Chim	7/22/2026	6:45	7/22/2026	17:17	10.5	712	
729	NR 475-10/2-1.NM	Khu vực dọc tỉnh lộ 854 từ Khu Công Nghiệp Tân Lập đến Cầu Rạch Chùa 2 thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Công Ty TNHH Quang Nhựt Thay dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Thay MC NR 475-10/2-1 tại trụ 34/38A tuyến 475-NM; Lắp 03DS tại trụ 34/39, 34/97 tuyến 475-NM; Tháo 03FCO tại trụ 34/98 tuyến 475-NM	7/22/2026	7:00	7/22/2026	17:51	10.9	1432	
730	NGUYỄN TRI PHƯƠNG	Một phần đường Nguyễn Tri Phương, phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, Thay dây hạ áp + xử lý giáp lai	7/22/2026	7:00	7/22/2026	14:45	7.8	163	(SCL 2026)
731	TBA 3P-250kVA Y TẾ TÂN CÔNG CHÍ 1	Mất điện một phần áp Thành Lập xã Tân Hồng (Khu vực từ nhà khách hàng Đinh Ngọc Tâm đến nhà khách hàng Trần Thị Thi).	Công ty TNHH Bách Khoa di dời trụ điện hạ thế	7/22/2026	7:06	7/22/2026	16:55	9.8	218	
732	Tân Thuận 3	Một phần áp Tân Thuận, xã Bình Ninh	San lưới HA qua trụ mới và thu hồi trụ cũ sau khi nâng cấp lưới điện	7/22/2026	7:20	7/22/2026	15:15	7.9	29	
733	NRTA 1P-12.7kV LỘ LÀNG RỌC MUỐNG (TRỤ 472THo/52/1)	Mất điện một phần áp Rọc Muống xã Tân Hồng (Khu vực từ nhà khách hàng Bùi Văn Mưa đến nhà khách hàng Trần Thị Mỹ).	Công ty TNHH Bách Khoa di dời trụ điện hạ thế	7/22/2026	7:20	7/22/2026	17:00	9.7	125	
734	Tân Thuận	Một phần áp Tân Thuận, xã Bình Ninh	San lưới HA qua trụ mới và thu hồi trụ cũ sau khi nâng cấp lưới điện	7/22/2026	7:27	7/22/2026	15:12	7.8	144	
735	475AH/34 Tân Qui Tây 1 1P-50kVA	Một phần đường ĐT 852 (từ cầu Cao Mênh đến kho Tấn Phát Tùng Dung), phường Sa Đéc.	Lắp DS, lắp xà, kéo dây trung thế 3P-22kV từ trụ 32B đến trụ 32B/1 tuyến 475AH	7/22/2026	7:34	7/22/2026	11:59	4.4	71	
736	NR 477-11/5/1B	Khách hàng trạm CSSX Nước Đá Lê Thị Kim Tuyền, xã Tân Thạnh	Thay HTĐĐ trung thế đến hạn	7/22/2026	7:53	7/22/2026	9:43	1.8	1	
737	LBFCO 480-7CB/47.D25 QL1A - Cầu Trà Lọt	Một phần áp Hòa Hảo, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2	7/22/2026	7:54	7/22/2026	17:33	9.7	105	
738	CẦU XÉO 15	Một phần áp Hòa Hảo, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2	7/22/2026	8:04	7/22/2026	17:38	9.6	39	
739	HOÀ KHÁNH 2	Một phần áp Hòa Hảo, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2	7/22/2026	8:10	7/22/2026	17:38	9.5	24	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
740	HOÀ KHÁNH 3	Một phần áp Hòa Hảo, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2	7/22/2026	8:18	7/22/2026	17:45	9.5	61	
741	LBFCO 482-7CB/122/33/1A.D25 Rạch Đất Sét - Kinh Bà Hạt	Một phần áp Hòa Điền, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Hạ công suất trạm Bà Hạt 2 từ 1x50kVA thành 1x37,5kVA để xử lý non tải	7/22/2026	8:20	7/22/2026	13:06	4.8	76	
742	HUỖNH THỊ HOÀNG OANH	Một phần áp Hòa Hảo, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2	7/22/2026	8:31	7/22/2026	18:00	9.5	1	
743	4763-7	Một phần xã Mỹ Đức Tây	ĐL Cái Bè NCS trạm biến áp	7/22/2026	8:35	7/22/2026	15:10	6.6	4110	
744	Lung Môn 1 - 1P-25kVA	Một phần khu vực áp 7, xã Phong Mỹ (mất điện một phần khu vực Lung Môn)	Nâng công suất chống quá tải TBA 1P-25kVA Lung Môn 1 lên thành 1P-50kVA	7/22/2026	8:42	7/22/2026	9:24	0.7	61	
745	47149-7	Một phần áp 3,áp 4, áp 5 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH TV ĐT & PT Bách Khoa thay thiết bị LA, FCO nhánh 47149-7 Áp Tham	7/22/2026	8:45	7/22/2026	11:14	2.5	463	
746	KHU NHÀ Ở TM VINCOM	Khu nhà ở Vincom và khu thương mại Vincom	Bảo trì, vệ sinh công nghiệm tủ RMU. Trạm BA	7/22/2026	8:45	7/22/2026	12:00	3.3	121	
747	CTY CP VINCOM RETAIL	Khu nhà ở Vincom và khu thương mại Vincom	Bảo trì, vệ sinh công nghiệm tủ RMU. Trạm BA	7/22/2026	8:50	7/22/2026	12:00	3.2	1	
748	TBA TÂN HƯƠNG	Mất điện một phần khu vực áp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA thí nghiệm không đạt trạm Tân Hương (3x1P-50kVA) Tại trụ 178 PD 477-10/1-4 tuyến 477-PC	7/22/2026	8:50	7/22/2026	9:47	1.0	236	
749	DNTN HOÀNG KIM CB	Một phần áp Hòa Hảo, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2	7/22/2026	8:55	7/22/2026	17:45	8.8	1	
750	Huỳnh Thị Phụng	Trạm khách hàng: Huỳnh Thị Phụng	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/22/2026	9:00	7/22/2026	9:40	0.7	1	
751	CƠ SỞ SX BẢO LONG	Một phần áp Hòa Hảo, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2	7/22/2026	9:00	7/22/2026	17:49	8.8	3	
752	47264-7	Một phần áp Bình Chánh Đông, Bình Hòa B xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện nhánh 47264-7 nâng công suất trạm	7/22/2026	9:02	7/22/2026	12:24	3.4	575	
753	TBA 1P-75kVA Trăng Muống	Khu vực từ Xẻo Mây đến Nghi Phụng thuộc xã Phú Hựu.	Hạ công suất TBA Trăng Muống từ 1P-75kVA thành 1P-50kVA	7/22/2026	9:02	7/22/2026	11:30	2.5	38	
754	B. THT Đê Bao Số 7 A	Mất điện trạm bơm THT Đê Bao Số 7	Thay MBA 3x1P-37,5kVA thí nghiệm CBM không đạt trạm bơm THT Đê Bao Số 7	7/22/2026	9:20	7/22/2026	11:54	2.6	1	
755	Ngã 4 Lương Phú 1	Một phần các áp Cửu Hòa, Ngãi Thuận, Ngãi Lợi, Thân Đạo xã Châu Thành	NCS trạm: Cao tốc TCN 20, Ngã 4 Lương Phú 1	7/22/2026	9:32	7/22/2026	11:44	2.2	133	
756	Nguyễn Thị Hạnh	Trạm khách hàng: Nguyễn Thị Hạnh	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/22/2026	9:50	7/22/2026	10:25	0.6	1	
757	482-7CB/122/33.D25 (4766-7)	- Một phần áp Mỹ Quới, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp.	Nâng công suất trạm Đất Sét 4 từ 1x37,5kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải	7/22/2026	10:00	7/22/2026	12:20	2.3	587	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
		- Một phần ấp Mỹ Tường A, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp.								
758	47203-7	Một phần xã Thanh Hưng	Cty Thái Hải Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/22/2026	10:06	7/22/2026	17:00	6.9	292	
759	40/7/9/2 Cty CP Thủy Sản 4 - Đồng Tâm	Khách hàng trạm Đồng Tâm, xã Thanh Bình	Thay HTĐĐ trung thế đến hạn	7/22/2026	10:32	7/22/2026	12:16	1.7	1	
760	Chung Văn Trọn	Trạm khách hàng: Chung Văn Trọn (Nguyễn Thanh Thương)	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/22/2026	10:35	7/22/2026	11:12	0.6	2	
761	Bùi Việt Hùng	Trạm khách hàng: Bùi Việt Hùng	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/22/2026	11:18	7/22/2026	11:58	0.7	1	
762	Trần Thị Xuân	Trạm khách hàng: Trần Thị Xuân	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/22/2026	12:05	7/22/2026	12:47	0.7	1	
763	Phạm Thị Tuyết Mai	Trạm khách hàng: Phạm Thị Tuyết Mai	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/22/2026	12:55	7/22/2026	13:30	0.6	1	
764	47133-7	Một phần ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành Điện lực Gò Công Đông thay thiết bị LA, FCO nhánh 47133-7 Ấp 3 Gia Thuận	7/22/2026	13:00	7/22/2026	15:10	2.2	286	
765	AN THÁI TRUNG 1-4	Một phần xã Thanh Hưng	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/22/2026	13:00	7/22/2026	17:00	4.0	17	
766	AN THÁI TRUNG 1-6	Một phần xã Thanh Hưng	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/22/2026	13:05	7/22/2026	17:00	3.9	237	
767	Kỳ Sơn 5 - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp 7, xã Ba Sao (mất điện một phần Kinh Kỳ Sơn)	Nâng công suất chống quá tải TBA 1P-37,5kVA Kỳ Sơn 5 lên thành 1P-50kVA	7/22/2026	13:11	7/22/2026	14:36	1.4	66	
768	AN THÁI TRUNG 1-18	Một phần xã Thanh Hưng	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/22/2026	13:16	7/22/2026	17:00	3.7	98	
769	AN THÁI TRUNG 2-5	Một phần xã Thanh Hưng	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/22/2026	13:22	7/22/2026	17:00	3.6	292	
770	AN THÁI TRUNG 2-14	Một phần xã Thanh Hưng	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/22/2026	13:30	7/22/2026	17:00	3.5	155	
771	Nguyễn Thị Thùy Linh (50kVA)	Trạm khách hàng: Nguyễn Thị Thùy Linh	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/22/2026	13:35	7/22/2026	14:11	0.6	1	
772	NGUYỄN KẾ THANH	Mất điện khách hàng Nguyễn Kế Thanh	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/22/2026	13:35	7/22/2026	17:20	3.8	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
773	HÀ NGỌC THUỶ	Mất điện khách hàng Hà Ngọc Thủy	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/22/2026	13:40	7/22/2026	17:20	3.7	1	
774	CHÂU THỊ CỬA	Mất điện khách hàng trạm Châu Thị Cửa	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/22/2026	13:43	7/22/2026	17:20	3.6	1	
775	B. HTX NN Số 1 Phú Ninh A	Mất điện trạm bơm HTXNN Số 1 Phú Ninh	Thay MBA 3x1P-25kVA thí nghiệm CBM không đạt trạm bơm HTXNN Số 1 Phú Ninh	7/22/2026	13:50	7/22/2026	16:04	2.2	1	
776	3FCO 474-7AH/58.D9 Hòa Phát	Khu vực nhà máy thuộc trạm Hào Phát, Đường ĐT Nguyễn Sinh Sắc xã Tân Dương	Bảo trì thay TU, TI trạm Hào Phát đến hạn kiểm định	7/22/2026	13:52	7/22/2026	15:32	1.7	1	
777	AN THÁI TRUNG 1-8 (PHẠM T THU THUỶ)	Mất điện khách hàng trạm Phạm Thị Thu Thủy	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/22/2026	13:52	7/22/2026	17:00	3.1	2	
778	AN THÁI TRUNG 1-15	Một phần xã Thanh Hưng	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/22/2026	14:00	7/22/2026	17:00	3.0	43	
779	4726-7	Một phần ấp Lò Gạch, Lò Gạch 1, Lò Gạch 2, Hiệp Trị, Ruộng Cạn Xã Tân Hòa; ấp Xóm Gò xã Gò Công Đông; ấp Gò Me, Xóm Đen Xã Tân Điện Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành Điện lực Gò Công Đông thay thiết bị LA, FCO	7/23/2026	6:05	7/23/2026	15:10	9.1	1409	
780	47962-7	Một phần ấp Bình Hưng Hạ, Bình Hưng Thượng, xã Bình Ninh	San lưới HA và TBA qua trụ mới và thu hồi trụ cũ	7/23/2026	6:30	7/23/2026	16:49	10.3	493	(ĐTXD)
781	47157-7	Một phần ấp Thạnh Hòa Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 47157-7 Hiệp Trị	7/23/2026	6:30	7/23/2026	15:52	9.4	163	
782	MV 471.SH-477.TH TTDV Nông Nghiệp (MV471SH-477TH/315.D11 TTDV Nông Nghiệp) (LBS)	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Lai Vung đến cống KCN Sông Hậu, từ cầu Lai Vung đến Rạch Bà Đạo)	Thay dây, thay trụ trung thế từ trụ 297 đến trụ 303 tuyến 477-TH. Chuyển đầu nối NR Tân Thành 2 từ trụ 297 sang trụ 297A=297/3 (cũ). Thu hồi dây trung thế từ trụ 297/2 đến trụ 297/3.	7/23/2026	6:35	7/23/2026	19:14	12.7	1253	
783	LBS NR Bến Đò Long Hưng A	- Khu du lịch văn hóa Phương Nam, Rạch Rau Cần, Sông Sa Đéc, Rạch Ông Thắng, Rạch Thầy Lâm, Rạch Hưng Quới, Kinh Hùng Cường, Rạch Kinh Tư, Cái Tôm xã Tân Khánh Trung.	Điện lực Lắp Vò công tác dựng trụ, thay dây trung thế, thay thùng CB+ĐK, thay FCO, LBFCO định kỳ	7/23/2026	6:38	7/23/2026	17:38	11.0	4687	
784	NGUYEN HUE 1	Một Phần đường Nguyễn Huệ, Lê Thị Phỉ, Trung Trắc, Phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, Thay dây hạ áp; Tổ QLVH thay thùng điện kế chiếu sáng, bảo trì trạm	7/23/2026	7:00	7/23/2026	15:00	8.0	247	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
785	D357-7	Một phần Tỉnh Lộ 879 thuộc Khu Phố Long Hòa A, Long Hòa B, phường Đạo Thạnh	Điện lực bảo trì lưới điện, Tổ QL VH; CBM + Phát quang, nâng cao thùng đk, thùng tole trạm (trụ 22) Thay FCO, sứ chuỗi NR Cty trạm Nam Nguyên (3x25kVA)	7/23/2026	7:00	7/23/2026	12:41	5.7	1530	
786	Kỳ Hôn 4	Một phần ấp Tân Tinh, xã Chợ Gạo	Phát quang, bả trì sửa chữa lưới HA	7/23/2026	7:00	7/23/2026	10:54	3.9	23	
787	Tân Ninh 6	Một phần ấp Tân Ninh, xã Bình Ninh	San lưới HA qua trụ mới và thu hồi trụ cũ	7/23/2026	7:00	7/23/2026	17:52	10.9	91	
788	KHO DAN 2A	Một phần khu phố Bình Tạo, phường Trung An	Tháo MBA 1x100kVA trạm Kho Đạn 2 (Hoitline đã tháo mối đầu trên lưới xuống FCO)	7/23/2026	7:10	7/23/2026	8:35	1.4	68	
789	477-7CL/300A/2T/A.D2 (NR Trường THCS Mỹ Long) 3LBFCO	Mất điện một phần khu vực ấp Mỹ Long 3, ấp Mỹ Long 4, ấp 4 xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH Minh Thanh thực hiện di dời trụ điện trung hạ thế nằm trong phạm vi GPMB từ trụ Từ trụ 300A/2A đến trụ 300A/9	7/23/2026	7:15	7/23/2026	18:33	11.3	296	
790	NR 1P-12.7KV Long Hữu (NR 475-14/4)	Mất điện một phần khu vực đường ra bến đồ trà đư và khu vực cầu doi xoài ấp Long Bình, ấp Long Hữu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Nâng cấp NR Long Hữu từ 1P-12.7kV thành 3P-22kV, nâng công suất trạm Long Tả, Mương Thầy Trường thành (3P-250kVA) Tại trụ 133 và từ trụ 135/1 đến trụ 135/23 NR 475-14/4 tuyến 475-HN	7/23/2026	7:28	7/23/2026	16:11	8.7	493	
791	Tân Trung 4	Một phần khu phố Sơn Qui B, phường Sơn Qui	Điện lực Gò Công Bảo trì trạm và lưới hạ áp trạm Tân Trung	7/23/2026	7:31	7/23/2026	15:18	7.8	179	
792	47205-7	Một phần xã Thanh Hưng	Cty Thái Hải Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413	7/23/2026	7:38	7/23/2026	17:04	9.4	313	
793	CTY TNHH TM XNK NS NGỌC MỸ	Một phần xã Thanh Hưng	Cty Thái Hải Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413	7/23/2026	7:38	7/23/2026	17:02	9.4	1	
794	AN THÁI TRUNG 1-17	Một phần xã Thanh Hưng	Cty Thái Hải Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413	7/23/2026	7:38	7/23/2026	17:02	9.4	69	
795	TBA Chợ Miếu 1 Núi Dài	Mất điện một phần khu vực đường ra bến đồ trà đư và khu vực cầu doi xoài ấp Long Bình, ấp Long Hữu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Nâng cấp NR Long Hữu từ 1P-12.7kV thành 3P-22kV, nâng công suất trạm Long Tả, Mương Thầy Trường thành (3P-250kVA) Tại trụ 133 và từ trụ 135/1 đến trụ 135/23 NR 475-14/4 tuyến 475-HN	7/23/2026	7:39	7/23/2026	16:18	8.7	187	
796	4725-7	Một phần các ấp Tân Thuận, Tân Thới xã Tân Hương	ĐLCT triển khai các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, Nâng công suất trạm Nguyễn Văn Nền 12	7/23/2026	7:40	7/23/2026	14:25	6.8	599	
797	HOÀ KHÁNH 14	Một phần ấp ấp Hòa Phúc, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2 (HM 1).	7/23/2026	7:41	7/23/2026	17:34	9.9	47	
798	CTY TRANIMEXCO	Một phần ấp Hòa Phúc, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2 (HM 1).	7/23/2026	7:48	7/23/2026	16:00	8.2	1	
799	Công ty TNHH TM XNK gỗ Vân Hồng Phước	Một phần ấp Hòa Phúc, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2 (HM 1).	7/23/2026	7:57	7/23/2026	16:15	8.3	1	
800	DNTN THIÊN THÀNH TUỒNG (4G500)	Một phần ấp ấp Hòa Phúc, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2 (HM 1).	7/23/2026	7:59	7/23/2026	17:58	10.0	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
801	3LBFCO 475-7AH/41A.D9 Thanh Hòa	Khu vực nhà máy thuộc trạm Tấn Đạt (Thanh Hòa), Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Bảo trì thay TU, TI trạm Tấn Đạt (Thanh Hòa) đến hạn kiểm định	7/23/2026	8:00	7/23/2026	10:12	2.2	1	
802	TBA 1P-75kVA TDC TỨ TÂN 1	Mất điện một phần áp 3 xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ nhà khách hàng Cao Văn Chiến đến nhà khách hàng Lê Thị Kim Hên).	Thay dây hạ thế trạm TDC Tứ Tân 1.	7/23/2026	8:04	7/23/2026	15:25	7.4	122	
803	HÒA KHÁNH 25	Một phần áp áp Hòa Phúc, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2 (HM 1).	7/23/2026	8:06	7/23/2026	17:46	9.7	65	
804	478-7TM/69.D3	Tại TBA 3P-560kVA Coopmart Tháp Mười thuộc khu vực xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp	Cty TNHH TNĐ ETC 68 Thí nghiệm, bảo trì TBA 3P-560kVA Coopmart Tháp Mười	7/23/2026	8:07	7/23/2026	10:35	2.5	1	
805	HOÀ KHÁNH 20	Một phần áp áp Hòa Phúc, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2 (HM 1).	7/23/2026	8:09	7/23/2026	17:56	9.8	61	
806	HOÀ KHÁNH 10	Một phần áp Khu Phố, áp Hòa Phú, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2 (HM 1).	7/23/2026	8:14	7/23/2026	17:57	9.7	97	
807	476-10/17B.NM	trạm khách hàng Thiên Khánh	Thay 3 TI-22-25 - 50/5A; 3 TU-22000/110V, vệ sinh trạm khách hàng Thiên Khánh	7/23/2026	8:18	7/23/2026	8:18	0.0	1	
808	NR 476-10/17A.NM	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thiên Khánh	Thay 3 TI-22-25 - 50/5A; 3 TU-22000/110V, vệ sinh trạm khách hàng Thiên Khánh	7/23/2026	8:18	7/23/2026	10:52	2.6	1	
809	NR 475-15/1/4 Đỗ Nguyễn Thùy Trang	Khách hàng trạm Công ty Hải Tiến, xã Tân Long	Thay thiết bị FCO thành LBFCO; Đấu nối đường dây 3P-22kV XDM Công ty Hải Tiến 2	7/23/2026	8:21	7/23/2026	15:52	7.5	1	
810	BỜ BAO KÊNH 307 SỐ 1	Một phần khu vực áp Lợi An xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay thùng CB+ĐK bị hỏng tại trạm Bờ bao Kênh 307 số 1 theo KH SCTX 2026	7/23/2026	8:22	7/23/2026	9:03	0.7	54	SCTX
811	Nguyễn Văn Trai	Một phần áp Khu Phố, áp Hòa Phú, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2 (HM 1).	7/23/2026	8:22	7/23/2026	17:54	9.5	1	
812	CTY TNHH QUÍ HỒNG PHƯỚC	Một phần áp áp Hòa Phúc, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2 (HM 1).	7/23/2026	8:24	7/23/2026	17:58	9.6	1	
813	47215-7	Một phần xã Mỹ Đức Tây	Nâng công TBA Mỹ Đức Đông 4-5	7/23/2026	8:30	7/23/2026	15:38	7.1	376	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
814	TBA Cty Ngọc Quyên 1	Mất điện một phần khu vực trạm Cty Ngọc Quyên ấp Long Thái xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH, TNDK TBA, LA, CB trạm Cty Ngọc Quyên 1 (2x1P-750kVA) Tại trụ 125/32A/1 NR 475-13/1/7 tuyến 475-HN	7/23/2026	8:33	7/23/2026	10:27	1.9	1	
815	Bơm Bình Định	Khách hàng trạm BƠM BÌNH ĐỊNH, xã Bình Thành	Thay HTĐĐ hạ thế đến hạn	7/23/2026	8:36	7/23/2026	9:23	0.8	1	
816	47249-7	Một phần xã Thanh Hưng	Xây dựng đường dây mới CTy Thái Hải	7/23/2026	8:37	7/23/2026	17:04	8.5	167	
817	TBA 3P-160kVA BƠM ÔNG CỎ 2 (TRỤ 478THo/266/65A/1)	Mất điện trạm chuyên dùng bơm Ông Cỏ 2.	Thay TU, TI định kỳ trạm bơm Ông Cỏ 2.	7/23/2026	8:40	7/23/2026	11:30	2.8	1	
818	Cấp Thoát Nước Ngọc Lợi	Mất điện trạm Cấp Thoát Nước Ngọc Lợi	Thay 3TU+3TI+điện kế định kỳ trạm Cấp Thoát Nước Ngọc Lợi	7/23/2026	8:40	7/23/2026	10:47	2.1	1	
819	AS An Hòa 8	Một phần khu vực ấp 2, xã An Hòa. (Khu vực từ nhà bà Đặng Thị Thúy Nhỏ đến trạm bơm Hợp Tác Xã Tân Phát).	Nâng cao đà dừng dây, 3FCO và căng lại dây trung hòa nhánh rẽ trạm Bơm HTX NN Tân Phát 4	7/23/2026	8:45	7/23/2026	11:59	3.2	27	
820	47194-7	Một phần khu phố, Mỹ Thạnh, Mỹ Lợi, Láng Biền, Bà Bèo phường Mỹ Phước Tây và một phần ấp Mỹ Phú xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện nhánh 47194-7 nâng công suất trạm	7/23/2026	9:10	7/23/2026	16:47	7.6	1005	
821	BỜ BAO KÊNH 307	Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay thùng CB+ĐK bị hỏng tại trạm Bờ bao Kênh 307 theo KH SCTX 2026	7/23/2026	9:14	7/23/2026	9:45	0.5	34	SCTX
822	KÊNH NHẤT KÊNH NHÌ THANH MỸ SỐ 1	Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay thùng CB+ĐK bị hỏng tại trạm Kênh Nhất Kênh Nhì Thanh Mỹ số 1 theo KH SCTX 2026	7/23/2026	9:57	7/23/2026	10:33	0.6	10	SCTX
823	AN THÁI ĐÔNG 2-1	Một phần xã Mỹ Lợi	NCS trạm An Thái Đông 2-1 từ 1x50kVA thành 2x50kVA	7/23/2026	10:02	7/23/2026	12:19	2.3	77	
824	Cồn Én	Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực một phần Cồn Én)	Xử lý đầu cosse CB cũ sét	7/23/2026	10:03	7/23/2026	10:42	0.7	122	
825	NR 475-13/1/6	Mất điện một phần khu vực trạm Cty Ngọc Quyên ấp Long Thái xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm thuê QLVH, TNDK TBA, LA, CB trạm Cty TNHHMTV SXTM Ngọc Quyên Hồng Ngự 2, Cty Ngọc Quyên Tại trụ 125/32/2A, 125/32/3 NR 475-13/1/6 tuyến 475-HN	7/23/2026	10:41	7/23/2026	15:12	4.5	2	
826	KÊNH NHẤT KÊNH NHÌ THANH MỸ SỐ 1A	Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay thùng CB+ĐK bị hỏng tại trạm Kênh Nhất Kênh Nhì Thanh Mỹ số 1A theo KH SCTX 2026	7/23/2026	10:44	7/23/2026	11:22	0.6	45	SCTX
827	Sân Vận Động	Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực gần Sân Vận Động, huyện Thanh Bình cũ)	Xử lý nổi nổi hạ thế	7/23/2026	13:03	7/23/2026	13:53	0.8	124	
828	Điền Mỹ 6	Một phần ấp Điền Mỹ, xã Chợ Gạo	Phát quang, bảo trì sửa chữa lưới HA	7/23/2026	13:34	7/23/2026	14:10	0.6	128	
829	01FCO NR 472-10/1	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng May mặc Thanh Nhân	Thay 01 TI -22kV-(5-10/5A)-TND trạm khách hàng May mặc Thanh Nhân	7/23/2026	13:35	7/23/2026	14:33	1.0	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
830	NĐ Thanh Hùng	Mất điện trạm NM Nước Đá Thanh Hùng	Thay 3TU+3TI+điện kế định kỳ trạm NM Nước Đá Thanh Hùng	7/23/2026	13:40	7/23/2026	15:58	2.3	1	
831	TBA 3P-400kVA BƠM ÔNG CÓ 3	Mất điện trạm chuyên dùng bơm Ông Có 3.	Thay TU, TI định kỳ trạm bơm Ông Có 3.	7/23/2026	13:50	7/23/2026	15:22	1.5	1	
832	475AH/40D Đại Thành 3P-1500kVA	Khu vực nhà máy thuộc trạm Đại Thành,Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Bảo trì thay TU trạm Đại Thành đến hạn kiểm định	7/23/2026	14:09	7/23/2026	15:14	1.1	1	
833	47193-7	Một phần xã , Mỹ Thiện, Mỹ Lợi	Ban QLDA khu vực 3 đề nghị cắt điện để di dời lưới điện phục vụ thi công đường, Điện lực Cái Bè Nâng công suất trạm	7/23/2026	14:14	7/23/2026	17:20	3.1	1219	
834	3LBFCO 475-7AH/40E.D9 Quốc Phát	Khu vực nhà máy thuộc trạm Quốc Phát, Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Bảo trì thay TU trạm Quốc Phát đến hạn kiểm định	7/23/2026	15:18	7/23/2026	16:30	1.2	1	
835	4723-7	Một phần ấp trại Ngang, Giồng Tân, Trại Cá, Gòng Lành, Giồng Lành 1, Giồng Lành 2 xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh 4723-7 Trại Ngang	7/24/2026	6:46	7/24/2026	14:55	8.2	527	
836	C971	Một phần ấp Quang Thới, Long Thạnh, Long Hiệp, xã Tân Thuận Bình	Phục vụ cắt 03LTD C977-8 phục vụ công tác theo yêu cầu địa phương	7/24/2026	6:50	7/24/2026	7:00	0.2	574	
837	C971	Một phần ấp Quang Thới, Long Thạnh, Long Hiệp, xã Tân Thuận Bình	nâng cấp lưới điện	7/24/2026	6:50	7/24/2026	17:58	11.1	2873	
838	RẠCH LÒ VÔI	Một phần khu phố Mỹ An; Phường Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện, Thay dây hạ áp (SCL 2026) + xử lý giáp lai	7/24/2026	7:00	7/24/2026	9:00	2.0	242	
839	4795-7	Một phần đường Lê Văn Nghè, Hùng Vương, Nguyễn Minh Đường, Phan Văn Khỏe, thuộc phường Đạo Thạnh, phường Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện, Dời trụ hạ, trung áp, công trình Làm Kè Sông Bảo Định + bảo trì, phát quang, xử lý thùng đk không AT; Cty 19/5 thay dây hạ áp trạm Lê Văn Nghè	7/24/2026	7:02	7/24/2026	17:00	10.0	1945	
840	NR 471-10/1.SH Định Hòa (471-7SH/70/1.D11 Định Hòa) (3LBFCO) Chi 50A	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Sâu đến Ngã Ba Nhà Thờ Định Hòa)	Thay 3LBFCO NR Định Hòa thành 3DS tại trụ 70/1, lắp REC NR Định Hòa tại trụ 70/1A. Sang dây hạ thế, thu hồi trụ cũ từ trụ 70/1A đến trụ 70/8, căng dây đầu nối từ trụ 70/27 đến trụ 70/28 (XDM).	7/24/2026	7:04	7/24/2026	17:30	10.4	2105	
841	Xóm Dinh 3	Một phần khu phố Xóm Dinh, phường Long Thuận	Dựng trụ 8,5m ghép đôi và kéo dây ABC 4x120mm2 từ trụ 47 đến 47/6	7/24/2026	7:05	7/24/2026	17:00	9.9	249	
842	HOANG HOA THAM 3	Một phần Đường Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Phong, phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, Thay dây hạ áp (SCL 2026) + xử lý giáp lai	7/24/2026	7:15	7/24/2026	16:00	8.8	340	
843	HÒANG HOA THÁM 6	Một phần Đường Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Phong, phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, Thay dây hạ áp (SCL 2026) + xử lý giáp lai	7/24/2026	7:17	7/24/2026	15:50	8.6	110	
844	Cổng Bể	Một phần ấp Mới xã Long Định	NCS trạm Cổng Bể từ 1x50kVA lên 2x50kVA, cân pha và đóng tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp.	7/24/2026	7:38	7/24/2026	16:02	8.4	125	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
845	TBA 2x1P-25kVA CẦU TỨ TÂN	Mất điện một phần áp 2 xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ nhà khch1 hàng Lê Văn Thăng đến nhà khách hàng Nguyễn Thị Nối).	Thay dây hạ thế trạm Cầu Tứ Tân.	7/24/2026	8:00	7/24/2026	17:00	9.0	104	
846	NR TB Chính Hưng NR 480-13A/6	Nhánh rẽ trung thế 3P-22kV TB Chính Hưng từ trụ 264/3 đến trụ 264/3/2 NR 480-13A/6 tuyến 480-HN, thuộc xã Thường Phước , tỉnh Đồng Tháp.	Đầu nối Nhánh rẽ trung thế 3P-22kV và TBA 3P-320kVA NTTS Nguyễn Văn Chầy từ trụ 264/3 đến trụ 264/3/2 NR 480-13A/6 tuyến 480-HN, thuộc xã Thường Phước , tỉnh Đồng Tháp.	7/24/2026	8:00	7/24/2026	11:49	3.8	2	
847	4780-7		Tháo gỡ trạm biến áp Nguyễn Văn Bé Năm 1x37,5kVA	7/24/2026	8:13	7/24/2026	9:58	1.8	214	
848	TDC Kinh 2/9 An Phong A	Một phần áp 4, xã An Long (khu vực gần trạm bơm Phan Xuân Phiến, xã An Phong cũ)	Xử lý hạ thế chạm mái nhà	7/24/2026	8:25	7/24/2026	9:58	1.6	85	
849	476-7TN/218/62P/1.D2 (NR khu bảo tồn thực vật thủy sinh)	toàn bộ KH TBA 3P-100kVA Khu Bảo Tồn TV Thủy Sinh	Công ty TNHH Thí Nghiệm Điện Seltec Thí nghiệm định kỳ các vật tư và thiết bị TBA 3P-100kVA Khu Bảo Tồn TV Thủy Sinh	7/24/2026	8:30	7/24/2026	10:54	2.4	1	
850	47461-7	Một phần khu phố Quý Trinh phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện nhánh 47461-7 nâng công suất trạm	7/24/2026	8:35	7/24/2026	13:31	4.9	130	
851	03FCO NR474-12/1/1/2/5	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Hạnh Phước 6	Thay điện kế, vệ sinh TBA Hạnh Phước 6 (PB07030048141)	7/24/2026	8:40	7/24/2026	9:25	0.8	1	SCTX
852	CD_1P-25kVA XX Nguyễn Sỹ Nhật	Khách hàng sử dụng điện Nhà Máy Xay Xát Nguyễn Sỹ Nhật, ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn TBA XX Nguyễn Sỹ Nhật	7/24/2026	8:40	7/24/2026	9:25	0.8	1	
853	Nguyễn Thị Ổ	Trạm khách hàng:Nguyễn Thị Ổ	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/24/2026	8:40	7/24/2026	9:14	0.6	1	
854	47237-7	Một phần xã Thanh Hưng	NCS trạm Tân Hưng 3-21 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	7/24/2026	8:43	7/24/2026	11:00	2.3	88	
855	47631-7	Một phần xã Thanh Hưng	Cty Thái Hải Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/24/2026	8:45	7/24/2026	16:56	8.2	408	
856	TBA Bến dò số 10	Mất điện một phần khu vực áp Long Thới B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay thùng CB, ĐK, TI và Nâng công suất trạm Bến Dò Số 10 từ (3x1P-37.5kVA) thành (3x1P-50kVA) Tại trụ 79 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	7/24/2026	8:47	7/24/2026	11:24	2.6	163	
857	NR TB 701	Mất điện 1 khách hàng Trạm Bơm 701 Trụ 126/2/1 Tuyến 473HN	TỔ QLVH Thay điện kế TBA Bơm 701	7/24/2026	8:55	7/24/2026	9:53	1.0	1	
858	47231-7	Một phần xã Thanh Hưng	Điện lực Cái Bè NCS trạm Ngã Mướp 3 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	7/24/2026	9:15	7/24/2026	13:25	4.2	575	
859	LÊ NGỌC THẠCH	Mất điện khách hàng Lê ngọc Thạch	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/24/2026	9:15	7/24/2026	16:39	7.4	1	
860	Nguyễn Thái Hà (37,5kVA)	Trạm khách hàng:Nguyễn Thái Hà	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/24/2026	9:20	7/24/2026	9:54	0.6	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
861	HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC HIỀN	Mất điện khách hàng Trần Quốc Hiền	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/24/2026	9:20	7/24/2026	16:43	7.4	1	
862	HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC HIỀN 2	Mất điện khách hàng Trần Quốc Hiền	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/24/2026	9:25	7/24/2026	16:44	7.3	1	
863	NGUYỄN HOÀNG PHI	Mất điện khách hàng Nguyễn Hoàng Phi	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/24/2026	9:30	7/24/2026	16:45	7.3	1	
864	CSG TRẦN QUANG DANH	Mất điện khách hàng Trần Quang Danh	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/24/2026	9:35	7/24/2026	16:48	7.2	2	
865	AN THÁI ĐÔNG 1-7	Một phần xã Thanh Hưng	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận	7/24/2026	9:35	7/24/2026	16:52	7.3	110	
866	Bùi Thanh Phong	Trạm khách hàng:Bùi Thanh Phong	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/24/2026	10:00	7/24/2026	10:33	0.6	1	
867	CD_1P-100kVA Nguyễn Kim Lên LS.	Khách hàng sử dụng điện Lò Sấu Nguyễn Kim Lên, ấp Tân Mỹ, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn TBA LS Nguyễn Kim Lên	7/24/2026	10:03	7/24/2026	11:03	1.0	2	
868	NR 22kV Trạm bơm Dung Quốc	Mất điện 1 khách hàng. Trạm bơm Dung Quốc trụ 47/4A/1 Tuyến 473HN	TỔ QLVH Thay điện kế TBA NTTS Dung Quốc	7/24/2026	10:16	7/24/2026	10:55	0.7	1	
869	Hồ Văn Quý	Trạm khách hàng:Hồ Văn Quý	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/24/2026	10:40	7/24/2026	11:13	0.6	1	
870	TBA 1P-50kVA An Dưỡng 2	Khu vực An Dưỡng cồn An Nhơn cũ từ Vùng nuôi thủy sản đến Cầu Dân Lập xã Phú Hựu.	Xử lý mối lèo hạ áp	7/24/2026	10:45	7/24/2026	11:22	0.6	62	SCTX
871	AS Địa Đục 2A	Một phần ấp 5, xã Thanh Bình (khu vực gần trạm bơm Sáu Tây, xã Tân Mỹ cũ)	Xử lý mối nối hạ thế	7/24/2026	11:05	7/24/2026	11:42	0.6	46	
872	NR HTXNN An Lạc	Mất điện 1 khách hàng. Trạm HTX An Lạc Trụ 82C/1 Tuyến 480HN	Thay điện kế TBA HTX NN An Lạc	7/24/2026	11:20	7/24/2026	11:55	0.6	1	
873	Lê Thanh Văn	Trạm khách hàng:Lê Thanh Văn	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/24/2026	11:40	7/24/2026	12:13	0.6	1	
874	Phát Đạt	Mất điện 1 khách hàng. Trạm Phát Đạt Trụ 79/10/6/1 Tuyến 479HN	TỔ QLVH Thay Điện Kế.	7/24/2026	12:19	7/24/2026	12:53	0.6	1	
875	Đào Đình Chương	Trạm khách hàng:Đào Đình Chương	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/24/2026	12:20	7/24/2026	12:53	0.6	1	
876	47125-7	Một phần xã Thanh Hưng	Điện lực Cái Bè NCS trạm Ngã Murop 3 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	7/24/2026	12:50	7/24/2026	14:54	2.1	636	
877	Huỳnh Ngọc Hưng	Trạm khách hàng:Huỳnh Ngọc Hưng	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/24/2026	13:00	7/24/2026	13:35	0.6	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
878	AS Địa Đức 2	Một phần ấp 5, xã Thanh Bình (khu vực gần trạm bơm Thanh Phong, xã Tân Mỹ cũ)	Nâng dây hạ thế và căng hạ thế chùng	7/24/2026	13:30	7/24/2026	14:24	0.9	49	
879	Bơm Thanh Phong	Một phần ấp 5, xã Thanh Bình (khu vực gần trạm bơm Thanh Phong, xã Tân Mỹ cũ)	Nâng dây hạ thế và căng hạ thế chùng	7/24/2026	13:36	7/24/2026	14:32	0.9	1	
880	TBA 1P-50kVA Cô Hiệp	Khu vực từ Cầu Giáo Hội đến Cầu Út Tàu thuộc xã Phú Hựu.	Coi trụ hạ áp	7/24/2026	13:39	7/24/2026	16:25	2.8	53	SCTX
881	Cao Thị Cân	Trạm khách hàng:Cao Thị Cân	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/24/2026	14:20	7/24/2026	14:53	0.6	1	
882	4774-7	Một phần các xã Tân Phước 3, Hưng Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Thay trụ trung áp mục gốc	7/24/2026	15:00	7/24/2026	17:12	2.2	162	
883	4756-7	Một phần ấp Bà Canh, Kinh Ngang xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4756-7 Bà Canh	7/24/2026	15:02	7/24/2026	17:25	2.4	204	
884	Nguyễn Văn Hương	Trạm khách hàng:Nguyễn Văn Hương	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/24/2026	15:10	7/24/2026	15:45	0.6	1	
885	LBS PD 480-13.HNThường Thới Tiền trụ 194	Một phần khu vực ấp Thường, ấp Mương Kinh, ấp Phước Tiên, ấp Mương Miếu, Ấp 3, Ấp 2, ấp Chòm Xoài, ấp Giồng Bàn xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Thay LBS thành REC Tại trụ 205/1 NR 480-13/6 tuyến 480-HN	7/25/2026	6:03	7/25/2026	17:25	11.4	8950	
886	4753-7	Một phần ấp Dương Hòa, Dương Quới, Thanh Nhung 1 Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Cty TNHH Bách Khoa thay trụ trung áp mục gốc (năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4753-7 Dương Quới	7/25/2026	6:04	7/25/2026	17:27	11.4	562	
887	F86	- Một phần ấp 3, xã Mỹ Thành. - Một phần ấp 1, ấp 2, xã Thạnh Phú.	Điện lực Bình Phú thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ	7/25/2026	6:09	7/25/2026	17:42	11.6	1324	
888	3FCO 472-7SD/108/42B/1.D9 Cầu Sa Đéc 2	Một phần đường ĐT 852B (từ cầu Sa Đéc 2 đến cầu Cai Dao 2), Phường Sa Đéc.	Tháp ngọn trụ BTLT 16m, kéo dây trung thế 3P-22kV, lắp 03DS	7/25/2026	6:10	7/25/2026	17:22	11.2	57	
889	472CB	- Một phần ấp An Bình, xã Hội Cư. - Một phần ấp An Thạnh, xã Cái Bè.	Điện lực Bình Phú thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ	7/25/2026	6:27	7/25/2026	18:41	12.2	528	
890	474CB	Một phần ấp An Thạnh, xã Cái Bè.	Điện lực Bình Phú thực hiện Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.	7/25/2026	6:27	7/25/2026	18:41	12.2	121	
891	476CB	Toàn phần các ấp Hậu Thuận, Mỹ Quới, Mỹ Phú A, Mỹ Phú B, Mỹ Thuận, Mỹ Chánh A, Mỹ Chánh B, xã Hội Cư	Điện lực Bình Phú thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ	7/25/2026	6:27	7/25/2026	18:41	12.2	8062	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
892	476CB	Toàn phần các ấp Hậu Thuận, Mỹ Quới, Mỹ Phú A, Mỹ Phú B, Mỹ Thuận, Mỹ Chánh A, Mỹ Chánh B, xã Hội Cư	Điện lực Cái Bè khắc phục tồn tại lưới điện	7/25/2026	6:27	7/25/2026	18:48	12.4	10113	
893	478CB	Một phần ấp An Thạnh, xã Cái Bè.	Điện lực Bình Phú thực hiện Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Công ty TNHH Tiến Trường Thịnh thay DS3P NR Cty TNHH Tân Thuận Thành.	7/25/2026	6:27	7/25/2026	18:41	12.2	20	
894	480CB	Một phần các ấp An Thạnh, Khu Phố Cầu Xéo, Hòa Điền, xã Cái Bè	Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ	7/25/2026	6:27	7/25/2026	18:41	12.2	1274	
895	482CB	- Một phần ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ. - Toàn phần các ấp Mỹ Trinh A, Mỹ Trinh B, Mỹ Tường A, Mỹ Tường B, Hậu Phú 1, Hậu Phú 2, Hậu Phú 3, Mỹ Chánh 4, Mỹ Chánh 5, Mỹ Quới xã Hậu Mỹ.	Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ	7/25/2026	6:27	7/25/2026	18:41	12.2	14382	
896	NR Đồn Biên Phòng 917 - NR 479-7HN/383/21.D8	Một phần khu vực ấp Thường, ấp Mương Kinh, ấp Phước Tiền, ấp Mương Miêu, Ấp 3, Ấp 2, ấp Chòm Xoài, ấp Giồng Bàn xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Thay LBS thành REC Tại trụ 205/1 NR 480-13/6 tuyến 480-HN	7/25/2026	6:29	7/25/2026	14:37	8.1	1518	
897	475HN	Mất điện một phần phường An Bình	Cty TNHH Quang Nhứt Dụng trụ trung thế, sang dây trung thế từ trụ cũ qua trụ mới, lắp LBS và lắp DS tạo mạch vòng Tại trụ 2A tuyến 474HN; trụ 3A tuyến 475HN; trụ 1 đến 2 và 2A - 2B tuyến 480HN; trụ 2-2A tuyến 482HN-484HN	7/25/2026	6:56	7/25/2026	19:24	12.5	568	
898	47152-7 (1)	Một phần khu phố Ông Cai, phường Sơn Qui	Nâng công suất trạm Cầu Thầy Khái từ 1x37.5kVA lên 2x37.5kVA	7/25/2026	7:00	7/25/2026	11:30	4.5	361	
899	NR 480-7THo/265/1.D7 TÂN HỘ CƠ (TRỤ 480THo/265/1)	Mất điện một phần xã Tân Hộ Cơ.	Công ty TNHH Bách Khoa di dời trụ điện trung thế	7/25/2026	7:05	7/25/2026	17:30	10.4	1667	
900	NGUYỄN BÌNH KHIÊM	Một phần phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, Thay dây hạ áp (SCL 2026) + phát quang	7/25/2026	7:06	7/25/2026	16:45	9.7	85	
901	LANH BINH CAN	Một phần phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, Thay dây hạ áp (SCL 2026) + phát quang	7/25/2026	7:10	7/25/2026	16:35	9.4	177	
902	474HN, 482HN, 484HN	Mất điện một phần phường An Bình	Cty TNHH Quang Nhứt Dụng trụ trung thế, sang dây trung thế từ trụ cũ qua trụ mới, lắp LBS và lắp DS tạo mạch vòng Tại trụ 2A tuyến 474HN; trụ 3A tuyến 475HN; trụ 1 đến 2 và 2A - 2B tuyến 480HN; trụ 2-2A tuyến 482HN-484HN	7/25/2026	7:32	7/25/2026	19:38	12.1	2897	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
903	CHÍN ĐIỀN	Một phần khu phố 1 Phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp	kéo dây hạ áp điều tải trạm Khu 7 Dân Lập 4 sang trạm Chín Điền	7/25/2026	8:04	7/25/2026	11:30	3.4	147	
904	Lương Văn Hoàng	Trạm khách hàng: Lương Văn Hoàng	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/25/2026	8:06	7/25/2026	8:52	0.8	1	
905	KHU 7 DÂN LẬP 4	Một phần khu phố 1 Phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp	kéo dây hạ áp điều tải trạm Khu 7 Dân Lập 4 sang trạm Chín Điền	7/25/2026	8:16	7/25/2026	11:17	3.0	180	
906	HTXNN Tân Tiến 2	trạm HTXNN Tân Tiến 2	Xử lý cáp suất hạ áp HTXNN Tân Tiến 2 bị mất phục vụ bơm chống úng	7/25/2026	8:31	7/25/2026	9:52	1.4	1	
907	Ngô Văn Quyền	Trạm khách hàng: Ngô Văn Quyền	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/25/2026	9:02	7/25/2026	9:37	0.6	1	
908	Võ Phụng Loan	Trạm khách hàng: Võ Phụng Loan	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/25/2026	9:41	7/25/2026	10:17	0.6	1	
909	Nguyễn Thị Hiếm	Trạm khách hàng: Nguyễn Thị Hiếm	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/25/2026	10:21	7/25/2026	10:49	0.5	1	
910	Châu Thị Kim Loan	Trạm khách hàng: Châu Thị Kim Loan	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/25/2026	10:51	7/25/2026	11:18	0.5	1	
911	Phạm Văn Hồng	Trạm khách hàng: Phạm Văn Hồng	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/25/2026	11:22	7/25/2026	11:57	0.6	1	
912	Đinh Hồng Chương	Trạm khách hàng: Đinh Hồng Chương	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/25/2026	12:56	7/25/2026	13:25	0.5	1	
913	Nguyễn Hồng Hải	Trạm khách hàng: Nguyễn Hồng Hải	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/25/2026	13:31	7/25/2026	14:10	0.7	1	
914	Nguyễn Văn Phú	Trạm khách hàng: Nguyễn Văn Phú	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/25/2026	13:35	7/25/2026	14:10	0.6	1	
915	Ngô Văn Phong	Trạm khách hàng: Ngô Văn Phong	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/25/2026	14:19	7/25/2026	14:50	0.5	1	
916	473AH, PD 472-13SD PD N1 trụ 135 tuyến 472SD	Một phần đường ĐT 848 , đường đê bao số , toàn bộ khu công nghiệp C, khu công nghiệp C mở rộng, một phần đường N1, đường Ngô Quyền, ngọn Ông Tổng, phường Sa Đéc	Điện lực sang dây trung thế từ trụ cũ sang trụ mới, xây dựng mới tuyến 2 mạch 3P-22kV	7/26/2026	5:57	7/26/2026	18:06	12.2	401	
917	431BD, 432BD	Một phần Tỉnh Lộ 864, TL 870 thuộc phường Trung An, xã Kim Sơn , toàn bộ KCN Mỹ Tho, Cụm CN Trung An.	Tổ QLVH; Bảo trì, Thay LA , FCO trạm, tháo D345, D345-8, thay 02 LTD D347-8, thay TU, TI, phát Quang; Cty Thái Hải thay Giáp núu + Dựng trụ, kéo dây, NCS trạm (ĐTXD 2026)	7/26/2026	6:00	7/26/2026	18:22	12.4	21896	
918	LBS (SCADA) 476AH/50A PD 476-12.AH PD Khu Công Nghiệp C Mở Rộng	Một phần đường ĐT 848 , đường đê bao số , toàn bộ khu công nghiệp C, khu công nghiệp C mở rộng, một phần đường N1, đường Ngô Quyền, ngọn Ông Tổng, phường Sa Đéc	Điện lực sang dây trung thế từ trụ cũ sang trụ mới, xây dựng mới tuyến 2 mạch 3P-22kV	7/26/2026	6:01	7/26/2026	18:07	12.1	81	
919	1FCO 4472-7SD/107.D9 Ông Út	Đường nội bộ khu công nghiệp C một phần đường Bùi Thị Xuân, Phường Sa Đéc.	Kéo dây, sang dây trung thế từ trụ 107/1 đến trụ 107/2 tuyến 472SD	7/26/2026	6:40	7/26/2026	17:45	11.1	62	
920	C47	Một phần ấp Bình Thành, Bình Phú Quới, Đàng Phong Dưới, Đàng Phong Trên, Hưng Ngải, Vĩnh Phước, xã Tân Thuận Bình	UBND xã Tân Thuận Bình yêu cầu Nâng cấp lưới điện phục vụ phát triển kinh tế địa phương (NCS trạm Áp Cầu Kinh)	7/26/2026	6:57	7/26/2026	17:25	10.5	115	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
921	C202	Một phần ấp Bình Thành, Bình Phú Quới, Đăng Phong Dưới, Đăng Phong Trên, Hưng Ngãi, Vĩnh Phước, xã Tân Thuận Bình	UBND xã Tân Thuận Bình yêu cầu Nâng cấp lưới điện phục vụ phát triển kinh tế địa phương (NCS trạm Áp Cầu Kinh)	7/26/2026	7:03	7/26/2026	17:29	10.4	3374	
922	HĐ Thanh Hưng 1P-50kVA	- Khu vực Huyện Đội Thanh Hưng và đường vào Chùa Linh Thửu xã Lấp Vò.	Thay dây hạ thế trạm HĐ Thanh Hưng tuyến 474-TH	7/26/2026	7:05	7/26/2026	17:58	10.9	34	
923	TRUONG DINH	Một phần đường Trương Định, Nguyễn Bình Khiêm, Rạch Gầm, phường Mỹ Tho	Thay dây hạ áp (SCL 2026) + xử lý giáp lai	7/26/2026	7:10	7/26/2026	15:15	8.1	38	
924	475-1MTh/17/1.D2 (NR Mạch 2 CDC Mỹ Hiệp)	Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện Chợ đầu mối trái cây, CCN Mỹ Hiệp)	Công ty TNHH Minh Thanh thực hiện di dời trụ điện trung hạ thế nằm trong phạm vi GPMB từ trụ 17/1B đến trụ 17/12	7/26/2026	7:25	7/26/2026	17:45	10.3	2	
925	MC tuyến 474TH	- Quốc lộ 80 từ trạm 110kV Thanh Hưng đến Tổ điện Bình Thành, Rạch Bình Phú Quới, Chợ Lấp Vò xã Lấp Vò.	Điện lực Lấp Vò công tác thay MBA HĐ Thanh Hưng	7/26/2026	7:27	7/26/2026	11:01	3.6	2195	
926	4725-7	Trạm khách hàng Công ty Huy Hoàng , phường Long Thuận	Thay giáp buột công ty TNHH Huy Hoàng	7/26/2026	7:30	7/26/2026	15:07	7.6	1	
927	474-2MTh/17/1A.D2 (NR Mạch 1 CDC Mỹ Hiệp) LBS	Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện Chợ đầu mối trái cây, CCN Mỹ Hiệp)	Công ty TNHH Minh Thanh thực hiện di dời trụ điện trung hạ thế nằm trong phạm vi GPMB từ trụ 17/1B đến trụ 17/12	7/26/2026	7:35	7/26/2026	17:33	10.0	333	
928	C115	Một phần ấp Thanh An, Thanh Thới, An Thọ, An Qu7o7i1 xã An Thạnh Thủy	Tháo MBA trạm Thanh An 1, Thanh An 7 để tăng cường công suất cho các trạm khác,Công trình ĐTXD)	7/26/2026	11:17	7/26/2026	12:47	1.5	1605	
929	Recloser PĐ 471-11TH	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm, Rạch Thủ Ô, Rạch Cái Dứa, Rạch Hòa Thuận xã Lấp Vò.	Điện lực Lấp Vò công tác dựng trụ, lắp xà, thay dây trung thế.	7/27/2026	6:14	7/27/2026	17:44	11.5	1704	SCL 2026
930	47143-7	Một phần ấp Láng, Kinh Ngang xã Gò Công Đông; một phần ấp Hộ xã Tân Diền Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì đo điện trở đất và phát quang nhánh 47143-7 Cầu Kênh Mới	7/27/2026	6:20	7/27/2026	11:26	5.1	355	
931	LÊ LỢI 2	Một phần đường Lê Lợi, Phan Hiến Đạo, Phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, Thay dây hạ áp	7/27/2026	7:02	7/27/2026	15:50	8.8	248	
932	KENH NOI N5-TAN TINH 1	Một phần Lộ Kênh Nổi N5, phường Mỹ Phong	Kiểm tra, thay hệ thống đo đếm tổng trạm + Cty Xuân Phát khắc phục lưới hạ áp	7/27/2026	7:04	7/27/2026	9:45	2.7	85	
933	CU Rạch Rượu 3x1P-50kVA	Một phần đường Cao Thắng, Lê Văn Hoanh, tổ 25, khóm Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	7/27/2026	7:14	7/27/2026	12:27	5.2	78	
934	KHO QUANG TRUNG 2	Một phần Đường Đinh Bộ Lĩnh, phường , Mỹ Phong	Thay thùng tole trạm	7/27/2026	7:15	7/27/2026	11:30	4.3	29	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
935	TBA 2x1P-25kVA TDC TỨ TÂN 4	Mất điện khách hàng thuộc trạm TDC Tứ Tân 3, trạm TDC Tứ Tân 4, trạm NTTS Nguyễn Thanh Tú	Công ty TNHH 19/5 di dời trụ, thay dây hạ thế từ trụ 58/32 đến trụ 58/48 NR 476-7THo/189/58/1.D7, tuyến 476THo	7/27/2026	8:00	7/27/2026	15:40	7.7	87	
936	4777-7	Một phần áp Pháo Đài xã Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông cắt điện cho phép Công ty TNHH Khang Việt Long thực hiện thi công công trình SCL khu vực trên địa bàn xã Tân Phú Đông	7/27/2026	8:01	7/27/2026	11:17	3.3	90	
937	TBA 2x1P-25kVA TDC TỨ TÂN 3	Mất điện khách hàng thuộc trạm TDC Tứ Tân 3, trạm TDC Tứ Tân 4, trạm NTTS Nguyễn Thanh Tú	Công ty TNHH 19/5 di dời trụ, thay dây hạ thế từ trụ 58/32 đến trụ 58/48 NR 476-7THo/189/58/1.D7, tuyến 476THo	7/27/2026	8:10	7/27/2026	15:30	7.3	81	
938	478-7TM/71/1/3/1.D3 Chợ Đêm Tháp Mười	Một phần khu vực áp Mỹ An 1 xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay MBA 3P-160kVA Cầu Tháp Mười 1 có cách điện thấp	7/27/2026	8:12	7/27/2026	9:18	1.1	67	Bảo trì lưới điện
939	01FCO NR TB Mương Trường Học (480-11/2TH)	Khu vực Mương Trường Học xã Mỹ An Hưng.	- Cty Công Thuởng thu hồi NR TB Mương Trường Học tuyến 480-TH.	7/27/2026	8:14	7/27/2026	12:10	3.9	1	
940	01FCO NR TB Mương Hai Y (480-12/1TH)	Khu vực Mương Hai Y xã Mỹ An Hưng.	- Cty Công Thuởng thu hồi NR TB Mương Hai Y, tuyến 480-TH.	7/27/2026	8:14	7/27/2026	17:00	8.8	64	
941	3LBFCO	Một phần khu vực áp Phú Điền, xã Phú Thọ. Một phần khu vực áp An Phú, xã An Long.	Công ty Nam Khoa Đồng Tháp Nâng cao đà Composite lắp 3FCO, căng lại dây trung thế vượt sông và nâng cao dây trung hòa nhánh rẽ vào trạm Ô Bao Số 5 An Long	7/27/2026	8:15	7/27/2026	11:59	3.7	312	
942	Tô Văn Mẫn	Trạm khách hàng:Tô Văn Mẫn	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/27/2026	8:15	7/27/2026	8:42	0.5	1	
943	4783-7	Một phần áp Kinh Ngang, Tân Phú xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì đo điện trở đất và phát quang nhánh 4783-7 Kinh Ngang Dưới	7/27/2026	8:22	7/27/2026	16:35	8.2	357	
944	474AH/20/7 Trường Nguyễn Du 3x37.5kVA	Khu vực trường THPT Nguyễn Du, Đường ĐT 848, phường Sa Đéc	Thay điện kế đến hạn kiểm định trạm trường Nguyễn Du	7/27/2026	8:25	7/27/2026	9:08	0.7	1	
945	NR 477-10/2-1/1/1A	Khách hàng trạm NTTS Trần Văn Nhân, xã Thanh Bình	Thay HTĐĐ trung thế đến hạn	7/27/2026	8:32	7/27/2026	10:52	2.3	1	
946	Rau Mầu 1	Một phần áp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực gần Rạch Bà Xã, xã Tân Bình cũ)	Thay cáp suất trạm biến áp	7/27/2026	8:33	7/27/2026	10:08	1.6	51	
947	TBA 3P-250kVA BOM KÍA SÁU CHIẾN	Mất điện khách hàng thuộc trạm bơm Kía Sáu Chiến	Thay MBA trạm bơm Kía 6 Chiến	7/27/2026	8:40	7/27/2026	14:30	5.8	3	
948	03FCO NR Nguyễn Phước Lợi	khách hàng Nguyễn Phước Lợi	Vệ sinh TBA khách hàng Nguyễn Phước Lợi	7/27/2026	8:45	7/27/2026	9:22	0.6	1	
949	Lê Hoàng Thanh	Trạm khách hàng: Lê Hoàng Thanh (Phạm Thị Nhung)	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/27/2026	8:46	7/27/2026	9:12	0.4	1	
950	Nguyễn Minh Phương	Trạm khách hàng: Nguyễn Minh Phương	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/27/2026	9:17	7/27/2026	9:45	0.5	1	
951	3FCO 472-7AH/4A.D9 CK Tám Thành	Khu vực xưởng cơ khí Tám Thành,Đường Nguyễn Chí Thanh phường Sa Đéc	Thay điện kế đến hạn kiểm định trạm Cơ Khí Tám Thành 1	7/27/2026	9:20	7/27/2026	10:15	0.9	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
952	Trường Hưng 1	trạm: Thực phẩm Hương Quê Việt, Trường Hưng II, Trường Hưng I, Trường Hưng	NCS trạm: Thực phẩm Hương Quê Việt, Trường Hưng II, Trường Hưng I, Trường Hưng	7/27/2026	9:34	7/27/2026	13:12	3.6	49	
953	Nguyễn Trung Nghĩa	Trạm khách hàng: Nguyễn Trung Nghĩa	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/27/2026	9:50	7/27/2026	10:20	0.5	1	
954	BÀ ĐẮC 17	Một phần áp An Thiện xã Hội Cư	Dời trụ hạ áp số 20H đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Bà Đắc 17 theo đề nghị của bà Nguyễn Thị Kim Thúy	7/27/2026	9:55	7/27/2026	12:21	2.4	94	
955	03FCO NR Sao Khuê	TBA khách hàng Sao Khuê (PB 64478)	Vệ sinh TBA khách hàng Sao Khuê (PB 64478)	7/27/2026	10:00	7/27/2026	10:30	0.5	1	
956	476-7TM/268/55/1T.D3	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thay MBA 3P-250kVA Bơm Mỹ Tây 3 do thí nghiệm CBM cấp độ 2 không đạt, Thay MBA 1P-50kVA Kinh Hợp Tác xã số 5 do thí nghiệm CBM cấp độ 2 không đạt	7/27/2026	10:16	7/27/2026	12:48	2.5	78	Bảo trì lưới điện
957	3FCO 472-7AH/50A.D9 CK Thanh Nhân	Khu vực xưởng cơ khí Thanh Nhân, Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Thay điện kế đến hạn kiểm định trạm Cơ Khí Thanh Nhân	7/27/2026	10:20	7/27/2026	11:25	1.1	1	
958	Lê Tuấn An	Trạm khách hàng: Lê Tuấn An (Đặng Nhật Huy)	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/27/2026	10:30	7/27/2026	11:17	0.8	1	
959	Rau Màu 2	Một phần áp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực gần Bơm Tân Hội 1, xã Tân Bình cũ)	Thay cáp suất trạm biến áp	7/27/2026	10:34	7/27/2026	11:37	1.1	58	
960	Võ Thị Minh Nguyệt	Trạm khách hàng: Võ Thị Minh Nguyệt	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/27/2026	11:20	7/27/2026	11:52	0.5	1	
961	Nông Sản Ngọc Yến (3x50KVA)	Khách hàng trạm Nông Sản Ngọc Yến, xã Thanh Bình	Thay HTĐĐ trung thế đến hạn	7/27/2026	11:38	7/27/2026	13:38	2.0	1	
962	TBA 3P-100kVA BIDV Sa Đéc	Khu vực ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi Nhánh Sa Đéc, Đường Hùng Vương, phường Sa Đéc	Thay điện kế đến hạn kiểm định trạm BIDV Sa Đéc	7/27/2026	11:39	7/27/2026	12:20	0.7	1	
963	Phạm Văn Thuần	Trạm khách hàng: Phạm Văn Thuần	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/27/2026	12:00	7/27/2026	12:31	0.5	1	
964	Nguyễn Minh Phương	Trạm khách hàng: Nguyễn Minh Phương (Đặng Minh Đức)	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/27/2026	12:35	7/27/2026	13:07	0.5	1	
965	PHONG THUAN A	Một phần Khu Phố Phong Thuận A, phường Mỹ Phong	Thay thùng tole trạm	7/27/2026	13:02	7/27/2026	15:45	2.7	96	
966	Nguyễn Minh Phương	Trạm khách hàng: Nguyễn Minh Phương (Đặng Minh Đức)	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/27/2026	13:15	7/27/2026	13:46	0.5	1	
967	PHONG THUAN B	Một phần Khu Phố Phong Thuận B, phường Mỹ Phong	Thay thùng tole trạm	7/27/2026	13:25	7/27/2026	16:20	2.9	52	
968	Lê Văn Điệp	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lê Văn Điệp	Vệ sinh TBA khách hàng Lê Văn Điệp (PB64098)	7/27/2026	13:52	7/27/2026	14:30	0.6	1	
969	Mương Út Hiệu 2	Một phần áp Tân Thới, xã Tân Long (khu vực gần Trường Tiểu học Tân Quới 2, xã Tân Quới cũ)	Thay cáp suất trạm biến áp	7/27/2026	14:04	7/27/2026	14:58	0.9	23	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
970	NR Ô Non	Trạm khách hàng: Trần Văn Non	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/27/2026	14:05	7/27/2026	14:38	0.6	1	
971	471SD/31A/1 Bưu Điện 3P-100kVA	Khu vực viễn thông Đồng Tháp thuộc trạm Bưu Điện, Đường Hùng Vương, phường Sa Đéc	Thay điện kế đến hạn kiểm định trạm Tổng Đài Bưu Điện	7/27/2026	14:07	7/27/2026	14:51	0.7	4	
972	Võ Thị Thuận	Trạm khách hàng:Võ Thị Thuận	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/27/2026	14:45	7/27/2026	15:12	0.5	1	
973	3FCO 477-7SD/34/2A.D9 Trường TH Phú Mỹ	Khu vực trường Tiểu Học Phú Mỹ, Đường Đinh Hữu Thuật, phường Sa Đéc	Thay điện kế đến hạn kiểm định trạm Trường TH Phú Mỹ	7/27/2026	15:01	7/27/2026	15:47	0.8	1	
974	Nguyễn Văn Tiên	Trạm khách hàng:Nguyễn Văn Tiên	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/27/2026	15:20	7/27/2026	15:45	0.4	1	
975	FCO NR 474-12/3	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cơ Sở Xây Xát Thành Nghiệp	Vệ sinh TBA khách hàng Cơ Sở Xây Xát Thành Nghiệp	7/27/2026	15:35	7/27/2026	16:10	0.6	1	
976	3FCO 474-7AH/76.D9 Phát Xương	Khu vực cơ sở Phát Xương, Đường Nguyễn Sinh Sắc xã Tân Dương	Thay điện kế đến hạn kiểm định trạm Phát Xương	7/27/2026	16:02	7/27/2026	16:46	0.7	1	
977	47172-7	Một phần áp Tân Tây 1, Tân Tây 3 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì đo điện trở đất và phát quang nhánh 47172-7 Xóm Rèn	7/28/2026	6:00	7/28/2026	10:25	4.4	250	
978	Cầu Phú Mỹ 113	Một phần áp Phú Hữu xã Hưng Thạnh	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát lắp xà xứ và phụ kiện, nâng cấp 1p lên 3p, nâng công suất TBA Phú Hữu từ 1x50kVA lên 3x50kVA	7/28/2026	6:10	7/28/2026	17:42	11.5	73	
979	47424-7	Một phần áp Phú Hữu xã Hưng Thạnh	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát lắp xà xứ và phụ kiện, nâng cấp 1p lên 3p, nâng công suất TBA Phú Hữu từ 1x50kVA lên 3x50kVA	7/28/2026	6:30	7/28/2026	17:55	11.4	208	
980	LBS PD 471-13TH PD Vĩnh Thạnh - Bắc Cao Lãnh	- Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh thuộc xã Mỹ An Hưng.	Điện lực Lắp Vò công tác dựng trụ, lắp xà, thay dây tuyến 471-TH	7/28/2026	6:42	7/28/2026	16:59	10.3	724	
981	4730-7	Một phần áp Mỹ Phú Đông, Mỹ Định xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện phân đoạn 4730-7 thi công công trình ĐTXD	7/28/2026	6:52	7/28/2026	18:53	12.0	761	
982	03 LBFCO PD 475-10/2-3 (PD Giồng Nổi)	Khu vực từ Cầu Giồng Nổi đến Cầu Rạch Sậy và toàn bộ Giồng Sao Bờ Đê thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Công Ty TNHH Quang Nhựt Thay dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM	7/28/2026	7:07	7/28/2026	16:46	9.7	2368	SCTX
983	478-7CL/296/75.D2 (PD NR Xẻo Quít)	Một phần khu vực áp Mỹ Long 3, áp Mỹ Long 4, áp 3, áp 4 xã Mỹ Hiệp và một phần áp 5T, xã Bình Hàng Trung (khu vực mất điện Đường KDL Xẻo Quýt)	Công ty TNHH Minh Thanh thực hiện di dời trụ điện trung hạ thế nằm trong phạm vi GPMB từ trụ Từ trụ 296/80 đến trụ 296/90B	7/28/2026	7:10	7/28/2026	18:20	11.2	970	
984	47815-7	Một phần đường Hồ Bé, Phường Thới Sơn	Điện lực bảo trì lưới điện, Thay dây hạ áp (Công trình SCL 2026), Bảo trì, xử lý đk không an toàn	7/28/2026	7:10	7/28/2026	16:40	9.5	181	
985	LO SUON AP 2-4 DAO THANH	Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh	Nâng cao lưới hạ áp, thùng đk, phát quang	7/28/2026	7:15	7/28/2026	11:17	4.0	40	
986	Ủy Ban Bình Đông 1	Một phần khu phố Trí Đồ, phường Sơn Qui	UBND phường Sơn Qui yêu cầu di dời trụ hạ áp số 2 đến hạ áp số 71/ và 8 theo yêu cầu công ty TNHH MTV Dịch vụ xây dựng Thiên Vương phục vụ làm đường	7/28/2026	7:31	7/28/2026	16:58	9.5	162	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
987	Bình Xuân 1	Một phần khu phố 5 , phường Bình Xuân	Làm chằng căng lại trụ nghiêng số 13 và 13/1 do giông lốc làm trụ nghiêng	7/28/2026	7:45	7/28/2026	14:11	6.4	111	
988	NR 474-7AH/194/1.D11 Cái Sao (LBFCO) Chi 12A	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Rạch Cái Sao)	Dựng trụ BTLT 12m tại trụ 194/14A, di dời trụ 194/15 cách vị trí hiện hữu 3 mét hướng về trụ 194/16	7/28/2026	8:01	7/28/2026	15:15	7.2	251	
989	TBA 2x1P-37,5kVA TDC KINH SA RÀI 4	Mất điện khách hàng thuộc trạm TDC Kinh Sa Rài 4 và trạm bơm Ba Thế	Công ty TNHH 19/5 di dời trụ điện từ trụ 19a đến trụ 32 NR 476-7THo/153/1.D7, tuyến 476THo	7/28/2026	8:04	7/28/2026	16:40	8.6	150	
990	NTTS Hùng Cá 9	Mất điện trạm NTTS Hùng Cá 9	Nâng cấp NR 1P-12,7kV lên 3P-22kV và nâng cấp TBA từ 1P-37,5kVA lên 3x1P-37,5kVA trạm NTTS Hùng Cá 9 (Theo đề nghị khách hàng)	7/28/2026	8:10	7/28/2026	16:05	7.9	1	
991	Lê Văn Mão	Trạm khách hàng : Lê Văn Mão (Huỳnh Văn Hoanh)	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/28/2026	8:15	7/28/2026	8:48	0.6	1	
992	Số 1 3P-400kVA	Một phần đường Nguyễn Huệ, tổ 32, khóm 7, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Tủng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	7/28/2026	8:16	7/28/2026	11:37	3.4	65	
993	TBA Đuôi Long Châu Nối Dài	Một phần khu vực áp Long Châu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm nâng cao lưới hạ thế trạm Đuôi Long Châu Nối Dài (3P-160kVA) Tại trụ 125/57B, 125/58 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	7/28/2026	8:17	7/28/2026	15:23	7.1	267	
994	ĐÔNG HOÀ HIỆP 16	Một phần áp An Bình Đông, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp	Khắc phục khiếm khuyết lưới hạ áp trạm Đông Hòa Hiệp 16	7/28/2026	8:19	7/28/2026	10:54	2.6	167	
995	4778-7 (1)	Một phần áp Pháo Đài xã Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông cắt điện cho phép Công ty TNHH Khang Việt Long thực hiện thi công công trình SCL khu vực trên địa bàn xã Tân Phú Đông	7/28/2026	8:25	7/28/2026	10:30	2.1	29	
996	FCO 474-7SD/43A/2/22A.D9 Thanh Thúy	Khu vực nhà máy thuộc trạm Thanh Thúy, Đường Quốc Lộ 80, xã Tân Dương	Bảo trì thay TU, TI đến hạn kiểm định trạm Thanh Thúy	7/28/2026	8:25	7/28/2026	10:45	2.3	1	
997	TBA LONG CHÂU 2	Một phần khu vực áp Long Châu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm nâng cao lưới hạ thế trạm Đuôi Long Châu Nối Dài (3P-160kVA) Tại trụ 125/57B, 125/58 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	7/28/2026	8:25	7/28/2026	15:15	6.8	280	
998	LBS NR 473-10/2-1/4.SĐ	Khu vực Cầu Trại Quán đến Chợ Tân Phú thuộc xã Tân Phú Trung.	Cty Trung Hưng Di dời trụ trung thế tại trụ 16/59/60 tuyến 473-SĐ	7/28/2026	8:27	7/28/2026	16:01	7.6	654	SCTX
999	NR nối tuyến Phú Cường (472-8/1/1/1) trụ 15/27/6/1A	Một phần áp2, áp 3, áp 4 xã Bình Thành (khu vực từ Chợ Bình Tấn đến ranh xã Phú Cường)	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương sửa chữa nâng cấp lưới điện	7/28/2026	8:28	7/28/2026	15:54	7.4	980	
1000	476-7TM/249/1.D3 MỸ NAM	Một phần khu vực áp Mỹ Nam xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười cắt điện công tác Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ Nam 1A, Kinh 2000, K Tây, K Tây số 1	7/28/2026	8:33	7/28/2026	12:57	4.4	933	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
1001	NR 476-7THo/252/50.D7 CÀ VÀNG NỔI TUYẾN (TRỤ 476THo/252/50)	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc NR 476-7THo/252/50.D7 của tuyến 476 THo và toàn bộ khách hàng phía sau MV Vành Đai Đình Bà.	Điện lực Tân Hồng di dời trụ từ trụ 252/116 đến trụ 252/181 NR 476-7THo/252/86.D7 tuyến 476THo	7/28/2026	8:35	7/28/2026	12:05	3.5	1054	
1002	47279-7	Một phần Mỹ Lương- xã An Hữu	Điện lực Cái Bè NCS trạm Mỹ Lương 2-11 từ 1x50kVA thành 2x50kVA	7/28/2026	8:45	7/28/2026	11:15	2.5	170	
1003	TBA 1P-50kVA Tân Phú Trung 2	Khu vực từ Cầu Mương Khai đến Vàm Cầu Xây thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay MBA kiểm định định kỳ không đạt 1P-50kVA trạm Tân Phú Trung 2	7/28/2026	8:50	7/28/2026	9:30	0.7	47	SCTX
1004	Nguyễn Quốc Hưng 2	Trạm khách hành Nguyễn Quốc Hưng 2	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/28/2026	8:52	7/28/2026	9:26	0.6	1	
1005	1P-37.5kVA Rạch Móc 1	- Khu vực Rạch Móc xã Mỹ An Hưng.	Thay cáp ABC-2x50mm2 bị tróc vỏ, tạo dùng hạ thế, nâng và căng lại dây trung hòa, dây hạ thế trạm Rạch Móc 1 tuyến 480-TH	7/28/2026	9:00	7/28/2026	11:30	2.5	85	
1006	NR NTTS.Trần Thị Huệ 474-11/24	Mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dùng NTTS Trần Thị Huệ tại trụ 146/2 tuyến 474HN phường An Bình	Tổ QLVH Thay TU trung thế và điện kế trạm NTTS Trần Thị Huệ trụ 146/1 tuyến 474HN, khu vực phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	7/28/2026	9:00	7/28/2026	10:52	1.9	1	
1007	NĐ Thanh Ba	Khách hàng trạm NĐ Thanh Ba, xã Bình Thành	Thay HTĐĐ trung thế đến hạn	7/28/2026	9:02	7/28/2026	11:23	2.4	1	
1008	TBA KoKe	trạm bơm Ko Ke (3P-160kVA). Tại trụ 348/24 NR 479-17A/9 tuyến 479-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn trạm bơm Ko Ke (3P-160kVA). Tại trụ 348/24 NR 479-17A/9 tuyến 479-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	7/28/2026	9:02	7/28/2026	9:27	0.4	1	
1009	ấp Hạ	Một phần ấp Hạ, xã Tân Long (khu vực gần HTX Bình Minh, xã Tân Bình cũ)	Coi trụ hạ thế chạm mái nhà	7/28/2026	9:06	7/28/2026	9:37	0.5	106	
1010	B. Nguyễn Bé Ba	Mất điện trạm Bơm Nguyễn Bé Ba	Thay 3TU+3TI+điện kế định kỳ trạm Bơm Nguyễn Bé Ba	7/28/2026	9:10	7/28/2026	11:08	2.0	1	
1011	47285-7	Một phần Mỹ Lương- xã An Hữu	NCS trạm Mỹ Lương 3-1 từ 1x25kVA thành 2x25kVA	7/28/2026	9:15	7/28/2026	12:04	2.8	56	
1012	Phạm Hồng Thề	Trạm khách hành Phạm Hồng Thề	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/28/2026	9:30	7/28/2026	9:54	0.4	1	
1013	47495-7	Một phần ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi	Xây dựng mới đường dây TT3P 22kV mạch 2 dài 0,800 km trên tuyến 47741-7 và TBA 3P-1x750kVA cấp điện cho Cty CP xây dựng hạ tầng CII	7/28/2026	9:30	7/28/2026	15:34	6.1	56	
1014	AN THÁI ĐÔNG 2-9	Một phần ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi	Xây dựng mới đường dây TT3P 22kV mạch 2 dài 0,800 km trên tuyến 47741-7 và TBA 3P-1x750kVA cấp điện cho Cty CP xây dựng hạ tầng CII	7/28/2026	9:35	7/28/2026	15:32	6.0	12	
1015	TBA TB ẤP 2 TP2	trạm bơm Ấp 2 TP2 (3P-100KVA). Tại trụ 259/1 PĐ 480-13A tuyến 480-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn trạm bơm Ấp 2 TP2 (3P-100KVA). Tại trụ 259/1 PĐ 480-13A tuyến 480-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	7/28/2026	9:54	7/28/2026	10:48	0.9	1	
1016	NTTS PV CHÁNH	Trạm khách hàng : Phan Văn Chánh	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/28/2026	9:57	7/28/2026	10:24	0.5	1	
1017	Phan Trung Nghĩa	Trạm khách hành Phan Trung Nghĩa	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/28/2026	10:27	7/28/2026	10:54	0.5	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
1018	4775-7	Một phần áp Tân Tây 3, Tân Tây 4 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì đo điện trở đất và phát quang nhánh 4775-7 Giồng Dài	7/28/2026	10:33	7/28/2026	16:42	6.2	590	
1019	MV476THo-480THo/313/2.D7 Vành Đai Dinh Bà (TRỤ 480THo/313/2)	Mất điện toàn bộ khách hàng phía sau MV Vành Đai Dinh Bà.	Điện lực Tân Hồng di dời trụ từ trụ 252/116 đến trụ 252/181 NR 476-7THo/252/86.D7 tuyến 476THo	7/28/2026	10:35	7/28/2026	16:00	5.4	1	
1020	NTTS V.V.Minh	Trạm khách hàng : Võ Văn Minh	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/28/2026	11:00	7/28/2026	11:33	0.6	1	
1021	NR nuôi trồng thủy sản Ông Bé	Mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dùng NTTS Ông Sơn tại trụ 158/1 tuyến 474HN phường An Bình	Tổ QLVH Thay điện kế mất màn hình trạm TS Lê Văn Sơn trụ 158/1 tuyến 474HN, khu vực phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	7/28/2026	11:18	7/28/2026	11:48	0.5	1	
1022	Võ Xuân Hiệp	Trạm khách hàng : Võ Xuân Hiệp	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/28/2026	11:37	7/28/2026	12:08	0.5	1	
1023	Bơm HTXNN Bình Thuận	Khách hàng trạm HTX Bình Thuận, xã Bình Thành	Thay HTĐĐ hạ thế đến hạn	7/28/2026	11:52	7/28/2026	12:40	0.8	1	
1024	NR L.T. Yên	Mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dùng NTTS Lê Thị Ngọc Yên 3 tại trụ 126/11/1 tuyến 473HN phường An Bình	Tổ QLVH Thay TI trung thế suy dòng trạm NTTS Lê Thị Ngọc Yên 3 trụ 126/11/1 tuyến 473HN, khu vực phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	7/28/2026	12:24	7/28/2026	13:09	0.8	1	
1025	Nguyễn Thị Bích Thủy	Trạm khách hàng Nguyễn Thị Bích Thủy	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/28/2026	12:26	7/28/2026	12:52	0.4	1	
1026	Nguyễn Minh Tâm	Trạm khách hàng : Nguyễn Minh Tâm (Hà Văn Bỉ)	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/28/2026	12:54	7/28/2026	13:27	0.6	1	
1027	AP 3 DAO THANH	Một phần khu phố 3, Phường Đạo Thạnh	Nâng , thay thùng đk, phát quang	7/28/2026	13:20	7/28/2026	16:48	3.5	165	
1028	Đặng Tấn Hai	Trạm khách hàng Phan Trung Nghĩa	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	7/28/2026	13:33	7/28/2026	13:57	0.4	1	
1029	1P-50kVA Cống Rạch Cười	- Khu vực Cống Rạch Cười và nhà máy Hiệp Hưng xã Mỹ An Hưng.	Khắc phục tồn tại trạm Cống Rạch Cười tuyến 480-TH	7/28/2026	13:34	7/28/2026	16:59	3.4	61	
1030	TBA Cơ sở cá sấu Hữu Phúc	trạm CSCS Hữu Phúc (3x1P-50kVA).Tại trụ 172A/1 NR 477-10/1-4/2 tuyến 477-PC, thuộc xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn trạm CSCS Hữu Phúc (3x1P-50kVA).Tại trụ 172A/1 NR 477-10/1-4/2 tuyến 477-PC	7/28/2026	13:46	7/28/2026	14:34	0.8	1	
1031	320kVA Nhà Máy Hiệp Hưng	- Khu vực Cống Rạch Cười và nhà máy Hiệp Hưng xã Mỹ An Hưng.	Khắc phục tồn tại trạm Cống Rạch Cười tuyến 480-TH	7/28/2026	13:48	7/28/2026	16:05	2.3	1	
1032	B. Trần Văn Minh	Mất điện trạm Bơm Trần Văn Minh	Thay 3TU+3TI+điện kế định kỳ trạm Bơm Trần Văn Minh	7/28/2026	13:55	7/28/2026	16:04	2.2	1	
1033	3FCO 474SD/37/5/2A	Khu vực cơ sở Thanh Phong, Đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sa Đéc	Bảo trì thay TU, TI đến hạn kiểm định trạm Thanh Phong	7/28/2026	14:02	7/28/2026	15:44	1.7	1	
1034	Bên Hồng Sông Trà 3x1P-50kVA	Một phần đường Nguyễn Huệ, Lý Tự Trọng, từ tổ 26 đến tổ 29, khóm 7, khóm 9, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Tủng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	7/28/2026	14:10	7/28/2026	15:30	1.3	44	
1035	Cả Cát 1	Một phần áp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực Cả Cát, xã Tân Bình cũ)	Coi trụ hạ thế chạm mái nhà	7/28/2026	14:15	7/28/2026	15:08	0.9	30	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
1036	LBFCO 473-7CLa/103/42/1.D25 Phú Tiểu	Một phần áp Phú Hòa, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Phú Tiểu-Phú Hòa 4 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải.	7/28/2026	14:38	7/28/2026	17:00	2.4	269	
1037	TBA NTTS NGUYỄN VĂN LƯỢNG	Trạm NTTS Nguyễn văn Lượng (1P-25kVA) tại trụ 148/1 NR 477-10/1-3/4 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn trạm NTTS Nguyễn văn Lượng (1P-25kVA) tại trụ 148/1 NR 477-10/1-3/4 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	7/28/2026	14:48	7/28/2026	15:10	0.4	1	
1038	4715-7	- Toàn các ấp Thạnh Hoà, Long Thuận A, Long Thuận B xã Long Hưng. - Một phần ấp Thới xã Long Định, ấp Vĩnh Bình xã Vĩnh Kim.	Công ty TNHH MTV Thái Hải dựng ngọn trụ, kéo dây trung áp, sang trạm và hạ thế, thu hồi trụ dây cũ.	7/29/2026	6:35	7/29/2026	17:29	10.9	2501	
1039	4761-7	Một phần ấp Tân Tây 1, Tân Tây 3, Tân Tây 4 xã Tân Đông; một phần ấp 3, ấp 5, ấp 6 xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì đo điện trở đất và phát quang nhánh 4761-7 Ấp 6 Gia Thuận	7/29/2026	6:46	7/29/2026	17:14	10.5	934	
1040	477CL/129.D2 (PĐ Công An Huyện)	Toàn bộ khu vực ấp Mỹ Xương, ấp Mỹ Hưng Hòa và một phần khu vực ấp Tây Mỹ, ấp AB, ấp Mỹ Thới, ấp Mỹ Thạnh, ấp Đông Mỹ , ấp Tân Trường xã Mỹ Thọ, một phần khu vực ấp 1,ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Bình Hàng Trung (khu vực mất điện từ Ngã Ba Bà Kết đến Cầu Cái Bèo)	Công Ty TNHH Minh Thanh lắp mới thiết bị phân đoạn	7/29/2026	6:51	7/29/2026	18:07	11.3	5640	
1041	TA THU THAU	Một Phần đường Nguyễn Văn Nguyễn, đường Học Lạc Phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, Thay dây hạ áp	7/29/2026	7:00	7/29/2026	17:25	10.4	694	
1042	NR 478-11/1.SH Nhà Thờ (478SH/80/1.D11 Nhà Thờ) (REC)	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Giao Thông đến cầu San Trắng)	Thay dây trung thế, thay trụ từ 80/54 đến trụ 80/69; Sang dây hạ thế từ trụ 80/62 đến trụ 80/69; Di dời 3LBFCO PĐNR Cây Xăng Quán Tám từ trụ 80/77 đến trụ 80/68A	7/29/2026	7:02	7/29/2026	18:47	11.8	2470	
1043	478CL/113.D2 (PĐ Tòa Án)	Toàn bộ khu vực ấp Mỹ Xương, ấp Mỹ Hưng Hòa và một phần khu vực ấp Tây Mỹ, ấp AB, ấp Mỹ Thới, ấp Mỹ Thạnh, ấp Đông Mỹ , ấp Tân Trường xã Mỹ Thọ, một phần khu vực ấp 1,ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Bình Hàng Trung (khu vực mất điện từ Ngã Ba Bà Kết đến Cầu Cái Bèo)	Công Ty TNHH Minh Thanh lắp mới thiết bị phân đoạn	7/29/2026	7:03	7/29/2026	18:07	11.1	2903	
1044	G90 (trụ 250)	Một phần ấp Hậu Phú 1, Mỹ Chánh 5, Mỹ Trung, Mỹ Thuận, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Bình Phú thực hiện phát quang cây xanh; NCS trạm Hậu Mỹ Bắc B 1-8, Hậu Mỹ Bắc A 3-4, Hậu Mỹ Bắc A 3-8 để xử lý quá tải; Tháo thu hồi dây dẫn 2xAC50 đoạn từ trụ 175B/87/2 đến trụ 175B/87/2/1 thuộc NR Kinh Phụng Thót	7/29/2026	7:04	7/29/2026	18:00	10.9	3656	
1045	Long Khánh 60B	Một phần khu phố Hòa Hiệp, Vĩnh Thuận phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Sang điện kế qua đường dây xây dựng mới	7/29/2026	7:05	7/29/2026	11:31	4.4	98	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
1046	TBA 1P-37.5kVA TDC KINH K12 (TRỤ 15)	Mất điện khách hàng thuộc trạm TDC Kinh K12, trạm Lò Rạch K12 và trạm bơm kinh K12.	Công ty TNHH 19/5 di dời trụ, thay dây hạ thế từ trụ 226/12/3/10 đến trụ 226/12/3/22/10 NR 474-7THo/125/74/26.D7, tuyến 474THo	7/29/2026	7:05	7/29/2026	16:04	9.0	60	
1047	TBA 2x1P-37.5kVA LÒ GẠCH K12 (TRỤ 22)	Mất điện khách hàng thuộc trạm TDC Kinh K12, trạm Lò Rạch K12 và trạm bơm kinh K12.	Công ty TNHH 19/5 di dời trụ, thay dây hạ thế từ trụ 226/12/3/10 đến trụ 226/12/3/22/10 NR 474-7THo/125/74/26.D7, tuyến 474THo	7/29/2026	7:12	7/29/2026	16:16	9.1	114	
1048	Đặng Văn Khem	Một phần khu phố Hòa Hiệp, Vĩnh Thuận phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Sang điện kế qua đường dây xây dựng mới	7/29/2026	7:15	7/29/2026	11:18	4.1	128	
1049	4772-7 (1)	Một phần ấp Phú Hữu xã Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông cắt điện cho phép Công ty TNHH Khang Việt Long thực hiện thi công công trình SCL khu vực trên địa bàn xã Tân Phú Đông	7/29/2026	7:30	7/29/2026	17:05	9.6	45	
1050	AS Cây Xăng Sao Đỏ	Một phần khu vực ấp K9, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Huỳnh Minh Hiếu dọc theo lề phải đường ĐT 843 đến nhà bà Phạm Thị Dung).	Lắp bộ coi trụ U3m nâng cao lưới hạ áp	7/29/2026	7:33	7/29/2026	10:34	3.0	270	(ĐT XD 2026)
1051	Cầu Thầy Khái 1	Một phần khu phố Ông Cai, Phường Sơn Qui	Nâng thùng tole trạm và bảo trì lưới hạ áp	7/29/2026	7:33	7/29/2026	16:00	8.5	77	
1052	NR 1P-12.7KV TDC ĐT Nam Hang (NR 475-15/6)	Một phần khu vực đường tắc nam hang ấp Long Thạnh B xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Nâng cấp NR Nam Hang từ 1P-12.7kV thành 3P-22kV, nâng công suất trạm Trường TH Long Khánh A (3P-250kVA) Từ trụ 168A/1 đến trụ 168/9 NR 475-15/6 tuyến 475-HN	7/29/2026	7:35	7/29/2026	17:43	10.1	170	
1053	TBA Chợ Long Thạnh A Nối Dài	Một phần khu vực đường tắc nam hang ấp Long Thạnh B xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Nâng cấp NR Nam Hang từ 1P-12.7kV thành 3P-22kV, nâng công suất trạm Trường TH Long Khánh A (3P-250kVA) Từ trụ 168A/1 đến trụ 168/9 NR 475-15/6 tuyến 475-HN	7/29/2026	7:41	7/29/2026	17:30	9.8	101	
1054	4731-7	Một phần Mỹ Lương- xã An Hữu	Điện lực Cái Bè nâng công suất trạm	7/29/2026	8:00	7/29/2026	12:19	4.3	2338	
1055	Nguyễn Đình Khánh	Trạm khách hàng: Nguyễn Đình Khánh	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/29/2026	8:02	7/29/2026	8:35	0.6	1	
1056	NR 475-10/2/1-1 trụ 31	Một phần ấp 3, xã Tân Thạnh (khu vực từ Cái Gốc đến Cái Gáo, xã Phú Lợi cũ)	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương sửa chữa nâng cấp lưới điện	7/29/2026	8:04	7/29/2026	17:35	9.5	637	
1057	Bình Thạnh 1 1P-75kVA	- Đường Nguyễn Huệ từ Vòng Xoay Lấp Vò đến Vòng Xoay Trung tâm Thương Mại thuộc xã Lấp Vò.	Sang tải và thu hồi trạm Bình Thạnh 1 qua trạm Ngã Cay 1 tuyến 472-TH	7/29/2026	8:05	7/29/2026	16:50	8.8	29	
1058	LBFCO 475-10/2/1/3/1	Một phần ấp 1, xã Tân Thạnh (khu vực Kênh Đường Gạo, xã Phú Lợi cũ)	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	7/29/2026	8:23	7/29/2026	13:15	4.9	31	
1059	Nr 478-7CL/88/28/1.D1 Trà Bông (3xFCO)	Một phần Kinh Trà Bông, Cồn Lố 2, Xẻo Sinh, Mương Trâu Nhà Thờ, Rạch Sộp, khóm Bình Nhất, khóm Hòa Dân, khóm Bình Dân, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Phát quang cắt tia cành nhánh cây xanh đang phát triển có tán rộng, nặng từ trụ số 88/28/4 đến trụ số 88/28/47 thuộc Nhánh rẽ 478-7CL/88/28.D1 Trà Bông tuyến 478CL. Điện lực Cao Lãnh công tác: Thay 03FCO thành 03LBFCO- Nhánh rẽ 478-7CL/88/28.D1 Trà Bông tại trụ số 88/28/1 thuộc tuyến 478CL	7/29/2026	8:30	7/29/2026	11:56	3.4	1297	SCTX

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
1060	TBA 1P-50kVA Cầu Cái Tôm Xuôi	Khu vực từ Cơ sở chầu kiềng Thanh Sơn đến Cầu Cái Tôm Ngang thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI, ĐK trạm Cầu Cái Tôm Xuôi	7/29/2026	8:35	7/29/2026	9:16	0.7	99	
1061	AS Chợ Phú Hiệp	Một phần khu vực ấp K10, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Nhơn dọc theo lề phải đường ĐT 843 đến cầu K10 Phú Hiệp).	Lắp bộ coi trụ U3m nâng cao lưới hạ áp (ĐTXD 2026)	7/29/2026	8:39	7/29/2026	15:42	7.1	239	
1062	Bùi Hoàng Anh	Trạm khách hàng: Bùi Hoàng Anh	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/29/2026	8:40	7/29/2026	9:06	0.4	1	
1063	TBA 1P-50kVA LONG SON NGỌC 1	Mất điện khách hàng thuộc trạm trạm Long Sơn Ngọc 1	Đầu nối hạ thế tại trụ 280, sang nhánh rẽ khách hàng	7/29/2026	8:50	7/29/2026	11:10	2.3	57	
1064	Lê Thanh Sang	Trạm khách hàng: Lê Thanh Sang	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/29/2026	9:09	7/29/2026	9:30	0.4	1	
1065	Võ Thái Hòa	Trạm khách hàng: Võ Thái Hòa	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/29/2026	9:33	7/29/2026	9:55	0.4	1	
1066	47292-7	Một phần khu phố Kinh 12 phường Mỹ Phước Tây và một phần ấp Phú Hòa xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện nhánh 47292-7 nâng công suất trạm	7/29/2026	9:35	7/29/2026	17:20	7.8	1172	
1067	Lê Hữu Phước	Trạm khách hàng: Lê Hữu Phước	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/29/2026	9:59	7/29/2026	10:29	0.5	1	
1068	Nguyễn Thị Hiếm	Trạm khách hàng: Nguyễn Thị Hiếm	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/29/2026	10:31	7/29/2026	10:54	0.4	1	
1069	Lê Văn Bình	Trạm khách hàng: Lê Văn Bình	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/29/2026	10:57	7/29/2026	11:23	0.4	1	
1070	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Trạm khách hàng: Nguyễn Thị Ngọc Loan	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/29/2026	11:26	7/29/2026	11:50	0.4	1	
1071	Phú Thuận-57	Một phần khu phố Hòa Hiệp, Vĩnh Thuận phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Sang điện kế qua đường dây xây dựng mới	7/29/2026	11:39	7/29/2026	16:35	4.9	66	
1072	UB Long Khánh	Một phần khu phố Hòa Hiệp, Vĩnh Thuận phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Sang điện kế qua đường dây xây dựng mới	7/29/2026	11:51	7/29/2026	16:49	5.0	82	
1073	Bùi Lệ Quyên	Trạm khách hàng: Bùi Lệ Quyên	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/29/2026	11:52	7/29/2026	12:14	0.4	1	
1074	47138-7	Một Phần Ấp Long Bình, Long Thới , đường huyện 35 thuộc xã Long Hưng	Điện lực bảo trì lưới điện, Dựng trụ 20M, kéo dây vượt sông, lắp ĐGRR Phát quang	7/29/2026	11:55	7/29/2026	16:40	4.8	941	
1075	TBA 1P-75kVA CHỢ TÂN PHƯỚC 2	Mất điện khách hàng thuộc trạm Chợ Tân Phước 2	Đầu nối hạ thế tại trụ 274/17, sang nhánh rẽ khách hàng	7/29/2026	13:05	7/29/2026	15:15	2.2	77	
1076	3P-250kVA Ngã Cay 1 - TT Lấp Vò	- Đường Nguyễn Huệ từ Vòng Xoay Lấp Vò đến Vòng Xoay Trung tâm Thương Mại thuộc xã Lấp Vò.	Sang tải và thu hồi trạm Bình Thạnh 1 qua trạm Ngã Cay 1 tuyến 472-TH	7/29/2026	13:35	7/29/2026	16:50	3.3	131	
1077	Màn hình led Quảng Trường	Mất điện trạm chuyên dùng Màn hình led Quảng Trường, Phường Hồng Ngự	Cắt 01CB Trạm Màn Hình LED Quảng Trường trụ 33/15/4A/1 + 03 FCO + Tháo 03 Cản FCO NR Trạm Màn Hình LED Quảng Trường trụ 33/15/4A tuyến 477HN để thay Thay TI trung thế	7/29/2026	13:43	7/29/2026	15:42	2.0	1	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu gừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
1078	Rạng Đông 3P-160kVA	Một phần đường Nguyễn Thái Học, Trần Thị Thu, tổ 1, tổ 2, tổ 9, khóm Hòa Thuận, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay bộ cáp suất hạ thế	7/29/2026	13:58	7/29/2026	17:12	3.2	88	SCTX
1079	TBA 1P-50kVA Cai Hát 1	Khu vực từ đầu Rạch Ông Yên đến Cầu Cai Hát thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Coi trụ hạ áp	7/29/2026	14:00	7/29/2026	14:37	0.6	132	SCTX
1080	Trần Tú Uyên	Trạm khách hàng: Trần Tú Uyên	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/29/2026	14:05	7/29/2026	14:23	0.3	1	
1081	Nguyễn Thị Kim Liên	Trạm khách hàng: Nguyễn Thị Kim Liên	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/29/2026	14:28	7/29/2026	14:50	0.4	1	
1082	Tô Văn Mẫn	Trạm khách hàng: Tô Văn Mẫn	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng.	7/29/2026	14:55	7/29/2026	15:20	0.4	1	
1083	TBA 1P-50kVA Bồn Bường	Khu vực Bồn Bường thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Coi trụ hạ áp	7/29/2026	15:40	7/29/2026	16:30	0.8	85	SCTX
1084	(F44)-> 473CLa/24/103.D15	Một phần áp Mỹ Lợi A, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận, Mỹ Hội, Mỹ Lương khu vực đường Huyện Lộ 35 từ Ngã Ba Long Tiên đến UB Mỹ Long cũ xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện phân đoạn F44 (473CLa/24/103.D15)	7/30/2026	6:21	7/30/2026	17:47	11.4	5366	
1085	4765-7	Một phần áp Tân Phước 1, Tân Phước 3, Tân Phước 7 Xã Tân Đông; Một phần áp 3 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì đo điện trở đất và phát quang nhánh 4765-7 Áp 9 Tân Phước	7/30/2026	6:55	7/30/2026	11:38	4.7	420	
1086	478-7CL/296/72/2A/6A.D2 (NR CDC Hội Đồng Tường)	Một phần khu vực áp Mỹ Long 3, áp Mỹ Long 4 xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH Minh Thanh thực hiện di dời trụ điện trung hạ thế nằm trong phạm vi GPMB từ trụ 296/72/2A/7 đến trụ 296/72/2A/16	7/30/2026	6:55	7/30/2026	17:43	10.8	277	
1087	D152-7	Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.	Điện lực bảo trì lưới điện,Dựng trụ 14m, dời lưới trung, hạ áp, trạm biến áp + Bảo trì 2 trụ vượt + lưới hạ áp, phát quang	7/30/2026	7:00	7/30/2026	17:25	10.4	2786	
1088	NR 1P-12.7KV Đường Giồng (NR 475-14/6)	Một phần khu vực đường giồng áp Long Bình xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp.	Điện lực Thường Thới Tiền Nâng cấp NR Đường Giồng từ 1P-12.7kV thành 3P-22kV, nâng công suất trạm Đường Giồng A2 (3P-250kVA) Từ trụ 154/1 đến trụ 154/8 và từ trụ 154/8/1 đến trụ 154/8/6B NR 475-14/6 tuyến 475-HN	7/30/2026	7:00	7/30/2026	17:24	10.4	458	
1089	NR 476-2THo/182/1.D7 ĐUÔI TÔM (TRỤ 476THo/182/1)	Một phần khu vực Xã Tân Hộ Cơ	Công ty TNHH Bách Khoa di dời trụ, lắp xà, sứ, thay dây trung thế từ trụ 182/2 đến trụ 182/65 NR 476-7THo/182/1.D7 tuyến 476THo	7/30/2026	7:00	7/30/2026	17:30	10.5	575	
1090	Phú Thuận 49	Một phần khu phố Vĩnh Thuận Phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Sang điện kế qua đường dây xây dựng mới	7/30/2026	7:05	7/30/2026	11:00	3.9	358	
1091	TRUONG VINH KY	Một Phần đường Trương Vĩnh Ký, Lê Văn Thạnh, Phan Hiến Đạo, Nguyễn Tri Phương, Giồng Dứa, Phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, Thay dây hạ áp	7/30/2026	7:15	7/30/2026	16:55	9.7	518	
1092	Rạch Lá 3	Một phần khu phố Xóm Dinh, Phường Long Thuận	Bảo trì trạm và bảo trì lưới điện	7/30/2026	7:30	7/30/2026	10:07	2.6	105	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu gừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
1093	2x1P-37.5kVA Viễn Thông Điện Lực	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Long Khánh, ấp 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA Viễn Thông Điện Lực từ 2x1P-37,5kVA lên 3P-250kVA. Thu hồi TBA 1P-50kVA Rẽ Quạt. Thay dây hạ thế từ trụ 234 đến trụ 242.	7/30/2026	7:40	7/30/2026	16:12	8.5	25	
1094	4770-7 (2)	Một phần áp Pháo Đài xã Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông cắt điện cho phép Công ty TNHH Khang Việt Long thực hiện thi công công trình SCL khu vực trên địa bàn xã Tân Phú Đông	7/30/2026	7:51	7/30/2026	16:55	9.1	10	
1095	TBA 2x1P-25kVA TDC KINH SA RÀI 6	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm TDC Kinh Sa Rài 6, trạm Ngã Ba Kinh Sa Rài.	Công ty TNHH 19/5 di dời trụ, thay dây hạ thế từ trụ 153/47 đến trụ 153/69 NR 476-7THo/153/1.D7, tuyến 476THo.	7/30/2026	7:53	7/30/2026	16:10	8.3	97	
1096	1P-50kVA Rẽ Quạt	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Long Khánh, ấp 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA Viễn Thông Điện Lực từ 2x1P-37,5kVA lên 3P-250kVA. Thu hồi TBA 1P-50kVA Rẽ Quạt. Thay dây hạ thế từ trụ 234 đến trụ 242.	7/30/2026	7:58	7/30/2026	16:12	8.2	52	
1097	1P-50kVA Bình Thạnh Trung 4	- Khu vực Cầu Hai Ấn thuộc xã Lấp Vò.	Căng dây trung hòa, hạ thế chùng thấp trạm Bình Thạnh Trung 4 tuyến 478-TH	7/30/2026	8:00	7/30/2026	11:46	3.8	107	
1098	Trụ 57/17 NR 477-10/2-1	Một phần áp Tân Thuận, xã Thanh Bình	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Lồng Hồ	7/30/2026	8:05	7/30/2026	17:04	9.0	711	
1099	LIÊN HIỆP HTX TM TPHCM	Siêu thị Coop Mart	Thí nghiệm định kỳ trạm 1000kVA Coop Mart	7/30/2026	8:07	7/30/2026	11:52	3.8	1	
1100	TBA 2x1P-25kVA NGÃ BA KINH SA RÀI	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm TDC Kinh Sa Rài 6, trạm Ngã Ba Kinh Sa Rài.	Công ty TNHH 19/5 di dời trụ, thay dây hạ thế từ trụ 153/47 đến trụ 153/69 NR 476-7THo/153/1.D7, tuyến 476THo.	7/30/2026	8:21	7/30/2026	16:30	8.2	92	
1101	Karaoke Win	trạm Karaoke Win	Dựng góc trụ BTLT 18m và xoay thùng CB trạm Karaoke Win	7/30/2026	8:28	7/30/2026	10:35	2.1	1	
1102	TBA 1P-75kVA Rạch Máy Chèo 2	Khu vực Rạch Máy Chèo thuộc xã Phú Hựu.	Thay thùng CB trạm Rạch Máy Chèo 2, xoay thùng CB trạm vô trong tránh hàng rào nhà khách hàng	7/30/2026	8:30	7/30/2026	9:31	1.0	53	
1103	TBA AS ÔNG LỘC	Mất điện một phần khu vực áp Phú Thạnh B xã Long Phú Thuận	Thay MBA chảy dầu trạm AS Ông Lộc (3P-160kVA) Tại trụ 106 PD 479-13 tuyến 479-PC	7/30/2026	8:40	7/30/2026	9:45	1.1	202	
1104	TBA 3x1P-50kVA CHỢ TÂN THÀNH B	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm chợ Tân Thành B.	Thay MBA thí nghiệm không đạt	7/30/2026	8:40	7/30/2026	10:25	1.8	114	
1105	115/1 Cơ Khí Công Danh	Khách hàng trạm Cơ khí Công Danh, xã Tân Thạnh	Thay HTĐĐ hạ thế đến hạn	7/30/2026	8:42	7/30/2026	9:17	0.6	1	
1106	Bình Hòa 3	Một phần áp Bình Trung, xã Bình Thành	Nâng công suất TBA từ 3x1P-25kVA thành 3x1P-37,5kVA	7/30/2026	9:02	7/30/2026	10:30	1.5	72	
1107	1P-75kVA Nhà Thờ Cái Tắc	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Long Thành A, xã Hòa Long	Căng dây, đấu nối NR 1P-12,7kV và TBA 1P-75kVA Hình Quốc Cường	7/30/2026	9:08	7/30/2026	10:42	1.6	73	
1108	Cầu Bà Trà 2	Một phần Khu phố Hưng Thạnh, phường Sơn Qui	Bảo trì trạm và bảo trì lưới điện	7/30/2026	10:30	7/30/2026	15:50	5.3	67	
1109	47151-7	Một phần áp Tân Phước 8 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì đo điện trở đất và phát quang nhánh 47151-7 Áp 8 Tân Phước	7/30/2026	10:35	7/30/2026	11:35	1.0	94	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
1110	48/1 Lò Bánh Mì Minh Lương	Khách hàng trạm Lò Bánh Mì Minh Lương, xã Thanh Bình	Thay HTĐĐ hạ thế đến hạn	7/30/2026	10:51	7/30/2026	11:25	0.6	1	
1111	Rạch Bùng Binh 3	Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh (khu vực Rạch Bình Bình)	Hạ công suất TBA từ 3x1P-37,5kVA thành 3x1P-25kVA và di dời về tâm phụ tải	7/30/2026	11:12	7/30/2026	16:55	5.7	63	
1112	Long Khánh-41	Một phần khu phố Vĩnh Thuận Phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp	Sang điện kế qua đường dây xây dựng mới	7/30/2026	11:15	7/30/2026	16:13	5.0	74	
1113	TBA 1P-50kVA ẤP RỘC MUỐNG (TRỤ 472THo/52/13)	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm áp Rọc Muống	Thay MBA thí nghiệm không đạt	7/30/2026	11:15	7/30/2026	12:25	1.2	45	
1114	Rạch Bùng Binh 2	Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh (khu vực Rạch Bình Bình)	Hạ công suất TBA từ 3x1P-37,5kVA thành 3x1P-25kVA và di dời về tâm phụ tải	7/30/2026	11:18	7/30/2026	16:45	5.5	143	
1115	47173-7	Một phần ấp 1 xã Gia Thuận; một phần ấp Tân Phước 2 xã Tân Đông	TỔ QL VH bảo trì đo điện trở đất và phát quang nhánh 47173-7 Ấp 2 Gia Thuận	7/30/2026	12:20	7/30/2026	13:40	1.3	252	
1116	4720-7 (1)	Một phần ấp Tân Hương xã Tân Thới - Đồng Tháp	Điện lực Tân Phú Đông tháp sắt trụ trung áp, phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện	7/30/2026	13:15	7/30/2026	15:47	2.5	167	
1117	TBA 1P-50kVA Cầu Mương Ranh	Khu vực dọc tỉnh lộ 854 từ Mương Ranh Ngoài đến Cầu Ngã Nhỏ thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Căng dây pha hạ áp; Nâng thùng CB+ĐK trạm Cầu Mương Ranh	7/30/2026	13:39	7/30/2026	16:15	2.6	63	
1118	1P-75kVA Hội An Đông 2B	- Khu vực Chùa Xẻo Tre xã Mỹ An Hưng.	Thay MBA thí nghiệm không đạt trạm Hội An Đông 2B tuyến 480-TH	7/30/2026	13:55	7/30/2026	14:55	1.0	80	
1119	TBA 3x1P-50kVA BƠM ÔNG VŨ	Mất điện khách hàng thuộc trạm bơm ông Vũ	Thay MBA thí nghiệm không đạt	7/30/2026	14:10	7/30/2026	16:05	1.9	1	
1120	1P-50kVA An Phú	- Khu vực Lộ lờ xã Mỹ An Hưng.	Thay LA bị hỏng trạm An Phú tuyến 480-TH	7/30/2026	15:35	7/30/2026	16:10	0.6	73	
1121	LBS.B31 (ĐKX)	Một phần xã Vĩnh Bình; xã Đồng Sơn; xã Phú Thành. - Một phần ấp Phú Trung, Quới An, Xóm Thủ, Hòa Thạnh xã Long Bình.	UBND xã Vĩnh Bình đề nghị hỗ trợ cắt điện thi công công trình điện phục vụ phát triển kinh tế địa phương (ĐLVB, Công ty An Đức Thịnh công tác)	7/31/2026	6:09	7/31/2026	20:51	14.7	5449	
1122	482HN	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cây xăng An Bình dọc QL 30 và lộ dal đến Ranh giới Hồng Ngự - Tam Nông	Cty TNHH Quang Nhựt Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 16m và 18m, Thay sứ đứng 24KV thành sứ 35KV, thay LBS có điều khiển xa	7/31/2026	6:16	7/31/2026	18:20	12.1	3013	
1123	482HN	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cây xăng An Bình dọc QL 30 và lộ dal đến Ranh giới Hồng Ngự - Tam Nông	Cty TNHH Quang Nhựt Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 16m và 18m, Thay sứ đứng 24KV thành sứ 35KV, thay LBS có điều khiển xa	7/31/2026	6:16	7/31/2026	20:21	14.1	474	
1124	484HN	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cây xăng An Bình dọc QL 30 và lộ dal đến Ranh giới Hồng Ngự - Tam Nông	Cty TNHH Quang Nhựt Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 16m và 18m, Thay sứ đứng 24KV thành sứ 35KV, thay LBS có điều khiển xa	7/31/2026	6:16	7/31/2026	18:21	12.1	824	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
1125	LBS + 3DS PĐ 473-10AL Đình An Long trụ 57	Toàn bộ khu vực áp 1 và một phần khu vực áp 2, áp 3, xã An Hòa. (Khu vực từ Đình An Long dọc theo quốc lộ 30 đến giáp ranh Phường Hồng Ngự).	Công ty TNHH Quang Nhựt Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 16m và 18m, Thay sứ đứng 24KV thành sứ 35KV, thay LBS có điều khiển xa trụ 110A tuyến 473AL	7/31/2026	6:16	7/31/2026	18:22	12.1	1907	
1126	PĐ 472-7TH/255.D11 Tạm (3DS), PĐ 477-7TH/257.D11 Tạm (3DS)	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Vàm Xáng đến cổng KCN Sông Hậu)	Thay dây trung thế, thay trụ từ trụ 266 đến trụ 289 tuyến 472TH, 477-TH, từ trụ 289 đến trụ 295 tuyến 477-TH. Đầu nối lưới XDM từ trụ 287 đến trụ 289 tuyến 472-TH, 477-TH.	7/31/2026	6:25	7/31/2026	21:19	14.9	2026	
1127	471MTN	Một phần xã An Hữu, Thanh Hưng,	Điện lực Cái Bè NCS trạm biến áp, Cty Thái Hải thực hiện công trình ĐTXD	7/31/2026	6:30	7/31/2026	17:25	10.9	6173	
1128	476MTN	Một phần xã Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây	Điện lực Cái Bè NCS trạm biến áp, Cty Thái Hải thực hiện công trình ĐTXD	7/31/2026	6:30	7/31/2026	17:25	10.9	3159	
1129	03DS PĐ 478-13AH (PĐ Thủ Cù)	Tỉnh lộ 848 từ Trường Trung học cơ sở Tân Khánh Trung đến Cầu Cai Châu, Rạch Cồn Ông, Rạch Chùa xã Tân Khánh Trung và xã Tân Mỹ,	Điện lực Lắp Vò công tác dựng trụ, lắp xà, thay dây trung thế.	7/31/2026	6:49	7/31/2026	16:43	9.9	1777	
1130	KHU PHO 8	Một phần Khu Phố 8 , phường Đạo Thạnh	Thay điện kế tổng trạm + nâng cao đk không an toàn, phát quang	7/31/2026	7:00	7/31/2026	9:12	2.2	153	
1131	47163-7	Một phần áp Bình Long, Bình Phú xã Lương Hòa Lạc	Thay dây trần thành dây bọc từ trụ 03 đến 03/1 nhánh rẽ Đốc Phủ Chung - Ba Lùn	7/31/2026	7:00	7/31/2026	15:59	9.0	752	
1132	MY LOI 2A	Một Phần Khu Phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong	Dựng trụ hạ áp, thay dây hạ áp	7/31/2026	7:10	7/31/2026	15:05	7.9	61	
1133	3DS 474-2TN/56/15/132A/1.D5 LBS 474TN/56/15/132A/1.D5 Nối Tuyến Tân Công Sinh - Hòa Bình (474-8/1-1/4TN)	Một phần khu vực áp Cà Dâm, áp Tân Hưng, xã Tràm Chim. Một phần khu vực áp 3, áp 4, xã Phú Cường. (Khu vực từ Cây Xăng Trọng Trí dọc theo đường ĐT 855 đến chợ Hòa Bình).	Công ty Bách Khoa Dựng trụ 14m, ngọn trụ 20m, thay xà, sứ, thay dây trung thế, đầu nối trung thế, nâng công suất các trạm biến áp	7/31/2026	7:13	7/31/2026	17:59	10.8	544	
1134	TRƯỜNG VĨNH KÝ 2	Một Phần đường Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Tri Phương, Phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện,Thay dây hạ áp	7/31/2026	7:15	7/31/2026	16:00	8.8	264	
1135	471-7CLa/83/36B/1P.D25 Bình Phú-Phú An	Một phần xã Bình Phú	Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực khu vực Điện lực Bình Phú	7/31/2026	7:15	7/31/2026	17:20	10.1	400	
1136	Cầu Sắt Vĩ 3 1P-50kVA	Một phần đường Sáu Quốc, tổ 1, tổ 2, tổ 4, tổ 6, khóm Hòa Long, khóm Hòa Mỹ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	7/31/2026	7:40	7/31/2026	14:35	6.9	92	
1137	NRAT 3P-22kV TDC AN LỘC (TRỤ 474THo/125/157/1)	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc TDC An Lộc	Điện lực Tân Hồng di dời trụ từ trụ 157/32 đến trụ 157/35 NR 474-7THo/157/1.D7, tuyến 474THo	7/31/2026	7:45	7/31/2026	16:55	9.2	297	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
1138	TBA 1P-50kVA TDC BỜ ĐÔNG TÂN CÔNG CHÍ (TRỤ 480THo/129/64/28/2)	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm TDC bờ đông Tân Công Chí	Đầu nối hạ thế tại trụ 129/64/28/2/19A, sang nhánh rẽ khách hàng	7/31/2026	8:00	7/31/2026	11:49	3.8	125	
1139	4718-7	Một phần khu phố Cà Mau phường Mỹ Phước Tây và một phần khu phố Tân Bình phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp	Tháo đường dây trung thế nhánh rẽ trạm 160kVA Nguyễn Thị Lệ	7/31/2026	8:04	7/31/2026	10:21	2.3	93	
1140	4766-7 (1)	Một phần áp Pháo Đài xã Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông cắt điện cho phép Công ty TNHH Khang Việt Long thực hiện thi công công trình SCL khu vực trên địa bàn xã Tân Phú Đông	7/31/2026	8:10	7/31/2026	13:32	5.4	23	
1141	1P-75kVA Chùa An Long	Một phần khu vực Cù An Long xã Mỹ An Hưng	Thí nghiệm định kỳ CBM: MBA trạm Chùa An Long tuyến 480TH	7/31/2026	8:14	7/31/2026	9:30	1.3	113	
1142	PD 472-11 Cầu Tân Long - Chợ Mới trụ V4	Một phần áp Tân Thạnh và Tân Hội, xã Tân Long (khu vực từ Cầu Tân Long đến Ban trị sự xã Tân Bình cũ)	Điện lực Thanh Bình Thay DS bị mẻ sứ trụ 02, nâng cao NR trung thế trụ 23 và chỉnh sửa ộp đà	7/31/2026	8:24	7/31/2026	13:50	5.4	3383	
1143	TBA 1P-75kVA An Khánh 2	Khu vực từ Cống Xẻo Nổ đến Cầu Đường Trâu thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Căng dây pha hạ áp, trung hòa	7/31/2026	8:30	7/31/2026	10:54	2.4	78	
1144	476CL/171.D2 (PD Cầu Ba Sao Cụt) LBS	Một phần khu vực áp 1, áp 2, áp 3P, áp 4P xã Ba Sao (khu vực mất điện từ Cầu Ba Sao cụt đến cầu Nguyễn Văn Tiếp)	Di dời trụ điện số 193/2TC	7/31/2026	8:33	7/31/2026	16:00	7.5	1194	
1145	Son Qui 4	Một phần khu phố Sơn Qui A và Sơn Qui B, phường Sơn Qui	Bảo trì trạm và bảo trì lưới hạ áp (căng dây hạ áp chùng).	7/31/2026	8:34	7/31/2026	15:16	6.7	42	
1146	CD_1P-25kVA CS. Ba Nhỏ	Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Sản Xuất Đồ Gỗ Ba Nhỏ, ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA CS Ba Nhỏ	7/31/2026	9:05	7/31/2026	9:46	0.7	1	
1147	TBA TB LONG THỐI A	Trạm bơm Long Thối A (3P-100kVA) Tại trụ 45 PD 477-10/2 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn trạm bơm Long Thối A (3P-100kVA) Tại trụ 45 PD 477-10/2 tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	7/31/2026	9:35	7/31/2026	10:19	0.7	1	
1148	1P-75kVA Lãng Ông	Một phần khu vực Lãng Ông xã Mỹ An Hưng	Thí nghiệm định kỳ CBM: MBA, LA + FCO trạm Lãng Ông tuyến 480TH	7/31/2026	9:40	7/31/2026	10:58	1.3	83	
1149	TBA TB LONG THỐI B1	Trạm bơm Long Thối B1 (3x1P-25kVA) Tại trụ 71 PD 477-10/2A tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn trạm bơm Long Thối B1 (3x1P-25kVA) Tại trụ 71 PD 477-10/2A tuyến 477-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	7/31/2026	10:27	7/31/2026	12:10	1.7	1	
1150		Một phần khu phố Cà Mau phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp	Lắp trạm 160kVA Nguyễn Thị Lệ	7/31/2026	10:34	7/31/2026	12:03	1.5	3	
1151	1P-75kVA An Bình - MAHA	Một phần Rạch An Bình xã Mỹ An Hưng	Thí nghiệm định kỳ CBM: MBA trạm An Bình - MAHA tuyến 480TH.	7/31/2026	11:06	7/31/2026	12:00	0.9	92	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
1152	TBA THPT HỒNG NGỰ 2	Trạm Trường THPH HN2 (1P-50 kVA) Tại trụ 64A/1 NR 479-12/20 tuyến 479-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế đến hạn trạm Trường THPH HN2 (1P-50 kVA) Tại trụ 64A/1 NR 479-12/20 tuyến 479-PC, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	7/31/2026	13:02	7/31/2026	13:24	0.4	1	
1153	TBA NTTS Trần Ngọc An	Trạm CSCB Sáu An (3x1P-25kVA) Tại trụ 83A/1 NR 479-13/4 tuyến 479-PC, thuộc xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế không chuyển trạm CSCB Sáu An (3x1P-25kVA) Tại trụ 83A/1 NR 479-13/4 tuyến 479-PC, thuộc xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp.	7/31/2026	13:34	7/31/2026	14:34	1.0	1	
1154	TBA 1P-50kVA Cầu Xẻo Nổ	Khu vực từ UB xã An Khánh cũ Ngọn Rạch Xẻo Nổ thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Căng dây pha hạ áp, siết lại kẹp ngừng cấp ABC	7/31/2026	13:35	7/31/2026	14:30	0.9	32	
1155	TBA 1P-100kVA An Khánh 3	Khu vực từ Cầu Mương Ranh Trong đến Cầu Hội Đồng thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Xử lý mối nối hạ áp	7/31/2026	15:30	7/31/2026	16:00	0.5	170	
II	<i>Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, sự cố mà bên bán điện không kiểm soát được có nguy cơ làm mất an toàn nghiêm trọng cho con người, trang thiết bị hoặc do thiếu nguồn điện đe dọa đến an toàn của hệ thống điện</i>									
1	471MTh	01 phần xã An hữu	Do nổ chì FCO trạm khách hàng Ngô Văn Trí tại trụ 23B sau tuyến G123	01/07/2026	18:41	01/07/2026	19:38	1.0	14681	
2	C971	Một phần xã Tân Thuận Bình	Thay sứ đứng đỡ lèo dây trung thế nhánh rẽ XTL Ông Lanh tại trụ 86	01/07/2026	17:21	01/07/2026	18:36	1.3	3444	
3	473CL	1p phường Cai Lậy, Thanh Hoà, 1p xã Long Tiên, Bình Phú, Mỹ Thành	Do đứt chì LBFCO pha B trạm khách hàng kinh doanh lập xưởng Bách Lập Viên trụ 100 tuyến QL1A thuộc Điện Lực Bình Phú quản lý	02/07/2026	1:16	02/07/2026	2:17	1.0	34489	
4	C47	Một phần xã Tân Thuận Bình, một phần xã Lương Hòa Lạc	Cắt điện để phục vụ chữa cháy nhà dân sau C47-8	02/07/2026	13:50	02/07/2026	14:53	1.1	14263	
5	47338-7	1 phần phường Đạo Thạnh- tỉnh Đồng Tháp	Tháo gỡ đường dây trung hạ thế Dự kiến 18:30 có điện lại	02/07/2026	14:36	02/07/2026	17:10	2.6	26	
6	NR 472-8/1/1/1-1/2 KINH KHÁNG CHIẾN BÌNH THÀNH	Một Phần áp Bình Thuận, một phần Áp Bình Trung, một phần Áp Hòa Bình, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp	Xử lý tuộc kẹp quai, hotlinl nhánh rẽ trạm bơm Kênh Phèn (TSKH)	02/07/2026	15:08	02/07/2026	16:18	1.2	437	
7	474GC	Không	Do phóng điện đầu trên FCO trạm HTX Bình Minh trụ 14 tuyến I12, I12-8 gây bật MC 474GC.	02/07/2026	1:11	02/07/2026	1:11	0.0	27413	Gián đoạn điện
8	472AL	Một phần Xã An Long	Bật thoảng qua MC tuyến 472-AL do mưa sét đánh trực tiếp vào lưới điện	02/07/2026	10:06	02/07/2026	10:06	0.0	1	Gián đoạn điện
9	PĐ 476THo/151.D7 CẦU ĐÚC (TRỤ 476THo/151)	Mất điện áp Đuôi Tôm xã Tân Hộ Cơ	Do giông, lốc làm Tole nhà dân bay lên đường dây khoảng trụ 22 đến 23 NR Đuôi Tôm gây ngắn mạch đứt chì NR đuôi Tôm (nhưng không rút cần LBFCO) làm bật vượt cấp kéo dài REC PĐ 476THo/151.D7 Cầu Đường	02/07/2026	11:06	02/07/2026	14:29	3.4	3352	
10	477GCT	1 phần xã Vĩnh Bình ,xã Vĩnh Hựu,xã Long Bình ,xã Đồng Sơn	Do sét đánh vào khoảng trụ 58/7 NR 47124-7 (Trạm Bơm Nước Kênh 9 Út) phân đoạn B30	02/07/2026	13:15	02/07/2026	14:04	0.8	11800	.

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
11	478AH/124A/3/1A LBFCO NR 478-11/2/1.AH	Đông Giang, Phường Sa Đéc	Phóng sứ dương pha C tại trụ 124A/3/1A/14 tuyến 478-AH	04/07/2026	14:04	04/07/2026	15:26	1.4	684	
12	PD 472-2CL/64.D1 (3DS); 472CL/64.D1 (LBS) Sở Công Thương	Một phần đường Đặng Văn Bình, Võ Trường Toản, Lý Thường Kiệt, Trương Định, Lê Quý Đôn, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trường Tộ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Cao Lãnh: Đốn mé cây xanh trước cửa nhà số 11 đường Đặng Văn Bình có nguy cơ ngã đổ nguy hiểm	05/07/2026	8:18	05/07/2026	9:13	0.9	136	
13	473CL	một phần các Phường Cai Lậy, Thanh Hòa, một phần các xã Long Tiên, Bình Phú, Mỹ Thành	Do phóng điện FCO trạm KH Nguyễn Thị Nghiệm, trụ 9B tuyến 473CLa gây tuột cáp hot ngàm trên FCO của TU cấp nguồn cho tủ điều khiển LBS 473CLa/1.D15 tại trụ 01 làm bật MC 473CLa.	05/07/2026	23:30	06/07/2026	0:39	1.2	34489	
14	PD 478.10AH Phân đoạn Cầu Sa Nhiên 2	Một phần Phường Sa Đéc	Bật kéo dài Rec PD 478-10.AH do Rắn bò lên đường dây gây đứt lèo pha A trụ 140. Cắt PD 478-11.AH để xử lý.	06/07/2026	13:54	06/07/2026	15:10	1.3	5585	
15	Cầu Bà Trà 2	Một phần Phường Sơn Qui	Chạm chập cáp suất hạ áp	05/07/2026	18:00	06/07/2026	3:20	9.3	67	
16	108/62/6/5 Tứ Quý- Cái Sơn 1P-50kVA	1 phần phường Sa Đéc	Do chạm dây hạ áp làm đứt chì	05/07/2026	23:25	06/07/2026	3:30	4.1	81	
17	4747-7	một phần phường Sơn Qui	Do sét đánh làm hỏng MBA trạm Cầu Bà Trà 2	06/07/2026	0:31	06/07/2026	3:16	2.8	167	
18	vành Đai Bắc 3	Một phần phường Bình Xuân , Một Phần phường Gò Công	Chuyển tải trạm Vành Đai Bắc 3 sang nhận điện trạm Bà Phó 6	06/07/2026	17:16	06/07/2026	19:00	1.7	6	
19	BÀ PHÓ 6	Một phần phường Bình Xuân , Một Phần phường Gò Công	Chuyển tải trạm Vành Đai Bắc 3 sang nhận điện trạm Bà Phó 6	06/07/2026	17:27	06/07/2026	18:55	1.5	173	
20	Thanh An 2	Một phần Ấp Thanh An xã An Thạnh Thủy	Cắt điện cho khách hàng đốn cây, do cây ngã vào đường dây	06/07/2026	18:15	06/07/2026	19:50	1.6	110	
21	47149-7	1 phần xã An Hữu	Mất điện 1 pha nhánh 3 pha	06/07/2026	22:19	06/07/2026	23:18	1.0	1257	
22	4787-7	xã Châu Thành, 1 phần xã Tân Hương	xử lý đứt dây trung áp	07/07/2026	9:22	07/07/2026	9:52	0.5	552	
23	47736-7	1 phần xã Châu Thành	Xử lý đứt dây trung áp	07/07/2026	9:22	07/07/2026	12:56	3.6	205	
24	47229-7	một phần phường Bình Xuân	Buộc lại dây trung áp bị rơi khỏi sứ đỡ	07/07/2026	14:57	07/07/2026	16:10	1.2	218	
25	476TN/178.D2 (PD Kênh Gáo Giồng)	Một phần khu vực Xã Phong Mỹ , Phường Thịnh	Cắt điện để thao tác thiết bị	07/07/2026	18:22	07/07/2026	18:31	0.2	3241	
26	476CL/105.D2 (PD Chợ Nhị Mỹ)	Một phần xã Phong Mỹ;xã Phương Thịnh;phường Mỹ Ngãi	Do phóng LA trạm bơm Phong Mỹ 2 tại trụ 46/72 NR 474-8/4QT (NR đang nhận điện tuyến 476CL) làm bật thoáng qua MC PD 476-10CL	07/07/2026	3:58	07/07/2026	3:58	0.0	2600	Gián đoạn điện
27	473MT2	Một phần phường Trung An, Phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Đứt dây trung thế pha bìa lộ khoảng trụ 29-30 (do rắn bò)	07/07/2026	9:22	07/07/2026	9:27	0.1	20258	
28	MC tuyến 476TNo	Không mất điện khách hàng	Bật thoáng qua MC tuyến 476-TN. R79 tự đóng lại thành công. do DS pha B trụ 177 bị rớt cần	07/07/2026	17:39	07/07/2026	17:39	0.0	2184	Gián đoạn điện
29	472MT2	Một phần Phường Trung An . xã Long Định. xã Long Hưng -Tỉnh Đồng Tháp	Do mưa to và sét đánh làm tuột dây cáp hot pha giữa LBFCO nhánh rẽ khách hàng Cty May LOTUS	08/07/2026	14:55	08/07/2026	17:50	2.9	16125	
30	473BĐ	Một phần xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp	Do phóng nổ FCO tụ bù LT5 thuộc PT473BĐ	08/07/2026	15:29	08/07/2026	19:27	4.0	18	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
31	477GC	Phường Bình Xuân, Sơn Qui và Tân Phước xã Tân Đông và Gia Thuận	Do chim sáo đậu vào trụ 47/1 trạm Khách hàng XN muối iod làm bật MC477GC	08/07/2026	18:14	08/07/2026	18:36	0.4	25903	
32	47295-7	Một phần áp Khương Thọ, Ninh Đồng, xã Đồng Sơn-tỉnh Đồng Tháp	Xử lý giáp núu tại trụ 45.	08/07/2026	10:34	08/07/2026	13:00	2.4	818	
33	NR 3P-22kV NTTS Nguyễn Thị Trúc Linh 474-10/28	Mất điện 1 khách hàng Trạm NTTS Nguyễn Thị Trúc Linh Trụ 100/1 Tuyến 474HN	Thay TI pha C bị phóng điện Trạm NTTS Nguyễn Thị Trúc Linh Trụ 100/1 Tuyến 474HN	08/07/2026	11:09	08/07/2026	12:33	1.4	1	
34	Bà Phó 2	Một phần phường Bình Xuân - tỉnh đồng tháp	Thay chân sứ đỡ thẳng 35 kV bị gãy	08/07/2026	13:11	08/07/2026	14:52	1.7	98	
35	47126-7	Một phần phường Bình Xuân - tỉnh Đồng Tháp	Thay chân sứ đỡ thẳng 35 kV bị gãy	08/07/2026	13:17	08/07/2026	14:44	1.5	168	
36	D916	Một phần Xã Kim Sơn, xã Vĩnh Kim, xã Ngủ Hiệp - tỉnh Đồng Tháp	Cắt điện đột xuất để xử lý sự cố phóng nổ FCO tụ bù LT5 thuộc PT473BĐ.	08/07/2026	16:37	08/07/2026	19:30	2.9	13316	
37	LBS.B1	Một Phần xã Vĩnh Bình, Phú Thành	Xử lý DS IB73-8 khó thao tác.	09/07/2026	11:45	09/07/2026	14:28	2.7	2242	
38	vành Đai Bắc 3	một phần phường Gò Công tỉnh Đồng Tháp.	thay MBA bị rỉ dầu trạm Vành Đai Bắc 3	09/07/2026	12:10	09/07/2026	15:16	3.1	7	
39	BÀ PHÓ 6	một phần phường Gò Công tỉnh Đồng Tháp.	Chuyển một phần phụ tải trạm Bà Phó 6 sang trạm Vành Đai Bắc 3.	09/07/2026	12:51	09/07/2026	15:10	2.3	171	
40	TBA ÁP THƯỢNG 1A	Một phần Ấp Thường Thới, Xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	Sự cố đứt chì 01FCO pha B thuộc TBA Ấp Thượng 1A (3x1P-50kVA). Tại trụ 182 PD 480-12A truyền 480-HN. Nguyên nhân do cháy một MBA pha B	09/07/2026	10:30	09/07/2026	11:45	1.3	95	
41	47193-7	Một phần xã Mỹ Thiện, xã Mỹ Lợi của tỉnh Đồng Tháp	Mất điện 1 pha của nhánh 3 pha	10/07/2026	18:00	10/07/2026	18:25	0.4	1257	
42	47289-7	Một phần Ấp Long Hòa, Long Hiệp xã Tân Thuận Bình, Một phần Ấp Ninh Đồng xã Đồng sơn	Thay sứ đứng trung áp trạm XTL Ông Chánh tại trụ 11A NR Nổi Tuyến Long Hòa. (bị gãy ty sứ đứng)	10/07/2026	18:15	10/07/2026	19:43	1.5	461	
43	CẦU CẢ BẮC	Một phần khu vực xã Mỹ Quý	Thay MBA bị gãy sứ cao trạm Cầu Cả Bắc	10/07/2026	20:40	10/07/2026	21:32	0.9	38	
44	Voi Lửa D	một phần xã Tân Thạnh	Do cháy nhà dân	11/07/2026	15:50	11/07/2026	17:06	1.3	90	
45	PD 476-10.TM	Xã Mỹ Quý	Bật thoáng qua REC PD 476-10TM	11/07/2026	16:13	11/07/2026	16:13	0.0	12605	Gián đoạn điện
46	MC 478QT	Một phần: phường Cao Lãnh, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Do rắn bò lên đầu LA pha A tại trụ số 98 tuyến 478QT làm tưa dây pha trung thế pha A và dây trung hòa	12/07/2026	0:33	12/07/2026	5:28	4.9	2564	
47	4763-7	1 phần xã Mỹ Đức Tây	Sự cố đứt chì NR khách hàng DNTN Hoài Lộc xã Mỹ Đức Tây gây đứt chì NR 4763-7 tuyến 473MTh	12/07/2026	6:36	12/07/2026	7:37	1.0	4110	
48	475CG	Một phần xã An Thạnh Thủy và một phần xã Bình Ninh	Giồng lốc làm gãy trụ cống thoát nước của Cty TNHH MTV KTCTTL TG ngã vào làm gãy trụ 53 nhánh rẽ 3 pha Bình Long	12/07/2026	10:00	12/07/2026	10:37	0.6	4376	
49	C924	Ấp Bình Long xã Bình Ninh	Xử lý sự cố do giồng lốc gãy trụ 53 nhánh rẽ 3 pha Bình Long	12/07/2026	10:00	12/07/2026	18:01	8.0	356	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
50	Recloser PD 471-11TH	1 phần xã Lấp Vò và 1 phần xã mỹ an hưng	Trời mưa kèm giông lốc làm dây pha chạm vào trụ BTLT 20m dựng mới gây sự cố PD 471-11TH (Đường dây đang xây dựng mới lộ ra 22kV trạm 110kV Lấp Vò 2)	12/07/2026	11:06	12/07/2026	12:51	1.8	1701	
51	NR 478-11/1.SH Nhà Thờ (478SH/80/1.D11 Nhà Thờ)	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Hòa Long	Sét đánh làm đứt chì LBFCO pha A NR Mai Tân làm bật kéo dài REC NR 478-11/1.SH Nhà Thờ	12/07/2026	11:35	12/07/2026	13:11	1.6	8058	
52	MC Tuyến 473TN	Toàn bộ khu vực áp 1, áp 2. Một phần khu vực áp 3, áp 5, xã Tràm Chim.	Do hỏng MBA pha B. Pha C trạm Trại cura Thành Công tại trụ 65/3/1 Nr 473-8A/2-1.TN Làm đứt chì FCO pha B pha C Nr trạm Trại Cua thành công	12/07/2026	16:48	12/07/2026	17:36	0.8	2412	
53	476-7CL/202A.D2 (PD Nguyễn Văn Tiếp) 3LBFCO	Xã Phương Thịnh,xã Ba Sao	Do phóng sứ đứng pha B tại trụ 301 tuyến 476CL;làm đứt chì PD 476-12CL	12/07/2026	18:55	12/07/2026	22:44	3.8	2453	
54	Bình Thành 1	Một phần KP Thành Nhứt - Phường Bình Xuân - Tỉnh Đồng Tháp	Căng lại dây hạ áp bị chùng	12/07/2026	11:37	12/07/2026	14:10	2.6	116	
55	PD 480-11.SH Cầu Cái Quýt (480-7SH/193.D11 Cầu Cái Quýt) (3DS)	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung	Xử lý gãy giáp buộc tại trụ 226, 227 tuyến 475-SH	12/07/2026	12:07	12/07/2026	14:56	2.8	747	
56	Recloser PD 471-11TH	Một phần xã Lấp Vò	Di dời sứ đỡ tạm dây trung thế trên trụ BTLT 20m XDM để khắc phục chập dây trung thế tại khoảng trụ 211 - 212 PD 471-11TH tuyến 471TH nguy cơ gây sự cố	12/07/2026	15:39	12/07/2026	16:25	0.8	1701	
57	MC Tuyến 473TN	Toàn bộ khu vực áp 1, áp 2. Một phần khu vực áp 3, áp 5, xã Tràm Chim.	Ép dây trung áp pha B bị đứt Tại trụ 65/2 - 65/3 NR 473-8A/2.TN	12/07/2026	16:48	12/07/2026	20:25	3.6	806	
58	Quốc Lộ 176A	Mật phần áp Tân Hòa xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp	Thay trụ hạ áp mục gốc, thay dây chằng , căng lại dây hạ áp có nguy cơ sự cố	13/07/2026	9:56	13/07/2026	15:29	5.6	127	
59	Bình Xuân 1	Một phần khu phố 5 phường Bình Xuân - tỉnh Đồng Tháp	Gãy trụ do mưa giông	13/07/2026	14:18	13/07/2026	22:50	8.5	111	
60	XN Đường	Một phần Xã Tân Phước 1 tỉnh Đồng Tháp	Do sự cố MBA bị chảy Dầu hỏng cách điện	13/07/2026	21:20	14/07/2026	1:40	4.3	149	
61	4742-7	Một phần xã Hậu Mỹ	Mất điện 1 pha của nhánh 3 pha	13/07/2026	22:05	14/07/2026	0:40	2.6	1902	
62	47253a-7	Một phần xã Thanh Hưng tỉnh Đồng Tháp	Sự cố đứt chì NR khách hàng Cty CP XD Cầu 75 gây đứt chì NR 47253a-7 tuyến 475MTh	13/07/2026	6:30	13/07/2026	7:30	1.0	2115	
63	Rec PD 476-11TH	1 phần xã lạp Vò, 1 phần xã Tân Khánh Trung	Do trời mưa kèm gió lớn làm sút cáp xuất trung thế đầu vào FCO NR Cửa Sắt Minh Tùng trụ 246 tuyến 476-TH đập vào đà coi gây sự cố PD 476-11TH	13/07/2026	12:47	13/07/2026	13:28	0.7	3733	
64	474GC	Một phần Phường Gò Công, Long Thuận và Bình Xuân và một phần xã Tân Điện, toàn bộ xã Tân Hòa, xã Gò Công Đông	Sự cố do chim sáo đậu vào trạm khách hàng Trần Quốc Nam tại trụ trung áp số 8B (vị trí này phát hiện trước) và đậu tại trụ trung áp số 5 gây phóng điện làm bật MC474GC (khu vực nhà máy có nhiều sáo).	14/07/2026	7:17	14/07/2026	8:05	0.8	27118	
65	MC tuyến 478TM	một phần khu vực xã Tháp Mười, một phần khu vực xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp	Bật thoáng qua MC 478 Tháp Mười, R79 tự đóng lại tốt do Sét đánh tại trụ 9/69A nhánh rẽ 478-8/2.TM	14/07/2026	16:16	14/07/2026	16:16	0.0	11110	Gián đoạn điện

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
66	G72	Một phần xã Cái Bè, Hội Cư	Đầu cáp đầu trên FCO trạm CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC THỊNH KHANG trụ 63A tuyến 476CB bị tuột nguy cơ gây sự cố	14/07/2026	14:30	14/07/2026	16:17	1.8	1200	
67	Cổng Mương Bà Năm 2 1P x 50KVA	1 phần khu vực Ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp	Đứt chì FCO tại TBA 1P-50kVA Cổng Mương Bà Năm 2 tại trụ 114A/3P và bị gãy sứ đứng phía cao MBA	15/07/2026	14:27	15/07/2026	15:44	1.3	30	
68	REC PĐ 472-14 (Tân Bình) trụ 134A	Một phần xã Tân Long	Bật thoáng qua REC PĐ 472-14CM do sét đánh vào đường dây làm hỏng nhiều CB điện kế treo trụ điện 193A-194 tuyến 472CM	15/07/2026	16:41	15/07/2026	16:41	0.0	4274	Gián đoạn điện
69	MC 473-NM	xã Phú Hựu tỉnh Đồng Tháp	Sự cố Bật kéo dài MC 473 Nha Mân Do sét đánh vào đường dây tại trụ 21A/3 tuyến 473-NM	15/07/2026	18:58	15/07/2026	19:35	0.6	9072	
70	473TM/124.D3 PĐ Bơm Mỹ Đông 1	Một phần khu vực xã Tháp Mười và xã Thanh Mỹ	Bật thoáng qua REC PĐ 473TM/124.D3 do sét đánh vào đường dây tại trụ 391 tuyến 473TM	15/07/2026	19:05	15/07/2026	19:05	0.0	11100	Gián đoạn điện
71	472CG	Ấp Thanh Lợi; Bình Hòa; Bình Thuận; Xã Chợ Gạo; Ấp Bình An Xã Tân Thuận Bình; Ấp Đăng Phong Xã Lương Hòa Lạc; Tỉnh Đồng Tháp	do con rắn bò trạm khách hàng XTL Ông Nghĩa (Ngay vị trí C503)	16/07/2026	14:01	16/07/2026	14:24	0.4	18322	
72	476AL	không mất điện khách hàng	Do sét đánh trực tiếp tại trụ 100A, 101 tuyến 476-AL, gây ngắn mạch, phát sinh hồ quang làm bật thoáng qua MC tuyến 476-AL. Sứ đứng pha A trụ 100A bị bể và mẻ tầng dưới. , pha C trụ 101 bị bể và mẻ tầng dưới.	16/07/2026	18:10	16/07/2026	18:10	0.0	2470	Gián đoạn điện
73	4765-7	Xã Thanh Hưng, xã Mỹ Lợi, xã An Hữu, xã Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức Tây của tỉnh Đồng Tháp.	Mất điện 1 pha của nhánh 3 pha.	16/07/2026	0:40	16/07/2026	1:20	0.7	1851	
74	Trường THCS Thanh Lộc	Một phần ấp 2 xã Thanh Phú		16/07/2026	10:30	16/07/2026	11:44	1.2	159	
75	471HN	Mất điện một phần phường Hồng Ngự	Cô lập tuyến 471HN để Xử lý dây trung thế tuột khỏi cổ sứ đỡ pha B trụ 154 đến tuyến 471HN	17/07/2026	11:23	17/07/2026	12:51	1.5	10	
76	PĐ UB BÌNH THẠNH 472-11HN	Mất điện một phần phường Hồng Ngự	cắt 03DS 1P PĐ 472-11HN trụ 106 tuyến 472HN để Xử lý dây trung thế tuột khỏi cổ sứ đỡ pha B trụ 154 đến tuyến 471HN	17/07/2026	11:25	17/07/2026	12:47	1.4	373	
77	47243-7	một phần phường Bình Xuân tỉnh Đồng Tháp.	Thay FCO bị hỏng theo yêu cầu kh Nguyễn Văn Dể	17/07/2026	16:09	17/07/2026	17:04	0.9	233	
78	475HN	Một phần phường Thường Lạc	Bật thoáng qua MC 475-HN do Sét đánh vào đường dây trụ 182-183 tuyến 479-HN (Tuyến 479HN đang nhận tuyến 475HN)	17/07/2026	12:59	17/07/2026	12:59	0.0	568	Gián đoạn điện
79	474AH	Một phần Sa Đéc và xã Tân Dương	Do Chuột tại trụ 158	18/07/2026	0:30	18/07/2026	0:30	0.0	14202	Gián đoạn điện
80	TBA 1P-75kVA Kinh Mới	Toàn bộ khách hàng cuối ngọn Kinh Mới ấp An Phú xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp	Do trộm cắt cáp ngầm trung thế tại trụ 39/100/35/74-39/100/35/75 tuyến 471-NM	18/07/2026	3:20	18/07/2026	23:16	19.9	96	
81	01LBFCO PĐ NR 471-11/1-2/8/4-2.NM	từ cầu ngã nhỏ đến cuối đường kinh mới thuộc xã Tân Nhuận Đông	Do trộm cắt cáp ngầm trung thế tại trụ 39/100/35/74-39/100/35/75 tuyến 471-NM	18/07/2026	17:48	18/07/2026	23:15	5.5	704	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
82	472MT2	Một phần phường Trung An, xã Long Hưng , xã Long định, tỉnh Đồng Tháp	Rắn bò lên trụ 70A/1 Công Ty Minh Hưng phía ĐL Tân Phước	19/07/2026	13:22	19/07/2026	13:31	0.2	16749	
83	47190-7	một phần phường Nỹ Phước Tây, một phần phường NHị Quí	Bảo trì ngầm dưới LBFCO nhánh 47222-7	18/07/2026	11:00	18/07/2026	12:41	1.7	766	
84	47104-7	Một phần khu phố 5 phường Bình Xuân	Thay 01 TI Pha B bị hỏng trạm khách hàng Vàm Cỏ Đông 1x560kVA :	18/07/2026	11:38	18/07/2026	13:40	2.0	116	
85	47339-7	Một phần ấp Hòa Phú, Long Hải, Khương Ninh xã Long Bình - Đồng Tháp	Phục vụ chữa cháy Cty xơ dừa Minh Hùng khoảng trụ 32-33 nhánh rẽ 47339-7	18/07/2026	12:31	18/07/2026	15:59	3.5	196	
86	LBS (FTU-P200T)-75 Tuyến Tân Thành - Tân Thạch (14122023)	Xã Phú Túc, 1 phần xã Giao Long	Do rắn bò lên gây nổ LBFCO pha 1, pha 2 trụ 472BTre/81 tuyến Tân Thành-Tân Thạch (đầu nhánh rẽ KH Công ty AVW thuộc trạm 630kVA trụ 472BTre/81/04 nhánh rẽ Công ty AVW).	19/07/2026	11:36	19/07/2026	14:44	3.1	2786	
87	NR 475-10/2-1.NM	ấp tân bình xã tân nhuận đông tỉnh Đồng Tháp	xử lý sự cố do đứt dây chằng tại trụ 34/98 tuyến 475-NM	19/07/2026	15:11	19/07/2026	16:20	1.2	1432	
88	474-7CLa/247.D25 (4798-7)	Một phần xã: Hiệp Đức, Long Tiên tỉnh Đồng Tháp	Mất điện 1 pha của đường dây 3 pha	19/07/2026	19:15	19/07/2026	19:50	0.6	2111	
89	477CL	Một phần phường Mỹ Phước Tây và một phần phường Cai Lậy	dân báo có tiếng nổ ngay trạm khách hàng Hoàng San 1x25 kVA tại trụ 15 sau F56 tuyến 477CLa	20/07/2026	1:28	20/07/2026	1:49	0.4	6435	
90	MC Tuyến 473TN	Không mất điện khách hàng	Bật thoát Qua MC tuyến 473TN do chim sáo đậu vào khánh sứ dừng kẹp trung thế pha B tại trụ 55 tuyến 473-TN	20/07/2026	6:13	20/07/2026	6:13	0.0	3220	Gián đoạn điện
91	REC PĐ 475-14.CM trụ 141 (PĐ Tân Huê)	Một phần xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Bật thoát qua REC PĐ 475-14 Ia 167A, Ib 891A, Ic 486A, In 870A do ổp đà vận hành lâu năm bị hở, chim sáo tha rơm rạ vào làm tổ trụ 218 tuyến 475CM bị phóng điện gây sự cố	20/07/2026	6:25	20/07/2026	6:25	0.0	6952	Gián đoạn điện
92	MC Tuyến 473TN	không mất điện khách hàng	Bật thoát qua MC tuyến 473.TN. Do mưa giông kèm sét đánh tại khoảng trụ 59 - 59/1 nhánh rẽ vào trạm Trụ Sở Huyện Ủy	21/07/2026	12:02	21/07/2026	12:02	0.0	3221	Gián đoạn điện
93	(473123-7)-> 473-7CLa/24/125B.D15	một phần khu vực xã Long Tiên	Mất điện 1 pha của đường dây 3 pha	21/07/2026	1:00	21/07/2026	2:30	1.5	3304	
94	NR - 475-13/6 Tân Huê - Tân Bình	Một phần xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Do mưa giông sét đánh làm đứt dây trung thế tại trụ 123/48 NR 475-13/6 Tuyến 475CM	21/07/2026	7:35	21/07/2026	11:28	3.9	901	
95	Dệt Nam Thành 6	Một phần khu phố Năm Châu - phường Sơn Qui - Tỉnh Đồng Tháp	Bảo trì trạm do điện áp bị chập chờn và thấp	21/07/2026	11:30	21/07/2026	14:43	3.2	116	
96	C568	Một phần xã An Thạnh Thủy	Căng dây trung thế khoảng trụ 67-68 tuyến Bình Phục Nhứt - Quon Long bị chùng (vượt sông Chợ Gạo)	22/07/2026	8:35	22/07/2026	14:51	6.3	3479	
97	C971	Một phần xã tân Thuận Bình tỉnh Đồng Tháp	Căng lại đoạn dây vượt sông	22/07/2026	10:57	22/07/2026	14:14	3.3	574	
98	Lạc Hòa 1	Phường Sơn qui	Căng lại dây hạ áp bị chùng	22/07/2026	12:09	22/07/2026	13:30	1.4	59	
99	Nhà Thờ TLĐ	Một phần xã Tân Hương	Xử lý nổi lại dây hạ áp bị đứt	22/07/2026	22:18	22/07/2026	23:10	0.9	252	

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
100	474MTh/2.D2 (PD Mỹ Hiệp)	Một phần khu vực xã Mỹ Hiệp Tỉnh Đồng Tháp	Tụt kẹp hotline pha B tại trụ 14 NR 474-7MTh/14/1P/A tuyến 474MTh ,gây hồ quang làm bật thoát qua PD 474-11MTh	22/07/2026	16:05	22/07/2026	16:05	0.0	4947	Gián đoạn điện
101	475CG	Không	Do chim bồ câu bay vào LBFCO nhánh rẽ CSSX Nguyễn Phát làm bật tự đóng lại MC 475CG	23/07/2026	13:34	23/07/2026	13:34	0.0	3885	Gián đoạn điện
102	MC 477QT	Một phần xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp	Bật kéo dài MC tuyến 477QT: do trời mưa giông to sét đánh lên đường dây 22kV làm đứt dây trung thế pha A, B, C tại trụ số 8 thuộc tuyến 477QT.	23/07/2026	13:48	23/07/2026	13:54	0.1	144	Chuyển tải PD 477-11 Ngã Ba CCN nhận điện tuyến 473LT
103	MC 472QT	Một phần phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Bật kéo dài MC tuyến 472QT do trời mưa giông lốc, sét đánh vào MC- Nhánh rẽ vào trạm Vĩnh Hoàn 7MVA tại trụ số 16A thuộc tuyến 472QT (Nhánh rẽ khách hàng)	23/07/2026	13:49	23/07/2026	19:32	5.7	8	
104	4790-7	một phần phường Mỹ Phước Tây, một phần xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp	Do đứt chì FCO trạm KH Mai Văn Tuấn trụ 03 gây đứt chì, mất điện pha A đường dây 3 pha 4790-7 Ban Dày.	23/07/2026	15:10	23/07/2026	16:00	0.8	1906	
105	474-7QT/39/1.D2 (NR Cầu Trâu Trắng)	Một phần khu vực áp 2, áp 3, xã Phong Mỹ (mất điện khu vực Cầu Trâu Trắng)	Nối dây trung thế bị đứt từ trụ số 6 đến trụ số 9 thuộc tuyến 474QT (2 nắp 474QT và 477QT).	23/07/2026	9:02	23/07/2026	21:35	12.6	326	
106	MC 471QT	Một phần phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Xử lý đứt dây trung thế pha A tại trụ số 15 thuộc PD 472-7QT/9.D1 Ngã Ba KCN tuyến 472QT.	23/07/2026	15:58	23/07/2026	19:32	3.6	147	
107	MC 474QT	Một phần phường Mỹ Ngãi tỉnh Đồng Tháp	Nối dây trung thế bị đứt từ trụ số 6 đến trụ số 9 thuộc tuyến 474QT (2 nắp 474QT và 477QT).	23/07/2026	16:28	23/07/2026	21:35	5.1	3164	
108	4764-7	Một phần xã Hội Cư tỉnh Đồng Tháp	Mất điện 1 pha của đường dây 3 pha	24/07/2026	13:00	24/07/2026	15:54	2.9	837	
109	479HN	Một phần phường Hồng Ngự	Nguyên nhân sự cố là do sét đánh vào đường dây tại khoảng tại trụ 2 tuyến 479HN làm bật máy cắt đầu tuyến 479HN gây sự cố kéo dài	24/07/2026	16:34	24/07/2026	17:05	0.5	1763	
110	REC PD 480-11TH	Một phần xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Sự cố thoát qua PD 480-11TH do sét đánh khoảng trụ 197-198.	24/07/2026	16:46	24/07/2026	16:46	0.0	5046	Gián đoạn điện
111	476TX/86.D3 PD TRƯỜNG XUÂN - THẠNH LỢI	Một phần khu vực xã Trường Xuân, một phần khu vực xã Phương Thỉnh tỉnh Đồng Tháp.	Bật thoát qua REC 476-10.TX, R79 tự đóng lại tốt do Sét đánh vào đường dây	24/07/2026	16:56	24/07/2026	16:56	0.0	1717	Gián đoạn điện
112	MC tuyến 476TNo	Không mất điện khách hàng.	Bật thoát qua MC tuyến 476.TN. R79 tự đóng lại thành công do Sét đánh vào đường dây	24/07/2026	17:06	24/07/2026	17:06	0.0	5434	Gián đoạn điện
113	475-10 Cầu Cái Tre trụ 44	Một phần xã Thanh Bình, một phần xã Tân Thạnh	Bật thoát qua Recloser phân đoạn 475-10 tuyến 475LT do trời mưa kèm theo sét đánh vào nhánh rẽ khách hàng 475-11/1C Nguyễn Tân Dương 2 làm phóng điện FCO gây ảnh hưởng đến lưới điện của ngành Điện.	24/07/2026	17:17	24/07/2026	17:17	0.0	6642	Gián đoạn điện
114	477CL/129.D2 (PD Công An Huyện)	01 phần xã Mỹ thọ - tỉnh Đồng Tháp	Bật Rec PD 477-11CL thoát qua do Rắn bò trụ 139A gây sự cố	25/07/2026	15:21	25/07/2026	15:21	0.0	656	Gián đoạn điện
115	MC tuyến 478TX	Xã Trường Xuân, xã Phương Thỉnh	Bật kéo dài MC tuyến 478TX, chuyển tải PD 477-10TX nhận điện tuyến 477TN. Sự cố do rắn bò lên đường dây gây phóng điện tại trụ 12/3B nhánh rẽ 478-7TX/12/2B.D3 tuyến 478TX	26/07/2026	11:27	26/07/2026	13:09	1.7	611	

