

**TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP**

Số: 9097/PCĐT-ĐĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 10 năm 2026

V/v báo cáo kết quả thực hiện ngừng,
giảm mức cung cấp điện tháng 9/2026

Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công Thương về Quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Căn cứ Thông tư số 46/2025/TT-BCT của Bộ Công thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

Công ty Điện lực Đồng Tháp báo cáo kết quả thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện tháng 9 năm 2026 (theo phụ lục 1, 2 đính kèm).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Văn phòng (gửi VB cho UBND tỉnh, SCT);
- Các phòng: Kỹ thuật, Kinh doanh, Kế hoạch vật tư, An toàn (để biết);
- Xí nghiệp lưới điện Cao thế (để biết);
- Các Điện lực (để biết);
- Lưu: VT, ĐĐ. NTP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Phú Hải

Phụ lục I
BÁO CÁO TỔNG HỢP THỰC HIỆN NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN THÁNG 9 NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Công văn số: /PCĐT-ĐĐ ngày tháng năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp)

Số thứ tự	Các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện	Tổng số lần bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Lần)	Tổng điện năng bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Triệu kWh)	Tổng công suất bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (MW)	Tổng thời gian bị ngừng, giảm mức cung cấp điện (Giờ)	Tổng số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
1	Khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng hoặc nhu cầu khác theo kế hoạch	1138	5,635	440,09	4818,7	607807	
2	Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, sự cố mà bên bán điện không kiểm soát được có nguy cơ làm mất an toàn nghiêm trọng cho con người, trang thiết bị hoặc do thiếu nguồn điện đe dọa đến an toàn của hệ thống điện	187	2,147	477,70	392,9	748032	
3	Vi phạm quy định của pháp luật	0	0	0	0	0	

Phụ lục II

BÁO CÁO CHI TIẾT THỰC HIỆN NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN THÁNG 9 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Công văn số: /PCĐT-ĐĐ ngày tháng năm 2026 của Công ty Điện lực Đồng Tháp)

Số thứ tự	Tên đường dây/Trạm biến áp bị ngừng, giảm mức cung cấp điện	Phạm vi/Địa điểm	Nguyên nhân	Thời gian bắt đầu ngừng, giảm mức cung cấp điện		Thời gian cấp điện trở lại		Tổng thời gian bị ngừng g, giảm CCD	Số lượng khách hàng bị ảnh hưởng	Ghi chú
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
I	Khi có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng hoặc nhu cầu khác theo kế hoạch									
1	CAU DO 1	Một phần đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung An, phường Đạo Thạnh	Điện lực bảo trì lưới điện, Kéo dây hạ áp, cải tạo lưới hạ áp	03/09/2026	7:00	03/09/2026	16:20	9.33	280	
2	TA THU THAU	Một Phần đường Nguyễn Văn Nguyễn, đường Học Lạc Phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, Thay dây hạ áp;	03/09/2026	7:07	03/09/2026	15:28	8.35	696	
3	47206-7	Một phần đường Trần Văn Hiến, phường Trung An	Điện lực bảo trì lưới điện, Cây trạm 1x37,5kVA, cắt lưới sang tải, xử lý quá tải trạm Cầu Chùa 1 + phát quang	03/09/2026	7:10	03/09/2026	16:15	9.08	718	
4	Cầu Sắt Vĩ 4 2x1P-50KVA	Một phần đường Sáu Quốc, đường đá, tổ 1, tổ 3, khu phố Hòa Hưng, khu phố Hòa Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	03/09/2026	7:31	03/09/2026	10:59	3.47	140	SCTX
5	477-7CL/215/94A.D2 (PĐ NR Cái Bèo); MV 477CL/154/79B/2.D2 LBS trụ 79B/2	Một phần khu vực áp 1T,áp 2 xã Bình Hàng Trung, một phần khu vực áp Tân Trường, áp Đông Mỹ xã Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh thực hiện di dời trụ điện trung hạ thế	03/09/2026	7:38	03/09/2026	13:02	5.40	415	
6	LBFCO 47362-7	Một phần xã Tân Phước 2	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát thu hồi trạm biến áp 3x25kVA TB Ô1,2 Thạnh Tân	03/09/2026	7:38	03/09/2026	11:00	3.37	2	
7	47434-7	Một phần áp Bình Hòa A, xã Chợ Gạo	Di ời trụ trung thế số 10 nhánh rẽ 1 pha Đập Chuối	03/09/2026	7:55	03/09/2026	16:20	8.42	39	
8	TBA 1P-37.5kVA Sông Dừa 1	Khu vực từ Đình Cái Xếp đến Sông Dừa thuộc xã Phú Hựu.	Kiểm định định kỳ MBA; Thay TI TNĐK trạm Sông Dừa 1	03/09/2026	8:05	03/09/2026	8:30	0.42	63	
9	LÔ MƯỜI	Một phần khu vực áp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	DNTN A.C Di dời TBA 1P-50kVA Lô Mười về tâm phụ tải thuộc công trình: Bờ tây Kênh Mỹ Phước+ Bờ Nam An Phong Mỹ Hòa	03/09/2026	8:06	03/09/2026	14:50	6.73	81	
10	1P-75kVA Hội An Đông 2	Khu vực Cống Út Nam và Rạch Xẻo Đảo xã Mỹ An Hưng	Lắp TBA Cống Út Nam tuyến 480-TH	03/09/2026	8:10	03/09/2026	12:06	3.93	113	
11	1P-37.5kVA Cống Út Nam	Khu vực Cống Út Nam và Rạch Xẻo Đảo xã Mỹ An Hưng	Lắp TBA Cống Út Nam tuyến 480-TH	03/09/2026	8:15	03/09/2026	16:50	8.58	83	
12	473-7AL/41/3/1A.D5 AS Phú Thọ (473-8A/3/1AL)	Một phần khu vực áp Phú Lợi, áp Phú Thọ, xã An Long.	Điện lực Tam Nông đăng ký cho công ty 19/5 Kéo dây hạ thế trạm 3P-4D-380V trạm AS Phú Thọ A	03/09/2026	8:15	03/09/2026	18:23	10.13	615	SCL 2026
13	TBA 1P-50kVA Miếu Bà Bồn Bường	Khu vực từ Miếu Bà Bồn Bường đến cuối Rạch Bồn Bường thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Nâng công suất TBA Miếu Bà Bồn Bường từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA	03/09/2026	8:28	03/09/2026	10:30	2.03	101	

14	473-7AL/55A.D5 Ấp 3 An Hòa (473-8A/5AL)	Một phần khu vực ấp 3, xã An Hòa.	Điện lực Tam Nông đăng ký cho công ty 19/5 Kéo dây hạ thế trạm 3P-4D-380V trạm AS Đình An Long	03/09/2026	8:30	03/09/2026	17:59	9.48	460	SCL
15	TBA 1P-25kVA Sông Dừa 2	Khu vực từ Cầu Ngang Sông Dừa đến Ngọn Sông Dừa thuộc xã Phú Hựu.	Kiểm định định kỳ MBA; Thay TI TNĐK trạm Sông Dừa 2	03/09/2026	8:31	03/09/2026	9:27	0.93	56	
16	47697-7	Một phần khu vực kinh Tùy Duyên xã Mỹ Lợi	Sang dây hạ áp từ trụ 6m cũ sang trụ 12m mới	03/09/2026	8:41	03/09/2026	11:00	2.32	22	
17	MỸ LỢI A 1-2	Một phần khu vực kinh Tùy Duyên xã Mỹ Lợi	Sang dây hạ áp từ trụ 6m cũ sang trụ 12m mới	03/09/2026	8:44	03/09/2026	11:00	2.27	105	
18	3LBFCO 478-7AH/88/18/13/3.D9 Bà Tuyết	Khu vực nhà máy thuộc trạm Phạm Thị Tuyết, Đường Dal, phường Sa Đéc	Bảo trì thay TI đến hạn kiểm định trạm Phạm Thị Tuyết	03/09/2026	8:46	03/09/2026	9:56	1.17	1	
19	476-7TM/268/55/1T.D3 NR BOM MỸ TÂY 3	Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Cty Phúc Tiến Thịnh Dụng trụ trung thế 14m đệm lưới thuộc công trình: Lưới hạ thế bờ bắc 7 thước ấp Mỹ Tây 3	03/09/2026	9:03	03/09/2026	17:39	8.60	78	
20	47920-7	Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Bình Ninh	Tháo gỡ trạm XTL ông Bảy	03/09/2026	9:35	03/09/2026	10:40	1.08	43	
21	Tân Bình Thượng 7	Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long	Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt	03/09/2026	9:40	03/09/2026	10:19	0.65	46	
22	TBA 1P-50kVA Hẻm Nhà Lá	Khu vực từ Cầu Sông Dừa đến Trường Tiểu Học Phú Nhuận thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Kiểm định định kỳ MBA; Thay TI TNĐK trạm Hẻm Nhà Lá	03/09/2026	10:05	03/09/2026	10:45	0.67	69	
23	TBA 1P-25kVA Hai Hùng	Khu vực từ Cầu Bạch Viên đến Trại của Bạch Viên thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Kiểm định định kỳ MBA; Thay TI TNĐK trạm Hai Hùng	03/09/2026	10:30	03/09/2026	11:16	0.77	25	
24	LBFCO 479-7AH/29B.D9 Tân Hiệp Thành 2	Khu vực nhà máy thuộc trạm Tân Hiệp Thành 1+ Tân Hiệp Thành 2, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Bảo trì thay điện kế, TU đến hạn kiểm định trạm Tân Hiệp Thành 1+ Tân Hiệp Thành 2	03/09/2026	10:45	03/09/2026	12:02	1.28	1	
25	3LBFCO 479-1AH/29A.D9 Tân Hiệp Thành	Khu vực nhà máy thuộc trạm Tân Hiệp Thành 1+ Tân Hiệp Thành 2, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Bảo trì thay điện kế, TU đến hạn kiểm định trạm Tân Hiệp Thành 1+ Tân Hiệp Thành 2	03/09/2026	10:52	03/09/2026	12:10	1.30	1	
26	Tân Bình thượng 4	Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long	Xử lý tiếp địa mất đứt	03/09/2026	11:04	03/09/2026	14:36	3.53	108	
27	47325-7	Một phần xã Tân Phước 2	Cty TNHH XLD Xuân Phát lắp trạm biến áp 3x25kVA nhánh rẽ 47325-7 kênh T3	03/09/2026	11:30	03/09/2026	17:00	5.50	113	
28	Góc Lý Thường Kiệt _ Hùng Vương 3P-400kVA	Một phần đường Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Minh Trí, Lê Thị Hồng Gấm, tổ 22, khu phố Hưng Thịnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	03/09/2026	13:06	03/09/2026	16:25	3.32	71	SCTX
29	TBA 3x1P-15kVA Đoàn Thanh Trung	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lò Bánh Mì Đoàn Thanh Trung	Thay điện kế, VS trạm Lò Bánh Mì Đoàn Thanh Trung	03/09/2026	13:30	03/09/2026	14:03	0.55	1	SCTX
30	Tân An Tân Huệ 2	Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long	Thay cáp suất trạm biến áp	03/09/2026	13:35	03/09/2026	14:58	1.38	23	
31	TBA 1P-50kVA Bạch Viên 3	Khu vực từ Cầu Bạch Viên đến Rạch Tắc Te thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Kiểm định định kỳ MBA; Thay TI TNĐK trạm Bạch Viên 3	03/09/2026	13:35	03/09/2026	14:25	0.83	45	SCTX
32	RẠCH BÀ SÁU 1	Một phần Rạch Bà Sáu, xã Thanh Hưng	Sang dây hạ áp từ trụ 6m cũ sang trụ 12m mới	03/09/2026	13:40	03/09/2026	16:11	2.52	101	
33	RẠCH BÀ SÁU 2	Một phần Rạch Bà Sáu, xã Thanh Hưng	Sang dây hạ áp từ trụ 6m cũ sang trụ 12m mới	03/09/2026	13:50	03/09/2026	16:12	2.37	95	
34	TBA 1P-25kVA Bạch Viên 5	Khu vực từ Cầu Bạch Viên đến giáp sông Tiền thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Kiểm định định kỳ MBA; Thay TI TNĐK trạm Bạch Viên 5	03/09/2026	14:00	03/09/2026	15:11	1.18	47	SCTX

35	Recloser 481AH/72C/1.D9 Bảo Anh TD 1&2	Khu vực nhà máy thuộc trạm Bảo Anh T1+T2 , Đường ĐT 852, xã Tân Dương	Bảo trì thay điện kế, TI đến hạn kiểm định trạm Bảo Anh T1+T2 (Tân Dương)	03/09/2026	14:08	03/09/2026	16:12	2.07	1	
36	47362-7	Một phần áp Bình An, xã Tân Thuận Bình	Tháo gỡ trạm XTL ông Phùng Quốc Cường	03/09/2026	14:10	03/09/2026	15:45	1.58	300	
37	Tân Bình Thượng 3 (75KVA)	Một phần áp Tân Bình Thượng, xã Tân Long	Xử lý tiếp địa mất đứt	03/09/2026	14:41	03/09/2026	15:05	0.40	133	
38	Buru điện Tân Huê	Một phần áp Tân Phong, xã Tân Long	Xử lý tiếp địa mất đứt	03/09/2026	15:18	03/09/2026	15:46	0.47	143	
39	03FCO NR475-10/2-2/6.NM	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lò Bánh Mì Nguyễn Thanh Phong	Thay điện kế trạm Lò Bánh Mì Nguyễn Thanh Phong	03/09/2026	15:30	03/09/2026	16:20	0.83	1	SCTX
40	47169-7	Một phần xã Tân Phước 1	ĐL Tân Phước phát quang bảo trì lưới điện. Cty TNHH XLD Xuân Phát lắp xà sứ kéo dây từ trụ 5/18 đến T2; sang dây hạ áp từ trụ 2 đến trụ 26 nhánh 47353-7	04/09/2026	6:13	04/09/2026	16:40	10.45	372	
41	F6	Một phần áp Thanh Hưng, Mỹ Đa, Thanh Lộc, Mỹ Thạnh, Mỹ Định xã Thanh Phú khu vực Đường tỉnh 865 đoạn từ Kênh Cống Chùa đến Kênh 10	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện phục vụ sang hạ thế; thu hồi trạm; dựng trụ và kéo dây trung thế công trình ĐTXD	04/09/2026	6:35	04/09/2026	18:29	11.90	2527	
42	TBA 3P-250kVA Cầu Rạch Rắn	Một phần đường Hùng Vương , khu vực Xóm Mắm, xã Tân Dương.	Thay dây hạ thế, lắp hợp phân phối, thay hợp điện kế khách hàng, lắp tụ bù hạ thế. Dựng trụ BTLT hạ thế 10m	04/09/2026	7:00	04/09/2026	17:08	10.13	162	
43	47110-7	Một phần Khu Phố Tân Tỉnh, Phường Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện, Kết lưới trung áp, lắp trạm, sang tải, thu hồi trạm cũ	04/09/2026	7:00	04/09/2026	16:55	9.92	249	(ĐTXD)
44	47803-7	Một phần Khu phố 8, phường Đạo Thạnh	Điện lực bảo trì lưới điện, Kết lưới trung áp lắp trạm (ĐTXD) + Phát quang bảo trì lưới điện	04/09/2026	7:02	04/09/2026	11:05	4.05	527	
45	NR 472-13/3.TH Xẻo Lò (472-7TH/216A/1.D11 Xẻo Lò)(LBFCO) Chì 15A	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	UBND xã Lai Vung đề nghị cắt điện để đóng cửa gia cố sạt lở đường Rạch Chùa Cái Đôi (Đoạn gần cầu Ông Tô)	04/09/2026	7:05	04/09/2026	16:13	9.13	494	
46	TBA 3P-250kVA Xóm Mắm 477SD/28A/10	Một phần đường Hùng Vương, khu vực Xóm Mắm, xã Tân Dương.	Thay dây hạ thế, lắp hợp phân phối, thay hợp điện kế khách hàng, lắp tụ bù hạ thế. Dựng trụ BTLT hạ thế 10m	04/09/2026	7:06	04/09/2026	17:12	10.10	128	
47	PD 474-7QT/46/104.D1 Cầu Tân Nghĩa (3xLB.FCO-200A) T.104	Một phần Chợ Tân Nghĩa và Bên sông chợ Tân Nghĩa, khu phố Tân Nghĩa, khu phố Tân Tiến, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Mỹ Thọ đăng ký: Lắp mới 03DS trụ 46/99A và REC trụ 46/100 tuyến 474QT	04/09/2026	7:09	04/09/2026	17:09	10.00	124	SCTX
48	474-7QT/46/52.D2 (PD Lò Gạch-Tân Nghĩa)	Một phần khu vực áp Mỹ Phong, áp Cái Búa, áp Nhà Hay, áp Mười Tà xã Phong Mỹ	Cty TNHH Minh Thanh lắp mới thiết bị đóng cắt	04/09/2026	7:09	04/09/2026	17:29	10.33	1586	
49	HAI LOC	Một phần Áp Thanh Hưng, xã Long Hưng	Điện lực bảo trì lưới điện Dời trụ hạ áp trạm Hai Lộc (PGNV số 41) + phát quang lưới hạ áp	04/09/2026	7:10	04/09/2026	16:20	9.17	245	
50	4755-7	Một phần khu vực Mỹ Lương xã An Hữu	Điện lực Cái Bè phát hoang, khắc phục độ võng đường dây điện vượt sông không đạt độ tĩnh không	04/09/2026	7:30	04/09/2026	17:00	9.50	2257	
51	TBA 3x1P-25kVA BÃI RÁC DINH BÀ	mất điện một phần áp gò bóí, xã Tân Hộ Cơ	Cty TNHH Bách Khoa sang hạ thế nhánh rẽ khách hàng, sang TBA, thu hồi trụ Từ trụ 265/12/9 đến trụ 265/12/14, từ trụ 265/12/9 đến trụ 265/12/9/7, từ trụ 265/12/11 đến trụ 265/12/11/4/2, từ trụ 265/12/11/3/2A đến trụ	04/09/2026	7:36	04/09/2026	16:56	9.33	1	

			265/12/11/3/10B NR 480-7THo/265/12/1.D7 tuyến 480-Tho							
52	Xóm Bung 1	Một phần áp Hiệp Trị Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Xóm Bung 1	04/09/2026	7:42	04/09/2026	10:00	2.30	134	
53	TBA 3P-250kVA CHỢ GÒ BÓI	mất điện một phần áp gò bóí, xã Tân Hộ Cơ	Cty TNHH Bách Khoa sang hạ thế nhánh rẽ khách hàng, sang TBA, thu hồi trụ Từ trụ 265/12/9 đến trụ 265/12/14, từ trụ 265/12/9 đến trụ 265/12/9/7, từ trụ 265/12/11 đến trụ 265/12/11/4/2, từ trụ 265/12/11/3/2A đến trụ 265/12/11/3/10B NR 480-7THo/265/12/1.D7 tuyến 480-Tho	04/09/2026	7:44	04/09/2026	17:00	9.27	168	
54	AS Long An 4	Một phần khu vực áp Long An A, xã Phú Thọ.	Công ty Công Ty 19/5 Thay dây hạ thế trạm 3P- 4D-380V trạm AS Long An 4	04/09/2026	7:45	04/09/2026	17:20	9.58	185	
55	1P-50kVA Út Bì	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Thuận, áp Tân Thạnh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Lắp đà coi, thay dây hạ thế TBA Út Bì	04/09/2026	7:51	04/09/2026	15:18	7.45	66	
56	I131	Một phần khu phố Long Phước, phường Bình Xuân	Cắt phụ tải để đội hotline thay 3LTD I131-8.	04/09/2026	8:00	04/09/2026	13:30	5.50	249	
57	TBA 3x1P-50kVA Lộ Mới	Khu vực từ Cống Bà Nhưng đến Cây xăng Xẻo Trầu thuộc xã Phú Hựu.	Điện lực Nha Mân thay TI, ĐK đến hạn kiểm định, Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương thay dây HTĐL từ 3AV70+A70 thành ABC4x70	04/09/2026	8:01	04/09/2026	16:25	8.40	246	
58	47343-7	Một phần áp Khương Thọ xã Đồng Sơn	Chỉnh trụ nghiêng; Tháp đà xử lý dây dẫn bị chùng; Bảo trì các TBA vận hành thuê.	04/09/2026	8:03	04/09/2026	16:25	8.37	301	
59	NR 475-10/2/1 XÃ PHÚ LỢI	Một phần áp 3 và áp 4, xã Tân Thạnh	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương sửa chữa nâng cấp lưới điện	04/09/2026	8:05	04/09/2026	18:30	10.42	1342	
60	475-7CB/32.D25 XX Thanh Hồng	Một phần áp An Thiện, xã Hội Cư	Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê, Thay TU, TI trạm khách hàng DNTN Tấn Tài 1 + 2 + 3, Nguyễn Thị Giàu, DNTN Nghĩa Thoa	04/09/2026	8:06	04/09/2026	16:59	8.88	42	
61	3FCO 477-7AH/7/7/4A.D9 Công ty In	Khu vực nhà máy thuộc trạm Công ty In, Đường nội bộ KCN A, phường Sa Đéc	Thay công tơ, thí nghiệm định kỳ TBA Công ty In.	04/09/2026	8:20	04/09/2026	9:28	1.13	1	
62	Tân phú 3	Một phần áp Tân Hòa A, xã Thanh Bình	Thay CB tác động bất thường	04/09/2026	8:22	04/09/2026	8:47	0.42	28	
63	47935-7	Một phần khu phố Quý Thành, Mỹ Quý phường Nhị Quý khu vực đường bê tông Cầu Kênh Giữa	Phát quang bảo trì lưới điện, băng keo mối hở	04/09/2026	8:25	04/09/2026	13:22	4.95	179	
64	NR 474-7QT/46/105/3.D1 Bà Vẫn - Kinh Vạn Thọ (3xLB.FCO) T.105/3	Một phần đường Kinh Vạn Thọ, Chợ Tân Nghĩa, khu phố Tân Hòa, khu phố Tân Nghĩa, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Sửa trụ nghiêng tại trụ số 46/105/6 thuộc NR 474-7QT/46/105/3.D1 Bà Vẫn Kinh Vạn Thọ tuyến 474QT	04/09/2026	8:31	04/09/2026	13:45	5.23	783	
65	TBA 1P-37,5kVA Ông Ba Muối	Khu vực từ Cầu Kênh Thầy Năm đến Cầu Ông Ba Muối thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Thay MBA kiểm định định kỳ không đạt trạm Ông Ba Muối	04/09/2026	8:45	04/09/2026	9:32	0.78	37	
66	Nhà Thờ Tân Quới	Một phần áp Trung, xã Tân Long	Điện lực Thanh Bình Xử lý hạ thế trung hòa chùng thấp	04/09/2026	8:47	04/09/2026	10:02	1.25	304	

67	47195-7 (1)	Một phần áp Tân Đông, Xã Tân Thới	Điện lực Tân Phú Đông nâng công suất MBA quá tải trạm Cồn Bà 12 từ 1x25kVA lên 1x50kVA	04/09/2026	8:52	04/09/2026	14:25	5.55	91	
68	4714-7 (1)	Một phần áp Tân Hiệp, Xã Tân Thới	Điện lực Tân Phú Đông hạ công suất MBA non tải trạm Nhà Thờ Rạch Cầu từ 1x75kVA xuống 1x50kVA	04/09/2026	8:55	04/09/2026	13:16	4.35	191	
69	PĐ 480-7THo/323.D7 DINH BÀ (TRỤ 480THo/323)	mất điện một phần áp định bà xã Tân Hộ Cơ	Đề Điện lực Tân Hồng Vệ sinh TU, TI, thay LA bộ đo đếm Ranh Giới Dinh Bà Tại trụ 324 PĐ 480-7THo/323.D7 tuyến 480THo	04/09/2026	9:20	04/09/2026	11:40	2.33	30	
70	TBA 1P-50kVA Cầu Xẻo Lá	Khu vực từ Cầu Xẻo Lá đến Ngã Ba Xẻo Lá thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK, hạ nấc TBA trạm Cầu Xẻo Lá	04/09/2026	9:41	04/09/2026	10:00	0.32	45	
71	474AH/94A/2 Xử Lý Rác 3x1P-15kVA	Khu vực nhà máy thuộc trạm Xử Lý Rác, Đường QL 80 xã Tân Dương	Thay công tơ, thí nghiệm định kỳ TBA Xử Lý Rác .	04/09/2026	9:50	04/09/2026	11:22	1.53	1	
72	Kinh 2/9 Phú Lợi	Một phần áp 1, xã Tân Thạnh	Thay cáp suất trạm biến áp	04/09/2026	10:04	04/09/2026	11:22	1.30	34	
73	47187-7 (1)	Một phần áp Tân Đông, Xã Tân Thới	Điện lực Tân Phú Đông nâng công suất MBA quá tải trạm Tám Rô từ 1x50kVA lên 1x75kVA1x50kVA	04/09/2026	10:11	04/09/2026	11:52	1.68	46	
74	UBND Tân Quới	Một phần áp Thượng, xã Tân Long	Điện lực Thanh Bình Xử lý ép mối lèo hạ thế	04/09/2026	10:18	04/09/2026	11:54	1.60	505	
75	47386-7	Một phần áp Tân Đông, Xã Tân Thới	Điện lực Tân Phú Đông hạ công suất MBA non tải trạm Nhà Thờ Tân Thạnh 3 từ 1x50kVA xuống 1x25kVA	04/09/2026	10:22	04/09/2026	11:35	1.22	33	
76	TBA 1P-50kVA Rạch Bờ Rẫy	Khu vực phía Tiểu Lộ từ Cầu Rạch Dinh đến Cầu Rạch Bờ Rẫy thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK, hạ nấc TBA trạm Rạch Bờ Rẫy	04/09/2026	10:30	04/09/2026	11:00	0.50	55	
77	474AH/59 Thị Đội Sa Đéc 1P-25kVA	Khu vực ban chỉ huy quân sự Phường Sa Đéc, Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	Thay công tơ, thí nghiệm định kỳ TBA Thị Đội Sa Đéc.	04/09/2026	11:42	04/09/2026	12:55	1.22	1	
78	Xóm Bưng 3	Một phần áp Vạn Thành, Hiệp Trị Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Xóm Bưng 3	04/09/2026	13:18	04/09/2026	16:00	2.70	80	
79	Tân Quới 2	Một phần áp Tân Thới, xã Tân Long	Điện lực Thanh Bình Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế	04/09/2026	13:26	04/09/2026	14:04	0.63	292	
80	TDC Tân Thạnh	Một phần áp Bắc, xã Tân Thạnh	Thay cáp suất trạm biến áp	04/09/2026	13:29	04/09/2026	14:14	0.75	33	
81	TBA 1P-50kVA Cầu Năm hải	Khu vực phía lộ nhựa từ Cầu Ngang Phú An đến Cầu Hàn Thê thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK, hạ nấc TBA trạm Cầu Năm Hải	04/09/2026	13:32	04/09/2026	14:04	0.53	72	
82	TBA 1P-75kVA Mương Ranh Trong	Khu vực cuối Rạch Mương Ranh Trong thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Thay MBA kiểm định định kỳ không đạt trạm Mương Ranh Trong	04/09/2026	13:35	04/09/2026	15:08	1.55	108	
83	1P-50kVA Rạch Ngang	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Thạnh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay thùng CB, hộp điện kế bị mục, vệ sinh MBA, CB, đầu cosse, thay LA, FCO, điện kế, TI đến hạn TBA Rạch Ngang	04/09/2026	13:49	04/09/2026	15:28	1.65	80	
84	Chợ Tân Quới	Một phần áp Thượng, xã Tân Long	Điện lực Thanh Bình Thu hồi dây hạ thế vượt đường không sử dụng	04/09/2026	14:28	04/09/2026	15:24	0.93	196	
85	TBA 1P-50kVA An Khánh 1	Khu vực từ Cống Xẻo Nổ đến cuối rạch Xẻo Nổ và toàn bộ Rạch Mương Trâu thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Thay TI TNDK, hạ nấc TBA trạm An Khánh 1	04/09/2026	14:40	04/09/2026	15:12	0.53	75	

86	Cầu Bà Bạch 1P-50kVA (D2 Đã NCS từ 25 lên 50)	Một phần Kinh Bà Bạch, khu phố Tân Tiến, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Lắp TBA 1P-50kVA Dốc cầu Tân Nghĩa BOT	04/09/2026	15:02	04/09/2026	17:00	1.97	63	SCTX
87	TBA 2x1P-37,5kVA Mường Ranh Ngoài	Khu vực từ Cầu Ngang Mường Ranh Ngoài đến cuối Rạch Mường Ranh Ngoài thuộc xã An Khánh	Thay ĐK, hạ nấc TBA trạm Mường Ranh Ngoài	04/09/2026	15:39	04/09/2026	16:13	0.57	63	
88	47201-7	Một phần đường Thái Sanh Hạnh, Trương Thành Công, phường Mỹ Tho, Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện,Lắp trạm, sang tải, thu hồi trạm cũ (ĐTXD)	05/09/2026	7:00	05/09/2026	16:55	9.92	415	
89	AS CDC Ấp 3B	Một phần khu vực ấp 5, xã Tràm Chim.	Điện lực Tam Nông đăng ký Công Ty 19/5 Thay dây hạ thế trạm 3P-4D-380V trạm AS CDC Ấp 3B .	05/09/2026	7:18	05/09/2026	17:20	10.03	366	
90	AS khóm 5 Trụ 50/2	Một phần khu vực ấp 5, xã Tràm Chim.	Điện lực Tam Nông đăng ký Công Ty 19/5 Thay dây hạ thế trạm 3P-4D-380V trạm AS CDC Ấp 3B .	05/09/2026	7:18	05/09/2026	17:13	9.92	283	
91	Rạch Gia 1P-50kVA	Một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, từ tổ 2 đến tổ 6, khu phố Hòa Khánh, phường Cao Lãnh	Thay dây hạ thế	05/09/2026	7:30	05/09/2026	14:35	7.08	74	
92	47221-7	Một phần Khu phố Việt Hùng, phường Gò Công	Nâng công suất trạm Lợi An_Việt Hùng từ 1x75kVA lên 1x100kVA	05/09/2026	7:30	05/09/2026	13:09	5.65	209	
93	E22	Một phần các ấp Song Thạnh, Bình Cách xã Mỹ Tịnh An	Lắp lại trạm Nguyễn Văn Chinh sau khi sửa chữa bảo trì xong; Thay cáp đồng bọc CXH, lắp nắp chụp FCO nhánh rẽ 47320-7 Trần Văn Bên; phát quang lưới điện	05/09/2026	7:34	05/09/2026	13:46	6.20	938	
94	Giáo Hộ 4	Một phần ấp Tân Tây 5 Xã Tân Đông Tinh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Giáo Hộ 4	05/09/2026	8:08	05/09/2026	10:51	2.72	68	
95	47291-7	Một phần ấp Thọ Khương xã Phú Thành	Tháp đà, nâng cao đường dây trung thế. Bảo trì các TBA vận hành thuê.	05/09/2026	8:26	05/09/2026	12:43	4.28	89	
96	TBA XX Phạm Cù Lai	Trạm XX Phạm Cù Lai tại trụ 137/1 NR 480-12/6 tuyến 480-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	Tháo gỡ trạm XX Phạm Cù Lai (3x1P-15KVA) tại trụ 137/1, 137 NR 480-12/6 tuyến 480-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	05/09/2026	8:40	05/09/2026	12:32	3.87	1	
97	NR 3P (Vui)	Một phần ấp Thọ Khương xã Phú Thành	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 630kVA NMX Đồng Sơn 1	05/09/2026	10:47	05/09/2026	11:54	1.12	1	
98	Ông Khoa	Một phần các ấp Tân Phú 1, Tân Phú 2 xã Tân Hương	Khắc phục khiếm khuyết hạ áp trạm Ông Khoa, phát quang lưới điện	05/09/2026	14:33	05/09/2026	15:36	1.05	97	
99	LBS MV 480CB- 476MTh/239.D14 Trạm Dừng Chân Phúc Lộc - QL1A	Toàn bộ các ấp Khu Phố, Hòa Phú, Hòa Phúc, Hòa Quý, Hòa Lược, xã Cái Bè.	Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.	06/09/2026	6:00	06/09/2026	18:00	12.00	8542	
100	LBS 472SĐ/56.D9 Cầu Sắt (SCADA)	Một phần đường Lê Lợi; đường Nguyễn Trãi; đường Phan Văn Vẽ; đường Võ Văn Tân; đường Lê Văn Liêm; khu dân cư Cây Cánh; đường Vườn Hồng; đường Bùi Thị Xuân; đường Nguyễn Khuyến; đường Nguyễn Bình Khiêm; đường Hoàng Sa, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc kéo dây trung thế, trung hòa, lắp giá đỡ, khánh treo cáp, giá dừng dây, tháo lắp đo đếm trung thế từ trụ 70A đến trụ 107 tuyến 472SĐ	06/09/2026	6:06	06/09/2026	17:57	11.85	2621	

101	LBS FH170	Một phần xã Tân Phước 2, Phường Mỹ Phước Tây	Cty TNHH XLD Xuân Phát lắp tiếp địa lắp lại, tiếp địa thu sét; dòi 3xAC185+AC120 từ trụ 117 đến trụ 123, dòi dây hạ thế, thùng điện kế, nhánh rẽ khách hàng - Tô VH Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện hai nguồn điện, thay thùng tole mọt	06/09/2026	6:09	06/09/2026	17:33	11.40	1958	
102	477CB/34.D25 Cổng Chào Cái Bè	Một phần các ấp 3, 4, xã Cái Bè và toàn bộ các ấp 1, 2, An Ninh, An Hòa, xã Cái Bè.	Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Kéo mới cáp 3x240mm2+AC150mm2, lắp mới thiết bị REC + DS3P, LBS + DS3P, kết lưới đường dây XDM.	06/09/2026	6:45	06/09/2026	18:25	11.67	10255	
103	G35	Một phần khu vực các xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, khắc phục tác tồn tại trên lưới điện, hoán chuyển TBA non quá tải, CBM thiết bị và TBA; Di dòi trụ điện; Lắp trạm; ĐTXD; SCL	06/09/2026	6:45	06/09/2026	18:02	11.28	12187	
104	D7	Một phần Quốc Lộ 1A , Ấp Bắc, thuộc phường Trung An.	Dựng trụ, lắp trạm, NCS lên 250kVA , thu hồi trạm cũ (ĐTXD) + Phát quang bảo trì lưới điện, tháo 3LTD không sử dụng	06/09/2026	6:56	06/09/2026	17:30	10.57	1522	
105	47408-7	Một phần xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cty TNHH Trường Phát thi công lắp TBA và đường dây TT 3p phục vụ hạ tầng cho KCN Tân Phước 1, địa điểm xã Tân Phước 3	06/09/2026	7:00	06/09/2026	17:47	10.78	1136	
106	Chợ Vĩnh Kim	Một phần ấp Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thới xã Vĩnh Kim.	Di dòi đường dây hạ áp	06/09/2026	7:00	06/09/2026	17:40	10.67	97	
107	PD 473-1CL/130.D1 Cây Giồng (3DS)	Một phần đường Bình Trị, Quốc Lộ 30, từ tổ 1 đến tổ 5, tổ 7, tổ 8, tổ 17, tổ 18, từ tổ 31 đến tổ 39, khu phố Tân An, khu phố Tân Nhứt, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH TM & XDĐ Tín Long Phát : Đấu nối lưới trung thế mới từ trụ số 138 đến trụ số 138/1 thuộc PD 473/132.D1 Cây Giồng tuyến 473CL	06/09/2026	7:10	06/09/2026	12:40	5.50	441	
108	MC 477PC	Khóm Long Thạnh A, Long Thạnh D, Long Thị D và khóm Long Hưng 1 thuộc phường Tân Châu.	Công ty TNHH XD Thương Mại Tuấn Tài thi công tháp xà đầu trụ và phụ kiện từ trụ 7/39 đến 7/49 tuyến 477PC. thí nghiệm CBM bảo trì trạm biến áp tuyến 477PC.	06/09/2026	7:23	06/09/2026	16:51	9.47	1	
109	C979	Một phần ấp 2, Long Thạnh xã Chợ Gạo	Nhà điện để cắt C502-8	06/09/2026	7:24	06/09/2026	7:34	0.17	307	
110	C979	Một phần ấp 2, Long Thạnh xã Chợ Gạo	Nhà điện để đóng C502-8	06/09/2026	7:24	06/09/2026	11:41	4.28	189	
111	Y tế Phường An Lộc	Mất điện một phần phường An Bình khu vực toàn bộ CDC phường An Bình	Thay dây ABC 3x70mm2 bị răn nứt + AC50mm2 nhiều mối nối bằng ABC 3x70mm2 +AC-50 SCL Từ trụ 19 đến trụ 19/8, từ trụ 19 /1 đến trụ 19/1/5, từ trụ 19 /2 đến trụ 19/2/6, từ trụ 19 /3 đến trụ 19/3/6a, từ trụ 21A/2 đến trụ 21A/2/4, từ trụ 21A/3 đến trụ 21A/3/5 tuyến 474HN	06/09/2026	7:35	06/09/2026	15:35	8.00	130	
112	Trần Phú	Mất điện một phần phường An Bình khu vực toàn bộ CDC phường An Bình	Thay dây ABC 3x70mm2 bị răn nứt + AC50mm2 nhiều mối nối bằng ABC 3x70mm2	06/09/2026	7:42	06/09/2026	15:28	7.77	337	

			+AC-50 SCL Từ trụ 19 đến trụ 19/8, từ trụ 19 /1 đến trụ 19/1/5, từ trụ 19 /2 đến trụ 19/2/6, từ trụ 19 /3 đến trụ 19/3/6a, từ trụ 21A/2 đến trụ 21A/2/4, từ trụ 21A/3 đến trụ 21A/3/5 tuyến 474HN							
113	Sân Vận Động HN	Mất điện một phần phường An Bình khu vực toàn bộ CDC phường An Bình	Thay dây ABC 3x70mm2 bị răn nứt + AC50mm2 nhiều mối nối bằng ABC 3x70mm2 +AC-50 SCL Từ trụ 19 đến trụ 19/8, từ trụ 19 /1 đến trụ 19/1/5, từ trụ 19 /2 đến trụ 19/2/6, từ trụ 19 /3 đến trụ 19/3/6a, từ trụ 21A/2 đến trụ 21A/2/4, từ trụ 21A/3 đến trụ 21A/3/5 tuyến 474HN	06/09/2026	7:50	06/09/2026	15:40	7.83	74	
114	47172-7 (1)	Một phần áp Bà Lắm, Tân Phú xã Tân Phú Đông	Công ty TNHH Triệu Danh Phát thi công công trình sửa chữa lưới điện và Tổ QLVH nâng công suất MBA quá tải trạm UB Tân Phú Đông từ 3x25kVA lên 3x50kVA. Di dời LBFCO tuyến 47205-7	06/09/2026	8:00	06/09/2026	12:50	4.83	768	
115	471-7 (1)	Một phần áp Bà Lắm xã Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông hạ công suất MBA non tải trạm Trung Tâm Hành Chánh 6 từ 3x50kVA xuống 3x25kVA. Tháo TBA Kho Bạc Huyện-1x100kVA	06/09/2026	8:16	06/09/2026	11:25	3.15	91	
116	C979	Một phần áp 2, Long Thạnh xã Chợ Gạo	Nhà điện để đóng C502-8	06/09/2026	11:32	06/09/2026	11:41	0.15	307	
117	F41	Một phần áp Thanh Hưng, Mỹ Đa, Thanh Lộc, Mỹ Thạnh, Mỹ Định xã Thanh Phú khu vực Đường tỉnh 865 đoạn từ Cửa Hàng Xăng dầu Số 11 đến Cầu Kênh 10	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện phân đoạn F41 thi công công trình ĐTXD	07/09/2026	6:06	07/09/2026	17:56	11.83	4388	
118	Recloser 478AH/86.D9 Cầu Sa Nhiên 2 (SCADA)	Một phần đường ĐT 848; khu vực rạch Thông Lưu, rạch Ông Tổng, Docifarm, toàn bộ khu dân cư Tân Khánh Đông, khu dân cư Đông Quới, đường Sa Nhiên; đường Cánh Đồng Hoa Hồng, rạch Ông Quê, rạch Mương Khai; rạch Bà Soi; đường Phan Văn Trâm; Kinh 19/5; rạch Mù U; kinh 50, rạch Chùa Phước Đức, phường Sa Đéc	Điện lực Sa Đéc phát quang, kéo dây trung hòa từ trụ 88 đến trụ 118. Thay dây trung thể từ trụ 88 đến trụ 88A. Kéo dây chống sét từ trụ 100 đến 118. Lắp đặt thiết bị LBS+03DS NR Ngã 4 xã Tân Khánh Đông tại trụ 88A tuyến 478AH Tháo lắp lại NR 3P-22kV tại trụ 91, 93, 94, 95, 103, 114 tuyến 478AH. Tháo lắp lại TBA Ông Lớn tại trụ 111, trạm Ông Bé tại trụ 121 tuyến 478AH.	07/09/2026	6:21	07/09/2026	18:00	11.65	3324	
119	ẤP BẮC 15	Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh	Điện lực bảo trì lưới điện, Sang lưới hạ áp, sang điện kế, nhỏ trụ thu hồi (khắc phục CT Ngầm Hóa Ấp Bắc)	07/09/2026	7:00	07/09/2026	13:20	6.33	118	
120	MY LOI 6	Một phần đường Lê Văn Nghê, Khu phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện, Dựng trụ, kéo dây trung áp	07/09/2026	7:00	07/09/2026	12:10	5.17	181	
121	CTY TNHH TM DV VT HOANG VIET	Một phần đường Lê Văn Nghê, Khu phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện, Dựng trụ, kéo dây trung áp	07/09/2026	7:05	07/09/2026	12:15	5.17	1	
122	NR 476-7THo/182/37.D7 ĐUÔI TÔM NỐI TUYẾN (TRỤ 476THo/182/37)	Mất điện một phần Ấp Đuôi Tôm Xã Tân Hộ Cơ	Cty TNHH Bách Khoa nâng công suất trạm biến áp, sang hạ thế, thu hồi trụ từ trụ 182/38 đến trụ 182/65 NR 476-7THo/182/37.D7 tuyến 476THo	07/09/2026	7:05	07/09/2026	17:30	10.42	384	
123	YERSIN	Một phần đường Yersin, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh	Thay trụ hạ áp bị gãy ngọn + tháo chì cá, xử lý giáp lai 2 nguồn, kiêng tròn nguội; nhỏ trụ cũ thu hồi.	07/09/2026	7:07	07/09/2026	15:50	8.72	98	

124	3x1P-50kVA Tân Định (cũ)	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Định, ấp Tân Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Di dời TBA 3x1P-50kVA Cầu Bà Đập từ trụ 266 đến trụ 267 XDM, tháo thu hồi TBA 3x1P-50kVA Tân Định tại trụ 264, di dời dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ XDM từ trụ 259 đến trụ 270 tuyến 472-TH	07/09/2026	7:19	07/09/2026	17:00	9.68	63	
125	47415-7	Một phần ấp Tân Xuân Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Tân Xuân	07/09/2026	7:30	07/09/2026	15:35	8.08	191	
126	47382-7	Một phần ấp Bình Long, xã Lương Hòa lạc	Thay kẹp IPC trung thế NR XTL ông tân	07/09/2026	7:35	07/09/2026	8:55	1.33	58	
127	473-7TM/74/3.D3 NR MỸ AN - PHỦ BÌNH	Một phần khu vực ấp Mỹ An 4, ấp Mỹ Thị A xã Tháp Mười; ấp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Kiểm tra đầu nối từ lưới xuống trước và LBFCO, Lắp bộ đà đỡ cáp bọc trung thế từ lưới xuống LBFCO có khoảng cách xa tại NR Phủ Bình - Phú Điền. Thay sứ treo bị bể, nhổ thu hồi trụ 10,5m và tháo gỡ đường dây hạ thế vượt sông không còn sử dụng	07/09/2026	7:38	07/09/2026	17:14	9.60	3476	SCL
128	3x1P-50kVA Cầu Bờ Đập	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Định, ấp Tân Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Di dời TBA 3x1P-50kVA Cầu Bà Đập từ trụ 266 đến trụ 267 XDM, tháo thu hồi TBA 3x1P-50kVA Tân Định tại trụ 264, di dời dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ XDM từ trụ 259 đến trụ 270 tuyến 472-TH	07/09/2026	7:52	07/09/2026	17:12	9.33	190	
129	1P-37.5kVA Chùa Huyện Giác	- Khu vực Châu Huyện Giác, Mương Hai Y xã Mỹ An Hưng	Thu hồi đường dây trung thế không vận hành NR TB Mương Hai Y tuyến 480-TH	07/09/2026	8:00	07/09/2026	13:45	5.75	63	
130	TBA 3x1P-15kVA Hòa Phát Đồng Tháp	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cty Hòa Phát	Thay điện kế, vệ sinh trạm Cty Hòa Phát	07/09/2026	8:15	07/09/2026	9:15	1.00	1	
131	TBA 1P-50kVA Rạch Cò	Khu vực Rạch Cò thuộc xã Phú Hựu.	- Thay dây hạ áp AV70 thành AV70. - Thay dây hạ áp 2AV70 thành ABC2x70	07/09/2026	8:17	07/09/2026	15:51	7.57	107	SCTX
132	1P-100kVA Chợ Bình Thạnh Trung A	- Khu vực Chợ Bàu Hút xã Lấp Vò.	Thay cổ dê MBA trạm Chợ Bình Thạnh Trung tuyến 478-TH	07/09/2026	8:20	07/09/2026	9:30	1.17	175	
133	1P-50kVA Cầu Rạch Bàu 2	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ BTLT 7,5m tại trụ 102/7 ra ranh đất cách vị trí hiện hữu 5 mét hướng về trụ 102/6, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse, thay TI, điện kế đến hạn TBA Cầu Rạch Bàu 2	07/09/2026	8:20	07/09/2026	15:13	6.88	55	
134	TBA 1P-50kVA Vượt Sông Xóm Giữa	Khu vực từ Cầu Ông Quý đến cuối Rạch Xóm Giữa thuộc xã Phú Hựu.	Thay điện kế trạm Vượt Sông Xóm Giữa	07/09/2026	8:22	07/09/2026	9:00	0.63	86	
135	LBFCO 47464-7	Một phần Ấp Bình Chánh, Bình Ninh xã Ngũ Hiệp khu vực Đường vào VLXD Bảy Lá qua Cồn Long Đức	Hạ công suất trạm Cồn Long Đức 5/9P, Cồn Long Đức 5/9T từ 3x50kVA xuống 3x25kVA	07/09/2026	8:23	07/09/2026	17:29	9.10	145	
136	Tân An	Một phần Ấp Tân An, xã Tân Thới	ĐL Tân Phú Đông thay thùng tole bị mục trạm Tân An	07/09/2026	8:26	07/09/2026	11:50	3.40	33	
137	TBA 1P-100kVA Cầu Cai Trượng	Khu vực từ Chợ cũ Tân Phú Trung đến Cầu Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung.	Di dời trụ hạ thế	07/09/2026	8:27	07/09/2026	10:00	1.55	76	
138	Phan Nghĩa Chánh 3P-100KVA	Một phần khu vực ấp 4, xã Bình Hàng Trung	Đóng điện TBA 2x1P-25kVA Bình Hàng Trung A4 xử lý quá tải cho TBA 1P-75kVA Bình Hàng Trung A1, cắt cầu xử lý 2 nguồn, di dời TBA 1P-75kVA Bình Hàng Trung A1 về tâm, hạ độ cao đường dây hạ thế	07/09/2026	8:34	07/09/2026	15:33	6.98	1	

139	AS Hà Thanh	Một phần khu vực áp K12, xã Tam Nông.	Thay dây NR trung áp; Thay 3LA+3FCO Thí nghiệm định kỳ MBA 3P-100kVA trạm bơm Phú Hiệp 2	07/09/2026	8:40	07/09/2026	16:59	8.32	149	
140	Bình Hàng Trung A1 - 1P-75kVA	Một phần khu vực áp 4, xã Bình Hàng Trung	Đóng điện TBA 2x1P-25kVA Bình Hàng Trung A4 xử lý quá tải cho TBA 1P-75kVA Bình Hàng Trung A1, cắt cầu xử lý 2 nguồn, di dời TBA 1P-75kVA Bình Hàng Trung A1 về tâm, hạ độ cao đường dây hạ thế	07/09/2026	8:42	07/09/2026	15:54	7.20	111	
141	Đường Gạo A	Một phần áp 2, xã Tân Thạnh	Xử lý mối nối hạ thế	07/09/2026	8:56	07/09/2026	10:35	1.65	54	
142	TBA 2x1P-37,5kVA Xẻo Điều	Khu vực Cầu Xẻo Điều thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Xẻo Điều	07/09/2026	9:15	07/09/2026	9:47	0.53	31	
143	TBA 1P-37.5kVA Dinh Ông Đá	Khu vực Rạch Dinh Ông Đá thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Dinh Ông Đá	07/09/2026	10:00	07/09/2026	10:38	0.63	114	
144	TBA 3P-250kVA Trạm sạc Vinfast (An Nhon)	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trạm sạc Vinfast	Thay điện kế, VS trạm Trạm sạc Vinfast (An Nhon)	07/09/2026	10:05	07/09/2026	10:50	0.75	1	
145	1P-37,5kVA Bình Thạnh Trung 4B	- Khu vực Cầu Hai Ấn xã Lấp Vò.	Khắc phục tuột kẹp ngừng, tháo dây buro điện buộc chung hạ thế trạm Bình Thạnh Trung 4B tuyến 478-TH	07/09/2026	10:15	07/09/2026	11:24	1.15	43	
146	TDC Đường Gạo	Một phần áp 1, xã Tân Thạnh	Thay TI hạ thế, khắc phục đầu cosse dây tín hiệu	07/09/2026	10:47	07/09/2026	12:55	2.13	150	
147	47367-7	Một phần khu vực Mỹ Lợi B, xã Mỹ Lợi	Điện lực Cái Bè nâng cao đường dây vượt sông	07/09/2026	12:05	07/09/2026	16:55	4.83	5207	
148	TRAM 7	Một phần đường Ấp Bắc, Trần Quốc Tuấn phường Mỹ Tho, Đạo Thạnh	Sang lưới hạ áp, sang điện kế, nhỏ trụ thu hồi (khắc phục CT Ngầm Hóa Ấp Bắc)	07/09/2026	13:10	07/09/2026	17:20	4.17	57	
149	NGUYEN TRAI	Một phần đường Ấp Bắc, Trần Quốc Tuấn phường Mỹ Tho, Đạo Thạnh	Sang lưới hạ áp, sang điện kế, nhỏ trụ thu hồi (khắc phục CT Ngầm Hóa Ấp Bắc)	07/09/2026	13:15	07/09/2026	17:25	4.17	141	
150	TBA 3x1P-25kVA Chi Cục Thuế	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Chi cục Thuế	Thay điện kế trạm Chi cục Thuế	07/09/2026	13:33	07/09/2026	14:25	0.87	1	SCTX
151	TBA 1P-50kVA Cầu Xẻo Vang	Khu vực từ Cầu Xẻo Giang đến Cầu Ngang Xẻo Giang, từ Cầu Xẻo Giang đến Rạch Ông Quý thuộc xã Phú Hựu.	Thay ĐK, TI TNDK trạm Cầu Xẻo Vang	07/09/2026	13:34	07/09/2026	14:20	0.77	79	SCTX
152	1P-50kVA Tắc Bà Tảo 1A	- Khu vực Mương Trường Học xã Mỹ An Hưng	Thu hồi đường dây trung thế không vận hành NR Mương Trường Học tuyến 480-TH	07/09/2026	14:00	07/09/2026	17:00	3.00	92	
153	Tân An 3	Một phần Ấp Tân An, xã Tân Thới	ĐL Tân Phú Đông thay thùng tole bị mục trạm Tân An 3	07/09/2026	14:02	07/09/2026	16:00	1.97	53	
154	TBA 1P-25kVA Sáu Lộc	Khu vực từ Cầu Ngang Xẻo Giang đến cuối Ngọn Xẻo Giang thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Sáu Lộc	07/09/2026	14:40	07/09/2026	15:05	0.42	40	SCTX
155	TBA 3x1P-15kVA Buro Điện huyện Châu Thành	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Buro điện huyện Châu Thành	Thay điện kế, vệ sinh trạm Buro điện huyện Châu Thành	07/09/2026	15:30	07/09/2026	16:00	0.50	3	SCTX
156	TBA 2x1P-25kVA Ngọn Xẻo Giang	Khu vực cuối Ngọn Xẻo Giang thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Ngọn Xẻo Giang	07/09/2026	15:33	07/09/2026	16:05	0.53	70	SCTX
157	47238-7	Một phần áp Long Thành B xã Vĩnh Kim tỉnh Đồng Tháp	Thay 02 sứ đứng tại trụ số 4 NR 47238-7 Long Thành B- Phú Quới	07/09/2026	16:18	07/09/2026	16:48	0.50	297	
158	E32	Một phần áp Tân Lập xã Tân Hương	Dời trụ trung áp phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 878	08/09/2026	6:28	08/09/2026	16:44	10.27	186	

159	LÊ LỢI 1	Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh	Sang lưới hạ áp, sang điện kế, nhờ trụ thu hồi (khắc phục CT Ngâm Hóa Ấp Bắc)	08/09/2026	7:00	08/09/2026	12:56	5.93	80	
160	LBS (PD 475-10/2-3) (475NM/34/161.D10)	Khu vực từ Cầu Giồng Nổi đến Cầu Rạch Sậy và toàn bộ Giồng Sao Bờ Đê, từ cầu Công 2 đến Ngã Ba Xẻo Mát thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Công Ty TNHH Quang Nhựt thay dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT14m, lắp xà, sứ	08/09/2026	7:02	08/09/2026	17:22	10.33	2375	
161	47301-7	Một phần Tỉnh Lộ 870 phường Trung An, xã Long Hưng	Điện lực bảo trì lưới điện, Dựng trụ, kéo dây trung áp + Bảo trì phát quang hành lang tuyến	08/09/2026	7:05	08/09/2026	16:57	9.87	567	
162	PD NR 471-11/1-4.NM	Khu vực từ Cầu Giồng Nổi đến Cầu Rạch Sậy và toàn bộ Giồng Sao Bờ Đê, từ cầu Công 2 đến Ngã Ba Xẻo Mát thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Công Ty TNHH Quang Nhựt thay dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT14m, lắp xà, sứ	08/09/2026	7:06	08/09/2026	17:25	10.32	709	
163	NGO QUYEN	Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh	Điện lực bảo trì lưới điện Sang lưới hạ áp, sang điện kế, nhờ trụ thu hồi (khắc phục CT Ngâm Hóa Ấp Bắc)	08/09/2026	7:10	08/09/2026	12:46	5.60	277	
164	1P-50kVA Tân Bình	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Hưng, ấp Tân Lộc, ấp Tân Khánh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA Tân Bình từ 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA, di dời từ trụ 310 đến trụ 314. Thu hồi TBA 1P-25kVA Út Tường. Thay dây hạ thế từ trụ 305 đến trụ 321A.	08/09/2026	7:16	08/09/2026	16:06	8.83	74	
165	NGUYỄN SÁNG 1	Một phần đường Nguyễn Sáng, Phường Đạo Thạnh	Giảm CS MBA từ 250kVA xuống 100kVA, trạm Nguyễn Sáng 1 (Hoán chuyển Chợ Tam Hiệp)	08/09/2026	7:25	08/09/2026	15:58	8.55	35	
166	47265-7	Một phần ấp Lò Gạch, Hiệp Trị, Ruộng Cạn Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ trung áp nghiêng và phát quang nhánh Lò Gạch	08/09/2026	7:28	08/09/2026	11:26	3.97	220	
167	CD_1P-37,5kVA Đèn Đường T2	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Hưng, ấp Tân Lộc, ấp Tân Khánh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA Tân Bình từ 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA, di dời từ trụ 310 đến trụ 314. Thu hồi TBA 1P-25kVA Út Tường. Thay dây hạ thế từ trụ 305 đến trụ 321A.	08/09/2026	7:28	08/09/2026	15:45	8.28	1	
168	CHO TAM HIEP	Một phần Ấp Chợ Bưng, xã Long Hưng	Điện lực bảo trì lưới điện, NCS MBA từ 100kVA lên 250kVA , trạm Chợ Tam Hiệp (Hoán chuyển trạm Nguyễn Sáng 1)	08/09/2026	7:28	08/09/2026	15:00	7.53	88	
169	4724-7	Một phần khu phố Thuận Hòa - phường Long Thuận.	Di dời trụ trung áp 10.5m	08/09/2026	7:30	08/09/2026	17:10	9.67	612	
170	Bình Ân 1	Một phần khu phố Thuận Hòa - phường Long Thuận.	Di dời trụ trung áp 10.5m	08/09/2026	7:30	08/09/2026	17:05	9.58	135	
171	Thanh Lạc Đông 3 - 100kVA	- Một phần ấp Thanh Lạc Đông và Ấp 3 xã Vĩnh Bình	Dời đường dây hạ áp, điện kế và nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới	08/09/2026	7:30	08/09/2026	10:58	3.47	107	
172	LBS PD 471-13TH PD Vĩnh Thạnh - Bắc Cao Lãnh	- Tỉnh lộ 84 từ Cống Rạch Chùa Cạn đến Cầu Cai Châu, Rạch Ngã Cái, Rạch Đồn Điền, Nhà máy nước đá Hoàng Minh thuộc xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc thay dây trung thế, dựng trụ, lắp TBA, kéo dây hạ thế tuyến 471-TH	08/09/2026	7:35	08/09/2026	16:46	9.18	2237	
173	Ấp Thượng - 3x50kVA	- Một phần ấp Thanh Lạc Đông và Ấp 3 xã Vĩnh Bình	Dời đường dây hạ áp, điện kế và nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới	08/09/2026	7:37	08/09/2026	11:11	3.57	107	

174	478-2TM/70.D3 PD THỊ TRẦN	Một phần khu vực ấp Mỹ An 1, ấp Mỹ An 2, ấp Mỹ An 4 xã Tháp Mười tỉnh Đồng	ĐLTháp Mười Cơi đầu trụ hạ thế, Nâng dây trung hòa, hạ thế thấp thuộc lưới hạ thế trạm Hùng Vương 1. Thay điện kế 3P+03TI hạ thế đến hạn kiểm định tại KH	08/09/2026	7:41	08/09/2026	15:24	7.72	3077	
175	MV477TN-478TX/244.D2 (MV Chợ Hưng Thạnh)	Mất điện toàn bộ khu vực ấp 1A, ấp 2A,ấp 2B, ấp 3A, ấp 4A xã Phương Thịnh	Điện lực Mỹ Thọ lắp thiết bị đóng cắt LBS	08/09/2026	7:50	08/09/2026	18:37	10.78	2512	
176	NR 471-12/3.SH Thới Hòa (471-7SH/219/1.D11 Thới Hòa) (LBFCO) Chì 20A	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, ấp Thới Hòa, ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay, tăng cường các bộ chẳng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bằng bộ chẳng mới NR Thới Hòa	08/09/2026	7:52	08/09/2026	15:27	7.58	679	
177	1P-25kVA Út Tường	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Hưng, ấp Tân Lộc, ấp Tân Khánh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA Tân Bình từ 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA, di dời từ trụ 310 đến trụ 314. Thu hồi TBA 1P-25kVA Út Tường. Thay dây hạ thế từ trụ 305 đến trụ 321A.	08/09/2026	7:53	08/09/2026	16:06	8.22	34	
178	47253-7	Một phần khu vực Tân Hưng, xã Thanh Hưng	Điện lực Cái Bè nâng cao đường dây vượt sông	08/09/2026	8:00	08/09/2026	18:30	10.50	2852	
179	MC tuyến 478TX	Toàn bộ khu vực ấp 1A, ấp 2A,ấp 2B, ấp 3A, ấp 4A xã Phương Thịnh	Tháo gỡ 3LA tại trụ 14 tuyến 478TX và lắp lại tại trụ 15 tuyến 478TX. Lắp 3DS tại trụ 14 tuyến 478TX. Thay 1DS (Pha A) bị hỏng tại trụ 80 tuyến 478TX	08/09/2026	8:00	08/09/2026	19:13	11.22	132	
180	1P-50kVA Lộ Cải	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Định, ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Dựng trụ, lắp đà cơi, thay dây hạ thế TBA Lộ Cải từ trụ 190/19/3 đến trụ 190/19/7 tuyến 471-SH	08/09/2026	8:04	08/09/2026	15:32	7.47	64	
181	474AH/146/11/2 Cầu 30 1P-25kVA	Một phần đường bờ nghịch Huyện Lộ 4, một phần bờ nghịch Kênh Ngang, xã Tân Dương.	Cắt lưới sang tải trạm Cầu Dương Hòa 2 sang trạm Cầu 30	08/09/2026	8:12	08/09/2026	10:52	2.67	22	
182	Trần Thị Luận	Trạm khách hàng:Trần Thị Luận	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	08/09/2026	8:15	08/09/2026	9:02	0.78	1	
183	TBA 1P-50kVA Ngã Ba Nha Môn	Khu vực dọc QL80 phía bên phải hướng đến Ngã ba Nha Môn Quán cơm Sông Tùng thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Thay TI TNDK trạm Ngã Ba Nha Môn	08/09/2026	8:18	08/09/2026	8:57	0.65	64	
184	474AH/146/16 Cầu Dương Hòa 2 1P-25kVA	Một phần đường bờ nghịch Huyện Lộ 4, một phần bờ nghịch Kênh Ngang, xã Tân Dương.	Cắt lưới sang tải trạm Cầu Dương Hòa 2 sang trạm Cầu 30	08/09/2026	8:18	08/09/2026	10:58	2.67	66	
185	Long Bửu	Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình	Thay điện kế 3P sau TCC	08/09/2026	8:20	08/09/2026	8:58	0.63	123	
186	472-10/3 NM	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cá Viên Đất Việt	Thay điện kế, vệ sinh trạm Cá Viên Đất Việt	08/09/2026	8:29	08/09/2026	9:03	0.57	1	
187	AS Cầu Trung Tâm 3	Một phần khu vực ấp 1, xã An Hòa.	Lắp Codie cho MBA. Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. Thí nghiệm CBM TBA 1P-75kVA trạm AS Cầu Trung Tâm 3	08/09/2026	8:32	08/09/2026	9:54	1.37	55	
188	TBA TDC LONG THUẬN 3	Một phần khu vực tuyến dân cư ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm TDC Long Thuận 3 từ (1P-50kVA) thành (1P-100kVA) Tại trụ 67 PD 477-10/1A tuyến 477PC	08/09/2026	8:38	08/09/2026	10:08	1.50	107	
189	Trương Văn Lộc	Trạm khách hàng: Trương Văn Lộc	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	08/09/2026	9:05	08/09/2026	9:40	0.58	1	
190	LBFCO 475-7CLa/155-T/146/1.D25 Kênh 9	Một phần ấp 2, xã Mỹ Thành	Nâng công suất trạm Nguyễn Văn Năm từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải	08/09/2026	9:09	08/09/2026	12:15	3.10	347	

191	TBA 1P-50kVA Tân Hòa	Khu vực từ Văn Phòng Ấp Tân Hòa cũ đến Nhà máy Ngọc Hòa thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Thay TI TNDK trạm Tân Hòa	08/09/2026	9:12	08/09/2026	9:52	0.67	118	
192	Rạch Bảy 2 3P-250kVA	Một phần đường Cách Mạng Tháng 8, từ tổ 39 đến tổ 42 và từ tổ 80 đến tổ 85, khu phố Mỹ Thiện, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	08/09/2026	9:23	08/09/2026	16:00	6.62	203	SCTX
193	Huỳnh Quốc Thái	Trạm khách hàng: Huỳnh Quốc Thái	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	08/09/2026	9:44	08/09/2026	10:20	0.60	1	
194	(47224-7)->474-7CLa/211.D15	Một phần Ấp Hưng Hòa, Hưng Nhơn, Hưng Nghĩa xã Long Tiên khu vực Đường Kênh Vàm Tắc	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện 47224-7 nâng công suất trạm	08/09/2026	9:49	08/09/2026	16:40	6.85	2065	
195	47927-7	Một phần khu phố Quý Thành Phường Nhị Quý	Phát quang bảo trì lưới điện bằng keo mối hờ	08/09/2026	9:51	08/09/2026	16:56	7.08	258	
196	NR TBA Phong Phú trụ 46/24	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NM Phong Phú Gold	Thay điện kế, vệ sinh trạm NM Phong Phú Gold	08/09/2026	10:12	08/09/2026	10:35	0.38	1	
197	TDC Tân Phú 2A	Một phần ấp Tân Hòa B, xã Thanh Bình	Xử lý mối nối hạ thế	08/09/2026	10:14	08/09/2026	11:35	1.35	124	
198	TBA 1P-37.5kVA Ông Tư Tâm	Khu vực từ Cầu Bồn Bường đến Cầu Nhà Thờ thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Thay TI TNDK trạm Ông Tư Tâm	08/09/2026	10:20	08/09/2026	10:58	0.63	32	
199	AS An Hòa 8	Một phần khu vực ấp 3, xã An Hòa.	Lắp Codie cho MBA; Thay TI. Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA trạm AS An Hoà 8	08/09/2026	10:20	08/09/2026	12:59	2.65	28	
200	Phạm Văn Dân	Trạm khách hàng:Phạm Văn Dân	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	08/09/2026	10:25	08/09/2026	11:05	0.67	1	
201	LBFCO 475-7CLa/155-T/123b/1/1.D25 Ấp 1 Thạnh Lộc	Một phần ấp 1, xã Thạnh Phú	Điện lực Bình Phú thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh.	08/09/2026	10:26	08/09/2026	15:51	5.42	423	
202	AS Ông Tùng	Một phần khu vực sạt lở ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế không truyền trạm AS Ông Tùng (3P-250kVA) Tại trụ 10A/40A NR 477-10/1/3 tuyến 477PC	08/09/2026	10:34	08/09/2026	11:04	0.50	158	
203	Nguyễn Văn Cừ	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực một phần đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ - Lê Hồng Phong - Võ Thị Sáu khu vực ngân hàng Vietcombank	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương Thay dây ABC 4x95mm2 hạ thế vận hành lâu năm bằng ABC 4x95mm2 SCL Từ trụ 33/7/5/1 đến 33/7/5/1/6B, Từ 33/7/5/1 đến 33/7/5/1/4A, Từ 33/7/5/1/3A đến 33/7/5/1/3A/4 tuyến 477HN	08/09/2026	10:59	08/09/2026	16:36	5.62	81	
204	Nguyễn Minh Hùng	Trạm khách hàng: Nguyễn Minh Hùng	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	08/09/2026	11:10	08/09/2026	11:40	0.50	1	
205	474AH/111A/9 Hòa Thành 1 1P-37.5kVA	Một phần đường Huyện Lộ 1, xã Tân Dương.	Thay thùng CB, điện kế trạm Hòa Thành 1	08/09/2026	11:10	08/09/2026	12:50	1.67	17	
206	Phan Văn Quân 1x50kVA (195/1)	Trạm khách hàng: Phan Văn Quân	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	08/09/2026	11:48	08/09/2026	12:27	0.65	1	
207	Lê Văn Tràng	Trạm khách hàng: Lê Văn Tràng	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	08/09/2026	12:35	08/09/2026	13:06	0.52	1	

208	NGUYEN HUE 2	Một phần đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện Sang lưới hạ áp, sang điện kế, nhỏ trụ thu hồi	08/09/2026	13:00	08/09/2026	16:40	3.67	213	
209	Tân Thạnh 8 - 50kVA	- Một phần áp Tân Thạnh xã Vĩnh Bình	Dời đường dây hạ áp, điện kế và nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới	08/09/2026	13:15	08/09/2026	15:41	2.43	37	
210	Cơ Khí Thạnh Nhứt - 100kVA	- Một phần áp Tân Thạnh xã Vĩnh Bình	Dời đường dây hạ áp, điện kế và nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới	08/09/2026	13:23	08/09/2026	15:50	2.45	1	
211	Cầu Ranh 3	Một phần áp 4, xã Thanh Bình	Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế	08/09/2026	13:26	08/09/2026	14:15	0.82	112	
212	TBA 1P-25kVA Trần Văn Tuấn	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trần Văn Tuấn	Thay điện kế, vệ sinh trạm Trần Văn Tuấn	08/09/2026	13:30	08/09/2026	14:06	0.60	1	
213	Mai Văn Nỉ	Trạm khách hàng: Mai Văn Nỉ	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	08/09/2026	13:32	08/09/2026	14:09	0.62	1	
214	AS An Hòa 12 Trụ 98A/33	Một phần khu vực áp 1, xã An Hòa.	Lắp Codie cho MBA. Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA trạm AS An Hoà 12	08/09/2026	13:53	08/09/2026	14:59	1.10	42	
215	TBA 3P-250kVA Tân Nhuận Đông	Khu vực hướng bên tay trái từ Nha Môn về Sa Đéc từ Cầu Nha Môn đến Bến đò Tứ Phước xã Tân Nhuận Đông.	Điện lực Nha Môn thay TI TNĐK trạm Tân Nhuận Đông	08/09/2026	13:55	08/09/2026	14:30	0.58	343	
216	481A/92/30 Xẻo Ráy 1P-75kVA	Một phần đường Phan Văn Bảy, xã Tân Dương.	Thay thùng CB, điện kế trạm Xẻo Ráy	08/09/2026	14:00	08/09/2026	15:43	1.72	98	
217	TBA CHÍ CƯỜNG	Một phần khu vực cổng chùa lá áp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế không truyền trạm AS Chí Cường (1P-75kVA) Tại trụ 130/33 NR 477-10/1-1/9 tuyến 477PC	08/09/2026	14:06	08/09/2026	15:37	1.52	161	
218	Trương Văn Lộc	Trạm khách hàng: Trương Văn Lộc	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	08/09/2026	14:15	08/09/2026	14:45	0.50	1	
219	TBA 3P-160kVA Kỹ Thuật Nông Nghiệp	Khu vực hướng bên tay phải từ Nha Môn về Sa Đéc từ Cầu Nha Môn đến Bến đò Tứ Phước xã Tân Nhuận Đông.	Thay TI TNĐK, điện kế trạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp	08/09/2026	14:44	08/09/2026	15:22	0.63	187	
220	Phạm Văn Vân	Trạm Đặng Văn Thành	ĐL Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm hàng	08/09/2026	14:52	08/09/2026	15:20	0.47	1	
221	TBA 3P-160kVA NM 1 tháng 5	Khu vực từ Bến đò Tứ Phước đến Nhà máy Tân Hiệp Thành thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Thay TI TNĐK trạm NM 1 tháng 5	08/09/2026	15:34	08/09/2026	16:32	0.97	160	
222	AS. Cầu 1 tháng 5	Một phần khu vực áp Phú Lâm, xã An Hòa.	Lắp Codie cho MBA; Thay TI. Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA trạm AS Cầu 1/5	08/09/2026	15:36	08/09/2026	16:29	0.88	20	
223	TBA 1P-25kVA Lê Thành Danh	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lò Bánh Mì Lê Thành Danh	Thay điện kế khách hàng trạm Lò Bánh Mì Lê Thành Danh	08/09/2026	16:00	08/09/2026	16:30	0.50	1	
224	47807-7	Một phần đường Trần Văn Hiến, phường Trung An	Điện lực bảo trì lưới điện Dựng trụ, kéo dây hạ, trung áp, lắp trạm + phát quang	09/09/2026	7:00	09/09/2026	17:00	10.00	367	
225	AP BAC 6	Một phần đường Ấp Bắc, Đồng Đa, phường Đạo Thạnh	Sang lưới hạ áp, sang điện kế, nhỏ trụ thu hồi (khắc phục CT Ngầm Hóa Ấp Bắc)	09/09/2026	7:00	09/09/2026	11:10	4.17	99	
226	Hòa Phú 3	Một phần áp Hòa Phú, xã Bình Ninh	Bảo trì, phát quang sửa chữa lưới điện	09/09/2026	7:00	09/09/2026	10:31	3.52	60	
227	ẤP BẮC 11	Một phần đường Ấp Bắc, Đồng Đa, phường Đạo Thạnh	Sang lưới hạ áp, sang điện kế, nhỏ trụ thu hồi (khắc phục CT Ngầm Hóa Ấp Bắc)	09/09/2026	7:04	09/09/2026	11:15	4.18	114	

228	ẤP BẮC 13	Một phần đường Ấp Bắc, Đồng Đa, phường Đạo Thạnh	Sang lưới hạ áp, sang điện kế, nhờ trụ thu hồi (khắc phục CT Ngâm Hóa Ấp Bắc)	09/09/2026	7:09	09/09/2026	11:20	4.18	110	
229	3x1P-50kVA Tân Thành B	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Di dời TBA 3x1P-50kVA Tân Thành B từ trụ 273 hiện hữu sang trụ 273XDM, di dời dây hạ thế từ trụ 271 đến trụ 280 tuyến 472-TH	09/09/2026	7:28	09/09/2026	16:51	9.38	27	
230	4788-8	Một phần khu phố Hòa Thân, Trí Đồ, Lạc Hòa, Năm Châu - phường Sơn Qui.	Nâng công suất trạm Bình Đông 2 từ 1x75kVA lên 1x75kVA (lấy MBA từ công trình ĐTXD).	09/09/2026	7:30	09/09/2026	16:26	8.93	2121	
231	TBA 1P-50kVA Tám Lục	Khu vực Rạch ông Sáu Tiết từ Cầu Năm Bé đến Cầu Khém Lớn xã Phú Hựu.	Thay dây hạ áp. Thay trụ rạn nứt thành trụ BTLT2x8,5m	09/09/2026	7:44	09/09/2026	15:55	8.18	73	
232	Kênh Hồng Ngự	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Nhà hàng Hoàng Yến đến cầu vượt Hồng Ngự	Thay dây ABC 3x70mm2 bằng ABC 3x70mm2 SCL Từ trụ 35 đến 40B tuyến 474HN	09/09/2026	7:45	09/09/2026	16:59	9.23	35	
233	4764-7 Ấp 5 Tân Phước	Một phần ấp Tân Phước 3, Tân Phước 5, Tân Phước 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành thay trụ trung áp mục gốc và đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Ấp 5 Tân Phước	09/09/2026	7:50	09/09/2026	14:00	6.17	776	
234	TBA MƯỜNG THẦY TRƯỜNG	Một phần khu vực lộ dal ấp Long Hữu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Mương Thầy Trường từ (1P-50kVA) thành (3P-250kVA) và di dời trạm Long Hữu qua trụ mới xây dựng Tại trụ 133/14, 133/23 và từ trụ 133/7 đến trụ 133/22 NR 475-14/4 tuyến 475-HN	09/09/2026	7:55	09/09/2026	16:53	8.97	106	
235	Cầu Vĩ 4	Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Hương	Khắc phục khiếm khuyết hạ áp, phát quang trạm Cầu Vĩ 4	09/09/2026	7:58	09/09/2026	12:08	4.17	103	
236	474-10/12/1.NM	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Văn Minh Tiếng	Thay điện kế, vệ sinh trạm Văn Minh Tiếng	09/09/2026	8:00	09/09/2026	8:18	0.30	1	
237	Khóm An Tài	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Nhà hàng Hoàng Yến đến cầu vượt Hồng Ngự	Thay dây ABC 3x70mm2 bằng ABC 3x70mm2 SCL Từ trụ 35 đến 40B tuyến 474HN	09/09/2026	8:00	09/09/2026	16:28	8.47	50	
238	4711-7	Một phần khu vực Tân Hưng, xã Thanh Hưng	Điện lực Cái Bè nâng cao đường dây vượt sông	09/09/2026	8:01	09/09/2026	18:13	10.20	1480	
239	TBA 1P-50kVA Chợ Mù U	Khu vực từ cầu Mù U đến Chợ Mù U thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK, thay thùng CB trạm Chợ Mù U	09/09/2026	8:05	09/09/2026	9:00	0.92	62	
240	Kè Trần Phú	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Nhà hàng Hoàng Yến đến cầu vượt Hồng Ngự	Thay dây ABC 3x70mm2 bằng ABC 3x70mm2 SCL Từ trụ 35 đến 40B tuyến 474HN	09/09/2026	8:05	09/09/2026	16:39	8.57	55	
241	47171-7	Một phần ấp Tân Xuân, xã Tân Thới	ĐL Tân Phú Đông bảo trì MBA trạm BD Tân Xuân 3 tại trụ 39, ép lèo trung áp trụ 86, tháp sắt nâng cao đường dây tại trụ 92 - 94, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện.	09/09/2026	8:06	09/09/2026	16:10	8.07	276	
242	TBA LONG HỮU	Một phần khu vực lộ dal ấp Long Hữu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất trạm Mương Thầy Trường từ (1P-50kVA) thành (3P-250kVA) và di dời trạm Long Hữu qua trụ mới xây dựng Tại trụ 133/14, 133/23 và từ trụ 133/7 đến trụ 133/22 NR 475-14/4 tuyến 475-HN	09/09/2026	8:07	09/09/2026	16:44	8.62	90	

243	Thành Đội	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Nhà hàng Hoàng Yến đến cầu vượt Hồng Ngự	Thay dây ABC 3x70mm2 bằng ABC 3x70mm2 SCL Từ trụ 35 đến 40B tuyến 474HN	09/09/2026	8:10	09/09/2026	16:47	8.62	136	
244	TBA Biệt Thự Trần Thị Ru	Một phần khu vực trạm biệt thự Trần Thị Ru ấp Thượng xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm định ký MBA, LA, FCO, cáp ngầm trạm Biệt thự Trần Thị Ru (3P-100kVA) Tại trụ 204A, 204A/1 NR 480-13/5A tuyến 480HN	09/09/2026	8:10	09/09/2026	11:00	2.83	1	
245	47933-7	Một phần khu phố Quý Chánh Phường Nhị Quý khu vực đường kênh 19/5	Phát quang bảo trì lưới điện bằng keo mối hờ	09/09/2026	8:13	09/09/2026	16:33	8.33	277	
246	CD_3P-160kVA Cty TNHH SX XD Hòa Vũ	Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Hòa Vũ, ấp An Lợi B, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ 3 pha đến hạn TBA Cty TNHH SX XD Hòa Vũ	09/09/2026	8:15	09/09/2026	9:12	0.95	1	
247	Thị Đội	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Nhà hàng Hoàng Yến đến cầu vượt Hồng Ngự	Thay dây ABC 3x70mm2 bằng ABC 3x70mm2 SCL Từ trụ 35 đến 40B tuyến 474HN	09/09/2026	8:15	09/09/2026	16:53	8.63	59	
248	2x1P-37,5kVA Rạch Ông	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Khương, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay thùng CB, hộp điện kế bị mục sét, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse, thay TI, điện kế đến hạn TBA Rạch Ông	09/09/2026	8:16	09/09/2026	10:11	1.92	104	
249	TBA Vòng Xoay Huyện HN	Một phần khu vực từ cầu út gốc đến vòng xoay ấp Thượng xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA thí nghiệm không đạt trạm Vòng Xoay huyện Hồng Ngự (3x1P-37.5kVA) Tại trụ 203 PĐ 480-13 tuyến 480HN	09/09/2026	8:24	09/09/2026	11:16	2.87	30	
250	Chi Nhánh 4	Một phần khu phố Mỹ Cần Phường Cai Lậy khu vực Đường Võ Việt Tân từ Quốc Lộ 1 A đến Cầu Đặng Văn Quế	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện trạm Chi Nhánh 4 phục vụ nâng công suất trạm	09/09/2026	8:26	09/09/2026	13:38	5.20	142	
251	478AH/147/1 Nguyễn Kim Phụng 3x1P-75kVA	Trạm Nguyễn Kim Phụng, đường ĐT 848, phường Sa Đéc	Thay 01TI mất tín hiệu	09/09/2026	8:36	09/09/2026	9:56	1.33	1	
252	TBA 2x1P-37.5kVA Trại Cua Phú Long 474AH/82A/6/1	Một phần bờ trái rạch Xẻo Gừa , xã Tân Dương.	Thay máy biến áp rịn dầu trạm Trại Cua Phú Long, xử lý kẹp dừng khoản không điện từ trụ 82A/6 đến trụ 82A/6/1	09/09/2026	8:40	09/09/2026	10:15	1.58	17	
253	Sân Vận Động	Một phần khu phố Mỹ Cần Phường Cai Lậy khu vực Đường Võ Việt Tân từ Quốc Lộ 1 A đến Cầu Đặng Văn Quế	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện trạm Sân Vận Động phối hợp Hotline nâng công suất trạm	09/09/2026	8:46	09/09/2026	13:17	4.52	92	
254	Cầu Đập Đá Phong Mỹ - 1P-100kVA	Một phần khu vực ấp Cái Búa, xã Phong Mỹ	Thí nghiệm CBM TBA 1P-100kVA Cầu Đập Đá Phong Mỹ	09/09/2026	9:05	09/09/2026	9:48	0.72	149	
255	NMXX Kế Đáo 2 - 3P-2000kVA	Toàn bộ TBA 3P-2000KVA XX Kế Đáo 2	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-2000KVA XX Kế Đáo 2	09/09/2026	9:18	09/09/2026	10:10	0.87	1	
256	Thanh Tâm 22P/2	Một phần khu phố Mỹ Cần Phường Cai Lậy khu vực Đường Thanh Tâm từ Ngã Tư đèn đỏ đến Giếng Nước	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện trạm Thanh Tâm 22p/2 phối hợp Hotline nâng công suất trạm	09/09/2026	9:21	09/09/2026	14:08	4.78	65	
257	TBA 1P-37.5kVA Cầu Ông Khiết	Khu vực từ Cầu Ông Khiết đến Cầu Cây Sộp thuộc xã Phú Hựu.	Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Phú Hựu đề nghị cắt điện để Cty TNHH MTV TM&XDĐ Hoàng Quân di dời trụ hạ thế	09/09/2026	9:35	09/09/2026	9:55	0.33	75	
258	TBA Trường TH Thường Thới Tiền 2	Một phần khu vực lộ ĐT 841 ấp Trung Tâm xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế không truyền trạm Trường TH Thường Thới Tiền 2 (1P-50kVA) Tại trụ 154 PĐ 480-12A tuyến 480HN	09/09/2026	9:37	09/09/2026	10:17	0.67	68	

259	Recloser+03DS PD 478-12AH	- Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Ruộng đến Cầu Cai Châu, Chợ Thủ Cù, Chợ Mương Điều, Rạch Mương Điều, Rạch Kinh Tắc, Rạch Mù U, Rạch Đường Cầm, Rạch Thủ Cù, Rạch Đông, Rạch Chùa, Rạch Cồn Ông xã Mỹ An Hưng và xã Tân Khánh Trung.	Cty Hưng Lộc thay dây trung thế, dựng trụ, lắp TBA, kéo dây hạ thế tuyến 478-AH	09/09/2026	9:43	09/09/2026	18:00	8.28	7142	
260	473-10/2/1.SĐ (16/5A)	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trần Thị Tâm	Thay điện kế, vệ sinh trạm khách hàng Trần Thị Tâm	09/09/2026	10:00	09/09/2026	10:15	0.25	1	
261	TBA 1P-50kVA Mù U 4	Khu vực dọc Quốc Lộ 80 từ cầu Mù U đến Ngân Hàng Nông Nghiệp thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNĐK trạm Mù U 4	09/09/2026	10:05	09/09/2026	10:36	0.52	28	
262	CD_3P-560kVA Công ty TNHH Thực Phẩm Sáng Ngọc	Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Thực Phẩm Sáng Ngọc - Chi Nhánh Đồng Tháp, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ 3 pha đến hạn, vệ sinh TU, TI, MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Công ty TNHH Thực Phẩm Sáng Ngọc	09/09/2026	10:10	09/09/2026	11:07	0.95	1	
263	Kinh Nhà Hay 1 - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Nhà Hay, xã Phong Mỹ	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Kinh Nhà Hay 1	09/09/2026	10:11	09/09/2026	10:48	0.62	110	
264	Cầm Nhung	Một phần áp Trung, xã Tân Thạnh	Xử lý tiếp địa mất đứt	09/09/2026	10:22	09/09/2026	11:07	0.75	27	
265	TBA 1P-50kVA Rạch Bà Đình 2	Khu vực cuối Rạch Bà Đình thuộc xã Phú Hựu.	Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Phú Hựu đề nghị cắt điện để Cty TNHH MTV TM&XDĐ Hoàng Quân di dời trụ hạ thế	09/09/2026	10:40	09/09/2026	11:00	0.33	81	
266	TBA Nhà Văn Hóa Ấp 3 Thường Phước 1	Một phần khu vực lộ ĐT 841 Ấp 3 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế không truyền trạm NVH Ấp 3 Thường Phước 1 (1P-75kVA) Tại trụ 289 PD 480-14 tuyến 480HN	09/09/2026	10:40	09/09/2026	11:06	0.43	101	
267	Thủy Sản 3 (250KVA)	Toàn bộ TBA 3P-250kVA Thủy Sản 3	Thay công tơ màn hình mờ TBA 3P-250kVA Thủy Sản 3	09/09/2026	10:55	09/09/2026	12:05	1.17	1	
268	Kinh Gáo Giồng 3 - 1P-25kVA	Một phần khu vực áp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA Kinh Gáo Giồng 3	09/09/2026	11:20	09/09/2026	12:09	0.82	30	
269	AP BAC 2	Một phần đường Ấp Bắc, Đồng Đa, phường Đạo Thạnh	Điện lực bảo trì lưới điện Sang lưới hạ áp, sang điện kế, nhỏ trụ thu hồi (khắc phục CT Ngầm Hóa Ấp Bắc)	09/09/2026	13:00	09/09/2026	16:40	3.67	413	
270	ẤP BẮC 9	Một phần đường Ấp Bắc, Đồng Đa, phường Đạo Thạnh	Sang lưới hạ áp, sang điện kế, nhỏ trụ thu hồi (khắc phục CT Ngầm Hóa Ấp Bắc)	09/09/2026	13:02	09/09/2026	16:35	3.55	62	
271	Trạm Bơm Trại Giam Láng Biển - 3P-100kVA	Toàn bộ TBA 3P-100kVA Trạm bơm trại giam Láng Biển	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-100kVA Trạm bơm trại giam Láng Biển	09/09/2026	13:05	09/09/2026	14:05	1.00	1	
272	CDC Ấp Trung (3x50kVA)	Một phần áp Trung, xã Tân Thạnh	Xử lý tiếp địa mất đứt	09/09/2026	13:06	09/09/2026	13:51	0.75	174	
273	1P-50kVA Rạch Ông 3	Khách hàng sử dụng điện một phần áp An Khương, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay thùng CB, hộp điện kế bị mục sét, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse, thay TI, điện kế đến hạn TBA Rạch Ông 3	09/09/2026	13:34	09/09/2026	15:36	2.03	86	
274	TBA 1P-25kVA Mẫu Giáo Hoa Hồng	Khu vực phía từ Trường Mẫu giáo Hoa Hồng đến Chùa Hội An xã Phú Hựu.	Thay TI TNĐK, thay thùng CB sét trạm Mẫu Giáo Hoa Hồng	09/09/2026	13:37	09/09/2026	14:44	1.12	25	
275	1FCO NR 473-10/2/6/3.SĐ	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cơ khí Hoàng Nhật Tân	Thay điện kế khách hàng Cơ khí Hoàng Nhật Tân	09/09/2026	13:40	09/09/2026	14:55	1.25	1	
276	TBA 1P-50kVA Rạch Bà Đình	Khu vực từ Cầu Ông Khiết đến Rạch Bà Đình thuộc xã Phú Hựu.	Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Phú Hựu đề nghị cắt điện để Cty TNHH MTV TM&XDĐ Hoàng Quân di dời trụ hạ thế	09/09/2026	13:40	09/09/2026	15:27	1.78	100	

277	NR 472-7TH/205.D11 Cơ Sở Hai Mú (3LBFCO+3Hotline)	Khách hàng sử dụng điện Hộ Kinh Doanh Hồ Thanh Long, Cơ Sở Chế Biến Thức Ăn Thủy Sản Hai Mú, ấp An Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ 3 pha đến hạn, vệ sinh TU, TI, MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cơ Sở Hai Mú	09/09/2026	13:42	09/09/2026	14:38	0.93	2	
278	Kinh Gáo Giồng 1 - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA Kinh Gáo Giồng 1	09/09/2026	13:45	09/09/2026	14:40	0.92	19	
279	3FCO 477SD/34/8/9/1	Một phần đường Võ Phát, bờ phải rạch Ngã Bát , phường Sa Đéc	Điện lực Sa Đéc cắt lưới sang tải trạm Ngã Bát P2 sang trạm Võ Phát	09/09/2026	13:46	09/09/2026	16:50	3.07	199	
280	Cầu Đúc 1	Một phần ấp Tân Ninh, xã Bình Ninh	Bảo trì, phát quang sửa chữa lưới điện	09/09/2026	13:50	09/09/2026	16:05	2.25	46	
281	TBA 3P-160kVA Võ Phát	Một phần đường Võ Phát, bờ phải rạch Ngã Bát , phường Sa Đéc	Điện lực Sa Đéc cắt lưới sang tải trạm Ngã Bát P2 sang trạm Võ Phát	09/09/2026	13:52	09/09/2026	16:55	3.05	46	
282	TBA 1P-25kVA Đỗ Văn Linh	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NMXX Đỗ Văn Linh	Thay điện kế, vệ sinh trạm khách hàng NMXX Đỗ Văn Linh	09/09/2026	15:30	09/09/2026	15:50	0.33	1	
283	NR 472-7TH/215.D11 Hồ Thanh Long (3FCO)	Khách hàng sử dụng điện Chế Biến Thức Ăn Thủy Sản Hồ Thanh Long, Công Ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thảo Nhân, ấp An Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ 3 pha đến hạn, vệ sinh TU, TI TBA Hồ Thanh Long, Công Ty Hồng Sơn	09/09/2026	15:38	09/09/2026	16:31	0.88	2	
284	TBA 1P-75kVA Chùa Hội An	Khu vực phía từ Chùa Hội An đến xóm Cỏm Mới thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNĐK, gia cố lèo hạ áp trạm Chùa Hội An	09/09/2026	15:40	09/09/2026	16:19	0.65	139	
285	47343-7	Một phần ấp ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh	Ctry TNHH Xuân Phát NC ĐDTT 1 pha lên 3 pha:357m (từ trụ 26 đến trụ 32), công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Tân Phước.	10/09/2026	6:45	10/09/2026	17:20	10.58	151	
286	NGUYỄN TRI PHƯƠNG	Một phần đường Nguyễn Tri Phương, phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện Sang lưới hạ áp, nhổ trụ cũ thu hồi	10/09/2026	7:00	10/09/2026	16:30	9.50	164	
287	47962-7	Một phần ấp Bình Ninh, Bình Hưng Thượng, xã Bình Ninh	Khắc phục thiếu sót và sang lưới hạ áp, điện kế khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới, và thu hồi trụ cũ	10/09/2026	7:00	10/09/2026	10:50	3.83	493	
288	47255-7	Một phần khu phố Thành Nhì - Phường Bình Xuân	Khắc phục tiếp đất không đạt yêu cầu và bịt kín ống PVC các trạm: Đê Rạch Nâu và Đê Rạch Nâu 1 theo tờ trình số 181-KT	10/09/2026	7:00	10/09/2026	12:55	5.92	55	
289	4745-7	Một phần ấp Ruộng Cạn, Hiệp Trị Xã Tân Hòa; ấp Gò Me, Xóm Đen Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ trung áp nghiêng và phát quang nhánh Xóm Mới	10/09/2026	7:03	10/09/2026	13:17	6.23	116	
290	476-7CL/202A.D2 (PĐ Nguyễn Văn Tiếp) 3LBFCO	Một phần khu vực ấp 1, ấp 2 xã Ba Sao và toàn bộ khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Phương Thịnh	Công ty TNHH Minh Thanh thực hiện di dời trụ điện	10/09/2026	7:05	10/09/2026	17:19	10.23	2446	
291	Ngã Bát 2B: 2x1P-37,5KVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ	Thay cáp 2xAV95 vận hành lâu năm lão hóa bằng cáp ABC2x95 mới, khắc phục hệ thống đo đếm thay thùng bể mực, thay cáp muller, thay dây Brachenment, cơi trụ hạ thế	10/09/2026	7:05	10/09/2026	17:28	10.38	72	
292	GO THANH PHO	Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh	Sang lưới hạ áp, sang điện kế, nhổ trụ thu hồi (khắc phục CT Ngầm Hóa Ấp Bắc)	10/09/2026	7:05	10/09/2026	13:27	6.37	98	
293	Công viên Rạch Chanh 3P-250kVA	Một phần đường Trần Văn Phụng, Phan Hồng Thanh, Đặng Văn Nghĩa, Lê Duẩn, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Văn Thảo, Khu	Công ty TNHH Minh Thanh : Thay dây hạ thế từ trụ số 48/20 đến trụ số 48/20/4, từ trụ số 48/20/3 đến trụ số 48/20/3/8A và 48/20/3/13B lưới hạ thế	10/09/2026	7:05	10/09/2026	16:25	9.33	136	

		Dân cư Rạch Chanh, tổ 8, khu phố Mỹ Trà, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	trạm 3x1P-50kVA CDC Rạch Chanh và trạm 3x1P-50kVA Sau CDC Rạch Chanh							
294	ẤP BẮC 7	Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh	Sang lưới hạ áp, sang điện kế, nhỏ trụ thu hồi (khắc phục CT Ngầm Hóa Ấp Bắc)	10/09/2026	7:10	10/09/2026	13:28	6.30	115	
295	NR 473-7CL/48/20/1.D1 CDC Rạch Chanh	Một phần đường Trần Văn Phụng, Phan Hồng Thanh, Đặng Văn Nghĩa, Lê Duẩn, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Văn Thảo, Khu Dân cư Rạch Chanh, tổ 8, khu phố Mỹ Trà, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH Minh Thanh : Thay dây hạ thế từ trụ số 48/20 đến trụ số 48/20/4, từ trụ số 48/20/3 đến trụ số 48/20/3/8A và 48/20/3/13B lưới hạ thế trạm 3x1P-50kVA CDC Rạch Chanh và trạm 3x1P-50kVA Sau CDC Rạch Chanh thuộc tuyến 473CL	10/09/2026	7:12	10/09/2026	16:19	9.12	161	
296	47453-7	Một phần áp ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh	Ctry TNHH Xuân Phát NCS TBA 1x25kVA thành 3x25kVA, công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Tân Phước	10/09/2026	7:15	10/09/2026	13:45	6.50	22	
297	TAN LONG 4	Một phần Khu phố Tân Long, phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện Kéo dây hạ áp, xử lý điện áp thấp cuối nguồn	10/09/2026	7:15	10/09/2026	16:45	9.50	196	
298	1P-37,5kVA Định Mỹ	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Mỹ, ấp Định Tân, ấp Định Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Lắp mới TBA 3P-250kVA Tre Rừng 3 tại trụ 80/53 tuyến 478-SH. Thu hồi TBA 1P-50kVA Định Hòa 6 tại trụ 70/69 tuyến 471-SH.	10/09/2026	7:16	10/09/2026	17:38	10.37	88	
299	MC 475-NM	Toàn bộ khu vực từ Ngã ba Nha Mân đến Cầu Rạch Chùa 2 thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Công Ty TNHH Quang Nhựt thay dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT14m, lắp xà, sứ; Lắp LBS tại trụ 34/1 tuyến 475-NM	10/09/2026	7:36	10/09/2026	17:11	9.58	3869	SCTX
300	1P-50kVA Định Hoà 6	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Mỹ, ấp Định Tân, ấp Định Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Kéo dây hạ thế từ trụ 80/53 đến trụ 80/53/3, thay dây hạ thế từ trụ 80/53/3 (=471SH/70/64/1/9T) đến trụ 80/53/26 (=471SH/70/64/1/14P), từ trụ 80/55 đến trụ 80/55/6 (=471SH/70/68).	10/09/2026	7:39	10/09/2026	17:38	9.98	96	
301	Long Thạnh 30	Một phần ấp Vĩnh Phú - xã Vĩnh Kim	Chỉnh trụ nghiêng, căng lại dây chằng và dây hạ áp.	10/09/2026	7:46	10/09/2026	8:55	1.15	112	
302	473-7TM/441.D3 NR KÊNH XÁNG THANH MỸ	Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 MBA	10/09/2026	8:00	10/09/2026	16:35	8.58	1233	
303	47125-7	Một phần khu vực Tân Hưng, xã Thanh Hưng	Điện lực Cái Bè nâng cao đường dây vượt sông	10/09/2026	8:00	10/09/2026	17:58	9.97	638	
304	TBA 1P-50kVA Khém Vú Sửa	Khu vực Khém Vú Sửa Xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Khém Vú Sửa	10/09/2026	8:01	10/09/2026	8:23	0.37	53	SCTX
305	TBA 3P-250kVA CDC ĐUÔI TÔM	Mất điện một phần Ấp Đuôi Tôm Xã Tân Hộ Cơ	Nâng công suất trạm biến áp, sang hạ thế, thu hồi trụ Từ trụ 182/3 đến trụ 182/28 NR 476-7THo/182/1.D7 tuyến 476THo	10/09/2026	8:04	10/09/2026	17:00	8.93	75	
306	TBA 1P-25kVA CDC ĐUÔI TÔM 1	Mất điện một phần Ấp Đuôi Tôm Xã Tân Hộ Cơ	Nâng công suất trạm biến áp, sang hạ thế, thu hồi trụ Từ trụ 182/3 đến trụ 182/28 NR 476-7THo/182/1.D7 tuyến 476THo	10/09/2026	8:08	10/09/2026	17:10	9.03	29	
307	Recloser 479AH/33B/1.D9 Ngọc Đài 2020	Khu vực nhà máy thuộc trạm Ngọc Đài 2020, Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Bảo trì thay điện kế, TI đến hạn kiểm định trạm Ngọc Đài 2020	10/09/2026	8:09	10/09/2026	9:50	1.68	1	

308	C507	Ấp Bình Long, xã Lương Hòa Lạc	Nâng công suất trạm	10/09/2026	8:20	10/09/2026	11:10	2.83	1203	
309	1P-50kVA Cầu Rạch Ông	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Khương, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay thùng CB, hộp điện kế bị mục sét, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse, thay TI, điện kế đến hạn TBA Cầu Rạch Ông	10/09/2026	8:23	10/09/2026	9:58	1.58	100	
310	Yên Luông 5 - 50kVA	- Một phần ấp Long Bình xã Phú Thành	Nâng công suất TBA Yên Luông 5 từ 1x50 lên 2x50 kVA	10/09/2026	8:30	10/09/2026	13:55	5.42	128	
311	CD_3x1P-50kVA Lò Rèn Trương Thanh Vân	Khách hàng sử dụng điện Trương Thanh Vân , ấp An Khương, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế 3 pha đến hạn TBA Lò Rèn Trương Thanh Vân	10/09/2026	8:39	10/09/2026	9:38	0.98	1	
312	1P-50kVA Mỹ An Hưng A2	- Khu vực trường Tiểu học Mỹ An Hưng A xã Mỹ An Hưng.	Căng dây hạ thế chùng thấp và sửa trụ nghiêng hạ thế trạm Mỹ An Hưng A2 tuyến 480-TH.	10/09/2026	8:40	10/09/2026	9:30	0.83	91	
313	TBA LONG BÌNH 1	Một phần khu vực lộ nhựa ấp Long Bình xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Thay thùng CB và nâng công suất trạm Long Bình 1 từ (3x1P-37.5kVA) thành (3x1P-50kVA) Tại trụ 148 PD 475-14 tuyến 475HN	10/09/2026	8:43	10/09/2026	11:56	3.22	238	
314	Đội 1_Hòa Quới	Một phần ấp Hòa Quới xã Mỹ Tịnh An	Thay cáp trạm, hệ thống đo đếm, thùng tole trạm, bịt kín ống cáp trạm, đo điện trở đất trạm Đội 1-Hòa Quới	10/09/2026	8:45	10/09/2026	13:30	4.75	70	
315	Cầu Dinh Ông	Một phần ấp Tân Đông B, xã Tân Thạnh	Chuyển vận hành 1P-2D thành 1P-3D	10/09/2026	9:08	10/09/2026	9:37	0.48	40	
316	TBA 1P-50kVA Út Tầu	Khu vực từ Cầu Hai Hom đến cầu Út Tầu thuộc xã Phú Hựu.	Thay ĐK, TI TNDK trạm ÚT Tầu	10/09/2026	9:17	10/09/2026	9:57	0.67	107	SCTX
317	(47210-7)-> 474-7CLa/176/12/A/1	Một phần ấp Hòa An xã Ngũ Hiệp khu vực từ Nhà Thờ Ngũ Hiệp đến Cồn Tròn	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện nhánh 47210-7 nâng công suất trạm	10/09/2026	9:33	10/09/2026	13:21	3.80	1028	
318	LBS 480AH/43/1.D9 Nguyên Loan	Khu vực nhà máy thuộc trạm Nguyên Loan, Đường ĐT 852, phường Sa Đéc	Bảo trì thay TI đến hạn kiểm định trạm Nguyên Loan	10/09/2026	10:13	10/09/2026	11:31	1.30	2	
319	Võ Văn Hên	Một phần Ấp Pháo Đài, xã Tân Phú Đông	ĐL Tân Phú Đông dựng trụ HT 12/2 12/3	10/09/2026	10:18	10/09/2026	13:38	3.33	9	
320	CD_3P-160kVA Lê Minh Hùng (Ao Cá)	Khách hàng sử dụng điện Lê Minh Hùng, ấp An Ninh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế 3 pha đến hạn, vệ sinh TU, TI TBA Lê Minh Hùng (Ao Cá)	10/09/2026	10:28	10/09/2026	11:19	0.85	1	
321	TBA 1P-50kVA Cồn Nổi 1	Khu vực từ Vùng nuôi thủy sản đến Cầu Dân Lập thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Cồn Nổi 1	10/09/2026	10:31	10/09/2026	10:59	0.47	50	SCTX
322	1P-75kVA An Thái	- Khu vực Cây xăng An Thái ấp An Thái xã Mỹ An Hưng.	Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt trạm An Thái tuyến 480-TH	10/09/2026	10:35	10/09/2026	11:30	0.92	132	
323	AP BAC 3	Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh	Sang lưới hạ áp, sang điện kế, nhỏ trụ thu hồi (khắc phục CT Ngầm Hóa Ấp Bắc)	10/09/2026	13:00	10/09/2026	16:50	3.83	90	
324	ẤP BẮC 14	Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh	Sang lưới hạ áp, sang điện kế, nhỏ trụ thu hồi (khắc phục CT Ngầm Hóa Ấp Bắc)	10/09/2026	13:00	10/09/2026	16:58	3.97	40	
325	TBA 1P-25kVA Đường Sáu Lợi	Khu vực từ Cầu Dân Lập đến nhà Ông Tài xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Đường Sáu Lợi	10/09/2026	13:30	10/09/2026	13:58	0.47	50	SCTX
326	Phú Kiết 65	Một phần ấp Phú Khương, Xã Lương Hòa lạc	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng	10/09/2026	13:30	10/09/2026	16:08	2.63	76	
327	Bình Thành 6	Một phần khu phố Thành Nhứt - Phường Bình Xuân	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng	10/09/2026	13:30	10/09/2026	15:53	2.38	103	

328	2x1P-50kVA Xẻo Lò	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay thùng CB, hộp điện kế bị mục sét, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse, thay TI, điện kế đến hạn TBA Xẻo Lò	10/09/2026	13:38	10/09/2026	14:56	1.30	159	
329	TBA Long Hữu 2 Nối Dài	Một phần khu vực chợ cây sung ấp Long Hữu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế không truyền trạm Long Hữu 2 Nối Dài (2x1P-50kVA) Tại trụ 167/5 NR 475-15/4 tuyến 475HN	10/09/2026	13:52	10/09/2026	14:28	0.60	83	
330	CD_3P-160kVA DNTN Ngọc Phụng	Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Phụng, ấp Tân Quí, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TI, TU đến hạn, vệ sinh công nghiệp TU, TI TBA DNTN Ngọc Phụng	10/09/2026	13:52	10/09/2026	16:33	2.68	1	
331	3FCO 475-7SD/119.D9 Hưng Phát Lợi	Khu vực nhà máy thuộc trạm Hưng Phát Lợi, Đường QL 80, xã Tân Dương	Bảo trì thay điện kế, TI đến hạn kiểm định trạm Hưng Phát Lợi	10/09/2026	14:06	10/09/2026	15:36	1.50	1	
332	(47344-7)-> 474-7CLa/140/8B.D15	Một phần Ấp Tân Long xã Long Tiên khu vực Đường vô Trụ Sở Ấp 9	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện nhánh 47344-7 nâng công suất trạm	10/09/2026	14:18	10/09/2026	18:02	3.73	200	
333	2x1P-37,5kVA Cầu Chữ Y	- Khu dân cư Ngã Tháp xã Mỹ An Hưng.	Nâng và căng dây hạ thế vượt sông chùng thấp trạm Cầu Chữ Y tuyến 480-TH	10/09/2026	14:28	10/09/2026	15:12	0.73	167	
334	TBA 1P-37.5kVA Ông Tài	Khu vực từ nhà Ông Tài đến Vùng nuôi An Nhơn B xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Ông Tài	10/09/2026	14:46	10/09/2026	15:05	0.32	61	
335	TBA 1P-50kVA Vàm Út Hiện	Khu vực từ Vàm Út Hiện đến Cấp nước An Hòa xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Vàm Út Hiện	10/09/2026	16:00	10/09/2026	16:28	0.47	44	
336	3FCO 472-7SD/108/42B/1.D9 Cầu Sa Đéc 2	Một phần đường ĐT 852B , phường Sa Đéc	Tháo lắp xà xứ, sang dây trung thế từ trụ củ sang trụ mới	11/09/2026	6:08	11/09/2026	16:08	10.00	57	
337	QUOC LO 50-6	Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện NCS trạm Quốc Lộ 50-6 từ 1x250kVA lên 1x400kVA	11/09/2026	7:05	11/09/2026	12:15	5.17	133	
338	4775-7	Một phần Khu Phố Bình Phong, phường Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện Dựng trụ, NCS trạm lên 250kVA, kéo dây hạ áp (ĐTXD) + phát quang	11/09/2026	7:15	11/09/2026	16:45	9.50	1110	
339	479PC/77.D8 BẾN ĐÒ SỐ 18	Một phần khu vực ấp Phú Hòa A, ấp Phú Thạnh A, ấp Phú Thạnh B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Dựng trụ BTLT 12m và sang lưới trung hạ thế Từ trụ 80 đến trụ 122 PĐ 479-13 tuyến 479PC	11/09/2026	7:20	11/09/2026	18:15	10.92	2347	
340	LBS 475-10/2-2.NM	Khu vực từ Cầu Rạch Chùa 2 đến Chợ Hòa Tân thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Công Ty TNHH Quang Nhựt thay dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT14m, lắp xà, sứ; Thay 03LBFCO thành 03DS-1P tại trụ 34/160 tuyến 475-NM	11/09/2026	7:32	11/09/2026	17:42	10.17	3186	SCTX
341	4743-7	Toàn ấp Hưng và một phần ấp Tây, Hoà - xã Long Định	Thay cáp bọc từ trụ 04 đến trụ 05 nhánh rẽ 4743-7 Gò Lũy bị hỏng vỏ cách điện.	11/09/2026	7:38	11/09/2026	11:30	3.87	2418	
342	4779-7	Một phần ấp Gò Lức, Tân Tây 1, Tân Tây 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang lưới điện Nhánh Giồng Tháp	11/09/2026	7:40	11/09/2026	12:02	4.37	554	
343	Tư Long	Một phần Ấp Tân Ninh, xã Tân Thới	CTY TNHH TRIỆU DANH PHÁT thi công di dời trụ hạ áp	11/09/2026	7:48	11/09/2026	17:00	9.20	113	
344	UB Tân Phú 5	Một phần Ấp Tân Ninh, xã Tân Thới	ĐL Tân Phú Đông Sang điện kế, kết lưới hạ áp	11/09/2026	7:59	11/09/2026	17:10	9.18	97	

345	47205-7	Một phần ấp Bình An, xã Chợ gạo	Thay LA, FCO trạm Kênh Nổi 1, Kênh Nổi vận hành lâu năm	11/09/2026	8:00	11/09/2026	9:40	1.67	337	
346	NR 478-11/1-3/2-2.SH Kinh Kháng Chiến (478-7SH/80/178/45.D11)	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Bình, xã Hòa Long, ấp Thới Mỹ 1, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Lắp ốp tole, bịt lỗ trụ NR Kinh Kháng Chiến	11/09/2026	8:06	11/09/2026	15:22	7.27	54	
347	Nguyễn Hồng Thơ	Trạm Nguyễn Hồng Thơ	Dây sau KH kéo chung trụ do công ty TNHH Triệu Danh Phát thi công	11/09/2026	8:09	11/09/2026	17:15	9.10	1	
348	4717-7	Một phần khu vực Tân Thanh xã Thanh Hưng	Điện lực Cái Bè nâng cao đường dây vượt sông	11/09/2026	8:11	11/09/2026	16:55	8.73	647	
349	475-7TM/179/1.D3 NR ẤP 5 BẢNG LĂNG	Một phần khu vực ấp 2, ấp 5 xã xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cty Thủy Phương Thay sứ đứng, thay dây trung thế	11/09/2026	8:15	11/09/2026	15:03	6.80	649	SCL
350	Bình Lợi 4 1P-37,5kVA	- Khu vực Trạm bơm Số 1 xã Lấp Vò.	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 1P-37.5kVA Bình Lợi 4 tuyến 474-TH	11/09/2026	8:16	11/09/2026	9:00	0.73	23	
351	Nguyễn Văn Thân	Trạm Nguyễn Văn Thân	Dây sau KH kéo chung trụ do công ty TNHH Triệu Danh Phát thi công	11/09/2026	8:18	11/09/2026	17:21	9.05	1	
352	1P-50kVA Tân Lợi 3	- Khu vực Rạch Tân Lợi xã Lấp Vò.	Sang dây, thu hồi trụ hạ thế thu hồi trụ và NCS TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA NR Tân Lợi tuyến 476-TH	11/09/2026	8:20	11/09/2026	17:19	8.98	81	
353	Phạm Văn Hồng	Trạm Phạm Văn Hồng	Dây sau KH kéo chung trụ Điện lực do công ty TNHH Triệu Danh Phát thi công	11/09/2026	8:28	11/09/2026	17:29	9.02	1	
354	TBA Long Hậu	Một phần khu vực ấp Long Hậu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm, thay đk, TI trạm Long Hậu (3P-160kVA) Tại trụ 125/90 và từ trụ 125/88A đến trụ 94A NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	11/09/2026	8:33	11/09/2026	14:16	5.72	192	
355	1P-50kVA Tân Lợi 1	- Khu vực Rạch Tân Lợi xã Lấp Vò.	Sang dây, thu hồi trụ hạ thế thu hồi trụ và NCS TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA NR Tân Lợi tuyến 476-TH	11/09/2026	8:35	11/09/2026	17:10	8.58	56	
356	LS Minh Đức	Khách hàng sử dụng điện Cơ Sô Sấy Lúa Võ Minh Đức, ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TU, TI đến hạn, vệ sinh công nghiệp TU, TI TBA Lò Sấy Võ Minh Đức	11/09/2026	8:38	11/09/2026	11:24	2.77	1	
357	Chín Cai 1 - 2x1P-50kVA	Một phần khu vực ấp 4B, xã Bình Hàng Trung	Tăng cường cáp suất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 2x1P-50kVA Chín Cai 1	11/09/2026	8:43	11/09/2026	9:46	1.05	54	
358	CÂY TRÂM 46B	Một phần khu phố Hòa Nhon Phường Cai Lậy khu vực Đường Huyện 61	Băng keo mối hở hạ áp	11/09/2026	9:09	11/09/2026	10:40	1.52	121	
359	(47460-7)-> 473CLa/24/156/15.D15	Một phần Ấp Mỹ Lợi B, Mỹ Thuận xã Long Tiên khu vực từ Chợ Cả Mít đến Chợ Ba Dầu	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện nhánh 47460-7 nâng công suất trạm	11/09/2026	9:29	11/09/2026	17:13	7.73	601	
360	47131-7	Một phần ấp Bình An, xã Chợ gạo	Thay LA, FCO trạm Kênh Nổi 1, Kênh Nổi vận hành lâu năm	11/09/2026	9:42	11/09/2026	11:12	1.50	195	
361	Rạch Sa Huỳnh - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Long 3, xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Rạch Sa Huỳnh NR 478-7CL/329/25A/1.D2 (NR Mỹ Long 9) tại trụ 329/25A/8 tuyến 478CL	11/09/2026	10:42	11/09/2026	12:10	1.47	93	
362	Bình Lợi 3 1P-50kVA	- Khu vực Tổ điện Bình Thành cũ xã Lấp Vò.	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 1P-50kVA Bình Lợi 3 tuyến 474-TH	11/09/2026	11:00	11/09/2026	11:58	0.97	2	

363	TBA 1P-50kVA Rạch Ba Đại	Khu vực từ Rạch Ba Đại đến Vàm Ông Kết thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Rạch Ba Đại	11/09/2026	13:33	11/09/2026	14:06	0.55	95	SCTX
364	TBA 1P-50kVA Hai Mông	Khu vực từ Khém Cồn Gạo đến Khém Vú Sứa xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Hai Mông	11/09/2026	13:35	11/09/2026	13:59	0.40	72	SCTX
365	HUÊ THINH 6	Một phần khu phố 2 phường Mỹ Phước Tây khu vực đường Thái Thị Kiều từ đầu đường Thanh Tâm đến đầu đường Đoàn Thị Nghiệp	Băng keo mối hở hạ áp, tháo chì cá	11/09/2026	13:42	11/09/2026	16:37	2.92	77	
366	Bình Lợi 5 1P-25kVA	- Khu vực trường Trung học cơ sở Bình Thành xã Lấp Vò.	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 1P-50kVA Bình Lợi 5 tuyến 474-TH	11/09/2026	13:50	11/09/2026	14:45	0.92	2	
367	47229-7	Một phần ấp Thạnh Hoà - xã Long Hưng	Thay sứ trung áp bị mẻ.	11/09/2026	13:54	11/09/2026	16:52	2.97	369	
368	47291-7	Một phần ấp Bình An, Bình Hiệp, xã Chợ gạo	Thay LA, FCO trạm Kênh Nổi 1, Kênh Nổi vận hành lâu năm	11/09/2026	14:00	11/09/2026	15:15	1.25	151	
369	Chợ Cũ Mỹ Long - 1P-100kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hiệp	Tăng cường cáp suất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ồng thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-100kVA Chợ Cũ Mỹ Long	11/09/2026	14:06	11/09/2026	15:09	1.05	121	
370	TBA 1P-50kVA Sáu Tiết	Khu vực từ Cầu Sáu Tiết đến cuối ngọn Sáu Tiết thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Sáu Tiết	11/09/2026	14:30	11/09/2026	14:57	0.45	69	SCTX
371	TBA 1P-50kVA Khém Cồn Gạo	Khu vực từ Cầu Khém Cồn Gạo đến nhà Ông Mười Lực thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Khém Cồn Gạo	11/09/2026	14:31	11/09/2026	14:55	0.40	79	SCTX
372	47964-7	Một phần ấp Bình An, Bình Hiệp, xã Chợ gạo	Thay LA, FCO trạm Kênh Nổi 1, Kênh Nổi vận hành lâu năm	11/09/2026	15:20	11/09/2026	16:40	1.33	440	
373	TBA 1P-50kVA Mười Lực	Khu vực cuối Ngọn Cồn An Hòa thuộc xã Phú Hựu.	Thay ĐK, TI TNDK trạm Mười Lực	11/09/2026	15:30	11/09/2026	15:57	0.45	85	SCTX
374	TBA 1P-50kVA Tư Trường	Khu vực từ Rạch Cò đến Khém Ông Tà thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Tư Trường	11/09/2026	15:31	11/09/2026	15:51	0.33	65	SCTX
375	1P-50kVA Kinh 26-3	- Khu vực Rạch 26/3 xã Lấp Vò.	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 1P-75kVA Kinh 26/3 tuyến 474-TH	11/09/2026	15:39	11/09/2026	16:15	0.60	1	
376	E18	Một phần các ấp Tân Thạnh, Tân Xuân, Tân Thới, Tân Thuận, Tân Hòa xã Tân Hương, xã Hưng Thạnh, Tân Phước 3	Tổ VH thay trụ số 8a lưới hạ áp hỗn hợp di dời trụ phục vụ UB xã thi công mở rộng đường nông thôn; Thay định kỳ HTĐĐ; thí nghiệm CBM; Phát quang lưới điện	12/09/2026	6:14	12/09/2026	13:46	7.53	10657	
377	LBS_FH9	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Cty TNHH Xuân Phát - Lắp tiếp địa lắp lại, tiếp địa thu sét. Dời 3xAC185+AC120 từ trụ 9 đến trụ 22. Dời dây hạ thế, thùng điện kế, nhánh rẽ khách hàng; ĐLTP khắc phục khiếm khuyết lưới điện, phát quang hành lang lưới điện	12/09/2026	6:17	12/09/2026	17:02	10.75	953	
378	482-7CB/136.D25	Một phần các ấp Hậu Hòa, Hậu Hoa, Mỹ Thuận và toàn bộ các ấp Mỹ Phú A, Mỹ Phú B, xã Hội Cư. Một phần các ấp Mỹ Trung, Mỹ Chánh 4, Mỹ Chánh 5, Mỹ Quới, xã Hậu Mỹ và toàn bộ các ấp Mỹ Trinh A, Mỹ Trinh B, Mỹ Tường A, Mỹ Tường B, Hậu Phú 1, Hậu Phú 2, Hậu Phú 3, xã Hậu Mỹ.	Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. Công ty TNHH MTV Thái Hải phối hợp thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 2, HM 3): Kéo mới cáp 3xAC240+AC150, sang MBA, thiết bị thao tác từ trụ cũ sang trụ dựng mới, thu hồi trụ và dây hiện hữu.	12/09/2026	6:30	12/09/2026	19:23	12.88	11833	

379	G72	- Một phần áp Hòa Điền, xã Cái Bè. - Một phần áp Hậu Thuận, xã Hội Cư.	Nâng độ võng đường dây vượt đường, vượt sông, xây dựng mới lưới điện từ trụ số 158 đến trụ 167 dọc QL1A	12/09/2026	6:36	12/09/2026	19:11	12.58	12054	
380	473CB/183/34.D25 Đường Nước	Kinh Một phần áp 8, 9A, xã Mỹ Thành	Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.	12/09/2026	6:44	12/09/2026	17:59	11.25	280	
381	DINH BO LINH 1	Một phần đường Đình Bộ Lĩnh, Nguyễn Huỳnh Đức, phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện Dựng trụ,Cải tạo lưới điện đường Đình Bộ Lĩnh	12/09/2026	7:00	12/09/2026	17:30	10.50	274	ĐTXD
382	QUOC LO 50-8A	Một phần Quốc Lộ 50, đường Âu Dương Lân, phường Mỹ Phong	Cắt dừng lưới hạ áp, sang tải qua trạm mới	12/09/2026	7:00	12/09/2026	17:55	10.92	86	ĐTXD
383	Cầu Hội Đồng 1P-50kVA	Một phần đường Cái Môn, Mương Khai, tổ 8, khu phố Nguyễn Tú, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	12/09/2026	7:05	12/09/2026	11:35	4.50	39	
384	TRẠM BƠM CHỐNG MẶN (VN)	Một phần đường Đình Bộ Lĩnh, Nguyễn Huỳnh Đức, phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện Dựng trụ,Cải tạo lưới điện đường Đình Bộ Lĩnh	12/09/2026	7:10	12/09/2026	17:40	10.50	341	ĐTXD
385	477PC/70.D8 ĐÌNH LONG THUẬN	Một phần khu vực từ đình long thuận tới cầu cái vùng áp Long Thới B, áp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Dựng trụ BTLT 12m và sang lưới trung hạ thế Từ trụ 71 đến trụ 103 PD 479-13 tuyến 479PC	12/09/2026	7:13	12/09/2026	18:00	10.78	1542	
386	DINH BO LINH 2	Một phần đường Đình Bộ Lĩnh, Nguyễn Huỳnh Đức, phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện Dựng trụ,Cải tạo lưới điện đường Đình Bộ Lĩnh	12/09/2026	7:15	12/09/2026	17:40	10.42	583	ĐTXD
387	C187	Một phần áp Quơn Long, Phú Ninh, Xã Tân Thuận Bình	Dựng trụ, kéo dây, kết lưới và lắp trạm XTL ông Đặng Văn Chắc	12/09/2026	7:23	12/09/2026	12:39	5.27	1116	
388	Ngã Bát 3 - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh bảo trì sửa chữa lưới điện	12/09/2026	7:29	12/09/2026	14:55	7.43	73	
389	4712	Một phần khu phố 1, 2, 3, 4 - Phường Bình Xuân và Khu phố Muôn Nghiệp - Phường Sơn Qui.	Nâng công suất trạm Bình Xuân 1 từ 1x37,5KVA lên 1x75kVA (lấy MBA từ trạm Lợi An_Việt Hùng). Công ty Trung An Phát Đạt: Di dời lưới hạ áp trạm Bình Xuân 6	12/09/2026	7:31	12/09/2026	16:30	8.98	4317	
390	47240-7	Một phần khu phố Thành Nhì - Phường Bình Xuân	Hạ công suất trạm Cống Rằm Vê từ 1x75kVA xuống 1x50kVA (lấy MBA từ trạm UB Bình Xuân 1).	12/09/2026	7:36	12/09/2026	15:35	7.98	31	
391	Gò Me 3	Một phần áp Gò Me Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Gò Me 3	12/09/2026	7:41	12/09/2026	10:39	2.97	144	
392	Ngã Bát 2A - 1P-25kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh bảo trì sửa chữa lưới điện	12/09/2026	7:48	12/09/2026	15:10	7.37	32	
393	Ngã Bát 2 - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh bảo trì sửa chữa lưới điện	12/09/2026	7:53	12/09/2026	15:17	7.40	66	
394	Cầu Dân Lập	Một phần áp Đăng Phong, Xã Lương Hòa lạc	Thay trụ hạ áp bị mục gốc	12/09/2026	8:00	12/09/2026	10:35	2.58	82	
395	47282-7 (51)	Một phần Áp Giồng Keo, xã Tân Phú Đông	Công ty TNHH Triệu Danh Phát thi công hình trụ, căng lại ĐZ trung áp, tháo TBA Lê Minh	12/09/2026	8:01	12/09/2026	16:20	8.32	72	

			Duy tại trụ 5P, NR Lê Ngọc Thạch tuyến 47282-7, lắp trạm Lê Minh Duy trụ 52 tuyến 47282-7							
396	47422-7	Một phần ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh	Thay TU, TI định kỳ trạm CSSX Sơ Dừa Nguyễn Minh tâm	12/09/2026	8:05	12/09/2026	11:12	3.12	64	
397	47155-7	- Một phần ấp Khương Thọ xã Đồng Sơn	Tháo thu hồi TBA 100kVA XTL Đồng Sơn	12/09/2026	8:06	12/09/2026	12:55	4.82	175	
398	Recloser 474SĐ/2B.D9 XN Chế Biến LT	Khu vực Xí Nghiệp Chế Biến Lương Thực đường Nguyễn Sinh Sắc Phường Sa Đéc , Tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA 3P-250 kVA lên 3P- 630 kVA Trạm Lương Thực Đồng Tháp tại trụ 2B/4 tuyến 474.SĐ	12/09/2026	8:12	12/09/2026	17:42	9.50	1	
399	(47404-7)-> 473-7CLa/24/84/12.D15	Một phần Ấp Long Trung xã Long Tiên khu vực đường Lộ Thông Nhất	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện nhánh 47404-7 Nâng Công Suất trạm	12/09/2026	8:51	12/09/2026	15:27	6.60	162	
400	47206-7	Một phần ấp Trung Hòa xã Mỹ Tịnh An	Cty Văn Giao: Thay 3FCO thành 3LBFCO nhánh rẽ 47489-7 DNTN Hoàng Anh Tổ QLVH: phát quang lưới điện	12/09/2026	8:51	12/09/2026	11:10	2.32	88	
401	(47407-7)-> 474-7CLa/176/29/A/1.D15	Một phần Ấp Tân Sơn xã Ngũ Hiệp khu vực từ ngã tư đến chợ Tân Sơn	Điện Lực Cai Lậy thực hiện cắt điện nhánh 47407-7 Nâng Công Suất trạm	12/09/2026	9:15	12/09/2026	15:56	6.68	1336	
402	4779B-7	- Một phần ấp Bình Trinh xã Đồng Sơn	Tháo thu hồi đường dây và TBA 75kVA XTL Đồng Sơn 43	12/09/2026	13:24	12/09/2026	15:47	2.38	355	
403	Ngã Tư Bình Ân	Một phần ấp Gò Me Xã Tân Điện Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Ngã tư Bình Ân	12/09/2026	13:40	12/09/2026	16:04	2.40	172	
404	47812-7	Một phần ấp Phú Ninh, Quang Khương, tân Hòa, xã tân Thuận Bình	UBND xã Tân Thuận Bình yêu cầu nâng cấp lưới điện phục vụ phát triển kinh tế địa phương	12/09/2026	13:55	12/09/2026	16:35	2.67	554	
405	Thanh Bình	Một phần ấp Trường Xuân, Bình Long, Xã Lương Hòa Lạc	Phát quang sửa chữa lưới hạ áp	12/09/2026	13:55	12/09/2026	15:40	1.75	134	
406	LÊ PHƯỚC HẢI	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NĐ Lê Phước Hải	Xây dựng mới lưới điện từ trụ số 158 đến trụ 167 dọc QL1A	12/09/2026	16:00	12/09/2026	17:55	1.92	1	
407	NĐ TÔ VĂN EM	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NĐ Tô Văn Em	Xây dựng mới lưới điện từ trụ số 158 đến trụ 167 dọc QL1A	12/09/2026	16:00	12/09/2026	17:55	1.92	1	
408	THIỆN TRÍ 1-1	Một phần khu vực xã Mỹ Đức Tây	Xây dựng mới lưới điện từ trụ số 158 đến trụ 167 dọc QL1A	12/09/2026	16:00	12/09/2026	17:55	1.92	239	
409	CTY TNHH HOA SEN	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Tol Hoa Sen	Xây dựng mới lưới điện từ trụ số 158 đến trụ 167 dọc QL1A	12/09/2026	16:00	12/09/2026	17:55	1.92	1	
410	CÔNG TY TNHH MTV ANTFARM	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng ANTFARM	Xây dựng mới lưới điện từ trụ số 158 đến trụ 167 dọc QL1A	12/09/2026	16:00	12/09/2026	17:55	1.92	1	
411	NGUYỄN QUỐC BẢO	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Quốc Bảo	Xây dựng mới lưới điện từ trụ số 158 đến trụ 167 dọc QL1A	12/09/2026	16:00	12/09/2026	17:55	1.92	2	
412	476CB	Một phần xã Hội Cư	Phát quang cây xanh; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.	12/09/2026	16:56	12/09/2026	19:01	2.08	7156	
413	480SH/255.D11 UB Lai Vung); 475SH/254.D11 Cầu Cái Sơn	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Tháo thu hồi lưới trung thế vượt đường từ trụ 288 đến trụ 289, từ trụ 303 đến trụ 304 tuyến 477-	13/09/2026	6:27	13/09/2026	22:08	15.68	1191	

			TH. Thay dây trung thế từ trụ 303 đến trụ 311 tuyến 477-TH.							
414	LBS_H19	Một phần áp Tân Phước 1, Tân Phước 3	Cty TNHH Ngọc Dung 1: kéo dây đầu nối từ trụ 5/4 đến trụ 5/5, sang hạ thế, thu hồi từ trụ 01 đến trụ 5/4; Cty TNHH Xuân Phát: Lắp tiếp địa lắp lại, tiếp địa thu sét.	13/09/2026	6:40	13/09/2026	18:20	11.67	6826	
415	R_H20	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp	Cty TNHH Ngọc Dung 1, Lắp xà sứ, kéo dây trung thế từ trụ 90 đến trụ 105, sang dây trung hạ thế, công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Tân Phước. - Tổ VH Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện 2 nguồn điện.	13/09/2026	6:47	13/09/2026	19:30	12.72	1579	
416	LBS D104	Một phần đường Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Dương Khuy, Đồng Đa, Tết Mậu Thân, phường Đạo Thạnh, Thới Sơn	Điện lực bảo trì lưới điện Sang lưới hạ áp, Sang lưới hạ áp, sang điện kế, nhổ trụ thu hồi (khắc phục CT Ngâm Hóa Áp Bắc) ; Tổ QLVH; sang tải hạ áp+ xử lý khiếm khuyết trạm Lộ Đất 2	13/09/2026	7:00	13/09/2026	17:00	10.00	2617	
417	477-7CL/300A/2T/A.D2 (NR Trường THCS Mỹ Long) 3LBFCO	Mất điện một phần khu vực áp Mỹ Long 3, áp Mỹ Long 4, áp 4 xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH HBT Toàn Cầu thực hiện di dời trụ điện 110kV giao chéo với lưới điện 22kV từ trụ Từ trụ 300A/9T đến trụ 300A/10T	13/09/2026	7:04	13/09/2026	17:40	10.60	300	
418	LY THUONG KIET 10	Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, Phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện Sang lưới hạ áp, sang điện kế, nhổ trụ thu hồi (khắc phục CT Ngâm Hóa Áp Bắc)	13/09/2026	7:10	13/09/2026	11:20	4.17	185	
419	474CG	Một phần áp Tân Định, Tân Long, tân Bình, Long Thạnh, xã Chợ gạo	Nâng độ cao khoảng vượt Sông Chợ Gạo từ trụ 97 đến trụ 98 tuyến 3 pha QL50	13/09/2026	7:10	13/09/2026	14:03	6.88	1617	
420	472CB, 475CB	Một phần áp An Thạnh, xã Cái Bè	Điện lực Bình Phú phối hợp thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Lắp mới LBS 472CB/19.D25 kèm theo DS3P 472-7CB/19.D25; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.	13/09/2026	7:12	13/09/2026	18:11	10.98	6203	
421	ĐỒNG ĐA 2	Một phần đường Đồng Đa, phường Đạo Thạnh	Điện lực bảo trì lưới điện Sang lưới hạ áp, Sang tải Trạm Đồng Đa, sang trạm Đồng Đa 2, xử lý quá tải trạm Đồng Đa	13/09/2026	7:15	13/09/2026	11:20	4.08	155	
422	NR Trần Thị Bích Chi (3FCO)	Khách hàng sử dụng điện Trần Thị Bích Chi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Chuyển đầu nối NR Trần Thị Bích Chi từ trụ 236 tuyến 472TH sang trụ 381 tuyến 471-SH.	13/09/2026	7:19	13/09/2026	21:38	14.32	1	
423	TRAM 5	Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, Đốc Binh Kiều, phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện Cải tạo lưới điện đường Đinh Bộ Lĩnh (ĐTXD)	13/09/2026	7:25	13/09/2026	8:00	0.58	370	
424	Đinh Bộ Lĩnh 7	Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, Đốc Binh Kiều, phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện Cải tạo lưới điện đường Đinh Bộ Lĩnh (ĐTXD)	13/09/2026	7:29	13/09/2026	16:00	8.52	142	
425	4747-7	Một phần khu phố Hưng Thạnh - phường Sơn Qui.	Điện lực cắt điện Nâng công suất trạm Kênh Địa Quao từ 1x25kVA lên 1x50kVA; Nâng công suất trạm Kênh Địa Quao 1 từ 1x25kVA lên 2x25kVA. để đảm bảo cung cấp điện	13/09/2026	7:30	13/09/2026	16:10	8.67	235	
426	47367-7	Một phần áp Thạnh Lạc xã Phú Thành	Đ dời trụ và HTĐ theo đề nghị của khách hàng	13/09/2026	7:31	13/09/2026	12:04	4.55	87	

427	4753-7	Một phần khu vực xã Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi	Điện lực Cái Bè Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, khắc phục tác tồn tại trên lưới điện NCS trạm Mỹ Tân 1-7; NCS trạm Chùa Phật 3 thu hồi trụ 10,5n	13/09/2026	7:40	13/09/2026	17:50	10.17	10472	
428	TBA ĐƯỜNG GIỒNG A3	Một phần khu vực đường giồng ấp Long Bình xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Sang lưới hạ thế trạm Đường Giồng A, Đường Giồng A3 qua lưới mới xây dựng Tại trụ 154/8/6B, 154/8/4B và từ trụ 154/8 đến trụ 154/8/6B NR 475-14/6 tuyến 475-HN	13/09/2026	7:41	13/09/2026	15:26	7.75	79	
429	Cty Vinfast (TQT) 3P-250 kVA T.25/2	Cty Vinfast	Thí nghiệm định kỳ TBA khách hàng	13/09/2026	7:42	13/09/2026	9:54	2.20	1	
430	474CB/17.D25 Thuận Phú Ngọc	Một phần ấp An Thạnh, xã Cái Bè	Điện lực Bình Phú thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.	13/09/2026	7:50	13/09/2026	18:11	10.35	70	
431	03LBFCO NR Rau Cần (472-11/2-1AH)	Khu vực Rạch Rau Cần, Rạch Cả Gáo, Rạch Cao Đài xã Tân Khánh Trung.	Điện lực Lắp Vò cho Cty Hưng Lộc dựng trụ, sang lưới trung, hạ thế và lắp TBA	13/09/2026	7:53	13/09/2026	17:59	10.10	1402	
432	TBA ĐƯỜNG GIỒNG A	Một phần khu vực đường giồng ấp Long Bình xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Sang lưới hạ thế trạm Đường Giồng A, Đường Giồng A3 qua lưới mới xây dựng Tại trụ 154/8/6B, 154/8/4B và từ trụ 154/8 đến trụ 154/8/6B NR 475-14/6 tuyến 475-HN	13/09/2026	8:00	13/09/2026	15:26	7.43	132	
433	473CLa/62.D25; 471CLa/61.D25	Toàn bộ các xã Mỹ Thành	Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế	13/09/2026	8:00	13/09/2026	18:33	10.55	34912	
434	NR 472-14/2 Vàm Kinh Xáng (472-7TH/248.D11 Vàm Kinh Xáng) (LBFCO) Chì 10A	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Lắp REC+3DS MV 475SH-477TH Đình Tân Thành tại trụ 288 tuyến 477-TH. Tháo thu hồi lưới trung thế vượt đường từ trụ 288 đến trụ 289, từ trụ 303 đến trụ 304 tuyến 477-TH. Đầu nối lưới trung thế XDM từ trụ 288 đến trụ 303 tuyến 477-TH. Thu hồi dây trung thế từ trụ 297/2 đến trụ 297/3, chuyển đầu nối NR Tân Thành 2 tại trụ 297A tuyến 477-TH.	13/09/2026	8:10	13/09/2026	21:38	13.47	146	
435	NR 472-7TH/286A/1.D11 Nippon Lavica (3LBFCO)	Khách hàng sử dụng điện Nippon Laviva, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.	Chuyển đầu nối NR Nippon Laviva từ trụ 286A tuyến 472TH sang trụ 330 tuyến 471-SH.	13/09/2026	8:38	13/09/2026	21:38	13.00	1	
436	3P-160kVA CDC KCN Ven Sông Hậu 3	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lộc, ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA CDC KCN Ven Sông Hậu 3 từ 3P-160kVA lên 3P-250kVA	13/09/2026	9:52	13/09/2026	16:58	7.10	150	
437	QUOC LO 50-12	Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong	Dời trụ hạ áp mở rộng Lộ theo đề nghị địa phương (khắc phục khiếm khuyết)	14/09/2026	7:00	14/09/2026	10:40	3.67	116	
438	NGUYEN BINH LOI	Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố Hòa Bình, phường Thới Sơn	Điện lực bảo trì lưới điện, Dời lưới hạ áp + điện kế qua trụ mới	14/09/2026	7:00	14/09/2026	16:45	9.75	129	
439	NGUYEN VAN PHUOC	Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố Hòa Bình, phường Thới Sơn	Điện lực bảo trì lưới điện, Dời lưới hạ áp + điện kế qua trụ mới	14/09/2026	7:02	14/09/2026	17:00	9.97	79	
440	47308-7	Khu Trại Giam Phước Hòa Xã Tân Phước 2	CTy TNHH ENP Thi công kết lưới đường dây trung thế 3p dài 7m và TBA 1x320kVA phục vụ	14/09/2026	7:10	14/09/2026	15:13	8.05	2	

			cấp điện cho Trại Giam Phước Hòa; thi công XDM trạm biến áp 3p 1x180kVA phục vụ cấp điện cho Trại Giam Phước Hòa							
441	478-7CL/61/2.D2 (NR Xóm Giồng)	Một phần khu vực ấp Mỹ Phú Cù Lao, xã Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh bảo trì sửa chữa lưới điện	14/09/2026	7:20	14/09/2026	16:00	8.67	251	
442	Kênh Trần Văn Đồng 1	Một phần ấp Thanh Hòa, Vạn Thành xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Kênh Trần Văn Đồng 1	14/09/2026	7:36	14/09/2026	11:09	3.55	52	
443	AS Cơ khí AL	Một phần khu vực ấp An Thịnh, xã An Long.	Công ty 19/5 Thay dây lưới hạ áp trạm AS Cơ Khí An Long	14/09/2026	7:45	14/09/2026	17:12	9.45	447	
444	47205-7	Một phần khu vực Cầu Vĩ, xã Mỹ Lợi	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A	14/09/2026	7:51	14/09/2026	16:24	8.55	313	
445	TB Đặng Văn Ne	Mất điện trạm chuyên dùng TB Đặng Văn Ne, Phường An Bình	Cắt 01CB Trạm Bơm Ông Ne trụ 47/10A/1 tuyến 473HN + 03 FCO NR Bơm Ông Ne trụ 47/10A tuyến 473HN để Thay Điện kế trạm Bơm Ông Ne tại trụ 47/10A/1 tuyến 473HN	14/09/2026	7:55	14/09/2026	8:45	0.83	1	
446	475-7TM/180/1.D3 NR NGUYỄN VĂN TIẾP A	Một phần khu vực ấp 2 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cty Ngọc Dung 1 Dựng trụ BTLT 14m đệm lưới, lắp đà, sứ, phụ kiện thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè	14/09/2026	7:58	14/09/2026	17:50	9.87	242	ĐTXD
447	TBA 2x1P-25kVA HOÀNG VIỆT 3	Mất điện một phần Ấp Hoàng Việt Xã An Phước .	Căng dây NRTT 3P-22kV Tại trụ 233 PĐ 474-7THo/219.D7 tuyến 474THo	14/09/2026	8:03	14/09/2026	11:10	3.12	65	
448	NR 478-7SH/80/178/26/1.D11 Kinh Bún Tàu 1 (3LBFCO) Chì 20A	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long tỉnh Đồng Tháp	Ốp tole, bịt lỗ trụ NR Kinh Bún Tàu 1, Kinh Bún Tàu 2	14/09/2026	8:05	14/09/2026	16:11	8.10	435	
449	47249-7	Một phần khu vực cầu vĩ, xã Mỹ Lợi	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A	14/09/2026	8:05	14/09/2026	16:32	8.45	167	
450	CDC Tân Công Sính 2	Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim.	Công ty Đường Sơn Tháo gỡ TBA và thu hồi trụ cũ TBA 1P-15kVA trạm cơ khí Thanh Nhàn	14/09/2026	8:05	14/09/2026	10:23	2.30	173	
451	3LBFCO NR Ngã Ba Đình (471-13/2TH)	Khu vực Rạch Ngã Ba Đình, Rạch Ngã Cái, Rạch Đồn Điền, Rạch Mương Trâu xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc dựng trụ, thay dây, lắp TBA, thu hồi trụ cũ.	14/09/2026	8:15	14/09/2026	17:18	9.05	1042	
452	1P-50KVA CDC Vàm Cống 3	Khu vực Điện máy Xanh và Con Cưng Vàm Cống xã Lấp Vò.	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 1P-50kVA Vàm Cống 3 tuyến 474-TH	14/09/2026	8:15	14/09/2026	9:00	0.75	1	
453	TBA 1P-25kVA Cầu Bà Khạo 2	Khu vực từ Cầu Bà Khạo đến Rạch Út Hiện thuộc xã Phú Hựu.	Thay dây HTHH AV70 > AV70; Thay dây HTĐL 2A70 > ABC2x70; Thay chằng xuống CX8-B + móng neo chằng xuống	14/09/2026	8:15	14/09/2026	15:18	7.05	34	SCTX
454	Lý Thường Kiệt 1 3P-400kVA	Một phần đường Lý Thường Kiệt, Đặng Văn Bình, Trần Phú, khu phố Hưng Phú, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, xử lý tiếp đất lập lại	14/09/2026	8:19	14/09/2026	9:40	1.35	54	
455	TBA 1P-37.5kVA Út Hiện	Khu vực từ Rạch Út Hiện đến đầu Vàm Út Hiện thuộc xã Phú Hựu.	- Thay dây HTHH AV70 > AV70.	14/09/2026	8:20	14/09/2026	13:56	5.60	58	SCTX
456	TBA 1P-50kVA Tứ Phước 2	Khu vực 1 phần CDC Tứ Phước hướng về Chợ Tứ Phước thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Tứ Phước 2	14/09/2026	8:23	14/09/2026	8:51	0.47	71	SCTX
457	TBA 1P-50kVA Trường THCS Tứ Phước	Khu vực 1 phần CDC Tứ Phước hướng về Chợ Tứ Phước thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Tứ Phước 2	14/09/2026	8:24	14/09/2026	8:57	0.55	117	SCTX

458	TBA Cty SOKTIEN VN	trạm SOKTIEN VN . Tại trụ 293/19/1 NR 480-14/8-1 tuyến 480-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	Thay TU trung thế suy giảm và điện kế mất màn hình trạm SOKTIEN VN (3P-250 kVA). Tại trụ 293/19/1 NR 480-14/8-1 tuyến 480-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	14/09/2026	8:29	14/09/2026	10:15	1.77	1	
459	VTC Trần Thanh Tùng 3x1P-50 KVA	Toàn bộ TBA 3x1P-50kVA Vừa Trái Cây Trần Thanh Tùng	Dựng trụ đệm, lắp MBA 3x1P-25kVA, đấu nối trung thế NR 3P-22kV Vừa trái cây Trần Thanh Tùng	14/09/2026	8:35	14/09/2026	16:14	7.65	1	
460	4781-7	Khu vực Chợ Mỹ Đức Tây, Xã Mỹ Đức Tây	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A	14/09/2026	8:38	14/09/2026	17:45	9.12	362	
461	Mười Mai - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ	Nâng công suất chống quá tải TBA 1P-25kVA Mười Mai lên thành 1P-37,5kVA, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm	14/09/2026	8:40	14/09/2026	9:30	0.83	50	
462	Bình Hưng 6 - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp Bình Hưng xã Mỹ Hiệp	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA Bình Hưng 6	14/09/2026	8:40	14/09/2026	9:06	0.43	34	
463	47917-7	Một phần ấp Mỹ Phú xã Long Tiên khu vực Đường Sông Long Điền	Phát quang bảo trì lưới điện	14/09/2026	8:41	14/09/2026	12:30	3.82	285	
464	03FCO NR 474-12/1/1/4/6P	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Hữu Lợi 2 và Võ Phước Hữu	Thay điện kế, vệ sinh trạm Hữu Lợi 2 và thay điện kế, vệ sinh trạm Võ Phước Hữu	14/09/2026	8:49	14/09/2026	10:15	1.43	2	SCTX
465	NTTS Lê Hoàng Nam	Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Lê Hoàng Nam, Phường An Bình	Cắt 01CB Trạm Lê Hoàng Nam trụ 47/20/1 tuyến 473HN + 03 FCO NR Ông Nam trụ 47/20 tuyến 473HN để Thay Điện kế trạm NTTS Lê Hoàng Nam Tại trụ 47/20/1 tuyến 473HN	14/09/2026	9:05	14/09/2026	10:05	1.00	1	
466	479-7	Một phần xã Thanh Hưng	ĐLCB Phát hoang, Khắc phục độ võng đường dây điện vượt sông không đạt độ tĩnh không	14/09/2026	9:10	14/09/2026	15:51	6.68	1737	
467	TBA 1P-100kVA Bến Đò An Hiệp	Khu vực từ UB xã An Hiệp cũ đến Bến Đò Tứ Phước thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Bến Đò An Hiệp	14/09/2026	9:10	14/09/2026	9:55	0.75	95	SCTX
468	ĐOÀN GIA THỊNH PHÁT	HKD ĐOÀN GIA THỊNH PHÁT	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A	14/09/2026	9:15	14/09/2026	17:33	8.30	1	
469	TBA 2x1P-50kVA An Hiệp 1	Khu vực từ UB xã An Hiệp cũ đến Vàm Cã Trầu và Ngọn Ngã Tư thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm An Hiệp 1	14/09/2026	9:17	14/09/2026	9:45	0.47	188	SCTX
470	Bình Thành 1	Một phần ấp Bình Chính, xã Bình Thành	Thay MBA cháy dầu	14/09/2026	9:17	14/09/2026	10:18	1.02	127	
471	MỸ ĐỨC TÂY 1-8	Một phần khu vực Mỹ Nghĩa 1, xã Mỹ Đức Tây	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A	14/09/2026	9:20	14/09/2026	17:30	8.17	107	
472	CTY TNHH TM XNK NS NGỌC MỸ	CTY TNHH TM XNK NS NGỌC MỸ	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A	14/09/2026	9:21	14/09/2026	16:27	7.10	1	
473	AN THÁI ĐÔNG 1-12	Một phần khu vực Cầu Vĩ, xã Mỹ Lợi	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A	14/09/2026	9:22	14/09/2026	16:30	7.13	73	
474	MỸ ĐỨC TÂY 1-5	Một phần khu vực Cầu Mỹ Đức Tây, xã Mỹ Đức Tây	ĐLCB Phát hoang,Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A	14/09/2026	9:25	14/09/2026	17:37	8.20	224	
475	Bình Hưng 7 1P-50KVA	Một phần khu vực ấp Bình Hưng xã Mỹ Hiệp	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Bình Hưng 7	14/09/2026	9:31	14/09/2026	9:51	0.33	90	
476	Bình An 4 1P-50kVA	- Khu vực Ngã Ba Vàm Cống xã Lấp Vò.	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 1P-50kVA Bình An 4 tuyến 474-TH	14/09/2026	9:42	14/09/2026	10:30	0.80	1	
477	Ông Hùng 1 - 1P-50 KVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Long 4, xã Mỹ Hiệp	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Ông Hùng 1	14/09/2026	9:50	14/09/2026	10:45	0.92	47	

478	TBA 1P-50kVA Tân Lễ 2	Khu vực từ Cầu Ngã Tư đến Cầu Tân Lễ thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Tân Lễ 2	14/09/2026	10:00	14/09/2026	10:28	0.47	95	SCTX
479	Chợ Cao Lãnh 3P-160kVA	Một phần đường Nguyễn Du, Nguyễn Minh Trí, khu phố Hưng Thịnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, xử lý tiếp đất lập lại	14/09/2026	10:02	14/09/2026	10:45	0.72	17	SCTX
480	Cầu Hữu nghị - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp Bình Hưng xã Mỹ Hiệp	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA Cầu Hữu Nghị	14/09/2026	10:04	14/09/2026	10:52	0.80	34	
481	TBA 1P-50kVA Cầu Ngã Tư	Khu vực từ Vàm Tân Lễ đến Cầu Ngã Tư thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Cầu Ngã Tư	14/09/2026	10:30	14/09/2026	11:15	0.75	74	SCTX
482	NTTS Nguyễn Khắc Phục (Trạm Số 2)	Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Nguyễn Khắc Phục , Phường Hồng Ngu	Cắt 01CB + 03 FCO Trạm NTTS Nguyễn Khắc Phục (Trạm 2) trụ 136/4 tuyến 474HN để Thay Điện kế trạm NTTS Nguyễn Khắc Phục (trạm số 2) tại trụ 136/4 tuyến 474HN	14/09/2026	10:37	14/09/2026	11:28	0.85	1	
483	TBA Trường Tiểu Học Thường Phước 1A	trạm Trường TH Thường Phước 1A . Tại trụ 383/20/4/3 NR 479-18/1/10 tuyến 479-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	Thay điện kế không truyền và khắc phục tiếp địa trạm Trường TH Thường Phước 1A (3x1P-25 kVA). Tại trụ 383/20/4/3 NR 479-18/1/10 tuyến 479-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.	14/09/2026	10:50	14/09/2026	11:27	0.62	1	
484	Bà Lượng	Một phần ấp Tân Thuận, xã Thanh Bình	Khắc phục cáp tín hiệu bị đứt	14/09/2026	10:56	14/09/2026	11:44	0.80	60	
485	UB Phú Lợi D	Một phần ấp 2, xã Tân Thạnh	Tháo gỡ trạm biến áp	14/09/2026	11:00	14/09/2026	13:37	2.62	48	
486	Góc Nguyễn Đình Chiểu 3P-250kVA	Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, Lê Thị Hồng gấm, Nguyễn Du, khu phố Hưng Thịnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, xử lý tiếp đất lập lại	14/09/2026	11:03	14/09/2026	11:27	0.40	70	
487	Khém Mười Từ - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Bình Hưng xã Mỹ Hiệp	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Khém Mười Từ	14/09/2026	11:04	14/09/2026	11:30	0.43	62	
488	Trạm Nguyễn Văn Bắc	Khách hàng trạm bơm Nguyễn Văn Bắc, xã Phú Lợi cũ	Tháo gỡ trạm biến áp	14/09/2026	11:10	14/09/2026	13:37	2.45	1	
489	An Thanh 1 1P-50kVA	- Khu vực ấp An Thạnh 1 xã Lấp Vò.	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 1P-50kVA An Thạnh 1 tuyến 473-TH	14/09/2026	11:12	14/09/2026	11:56	0.73	1	
490	Cầu Biều - 1P-100kVA	Một phần khu vực ấp 1, xã Mỹ Hiệp	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-100kVA Cầu Biều	14/09/2026	11:40	14/09/2026	12:11	0.52	111	
491	Cầu Ngọn An Hữu - 50 KVA	Một phần khu vực ấp Bình Mỹ A, xã Mỹ Hiệp	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Cầu Ngọn An Hữu	14/09/2026	12:30	14/09/2026	12:48	0.30	64	
492	47840-7	Một phần khu vực Cái Thia , xã Mỹ Đức Tây	Khắc phục độ võng đường dây điện vượt sông không đạt độ tĩnh không	14/09/2026	12:37	14/09/2026	15:38	3.02	690	
493	NRTA 3P-22kV NTTS ĐÌNH VĂN SĨ	Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Đình Văn Sĩ.	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Đình Văn Sĩ.	14/09/2026	13:10	14/09/2026	15:00	1.83	1	
494	CAU CHUA MY PHONG	Một phần Ấp Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong	Dời trụ hạ áp mở rộng Lộ theo đề nghị địa phương (khắc phục khiếm khuyết)	14/09/2026	13:10	14/09/2026	16:00	2.83	70	
495	Kính 2/9 Trên Nước 1A	Một phần ấp Tân Thuận A, xã Thanh Bình	Căng dây hạ thế chùng	14/09/2026	13:12	14/09/2026	14:10	0.97	34	
496	TBA 2x1P-25kVA Đình Tân Lễ	Khu vực từ Bến đò Tân Lễ đến Chùa Giác Tâm thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Đình Tân Lễ	14/09/2026	13:30	14/09/2026	13:57	0.45	87	SCTX
497	TBA 1P-50kVA Tân Lễ	Khu vực từ Đình Tân Lễ đến Cầu Xẻo Mây xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK, hạ nấc TBA trạm Tân Lễ	14/09/2026	13:31	14/09/2026	14:12	0.68	95	SCTX

498	Bắc Vàm Cống 3P-320kVA (TTND Vàm Cống 2)	- Khu vực phà Vàm Cống cũ xã Lấp Vò.	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 3P-320kVA Bắc Vàm Cống tuyến 473-TH	14/09/2026	13:50	14/09/2026	16:06	2.27	1	
499	Góc đường Nguyễn Bình Khiêm 3P-250kVA	Một phần đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Công Trứ, khu phố Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, xử lý tiếp đất lập lại	14/09/2026	14:01	14/09/2026	14:57	0.93	100	
500	Nhánh rẽ NTTS Trần Thanh Tâm (ABB)	Khách hàng Trần Thanh Tâm khu vực Phường An Bình	Thay Điện kế trạm NTTS Trần Thanh Tâm (ABB)	14/09/2026	14:05	14/09/2026	14:45	0.67	1	
501	Mỹ Hưng Hòa 1A - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Hưng Hòa, ấp Mỹ Xương xã Mỹ Thọ	Tăng cường cáp xuất TBA, Khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ống thép chống trộm, vệ sinh 1P-50kVA Mỹ Hưng Hòa 1A	14/09/2026	14:10	14/09/2026	15:25	1.25	39	
502	TBA 1P-50kVA Chùa Giác Tâm	Khu vực từ Đình Tân Lễ đến Chùa Giác Tâm thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Chùa Giác Tâm	14/09/2026	14:30	14/09/2026	15:00	0.50	45	
503	TBA 2x1P-37,5kVA CDC TT Tân Lễ	Khu vực từ Cầu Tân Lễ đến cuối KDC Tân Lễ thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm CDC TT Tân Lễ	14/09/2026	14:32	14/09/2026	15:04	0.53	152	
504	NR CG Hồng Mỹ	Một khách hàng Hồng Mỹ Ở Phường An Bình	Thay Điện kế trạm Cá Giống Hồng Mỹ	14/09/2026	15:18	14/09/2026	15:59	0.68	1	
505	Góc đường Lê Văn Giáo 3P-250kVA	Một phần đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Văn Sánh, khu phố Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, xử lý tiếp đất lập lại	14/09/2026	15:21	14/09/2026	16:11	0.83	78	
506	TBA 1P-75kVA Xẻo Mây	Khu vực Cầu Xẻo Mây thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Xẻo Mây	14/09/2026	15:30	14/09/2026	15:49	0.32	118	
507	LBFCO NR 474-12/1/1/4/1AP	DNTN Út Hữu Lợi	Thay điện kế, vệ sinh trạm biến áp khách hàng DNTN Út Hữu Lợi	14/09/2026	15:30	14/09/2026	16:00	0.50	1	
508	TBA 1P-50kVA Bến dò Tân Lễ 2	Khu vực từ Chùa Giác Tâm đến Cầu Ngang thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Bến Đò Tân Lễ 2	14/09/2026	15:32	14/09/2026	16:01	0.48	89	
509	MY PHONG 2	Một phần đường Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Phong	Dựng trụ, kéo dây hạ áp (ĐT XD)	15/09/2026	7:00	15/09/2026	15:00	8.00	69	
510	THOI SON 1	Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố Hòa Bình, phường Thới Sơn	Dời lưới hạ áp + điện kế qua trụ mới (công trình mở rộng lộ)	15/09/2026	7:00	15/09/2026	16:50	9.83	57	
511	DU LICH THOI SON	Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố Hòa Bình, phường Thới Sơn	Dời lưới hạ áp + điện kế qua trụ mới (công trình mở rộng lộ)	15/09/2026	7:00	15/09/2026	16:30	9.50	47	
512	47336-7	Một phần Khu phố 1, phường Đạo Thạnh	Phát quang hành lang tuyến, thay thùng điện kế	15/09/2026	7:00	15/09/2026	12:00	5.00	176	
513	475-7LT/56/6/31.D4 Kinh Kháng Chiến 1	Một phần ấp 3, xã Tân Thạnh ; Trung tâm học tập cộng đồng xã Phú Lợi cũ	Sửa chữa dựng trụ lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kinh Kháng Chiến 1	15/09/2026	7:28	15/09/2026	18:25	10.95	638	
514	Ấp Hộ	Một phần ấp Hộ, ấp Bắc 2 xã Tân Điền; ấp Láng xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Ấp Hộ	15/09/2026	7:30	15/09/2026	9:45	2.25	72	
515	474AH/16/2 Tân Hòa MH 2x1P-50kVA	Một phần khu dân cư Tân Hòa, phường Sa Đéc	Di dời trụ hạ thế số 16/2/2/3 tuyến 474AH	15/09/2026	7:32	15/09/2026	11:06	3.57	58	
516	G4721-8	Một phần khu vực ấp chợ, ấp Đông Thạnh xã Mỹ Lợi; ấp Nhân Nghĩa, Lương Lễ, Lương Tín, Lương Trí xã An Hữu	ĐLCB Phát hoang,Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A	15/09/2026	7:32	15/09/2026	16:07	8.58	5090	
517	1P-75kVA Long Hòa	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Dựng trụ, lắp đà coi, thay dây hạ thế TBA Long Hòa	15/09/2026	7:39	15/09/2026	16:39	9.00	102	

518	VỖ VĂN NHỆ	HKD VỖ VĂN NHỆ	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A	15/09/2026	7:50	15/09/2026	16:30	8.67	1	
519	Rec PD 476-11TH	Quốc lộ 80 , Chợ Vĩnh Thạnh, Rạch Cái Dứa, Rạch Hòa Thuận, Rạch Thủ Ô, Tự dùng trạm 220kV Lắp Vò 2 xã Lắp Vò.	Cty Hưng Lộc dựng trụ, thay dây, lắp TBA, thu hồi trụ cũ.	15/09/2026	8:01	15/09/2026	18:44	10.72	1005	
520	TBA 1P-50kVA Cô Hiệp	Khu vực từ Cầu Giáo Hội đến Cầu Út Tầu thuộc xã Phú Hựu.	Thay dây HTHH AV70 > AV70; Thay dây HTĐL 2A70 > ABC2x70.	15/09/2026	8:06	15/09/2026	15:23	7.28	53	SCTX
521	Tuyển Dân Cư TCS 4	Một phần khu vực ấp Cà Dâm, xã Tràm Chim. .	Lắp Codie cho MBA. Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA trạm AS TDC Tân Công Sính 4	15/09/2026	8:10	15/09/2026	9:44	1.57	93	
522	TBA Lộ Ba Mươi nổi dài	Một phần khu vực lộ làng gần chợ tàu chìm ấp Giồng Bàn xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm, nâng cao lưới hạ thế, phát quang cây xanh, thay dây duplex trạm Lộ Ba Mươi Nổi Dài (3P-250kVA) trụ 383/41/8/12T và từ trụ 383/41/8/12T đến trụ 383/41/8/12T/10 NR 479-18/1/5/2 tuyến 479HN	15/09/2026	8:12	15/09/2026	16:06	7.90	326	
523	Cty Hương An Khang	Mất điện khách hàng Cty TNHH Hương An Khang	Cty TNHH Điện Cơ Vãn Giao Nâng công suất TBA 3x37.5kVA lên 1x630kVA Cty TNHH Hương An Khang	15/09/2026	8:15	15/09/2026	17:00	8.75	1	
524	Trần Hữu Trang 1P-50kVA	Một phần đường Trần Hữu Trang, tổ 34, khu phố Hòa Hiệp, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, xử lý tiếp đất lập lại	15/09/2026	8:16	15/09/2026	9:14	0.97	42	SCTX
525	03DS PD 471-10TH	Quốc lộ 80 từ Bến Đò 13 đến Cầu Tân Lợi, Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm, Chợ Vĩnh Thạnh, Rạch Cái Dứa, Rạch Hòa Thuận, Rạch Thủ Ô, Tự dùng trạm 220kV Lắp Vò 2 xã Lắp Vò..	Cty Hưng Lộc dựng trụ, thay dây, lắp TBA, thu hồi trụ cũ.	15/09/2026	8:16	15/09/2026	18:30	10.23	3363	
526	2x1P-37,5kVA Cầu Ông Tỉnh	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cầu Ông Tỉnh	15/09/2026	8:16	15/09/2026	11:09	2.88	122	
527	Nuôi cá bè Đào Hoàng Phú	Mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dùng Nuôi Cá Bè Đào Hoàng Phú trụ 105/1 tuyến 480HN , khu vực Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH Thay Điện kế trạm Nuôi Cá Bè Đào Hoàng Phú Tại trụ 105/1 tuyến 480HN, khu vực Phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp	15/09/2026	8:20	15/09/2026	9:08	0.80	1	
528	AS Phú Nông 5	Một phần khu vực ấp Phú Nông, xã Tam Nông.	Thay dây trung thế AC50mm2+3xAC70mm2 NR Kênh Ranh Tam Nông-Tân Hồng; Thay dây trung hoà (T239/66/73-239/66/73/1)	15/09/2026	8:23	15/09/2026	14:48	6.42	66	
529	TBA 1P-50kVA Nghi Phụng	Khu vực từ đầu Rạch Nghi Phụng đến Vàm Nghi Phụng thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Nghi Phụng	15/09/2026	8:28	15/09/2026	9:03	0.58	57	
530	Hòa Lợi Tiểu 1	Một phần ấp Hòa Thạnh, Hòa Mỹ, xã Bình Ninh	Phát quang, bảo trì, sửa chữa lưới hạ áp trạm Hòa Lợi Tiểu 1, Xóm Giữa 2	15/09/2026	8:29	15/09/2026	10:29	2.00	133	
531	1FCO 7AH/124A/3/13A.D9 478-Lòng Lai	Khu vực Lòng Lai, cầu Mười Minh, phường Sa Đéc	Thay FCO thành LBFCO NR Lòng Lai	15/09/2026	8:30	15/09/2026	10:50	2.33	83	
532	Cái Bí 3 - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Cái Bí, xã Phong Mỹ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Cái Bí 3	15/09/2026	8:34	15/09/2026	9:12	0.63	63	

533	475-7TN/239/66/73/1.D5 Kênh ranh Tam Nông - Tân Hồng (475-11/1-1/2-1/5TN)	Một phần khu vực áp Phú Nông, xã Tam Nông.	Thay dây trung thế AC50mm2+3xAC70mm2 NR Kênh Ranh Tam Nông-Tân Hồng; Thay dây trung hoà (T239/66/73-239/66/73/1)	15/09/2026	8:35	15/09/2026	14:37	6.03	46	
534	TBA 1P-50kVA TRẠM 4 KINH TÂN THÀNH B	Mất điện một phần Áp 1, Áp 4 Xã Tân Hồ Cơ , và một phần Áp Chiến Thắng Xã Tân Thành .	Cắt cầu hạ thế tại trụ 249/50, thu hồi dây hạ thế.	15/09/2026	8:35	15/09/2026	9:20	0.75	89	
535	Xóm Giữa 2	Một phần áp Hòa Thạnh, Hòa Mỹ, xã Bình Ninh	Phát quang, bảo trì, sửa chữa lưới hạ áp trạm Hòa Lợi Tiêu 1, Xóm Giữa 2	15/09/2026	8:40	15/09/2026	10:20	1.67	45	
536	TBA 1P-50kVA Cầu Trảng Muống	Khu vực Cầu Trảng Muống thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Cầu Trảng Muống	15/09/2026	9:00	15/09/2026	9:25	0.42	133	
537	4719-7	Một phần khu vực Ngã Mướp, xã Thanh Hưng	Khắc phục độ võng đường dây điện vượt sông không đạt độ tĩnh không	15/09/2026	9:10	15/09/2026	16:55	7.75	1281	
538	TBA 1P-50kVA Cầu Cả Hom	Khu vực Cầu Cả Hom thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Cầu Cả Hom	15/09/2026	9:11	15/09/2026	9:34	0.38	100	
539	Năm Phương - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ	Lắp mới TBA 2x1P-25kVA Năm Phương 1, chống quá tải TBA 1P-50kVA Năm Phương, cắt cầu xử lý 2 nguồn	15/09/2026	9:23	15/09/2026	17:28	8.08	108	
540	Cầu Trâu Trắng 2 - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực áp Trâu Trắng, xã Phong Mỹ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-37,5kVA Cầu Trâu Trắng 2	15/09/2026	9:23	15/09/2026	9:46	0.38	44	
541	Khóm Thuận Phú 3P-250kVA	Một phần đường Nguyễn Thái Học, tổ 19, khu phố Thuận Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, xử lý tiếp đất lập lại	15/09/2026	9:40	15/09/2026	10:28	0.80	138	SCTX
542	4779-7	Một phần áp Mỹ Mỹ Long, Mỹ Hòa, Mỹ Hậu xã Long Tiên khu vực Đường Áp Văn Hóa áp Mỹ Điền	Phát quang bảo trì lưới điện	15/09/2026	9:40	15/09/2026	16:23	6.72	934	
543	NTTS Lâm Văn Chí Hải (trạm số 4)	Mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dùng NTTS Lâm Văn Chí Hải 4 trụ 38/115/47/1 tuyến 477HN	Tổ QLVH Thay Điện kế trạm NTTS Lâm Văn Chí Hải 4 Tại trụ 38/115/47/1 tuyến 477HN, khu vực Phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp	15/09/2026	9:46	15/09/2026	10:23	0.62	1	
544	AS Ông Sung	Một phần khu vực áp Tân Hưng, xã Tràm Chim.	Lắp Codie cho MBA. Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA trạm AS Ông Sung	15/09/2026	9:52	15/09/2026	11:30	1.63	24	
545	Cầu Trâu Trắng 1 - 1P-100kVA	Một phần khu vực áp Trâu Trắng, xã Phong Mỹ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-100kVA Cầu Trâu Trắng 1	15/09/2026	10:01	15/09/2026	10:23	0.37	175	
546	TBA 1P-50kVA Vàm Trảng Muống	Khu vực cuối Rạch Trảng Muống thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Vàm Trảng Muống	15/09/2026	10:02	15/09/2026	10:33	0.52	81	
547	TBA 1P-37.5kVA Rạch Trảng Muống	Khu vực đầu Rạch Trảng Muống thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Rạch Trảng Muống	15/09/2026	10:02	15/09/2026	10:28	0.43	55	
548	Kinh Cả Búra 1 - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Cái Búra, xã Phong Mỹ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Kinh Cả Búra 1	15/09/2026	10:34	15/09/2026	11:04	0.50	60	
549	Nguyễn Thị Lựu 3P-400kVA	Một phần đường Nguyễn Thị Lựu, Trần Thị Nhượng, Thiên Hộ Dương, tổ 32, khu phố Thuận Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, xử lý tiếp đất lập lại	15/09/2026	10:44	15/09/2026	11:19	0.58	121	SCTX
550	Cửa hàng Inox A Quảng	Mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dùng Inox A Quảng trụ 33/13/1A tuyến 477HN	Tổ QLVH Thay Điện kế trạm Inox A Quảng Tại trụ 33/13/1A tuyến 477HN, khu vực Phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp	15/09/2026	11:00	15/09/2026	11:42	0.70	1	

551	Ngã Ba Voi Miếu - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực áp Cái Búa, xã Phong Mỹ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-37,5kVA Ngã Ba Voi Miếu	15/09/2026	11:14	15/09/2026	11:41	0.45	66	
552	Cầu Nhà Hay - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Nhà Hay, xã Phong Mỹ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Cầu Nhà Hay	15/09/2026	13:27	15/09/2026	13:52	0.42	113	
553	TBA 1P-50kVA Kinh Hội Xuân	Khu vực từ Cây Nước Hội Xuân đến Bến đò Hội Xuân xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Kinh Hội Xuân	15/09/2026	13:30	15/09/2026	13:55	0.42	159	SCTX
554	Tuyến Dân Cư TCS 5	Một phần khu vực áp Tân Hưng, xã Tràm Chim.	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA trạm AS TDC Tân Công Sính 5	15/09/2026	13:30	15/09/2026	14:08	0.63	131	
555	TBA 1P-37.5kVA Kênh Cứu Khỏ	Khu vực từ Cầu Hội Xuân đến Cây Nước Hội Xuân xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Kênh Cứu Khỏ	15/09/2026	13:32	15/09/2026	14:02	0.50	48	SCTX
556	Kênh Đào 1 1P-75KVA	Một phần khu vực áp 4, xã Mỹ Hiệp	Tăng cường cáp xuất TBA, Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-75kVA Kênh Đào 1	15/09/2026	13:33	15/09/2026	14:45	1.20	82	
557	2x1P-25kVA Cầu Rạch Bàu	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Tháo tụ bù trung thế, MC tụ thuộc giàn tụ bù 475SH/85, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cầu Rạch Bàu	15/09/2026	13:42	15/09/2026	15:37	1.92	59	
558	1FCO 474-7AH/35.D9 Ngã Am	Đường Ngã Am, khu dân cư Ông Túc, phường Sa Đéc	BĐiện lực Sa Đéc thay FCO thành LBFCO NR Ngã Am	15/09/2026	13:57	15/09/2026	15:09	1.20	348	
559	Vàm Kháng Chiến 1P-50KVA	Một phần khu vực áp Nhà Hay, xã Phong Mỹ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Vàm Kháng Chiến	15/09/2026	14:02	15/09/2026	14:30	0.47	84	
560	HẬU MỸ PHÚ 1-16	Một phần ấp Mỹ Phú A, Hậu Hoa, xã Hội Cư	Khắc phục khiếm khuyết HTĐĐ, bảo trì tiếp điểm hạ áp trạm Hậu Mỹ Phú 1-16	15/09/2026	14:10	15/09/2026	15:10	1.00	100	
561	HẬU MỸ PHÚ 3-6	Một phần ấp Mỹ Phú A, Hậu Hoa, xã Hội Cư	Khắc phục khiếm khuyết HTĐĐ, bảo trì tiếp điểm hạ áp trạm Hậu Mỹ Phú 3-6	15/09/2026	14:15	15/09/2026	15:25	1.17	17	
562	Ngã 4 Trần Thị Nhượng 3P-250kVA	Một phần đường Nguyễn Thị Lưu, Trần Thị Nhượng, tổ 12, tổ 32, khu phố Thuận Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, xử lý tiếp đất lập lại	15/09/2026	14:25	15/09/2026	14:59	0.57	81	SCTX
563	TBA 1P-100kVA Hội Xuân 2	Khu vực Cầu Hội Xuân thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Hội Xuân 2	15/09/2026	14:30	15/09/2026	15:20	0.83	135	SCTX
564	TBA 1P-50kVA Hội Xuân	Khu vực từ Trảng Muống đến Hội Xuân thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Hội Xuân	15/09/2026	14:32	15/09/2026	15:16	0.73	79	SCTX
565	Tuyến Dân Cư TCS 6	Một phần khu vực áp Tân Hưng, xã Tràm Chim.	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA trạm AS TDC Tân Công Sính 6	15/09/2026	14:32	15/09/2026	15:35	1.05	83	
566	HẬU MỸ PHÚ 1-15	Một phần ấp Mỹ Phú A, Hậu Hoa, xã Hội Cư	Khắc phục khiếm khuyết HTĐĐ, bảo trì tiếp điểm hạ áp trạm Hậu Mỹ Phú 1-15	15/09/2026	14:36	15/09/2026	15:31	0.92	78	
567	Kinh Nhà Hay 3 - 1P-25kVA	Một phần khu vực áp Nhà Hay, xã Phong Mỹ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA Kinh Nhà Hay 3	15/09/2026	14:45	15/09/2026	15:09	0.40	50	
568	NTTS Phạm Văn Băng	Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Phạm Văn Băng, Phường Hồng Ngự	Cắt CB Trạm NTTS Phạm Văn Băng trụ 110A/2 + 03 FCO NR NTTS Phạm Văn Băng trụ 110A/1 tuyến 471 HN để Thay Điện kế trạm NTTS Phạm Văn Băng Tại trụ 110A/1 tuyến 471HN	15/09/2026	14:48	15/09/2026	15:37	0.82	1	
569	TBA 1P-75kVA Cầu Hội Xuân	Khu vực từ Cầu Hội Xuân đến cuối ngọn Hội Xuân thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK, tăng nấc TBA trạm Cầu Hội Xuân	15/09/2026	15:32	15/09/2026	16:10	0.63	83	SCTX

570	TBA 1P-37.5kVA Ông Năm Hoàng	Khu vực từ Cầu Rạch Cò đến cuối Rạch Ông Năm Hoàng thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Ông Năm Hoàng	15/09/2026	15:32	15/09/2026	16:15	0.72	61	SCTX
571	Góc Trần Thị Nhượng 3P-250kVA	Một phần đường Bùi Văn Kén, Trần Thị Nhượng, Phạm Hữu Lầu, từ tổ 13 đến tổ 15, khu phố Hòa Thuận, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, xử lý tiếp đất lập lại	15/09/2026	15:38	15/09/2026	16:00	0.37	140	
572	Chiếu Sáng Cầu Hồng Ngự 2	Mất điện trạm chuyên dùng Chiếu Sáng Cầu Hồng Ngự 2, Phường An Bình	Cắt CB Trạm Chiếu Sáng Cầu Hồng Ngự 2 trụ 37/1 + 03 FCO NR Chiếu Sáng Cầu Hồng Ngự 2 trụ 37 tuyến 473 HN để Thay Điện kê trạm Chiếu Sáng Cầu Hồng Ngự 2 Tại trụ 37/1 tuyến 473HN	15/09/2026	15:58	15/09/2026	16:48	0.83	1	
573	Trụ sở huyện uỷ Tam Nông	Mất điện trạm Trụ Sở Huyện Ủy	Thí nghiệm CBM TBA 3P-250kVA trạm Trụ Sở Huyện Ủy	15/09/2026	16:00	15/09/2026	16:54	0.90	1	
574	NGUYEN THANH CHI	Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố Hòa Bình, phường Thới Sơn	Điện lực bảo trì lưới điện, Dời lưới hạ áp + điện kế qua trụ mới	16/09/2026	7:00	16/09/2026	17:00	10.00	158	
575	AO CA 1	Một phần đường Trần Văn Cửu, Quốc Lộ 1A, KP Phước Hòa, phường Trung An	Điện lực bảo trì lưới điện, Bảo trì lưới hạ áp + tháo cầu chì + kẹp quay	16/09/2026	7:05	16/09/2026	16:25	9.33	168	
576	HTX BINH TAN	Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện, Bảo trì lưới hạ áp + tháo cầu chì + kẹp quay	16/09/2026	7:25	16/09/2026	11:30	4.08	497	
577	476TM/168.D3 PĐ BẾN ĐÒ MỸ ĐÔNG	Toàn bộ khu vực áp Láng Biền 1, Láng Biền 2, Mỹ Đông 1, Mỹ Đông 2, Mỹ Đông 3, Mỹ Nam, Mỹ Tây 1, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2; một phần khu vực áp Mỹ Tây 2, Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp.	Ôp đà, ôp tôn thân trụ, thay chân và sứ đứng 24kV thành chân sứ cao, Kiểm tra, vệ sinh, ép lại dây trung thế vào ra thuộc NR Mỹ Nam, Căng lại dây trung thế bị chùng; Kiểm tra, vệ sinh, ép lại dây trung thế vào ra thuộc NR Kinh Ông Hai,	16/09/2026	7:32	16/09/2026	17:46	10.23	9209	SCL
578	Xóm Gòong 2	Một phần áp Chợ Bến Xã Tân Điện Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Xóm Gòong 2	16/09/2026	7:40	16/09/2026	9:26	1.77	40	
579	1P-50kVA Rau Cần 3	Khu vực Rạch Rau Cần từ Cổng Ô Bao Số 10 đến cuối Rạch Rau Cần xã Tân Khánh Trung.	Điện lực Lắp Vò cho Cty Hưng Lộc thi công lắp TBA, sang khách hàng, thay dây hạ thế.	16/09/2026	7:40	16/09/2026	16:37	8.95	34	
580	TBA 1P-37.5kVA Ông Kết	Khu vực cuối Rạch Ông Kết thuộc xã Phú Hựu.	Thay dây HTHH AV70 > AV70; Thay dây HTĐL 2A70 > ABC2x70.	16/09/2026	7:48	16/09/2026	14:56	7.13	43	
581	FCO NR Cà Côn	Khu vực Rạch Rau Cần từ Cổng Ô Bao Số 10 đến cuối Rạch Rau Cần xã Tân Khánh Trung.	Cty Hưng Lộc thi công lắp TBA, sang khách hàng, thay dây hạ thế.	16/09/2026	7:50	16/09/2026	15:35	7.75	62	
582	TBA Bờ Tây Kênh Trung Tâm	Một phần khu vực lộ làng áp Trung Tâm xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm, nâng cao lưới hạ thế, phát quang cây xanh trạm Bờ Tây Kênh Trung Tâm (3P-160kVA) Tại trụ 146/24/4 và từ trụ 146/24/4/1 đến trụ 146/24/4/11 NR 4801-2A/8/2 tuyến 480HN	16/09/2026	7:51	16/09/2026	15:49	7.97	82	
583	AS B. Phú Hiệp 1	Một phần khu vực áp K12, xã Tam Nông.	Lắp Codie cho MBA. Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. Thay thùng CB, thùng điện kế trạm AS Bơm Phú Hiệp 1	16/09/2026	8:00	16/09/2026	10:48	2.80	78	
584	TBA 1P-75kVA QUỐC LỘ 30 CỬ 2	Mất điện một phần Ấp Thị, Ấp Phước Tiên Xã Tân Thành .	Cắt cầu hạ thế tại trụ 252/88/37A, thu hồi dây hạ thế.	16/09/2026	8:05	16/09/2026	9:05	1.00	162	

585	NR 475-7SD/239/1.D11 Lai Vung 1 (3LBFCO) Chì 40A	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Di dời MV Cầu Long Hậu từ trụ 209/44 đến trụ 209/43 tuyến 474-AH	16/09/2026	8:06	16/09/2026	16:41	8.58	847	
586	TBA 1P-37.5kVA Sáu Cánh Kênh	Khu vực Rạch Sáu Cánh Kênh thuộc xã Phú Hựu.	Thay dây HTHH AV70 > AV70; Thay dây HTĐL 2A70 > ABC2x70; Thay chằng xuống CX8-B + móng neo chằng xuống	16/09/2026	8:06	16/09/2026	15:26	7.33	67	
587	1FCO 475-7AH/46/1.D9 Dốc Cầu Sa Đéc 2	Một phần đường ĐT 852B, phường Sa Đéc	Di dời trụ trung thế.	16/09/2026	8:11	16/09/2026	16:59	8.80	191	
588	NR 474-7AH/209/1.D11 Rạch Đông (3LBFCO) Chì 25K	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Di dời MV Cầu Long Hậu từ trụ 209/44 đến trụ 209/43 tuyến 474-AH	16/09/2026	8:12	16/09/2026	16:43	8.52	949	
589	Trường Kinh Tế 3 3x1P-50kVA	Một phần đường Lộ Hòa Đông, tổ 2, tổ 29, tổ 33, khu phố Thuận Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, xử lý tiếp đất lập lại	16/09/2026	8:13	16/09/2026	9:09	0.93	89	
590	1P-50kVA Rau Cần 3A	Khu vực Rạch Rau Cần từ Cổng Ô Bao Số 10 đến cuối Rạch Rau Cần xã Tân Khánh Trung.	Cty Hưng Lộc thi công lắp TBA, sang khách hàng, thay dây hạ thế.	16/09/2026	8:13	16/09/2026	17:05	8.87	87	
591	TBA 1P-50kVA CDC Tứ Phước	Khu vực 1 phần CDC Tứ Phước hướng về cuối CDC Tứ Phước thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm CDC Tứ Phước	16/09/2026	8:14	16/09/2026	8:45	0.52	71	
592	1P-75kVA Chùa Kiều Đàm	Một phần khu vực Chùa kiều Đàm xã Lấp Vò	ThAY MBA 1P-75kVA, CB, điện kế và TI hạ thế trạm Chùa Kiều Đàm tuyến 474TH	16/09/2026	8:15	16/09/2026	10:22	2.12	46	
593	Điện Biên Phú	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Điện Biên Phú CDC bờ đông giai đoạn 3	Cty TNHH Huy Cường Đồng Tháp Căng dây NRTT 3P-22KV Tại trụ 34 tuyến 472HN	16/09/2026	8:16	16/09/2026	16:59	8.72	69	
594	TBA 1P-100kVA CDC An Hiệp mở rộng	Khu vực 1 phần CDC Tứ Phước hướng về TTHTCĐ xã An hiệp cũ thuộc xã Phú Hựu.	Thay ĐK, tăng nấc MBA trạm CDC An Hiệp mở rộng	16/09/2026	8:19	16/09/2026	8:59	0.67	112	
595	Võ Thị Hồng Hoa	trạm KH Võ Thị Hồng Hoa	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	16/09/2026	8:29	16/09/2026	9:11	0.70	1	
596	1P-25kVA Trần Văn Nghị	Khu vực Rạch Rau Cần từ Cổng Ô Bao Số 10 đến cuối Rạch Rau Cần xã Tân Khánh Trung.	Cty Hưng Lộc thi công lắp TBA, sang khách hàng, thay dây hạ thế.	16/09/2026	8:30	16/09/2026	16:42	8.20	1	
597	3LBFCO 475-7AH/46.D9 Cùi Trầu Thanh Sơn	Một phần đường ĐT 852B , phường Sa Đéc	Di dời trụ trung thế từ trụ 46/1 đến trụ 46/7 tuyến 475AH	16/09/2026	8:32	16/09/2026	16:50	8.30	1	
598	Mương Tư Lọp - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Phong, xã Phong Mỹ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-37,5kVA Mương Tư lọp	16/09/2026	8:34	16/09/2026	9:03	0.48	66	
599	03FCO NR Nguyễn Văn Quốc	TBA Nguyễn Văn Quốc	Thay điện kế định kỳ vệ sinh TBA Nguyễn Văn Quốc	16/09/2026	8:35	16/09/2026	9:12	0.62	1	
600	1P-37,5kVA Cầu Cán Gáo	Một phần khu vực rạch Cả Gáo	Cắt dừng hạ thế 1 trạm Rạch Cán Gáo quá tải tuyến 472AH	16/09/2026	8:37	16/09/2026	16:52	8.25	74	
601	1P-37.5kVA Rau Cần 5	Khu vực Rạch Rau Cần từ Cổng Ô Bao Số 10 đến cuối Rạch Rau Cần xã Tân Khánh Trung.	Cty Hưng Lộc thi công lắp TBA, sang khách hàng, thay dây hạ thế.	16/09/2026	8:41	16/09/2026	16:23	7.70	199	
602	475-7CM/201A/11/1A.D4 Nguyễn Hồng Lâm	Khách hàng đầu nối nhánh rẽ Nguyễn Hồng Lâm, xã Tân Long	Dựng trụ đệm lưới lắp trạm biến áp	16/09/2026	8:42	16/09/2026	16:18	7.60	4	

603	Tân Thới UB-9	Một phần ấp Bắc xã Tân Phú khu vực Đường Lê Văn Dành	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng, thay thùng Composit, ép lại mối nối hạ áp	16/09/2026	8:47	16/09/2026	11:55	3.13	55	
604	1P-75kVA Rạch Cà Gáo	Một phần khu vực cà Gáo xã Tân Khánh Trung	Cắt dừng hạ thế cây mới trạm Rạch Cà Gáo 1 tuyến 472AH	16/09/2026	8:50	16/09/2026	16:58	8.13	111	
605	1P-25kVA Chợ Cũ-TKT	Khu vực Cầu Ranh xã Tân Khánh Trung.	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA trạm Chợ Cũ TKT và cắt cầu hạ thế tuyến 478-AH	16/09/2026	8:53	16/09/2026	11:42	2.82	26	
606	TBA 1P-25kVA Xẻo Trên	Khu vực từ Cái Tôm Xuôi đến Rạch Xẻo Trên thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Xẻo Trên	16/09/2026	9:02	16/09/2026	9:34	0.53	29	
607	TBA 1P-50kVA Quốc Thanh	Khu vực Trường THCS An Hiệp đến Cái Tôm Xuôi thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Quốc Thanh	16/09/2026	9:06	16/09/2026	9:37	0.52	87	
608	Lê Quang Vinh	trạm KH Lê Quang Vinh	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	16/09/2026	9:15	16/09/2026	9:52	0.62	1	
609	Vàm Cà Búra - 2x1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp Cái Búra, xã Phong Mỹ	Tăng cường cáp xuất TBA 2x1P-37,5kVA Vàm Cà Búra, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm	16/09/2026	9:16	16/09/2026	10:37	1.35	131	
610	Kênh Đập Đá Phong Mỹ - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Cái Búra, xã Phong Mỹ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Kênh Đập Đá Phong Mỹ	16/09/2026	9:17	16/09/2026	9:47	0.50	72	
611	Cầu Hoà Khánh 3x1P-37,5kVA	Một phần đường Lộ Hòa Đông, tổ 7, tổ 8, tổ 17, khu phố Hòa Khánh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, xử lý tiếp đất lập lại	16/09/2026	9:28	16/09/2026	10:01	0.55	75	
612	Cầu Muôn Năm	Một phần ấp Kinh Trên Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Cầu Muôn Năm	16/09/2026	9:34	16/09/2026	11:36	2.03	146	
613	HẬU THÀNH 3-4	Một phần ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư	Khắc phục khiếm khuyết HTĐĐ, bảo trì tiếp điểm hạ áp trạm Hậu Thành 3-4	16/09/2026	9:48	16/09/2026	11:04	1.27	114	
614	Đập Đá Phong Mỹ - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp Cái Búra, xã Phong Mỹ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA Đập Đá Phong Mỹ	16/09/2026	9:59	16/09/2026	10:27	0.47	27	
615	Võ Văn Bay	trạm KH Võ Văn Bay	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	16/09/2026	10:00	16/09/2026	10:57	0.95	1	
616	03FCO NR Thanh Tâm 2	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thanh Tâm 2	Thay điện kế, vệ sinh trạm biến áp khách hàng Thanh Tâm 2	16/09/2026	10:00	16/09/2026	10:55	0.92	1	
617	TBA 1P-37.5kVA Ông Hiệp	Khu vực Ông Hiệp thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Ông Hiệp	16/09/2026	10:01	16/09/2026	10:29	0.47	46	
618	TBA 1P-50kVA Cầu Sáu Chu	Khu vực từ Ông Hiệp đến Cầu Sáu Chu thuộc xã Phú Hựu.	Thay TI TNDK trạm Cầu Sáu Chu	16/09/2026	10:02	16/09/2026	10:36	0.57	93	
619	Cầu Ông Hãn 3x1P-37,5kVA	Một phần đường Mai Văn Khải, tổ 7, khu phố Mỹ Phong, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh TBA, xử lý tiếp đất lập lại	16/09/2026	10:38	16/09/2026	11:04	0.43	100	
620	Kinh Gáo Giồng 2 - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-37,5kVA Kinh Gáo Giồng 2	16/09/2026	10:39	16/09/2026	11:12	0.55	33	
621	Rạch Cà Búra - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp Nhà Hay, xã phong Mỹ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm vệ sinh TBA 1P-37,5kVA Rạch Cà Búra	16/09/2026	11:04	16/09/2026	11:44	0.67	66	
622	Nguyễn Thị Ngọc Châu	trạm KH Nguyễn Thị Ngọc Châu	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	16/09/2026	11:23	16/09/2026	12:18	0.92	1	
623	Cà Tre 1 - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp Cà Tre, xã Ba Sao	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA Cà Tre 1	16/09/2026	11:49	16/09/2026	12:16	0.45	62	

624	Vàm Cỏ Tre - 1P-50kVA	Một phần khu vực ỏ Cỏ Tre, xỏ Bỏ Sỏ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Vỏ Cỏ Tre	16/09/2026	12:24	16/09/2026	12:50	0.43	90	
625	Cỏ Tre 3 - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ỏ Cỏ Tre, xỏ Bỏ Sỏ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-37,5kVA Cỏ Tre 3	16/09/2026	13:05	16/09/2026	13:24	0.32	46	
626	CONG CHAO TAN MY CHANH	Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong	Điện lực bảo trì lưới điện, Bảo trì lưới hạ ỏ + tháo cầu chì + kẹp quay	16/09/2026	13:15	16/09/2026	16:45	3.50	287	
627	TBA 1P-50kVA Tư Hoàng	Khu vực từ An Thạnh 1 đến Cầu Tư Hoàng thuộc xỏ Phú Hỷ.	Thay TI TNĐK trạm Tư Hoàng	16/09/2026	13:30	16/09/2026	13:49	0.32	90	
628	03FCO NR 474-12/1/1/4/2P	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Hữu Lợi Châu Thành và Hữu Lợi Châu Thành 2	Vệ sinh trạm Hữu Lợi Châu Thành và Thay điện kế, vệ sinh trạm Hữu Lợi Châu Thành 2	16/09/2026	13:30	16/09/2026	13:47	0.28	2	
629	ĐÔNG HOÀ HIỆP 2-2	Một phần ỏ An Thạnh, xỏ Cỏ Bỏ	Khắc phục khiếm khuyết HTĐĐ, bảo trì tiếp điểm hạ ỏ trạm Đông Hòa Hiệp 2-2	16/09/2026	13:32	16/09/2026	14:51	1.32	69	
630	Cỏ Tre 2 - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ỏ Cỏ Tre, xỏ Bỏ Sỏ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-37,5kVA Cỏ Tre 2	16/09/2026	13:34	16/09/2026	13:54	0.33	71	
631	TBA 3x1P-37.5kVA Ông Tám	Khu vực từ Cầu Xỏ Trỏ đến Nhà Máy Hoàng Thịnh Nhân thuộc xỏ Phú Hỷ.	Thay ĐK, TI TNĐK, hạ nỏc MBA trạm Ông Tám	16/09/2026	13:35	16/09/2026	14:45	1.17	77	
632	2x1P-25kVA Rạch Ông Từ	- Khu vực Cỏng Ông Từ xỏ Tân Khánh Trung.	Thay 01MBA 1P-25kVA chảy dầu trạm Rạch Ông Từ tuyến 478-AH	16/09/2026	13:38	16/09/2026	15:05	1.45	55	
633	AS Khỏm 4	Một phần khu vực ỏ 4, xỏ Trỏ Chim.	Lắp Codie cho MBA. Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. Thay thùng CB, thùng điện kế trạm AS Khỏm 4	16/09/2026	13:40	16/09/2026	15:28	1.80	12	
634	LƯƠNG VĂN NGUYỄN 10	Một phần ỏ Bỏ xỏ Tân Phú khu vực Đường Lê Văn Dỏnh	Chỉnh trụ hạ ỏ nghiêng, thay thùng Composit, ỏp lại mối nối hạ ỏp	16/09/2026	14:08	16/09/2026	16:40	2.53	102	
635	Kênh Dỏi 3P-250kVA	Một phần đường Quốc Lộ 30, tổ 9, tổ 10, khu phố Tân Nhất, phường Mỹ Ngỏi, tỉnh Đồng Thỏp	Vệ sinh TBA, xử lý tiếp đất lập lại	16/09/2026	14:08	16/09/2026	14:37	0.48	43	SCTX
636	TBA 1P-37,5kVA Rạch Xỏ Trỏ 2	Khu vực từ Nhà máy Hoàng Thịnh Nhân đến nhà máy Nguyễn Hỏi Đỏng thuộc xỏ Phú Hỷ.	Thay TI TNĐK trạm Rạch Xỏ Trỏ 2	16/09/2026	14:30	16/09/2026	14:56	0.43	61	
637	TBA 1P-25kVA Xỏm Ngỏi	Khu vực từ Bến đò Xỏ Vỏt đến khu vực Xỏm Ngỏi thuộc xỏ Phú Hỷ.	Thay TI TNĐK trạm Xỏm Ngỏi	16/09/2026	15:30	16/09/2026	16:03	0.55	77	
638	TBA 1P-50kVA Cỏng An Thuận	Khu vực từ Cầu Cỏ Tỏm Ngỏng đến Cầu Cỏ Đỏi thuộc xỏ Phú Hỷ	Thay TI TNĐK trạm Cỏng An Thuận	16/09/2026	15:33	16/09/2026	16:12	0.65	80	
639	Đường Bình Trị 1P-75kVA	Một phần đường Bình Trị, Quốc Lộ 30, tổ 1, tổ 2, khu phố Tân An, phường Mỹ Ngỏi, tỉnh Đồng Thỏp	Vệ sinh TBA, xử lý tiếp đất lập lại	16/09/2026	15:34	16/09/2026	15:59	0.42	105	SCTX
640	A25	Một phần ỏ Trỏ Cỏ, Tân Xuân Xỏ Tân Hòa; một phần ỏ Nghĩa Chỏ, Giỏng Tân, Vỏm Kinh, Giỏng Lỏnh 2 Xỏ Gò Công Đông Tỉnh Đồng Thỏp	Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhỏnh 4769-7 Bến Chùa 1	17/09/2026	6:11	17/09/2026	17:15	11.07	1980	
641	3FCO 471-7SD/67.D9 Vỏng Đỏi	Một phần đường Hùng Vương , một phần đường Nguyễn Văn Phỏt , một phần đường Trần Thị Nhượng , khu dân cư Phường 1 , một phần đường Trần Hưng Đỏo, phường Sỏ Đéc	Thay dây hạ thế ABC 4x70mm2 vận hành lâu nỏm trạm Vỏng Đỏi	17/09/2026	6:46	17/09/2026	17:53	11.12	270	

642	3FCO 479-7AH/49/1.D9 KDC Phường 1	Một phần đường Hùng Vương , một phần đường Nguyễn Văn Phát , một phần đường Trần Thị Nhượng , khu dân cư Phường 1 , một phần đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Thay dây hạ thế ABC 4x70mm2 vận hành lâu năm trạm KDC Phường 1.	17/09/2026	6:58	17/09/2026	18:11	11.22	354	
643	472CG	Một phần ấp Tân Long, xã Chợ Gạo, một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thuận Bình	Tháo gỡ nhánh rẽ 3 pha từ trụ 22A đến trụ 22A/1 tuyến 472CG	17/09/2026	7:00	17/09/2026	12:17	5.28	659	
644	479AH/38/7 Công An Phường 1 3P-250kVA	Một phần đường Hùng Vương , một phần đường Nguyễn Văn Phát , một phần đường Trần Thị Nhượng , khu dân cư Phường 1 , một phần đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Thay dây hạ thế ABC 4x70mm2 vận hành lâu năm trạm Công An Phường 1.	17/09/2026	7:07	17/09/2026	18:17	11.17	170	
645	TBA Nhà Văn Hóa Ấp Thượng	Một phần khu vực từ trung tâm nhà văn hóa học tập công đồng đến cổng chào và từ tập hóa bảy hó tới nhà máy năm nê ấp Thượng, ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Tháo gỡ và di dời trạm Mương Đồng Hòa (3x1P-75kVA) qua lưới mới xây dựng và thu hồi đường dây trung thế	17/09/2026	7:10	17/09/2026	17:45	10.58	24	
646	KENH KHANG CHIEN TA 2	Một phần Huyện Lộ 94, phường Trung An	Bảo trì lưới hạ áp + tháo cầu chì cá + phát quang	17/09/2026	7:15	17/09/2026	11:55	4.67	157	
647	TBA MƯƠNG ĐỒNG HOÀ	Một phần khu vực từ trung tâm nhà văn hóa học tập công đồng đến cổng chào và từ tập hóa bảy hó tới nhà máy năm nê ấp Thượng, ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Tháo gỡ và di dời trạm Mương Đồng Hòa (3x1P-75kVA) qua lưới mới xây dựng và thu hồi đường dây trung thế	17/09/2026	7:21	17/09/2026	17:50	10.48	102	
648	Yên Bình 3	Một phần khu phố 1 và khu phố Chợ Mới, Phường Gò Công	Lắp đà tại trụ 31 và 32 tuyến 474GC (đường dây không không điện) để xử an toàn.	17/09/2026	7:35	17/09/2026	16:30	8.92	76	
649	475AH/45/1 KHC Tân Qui Tây 3P-160kVA	Khu hành chính xã Tân Quy Tây củ, phường Sa Đéc	Di dời trụ hạ thế số 45/1/5/5 tuyến 475AH	17/09/2026	7:45	17/09/2026	11:24	3.65	160	
650	3P-250kVA Cầu Bà Đầy	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hưng 2, ấp Long Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Lắp đà coi, thay dây hạ thế TBA Bà Đầy 1, Cầu Bà Đầy	17/09/2026	7:46	17/09/2026	17:25	9.65	433	
651	Yên Bình 2	Một phần khu phố 1 và khu phố Chợ Mới, Phường Gò Công	Lắp đà tại trụ 31 và 32 tuyến 474GC (đường dây không không điện) để xử an toàn.	17/09/2026	7:47	17/09/2026	16:25	8.63	149	
652	480-7HN/205/6A/1T.D8 ẤP THƯỢNG 2	Một phần khu vực từ trung tâm nhà văn hóa học tập công đồng đến cổng chào và từ tập hóa bảy hó tới nhà máy năm nê ấp Thượng, ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Tháo gỡ và di dời trạm Mương Đồng Hòa (3x1P-75kVA) qua lưới mới xây dựng và thu hồi đường dây trung thế	17/09/2026	7:47	17/09/2026	17:59	10.20	426	
653	AS Cơ Khí AL 1	Một phần khu vực ấp An Thịnh, xã An Long.	Công ty Bách Khoa Sang hạ thế, cắt gốc trụ thu hồi từ trụ từ trụ số 3 đến trụ 12 tuyến 473AL, 474AL.	17/09/2026	7:49	17/09/2026	17:05	9.27	282	
654	TBA 1P-50kVA Sáu Tiết	Khu vực từ Cầu Sáu Tiết đến cuối ngọn Sáu Tiết thuộc xã Phú Hựu.	Thay dây HTHH AV70 > AV70; Thay dây HTĐL 2A70 > ABC2x70; Thay trụ rạn nứt thành trụ BTLT2x8,5m; Thay chằng xuống CX8-B + móng neo chằng xuống	17/09/2026	7:54	17/09/2026	18:00	10.10	69	
655	Cơ khí AL 2	Một phần khu vực ấp An Thịnh, xã An Long.	Công ty Bách Khoa Sang hạ thế, cắt gốc trụ thu hồi từ trụ từ trụ số 3 đến trụ 12 tuyến 473AL, 474AL.	17/09/2026	7:54	17/09/2026	17:30	9.60	277	

656	1P-37,5kVA Bà Đầy 1	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hưng 2, ấp Long Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Lắp đà coi, thay dây hạ thế TBA Bà Đầy 1, Cầu Bà Đầy	17/09/2026	7:58	17/09/2026	17:15	9.28	60	
657	477SĐ/48/3/1 Ủy Ban TX 3P-250kVA	Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc , một phần đường Tôn Đức Thắng , một phần đường Nguyễn Cư Trinh, một phần đường Trần Huy Liệu,, phường Sa Đéc	Thay thùng CB, thùng điện kế trạm UBTX	17/09/2026	8:05	17/09/2026	11:22	3.28	113	
658	AS An Long 1	Một phần khu vực ấp An Thịnh, xã An Long.	Công ty Bách Khoa Sang hạ thế, cắt gốc trụ thu hồi từ trụ từ trụ số 3 đến trụ 12 tuyến 473AL, 474AL.	17/09/2026	8:10	17/09/2026	17:10	9.00	47	
659	TBA 1P-75kVA Cầu Cây Da	Khu vực từ Cầu Cây Da đến Cầu Xẻo Lát thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay dây HTHH 2AV70 > ABC2x70; Thay dây HTĐL ABC3x50 > ABC3x50.	17/09/2026	8:12	17/09/2026	16:12	8.00	72	
660	Phạm Văn Ba (37,5kVA)	trạm KH Phạm Văn Ba	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	17/09/2026	8:12	17/09/2026	8:48	0.60	1	
661	1P-75kVA Chùa Phước Dinh	Một phần khu vực Chùa Phước Vinh xã Lấp Vò	Thay trạm Chùa Phước Dinh tuyến 474TH	17/09/2026	8:15	17/09/2026	11:59	3.73	38	
662	NR 477TH/114/14/1.D11 Mương Khai (REC)	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Ninh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Tháo tụ bù trung thế + 3 MC tụ 477TH/114/14/13, thay LBFCO NR Mương Khai 2	17/09/2026	8:16	17/09/2026	16:55	8.65	795	
663	PD 474THo/95.D7 ỦY BAN TÂN CÔNG CHÍ ; PD 472THo/120.D7 CẦU GIỒNG GẮNG	Mất điện một phần xã An Phước, Xã Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng khắc phục ốp đà Từ trụ 125/73 đến trụ 125/157 PD 474-7THo/124.D7 tuyến 474THo.	17/09/2026	8:24	17/09/2026	19:37	11.22	1620	
664	TBA 3x1P-50kVA Bà Nhiên 2	Khu vực giữa Rạch Bà Nhiên đến cuối Rạch Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNĐK trạm Bà Nhiên 2	17/09/2026	8:27	17/09/2026	9:00	0.55	104	
665	TBA 3x1P-50kVA Bà Nhiên 1	Khu vực từ Cầu Bà Nhiên đến giữa Rạch Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNĐK trạm Bà Nhiên 1	17/09/2026	8:33	17/09/2026	9:00	0.45	48	
666	CDC An Phong 2	Một phần khu vực ấp 3, xã An Long.	Lắp giá MBA. Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. - Thay thùng CB, thùng điện kế trạm AS CDC An Phong 2	17/09/2026	8:41	17/09/2026	10:58	2.28	74	
667	UB Phú Quý	Một phần khu phố Phú Hưng Phường Nhị Quý khu vực Đường Huyện 51 từ Cầu Bà Trà đến trụ sở Công An Phường Nhị Quý	Cắt chuyển lưới hạ áp trạm Phú Quý 28 sang nhận điện trạm UB Phú Quý	17/09/2026	8:47	17/09/2026	11:09	2.37	40	
668	Nguyễn Thị Thảo	trạm KH Nguyễn Thị Thảo	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	17/09/2026	8:53	17/09/2026	9:21	0.47	1	
669	PHÚ QUÍ 28	Một phần khu phố Phú Hưng Phường Nhị Quý khu vực Đường Huyện 51 từ Cầu Bà Trà đến trụ sở Công An Phường Nhị Quý	Cắt chuyển lưới hạ áp trạm Phú Quý 28 sang nhận điện trạm UB Phú Quý	17/09/2026	8:56	17/09/2026	11:15	2.32	133	
670	TBA 3P-75kVA Ngọn Bà Nhiên	Khu vực Ngọn Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNĐK, hạ 1 nấc MBA trạm Ngọn Bà Nhiên	17/09/2026	9:21	17/09/2026	10:00	0.65	24	
671	Võ Văn Sáu	trạm KH Võ Văn Sáu	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	17/09/2026	9:24	17/09/2026	9:52	0.47	1	
672	1P-37,5kVA Đường Cầm	Một phần khu vực rạch Đường Cầm xã Tân Khánh Trung	Thay MBA Đường Cầm quá tải tuyến 478AH	17/09/2026	9:38	17/09/2026	11:59	2.35	52	

673	Cầu Cả Oanh - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Phương Trà, xã Ba Sao	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Cầu Cả Oanh	17/09/2026	9:47	17/09/2026	10:59	1.20	60	
674	Trần Kim Thoa	trạm KH Trần Kim Thoa	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	17/09/2026	9:55	17/09/2026	10:27	0.53	1	
675	Phương Trà 1A 1P-50KVA	Một phần khu vực áp Thiện Phước, xã Ba Sao	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Phương Trà 1A	17/09/2026	10:04	17/09/2026	10:32	0.47	56	
676	TBA 3x1P-25kVA Vượt sông Ông Báo	Khu vực từ Cầu Bà Gọ đến ranh Sa Đéc thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNDK trạm Vượt sông Ông Báo	17/09/2026	10:07	17/09/2026	11:08	1.02	58	
677	Huỳnh Văn Khôi	trạm KH Huỳnh Văn Khôi	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	17/09/2026	10:30	17/09/2026	11:05	0.58	1	
678	Kỳ Sơn 2 - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Thiện Mỹ, xã Ba Sao	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Kỳ Sơn 2	17/09/2026	10:39	17/09/2026	11:10	0.52	79	
679	Lê Công Dư	trạm KH Lê Công Dư	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	17/09/2026	11:09	17/09/2026	11:50	0.68	1	
680	Rạch Cả Đụng - 2x1P-37,5kVA	Một phần khu vực áp Phương Trà, xã Ba Sao	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 2x1P-37,5kVA Rạch Cả Đụng	17/09/2026	11:18	17/09/2026	12:17	0.98	68	
681	Kênh Kỳ Sơn - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Kỳ Sơn, xã Ba Sao	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Kênh Kỳ Sơn	17/09/2026	11:24	17/09/2026	11:47	0.38	102	
682	Phan Thị Ngọc Liên	trạm KH Phan Thị Ngọc Liên	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	17/09/2026	12:07	17/09/2026	12:52	0.75	1	
683	Nguyễn Hoàng Nam 50kVA	trạm KH Nguyễn Hoàng Nam	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	17/09/2026	12:57	17/09/2026	13:30	0.55	1	
684	HAI YEN	Một phần Quốc Lộ 1A, phường , phường Trung An	Bảo trì lưới hạ áp + tháo cầu chì cá + phát quang	17/09/2026	13:15	17/09/2026	16:20	3.08	141	
685	AS Phú Thọ 2	Một phần khu vực áp Phú Thọ A, xã Phú Thọ.	Lắp Codie+giá MBA. Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt trạm AS Phú Thọ 2	17/09/2026	13:29	17/09/2026	14:21	0.87	227	
686	TBA 1P-50kVA Cầu Ngã Cái	Khu vực từ Cầu Bà Gọ đến Cầu Ngã Cái thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay ĐK, TI TNDK trạm Cầu Ngã Cái	17/09/2026	13:32	17/09/2026	14:17	0.75	66	
687	Cây Đông 2 - 1P-25kVA	Một phần khu vực áp Thiện Mỹ, xã Ba Sao	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Kỳ Sơn 2	17/09/2026	13:34	17/09/2026	14:03	0.48	29	
688	Nguyễn Quốc Hưng 1	trạm KH Nguyễn Quốc Hưng 1	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	17/09/2026	13:34	17/09/2026	14:00	0.43	1	
689	TBA 3x1P-50kVA Kinh Đốc Phú Hiền	Khu vực từ Cầu Cây Trác đến ranh KDC TPT thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNDK; Hạ 1 nấc MBA trạm Kinh Đốc Phú Hiền	17/09/2026	13:38	17/09/2026	14:40	1.03	212	
690	471SĐ/31A Thương Mại B 3P-400kVA	Một phần đường Hùng Vương, đường An Dương Vương, đường Âu Cơ, phường Sa Đéc	Thay thùng CB, thùng điện kế trạm TTTM B	17/09/2026	13:46	17/09/2026	16:55	3.15	102	
691	Lung Mây 1 1P-50KVA (Trụ 178/17A/7A/11)	Một phần khu vực áp Phương Trà, xã Ba Sao	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Lung Mây 1	17/09/2026	14:04	17/09/2026	15:44	1.67	76	
692	BÀ TÒN 2	Một phần áp Bình Long, xã Bình Phú	Khắc phục khiếm khuyết HTĐĐ, bảo trì tiếp điểm hạ áp trạm Bà Tồn 14	17/09/2026	14:06	17/09/2026	16:50	2.73	198	

693	Cây Đông 1A - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Kỳ Sơn, xã Ba Sao	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Cây Đông 1A	17/09/2026	14:16	17/09/2026	14:32	0.27	73	
694	TBA 1P-50kVA Cầu Bà Gọ	Khu vực phía tiểu lộ từ Cầu Bà Gọ đến Kênh Đốc Phủ Hiền thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNDK trạm Cầu Bà Gọ	17/09/2026	14:32	17/09/2026	15:30	0.97	74	
695	Ngô Minh Tuấn	trạm KH Ngô Minh Tuấn	Điện lực Tân Phú Đông thay TI hạ áp trạm khách hàng	17/09/2026	14:39	17/09/2026	15:30	0.85	1	
696	1P-50kVA Rạch 2/9	Một phần khu vực Rạch 2/9 xã Lấp Vò	Thay trạm Rạch 2-9 quá tải tuyến 478TH	17/09/2026	14:45	17/09/2026	17:30	2.75	19	
697	1P-37,5kVA Bảy Trí	Một phần khu vực Bảy Trí	Thay trạm Bảy Trí Quá tải tuyến 471TH	17/09/2026	14:45	17/09/2026	17:36	2.85	105	
698	Cây Đông 1 - 1P-25kVA	Một Phần khu vực ấp Cây Đông, xã Ba Sao	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA Cây Đông 1	17/09/2026	14:46	17/09/2026	15:09	0.38	46	
699	Cây Đông - Cống Trục - 1P-25kVA	Một Phần khu vực ấp Cây Đông, xã Ba Sao	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA Cây Đông Cống Trục	17/09/2026	15:24	17/09/2026	15:49	0.42	45	
700	TBA 2x1P-37.5kVA CDC Tân Phú Trung	Khu vực CDC Tân Phú Trung thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay ĐK; Hạ 1 nấc MBA trạm CDC Tân Phú Trung	17/09/2026	15:33	17/09/2026	16:04	0.52	54	
701	3LBFCO 477-7.SĐ/48/4/3.D9 Nguyễn Cư Trinh	Đường Nguyễn Sinh Sắc, Rạch Kinh Đông, phường Sa Đéc. Một phần đường Nguyễn Cư Trinh, phường Sa Đéc	Thay dây hạ thế ABC 4x70mm2 và dây trung hòa AC 50mm2 vận hành lâu năm trạm Phú Mỹ; thay hợp điện kế.Thay trụ BTLT 8,5m	18/09/2026	6:46	18/09/2026	13:33	6.78	96	
702	TBA 3x1P-75kVA Phú Mỹ 471SĐ/30/18	Đường Nguyễn Sinh Sắc, Rạch Kinh Đông, phường Sa Đéc. Một phần đường Nguyễn Cư Trinh, phường Sa Đéc	Thay dây hạ thế ABC 4x70mm2 và dây trung hòa AC 50mm2 vận hành lâu năm trạm Phú Mỹ; thay hợp điện kế.Thay trụ BTLT 8,5m	18/09/2026	6:52	18/09/2026	13:37	6.75	131	
703	474AH/44A 3x1P-75kVA Ba Cờ	Một phần đường ĐT 848 , hẻm Ba Cờ, phường Sa Đéc	Thay dây hạ thế ABC 4x95mm2 và dây trung hòa AV 3x95 mm2 vận hành lâu năm trạm Năm 50 Căn	18/09/2026	7:08	18/09/2026	14:48	7.67	144	
704	474AH/48 TBA 50 Căn 3x1P-75kVA	Một phần đường ĐT 848 , hẻm Ba Cờ, phường Sa Đéc	Điện lực thay dây hạ thế ABC 4x95mm2 và dây trung hòa AV 3x95 mm2 vận hành lâu năm trạm Năm 50 Căn	18/09/2026	7:12	18/09/2026	14:52	7.67	149	
705	3DS 474-2TN/56/15/132A/1.D5 LBS 474TN/56/15/132A/1.D5 Nối Tuyến Tân Công Sính - Hòa Bình (474-8/1-1/4TN)	Một phần khu vực ấp Cà Dâm, ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. Một phần khu vực ấp 3, ấp 4, xã Phú Cường.	Công ty Bách Khoa Nâng công suất các trạm biến áp, sang hạ thế, sang nhánh rẽ khách hàng từ trụ 56/15/132A/2 đến trụ 56/15/132A/66 tuyến 474TN.	18/09/2026	7:19	18/09/2026	17:21	10.03	542	
706	PĐ 479-10 PĐ Kho Bạc Hồng Ngự	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Trần Hưng Đạo đến Ngã ba Nhà Dù và CDC An Thành và đoạn từ cầu Tân Hội đến cơ sở nuôi cá Võ văn Dũng	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương Gia cường mối nối căng và mối nối lèo trung thế, lắp tiếp địa đà Từ trụ 39 đến 62 tuyến 479HN	18/09/2026	7:21	18/09/2026	17:00	9.65	1769	
707	Bình Nghị 3	Một phần ấp Thạnh Hòa Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Bình Nghị 3	18/09/2026	7:30	18/09/2026	9:50	2.33	173	
708	474-7QT/108/7/1.D4 CẢ CÁI	Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành	Di dời lưới điện trung hạ thế Nhánh rẽ Cả Cái	18/09/2026	7:33	18/09/2026	15:16	7.72	308	
709	473-7TM/74/37.D3 NR PHÚ BÌNH - PHÚ ĐIỀN	Một phần khu vực ấp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp	Cty Thủy Phương Thay sứ đứng, thay dây trung thế	18/09/2026	7:39	18/09/2026	15:08	7.48	1214	
710	475-7TM/96.D3 NR VÕ THANH SƠN	Một phần khu vực ấp Mỹ Thị B xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Cty Ngọc Dung 1 Kéo dây trung thế 3xAC 240mm2+AC 120mm2, kéo dây hạ thế ABC	18/09/2026	7:40	18/09/2026	17:29	9.82	148	

			2x70mm2, dựng trụ BTLT 14m và lắp mới TBA 3P-250kVA thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè							
711	477-7CL/89/5.D2 (NR Ông Sắ)	Một phần ấp Mỹ Phú Cù Lao, xã Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh bảo trì sửa chữa lưới điện	18/09/2026	7:43	18/09/2026	16:07	8.40	150	
712	AS XX AN LONG	Một phần khu vực ấp Phú Yên, Ấp 1, xã An Long.	Công ty 19/5 Thay dây lưới hạ áp trạm AS Xay Xát An Long	18/09/2026	7:45	18/09/2026	16:55	9.17	297	
713	Cái Sơn 3P-250kVA	- Khu vực Huyện đội Thanh Hưng, Cống Cái Sơn, Trường Lấp Vò 1 và đường ra chùa Linh Thửu xã Lấp Vò.	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA và sang lưới hạ thế trạm HĐ Thanh Hưng tuyến 474-TH	18/09/2026	7:50	18/09/2026	15:03	7.22	75	
714	471-7CLa/83/147/B.D25 Tân Phong	Một phần xã Hiệp Đức	Điện lực Bình Phú phát quang bảo trì lưới điện.	18/09/2026	7:50	18/09/2026	18:44	10.90	5488	
715	475-7TM/105.D3 NR BƠM MỸ AN 2	Một phần khu vực ấp Mỹ Thị B xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	U Cty Ngọc Dung 1 Kéo dây trung thế 3xAC 240mm2+AC 120mm2, kéo dây hạ thế 2xAV70mm2+AC 50mm2, dựng trụ BTLT 14m, 16m và lắp mới TBA 3P-250kVA	18/09/2026	7:52	18/09/2026	17:17	9.42	922	
716	HĐ Thanh Hưng 1P-50kVA	- Khu vực Huyện đội Thanh Hưng, Cống Cái Sơn, Trường Lấp Vò 1 và đường ra chùa Linh Thửu xã Lấp Vò.	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA và sang lưới hạ thế trạm HĐ Thanh Hưng tuyến 474-TH	18/09/2026	7:52	18/09/2026	14:57	7.08	35	
717	Trường THPT Lấp Vò 1 1P-50kVA	- Khu vực Huyện đội Thanh Hưng, Cống Cái Sơn, Trường Lấp Vò 1 và đường ra chùa Linh Thửu xã Lấp Vò.	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA và sang lưới hạ thế trạm HĐ Thanh Hưng tuyến 474-TH	18/09/2026	7:55	18/09/2026	14:45	6.83	1	
718	BCH QS Huyện 1P-50kVA	- Khu vực Huyện đội Thanh Hưng, Cống Cái Sơn, Trường Lấp Vò 1 và đường ra chùa Linh Thửu xã Lấp Vò.	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA và sang lưới hạ thế trạm HĐ Thanh Hưng tuyến 474-TH	18/09/2026	7:58	18/09/2026	14:30	6.53	5	
719	3P-400kVA Huyện Ủy	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 1, ấp 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay cáp suất, nâng cao lưới hạ thế, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Huyện Ủy	18/09/2026	8:06	18/09/2026	16:57	8.85	216	
720	TBA LỘ BA MƯỐT	Một phần khu vực lộ làng gần nước đá phước hòa ấp Giồng Bàn xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm, nâng cao lưới hạ thế, phát quang cây xanh, thay dây duplex trạm Lộ Ba Mướt (3P-320kVA) Từ trụ 383/41/8/1P đến trụ 383/41/8/14P NR 479-18/1/5/1 tuyến 479HN	18/09/2026	8:12	18/09/2026	15:24	7.20	392	
721	Phú Hữu 5	Một phần ấp Phú Hữu xã Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông thay thùng tole bị mục trạm: Phú Hữu 5	18/09/2026	8:13	18/09/2026	9:44	1.52	26	
722	TBA 1P-50kVA Bà Gọ 2	Khu vực Nhà máy Nước Đá Tám Nhường đến cuối ngọn Rạch Cây Trâm thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNDK trạm Bà Gọ 2	18/09/2026	8:20	18/09/2026	9:00	0.67	104	SCTX
723	Ông Trệt - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp Phương Trà, xã Ba Sao	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-37,5kVA Ông Trệt	18/09/2026	8:24	18/09/2026	8:51	0.45	72	
724	TBA 1P-37.5kVA Rạch Cây Trâm	Khu vực từ Cầu Cây Trâm đến Ngọn Cây Trâm thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNDK; Hạ 1 nấc MBA trạm Rạch Cây Trâm	18/09/2026	8:32	18/09/2026	8:55	0.38	61	SCTX
725	1P-50kVA Miếu Quan Cai	1 phần ấp Vĩnh Bình Xã Lấp Vò,Đồng Tháp	Hạ công suất MBA	18/09/2026	8:35	18/09/2026	10:50	2.25	50	
726	Chợ Bình Hàng Tây 5A - 3P-400kVA	Một phần khu vực ấp 1B, xã Bình Hàng Trung	Tháo gỡ thu hồi MBA 1P-25kVA Bình Hàng Tây 8 không sử dụng	18/09/2026	8:36	18/09/2026	10:29	1.88	267	

727	LBFCO NR 474-12/1/1/4/7P	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Minh Tuệ Thủy	Thay điện kế, vệ sinh khách hàng Minh Tuệ Thủy	18/09/2026	8:45	18/09/2026	9:25	0.67	1	SCTX
728	Cả Oanh 2 - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực áp Phương Trà, xã Ba Sao	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-37,5kVA Cả Oanh 2	18/09/2026	9:04	18/09/2026	9:25	0.35	75	
729	TBA 1P-37,5kVA Cầu Cây Trâm	Khu vực từ sân bóng đá Anh Bào đến nhà Chú Ba Thành thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNDK trạm Cầu Cây Trâm	18/09/2026	9:20	18/09/2026	9:57	0.62	61	SCTX
730	1P-25kVA Cầu U Minh	1 phần áp Hưng Quới 2 Xã Tân Khánh Trung,Đồng Tháp	Nặng CS MBA và cắt cầu hạ thế	18/09/2026	9:20	18/09/2026	15:13	5.88	30	
731	TBA 1P-50kVA cầu ngang Cây Trâm	Toàn bộ khu vực từ Ngọn Cây Trâm đến Cầu Ngang Cây Trâm thuộc xã Tân Phú Trung	Thay TI TNDK trạm Cầu Ngang Cây Trâm	18/09/2026	9:21	18/09/2026	9:46	0.42	44	SCTX
732	TBA 2x1P-25kVA Đường Bà Gọ	Khu vực đầu Rạch Bà Gọ thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNDK trạm Đường Bà Gọ	18/09/2026	10:02	18/09/2026	10:38	0.60	88	SCTX
733	03 FCO NR Vạn Hưng	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng DNTN Vạn Hưng	Thay điện kế, vệ sinh trạm DNTN Vạn Hưng	18/09/2026	10:05	18/09/2026	10:35	0.50	1	SCTX
734	Kinh Hai Ngộ - 1P-25kVA	Một phần khu vực áp 6, xã Phương Thịnh	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA Kinh Hai Ngộ	18/09/2026	10:09	18/09/2026	10:40	0.52	60	
735	Võ Thanh Phong	Khách hàng CSSX Ông Võ Thanh Phong	Điện lực Tân Phú Đông thay thùng tole bị mục trạm CSSX Ông Võ Thanh Phong	18/09/2026	10:17	18/09/2026	11:31	1.23	1	
736	TBA 1P-37.5kVA Cầu Mười Nam	Khu vực Rạch Bà Gọ đến Cầu Mười Nam thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNDK trạm Cầu Mười Nam	18/09/2026	10:17	18/09/2026	10:48	0.52	88	SCTX
737	Tây Xếp Trái 1 - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 4, xã Phương Thịnh	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Tây xếp Trái 1	18/09/2026	10:53	18/09/2026	11:15	0.37	59	
738	Chùa Cao Đài - 1P-75kVA	Một phần khu vực áp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ	Tăng cường cáp xuất TBA 1P-75kVA Chùa Cao Đài ,Khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ống thép chống trộm, Thay cáp đồng bọc 24kV có mối nối	18/09/2026	11:47	18/09/2026	13:35	1.80	58	
739	Tây Xếp Trái 2 - 1P-25kVA	Một phần khu vực áp 4, xã Phương Thịnh	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA Tây xếp Trái 2	18/09/2026	11:47	18/09/2026	12:00	0.22	36	
740	An Phong 2 - 1P-25kVA	Một phần khu vực áp 4, xã Phương Thịnh	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA An Phong 2	18/09/2026	12:18	18/09/2026	12:44	0.43	55	
741	TBA 1P-37.5kVA Trường Tiểu Học Tân Phú Trung 1	Khu vực từ Cầu Bà Gọ đến Tiểu Học Tân Phú Trung 1 thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay ĐK, TI TNDK trạm Tiểu Học Tân Phú Trung 1	18/09/2026	13:30	18/09/2026	14:22	0.87	33	SCTX
742	TBA 1P-50kVA Bà Gọ 3	Khu vực từ Cầu Mười Nam đến cuối Rạch Bà Gọ thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNDK trạm Bà Gọ 3	18/09/2026	13:32	18/09/2026	14:22	0.83	82	SCTX
743	1P-25kVA Chùa U Minh	1 phần áp Hưng Quới 2 Xã Tân Khánh Trung ,Đồng Tháp	Cắt cầu hạ áp tạo khoảng không điện Nâng CS MBA	18/09/2026	13:34	18/09/2026	15:19	1.75	27	
744	Kinh Xáng Mới 3 - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 4, xã Phương Thịnh	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Kinh Xáng Mới 3	18/09/2026	13:49	18/09/2026	14:04	0.25	66	
745	TBA 1P-50kVA Nguyễn Văn E	Khu vực từ Chợ cũ Tân Phú Trung đến Rạch Năm Cù thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNDK trạm Nguyễn Văn E	18/09/2026	14:32	18/09/2026	14:58	0.43	107	
746	TBA 2x1P-37,5kVA Rạch Năm Cù	Khu vực từ Rạch Năm Cù đến NM Thành Nghiệp thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNDK trạm Rạch Năm Cù	18/09/2026	14:51	18/09/2026	15:19	0.47	69	

747	3DS-1P 475-1AH/28A.D9 Duy Phát	Khu vực nhà máy Duy Phát. ĐC ĐT 852 Phường Sa Đéc	Khách hàng đề nghị cắt điện để thu hồi TBA 3P	19/09/2026	6:39	19/09/2026	10:55	4.27	2	
748	TY LUONG THUC	Một phần KP trung Lương cũ, thuộc Quốc Lộ 1A, phường Trung An	Điện lực bảo trì lưới điện, Dựng trụ, kéo dây hạ áp (ĐT XD)	19/09/2026	7:00	19/09/2026	16:20	9.33	224	
749	TBA 3P-400kVA Chùa Hương	Một phần đường Hùng Vương, khu vực hẻm Thâm Mỹ, phường Sa Đéc	Thay dây hạ thế ABC4x95 cũ vận hành lâu năm thành ABC4x95 từ trụ 50/4A đến trụ 50/4A/8 tuyến 471SD	19/09/2026	7:01	19/09/2026	16:31	9.50	119	
750	Cầu Hoà Lợi 1P-100kVA	Một phần Lộ Hòa Tây, Bùi Hữu Nghĩa, tổ 1, tổ 5, tổ 9, tổ 10, khu phố Hòa Khánh, khu phố Hòa Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	19/09/2026	7:02	19/09/2026	14:42	7.67	118	SCTX
751	KNO TRUNG LUONG	Một phần KP trung Lương cũ, thuộc Quốc Lộ 1A, phường Trung An	Điện lực bảo trì lưới điện, Dựng trụ, kéo dây hạ áp (ĐT XD)	19/09/2026	7:05	19/09/2026	16:30	9.42	99	
752	3FCO 479-7AH/23/20.D9 Âm Thực Phố	Khu dân cư Âm Thực Phố, phường Sa Đéc	Thay dây hạ thế ABC4x70 cũ vận hành lâu năm trạm Âm Thực Phố	19/09/2026	7:05	19/09/2026	15:33	8.47	56	
753	484HN	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ UB phường An Bình A cũ dọc QL 30 và lộ đal đến Ranh giới Hồng Ngự - Tam Nông	CTY Quang Nhựt Lắp coi U-140 (3m-K), gia cường mối nối căng, kẹp quai và mối nối lèo trung thế, thay sứ đứng, sang dây hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới và thu hồi trụ BTLT. Từ trụ 48 đến 83 tuyến 484HN-482HN	19/09/2026	7:12	19/09/2026	16:59	9.78	826	
754	PD 482-10 UB AN BÌNH A	Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ UB phường An Bình A cũ dọc QL 30 và lộ đal đến Ranh giới Hồng Ngự - Tam Nông	CTY Quang Nhựt Lắp coi U-140 (3m-K), gia cường mối nối căng, kẹp quai và mối nối lèo trung thế, thay sứ đứng, sang dây hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới và thu hồi trụ BTLT. Từ trụ 48 đến 83 tuyến 484HN-482HN	19/09/2026	7:12	19/09/2026	17:00	9.80	2484	
755	477SD/48/42 3x1P-25kVA Trại Giam	một phần đường ĐT 848, một phần đường Hồ Tùng Mậu, phường Sa Đéc.	Thay dây hạ thế 3AV50+1xAC50 thành ABC3x50+1xAC50 từ trụ 48/40 đến trụ 48/40/6 trạm Trại Giam	19/09/2026	7:17	19/09/2026	11:35	4.30	47	
756	474AH/30 ĐĐ Cầu Chùa 1P-25kVA	một phần đường ĐT 848, một phần đường Hồ Tùng Mậu, phường Sa Đéc.	Thay dây hạ thế 3AV50+1xAC50 thành ABC3x50+1xAC50 từ trụ 48/40 đến trụ 48/40/6 trạm Trại Giam	19/09/2026	7:24	19/09/2026	11:40	4.27	1	
757	47597-7	Một phần ấp Bình An, xã Tân Thuận Bình	Thay trụ trung thế bị mục gốc	19/09/2026	7:45	19/09/2026	13:31	5.77	245	
758	474-7AL/98A/101/1.D5 Kênh Kháng Chiến 1 (474-8/1-1/2AL)	Toàn khu vực ấp Phú Hòa, xã An Hòa	Công ty 19/5 Thay dây trung thế AC50mm2+3xAC70mm2 NR Kinh Kháng Chiến và NR Kênh Kháng Chiến 1 - Nối tuyến Phú Hòa	19/09/2026	7:48	19/09/2026	17:56	10.13	226	
759	Lò Đường 1 - 3P-250kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Phú Đất liền, ấp Mỹ Phú Cù Lao, xã Mỹ Thọ	Công ty TNHH Xây Dựng Điện Tuấn Lộc Đồng Tháp thực hiện dựng trụ hạ thế khắc phục sạt lở bờ sông Doi Me từ trụ 110A/36 đến trụ 110A/36/1	19/09/2026	7:51	19/09/2026	14:35	6.73	314	
760	AS Phú Thọ 5	Một phần khu vực ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ.	Lắp Codie+giá MBA. Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt trạm AS Phú Thọ 5	19/09/2026	8:06	19/09/2026	9:24	1.30	68	
761	1P-50kVA Chòm Dừa 1	1 phần xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp	Sửa chữa lưới điện tranh hạ áp	19/09/2026	8:45	19/09/2026	10:51	2.10	34	
762	1P-50kVA Cai Bường 5	1 phần Rạch Cai Bường xã Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp	Sửa chữa lưới điện trung hạ áp.	19/09/2026	8:50	19/09/2026	9:50	1.00	76	

763	AS Phú Thọ 4	Một phần khu vực áp Phú Thọ A, xã Phú Thọ.	Lắp Codie+giá MBA. Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt trạm AS Phú Thọ 4	19/09/2026	13:38	19/09/2026	14:31	0.88	178	
764	1P-50kVA Chòm Dừa 2	1 phần áp Tân Bình, xã tân Khánh Trung	Sửa chữa lưới điện trung hạ thế	19/09/2026	13:40	19/09/2026	15:47	2.12	34	
765	A58	Một phần áp Hiệp Trị, Dương Phú, Thanh Nhung 1, Thanh Nhung 2, Dương Hòa, Dương Quới, Hiệp Trị Xã Tân Hòa	Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh A58-8 Dương Hòa	20/09/2026	6:03	20/09/2026	17:47	11.73	2469	
766	LBS 472SĐ/56.D9 Cầu Sắt (SCADA)	Một phần đường Lê Lợi; một phần đường ĐT 848 ; đường Nguyễn Trãi; đường Phan Văn Vẽ; đường Võ Văn Tần; đường Lê Văn Liêm; khu dân cư Cây Cảnh; đường Vườn Hồng; đường Bùi Thị Xuân; đường Nguyễn Khuyến; đường Nguyễn Bình Khiêm; đường Hoàng Sa, phường Sa Đéc.	Điện lực Sa Đéc kéo dây trung thế, trung hòa, lắp giá đỡ, khánh treo cáp, giá dừng dây, thao lắp đo đếm trung thế (của khách hàng) từ trụ 90 đến trụ 107 tuyến 472SĐ	20/09/2026	6:17	20/09/2026	18:43	12.43	2620	
767	477SĐ	Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc , phường Sa Đéc	Điện lực Sa Đéc thay dây trung thế 3P-22kV tuyến 475SĐ, 477SĐ.	20/09/2026	6:24	20/09/2026	18:01	11.62	1464	
768	4742-7	Một phần Tinh Lộ 870B, phường Trung An, xã Kim Sơn	Cty 19/5; Dựng trụ, lắp đà, kéo dây trung áp ; + Tổ QLVH; Bảo trì + phát quang	20/09/2026	6:30	20/09/2026	17:28	10.97	2547	
769	478CB/14.D25 Chùa Vạn Phước	Một phần áp An Thạnh, xã Cái Bè	Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.	20/09/2026	6:38	20/09/2026	15:43	9.08	20	
770	473CB/183/35.D25 Kinh Một Thước	Một phần các áp Mỹ Trung, Mỹ Chánh A, Mỹ Chánh B, xã Hội Cư. Một phần áp 9A, 9B xã Mỹ Thành.	XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.	20/09/2026	6:56	20/09/2026	15:50	8.90	2101	
771	1P-50kVA Rau Cần 1B	Khu vực Rạch Rau Cần từ Cầu Nước Xoáy đến Cầu Cả Gáo xã Tân Khánh Trung.	Cty Hưng Lộc thi công lắp TBA, sang khách hàng, thay dây hạ thế.	20/09/2026	7:00	20/09/2026	17:05	10.08	39	
772	Miêu Ngói Lộ Đá 1P-100KVA	Một phần đường Quản Bạch, tổ 12, tổ 17, tổ 34, tổ 35, khu phố Phú An, khu phố Đông Bình, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế.	20/09/2026	7:02	20/09/2026	16:35	9.55	133	SCTX
773	3LBFCO trụ 296/71	Một phần khu vực áp Mỹ Long 3, áp Mỹ Long 4, ấp 4 xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH Minh Thanh bảo trì sửa chữa lưới điện	20/09/2026	7:10	20/09/2026	20:07	12.95	1755	
774	1P-37,5kVA Rau Cần 1A	Khu vực Rạch Rau Cần từ Cầu Nước Xoáy đến Cầu Cả Gáo xã Tân Khánh Trung.	Cty Hưng Lộc thi công lắp TBA, sang khách hàng, thay dây hạ thế.	20/09/2026	7:15	20/09/2026	17:20	10.08	89	
775	1P-50kVA Rau Cần 2A	Khu vực Rạch Rau Cần từ Cầu Nước Xoáy đến Cầu Cả Gáo xã Tân Khánh Trung.	Cty Hưng Lộc thi công lắp TBA, sang khách hàng, thay dây hạ thế.	20/09/2026	7:22	20/09/2026	17:10	9.80	36	
776	BI230	Một phần khu phố Thành Nhứt, Thành Nhi, Khu phố 1, 2, 3 và Long Hưng, Long Phước - Phường Bình Xuân.	Lắp tiếp đất DS 473GC-8 tại trụ số 1; Lắp cọc tiếp đất LA tại trụ số 1. Khắc phục tiếp đất không đạt yêu cầu và bịt kín ống PVC trạm Bình Thành 2, Bến Đò Bình Xuân 1 và Rạch Đùn, Rạch Sâu 2 và Rạch Sâu 4.	20/09/2026	7:30	20/09/2026	18:09	10.65	3230	
777	1P-50kVA Rau Cần 2	Khu vực Rạch Rau Cần từ Cầu Nước Xoáy đến Cầu Cả Gáo xã Tân Khánh Trung.	Cty Hưng Lộc thi công lắp TBA, sang khách hàng, thay dây hạ thế.	20/09/2026	7:32	20/09/2026	17:15	9.72	44	

778	Lê Văn Điệp	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lê Văn Điệp	Kiểm định thiết bị TBA khách hàng Lê Văn Điệp	20/09/2026	8:00	20/09/2026	15:15	7.25	1	
779	PD 472-2CL/64.D1 (3DS); 472CL/64.D1 (LBS) Sở Công Thương	Một phần đường Lý Thường Kiệt, Đặng Văn Bình, Võ Trường Toàn, Nguyễn Trường Tộ, tổ 4, khu phố Hưng Phú, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	phát quang cắt tia cành nhánh cây xanh thông thoáng trong mùa mưa bão từ trụ số 65 đến trụ số 65/8	20/09/2026	8:06	20/09/2026	15:31	7.42	134	
780	Recloser K22	Áp Tân Hòa, Áp Tân Đông Xã Tân Thới	Điện lực Tân Phú Đông thay 1 LTD 4722-8 pha bìa lộ và bảo trì 2 LTD còn lại, hoán chuyển MBA non tải trạm Tân Hòa 3-1x50kVA với MBA đầy tải trạm Cồn Bà 1-1x25kVA	20/09/2026	9:04	20/09/2026	14:10	5.10	1787	
781	Recloser 481AH/76A/1.D9 Công ty Phương Đông	Khu vực nhà máy Công ty Phương Đông đường ĐT 852 Xã Tân Dương Tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm 03LA, 03FCO, 01MCCB, 01 MBA 3P-560kVA thuộc TBA 3P-560kVA Kho Miền Bắc.	20/09/2026	9:40	20/09/2026	14:33	4.88	3	
782	4750-7 (1)	Một phần áp Tân Hiệp, xã Tân Thới	Điện lực Tân Phú Đông thu hồi LBFCO và đấu tắt NR 4750-7	20/09/2026	11:23	20/09/2026	14:00	2.62	62	
783	4782-7 (1)	Một phần áp Tân Xuân, xã Tân Thới	Điện lực Tân Phú Đông bảo trì đầu trên 03 LBFCO NR 4782-7	20/09/2026	14:33	20/09/2026	15:15	0.70	321	
784	473CB/183/5.D25 Cầu Ngang	Một phần các áp Mỹ Trung, Mỹ Chánh A, Mỹ Chánh B, xã Hội Cư. Một phần áp 9A, 9B xã Mỹ Thành.	Gián đoạn điện để đóng DS3P DS3P 473-1CB/183/35.D25 sau khi phục vụ xong.	20/09/2026	15:46	20/09/2026	15:50	0.07	449	
785	Cầu Cái Đôi 3x1P-50kVA	Một phần đường Trần Văn Voi, một phần đường Trường Sa, phường Sa Đéc	Điện lực thay trụ BTLT 8.5m bị rạn nứt, thay dây hạ thế vận hành lâu năm Thay hộp composite 1,2 và 4 điện kế	21/09/2026	6:50	21/09/2026	16:49	9.98	165	
786	TBA 3x1P-50kVA Trần Văn Voi	Một phần đường Trần Văn Voi, một phần đường Trường Sa, phường Sa Đéc	Điện lực thay dây hạ thế vận hành lâu năm trạm Trần Văn Voi, thay hộp composite 4 điện kế	21/09/2026	6:55	21/09/2026	16:54	9.98	117	
787	HOANG HOA THAM 1	Một Phần đường Đốc Bình Kiều, Hoàng Hoa Thám, phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, Thay dây hạ áp ;	21/09/2026	7:00	21/09/2026	12:00	5.00	651	
788	NR 478-7CL/88/28/39A.D1 Rạch Sộp (3xLB.FCO)	Một phần kinh Rạch Sộp, Vàm Ông Tơ, khu phố Nguyễn Cừ, khu phố Nhị Mỹ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Xử lý dây tiếp đất kim thu sét bị đứt từ trụ số 88/28/39A/52A/2 đến 88/28/39A/52A/7 thuộc NR 478-7CL/88/28/39A/52A/1.D1 Rạch Sộp-Mương Trâu Ông Tơ tuyến 478CL	21/09/2026	7:08	21/09/2026	16:53	9.75	355	
789	Cầu Đồn Điền 37,5kVA	Rạch Ngã Ba Đình từ Cầu Trạm Y Tế xã Tân Mỹ đến Đình Cai Châu, Rạch Đồn Điền từ Đình Cai Châu đến Cầu Thân Sở, Rạch Thân Sở xã Mỹ An Hưng.	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Rạch Đồn Điền và TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Cầu Thân Sở, sang lưới hạ thế, thu hồi lưới hạ thế cũ và TBA cũ tuyến 471-TH	21/09/2026	7:09	21/09/2026	17:15	10.10	55	
790	LÊ LỢI 2	Một Phần đường Lê Lợi, Phan Hiến Đạo, phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, Căng lại dây hạ áp bị chùng, tháo kẹp quay + cầu chì cá	21/09/2026	7:25	21/09/2026	11:20	3.92	249	
791	Cầu Thân Sở 1P-50kVA	Rạch Ngã Ba Đình từ Cầu Trạm Y Tế xã Tân Mỹ đến Đình Cai Châu, Rạch Đồn Điền từ Đình Cai Châu đến Cầu Thân Sở, Rạch Thân Sở xã Mỹ An Hưng.	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Rạch Đồn Điền và TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Cầu Thân Sở, sang lưới hạ thế, thu hồi lưới hạ thế cũ và TBA cũ tuyến 471-TH	21/09/2026	7:40	21/09/2026	17:00	9.33	57	
792	3P-160kVA Ngã Ba Đình 2	Rạch Ngã Ba Đình từ Cầu Trạm Y Tế xã Tân Mỹ đến Đình Cai Châu, Rạch Đồn Điền từ	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Rạch Đồn Điền và TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Cầu Thân Sở, sang lưới	21/09/2026	7:41	21/09/2026	16:55	9.23	85	

		Đình Cai Châu đến Cầu Thân Sở, Rạch Thân Sở xã Mỹ An Hưng.	hạ thế, thu hồi lưới hạ thế cũ và TBA cũ tuyến 471-TH							
793	Rạch Đồn Điền 50kVA	Rạch Ngã Ba Đình từ Cầu Trạm Y Tế xã Tân Mỹ đến Đình Cai Châu, Rạch Đồn Điền từ Đình Cai Châu đến Cầu Thân Sở, Rạch Thân Sở xã Mỹ An Hưng.	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Rạch Đồn Điền và TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Cầu Thân Sở, sang lưới hạ thế, thu hồi lưới hạ thế cũ và TBA cũ tuyến 471-TH	21/09/2026	7:48	21/09/2026	17:15	9.45	117	
794	TBA 1P-50kVA An Dưỡng 2	Khu vực An Dưỡng cồn An Nhơn cũ từ Vùng nuôi thủy sản đến Cầu Dân Lập xã Phú Hữu.	Thay dây HTHH AV70 thành AV70	21/09/2026	7:50	21/09/2026	14:45	6.92	61	
795	Chợ Bến 2	Một phần áp Chợ Bến xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Chợ Bến 2	21/09/2026	7:55	21/09/2026	9:23	1.47	79	
796	476-7TN/218/2P.D2 (NR Nông Trường Gáo Giồng)	Một phần khu vực áp Mười Tạ, áp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ	Công ty TNHH Minh Thanh bảo trì sửa chữa lưới điện	21/09/2026	8:04	21/09/2026	16:29	8.42	228	
797	AS Phú Cường 10	Một phần khu vực áp A, xã Phú Cường.	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện; Tăng cường cấp suất hạ áp; - Lắp Codie cho MBA. Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt.	21/09/2026	8:05	21/09/2026	10:19	2.23	174	
798	NR XX Việt Thành 475-8/1	Một khách hàng việt thành khu vực Phường An Bình	Thay TI trung thế và điện kế trạm XX Việt Thành	21/09/2026	8:14	21/09/2026	10:25	2.18	1	
799	03FCO NR476-10/5.NM	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Lệnh 1, Nguyễn Lệnh 2	Thay điện kế, vệ sinh trạm khách hàng Nguyễn Lệnh 1, Nguyễn Lệnh 2	21/09/2026	8:15	21/09/2026	9:03	0.80	2	
800	1P-50kVA Định An 2	Khách hàng sử dụng điện một phần áp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 1P-100kVA, vệ sinh LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Định An 2	21/09/2026	8:18	21/09/2026	11:06	2.80	87	
801	NRTA 3P-22kV NTTS HAI NĂM	Mất điện khách hàng trạm NTTS Hai Năm	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Hai Năm	21/09/2026	8:20	21/09/2026	9:46	1.43	1	
802	BƠM MỸ HÒA 2B	tại trạm Bơm Mỹ Hòa 2B	Điện lực Tháp Mười Thay 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Mỹ Hòa 2B	21/09/2026	8:24	21/09/2026	9:23	0.98	1	
803	AS Long An 5	Một phần khu vực áp Long An A, xã Phú Thọ.	Di dời trụ hạ áp (Theo đề nghị khách hàng)	21/09/2026	8:32	21/09/2026	15:06	6.57	196	
804	Đường Gạo A	Một phần áp 2, xã Tân Thạnh	Thay MBA có tiếng kêu bất thường	21/09/2026	8:32	21/09/2026	9:35	1.05	54	
805	Long Tường 2 - 1x25kVA	Một phần áp Long Tường xã Châu Thành	Thay chằng hạ áp, phát quang lưới điện trạm Long Tường 2	21/09/2026	8:39	21/09/2026	11:55	3.27	41	
806	TBA Bờ Nam Kênh Tứ Thường	Một phần khu vực áp Mương Kinh xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO trạm Bờ Nam Kinh Tứ Thường (3x1P-37.5kVA) Tại trụ 308/9A NR 480-15/3 tuyến 480HN	21/09/2026	8:42	21/09/2026	10:04	1.37	131	
807	TBT Ô 10B-11 Tân Thuận THĐ	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	21/09/2026	8:52	21/09/2026	11:33	2.68	2	
808	NT 30/4A	Một phần áp Bà Từ xã Tân Phú Đông	ĐL Tân Phú Đông bảo trì mối nối hạ áp trạm 30/4A	21/09/2026	8:56	21/09/2026	10:52	1.93	16	
809	AS. Long An 2	Một phần khu vực áp Long An A, xã Phú Thọ.	Cắt cầu lưới hạ áp, xử lý vị trí 2 nguồn; Đấu cầu và chuyển lưới hạ áp từ AS Long An 5 sang AS	21/09/2026	9:04	21/09/2026	12:57	3.88	65	

			Long An 2; Nâng công suất TBA 1P-50kVA thành2x1P-50kVA trạm AS Long An 2							
810	Trương thị dũng	trạm Trương Thị Dũng	ĐL Tân Phú Đông thay thùng tole bị mục trạm Trương Thị Dũng	21/09/2026	9:15	21/09/2026	10:40	1.42	1	
811	Trâm Bầu - Ba Sao 1P-37,5KVA	Một phần khu vực ấp Thiện Hiền, xã Ba Sao	Nâng công xuất chống quá tải TBA 1P-37,5kVA Trâm Bầu Ba Sao lên thành 2x1P-37,5kVA, Tăng cường cáp xuất	21/09/2026	9:15	21/09/2026	12:35	3.33	78	
812	Nguyễn Văn Sáu 2x1P-37,5KVA	Một phần khu vực ấp 3B xã Phương Thịnh	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 2x1P-37,5kVA Nguyễn Văn Sáu	21/09/2026	9:35	21/09/2026	10:33	0.97	52	
813	CẦU ĐÔI GÒ THÁP SỐ 1	Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 1 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Cơi đầu trụ, nâng cao đường dây hạ thế vượt ngang mái tôn nhà khách hàng Tạ Văn Nhạn	21/09/2026	9:42	21/09/2026	10:20	0.63	22	
814	Xóm Gòng 3	Một phần ấp Bồ Đề Xã Gia Thuận; ấp Chợ Bến Xã Tân Điền; ấp Ông Gòng Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Xóm Gòng 3	21/09/2026	9:43	21/09/2026	11:13	1.50	99	
815	TBA 3P-160kVA NTTS NGUYỄN HOÀNG VŨ (TRỤ 478THo/212/2)	Mất điện khách hàng trạm NTTS Nguyễn Hoàng Vũ	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Nguyễn Hoàng Vũ	21/09/2026	10:25	21/09/2026	12:02	1.62	1	
816	ẤP 6B TRƯỜNG XUÂN	Một phần khu vực ấp 6B xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười Sửa trụ hạ thế bị nghiêng	21/09/2026	10:40	21/09/2026	12:09	1.48	128	
817	Ấp 3 Hưng Thạnh Số 1 1P-75KVA	Một phần khu vực ấp 3A xã Phương Thịnh	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-75kVA Ấp 3 Hưng Thạnh số 1	21/09/2026	10:46	21/09/2026	11:36	0.83	73	
818	Chợ Hưng Thạnh Số 2 3P-160KVA	Một phần khu vực ấp 2B xã Phương Thịnh	Điện lực Mỹ Thọ bảo trì, sửa chữa NCS MBA	21/09/2026	12:14	21/09/2026	14:56	2.70	219	
819	Ấp 7 Đạo Thạnh	Một Phần đường Nguyễn Quân, phường Đạo Thạnh	Căng lại dây hạ áp bị chùng, tháo kẹp quay + cầu chì cá	21/09/2026	13:15	21/09/2026	16:15	3.00	160	
820	TB Ô 5 C-D Thạnh Mỹ	Một phần Xã Tân Phước 1.	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	21/09/2026	13:15	21/09/2026	15:44	2.48	2	
821	TBA CDC Thường Thới 1	Một phần khu vực ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO trạm CDC Thường Thới 1 (3x1P-50kVA) Tại trụ 218B/1 NR 480-13/16 tuyến 480HN	21/09/2026	13:22	21/09/2026	15:03	1.68	225	
822	3FCO NR475-10/2-1/6/3	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cơ khí Ngọc Có	Thay điện kế TBA Cơ khí Ngọc Có (PB07030045037)	21/09/2026	13:30	21/09/2026	13:50	0.33	1	
823	AS Phú Cường 1	Một phần khu vực ấp A, xã Phú Cường.	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện; Tăng cường cáp suất hạ áp; Lắp Codie cho MBA. Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt.	21/09/2026	13:32	21/09/2026	15:12	1.67	142	
824	1P-75kVA Rạch Cái Sao	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành, ấp 1, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay thùng CB, hộp điện kế bị mục sét, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Rạch Cái Sao	21/09/2026	13:53	21/09/2026	15:43	1.83	124	
825	475-7LT/75/7.D4 Đốc Vàng Hạ	Một phần ấp 2, xã Thanh Bình	Sửa trụ nghiêng trung thế	21/09/2026	14:10	21/09/2026	15:52	1.70	285	

826	LBFCO NRTA 3P-22kV NTTS CHÁNH HIỆP (TRỤ 480THo/129/122/1)	Mất điện khách hàng trạm NTTS Chánh Hiệp 1, trạm NTTS Chánh Hiệp 2	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Chánh Hiệp	21/09/2026	14:20	21/09/2026	16:02	1.70	1	
827	NR trung thế NTTS Hồng Mỹ (An Bình B)	Mất điện 1 khách hàng Trạm NTTS Hồng Mỹ	Thay TI trung thế trạm NTTS Hồng Mỹ (An Bình B) trụ 126/28/1 tuyến 473HN, khu vực phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	21/09/2026	14:24	21/09/2026	16:49	2.42	1	
828	AS Phú Thành 2	Một phần khu vực áp Long Thành, xã Phú Thọ.	Hạ công suất TBA 2x1P-50kVA thành 1P-50kVA trạm AS Phú Thành 2	21/09/2026	15:40	21/09/2026	16:56	1.27	72	
829	TBA 3P-250kVA UB Phường 4	Một phần đường Trần Văn Voi, một phần đường Trường Sa, phường Sa Đéc	Điện lực Sa Đéc thay trụ BTLT 8.5m bị rạn nứt, hay dây hạ thế vận hành lâu năm, thay hộp composite 1,2 và 4 điện kế	22/09/2026	6:47	22/09/2026	18:45	11.97	224	
830	Tân Hưng 3P-250kVA	Một phần đường Trần Văn Voi, một phần đường Trường Sa, phường Sa Đéc	Điện lực Sa Đéc thay trụ BTLT 8.5m bị rạn nứt, hay dây hạ thế vận hành lâu năm, thay hộp composite 1,2 và 4 điện kế	22/09/2026	6:52	22/09/2026	18:40	11.80	235	
831	Công An P4 3x1P-50kVA	Một phần đường Trần Văn Voi, một phần đường Trường Sa, phường Sa Đéc	Điện lực Sa Đéc thay trụ BTLT 8.5m bị rạn nứt, hay dây hạ thế vận hành lâu năm, thay hộp composite 1,2 và 4 điện kế	22/09/2026	6:56	22/09/2026	18:35	11.65	233	
832	QUOC LO 50-1	Một phần Quốc Lộ 50, phường Trung An	NCS trạm Quốc Lộ 50-1 từ 25kVA lên 50kVA	22/09/2026	7:00	22/09/2026	13:20	6.33	40	
833	47189-7	Một phần Khu phố Bình Phong, phường Mỹ phong	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng, sang tải trạm, phát quang; Cty ENP; kéo dây lắp trạm 3x37,5kVA Cty TNHH Trường Phúc Bình ; Cty 19/5 kéo dây hạ, sang tải (ĐTXD)	22/09/2026	7:00	22/09/2026	17:10	10.17	803	
834	NR 479-7CL/16A/25.D1 Tái Định Cư 2 (3xLB.FCO) T.25	Một phần đường Tôn Đức Thắng, Phường Khắc Khoan, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Tiệp, Phạm Thế Hiền, tổ 23, tổ 47, từ tổ 57 đến tổ 60, khu phố Mỹ Thuận, khu phố Mỹ Tây, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH Minh Thanh : Thay dây hạ thế từ trụ số 16A/25/1 đến trụ số 16A/25/6, từ trụ số 16A/25/1A đến trụ số 16A/25/1A/8, từ trụ số 16A/25/5 đến trụ số 16A/25/5/2 và từ trụ số 16A/25/6 đến trụ số 16A/25/6/7 thuộc NR 479-7CL/16A/25.D1 Tái Định Cư 2 tuyến 479CL	22/09/2026	7:33	22/09/2026	16:17	8.73	316	
835	47341-7	- Một phần ấp Khương Thọ xã Đồng Sơn	Bảo trì các TBA vận hành thuê	22/09/2026	7:34	22/09/2026	11:29	3.92	67	
836	TBA 1P-50kVA Cồn Nổi 1	Khu vực từ Vùng nuôi thủy sản đến Cầu Dân Lập thuộc xã Phú Hựu.	Thay dây HTHH AV70 thành AV70	22/09/2026	7:48	22/09/2026	14:37	6.82	50	SCTX
837	(47278-7)-> 474-7CLa/140/2.D15	Một phần ấp Tân Long xã Long Tiên khu vực đường Kênh Ban Lợi	Nâng công suất trạm Kênh Ban Lợi 13 từ 37.5kVA lên 2x37.5kVA	22/09/2026	8:01	22/09/2026	16:04	8.05	909	
838	NR 474-7AH/201/2.D11 CDC Thị Trấn (3LBFCO) Chi 12K	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 1, ấp 4, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực CDC Kênh Mười	Tháo thu hồi 3LBFCO NR CDC Thị Trấn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Viện Kiểm Sát, CDC Thị Trấn, CDC Thị Trấn 2	22/09/2026	8:02	22/09/2026	15:19	7.28	430	
839	4784-7 (1)	Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Thới	ĐL Tân Phú Đông thay MBA bị chảy dầu trạm BD Tân Xuân 2	22/09/2026	8:08	22/09/2026	9:49	1.68	108	
840	PD Ngã Ba Nhà Dù PD 475-11 LBS + DS 3P	Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Xóm Mắm đến Cổng Công Cọc	Cty TNHH Quang Nhứt Khắc phục tồn tại lưới điện thay sứ đứng 35KV, lắp bộ sung đà sắt, lắp đà coi trung thế, sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới Từ trụ 82 - 90 và đến 82/7 tuyến 479HN	22/09/2026	8:14	22/09/2026	17:38	9.40	553	
841	3LBFCO 7SD/34/8/29A/1.D9 Phú Long 477-KDC	Toàn bộ khu dân cư Phú Long, khu dân cư Võ Văn Thắng, xã Tân Dương.	Điện lực Sa Đéc coi đầu trụ trạm KDC Phú Long 1, Ấp Phú Thành; Thay LA, FCO trạm KDC Phú Long 1, Ấp Phú Thành.	22/09/2026	8:15	22/09/2026	15:07	6.87	456	

842	Tân Mỹ 3	Một phần ấp 1, xã Thanh Bình	Nâng dây trung hòa hạ thế chạm máy nhà; Sửa trụ nghiên hạ thế	22/09/2026	8:32	22/09/2026	10:47	2.25	49	
843	Kim Sơn C	Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành	Thay MBA chảy dầu	22/09/2026	8:40	22/09/2026	10:40	2.00	82	
844	TBA 3P-560kVA NTTS NGUYỄN VĂN VŨ (TRỤ 476THo/252/88/3/1)	Mất điện khách hàng trạm NTTS Nguyễn Văn Vũ	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Nguyễn Văn Vũ	22/09/2026	8:50	22/09/2026	11:25	2.58	1	
845	Bà Mụ 3 1P-37,5kVA	Một phần Rạch Bà Mụ, khu phố Nguyễn Cừ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA lên 1P-50kVA, thay FCO, LA, CB	22/09/2026	8:50	22/09/2026	11:18	2.47	83	
846	TBA CHỢ BỜ ĐẬP	Một phần khu vực ấp Long Thới A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Vệ sinh trạm và tăng cường cấp suất trạm Chợ Bờ Đập (3P-180kVA) Tại trụ 61 và từ trụ 56 đến trụ 64A PĐ 477-10/2 tuyến 477PC	22/09/2026	8:53	22/09/2026	15:57	7.07	300	
847	Mỹ Thọ 2 - 1P-100kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ	Tăng cường cấp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-100kVA Mỹ Thọ 2	22/09/2026	8:55	22/09/2026	10:55	2.00	88	
848	TBA 1P-50kVA Xẻo Lãng	Khu vực từ Cầu Giáo Thận đến Cầu Ngang Xẻo Lãng thuộc xã Tân Phú Trung.	Nâng công suất TBA Xẻo Lãng từ 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	22/09/2026	8:55	22/09/2026	11:25	2.50	37	SCTX
849	Nhà Báo 1A - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp 4, xã Phương Thịnh	Tăng cường cấp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Nhà Báo 1A	22/09/2026	9:26	22/09/2026	10:35	1.15	40	
850	HẬU THÀNH 2-11	Một phần ấp Hậu Thuận, xã Hội Cư.	Dời trụ hạ áp số 10/4P đường dây hạ áp độc lập trạm Hậu Thành 2-11 do gần đường mương nước nghiêng	22/09/2026	9:44	22/09/2026	16:11	6.45	59	
851	03LBFCO NR Ch.C.Màu	Khu vực Rạch Địa Gáo từ Cống Ba Bọng đến cuối Rạch Địa Gáo xã Mỹ An Hưng.	Thay kẹp quai ép trạm bơm Cống Địa Gáo tuyến 480-TH	22/09/2026	10:10	22/09/2026	11:30	1.33	133	
852	TDC APMH Tân Mỹ 1	Một phần ấp 1, xã Thanh Bình	Căng dây hạ thế chùng; Sửa trụ nghiên hạ thế	22/09/2026	10:56	22/09/2026	12:25	1.48	93	
853	Hai Cống 1A 1P-50 KVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ	Tăng cường cấp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Hai Cống 1A	22/09/2026	11:15	22/09/2026	11:52	0.62	66	
854	Kinh Xáng Mới 1 - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp 4, xã Phương Thịnh	Tăng cường cấp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kinh Xáng Mới 1	22/09/2026	11:17	22/09/2026	12:21	1.07	54	
855	47411-7	Một phần ấp Khương Thọ xã Đồng Sơn	Bảo trì các TBA vận hành thuê	22/09/2026	13:01	22/09/2026	15:32	2.52	101	
856	47190-7 (11)	Một phần ấp Phú Hữu xã Tân Phú Đông	ĐL Tân Phú Đông thay MBA bị chảy dầu trạm Thủy Sản 2	22/09/2026	13:26	22/09/2026	16:20	2.90	20	
857	Cầu Ranh 1	Một phần ấp 3, xã Thanh Bình	Nâng dây trung hòa hạ thế chạm máy nhà	22/09/2026	13:38	22/09/2026	14:52	1.23	158	
858	TBA 1P-25kVA Kênh Năm Tỏ	Khu vực Kênh Năm Tỏ thuộc xã Tân Phú Trung.	Nâng công suất TBA Kênh Năm Tỏ từ 1P-25kVA thành 1P-50kVA	22/09/2026	13:44	22/09/2026	17:00	3.27	67	
859	Kênh Ngang 2	Một phần ấp Kinh Ngang Xã Gò Công Đông, Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Kênh Ngang 2	22/09/2026	13:50	22/09/2026	15:08	1.30	80	
860	Mỹ An 3	Một phần ấp Mỹ An B xã Mỹ Tịnh An	Bảo trì, tăng cường leo hạ áp, phát quang lưới điện trạm Mỹ An 3	22/09/2026	13:50	22/09/2026	16:03	2.22	99	

861	Nhà Thờ 1 1P-100KVA	Một phần khu vực áp 2T xã Bình Hàng Trung	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-100kVA Nhà Thờ 1	22/09/2026	13:55	22/09/2026	15:55	2.00	118	
862	Áp Chiến Lược 1P-100kVA	Một phần đường Nguyễn Văn Dũng, đường Áp Chiến Lược, tổ 43, tổ 52, tổ 62, khu phố An Nhon, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay cáp suất hạ thế	22/09/2026	14:03	22/09/2026	14:38	0.58	102	
863	TBA 3P-250kVA CÔNG TY VINFAST (TRỤ 476THo/191/2)	Mất điện khách hàng trạm Công ty VINFAST	Thay TU, TI định kỳ trạm Công ty VINFAST	22/09/2026	14:07	22/09/2026	15:38	1.52	1	
864	Cầu Thầy Thuộc - 1P-75kVA	Một phần khu vực áp 5, áp 6, áp 7, xã Phương Thịnh	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-75kVA Cầu Thầy Thuộc	22/09/2026	14:09	22/09/2026	15:14	1.08	61	
865	03LBFCO NR Ngã Tháp (480-15/1/2TH)	Khu vực Rạch Ngã Tháp, Rạch Ban Bì, Rạch Tư Tứ xã Mỹ An Hưng.	Thay kẹp quai ép trạm bơm Bảy Láy tuyến 480-TH	22/09/2026	14:12	22/09/2026	15:40	1.47	1161	
866	Kênh Ngang Dưới	Một phần áp Kinh Ngang, Tân Phú Xã Gò Công Đông, Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Kênh Ngang Dưới	22/09/2026	15:12	22/09/2026	16:37	1.42	139	
867	39/8/77	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nhà máy nước mặt APT	Thay điện kế trạm Nhà máy nước mặt APT	22/09/2026	15:30	22/09/2026	15:50	0.33	1	
868	Sau Tân Chủ 2x1P-50kVA	Một phần đường Bằng Lăng, từ tổ 5 đến tổ 7, khu phố Tân Chủ, khu phố Tân Hậu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay cáp suất hạ thế	22/09/2026	15:33	22/09/2026	16:33	1.00	99	
869	PD 477TH/218.D11 Xẻo Lò (LBS); PD 472TH/218A.D11 Cái Đôi (LBS)	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Lắp kẹp quai ép tại trụ 282 tuyến 472-TH; Căng dây trung thế bị chùng từ trụ 248 đến trụ 250, từ trụ 228 đến trụ 231 tuyến 472TH, 477TH; Di dời TBA Lai Vung 3 từ trụ 286 đến trụ 282, sang dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ XDM từ trụ 281 đến trụ 287 tuyến 472-TH.	23/09/2026	6:34	23/09/2026	18:13	11.65	999	
870	47359-7	Huyện lộ 92A, phường Đạo Thạnh	Điện lực bảo trì lưới điện, Cty 19/5;Dựng trụ 14m NCS trạm Áp 1 Đạo Thạnh (250kVA); Cấy mới trạm 250kVA xử quá tải trạm Gò Tre 2, (3x37,5kVA); Tổ QLVH ; CBM trạm Gò Tre 1, 1B, 2 + phát quang	23/09/2026	7:00	23/09/2026	16:28	9.47	2581	
871	479HN/381.D8 CHỢ CỬA KHẤU	Một phần khu vực áp Giồng Bàn xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Di dời lưới trung thế từ trụ 384 đến trụ 393 PD 479-18 tuyến 479-HN	23/09/2026	7:03	23/09/2026	17:27	10.40	1872	
872	478-7TM/64/5.D3 NR CẦU VƯỢT MỸ AN; 475TM/129.D3 PD MỸ AN	Toàn bộ khu vực áp 1, áp 2. áp 3, áp 4, áp 5 và Ủy ban xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp. Các trạm biến áp chuyên dùng: Công ty Chơn Chính, Sấy lúa Thuận Thành, Sấy lúa Nguyễn Văn Đủ	Cty Thủy Phương Thay sứ đứng, thay dây trung thế DNTN Quý Dương Dựng trụ BTLT 14m đệm lưới, đấu nối nhánh rẽ trung thế 3P-22kV và lắp mới TBA 3P-160kVA Nông sản Trung Kiên Điện lực Tháp Mười Táp dây trung thế bị tưa tại NR Bằng Lăng, Nâng đà lắp thiết bị đóng cắt LBFCO tại NR Kênh Bảy thước ĐBK XNDV và Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm cáp ngầm trung thế	23/09/2026	7:16	23/09/2026	18:18	11.03	6131	ĐTXD

873	Recloser UB xã An Hiệp 474-12/1-1	Khu vực từ Ủy ban xã An Hiệp đến Cầu Trắng Muống thuộc xã Phú Hựu.	Công Ty TNHH Quang Nhựt thay trụ trung thế hiện hữu bằng trụ BTLT 14m ghép. Đầu nối lưới trung thế XDM vào lưới hiện hữu.	23/09/2026	7:25	23/09/2026	15:44	8.32	1371	SCTX
874	Tổ 6 Ấp Tịnh Long 1P-50kVA	Một phần đường Sông Tiên, tổ 6, khu phố Tịnh Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ hạ thế	23/09/2026	7:29	23/09/2026	11:42	4.22	42	SCTX
875	474SĐ/61/1/2 TBA 3x1P-50kVA Nhà Ở Xã Hội 2	Một phần khu nhà ở Xã Hội, xã Tân Dương.	Di dời trụ BTLT hạ thế 8.5m	23/09/2026	7:40	23/09/2026	14:54	7.23	84	
876	47214-7	Một phần ấp Xóm Đen, ấp Nam, ấp Hộ Xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang nhánh 47214-7 nhánh Ấp Nam 1	23/09/2026	7:40	23/09/2026	10:40	3.00	101	
877	TẬP ĐOÀN 18 SỐ 1	Toàn bộ khu vực ấp 1, ấp 2. ấp 3, ấp 4, ấp 5 và Ủy ban xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp. Các trạm biến áp chuyên dùng: Công ty Chon Chính, Sấy lúa Thuận Thành, Sấy lúa Nguyễn Văn Đủ	Cty Thủy Phương Thay sứ đứng, thay dây trung thế thuộc Công trình Sửa chữa lưới trung, hạ thế KV Tháp Mười (SCL bổ sung) DNTN Quý Dương Dựng trụ BTLT 14m đệm lưới, đầu nối nhánh rẽ trung thế 3P-22kV và lắp mới TBA 3P-160kVA Nông sản Trung Kiên Điện lực Tháp Mười Táp dây trung thế bị tura tại NR Bằng Lăng, Nâng đà lắp thiết bị đóng cắt LBFCO tại NR Kênh Bảy thước ĐBK XNDV và Điện lực Tháp Mười Thí nghiệm cáp ngầm trung thế theo KH SCTX 2026; Thí nghiệm CBM cấp độ 2 giàn tụ bù trung thế ứng động 900kVAr theo KH SCTX 2026	23/09/2026	7:51	23/09/2026	16:54	9.05	48	ĐTXD
878	TBA 1P-.50kVA Cồn Mới	Khu vực Cồn Mới thuộc xã Phú Hựu.	Thay dây HTHH AV70 thành AV70; Thay dây HTĐL 2AV70 thành ABC2x70; Thay chằng xuống CX8-B + móng neo chằng xuống; Thay Hộp composite 4 ĐK.	23/09/2026	7:52	23/09/2026	16:30	8.63	96	SCTX
879	Hệ Thống CS Tân Khánh Trung 1P-25kVA	- Tỉnh lộ 848 từ Cầu Mương Điều đến khu Xóm Lộ ấp Tân Bình xã Tân Khánh Trung.	Nâng công suất TBA 1P-75kVA lên 3P-250kVA trạm UB Tân Khánh Trung và TBA 1P-75kVA lên 3x1P-75kVA trạm Tân Khánh Trung 3, sang lưới hạ thế, thu hồi lưới hạ thế cũ và TBA cũ tuyến 478-AH	23/09/2026	8:00	23/09/2026	16:49	8.82	1	
880	471SĐ/50 Chi Nhánh 3P-400kVA	Một phần đường Hùng Vương , một phần đường Trần Phú , đường Hồ Xuân Hương, phường Sa Đéc	Điện lực Sa Đéc cắt lưới sang tải trạm Công Đoàn sang trạm Chi Nhánh, thay dây hạ thế khoản trụ 46 đến 46/1 tuyến 471SĐ	23/09/2026	8:03	23/09/2026	12:07	4.07	321	
881	1P-50kVA Rạch Cây Me Tân Hòa	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Căng dây đầu nối NR 3P-22kV và TBA 3P-630kVA Lê Thị Hiền	23/09/2026	8:05	23/09/2026	11:22	3.28	25	
882	Tân Khánh Trung 4 1P-75kVA	- Tỉnh lộ 848 từ Cầu Mương Điều đến khu Xóm Lộ ấp Tân Bình xã Tân Khánh Trung.	Nâng công suất TBA 1P-75kVA lên 3P-250kVA trạm UB Tân Khánh Trung và TBA 1P-75kVA lên 3x1P-75kVA trạm Tân Khánh Trung 3, sang lưới hạ thế, thu hồi lưới hạ thế cũ và TBA cũ tuyến 478-AH	23/09/2026	8:07	23/09/2026	17:40	9.55	103	
883	471SĐ/47 TBA 3x1P-50kVA Công Đoàn	Một phần đường Hùng Vương , một phần đường Trần Phú , đường Hồ Xuân Hương, phường Sa Đéc	Điện lực Sa Đéc cắt lưới sang tải trạm Công Đoàn sang trạm Chi Nhánh, thay dây hạ thế khoản trụ 46 đến 46/1 tuyến 471SĐ	23/09/2026	8:08	23/09/2026	12:10	4.03	127	

884	471SD/43 TBA 1P-25kVA ĐD Phan Bội Châu	Một phần đường Hùng Vương , một phần đường Trần Phú , đường Hồ Xuân Hương, phường Sa Đéc	Điện lực Sa Đéc cắt lưới sang tải trạm Công Đoàn sang trạm Chi Nhánh, thay dây hạ thế khoản trụ 46 đến 46/1 tuyến 471SD	23/09/2026	8:12	23/09/2026	12:18	4.10	1	
885	UB Tân Khánh Trung 1P-75kVA	Tỉnh lộ 848 từ Cầu Mương Điều đến khu Xóm Lộ ấp Tân Bình xã Tân Khánh Trung.	Nâng công suất TBA 1P-75kVA lên 3P-250kVA trạm UB Tân Khánh Trung và TBA 1P-75kVA lên 3x1P-75kVA trạm Tân Khánh Trung 3, sang lưới hạ thế, thu hồi lưới hạ thế cũ và TBA cũ tuyến 478-AH	23/09/2026	8:15	23/09/2026	17:40	9.42	49	
886	47108-7 (25)	Một phần ấp Bà Tiên xã Tân Phú Đông	ĐL Tân Phú Đông tháp sắt đà U160x3m nhằm đảm bảo độ tĩnh không trụ 43, 44, chỉnh trụ nghiêng trụ 45 NR 47108-7	23/09/2026	8:20	23/09/2026	14:59	6.65	24	
887	Xóm Lộ 1P-50kVA	Tỉnh lộ 848 từ Cầu Mương Điều đến khu Xóm Lộ ấp Tân Bình xã Tân Khánh Trung.	Nâng công suất TBA 1P-75kVA lên 3P-250kVA trạm UB Tân Khánh Trung và TBA 1P-75kVA lên 3x1P-75kVA trạm Tân Khánh Trung 3, sang lưới hạ thế, thu hồi lưới hạ thế cũ và TBA cũ tuyến 478-AH	23/09/2026	8:23	23/09/2026	17:40	9.28	59	
888	TBT Ô 5 A-B Thanh Mỹ	Một phần Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	23/09/2026	8:30	23/09/2026	11:04	2.57	2	
889	Tỉnh Lộ 848 1P-37.5kVA	Tỉnh lộ 848 từ Cầu Mương Điều đến khu Xóm Lộ ấp Tân Bình xã Tân Khánh Trung.	Nâng công suất TBA 1P-75kVA lên 3P-250kVA trạm UB Tân Khánh Trung và TBA 1P-75kVA lên 3x1P-75kVA trạm Tân Khánh Trung 3, sang lưới hạ thế, thu hồi lưới hạ thế cũ và TBA cũ tuyến 478-AH	23/09/2026	8:32	23/09/2026	16:40	8.13	54	
890	Kinh Đình 4 - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp 3, xã Bình Hàng Trung	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kinh Đình 4	23/09/2026	8:35	23/09/2026	9:30	0.92	40	
891	1LBFCO NR Ngọn Rạch Chùa (472-12/1AH)	Khu vực Ngoc Rạch Chùa ấp Hưng Thạnh Đông xã Tân Khánh Trung.	Di dời trụ trung thế NR Ngọn Rạch Chùa tuyến 472-AH	23/09/2026	8:40	23/09/2026	16:59	8.32	91	
892	Bảy Sờn 1 1P-50kVA	Một phần đường Phạm Thị Trọng, tổ 1, tổ 2, khu phố Tân Thuận Đông, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA, thay cáp suất hạ thế, FCO, LA, CB	23/09/2026	8:45	23/09/2026	10:39	1.90	136	SCTX
893	Kinh Nhà Hay 4 - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp Nhà Hay xã Phong Mỹ	Thay cáp 2xAV70 vận hành lâu năm lão hóa bằng cáp ABC2x70 mới, khắc phục hệ thống đo đếm thay thùng bể mực, thay cáp muller, thay dây Brachenment	23/09/2026	8:52	23/09/2026	14:57	6.08	23	
894	Bảy Thước 4 - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Bảy Thước 4	23/09/2026	9:03	23/09/2026	9:37	0.57	36	
895	NTTS Nguyễn Thành Nhân 2	Mất điện trạm NTTS Nguyễn Thành Nhân 2	Thay 3TU+3TI+điện kế định kỳ trạm NTTS Nguyễn Thành Nhân 2	23/09/2026	9:07	23/09/2026	11:48	2.68	1	
896	TBA 3P-160kVA NTTS NGUYỄN VĂN BÉ (TRỤ 474THo/125/157/19/1)	Mất điện khách hàng trạm NTTS Nguyễn Văn Bé	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Nguyễn Văn Bé	23/09/2026	9:25	23/09/2026	10:38	1.22	1	
897	Bà Tùng - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp 1, xã Bình Hàng Trung	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-75kVA Bà Tùng	23/09/2026	9:55	23/09/2026	11:40	1.75	121	

898	Ấp Nam 2	Một phần ấp Nam, ấp Hộ xã Tân Điền, Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Ấp Nam 2	23/09/2026	10:47	23/09/2026	11:53	1.10	92	
899	TBA 3P-400kVA NTTS ÔNG SƠN (TRỤ 472THo/268/2)	Mất điện khách hàng trạm NTTS Ông Sơn	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Ông Sơn	23/09/2026	10:58	23/09/2026	11:59	1.02	1	
900	LBS 472CM/54.D4 BD Tân Lập Tây	Một phần ấp Tân Phú và ấp Hạ, xã Tân Long	Điện lực Thanh Bình Lắp LA đường dây, chỉnh sửa ốp đà nghiêng xoay, bảo trì lưới điện	23/09/2026	12:47	23/09/2026	16:24	3.62	2041	
901	Rạch Cây Sung - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp 1B, xã Bình Hàng Trung	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-100KVA Rạch Cây Sung	23/09/2026	13:25	23/09/2026	14:25	1.00	98	
902	Khém Vườn Cống Giữa 1P-37,5kVA	Một phần đường Khai Long, Phạm Hữu Lầu, tổ 15, tổ 21, tổ 22, khu phố Tịnh Thới, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ hạ thế	23/09/2026	13:41	23/09/2026	17:24	3.72	73	SCTX
903	Trần Phú-Đông Định 1P-37,5kVA	Một phần đường Cồn Lân, từ tổ 6 đến tổ 9, khu phố Đông Định, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA lên 1P-50kVA, thay FCO, LA, CB	23/09/2026	13:41	23/09/2026	15:43	2.03	98	SCTX
904	TB Đội 5	Một phần Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	23/09/2026	14:00	23/09/2026	15:52	1.87	2	
905	479AH/23/8 Phạm Hữu Lầu 3x1P-50kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu, một phần đường Nguyễn Tất Thành , phường Sa Đéc	Thay thùng CB trạm Phạm Hữu Lầu	23/09/2026	14:20	23/09/2026	16:58	2.63	44	
906	TBA 3P-160kVA NTTS NGUYỄN VĂN THẮNG 1	Mất điện khách hàng trạm NTTS Nguyễn Văn Thắng 1	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Nguyễn Văn Thắng 1	23/09/2026	14:25	23/09/2026	15:40	1.25	1	
907	47150-7	Một phần đường huyện 94C, phường Thới Sơn	Điện lực bảo trì lưới điện, Dời trụ trung, hạ áp (công trình mở rộng lộ phường Thới Sơn) + Bảo trì, phát quang	24/09/2026	7:00	24/09/2026	17:00	10.00	1640	
908	Lê Văn Sao 3P-320kVA	Một phần đường Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Công Trứ, Lê Văn Sao, Nguyễn Thái Học, tổ 21, khu phố Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	24/09/2026	7:04	24/09/2026	9:36	2.53	117	
909	LBS 471NM/39/103.D10 (NR An Khánh - Xẻo Mát 471-11/1-3.NM)	Khu vực từ Chợ An Khánh đến Cầu Cống 2 thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Công Ty Hồng Tuyết dựng trụ đệm trung thế, đầu nối trung thế NR 3P-22kV Cty TNHH MTV Gia Khiêm Đồng Tháp	24/09/2026	7:14	24/09/2026	16:29	9.25	2727	SCTX
910	Cây Sộp	Một phần khu phố Ông Non và Khu phố Ông Cai - phường Sơn Qui	Thay thùng Tole CB tổng mọt trạm Cây Sộp	24/09/2026	7:30	24/09/2026	11:50	4.33	50	
911	47163-7	Một phần ấp Chợ Bến Xã Tân Điền. Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang nhánh 47163-7 Ao Miếu	24/09/2026	7:40	24/09/2026	16:14	8.57	224	
912	PĐNR 478-7SH/80/69.D11 Cây Xăng Quản Tám (3LBFCO) Chì 80A (Khi nhận 474AH chì 50A)	Một phần xã Phong Hòa	Đầu nối lưới trung thế XDM tại trụ 80/54, lắp 3LBFCO MV Cây Xăng Tấn Tâm tại trụ 80/57/1, thu hồi lưới trung thế hiện hữu từ trụ 80/53 đến trụ 80/61, sang dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ XDM từ trụ 80/62 đến trụ 80/69, sang TBA Nhà Thờ Định Hòa từ trụ hiện hữu sang trụ XDM tại trụ 80/54, lắp ốp đà từ trụ 80/53 đến trụ 50/62 tuyến 478-SH.	24/09/2026	7:56	24/09/2026	16:55	8.98	1417	

913	47166-7	Một phần ấp Lợi An, Hòa Bình xã Đồng Sơn	Dựng trụ, tháp đà nâng cao đường dây.	24/09/2026	8:02	24/09/2026	15:52	7.83	142	
914	474-10/2.NM	Khu vực từ Cầu Sông Dưa đến cuối Ngọn Sông Dưa thuộc xã Phú Hựu.	BĐiện lực Nha Mân thay MBA kiểm định định kỳ không đạt; Nâng đà composite FCO, LA lên coi; Ép lại kẹp quai, thay kẹp hotline mới trạm Sông Dưa 1	24/09/2026	8:06	24/09/2026	11:29	3.38	243	
915	AS Ngã Tư Gò Cát	Một phần khu vực ấp Gò Cát, xã Phú Cường.	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện - Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. trạm AS Ngã Tư Gò Cát	24/09/2026	8:06	24/09/2026	9:24	1.30	48	
916	477SĐ/53/2A/1 Thuốc Lá Đồng Tháp 3P-320kVa	Khu vực Công ty Thuốc Lá Đồng Tháp, Đường Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Dương	Thay điện kế trạm Thuốc Lá Đồng Tháp	24/09/2026	8:09	24/09/2026	9:05	0.93	1	
917	Góc Lý Thường Kiệt _ Hùng Vương 3P-400kVA	Một phần đường Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Minh Trí, khu phố Hưng Thịnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay cáp suất hạ thế	24/09/2026	8:10	24/09/2026	10:04	1.90	71	
918	TBA 1P-50kVA Rạch Hộ Bối	Khu vực từ Cầu Hộ Bối đến Cầu Ngang Hộ Bối thuộc xã Phú Hựu.	Thay dây hạ thế hiện hữu bằng dây ABC 3x70	24/09/2026	8:29	24/09/2026	11:26	2.95	82	
919	1P-50kVA Cầu Số 9	- Khu vực Cầu Số 9 xã Lấp Vò.	Thay khung Uclevis bị sét trạm Cầu Số 9 tuyến 471-TH	24/09/2026	9:10	24/09/2026	10:38	1.47	1	
920	TBA 3x1P-25kVA Thùỵ Dung	Khu vực hộ Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Thùỵ Dung, Đường Quốc Lộ 80, xã Tân Dương	Thay điện kế trạm Thùỵ Dung	24/09/2026	9:17	24/09/2026	10:16	0.98	1	
921	47639-7	Một phần ấp tân Bình, Tân Phú, xã tân Thuận Bình	Thay đầu cosse phía trên LBFCO 47639-7	24/09/2026	9:30	24/09/2026	10:05	0.58	213	
922	AS Ngã Năm 2	Một phần khu vực ấp Hồng Kỳ, xã Phú Cường.	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện. Tăng cường cáp suất hạ áp; Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. trạm AS Ngã Năm 2	24/09/2026	10:10	24/09/2026	11:56	1.77	33	
923	Cầu Gáo Giồng 3P-400 KVA	Một phần khu vực ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ	Di dời công trình lưới điện trung hạ thế tại trụ 226B/1/2, ĐL Mỹ Thọ khắc phục tiếp địa mất đứt	24/09/2026	10:10	24/09/2026	11:10	1.00	223	
924	47289-7	Một phần ấp Long Hòa, xã tân Thuận Bình	Thay LBFCO 47289-7	24/09/2026	10:13	24/09/2026	11:50	1.62	462	
925	Đình Tân Tịch 2 2x1P-50kVA	Một phần đường Tân Tịch, số 20, tổ 8, tổ 19, tổ 20, khu phố Tân Thuận, khu phố Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay cáp suất hạ thế	24/09/2026	10:36	24/09/2026	11:50	1.23	80	
926	1P-50kVA TTND Số 9A	- Khu vực Trung tâm học tập Cộng Đồng xã Lấp Vò và trạm Y Tế xã Bình Thành cũ thuộc xã Lấp Vò.	Thay khung Uclevis bị sét trạm Cầu Số 9A tuyến 471-TH	24/09/2026	10:44	24/09/2026	11:29	0.75	1	
927	3FCO 471-7SĐ/30/14.D9 Phạm Minh Thiện	Khu vực hộ Phạm Minh Thiện, Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	Thay điện kế trạm Phạm Minh Thiện	24/09/2026	10:45	24/09/2026	12:00	1.25	1	
928	XX Rạch Chanh 3P-400kVA	Một phần đường Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, tổ 19, tổ 20, tổ 43, tổ 50, tổ 51, khu phố Mỹ Tây, khu phố Mỹ Thuận, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	24/09/2026	13:10	24/09/2026	16:25	3.25	154	SCTX
929	AS Năm Ngọt 2	Một phần khu vực ấp Hồng Kỳ, xã Phú Cường.	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện - Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. trạm AS Năm Ngọt 2	24/09/2026	13:40	24/09/2026	14:48	1.13	12	

930	1P-50kVA Liên Tập Đoàn 2	Khu vực Cống 11 xã Lấp Vò.	Thay khung Uclevis bị sét trạm Liên Tập Đoàn 2 tuyến 471-TH	24/09/2026	13:44	24/09/2026	15:40	1.93	1	
931	3FCO 479-7AH/23/10.D9 Hai Lúa	Khu vực nhà Hàng Hai Lúa Sa Đéc-Dragon Palace, đường Nguyễn Tất Thành, phường Sa Đéc	Thay điện kế trạm Hai Lúa	24/09/2026	13:50	24/09/2026	15:11	1.35	1	
932	TBA 1P-50kVA Hèm Nhà Lá	Khu vực từ Cầu Sông Dừa đến Trường Tiểu Học Phú Nhuận thuộc xã Tân Nhuận Đông.	Thay MBA kiểm định định kỳ không đạt trạm Hèm Nhà Lá	24/09/2026	14:00	24/09/2026	16:50	2.83	69	SCTX
933	Lung Môn 1 - 1P-50kVA	Một phần khu vực khóm 13, Phường Mỹ Ngãi	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-25kVA Lung Môn 1 lên thành 1P-50kVA	24/09/2026	14:00	24/09/2026	15:35	1.58	62	
934	Cống Ngang Hậu Cự 3P-250kVA	Một phần đường Cái Tắc Thông Lưu, Ven Sông Tiền, từ tổ 8 đến tổ 17, khu phố Đông Bình, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay cáp suất hạ thế	24/09/2026	14:13	24/09/2026	16:14	2.02	172	SCTX
935	LBFCO 476-7CB/97/50/22.D25 ĐH72 - Dọc Cao tốc	Một phần các ấp Mỹ Chánh A, Mỹ Trung, xã Hội Cư.	Cây trạm 1P-1x25kVA Thổ Ngừ 5, cắt lưới hạ áp giảm tải cho trạm Thổ Ngừ 1	24/09/2026	14:36	24/09/2026	16:26	1.83	187	
936	479AH/15/12/1 Hiệp Phát 3P-560kVA	Khu vực công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Ngọc Kim Sa Đéc, Đường ĐT 852, phường Sa Đéc	Thay điện kế trạm Hiệp Phát	24/09/2026	15:30	24/09/2026	16:21	0.85	1	
937	AS Phú Cường 8	Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường.	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện - Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. trạm AS Phú Cường 8	24/09/2026	15:47	24/09/2026	16:43	0.93	92	
938	474AH/16/2B Chả Cá Mạnh Hùng 3P-250kVA	Khu vực Cơ Sở Sản Xuất Chế Biến Chả Cá Hạnh Hùng, Đường ĐT 848, phường Sa Đéc	Thay điện kế trạm Chả Cá Mạnh Hùng	24/09/2026	16:20	24/09/2026	17:00	0.67	1	
939	LE TRUNG DINH	Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An	CBM trạm Lê Trung Đình	25/09/2026	7:05	25/09/2026	11:50	4.75	86	
940	NGA TU DONG TAM	Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An	CBM trạm Ngã Tư Đồng Tâm	25/09/2026	7:10	25/09/2026	12:00	4.83	29	
941	CHO BUNG	Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An	CBM trạm Chợ Bung	25/09/2026	7:13	25/09/2026	12:01	4.80	75	
942	Tân Mỹ 1 1P-50kVA	Tỉnh lộ 848,xã Tân Khánh Trung và ấp Tân Hòa Thượng xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc thay MBA, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, thu hồi trạm cũ	25/09/2026	7:38	25/09/2026	15:53	8.25	116	
943	Tân Hòa Đông 1P-100kVA	Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Chùa đến Cầu Cai Châu thuộc ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung và ấp Tân Hòa Thượng xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc thay MBA, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, thu hồi trạm cũ	25/09/2026	7:42	25/09/2026	15:57	8.25	68	
944	AS Công Viên Khóm 5	Một phần khu vực ấp 5, xã Tràm Chim.	Thay dây hạ thế 3P-4D-380V trạm AS AS CDC Ấp 3, AS Công Viên Khóm 5	25/09/2026	7:42	25/09/2026	16:10	8.47	40	
945	AS CDC Ấp 3	Một phần khu vực ấp 5, xã Tràm Chim.	Thay dây hạ thế 3P-4D-380V trạm AS AS CDC Ấp 3, AS Công Viên Khóm 5	25/09/2026	7:42	25/09/2026	16:10	8.47	61	
946	Xóm Chủ 2	Một phần ấp Xóm Chủ, Xóm Tựu, Bò Đề Xã Gia Thuận. Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Xóm Chủ 2	25/09/2026	7:45	25/09/2026	16:23	8.63	188	
947	Long Hồi 3 3P-250kVA	Một phần đường Hồ Thị Trâm, Nguyễn Hương, tổ 3, tổ 4, tổ 10, khu phố Tịnh Hưng, khu phố Tân Tịch, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ hạ thế	25/09/2026	7:47	25/09/2026	11:37	3.83	137	

948	1P-75kVA Tân Mỹ 2	Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Chùa đến Cầu Cai Châu thuộc ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung và ấp Tân Hòa Thượng xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc thay MBA, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, thu hồi trạm cũ	25/09/2026	7:55	25/09/2026	15:53	7.97	98	
949	1P-50kVA TT Văn Hóa	Khu vực Trung tâm Văn Hóa xã Lấp Vò.	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA và thiết bị trạm TT Văn Hóa tuyến 473-TH	25/09/2026	8:00	25/09/2026	9:30	1.50	28	
950	TBA 1P-37.5kVA Ông Tài	Khu vực từ nhà Ông Tài đến Vùng nuôi An Nhơn B xã Phú Hựu.	Thay dây HTHH AV70 thành AV70.	25/09/2026	8:01	25/09/2026	14:41	6.67	61	
951	TBA Bến đò số 11	Một phần khu vực ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Dựng trụ và sang lưới hạ thế vướn mở rộng đường Từ trụ 5A đến trụ 9A PD 479-11 tuyến 479PC	25/09/2026	8:01	25/09/2026	17:17	9.27	132	
952	TBA 3x1P-37,5kVA ĐẦU LỘ BẮC TRANG	Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm Đầu lộ Bắc Trang	Nâng cấp lưới hạ áp và TBA từ 1P lên thành 3P TBA Đầu lộ Bắc Trang	25/09/2026	8:03	25/09/2026	9:41	1.63	64	
953	TBA 1P-25kVA Đường Sáu Lợi	Khu vực từ Cầu Dân Lập đến nhà Ông Tài xã Phú Hựu.	Thay dây HTHH AV70 thành AV70.	25/09/2026	8:06	25/09/2026	15:27	7.35	51	
954	1P-75kVA Cầu Rạch Chùa 1	Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Chùa đến Cầu Cai Châu thuộc ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung và ấp Tân Hòa Thượng xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc thay MBA, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, thu hồi trạm cũ	25/09/2026	8:07	25/09/2026	16:14	8.12	59	
955	474-7QT/108/1.D4 BÌNH THÀNH - BÌNH TÂN	Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành	Công ty TNHH Nam Khoa Đồng Tháp Di dời lưới điện trung hạ thế Nhánh rẽ Cà Cãi	25/09/2026	8:10	25/09/2026	16:48	8.63	1114	
956	TBA PHÚ HOÀ A2	Một phần khu vực ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Dựng trụ và sang lưới hạ thế vướn mở rộng đường Từ trụ 5A đến trụ 9A PD 479-11 tuyến 479PC	25/09/2026	8:10	25/09/2026	17:09	8.98	266	
957	474-7QT/46/84/1.D2 (NR Đập Đá Phong Mỹ)	Một phần khu vực ấp Cái Búra, xã Phong Mỹ	Công ty TNHH Minh Thanh bảo trì sửa chữa lưới điện	25/09/2026	8:13	25/09/2026	14:14	6.02	249	
958	Cầu Rạch Chùa 1P-50kVA	Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Chùa đến Cầu Cai Châu thuộc ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung và ấp Tân Hòa Thượng xã Mỹ An Hưng.	Cty Hưng Lộc thay MBA, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, thu hồi trạm cũ	25/09/2026	8:14	25/09/2026	16:14	8.00	80	
959	1P-50kVA Rạch Thầy Năm	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thạnh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Giảm công suất từ 1P-50kVA xuống 1P-25kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Rạch Thầy Năm	25/09/2026	8:19	25/09/2026	11:55	3.60	35	
960	AS Phú Đức 8	Một phần khu vực ấp K8, xã Tam Nông.	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện; Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt trạm AS Phú Đức 8	25/09/2026	8:41	25/09/2026	9:30	0.82	60	
961	NR XX Quốc Thái (3FCO)	Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Xây Xát Tân Hòa, ấp Hòa Tân, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế 3 pha, 3TI đến hạn, vệ sinh TU, TI TBA XX Nguyễn Quốc Thái	25/09/2026	8:50	25/09/2026	10:41	1.85	1	
962	Hưng Thạnh Số 1B 1P-50KVA	Một phần khu vực ấp 4B, xã Phương Thịnh	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Hưng Thạnh số 1B	25/09/2026	9:00	25/09/2026	9:48	0.80	45	
963	FCO NR 474-12/4	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phan Lý Minh Sang, NM Thanh Sang	Vệ sinh trạm Phan Lý Minh Sang; Thay 03TI (5-10/5A), vệ sinh trạm NM Thanh Sang	25/09/2026	9:09	25/09/2026	11:05	1.93	2	

964	Kinh Máy Đèn - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 5, xã Phương Thịnh	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kinh Máy Đèn	25/09/2026	9:10	25/09/2026	10:00	0.83	59	
965	Bình Lợi 1 1P-75kVA	- Khu vực nhà máy Hiệp Thành xã Lấp Vò.	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA và thiết bị trạm Bình Lợi 1 tuyến 474-TH	25/09/2026	9:30	25/09/2026	11:10	1.67	142	
966	Hưng Thạnh Số 1A 1P-50KVA	Một phần khu vực áp 2B, xã Phương Thịnh	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Hưng Thạnh số 1A	25/09/2026	10:02	25/09/2026	10:39	0.62	45	
967	AS Bến Đò Phú Xuân	Một phần khu vực áp K9, xã Tam Nông.	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện - Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. trạm AS Bến Đò Phú Xuân	25/09/2026	10:20	25/09/2026	11:30	1.17	58	
968	3x1P-25kVA CND Lấp Vò	- Khu vực Điện lực Lấp Vò xã Lấp Vò.	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA và thiết bị trạm CND Lấp Vò tuyến 474-TH	25/09/2026	11:40	25/09/2026	13:20	1.67	1	
969	AP 5 TAM HIEP 2 1x50kVA	Một phần Áp 5 Tam Hiệp, xã Long Hưng	CBM trạm Áp 5 Tam Hiệp 2	25/09/2026	13:00	25/09/2026	14:30	1.50	124	
970	AP 5 TAM HIEP 3	Một phần Áp 5 Tam Hiệp, xã Long Hưng	CBM trạm Áp 5 Tam Hiệp 3	25/09/2026	13:06	25/09/2026	15:15	2.15	134	
971	AP 5 TAM HIEP 4	Một phần Áp 5 Tam Hiệp, xã Long Hưng	CBM trạm Áp 5 Tam Hiệp 4	25/09/2026	13:10	25/09/2026	16:10	3.00	89	
972	1P-25kVA Rạch Cua Đình	Khách hàng sử dụng điện Khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Mỹ, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Rạch Cua Đình	25/09/2026	13:35	25/09/2026	16:07	2.53	60	
973	NR 472TH/114/15A/1.D11 NM Ngọc Đồng (REC)	Khách hàng sử dụng điện một phần áp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế 3 pha đến hạn, vệ sinh công nghiệp TU, TI, MBA, LA, LBFCO TBA Cty TNHH Ngọc Đồng; Vệ sinh công nghiệp TU, TI, MBA, LA, LBFCO TBA Công ty CP XD và TM Hoàng Sơn Lâm, Cty CP Phước Đạt, Hiệp Thanh 7.	25/09/2026	13:35	25/09/2026	15:49	2.23	88	
974	LBFCO NR 474-12/5	Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NLX DB2	Vệ sinh TBA NLX DB2 (PB 43852)	25/09/2026	13:37	25/09/2026	14:36	0.98	1	
975	AS K9 Phú Hiệp 2 Trụ 217	Một phần khu vực áp K10, xã Tam Nông.	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện - Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. trạm AS K9 Phú Hiệp 2	25/09/2026	14:00	25/09/2026	15:00	1.00	10	
976	1P-50kVA Cụm Công Nghiệp Vàm Cống	Khu dân cư Vàm Cống xã Lấp Vò.	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA và thiết bị trạm CCN Vàm Cống tuyến 477-TH	25/09/2026	14:10	25/09/2026	14:58	0.80	40	
977	Máng Nối - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Mười Tạ, xã Phong Mỹ	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Máng Nối	25/09/2026	14:40	25/09/2026	15:15	0.58	61	
978	AS Phú Hiệp 3	Một phần khu vực áp K9, xã Tam Nông.	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện - Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. trạm AS Phú Hiệp 3	25/09/2026	15:45	25/09/2026	16:18	0.55	43	
979	I131	Một phần khu phố Long Phước - phường Bình Xuân	Lắp đo ghi ranh giới (3Tu và 3TI) đường dây chưa vận hành XDM đi tầng trên cùng tuyến I131-8 Bình Công - PT474GC, PT480GC (tuyến này dự kiến nhận điện 476GCT))	26/09/2026	6:32	26/09/2026	18:04	11.53	249	
980	Ngô Thời Nhậm 3P-250kVA	Một phần đường Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Ngô Thời Nhậm, Trương Định, Nguyễn Huệ, tổ 20, tổ 38, tổ 39, khu phố Văn Miếu, phường Cao Lãnh	Thay dây hạ thế	26/09/2026	7:05	26/09/2026	11:25	4.33	100	

981	471CLa/61.D25 Nhà Tang Lễ, 473CLa/62.D25 Nghĩa Trang Cai Lậy	Một phần các ấp Cẩm Phong, Cẩm Sơn, Cẩm Thạch, Phú Quới và toàn bộ các ấp Ba Rài, Bình Hưng, Bình Long, Bình Quới, Bình Thới, Bình Quới, Bình Thới, Bình Tịnh, Bình Trị, xã Bình Phú. Một phần các ấp Hiệp Quới, Hiệp Ngãi và toàn bộ các ấp Hiệp Thạnh, Hiệp Nhơn, Hiệp Ninh, Tân Thiện, Tân Thái, Tân An, Tân Luông A, Tân Luông B, Tân Bường A, Tân Bường B, xã Hiệp Đức.	Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. Công ty TNHH XLD Xuân Phát thay trụ, xà, sứ, phụ kiện và sang dây trung hạ thế sang trụ dựng mới.	26/09/2026	7:05	26/09/2026	23:25	16.33	29751	
982	R H112	Một phần xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp	Tổ VH Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng mực	26/09/2026	7:17	26/09/2026	19:34	12.28	1713	
983	433CLa; 434CLa	Khu vực phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp	Truyền Tải Đồng Tháp Thí nghiệm định kỳ MBT T3; ĐLCLA bảo trì phát quang lưới điện; ĐLCLA bảo trì phát quang lưới điện	26/09/2026	7:28	26/09/2026	22:47	15.32	76807	
984	Hiệp Trị 1	Một phần ấp Hòa Bình, Hiệp Trị, Ruộng Cạn Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay thùng tole trạm mực và phát quang Trạm Hiệp Trị 1	26/09/2026	7:29	26/09/2026	11:58	4.48	157	
985	47176-7 (87)	Một phần ấp Bà Tiên xã Tân Phú Đông	Công ty TNHH Triệu Danh Phát thi công tháp đà U160x3m nhằm đảm bảo độ tĩnh không tại trụ 31 NR 47176-7; ĐL Tân Phú Đông NCS MBA TBA Bần Ranh 3 từ 3x37,5kVA thành 3x50kVA, thay 1 FCO trạm Phạm Thị Tuyết Mai.	26/09/2026	7:30	26/09/2026	16:54	9.40	451	
986	475-7HN/154.D8 LONG THẠNH	Một phần khu vực ấp Long Hữu, Long Tả, Long Thạnh A, Long Thạnh B xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Sang lưới và thu hồi trụ trung hạ thế Từ trụ 156 đến trụ 180 PĐ 475-15 tuyến 475-HN	26/09/2026	7:30	26/09/2026	17:11	9.68	3524	
987	471-7 (1)	Một phần ấp Tân Phú xã Tân Phú Đông	ĐL Tân Phú Đông hạ công suất trạm Trung Tâm Hành Chánh 6 từ 3x50kVA thành 3x37,5kVA	26/09/2026	7:33	26/09/2026	11:34	4.02	89	
988	Phạm Đăng Hưng 3 - 250kVA	- Một phần ấp Vĩnh Lợi xã Vĩnh Bình	Tháo cầu chì, kẹp quai	26/09/2026	7:44	26/09/2026	9:41	1.95	216	
989	LBFCO 47234 (1)	Một phần ấp Bà Từ xã Tân Phú Đông	ĐL Tân Phú Đông cắt điện cho phép Công ty TNHH Triệu Danh Phát thi công tháp đà U160x3 mét nhằm đảm bảo độ tĩnh không.	26/09/2026	7:45	26/09/2026	17:04	9.32	128	
990	AS Bưng Sấm 1	Một phần khu vực ấp Bưng Sấm, xã Tràm Chim.	Đầu nổi NR trung áp và TBA 3x1P-25kVA Trạm NTTS Lê Thanh Hải (Theo đề nghị khách hàng)	26/09/2026	7:52	26/09/2026	9:54	2.03	52	
991	47145-7	Một phần ấp An Thọ, xã An Thạnh Thủy	Thay MBA trạm An Thọ 2	26/09/2026	8:00	26/09/2026	9:22	1.37	201	
992	NR 480-7THo/265/12/1.D7 KINH TÂN HÒA (TRỤ 480THo/265/12/1)	Mất điện toàn bộ khách hàng phía sau nhánh rẽ kinh Tân Hòa từ ngã ba Bách Hóa Xanh vào đến trạm Bãi Rác Dinh Bà.	Công ty TNHH Bách Khoa di dời trụ, sang dây trung thế trụ 265/12/13A NR 480-7THo/265/12/1.D7 tuyến 480-THo	26/09/2026	8:10	26/09/2026	12:10	4.00	318	
993	Ngã Đồng 2A 1P-37,5kVA	Một phần đường Ngã Đồng, tổ 15, khu phố Tân Tiến, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ hạ thế	26/09/2026	8:24	26/09/2026	11:50	3.43	55	
994	Thanh Hiệp - 50kVA	- Một phần ấp Thanh Trị xã Vĩnh Bình	Di dời trụ hạ áp để mở rộng đường nông thôn	26/09/2026	8:35	26/09/2026	13:38	5.05	110	
995	AS Chợ Hòa Bình	Một phần khu vực ấp 4, xã Phú Cường.	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện; Tăng cường cấp suất hạ áp; - Lắp Codie cho MBA.	26/09/2026	8:52	26/09/2026	10:50	1.97	104	

			Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt trạm AS Chợ Hòa Bình							
996	47177-7	Một phần ấp Nhơn Hòa, xã Bình Ninh	Thay LA, FCO trạm Nhơn Hòa 1	26/09/2026	9:35	26/09/2026	10:34	0.98	187	
997	Bình Khánh 2 - 25kVA	- Một phần ấp Bình Khánh xã Phú Thành	Tháo cầu chì, kẹp quai	26/09/2026	13:05	26/09/2026	14:57	1.87	66	
998	4717-7	Một phần ấp Bình An, Bình Hòa, Bình Hiệp, xã Chợ Gạo	Thay LA, FCO trạm Kênh Lộ Mới, Bình Phong	26/09/2026	13:32	26/09/2026	16:01	2.48	1764	
999	Công Viên 30/4 3P-250kVA	Một phần đường 30/4, Nguyễn Quang Diêu, , tổ 3, tổ 7, khu phố Hưng Phú, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	26/09/2026	13:35	26/09/2026	16:58	3.38	124	
1000	AS Hòa Bình 3	Một phần khu vực ấp 5, xã Phú Cường.	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện; Tăng cường cáp suất hạ áp; - Lắp Codie cho MBA. Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt trạm AS Chợ Hòa Bình 3	26/09/2026	13:50	26/09/2026	16:10	2.33	116	
1001	474CLa/327.D25 Cây Xăng Sỹ Hùng	Một phần xã Hiệp Đức	Di dời lưới điện	26/09/2026	14:15	26/09/2026	17:40	3.42	4984	
1002	Bình Phú 6 - 50kVA	- Một phần ấp Bình Khánh xã Phú Thành	Tháo cầu chì, kẹp quai	26/09/2026	15:03	26/09/2026	15:46	0.72	105	
1003	PĐ 472TH/81.D11 Cầu Ranh (REC); MC tuyến 477TH	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Sang dây trung thế từ trụ hiện hữu sang trụ XDM, căng dây trung thế bị chùng từ trụ 82 đến trụ 92.	27/09/2026	6:27	27/09/2026	17:45	11.30	1592	
1004	478MT2	Ấp 1,2,3,4,5, ấp Hòa, ấp Bình, Ấp Thống, ấp Nhất, Khu phố xã An Hữu	Cty 19/5; Dựng trụ 16m, Lắp trạm 250KVA, NCS trạm, kết lưới trung (ĐTXD); Tổ QLVH; Thay LBS thành Rec+ Dời D12, D12-8 về trụ 61; Chính trụ nghiêng (trụ 15), phát quang, bảo trì; Cty AĐT sang lưới hạ áp, đk, nhổ trụ cũ thu hồi + Cty ENP tháo trạm Cty TNHH New Pul (3x50kVA)+ Cty Phương Đông; dời trụ hạ áp	27/09/2026	6:30	27/09/2026	18:29	11.98	11506	
1005	471CB	Một phần ấp An Thạnh, xã Cái Bè; Một phần ấp An Thiện, xã Hội Cư.	XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.	27/09/2026	6:32	27/09/2026	18:00	11.47	1469	
1006	482CB; 475-7TM/175B/51.D25 Cầu Bằng Lãng	Một phần các ấp Mỹ Trung, Mỹ Thuận, xã Hậu Mỹ.	XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 2, HM 3): Kéo mới cáp 3xAC240+AC150, sang MBA từ trụ cũ sang trụ dựng mới, thu hồi dây hiện hữu.	27/09/2026	6:34	27/09/2026	18:29	11.92	18149	
1007	475MTh; 478MTh	Ấp 1,2,3,4,5, ấp Hòa, ấp Bình, Ấp Thống, ấp Nhất, Khu phố xã An Hữu	Điện lực Cái Bè khắc phục các khiếm khuyết lưới điện lắp tụ bù trung thế	27/09/2026	6:39	27/09/2026	18:23	11.73	13690	
1008	AN THÁI ĐÔNG 1-23	Một phần xã Mỹ Lợi	Cty Thái Hải đấu nối đường dây XDM dọc QL1A	27/09/2026	6:40	27/09/2026	7:00	0.33	189	
1009	471SĐ; 477SĐ	Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc , đường Hoàng Hoa Thám, An Dương Vương, Âu Cơ; khu vực Nhà thờ Hòa Khánh; khu vực bến Tàu, khu Bến Xe, một phần đường Hùng	Điện lực Sa Đéc thay dây trung thế 3P-22kV tuyến 475SĐ, 477SĐ	27/09/2026	6:51	27/09/2026	18:55	12.07	2436	

		Vương , đường Lê Duẩn, đường Võ Phát, đường Đinh Hữu Thuật, một phần đường ĐT 848 , phường Sa Đéc								
1010	477-7CL/300A/2T/A.D2 (NR Trường THCS Mỹ Long) 3LBFCO	Mất điện một phần khu vực áp Mỹ Long 3, áp Mỹ Long 4, áp 4 xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH HBT Toàn Cầu thực hiện di dời trụ điện 110kV giao chéo với lưới điện 22kV từ trụ Từ trụ 300A/9T đến trụ 300A/10T	27/09/2026	7:02	27/09/2026	17:05	10.05	300	
1011	Chợ Mỹ Hiệp 3P-250kVA	Một phần khu vực áp 1, xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH Minh Thanh bảo trì sửa chữa lưới điện	27/09/2026	7:19	27/09/2026	17:45	10.43	74	
1012	NR 471-7CL/75A/4/3 Hoà Thuận (3LBFCO)	Một phần đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Hữu Kiến, Võ Văn Trị, Lê Văn Cừ, Hòa Tây, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Văn Tre, Trần Nhật Duật, Quách Phú, Hòa Thuận, Lò Rèn, Bà Bướm, khu phố Thuận An, khu phố Thuận Phát, khu phố Hòa Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Công ty TNHH Minh Thanh : Thay trụ, thay dây trung thế từ trụ số 75A/4/17 đến trụ số 75A/4/45 thuộc NR 471-7CL/75A/4/3 Hòa Thuận tuyến 471CL. Công ty TNHH MTV kỹ thuật điện Châu Khải : Di dời trụ trung thế tại trụ số 75A/4/37 thuộc NR 471-7CL/75A/4/3 Hòa Thuận tuyến 471CL. Điện lực Cao Lãnh : Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA, thay cáp suất hạ thế, FCO, LA, CB trạm 1P-50kVA Rạch Bà Bướm tại trụ số 75A/4/41A/8 thuộc NR 471-7CL/75A/4/41A/1.D1 Bà Bướm tuyến 471CL	27/09/2026	7:12	27/09/2026	16:55	9.72	2197	SCTX
1013	TBA 3P-400kVA Thanh Lạc 1	Một phần khu vực áp 1, xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH Minh Thanh bảo trì sửa chữa lưới điện	27/09/2026	7:42	27/09/2026	17:15	9.55	160	
1014	Trường MN Mỹ Hiệp - 3P-250kVA	Một phần khu vực áp 1, xã Mỹ Hiệp	Công ty TNHH Minh Thanh bảo trì sửa chữa lưới điện	27/09/2026	7:42	27/09/2026	16:34	8.87	162	
1015	28A/6 Phòng CCC 3x1P-50kVA	Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc , đường Hoàng Hoa Thám, An Dương Vương, Âu Cơ; khu vực Nhà thờ Hòa Khánh; khu vực bến Tàu, khu Bến Xe, một phần đường Hùng Vương , đường Lê Duẩn, đường Võ Phát, đường Đinh Hữu Thuật, một phần đường ĐT 848 , phường Sa Đéc	Điện lực Sa Đéc thay dây trung thế 3P-22kV tuyến 475SĐ, 477SĐ	27/09/2026	7:46	27/09/2026	12:01	4.25	112	
1016	477SĐ/34/3 Đinh Hữu Thuật 3P-250kVA	Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc , đường Hoàng Hoa Thám, An Dương Vương, Âu Cơ; khu vực Nhà thờ Hòa Khánh; khu vực bến Tàu, khu Bến Xe, một phần đường Hùng Vương , đường Lê Duẩn, đường Võ Phát, đường Đinh Hữu Thuật, một phần đường ĐT 848 , phường Sa Đéc	Điện lực Sa Đéc thay dây trung thế 3P-22kV tuyến 475SĐ, 477SĐ	27/09/2026	7:53	27/09/2026	12:05	4.20	237	
1017	47129-7	Trạm Công ty Hùng Phát	Tháo Recloser công ty Hùng Phát thí nghiệm do bị sự cố theo yêu cầu khách hàng Công ty Hùng Phát	27/09/2026	8:01	27/09/2026	9:33	1.53	1	
1018	May Mặc Miền Nam Việt Nam	Mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dùng May Mặc Miền Nam trụ 32/19/1 tuyến 473HN	Tổ QLVH Thay TU-TI trung thế TBA May Mặc Miền Nam Tại trụ 32/19/1 tuyến 473HN, khu vực phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	27/09/2026	8:02	27/09/2026	10:35	2.55	1	
1019	NRTT 3P-22kV Bê Tông Trung Liêm	Mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dùng TBA Bê Tông Trung Liêm Tại trụ 63/1 tuyến 474HN	Tổ QLVH Thay TU-TI trung thế TBA Bê Tông Trung Liêm Tại trụ 63/1 tuyến 474HN, khu vực phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	27/09/2026	10:47	27/09/2026	12:10	1.38	1	

1020	47177-7	Một phần Khu Phố Bình Tạo, phường Mỹ Tho	Kéo dây, kết lưới trạm 1x320kVA (Dự án nhà ở công vụ)	28/09/2026	7:00	28/09/2026	13:55	6.92	53	
1021	MC 473QT	Một phần Quốc Lộ 30 , Nguyễn Trung Trực, Thống Linh, Tân Định, Lãnh Binh Thắng, Nguyễn Cư Trinh, từ tổ 13 đến tổ 23, tổ 29, tổ 35, tổ 36, khu phố Tân Định, khu phố Tân An, khu phố Trần Quốc Toàn, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ trung thế từ trụ số 34 đến trụ số 35 thuộc PĐ 473-7QT/16.D1 Cổng Chính Khu Công Nghiệp tuyến 473QT	28/09/2026	7:01	28/09/2026	17:23	10.37	1691	SCTX
1022	TRUNG LUONG 3	Một Phần đường Ấp Bắc, phường Trung An	Điện lực bảo trì lưới điện, Lắp trạm 250kVA công trình Ngầm Hóa đường Ấp Bắc	28/09/2026	7:05	28/09/2026	14:56	7.85	299	
1023	PĐ 471-1QT/28B.D1(3DS); 471QT/28B.D1(LBS) Cảng Vụ	Một phần Quốc Lộ 30 , Nguyễn Trung Trực, Thống Linh, Tân Định, Lãnh Binh Thắng, Nguyễn Cư Trinh, từ tổ 13 đến tổ 23, tổ 29, tổ 35, tổ 36, khu phố Tân Định, khu phố Tân An, khu phố Trần Quốc Toàn, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Di dời trụ trung thế tại trụ số 37 và trụ số 38 thuộc PĐ 471-1QT/28B.D1 Cảng Vụ tuyến 471QT. Công ty TNHH MTV Âu Phát Đạt : Thay 03FCO thành 03LBFCO, ép kẹp quai. Lắp xà sứ, kéo dây, đấu nối lưới trung thế mới tại trụ số 46/13 và trụ số 46/11/3 thuộc NR 471-1QT/46/1.D1 Xay Xát 2 tuyến 471QT	28/09/2026	7:21	28/09/2026	17:10	9.82	637	SCTX
1024	47167-7	Một phần khu vực ấp Mỹ Nghĩa 1, Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây	Di dời trụ trung thế	28/09/2026	7:30	28/09/2026	17:15	9.75	421	
1025	TB Kênh Xáng Đồn	Một phần xã Tân Phước 3	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng;	28/09/2026	7:35	28/09/2026	11:10	3.58	2	
1026	3x1P-25kVA Ngã Năm Bến Đò 2	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Dựng trụ, lắp đà coi, thay dây hạ thế TBA Ngã Năm Bến Đò, Ngã Năm Bến Đò 2	28/09/2026	7:41	28/09/2026	16:39	8.97	59	
1027	3x1P-50kVA Ngã Năm Bến Đò	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Dựng trụ, lắp đà coi, thay dây hạ thế TBA Ngã Năm Bến Đò, Ngã Năm Bến Đò 2	28/09/2026	7:56	28/09/2026	16:58	9.03	83	
1028	3LBFCO 479-7AH/23/6/1.D9 KDC Tân An	Toàn bộ khu dân cư Tân Thuận, một phần đường Hồ Tùng Mậu , một phần đường Nguyễn Tất Thành , phường Sa Đéc	Điện lực Sa Đéc thay 03 FCO thành LBFCO NR KDC Tân An	28/09/2026	8:15	28/09/2026	11:07	2.87	269	
1029	TBA 1P-50kVA Cầu Ngang Đình Phú Long	Khu vực từ Ủy ban xã Phú Long cũ đến Trường Tiểu Học Phú Long cũ thuộc xã Tân Phú Trung.	Nâng công suất TBA Cầu Ngang Đình Phú Long từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA	28/09/2026	8:23	28/09/2026	10:44	2.35	47	
1030	TBA 1P-50kVA Bà Gọ 1	Khu vực từ Cầu Ngã Cái đến Chùa Long Quan thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI trạm Bà Gọ 1	28/09/2026	8:23	28/09/2026	8:59	0.60	102	
1031	Cá Chốt 3 - 50kVA	- Một phần ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới	28/09/2026	8:34	28/09/2026	14:37	6.05	95	
1032	Cá Chốt 7 - 37,5kVA	- Một phần ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới	28/09/2026	8:45	28/09/2026	14:47	6.03	56	
1033	LBFCO 475-7LT/56/6/28/43A/1.D4 Kinh Đường Gạo	Một phần ấp 1, xã Tân Thạnh	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	28/09/2026	8:46	28/09/2026	14:23	5.62	31	
1034	NR 475SH/55/10/1.D11 Quốc Danh (REC)	Khách hàng sử dụng điện Quốc Danh, Cty TNHH SX-TM Quốc Danh, Cty TNHH SX-TM Quốc Danh 2 ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế, TU, TI đến hạn, vệ sinh công nghiệp TU, TI TBA Võ Minh Đức, Quốc Danh	28/09/2026	8:49	28/09/2026	16:10	7.35	3	
1035	MV-Mỹ Cân 1	Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực Hải Quan Mương 3 Nguyên	Nâng công suất TBA MV-Mỹ Cân 1 từ 1P-75KVA thành 1P-100KVA	28/09/2026	8:59	28/09/2026	10:58	1.98	151	

1036	TBA 1P-50kVA Cai Trượng 1	Khu vực từ Cầu Cai Trượng đến Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, khu vực cuối Ngọn Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNDK trạm Cai Trượng 1	28/09/2026	9:03	28/09/2026	9:39	0.60	81	
1037	TBA Dân cư Thường Phước 1A	Một phần khu vực lộ ĐT 841 ấp Chòm Xoài xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp	Căng dây đầu nối NR 3P-22kV Trường THCS Thường Phước Tại trụ 383/58 NR 479-7HN/383/21.D8 tuyến 479HN	28/09/2026	9:10	28/09/2026	11:38	2.47	47	
1038	Cùm Gạo 2 - 1P-50 KVA	Một phần khu vực ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Cùm Gạo 2	28/09/2026	9:49	28/09/2026	10:23	0.57	63	
1039	Thân Cửu Nghĩa 1A	Một phần các ấp Ngãi Lợi xã Châu Thành	chỉnh trụ hạ áp, chuyển 1 phần tải trạm Thân Cửu Nghĩa 2 và trạm Thân Cửu Nghĩa 1A	28/09/2026	9:50	28/09/2026	13:46	3.93	197	
1040	TBA 2x1P-25kVA Cai Trượng 3	Khu vực từ Cầu Cai Trượng đến Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNDK trạm Cai Trượng 3	28/09/2026	10:03	28/09/2026	10:32	0.48	68	
1041	476-10/15.NM	Trạm Kim Thạch	Thay điện kế trạm chuyên dùng	28/09/2026	10:07	28/09/2026	10:54	0.78	1	
1042	Bình Thạnh 2 - 1P-100kVA	Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hiệp	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-100kVA Bình Thạnh 2	28/09/2026	10:30	28/09/2026	11:35	1.08	110	
1043	Chợ Cũ Tân Hội Trung 2 x 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp 1T, xã Bình Hàng Trung	Thay công tơ đến hạn TBA 2x1P-50kVA Chợ Cũ Tân Hội Trung	28/09/2026	11:19	28/09/2026	12:05	0.77	72	
1044	CDC Giồng Duối 1	Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực một phần CDC Giồng Duối	Nâng công suất TBA CDC Giồng Duối 1 từ 1P-50KVA thành 1P-75KVA	28/09/2026	11:33	28/09/2026	13:36	2.05	132	
1045	TBA 1P-50kVA Ngọn Cai Trượng	Khu vực cuối Ngọn Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNDK trạm Ngọn Cai Trượng	28/09/2026	13:33	28/09/2026	14:12	0.65	93	
1046	03LBFCO 471-7NM/46/34/1.D10 (NR Thủy Sản 471-11/2-1/2)	Khu vực từ Cây Xăng Ba Đức đến cuối khu vực Thủy sản Cồn Nổi thuộc xã Phú Hựu.	Điện lực Nha Môn lắp chằng xuống trung thế	28/09/2026	13:35	28/09/2026	16:32	2.95	321	
1047	4787-7	Một phần khu vực ấp Mỹ Nghĩa 1, Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây	Di dời trụ trung thế	28/09/2026	13:35	28/09/2026	17:25	3.83	1194	
1048	TB Số 1 Cống Bọng	Một phần xã Hưng Thạnh	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng;	28/09/2026	13:40	28/09/2026	14:50	1.17	2	
1049	3P-160kVA Hòa Lạc	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế bị hỏng, TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Hòa Lạc	28/09/2026	13:43	28/09/2026	14:56	1.22	145	
1050	LBM Hồ Thanh Thủy - 1P-25kVA	Toàn bộ TBA TBA 1P-25kVA LBM Hồ Thanh Thủy	Thay công tơ đến hạn (mất màn hình) TBA 1P-25kVA LBM Hồ Thanh Thủy, vệ sinh TBA khách hàng	28/09/2026	13:43	28/09/2026	14:15	0.53	1	
1051	Bình Linh 6 - 1P-75kVA	Một phần khu vực ấp Bình Linh, xã Mỹ Hiệp	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-75kVA Bình Linh 6	28/09/2026	14:05	28/09/2026	15:15	1.17	116	
1052	Tân Hội Trung 2 - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp 3T, xã Bình Hàng Trung	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Tân Hội Trung 2	28/09/2026	14:19	28/09/2026	14:39	0.33	66	
1053	TBA 1P-50kVA Cai Trượng 2	Khu vực từ nhà chú Hai Mến đến Miếu Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNDK trạm Cai Trượng 2	28/09/2026	14:33	28/09/2026	15:13	0.67	48	
1054	Láng Biển 2 - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực ấp 3T, xã Bình Hàng Trung	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-37,5kVA Láng Biển 2	28/09/2026	14:49	28/09/2026	15:12	0.38	51	

1055	2x1P-25kVA Cầu Vàm Cống	Khách hàng sử dụng điện một phần áp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế bị hỏng, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu coss TBA Cầu Vàm Cống	28/09/2026	15:05	28/09/2026	15:53	0.80	54	
1056	TBA 1P-50kVA Cầu Ngang Cai Trượng	Khu vực Ngọn Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung	Thay TI TNDK trạm Cầu Ngang Cai Trượng	28/09/2026	15:32	28/09/2026	16:05	0.55	59	
1057	CHỢ CẢNG CÁ	Đường Mỹ Chánh, phường Mỹ Tho	Điện lực bảo trì lưới điện, NCS trạm Chợ Cảng Cá từ 320kVA lên 400kVA, thay cáp, Thùng tole trạm (ĐTXD)	29/09/2026	7:00	29/09/2026	12:30	5.50	102	
1058	GIAP NUOC 4A	Một phần Tỉnh Lộ 870, Khu Phố Đồng, phường Trung An	Điện lực bảo trì lưới điện, Dời trụ hạ áp trạm Giáp Nước 4A	29/09/2026	7:02	29/09/2026	16:55	9.88	109	
1059	AP DONG 2-BD	Một phần Khu Phố Đồng, phường Trung An	Điện lực bảo trì lưới điện, Dời trụ hạ áp trạm Ấp Đồng 2-BĐ	29/09/2026	7:04	29/09/2026	16:40	9.60	225	
1060	475-7LT/56/6/31.D4 Kháng Chiến 1	Kinh Một phần áp 3, xã Tân Thạnh ; Trung tâm học tập cộng đồng xã Phú Lợi cũ)	Sửa chữa dựng trụ lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kinh Kháng Chiến 1	29/09/2026	7:30	29/09/2026	17:57	10.45	637	
1061	Ông Non 5	Một phần khu phố Ông Non - phường Sơn Quý	Thay điện kế mất màn hình trạm Ông Non 5	29/09/2026	7:30	29/09/2026	9:46	2.27	82	
1062	Cổng Cần Lộc 3	Một phần áp Đồi Ma 2, Cầu Xây Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Cổng Cần Lộc 3	29/09/2026	7:33	29/09/2026	15:49	8.27	97	
1063	Tân Hùng 3P-160kVA	Một phần đường Nguyễn Hữu Kiến, tổ 3, khu phố Tân Hùng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	29/09/2026	7:35	29/09/2026	9:49	2.23	112	
1064	LBS PD 471-13TH PD Vĩnh Thạnh - Bắc Cao Lãnh	Tỉnh lộ 84 từ Cổng Rạch Chùa Cạn đến Cầu Cai Châu, Rạch Ngã Cái, Rạch Đồn Điền, Nhà máy nước đá Hoàng Minh thuộc xã Mỹ An Hưng	Cty Hưng Lộc dựng trụ, lắp xà, thay dây, lắp TBA	29/09/2026	7:36	29/09/2026	18:07	10.52	2239	
1065	PD 479-12HN Tân Hội- An Lạc LBS+03DS	Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Cổng Còng Cọc đến Kênh Tứ Thường	Khắc phục tồn tại lưới điện kéo dây trung hòa, lắp bổ sung đà sắt, lắp đà coi trung thế, sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới, lắp bổ sung đà sắt, lắp đà coi trung thế, sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới Từ trụ 82 - 90 và đến 82/7 tuyến 479HN	29/09/2026	7:40	29/09/2026	16:57	9.28	295	
1066	Cổng Cần Lộc 1	Một phần áp Đồi Ma 2, Cầu Xây Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp	Tổ Quản lý vận hành bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Cổng Cần Lộc 1	29/09/2026	7:40	29/09/2026	15:54	8.23	34	
1067	Quốc Lộ 153	Một phần áp Tân Thạnh xã Tân Hương	Hoán chuyển trạm QL153 từ 1x3P-400kVA thành 1x3P-250kVA; trạm QL153A từ 1x3P-250kVA thành 1x3P-400kVA	29/09/2026	7:45	29/09/2026	13:17	5.53	145	
1068	Quốc Lộ 153A	Một phần áp Tân Thạnh xã Tân Hương	Hoán chuyển trạm QL153 từ 1x3P-400kVA thành 1x3P-250kVA; trạm QL153A từ 1x3P-250kVA thành 1x3P-400kVA	29/09/2026	7:50	29/09/2026	13:25	5.58	255	
1069	Bình An - 50kVA	- Một phần áp Bình An xã Vĩnh Hựu	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới	29/09/2026	7:58	29/09/2026	13:27	5.48	97	
1070	1P-25kVA Long Hòa 2	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Long Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Long Hòa 2	29/09/2026	8:08	29/09/2026	10:32	2.40	31	

1071	Cù Lao - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Phú Cù Lao, xã Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Cù Lao	29/09/2026	8:09	29/09/2026	8:44	0.58	80	
1072	CD_3P-320kVA Nguyễn Long	Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Long, ấp Long Bửu, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế 3 pha đến hạn TBA Cơ Khí Nguyễn Long	29/09/2026	8:10	29/09/2026	9:10	1.00	1	
1073	HOÀ KHÁNH 3	Xã Hội Cư	Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 1): Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây.	29/09/2026	8:23	29/09/2026	14:35	6.20	61	
1074	TB Ô 2 Hưng Điền	Một phần xã Hưng Thạnh	- Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng;	29/09/2026	8:25	29/09/2026	11:25	3.00	2	
1075	HUỲNH THỊ HOÀNG OANH	Xã Hội Cư	Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 1): Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây.	29/09/2026	8:34	29/09/2026	14:45	6.18	1	
1076	Dinh Ông Tà	Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành	Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế, sửa trụ nghiêng hạ thế	29/09/2026	8:39	29/09/2026	9:58	1.32	57	
1077	Mương Đào 3 - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Mương Đào 3	29/09/2026	8:54	29/09/2026	9:16	0.37	33	
1078	Cao Đài 1 - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp 1B, ấp 3B xã Bình Hàng Trung	Nâng công xuất chống quá tải TBA 1P-50kVA Cao Đài 1 lên thành 1P-75kVA, Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ống thép chống trộm	29/09/2026	8:55	29/09/2026	10:25	1.50	122	
1079	TBA Phú Thuận A6	Một phần khu vực dân cư đường cái vùng ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế mất màn hình trạm Phú Thuận A6 (1P-50kVA) Tại trụ 130/25 NR 477-7PC/130/38/1.D8 tuyến 477PC	29/09/2026	8:55	29/09/2026	9:27	0.53	122	
1080	Mười Đồng 1 - 1P-75kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, xã Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-75kVA Mười Đồng 1	29/09/2026	9:29	29/09/2026	9:58	0.48	62	
1081	TBA Tổ 5 Ấp Long Hưng	Một phần khu vực ấp Long Hưng xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế mất màn hình trạm Tổ 5 Ấp Long Hưng (3P-250kVA) Tại trụ 18A PĐ 477PC/1.D8 tuyến 477PC	29/09/2026	9:56	29/09/2026	10:36	0.67	127	
1082	RẠCH CHÓT 2	Một phần khu phố Xã Lới - phường Sơn Qui	Thay điện kế mất màn hình trạm Rạch Chốt 2	29/09/2026	9:59	29/09/2026	12:05	2.10	33	
1083	CD_3x1P-25kVA Kho Bạc Huyện Lai Vung	Khách hàng sử dụng điện Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII, ấp 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay điện kế 3 pha đến hạn TBA Kho Bạc Huyện Lai Vung	29/09/2026	10:06	29/09/2026	10:50	0.73	1	
1084	Vườn Chanh - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Vườn Chanh	29/09/2026	10:14	29/09/2026	10:34	0.33	81	
1085	TDC Bình Tấn 2B	Một phần ấp Bình Tấn, xã Bình Thành	Tăng cường cáp suất	29/09/2026	10:30	29/09/2026	11:38	1.13	101	
1086	Hai Cống 1 - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA Hai Cống 1	29/09/2026	10:58	29/09/2026	11:22	0.40	22	
1087	TÂN HƯNG 3-21	Kênh Ranh ấp 3 Tân Hưng, xã Thanh Hưng	Thí nghiệm và xử lý đầu nối cáp ngầm hạ áp	29/09/2026	11:15	29/09/2026	14:57	3.70	46	
1088	Xẻo Giáo 2 - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ	Nâng công xuất chống quá tải TBA 1P-37,5kVA Xẻo Giáo 2 lên thành 1P-50kVA, Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ống thép chống trộm	29/09/2026	11:30	29/09/2026	12:58	1.47	72	

1089	Bơm xã Mỹ Ngãi 3P-160kVA	Một phần đường Mai Văn Khải, Nguyễn Chí Thanh, tổ 12, tổ 13, khu phố Mỹ Phước, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Thay dây hạ thế	29/09/2026	12:44	29/09/2026	15:44	3.00	131	
1090	Gò Tre 3	Một phần khu phố Gò Tre - phường Sơn Qui	Thay điện kế mất màn hình trạm Gò Tre 3.	29/09/2026	13:35	29/09/2026	15:19	1.73	73	
1091	1P-50kVA Ranh Ba Xã	Khách hàng sử dụng điện một phần áp 4, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Giảm công suất từ 1P-50kVA xuống 1P-25kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Ranh Ba Xã	29/09/2026	13:37	29/09/2026	16:07	2.50	22	
1092	Thanh Thới 12 - 50kVA	- Một phần áp Thanh Thới xã Vĩnh Hựu	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới	29/09/2026	13:44	29/09/2026	14:19	0.58	46	
1093	Trường THCS Tân Hòa Thành	Một phần xã Hưng Thạnh	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng;	29/09/2026	13:45	29/09/2026	15:46	2.02	2	
1094	CD_1P-100kVA DNTN Quý Quyền	Khách hàng sử dụng điện DNTN Quý Quyền, ấp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Thay TI đến hạn TBA DNTN Quý Quyền	29/09/2026	13:57	29/09/2026	14:58	1.02	1	
1095	Miêu Đôi 1 - 1P-50kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Miêu Đôi 1	29/09/2026	14:04	29/09/2026	14:34	0.50	103	
1096	AS Ấp 4C Bình Tấn	Một phần ấp Bình Minh, xã Bình Thành	Xử lý kẹp dừng bị bể, gảy dây hạ thế	29/09/2026	14:24	29/09/2026	14:59	0.58	28	
1097	Thân Hòa 1 - 1x50kVA	Một phần ấp Thân Hòa xã Châu Thành	Bảo trì, tăng cường lèo hạ áp, phát quang lưới điện trạm Thân Hòa 1	29/09/2026	14:28	29/09/2026	16:10	1.70	110	
1098	Miêu Đôi 2 - 1P-25kVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA Miêu Đôi 2	29/09/2026	14:48	29/09/2026	15:17	0.48	17	
1099	Bơm Kinh Bình Thành 4A	Khách hàng trạm Bơm Kinh Bình Thành 4A, xã Bình Thành	Khắc phục cáp tín hiệu bị đứt	29/09/2026	15:30	29/09/2026	16:22	0.87	1	
1100	Cộng Lạc 2	Một phần khu phố Cộng Lạc - phường Sơn Qui	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng: Công ty TNHH TV XD TM Rạng Đông.	30/09/2026	7:30	30/09/2026	13:34	6.07	99	
1101	Thanh Thới 1 - 50kVA	- Một phần áp Thanh Thới xã Vĩnh Hựu	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới	30/09/2026	7:40	30/09/2026	16:00	8.33	73	
1102	TBA 2x1P-37.5kVA Lộ Tiểu 1	Khu vực từ Cầu Ông Thịnh đến Trường Tiểu Học An Nhơn điểm Cái Xếp thuộc xã Phú Hựu.	Cty TNHH MTV TM&XDĐ Hoàng Quân di dời trụ hạ thế	30/09/2026	8:00	30/09/2026	10:43	2.72	134	SCTX
1103	473CB/109.D25	Một phần xã Hội Cư, Mỹ Thành	Xử lý dây trung thế chùng thấp	30/09/2026	8:04	30/09/2026	10:58	2.90	3576	
1104	479-7PC/6.D8 BẾN ĐÒ SỐ 12	Một phần khu vực lộ nhựa nông thôn ấp Phú Hòa A, ấp Phú Hòa B, ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Thường Thới Tiền Dựng trụ BTLT 12m, sang lưới trung thế, thay sứ đứng, khắc phục óp đà Từ trụ 11 đến trụ 62 PĐ 479-7PC/6.D8 tuyến 479-PC	30/09/2026	8:12	30/09/2026	18:48	10.60	2455	
1105	Thầy Cắt 1P-50KVA	Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, xã Mỹ Thọ	Thay cáp 2xAV95 vận hành lâu năm lão hóa bằng cáp ABC2x95 mới, khắc phục hệ thống đo đếm thay thùng bể mực, thay cáp muller, thay dây Brachenment	30/09/2026	8:20	30/09/2026	15:16	6.93	63	
1106	474-7QT/70/38/1.D4 Nối tuyến Bình Hòa	Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	30/09/2026	8:23	30/09/2026	11:23	3.00	19	
1107	Long Thạnh 23B-1	Một phần ấp Long Thạnh xã Châu Thành	Bảo trì, ép lèo, căng lại dây hạ áp, phát quang lưới điện trạm Long Thạnh 23B-1	30/09/2026	8:40	30/09/2026	11:47	3.12	104	
1108	TB NT Tân Lập	Một phần xã Tân Phước 3	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng;	30/09/2026	8:41	30/09/2026	11:50	3.15	3	

1109	Chợ Mỹ Xương 4 - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Đông Mỹ, xã Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Chợ Mỹ Xương 4	30/09/2026	8:44	30/09/2026	9:13	0.48	51	
1110	CD_1P-25kVA Trại Cua Lê Tấn Bình	Khách hàng sử dụng điện Trại Cua Lê Tấn Bình, ấp Long Bửu, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ 3 pha đến hạn TBA Trại Cua Lê Tấn Bình	30/09/2026	8:48	30/09/2026	9:54	1.10	2	
1111	MỸ NAM 1B	Một phần khu vực áp Mỹ Nam xã mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười & XNDV Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm Mỹ Nam 1B theo KH SCTX 2026	30/09/2026	8:51	30/09/2026	9:38	0.78	72	
1112	1P-37.5kVA UB Phong Hoà	Khách hàng sử dụng điện một phần áp Tân Lợi, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Nâng công suất từ 1P-37,5kVA lên 1P-50kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA UB Phong Hòa	30/09/2026	8:58	30/09/2026	11:32	2.57	30	
1113	TBA 2xP-25kVA Cầu Bình Tiên	Khu vực từ Chợ Bình Tiên đến Cầu Trại Quán thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNDK trạm Cầu Bình Tiên	30/09/2026	9:00	30/09/2026	9:34	0.57	39	SCTX
1114	NRTA 3P-22kV NTTS TRẦN VĂN HÙNG	Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Trần Văn Hùng	Điện lực Tân Hồng Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Trần Văn Hùng Tại trụ 129/64/82/1 NR 480-7THo/129/64/48.D7 tuyến 480THo	30/09/2026	9:00	30/09/2026	11:30	2.50	1	
1115	Nguyễn Huệ	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực dọc đường Nguyễn Huệ từ ngã tư Trần Hưng Đạo đến ngã tư Tin Lành và đến nhà trọ Phú Quý	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương Xử lý 2 nguồn điện hạ áp	30/09/2026	9:05	30/09/2026	10:48	1.72	265	
1116	Đường Lũy - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp 1, xã Bình Hàng Trung	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Đường Lũy	30/09/2026	9:24	30/09/2026	9:52	0.47	50	
1117	Cây Đông 1A - 1P-50kVA	Một phần khu vực áp Cây Đông, xã Ba Sao	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Cây Đông 1A	30/09/2026	9:35	30/09/2026	10:30	0.92	73	
1118	BƠM MỸ NAM 2	Một phần khu vực áp Mỹ Nam xã mỹ Quý tỉnh Đồng Tháp	Điện lực Tháp Mười & XNDV Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 03MBA 1P-37,5kVA+3FCO+3LA tại trạm bơm Mỹ Nam 2 theo KH SCTX 2026	30/09/2026	9:51	30/09/2026	11:07	1.27	1	
1119	Rạch Ngã Tư Nhỏ - 1P-37,5kVA	Một phần khu vực áp 2, xã Bình Hàng Trung	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-37,5kVA Rạch Ngã Tư Nhỏ	30/09/2026	10:04	30/09/2026	10:32	0.47	56	
1120	TBA 1P-2x50kVA Chùa Phật Quang	Khu vực từ Chợ Bình Tiên đến Chùa Phật Quang thuộc xã Tân Phú Trung.	Thay TI TNDK trạm Chùa Phật Quang	30/09/2026	10:04	30/09/2026	10:35	0.52	92	SCTX
1121	Mương Nhà Máy	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ nhà trọ Phú Quý đến cầu Mương Ông Nâu	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương Thay dây AV 3x70mm2 bị răn nứt + AC50mm2 nhiều mối nối bằng ABC 3x70mm2 + AC-50	30/09/2026	10:07	30/09/2026	17:25	7.30	133	
1122	CD_3P-160kVA TB.Tiểu Vùng 4	Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Văn Đựng, ấp Hòa Ninh, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Thay công tơ 3 pha đến hạn TBA Trạm Bơm Tiểu Vùng 4	30/09/2026	10:12	30/09/2026	11:22	1.17	1	
1123	Mương Ông Nâu	Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ nhà trọ Phú Quý đến cầu Mương Ông Nâu	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương Thay dây AV 3x70mm2 bị răn nứt + AC50mm2 nhiều mối nối bằng ABC 3x70mm2 + AC-50 SCL Từ trụ 38/15 đến 38/15/10; Từ 38/7 đến 38/7/1/9A tuyến 477HN	30/09/2026	10:27	30/09/2026	17:35	7.13	99	

[illegible]

1	B15 (ĐKX)	Một phần xã Vĩnh Bình, xã Vĩnh Hựu-ĐT	Thay FCO bị phóng nhánh rẽ 3P NMX Vĩnh Bình tại trụ 53	01/09/2026	9:38	01/09/2026	11:04	1.43	2354	
2	MC 473AH	KCN C và C mở rộng, phường Sa Đéc	Bật thoát qua MC 473AH do cọng rom của tổ chim nằm trong ổ kẹp quai bị mưa kèm gió lớn thổi bay chạm vào đà sắt gây ngắn mạch	01/09/2026	11:42	01/09/2026	11:42	0.00	352	Gián đoạn điện
3	CÁI THIA 4-1	01 phần ấp Mỹ Phú , Xã Mỹ Đức Tây, Tỉnh Đồng Tháp	Do xe tải đụng gây trụ hạ áp.	01/09/2026	21:58	02/09/2026	10:20	12.37	115	
4	PD 477-8A.TH Bình Hòa Định An (477TH/82.D11 Bình Hòa) (REC)	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ranh đến cầu Xếp Bà Vãi, từ cầu Cái Đôi đến cầu Hòa Lạc)	Bật thoát qua REC PD 477TH/82.D11 Bình Hòa do rắn bò lên đường dây gây phóng điện tại trụ 132 tuyến 477TH	02/09/2026	6:01	02/09/2026	6:01	0.00	1840	Gián đoạn điện
5	FG4	Một phần xã Hội Cư, Mỹ Thành, Bình Phú	Bật kéo dài Rec Do chim sáo bay vào trạm khách hàng CTy Sao Phương Nam trụ 471CLa/132B/1.D25	02/09/2026	6:15	02/09/2026	6:38	0.38	6808	
6	REC PD 477PC-10/1-2	khách hàng không mất điện	Bật kéo dài Rec do phóng LA Pha B tại trụ 172A/1 TBA Cơ Sở Cá Sấu Hữu Phúc (3x1P-50KVA) NR 477-10/1-4/2 tuyến 477-PC.	02/09/2026	17:53	02/09/2026	17:53	0.00	1302	Gián đoạn điện
7	475-7	một phần xã An Hữu	Đứt chỉ FCO trạm khách hàng ĐĐ Cầu An Hữu	03/09/2026	18:35	03/09/2026	20:25	1.83	1517	
8	PD 475-1CL/28.D1 (3DS); 475CL/28.D1 (LBS) Chùa An Bình LBS+3DS T.28 (Điều khiển Scada)	Một phần Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Bật kéo dài Rec do Rắn bò tại LBS- Nhánh rẽ 475-7CL/56/1.D1 Phạm Nhơn Thuần tuyến 475CL	04/09/2026	8:41	04/09/2026	10:02	1.35	3199	
9	LBS.B26 (ĐKX)	Một phần xã Đồng Sơn, Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp	Tia lại dây trung thế bị bung ra khỏi sứ, kết hợp xử lý trạm Hàn Tiệm mỗi nổi nóng đỏ	04/09/2026	16:32	04/09/2026	17:50	1.30	6004	
10	472 TH	Một phần xã Tân Tây, một phần xã Thạnh Hoá và một phần xã Tân Phước 1	Khách hàng HKD Nguyễn Thị Kiều Phương đề nghị cắt điện để thay LBFCO phân đoạn T20 tuyến 472, 474 Thạnh Hóa	04/09/2026	23:34	04/09/2026	23:42	0.13	1578	
11	47253a-7	1 phần xã Thanh Hưng, An Hữu, Mỹ Lợi	Đứt chỉ 1 pha của nhánh 3 pha do Sét đánh	05/09/2026	15:56	05/09/2026	16:15	0.32	2131	
12	47144-7	một phần khu phố Hưng Hòa phường Long Thuận tỉnh Đồng Tháp.	Do gãy đầu coss đầu vào đầu trên LBFCO nhánh 47144-7 Hưng Hòa	05/09/2026	17:35	05/09/2026	23:52	6.28	35	
13	I11	một phần phường Long Thuận, một phần phường Sơn Qui tỉnh Đồng Tháp.	Cắt điện để kiểm tra và xử lý nóng đỏ đầu trên FCO trạm Cty Cao Phong tại trụ trung áp số 6A tuyến I5; I5-8 Cầu Sơn Qui - PT475GC	05/09/2026	21:34	05/09/2026	23:30	1.93	2661	
14	IA 14	Một phần xã Tân Hòa; xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp	Nối lại dây khoảng trụ trung thế số 100 đến 100A bị đứt	05/09/2026	22:01	06/09/2026	3:00	4.98	20597	
15	I71 (58)	Một phần phường Sơn Qui , Một phần phường Bình Xuân - tỉnh Đồng Tháp	Do nổ chỉ trạm Pha A Trạm Nguyễn Văn Hết tại trụ số 29B	06/09/2026	6:04	06/09/2026	8:27	2.38	9728	
16	476TM/83.D3 PD BƠM MỸ ĐÔNG 6	Một phần xã tháp mười và xã Mỹ quý tỉnh đồng tháp	Bật thoát qua REC PD 476TM/83.D3 tuyến 476TM Do đứt chì, cháy cần LBFCO pha A gây hồ quang điện tại trụ 289 tuyến 476TM	06/09/2026	9:08	06/09/2026	9:08	0.00	10485	Gián đoạn điện
17	477CL/215/1.D2 (NR Cái Bèo)	01 phần khu vực xã Bình Hàng Trung	Do Rắn bò lên FCO nhánh rẽ tải sản khách hàng trụ 215/57 làm ngắn mạch gây sự cố	06/09/2026	10:40	06/09/2026	11:40	1.00	2861	
18	47236-7 476-7CB/125/46/56.D14	Một phần xã Mỹ Thiện, hậu Mỹ	Đứt chỉ FCO NR khách hàng Đặng Văn Nhanh trụ 71/1.	07/09/2026	17:55	07/09/2026	19:20	1.42	976	
19	Đường Gạo A	Một phần Ấp 2 xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp (xã Phú Lợi cũ)	Cắt điện chữa cháy (cháy nhà dân)	07/09/2026	11:08	07/09/2026	16:28	5.33	54	

20	475-7LT/123.D4 Bào Hồ	Một phần Ấp 2 Tân Mỹ, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Khoan neo sửa trụ nghiêng, làm chằng	07/09/2026	15:03	07/09/2026	15:55	0.87	69	
21	Bến Xe 3P-250kVA	Một phần bến xe Sa Đéc, khu phố Hòa Khánh, phường Sa Đéc	Thay trụ BTLT 8,5m bị xe đụng gãy	08/09/2026	8:30	08/09/2026	10:38	2.13	186	
22	3DS 477-7TN/57.D5 LBS 477TN/57.D5 Kênh Hai Đại (PĐ 477-8A TN)	Một phần xã phú Cường	Cắt điện để Điện Lực Mỹ Thọ thay DS bị hỏng	08/09/2026	12:06	08/09/2026	13:53	1.78	1065	
23	4788-7	Một phần xã Thạnh Phú	Thay MBA Chà Là 9	08/09/2026	12:07	08/09/2026	13:56	1.82	1704	
24	I127	Một phần phường Sơn Qui, phường Long Thuận - Tỉnh Đồng Tháp	Có tiếng động lạ trên thiết bị khách hàng Cty TNHH sản xuất trái cây Hùng Phát	08/09/2026	14:15	08/09/2026	15:40	1.42	533	
25	Recloser PĐ 471-11TH	Một phần xã Lấp Vò và xã Mỹ An Hưng	Bật thoát qua PĐ 471-1THV/173.D12 (PĐ Cầu Vĩnh Thạnh) do phóng LA trạm Ngã Ba Vĩnh Thạnh tại trụ 184 tuyến 471TH	08/09/2026	9:07	08/09/2026	9:08	0.02	2438	
26	474-12/1/1	từ UBND xã An Hiệp cũ đến cầu Cái Đồi thuộc xã Phú Hựu	Do chim sáo gây sự cố tại trụ 63/8/34 tuyến 474-NM	08/09/2026	15:32	08/09/2026	16:23	0.85	1783	
27	477CB	Một phần xã Hiệp Đức, Cái Bè	Nổ chì FCO trạm khách hàng Đạt Đức Thịnh trụ 109/19A tuyến 477CB	08/09/2026	22:26	08/09/2026	23:32	1.10	10255	
28	478MTN	một phần xã An Hữu	Bật thoát qua MC 478MTh do Nổ chì 2FCO trạm khách hàng Thái Thị Kim Nguyên	08/09/2026	22:29	08/09/2026	22:29	0.00	8550	Gián đoạn điện
29	474CL	Một phần phường Cai Lậy, một phần xã Long Tiên, một phần xã Ngũ Hiệp	Chim sáo bay vào LBFCO nhánh rẽ khách hàng Quang Minh	09/09/2026	6:23	09/09/2026	6:28	0.08	22032	
30	(F62)->474CLa/24.D15	1 phần P Cai Lậy, 1 phần các xã Long Tiên, Ngũ Hiệp	Chim sáo bay vào LBFCO nhánh rẽ khách hàng Quang Minh	09/09/2026	6:28	09/09/2026	7:22	0.90	14904	
31	474-12/1/1	Toàn bộ khu vực CCN An Hiệp thuộc xã Phú Hựu, yính3 Đồng Tháp	Sự cố NR CCN An Hiệp	09/09/2026	12:33	09/09/2026	13:37	1.07	1783	
32	472CB	Một phần xã Cái Bè ,Hội Cu	Do chim bay vào trạm Khách hàng Long Phi Nhi trụ 28B tuyến 472CB gây phóng điện	09/09/2026	13:39	09/09/2026	14:29	0.83	299	
33	REC 472CM/3.D4 Lộ Mới	Một phần xã Tân Long	Sét đánh trụ 109 làm bật CB trạm và cháy điện kế trạm Chùa Phật Nổi	09/09/2026	13:44	09/09/2026	13:44	0.00	5393	Gián đoạn điện
34	REC 477LT/73.D4 Thị Trấn	Một phần xã Thanh Bình, một phần xã Tân Thạnh	Sét đánh bề sứ trụ 147/1 và đứt cáp XLPE trụ 147 nhánh rẽ khách hàng Phước Minh, làm phát sinh hồ quang gây sự cố thoát qua	09/09/2026	13:47	09/09/2026	13:47	0.00	4046	Gián đoạn điện
35	MC 475CM	Một phần xã Tân Long , tỉnh Đồng Tháp	Bạc MC đầu tuyến 475CM do mưa giông sét đánh vào đường dây trung thế tại trụ 471-473-475CM/8 phát sinh hồ quang	09/09/2026	14:04	09/09/2026	15:46	1.70	1862	Xin miễn trừ thao thông tư (thời tiết cực đoan)
36	MC tuyến 477TM	Một phần khu vực xã Tháp Mười	Bật kéo dài MC tuyến 477TM, sự cố do sút dây cáp bọc 24kV ngàm trên LBFCO NR 477-7TM/13/1.D3 (NR Kênh 9000 - Kênh Nhì) và đứt dây trung hòa tại trụ 13/1 tuyến 477TM	09/09/2026	14:33	09/09/2026	17:27	2.90	1270	
37	MC tuyến 476TNo	Không mất điện khách hàng	Bật thoát qua MC tuyến 476-TN Do mưa giông lốc kèm sét đánh trực tiếp tại trụ 119 tuyến 476-TN làm bề sứ đứng pha C gây ngắn mạch phát sinh hồ quang	09/09/2026	16:58	09/09/2026	16:58	0.00	5430	Gián đoạn điện
38	Ấp Phú Thuận 3P-250kVA	Ngã Cạy , một phần khu vực xã Tân Dương, Đồng Tháp	cháy đầu LA pha A	09/09/2026	5:48	09/09/2026	6:47	0.98	172	

39	472CB	Một phần xã Cái Bè ,Hội Cu	Cắt điện thay 2LBFCO trạm KH Long Phi Nhi có nguy cơ phóng điện trụ 28B tuyến 472CB	09/09/2026	13:39	09/09/2026	18:00	4.35	232	
40	47332-7	Một phần xã Hội Cư	Mất điện 1 pha của nhánh 3 pha	09/09/2026	16:15	09/09/2026	19:55	3.67	1561	
41	I9-8	Một phần phường Gò Công và Phường Long Thuận - Tỉnh Đồng Tháp	Do bất lợi thời tiết, hiện tại mưa rất lớn, kéo dài.	10/09/2026	11:35	10/09/2026	18:18	6.72	623	
42	T2 ĐƯỜNG Đ7	Một phần phường Trung An	Xử lý cháy dây cáp hạ áp trạm	10/09/2026	18:30	10/09/2026	22:50	4.33	46	
43	HÒA QUÍ 13	Một phần ấp Hoà Quý xã Cái Bè	Mất điện 1 pha của nhánh 3 pha	10/09/2026	19:00	10/09/2026	23:00	4.00	27	
44	47168-7	Một phần ấp Hậu Quới xã Hậu Mỹ	Mất điện 1 pha của nhánh 3 pha	10/09/2026	19:40	10/09/2026	23:50	4.17	492	
45	473CB/109.D25	Một phần xã Hội Cư, Mỹ Thành	Cắt điện do chày dây trung thế trạm KH Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Lương Thực Hiệp Phát	10/09/2026	20:50	10/09/2026	21:50	1.00	3575	
46	475GC	Một phần phường Long Thuận, Sơn Qui và Bình Xuân, Gò Công	Do chim sáo bay vào đầu trên FCO trạm Khối đăng TX tại trụ số 2 sau I9; I9-8 Nguyễn Văn Côn - PT475GC	10/09/2026	11:32	10/09/2026	11:35	0.05	7025	
47	PD 474THo/95.D7 ỦY BAN TÂN CÔNG CHÍ (TRỤ 474THo/95)	không có khu vực mất điện vì Relay 79 đóng lại tốt	Bật thoát qua Rec do chim sáo đậu trên đường dây trung thế pha B làm ngắn mạch	10/09/2026	13:19	10/09/2026	13:19	0.00	6524	Gián đoạn điện
48	478AL	không mất điện khách hàng	Bật thoát qua MC tuyến 478-AL, R79 tự đóng lại thành công Do mưa giông kèm sét đánh trực tiếp tại trụ 218A tuyến 477-AL (tuyến 478AL đang cấp điện tuyến 477AL)	10/09/2026	18:02	10/09/2026	18:02	0.00	5822	Gián đoạn điện
49	MC tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	Bật thoát qua MC tuyến 478-TH do Sét đánh vào đường dây	10/09/2026	19:17	10/09/2026	19:17	0.00	600	Gián đoạn điện
50	PD 475SĐ/158A.D11 Cầu Ban Biên (REC)	Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Bật thoát qua REC phân đoạn 475SĐ/158A.D11 Cầu Ban Biên do sét đánh tại trụ 190 tuyến 475-SĐ	10/09/2026	20:06	10/09/2026	20:06	0.00	12635	Gián đoạn điện
51	1LBFCO 481-7AH/92.D9 Xẻo Tre Tân Dương	1 phần xã Tân Dương	Do sét đánh	10/09/2026	20:16	10/09/2026	21:25	1.15	495	
52	LBS 473TN/67.D5 Chợ Tam Nông (PD 473-10TN)	Không mất điện khách hàng	Bật thoát qua MC 473TN do chim sáo bay vào vào lưới điện tại trụ 67 tuyến 473TN, gây ngắn mạch phát sinh hồ quang	11/09/2026	6:46	11/09/2026	6:46	0.00	1681	Gián đoạn điện
53	TBA 1P-50kVA Tân Phú 1	ấp Tân Thuận, Xã Tân Phú Trung, Tỉnh Đồng Tháp	Do sét đánh	11/09/2026	8:00	11/09/2026	10:34	2.57	78	
54	C120	Toàn bộ xã Lương Hòa Lạc,một phần xã Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp	Do rắn bò lên trạm XTL Ông Nguyễn Văn Nhung tại trụ 30/1 nhánh rẽ 3 pha Lộ Dương thuộc phát tuyến 472 Chợ Gạo.	11/09/2026	12:06	11/09/2026	13:45	1.65	14181	
55	PD 477-8A.TH Bình Hòa Định An (477TH/82.D11 Bình Hòa) (REC)	Một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Do sét đánh vào FCO pha C NR Cơ Sở Bắc Trung Nam (NR khách hàng)	11/09/2026	16:26	11/09/2026	16:26	0.00	1841	Gián đoạn điện
56	NR - TS Trọng Nhân	Trạm khách hàng Phạm Thanh Xuân và Công ty Thủy Sản Trọng Nhân	Do trời mưa giông sét làm mất điện NR Công ty Thủy Sản Trọng Nhân	11/09/2026	18:21	11/09/2026	21:10	2.82	2	
57	479PC/258A/1.D8 CẦU CÁI VÙNG	Không mất điện khách hàng	Bật thoát qua Rec 479/258A/1.D8 Cầu Cái Vùng, Rec tự đóng lại tốt do phóng LA pha B tại trụ 101C tuyến 479.PC	11/09/2026	18:24	11/09/2026	18:24	0.00	5467	Gián đoạn điện
58	LY THUONG KIET 10	Một phần phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA chảy dầu có nguy cơ gây sự cố	11/09/2026	2:50	11/09/2026	8:57	6.12	185	

59	Chợ Xã Lới 3	Một phần khu phố Xã Lới - phường Sơn Qui - Tỉnh Đồng Tháp	Căng kéo lại dây hạ áp bị đứt	11/09/2026	7:30	11/09/2026	8:30	1.00	139	
60	TB Ô 1 Thanh Hòa	Một phân xã Tân Phước 2	Thay thùng tole rỉ sét có nguy cơ gây mất an toàn.	11/09/2026	8:30	11/09/2026	11:00	2.50	34	
61	BINH TAO 3	Một phần phường Thới Sơn Tỉnh Đồng Tháp	Thay lại MBA bị chảy dầu nguy cơ sự cố	11/09/2026	10:15	11/09/2026	12:30	2.25	218	
62	477-7LT/122.D4 Voi Lửa	Một phần Ấy Tây xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Đứt dây trung thế bọc tại khoảng trụ 122/3 đến 122/5 Tuyến 477LT	11/09/2026	13:30	11/09/2026	18:07	4.62	640	
63	4790-7	Một phần xã Hậu Mỹ	Mất điện 1 pha của nhánh 3 pha	11/09/2026	20:05	11/09/2026	21:45	1.67	1341	
64	MC tuyến 476TNo	một phần xã phú cường	Cắt điện để xử lý lèo pha c bị cháy trụ 30 tuyến 476.TN	12/09/2026	7:45	12/09/2026	10:25	2.67	1508	
65	478-7TX/74/3B/1.D2 (NR Tỉnh Lộ 844) LBFCO	Một phần xã Phương Thịnh	Do xe tải đụng ngã trụ điện tại trụ 74/3B/30 NR 478-7TX/74/3B/1.D2 tuyến 478TX	12/09/2026	12:37	12/09/2026	16:27	3.83	161	
66	Vành Đai Bắc 2	Một phần khu phố Lăng Hoàng Gia - phường Sơn Qui - Tỉnh Đồng Tháp	Thay MBA trạm Vành Đai Bắc 2 có điện áp Thấp	12/09/2026	21:00	13/09/2026	11:36	14.60	125	
67	MC tuyến 476TNo	Một phần xã Phú Cường	Do chim sáo đậu vào mối lèo dây bọc trung áp (Dây bọc NR 476-7TN/30/1.D5 tải sản khách hàng). Do dây vận hành lâu năm lâu ngày bị lão hóa	12/09/2026	6:45	12/09/2026	7:35	0.83	1508	
68	476CB	Một phần xã Hội Cư	Phóng điện DS 3P 476-2CB/50.D25	12/09/2026	7:14	12/09/2026	7:18	0.07	7156	
69	E6	Một phần xã Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Châu Thành	Nổ đứt chì trạm XTL bà Thoa tại trụ 31 nhánh rẽ cầu Tre, sau E7 (ĐL Chợ Gạo quản lý)	12/09/2026	9:06	12/09/2026	9:12	0.10	14113	
70	C503	Một phần xã Chợ Gạo và Tân Thuận Bình	Do rắn bò lên FCO nhánh rẽ XTL ô.Nghĩa tại trụ 16 tuyến Đăng Hưng Phước-Thanh Bình	12/09/2026	11:30	12/09/2026	12:39	1.15	3011	
71	471MT2	Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp	Sự cố phía Điện lực Mỹ Tho, chuyển nguồn khu vực không ảnh hưởng	12/09/2026	14:22	12/09/2026	15:43	1.35	36809	
72	47117-7 - 476-7CB/125/46.D14	Một phần xã Mỹ Thiện, xã Hậu Mỹ của tỉnh Đồng Tháp.	Đứt chì FCO TBA Nguyễn Văn Thạnh	12/09/2026	19:31	12/09/2026	21:10	1.65	2312	
73	476CB	Một phần xã Hội Cư, Cái Bè, Mỹ Thiện, Mỹ Phước Tây	Do tuột cáp phốt đầu trên FCO NR trạm khách hàng Cty CPLT Thịnh Khang	13/09/2026	14:25	13/09/2026	15:32	1.12	19210	
74	MC tuyến 471-TH	Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Lợi A, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp	Bật kéo dài MC 471 Thạnh Hưng, R79 đóng vào bật ra do sét đánh trụ 78/5 NR Vượt Sông Xáng tuyến 471TH	13/09/2026	15:24	13/09/2026	16:11	0.78	1854	
75	MC tuyến 482-TH	Một phần xã Lấp vò	Sự cố do sét đánh tuyến 482-TH	13/09/2026	15:40	13/09/2026	16:33	0.88	276	
76	476-7CB/125/44.D14	1 phần xã Mỹ Thiện, Tỉnh Đồng Tháp	Đứt chì FCO NR trạm khách hàng Sấy lúc KH Trần Thị Mỹ Lệ	13/09/2026	16:04	13/09/2026	18:15	2.18	4633	
77	3LBFCO 477-7SD/34/8.D9 Ngã Bát	Rạch Ngã Bát xã Tân Dương	Đứt hotline pha A NR Ngã Bát	13/09/2026	16:28	13/09/2026	18:27	1.98	1944	Đã xử lý đầu hotline xong
78	Mỹ Trung 1-4	Một phần xã Mỹ thiện	Thay MBA trạm Mỹ Trung 1-4 - 1x50kVA do sét đánh (nâng CS lên 1x75kVA).	13/09/2026	5:45	13/09/2026	18:15	12.50	90	
79	Thanh Phú 7 (ĐT)-50kVA	1 phần ấp Thanh Phú xã Đồng Sơn	-Thay trụ áp bị mục gốc	13/09/2026	14:05	13/09/2026	16:55	2.83	93	.
80	Kênh Địa Quao 1	Một phần Khu Phố Hưng Thạnh - Phường Sơn Qui - tỉnh đồng Tháp	Đầu lại đầu cáp trung áp đầu trên FCO trạm Kênh Địa Quao 1 bị tuột	13/09/2026	17:25	13/09/2026	21:30	4.08	35	

81	4750-8	Một Phần Khu Phố Lonh Hưng - Phương Sơn Qui - Tỉnh Đồng Tháp	Đầu lại đầu cáp trung áp đầu trên FCO trạm Kênh Địa Quao 1 bị tuột	13/09/2026	19:13	13/09/2026	21:00	1.78	354	Do đơn vị thi công làm tuột đầu cáp trung áp trạm Kênh Địa Quao 1
82	471-7CLa/83/147/B.D25 Tân Phong	Một phần xã: Bình Phú, Hiệp Đức	Mất điện 1 pha của đường dây 3 pha	13/09/2026	19:00	13/09/2026	20:20	1.33	5488	
83	476CB	Một phần xã Hội Cư, ấp Hoà Điền xã Hoà Khánh, xã Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây	Cáp phốt đầu trên FCO trạm KH Thịnh Khang bị tuột	14/09/2026	0:39	14/09/2026	2:29	1.83	19210	
84	C28	Một phần ấp Long Thạnh, xã Chợ Gạo	Căng dây trung thế nhánh rẽ Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo bị đứt do sét đánh	14/09/2026	14:01	14/09/2026	16:28	2.45	954	
85	MC 475CL	Một phần phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Do chim sáo đậu lên trụ số 55 thuộc tuyến 475CL	14/09/2026	5:57	14/09/2026	6:33	0.60	4144	
86	474CG	Một phần xã Chợ Gạo, 1 phần phường Mỹ Phong, 1 phần phường Mỹ Tho tỉnh Đồng Tháp	Do dây trung thế tại khoảng trụ 69-70 tuyến Quốc Lộ 50 bị đứt do sét đánh (nhánh rẽ Trung tâm y tế huyện Chợ Gạo) làm bật MC 474CG	14/09/2026	12:21	14/09/2026	13:06	0.75	17974	
87	C120	Toàn bộ xã Lương Hòa Lạc, một phần Phường Mỹ Phong tỉnh Đồng Tháp	Do sét đánh vào nhánh rẽ XTL Khách hàng Ông Nguyễn Văn Đình tại trụ 170 tuyến 22kV Đăng Hưng Phước - Thanh Bình làm bật Rec C120	14/09/2026	12:50	14/09/2026	14:45	1.92	14182	
88	LBS 477QT/123.D4 Ngã 3 CCN	Cụm công nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp	Bật thoát qua MC đầu tuyến 477QT do sét đánh nám sứ pha C và đà coi trụ 124	14/09/2026	16:30	14/09/2026	16:30	0.00	145	Gián đoạn điện
89	01LBFCO NR Cai Bường (471-10/4TH)	Xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	Do sét đánh trụ 170/36	14/09/2026	18:44	14/09/2026	20:55	2.18	906	
90	G45	1 phần xã Mỹ Lợi , Xã Cái Bè , Xã Mỹ Đức Tây	Đứt chỉ 1FCO trạm khách hàng Cán tole Sáu Thức trụ 355 tuyến 476Mth	14/09/2026	22:04	14/09/2026	23:25	1.35	19703	Không
91	PD 472THo/196.D7 CẦU AN PHƯỚC (TRỤ 472THo/196)	Mất điện khách hàng thuộc ấp An Thọ, ấp An Tài và ấp An Lộc xã An Phước	Do chim sáo đậu trên đà tiếp xúc mỗi nối hờ cáp 24KV từ lưới xuống FCO NR 3P_22KV trạm NTTS Ông Sơn (NR TSKH)	15/09/2026	6:01	15/09/2026	7:10	1.15	434	Xử lý mỗi nối hờ xong.
92	PD 471SH/328.D11 Cầu Lai Vung (REC)	Một phần Xã Lai Vung từ Cầu Mới Tân Thành đến Cầu Kinh Xáng	Bật thoát qua REC PD Cầu Lai Vung do sét đánh làm đứt chỉ NR Lippon Livica	15/09/2026	7:56	15/09/2026	7:56	0.00	148	Gián đoạn điện
93	XNK Tuấn Hào	Mất điện 01 khách hàng trạm chuyên dùng trạm Tuấn Hào trụ 17A tuyến 482HN, khu vực Phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Tổ QLVH Thay FCO pha B bị sự cố trạm Tuấn Hào trụ 17A tuyến 482HN	15/09/2026	8:49	15/09/2026	9:52	1.05	1	
94	47349-7	Một phần xã Tân Phước 3	Thay MBA trạm bơm Ô6 Phước Lập bị chảy dầu phục vụ bơm nước thoát lũ.	15/09/2026	14:25	15/09/2026	16:25	2.00	57	
95	REC 475CM/141.D4 Tân Huệ	Một phần xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp	Bật thoát qua REC do sét đánh hỏng FCO trạm CP Bến Tre thuộc nhánh rẽ khách hàng 475-7CM/201A/11/10A.D4 Nối tuyến Nguyễn Hồng Lâm làm đứt chỉ trụ 201A phát sinh hồ quang	15/09/2026	16:24	15/09/2026	16:24	0.00	6946	Gián đoạn điện
96	472MT2	Một phần phường Trung An xã Long Hưng, xã Long Định, xã Tân Phước 1 và 3 tỉnh Đồng Tháp	Cắt khẩn xử lý cáp trung thế xuống FCO trạm khách hàng Phạm Thị Hồng Nhung bị tuột, có gây nguy cơ sự cố làm mất an toàn	15/09/2026	13:17	15/09/2026	14:18	1.02	16814	
97	I137	Khu vực mất điện: một phần phường Gò Công, Long Thuận; một phần ấp Ông Gòong, ấp Chùa Đất Đỏ xã Tân Đông; ấp Vạn Thành xã Tân Hòa; ấp Láng xã Gò Công Đông; ấp Xóm Rẫy xã Gia Thuận và toàn bộ xã Tân Điền tỉnh Đồng Tháp.	Cắt điện để xử lý nóng đỏ đầu trên khách hàng Lý Văn Long tại trụ trung áp số 15A tuyến I20; I20-8 Tân Điền-PT478GC	15/09/2026	23:06	16/09/2026	0:47	1.68	10690	

98	47360-7	Một phần phường Trung An và Một phần phường thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp	Xử lý mất an toàn trạm K120-3	16/09/2026	11:40	16/09/2026	12:40	1.00	882	
99	Vành Đai Bắc 2	Một phần khu phố Lăng Hoàng Gia, phường Sơn Qui, tỉnh Đồng Tháp.	Thay MBA 1x250 kVA trạm Vành Đai Bắc 2 có điện áp không ổn định bằng 1x250 kVA mới	16/09/2026	14:00	16/09/2026	15:36	1.60	125	
100	47301-7	Một phần Ấp Hưng Phú xã Hưng Thạnh	Tổ QLVH thay 01 máy biến áp trạm bơm Ô9 Hưng Phú phát ra tiếng kêu bất thường, đo cách điện không đạt (phục vụ bơm nước thoát lũ)	16/09/2026	15:30	16/09/2026	16:45	1.25	54	
101	PD 474THo/95.D7 ỦY BAN TÂN CÔNG CHÍ (TRỤ 474THo/95)	Mất điện khách hàng ấp An Thọ, ấp An Lộc xã An Phước.	Bật thoát qua REC PD 474THo/95.D7 Ủy Ban Tân Công Chí. Do chim sáo đậu vào lều pha C tại trụ 125/74/47 NR 474-2THo/125/74/8.D7 An Thọ	16/09/2026	7:10	16/09/2026	7:10	0.00	1257	Gián đoạn điện
102	478CB	Một ấp An Thạnh Xã Cái Bè	Do chim bay vào DS trạm khách hàng Cty TNHH Tân Thuận Thành tại trụ 38C phân đoạn 478CB/29.D25 đến LBSMV 478CB-472CB/31.D25	16/09/2026	11:13	16/09/2026	12:16	1.05	20	
103	475-7LT/166.D4 Địa Đục	Một phần ấp 3, một phần ấp 5 Xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Thời tiết cực đoan mưa giông sấm sét vào đường dây	16/09/2026	19:58	16/09/2026	22:44	2.77	318	
104	NR nổi tuyến Phú Cường (472-8/1/1/1) trụ 15/27/6/1A	Một phần xã Bình Thành, tỉnh đồng tháp	Do thời tiết cực đoan mưa giông sét đánh vào đường dây	16/09/2026	20:02	16/09/2026	21:32	1.50	2741	
105	Tuyến 481AH	một phần Phường Sa Đéc, Xã Tân Dương , Đồng Tháp	Bật kéo dài MC 481 An Hòa (R79 lock) do đứt lều cáp suất xuống FCO NR TBA 3P-250kVA Tạ Phước Tài (NR khách hàng)	16/09/2026	22:16	17/09/2026	1:26	3.17	8446	
106	PD 477TH/82.D11 Bình Hòa (REC)	Một phần xã Lai Vung	Bật thoát qua REC PD 7TH/82.D11 Bình Hòa do sét đánh vào đường dây	17/09/2026	14:26	17/09/2026	14:26	0.00	864	Gián đoạn điện
107	472HN	Mất điện một phần phường hồng ngự	Bật kéo dài MC 472HN nguyên nhân do sét đánh vào đường dây trung thế tại trụ 17 tuyến 472HN	17/09/2026	15:55	17/09/2026	16:33	0.63	840	
108	472AH	một phần khu vực xã Tân Dương,phường Sa Đéc, Đồng tháp	Ép lều pha A bị đứt tại trụ 25 tuyến 481-AH	17/09/2026	0:05	17/09/2026	1:26	1.35	5	
109	Cầu Đông-8	Một phần ấp Phú Hoà xã Bình Phú	Cắt dây hạ áp vượt đường cao tốc đảm bảo an toàn	17/09/2026	5:23	17/09/2026	7:25	2.03	63	
110	Lộ Quẹo	Một phần ấp Phú Hoà xã Bình Phú	Cắt dây hạ áp vượt đường cao tốc đảm bảo an toàn	17/09/2026	5:24	17/09/2026	7:23	1.98	145	
111	MC tuyến 478TM	Một phần xã Tháp Mười , xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp	Cắt điện để thay 01LBFCO pha C NR 478-7TM/9/5.D3 tuyến 478TM do lỗi ngàm trên LBFCO	17/09/2026	7:38	17/09/2026	9:36	1.97	7681	
112	BÌNH ĐỨC 6	Một phần ấp Bình Đức xã Bình Phú	Cắt dây hạ áp vượt đường cao tốc đảm bảo an toàn	17/09/2026	8:08	17/09/2026	9:24	1.27	86	
113	47119-7	Một phần các xã Tân Phước 1, Tân Phước 2	Do mưa đông làm nhánh cây rơi vào đầu trên FCO trạm KH trại gà Bà Vân tại trụ 02 nhánh 47119-7 có nguy cơ gây sự cố	17/09/2026	16:10	17/09/2026	17:22	1.20	238	
114	471HN	Mất điện một phần phường hồng ngự.	xử lý tháo tấm bạc nilong dính trên đường dây trung thế pha A,B	17/09/2026	17:57	17/09/2026	18:54	0.95	9	
115	Kênh Bà Chày 1	Một phần khu phố Kim Liên - phường Gò Công - Tỉnh đồng tháp	Thay thùng tole và CB trạm	17/09/2026	19:30	17/09/2026	22:03	2.55	45	
116	47204-7 (17)	Một phần ấp Tân Phú, Bà lấm xã tân Phú Đông	Thay giá bắt FCO trạm khách hàng Nguyễn Thế Hiên	18/09/2026	12:02	18/09/2026	13:20	1.30	334	Công tác đx

117	471CLa/83/53.D25 Cầu Thâm Rôn	Một phần xã Bình Phú, Hiệp Đức	Xà lan cần cầu va vào đường dây khoảng trụ 83/147/B/2 đến trụ 83/147/B/3	18/09/2026	7:44	18/09/2026	8:43	0.98	4844	
118	F199	một phần xã Thanh Phú, một phần phường Mỹ Phước Tây	Nổ chì FCO pha A nhánh rẽ trạm 3x25kVA Bệnh viện Mỹ Phước Tây gây cháy cần LBFCO pha A phân đoạn 4730-7	18/09/2026	23:30	19/09/2026	1:07	1.62	9776	
119	REC T145 Trục Bảy Thước (Đồng vị pha ngày 15-7-2022)	Một phần xã Tân Thạnh, một phần xã Cai Lậy	Sự cố lưới điện do ĐL Cai Lậy quản lý làm vượt cấp đến lưới điện Tân Thạnh	19/09/2026	8:20	19/09/2026	8:30	0.17	9775	
120	F6	- Một phần xã Thanh Phú	Tìm ra nguyên nhân sự cố do chim đậu vào Nhánh rẽ Trạm KH Cui Trầu Nguyễn Thanh Xuân tại trụ 9B phân đoạn F6 đến F41	19/09/2026	8:20	19/09/2026	9:37	1.28	6923	
121	F199	Một phần xã Thanh Phú	Do chim đậu bay vào NR Trạm KH Cui Trầu Nguyễn Thanh Xuân, tại trụ 9B, PD F6 đến F41	19/09/2026	8:20	19/09/2026	9:37	1.28	2853	
122	478-7TM/19/1.D3 NR KÊNH 25 THỊ TRẦN MỸ AN	Một phần khu vực xã Tháp Mười (đường kênh 25)	Sét đánh đứt dây trung thế trụ 19/17 tuyến 478TM	19/09/2026	14:40	19/09/2026	17:28	2.80	605	
123	Tân Lập 201-1	Một phần ấp 4, xã Tân Phước 3 tỉnh Đồng Tháp	Căng lại dây hạ áp chùng thấp	19/09/2026	12:04	19/09/2026	12:58	0.90	66	
124	AP 3 TAM HIEP 5	Một phần xã Long Hưng- tỉnh Đồng Tháp	Thay trụ hạ áp gãy do cây gã tối 19/09/2026	20/09/2026	9:04	20/09/2026	13:43	4.65	74	
125	479GCT	Một phần xã Vĩnh Bình, Bình Ninh, Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp, và một phần xã Phú Thuận tỉnh Vĩnh Long	Khắc phục sự cố do rắn bò lên trạm khách hàng Công ty thực phẩm xanh Thanh Nhựt thuộc tuyến 479GCT, gây hư hỏng TI trung thế BC8 làm bật MC 479GCT	20/09/2026	13:05	20/09/2026	16:54	3.82	770	
126	479GCT	Một phần xã Vĩnh Bình, Bình Ninh, Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp, và một phần xã Phú Thuận tỉnh Vĩnh Long	Do rắn bò lên trạm khách hàng Công ty thực phẩm xanh Thanh Nhựt thuộc tuyến 479GCT, gây hư hỏng TI trung thế BC8 làm bật MC 479GCT	20/09/2026	13:05	20/09/2026	13:53	0.80	8	
127	3LBFCO 471-7SD/30/10/1.D9 Nguyễn Tất Thành	Một phần Phường Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp	Do sét đánh tại NR Phương Lan tại trụ 30/10/14/2 tuyến 471SD	20/09/2026	13:22	20/09/2026	15:48	2.43	2750	
128	476TM/83.D3 PD BƠM MỸ ĐÔNG 6	Một phần khu vực xã Mỹ Quý	Bật kéo dài REC PD Bơm Mỹ Đông 6, sự cố do xe Kobe làm đường cao tốc Cao Lãnh - Mỹ An mức trúng cáp ngầm trung thế tại khoảng trụ 129 - 129A tuyến 476TM gây sự cố nổ cáp ngầm., gây giá đỡ đầu cáp ngầm, gây LA tại trụ 129A	20/09/2026	13:40	20/09/2026	18:13	4.55	477	
129	479AH/23/21 Hữu Tài 3x1P-50kVA	Một phần phường sa đéc	Thay MBA pha A bị sét đánh	20/09/2026	17:30	20/09/2026	18:40	1.17	54	
130	47349-7	Một phần ấp Khương Thọ, Ninh Đồng xã Đồng Sơn_ĐT	Rún trụ nghiêng, căng lại dây chằng bị đứt	21/09/2026	8:42	21/09/2026	13:59	5.28	186	
131	CD_3P-320kVA Trần Minh Diệu	khách hàng Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Hùng, ấp 1 xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	Khách hàng yêu cầu cắt điện để sửa chữa thiết bị trong nhà máy khách hàng	21/09/2026	10:31	21/09/2026	12:04	1.55	1	
132	Re.B8 (ĐKX)	1 phần ấp Bình Tây, Thanh Nhựt xã Vĩnh Bình	Thay TI BC8 bị sự cố	21/09/2026	15:24	21/09/2026	17:50	2.43	770	
133	47173-7	Một phần xã Tân Hương	Xử lý mối nối, ép tăng lưới điện tại trụ 30A	21/09/2026	21:22	21/09/2026	22:55	1.55	1227	
134	Quốc Lộ 153A	Một phần ấp Tân Phú xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Bật MCCB trạm	21/09/2026	21:27	21/09/2026	22:20	0.88	255	

135	A70	Một phần xã Tân Đông, xã Gia Thuận tỉnh Đồng Tháp	Nối lại dây trung áp bị đứt tại trụ số 136 trạm Khách hàng Võ Thị Ngọc Thu DI 3x15KVA và 142 tuyến Vàm Láng PT 472GC	21/09/2026	23:55	22/09/2026	4:00	4.08	7163	
136	477BD	Một phần khu vực xã Kim Sơn Tỉnh Đồng Tháp	Xử lý đầu trên LBFCO nhánh rẽ trạm khách hàng Cty Châu Âu bị nóng đỏ có nguy cơ mất an toàn	22/09/2026	9:16	22/09/2026	9:43	0.45	36	
137	E17	Xã Tân Hương, Tân Phước 3, Hưng Thạnh	xử lý sét đánh đứt dây trung áp bị rớt xuống trụ nhánh rẽ KH Cao tốc Công ty TNHH Thành An 96	22/09/2026	17:37	22/09/2026	22:57	5.33	17114	
138	FL59	Xã Long Định xã Bình Trung	Do mưa lớn, sét đánh vào LBFCO đứt lẻo nhánh rẽ KH Công ty CPTM Agrinature VN trụ 142	22/09/2026	18:43	23/09/2026	0:18	5.58	3512	
139	FL49	Xã Long Định, xã Bình Trung	Xử lý sét đánh vào LBFCO đứt lẻo nhánh rẽ KH Công ty CPTM Agrinature VN trụ 142	22/09/2026	18:45	23/09/2026	0:03	5.30	6903	
140	477BD	Một phần phường Trung An, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp	Thay 03 LBFCO nhánh rẽ Công Ty CP Châu Âu bị hư hỏng có nguy cơ sự cố	22/09/2026	21:55	23/09/2026	0:20	2.42	8	
141	479TH	Một phần xã Châu Thành, Tân Hương, Tân Phước 3, Hưng Thạnh	mưa lớn, sét đánh đứt dây trung áp bị rớt xuống trụ nhánh rẽ KH Cao tốc Công ty TNHH Thành An 96	22/09/2026	16:56	22/09/2026	22:46	5.83	2735	
142	MC NR 473-10/5	Toàn bộ khu vực xã An Phú Thuận cũ	Bật thoát qua REC do sét đánh	22/09/2026	17:33	22/09/2026	17:33	0.00	5724	Gián đoạn điện
143	479CLa	Cai Lậy: 1 phần xã Tân Phú, Long Tiên, Phường Thanh Hoà, Cai Lậy, Nhị Quý Tân Phước : Một phần các xã Tân Phước 1,3 , xã Hưng Thạnh Châu Thành : Một phần các xã Bình Trung, Long Định	Mưa lớn, sét đánh vào LBFCO đứt lẻo nhánh rẽ KH Công ty CPTM Agrinature VN trụ 142	22/09/2026	17:38	22/09/2026	18:51	1.22	33981	
144	TBA 3x1P-50kVA cầu Nguyễn Huệ	Toàn bộ khu vực ấp Phú Mỹ tuộc xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Sự cố sét đánh cháy MBA	22/09/2026	19:35	22/09/2026	22:40	3.08	162	
145	4759-7	01 phần xã Mỹ Thiện	mất 01 pha của tuyến 03pha	22/09/2026	20:44	22/09/2026	22:36	1.87	6198	
146	BÀ ĐUÁ 2	1 phần xã An Hữu	Trời mưa , kèm giông sét gây sự cố cháy MBA	23/09/2026	5:05	23/09/2026	18:45	13.67	54	Khách hàng mất điện 54
147	MỸ LỢI A 3-5	1 phần xã Mỹ Lợi	Trời mưa kèm có giông sét gây sự cố cháy MBA	23/09/2026	6:08	23/09/2026	16:50	10.70	93	khách hàng mất điện 94
148	47127-7	Một phần xã An Hữu	Thay MBA bị sự cố	23/09/2026	14:28	23/09/2026	18:44	4.27	641	
149	Chợ Đêm	Mất điện một phần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và một phần đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Trần Quốc Toàn	Tổ QLVH Thay MBA trạm Chợ Đêm trụ 33/7/10 tuyến 477HN	23/09/2026	6:50	23/09/2026	11:00	4.17	122	
150	482CB	Một phần xã Hội Cư, Hậu Mỹ	Căng dây trung thế bị chùng trạm KH DNTN Tân Thành	24/09/2026	13:16	24/09/2026	16:08	2.87	5479	
151	Nguyễn Trọng Dân 3	Một Phần khu phố 5 phường Gò Công	Thay hệ thống đo đếm trạm Nguyễn Trọng Dân 3 Bị cháy	24/09/2026	16:40	24/09/2026	18:31	1.85	23	
152	482CB	Một phần xã Hội Cư, Hậu Mỹ	Nổ chì FCO trạm DNTN Tân Thành trụ 301B tuyến 482CB	24/09/2026	13:16	24/09/2026	14:11	0.92	9004	
153	NR 478SH/80/1.D11 Nhà Thờ (REC)	một phần xã Phong Hòa, Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp	do sét đánh bể sứ pha B trụ 80/14 tuyến 478SH làm bật kéo dài MC NR Nhà Thờ	25/09/2026	7:57	25/09/2026	10:45	2.80	8256	
154	475-7LT/123.D4 Bào Hồ	Một phần xã Thanh Bình	Do mưa giông sét đánh bể sứ đứng trụ 123/30 tuyến 475LT	25/09/2026	15:39	25/09/2026	17:28	1.82	69	

155	474TH	Một phần xã Châu Thành, xã Tân Hương, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp.	Do sóc bò lên đầu trên nhánh rẽ 47791-7 Công ty CP TexGiang gây phóng điện	26/09/2026	5:48	26/09/2026	6:28	0.67	8008	
156	G45	Một phần xã Mỹ Lợi, xã Mỹ Đức Tây, xã Mỹ Thiện, xã Hội Cư, xã Cái Bè của tỉnh Đồng Tháp	Do sét đánh vào trạm KH Lò Bánh Mì Ngọc Duy tại trụ 306 tuyến QLIA	28/09/2026	16:38	28/09/2026	20:15	3.62	19715	
157	MC 475-NM	1 phần xã Tân Nhuận Đông; 1 phần xã Tân Phú Trung	Bật thoát qua MC 475-NM do sét đánh vào đường dây	28/09/2026	16:45	28/09/2026	16:45	0.00	12903	Gián đoạn điện
158	01LBFCO NR475-10/2/4.NM	1 phần xã tân nhuận đông	Do sét đánh đứt lều trung thế	28/09/2026	17:40	28/09/2026	18:50	1.17	153	
159	MC tuyến 477TH	Mất điện thoát qua các khách hàng khu vực một phần xã Lấp Vò và một phần xã Lai Vung	Sự cố thoát qua tuyến 477-TH do sét đánh vào đường dây	28/09/2026	18:15	28/09/2026	18:15	0.00	1734	Gián đoạn điện
160	R_H20	Một phần các xã Tân Phước 1, Tân Phước 2	Sét đánh đứt lều pha giữa nhánh rẽ khách hàng Cty TNHH Bao Bì Nguyên Hân	28/09/2026	18:20	28/09/2026	21:29	3.15	3543	
161	PD 474THo/95.D7 ỦY BAN TÂN CÔNG CHÍ (TRỤ 474THo/95)	Mất điện khách hàng ấp An Lộc, An Tài, Tân Bảnh, Hoàng Việt thuộc xã An Phước và một phần Tuyệt Hồng xã Tân Thành.	Sét đánh nhiều lần nổ lớn vào đường dây tại trụ 234 tuyến 474THo	28/09/2026	19:19	28/09/2026	20:48	1.48	5304	
162	47193-7	Một phần xã Mỹ Lợi, xã Mỹ Thiện Tỉnh Đồng Tháp	Do chuột bò lên trạm CTy TNHH Nam Thùy.tại trụ 15B tuyến 47193-7	28/09/2026	20:00	28/09/2026	23:00	3.00	1289	
163		Một phần Phường Sơn Qui , Tỉnh Đồng Tháp.	Xử lý dây tín hiệu đo đếm trạm Phạm Đăng Sơn bị chuột cắn .	28/09/2026	15:00	28/09/2026	16:11	1.18	2	
164	Nuôi trồng thủy sản Ông Thành 474-10/26	Mất điện 03 khách hàng trạm chuyên dùng trạm bơm Ông Thành trụ 94A/1, trạm Nguyễn Chí Hân 2 trụ 94A/2, trạm Nguyễn Chí Hân trụ 94A/3 tuyến 474HN	Tổ QLVH Thay 01FCO pha B bị sự cố trụ 94A tuyến 474HN, khu vực Phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	28/09/2026	15:50	28/09/2026	16:30	0.67	2	
165	482-7CB/165/1.D25	Một phần xã Hậu Mỹ	Mất điện 1 pha của nhánh 3 pha	28/09/2026	17:40	28/09/2026	21:00	3.33	1915	
166	D34	một phần phường Trung An	Xử lý quá nhiệt mối nối tại trụ trụ 47 sau D34 tuyến 476MTo có nguy cơ gây mất an toàn	28/09/2026	20:40	28/09/2026	21:00	0.33	2759	
167	TRUNG LUONG 6	1 phần phường Trung An và phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Xử lý MBA chảy dầu	28/09/2026	21:55	29/09/2026	0:35	2.67	323	
168	LBFCO 482-7CB/268.D25 ĐT869 - Kinh Kháng Chiến	Một phần xã Hậu Mỹ	Căng dây trung thế chùng thấp	29/09/2026	0:00	29/09/2026	5:10	5.17	539	
169	47212-7	Một phần xã Hậu Mỹ	Căng dây chùng thấp	29/09/2026	5:30	29/09/2026	9:00	3.50	293	
170	476CB	Một phần xã Cái Bè, Hội Cư (ĐL Bình Phú), Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây (ĐL Cái Bè)	Xử lý dây trung thế trạm Khách hàng Ecofool chùng thấp	30/09/2026	3:36	30/09/2026	10:58	7.37	6391	
171	LBFCO 475-7CB/112/27.D25 ĐH63 - Sông Phú An T27	Một phần xã Bình Phú, Mỹ Thành	Mất điện 1 pha của nhánh 3 pha	30/09/2026	21:30	01/10/2026	1:40	4.17	273	
172	476CB	Một phần xã Cái Bè, Hội Cư (ĐL Bình Phú), Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây (ĐL Cái Bè)	Nổ chì FCO trạm khách hàng Trường TH Hậu Thành tại trụ 48/59B PD 476CB/48/3B.D25	30/09/2026	3:36	30/09/2026	3:50	0.23	12826	
173	F5	Một phần xã Tân Phú	Do đứt chì FCO trạm Quang Vinh	30/09/2026	4:04	30/09/2026	6:28	2.40	8753	
174	G39	Một phần xã Thanh Hưng của tỉnh Đồng Tháp	nổ chì FCO trạm xăng dầu Thiên hộ	30/09/2026	6:00	30/09/2026	7:42	1.70	7000	
175	LBS H25	Một phần các xã Hưng Thạnh, Tân Phước 1	phóng FCO pha bìa trạm khách hàng Cơ sở Hồ Hải tại trụ 120 sau phân đoạn H25	30/09/2026	6:20	30/09/2026	7:16	0.93	3288	

[illegible]