

## KẾ HOẠCH

### Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 15/2026 (từ ngày 06/4/2026 đến 12/4/2026)

#### 1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 12/2026 (từ ngày 16/3/2026 đến 22/3/2026)

##### 1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

##### 1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 12/2026 (từ ngày 16/3/2026 đến 22/3/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	176.912.365 kWh	177.338.086 kWh	180.792.324 kWh	giảm -0,2%	giảm -2,2%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.139,9 MW	1.141,9 MW	1.215,2 MW	giảm -0,2%	giảm -6,6%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	26.096.145 kWh	17/3/2026
SL ngày min:	24.180.552 kWh	22/3/2026
SL ngày BQ/ngày:	25.273.195 kWh	
CS ngày max:	1.139,9 MW	18/3/2026
CS ngày min:	1.064,3 MW	22/3/2026

##### 1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

##### 1.2. Lưới điện

##### 1.2.1. Công trình mới (từ ngày 16/03/2026 đến 22/03/2026)

- Không.

### 1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

#### a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 785/825A (95%) ngày 16/3/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV Phú Tân theo phương thức của SSO.

- Đường dây 110kV 174 Thạnh Hưng – 172 Hội An vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 563/605A (93%) ngày 16/3/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV Phú Tân theo phương thức của SSO.

- Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh – 172 Trần Quốc Toàn vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 683/825A (83%) ngày 16/3/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV Tháp Mười, Trường Xuân, Tam Nông trong thời gian cắt điện đường dây 110kV 175 Cao Lãnh 2 - 171 Tháp Mười công tác.

- Đường dây 110kV 175 Cao Lãnh 2 – 171 Tháp Mười vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 645/800A (80%) ngày 20/3/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV An Long, Láng Trượng, Trần Quốc Toàn trong thời gian cắt điện đường dây 110kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toàn công tác.

- Đường dây 110kV 172 Tháp Mười – 171 Trường Xuân vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 503/605A (83%) ngày 18/3/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV An Long, Láng Trượng, Trần Quốc Toàn trong thời gian cắt điện đường dây 110kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toàn công tác.

- Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 493/510A (96,6%). Đường dây này cấp điện cho phụ tải của PC Tây Ninh.

#### b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- MBA T2 Cái Bè vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 257/316A (81,45%), do vào mùa xay xát lúa gạo, tiếp tục theo dõi để xử lý

#### c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 472-AH vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 424/484A (87%) ngày 18/03/2026, do phụ tải sản xuất tăng cao.

- Tuyến 475-TH vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 443/500A (88%) ngày 19/03/2026, do phụ tải phía PCAG tăng cao.

- Tuyến 477-TH vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 359/431A (83%) ngày 20/03/2026, do phụ tải sản xuất tăng cao.

- Tuyến 478-BĐ vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 419/510A (82%), phụ tải tăng cao do nắng nóng và bơm tưới tiêu, tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 473-CB vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 446/510A (87%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 475-CLa vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 440/510A (86%), phụ tải sản xuất, xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 471-MTo vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 473/510A (93%), do thay đổi phương thức vận hành giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy vận hành tải cao.

### 1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

#### 1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở

2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
3	MC 112 trạm Thanh Hưng	Mở
4	MC 171 trạm Hồng Ngự	Mở
5	MC 172 trạm Cao Lãnh	Mở
6	MC 172 trạm Trần Quốc Toàn	Mở
II	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2</b>	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hương	Mở

- Đưa MBA T2 trạm 110kV Tân Hồng khởi vận hành từ ngày 16/01/2026.
- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:
  - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
  - + MBA T1 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
- Cắt đường dây 110kV 172 Cao Lãnh -172 Trần Quốc Toàn công tác từ 18/3/2026 đến 25/4/2026:
  - + Trạm Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2.
  - + Trạm An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn nhận điện từ đường dây 175 Cao Lãnh 2 -171 Tháp Mười.

### **1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:**

#### ➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM;
- Tuyến 471-TH cấp điện NR 472-11/2.AH;
- Tuyến 480-SH cấp điện PĐ 472-14.TH;
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-12.TH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL;
- Tuyến 475-QT cấp điện tuyến 476-QT;
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT;
- Tuyến 478-TX cấp điện tuyến 477-TN;
- Tuyến 472-TX cấp điện tuyến 474-TM;
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM;
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM;
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM;
- Tuyến 473-HN cấp điện: PĐ 474-8.THo, PĐ 476-8.THo;
- Tuyến 474-HN cấp điện: PĐ 472-8.THo, PĐ 478-8.THo, PĐ 480-8.THo;
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-11.HN;
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh, PĐ 477-13.CL;
- Tuyến 474-TN cấp điện PĐ 474-12.HN.

#### ➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ F106 đến FG26;

- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9 và PĐ C275 đến C18 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 477-CG cấp điện PĐ C975 đến C204, C777 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34 và PĐ từ G25 đến G55 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 478-CB cấp điện PĐ G68 đến G263 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-CLa cấp điện PĐ G18 đến G262 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ FG26 đến G12 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ FL59 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475CLa).

## **2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 15/2026 (từ ngày 06/4/2026 đến 12/4/2026):**

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 15/2026 (từ ngày 06/4/2026 đến 12/4/2026) theo phụ lục đính kèm.

## **3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 15/2026 (từ ngày 06/4/2026 đến 12/4/2026)**

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 15/2026 (từ ngày 06/4/2026 đến 12/4/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 15/2026 được thực hiện như sau:

### **3.1. Dự báo phụ tải**

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 15/2026:

	<b>SL tuần (kWh)</b>	<b>SL TB ngày (kWh)</b>	<b>P<sub>Max</sub> (MW)</b>
Tổng thực nhận	183.259.486	26.179.927	1.203

### **3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản**

#### **3.2.1. Các điểm mở 110kV:**

<b>Stt</b>	<b>Thiết bị</b>	<b>Trạng thái</b>
<b>I</b>	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp</b>	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
3	MC 112 trạm Thanh Hưng	Mở
4	MC 171 trạm Hồng Ngự	Mở
5	MC 172 trạm Cao Lãnh	Mở
6	MC 172 trạm Trần Quốc Toản	Mở

II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hưng	Mở

- Đưa MBA T2 trạm 110kV Tân Hồng khởi vận hành từ ngày 16/01/2026.
- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:
  - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
  - + MBA T1 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
- Cắt đường dây 110kV 172 Cao Lãnh -172 Trần Quốc Toàn công tác từ 18/3/2026 đến 25/4/2026:
  - + Trạm Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2.
  - + Trạm An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn nhận điện từ đường dây 175 Cao Lãnh 2 -171 Tháp Mười.

### 3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

#### ➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM;
- Tuyến 471-TH cấp điện NR 472-11/2.AH;
- Tuyến 480-SH cấp điện PĐ 472-14.TH;
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-12.TH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL;
- Tuyến 475-QT cấp điện tuyến 476-QT;
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT;
- Tuyến 478-TX cấp điện tuyến 477-TN;
- Tuyến 472-TX cấp điện tuyến 474-TM;
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM;
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM;
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM;
- Tuyến 473-HN cấp điện: PĐ 474-8.THô, PĐ 476-8.THô;
- Tuyến 474-HN cấp điện: PĐ 472-8.THô, PĐ 478-8.THô, PĐ 480-8.THô;
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-11.HN;
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh, PĐ 477-13.CL;
- Tuyến 474-TN cấp điện PĐ 474-12.HN.

#### ➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ F106 đến FG26;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;

- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9 và PĐ C275 đến C18 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 477-CG cấp điện PĐ C975 đến C204, C777 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34 và PĐ từ G25 đến G55 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 478-CB cấp điện PĐ G68 đến G263 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-CLa cấp điện PĐ G18 đến G262 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ FG26 đến G12 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ FL59 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy).
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475CLa).

### **3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị**

### **3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:**

#### **3.2.4.1. Ngày 06/4/2026**

- Điện lực Mỹ Thọ cắt NR 478-10/1.CL Văn Hóa để nâng độ cao tĩnh không khoảng trụ 88/12 đến trụ 88/13 tuyến 478-CL, chuyển tải NR 478-10/1-1.CM Cầu Cái Chai nhận điện tuyến 476-TM qua MV Kinh Kháng Chiến.

#### **3.2.4.2. Ngày 07/4/2026**

- Điện lực Cao Lãnh cắt PĐ 478-11.QT Trường TQT để lắp giàn giáo giao chéo giữa đường dây 22kV với đường dây 110kV, chuyển tải PĐ 478-12.QT UB Mỹ Ngãi nhận điện tuyến 479-CL

#### **3.2.4.3. Ngày 10/4/2026**

- Điện lực Thanh Bình cô lập tuyến 477-LT, 479-LT để thay và thí nghiệm đầu cáp ngầm bị sự cố, lắp tăng cường giá đỡ đầu cáp, sửa trụ nghiêng, chỉnh sứ, kẹp, cô đê chuyển tải:

+ PĐ 477-10.LT Ngã 3 Thanh Bình nhận điện tuyến 475-AL qua MV ranh giới An Long;

+ PĐ 479-10.LT T.Trần - T.Thạnh nhận điện tuyến 472-AL qua MV ranh giới Tân Thạnh;

+ NR 479-8/2 UB Huyện nhận điện tuyến 475-LT qua MV kênh 2/9 Tân Phú.

- Điện lực Lấp Vò tháo lắp REC+03DS PĐ 476-11.TH để thí nghiệm định kỳ chuyển tải PĐ 476-11.TH nhận điện tuyến 474-AH qua MV Cống Số 1.

#### **3.2.4.4. Ngày 11/4/2026**

- Điện lực Chợ Gạo cắt điện PĐ từ C30 đến C204, C202 tuyến 478-CG để UBND xã Tân Thuận Bình yêu cầu di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Cầu Sập, Điện lực Chợ Gạo kết hợp di dời trụ điện trung thế phục vụ giải phóng mặt bằng ông Bùi Hoàng Anh, chuyển tải PĐ từ C202 đến C275 nhận điện tuyến 474-CG.

#### **3.2.4.5. Ngày 12/4/2026**

- Điện lực Sa Đéc cắt PĐ 472-8.AH Lộ ra 472, 481-10.AH Ngã 3 KCN A để tháo gỡ hệ thống đo đếm ranh giới Sóng Rắn, Sóng Rắn 2, ép lèo trung thế, chuyển tải PĐ 472-11.AH Long Hưng A, PĐ 476-12.TH Cầu Tân Lợi nhận điện tuyến 474-AH qua MV Nghĩa Trang, MV Cống Số 1.

- Điện lực Mỹ Tho và Châu Thành cô lập toàn tuyến 473 Bình Đức, tuyến 477 Bình Đức đến D345 để Điện lực Mỹ Tho lắp đo ghi + lắp thiết bị Ranh giới, bảo trì, phát

quang lưới điện, thay TU, TI, tháo cầu chì cá, chuyển tải PĐ D345-8 đến D348 nhận điện 478-BĐ.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 15/2026 (từ ngày 06/4/2026 đến 12/4/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

***Nơi nhận:***

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phú Hải**

**Phụ lục 1**  
**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 15/2026**  
*(Từ ngày 06/4/2026 đến 12/4/2026)*

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	06/4/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Vệ sinh, thay ống PVC, thay cáp suất TBA, thay thùng	TBA 3P-250kVA KDC Hồ Khổng Tử trụ 52 PĐ 472-10 tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA KDC Hồ Khổng Tử trụ 52 PĐ 472-10 tuyến 472CL	144	0,022	0,000	170	595		
2	06/4/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Vệ sinh, thay ống PVC, thay cáp suất TBA	TBA 3P-250kVA Xưởng Gỗ Quốc Lộ 30 trụ 124 PĐ 473-11 tuyến 473QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Xưởng Gỗ Quốc Lộ 30 trụ 124 PĐ 473-11 tuyến 473QT	92	0,016	0,000	170	680		
3	06/4/2026	07:00	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV TVKT XDD ADB ĐT	Di dời trụ điện hạ thế	Trụ 104/15A TBA 1P-50kVA Miếu Đồi 3 trụ 104/15 NR 475-13/4 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Miếu Đồi 3 trụ 104/15 NR 475-13/4 tuyến 475CL	64	0,012	0,000	43	193,5		
4	06/4/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
5	06/4/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV TVKT XDD ADB ĐT	Di dời trụ điện hạ thế	Trụ 20P/13 TBA 3P-250kVA Chợ Cũ Tân Thuận Tây trụ 100/2/20P NR 473-11/2 tuyến 473QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Chợ Cũ Tân Thuận Tây trụ 100/2/20P NR 473-11/2 tuyến 473QT	172	0,026	0,000	170	595		
6	06/4/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 2x1P-50kVA Chợ Thống Linh	Tại trụ 151A/45 NR 476-10/3 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 2x1P-50KVA Chợ Thống Linh tại trụ 151A/45 NR 476-10/3 tuyến 476-CL	121	0,018	0,000	75	262,5		
7	06/4/2026	07:00	07:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Chuyển NR 478-10/1-1 nhận điện tuyến 476TM	Tại trụ 88/29 NR 478-10/1-1 tuyến 478-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt 3DS tại trụ 88/29 NR 478-10/1-1 tuyến 478-CL. Đóng LBS MV 478.CL-476TM	1579	0,034	0,001	1500	750		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									tại trụ (88/102-478CL=354-476TM)							
8	06/4/2026	12:00	12:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Chuyển NR 478-10/1-1 ngưng nhận điện tuyến 476TM	Tại trụ 88/29 NR 478-10/1-1 tuyến 478-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt LBS MV 478.CL-476TM tại trụ (88/102-478CL=354-476TM) Đóng 3DS tại trụ 88/29 NR 478-10/1-1 tuyến 478-CL.	1579	0,034	0,001	1500	750		
9	06/4/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Cầu Cả Nỗ	Tại trụ 193/19/8P/12 NR 476-11/1/1A tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Cầu Cả Nỗ tại trụ 193/19/8P/12 NR 476-11/1/1A tuyến 476CL	67	0,010	0,000	40	140		
10	06/4/2026	07:30	12:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Nâng độ cao tĩnh không khoảng trụ 88/12 đến trụ 88/13 NR 478-10/1 tuyến 478CL	Từ trụ 88/12 đến trụ 88/13 NR 478-10/1 tuyến 478-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt MC và 3DS tại trụ 88/2 và trụ 88/1 NR 478-10/1 tuyến 478-CL. Cắt 3DS tại trụ 88/29 NR 478-10/1-1 tuyến 478-CL.	489	0,095	0,000	500	2250	Chuyển NR 478-10/1-1.CM nhận điện tuyến 476TM	
11	06/4/2026	07:30	12:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 thiết bị đóng cắt 3DS	Tại trụ 88/3 NR 478-10/1 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt MC và 3DS tại trụ 88/2 và trụ 88/1 NR 478-10/1 tuyến 478-CL. Cắt 3DS tại trụ 88/29 NR 478-10/1-1 tuyến 478-CL.							Kết hợp
12	06/4/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA Vàm kỳ Sơn	Tại trụ 193/31/8 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Vàm Kỳ Sơn tại trụ 193/31/8 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	28	0,004	0,000	20	70		
13	06/4/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA CDC áp 3 Phương Trà	Tại trụ 151A/39 NR 476-10/3 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA CDC áp 3 Phương Trà tại trụ 151A/39 NR 476-10/3 tuyến 476CL	63	0,010	0,000	40	140		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
14	06/4/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-75kVA Ba Sao 1	Tại trụ 193/22/1 NR 476-11/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Ba Sao 1 tại trụ 193/22/1 NR 476-11/1 tuyến 476CL	122	0,019	0,000	60	210		
15	06/4/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Kinh Ông Cả 1	Tại trụ 193/18/12 NR 476-11/1/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Kinh Ông Cả 1 tại trụ 193/18/12 NR 476-11/1/1 tuyến 476CL	56	0,009	0,000	30	105		
16	06/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Xuân Phát	Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM1 Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM1	Từ trụ 87/2 đến trụ 87/10; từ trụ 87/2 đến 87/2/9a thuộc lưới hạ thế trạm Mỹ Phú B9	Xã Thanh Mỹ	Cắt CB+FCO trạm Mỹ Phú B9 tại trụ 87/3 thuộc NR 473-8A/1-2/1, tuyến 473TM	119	0,046	0,000	45	405		
17	06/4/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 97/4 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm Cấp nước Hà Thanh, Tại trụ 97/4 tuyến 474QT	1	0,000		52	208		
18	06/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát	Thay dây nhôm bọc hạ thế 2xAV-70 thành ABC 2x70	Từ trụ 108/36/13 đến 108/36/19, từ trụ 108/36/19/1 đến 108/36/19/10B tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+ FCO trạm Mương Khai C, Tại trụ 108/36/17 tuyến 474QT Cắt CB+ FCO trạm Mương Khai, Tại trụ 108/36/19 tuyến 474QT	114	0,044	0,000	87	783		
19	06/4/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay MBA chảy dầu	Tại trụ 76 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm TDC Tân Bình 1 trụ 76 tuyến 472CM	139	0,024	0,000	105	420		
20	06/4/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 97/3 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm Nhà máy nước Bình Thành, Tại	1	0,000		31	124		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình					trụ 97/3 tuyến 474QT							
21	06/4/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay máy biến áp thí nghiệm CBM không đạt	Tại trụ 110 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm TÂN PHONG 2A, Tại trụ 110 tuyến 475CM	272	0,047	0,000	105	420		
22	06/4/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng cao lưới hạ thế	Tại trụ 70/33 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm HTX Bình Hòa 1 trụ 70/34 tuyến 474QT	75	0,013	0,000	52	208		
23	06/4/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay máy biến áp thí nghiệm CBM không đạt	Tại trụ 120/30 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm TÂN BÌNH THƯỢNG 2A, Tại trụ 120/30 tuyến 475CM	165	0,029	0,000	52	208		
24	06/4/2026	08:30	16:00	Điện lực Tam Nông	Công ty NLMT Thiên Quang	Coi trụ, căng dây đầu nối trung áp NR 1P-12,7kV và TBA 1P-25kVA trạm NTTTS Nguyễn Văn Dũng Em	Từ trụ 56/15/132A/65/53/23/26 đến trụ 56/15/132A/65/53/23/26/1 NR 474-8/1-1/4-1/1-2/1/1.TN,	xã Phú Cường	Cắt LBFCO NR 474-8/1-1/4-1/1-2/1/1.TN tại trụ 56/15/132A/65/53/23/1 NR 474-8/1-1/4-1/1-2/1/1.TN	126	0,041	0,000	150	1125		
25	06/4/2026	08:30	16:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Lắp cô dề trạm AS Lư Văn Việt (SCTX 2026)	Tại trụ 56/15/132A/65/53/23/5 NR 474-8/1-1/4-1/1-2/1/1.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Lư Văn Việt, tại trụ 56/15/132A/65/53/23/5 NR 474-8/1-1/4-1/1-2/1/1.TN							kết hợp
26	06/4/2026	08:30	16:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Lắp cô dề trạm AS Gáo Đồi 1 (SCTX 2026)	Tại trụ 56/15/132A/65/53/23/29 NR 474-8/1-1/4-1/1-2/1/1.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Gáo Đồi 1, tại trụ 56/15/132A/65/53/23/29 NR 474-8/1-1/4-1/1-2/1/1.TN							kết hợp
27	06/4/2026	08:30	16:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Lắp cô dề trạm AS Gáo Đồi 2 (SCTX 2026)	Tại trụ 56/15/132A/65/53/23/51 NR 474-8/1-1/4-1/1-2/1/1.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Gáo Đồi 2, tại trụ 56/15/132A/65/53/23/51 NR 474-8/1-1/4-1/1-2/1/1.TN							kết hợp
28	06/4/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Sửa trụ nghiêng	Tại trụ 463/1/3 NR 473-16//2/2.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt 01FCO NR 473-16//2/2.HN Tại trụ 463/1 tuyến 473HN	28	0,010	0,000	15	120		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
29	06/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 1L đến trụ 1L/8 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
30	06/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	Từ trụ 39/8/92/21A đến trụ 39/8/92/27A, từ trụ 39/8/92/23A đến trụ 39/8/92/23A/1/14A, từ trụ 39/8/92/23A/1 đến trụ 39/8/92/23A/1/15B tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Cầu Ngang Phú An tại trụ 39/8/92/23A tuyến 473-NM. Cắt CB + FCO trạm Đình Phú An tại trụ 39/8/92/27A tuyến 473-NM. Cắt CB + FCO trạm Cầu Năm Hải tại trụ 39/8/92/30A/2 tuyến 473-NM	177	0,077	0,000	84	836		
31	06/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	Từ trụ 39/8/65 đến trụ 39/8/75, từ trụ 39/8/72 đến trụ 39/8/72/1/6A, từ trụ 39/8/72/1 đến trụ 39/8/72/1/7B tuyến 473-NM.	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Rạch Ông Su tại trụ 39/8/64 tuyến 473-NM. Cắt CB + FCO trạm Vàm Xèo Giang tại trụ 39/8/68 tuyến 473-NM. Cắt CB + FCO trạm Cầu Ông Mỹ tại trụ 39/8/72 tuyến 473-NM. Cắt CB + FCO trạm ĐĐ An Phú Thuận tại trụ 39/8/74 tuyến 473-NM. Cắt CB + FCO trạm Chợ An Phú Thuận tại trụ 39/8/75 tuyến 473-NM	167	0,072	0,000	113	1130		
32	06/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện tuyến 475-SH, 480-SH, NR 480-8/1.SH Kinh Đồn Đông, tuyến 471-SH, NR 471-8/1.SH Kinh Mới Phong Hòa. Phát quang cấp quang MS	Từ trụ 1B đến trụ 40, từ trụ 3 đến trụ 3/25, từ trụ 3/19 đến trụ 3/19/8 tuyến 480-SH, từ trụ 1D đến trụ 116, từ trụ 26 đến trụ 26/11/18H tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						RG (Lai Vung- Lấp Vò) - MS TBA 110kV Sông Hậu										
33	06/4/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TI đến hạn, vệ sinh công nghiệp LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Lò Bánh Mì Lê Minh Thành	Tại trụ 80/2P tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Lò Bánh Mì Lê Minh Thành tại trụ 80/2P tuyến 478-SH	1	0,000		10	20		
34	06/4/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TI đến hạn, vệ sinh công nghiệp LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Lê Thị Chi	Tại trụ 55/14/6A/1 tuyến 475-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Lê Thị Chi tại trụ 55/14/6A/1 tuyến 475-SH	1	0,000		15	30		
35	06/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Định Thành, Mương Tiêm, Định Hòa 6	Từ trụ 72 đến trụ 72/16, từ trụ 70/13/12 đến trụ 70/13/26, từ trụ 70/60 đến trụ 70/70 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
36	06/4/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay 3TI đến hạn TBA May Gia Công Phương Trang	Tại trụ 80/5/1A/1 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+3FCO TBA May Gia Công Phương Trang tại trụ 80/5/1A/1 tuyến 478-SH	1	0,000		75	262,5		
37	06/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bẻ, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
38	06/4/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh thiết bị ngăn: TBN401, TBN402 trạm 110 kV Sa Đéc	Ngăn: TBN401, TBN402 trạm 110 kV Sa Đéc	Phường Sa Đéc	Cô lập ngăn: TBN401, TBN402 trạm 110 kV Sa Đéc.							
39	06/4/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ môi nổi nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
40	06/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng	Không cắt điện							



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Mỹ Tho										
44	06/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Cái Bè – 173 Mỹ Thuận từ trụ 108 đến trụ 80 đến CD 171	Xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Thiện, Hội Cư	Không cắt điện							
45	06/4/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tủ UPS, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							
46	06/4/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							
47	06/4/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
48	06/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè từ trụ 55 đến trụ 79 đến CD 172	xã Bình Phú	Không cắt điện							



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
53	06/4/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
54	06/4/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
55	07/4/2026	09:30	11:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Lò Bánh Mì Đức Hoà Phát ( Nguyễn Ngọc Tinh)	Trụ 44/6 TBA 3P-400kVA Lý Tự Trọng trụ 44/6 NR 474-10/4 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA Lý Tự Trọng trụ 44/6 NR 474-10/4 tuyến 474CL	181	0,012	0,000	255	382,5		
56	07/4/2026	08:30	09:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Công Ty TNHH Nông Nghiệp Và Năng Lượng Hữu Khang	Trụ 37/10 TBA 2x 1P-25kVA Am Tám Tài trụ 37/10 PĐ 474-10/6-2 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 2x 1P-25kVA Am Tám Tài trụ 37/10 PĐ 474-10/6-2 tuyến 474CL	53	0,002	0,000	34	34		
57	07/4/2026	11:00	13:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Văn Phòng Tỉnh Ủy Đồng Tháp	Trụ 56A/16 TBA 3P-250kVA Tỉnh Ủy trụ 56A/16 NR 472-10/1 tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Tỉnh Ủy trụ 56A/16 NR 472-10/1 tuyến 472CL	2	0,000		170	340		
58	07/4/2026	07:30	08:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Ủy Ban Nhân Dân Phường Cao	Trụ 9A/1 TBA 1P-37,5kVA Bơm Am Sát Lộc trụ 9A/1 NR 474-13/3-1/1 tuyến	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 1P-37,5kVA Bơm Am Sát Lộc trụ 9A/1. Cắt FCO NR Vào trạm Bơm Am	1	0,000		26	26		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Lãnh	474CL		Sát Lộc trụ 9A NR 474-13/3-1/1 tuyến 474CL							
59	07/4/2026	14:30	15:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công Phường Cao Lãnh	Trụ 23/7 TBA 1P-15kVA CS TĐC Hòa An trụ 23/7 NR 471-10/1-1/2 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-15kVA CS TĐC Hòa An trụ 23/7 NR 471-10/1-1/2 tuyến 471CL	1	0,000		13	13		
60	07/4/2026	07:00	07:30	Điện lực Cao Lãnh	Đội Quản lý điện Cao Lãnh	Chuyển tải lưới điện và gián đoạn cung cấp điện	Trụ 63 PĐ 478-11 và trụ 88 PĐ 478-12 tuyến 478QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt MC 478QT. Cắt 03DS PĐ 478-11 trụ 63. Cắt 03DS PĐ 478-12 trụ 88 tuyến 478QT. Đóng MC 478QT. Đóng LBS MV 479CL-478QT trụ 124 tuyến 479CL	11818	0,256	0,009	2550	1275		
61	07/4/2026	15:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công Phường Cao Lãnh	Trụ 42/4 TBA 1P-25kVA ĐĐ CDC Xẻo Bèo trụ 42/4 NR Vào trạm CDC Xẻo Bèo trụ 42/1 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-25kVA ĐĐ CDC Xẻo Bèo trụ 42/4 NR Vào trạm CDC Xẻo Bèo trụ 42/1 tuyến 471CL	1	0,000		22	22		
62	07/4/2026	17:00	17:30	Điện lực Cao Lãnh	Đội Quản lý điện Cao Lãnh	Chuyển tải lưới điện và gián đoạn cung cấp điện	Trụ 63 PĐ 478-11 và trụ 88 PĐ 478-12 tuyến 478QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt MC 478QT. Cắt LBS MV 479CL-478QT trụ 124 tuyến 479CL. Đóng 03DS PĐ 478-11 trụ 63. Đóng 03DS PĐ 478-12 trụ 88 tuyến 478QT. Đóng MC 478QT.	11818	0,256	0,009	2550	1275		
63	07/4/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
64	07/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty CP XL&TM Công nghiệp Việt Nam	Lắp giàn giáo giao chéo giữa đường dây 22kV với đường dây 110kV	Khoảng trụ 74-75 PĐ 478-11 tuyến 478QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03DS PĐ 478-11 trụ 63 tuyến 478QT	1664	0,722	0,001	1020	10200	Chuyển tải PĐ 478-12.QT nhận điện tuyến	



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện, vệ sinh trạm khách hàng	CL.									
72	07/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Sửa trụ trung thế nghiêng, kích căng và cố định dây trung thế trên sứ đỡ đứng 24kV	Từ trụ 75/11/21 đến 75/11/23 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt 03LBFCO NR 475-10/2C/1 Đốc Vàng hạ, Tại trụ 75/7 tuyến 475LT	283	0,110	0,000	149	1341		
73	07/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA	Tại trụ 123/8 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Bào Hồ trụ 123/8 tuyến 475LT	27	0,011	0,000	17	153		
74	07/4/2026	17:30	18:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thao tác chuyển nguồn NR 472-8/1.TN ngưng nhận điện tuyến 474-QT	Tại trụ 15/1 tuyến 472-TN. Tại trụ 15/27/6/151 NR 472-8/1/1/1/2.TN.	Xã Thanh Bình; Xã Phú Cường	- Cắt 3LBFCO NR 472-8/1/1/1/2.TN, tại trụ 15/27/6/151 NR 472-8/1/1/1.TN. (D4 thao tác). - Đóng 3LBFCO NR 472-8/1.TN tại trụ 15/1 tuyến 472-TN;	283	0,006	0,000	200	100		
75	07/4/2026	07:00	07:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thao tác chuyển nguồn NR 472-8/1.TN nhận điện tuyến 474-QT	Tại trụ 15/1 tuyến 472-TN. Tại trụ 15/27/6/151 NR 472-8/1/1/1/2.TN.	Xã Phú Cường; Xã Thanh Bình;	Cắt 3LBFCO NR 472-8/1.TN tại trụ 15/1 tuyến 472-TN. Đóng 3LBFCO NR 472-8/1/1/1/2.TN, tại trụ 15/27/6/151 NR 472-8/1/1/1.TN. (D4 thao tác)	283	0,006	0,000	150	75		
76	07/4/2026	07:00	17:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty Xuân Phát	Thay dây 3AC70+AC50 cũ thành 3AC70+AC50 mới. Thay sứ đứng 24kV cũ thành sứ đứng 24kV mới; Thay trụ BTLT 12m, 14m cũ thành trụ BTLT 12m, 14m mới - Bổ sung ốp đà, ốp tole. (SCL 2026)	Từ trụ 65/41 đến trụ 65/41/8 NR 473-8/2-1/1.TN	Xã Tràm Chim	Cắt LBS+3DS NR 473-8/2-1.TN tại trụ 65/2 NR 473-8/2.TN. Cắt 3DS PĐ 472-8.TN tại trụ 15 tuyến 472-TN. Cắt 3DS MV 472-TN_473-TN, tại trụ 127=65/42A tuyến 472-TN_473-TN	798	0,363	0,001	500	5250	Chuyển nguồn NR 472-8/1.TN nhận điện tuyến 474-QT	
77	07/4/2026	07:00	17:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay MBA 3x1P-15kVA vận hành lâu năm; Lắp cô dê trạm bơm CCFD3 (SCTX 2026)	Tại trụ 65/41/8/16 NR 473-8A/2-1/1.TN	Xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm bơm CCFD3, tại trụ 65/41/8/16 NR 473-8A/2-1/1.TN							kết hợp
78	07/4/2026	08:00	17:00	Điện	Cty Cổ	Di dời lưới điện hạ	Từ trụ 11 đến 13	Phường An	Cắt 03FCO+03FCO	142	0,055	0,000	52	468		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Hồng Ngự	Phân Đầu Tư Xây Dựng Viễn Thông Đồng Tháp	thế	tuyến 474 HN	Bình	trạm Cầu Hồng Ngự trụ 9 tuyến 474HN							
79	07/4/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Nâng cao TBA QL30C, gia cường dây trung hòa	Tại trụ 225 PD 472-12A.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm QL30C Tại trụ 225 PD 472-12A.HN tuyến 472HN	101	0,018	0,000	37	148		
80	07/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI và sang dây hạ thế vượt đường trạm BND Ấp Phú Lợi (3P-250kVA)	Tại 137/9 và từ trụ 137/5 đến trụ 137/14 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm BND Ấp Phú Lợi (3P-250kVA) tại 137/9 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	280	0,109	0,000	95	855		
81	07/4/2026	08:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-37,5kVA trạm Bờ bắc Phú Mỹ	Tại trụ 34/76/23/10/2 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Bờ bắc Phú Mỹ Tại trụ 34/76/23/10/2 tuyến 475-NM	97	0,008	0,000	46	91		
82	07/4/2026	09:30	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-37,5kVA trạm Phú Mỹ 3	Tại trụ 34/76/23/10/35 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Phú Mỹ 3 Tại trụ 34/76/23/10/35 tuyến 475-NM	75	0,007	0,000	29	58,8		
83	07/4/2026	09:00	11:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-37,5kVA trạm Phú Mỹ 2	Tại trụ 34/76/23/10/15 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Phú Mỹ 2 Tại trụ 34/76/23/10/15 tuyến 475-NM	87	0,008	0,000	32	63,4		
84	07/4/2026	13:30	15:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Muong Hai Ái	Tại trụ 34/76/23/10/48 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Muong Hai Ái Tại trụ 34/76/23/10/48 tuyến 475-NM	78	0,007	0,000	39	78,2		
85	07/4/2026	14:30	16:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tại trụ 34/76/23/10/55 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Phú mỹ 4 Tại trụ 34/76/23/10/55 tuyến 475-NM	30	0,002	0,000	32	47,55		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
86	07/4/2026	15:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Phú Thạnh 1	Tại trụ 34/76/18/4 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Phú Thạnh 1 Tại trụ 34/76/18/4 tuyến 475-NM	44	0,004	0,000	33	65,6		
87	07/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
88	07/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA CDC Hòa Long 1, Rạch Ba Dinh, Kênh Bạc Hà	Từ trụ 229 đến trụ 229/14H, từ trụ 229/1/9T đến trụ 229/1/8P, từ trụ 205/3/17 đến trụ 205/3/23, từ trụ 205/3/28 đến 205/3/29, từ trụ 205/3/28 đến trụ 205/3/28/17H tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
89	07/4/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay 3TI đến hạn TBA Phát Viễn	Tại trụ 190/13/4/30/1 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+3FCO TBA Phát Viễn tại trụ 190/13/4/30/1 tuyến 471-SH	1	0,000		32	112		
90	07/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viển thông treo trên cột điện tuyến 475-SH, 480-SH.	Từ trụ 40 đến trụ 193 tuyến 475-SH, 480-SH, từ trụ 116 đến trụ 238 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
91	07/4/2026	08:00	11:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay 3TI, điện kế đến hạn TBA Nguyễn Ngọc Đa	Tại trụ 190/13/4/5/1 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+3FCO TBA Nguyễn Ngọc Đa tại trụ 190/13/4/5/1 tuyến 471-SH	1	0,000		39	136,5		
92	07/4/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ môi nổi nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							
93	07/4/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2	Đường Nguyễn Chí	OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	An Hòa	hàng tuần	thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	tủ tự dùng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
94	07/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh từ CD 174 đến trụ 01/7 đến trụ 07/7 đến trụ 01 đến trụ 28	Phường Nhị Quý, Cai Lậy, xã Tân Phú, Mỹ Phước	Không cắt điện							
95	07/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Lắp hệ thống giám sát DC chạm đất online trạm 110kV An Hòa	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và lắp cầu tạm tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
96	07/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 130 đến trụ 159 đến CD 172	Phường Nhị Quý, Cai Lậy, xã Tân Phú, Mỹ Phước	Không cắt điện							
97	07/4/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bộ	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Bình Đức		Tháp	điện.							
98	07/4/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
99	07/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
100	07/4/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							
101	07/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện	TNĐM N	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026 trạm 110kV Sa Đéc (Không cắt điện) với	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa	Không cắt điện; Đưa DCL421-1 ra khỏi vận hành, Đóng MC421 để đo PC online và cấp							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế		khối lượng sau: + Giám sát PD online MBA T1, T2 + Kiểm tra âm thanh rung và dòng động cơ OLTC MBA T1, T2 + Kiểm tra rò khí SF6 online : MC 171, 172, 173, 131, 132, 112 + Đo dòng rò online: CS 1T1, 1T2, 4T1, 4T2 + Giám sát PD online: MC 431, 471, 473, 475, 477, T401, 421, 432, 472, 474, 476, 478, T402 + Đo PD online: Cấp 431, 432, TD41, TD42, T401, T402, 421		Đéc, tỉnh Đồng Tháp	ngâm. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
102	07/4/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
103	07/4/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh thiết bị ngăn: TBN401, TBN402 trạm 110 kV An Hòa	Ngăn: TBN401, TBN402 trạm 110 kV An Hòa	Phường Sa Đéc	Cô lập ngăn: TBN401, TBN402 trạm 110 kV An Hòa.							
104	07/4/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Láng Trượng - 172 An Long (Từ 172-7 LT đến 172-7AL)	Xã Thanh Bình, Xã An Long	Không cắt điện							
105	07/4/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thể				Đồng Tháp								
106	07/4/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
107	07/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
108	07/4/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
109	07/4/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC cấp nguồn Inverter trạm 110kV Láng Tượng							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
110	07/4/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
111	08/4/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
112	08/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Xuân Phát	Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM4	Từ trụ 23A đến trụ 23A/2; từ trụ 23A/2 đến 23A/2/11b, từ 23A/2 đến 23A/2/14a thuộc lưới hạ thế trạm Kinh Bùi số 2	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm Kinh Bùi số 2 tại trụ 175/23A thuộc NR 475-10/6, tuyến 475TM	72	0,028	0,000	31	279		
113	08/4/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 56/6/29/66 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm Kinh Thống Nhất 3A Phú Lợi, Tại trụ 56/6/29/66 tuyến 475LT	57	0,010	0,000	52	208		
114	08/4/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 56/6/29/39 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm Kinh Thống Nhất 2 Phú Lợi, Tại trụ 56/6/29/39 tuyến 475LT	37	0,006	0,000	26	104		
115	08/4/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 56/6/29/57 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm Kinh Thống Nhất 3 Phú Lợi, Tại trụ 56/6/29/57 tuyến 475LT	36	0,006	0,000	26	104		
116	08/4/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 56/6/29/29 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm KINH THỐNG NHẤT 1A PL, Tại trụ 56/6/29/29 tuyến 475LT	26	0,005	0,000	26	104		
117	08/4/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 56/6/29/8 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm An Phong Mỹ Hòa Phú Lợi, Tại trụ 56/6/29/8 tuyến 475LT	64	0,011	0,000	52	208		
118	08/4/2026	08:00	12:00	Điện	Điện lực	Thí nghiệm CBM	Tại trụ 56/6/29/21	xã Tân	Cắt CB+ FCO, tháo	27	0,005	0,000	26	104		



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tam Nông	Lực Tam Nông	áp (05 vị trí)	239/35, 239/36, 239/38, 239/39 NR 475-11/1.TN	Nông	11/1.TN tại trụ 239/1B tuyến 475-TN							
126	08/4/2026	16:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Chuyển nguồn NR 475-11/1-1.TN ngưng nhận điện tuyến 474-TN	Tại trụ 56/15/132A/65/3 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN. Tại trụ 239/43 NR 475-11/1TN. - Tại trụ 239/1B tuyến 475-TN.	Xã Tam Nông, Xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO MV 474-TN_475-TN, tại trụ 56/15/132A/65/3 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN. - Đóng 3DS NR 475-11/1-1.TN tại trụ 239/43 NR 475-11/1.TN. Đóng 3DS+MC NR 475-11/1.TN tại trụ 239/1B tuyến 475-TN.	1973	0,043	0,001	800	400		
127	08/4/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Khắc phục tiếp địa mất đứt	Từ trụ 262/8 đến trụ 262/69 NR 472-14/1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Không cắt điện							
128	08/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay ĐK, TI trạm Tập Thể Phú Hòa AB (3x1P-50kVA)	Tại 93 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Tập Thể Phú Hòa AB (3x1P-50kVA) tại 93 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	290	0,113	0,000	92	828		
129	08/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay ĐK, TI trạm Hai Ngọn 1 (3x1P-50kVA)	Tại 137/21 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Hai Ngọn 1 (3x1P-50kVA) tại 137/21 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	135	0,053	0,000	81	729		
130	08/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt góc trụ thu hồi	Từ trụ 34/156A/9/1 đến trụ 34/156A/9/6/22, từ trụ 34/156A/9/5 đến trụ 34/156A/9/5/6 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + FCO trạm Chùm Tre tại trụ 34/156A/9/6 tuyến 475-NM	118	0,051	0,000	40	400		
131	08/4/2026	08:00	09:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Lắp 03DS PĐ NR 474-12-1-1-1	Tại trụ 63/8/34 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
132	08/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt góc trụ thu hồi	Từ trụ 34/76/21/1/15B/1 đến trụ 34/76/21/1/15B/1/10 B, từ trụ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Vượt Sông Phú Long 3 tại trụ 34/76/21/1/15B/1 tuyến 475-NM	66	0,029	0,000	27	270		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
							34/76/21/1/15B/1 đến trụ 34/76/21/1/15B/1/16 A tuyến 475-NM										
133	08/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Châu Thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 2 đề nghị cắt điện để Cty Châu Thành di dời trụ trung thế do vướng mặt bằng thi công đường	Từ trụ 63/42/5A/1T đến trụ 63/42/5A/4T, từ trụ 63/42/5A/2P đến trụ 63/42/5A/2P/3 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB +FCO Trạm Cùm Dân Cư TT Tân Lễ tại trụ 63/42/5A tuyến 474-NM	151	0,059	0,000	38	342			
134	08/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kè	Từ trụ 34/76/21/1/1B đến trụ 34/76/21/1/7B tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Ngang Đình Phú Long tại trụ 34/76/21/1/3B tuyến 475-NM. Cắt CB + 01FCO trạm Đình Phú Long tại trụ 34/76/21/1/5B tuyến 475-NM. Cắt CB + 01FCO trạm Ấp Phú hội Xuân tại trụ 34/76/21/1/7B tuyến 475-NM.	112	0,049	0,000	78	777			
135	08/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 478-10/1.SH Ven Kênh Mương Khai, NR 478-11/1/1.SH Cầu Sắt, NR 482-8/1A.SH ĐT 853 Núi Dài, NR 482-8/1.SH Xã Hời, NR 482-8/1/1.SH Xã Hời A, NR 482-8/1/2.SH Giáp Nước	Từ trụ 44 đến trụ 44/33, từ trụ 44/4 đến trụ 44/4/12, từ trụ 80/5 đến trụ 80/5/31/1 tuyến 478-SH, từ trụ 7 đến trụ 7/39, từ trụ 25 đến trụ 25/25, từ trụ 25/4 đến trụ 25/4/8/14H, từ trụ 25/12 đến trụ 25/12/5/9A, từ trụ 25/12/5 đến trụ 25/12/5/9B tuyến 482-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện								
136	08/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kè 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kè, thay hộp bẻ, thanh lý điện kè, ngưng cấp điện thu	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH,	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện								

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hồi nợ	475-SĐ									
137	08/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay công tơ 3 pha đến hạn khách hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hóa Xanh (PB07040061078, PB07040060564), Lê Văn Dầu (PB07040013220), Phan Tấn Hiền (PB07040042255), Ngô Văn Hùng (PB07040022908), Nguyễn Văn Sáu (PB07040035083), Từ Tấn Phước (PB07040049391), Trần Ngọc Long (PB07040022912)	Tại trụ 213 tuyến 474-AH, trụ 303/5H, 289 tuyến 477-TH, trụ 289/35/40/10H, 289/35/4/1, 289/35/10, 289/35/12, 289/35/5 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Không cắt điện							
138	08/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Chùa Phước Hưng, Trạm Xá Long Hậu 2, Trạm Xá Long Hậu	Từ trụ 289/16 đến trụ 289/22, từ trụ 289/23 đến trụ 289/28, từ trụ 289/56 đến trụ 289/63 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
139	08/4/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
140	08/4/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
141	08/4/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công,	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	Gò Công	kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPD theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công		khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							
142	08/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP P VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
143	08/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH ĐD 110kV	kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh từ trụ 28 đến trụ 52	Cai Lậy, xã Mỹ Phước Tây	Không cắt điện							
144	08/4/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu,	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
				điện Cao thế				tỉnh Đồng Tháp	vận hành trạm 110kV Nha Môn								
145	08/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐM N	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026 trạm 110kV Sông Hậu (Không cắt điện) với khối lượng sau: + Giám sát PD online MBA T1, T2 + Kiểm tra âm thanh rung và dòng động cơ OLTC MBA T1, T2 + Kiểm tra rò khí SF6 online : MC 171, 173, 174, 131, 132, 112 + Đo dòng rò online: CS 1T1, 1T2, 4T1, 4T2 + Giám sát PD online: MC 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, 412, 432, 472, 474, 476, 478, 480, 482 + Đo PD online: Cáp 431, 432, TD41, TD42, T401, T402, 412	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Đưa DCL412-2 ra khỏi vận hành, Đóng MC412 để đo PC online và cấp ngầm. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV								
146	08/4/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	171 An Long-171 Hồng Ngự (Từ 171-7 AL đến 171-7HN) 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu (Từ 172-7HN đến giữa khoảng 46-47)	Xã An Long Xã An Hòa Phường An Bình	Không cắt điện								
147	08/4/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao								

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn.							
148	08/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
149	08/4/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngát, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
150	08/4/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
151	08/4/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế				Tháp	Nha Môn							
152	08/4/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
153	08/4/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toàn;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toàn							
154	08/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 93 đến trụ 130	Phường Nhị Quý, xã Tân Phú	Không cắt điện							
155	08/4/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	171 An Long-171 Hồng Ngự (Từ 171-7 AL đến 171-7HN) 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu (Từ 172-7HN đến giữa khoảng 46-47)	Xã An Long Xã An Hòa Phường An Bình	Không cắt điện							
156	09/4/2026	08:00	09:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Đồng Tháp - Kho P11	Trụ 26/1 TBA 3P-400kVA Tổng kho xăng dầu trụ 26/1 PĐ 472-8 tuyến 472QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 3P-400kVA Tổng kho xăng dầu trụ 26/1. Cắt 03FCO NR vào trạm Tổng kho xăng dầu trụ 26 PĐ 472-8 tuyến 472QT	2	0,000		255	382,5		
157	09/4/2026	07:30	16:30	Điện lực	Điện lực Cao	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh	Không cắt điện							



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						sinh trạm khách hàng	154/152/23A đến trụ 154/152/23A/37/12 NR 477-11/3-1 tuyến 477CL		473TM (MV Láng Biển 473.TM-477.CL)							
165	09/4/2026	13:30	14:45	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ Tây 1A theo KH SCTX 2026	Tại trụ 291 thuộc PĐ 476-12, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây 1A tại trụ 291 thuộc PĐ 476-12, tuyến 476TM	99	0,005	0,000	35	43,75		
166	09/4/2026	09:15	10:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ Tây 3 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 304 thuộc PĐ 476-12, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây 3 tại trụ 304 thuộc PĐ 476-12, tuyến 476TM	128	0,007	0,000	39	48,75		
167	09/4/2026	08:00	09:15	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-75kVA tại trạm Mỹ Tây - Đường Thét theo KH SCTX 2026	Tại trụ 305 thuộc PĐ 476-12, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây Đường Thét tại trụ 305 thuộc PĐ 476-12, tuyến 476TM	132	0,007	0,000	51	63,75		
168	09/4/2026	10:00	11:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-37,5kVA tại trạm Mỹ Tây 2 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 298 thuộc PĐ 476-12, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây 2 tại trụ 298 thuộc PĐ 476-12, tuyến 476TM	37	0,002	0,000	23	34,5		
169	09/4/2026	07:30	17:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Mỹ Thọ	Thay dây trung thế, Lắp xà, sứ, dựng ngọn trụ 12m và 14m (SCL2026)	Từ trụ 154/48 đến trụ 154/191 NR 477-11/3-1 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt MC và 3DS tại trụ 444/83A và trụ 444/82 tuyến 473TM (MV Láng Biển 473.TM-477.CL)							
170	09/4/2026	15:00	16:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ Tây 1B theo KH SCTX 2026	Tại trụ 282 thuộc PĐ 476-12, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây 1B tại trụ 282 thuộc PĐ 476-12, tuyến 476TM	51	0,002	0,000	28	28		
171	09/4/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay MBA chảy dầu	Tại trụ 15/27/6/60/10B tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Bơm Kinh Bình Thành 4A trụ 15/27/6/60/10B tuyến 472TN	1	0,000		52	208		
172	09/4/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay MBA chảy dầu	Tại trụ 15/27/6/151/29 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm AS Hòa Bình trụ	40	0,007	0,000	17	68		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình					15/27/6/151/29 tuyến 472TN							
173	09/4/2026	08:00	11:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay ĐK+TI định kỳ. Lắp cô dề trạm AS Ông Sơn (SCTX 2026)	Tại trụ 147 tuyến 476-TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ông Sơn, tại trụ 147 tuyến 476-TN	135	0,018	0,000	45	135		
174	09/4/2026	13:30	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay ĐK+TI định kỳ. Lắp cô dề trạm AS Hoà Bình 14 (SCTX 2026)	Tại trụ 239/135 NR 475-11/1-4.TN	Xã Tràm Chim	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Hoà Bình 14, tại trụ 239/135 NR 475-11/1-4TN	133	0,017	0,000	35	105		
175	09/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm TDC Thành Lập 1	Từ trụ 160/46/01 đến trụ 160/46/11 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Thành Lập 1 tại trụ 160/46/6 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	69	0,027	0,000	26	234		
176	09/4/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI, TU định kỳ trạm NTTS Trạng Sư 2	Tại trụ 188A/6 NR 474-12/3.HN tuyến 474HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm trạm NTTS Trạng Sư 2 Tại trụ 188A/6 NR 474-12/3.HN tuyến 474HN	1	0,000		135	540		
177	09/4/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI, TU định kỳ trạm bơm Tư Sườn	Tại trụ 226/33/11 NR 473-13/2/3.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt 03FCO NR 473-13/2/3.HN tại trụ 226/33/1 tuyến 473HN	1	0,000		83	332		
178	09/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm TDC Thành Lập 2	Từ trụ 160/46/15a đến trụ 160/46/18a NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Thành Lập 2 tại trụ 160/46/22 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	95	0,037	0,000	31	279		
179	09/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm UB Thường Thới Tiền 1 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 146/8 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03FCO trạm UB Thường Thới Tiền 1 (3x1P-50kVA) tại trụ 146/8 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN	154	0,060	0,000	67	603		
180	09/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Mương Xã Sông (3x1P-37.5kVA)	Tại trụ 175/4 NR 480-12A/14 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03 FCO trạm Mương Xã Sông (3x1P-37.5kVA) tại trụ 175/4 NR 480-12A/14 tuyến 480-HN	12	0,005	0,000	42	378		
181	09/4/2026	08:00	17:00	Điện	Điện lực	Thay điện kế, TI,	Tại trụ 146/62/1 NR	Xã Thường	- Cắt CB + FCO trạm	9	0,004	0,000	29	261		



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Cầu Ông Tụng	trụ 190/70 đến trụ 190/76 tuyến 471-SH									
188	09/4/2026	08:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tuột kẹp dừng hạ thế, luồn ống PVC dây hạ thế chạm mái tole trạm Bến Phà Cao Lãnh tuyến 471-TH	Trụ 310/2, 310 - 310/1 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Bến Phà Cao Lãnh trụ 310/2 tuyến 471-TH	283	0,043	0,000	144	504		
189	09/4/2026	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tuột kẹp dừng hạ thế, rút dây để làm gọn dây sau CB trạm Trường TH Tân Mỹ 1 tuyến 471-TH	Trụ 314, 316 tuyến 471-TH.	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Trường TH Tân Mỹ 1 trụ 314 tuyến 471-TH	136	0,021	0,000	92	322		
190	09/4/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
191	09/4/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Kiểm tra thiết bị định kỳ Đem TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
192	09/4/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngát, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
193	09/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026 trạm 110kV Trần Quốc Toản (Không cắt điện)	Tại MBA T1, T2, MC: 171, 172, 173, 131, 132, 112; CS 1T1, 1T2, 4T1, 4T2; MC 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401,	Trạm 110KV Trần Quốc Toản phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện, tăng giảm nấc OLTC MBA T1, T2 để kiểm tra âm thanh rung OLTC							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							432, 472, 474, 476, 478, 480, T402, 421; Cáp 431, 432, TD41, TD42, T401, T402, 421 khu vực sân ngắt và nhà điều hành 110kV Trạm 110KV Trần Quốc Toàn.									
194	09/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 60 đến trụ 93	Xã Long Định	Không cắt điện							
195	09/4/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
196	09/4/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
197	09/4/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế		110kV Mỹ Thuận.			với các thiết bị mang điện.							
198	09/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
199	09/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh từ trụ 52 đến trụ 79	Mỹ Phước Tây, xã Thạnh Phú	Không cắt điện							
200	09/4/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							
201	09/4/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
202	09/4/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới	Đội QLVH đường	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cấp quang, siết lại các bulong	172 Hồng Ngự-171 Phú Châu (Từ giữa khoảng 46-47 đến trụ	Xã Long Phú Thuận Tân Châu	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
				điện Cao thế	dây	tiếp địa chân trụ	76)										
203	09/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.								
204	09/4/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu								
205	10/4/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA	Trụ 48/41 TBA 1P-50kVA Vườn Ông Huệ 1 trụ 48/41 PĐ 473-8/2-2 tuyến 473CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-50kVA Vườn Ông Huệ 1 trụ 48/41 PĐ 473-8/2-2 tuyến 473CL	73	0,011	0,000	43	150,5			
206	10/4/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện								
207	10/4/2026	07:30	10:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Vệ sinh, sang tải TBA	Trụ 23A TBA 3x1P-50kVA Hòa Thuận 2 trụ 23 NR 471-10/1/1 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA Hòa Thuận 2 trụ 23 NR 471-10/1/1 tuyến 471CL	194	0,025	0,000	128	384			
208	10/4/2026	07:30	10:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Vệ sinh, sang tải TBA	Trụ 10T/2 TBA 3P-250kVA Cầu Lò Rèn trụ 31/5/10T NR 471-10/1/1/2 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Cầu Lò Rèn trụ 31/5/10T NR 471-10/1/1/2 tuyến 471CL	217	0,028	0,000	170	510			
209	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ	Điện lực Mỹ Thọ	Căng lại dây pha trung thế bị chùng	Từ trụ 46/29 đến trụ 46/30, từ trụ 46/2 đến	xã Phong Mỹ	Cắt MC trụ 46 và 03 DS tại trụ 46 NR 474-	2530	0,987	0,002	5000	45000	NR 474-8/4-1		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thọ		NR 3P-22kV, tăng cường khoảng dừng dây bọc, gia cường giáp nú, Vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa lặp lại, tiếp địa TBA, phát quang lưới điện hạ thế	trụ 46/51, từ trụ 46/43A/1 đến trụ 46/43A/62 NR 474-8/4 tuyến 474QT		8/4 tuyến 474-QT. -Cắt 3LBFCO tại trụ 46/52 PĐ NR 474-8/4-1 tuyến 474-QT.						đang nhận điện tuyến 476CL	
210	10/4/2026	13:30	16:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay MBA 1P-37,5kVA Mỹ Tây 4 bị cháy dầu	Tại trụ 300 thuộc PĐ 476-12, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây 4 tại trụ 300 thuộc PĐ 476-12, tuyến 476TM	17	0,002	0,000	13	32,5		
211	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Xuân Phát	Thay dây hạ thế và đầu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM7	Từ trụ 55B đến 60B, từ trụ 60B đến 60B/8 thuộc lưới hạ thế trạm Kinh K27 số 3A	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm Kinh K27 số 3A tại trụ 9/69/59B thuộc NR 478-8/2/6, tuyến 478TM	52	0,020	0,000	27	243		
212	10/4/2026	08:00	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay MBA 1P-37,5kVA Mỹ Nam 3 bị cháy dầu	Tại trụ 249/68 thuộc NR 476-12/3-1, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Nam 3 tại trụ 249/68 thuộc NR 476-12/3-1, tuyến 476TM	64	0,010	0,000	26	91		
213	10/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay và thí nghiệm đầu cáp ngầm bị sự cố, lắp tăng cường giá đỡ đầu cáp	Tại trụ 25, 26 tuyến 477&479LT	xã Thanh Bình	Cô lập tuyến 477LT Cắt LBS+3DS PĐ 477-10, trụ 35 tuyến 477LT Cô lập tuyến 479LT Cắt REC+3DS PĐ 479-10, trụ 101 tuyến 479LT Chuyển tải PĐ 477-10.LT nhận điện tuyến 475AL qua MV ranh giới An Long, trụ 150 tuyến 477LT Chuyển tải PĐ 479-10.LT nhận điện tuyến 472AL qua MV ranh giới Tân Thạnh, trụ 147 tuyến 479LT Chuyển tải NR 479-8/2 UB Huyện nhận điện tuyến 475LT qua MV							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									kênh 2/9 Tân Phú, trụ 67/75 tuyến 479LT							
214	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Cty TNHH MTV XĐĐ Minh Sang	Dựng trụ BTLT 8,5m	Tại trụ 67/12/8B tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+ FCO trạm AS Thuận Hòa, Tại trụ 67/12/2 tuyến 479LT	196	0,076	0,000	105	945		
215	10/4/2026	06:30	07:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Chuyển tải NR 479-8/2 UB Huyện nhận điện tuyến 475LT qua MV kênh 2/9 Tân Phú, trụ 67/75 tuyến 479LT	Tại trụ 67/1, 67/75 tuyến 479LT	xã Bình Thành	Cắt 3LBFCO NR 479-8/2 UB Huyện, trụ 67/1 tuyến 479LT Đóng 3LBFCO MV Kênh 2/9 Tân Phú, trụ 67/75 tuyến 479LT	2048	0,044	0,001	1277	638,5		
216	10/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Cty TNHH MTV XĐĐ Minh Sang	Sửa trụ nghiêng, chỉnh sứ, kẹp, cố dề	Từ trụ 01 đến 33 tuyến 477&479LT	xã Thanh Bình	Cô lập tuyến 477LT Cắt LBS+3DS PĐ 477-10, trụ 35 tuyến 477LT Cô lập tuyến 479LT Cắt REC+3DS PĐ 479-10, trụ 101 tuyến 479LT	1128	0,489	0,001	994	9940	Chuyển tải PĐ 477-10.LT nhận điện tuyến 475-AL qua MV ranh giới An Long; PĐ 479-10.LT nhận điện tuyến 472-AL qua MV ranh giới Tân Thạnh; NR 479-8/2 UB Huyện nhận điện tuyến 475LT	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
															qua MV kênh 2/9 Tân Phú, trụ 67/75 tuyến 479LT	
217	10/4/2026	17:00	17:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Ngưng chuyển tải NR 479-8/2 UB Huyện nhận điện tuyến 475LT qua MV kênh 2/9 Tân Phú, trụ 67/75 tuyến 479LT	Tại trụ 67/1, 67/75 tuyến 479LT	xã Bình Thành	Cắt 3LBFCO MV Kênh 2/9 Tân Phú, trụ 67/75 tuyến 479LT Đóng 3LBFCO NR 479-8/2 UB Huyện, trụ 67/1 tuyến 479LT	2048	0,044	0,001	1277	638,5		
218	10/4/2026	07:30	17:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Lắp cô dê trạm AS Phú Thành 2 (SCTX 2026)	Tại trụ 48/2/29 NR 477-10/1/1.AL	Xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thành 2, tại trụ 48/2/29 NR 477-10/1/1.AL							kết hợp
219	10/4/2026	07:30	17:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty Xuân Phát	Thay dây 3AC70+AC50 cũ thành 3AC70+AC50 mới. Thay sứ đứng 24kV cũ thành sứ đứng 24kV mới. Thay trụ BTLT 12m, 14m cũ thành trụ BTLT 12m, 14m mới - Bổ sung ốp đà, ốp tole. Thay hộ điện kế, thùng CB bị bể, rỉ sét	Từ trụ 48/2 đến trụ 48/49 NR 477-10/1.AL	Xã Phú Thọ; Xã An Long	Cắt 3LBFCO NR 477-10/1.AL tại trụ 48 tuyến 477-AL;	308	0,134	0,000	200	2000		
220	10/4/2026	08:00	11:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Lắp cô dê trạm AS Kênh An Long (SCTX 2026)	Tại trụ 48/5 NR 477-10/1.AL	Xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Kênh An Long, tại trụ 48/5 NR 477-10/1.AL							kết hợp
221	10/4/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU định kỳ trạm NTTS Hồ Trọng Đào	Tại trụ 338/7/1 NR 471-11A/5.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm NTTS Hồ Trọng Đào Tại trụ 338/7/1 NR 471-11A/5.HN tuyến 471HN	1	0,000		132	528		
222	10/4/2026	13:30	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm NTTS Hùng Cá 5	Tại trụ 345/11/10 NR 471-11A/6.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03FCO NR 471-11A/6/2.HN tại trụ 345/11/1 tuyến 471HN	1	0,000		145	362,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Hồng												
223	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Xử lý đoạn đầu cáp ngầm MBA TD41 có hiện tượng răn nứt	MBA TD41 trạm 110 kV Tân Hồng	Xã Tân Hồng	Cô lập TD41: Cắt 03 LBFCO TD41 tại trụ 1A tuyến 472 THo. Cắt MVVB Q1 tại tủ AC trạm 110 kV Tân Hồng	1	0,000		28	252		
224	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Di dời trụ, thay dây hạ thế trạm TDC Thành Lập 3, TDC Thành Lập 4	Từ trụ 160/46/33 đến trụ 160/46/58 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Thành Lập 3 tại trụ 160/46/38 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN, Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Thành Lập 4 tại trụ 160/46/53 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	193	0,075	0,000	73	657		
225	10/4/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU định kỳ trạm bơm Gò Rượu	Tại trụ 327/2/1 NR 471-11A/3.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm bơm Gò Rượu Tại trụ 327/2/1 NR 471-11A/3.HN tuyến 471HN	1	0,000		125	500		
226	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Đường Tắc Kinh Củ Nôi Dài (1P-100kVA)	Tại trụ 270/11/5 NR 480-14/1-1/1 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm Đường Tắc Kinh Củ Nôi Dài (1P-100kVA) tại trụ 270/11/5 NR 480-14/1-1/1 tuyến 480-HN	101	0,039	0,000	86	774		
227	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Trường TH Thường Phước 2A (1P-50kVA)	Tại trụ 281A/16 NR 480-14/4 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm Trường TH Thường Phước 2A (1P-50kVA) tại trụ 281A/16 NR 480-14/4 tuyến 480-HN	65	0,025	0,000	53	477		
228	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Kênh Tứ Thường 1 (3P-160kVA)	Tại trụ 281A/9 NR 480-14/4 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03FCO trạm Kênh Tứ Thường 1 (3P-160kVA) tại trụ 281A/9 NR 480-14/4 tuyến 480-HN	222	0,087	0,000	99	891		
229	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực	Điện lực Thường	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa	Tại trụ 281A/22/2 NR 480-14/4/2 tuyến 480-	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm Dân cư Bờ Bắc Kênh	81	0,032	0,000	46	414		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thườn g Thói Tiên	Thói Tiên	trạm Dân cư Bờ Bắc Kênh Tứ Thường 1 (2x1P-25kVA)	HN		Tứ Thường 1 (2x1P-25kVA) tại trụ 281A/22/2 NR 480-14/4/2 tuyến 480-HN							
230	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Thườn g Thói Tiên	Điện lực Thườn g Thói Tiên	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Y Tế Thường Phước 2 (2x1P-25kVA)	Tại trụ 259/3 PĐ 480-13A tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm Y Tế Thường Phước 2 (2x1P-25kVA) tại trụ 259/3 PĐ 480-13A tuyến 480-HN	65	0,025	0,000	49	441		
231	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Sang tải trạm Cầu Sắt Quay sang trạm Nhà Máy nước cũ, xử lý vị trí 02 nguồn điện	Tại trụ 52/4A, 52/5A, 56, 55, 52 tuyến 472.SĐ	đường Trần Phú, Lý Tự Trọng, Lê Lợi, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO trạm Nhà Máy Nước Cũ tại trụ 52/1 tuyến 472.SĐ. Cắt 03 FCO trạm Cầu Sắt Quay tại trụ 60 tuyến 472.SĐ.	686	0,268	0,001	330	2970		
232	10/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt góc trụ thu hồi	Từ trụ 16/62/1 đến trụ 16/62/1/5A, từ trụ 16/62/1 đến trụ 16/68/1 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Trại Quán tại trụ 16/62 tuyến 473-SĐ. Cắt CB + 01FCO trạm Trại Quán tại trụ 16/68/1 tuyến 473-SĐ	152	0,066	0,000	65	650		
233	10/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt góc trụ	Từ trụ 16/74/2 đến trụ 16/74/2/5B tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Bà Thâm tại trụ 16/74/2 tuyến 473-SĐ	15	0,007	0,000	58	580		
234	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Diễn tập công tác PCTN và TKCN năm 2026 cấp Điện lực: Thay trụ vận hành lâu năm bị răn nứt không đảm bảo vận hành thuộc lưới hạ thế TBA Mương Sáu Đào	Tại trụ 190/38/1, 190/38/2 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA Mương Sáu Đào tại trụ 190/41 tuyến 471-SH	43	0,017	0,000	28	252		
235	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện PĐ 475-12.SĐ CDC Hòa Long, NR 475-13/2.SĐ Rạch Bà Hẹ	Từ trụ 231A đến trụ 336, từ trụ 267 đến trụ 267/6/24H tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Không cắt điện							
236	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-	Xã Tân Dương, Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vung		điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Long, Lai Vung, Phong Hòa								
237	10/4/2026	08:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Căng dây trung hòa, hạ thế chùng thấp, buột tia trung hòa, coi trụ và dờn dây chằng hạ thế lên coi, sửa trụ nghiêng hạ thế trạm Tham Thần tuyến 471-TH	Trụ 295-295/3P, 295/1T- 295/8T, 295/6P, 295/8P, 295/6T., 295/7T, 295/8T tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Tham Thần trụ 295 tuyến 471-TH	80	0,012	0,000	36	126		
238	10/4/2026	08:00	16:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và Đội TC SCD nóng	Tháo lắp REC+03DS PD 476-11TH thí nghiệm định kỳ tuyến 476-TH	Trụ 112 tuyến 471,476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt REC+03DS PD 476-11TH trụ 112 tuyến 476-TH Khóa Rơ le 79 tuyến 476-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Khóa Rơ le 79 REC PD 474-12AH Kênh Họa Đồ trụ 158 và MC tuyến 474-AH tại trạm 110kV An Hòa						Chuyển tải PD 476-11.TH nhận điện tuyến 474-AH	
239	10/4/2026	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Căng dây hạ thế, quần băng keo mới hạ thế trạm Cầu Kinh Tư tuyến 472AH.	Trụ 137/2/74 - 137/2/75, 137/2/75 - 137/2/76 tuyến 472-AH.	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Cầu Kinh Tư trụ 137/2/73 tuyến 472-AH	108	0,016	0,000	42	147		
240	10/4/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
241	10/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự, Phòng KHKT XNCT	Kiểm tra tủ Access Control, PCCC. Hệ thống cửa từ trạm 110kV Hồng Ngự	Tủ Crack, tủ Access Control trạm 110kV Hồng Ngự	trạm biến áp 110kV Hồng Ngự, phường An Bình tỉnh Đồng Tháp	OFF CB hạ thế (MCB 05) tủ Carck cấp nguồn cho tủ Access Control							
242	10/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp	CÔNG TY THÍ	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026 trạm	Tại MBA T1, T2, MC: 171, 172, 173,	Trạm 110KV Cao	Không cắt điện, tăng giảm nấc OLTC MBA							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM	110kV Cao Lãnh (Không cắt điện)	131, 132, 112; CS 1T1, 1T2, 4T1, 4T2; MC 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, 432, 472, 474, 476, 478, T402, 412; Cáp 431, 432, TD41, TD42, T401, T402, 412 khu vực sân ngắt và nhà điều hành 110kV Trạm 110KV Cao Lãnh.	Lãnh phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	T1, T2 để kiểm tra âm thanh rung OLTC							
243	10/4/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							
244	10/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 30 đến trụ T1 đến trụ công trạm. CD 172; từ trụ 30 đến trụ 60	Xã Long Hưng, Long Định, phường Trung An	Không cắt điện							
245	10/4/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười (Từ 175-7CL2 đến 171-7TM)	Phường Mỹ Trà xã Mỹ Quý Xã Tháp Mười	Không cắt điện							
246	10/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Xử lý đoạn đầu cáp ngầm MBA TD41 có hiện tượng răn nứt	MBA TD41 trạm 110 kV Tân Hồng	Xã Tân Hồng	Cô lập TD41: Cắt 03 LBFCO TD41 tại trụ 1A tuyến 472 THo. Cắt MVVB Q1 tại tủ AC trạm 110 kV Tân Hồng							
247	10/4/2026	00:00	23:59	Xí	Công ty	Thi công tháo trụ thu	Trụ số 19 đường dây	Phường Mỹ	Cô lập đường dây 110							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ngành lưới điện Cao thế	Công ty phân xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam	hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trà	kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
248	10/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
249	10/4/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, áp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
250	10/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự, Phòng KHKT XNCT	Kiểm tra tủ Access Control, PCCC. Hệ thống cửa tủ trạm 110kV Hồng Ngự	Tủ Crack, tủ Access Control trạm 110kV Hồng Ngự	trạm biến áp 110kV Hồng Ngự, phường An Bình tỉnh Đồng Tháp	OFF CB hạ thế (MCB 05) tủ Carck cấp nguồn cho tủ Access Control							
251	10/4/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, áp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
252	10/4/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, áp Bình Phú Quới, xã	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế				Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
253	10/4/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, áp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
254	10/4/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT tại trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
255	10/4/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo.										
256	10/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngãn 171, 172 Cao Lãnh	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ công đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
257	11/4/2026	11:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI, TU đến hạn kiểm định khách hàng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Thế Giới Kỹ Thuật - TP Cao Lãnh	Trụ 41/1/4 TBA 3P-180kVA Trường MN Tô Ông Vàng trụ 41/1/4 PĐ 475-10/3-2/1-3 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA TBA 3P-180kVA Trường MN Tô Ông Vàng trụ 41/1/4. Cắt 03LBFCO NR Ngâm Vào trạm Trường MN Tô Ông Vàng trụ 41/1/3 PĐ 475-10/3-2/1-3 tuyến 475CL	1	0,000		128	704		
258	11/4/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI, TU đến hạn kiểm định khách hàng Bảo Hiểm Xã Hội Cơ Sở Cao Lãnh	Trụ 64/3P TBA 3P-250kVA BHXH tỉnh Đồng Tháp trụ 64/3P/1 PĐ 472-10 tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 3P-250kVA BHXH tỉnh Đồng Tháp trụ 64/3P/1. Cắt 03FCO và tháo gỡ 03 hotline NR Vào trạm BHXH tỉnh Đồng Tháp trụ 64/3P PĐ 472-10 tuyến 472CL	1	0,000		170	680		
259	11/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Di dời trụ, Thay dây hạ thế trạm TDC Kinh Thống Nhất 1, TDC Kinh Thống Nhất 2	Từ trụ 160/7 đến trụ 160/46/31 NR 471-10/1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Kinh Thống Nhất 1 tại trụ 160/14 NR 471-10/1.HN tuyến 471HN, Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Kinh	246	0,096	0,000	83	747		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Thống Nhất 2 tại trụ 160/27 NR 471-10/1.HN tuyến 471HN							
260	11/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc	Từ trụ 49/3 đến trụ 49/3/19 tuyến 476-NM.	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB +03 FCO trạm Tân Nhuận Đông tại trụ 49 tuyến 476-NM	341	0,148	0,000	192	1920		
261	11/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	Từ trụ 31/8/29P đến trụ 31/8/39P, từ trụ 31/8/31P đến trụ 31/8/31P/8 tuyến 474-NM.	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + 01 FCO trạm Vàm Tắc Te tại trụ 31/8/31P tuyến 474-NM	67	0,029	0,000	27	270		
262	11/4/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
263	11/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cấp ngâm trung thế.	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
264	11/4/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
265	11/4/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Việt Nam.				Toàn; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn.							
266	11/4/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
267	11/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
268	11/4/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
269	11/4/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPD theo quy định 8991/ EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
270	11/4/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
271	11/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
272	12/4/2026	07:00	07:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Chuyển tải Nhánh rẽ 481-11/1.AH (Mù U-Tân Dương) sang nhận điện tuyến 472.SĐ	Tại trụ 60/1 tuyến 481.AH. Tại trụ 108/62/1A (tuyến 472.SĐ) = tại trụ 60/2/3 (tuyến 481.AH)	đường Trần Quang Khải, xã Tân Dương	Cắt 03 LBFCO Nhánh rẽ 481-11/1.AH (Mù U-Tân Dương) tại trụ 60/1 tuyến 481.AH. Đóng 03 LBFCO mạch vòng Tứ Quý - Tân Dương tại trụ 108/62/1A (tuyến 472.SĐ) = tại trụ 60/2/3 (tuyến 481.AH).	200	0,004	0,000	1200	600		
273	12/4/2026	06:30	07:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Chuyển tải Nhánh rẽ 481-11/2.AH (Cái Cỏ) sang nhận điện tuyến 474.AH	Tại trụ 77/1 tuyến 481.AH. Tại trụ 77/11 (tuyến 481.AH) = tại trụ 111A/90/1 (tuyến 474.AH)	Huyện lộ 1, xã Tân Dương	Cắt 03 LBFCO Nhánh rẽ 481-11/2.AH (Cái Cỏ) tại trụ 77/1 tuyến 481.AH. Đóng 03 LBFCO mạch vòng Tân Dương-Hòa Thành tại trụ 77/11 (tuyến 481.AH) = tại trụ 111A/90/1 (tuyến 474.AH)	5	0,000		396	198		
274	12/4/2026	07:30	17:30	Điện	Tổ	Tháo gỡ hệ thống đo	Tại trụ 53, 53B tuyến	đường ĐT	Cắt 03 DS phân đoạn	4815	2,088	0,003	24708	247080	PD 472-	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Sa Đéc	QLVH	đém ranh giới Sóng Rắn, Sóng Rắn 2, ép lều trung thế	472-481.AH	852, phường Sa Đéc	472-8 tại trụ số 3 tuyến 472.AH Cắt 03 DS phân đoạn 481-10 tại trụ số 17 tuyến 481.AH.						11.AH, PD 476-12.TH nhận điện tuyến 474-AH	
275	12/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Việt Hoa Solar	Dựng trụ đệm (14m), căng dây đầu nối nhánh rẽ TBA 3P-100 kVA mới xây dựng	Tại trụ 51B, 51B/1 tuyến 481-472.AH	đường ĐT 852, phường Sa Đéc	Cắt 03 DS phân đoạn 472-8 tại trụ số 3 tuyến 472.AH Cắt 03 DS phân đoạn 481-10 tại trụ số 17 tuyến 481.AH.							Kết hợp
276	12/4/2026	17:30	18:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Chuyển tải Nhánh rẽ 481-11/2.AH (Cái Cò) ngưng nhận điện tuyến 474.AH	Tại trụ 77/11 (tuyến 481.AH) = tại trụ 111A/90/1 (tuyến 474.AH). Tại trụ 77/1 tuyến 481.AH.	Huyện lộ 1, xã Tân Dương	Cắt 03 LBFCO mạch vòng Tân Dương-Hòa Thành tại tại trụ 77/11 (tuyến 481.AH) = tại trụ 111A/90/1 (tuyến 474.AH). Đóng 03 LBFCO Nhánh rẽ 481-11/2.AH (Cái Cò) tại trụ 77/1 tuyến 481.AH.	5	0,000	396	198			
277	12/4/2026	18:00	18:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Chuyển tải Nhánh rẽ 481-11/1.AH (Mù U-Tân Dương) ngưng nhận điện tuyến 472.SĐ	Tại trụ 108/62/1A (tuyến 472.SĐ) = tại trụ 60/2/3 (tuyến 481.AH). Tại trụ 60/1 tuyến 481.AH.	đường Trần Quang Khải, xã Tân Dương	Cắt 03 LBFCO mạch vòng Tứ Quý - Tân Dương tại tại trụ 108/62/1A (tuyến 472.SĐ) = tại trụ 60/2/3 (tuyến 481.AH). Đóng 03 LBFCO Nhánh rẽ 481-11/1.AH (Mù U-Tân Dương) tại trụ 60/1 tuyến 481.AH.	200	0,004	0,000	1200	600		
278	12/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP P VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
						tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh											
279	12/4/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.								
280	12/4/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.								
281	12/4/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Tháp Mười.								
282	12/4/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC								

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									172 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn.							
283	12/4/2026	06:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	XNLD Cao Thế	XNLD Cao Thế kéo cáp quang đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương	đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương	xã Tân Hương	Cô lập đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương							
284	12/4/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trần Quốc Toàn	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
285	12/4/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
286	12/4/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
<b>Tổng cộng</b>										<b>69.025</b>	<b>11,590</b>	<b>0,050</b>	<b>67.046</b>	<b>442.133</b>		
<b>Sau miễn trừ</b>											<b>3,613</b>	<b>0,036</b>				

**Phụ lục 2**  
**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 15/2026**  
*(Từ ngày 06/4/2026 đến 12/4/2026)*

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	06/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện. Thay điện kế định kỳ. Kiểm tra tủ bù hạ áp. Đo điện trở tiếp địa.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
2	06/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
3	06/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Lắp dây tín hiệu liên kế DCU và điện kế; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
4	06/4/2026	14:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cắt chuyển lưới hạ áp trạm Phú An 1-11 sang trạm Phú An 4-13 để xử lý quá tải	- Tại trụ 11 đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Phú An 1-11. - Tại trụ 24	Xã Bình Phú	- Cắt CB + 1FCO trạm Phú An 1-11 tại trụ 22/7 thuộc NR 47406-7, tuyến 475CB. - Cắt	155	0,02	0,00	24	72		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						MBA.	đường dây hạ áp hỗn hợp thuộc trạm Phú An 4-13.		CB + 1FCO trạm Phú An 4-13 tại trụ 24 thuộc NR 47412-7, tuyến 471CLa.							
5	06/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	- Từ trụ 01 đến trụ 57 thuộc NR 47171-7, tuyến 473MTh. - Từ trụ 10 đến trụ 10/8 thuộc NR 47441-7, tuyến 473MTh. - Từ trụ 45 đến trụ 45/9 thuộc NR 47443-7, tuyến 473MTh.	Xã Mỹ Lợi	Không cắt điện							
6	06/4/2026	08:00	14:00	Điện lực Cai Bè	Tổ QLVH	Cấy mới trạm 1x25kVA Phú An 5-7, cắt chuyển lưới hạ áp giải quyết quá tải trạm Phú An 5-4	Tại trụ 15A/8 thuộc NR 47810-7, tuyến 475CB	Xã Bình Phú	Cắt 1LBFCO 47810-7 tại trụ 15A/1 thuộc NR 47420-7, tuyến 475CB.	91	0,02	0,00	14	84		
7	06/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, ghi véc chỉ số, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
8	06/4/2026	07:30	07:30	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cắt điện véc nợ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
9	06/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Di dời trụ và đường dây hạ áp	Lưới hạ áp trạm Chín Điện trụ 33/1 tuyến 473CLa Cai Lậy - Mỹ Thành	Phường Thanh Hòa	Cắt CB và 3FCO trạm Chín Điện	146	0,06	0,00	128	1152		
10	06/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-41 và các nhánh rẽ nhánh 4780-7 Bình Ninh	Xã Ngũ Hiệp	Không cắt điện							
11	06/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Hưng Thịnh Phát TG	Di dời trụ hạ áp mở rộng đường nối đường tỉnh 874B	Lưới hạ áp trạm Nhị Quý 14, Quý Chánh 2B	Phường Nhị Quý	Cắt CB và FCO trạm Nhị Quý 14, Quý Chánh 2B	145	0,06	0,00	120	1080		
12	06/4/2026	07:00	17:00	Điện lực	Tổ QLVH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế	Khu vực lưới điện ĐL Tân Phước	Các xã Tân Phước 1, 2,	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tân Phước		định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra khách hàng thuê QLVH		3, Hưng Thạnh								
13	06/4/2026	07:30	14:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thay MBA Long Hòa A-4 ri dầu	Nhánh rẽ 47506-7 Long Hòa A	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt LBFCO nhánh rẽ 47506-7 Long Hòa A							
14	06/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
15	06/4/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng	Lưới hạ áp trạm Long Hưng 2, tuyến 471MT0	Một phần Khu Phố Long Lợi, xã Long Hưng	Cắt CB + FCO trạm Long Hưng 2	15	0,00	0,00	50	200		
16	06/4/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + Cty ENP	Phát quang, Xử lý cần đèn đường, thay FCO trạm, Thay 03 FCO NR trạm Cty TNHH Hải Yến	Lưới hạ, trung áp sau NR 47807-7, tuyến 476MT0	Một phần Đường Trần Văn Hiến phường Trung An	Cắt 3 LBFCO NR 47807-7	359	0,08	0,00	585	2925		
17	06/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	XNDV ĐLĐT	Thay 02 LBFCO tụ bù DT2, pha giữa và pha bìa ngoài tiếp điểm tiếp xúc không tốt	Tại trụ 16/5 tụ bù DT2 (6x200kVAR), tuyến 475BĐ	Đường Nội bộ Khu Công Nghiệp Mỹ Tho, phường Trung An	Cắt MC+03 LBFCO tụ bù TDT 2, thực hiện OFF Relay 79 MC tuyến 475BĐ							
18	06/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐĐ và TBA	Tuyến 475CG, 476CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện							
19	06/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Điều tải cân pha TBA	Lưới HA trạm Tân Thạnh 2, Rạch Bà Lộ 1, Bàu Sầu, Cầu Đúc, Tân Ninh 4	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
20	06/4/2026	13:30	17:00	Điện lực	Tổ QLVH	Điều chỉnh điện áp TBA	Trạm Chợ Thanh Bình, Kênh Lộ	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt FCO trạm Chợ Thanh Bình, Kênh Lộ	180	0,03	0,00	75	263		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Chợ Gạo			Nhỏ 1, Dũng Sĩ Xóm Ao 1		Nhỏ 1, Dũng Sĩ Xóm Ao 1							
21	06/4/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Điều chỉnh điện áp TBA	Trạm Lộ Xoài, Chợ Ông Văn, Bình Phú Quới	Xã Chợ Gạo, Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Lộ Xoài, Chợ Ông Văn, Bình Phú Quới	715	0,14	0,00	900	4050		
22	06/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
23	06/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
24	06/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ môi nổi. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
25	06/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẻ	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
26	06/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung và Tổ	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung dời trụ hạ áp số 13b theo yêu cầu của UBND xã Tân Hòa và Tổ QLVH bảo trì, đo	Lưới hạ áp trạm Lò Gạch 5	Xã Tân Hòa	Cắt CB, 3FCO trạm Lò Gạch 5 tại trụ 12A nhánh Ruộng Cạn	145	0,06	0,00	0	1		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					QLVH	điện trở tiếp địa thay hộp công tơ bê, chỉnh trụ nghiêng và phát quang lưới hạ áp trạm Lò Gạch 5										
27	07/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện. Thay điện kế định kỳ. Kiểm tra tủ bù hạ áp. Đo điện trở tiếp địa.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
28	07/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
29	07/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Lắp dây tín hiệu liên kế DCU và điện kế; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
30	07/4/2026	14:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	NCS trạm Mỹ Lợi B 3-15 từ 1x50kVA lên 2x50kVA để xử	Tại trụ 08 thuộc NR 47601-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Lợi	Cắt 1LBFCO 47601-7 tại trụ 06 thuộc NR 47599-7, tuyến	127	0,02	0,00	9	36		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						lý đây tải.			473MTh.							
31	07/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	- Từ trụ 01 đến trụ 7/36 thuộc NR 47173-7, tuyến 473MTh. - Từ trụ 51 đến trụ 51/11 thuộc NR 47445-7, tuyến 473MTh.	Xã Mỹ Lợi, xã Thanh Hưng	Không cắt điện							
32	07/4/2026	08:00	14:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	NCS trạm Ngã Sáu 7 từ 1x50kVA lên 2x50kVA để xử lý đây tải.	Tại trụ 49/1 thuộc NR 47193-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Thiện	Cắt 3LBFCO 47193-7 tại trụ 150/1 thuộc NR 47141-7, tuyến 473MTh.	1116	0,29	0,00	333	1998		
33	07/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cắt điện véc nợ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
34	07/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-26 nhánh 4778-7, từ trụ 1-40 và các nhánh rẽ nhánh 47234-7 Hòa A	xã Ngũ Hiệp	Không cắt điện							
35	07/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, ghi véc chỉ số, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
36	07/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ QLVH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra khách hàng thuê QLVH	Khu vực lưới điện ĐL Tân Phước	Các xã Tân Phước 1, 2, 3, Hưng Thạnh	Không cắt điện							
37	07/4/2026	07:30	11:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Tháo gỡ trạm Xóm Tràm 3 1x25kVA và chuyển lưới hạ áp sang trạm Xóm Tràm 3-1	Tại trụ 02 và trụ 03 nhánh rẽ 47278-7 Xóm Tràm 1	Xã Bình Trung	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 47278-7 Xóm Tràm 1	73	0,01	0,00	36	126		
38	07/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt véc nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...										
39	07/4/2026	07:30	14:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Văn Giao	Tháo gỡ TBA Tô Văn Trung theo đơn xin tháo gỡ của KH do không còn sử dụng	Nhánh rẽ 47117-7 Mỹ Khương	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3LBFCO 47117-7 Mỹ Khương	161	0,05	0,00	1000	6500		
40	07/4/2026	13:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Ép tăng cường trung hoà trạm Đông Hoà 213.	Phần hạ áp trạm Đông Hoà 213.	Xã Long Định	Cắt CB và 3 FCO trạm Đông Hoà 213 1x180kVA	186	0,03	0,00	66	263		
41	07/4/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Thay thùng đk, dời lưới hạ áp, thu hồi trụ	Lưới hạ áp trạm Gò Cát 5, tuyến 472CG	Một phần Tỉnh Lộ 879B, phường Mỹ Phong	Cắt CB + 3FCO trạm Gò Cát 5	176	0,03	0,00	250	1000		
42	07/4/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Xử lý lý vị trí giáp lai lưới hạ áp, phát quang	Lưới hạ áp trạm Cầu Chùa Mỹ Phong, trạm Mỹ Phong 3, tuyến 475MT	Một phần Đường Lê Văn Nghè, phường Mỹ Phong	Cắt CB +FCO trạm Cầu Chùa Mỹ Phong, trạm Mỹ Phong 3	81	0,02	0,00	100	500		
43	07/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH ĐL Gia Phúc	Táp sắt đều trụ HA, kéo dây HA sau điện kế, lắp biển báo hai nguồn điện	Từ trụ 15/1-15/15, 45/3-1-15/3-4 lưới HAD9L trạm Nhơn Hòa 1	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Nhơn Hòa 1 và trạm TCN ông Minh	53	0,02	0,00	37	370		
44	07/4/2026	07:00	10:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH ĐL Gia Phúc	Kéo dây kết lưới trạm TCN ông Minh	Trụ số 15 nhánh rẽ 1 pha Nhơn Hòa (47177-7)	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47177-7	185	0,02	0,00	350	1050		
45	07/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra Khiếm khuyết lưới điện	Tuyến 478CG và các nhánh rẽ	Xã Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
46	07/4/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay kẹp quay thành kẹp IPC lưới hạ áp	Lưới HA trạm Bình Hòa c1, UBND xã Long Bình Điền	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Bình Hòa c1, UBND xã Long Bình Điền	431	0,08	0,00	300	1350		
47	07/4/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ	Tổ QLVH	Thay kẹp quay thành kẹp IPC lưới HA	Lưới HA trạm HTX Điền Tân, TTCN Điền Tân	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm HTX Điền Tân, TTCN Điền Tân	530	0,08	0,00	410	1435		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Gạo												
48	07/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐĐ và TBA	Tuyến 471CG, 476CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh, An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
49	07/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
50	07/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
51	07/4/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Nâng công suất trạm Đê Bến Đò 3 từ 1x50kVA lên 1x75kVA và phụ kiện.	Tại trụ trung áp số 31 nhánh 47134-7 Đê Bến Đò 2 - PT475GC	Phường Bình Xuân	- Cắt LBFCO 47134-7	79	0,03	0,00	543	4887		
52	07/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	Xí nghiệp dịch vụ (hotline)	Che phủ, tháo và lắp lại mối nối rẽ đầu vào trạm Hưng Thạnh	Tại trụ trung áp số 13 tuyến I11; I11-8 Cầu Sơn Qui - PT475GC	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Hưng Thạnh. - OFF relay chức năng 79 tự đóng lại của MC 475GC.							
53	07/4/2026	10:00	17:00	Điện lực Gò Công	Xí nghiệp dịch vụ	Bảo trì cáp XLPE đầu vào đầu trên LBFCO pha A, B, C của tụ bù: IT1.	Tại trụ trung áp số 15 tuyến I6; I6-8 Trần Hưng Đạo - PT475GC	Phường Gò Công	- Cắt MC tụ bù IT1 và 3 LBFCO tụ bù IT1. - OFF relay chức năng 79 tự đóng lại của MC 472GC.							
54	07/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mối nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Gắn điện kế mới. -	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp.										
55	07/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Hạ công suất trạm Hưng Thạnh từ 1x75kVA xuống 1x50kVA và phụ kiện.	Tại trụ trung áp số 13/1 trạm Hưng Thạnh - tuyến I11; I11-8 Cầu Sơn Qui - PT475GC	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Hưng Thạnh.	12	0,00	0,00	74	666		
56	07/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
57	07/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở đất và thay tiếp đất đứt mất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Cầu Đình 1	Lưới hạ áp Trạm Cầu Đình 1	Xã Tân Đông	Cắt CB, 1FCO trạm Cầu Đình 1 tại trụ số 23 nhánh Cầu Đình	109	0,05	0,00	0	1		
58	08/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
59	08/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện. Thay điện kế định kỳ. Kiểm tra tụ bù hạ áp. Đo điện trở tiếp địa.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
60	08/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp;	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Lắp dây tín hiệu liên kế DCU và điện kế; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
61	08/4/2026	08:00	14:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	NCS trạm Bà Phò 6 từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA để xử lý đầy tải.	Tại trụ 19/1 thuộc NR 47383-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Lợi	Cắt 1LBFCO 47383-7 tại trụ 18 thuộc NR 47263-7, tuyến 475MTh.	217	0,06	0,00	34	204		
62	08/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	- Từ trụ 51/1 đến trụ 51/20 thuộc NR 47635-7, tuyến 473MTh. - Từ trụ 01 đến trụ 9/8 thuộc NR 47611-7, tuyến 473MTh. - Từ trụ 02 đến trụ 2/5 thuộc NR 47451-7, tuyến 473MTh. - Từ trụ 8A đến trụ 8A/10 thuộc NR 47453-7, tuyến 473MTh. - Từ trụ 9 đến trụ 9/8 thuộc NR 47483-7, tuyến 473MTh.	Xã Mỹ Lợi	Không cắt điện							
63	08/4/2026	14:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	NCS trạm Tân Hưng 3-3 từ 1x50kVA lên 2x50kVA để xử lý đầy tải.	Tại trụ 01 thuộc NR 47235-7, tuyến 475MTh	Xã Thanh Hưng	Cắt 1LBFCO 47235-7 tại trụ 27 thuộc NR 47253-7, tuyến 475MTh.	399	0,07	0,00	64	256		
64	08/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cắt điện véc nợ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
65	08/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	ĐLCLA	Tháo chì cá, kẹp quai, băng keo môi hở	Lưới hạ áp trạm Cụm khu 1-4, cụm Khu 1-10, cụm khu	Phường Mỹ Phước Tây, Phường Cai	Cắt 3LBFCO 47290-7	842	0,33	0,00	956	8604		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							1-13, cụm khu 1-4, cụm khu 1-15 nhánh 47290-7 Cụm Khu 1	Lậy								
66	08/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-9 nhánh 47176-7, từ trụ 1-6 nhánh 47248-7, từ trụ 1-13 nhánh 47294-7	Phường Mỹ Phước Tây	Không cắt điện							
67	08/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, ghi véc chỉ số, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
68	08/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ QLVH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra định kỳ hành lang lưới điện	Khu vực lưới điện ĐL Tân Phước	Các xã Tân Phước 1, 2, 3, Hưng Thạnh	Không cắt điện							
69	08/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
70	08/4/2026	07:30	15:00	Điện lực Châu Thành	Công ty ENP	Nâng công suất trạm Công ty TNHH TM DV XD Tú Quyên từ 1x100kVA thành 1x400kVA	Nhánh rẽ 47206-7 Đới 4-Ngã Ba Trung Hòa	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 47206-7 Đới 4-Ngã Ba Trung Hòa	87	0,03	0,00	200	1500		
71	08/4/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Phân đoạn FL49-8+FL59-8 Cai Lậy - Long Định.	Xã Bình Trung, xã Long Định	Không cắt điện.							
72	08/4/2026	13:30	17:00	Điện lực	Tổ QLVH	Thay kẹp quang thành kẹp IPC lưới	Lưới HA trạm Y Tế Song Bình,	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Y Tế Song Bình, Nghĩa	350	0,05	0,00	470	1645		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Chợ Gạo		HA	Nghĩa Trang Huyện, Kênh Chiến Lược		Trang Huyện, Kênh Chiến Lược							
73	08/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra kiểm soát lưới điện	Tuyến 475CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện							
74	08/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay ĐK 3 pha gián tiếp khách hàng: Công Ty TNHH NS Thực Phẩm Chay Long Bình Điền, Công Ty TNHH TM DV Ngân Tiên, Trương Văn Dậm, Nguyễn Văn Sáu, Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Thăng Minh, Công Ty TNHH Thương Mại Chăn Nuôi Lam Khuê, Công Ty Cổ Phần Tifaco, Chi Nhánh - Công Ty CP Vận Tải Và Xuất NK HGB, Võ Văn Tư Em	Sau C47, C47-8	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm khách hàng	9	0,00	0,00	1500	15000		
75	08/4/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay kẹp quay thành kẹp IPC lưới HA	Lưới HA trạm TTCN Điện Tân 1 và Bảo Vệ Thực Vật	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm TTCN Điện Tân 1 và Bảo Vệ Thực Vật	300	0,06	0,00	150	675		
76	08/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
77	08/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện,	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kể không sử dụng trên 6 tháng.		Đồng Sơn								
78	08/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mỗi nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện - PT472GC. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
79	08/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
80	09/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện. Thay điện kế định kỳ. Kiểm tra tủ bù hạ áp. Đo điện trở tiếp địa. Thu hồi trụ khu vực xã Tân Thới.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
81	09/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chi số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
82	09/4/2026	14:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	Đường dây hạ áp trạm Trương Công Định, Phạm Hồng Thái	Xã Cái Bè	- Cắt CB + 3FCO trạm Trương Công Định tại trụ 07 thuộc NR 47194-7, tuyến 477CB.	676	0,12	0,00	293	1172		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									- Cắt CB + 3FCO trạm Phạm Hồng Thái tại trụ 05 thuộc NR 4746-7, tuyến 477CB.							
83	09/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	Từ trụ 01 đến trụ 41 thuộc NR 475-7, tuyến 471MTh.	Xã An Hữu	Không cắt điện							
84	09/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Lắp dây tín hiệu liên kế DCU và điện kế; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
85	09/4/2026	08:00	14:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	Đường dây hạ áp trạm Nhà Thờ 8	Xã Cái Bè	- Cắt CB + 3FCO trạm Nhà Thờ 8 tại trụ 05 thuộc PD G12, tuyến 477CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Trường Mầm Non 2-9 tại trụ 04 thuộc PD G12, tuyến 477CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Đình Thị Vũng tại trụ 02 thuộc PD G12, tuyến 477CB.	69	0,02	0,00	90	540		
86	09/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						mất kết nối, đốc nợ, ghi véc chỉ số, khảo sát cấp điện										
87	09/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	ĐLCLA	Tháo chì cá, kẹp quai, băng keo mối hở	Lưới hạ áp trạm Ngã Tư, Công Viên Trần Hữu Tám, Ngã Tư 24, Hẻm Kim Tiên	Phường Cai Lậy, Mỹ Phước Tây	cắt CB và FCO trạm Ngã Tư, Công Viên Trần Hữu Tám, Ngã Tư 24, Hẻm Kim Tiên	294	0,11	0,00	380	3420		
88	09/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-6 nhánh 4758-7, từ trụ 1-26 nhánh 47232-7, từ trụ 1-17 nhánh 47326-7	Phường Mỹ Phước Tây	Không cắt điện							
89	09/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cắt điện véc nợ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
90	09/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ QLVH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, cắt điện vét nợ	Khu vực lưới điện ĐL Tân Phước	Các xã Tân Phước 1, 2, 3, Hưng Thạnh	Không cắt điện							
91	09/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
92	09/4/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH +XNDV ĐLĐT	CBM trạm BA, thay FCO trạm, Phát quang, nâng cao, thay thùng điện kế	Lưới hạ, trung áp sau NR 47256-7, tuyến 473MTo	Một phần Khu Phố Phước Thuận, phường Trung An	Cắt 3 LBFCO NR 47256-7	375	0,15	0,00	450	4050		
93	09/4/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay kẹp quay thành kẹp IPC	Lưới HA trạm Chợ Long Bình Điền và Chợ Bình Thạnh 1	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Chợ Long Bình Điền và Chợ Bình Thạnh 1	374	0,07	0,00	320	1440		
94	09/4/2026	13:30	17:00	Điện lực	tổ QLVH	Thay kẹp quay thành kẹp IPC lưới	Lưới HA trạm Chợ Bình Thạnh 2, tân	Xã Chợ Gạo, tân Thuận	Cắt FCO trạm Chợ Bình Thạnh 2, tân Phú	210	0,03	0,00	150	525		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Chợ Gạo		HA	Phú 1	Bình	1							
95	09/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra khiếm khuyết lưới điện	Tuyến 475CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện							
96	09/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Thạnh Hiệp (Trụ 18 nhánh rẽ 4759-7)	Áp Thạnh Hiệp xã Vĩnh Bình	Cắt CB + FCO trạm Thạnh Hiệp	110	0,05	0,00	23	219		
97	09/4/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Thạnh Trị 6 (Trụ 53 phân đoạn B30 đến B33)	Áp Thạnh Bình xã Vĩnh Bình	Cắt CB + FCO trạm Thạnh Trị 6	70	0,02	0,00	17	94		
98	09/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Thạnh Trị 10 (Trụ 03 nhánh rẽ 4759-7)	Áp Thạnh An xã Vĩnh Bình	Cắt CB + FCO trạm Thạnh Trị 10	82	0,03	0,00	30	286		
99	09/4/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm UB Long Vĩnh (Trụ 51 nhánh rẽ 4775-7)	ấp Thới An A xã Vĩnh Hựu	Cắt CB + FCO trạm UB Long Vĩnh	53	0,01	0,00	14	39		
100	09/4/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Thạnh Trị 3 (Trụ 32 phân đoạn B32 đến B33)	Áp Thạnh An xã Vĩnh Bình	Cắt CB + FCO trạm Thạnh Trị 3	137	0,03	0,00	47	259		
101	09/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
102	09/4/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Xóm Bộ 1 (Trụ 25 phân đoạn B34 đến B35)	Áp Thạnh Hòa Tây xã Vĩnh Bình	Cắt CB + FCO trạm Xóm Bộ 1	44	0,01	0,00	15	40		
103	09/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kế định kỳ.		Thành và Đồng Sơn								
104	09/4/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Long Bình 10 (Trụ 71 phân đoạn B35 đến B36)	ấp Long Thới xã Long Bình	Cắt CB + FCO trạm Long Bình 10	212	0,03	0,00	23	63		
105	09/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mỗi nôi. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Gắn điện kế mới. - Kiểm tra tụ bù hạ áp.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
106	09/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Hạ công suất trạm Tân Trung 3 từ 1x50kVA xuống 1x25kVA và phụ kiện.	Tại trụ trung áp số 93A tuyến Công Đập - PT477GC	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Tân Trung 3.	10	0,00	0,00	49	444		
107	09/4/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Nâng công suất trạm Công Lạc 3 từ 1x25kVA lên 1x50kVA và phụ kiện.	Tại trụ trung áp số 16 nhánh 4767-7 Công Lạc - PT477GC	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 4767-7	598	0,23	0,00	905	8145		
108	09/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	Xí nghiệp dịch vụ (hotline)	Che phủ, tháo và lắp lại kẹp đầu vào lưới trung áp để phục vụ công tác hạ công suất trạm Tân Trung 3 từ 1x50kVA xuống 1x25kVA.	Tại trụ trung áp số 93A tuyến Công Đập - PT477GC	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Tân Trung 3. - OFF relay chức năng 79 tự đóng lại của MC 477GC.							
109	09/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở và tăng cường tiếp đất và thay tiếp đất đứt mất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Giồng Tháp 2	Lưới hạ áp Trạm Giồng Tháp 2	Xã Tân Đông	Cắt CB, 1FCO trạm Giồng Tháp 2 tại trụ số 13 nhánh Giồng Tháp	108	0,05	0,00	0	1		
110	09/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. -	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Đông		Thay hộp công tơ bê		lý								
111	10/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
112	10/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện. Thay điện kế định kỳ. Kiểm tra tụ bù hạ áp. Đo điện trở tiếp địa. Thu hồi trụ khu vực xã Tân Thới.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
113	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	- Thay MBA trạm Mỹ Đức Tây 3-6 do thí nghiệm không đạt - Thay MBA trạm Mỹ Đức Tây 3-11 do thí nghiệm không đạt	- Tại trụ 07 thuộc NR 47167-7, tuyến 473MTh. - Tại trụ 12 thuộc NR 47283-7, tuyến 473MTh.	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 1LBFCO 47167-7 tại trụ 23 thuộc NR 47643-8, tuyến 473MTh.	414	0,16	0,00	65	585		
114	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	Đường dây hạ áp trạm Trương Nữ Vương, Trương Nữ Vương 1	Xã Cái Bè	- Cắt CB + 3FCO trạm Trương Nữ Vương tại trụ 73D thuộc PD G268, tuyến 477CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Trương Nữ Vương 1 tại trụ 73E thuộc PD G268, tuyến 477CB.	482	0,19	0,00	225	2025		
115	10/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 01 đến trụ 34 thuộc NR 47149-7, tuyến 478MTh.	Xã An Hữu	Không cắt điện							
116	10/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường;	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Lắp dây tín hiệu liên kế DCU và điện kế; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.		quản lý								
117	10/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cắt điện véc nợ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	không cắt điện							
118	10/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-22, 11-11/7 nhánh 47425-7, từ trụ 1-7, 3-8, 3/4/1-3/4/8 nhánh 47292-7, từ trụ 1-20,2-2/5 nhánh 47543-7	Phường Mỹ Phước Tây, xã Thạnh Phú	Không cắt điện							
119	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	ĐLCLA	Tháo chì cá kẹp quai, băng keo mối hở	Lưới hạ áp trạm Bờ Hội 6 trụ 6 nhánh 47252-7 Bờ Hội	Phường Cai Lậy	Cắt CB và 3FCO trạm Bờ Hội 6	126	0,05	0,00	200	1800		
120	10/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đọc nợ, ghi véc chi số, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
121	10/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ QLVH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, cắt điện vét nợ	Khu vực lưới điện ĐL Tân Phước	Các xã Tân Phước 1, 2, 3, Hưng Thạnh	Không cắt điện							
122	10/4/2026	13:00	17:00	Điện lực Châu	Tổ QLVH.	Thay 01 MBA trạm Vĩnh Thới 19 bị cháy dầu.	Tại trụ 18A nhánh rẽ 4739-8 Bàn Long.	Xã Vĩnh Kim	Cắt 3 FCO trạm Vĩnh Thới 19 3x50kVA	154	0,03	0,00	66	263		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thành												
123	10/4/2026	07:00	11:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Hạ công suất trạm Ông Quan 3x50kVA xuống 3x25kVA và thay CB, điện kế tổng, TI...	Tại trụ 01 nhánh rẽ 475-7 Hữu Đạo.	Xã Bình Trung	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 475-7 Hữu Đạo.	2135	0,37	0,00	362	1448		
124	10/4/2026	07:00	13:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Nâng công suất trạm UB Bình Trung từ 1x50kVA lên 2x50kVA và thay cáp trạm, CB, điện kế tổng, TI...	Tại trụ 52 nhánh rẽ 4781-7 UB Bình Trung.	Xã Bình Trung.	Cắt LBFCO nhánh rẽ 4781-7 UB Bình Trung	2426	0,63	0,00	362	2172		
125	10/4/2026	10:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Trương Văn Giỏi từ 1x50kVA lên 2x50kVA và thay cáp trạm, CB, điện kế tổng, TI...	Tại trụ 15 nhánh rẽ 4767-7 Ấp Dầu	Xã Long Định.	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4767-7 Ấp Dầu	557	0,17	0,00	109	763		
126	10/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
127	10/4/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH +XNDV ĐLĐT	CBM trạm BA, thay FCO trạm, Phát quang, nâng cao + thay thùng điện kế	Lưới hạ, trung áp sau NR 47318-7, tuyến 473MTo	Một phần Khu Phố Phước Hòa, phường Trung An	Cắt LBFCO NR 47318-8	586	0,23	0,00	400	3600		
128	10/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Kho lạnh ông Trần Minh Tuấn (Trụ số 43), Bình Thành 2, CS Mua Bán Thanh Long Ông Phan Văn Trung, XTL Ông Huỳnh Thanh Hải, XTL Bà Hồ Thị	Sau C202, C202-8	xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm khách hàng và trạm Bình Thành 2	10	0,00	0,00	900	9000		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Lãm (Trụ số 22A/1), XTL Ông Dương Văn Sáu, XTL Nguyễn Văn Hoàng, XTL Ông Huỳnh Hữu Tài, XTL Ông Lê Tấn Hoàng (Trụ số 7/2/1)										
129	10/4/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	UMND xã Bình Ninh yêu cầu cắt điện phục vụ nạo vét Kênh ĐLCG kết hợp Điều hòa CS TBA	Trạm Tân Thạnh 3 và An Lạc Thượng 2	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47175-7, 47107-7	1781	0,35	0,00	2030	9135		
130	10/4/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Nâng thùng tole điện kế lên cao	Lưới HA trạm Bình Thọ Thượng, Bình Thọ Thượng 3	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
131	10/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
132	10/4/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Long Hải 1 (Trụ 04 nhánh rẽ 47447-7)	ấp Phú Trung xã Long Bình	Cắt CB + FCO trạm Long Hải 1	90	0,02	0,00	19	103		
133	10/4/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Long Bình 2 (Trụ 212 phân đoạn B19 đến B21)	ấp Khương Ninh xã Long Bình	Cắt CB + FCO trạm Long Bình 2	77	0,02	0,00	29	159		
134	10/4/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Xóm Tre (Trụ 07 nhánh rẽ 47191-7)	ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu	Cắt CB + FCO trạm Xóm Tre	68	0,02	0,00	11	63		
135	10/4/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Phú Quới 2A (Trụ 174 phân đoạn B19 đến B21)	ấp Phú Quới xã Vĩnh Hựu	Cắt CB + 2 FCO trạm Phú Quới 2A	28	0,01	0,00	14	77		
136	10/4/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Cá Chốt 7 (Trụ 25 nhánh rẽ 47193-7)	ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu	Cắt CB + FCO trạm Cá Chốt 7	18	0,00	0,00	55	151		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
137	10/4/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Vàm Giồng 1 (Trụ 40 nhánh rẽ 4727-7)	ấp Thanh Thới xã Vĩnh Hựu	Cắt CB + FCO trạm Vàm Giồng 1	37	0,00	0,00	13	34		
138	10/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
139	10/4/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Cá Chốt (Trụ 118 phân đoạn B19 đến B21)	ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu	Cắt CB + FCO trạm Cá Chốt	129	0,02	0,00	47	130		
140	10/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	Xí nghiệp dịch vụ (hotline)	Che phủ tháp đà U160-3000 nâng độ cao đường dây trung áp	Từ trụ trung áp số 49 đến trụ 50 tuyến 4712; 4712-8 Bình Xuân - PT477GC	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm UB Bình Xuân 1. - OFF relay chức năng 79 tự đóng lại của MC I71 và MC477GC.							
141	10/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ môi nổi. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
142	10/4/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Hạ dây lưới hạ áp và tháo các Bracherment để đơn vị hotline tháp đà	Từ trụ trung áp số 49 đến trụ 50 lưới hạ áp thuộc trạm UB Bình Xuân 1 - tuyến 4712; 4712-8 Bình Xuân - PT477GC	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm UB Bình Xuân 1.	128	0,05	0,00	49	444		
143	10/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở đất và thay tiếp đất đứt	Lưới hạ áp Trạm Kinh Trên	Xã Tân Đông	Cắt CB, 1FCO trạm Kinh Trên tại trụ số 67 tuyến Tân Điền	49	0,02	0,00	0	1		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						mất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Kinh Trên										
144	10/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẻ	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
145	11/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Độc nợ tiền tiện	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
146	11/4/2026	08:00	14:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Lắp trạm 3x25kVA Cầu Xéo 1-1, cắt chuyển lưới hạ áp giải quyết quá tải trạm Cầu Xéo 9	Tại trụ 171/1/3P thuộc NR 47508-7, tuyến 476MTh.	Xã Hội Cư	- Cắt 3LBFCO 47508-7 tại trụ 171/1 thuộc PD G50, tuyến 480CB. - Cắt CB + FCO trạm Cầu Xéo 9 tại trụ 171/1 thuộc PD G50, tuyến 480CB.	91	0,02	0,00	68	408		
147	11/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	- Từ trụ 02 đến trụ 22/11 thuộc NR 47613-7, tuyến 478MTh. - Từ trụ 01 đến trụ 13 thuộc NR 47521-7, tuyến 478MTh. - Từ trụ 05 đến trụ 5/6 thuộc NR 47623-7, tuyến 478MTh.	Xã An Hữu	Không cắt điện							
148	11/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Lắp dây tín hiệu liên kế DCU và điện kế; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
149	11/4/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	Đường dây hạ áp trạm Nhà Máy Nước	Xã Cái Bè	- Cắt CB + 3FCO trạm Nhà Máy Nước tại trụ 51 thuộc PD G268, tuyến 477CB. - Cắt CB + FCO trạm Bưu Điện Cái Bè tại trụ 53 thuộc PD G268, tuyến 477CB.	225	0,09	0,00	197	1773		
150	11/4/2026	14:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Thay MBA bị cháy dầu trạm Chợ Mỹ Đức Tây 3	Tại trụ 01 thuộc NR 4781-7, tuyến 476MTh.	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 3LBFCO 4781-7 tại trụ 317 thuộc PD G45, tuyến 476MTh.	453	0,08	0,00	193	772		
151	11/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ QLVH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, cắt điện vét nợ	Khu vực lưới điện ĐL Tân Phước	Các xã Tân Phước 1, 2, 3, Hưng Thạnh	Không cắt điện							
152	11/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
153	11/4/2026	07:30	14:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH ENP	Kết lưới đường dây trung áp 1 pha Công ty TNHH Đất sạch MeKong TTS	Nhánh rẽ 47592-7 Tân Lập 2-Tân Lý Đông	Xã Châu Thành	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47592-7 Tân Lập 2-Tân Lý Đông	346	0,10	0,00	200	1300		
154	11/4/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Bảo trì SC lưới HA	Lưới HA trạm Hòa Phú 2, Hòa Phú 4	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Hòa Phú 2, Hòa Phú 4	125	0,02	0,00	100	350		
155	11/4/2026	07:00	14:00	Điện lực Chợ	Cty TNHH ENP	UBND xã Tân Thuận Bình yêu cầu di dời trụ điện phục	Tại trụ số 03 nhánh rẽ 3 pha Óc Eo - Cầu Sập	Xã Tân Thuận Bình	Cắt MC C30, DS C30-8 tại trụ 01, DS C204 tại trụ 187, LBS C202,	1211	0,37	0,00	3517	24619	Chuyển PD từ C202 đến C275 nhận	PDĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Gạo		vụ mở rộng đường Cầu Sập, ĐLCG kết hợp Di dời trụ điện trung thế phục vụ giải phóng mặt bằng ông Bùi Hoàng Anh			DS C202-8 tại trụ 189						điện tuyến 474-CG.	
156	11/4/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	bảo trì SC lưới hạ áp	Lưới HA trạm UBND xã Bình Phan	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm UBND xã Bình Phan	116	0,02	0,00	250	1125		
157	11/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
158	11/4/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Xóm Giồng 2 (Trụ 14 nhánh rẽ 47263-7)	ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu	Cắt CB + FCO trạm Xóm Giồng 2	32	0,01	0,00	13	72		
159	11/4/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Long Vĩnh 14 (Trụ 15 nhánh rẽ 47321-7)	ấp Hưng Hòa xã Vĩnh Hựu	Cắt CB + FCO trạm Long Vĩnh 14	47	0,01	0,00	11	30		
160	11/4/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Long Vĩnh 4 (Trụ 09 nhánh rẽ 47217-7)	ấp Long Hòa xã Vĩnh Hựu	Cắt CB + FCO trạm Long Vĩnh 4	116	0,01	0,00	23	64		
161	11/4/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty Hoài Dung	Di dời trụ theo đề nghị của khách hàng	Trụ 2a/1, 2a/2, 2a/3 lưới điện hạ áp trạm Long Hải 2.	ấp Ninh Quới xã Long Bình	Cắt CB + FCO trạm Long Hải 2.	105	0,04	0,00				
162	11/4/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Vĩnh Hựu 1 (Trụ 86 phân đoạn B17-8 đến B19)	ấp Phú Quý xã Vĩnh Hựu)	Cắt CB + FCO trạm Vĩnh Hựu 1	86	0,02	0,00	21	113		
163	11/4/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Kênh 14-2 (Trụ 19 nhánh rẽ 47195-7)	ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu	Cắt CB + FCO trạm Kênh 14-2	14	0,00	0,00	12	66		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
164	11/4/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Bình An (Trụ 02 nhánh rẽ 4727-7)	ấp Bình An xã Vĩnh Hựu	Cắt CB + FCO trạm Bình An	96	0,02	0,00	17	95		
165	11/4/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
166	11/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mỗi nôi. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
167	11/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
168	11/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Cty TNHH XLD Hoài Dung và Tổ QLVH	Cty TNHH XLD Hoài Dung dời trụ trung áp số 15 theo yêu cầu của khách hàng Nguyễn Đức Phương và Tổ QLVH bảo trì, đo điện trở tiếp địa thay hộp công tơ bê, chỉnh trụ nghiêng và phát quang nhánh Kinh Ngang 2	Nhánh 4784-7 Kinh Ngang 2	Xã Gò Công Đông	Cắt 3LBFCO 4784-7 tại trụ số 1 Nhánh Kinh Ngang 2	244	0,11	0,00	0	1		
169	12/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Gắn điện kế mới	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Không cắt điện							
170	12/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân	Tổ QLVH	Trực ban vận hành và sửa chữa điện (theo lịch trực)	Khu vực lưới điện ĐL Tân Phước	Khu vực lưới điện ĐL Tân Phước	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Phước												
171	12/4/2026	06:30	18:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	- Lắp mới LBS chỉ danh DL17 và di dời DS 3P DL17-8 từ trụ 43/23/1 về trụ 28A tuyến 22kV 473-Bình Đức (tầng trên). - Lắp mới LBS và DS 3P tại trụ 29 tuyến 22kV 477-Bình Đức (tầng dưới), đặt tên chỉ danh là DL19, DL19-8.	Tuyến 473BĐ, 477BĐ	Lưới điện thuộc Điện lực Mỹ Tho quản lý	Điện lực Mỹ Tho thực hiện cắt điện							
172	12/4/2026	06:30	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Mỹ Tho	Cắt điện cho Điện lực Mỹ Tho công tác đảm bảo an toàn	Phát tuyến 473BĐ	Lưới điện thuộc Điện lực Mỹ Tho quản lý	Cắt DS DL17-8 tại trụ 43/23/1 phân đoạn DL17-8 Song Thuận - Phú Phong.	18	0,01	0,00	3620	41630		PĐĐ viết PTT
173	12/4/2026	06:30	18:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH ĐLMTH ; + Tổ QLVH ĐLCT	Lắp đo ghi + lắp thiết bị Ranh giới, bảo trì, phát quang lưới điện, Thay TU, TI, tháo cầu chì cá	Lưới hạ, trung áp Tuyến 477BĐ từ trạm đến D345-8; Tuyến 473BĐ từ trạm đến DL17-8	Một phần xã Kim Sơn, phường Trung An	Tuyến 473BĐ; Cắt MC 473 BĐ, đưa MC 473 ra khỏi vận hành, Cắt DS3P 473BĐ-8; Tuyến 477BĐ, Cắt MC 477 BĐ, đưa MC 477 ra khỏi vận hành, Cắt DS3P 477BĐ-8; Cắt LBS D345, 3LTD D345-8, Cắt DL17-8 (ĐL Châu Thành thực hiện); Cắt CB +3FCO trạm Bình Đức 15; Cắt CB +3FCO trạm Bình Đức 5, Bình Đức 3.	523	0,26	0,00	10293	118370	Chuyển PĐ D345-8 đến D348 nhận điện 478BĐ	PĐĐ viết PTT
174	12/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ môi nổi. - Trục sửa chữa điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
175	12/4/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Đông				lý								
<b>Tổng cộng</b>										<b>24.039</b>	<b>6,275</b>	<b>0,017</b>	<b>35076</b>	<b>301371</b>		
<b>Sau miễn trừ</b>											<b>6,275</b>	<b>0,017</b>				