

## KẾ HOẠCH

### Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 20/2026 (từ ngày 11/5/2026 đến 17/5/2026)

#### 1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 17/2026 (từ ngày 20/4/2026 đến 26/4/2026)

##### 1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

##### 1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 17/2026 (từ ngày 20/4/2026 đến 26/4/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	185.206.601 kWh	186.904.757 kWh	174.536.167 kWh	giảm -0,9%	tăng 6,1%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.264,2 MW	1.287,3 MW	1.204,0 MW	giảm -1,8%	tăng 5,0%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	27.553.559 kWh	20/4/2026
SL ngày min:	24.463.061 kWh	26/4/2026
SL ngày BQ/ngày:	26.458.086 kWh	
CS ngày max:	1.264,2 MW	24/4/2026
CS ngày min:	1.077,9 MW	26/4/2026

##### 1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

##### 1.2. Lưới điện

##### 1.2.1. Công trình mới (từ ngày 20/4/2026 đến 26/4/2026)

- Ngày 25/4/2026: Đóng điện nghiệm thu để đưa vào khai thác tạm hạng mục thay dây dẫn 2xAC150mm<sup>2</sup> thành 2xACSR240mm<sup>2</sup> của đường dây 110kV trạm 110kV Cao Lãnh - Trần Quốc Toàn.

### **1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải**

#### **a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải**

- Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh – 172 Thạnh Hưng vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 775/825A (94%) ngày 22/4/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV Phú Tân theo phương thức của SSO.

- Đường dây 110kV 174 Thạnh Hưng – 172 Hội An vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 536/605A (88,7%) ngày 25/4/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV Phú Tân theo phương thức của SSO.

- Đường dây 110kV 175 Cao Lãnh 2 – 171 Tháp Mười vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 721/800A (90,2%) ngày 22/4/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn trong thời gian cắt điện đường dây 110kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toàn công tác.

- Đường dây 110kV 172 Tháp Mười – 171 Trường Xuân vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 553/605A (91,4%) ngày 23/4/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn trong thời gian cắt điện đường dây 110kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toàn công tác.

- Đường dây 110kV 172 Trường Xuân – 171 Tam Nông vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 552/605A (91,2%) ngày 23/4/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn trong thời gian cắt điện đường dây 110kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toàn công tác.

- Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 485/510A (95,2%). Đường dây này cấp điện cho phụ tải của PC Tây Ninh.

- Đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 547/610A (89,7%), do vào mùa xay xát lúa gạo, tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 503/610A (82,5%). Phụ tải tăng cao do sản xuất và nắng nóng, tiếp tục theo dõi để xử lý.

#### **b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải**

- MBA T1 Sa Đéc vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 164/200A (82,1%) ngày 25/4/2026 do phụ tải sản xuất tăng cao và chuyển PD 479-11.AH để giảm tải MBA T1 An Hòa.

- MBA T2 Thạnh Hưng vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 254/316A (80,5%) ngày 20/4/2026 do phụ tải sản xuất tăng cao.

- MBA T2 Hồng Ngự vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 171/200A (85,7%) ngày 25/4/2026 do phụ tải sinh hoạt tăng cao trong mùa nắng nóng.

- MBA T1 Cái Bè vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 274/316A (86,7%), do vào mùa xay xát lúa gạo, tiếp tục theo dõi để xử lý.

- MBA T2 Cái Bè vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 299/316A (94,6%), do vào mùa xay xát lúa gạo, đã thay đổi phương thức vận hành để giảm tải và tiếp tục theo dõi để xử lý.

- MBA T2 Mỹ Thuận vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 160/200A (80,4%), do phụ tải sản xuất tăng kết hợp nắng nóng và tiếp tục theo dõi để xử lý.

- MBA T4 Cai Lậy vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 170/200A (85,1%) do phụ tải sản xuất tăng.

- MBA T3 Cai Lậy vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 281/316A (88,9%) do phụ tải sản xuất tăng.

**c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức**

- Tuyến 472-AH vận hành với Imax trong tuần = 400/484A (82,8%) ngày 21/4/2026, do phụ tải sản xuất tăng cao.
- Tuyến 477-TH vận hành với Imax trong tuần = 352/431A (81,7%) ngày 21/4/2026, do phụ tải sản xuất tăng cao.
- Tuyến 474-CL vận hành với Imax trong tuần = 335/375A (89,4%) ngày 23/4/2026, do chuyển tải cấp điện PĐ 475-11.CL để giảm tải MBA T1 Cao Lãnh.
- Tuyến 478-BĐ vận hành với Imax trong tuần = 460/510A (90,2%), phụ tải tăng cao do nắng nóng và bơm tưới tiêu, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 473-BĐ vận hành với Imax trong tuần = 420/510A (82,3%), phụ tải tăng cao do phụ tải sản xuất tăng cao, tiếp tục theo dõi để xử lý
- Tuyến 475-THu vận hành với Imax trong tuần = 450/510A (88,2%), phụ tải tăng cao do nắng nóng và thay đổi phương thức vận hành giảm tải cho 472CLa, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 471-CLa vận hành với Imax trong tuần = 456/510A (89,4%), do phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao, tiếp tục theo dõi để xử lý;
- Tuyến 472-CLa vận hành với Imax trong tuần = 491/510A (96,2%), phụ tải sản xuất, đã thay đổi phương thức vận hành để giảm tải và tiếp tục theo dõi để xử lý;
- Tuyến 474-CLa vận hành với Imax trong tuần = 429/510A (84,1%), phụ tải tăng cao do nắng nóng và bơm tưới tiêu, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 475-CLa vận hành với Imax trong tuần = 424/510A (83,1%), phụ tải sản xuất, xay xát lúa gạo tăng cao và cấp điện cho PC Tây Ninh, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 473-CB vận hành với Imax trong tuần = 4442/510A (86,6%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 475-CB vận hành với Imax trong tuần = 445/510A (87,2%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 477-CB vận hành với Imax trong tuần = 434/510A (85,1%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 480-CB vận hành với Imax trong tuần = 420/510A (82,3%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 476-MTh vận hành với Imax trong tuần = 480/510A (94,1%), phụ tải sản xuất, xay xát lúa gạo tăng cao kết hợp nắng nóng, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 471-MTo vận hành với Imax trong tuần = 492/510A (96,4%), phụ tải tăng cao do sản xuất và nắng nóng, đã thay đổi phương thức vận hành giảm tải cho 471-MTo.
- Tuyến 472-MTo vận hành với Imax trong tuần = 418/510A (82,0%), phụ tải tăng cao do nắng nóng và sản xuất tăng, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 471-GC vận hành với Imax trong tuần = 419/510A (82,1%), phụ tải tăng cao do nắng nóng và sản xuất tăng, tiếp tục theo dõi để xử lý.

**1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản**

**1.3.1 Các điểm mở 110kV:**

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp</b>	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
3	MC 112 trạm Thanh Hưng	Mở
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Mở
5	MC 174 trạm An Long	Mở
II	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2</b>	

1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hương	Mở

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:

- + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
- + MBA T1 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
- + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận nhận ngày 29/4/2026 (vận hành kinh tế).

### 1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

#### ➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 479-11.AH.
- Tuyến 478-SH cấp điện NR 474-13/6.AH.
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-12.TH.
- Tuyến 471-NM cấp điện NR 474-12/1-1.NM.
- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM.
- Tuyến 471-TH cấp điện PĐ 478-11.TH
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 472-TX cấp tuyến 474-TM.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-11.HN.
- Tuyến 478-TX cấp điện 477-TN.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 477-13.CL (25/03/2026).
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 472-HN cấp điện tuyến 476-THo (DS 476-8.THo tiếp xúc không tốt)
- Tuyến 472-THo cấp điện PĐ 474-12.HN.
- Tuyến 474-THo cấp điện PĐ 473-11.HN.
- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9 và PĐ C275 đến C18 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 477-CG cấp điện PĐ C975 đến C204, C777 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34 và PĐ từ G25 đến G55 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 478-CB cấp điện PĐ G68 đến G263 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);

- Tuyến 471-CLa cấp điện PĐ G18 đến G262 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ FG26 đến G12 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ FL59 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);

- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạng 2-3MW;
- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ FH170 đến H112, H125 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-THu cấp điện PĐ H39 đến H125, H121 (giảm tải cho 472-CLa).

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9 và PĐ C275 đến C18 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 477-CG cấp điện PĐ C975 đến C204, C777 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34 và PĐ từ G25 đến G55 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);

- Tuyến 478-CB cấp điện PĐ G68 đến G263 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-CLa cấp điện PĐ G18 đến G262 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ FG26 đến G12 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ FL59 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);

- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạng 2-3MW;
- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ FH170 đến H112, H125 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-THu cấp điện PĐ H39 đến H125, H121 (giảm tải cho 472-CLa).

**2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 20/2026 (từ ngày 11/5/2026 đến 17/5/2026):**

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 20/2026 (từ ngày 11/5/2026 đến 17/5/2026) theo phụ lục đính kèm.

**3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 20/2026 (từ ngày 11/5/2026 đến 17/5/2026)**

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 20/2026 (từ ngày 11/5/2026 đến 17/5/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 20/2026 được thực hiện như sau:

**3.1. Dự báo phụ tải**

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 20/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P <sub>Max</sub> (MW)

Tổng thực nhận	175.097.849	25.013.978	1.205
----------------	-------------	------------	-------

### 3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

#### 3.2.1. Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
<b>I</b>	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp</b>	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
3	MC 112 trạm Thanh Hưng	Mở
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Mở
5	MC 174 trạm An Long	Mở
<b>II</b>	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2</b>	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hương	Mở

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:

- + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
- + MBA T1 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
- + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận hành ngày 29/4/2026 (vận hành kinh tế).

#### 3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

##### ➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 479-11.AH.
- Tuyến 478-SH cấp điện NR 474-13/6.AH.
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-12.TH.
- Tuyến 471-NM cấp điện NR 474-12/1-1.NM.
- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM.
- Tuyến 471-TH cấp điện PĐ 478-11.TH
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 472-TX cấp tuyến 474-TM.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-11.HN.
- Tuyến 478-TX cấp điện 477-TN.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 477-13.CL (25/03/2026).
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 472-THo cấp điện PĐ 474-12.HN.
- Tuyến 474-THo cấp điện PĐ 473-11.HN.
- Tuyến 476-THo cấp điện PĐ 472-13.HN.

- Tuyến 478-THo cấp điện PĐ 472-12.HN.
- Tuyến 480-THo cấp điện PĐ 471-11.HN.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9 và PĐ C275 đến C18 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 477-CG cấp điện PĐ C975 đến C204, C777 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34 và PĐ từ G25 đến G55 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 478-CB cấp điện PĐ G68 đến G263 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-CLa cấp điện PĐ G18 đến G262 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ FG26 đến G12 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ FL59 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạc 2-3MW;
- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ FH170 đến H112, H125 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-THu cấp điện PĐ H39 đến H125, H121 (giảm tải cho 472-CLa).

**3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị**

**3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:**

**3.2.4.1. Ngày 12/5/2026**

- Xí nghiệp lưới điện Cao thế Đồng Tháp cô lập ngăn 131, T1, 431 Trạm 110 kV Láng Tượng để CBM MBA T1, vệ sinh thiết bị ngăn: 131, T1, 431, xử lý quạt làm mát MBA T1 chạy suốt chuyển tải:

- + Tuyến 471-LT nhận điện tuyến 474-QT qua MV Vạn Ý;
- + Tuyến 473-LT nhận điện tuyến 477-QT qua MV Vĩnh Hoàn;
- + Tuyến 475-LT nhận điện tuyến 472-TN qua MV Ranh Tân Mỹ;
- + Tuyến 477-LT nhận điện tuyến 475-AL qua MV Ranh An Long;
- + Tuyến 479-LT nhận điện tuyến 472-AL qua MV Ranh Tân Thạnh.

**3.2.4.2. Ngày 13/5/2026**

- Điện lực Mỹ Tho cắt điện PĐ từ DC129 đến D356 để phát quang, bảo trì lưới điện; Công ty Xuân Phát dựng trụ 14M, nâng cấp ĐDTT 1P-12,7kV lên 3P-22kV NR 47312-7; gom trạm Mỹ Lợi 4 (1x75kVA) và trạm Mỹ Lợi 7 (1x50kVA) lên 1x250kVA, chuyển tải PĐ từ D356 đến D352, D354 nhận điện tuyến 475-MT.

**3.2.4.3. Ngày 14/5/2026**

- Điện lực Vĩnh Bình chuyển PĐ B32 đến B33, B21, B63 nhận điện PT 477GCT để thay LBS B32 bằng Recloser thuộc Công trình Nâng cấp lưới điện khu vực ĐLGCT năm 2026.

**3.2.4.4. Ngày 15/5/2026**

- Điện lực Tam Nông cắt điện NR 474-8/1-1.TN Cà Dâm tại trụ 56/15/79, tuyến 474-TN để đấu nối NR trung áp và MBA 3P-160kVA trạm bơm Lê Thanh Hải 3 (trạm mới), chuyển tải NR 474-8/1-1/4.TN Nối tuyến TCS-HB nhận điện tuyến 476-TN qua MV Hòa Bình Phú Cường.

- Điện lực Lắp Vò thí nghiệm định kỳ REC+3DS PĐ 476-11.TH Cống 11, chuyển tải PĐ 476-11.TH Cống 11 nhận điện tuyến 474-AH qua MV Cống Số 1.

- Điện lực Vĩnh Bình chuyển PĐ B40 đến B63 nhận điện PT 475GCT để thay LBS B40 (đấu nối tầng dưới PT 475GCT) bằng Recloser thuộc Công trình Nâng cấp lưới điện khu vực ĐLGCT năm 2026.

#### **3.2.4.5. Ngày 16/5/2026**

- Điện lực Tam Nông cắt điện cắt 3DS PĐ 475-8.AL tại trụ số 02 tuyến 475-TN để Ép tăng cường và gia cường 02 mối nối dây trung áp (khoảng trụ 09-12), chuyển tải:

- + PĐ 475-10.TN Cây Dây nhận điện tuyến 474-TN qua MV Vườn Quốc Gia
- + PĐ 475-8A.TN Lương Thực nhận điện tuyến 473-TN qua MV Bru Điện.

#### **3.2.4.6. Ngày 17/5/2026**

- Điện lực Chợ Gạo cắt điện PĐ từ C972-8 đến C971 tuyến 477-CG, PĐ từ C973 đến C975, C50 tuyến 478-CG, PĐ từ C328 đến C976-8 tuyến 476-CG để nâng CS trạm Tân Bình E, Tân Bình 2 F, Cầu Kênh Tư, Lắp LBS liên tầng giữa tuyến 476CG và 478CG, chuyển tải:

- + Chuyển PĐ C50 đến C32, C204, C201 nhận 472-CG;
- + Chuyển PĐ C204 đến C975, C777 nhận 472-CG;
- + Chuyển PĐ C777 đến C971 nhận 472-CG;
- + Chuyển PĐ C381 đến C976-8 nhận 472-CG;
- + Chuyển PĐ C18 đến C45 nhận 474-CG;
- + PĐ E91 đến EC119 nhận 474-Thu.

- Điện lực Chợ Gạo và Vĩnh Bình cắt điện PĐ từ BC8 đến C102, C284, BK25 tuyến 479-GCT, NR 4727-7 tuyến 477-GCT để Cty 19/5 nâng cấp nhánh rẽ 1 pha thành 3 pha Hòa Mỹ ; Công ty An Đức Thịnh: Dựng trụ, lắp xà, sứ, kéo dây ACXH 240 (phối hợp ĐL Chợ Gạo cắt BC8 công tác), chuyển tải PĐ BK25 đến K10 nhận điện PT 480-GC.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 20/2026 (từ ngày 11/5/2026 đến 17/5/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phú Hải**

**Phụ lục 1**  
**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 20/2026**  
*(Từ ngày 11/5/2026 đến 17/5/2026)*

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	11/05/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
2	11/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH XD Viễn Thông Dân dụng Trường Lộc	Di dời trụ điện vướng cầu đang thi công theo ĐN của BQLDA ĐTXD Khu Vực 2	Từ trụ 88/28/36A/1 đến 88/28/36A/1/1 NR 478-10/1/1B/3. Từ trụ 88/28/36A/1/8 đến 88/28/36A/1/8/1 NR 478-10/1/1B/3/1 tuyến 478CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBFCO NR 478-10/1/1B/3 trụ 88/28/36A/1. Tháo hotline NR 478-10/1/1B/3 trụ 88/28/36A tuyến 478CL	387	0,166	0,000	170	1700		
3	11/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-25kVA thành 1P-37,5kVA	TBA 1P-25kVA Ngã Đồng trụ 153/4A NR 474-8/4-2/5 tuyến 474QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-25kVA Ngã Đồng trụ 153/4A NR 474-8/4-2/5 tuyến 474QT	57	0,009	0,000	26	91		
4	11/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	TBA 1P-37,5kVA Ngã Đồng 3 trụ 153/42 NR 474-8/4-2/5 tuyến 474QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-37,5kVA Ngã Đồng 3 trụ 153/42 NR 474-8/4-2/5 tuyến 474QT	98	0,017	0,000	33	132		
5	11/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 1 TI đến hạn TBA 1P-50kVA TB Ô 3 Kinh Xáng Mới	Tại trụ 311/10/51/1 NR 476-12/3/1 tuyến 476-CL	Phường Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA TB Ô 3 Kinh Xáng Mới Tại trụ 311/10/51/1 và trụ 311/10/51 NR 476-12/3/1 tuyến 476-CL	1	0,000		35	122,5		
6	11/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-15kVA BTS ÁP 4 Ba Sao, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 193/31/58/13/8A/1 NR 476-11/1/2/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-15kVA BTS ÁP 4 Ba Sao, tại trụ 193/31/58/13/8A/1 và trụ 193/31/58/13/8A NR 476-11/1/2/1 tuyến 476CL	1	0,000		10	35		
7	11/05/2026	08:00	11:30	Điện	Điện lực	Thay TI đến hạn	Tại trụ 231/51/1 NR	xã Phong	Cắt CB +FCO TBA	1	0,000		30	105		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Mỹ Thọ	Mỹ Thọ	TBA 1P-37,5kVA TB Hai Em-Mười Tạ	476-11/3 tuyến 476TN	Mỹ	1P-37,5kVA TB Hai Em- Mười Tạ tại trụ 231/51/1 và trụ 231/51 NR 476-11/3 tuyến 476TN							
8	11/05/2026	08:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tháo lắp vệ sinh, xử lý khắc phục MBA 3P-160kVA Chợ Hưng Thạnh Số 2 chảy dầu, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	Tại trụ 146/1 PĐ 478-10 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160kVA Chợ Hưng Thạnh Số 2 tại trụ 146/1 PĐ 478-10 tuyến 478TX	193	0,079	0,000	130	1235		
9	11/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn TBA 3x1P-25KVA TB An Phong - Gáo Giông, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 241/1 PĐ 476-12 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25KVA TB An Phong- Gáo Giông tại trụ 241/1 và trụ 241 PĐ 476-12 tuyến 476TN	1	0,000		45	157,5		
10	11/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3x1P-50kVA TB Ô 6 Phương Thịnh	Tại trụ 311/24/21/10 NR 476-11/3/2/1 tuyến 476-CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-50kVA TB Ô 6 Phương Thịnh tại trụ 311/24/21/10 NR 476-11/3/2/1 tuyến 476-CL	2	0,000		80	280		
11	11/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 3P-75kVA Bom Hưng Thạnh 2	Tại trụ 198/12 NR 478-10/13 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO TBA 3P-75kVA Bom Hưng Thạnh 2 tại trụ 198/12 NR 478-10/13 tuyến 478TX	1	0,000		50	175		
12	11/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay MBA bị chảy dầu	Tại trụ 105 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+3FCO trạm Bình Thành 1, tại trụ 105 tuyến 474QT	122	0,021	0,000	105	420		
13	11/05/2026	13:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ trạm Chợ Giông Găng 4	Tại trụ 289/4 NR 473-14/4.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm Chợ Giông Găng 4 Tại trụ 289/4 NR 473-14/4.HN tuyến 473HN	141	0,018	0,000	77	231		
14	11/05/2026	09:00	11:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí	Thí nghiệm định kỳ trạm KDC Giông Găng	Tại trụ 289/1 NR 473-14/4.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm KDC Giông Găng Tại trụ 289/1 NR 473-	107	0,012	0,000	77	192,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					nhịệm				14/4.HN tuyến 473HN							
15	11/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ tụ bù trung thế	Tại trụ 90 PĐ 472-8.THo tuyến 472THo	Xã Tân Hồng	Kiểm tra đã cắt 03LBFCO+tháo hotline tụ bù trung thế Tại trụ 90 PĐ 472-8.THo tuyến 472THo							
16	11/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay MBA bị rỉ dầu, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 2x1P-25kVA Rạch Sậy	Tại trụ 260A tuyến 476-TH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Sậy tại trụ 260A tuyến 476-TH	42	0,007	0,000	31	124		
17	11/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay MBA bị rỉ dầu, thay điện kế, TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Ủy Ban Định Hòa	Tại trụ 63 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ủy Ban Định Hòa tại trụ 63 tuyến 480-SH	37	0,006	0,000	24	84		
18	11/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
19	11/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viên thông treo trên cột điện NR 471-11/4/1/2.SH Kinh Mới Hội Trụ, NR 471-11/4//1/2/1.SH Mương Ông Tụng, NR 471-11/4/1/2/2.SH Kênh So Đũa, NR 471-11/4/1/2/1.SH Ngọn San Trắng, NR 471-11/4/1/3.SH Kinh Mới - Tân Mỹ	Từ trụ 190/13/4/13A đến trụ 190/13/4/13A/41/3H, từ trụ 190/13/4/13A/40 đến trụ 190/13/4/13A/40/17, từ trụ 190/13/4/13A/40 đến trụ 190/13/4/13A/40/9P, từ trụ 190/13/4/13A/40/4P đến trụ 190/13/4/13A/40/4P/8, từ trụ 190/13/4/14 đến trụ 190/13/4/14/23 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
20	11/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Minh Thanh	Thay dây, thay hộp ĐK NR Hòa Thuận tuyến 471-TH	Trụ 175/1-175/9 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt 03LBFCO trụ 175/1 + Tháo Hotline trụ 175 NR Hòa Thuận tuyến 471-TH	175	0,068	0,000	144	1296		
21	11/05/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Hồng Ngự-171 Phú Châu (Từ giữa khoảng 46-47 đến trụ 76)	Xã Long Phú Thuận Tân Châu	Không cắt điện							
22	11/05/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra cấp nguồn DC cho Inverter của camera	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F209 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ dùng AC							
23	11/05/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tủ UPS, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							
24	11/05/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Hồng Ngự-171 Phú Châu (Từ giữa khoảng 46-47 đến trụ 76)	Xã Long Phú Thuận Tân Châu	Không cắt điện							
25	11/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cấp ngâm trung thế."	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
26	11/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	Cao Lãnh			Tháp								
27	11/05/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
28	11/05/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
29	11/05/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
30	11/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh từ trụ 28 đến trụ 52	Cai Lậy, xã Mỹ Phước Tây	Không cắt điện							
31	11/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 93 đến trụ 130	Phường Nhị Quý, xã Tân Phú	Không cắt điện							
32	11/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP XD TMDV Sang Phương Nam.	Cải tạo cột BTLT khoảng trụ 16-116	Cột BTLT khoảng trụ 16-116 đường dây 110 kV 175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười.	Phường Mỹ Trà, Xã Mỹ Quý, Xã Tháp Mười	Cô lập đường dây 110 kV 175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười.							- Theo VB số 045/CV-2026/SPN ngày 02/4/2026 - 07h00 ngày 07/05/2026 đến 17h00 ngày 16/05/2026
33	11/05/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây. 3. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3. Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tuần trạm Gò Công Tây.										
34	11/05/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây. 3. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							
35	11/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
36	11/05/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
37	12/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-25kVA thành 1P-37,5kVA	TBA 1P-25kVA Cầu Bà Bạch trụ 107/9 NR 474-8/4-2/2 tuyến 474QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-25kVA Cầu Bà Bạch trụ 107/9 NR 474-8/4-2/2 tuyến 474QT	63	0,011	0,000	26	104		
38	12/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 1P-50kVA thành 1P-25kVA	TBA 1P-50kVA Bùi Hữu Nghĩa trụ 75A/32/11 NR 471-10/1-1/4 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-50kVA Bùi Hữu Nghĩa trụ 75A/32/11 NR 471-10/1-1/4 tuyến 471CL	28	0,005	0,000	17	68		
39	12/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 1P-75kVA thành 1P-	TBA 1P-75kVA Thuận Tân Hội Quán	phường Cao Lãnh, tỉnh	Cắt CB TBA 1P-75kVA Thuận Tân Hội	80	0,012	0,000	38	133		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao Lãnh	Lãnh	50kVA	trụ 53/39/3A/6 NR Vào trạm Thuận Tân Hội Quán tuyến 478QT	Đồng Tháp	Quán trụ 53/39/3A/6 . Cắt FCO NR Vào trạm Thuận Tân Hội Quán trụ 53/39/3A/1 tuyến 478QT							
40	12/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-50kVA thành 1P-75kVA	TBA 1P-50kVA Mương Trâu Cái Bí trụ 87/18 NR 478-11/1 tuyến 478QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-50kVA Mương Trâu Cái Bí trụ 87/18 NR 478-11/1 tuyến 478QT	78	0,012	0,000	43	150,5		
41	12/05/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
42	12/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-50kVA Bơm Giếng KDL Xèo Quýt	Tại trụ 296/99 NR 478-12/13-1 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Bơm Giếng KDL Xèo Quýt tại trụ 296/99 NR 478-12/13-1 tuyến 478CL	1	0,000		35	122,5		
43	12/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-50kVA TB Ô 9 Mỹ Hội	Tại trụ 215/109/16 NR 477-11/9/7-1 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA TB 06 9 Mỹ Hội tại trụ 215/109/16 NR 477-11/9/7-1 tuyến 477CL	1	0,000		40	140		
44	12/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI hạn kiểm định TBA 3P-250KVA TB-PCCC Rừng CA tỉnh	Tại trụ 296/102/10/26 NR 478-12/13/5 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB + 3FCO TBA 3P-250KVA TB-PCCC Rừng CA tỉnh tại trụ 296/102/10/26 NR 478-12/13/5 tuyến 478-CL	1	0,000		150	525		
45	12/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, thay 3 TI đến hạn TBA 3x1P-50KVA CS Nuôi Éch Nguyễn Văn Thâm, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/152/23A/27/1 NR 477-11/3-1/4/1/1 tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-50kVA CS Nuôi Éch Nguyễn Văn Thâm tại trụ 154/152/23A/27/1 và trụ 154/152/23A/27 NR 477-11/3-1/4/1/1 tuyến 477CL	1	0,000		100	350		
46	12/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Thí	Thí nghiệm định kỳ vật tư và thiết bị TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô	Từ trụ 193/31/58/13/28A đến trụ	xã Ba Sao	Cắt CB + 3FCO và tháo 3 hotline TBA 3X1P-37,5kVA TB Ô	47	0,007	0,000	40	140		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
					Nghiệm Điện Seltec	22 Ba Sao	193/58/13/28A/1 NR 476-11/1/2/1 tuyến 476CL		22 Ba Sao tại trụ 193/31/58/13/28A/1 và trụ 193/31/58/13/28A NR 476-11/1/2/1 tuyến 476CL. Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Cây Đông 1 tại trụ 193/31/58/13/22A NR 476-11/1/2/1 tuyến 476CL.								
47	12/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Dựng trụ đệm BTLT 8,5m nâng độ cao đường dây hạ thế, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm TBA 3P-250kVA Mỹ Long 6A	khoảng trụ 320 đến trụ 321 PĐ 477-13 tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Mỹ Long 6A tại trụ 321 PĐ 477-13 tuyến 477CL	145	0,022	0,000	150	525			
48	12/05/2026	13:30	16:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 03TU trung thế đến hạn kiểm định tại trạm bơm Tám Nhành	Tại trụ 140/128/57 thuộc NR 478-10/5-1/3.TX, tuyến 478TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+03FCO trạm bơm Tám Nhành tại trụ 140/128/57 thuộc NR 478-10/5-1/3.TX, tuyến 478TX	1	0,000		31	77,5			
49	12/05/2026	08:00	11:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 3P gián tiếp và 03TU trung thế đến hạn kiểm định tại trạm bơm Tân Kiều 1	Tại trụ 9/69/38BA/1 thuộc NR 478-8/2/6/2, tuyến 478TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt 03FCO tại trụ 9/69/38BA thuộc NR 478-8/2/6/2, tuyến 478TM	1	0,000		21	63			
50	12/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý dây trung hòa thấp	Từ trụ 75/29-75/33 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Rạch Cả Nga 1, tại trụ 75/33 tuyến 477LT	8	0,001	0,000	35	140			
51	12/05/2026	07:30	13:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế	Tại trụ 119/38/12-13 và 16A-17 tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm Áp Nam 4A, tại trụ 119/38/16A tuyến 479LT	127	0,033	0,000	112	672			
52	12/05/2026	11:00	12:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 2x1P-25kVA trạm AS An Hòa 4	Tại trụ 106 tuyến 473-AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS An Hòa 4 tại trụ 106 tuyến 473-AL.	46	0,003	0,000	30	45			
53	12/05/2026	15:30	17:00	Điện lực	Điện Lực	Thí nghiệm CBM giàn tụ bù trung áp	Tại trụ 150 tuyến 475-AL	xã An Long	Cắt CB+3FCO, trạm AS CDC An Phong 1	277	0,018	0,000	65	97,5			

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tam Nông	Tam Nông	3x200 kVAR			tại trụ 152 tuyến 475-AL. Tháo gỡ 3 hotline trung áp giàn tụ bù 3x200 kVAR tại trụ 150 tuyến 475-AL							
54	12/05/2026	10:00	11:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA trạm Ban CH Biên Phòng	Tại trụ 100/1 tuyến 473-AL	xã An Hòa	Cắt CB trạm Ban CH Biên Phòng tại trụ 100/1 tuyến 473-AL. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm Ban CH Biên Phòng tại trụ 100 tuyến 473-AL.	1	0,000		20	20		
55	12/05/2026	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM giàn tụ bù trung áp 3x100 kVAR	Tại trụ 96 tuyến 473-AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, trạm AS An Hòa 3 tại trụ 99 tuyến 473-AL. Tháo gỡ 3 hotline trung áp giàn tụ bù 3x100 kVAR tại trụ 96 tuyến 473-AL	139	0,009	0,000	45	67,5		
56	12/05/2026	08:30	09:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 3x1P-25kVA trạm Bơm HTX Tân Phát 2	Tại trụ 20/42 NR 476-8/2.AL	xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm bơm HTX Tân Phát 2 tại trụ 20/42 NR 476-8/2.AL	1	0,000		30	30		
57	12/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	Nâng công suất TBA Thành Đội từ 3P-180KVA thành 3P-400KVA, kéo mới lưới hạ thế kết lưới và dựng trụ BTLT 12m ghep.	"Từ trụ 38 đến trụ 38/1, 39B tuyến 474HN "	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Thành Đội trụ 38 tuyến 474HN, Cắt CB+03FCO trạm Thị Đội trụ 39B tuyến 474HN	197	0,085	0,000	65	650		
58	12/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm CSSX Nguyễn Văn Lập	Tại trụ 367/1 PD 471-11A.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+03FCO trạm CSSX Nguyễn Văn Lập Tại trụ 367/1, tháo 03 hotline NR CSSX Nguyễn Văn Lập Tại trụ 367 PD 471-11A.HN tuyến 471HN	1	0,000		75	300		
59	12/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTTS Võ Hồng Khanh 1	Tại trụ 181/2 NR 471-10/1B.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt 03FCO NR 471-10/1B.HN tại trụ 181 tuyến 471HN	1	0,000		184	736		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
60	12/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Ôp tol thân trụ, nâng cao lưới hạ thế	Từ trụ 146/22 đến trụ 146/41 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm Thường Thới Tiền 2 (1P-50kVA) tại trụ 146/31 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN - Cắt CB + FCO trạm Áp 1 Thường Thới Tiền (2x1P-25kVA) tại trụ 146/37 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN	33	0,013	0,000	80	720		
61	12/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 01TI (15-30/5A), 03TU (22000/110V), vệ sinh trạm NM Tân Xuân	Tại trụ 45/1 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm NM Tân Xuân tại trụ 45/1 tuyến 476-SĐ Cắt 03FCO NR trạm NM Tân Xuân tại trụ 45 tuyến 476-SĐ	1	0,000		304	1064		
62	12/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03TI (10-20/5A), 03TU (22000/110V), vệ sinh trạm Cty TNHH Nam Huy Đồng Tháp (PB42674)	Tại trụ 34/147A/1 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	"Cắt CB trạm Cty TNHH Nam Huy Đồng Tháp tại trụ 34/147A/1 tuyến 475-NM Cắt 03FCO NR trạm Cty TNHH Nam Huy Đồng Tháp tại trụ 34/147A tuyến 475-NM"	1	0,000		432	1512		
63	12/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay MBA bị rỉ dầu, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Tân Hưng 2	Tại trụ 305/49 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Hưng 2 tại trụ 305/49 tuyến 475-SĐ	48	0,008	0,000	36	144		
64	12/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viển thông treo trên cột điện NR 478-11/1-1/1.SH Kinh Cây Trâm, NR 478-11/1-1/1.SH Rạch Gổ	Từ trụ 80/80 đến trụ 80/80/75/21H, từ trụ 80/80/2 đến trụ 80/80/2/45 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
65	12/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay MBA bị rỉ dầu, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Phó Cửu	Tại trụ 70/13/4 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Phó Cửu tại trụ 70/13/4 tuyến 471-SH	99	0,015	0,000	31	108,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
66	12/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế IP đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
67	12/05/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra cấp nguồn DC cho Inverter của camera	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F111 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ dùng AC							
68	12/05/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC cấp nguồn Inverter trạm 110kV Láng Tượng							
69	12/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
70	12/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cấp ngâm trung thế."	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
71	12/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP XD TMDV Sang Phương Nam.	Cải tạo cột BTLT khoảng trụ 16-116	Cột BTLT khoảng trụ 16-116 đường dây 110 kV 175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười.	Phường Mỹ Trà, Xã Mỹ Quý, Xã Tháp Mười	Cô lập đường dây 110 kV 175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười.							- Theo VB số 045/CV-2026/SPN ngày 02/4/2026 - 07h00 ngày 07/05/2026

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
																đến 17h00 ngày 16/05/2026
72	12/05/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
73	12/05/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, Đo PD, nội trở accu	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							
74	12/05/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
75	12/05/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế		vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV		A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	vận hành trạm 110kV An Hòa							
76	12/05/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Kiểm tra thiết bị định kỳ Đem TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mối nối thiết bị TBA Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
77	12/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH ĐĐ 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 60 đến trụ 93	Xã Long Định	Không cắt điện							
78	12/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	- TNĐM N - Tổ TTLĐ Cao Lãnh - EEMC.	Trạm 110 kV Láng Tượng: - SCBD theo CBM MBA T1. - Vệ sinh thiết bị ngăn: 131, T1, 431. - Xử lý quạt làm mát MBA T1 chạy suốt.	Trạm 110 kV Láng Tượng: Ngăn: 131, T1, 431.	Xã Thanh Bình	Trạm 110 kV Láng Tượng: Cô lập ngăn 131, T1, 431.							Tuyến 471-LT nhận điện tuyến 474-QT; Tuyến 473-LT nhận điện tuyến 477-QT; Tuyến 475-LT nhận điện tuyến 472-TN; Tuyến 477-LT nhận điện tuyến

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
															475-AL; Tuyến 479-LT nhận điện tuyến 472-AL.	
79	12/05/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười (Từ 175-7CL2 đến 171-7TM)	Phường Mỹ Trà xã Mỹ Quý Xã Tháp Mười	Không cắt điện							
80	12/05/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè Đo kiểm tra nhiệt độ đầu cosse, mối nối thiết bị; đo nhiệt độ hàng kẹp các tủ bảng điện trong phòng, ngoài sân ngát trạm 110kV Cái Bè.	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
81	12/05/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						mới nối thiết bị TBA Chợ Gạo										
82	12/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh từ trụ 52 đến trụ 79	Mỹ Phước Tây, xã Thạnh Phú	Không cắt điện							
83	12/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH TITSM ART	Chuyển Switch lắp tại dàn tủ hợp bộ 421-1 sang tủ TD41-1 (theo đúng thiết kế)	Trạm 110 kV Láng Trượng: t3 hộp bộ C41	Xã Thanh Bình	Không cắt điện							
84	13/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 3P-160kVA thành 3P-250kVA	TBA 3P-160kVA Vành Đai 11 trụ 12A PĐ 472-8 tuyến 472CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03 hotline TBA 3P-160kVA Vành Đai 11 trụ 12A PĐ 472-8 tuyến 472CL	111	0,019	0,000	136	544		
85	13/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 1P-50kVA thành 1P-37,5kVA	TBA 1P-50kVA Bảy Tò Tân Hậu trụ 53/75A PĐ 478-10/1-1 tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-50kVA Bảy Tò Tân Hậu trụ 53/75A PĐ 478-10/1-1 tuyến 478QT	36	0,005	0,000	30	105		
86	13/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	TBA 1P-37,5kVA Xèo Sinh 3 trụ 36/55 NR 478-10/1/1B/3-1 tuyến 478CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-37,5kVA Xèo Sinh 3 trụ 36/55 NR 478-10/1/1B/3-1 tuyến 478CL	52	0,008	0,000	33	115,5		
87	13/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 3P-250kVA thành 3P-160kVA	TBA 3P-250kVA Sân Vận Động trụ 25/2 PĐ 472-8 tuyến 472CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 3P-250kVA Sân Vận Động trụ 25/2. Cắt 03FCO NR Vào trạm Sân vận Động trụ 25 PĐ 472-8 tuyến 472CL	18	0,003	0,000	128	512		
88	13/05/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
89	13/05/2026	13:30	17:00	Điện	Điện lực	Thay 3 TI đến hạn	tại trụ 88/41A/1 NR	xã Mỹ Thọ	Cả CB + 3FCO TBA	6	0,001		450	1575		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Mỹ Thọ	Mỹ Thọ	kiểm định TBA 3P-630 kVA Bệnh Viện Phôi (KH-Bệnh Viện Tâm Thần Tỉnh Đồng Tháp)	478-10/1/3 tuyến 478 CL		3P-630 kVA Bệnh Viện Phôi Tại trụ 88/41A/1 NR 478-10/1/3 tuyến 478 CL							
90	13/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 3 TI đến hạn TBA 3x1P-25kVA Mimosa Diễm Huỳnh, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 220A/1 PĐ 477-12 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25kVA Mimosa Diễm Huỳnh tại trụ tại trụ 220A/1 và trụ 220A PĐ 477-12 tuyến 477-CL	1	0,000		50	175		
91	13/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-50kVA Bánh Mì CDC Bình Hàng Tây, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 266/2A/1 NR 478-12/11 tuyến 478CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Bánh Mì CDC Bình Hàng Tây tại trụ 266/2A/1 và trụ 266/2A NR 478-12/11 tuyến 478CL	1	0,000		35	122,5		
92	13/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tháo gỡ thu hồi TBA không vận hành TBA 3x1P-25kVA TB Ô7 T2 ABC	Tại trụ 215/55A/1 NR 477-11/9 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	không cắt điện							
93	13/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cây mới TBA 2x1P-25kVA xử lý chống quá tải TBA 2x1P-50kVA Đông Mỹ 1, cắt cầu xử lý 2 nguồn	Từ trụ 173/20 đến trụ 173/22 NR 478-11/2 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 2x1P-50kVA Đông Mỹ 1 tại trụ 173/17 NR 478-11/2 tuyến 478CL	216	0,084	0,000	85	765		
94	13/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế	Tại trụ 50/13 tuyến 471LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm TT thương mại A, tại trụ 46 tuyến 471LT	180	0,031	0,000	175	700		
95	13/05/2026	07:30	13:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế	Tại trụ 109/2/7, 109/2/12 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Trần Phú B, tại trụ 109/2 tuyến 474QT	133	0,034	0,000	70	420		
96	13/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA-FCO-LA trạm bơm Thông Lưu	Tại trụ 159/22 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm bơm Thông Lưu trụ 159/22 tuyến 479HN	1	0,000		26	234		
97	13/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA-FCO-LA trạm bơm Năm Khảm	Tại trụ 146/83/69 tuyến 480HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm bơm Năm Khảm trụ 146/83/69 tuyến	1	0,000		13	117		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									480HN							
98	13/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA-FCO-LA trạm bơm Ông Ba Đường	Tại trụ 159/8 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm bơm Ông Ba Đường trụ 159/8 tuyến 479HN	1	0,000		19	171		
99	13/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm bơm Thanh Song	Tại trụ 347/1A PĐ 473-14.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt 03FCO NR bom Thanh Song Tại trụ 347 PĐ 473-14.HN tuyến 473HN	1	0,000		55	220		
100	13/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm bơm THT Số 2	Tại trụ 347/1 PĐ 473-14.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt 03FCO NR bom THT Số 2 Tại trụ 347 PĐ 473-14.HN tuyến 473HN	1	0,000		125	500		
101	13/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, thay kẹp dừng và sang dây hạ thế vượt đường trạm KKT Cửa Khẩu 2 (3P-250kVA)	Từ trụ 383/9A đến trụ 383/9A/12 PĐ 479-18 tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03 FCO trạm KKT Cửa Khẩu 2 (3P-250kVA) tại trụ 383/9A PĐ 479-18 tuyến 479-HN	358	0,139	0,000	95	855		
102	13/05/2026	07:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH XDD Minh Thanh	Thay dây: 3xAV-70 + AC-50 thành dây ABC-3x70 + AC-50; 3xAV-70 + ABC-4x95 + AC-50 thành dây ABC-3x70 + ABC-3x95; ABC-3x50 thành dây ABC-3x50.	Từ trụ 43A/2/6A/12/1 đến trụ 43A/2/6A/12/1/14A; từ trụ 43A/2/6A/12/1 đến trụ 43A/2/6A/12/1/9B; từ trụ 43A/2/6A/12/1/7B đến trụ 43A/2/6A/12/1/7B/10 tuyến 474-SĐ.	Rạch Ngã Cạy, kinh Đốc Phủ Hiền, xã Tân Dương	Cắt CB + 3FCO trạm Tư Minh tại trụ 43A/2/6A/12/1 tuyến 474-SĐ.	210	0,095	0,000	150	1575		
103	13/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 02 TU (22000/110V) vệ sinh trạm Phan Lý Minh Sang (PB 19437), Thay 03TU (22000/110V), 03TI (5-10/5A) Vệ sinh trạm NM Thanh Sang (PB 44372)	Tại trụ 190/1/2, 190/1/3 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	"Cắt CB trạm NM Thanh Sang tại trụ 190/1/3 tuyến 474-SĐ Cắt CB trạm Phan Lý Minh sang tại trụ 190/1/2 tuyến 474-SĐ Cắt 03FCO NR Thanh Sang tại trụ 190/1 tuyến 474-SĐ"	2	0,000		226	791		
104	13/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm DNTN Phước Lập	Tại trụ 35/1A tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	"- Cắt CB trạm DNTN Phước Lập tại trụ 35/1A tuyến 476-SĐ - Cắt 03FCO NR trạm DNTN Phước Lập tại	1	0,000		279	976,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									trụ 35 tuyến 476-SĐ"							
105	13/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
106	13/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 478-11/1-2/3/2.SH Kinh Long Thắng, PĐNR 478-11/1-3.SH Cà Bàng, NR 478-11/1-3/1.SH Rạch Út Xiêu, NR 474-13/4/1.AH Kinh Xáng - Long Thành, NR 474-13/4-1/1.AH Xèo Cạn	Từ trụ 80/122/17 đến trụ 80/122/17/22, từ trụ 80/149 đến trụ 80/209, từ trụ 80/162 đến trụ 80/162/6 tuyến 478-SH, từ trụ 205/3 đến trụ 205/3/30, từ trụ 205/3/28A đến trụ 205/3/28A/13 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
107	13/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay MBA bị rỉ dầu, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Cầu Hòa Long	Tại trụ 209/8 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Hòa Long tại trụ 209/8 tuyến 474-AH	38	0,007	0,000	26	104		
108	13/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay MBA (No: S041213385) bị rỉ dầu, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA CDC Thị Trấn	Tại trụ 201/6 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA CDC Thị Trấn tại trụ 201/6 tuyến 474-AH	160	0,024	0,000	122	427		
109	13/05/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPD theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công.	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						3. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công										
110	13/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 30 đến trụ T1 đến trụ công trạm. CD 172, từ trụ 60 đến trụ 30.	Xã Long Hưng, Long Định, phường Trung An	Không cắt điện							
111	13/05/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Tháp Mười-171 Trường Xuân (Từ 172-7TM đến 171-7TX) 172 Cao Lãnh 2 -172 Thạnh Hưng (Từ liền sau trụ 08 đến giữa khoảng 31-32)	Xã Tháp Mười Xã Trường Xuân Phường Cao Lãnh	Không cắt điện							
112	13/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP XD TMDV Sang Phương Nam.	Cải tạo cột BTLT khoảng trụ 16-116	Cột BTLT khoảng trụ 16-116 đường dây 110 kV 175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười.	Phường Mỹ Trà, Xã Mỹ Quý, Xã Tháp Mười	Cô lập đường dây 110 kV 175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười.							- Theo VB số 045/CV-2026/SPN ngày 02/4/2026 - 07h00 ngày 07/05/2026 đến 17h00 ngày 16/05/2026
113	13/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
114	13/05/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toản;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toản							
115	13/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	Hồng Ngự	accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."		An Long, tỉnh Đồng Tháp	cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
116	13/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra xử lý tín hiệu SCADA 421-1 trạm 110kV Nha Môn không xác định, lơ lửng	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
117	13/05/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngát, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
118	13/05/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, Đo PD, nội trở accu	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
119	13/05/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
120	13/05/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2	Áp An Thạnh 2, xã	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	An Hòa	hàng tuần	thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
121	13/05/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra cấp nguồn DC cho Inverter của camera	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F110 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ dùng AC							
122	13/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	- TNĐM N - Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Trạm 110 kV Cao Lãnh: - Thí nghiệm cấp ngậm ngăn 412 - Vệ sinh thiết bị ngăn: 412; 412-2	Trạm 110 kV Cao Lãnh: - Cấp ngậm ngăn 412 - Ngăn: 412; 412-2	Phường Mỹ Trà	Cô lập ngăn: 412; 412-2 trạm 110 kV Cao Lãnh.							
123	14/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-75kVA thành 1P-100kVA	TBA 1P-75kVA Thanh Tiến trụ 99 PĐ 476-8 tuyến 476CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-75kVA Thanh Tiến trụ 99 PĐ 476-8 tuyến 476CL	153	0,023	0,00011	68	238		
124	14/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-75kVA thành 1P-100kVA	TBA 1P-75kVA Rạch Cả Môn trụ 102A/8T NR 476-10/1D tuyến 476CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-75kVA Rạch Cả Môn trụ 102A/8T NR 476-10/1D tuyến 476CL	160	0,024	0,000	68	238		
125	14/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-75kVA thành 1P-100kVA	TBA 1P-75kVA Rạch Cả Kịch trụ 53/62 PĐ 478-10/1-1 tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-75kVA Rạch Cả Kịch trụ 53/62 PĐ 478-10/1-1 tuyến 478QT	115	0,020	0,000	68	272		



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									TDTT tại trụ 101 thuộc PD 478-10, tuyến 478TM "							
133	14/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý hạ thế chạm mái tole	Tại trụ 56/6/12/4T-5T tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+FCO trạm UB Phú Lợi B, tại trụ 56/6/12 tuyến 475LT	69	0,012	0,000	52	208		
134	14/05/2026	07:30	13:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng cao lưới hạ thế	Tại trụ 56/6/29/8A/1/10T tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+FCO trạm An Phong Mỹ Hòa PL, tại trụ 56/6/29/8 tuyến 475LT	64	0,017	0,000	52	312		
135	14/05/2026	14:00	16:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty Đông Hải	Di dời trụ hạ áp để thi công sửa chữa đường giao thông.	Tại trụ 55A/4/9P/9 HADL trạm AS Áp 3 An Hòa	Xã An Hòa	Cắt CB+3FCO trạm AS Áp 3 An Hòa tại trụ 55A/4/9P NR 473-8A/5.AL	281	0,030	0,000	50	125		
136	14/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty NLMT Thiên Quang	Lắp Còi trụ Ux3m nâng cao lưới điện trung áp	Từ trụ 239/133/63A/1B đến trụ 239/133/63A/21 NR 475-11/1-3/1-1/1-1.TN.	Xã Tràm Chim	Cắt 3LBFCO NR 475-11/1-3/1-1/1-1.TN tại trụ 239/133/63A/1A NR 475-11/1-3/1-1/1.TN	1	0,000		100	900		
137	14/05/2026	08:00	10:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty Đông Hải	Di dời trụ hạ áp để thi công sửa chữa đường giao thông.	Từ trụ 76/3/17a HADL trạm AS Áp 2B An Hòa	Xã An Hòa	Cắt CB+3FCO trạm AS Áp 2B An Hòa tại trụ 76/3/7T NR 473-10/1.AL	226	0,024	0,000	65	162,5		
138	14/05/2026	10:30	13:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty Đông Hải	Di dời trụ hạ áp để thi công sửa chữa đường giao thông.	Tại trụ 97/3/15b HADL trạm AS Áp 2A/1 An Hòa.	Xã An Hòa	Cắt CB+3FCO trạm AS Áp 2A/1 An Hòa tại trụ 97/3/11 NR 473-10/2.AL	117	0,013	0,000	50	125		
139	14/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	Nâng công suất TBA Trường Tiểu Học An Lộc từ 3x1P-25 lên 3x1P-37,5kVA	"Tại trụ 28 tuyến 474HN "	Phường An Bình	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm Trường Tiểu Học An Lộc trụ 28 tuyến 474HN	38	0,016	0,000	32	320		
140	14/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm bơm Bào Đất Sét	Tại trụ 342C/24A/2 NR 472-15A/1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03FCO NR bơm Bào Đất Sét Tại trụ 342C/24A NR 472-15A/1.HN tuyến 472HN	1	0,000		100	400		
141	14/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm bơm Gò Việt Thuộc	Tại trụ 272/2 PD 472-14.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03FCO NR bơm Gò Việt Thuộc Tại trụ 272 PD 472-14.HN tuyến 472HN	2	0,000		90	360		
142	14/05/2026	16:00	17:00	Điện	Điện lực	Đóng 03LBFCO	Tại trụ 209/19 NR	Xã Thường	- Cắt 03LBFCO tại trụ	895	0,039	0,001	325	325		Gián đoạn

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Thường Thới Tiền	Thường Thới Tiền		480-13/10-1 tuyến 480-HN	Phước	209/55=259/6 MV Ngã Ba Mũi Tàu tuyến 480-HN - Đóng 03LBFCO tại trụ 209/19 NR 480-13/10-1 tuyến 480-HN							điện
143	14/05/2026	07:30	08:30	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Cắt 03LBFCO	Tại trụ 209/19 NR 480-13/10-1 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03LBFCO tại trụ 209/19 NR 480-13/10-1 tuyến 480-HN - Đóng 03LBFCO tại trụ 209/55=259/6 MV Ngã Ba Mũi Tàu tuyến 480-HN	895	0,039	0,001	325	325		Gián đoạn điện
144	14/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay đà lệch toàn phần trung thế vương xây dựng nhà	Tại trụ 209/12 đến trụ 209/13 NR 480-13/10-1A tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03LBFCO tại trụ 209/6 NR 480-13/10-1A tuyến 480-HN - Cắt 03LBFCO tại trụ 209/19 NR 480-13/10-1 tuyến 480-HN	945	0,366	0,001	361	3249	NR 480-13/10-1HN nhận điện PD 480-13A.HN	
145	14/05/2026	08:00	12:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay MBA kiểm định định kỳ không đạt trạm Huyện Hàm 1 (3P-160kVA)	Tại trụ 16/59/7 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 03FCO+ tháo 03 hotline trạm Huyện Hàm 1 tại trụ 16/59/7 tuyến 473-SĐ	111	0,021	0,000	77	346,5		
146	14/05/2026	08:00	12:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kéo dây hạ thế	Từ trụ 16/59/1 đến trụ 16/59/2 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 03FCO+ tháo 03 hotline trạm Huyện Hàm 1 tại trụ 16/59/7 tuyến 473-SĐ							Kết hợp
147	14/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo cầu chì	Từ trụ 39/8/51/16 đến trụ 39/8/67/5/14 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
148	14/05/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TI đến hạn TBA Hồ Như Thủy 2	Tại trụ 80/80/67/2 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Hồ Như Thủy 2 tại trụ 80/80/67/2 tuyến 478-SH	1	0,000		18	36		
149	14/05/2026	13:30	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TI đến hạn TBA XX Nguyễn Sỹ Nhật	Tại trụ 74/3/2 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA XX Nguyễn Sỹ Nhật tại trụ 74/3/2 tuyến 478-SH	1	0,000		15	22,5		
150	14/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo	Từ trụ 289/35 đến trụ 289/35/61/10H, từ trụ 289/35/47A đến trụ	Xã Lai Vung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
						trên cột điện NR 475-13/4-1A/1.SĐ Tân Phước, NR 475-13/4-1A/1-2/1.SĐ Rạch Miễu, NR 475-13/4-1A/1-2/2.SĐ Mương Khai	289/35/47A/32, từ trụ 289/35/55 đến trụ 289/35/55/45 tuyến 475-SĐ										
151	14/05/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cơ sở Ba Nhỏ	Tại trụ 181A tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cơ sở Ba Nhỏ tại trụ 181A tuyến 474-AH	1	0,000		16	32			
152	14/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế IP đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện								
153	14/05/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TI đến hạn TBA XX Nguyễn Văn Bắc	Tại trụ 193/51A/1 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB TBA XX Nguyễn Văn Bắc tại trụ 193/51A/1 tuyến 474-AH. Cắt FCO TBA XX Nguyễn Văn Bắc tại trụ 193/51A tuyến 474-AH.	1	0,000		20	40			
154	14/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Điện lực Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và MBA trạm SX Chai Nhựa Huỳnh Diệu tuyến 480-TH	Trụ 77/1 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trụ 77/1 + Tháo 03Hotline trụ 77trạm SX Chai Nhựa Huỳnh Diệu tuyến 480-TH	1	0,000		36	126			
155	14/05/2026	13:30	15:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Điện lực Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm Cty Chăn Nuôi, Cầu Số 9 tuyến 476-TH	Trụ 52 tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cty Chăn Nuôi trụ 52 tuyến 476-TH	1	0,000		8	12			
156	14/05/2026	15:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Điện lực	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm Cầu Số 9 tuyến 476-TH	Trụ 74 tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Số 9 trụ 74 tuyến 476-TH	1	0,000		42	63			

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Đồng Tháp											
157	14/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
158	14/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP XD TMDV Sang Phương Nam.	Cải tạo cột BTLT khoảng trụ 16-116	Cột BTLT khoảng trụ 16-116 đường dây 110 kV 175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười.	Phường Mỹ Trà, Xã Mỹ Quý, Xã Tháp Mười	Cô lập đường dây 110 kV 175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười.							- Theo VB số 045/CV-2026/SPN ngày 02/4/2026 - 07h00 ngày 07/05/2026 đến 17h00 ngày 16/05/2026
159	14/05/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss môi nổi thiết bị TBA Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
160	14/05/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngát, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
161	14/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp	Đội QLVH	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Cần Đước – 172	Xã Phú Thành,	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	ĐD 110kV		Gò Công từ trụ 202 đến trụ 271 đến trụ công trạm	phường Bình Xuân, Đồng Sơn								
162	14/05/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
163	14/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Gò Công Tây – 171 Gò Công từ trụ công trạm đến trụ T01 đến trụ 237 đến công trạm	Phường Bình Xuân, Đồng Sơn, Vĩnh Bình	Không cắt điện							
164	14/05/2026	11:00	15:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra cấp nguồn DC cho Inverter của camera	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F110 cấp nguồn cho Inverter camera tại tụ dùng AC							
165	14/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
166	14/05/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tụ dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tụ dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
167	14/05/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Trường Xuân - 171 Tam Nông (Từ 172-7 TX đến TC trạm TN)	Xã Trường Xuân Xã Phương Thịnh Xã Phú Cường	Không cắt điện							
168	14/05/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Mỹ Thuận. Đo kiểm tra nhiệt độ đầu cosse, môi nối thiết bị; đo nhiệt độ hàng kẹp các tủ bảng điện trong phòng, ngoài sân ngắt trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
169	15/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-75kVA thành 1P-100kVA	TBA 1P-75kVA An Bình 1 trụ 47 PĐ 476-8 tuyến 476CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-75kVA An Bình 1 trụ 47 PĐ 476-8 tuyến 476CL	121	0,021	0,000	68	272		
170	15/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 1P-100kVA thành 1P-75kVA	TBA 1P-100kVA Đình Mỹ Hạnh-Cả Môn trụ 41/16A/2 NR Đình Mỹ Hạnh Cả Môn tuyến 479CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 1P-100kVA Đình Mỹ Hạnh-Cả Môn trụ 41/16A/2. Cắt FCO NR Đình Mỹ Hạnh Cả Môn trụ 41/16A/1 tuyến 479CL	106	0,018	0,000	60	240		
171	15/05/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
172	15/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 2x1P-50kVA thành 1P-75kVA	TBA 2x1P-50kVA Cần Quych trụ 61/42 NR 474-10/6 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 2x1P-50kVA Cần Quych trụ 61/42 NR 474-10/6	44	0,007	0,000	60	210		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									tuyến 474CL							
173	15/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-75kVA thành 2x1P-50kVA	TBA 1P-75kVA Bác Sĩ Vân trụ 55 PĐ 477-10 tuyến 477CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-75kVA Bác Sĩ Vân trụ 55 PĐ 477-10 tuyến 477CL	84	0,013	0,000	68	238		
174	15/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cây mới TBA 1P-25kVA xử lý chống quá tải TBA 1P-25kVA Cả Oanh 1, cắt cầu xử lý 2 nguồn	Từ trụ 151A/27/4 đến trụ 151A/27/11 NR 476-10/3/2 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cầu FCO TBA 1P-25kVA Cả Oanh 1 tại trụ 151A/27/13 NR 476-10/3/2 tuyến 476CL	50	0,019	0,000	20	180		
175	15/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Coi trụ, nâng độ cao đường dây hạ thế, khắc phục dây chằng đứt, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm TBA 1P-37,5kVA Mương Tư Lọp	"Từ trụ 46/56A/9 đến trụ 46/56A/9/1 NR 474-8/4-1/1A tuyến 474QT. tại trụ 46/56A/5 NR 474-8/4-1/1A tuyến 474QT"	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cầu FCO TBA 1P-37,5kVA Mương Tư Lọp tại trụ 46/56A/5 NR 474-8/4-1/1A tuyến 474QT	66	0,026	0,000	30	270		
176	15/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cây mới TBA 1P-25kVA xử lý chống quá tải TBA 1P-25kVA Kinh Giữa 1A, cắt cầu xử lý 2 nguồn	Từ trụ 247/14 đến trụ 247/22 NR 476-11/6 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Kinh Giữa 1A tại trụ 247/11 NR 476-11/6 tuyến 476TN	43	0,017	0,000	22	198		
177	15/05/2026	10:30	11:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thao tác 3DS NR 474-8/1-1.TN,	Tại trụ 56/1A NR 474-8/1.TN. Tại trụ 56/15/79 NR 474-8/1-1A.TN.	Xã Tràm Chim	Mở MC NR 474-8/1.TN, tại trụ 56/1A tuyến 474-TN. Đóng 3DS NR 474-8/1-1.TN, tại trụ 56/15/79 NR 474-8/1.TN. Đóng MC NR 474-8/1.TN tại trụ 56/1A tuyến 474-TN	821	0,018	0,001	300	150		Gián đoạn điện
178	15/05/2026	07:30	08:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Mở MC NR 474-8/1.TN để thao tác 3DS NR 474-8/1-1.TN	Tại trụ 56/1A NR 474-8/1.TN. Tại trụ 56/15/79 NR 474-8/1-1A.TN.	Xã Tràm Chim	Mở MC NR 474-8/1.TN, tại trụ 56/1A tuyến 474-TN. Cắt 3DS NR 474-8/1-1.TN, tại trụ 56/15/79 NR 474-8/1-1A.TN. Đóng MC NR 474-	821	0,018	0,001	300	150		Gián đoạn điện



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tam Nông	Tam Nông	Nguyễn Việt Hùng (TBA KH thuê QLVH)	474-8/1-1/5.TN		Hùng tại trụ 56/15/135/22/1 NR 474-8/1-1/5.TN. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm bơm THT số 6 Nguyễn Việt Hùng tại trụ 56/15/135/22 NR 474-8/1-1/5.TN							
185	15/05/2026	08:00	09:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Cắt 03 DS	Tại 383/21 NR 479-18/1 tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	- Cắt LBS tại trụ 381 PĐ 479-18 tuyến 479-HN. - Cắt 03DS tại trụ 383/21 NR 479-18/1 tuyến 479-HN. - Đóng LBS tại trụ 381 PĐ 479-18 tuyến 479-HN.	1855	0,080	0,001	659	659		Gián đoạn điện
186	15/05/2026	16:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Đóng 03 DS	Tại 383/21 NR 479-18/1 tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	- Cắt LBS tại trụ 381 PĐ 479-18 tuyến 479-HN. - Đóng 03DS tại trụ 383/21 NR 479-18/1 tuyến 479-HN. - Đóng LBS tại trụ 381 PĐ 479-18 tuyến 479-HN.	1855	0,080	0,001	650	650		Gián đoạn điện
187	15/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDD Minh Thành Hồng Ngự	Dựng trụ BTLT 14m, sang lưới trung thế	Tại 383/34 NR 479-18/1 tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03DS tại trụ 383/21 NR 479-18/1 tuyến 479-HN. - Cắt 03DS tại trụ 327 Mạch Vòng Thường Phước 1 - Thường Phước 2 tuyến 480-HN	1508	0,584	0,001	433	3897		
188	15/05/2026	07:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH XDD Minh Thanh	Thay dây 4xAV-70 thành dây ABC-3x70, thay hộp điện kế, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino	Từ trụ 49/1 đến trụ 49/4/5, từ trụ 49/4/2 đến trụ 49/4/2/3, từ trụ 49/4/2/1 đến trụ 49/4/2/1/3, từ trụ 49/4/2/2 đến trụ 49/4/2/2/3 tuyến 479-AH.	Đường Trần Thị Nhung, đường Hùng Vương	Cắt 02 CB + 3FCO trạm KDC Phường 1 tại trụ 49/4 tuyến 479-AH; Cắt CB + FCO trạm ĐĐ Hùng Vương Nối Dài tại trụ 45 tuyến 479-AH.	350	0,158	0,000	240	2520		
189	15/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT 14m,	Từ trụ 34/166 đến 34/223 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	- Cắt 3LBFCO PĐ 475-10/2-3NM tại trụ 34/160 tuyến 475-NM - Cắt 3DS MV An	2350	1,011	0,002	546	5460		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						lắp xà, sứ từ trụ 34/166 đến 34/223 tuyến 475-NM			Khánh tại trụ 34/224 tuyến 475-NM							
190	15/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Ôp tole, bịt lỗ trụ NR Cái Tắc Rạch Đông	Từ trụ 216/1 đến trụ 216/28 tuyến 476-TH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO MV 475SD-476TH Cua Khoai Mì tại trụ 216/31/1 tuyến 476-TH. Kiểm tra 3LBFCO NR 476-12/1.TH Cái Tắc Rạch Đông tại trụ 216/1 tuyến 476-TH đang cắt.	836	0,324	0,001	650	5850		
191	15/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SD	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
192	15/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 476-12/1.TH Cái Tắc Rạch Đông, NR 476-12/1/1.TH Vành Đai Long Hậu, NR 475-13/1.SĐ Lai Vung 1	Từ trụ 216 đến trụ 216/35/23H, từ trụ 216/24A đến trụ 216/24A/19/20H tuyến 476-TH, từ trụ 239 đến trụ 239/49, từ trụ 239/8 đến trụ 239/8/14A tuyến 475-SD	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
193	15/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Lấp Vò và Điện lực Đồng Tháp	Điện lực Lấp Vò và XNDV Điện lực Đồng Tháp	Tháo lắp REC+03DS PD 476-11TH thí nghiệm định kỳ tuyến 476-TH	Trụ 112 tuyến 471,476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt REC+03DS PD 476-11TH trụ 112 tuyến 476-TH. Khóa Rơ le 79 tuyến 476-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng. Khóa Rơ le 79 REC PD 474-12AH Kênh Họa Đồ trụ 158 và MC tuyến 474-AH tại trạm 110kV An Hòa						Chuyển tải PD 476-11.TH nhận điện tuyến 474-AH	
194	15/05/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp							





Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ngành lưới điện Cao thế	CP XD TMDV Sang Phương Nam.	khoảng trụ 16-116	16-116 đường dây 110 kV 175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười.	Trà, Xã Mỹ Quý, Xã Tháp Mười	kV 175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười.							số 045/CV-2026/SPN ngày 02/4/2026 - 07h00 ngày 07/05/2026 đến 17h00 ngày 16/05/2026
205	15/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Bình Đức – 171 Chợ Gạo từ trụ 74 đến trụ 116A đến trụ công trạm	Xã Chợ Gạo, phường Mỹ Phong	Không cắt điện							
206	16/05/2026	15:30	16:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Chuyển nguồn PĐ 475-10.TN ngưng nhận điện tuyến 474-TN. Chuyển nguồn PĐ 475-8A.TN ngưng nhận điện tuyến 473-TN	Tại trụ 115 tuyến 474-TN. Tại trụ 103 tuyến 475-TN. Tại trụ 59 tuyến 475-TN. Tại trụ 02 tuyến 475-TN.	Xã Tràm Chim, Xã Phú Cường	Mở LBS MV 473-TN_475-TN tại trụ 69/2 tuyến 473-TN. Đóng 3DS PĐ 475-8A.TN, tại trụ 59 tuyến 475-TN. Đóng 3DS PĐ 475-8.TN, tại trụ 02 tuyến 475-TN. Đóng MC tuyến 475-TN. Đóng MC PĐ 475-10.TN, tại trụ 103 tuyến 475-TN. Mở LBS MV 474-TN_475-TN tại trụ 115 tuyến 474-TN;	1075	0,023	0,001	400	200		
207	16/05/2026	07:30	15:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Lắp 2 kẹp dừng dây hạ áp ABC xử lý tạo khoảng không điện (trụ 08); - Tách vỏ dây bọc di dời kẹp quai NR 475-8/1.TN (pha B) ra xa đà (trụ 10) - Ép tăng cường và gia cường 02 mỗi nôi dây trung áp (khoảng trụ 09-12) - Vệ sinh và ép tăng cường mỗi cầu trung	Từ trụ 08 đến trụ 33 tuyến 475-TN	Xã Phú Cường	Cắt 3DS PĐ 475-8.AL tại trụ số 02 tuyến 475-TN. Cắt 3DS PĐ 475-8A.TN tại trụ 59 tuyến 475-TN	420	0,145	0,000	500	4000		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						áp; và Thay sứ dùm dây trung hoà (trụ 29); - Cắt gọn dây mối cầu trung áp củ (trụ 31) - Vệ sinh và ép dây tăng cường mối cầu trung áp; (trụ 33);										
208	16/05/2026	07:30	08:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Chuyển nguồn PD 475-10.TN nhận điện tuyến 474-TN. Chuyển nguồn PD 475-8A.TN nhận điện tuyến 473-TN	Tại trụ 115 tuyến 474-TN. Tại trụ 103 tuyến 475-TN. Tại trụ 02 tuyến 475-TN. Tại trụ 59 tuyến 475-TN. Tại trụ 69/2 tuyến 473-TN.	Xã Tràm Chim, Xã Phú Cường	Đóng LBS MV 474-TN_475-TN tại trụ 115 tuyến 474-TN. Mở MC PD 475-10.TN, tại trụ 103 tuyến 475-TN. Mở MC tuyến 475-TN. Cắt 3DS PD 475-8.TN, tại trụ 02 tuyến 475-TN. Cắt 3DS PD 475-8A.TN, tại trụ 59 tuyến 475-TN. Đóng LBS MV 473-TN_475-TN tại trụ 69/2 tuyến 473-TN;	1075	0,023	0,001	200	100		
209	16/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Minh Thanh	Lắp tiếp địa xà	"Từ trụ 31/5 đến 31/8 tuyến 477HN "	Phường Hồng Ngự	Cắt 03LBFCO NR Cống C3 477-10/4 trụ 31 tuyến 477HN	287	0,111	0,000	98	882		
210	16/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
211	16/05/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
212	16/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thể		sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."			Hồng Ngự. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
213	16/05/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP XD TMDV Sang Phương Nam.	Cải tạo cột BTLT khoảng trụ 16-116	Cột BTLT khoảng trụ 16-116 đường dây 110 kV 175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười.	Phường Mỹ Trà, Xã Mỹ Quý, Xã Tháp Mười	Cô lập đường dây 110 kV 175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười.							- Theo VB số 045/CV-2026/SPN ngày 02/4/2026 - 07h00 ngày 07/05/2026 đến 17h00 ngày 16/05/2026
214	16/05/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
215	16/05/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ theo quy định 8991/ EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mỗi nối thiết bị TBA Gò Công	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
216	16/05/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thể				tỉnh Đồng Tháp								
217	16/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
218	17/05/2026	07:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH XDD Minh Thanh	Thay dây AV-70 + 3AV-95 thành dây ABC-3x95 + AC-50, thay hộp điện kè, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino; thay dây 4xAV-70 thành dây ABC-3x70 + AC-50, thay hộp điện kè, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino	Từ trụ 48/15A đến trụ 48/20; từ trụ 48/16B đến trụ 48/16B/2, từ trụ 48/16B/1 đến trụ 48/16B/1/4B, từ trụ 48/16/1 đến trụ 48/16B/1/7A, từ trụ 48/16B/2 đến trụ 48/16B/2/1A, từ trụ 48/16B/2 đến trụ 48/16B/2/3B tuyến 477-SĐ.	đường Nguyễn Thái Bình, KDC Rạch Rẫy	Cắt CB + 3FCO trạm Ngã Ba Thái Bình tại trụ 48/16 tuyến 477-SĐ; Cắt CB + 3FCO trạm Thái Bình tại trụ 48/17 tuyến 477-SĐ.	202	0,091	0,000	180	1890		
219	17/05/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH Đường Dây 110kV	Đội QLVH Đường Dây 110kV kết hợp bảo trì đường dây 110kV 172 Cần Đước - 172 Gò Công	đường dây 110kV 172 Cần Đước - 172 Gò Công	phường Bình Xuân	Cô lập đường dây 110kV 172 Cần Đước - 172 Gò Công							Kết hợp công tác cùng Công ty Điện lực Tây Ninh.
220	17/05/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
221	17/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế		inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."		Đồng Tháp	tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
222	17/05/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Tháp Mười.							
223	17/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trần Quốc Toản	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
<b>Tổng cộng</b>										<b>36.489</b>	<b>10,101</b>	<b>0,026</b>	<b>26.433</b>	<b>149.042</b>		
<b>Sau miễn trừ</b>											<b>5,809</b>	<b>0,018</b>				

**Phụ lục 2**  
**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 20/2026**  
*(Từ ngày 11/5/2026 đến 17/5/2026)*

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	11/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
2	11/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Lợi 4	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Lợi 4 tại trụ 13 tuyến 4732-7	70	0,03	0,00	49	444		
3	11/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Lợi 5	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Lợi 5 tại trụ 05 tuyến 4732-7	45	0,02	0,00	43	385		
4	11/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ. Treo bảng vị trí 2 nguồn, sơn số trụ bị mờ. Đốc nợ tiền điện	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
5	11/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.30+HM.64)	Từ trụ 02 đến trụ 07 thuộc NR 47277-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47277-7 tại trụ 19/1 thuộc NR 47163-7, tuyến 473MTh	151	0,08	0,00	54	621		
6	11/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	Từ trụ 01 đến trụ 69/42 thuộc NR 4767-7, tuyến 476MTh	Xã Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
7	11/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong Khu vực lưới điện do Điện	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.		lực Cái Bè quản lý								
8	11/05/2026	08:00	14:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	naongt công suất trạm Áp 5 Tân Bình 1 từ 50kVA lên 75kVA	Tại trụ 1 nhánh 4748-7 Áp 5 Tân Bình	Phường Thanh Hòa	Cắt LBFCO 4748-7	1733	0,45	0,00	420	2520		
9	11/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Quý Phước 7 từ 25kVA lên 50kVA	Tại trụ 7 nhánh 4733-7 Quý Phước	Phường Nhị Quý	Cắt 3LBFCO 4733-7	1125	0,17	0,00	489	1712		
10	11/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, ghi véc chỉ số, khảo sát cấp điện, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
11	11/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra khách hàng thuê QLVH	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
12	11/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH XLĐ Xuân, Cty TNHH Thủy Phương	- Cty TNHH XLĐ Xuân Phát thắp ngọn trụ 18m phân đoạn H19; - Cty TNHH Thủy Phương thay trụ thay phụ kiện đường dây thay dây trần thành dây bọc từ trụ 12/1 đến 12/4 nhánh 47305-7, từ trụ 28/1 đến 28/7 nhánh 47157-7	Phân đoạn H19 đến H161 xã Tân Phước 1, 3 tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 1, 3 tỉnh Đồng Tháp	- Cắt Rec H19, 3 LTD H19-8 trụ 74; - Cắt 3 LTD H161-8 trụ 161, 3 LTD H113-8, trụ 65 - Thiết bị thường mở: LBS H161, LBS H113	6251	2,69	0,00	394	3940		PĐĐ viết PTT
13	11/05/2026	07:30	16:30	Điện	Tổ	Phát quang cây xanh	Nhánh rẽ 4797-7	Xã Bình	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Châu Thành	QLVH.	đọc hành lang an toàn lưới điện.	Cầu Sao và các nhánh rẽ nối tiếp.	Trung.								
14	11/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
15	11/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Thái Hải	Tháp ngọn trụ BTLT 16 mét 141-143/6 HMITT: Cải tạo đường dây trung thế 22kV Tân Bình Thạnh từ trụ 124/TBT đến trụ 143/TBT (để nối mạch vòng tuyến 471TH- 472CG)	Nhánh rẽ 47361-7/Thanh Bình	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3LBFCO 47361-7/Thanh Bình	724	0,37	0,00	6000	72000		
16	11/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Than Đức 2 từ 1x50kVA thành 2x50kVA; Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tía cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 47592-7 Tân Lập 2-TLĐ	Xã Châu Thành	Cắt LBFCO nhánh rẽ 47592-7 Tân Lập 2-TLĐ	392	0,16	0,00	200	1900		
17	11/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Cty TNHH CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	trạm: An Phú 1, Lương Phú 3	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt CB, FCO trạm: An Phú 1, Lương Phú 3	155	0,07	0,00	100	1000		
18	11/05/2026	07:00	13:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty Kim Ngân Phát	Dời trụ hạ áp theo đề nghị khách hàng Nguyễn Thị Mộng Tuyền	Lưới hạ, trung áp sau NR 4779-7, tuyến 475MT	Một phần Khu phố Mỹ Lương, phường Mỹ Phong	Cắt LBFCO NR 4779-7	327	0,09	0,00	227	1476		
19	11/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	XNDV ĐLĐT	Thay 01 FCO tụ bù DT20 (pha bia), tuyến 473CG	Tại trụ 132, tụ bù DT20 (4x200kVAR+2x100kVAR) tuyến 473CG	Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong	Thực hiện cắt MC+3FCO tụ bù DT20, Off Relay 79 MC tuyến 473CG							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
20	11/05/2026	06:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Dựng trụ trung thế mới và sang dây trung thế qua trụ mới	Từ trụ 05 đến trụ 45 nhánh rẽ 3 pha An Thạnh Thủy	Xã An Thạnh Thủy	Cắt 03LBFCO C39-7 (03LBFCO C347-7 đang mở)	903	0,43	0,00	800	8800		
21	11/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Khắc phục thiếu sót lưới HA	Lưới HA trạm Kênh Nổi, Bình Thọ 2, Công Cư Trinh 1, Bình Khương 3, Cầu Đôi 2, Long Hòa B4	Xã Chợ Gạo, An Thạnh Thủy, Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
22	11/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra ĐĐ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
23	11/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
24	11/05/2026	07:30	15:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Nâng thùng tole trạm làm gọn cáp bur điện, đóng tiếp địa địa thùng tole	Phân hạ áp tại trụ trung áp số 3 tuyến I6; I6-8 Trần Hưng Đạo - PT472GC, phường Gò Công.	Phường Gò Công	- Cắt CB và FCO trạm Lê Lợi 1.	137	0,05	0,00	82	658		
25	11/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ môi nổi. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
26	11/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẻ	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
27	11/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (công	Nhánh 4728-7 Thanh Nhung	Xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO 4728-7 Thanh Nhung tại trụ số 1 nhánh Dương Hòa	1381	0,72	0,00	543	6515		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Tổ QLVH	trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4728-7 Thanh Nhung										
28	11/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4728-7 Thanh Nhung	Lưới hạ áp Trạm Phước Trung	Xã Tân Hòa	Cắt 3FCO trạm Phước Trung tại trụ số 1 nhánh Dương Hòa	148	0,08	0,00	99	1185		
29	12/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Lợi 6	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Lợi 6 tại trụ 26 tuyến 4732-7	23	0,01	0,00	43	385		
30	12/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ. Treo bảng vị trí 2 nguồn, sơn số trụ bị mờ. Đốc nợ tiền điện	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
31	12/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Lợi 2	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Lợi 2 tại trụ 17 tuyến 4732-7	46	0,02	0,00	52	467		
32	12/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện,	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thay điện kế.										
33	12/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	- Từ trụ 01 đến trụ 43 thuộc NR 4763-7, tuyến 473MTh - Từ trụ 01 đến trụ 27 thuộc NR 47131-7, tuyến 473MTh.	Xã Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
34	12/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đa nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.54)	Từ trụ 01 đến trụ 05 thuộc NR 47497-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47497-7 tại trụ 35 thuộc PD 4721-8, tuyến 473MTh	88	0,04	0,00	9	104		
35	12/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
36	12/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đa nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.53)	Từ trụ 01 đến trụ 07 thuộc NR 47499-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47499-7 tại trụ 18A thuộc PD 4721-8, tuyến 473MTh	69	0,03	0,00	27	311		
37	12/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Lắp trạm 2x25kVA Cây Trâm 13	Tại trụ 13 nhánh 4734-7 Cầu Cây Trâm	Phường Cai Lậy	Cắt LBFCO 4734-7	1386	0,54	0,00	652	5868		
38	12/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đọc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						cấp điện, gắn dôi điện kế, thay điện kế định kỳ										
39	12/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH, Công ty Phương Nam TG	-ĐLCLA lắp trạm 2x25kVA Phú Hòa 38 -Công ty Phương Nam nâng công suất trạm Đình Tiên Hoàng từ 25kVA lên 5kVA	Tại trụ 25, 38 nhánh 4789-7 Phú Hòa	Phường Nhị Quý	Cắt 3LBFCO 4789-7	753	0,29	0,00	378	3402		
40	12/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Thủy Phương	Cty TNHH Thủy Phương thay xà sứ phụ kiện đường, thay dây AC50 thành ACXH 50 nhánh 47404-7	Nhánh rẽ 47404-7, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 3 LBFCO 47404-7	608	0,26	0,00	131	1310		
41	12/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ Vh	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra khách hàng thuê QLVH, cắt điện vét nợ	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
42	12/05/2026	00:00	00:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH +Hotline	Che phủ; tháo gỡ LBS E16D4, FCO+TU cấp nguồn LBS thuộc phát tuyến 475Thu (tầng trên) – 478Thu (tầng dưới) Đầu lại lèo trung áp sau khi tháo LBS; tháo che phủ sau khi công tác xong	Trụ 15AD4 tuyến 22kV KCN Tân Hương/ PT 475Thu (tầng trên) – 478Thu (tầng dưới) xã Tân Hương	Xã Tân Hương	OFF Role [79] MC: 478Thu							Phân đoạn từ E1AD5-8 đến E16D4-8 không mang điện; Không mất điện
43	12/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
44	12/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Thay MBA chảy dầu trạm Cầu Chết 4 (50kVA) + phát quang hành lang tuyến	Lưới hạ, trung áp sáu NR 47294-7, tuyến 473MTo	Một Khu Phố Long Hưng, phường Trung An	Cắt 3LBFCO 47294-7	227	0,05	0,00	210	1050		
45	12/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, Kéo dây nâng cấp ĐDTT 1P	Lưới hạ trung áp trạm Long Mỹ	Một phân Quốc lộ 1A	Cắt FCO NR trạm Long Mỹ tuyến 473MTo	86	0,04	0,00	90	945		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tho		12,7kV lên 3P 22kV NR Long Mỹ	,tuyến 473MT0	Phường Trung An								
46	12/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐD và TBA	Tuyến 476CG, 473GCT và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
47	12/05/2026	14:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Điều hòa CS trạm biến áp	Trạm Kỳ Hôn	Xã Chợ Gạo	Cắt LBFCO 47191-7	368	0,05	0,00	200	600		
48	12/05/2026	07:00	13:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Điều hòa CS trạm biến áp	Trạm Kênh Xuân Hòa 1, Tân Hòa - Xuân Đông 1	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47247-7, 47446-7	531	0,14	0,00	437	2622		
49	12/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
50	12/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra ĐD và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
51	12/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty Hoài Dung	Di dời trụ hạ thế	Trụ 29/1, 29/2 lưới điện hạ áp trạm Bình Tây 17	xã Vĩnh Bình	Cắt CB+ FCO trạm Bình Tây 17	82	0,03	0,00	21	165		
52	12/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty 19/5	Kéo dây hạ thế nâng cấp 1 pha lên 3 pha.	Lưới điện hạ áp trạm Bình Phú 8	ấp Bình Phú xã Phú Thành	Cắt CB+FCO trạm Bình Phú 8	30	0,01	0,00	9	90		
53	12/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mối nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
54	12/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Thay dây hạ áp 4x120mm <sup>2</sup> và kéo thêm dây AC50mm <sup>2</sup> (công trình ĐTXD)	Lưới hạ áp thuộc trạm Xóm Dinh 2 - PT478GC, phường Long Thuận	Phường Long Thuận	- Cắt CB và FCO trạm Xóm Dinh 2	86	0,04	0,00	49	592		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
55	12/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện trạm Chợ Vàm Láng 1	Lưới hạ áp Trạm Chợ Vàm Láng 1	Xã Gia Thuận	Cắt 3FCO trạm 1x400kVA Chợ Vàm Láng 1 tại trụ số 207 tuyến Vàm Láng	343	0,18	0,00	151	1816		
56	12/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẻ.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
57	12/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Cty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	Cty TNHH Khang Việt Long Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp (công trình sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Gò Công, Gò Công Đông và Tân Phú Đông năm 2026) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện trạm Xí Nghiệp Ruốc	Lưới hạ áp Trạm Xí Nghiệp Ruốc	Xã Gia Thuận	Cắt 3FCO trạm 1x250kVA Xí Nghiệp Ruốc tại trụ số 191 tuyến Vàm Láng	308	0,16	0,00	145	1740		
58	13/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Bình 7	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Bình 7 trụ 08 tuyến 4730-7	26	0,01	0,00	43	390		
59	13/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Bình 8	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Bình 8 trụ 14 tuyến 4730-7	21	0,01	0,00	39	349		
60	13/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện,	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thay điện kế.										
61	13/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ. Treo bảng vị trí 2 nguồn, sơn số trụ bị mờ. Đốc nợ tiền điện	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
62	13/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.29)	Từ trụ 01 đến trụ 06 thuộc NR 47501-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47501-7 tại trụ 3A thuộc NR 47163-7, tuyến 473MTh	79	0,04	0,00	23	265		
63	13/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
64	13/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.63)	Từ trụ 01 đến trụ 13 thuộc NR 47275-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47275-7 tại trụ 9B thuộc NR 47163-7, tuyến 473MTh	99	0,05	0,00	45	518		
65	13/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	- Từ trụ 01 đến trụ 15 thuộc NR 47315-7, tuyến 476MTh - Từ trụ 01 đến trụ 45 thuộc NR 47221-7, tuyến 476MTh.	Xã Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
66	13/05/2026	08:00	17:00	Điện	Tổ	Lắp trạm 2x25kVA	Tại trụ 3 nhánh	Xã Ngũ Hiệp	Cắt LBFCO 47495-7	94	0,04	0,00	40	360		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cai Lậy	QLVH	Trụ Sở Ấp Bình Ninh 3	47495-7 Trụ Sở Ấp Bình Ninh									
67	13/05/2026	08:00	15:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Cầu kênh Cũ 7 từ 25kVA lên 2x25kVA	Tại trụ 7 nhánh 47482-7 Cầu kênh Cũ	Xã Ngũ Hiệp	cắt LBFCO 47482-7	214	0,06	0,00	100	700		
68	13/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Khu vực lưới điện quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
69	13/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, cắt điện vét nợ	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
70	13/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng ngọn trụ thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	Xã Vĩnh Kim, Long Hưng	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	2475	1,12	0,00	362	3801		
71	13/05/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 4723-7 HTX Bình Thành, 47295-7 Kinh Kháng Chiến và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Long Định	Không cắt điện.							
72	13/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	Nhánh rẽ 47120-7 Bình Cách	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 47120-7 Bình Cách	659	0,28	0,00	4900	49000		
73	13/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Hotline + Tổ QLVH	Che phủ, tháo kết lưới phục vụ nâng công suất trạm Phú Lợi 5 từ (1x1P-50kVA) thành (1x1P-75kVA) Kết lưới sau khi công tác xong, tháo che phủ	Tuyến E6-8 Tân Bình Thạnh-Phú Kiết	Xã Mỹ Tịnh An	OFF Role [79] MC 474THu; Khóa chức năng tự đóng lại Recloser E169, E6 Cắt FCO trạm Phú Lợi 5, Nguyễn Thị Hạnh	98	0,04	0,00	100	950		
74	13/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Xí nghiệp DVĐL Đồng	Xử lý đầu coss MC bộ tụ bù LT7 bị cháy (pha giữa tầng trên PT 473BĐ)	Tại trụ 43/18 phân đoạn DL17-8/PT 473BĐ, 478BĐ	Xã Kim Sơn	Off role 79 MC PT 473BĐ, 478BĐ và chức năng tự đóng lại Recloser D916							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Tháp (Đội Hotline)											
75	13/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
76	13/05/2026	06:30	16:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát + Tổ QLVH	Cty Xuân Phát; Dựng trụ 14M, Nâng cấp ĐDTT 1P 12,7kV lên 3P 22kV NR 47312-7; Gom trạm Mỹ Lợi 4 (1x75kVA) và trạm Mỹ Lợi 7 (1x50kVA) lên 1x250kVA; Tổ QLVH; Phát quang, bảo trì lưới điện	Lưới trung, hạ áp phân đoạn sau D356-8 đến DC129-8, Tuyến 472CG	Một phần TL879B, phường Mỹ Phong, Một phần Áp Thanh Đăng, xã Lương Hòa Lạc	Tuyến 472-CG: Cắt LBS DC129, 03 LTD DC129-8 (trụ 71); Cắt Rec D356, 03 LTD D356-8 (trụ 110)	3942	1,71	0,00	5540	55400	Chuyển PĐ từ D356 đến D352, D354 nhận điện tuyến 475-MT	PĐĐ viết PTT
77	13/05/2026	06:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH 19/5	Dựng trụ trung thế nâng cấp đường dây từ 1 pha thành 3 pha	Nhánh rẽ Bình Hưng Hã - Bình Hưng Thượng	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47962-7	2645	1,25	0,00	8192	90112		
78	13/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Khắc phục thiếu sót lưới HA	Lưới hạ áp trạm Long Hòa 2	Xã Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
79	13/05/2026	07:00	13:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Điều hòa CS trạm biến áp	Trạm Bình Thọ Trung, Long Hòa 5	Xã An Thạnh Thủy, Tân Thuận Bình	Cắt LBFCO 47285-7, 47289-7	761	0,20	0,00	3212	19272		
80	13/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
81	13/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
82	13/05/2026	14:00	17:00	Điện	Tổ Kinh	Thay TI hạ thế và điện	Trạm Xóm Thủ 9:	xã Long Bình	- Cắt CB+FCO trạm	22	0,00	0,00	18	53		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Vĩnh Bình	doanh	kế	Trụ 06 phân đoạn B23-8 đến B38		Xóm Thủ 9							
83	13/05/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế và điện kế	Trạm Xóm Rẫy 2: trụ 18 nhánh rẽ 47169-7	xã Long Bình	- Cắt CB+FCO trạm Xóm Rẫy 2	107	0,02	0,00	25	125		
84	13/05/2026	14:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế và điện kế	Trạm Xóm Thủ 1: Trụ 4A phân đoạn B23-8 đến B38	xã Long Bình	- Cắt CB+FCO trạm Xóm Thủ 1	123	0,02	0,00	20	59		
85	13/05/2026	14:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế và điện kế	Trạm Xóm Thủ 5: Trụ 11 phân đoạn B23-8 đến B38	xã Long Bình	- Cắt CB+FCO trạm Xóm Thủ 5	90	0,01	0,00	32	96		
86	13/05/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế và điện kế	Trạm Bình Tân 5: trụ 05 nhánh rẽ 47429-7	xã Long Bình	- Cắt CB+FCO trạm Bình Tân 5	98	0,02	0,00	28	140		
87	13/05/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế tổng	Trạm Bình Tân 10 trụ 55 nhánh rẽ 4783-7	Xã Long Bình	- Cắt CB+FCO trạm Bình Tân 10	52	0,01	0,00	22	112		
88	13/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Thay dây hạ áp 4x120mm2 và kéo thêm dây AC50mm2 (công trình ĐTXD)	Lưới hạ áp thuộc trạm Xóm Dinh 3 và trạm Xóm Sọc - PT478GC, phường Long Thuận	Phường Long Thuận	- Cắt CB và FCO trạm Xóm Dinh 3 - Cắt CB và FCO trạm Xóm Sọc."	248	0,13	0,00	82	987		
89	13/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mỗi nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
90	13/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát	Nhánh 4761-7 áp 6 Gia Thuận	Xã Tân Đông	Cắt 1LBFCO 4761-7 tại trụ số 1 nhánh Áp 6 Gia Thuận	928	0,48	0,00	434	5212		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						quang lưới điện Nhánh 4761-7 áp 6 Gia Thuận										
91	13/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4761-7 áp 6 Gia Thuận	Lưới hạ áp Trạm Tân Phú 2	Xã Tân Đông	Cắt 1FCO trạm Tân Phú 2 tại trụ số 34 tuyến Tân Phước	127	0,07	0,00	69	829		
92	13/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
93	14/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
94	14/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Bình 3	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Bình 3 trụ 06 tuyến 4730-7	48	0,02	0,00	51	462		
95	14/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ. Treo bảng vị trí 2 nguồn, sơn số trụ bị mờ. Đốc nợ tiền điện	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
96	14/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Bình 1	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Bình 1 trụ 05 tuyến K28-8	82	0,03	0,00	58	521		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Long											
97	14/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	Từ trụ 48 đến trụ 265 thuộc PD G32, tuyến 482CB	Xã Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
98	14/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
99	14/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.70+HM.71).	Từ trụ 02 đến trụ 12 thuộc NR 47153-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47153-7 tại trụ 20/1 thuộc NR 473-7, tuyến 471MTh	370	0,18	0,00	101	1162		
100	14/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, độc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
101	14/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, cắt điện vét nợ	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
102	14/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...										
103	14/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Tân Thạnh 36 từ 1x50kVA thành 2x50kVA; Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tia cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 12.7kV Tân Thạnh-TH ND	Xã Tân Hương	Cắt 3LBFCO 4755-7	1312	0,56	0,00	900	9000		
104	14/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, kéo dây nâng cấp ĐDHT từ 1 pha lên 3P lưới hạ áp trạm Mỹ Hòa 1 (CT ĐTXD)	Lưới hạ trung áp sau NR 4783-7 tuyến 475MT	Một phần Khu Phố Mỹ Hòa, đường huyện 90B Phường Mỹ Phong	Cắt 3 LBFCO NR 4783-7 tuyến 475MT	299	0,14	0,00	225	2363		
105	14/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Thay MBA cháy dầu trạm Gò Me 3 (50kVA), Một Cát 3 (50kVA) + phát quang hành lang tuyến	Lưới hạ, trung áp sáu NR 47120-7, tuyến 471MT	Một phần Ấp Long Bình A, Long Thành A xã Long Hưng	Cắt 3LBFCO 47120-7	760	0,33	0,00	585	5850		
106	14/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Nhánh rẽ 3 pha Cầu Đôi, Hòa Định, Tân Thạnh, Tân Thuận Bình - Quơn long	Xã Tân Thuận Bình, Bình Ninh,	Không cắt điện							
107	14/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Khắc phục thiếu sót lưới điện	Nhánh rẽ 3 pha Tân Thuận bình - Quơn Long, cầu Đôi, lưới HA trạm UBND Huyện, 1, Bảo Vệ Thực Vật, Cầu Đôi 1, Bình Khương ATT, Cầu Đôi 2	Xã Tân Thuận Bình, Chợ Gạo, An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
108	14/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty 19/5	Kéo dây hạ thế nâng cấp 1 pha lên 3 pha.	Lưới điện hạ áp trạm Đình Đồng Thạnh	xã Đồng Sơn	- Cắt LBFCO 47237-7	90	0,04	0,00	27	279		
109	14/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Đội Hotline - Xí nghiệp	Thay LBS B32 bằng Recloser thuộc Công trình Nâng cấp lưới điện khu vực ĐLGCT	Trụ 128/3 phân đoạn B3-8 đến B1, B33	ấp Thạnh Yên xã Vĩnh Bình	- Cắt LBS B32 + DS B32-8 tại trụ 128/3; - Đóng LBS B33 tại trụ 60/49; - OFF Role 79						Chuyển PD B32 đến B33, B21, B63 nhận	PDĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					DVĐL Đồng Tháp	năm 2026			MCPT: 475GCT, 477GCT.						điện PT 477GCT qua B33, B33-8	
110	14/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
111	14/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	- Không cắt điện							
112	14/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mối nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
113	14/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện trạm Hiệp Trị 2	Lưới hạ áp Trạm Hiệp Trị 2	Xã Tân Hòa	Cắt 3FCO trạm 1x160kVA Hiệp Trị 2 tại trụ số 49A/1 tuyến Tân Thành	136	0,07	0,00	79	947		
114	14/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
115	15/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						định kỳ. Treo bảng vị trí 2 nguồn, sơn số trụ bị mờ. Đốc nợ tiền điện										
116	15/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
117	15/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Bình 5	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Bình 5 trụ 12 tuyến K28-8	23	0,01	0,00	37	337		
118	15/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Bình 2	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Bình 2 trụ 15 tuyến K28-8	103	0,04	0,00	59	533		
119	15/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
120	15/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.72+HM.73).	Từ trụ 01 đến trụ 18/9 thuộc NR 4795-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 4795-7 tại trụ 14 thuộc NR 473-7, tuyến 471MTh	482	0,24	0,00	124	1426		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
121	15/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viển thông	Từ trụ 01 đến trụ 46 thuộc PD G94, tuyến 482CB	Xã Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
122	15/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH, Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
123	15/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, phát quang hành lang lưới điện, cắt điện vét nợ	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
124	15/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
125	15/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng ngọn trụ thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	Xã Vĩnh Kim	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	4798	2,17	0,00	724	7602		
126	15/05/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 47163-7 Ấp Đông B, 47283-7 Kênh Nghĩa Trang, 4795-7 Ấp Ngươn.	Xã Long Định.	Không cắt điện.							
127	15/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Tân Lược 12-8 từ 1x50kVA thành 2x50kVA; ép lò, bảo trì lưới điện hạ áp Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh góc trụ, phát quang, mé tia cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện	Nhánh rẽ 47583-7 Tân Lược 12	Xã Tân Hương	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47583-7 Tân Lược 12	107	0,05	0,00	100	1000		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saifi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						trung hạ áp										
128	15/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty An Đức Thịnh (ENP)+ Tổ QLVH + Cty Dương Nguyễn	Cty An Đức Thịnh (ENP) ;Khắc phục khiếm khuyết công trình ĐTXD + Tổ QLVH; bảo trì, phát quang, thay giáp buộc; Cty Dương Nguyễn dời trụ mở rộng lộ	Lưới hạ trung áp sau NR 47119-7 tuyến 474CG	Một phần Huyện Lộ 87 thuộc Phường Mỹ Phong	Cắt 3 LBFCO NR 47119-7 tuyến 474CG	1711	0,74	0,00	6057	60570		
129	15/05/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Bảo trì, sửa chữa lưới HA	Lưới HA trạm Công Chợ	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Công Chợ	60	0,01	0,00	50	225		
130	15/05/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Khắc phục thiếu sót lưới HA	Lưới HA trạm Chi Nhánh	Xã Chợ Gạo	Không cắt điện							
131	15/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Khắc phục thiếu sót lưới HA	Lưới HA trạm Ô 3, Khu 3	Xã Chợ gạo	Cắt FCO trạm Ô 3, Khu 3	141	0,02	0,00	250	875		
132	15/05/2026	06:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Nâng cấp nhánh rẽ 1 pha thành 3 pha Tân Ninh	Từ trụ 22 đến trụ 30 nhánh rẽ 1 pha Tân Ninh	xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47458-7	1503	0,71	0,00	1000	11000		
133	15/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
134	15/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Đội Hotline - Xí nghiệp DVĐL Đồng Tháp	Thay LBS B40 (đầu nối tầng dưới PT 475GCT) bằng Recloser thuộc Công trình Nâng cấp lưới điện khu vực ĐLGCT năm 2026	Tại trụ 171/2 phân đoạn B1 đến IB5, B42 thuộc phát tuyến 475GCT	ấp Thạnh Phong xã Phú Thành	- Cắt LBS B40 + DS B40-8 tại trụ 171/2; - Đóng LBS B63 tại trụ 269; - OFF Role 79 MCPT: 475GCT, 480GC.						Chuyển PD B40 đến B63 nhận điện PT 475GCT qua B63, B63-8	PĐĐ viết PTT
135	15/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
136	15/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò	Công ty TNHH	Thay dây trung hòa 1xAC50mm2 bằng	Từ trụ trung áp số 16 nhánh 47243-7 Rằm	Phường Bình Xuân	- Cắt LBFCO 47240-7 . - Cắt CB và FCO trạm	120	0,06	0,00	592	7108		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Công	Khang Việt Long	1xAC50mm2	Vé Xóm Mới đến trụ 16 nhánh 47240-7 Xóm Mới Cống Rằm Vé - PT473GC, phường Bình Xuân		Xóm Mới 2.							
137	15/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mối nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
138	15/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẻ.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
139	15/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú và Tổ QLVH Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4719-7 Giồng Lanh	Nhánh 4719-7 Giồng Lanh	Xã Gò Công Đông	Cắt 1LBFCO 4719-7 tại trụ số 1 nhánh Giồng Lanh	857	0,45	0,00	434	5212		
140	16/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Cầu Rạch Dừa	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Cầu Rạch Dừa trụ 13 tuyến 47281-7	56	0,02	0,00	45	402		
141	16/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Bình 4	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Bình 4 trụ 14 tuyến 4730-7	77	0,03	0,00	59	527		
142	16/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm cần thay TI	20	0,01	0,00	46	458		
143	16/05/2026	07:30	17:00	Điện	Tổ	- Tổ QLVH Cắt điện	Khu vực lưới điện	Các xã trong	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cái Bè	QLVH, Tổ KD	thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	do Điện lực Cái Bè quản lý	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý								
144	16/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD, XNDV Điện lực Đồng Tháp, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	- Tổ QLVH thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển LBS G262 và G476 phục vụ công tác chuyển tải; Chinh lưới dao LTD 4792-8 do khó thao tác; Lắp lại REC 47238; Hoán chuyển, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Thay MBA ri dầu, ri sét; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. - Tổ Kinh doanh thay HTĐĐ trung thế định kỳ trạm chuyên dùng. - XNDV Điện lực Đồng Tháp thực hiện kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa: Thi công công trình SCL 2026: Dựng trụ, tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.02).	- Từ trụ 01 đến trụ 95 thuộc PD QL1A, tuyến 471CLa. - Từ trụ 01 đến trụ 32 thuộc PD QL1A - Chợ Giồng, tuyến 473CB. - Từ trụ 01 đến trụ 26 thuộc PD G80, tuyến 473CB. - Từ trụ 01 đến trụ 25 thuộc PD 4792, tuyến 473CB.	Xã Bình Phú, Mỹ Thành, Hội Cư	- Tuyến 471-CLa : Cắt MC 471CLa, DS 3P 471CL-8 tại trụ 1C, cắt REC FG4, 03 DS FG4-8 tại trụ 01, - Tuyến 473-CB : Cắt REC G82, 03 DS 1P G82-8 tại trụ 08. - Các thiết bị thường mở: G18, G18-8, G476, G476-8, G88-8.	10606	5,52	0,01	14652	175824		PĐĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
145	16/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải, Xuân Phát, tổ QLVH	-Công ty Thái Hải thi công công trình ĐTXD thay trụ, thay dây trung thế tuyến 473CL - Công ty Xuân Phát thi công công trình SCL thay trụ, dây, xà sứ, phụ kiện, kết lưới trạm mới - Tổ QLVH nâng công suất trạm Phú Nhuận 10, Thanh Hòa 20, Kênh 10-MTN 46	Từ trụ 1 D đến trụ 24 tuyến 473CLa, 474CLa, trụ 61 tuyến 471CLa, 473CLa, từ trụ 2-55 nhánh 47182-7, 145-145/1 tuyến F42, 36b-36b/11 tuyến F26, 91/1-91/46 tuyến 473CLa, trụ 60 tuyến F62,	Phường Cai Lậy, Thanh Hòa, xã Bình Phú	Tuyến 471CLa: cắt MC 471CLa, DS 3pha 471CLa-8 tại trụ 1C, cắt DS F113-8 trụ 113/2, cắt LBS FG4 và DS FG4-8. Tuyến 473CLa: cắt MC 473CLa và DS 473CLa-8 tại trụ 1D tuyến 473CLa, cắt DS F77-8 tại trụ 26 Tuyến 474CLa : cắt MC 474CLa và DS 3pha 474CLa-8 tại trụ 1D tuyến 474CLa, cắt 3LTD F52-8 tại trụ 52, cắt DS FG26-8 Thiết bị đang mở : LBS F52, LBS FG26, LBS F77, Rec F113, LBS FG24+03 LTD FG24-8, LBS F41+ DS F41-8, LBS F135 + DS F135-8, LBS F35 + DS F35-8.	78098	40,64	0,06	41465	497580		PĐĐ viết PTT
146	16/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
147	16/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Trực ban vận hành và sửa chữa điện (theo lịch trực)	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
148	16/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	trạm Trung Chánh 3, Trung Lợi 3, UB Trung Hòa 1	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt CB, FCO trạm Trung Chánh 3, Trung Lợi 3, UB Trung Hòa 1	247	0,11	0,00	100	1000		
149	16/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						áp; ...										
150	16/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Hung Phú	Dời trạm, trụ hạ áp (công trình mở rộng lộ)	Lưới hạ, trung áp sau NR 4791-7, tuyến 472 CG	Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong	Cắt 03 LBFCO NR 4791-7, Cắt CB+3FCO trạm Quốc Lộ 50-12	119	0,05	0,00	270	2700		
151	16/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Khắc phục thiếu sót lưới HA	Lưới HA trạm Thạnh An 7, Thạnh Thới 4	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Thạnh An 7	49	0,01	0,00	50	175		
152	16/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Khắc phục thiếu sót lưới HA	Lưới HA trạm Cầu Sắt	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Cầu Sắt	269	0,06	0,00	250	1250		
153	16/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
154	16/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
155	16/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Tháo cầu chì (Khắc phục khiếm khuyết lưới điện)	Lưới điện hạ áp trạm Thiện Chí 2	xã Vĩnh Bình	Cắt CB+3FCO trạm Thiện Chí 2	160	0,03	0,00	39	193		
156	16/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Tháo cầu chì, bọc mối nối hồ (Khắc phục khiếm khuyết lưới điện)	Lưới điện hạ áp trạm Thiện Chí 9	xã Vĩnh Bình	Cắt CB+3FCO trạm Thiện Chí 9	166	0,02	0,00	34	121		
157	16/05/2026	06:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty 19/5	Kéo dây hạ thế nâng cấp 1 pha lên 3 pha.	Lưới điện hạ áp trạm Yên Lương 6	ấp Long Bình xã Phú Thành	- Cắt CB+FCO trạm Yên Lương 6	70	0,02	0,00	38	264		
158	16/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty 19/5	Kéo dây hạ thế nâng cấp 1 pha lên 3 pha.	Lưới điện hạ áp trạm Yên Lương 19	ấp Long Bình xã Phú Thành	- Cắt CB+FCO trạm Yên Lương 19	64	0,01	0,00	26	104		
159	16/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hung Phú	Dựng trụ tháp đã kéo dây 3xACXH240mm2 (2 mạch)	Từ trụ trung áp số 2 đến 17 nhánh 47114-7 Thị Nguyệt - PT477GC, phường Bình Xuân	Phường Bình Xuân	- Cắt LBFCO 47114-7.	277	0,14	0,00	1185	14216		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
160	16/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mỗi nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
161	16/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẻ.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
162	16/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Cty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	Cty TNHH Khang Việt Long Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp (công trình sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Gò Công, Gò Công Đông và Tân Phú Đông năm 2026) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4756-7 Bà Canh	Nhánh 4756-7 Bà Canh	Xã Gò Công Đông	Cắt 1LBFCO 4756-7 tại trụ số 165 tuyến Tân Thành	201	0,10	0,00	72	869		
163	16/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Cty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	Cty TNHH Khang Việt Long Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp (công trình sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Gò Công, Gò Công Đông và Tân Phú Đông năm 2026) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 47411-7 Cầu Muống	Nhánh 47411-7 Cầu Muống	Xã Gò Công Đông	Cắt 1LBFCO 47411-7 tại trụ số 1 nhánh Cầu Muống	69	0,04	0,00	36	434		
164	17/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Hương 2	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Hương 2 trụ 07 tuyến 4720-7	56	0,02	0,00	64	580		
165	17/05/2026	07:00	17:00	Điện	Tổ Quản	Gắn điện kế mới	Tuyến BK83-8, BK	Xã Tân Phú	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tân Phú Đông	lý vận hành		25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Đông và xã Tân Thới								
166	17/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Hương 3 ( 2A )	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Hương 3 ( 2A ) trụ 06 tuyến 4720-7	37	0,01	0,00	32	290		
167	17/05/2026	06:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Xuân Phát	Thay trụ, xà sứ phụ kiện công trình SCL	Từ trụ 2-61 phân đoạn 4732 Chợ Mỹ Hạnh Trung	Phường Mỹ Phước Tây	Cắt LBS 4732 tại trụ 76/1 và DS 4732-8 tại trụ 76/1a tuyến 475CLa	3773	1,79	0,00	2824	31064		
168	17/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH, Cty TNHH Thủy Phương, Cty TNHH Ngọc Dung 1	ĐLTP bảo trì lưới điện, thí nghiệm CBM cấp độ 2, thay HTĐĐ TU, TI Cty Tuấn Vinh, Cty mekong One; Cty TNHH Thủy Phương Thay trụ, xà sứ, phụ kiện đường dây, di dời thiết bị từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới; Cty TNHH Ngọc Dung 1 dựng trụ , lắp xà sứ sang dây trung áp phân đoạn H42, H61 Tân Phước Bắc Đông	Tuyến EH19 xã Tân Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Xã Hưng Thạnh, Tân Phước 1, 2 tỉnh Đồng Tháp	Cắt Rec EH19, 3 LTD EH19-8 trụ 70, Cắt 3 LTD H113-8 trụ 65; 3 LTD H139-8 trụ 3/1; 3 LTD H125-8 trụ 104A/1; 3 LTD H20 trụ 146/1 Thiết bị thường mở: LBS H20, LBS H125, LBS H139, 3 LBFCO H131-7, trụ trụ 140A	13035	5,61	0,01	1316	13160		PĐĐ viết PTT
169	17/05/2026	11:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	Đường dây hạ áp thuộc trạm Trần Hữu Tám	Xã Long Hưng	Cắt CB và FCO trạm Trần Hữu Tám 1x50kVA.	94	0,02	0,00	27	148		
170	17/05/2026	07:00	11:30	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	Đường dây hạ áp thuộc trạm Long Thuận A5	Xã Long Hưng.	Cắt CB và FCO trạm Long Thuận A5 1x37.5kVA.	52	0,01	0,00	26	117		
171	17/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	Đường dây hạ áp thuộc trạm Long Thuận A7	Xã Long Hưng.	Cắt CB và FCO trạm Long Thuận A7 1x50kVA	131	0,06	0,00	33	329		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Thủy Phương											
172	17/05/2026	06:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Nâng cấp lưới HA 1 pha Thành 3 pha	Lưới HA trạm Quang Thọ 4, Quang Thọ 5, Quang Thọ 6, Quang Thọ 7	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Quang Thọ 4, Quang Thọ 5, Quang Thọ 6, Quang Thọ 7	458	0,22	0,00	200	2200		
173	17/05/2026	06:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Nâng CS trạm Tân Bình E, Tân Bình 2 F, Cầu Kênh Tư, Lắp LBS liên tầng giữa tuyến 476CG và 478CG	Trụ số 50A, 72, 85 tuyến 3 pha CG - CĐ	Xã Tân Thuận Bình	- Tuyến 477-CG : Cắt MC477CG để cắt DS C972-8 trụ 11, MC C971, 03LTD C971-8 trụ 86. - Tuyến 478-CG : Cắt LBS C973, 03LTD C973-8 trụ 11, LBS C50, DS C50-8 tại trụ 0A, MC C975, 03LTD C975-8 trụ 85/1. - Tuyến 476-CG : Cắt MC C328 trụ 67, DS C328-8 trụ 66, 03LTD C976-8 trụ 71A. - Các thiết bị thường mở: LBS C32 tại trụ 20, LBS C204 trụ 187, LBS C381 trụ 02A, LBS C777, 03LTD C777-8 trụ 141.	11085	5,25	0,01	56670	623370	- Chuyển PD C50 đến C32, C204, C201 nhận 472-CG ; - Chuyển PD C204 đến C975, C777 nhận 472-CG; - Chuyển PD C777 đến C971 nhận 472-CG ; - Chuyển PD C381 đến C976-8 nhận 472-CG. - Chuyển PD C18 đến C45 nhận 474-CG, PD E91 đến EC119 nhận 474-THu.	PĐĐ viết PTT
174	17/05/2026	06:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH 19/5	Nâng cấp nhánh rẽ 1 pha thành 3 pha Hòa Mỹ	Nhánh rẽ 1 pha Hòa Mỹ	Xã Bình Ninh	- Tuyến 479GCT: Cắt LBS BC8 trụ 04, 03LTD BC8-8 trụ 53, LBS BC203, DS BC203-8 trụ 46 - Tuyến 475CG: Cắt 03LTD C102-8 trụ 94, DS C284-8 trụ 96 - Các thiết bị thường mở: LBS C102 trụ 94, LBS C284 trụ 96	2151	1,02	0,00	7792	85712	Chuyển PPD BK25 đến K10 nhận điện 480-GC	PĐĐ viết PTT
175	17/05/2026	06:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	- Công ty An Đức Thịnh: Dựng trụ, lắp xà, sứ, Kéo dây ACXH 240 (phối hợp ĐL Chợ Gạo cắt BC8 công tác)	Từ trụ 03 đến trụ 46 nhánh rẽ 4727-7	ấp Bình An, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu	- Cắt 3 LBFCO 4727-7 tại trụ 01; - Cắt BC203, BC203-8 tại trụ 44 (ĐL Chợ Gạo quản lý và thao tác) - Cắt BK25, BK25-8 tại trụ 50 (ĐL Tân Phú	1199	0,59	0,00	487	5596	- Chuyển PD BK25 đến K10 nhận điện PT480GC	PĐĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Đồng quản lý và thao tác)							
176	17/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ Quản lý vận hành.	Công ty XLĐ Hưng Phú: - Dụng cụ ghép đôi và lắp xà, sứ MBA, FCO, LA và kết lưới trung áp tại các vị trí 85, 92, 95, 101, 113, 118, 127A và số 2." - Tổ quản lý điện GC: Tháp đà U-3000mm2 tại các vị trí trụ: 34A, 49 và 50.	Từ Trụ trung áp số 85 tuyến I71; I71-8 Bình Đông đến trung áp số 2 phân đoạn 4788-7 Bến Phà Mỹ Lợi - PT477GC Từ trụ trung áp số 33 đến trụ trung áp số 50 nhánh 4712-7 Bình Xuân - PT477G	Phường Sơn Qui và Bình Xuân	- Cắt MC I71 và 3LTD tại trụ trung áp số 58 tuyến I71; I71-8 Bình Đông - PT477GC	9674	4,99	0,01	3620	43439		PĐĐ viết PTT
177	17/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra dêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mối nối. - Trục ca vận hành	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
178	17/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
<b>Tổng cộng</b>										<b>176.779</b>	<b>85,117</b>	<b>0,127</b>	<b>178342</b>	<b>1971941</b>		
<b>Sau miễn trừ</b>											<b>85,117</b>	<b>0,127</b>				