

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 21/2026 (từ ngày 18/5/2026 đến 24/5/2026)

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 18/2026 (từ ngày 27/4/2026 đến 03/5/2026)

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 17/2026 (từ ngày 27/4/2026 đến 03/5/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	167.186.608 kWh	185.206.601 kWh	155.213.784 kWh	giảm -10,8%	tăng 7,7%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.264,2 MW	1.264,2 MW	1.164,9 MW	giảm 0,0%	tăng 8,5%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	27.502.821 kWh	27/4/2026
SL ngày min:	19.523.006 kWh	01/5/2026
SL ngày BQ/ngày:	23.883.801 kWh	
CS ngày max:	1.264,2 MW	01/5/2026
CS ngày min:	1.077,9 MW	03/5/2026

1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

1.2. Lưới điện

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 27/4/2026 đến 03/5/2026)

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng vận hành với I_{max} trong tuần = 713/825A (86,4%) ngày 27/4/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV Phú Tân theo phương thức của SSO.
- Đường dây 110kV 174 Thạnh Hưng – 172 Hội An vận hành với I_{max} trong tuần = 511/605A (84,6%) ngày 27/4/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV Phú Tân theo phương thức của SSO.
- Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh vận hành với I_{max} trong tuần = 517/510A (101,4%). Đường dây này cấp điện cho phụ tải của PC Tây Ninh.
- Đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè vận hành với I_{max} trong tuần = 547/610A (89,7%), do vào mùa xay xát lúa gạo, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với I_{max} trong tuần = 519/610A (85,2%). Phụ tải tăng cao do sản xuất và nắng nóng, tiếp tục theo dõi để xử lý.

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- MBA T2 Hồng Ngự vận hành với I_{max} trong tuần = 169/200A (84,9%) ngày 28/4/2026 do chuyển tải tuyến 472-THo, trong thời gian công tác trạm 110kV Tân Hồng.
- MBA T1 Cái Bè vận hành với I_{max} trong tuần = 288/316A (91,2%), do vào mùa xay xát lúa gạo, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- MBA T2 Cái Bè vận hành với I_{max} trong tuần = 278/316A (88,1%), do vào mùa xay xát lúa gạo, đã thay đổi phương thức vận hành để giảm tải, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- MBA T2 Mỹ Thuận vận hành với I_{max} trong tuần = 168/200A (84,0%), do phụ tải sản xuất tăng kết hợp nắng nóng, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- MBA T4 Cai Lậy vận hành với I_{max} trong tuần = 176/200A (88,0%) do phụ tải sản xuất tăng, nắng nóng và tưới tiêu.
- MBA T3 Cai Lậy vận hành với I_{max} trong tuần = 276/316A (87,4%) do phụ tải sản xuất tăng, xay xát lúa gạo.
- MBA T1 Gò Công vận hành với I_{max} trong tuần = 169/200A (84,5%), do phụ tải sản xuất tăng, kết hợp nắng nóng.
- MBA T1 Tân Hương vận hành với I_{max} trong tuần = 265/316A (83,9%), do phụ tải sản xuất tăng, kết hợp nắng nóng.

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 478-CL vận hành với I_{max} trong tuần = 364/431A (84,5%) ngày 28/4/2026, do phụ tải sinh hoạt trong nắng nóng tăng cao.
- Tuyến 478-BĐ vận hành với I_{max} trong tuần = 460/510A (90,2%), phụ tải tăng cao do nắng nóng và bơm tưới tiêu, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 473-BĐ vận hành với I_{max} trong tuần = 420/510A (82,3%), phụ tải tăng cao do phụ tải sản xuất tăng cao, tiếp tục theo dõi để xử lý
- Tuyến 475-THu vận hành với I_{max} trong tuần = 450/510A (88,2%), phụ tải tăng cao do nắng nóng và thay đổi phương thức vận hành giảm tải cho 472CLa, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 471-CLa vận hành với I_{max} trong tuần = 456/510A (89,4%), do phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao, tiếp tục theo dõi để xử lý;
- Tuyến 472-CLa vận hành với I_{max} trong tuần = 491/510A (96,2%), phụ tải sản xuất, đã thay đổi phương thức vận hành để giảm tải và tiếp tục theo dõi để xử lý;
- Tuyến 474-CLa vận hành với I_{max} trong tuần = 429/510A (84,1%), phụ tải tăng cao do nắng nóng và bơm tưới tiêu, tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 475-CLa vận hành với Imax trong tuần = 424/510A (83,1%), phụ tải sản xuất, xay xát lúa gạo tăng cao và cấp điện cho PC Tây Ninh, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 473-CB vận hành với Imax trong tuần = 4442/510A (86,6%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 475-CB vận hành với Imax trong tuần = 445/510A (87,2%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 477-CB vận hành với Imax trong tuần = 434/510A (85,1%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 480-CB vận hành với Imax trong tuần = 420/510A (82,3%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 476-MTh vận hành với Imax trong tuần = 480/510A (94,1%), phụ tải sản xuất, xay xát lúa gạo tăng cao kết hợp nắng nóng, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 471-MTo vận hành với Imax trong tuần = 492/510A (96,4%), phụ tải tăng cao do sản xuất và nắng nóng, đã thay đổi phương thức vận hành giảm tải cho 471-MTo.
- Tuyến 472-MTo vận hành với Imax trong tuần = 418/510A (82,0%), phụ tải tăng cao do nắng nóng và sản xuất tăng, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 471-GC vận hành với Imax trong tuần = 419/510A (82,1%), phụ tải tăng cao do nắng nóng và sản xuất tăng, tiếp tục theo dõi để xử lý.

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
3	MC 112 trạm Thanh Hưng	Mở
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Mở
5	MC 174 trạm An Long	Mở
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hương	Mở

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:
 - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
 - + MBA T1 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
 - + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
 - + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận hành ngày 29/4/2026 (vận hành kinh tế).

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PD 479-11.AH.
- Tuyến 478-SH cấp điện NR 474-13/6.AH.

- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-12.TH.
- Tuyến 471-NM cấp điện NR 474-12/1-1.NM.
- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM.
- Tuyến 471-TH cấp điện PĐ 478-11.TH
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 472-TX cấp tuyến 474-TM.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-11.HN.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 477-13.CL (25/03/2026).
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 472-THo cấp điện PĐ 474-12.HN.
- Tuyến 474-THo cấp điện PĐ 473-11.HN.
- Tuyến 476-THo cấp điện PĐ 472-13.HN.
- Tuyến 478-THo cấp điện PĐ 472-12.HN.
- Tuyến 480-THo cấp điện PĐ 471-11.HN.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9 và PĐ C275 đến C18 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 477-CG cấp điện PĐ C975 đến C204, C777 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34 và PĐ từ G25 đến G55 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 478-CB cấp điện PĐ G68 đến G263 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-CLa cấp điện PĐ G18 đến G262 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ FG26 đến G12 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ FL59 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạng 2-3MW;
- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ FH170 đến H112, H125 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-THu cấp điện PĐ H39 đến H125, H121 (giảm tải cho 472-CLa).

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 21/2026 (từ ngày 18/5/2026 đến 24/5/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 21/2026 (từ ngày 18/5/2026 đến 24/5/2026) theo phụ lục đính kèm.

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 21/2026 (từ ngày 18/5/2026 đến 24/5/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;

- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 21/2026 (từ ngày 18/5/2026 đến 24/5/2026) của các đơn vị trực thuộc.

- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 21/2026 được thực hiện như sau:

3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 21/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P _{Max} (MW)
Tổng thực nhận	172.674.537	24.667.791	1.231

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

3.2.1. Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
3	MC 112 trạm Thanh Hưng	Mở
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Mở
5	MC 174 trạm An Long	Mở
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hương	Mở

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:

- + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
- + MBA T1 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
- + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận nhận ngày 29/4/2026 (vận hành kinh tế).

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PD 479-11.AH.
- Tuyến 478-SH cấp điện NR 474-13/6.AH.
- Tuyến 471-SH cấp điện PD 477-12.TH.
- Tuyến 471-NM cấp điện NR 474-12/1-1.NM.

- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM.
- Tuyến 471-TH cấp điện PĐ 478-11.TH
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 472-TX cấp tuyến 474-TM.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-11.HN.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 477-13.CL (25/03/2026).
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 472-THo cấp điện PĐ 474-12.HN.
- Tuyến 474-THo cấp điện PĐ 473-11.HN.
- Tuyến 476-THo cấp điện PĐ 472-13.HN.
- Tuyến 478-THo cấp điện PĐ 472-12.HN.
- Tuyến 480-THo cấp điện PĐ 471-11.HN.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9 và PĐ C275 đến C18 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 477-CG cấp điện PĐ C975 đến C204, C777 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34 và PĐ từ G25 đến G55 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 478-CB cấp điện PĐ G68 đến G263 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-CLa cấp điện PĐ G18 đến G262 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ FG26 đến G12 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ FL59 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạng 2-3MW;
- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ FH170 đến H112, H125 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-THu cấp điện PĐ H39 đến H125, H121 (giảm tải cho 472-CLa).

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:

3.2.4.1. Ngày 18/5/2026

- Xí nghiệp lưới điện Cao thế cô lập MC 472-TH để thay sứ đỡ DTĐ 472-76.TH, chuyển tải:

- + PD 472-8.TH nhận điện tuyến 474-TH qua MV Cầu Kho.
- + PD 472-12.TH Vàm Xếp nhận điện tuyến 480-SH qua MV Khu Công Nghiệp.

3.2.4.2. Ngày 19/5/2026

- Điện lực Vĩnh Bình chuyển nguồn để mở B26, B26-8 để thay LBS B26 bằng Recloser thuộc Công trình Nâng cấp lưới điện khu vực ĐLGCT năm 2026, chuyển tải PD B26, B26-8 đến B131 nhận điện 475-GCT.

3.2.4.3. Ngày 20/5/2026

- Điện lực Mỹ Thọ cắt điện NR 477-11/3.CL (từ 07h30 đến 13h00 ngày 20/5/2026) Tân Hội Trung để chỉnh trụ nghiêng tại trụ 154/4, cắt cầu hạ thế tại trụ 154/14, 154/15 (SCL2026), chuyển tải NR 477-11/3-1A.CL Mỹ Hội nhận điện tuyến 473-TM qua MV Láng Biển.

- Điện lực Mỹ Thọ cắt điện NR 477-11/3-1A.CL Mỹ Hội (từ 13h00 đến 17h30 ngày 20/5/2026) để sang lưới hạ thế, cắt gốc trụ thu hồi tại trụ 154/61, 154/73, 154/75, thay dây trung thế từ trụ 154/85 đến trụ 154/86 (SCL2026), chuyển tải NR 477-11/3-1.CL Hội Đồng Tường nhận điện tuyến 473-TM qua MV Láng Biển.

3.2.4.4. Ngày 22/5/2026

- Điện lực Vĩnh Bình và Gò Công cắt điện tuyến 480-GC đến B10, B27, PD từ I131-8 đến 479GC-8, IB5 tuyến 471-GC, PD từ B1 đến B40, IB5 tuyến 475-GCT để Điện lực Vĩnh Bình bảo trì các TBA chuyên dùng; thay giáp nú; Công ty An Đức Thịnh dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240; HTX Hưng Phú dựng trụ ghép đôi sang toàn bộ phụ kiện đo ghi trung áp IB5 và IB73, kéo dây trung áp 3xACXH, chuyển tải:

- + PD từ B40 đến B63 nhận điện 475-GCT;
- + PD từ B27 đến K10 nhận điện 479-GCT.

3.2.4.5. Ngày 23/5/2026

- Điện lực Vĩnh Bình cắt điện PD từ B31 đến B1, B34 tuyến 475-GCT, PD từ B45 đến B6, B10 tuyến 472-GCT, để bảo trì các TBA chuyên dùng, thay giáp nú; Công ty An Đức Thịnh dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240; Công ty 19/5 kết lưới TBA 250kVA Yên Luông 6, thay dây hạ thế trạm yên Luông 6, chuyển tải:

- + PD từ B34 đến B21 nhận điện 477-GCT;
- + PD từ B1 đến B131 nhận điện 474-GCT.

3.2.4.6. Ngày 24/5/2026

- Điện lực Vĩnh Bình cắt điện tuyến 477-GCT đến B11, tuyến 475GCT đến B31 để bảo trì các TBA chuyên dùng; thay giáp nú; Cty An Đức Thịnh dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240; Công ty 19/5: Kéo dây ACX240mm², chuyển tải:

- + PD từ B11 đến B6 nhận điện 472-GCT qua B6;
- + PD từ B31 đến B7 nhận điện 474-GCT.

- Điện lực Châu Thành cắt điện toàn tuyến 472THu, 473THu, tuyến 471THu đến E30, E47, E48, tuyến 474THu đến E169 để phát quang lưới điện; Công ty Thái Hải thay LBS E5N3 do không có kết nối SCADA; XNLD Đồng Tháp thi công kéo mới cáp quang OPGW đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương, chuyển tải:

- + PD E169 đến E83 nhận 477-THu;
- + PD E30 đến E21 nhận 477-THu.

- Điện lực Mỹ Tho, Châu Thành cắt điện PĐ từ D38 đến E16-8, D350 tuyến 473MTo để Điện lực Mỹ Tho phát quang, bảo trì, thay TU, TI ; Công ty Xuân Phát dựng trụ 16M, đỡ lưới, kéo dây, NCS trạm Long Mỹ từ 1x100kVA lên 1x250kVA; Điện lực Châu Thành NCS Long Thới 18 từ 1x50kVA thành 2x50kVA; Công ty Thái Hải dựng trụ đệm BTLT; Thay LBS DE3 do không có kết nối SCADA; Thay LTD DE3-8a và DE3-8b thành 2 DS 3P 24kV (thiết bị lắp trên trụ dựng mới), chuyển tải PĐ E16-8 đến E12, E48-8, E10-7 nhận 479-THU.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 21/2026 (từ ngày 18/5/2026 đến 24/5/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 21/2026
(Từ ngày 18/5/2026 đến 24/5/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	18/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TU, TI đến hạn kiểm định khách hàng Trường Phổ Thông Năng Khiếu Thê Dục, Thê Thao	TBA 3P-560kVA Khu LHTDTT trụ 28/8/4 NR 472-8/1/1 tuyến 472CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và Tháo gỡ 03 hotline TBA 3P-560kVA Khu LHTDTT trụ 28/8/4 NR 472-8/1/1 tuyến 472CL	1	0,000		170	680		
2	18/05/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
3	18/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Coi trụ hạ thế	Trụ 10 hạ thế TBA 2x1P-50kVA Mương Khai 1 NR 473-8/2/1 tuyến 473CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 2x1P-50kVA Mương Khai 1 trụ 48/13/10 NR 473-8/2/1 tuyến 473CL	116	0,017	0,000	68	238		
4	18/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	DNTN XD Điện Văn Sĩ	Tháo gỡ thu hồi TBA 1P-50kVA Karaoke Tuấn Tú	Tại trụ 93/6 NR 477-10/3 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Kiểm tra CB +FCO TBA 1P-50kVA Karaoke Tuấn Tú, tại trụ 93/6 NR 477-10/3 tuyến 477CL đang cắt. Cắt CB +FCO TBA 1P-100kVA Ngã Bát 1 tại trụ 93/9 NR 477-10/3 tuyến 477CL	113	0,017	0,000	70	245		
5	18/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Kiểm tra phát quang, bảo trì Vệ Sinh TBA 1P-75kVA Trường THPT Cao Lãnh 1	Tại trụ 113A/2 NR 477-10/8 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB TBA 1P-75KVA Trường THPT Cao Lãnh 1 tại trụ 113A/2 NR 477-10/8 tuyến 477-CL. Cắt FCO và tháo cần FCO tại trụ 113A NR 477-10/8 tuyến 477-CL	2	0,000		50	175		
6	18/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-37,5kVA Xóm Giồng lên thành 1P-50kVA	Tại trụ 61/15 NR 478-8/6 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt LBFCO tại trụ 61/2 NR 478-8/6 tuyến 478CL Cắt CB +FCO TBA 1P-37,5kVA Xóm Giồng tại trụ 61/15 NR 478-8/6	248	0,096	0,000	150	1350		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Bơm An Phú 3, trạm AS Tây kênh 2/9, bơm HTX Tân Phát 2	8/2.AL									
15	18/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay thùng CB, thùng ĐK, Tháo gỡ chống sét kim; Lắp codie cho MBA trạm AS Kênh An Long, Bơm THT Đê Bao Số 7, Bơm HTX Nông Nghiệp Phú Ninh, Bơm HTX An Long 4. Vệ sinh hạ áp TBA 1P-15kVA trạm Phát sóng BTS An Long (KH thuê QLVH)	Tại trụ 48/5, 48/8/1, 48/20/1, 48/48 NR 477-10/1.AL. - Tại trụ 48/42A/1 NR 477-10/1.AL	Xã Phú Thọ; Xã An Long	Cắt 3LBFCO NR 477-10/1.AL tại trụ 48 tuyến 477-AL							kết hợp
16	18/05/2026	10:00	14:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Gò Gòn (hoán chuyển trạm TDC An Thọ 2x1P-37,5kVA và trạm Gò Gòn 1P-50kVA)	Tại trụ 297A/9 NR 471-11A/1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Gò Gòn Tại trụ 297A/9 NR 471-11A/1.HN tuyến 471HN	94	0,016	0,000	44	176		
17	18/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm TDC An Thọ (hoán chuyển trạm TDC An Thọ 2x1P-37,5kVA và trạm Gò Gòn 1P-50kVA)	Tại trụ 226/15 NR 473-13/2.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC An Thọ Tại trụ 226/15 NR 473-13/2.HN tuyến 473HN	58	0,020	0,000	31	248		
18	18/05/2026	08:00	15:00	Điện lực Tân Hồng	Công ty TNHH Hoàng Phát Đồng Tháp	Di dời trụ, căng dây đấu nối NRTT 3P-22kV	Từ trụ 421 đến trụ 425 PĐ 473-16.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt 03LBFCO PĐ 473-16.HN tại trụ 418 tuyến 473HN	1461	0,440	0,001	878	6146		
19	18/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03 TU-22000/110V, 03TI 20/5 & VS trạm Hương Sen Sa Đéc	Tại trụ 35B/1 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	"- Cắt CB trạm Hương Sen Sa Đéc tại trụ 35B/1 tuyến 476-SĐ - Cắt 03FCO NR trạm Hương Sen Sa Đéc tại trụ 35B tuyến 476-SĐ"	1	0,000		114	400,05		
20	18/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Công ty TNHH Bách	Xử lý chéo dây từ trụ 34/76/21/1/15B/1 đến trụ	Từ trụ 34/76/21/1/15B/1 đến trụ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Vượt Sông Phú Long 3 tại trụ	66	0,028	0,000	27	266,7		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mân	Khoa	34/76/21/1/15B/1/10 B tuyến 475-NM	34/76/21/1/15B/1/10 B tuyến 475-NM		34/76/21/1/15B/1 tuyến 475-NM.							
21	18/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 32/1 đến trụ 32/51 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
22	18/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Khắc phục tiếp địa bị mất TBA Cầu Hai Dương 2, Trường Cấp 2 Long Hậu, Chợ Tân Phước, Út Bì, Rạch Bà Tám, Rạch Ngang, Rạch Dầu, Vượt Sông Tân Quý, Ngã Ba Rạch Đông	Tại trụ 209/23 tuyến 474-AH, 289/33, 289/35/47, 289/35/45/15, 289/35/58/1, 289/35/45/6/8, 289/35/20/39, 289/35/20/49, 289/35/74/12 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Không cắt điện							
23	18/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
24	18/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viên thông treo trên cột điện PĐ 472-11A.TH ĐH64 Định An, NR 472-11A/2.TH TB Ấp An Lạc, NR 472-11A/2/1.TH Rạch Ông Hành, NR 472-11A/2/2.TH TB Cai Hòa, NR 472-11A/2/2-1.TH TB Kinh 91, PĐ 477-8A.TH Bình Hòa Định An, NR 477-8A/1T.TH TĐC Cầu Vàm Cống, NR 477-8A/1P.TH Xẻo Điều. Phát quang cấp quang MS RG (Lai Vung-	Từ trụ 79A đến trụ 119, từ trụ 106 đến trụ 106/35, từ trụ 106/20 đến trụ 106/20/3, từ trụ 106/24 đến trụ 106/24/8, từ trụ 106/24/8 đến trụ 106/24/8/17/1 tuyến 472-TH, từ trụ 80 đến trụ 117, từ trụ 95 đến trụ 95/4T, từ trụ 95 đến trụ 95/2PA tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Lắp Vò) - MS TBA 110kV Sông Hậu										
25	18/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Thu hồi TBA 1P-50kVA Cầu Ranh 26/3-476 tại trụ 80/5/25, lắp mới TBA 1P-50kVA Kinh Bờ Gáo 2 tại trụ 102, ép lèo kết lưới hạ thế tại trụ 80/5/19, 80/5/25, 80/5/28, cắt lưới hạ thế tạo khoảng không điện tại trụ 80/5/22, 80/5/23 tuyến 478-SH	Tại trụ 102, 80/5/19, 80/5/22, 80/5/23, 80/5/25, 80/5/28 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA Kinh Bờ Gáo tại trụ 80/5/14 tuyến 478-SH. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Ranh 26/3-476 tại trụ 80/5/25 tuyến 478-SH. Cắt CB+FCO TBA Mương Khai 4 tại trụ 80/5/31 tuyến 478-SH.	238	0,097	0,000	75	712,5		
26	18/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Di dời dây chằng trung thế NR Cái Dừa tuyến 471-TH	Trụ 179/4/16 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt 01LBFCO NR Cái Dừa trụ 179 tuyến 471-TH	291	0,044	0,000	152	532		
27	18/05/2026	08:00	09:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lắp 01LBFCO NR Gò 70 tuyến 476-TH	Trụ 211/24 tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt 01LBFCO NR Cái Tắc trụ 211/3 tuyến 476-TH	270	0,017	0,000	140	210		
28	18/05/2026	09:30	12:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	NCS trạm Gò 70 từ 1P-25kVA lên 1P-37,5kVA tuyến 476-TH	Trụ 211/30 tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt 01LBFCO NR Gò 70 trụ 211/24 tuyến 476-TH	47	0,005	0,000	32	80		
29	18/05/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Thay sứ đỡ DTĐ 472-76	Ngăn 472 trạm 110 kV Thạnh Hưng	QL80, áp Bình Phú Quới, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập ngăn 472 trạm 110 kV Thạnh Hưng						Chuyển PD 472-12.TH nhận điện tuyến 480-SH, PD 472-8.TH nhận điện tuyến 474-TH	Phối hợp đơn vị D12 cắt 472-8 tại trụ số 1 và bàn giao hiện trường
30	18/05/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện	Đội QL VH đường dây	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	176 Lấp Vò 2 - 172 An Hòa (Từ 176-7LV2 đến 172-7AH 173 Sa Đéc 2-171 An	Phường Sa Đéc, Xã Hòa Long	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế			Hòa (Từ 171-7AH đến trụ 25)									
31	18/05/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
32	18/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
33	18/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày, kiểm tra và sơn các loại biển báo vượt sông.	Đường dây 110kV 172 Bình Đức – 171 Chợ Gạo từ trụ 1B đến trụ 37; từ trụ 37 đến trụ 74.	Phường Mỹ Phong, Mỹ Tho, Đạo Thạnh, Trung An	Không cắt điện							
34	18/05/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây.										
35	18/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
36	18/05/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngát, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
37	18/05/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
38	18/05/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra áp quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn áp quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tủ UPS, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Cao Lãnh.							
39	18/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Kiểm tra và bật kín hộp nối cáp quang (Măng sông)	Măng sông trụ công 173 (TBA Mỹ Thuận), trụ 165, 152, 145.	Tuyến cáp quang OPGW 48FO TBA Mỹ Thuận - TBA Cái Bè	Không cắt điện, trang bị BHLĐ đầy đủ.							
40	18/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
41	18/05/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; - OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
42	19/05/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
43	19/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Kiểm tra phát quang, bảo trì Vệ Sinh TBA 1P-75kVA Trường THPT Cao Lãnh 2	Tại trụ 299A/1 PĐ 477-13 tuyến 477-CL	xã Mỹ Hiệp	"Cắt CB TBA 1P-75KVA Trường THPT Cao Lãnh 2 tại trụ 299A/1 PĐ 477-13 tuyến 477-CL. Cắt FCO và tháo càn FCO tại trụ 299A PĐ 477-	1	0,000	45	157,5			

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									13 tuyến 477-CL"							
44	19/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Kiểm tra phát quang, bảo trì vệ Sinh TBA 3P-400kVA Trường THPT Kiến Văn 1	Tại trụ 196/4 PD 477-11 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-400kVA Trường THPT Kiến Văn 1 tại trụ 196/4 và trụ 196/1 PD 477-11 tuyến 477-CL	1	0,000		120	420		
45	19/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 3x1P-25KVA Ủy Ban Bình Thạnh	Tại trụ 268/38/1A NR 478-12/12 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3x1P-25kVA Ủy Ban Bình Thạnh tại trụ 268/38/1A NR 478-12/12 tuyến 478CL	1	0,000		30	105		
46	19/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Xí nghiệp DV Điện lực Đồng Tháp -Đội Thí nghiệm kiểm định	Thí nghiệm định kỳ vật tư thiết bị và TBA 3P-400kVA Sậy Lúa Ông Ngộ	Tại trụ 268/28/1 NR 478-12/12/6 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO và tháo 3 cần LBFCO tại trụ 268/28 NR 478-12/12/3 tuyến 478-CL	2	0,001		400	3600		
47	19/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50KVA Đường Lũy	Tại trụ 201/9 NR 478-11/3/1 tuyến 478CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Đường Lũy tại trụ 201/9 NR 478-11/3/1 tuyến 478CL	48	0,007	0,000	40	140		
48	19/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50KVA Khém Bàn Sụ	Tại trụ 268/26 NR 478-12/12 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Khém Bàn Sụ tại trụ 268/26 NR 478-12/12 tuyến 478CL	75	0,011	0,000	40	140		
49	19/05/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Hoán chuyển công suất trạm Rạch Bùng Binh 3 với trạm Cỏ Bắc từ 3x1P-50kVA	Tại trụ 146 tuyến 477LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm Rạch Bùng Binh 3 trụ 146 tuyến 477LT	63	0,014	0,000	105	525		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saifi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thành 3x1P-37.5kVA										
50	19/05/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Hoán chuyển công suất trạm Cỏ Bắc với trạm Rạch Bùng Bình 3 từ 3x1P-37.5kVA thành 3x1P-50kVA	Tại trụ 161 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm Cỏ Bắc trụ 161 tuyến 475LT	107	0,023	0,000	78	390		
51	19/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CP Sông Đà 11	Lắp giàn giáo và bọc hotline lưới điện trung áp. Kéo dây khoảng néo từ trụ 01-04 và 04 đến 06 đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc	Từ trụ 98A/4/4 - 98A/4/5 NR 474-8/1/1.AL. Từ trụ 98A/4/7/4T - 98A/4/7/5T NR HADL trạm AS Cầu Trung Tâm 1	Xã An Hoà	Cắt 3LBFCO NR 474-8/1/1.AL tại trụ 98A/4 NR 474-8/1.AL.	254	0,087	0,000	150	1200		
52	19/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CTCC Đồng Tháp	Kéo dây hạ áp ABC2x70 (194-204). Lắp TBA 1P-75kVA trạm AS Ngọn Cũ (T199) (công trình ĐTXD 2026)	Từ trụ 194 đến trụ 204 tuyến 476-AL	Xã An Hoà	Không cắt điện							
53	19/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty Minh Hào	Sang lưới hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới trạm AS An Long 3	Từ trụ 25 đến 25/1 tuyến 473-AL.	Xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS An Long 3 tại trụ 25 tuyến 473-AL.	328	0,127	0,000	150	1350		
54	19/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	" Xây dựng mới lưới HTĐL (mạch 2) Cải tạo lưới HTHH 3P-3D-380V Cải tạo lưới HTĐL 3P-4D-380V. Cơi đầu trụ hạ thế, đóng tiếp địa lắp lại, Kéo mới dây ABC 4x120: 185m, Thay dây TH hiện hữu bằng dây AC50 bằng dây ABC 3x120, Thay dây pha hiện hữu bằng dây ABC 3x70 Nâng công suất TBA 3P-250 lên 3P-400. Phan Chu Trinh"	"Từ trụ 33/10B đến trụ 33/10B/5, 33/10B đến trụ 13A 13A đến trụ 13A/4/4B tuyến 477HN"	Phường Hồng Ngự	"Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Phan Chu Trinh trụ 33/10B tuyến 477HN Cắt CB+03FCO trạm Hồng Gấm trụ 13A tuyến 477HN"	461	0,198	0,000	98	980		
55	19/05/2026	10:00	14:00	Điện lực Tân	Điện lực Tân	Tháo, lắp trạm Kinh Cù 1 (hoán chuyển	Tại trụ 463/12/18 NR 473-16/2/3.HN tuyến	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Kinh Cù 1	117	0,020	0,000	46	184		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tân Hồng	Hồng	trạm Trường Mâm non An Thọ 1P-75kVA và trạm Kinh Củ 1 1P-50kVA)	473HN		Tại trụ 463/12/18 NR 473-16/2/3.HN tuyến 473HN							
56	19/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Di dời trụ trung thế thay dây hạ thế	Từ trụ 288/15 đến trụ 288/29 tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03 LBFCO NR 472-14/4.HN tại trụ 288/1 tuyến 472HN	149	0,064	0,000	80	800	chuyển tải NR 472-14/4-1.HN nhận điện NR 472-14/1.HN	
57	19/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Trường Mâm non An Thọ (hoán chuyển trạm Trường Mâm non An Thọ 1P-75kVA và trạm Kinh Củ 1 1P-50kVA)	Tại trụ 226/21 NR 473-13/2.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Trường Mâm non An Thọ Tại trụ 226/21 NR 473-13/2.HN tuyến 473HN	46	0,016	0,000	30	240		
58	19/05/2026	17:00	17:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thao tác chuyển nguồn	Tại trụ 288/30 NR 472-14/4.HN tuyến 472HN, trụ 262/69 NR 472-14/1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03 LBFCO NR 472-14/4-1/1.HN tại trụ 262/69 NR 472-14/1.HN tuyến 472HN, Đóng 03 LBFCO NR 472-14/4-1.HN tại trụ 288/30 tuyến 472HN,	717	0,015	0,001	188	94		Thao tác chuyển nguồn
59	19/05/2026	07:00	07:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thao tác chuyển nguồn	Tại trụ 288/30 NR 472-14/4.HN tuyến 472HN, trụ 262/69 NR 472-14/1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03 LBFCO NR 472-14/4-1.HN tại trụ 288/30 tuyến 472HN, đóng 03 LBFCO NR 472-14/4-1/1.HN tại trụ 262/69 NR 472-14/1.HN tuyến 472HN	717	0,015	0,001	188	94		Thao tác chuyển nguồn
60	19/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Hạ công suất trạm Chợ Ấp Phú Lợi B từ (3x1P-75kVA) thành (3x1P-50kVA)	Tại trụ 133 PĐ 477-10/1-1 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo 03 hotline trạm Chợ Ấp Phú Lợi B (3x1P-75kVA) tại trụ 133 PĐ 477-10/1-1 tuyến 477-PC	170	0,066	0,000	73	657		
61	19/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới	Điện lực Thường Thới	Nâng công suất trạm TT Phú Hòa AB từ (3x1P-50kVA) thành	Tại trụ 93 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo 03 hotline trạm TT Phú Hòa AB	290	0,112	0,000	109	981		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				g Thới Tiên	Tiền	(3x1P-75kVA)			(3x1P-50kVA) tại trụ 93 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC							
62	19/05/2026	08:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Coi trụ hạ thế	Tại trụ 46/77/4/1A tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Cồn Mới tại trụ 46/77/4 tuyến 471-NM.	95	0,008	0,000	39	78,74		
63	19/05/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo cầu chì, kẹp quai	Từ trụ 46/55/1A, 46/55/1A/9 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Tám Lọc tại trụ 46/55/2 tuyến 471-NM.	73	0,005	0,000	37	55,24		
64	19/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay MBA 1P-50kVA trạm Cầu Ông Khoa (pha A) bị chảy dầu, khắc phục tiếp địa mất đứt tại trụ 16/59/23 tuyến 473-SĐ	Tại trụ 16/59/23 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 03FCO + Tháo 03 Hotline trạm Cầu Ông Khoa tại trụ 16/59/23 tuyến 473-SĐ	100	0,015	0,000	84	293,37		
65	19/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 90 đến trụ 150 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
66	19/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TBA 1P-25kVA thành 3x1P-15kVA Hiện Trường Thi, vệ sinh, phát quang hiện trường thi	Từ trụ 1 đến trụ 4 hiện trường thi	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
67	19/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Dựng trụ BTLT 12m tại trụ 114/15A/26/3, 114/15A/26/4, 114/15A/26/5, 114/15A/26/8, 114/15A/26/9, 114/15A/26/11, 114/15A/26/16; Thay dây trung thế từ trụ 114/15A/26 đến trụ 114/15A/26/5	Từ trụ 114/15A/26 đến trụ 114/15A/11 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt REC+3DS NR 477-8A/1/2.TH Nhà Máy Ngọc Đồng tại trụ 114/15A/2 tuyến 477-TH	489	0,210	0,000	550	5500		
68	19/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH,	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hồi nợ	475-SĐ									
69	19/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 472-11A/3.TH UB Định An, NR 472-11A/3/1.TH NM Ngọc Đồng, NR 472-11A/3/2.TH CDC Thầy Phó 1, NR 472-11A/3/3.TH Hòa Lạc, NR 477-8A/1.TH Cầu Vượt QL54, NR 477-8A/1/1.TH Mương Khai, NR 477-8A/1/1/1.TH Hiệp Thanh 4, PĐNR 477-8A/1-1.TH Mương Khai 2, NR 477-8A/1/2.TH Nhà Máy Ngọc Đồng, NR 477-8A/1/2/1.TH Thầy Thơ	Từ trụ 114 đến trụ 114/31, từ trụ 114/15A đến trụ 114/15A/27, từ trụ 114/27 đến trụ 114/27/3, từ trụ 114/28 đến trụ 114/28/2 tuyến 472-TH, 114 đến trụ 114/31, từ trụ 114/14 đến trụ 114/14/15, từ trụ 114/14/14 đến trụ 114/14/14/27/1, từ trụ 114/14/15 đến trụ 114/14/28, từ trụ 114/15A đến trụ 114/15A/26, từ trụ 114/15A/26 đến trụ 114/15A/26/18 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
70	19/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Cây mới TBA 2x1P-25kVA Cây Xăng Vĩnh Thạnh, kéo dây hạ thế vượt đường và cắt cầu hạ thế trạm Cai Bường 1 tuyến 476-TH	Trụ 182, kéo dây trụ 183-179/1/3T, cắt cầu tạo không điện trụ 179/1-179/1/1T tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Cai Bường 1 trụ 179 tuyến 476-TH	118	0,046	0,000	56	504		
71	19/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Phối hợp Phòng KHCNCĐS kiểm tra công tác đo kiểm cáp quang quý 2 năm 2026, rà soát tăng cường các biện pháp phòng ngừa để duy trì hệ thống VTDR vận hành an toàn, liên tục (theo Văn bản 1399/EVNSPC-KHCNCĐS ngày	Các trạm 110kV thuộc Tổ TTLĐ An Hòa và Cao Lãnh .	Các trạm 110kV thuộc Tổ TTLĐ An Hòa và Cao Lãnh .	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						02/3/2026 của EVNSPC) tại Tổ TTLĐ An Hòa & Cao Lãnh.										
72	19/05/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Khóm Tân Hòa, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
73	19/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Kiểm tra và bịt kín hộp nối cáp quang (Mãng sông)	Mãng sông trụ công 171(TBA Cái Bè), trụ số 90, 122, 134.	Tuyến cáp quang OPGW 48FO TBA Mỹ Thuận-TBA Cái Bè	Không cắt điện, trang bị BHLĐ đầy đủ.							
74	19/05/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
75	19/05/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Bình Đức										
76	19/05/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	173 Sa Đéc 2-171 An Hòa (Từ liên sau trụ 25 đến 173-7SD2) 172 Sa Đéc 2-173 Sa Đéc(Từ 172-7SD2 đến 173-7SD) 171 Ô Môn-173 Sông Hậu(Từ liên sau trụ 17 đến 173-7SH) 174 Sông Hậu-171 Tân Quới(Từ 174-7SH đến trụ 10)	Phường Sa Đéc, Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
77	19/05/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
78	19/05/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC cấp nguồn Inverter trạm 110kV Láng Tượng							
79	19/05/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngát, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Khóm Tân Hòa, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
80	19/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							
81	19/05/2026	07:00	17:00	Xí	Tổ	Thay sứ đỡ DTĐ	Ngăn T402, TBN402,	QL80, áp	Cô lập ngăn T401,							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ngành lưới điện Cao thế	TTLĐ An Hòa	T402-06; Vệ sinh ngăn TBN401, TBN402	TBN401 trạm 110 kV Thanh Hưng	Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	T402 trạm 110 kV Thanh Hưng							
82	19/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Khóm Tân Hòa, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
83	19/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho từ trụ công trạm đến trụ 1A đến trụ 148 đến trụ 20	Phường Trung An, Đạo Thạnh	Không cắt điện							
84	19/05/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè;	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
85	19/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hợp bộ, cáp ngầm trung thế."										
86	19/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 – 171 Bến Tre từ trụ 50 đến trụ 78A đến CD 179	Phường Trung An, Thới Sơn.	Không cắt điện							
87	20/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Trường Mầm Non Tiểu Học Tư Thục Bán Trú Ngôi Sao	TBA 3x1P-25kVA Trường MN Ngôi Sao trụ 86/1 PĐ 473-10 tuyến 473CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-25kVA Trường MN Ngôi Sao trụ 86/1 PĐ 473-10 tuyến 473CL	1	0,000		51	178,5		
88	20/05/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
89	20/05/2026	09:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Tô Hợp Tác Bơm Tưới Ô 6 Áp 1 (Trương Văn Hùng)	TBA 3x1P-25kVA Trạm Bơm Ô 6 Ngã Đồng trụ 153A/15 NR 474-8/4-2/5 tuyến 474QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-25kVA Trạm Bơm Ô 6 Ngã Đồng trụ 153A/15 NR 474-8/4-2/5 tuyến 474QT	1	0,000		51	102		
90	20/05/2026	07:30	09:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Lê Minh Hữu	TBA 3x1P-50kVA Công Ông Chim trụ 40/1 NR 474-8/4-2/4-1/3 tuyến 474QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA Công Ông Chim trụ 40/1 NR 474-8/4-2/4-1/3 tuyến 474QT	1	0,000		85	170		
91	20/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Công Ty TNHH Phước Tài Đồng Tháp	TBA 3x1P-25kVA Cơ sở Phước Tài trụ 105/3/11/1 NR 474-8/4-2/4-2/1/1A tuyến 474QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-25kVA Cơ sở Phước Tài trụ 105/3/11/1 NR 474-8/4-2/4-2/1/1A tuyến 474QT	1	0,000		51	178,5		
92	20/05/2026	07:30	13:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Bách Khoa	Chỉnh trụ nghiêng tại trụ 154/4, cắt cầu hạ thế tại trụ 154/14, 154/15(SCL2026)	Tại trụ 154/4, 154/14, 154/15 NR 477-11/3 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt LBS tại trụ 154/1, Cắt 3DS tại trụ 154 /1A NR 477-11/3 tuyến 477-CL Cắt 03 LBFCO tại trụ 154/47 NR 477-11/3-1A tuyến 477-CL	1192	0,282	0,001	900	4950	Chuyển NR 477-11/3-1ACL Mỹ Hội nhận điện tuyến	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
															473TM qua MV Láng Biển	
93	20/05/2026	13:30	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Bách Khoa	Sang lưới hạ thế, cắt gốc trụ thu hồi tại trụ 154/61, 154/73, 154/75, thay dây trung thế từ trụ 154/85 đến trụ 154/86 (SCL2026)	Tại trụ 154/61, 154/73, 154/75, 154/85, 154/86 NR 477-11/3-1A tuyến 477CL. NR 477-11/3-1 tuyến 477-CL.	xã Bình Hàng Trung	Cắt 3LBFCO tại trụ 154/47 NR 477-11/3-1A tuyến 477-CL. Cắt 3LBFCO tại trụ 154/92 NR 477-11/3-1 tuyến 477-CL.	2456	0,423	0,002	2200	8800	Chuyển NR 477-11/3-1CL nhận điện tuyến 473TM	
94	20/05/2026	13:30	14:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Chuyển NR 477-11/3-1 tuyến 477-CL nhận điện tuyến 473-TM	Tại trụ 154/92 NR 477-11/3-1 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt 3LBFCO tại trụ 154/92 NR 477-11/3-1 tuyến 477-CL. Đóng MC MV 477CL-473TM Láng Biển, tại trụ 154/194=444/83A ,tuyến 477-CL	2125	0,046	0,002	1800	900		
95	20/05/2026	18:00	18:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Chuyển NR 477-11/3-1 tuyến 477-CL ngưng nhận điện tuyến 473-TM	Tại trụ 154/92 NR 477-11/3-1 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt MC MV 477CL-473TM Láng Biển, tại trụ 154/194=444/83A, tuyến 477-CL Đóng 3LBFCO tại trụ 154/92 NR 477-11/3-1 tuyến 477-CL.	2125	0,046	0,002	1800	900		
96	20/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tháo gỡ thu hồi TBA không vận hành TBA 3x1P-25kVA Ô6 T2(1/5)	Tại trụ 215/95A/1 477-11/9 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	không cắt điện							
97	20/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tháo gỡ thu hồi TBA không vận hành TBA 1P-25kVA TB Ô12 Chùa Tổ	Tại trụ 215/30/38/1 NR 477-11/9/4 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	không cắt điện							
98	20/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 03TU, 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Kênh Nhất	Tại trụ 245/29A thuộc NR 475-11/2, tuyến 475TM	Xã Thanh Mỹ	Cắt CB+03FCO trạm Bơm Kênh Nhất tại trụ 245/29A thuộc NR 475-11/2, tuyến 475TM	1	0,000		34	119		
99	20/05/2026	13:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 03TU trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Tây Kênh 5 - Kênh Tư Mới số 1	Tại trụ 276/1 thuộc NR 475-11/5, tuyến 475TM	Xã Thanh Mỹ	Cắt 03FCO tại trụ 276 thuộc NR 475-11/5, tuyến 475TM	1	0,000		31	93		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
100	20/05/2026	07:30	16:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh lưới điện bằng nước áp lực cao	Từ trụ 139 đến 153 tuyến 473LT	xã Bình Thành	Off role 79 máy cắt đầu tuyến 473LT							
101	20/05/2026	10:30	12:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay MBA 1P-25kVA (pha A) bị cháy dầu trạm AS TDC An Bình 1	Tại trụ 98A/72A NR 474-8/1.AL	Xã An Hoà	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS TDC An Bình 1, tại trụ 98A/72A NR 474-8/1.AL	121	0,008	0,000	45	67,5		
102	20/05/2026	08:00	10:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay MBA 3P-100kVA vận hành lâu năm (xông sấy) trạm bơm Kênh Ngọn Cũ 2	Tại trụ 98A/100/72 (98A/97/69) NR 474-8/1-1/1.AL	Xã An Hoà	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm bơm Kênh Ngọn Cũ 2, tại trụ 98A/100/72 (98A/97/69) NR 474-8/1-1/1.AL	1	0,000		35	70		
103	20/05/2026	14:00	16:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay MBA 3P-320kVA bị cháy dầu trạm AS CDC An Phú 2	Tại trụ 28A/5 NR 473-8A/2.AL	Xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS CDC An Phú 2, tại trụ 28A/5 NR 473-8A/2.AL	402	0,035	0,000	150	300		
104	20/05/2026	10:00	14:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Áp Gò Da 2 (hoán chuyển trạm Áp Gò Da 2 1P-37,5kVA và trạm CDC Bến đò Đuôi tôm 1 1P-25kVA)	Tại trụ 245A/22 NR 471-11/1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Áp Gò Da 2 Tại trụ 245A/22 NR 471-11/1.HN tuyến 471HN	58	0,010	0,000	18	72		
105	20/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm CDC Bến đò Đuôi tôm 1 (hoán chuyển trạm Áp Gò Da 2 1P-37,5kVA và trạm CDC Bến đò Đuôi tôm 1 1P-25kVA)	Tại trụ 283/3/8 NR 472-14/3/1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm CDC Bến đò Đuôi tôm 1 Tại trụ 283/3/8 NR 472-14/3/1.HN tuyến 472HN	33	0,011	0,000	20	160		
106	20/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Bến Đò Số 5 từ (3x1P-37.5kVA) thành (3x1P-50kVA)	Tại trụ 25 PD 477-10/2 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo 03 hotline trạm Bến Đò Số 5 (3x1P-37.5kVA) tại trụ 25 PD 477-10/2 tuyến 477-PC	233	0,090	0,000	95	855		
107	20/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới	Điện lực Thường Thới	Hạ công suất trạm Hai Ngọn 3 từ (3x1P-50kVA) thành (3x1P-	Tại trụ 137/17A NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo 03 hotline trạm Hai Ngọn 3 tại trụ	107	0,041	0,000	67	603		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				g Thới Tiên	Tiên	37.5kVA)			137/17A NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC							
108	20/05/2026	07:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Minh Thanh	- Xử lý 2 nguồn tại trụ 16/4/4A, 16/4/1/4 tuyến 474-AH. - Thay dây 2xAV-70 + AC-50 thành dây ABC-2x70 + AC-50, thay hộp điện kế, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino từ trụ 16/2 đến trụ 16/4/3, từ trụ 16/4 đến trụ 16/4/4A, từ trụ 16/4/1 đến trụ 16/4/1/4, từ trụ 16/4/1/2 đến trụ 16/4/1/2/2B, từ trụ 16/4/1/2 đến trụ 16/4/1/2/3A tuyến 474-AH."	- Từ trụ 16/2 đến trụ 16/4/3, từ trụ 16/4 đến trụ 16/4/4A, từ trụ 16/4/1 đến trụ 16/4/1/4, từ trụ 16/4/1/2 đến trụ 16/4/1/2/2B, từ trụ 16/4/1/2 đến trụ 16/4/1/2/3A tuyến 474-AH.	KDC Tân Hòa, phường Sa Đéc	- Cắt CB + FCO trạm Tân Hòa DE tại trụ 16/4 tuyến 474-AH. - Cắt CB + 3FCO trạm Chả Cá Hạnh Hùng tại trụ 16/2B tuyến 474-AH. - Cắt CB + FCO trạm Tân Hòa GK tại trụ 13/6 tuyến 474-AH."	108	0,049	0,000	240	2520		
109	20/05/2026	07:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây 2xAV-70 + AC-50 thành dây ABC-2x70 + AC-50, thay hộp điện kế, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino từ trụ 16/2 đến trụ 16/2/4, từ trụ 16/2/2 đến trụ 16/2/2/3 tuyến 474-AH.	Từ trụ 16/2 đến trụ 16/2/4, từ trụ 16/2/2 đến trụ 16/2/2/3 tuyến 474-AH.	KDC Tân Hòa, phường Sa Đéc	Cắt CB + FCO trạm Tân Hòa MH tại trụ 16/2 tuyến 474-AH.	57	0,026	0,000	60	630		
110	20/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 151 đến trụ 241 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
111	20/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03 TU-12000/120V trạm Lê Văn Lợi	Tại trụ 34/108A/1 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	- Cắt CB trạm Lê Văn Lợi tại trụ 34/108A/1 tuyến 475-NM - Cắt 03FCO NR trạm Lê Văn Lợi tại trụ 34/108A tuyến 475-NM	1	0,000		15	53,34		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
112	20/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03 TU-22000/110V & VS trạm Cơ Khí Thiện Thuật	Tại trụ 64/1 tuyến 476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	- Cắt CB trạm Cơ Khí Thiện Thuật tại trụ 64/1 tuyến 476-NM - Cắt 03FCO + Tháo 03Hotline trạm Cơ Khí Thiện Thuật tại trụ 64/1 tuyến 476-NM	1	0,000		33	115,57		
113	20/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện PĐ 472-12.TH Vàm Xếp, NR 472-12/1A.TH CDC Bà Cả 2, NR 472-12/1.TH Cái Dầu Bé, NR 472-12/1/1.TH Cái Dầu Bé 2, NR 472-12/1/2.TH TB Ông Nhì, NR 472-12/2.TH Xếp Nò, NR 472-12/2-1/1.TH Xếp Nò Hiệp Thanh, NR 472-12/2-1/2.TH Xếp Nò Bò Ót, NR 472-12/3.TH Cầu Thăng Long, PĐ 477-10.TH Cầu Vàm Xếp. Phát quang cấp quang MS RG (Lai Vung- Lấp Vò) - MS TBA 110kV Sông Hậu	Từ trụ 119 đến trụ 160, từ trụ 135 đến trụ 135/2, từ trụ 137 đến trụ 137/41, từ trụ 137/5 đến trụ 137/5/7, từ trụ 137/25 đến trụ 137/25/11, từ trụ 147 đến trụ 147/9/9, từ trụ 147/1A đến trụ 147/1A/14, từ trụ 147/5 đến trụ 147/5/8, từ trụ 147/9/3 đến trụ 147/9/3/6, từ trụ 148 đến trụ 148/6 tuyến 472-TH, từ trụ 117 đến trụ 162 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
114	20/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế IP đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
115	20/05/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, TT TND Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay điện kế, TI đến hạn TBA 1P-37,5kVA Hòa Bình	Tại trụ 142 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Hòa Bình tại trụ 142 tuyến 480-SH	32	0,003	0,000	20	40		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
116	20/05/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, TT TND Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay điện kế, TI đến hạn TBA 1P-50kVA Cầu Cái Mít	Tại trụ 158 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Cái Mít tại trụ 158 tuyến 480-SH	51	0,004	0,000	29	58		
117	20/05/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, TT TND Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay điện kế, TI đến hạn TBA 1P-50kVA Vàm Ông Tính	Tại trụ 152 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Vàm Ông Tính tại trụ 152 tuyến 480-SH	88	0,008	0,000	24	48		
118	20/05/2026	13:00	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, TT TND Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay điện kế, TI đến hạn TBA 2x1P-37,5kVA Cầu Ông Tính	Tại trụ 148 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Ông Tính tại trụ 148 tuyến 480-SH	122	0,011	0,000	51	102		
119	20/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Căng dây trung hòa chùng tháp và buộc lại tia dây trung hòa trụ 26/29/1/12P - 15P, coi trụ hạ thế 26/29/1/7P, 10P, 11P trạm Cầu Tân Bình tuyến 478-TH	Trụ 26/29/1/7P - 15P tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Cầu Tân Bình trụ 26/29 tuyến 478-TH	80	0,031	0,000	28	252		
120	20/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương & 171 Tân Hương – 172 Long An từ trụ 20 đến trụ 147 đến trụ 103; 103 đến trụ 50; từ trụ 41 đến trụ 50 đến trụ 50/4 để trụ công trạm.	Xã Châu Thành, Tân Hương, phường Đạo Thạnh, Trung An	Không cắt điện							
121	20/05/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam	Dựng trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; thi công	Trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; ĐC2 đến T51XDM hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự -	Phường An Bình	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu. - Gián đoạn đường truyền cáp quang đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							Theo Văn bản số 3815/ALĐM N-QLCT ngày 05/5/2026

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kéo, hàn nối cáp quang hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt; thu hồi tuyến tạm; đóng điện nghiệm thu.	An Long; Từ ĐC2 đến T42 HN-PC và ĐC2 đến T40 AL-HN									
122	20/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Phối hợp Phòng KHCNCĐS kiểm tra công tác đo kiểm cáp quang quý 2 năm 2026, rà soát tăng cường các biện pháp phòng ngừa để duy trì hệ thống VTDR vận hành an toàn, liên tục (theo Văn bản 1399/EVNSPC-KHCNCĐS ngày 02/3/2026 của EVNSPC) tại Tổ TTLĐ Hồng ngự.	Các trạm 110kV Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Các trạm 110kV Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Không cắt điện.							
123	20/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Kiểm tra và bịt kín hộp nối cáp quang (Mãng sông)	Mãng sông trụ công 237 TBA Gò Công, trụ số 227 và 212.	Tuyến cáp quang OPGW 48 FO TBA Gò Công Tây - TBA Gò Công	Không cắt điện, trang bị BHLĐ đầy đủ.							
124	20/05/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra áp quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn áp quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toàn;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toàn							
125	20/05/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra áp quy 1 và áp quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn áp quy 1, áp quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng áp quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
126	20/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
127	20/05/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
128	20/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
129	20/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hữu,	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế				tỉnh Đồng Tháp	vận hành trạm 110kV Nha Môn							
130	20/05/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	174 Sa Đéc 2-171 Sông Hậu(Từ 174-7SD2 đến đến 171-7SH) 171 Sa Đéc 2-171 Sa Đéc(Từ 171-7SD2 đến 171-7SD)	Phường Sa Đéc, xã Phong Hòa	Không cắt điện							
131	20/05/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPD theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
132	20/05/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Ấp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
133	21/05/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
134	21/05/2026	07:30	11:30	Điện	Điện lực	Thay TU, TI đến hạn	TBA 3P-400kVA	phường Cao	Cắt CB+03LBFCO và	1	0,000		298	1192		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cao Lãnh	Cao Lãnh	kiểm định khách hàng Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Đức	Việt Đức trụ 75A/2/25 PĐ 471-10/1-1 tuyến 471CL	Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Tháo gỡ 03 hotline TBA 3P-400kVA Việt Đức trụ 75A/2/25 PĐ 471-10/1-1 tuyến 471CL							
135	21/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TU, TI đến hạn kiểm định khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trung Liêm	TBA 3P-180kVA Bê Tông Trung Liêm trụ 26/1 NR BT Trung Liêm tuyến 478CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 3P-180kVA Bê Tông Trung Liêm trụ 26/1. Cắt 03FCO NR Vào trạm BT Trung Liêm trụ 26 PĐ 478-8 tuyến 478CL	1	0,000		128	448		
136	21/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TBA 1P-100KVA Đình Bình Hàng Trung không đảm bảo vận hành theo CBM	Tại trụ 215/15 NR 477-11/9 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA Đình Bình Hàng Trung tại trụ 215/15 NR 477-11/9 tuyến 477CL	99	0,015	0,000	70	245		
137	21/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tháo gỡ thu hồi TBA không vận hành TBA 1P-25kVA TB Ô12 Chùa Tổ 1	Tại trụ 215/30/45/15 NR 477-11/9/4/1 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt LBFCO tại trụ 215/30/45/1 NR 477-11/9/4/1 tuyến 477CL	32	0,012	0,000	30	270		
138	21/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TBA 1P-50KVA Rạch Cầu không đảm bảo vận hành theo CBM	Tại trụ 215/10/5 NR 477-11/9/2 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Rạch Cầu tại trụ 215/10/5 NR 477-11/9/2 tuyến 477CL	75	0,011	0,000	40	140		
139	21/05/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 15/6 tuyến 471LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm TDC 2B NỐI DÀI 3, Tại trụ 15/6 tuyến 471LT	101	0,017	0,000	105	420		
140	21/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 31 tuyến 471LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm NGÃ 3 THANH BÌNH TAM NÔNG 1, Tại trụ 31 tuyến 471LT	33	0,006	0,000	105	420		
141	21/05/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 15/19 tuyến 471LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm TDC 2B NỐI DÀI 1, Tại trụ 15/19 tuyến 471LT	151	0,026	0,000	112	448		
142	21/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 19 tuyến 477LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm TDC 2A, Tại trụ 19 tuyến 477LT	21	0,004	0,000	112	448		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình												
143	21/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 11/25/15 tuyến 475LT	xã Bình Thành	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm TRÔNG TROT 1, Tại trụ 11/25/15 tuyến 475LT	67	0,012	0,000	35	140		
144	21/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 11/1 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm BỐM HỒ ĐÁU, Tại trụ 11/1 tuyến 475LT	1	0,000		17	68		
145	21/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CTCC Đồng Tháp	Kéo dây hạ áp ABC3x120 (T176A-T211) - Lắp TBA 3P-250kVA trạm AS Phú Đức 2-1 (T198) - Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện (T176A-177 tuyến 474.TN; T157-T157/1; T163-T163/1; T167-167/1; T170-170/1; T171-171/1; T173-173/1) Đầu cầu lưới hạ áp (T186; T193; T200; T205; T210 tuyến 474.TN;) (công trình ĐTXD 2026)	Từ trụ 176A đến trụ 211 tuyến 474-TN - Tại trụ 176A đến trụ 177, Tại trụ 157 đến trụ 157/1, Tại trụ 163 đến trụ 163/1, Tại trụ 167 đến trụ 167/1, Tại trụ 170 đến trụ 170/1, Tại trụ 171 đến trụ 171/1, Tại trụ 173 đến trụ 173/1 tuyến 475-TN - Tại trụ 186;193; 200; 205; 2101 tuyến 474-TN	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO trạm AS Phú Đức 7, tại trụ 149 tuyến 475-TN. Cắt CB+3FCO trạm AS Phú Đức 2, tại trụ 162 tuyến 475-TN. Cắt CB+3FCO trạm AS Phú Đức 5, tại trụ 171 tuyến 475-TN	693	0,283	0,001	200	1900		
146	21/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạ công suất TBA từ 3x1P-75kVA thành 3x1P-50kVA trạm AS Phú Đức 2	Tại trụ 162 tuyến 475-TN	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Phú Đức 2, tại trụ 162 tuyến 475-TN							Kết hợp
147	21/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Nâng công suất TBA Đầu Lộ Bắc Trang từ 1P-50kVA lên 3x1P-37,5kVA tại trụ 201/4, thay dây hạ thế	Từ trụ 201/1 đến trụ 201/6 NR 472-12A/2.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hồng	"Cắt CB + 01FCO và tháo hotline trạm Đầu Lộ Bắc Trang tại trụ 201/4 NR 472-12A/2.HN tuyến 472HN "	63	0,027	0,000	34	340		
148	21/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Thay dây hạ thế	Từ trụ 341/48 đến trụ 341/55 NR 472-15/1-1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Thành	Cắt CB + 01FCO trạm 4 Kinh Tân Thành B tại trụ 341/50 NR 472-15/1-1.HN tuyến 472HN	87	0,037	0,000	35	350		
149	21/05/2026	08:00	16:00	Điện	Điện lực	Thay TU, TI định kỳ	Tại trụ 342C/1A/1 PĐ	Xã Tân	Cắt CB+03FCO+ tháo	1	0,000		102	816		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tân Hồng	Tân Hồng	trạm Nước đá Tân Hòa	472-15A.HN tuyến 472HN	Thành	hotline trạm Nước đá Tân Hòa Tại trụ 342C/1A/1 PĐ 472-15A.HN tuyến 472HN							
150	21/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Phạm Công Lập	Tại trụ 288/78/1 NR 472-14/4-1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03FCO NR 472-14/4-1/4.HN trụ 288/78 tuyến 472HN	1	0,000		143	1144		
151	21/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Long Hưng 4 từ (3x1P-50kVA) thành (3x1P-75kVA)	Tại trụ 42 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo 03 hotline trạm Long Hưng 4 (3x1P-50kVA) tại trụ 42 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC	255	0,099	0,000	115	1035		
152	21/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Hạ công suất trạm Chợ Long Phước A từ (3x1P-75kVA) thành (3x1P-50kVA)	Tại trụ 125/121 NR 475-13/1-2 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO và tháo 03 hotline trạm Chợ Long Phước A từ (3x1P-75kVA) tại trụ 125/121 NR 475-13/1-2 tuyến 475-HN	166	0,064	0,000	80	720		
153	21/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QL VH	Hạ công suất MBA trạm T2 Phú Long từ 1P-100kVA thành 1P-75kVA (lấy MBA Phạm Ngọc Thạch)	Tại trụ 34/8/29A/4/1 tuyến 477.SĐ	KDC Phú Long, xã Tân Dương	Cắt FCO (tháo Hotline) trạm T2 KDC Phú Long tại trụ 34/8/29A/4/1 tuyến 477.SĐ	71	0,012	0,000	60	240		
154	21/05/2026	07:30	13:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QL VH	Hạ Công suất MBA trạm Phạm Ngọc Thạch từ 1P-75kVA thành 1P-50kVA (lấy MBA Ông Nhựt)	Tại trụ 37/5/3 tuyến 474.SĐ	đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sa Đéc	Cắt FCO (tháo Hotline) trạm Phạm Ngọc Thạch tại trụ 37/5/3 tuyến 474.SĐ	45	0,011	0,000	45	247,5		
155	21/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/59/1 đến trụ 16/59/64/2/38/6 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
156	21/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Nâng công suất TBA Phú Thạnh 5 từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 34/76/18/62 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Phú Thạnh 5 tại trụ 34/76/18/62 tuyến 475-NM	131	0,020	0,000	46	160,02		
157	21/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03 TU-12000/120V, 03TI-22-25 - 50/5 & VS trạm Cty TNHH SXTM BCD	Tại trụ 43/1 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	- Cắt ACB trạm Cty TNHH SXTM BCD tại trụ 43/1 tuyến 473-SĐ - Cắt LBS trạm Cty TNHH SXTM BCD tại	1	0,000		226	792,08		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									trụ 43/1 tuyến 473-SĐ - Cắt 03LBFCO NR trạm CTy TNHH SXTM BCD tại trụ 43 tuyến 473-SĐ							
158	21/05/2026	09:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TI, điện kế đến hạn TBA Cơ Sở Ánh Dương	Tại trụ 134A tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+3FCO TBA Cơ Sở Ánh Dương tại trụ 134A tuyến 472-TH	1	0,000		45	135		
159	21/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viển thông treo trên cột điện NR 472-12/4.TH An Lợi, NR 472-12/4/1.TH Đình Định Yên, NR 472-12/4/2.TH Tâm Ron, NR 472-12/4/2A.TH Rạch Ông, NR 472-12/4/3.TH Rạch Ba Chôm, NR 472-12/4/4.TH Rạch Ba Cái, NR 472-12/4/4/1.TH Lò Rèn Rạch Ông, PĐNR 472-12/4-1.TH Ba Chôm, NR 472-12/4-1/1.TH Mương Đông, NR 472-12/4-1/2.TH Bảy Phú, PĐNR 472-12/4-2.TH Thủ Sự	Từ trụ 157 đến trụ 157/38, từ trụ 157/11 đến trụ 157/11/5, từ trụ 157/13 đến trụ 157/13/46, từ trụ 157/13/4 đến trụ 157/13/4/12, từ trụ 157/31 đến trụ 157/31/10, từ trụ 157/33 đến trụ 157/33/9/7, từ trụ 157/33/8 đến trụ 157/33/8/7, từ trụ 157/38 đến trụ 157/64, từ trụ 157/50A đến trụ 157/50A/10, từ trụ 157/64 đến trụ 157/64/18/5, từ trụ 157/64 đến trụ 157/64/71 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
160	21/05/2026	13:00	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Tháo 3 máy cắt tụ bù hồng giàn tụ bù trung thế 480SH/236/3	Tại trụ 236/3 tuyến 480-SH	Xã Lai Vung	Cắt 3MC+4FCO và tháo 4 hotline giàn tụ bù trung thế tại trụ 236/3 tuyến 480-SH							
161	21/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Thay dây trung thế và dây trung hòa AC-70mm ² , thay hộp điện kế NR Tâm Ron	Từ trụ 157/13 đến trụ 157/13/16 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR 472-12/4.TH An Lợi tại trụ 157 tuyến 472-TH	4023	1,731	0,003	2250	22500		
162	21/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế IP đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế,	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH,	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						ngưng cấp điện thu hồi nợ	475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Hòa								
163	21/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	NCS TBA Mường Bẫy Ép từ 1P-37.5kVA lên 2x1P-50kVA, kéo dây kết lưới hạ thế trụ 310/31/21/6-285/15, cắt cầu hạ thế tạo khoảng không điện 285/11-285/12 tuyến 480-TH	Trụ, 310/31/21/6-285/15, 285/11-285/12 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Mường Bẫy Ép trụ 310/31/21/6 và trạm Công Mường Giữa trụ 285 tuyến 480-TH	164	0,063	0,000	66	594		
164	21/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Trung Hưng	Lắp xà, đầu nối NR 3P-22kV và TBA 3x1P-25kVA Kim Ngọc tuyến 478-AH	Trụ 208 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Rạch Xường trụ 208 tuyến 478-AH	100	0,039	0,000	34	306		
165	21/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
166	21/05/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
167	21/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Kiểm tra và bịt kín hộp nối cáp quang (Mãng sông)	Mãng sông trụ công TBA Gò Công Tây, trụ số 179 và 196.	Tuyến cáp quang OPGW 48FO TBA Gò Công Tây - TBA Gò Công	Không cắt điện, trang bị BHLĐ đầy đủ							
168	21/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
				lưới điện Cao thế	An Hòa	110kV		Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu								
169	21/05/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu								
170	21/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Đóng cọc tiếp đất và bổ sung thoát sét thân trụ	Từ trụ 47 đến trụ 75 đường dây 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu	Xã Long Phú Thuận Xã Tân Châu	Không cắt điện								
171	21/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam	Dựng trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; thi công kéo, hàn nối cáp quang hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt; thu hồi tuyên tạm; đóng điện nghiệm thu.	Trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; ĐC2 đến T51XDM hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; Từ ĐC2 đến T42 HN-PC và ĐC2 đến T40 AL-HN	Phường An Bình	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu. - Gián đoạn đường truyền cáp quang đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							Theo Văn bản số 3815/ALĐM N-QLCT ngày 05/5/2026	
172	21/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	Vệ sinh ắc quy và giá đỡ dàn ắc quy 2	Dàn ắc quy và giá đỡ dàn ắc quy 2 Trạm	Phường Mỹ Trà, Đồng	Cô lập dàn ắc quy 2: Tại tủ DC Chuyển								

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	Cao Lãnh		110kV Cao Lãnh	Tháp	khóa từ Auto sang Man, ON CB Q3, Off CB Q2, Off CB Battery tại máy sạc 2.							
173	21/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Mỹ Tho 2 - Tâm Vu2 & 171 Long Giang – 172 Tân An từ trụ 154 đến trụ 185A	Xã Tân Phước 3, Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An	Không cắt điện							
174	21/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Vệ sinh ắc quy và giá đỡ dàn ắc quy 1	Dàn ắc quy và giá đỡ dàn ắc quy 1 Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Cô lập dàn ắc quy 1: Tại tủ DC Chuyên khóa từ Auto sang Man, ON CB Q3, Off CB Q1, Off CB Battery tại máy sạc 1.							
175	21/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang & 171 Long Giang – 172 Tân An từ trụ 185A đến trụ 29	Xã Tân Phước 3, Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An.	Không cắt điện							
176	21/05/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
177	21/05/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	171 Nha Môn-172 Sa Đéc (Từ 171-7NM đến 172-7SD) 172 Vĩnh Long 2-172 Nha Môn(Từ liền sau trụ 23 đến 172-7NM)	Xã Phong Hòa Phường Sa Đéc	Không cắt điện							
178	21/05/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Mỹ Thuận;	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
179	21/05/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Châu Thành Phát											
186	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tháo gỡ thu hồi TBA không vận hành TBA 1P-25kVA O6 T1 (1/5)	Tại trụ 173/39/1P/15 NR 478-11/2-1/1/1 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt LBFCO tại trụ 173/39/1/1P NR 478-11/2-1/2 tuyến 478CL	43	0,017	0,000	40	360		
187	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tháo gỡ thu hồi TBA không vận hành TBA 1P-25kVA TB TL Mười Năm	Tại trụ 266/65/11 NR 478-12/11/2 tuyến 478CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Rạch Út Liễu 1 tại trụ 266/65/8 NR 478-12/11/2 tuyến 478CL	22	0,009	0,000	40	360		
188	22/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Dựng trụ trung thế 80/17 tuyến 475LT	Tại trụ 80/17 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt 3LBFCO NR 475-10/3 Tân Mỹ Bình Tấn, tại trụ 80/1 tuyến 475LT	885	0,362	0,001	784	7448		
189	22/05/2026	08:30	12:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA trạm AS Hoà Bình 5	Tại trụ 74/150/5 NR 476-8/3-2/1.TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Hoà Bình 5, tại trụ 74/150/5 NR 476-8/3-2/1.TN	58	0,009	0,000	35	122,5		
190	22/05/2026	14:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA trạm AS TDC Hoà Bình 2	Tại trụ 56/15/132A/33 NR 474-8/1-1/4.TN	Tại trụ 56/15/132A/33 NR 474-8/1-1/4.TN	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS TDC Hoà Bình 2, tại trụ 56/15/132A/33 NR 474-8/1-1/4.TN	112	0,014	0,000	45	135		
191	22/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	" - Xây dựng mới lưới HTĐL cáp ABC 4x120mm2 - Nâng công suất TBA 3P-160KVA lên 3P-400KVA Nguyễn Văn Trỗi."	"Từ trụ 12B/1 đến trụ 12B/17 tuyến 477HN"	Phường Hồng Ngự	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Nguyễn Văn Trỗi trụ 12B/1 tuyến 477HN	56	0,024	0,000	39	390		
192	22/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm Nước đá Lê Minh	Tại trụ 258/1 PĐ 472-13.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hồng	Cắt 03FCO NR Nước đá Lê Minh Tại trụ 258 PĐ 472-13.HN tuyến 472HN	1	0,000		100	800		
193	22/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm Nước đá Nguyễn Thị Hồng	Tại trụ 257A/1 PĐ 472-13.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hồng	Cắt 03FCO NR Nước đá Nguyễn Thị Hồng Tại trụ 257A PĐ 472-13.HN tuyến 472HN	1	0,000		110	880		
194	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực	Điện lực Thường	Hạ công suất trạm NVH Áp 3 Thường	Tại trụ 289 PĐ 480-14 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm NVH	102	0,039	0,000	51	459		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saifi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thường Thới Tiên	Thới Tiên	Phước 1 từ (1P-75kVA) thành (1P-50kVA)			Áp 3 Thường Phước 1 (1P-75kVA) tại trụ 289 PĐ 480-14 tuyến 480-HN							
195	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Nâng công suất trạm Áp 1 Thường Phước 2 Nối Dài từ (1P-50kVA) thành (1P-75kVA)	Tại trụ 261A/13 NR 480-13A/4 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Áp 1 Thường Phước 2 Nối Dài (1P-50kVA) tại trụ 261A/13 NR 480-13A/4 tuyến 480-HN	73	0,028	0,000	58	522		
196	22/05/2026	07:30	12:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QL VH	Cắt lưới sang tải TBA Trần Thị Nhượng-ĐT848 sang TBA Cầu Tân An	Tại trụ 48/29A, 48/29, 48/31 tuyến 477SĐ	đường ĐT848, phường Sa Đéc	- Cắt CB + 3FCO trạm Trần Thị Nhượng-ĐT848 tại trụ 48/32 tuyến 477-SĐ. - Cắt CB + 3FCO trạm Cầu Tân An tại trụ 48/32 tuyến 477-SĐ.	195	0,038	0,000	240	1080		
197	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/59/66 đến trụ 16/59/66/58 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
198	22/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo cầu chì	Từ trụ 13/2 đến trụ 13/12 tuyến 473-NM; Từ trụ 3 đến trụ 11A tuyến 473-NM; Từ trụ 17/6/7 đến trụ 17/6/12 tuyến 474-NM; Từ trụ 17/5 đến trụ 17/5/2B, 17/5/7A tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
199	22/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo cầu chì	Từ trụ 47/1 đến 47/1/10A tuyến 474-NM; Từ trụ 49/1 đến trụ 49/6/5 tuyến 474-NM; Từ trụ 33/1 đến trụ 33/1/17A tuyến 474-NM; Từ trụ 30/3/3A đến trụ 30/3/4D tuyến 474-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
200	22/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TI đến hạn TBA N&P Fruits	Tại trụ 93/1 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB TBA N&P Fruits tại trụ 93/1 tuyến 471-SH. Cắt	1	0,000		130	455		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									3FCO NR N&P Fruits tại trụ 93 tuyến 471-SH.							
201	22/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Tháo thu hồi 3 máy cắt tụ bị hỏng thuộc giàn tụ bù trung thế 475SH/156	Tại trụ 156 tuyến 475-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 REC PD 480-10.SH Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH. OFF R79 MC tuyến 480-SH. OFF R79 REC PD 475-10.SH Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH. OFF R79 MC tuyến 475-SH.							
202	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện PD 472-13.TH UB Định Yên, NR 472-13/1.TH Kênh Ông Phủ, NR 472-13/2.TH Rạch Cái Đồi, PD 477-11.TH Cầu Định Yên, NR 477-11/1.TH An Bình Định Yên. Phát quang cáp quang MS RG (Lai Vung- Lấp Vò) - MS TBA 110kV Sông Hậu	Từ trụ 160 đến trụ 217, từ trụ 203 đến trụ 203/14/1, từ trụ 215A đến trụ 215A/10 tuyến 472-TH, từ trụ 162 đến trụ 216, từ trụ 164 đến trụ 164/3/11 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
203	22/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay cáp suất TBA Cầu Thông Lưu	Tại trụ 7/9 tuyến 482-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Cầu Thông Lưu tại trụ 7/9 tuyến 482-SH	40	0,007	0,000	55	220		
204	22/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Lắp 3 kếp quai ép (Tụ bù trung thế tại trụ 172 tuyến 480-SH)	Tại trụ 172 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 REC PD 480-10.SH Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH. OFF R79 MC tuyến 480-SH.							
205	22/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TU, điện kế đến hạn, vệ sinh TI, MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cty	Tại trụ 147/9/6 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB TBA Cty TNHH Vườn Thực Nghiệm Ước Mơ tại trụ 147/9/6 tuyến 472-	158	0,027	0,000	1	4		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						TNHH Vườn Thực Nghiệm Ước Mơ			TH. Cắt 3FCO NR Cty TNHH Vườn Thực Nghiệm Ước Mơ tại trụ 147/9/3 tuyến 472-TH.							
206	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
207	22/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng thuộc lưới hạ thế TBA Cống Cái Ngang	Tại trụ 322/4T tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
208	22/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và Đội TC SCD nóng	Tháo gỡ và lắp lại 03DS 471-13TH và 03DS MV Rạch Chùa Cạn tuyến 471TH-480TH	Trụ 309 tuyến 471-TH và trụ 310/11A tuyến 471-TH (trụ 364A tuyến 480-TH)	Xã Mỹ An Hưng	"Cắt LBS trụ 310 + 03DS trụ 309 PD 471-13TH tuyến 471-TH Cắt LBS trụ 310/10 + 03DS trụ 310/11A tuyến 471-TH (trụ 366, 364A tuyến 480-TH) Khóa Rơ le 79 REC PD 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH và MC đầu tuyến 471-TH tại trạm 110KV Thanh Hưng, REC PD 480-14TH trụ 262, PD 480-11TH trụ 85 tuyến 480-TH"							
209	22/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Tháo gỡ thí nghiệm định kỳ LBS, TU nguồn, LA PD 471-13TH và LBS MV Rạch Chùa Cạn tuyến 471TH-480TH	Trụ 310 tuyến 471-TH và trụ 310/10 tuyến 471-TH (trụ 366 tuyến 480-TH)	Xã Mỹ An Hưng	"Cắt LBS trụ 310 + 03DS trụ 309 PD 471-13TH tuyến 471-TH Cắt LBS trụ 310/10 + 03DS trụ 310/11A tuyến 471-TH (trụ 366, 364A tuyến 480-TH)"	2229	0,911	0,002	1622	15409		
210	22/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Lấp Vò	Cty Minh Thanh	Dựng trụ BTLT và thay dây hạ thế thay hộp điện kế từ trụ 340 đến trụ 343 và từ trụ 340 đến trụ	Trụ 340-343, 340-340/10 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Chợ Cai Châu trụ 341 và trạm Y Tế Tân Mỹ trụ 344 tuyến 471-TH							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						340/10 tuyến 471-TH										
211	22/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Minh Thanh	Thay dây hạ thế thay hộp điện kế trạm Tân Khánh Trung 1 tuyến 478-AH	Trụ 160-160/3 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB + FCO trạm Tân Khánh Trung 1 tại trụ 158A tuyến 478-AH	82	0,012	0,000	56	196		
212	22/05/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Đóng cọc tiếp đất và bổ sung thoát sét thân trụ	Từ trụ 47 đến trụ 75 đường dây 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu	Không cắt điện								
213	22/05/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
214	22/05/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
215	22/05/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
216	22/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Đóng cọc tiếp đất và bổ sung thoát sét thân trụ	Từ trụ 47 đến trụ 75 đường dây 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu	Xã Long Phú Thuận Xã Tân Châu	Không cắt điện							
217	22/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam	Dựng trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; thi công	Trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; ĐC2 đến T51XDM hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự -	Phường An Bình	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu. - Gián đoạn đường truyền cáp quang đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							Theo Văn bản số 3815/ALĐM N-QLCT ngày 05/5/2026

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kéo, hàn nối cáp quang hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt; thu hồi tuyến tạm; đóng điện nghiệm thu.	An Long; Từ ĐC2 đến T42 HN-PC và ĐC2 đến T40 AL-HN									
218	22/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 180 Mỹ Tho 2 – 171 Bình Đức, 172 Bình Đức- 171 Chợ Gạo từ trụ công trạm đến trụ 1A đến trụ 15 đến trụ công trạm.	Phường Trung An	Không cắt điện							
219	22/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang, 172 Mỹ Tho 2 - 171 Tâm Vu từ trụ 185A đến trụ 213	Xã Châu Thành, phường Trung An	Không cắt điện							
220	22/05/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	171 Sa Đéc 2-171 Sa Đéc 171 Nha Môn- 172 Sa Đéc 172 Vĩnh Long 2-172 Nha Môn 174 Thanh Hưng-172 Hội An(V)	Xã Phú Hựu, Xã Tân Phú Trung, Phường Sa Đéc Xã Mỹ An Hưng	Không cắt điện							
221	22/05/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Accu tuần trạm Chợ Gạo.										
222	22/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, áp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
223	22/05/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, áp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
224	22/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
225	23/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Dựng trụ, thay dây trung thế và cắt gốc trụ thu hồi theo ĐN của BQLDA ĐTXD Khu Vực 1	Từ trụ 54/65/28 đến trụ 54/65/29 PD 475-10/3-2/1-1 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS+03DS MV 474CL-475CL trụ 36/1 tuyến 474CL. Cắt 03LBFCO NR Vào trạm Phạm Nhơn	3055	1,314	0,002	1700	17000		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Thuần trụ 54/56A/1. Tháo 03 hotline NR Vào trạm Phạm Nhơn Thuần trụ 54/56A NR 475-10/3 tuyến 475CL							
226	23/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay LBS+03DS thành 03LBFCO và ngược lại (Hoán chuyển thiết bị NR 475-10/3-2/1-1 Lia 2 Bùng Binh và NR Vào trạm Phạm Nhơn Thuần NR 475-10/3 tuyến 475CL)	Từ trụ 22 NR 475-10/3-2/1-1 Lia 2 Bùng Binh đến trụ 54/56A/1 NR Vào trạm Phạm Nhơn Thuần NR 475-10/3 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS+03DS MV 474CL-475CL trụ 36/1 tuyến 474CL. Cắt 03LBFCO NR Vào trạm Phạm Nhơn Thuần trụ 54/56A/1. Tháo 03 hotline NR Vào trạm Phạm Nhơn Thuần trụ 54/56A NR 475-10/3 tuyến 475CL							Kết hợp công tác. Sau khi công tác xong Đóng LBS+03DS NR Vào trạm Phạm Nhơn Thuần MV 474CL-475CL Ngô Thời Nhậm để mở
227	23/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Tháo gỡ 03LBFCO ép liên cầu trung thế	Trụ 30/1 NR 475-10/3-2/1-2/1 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS+03DS MV 474CL-475CL trụ 36/1 tuyến 474CL. Cắt 03LBFCO NR Vào trạm Phạm Nhơn Thuần trụ 54/56A/1. Tháo 03 hotline NR Vào trạm Phạm Nhơn Thuần trụ 54/56A NR 475-10/3 tuyến 475CL							Kết hợp công tác.
228	23/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Tháo gỡ 03LBFCO ép liên cầu trung thế	Trụ 54/56A/5 MV Phạm Nhơn Thuần-Sông Cái Sao tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS+03DS MV 474CL-475CL trụ 36/1 tuyến 474CL. Cắt 03LBFCO NR Vào trạm Phạm Nhơn Thuần trụ 54/56A/1. Tháo 03 hotline NR Vào trạm Phạm Nhơn Thuần trụ 54/56A NR 475-10/3 tuyến 475CL							Kết hợp công tác.
229	23/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TU, TI đến hạn kiểm định khách hàng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát	TBA 3P-180kVA Trường MN Tô Ong Vàng trụ 41/1/4 NR ngàm Vào trạm Tô Ong Vàng tuyến	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR Ngàm Vào trạm Tô Ong Vàng trụ 41/1/3 tuyến 475CL							Kết hợp công tác.

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Triển Giáo Dục Thế Giới Kỹ Thuật - TP Cao Lãnh	475CL									
230	23/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Chi cục hải quan khu vực XX	TBA 3P-400kVA Cục Hải Quan Đồng Tháp trụ 30/3/2 NR Vào trạm Cục Hải Quan tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR Vào trạm Cục Hải Quan trụ 30/3/1 tuyến 475CL							Kết hợp công tác.
231	23/05/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPD theo quy định 8991/ EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
232	23/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
233	23/05/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
234	23/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
235	23/05/2026	07:00	14:00	Xí	Tổ	Vệ sinh cỏ sân ngắt,	Tại trạm 110kV An	Đường	Không cắt điện. Luôn							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ngành lưới điện Cao thế	TTLĐ An Hòa	ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Hòa	Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Khóm Tân Hòa, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
236	23/05/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đem TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPD theo quy định 8991/ EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
237	23/05/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
238	23/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cấp ngâm trung thế."	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
239	23/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam	Dựng trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; thi công	Trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; ĐC2 đến T51XDM hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự -	Phường An Bình	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu. - Gián đoạn đường truyền cáp quang đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kéo, hàn nối cáp quang hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt; thu hồi tuyến tạm; đóng điện nghiệm thu.	An Long; Từ ĐC2 đến T42 HN-PC và ĐC2 đến T40 AL-HN									
240	24/05/2026	14:00	16:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay MBA 1P-50kVA bị cháy dầu (pha B) trạm AS CDC Ao Sen 2	Tại trụ 72/3 NR 473-10/1.TN	Xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS CDC Ao Sen 2, tại trụ 72/3 NR 473-10/1.TN	113	0,010	0,000	45	90		
241	24/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Di dời TBA 3x1P-50kVA trạm AS Trường Cấp 3; - Nâng cao lưới hạ áp và dây cáp quang;	Từ trụ 93 về trụ trụ 91 tuyến 475-TN	Xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Trường Cấp 3, tại trụ 93 tuyến 475-TN	46	0,020	0,000	50	500		
242	24/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CTCC Đồng Tháp	Kéo dây hạ áp ABC3x95 (từ trụ 85 đến trụ 85/1/7T, 85/1/5P và 85/1/3P/4). Dựng trụ ghép BTLT 8,5m (85/1, 85/1/3P, 85/1/5P) (công trình ĐTXD 2026)	Từ trụ 85 đến trụ 85/1/7T, 85/1/5P và 85/1/3P/4 HADL trạm AS Thị Trấn 6. Tại trụ 85/1, 85/1/3P, 85/1/5P HADL AS Thị Trấn 6	Xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Thị Trấn 6, tại trụ 85 tuyến 473-TN.	149	0,061	0,00011	65	617,5		
243	24/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Lấp Vò	Cty Minh Thanh	Thay dây hạ thế thay hộp điện kế trạm Rạch Gấm và Ngọn Rạch Gấm tuyến 478-AH	Trụ 163/24A/2-163/24A/5 tuyến 478-TH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Rạch Gấm trụ 163/24A/2, trạm Ngọn Rạch Gấm trụ 163/24A/9 tuyến 478-AH	189	0,033	0,000	58	232		
244	24/05/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
245	24/05/2026	06:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	XNLD Cao Thế	XNLD Cao Thế kéo cáp quang đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương	đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương	xã Tân Hương, xã Châu Thành.	Cô lập đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương						Không	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
246	24/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam	Dựng trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; thi công kéo, hàn nối cáp quang hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt; thu hồi tuyến tạm; đóng điện nghiệm thu.	Trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; ĐC2 đến T51XDM hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; Từ ĐC2 đến T42 HN-PC và ĐC2 đến T40 AL-HN	Phường An Bình	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu. - Gián đoạn đường truyền cáp quang đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							Theo Văn bản số 3815/ALĐM N-QLCT ngày 05/5/2026
247	24/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trần Quốc Toản	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
248	24/05/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Tháp Mười.							
249	24/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
Tổng cộng										33.881	9,137	0,024	27.348	159.377		
Sau miễn trừ											4,011	0,013				

Phụ lục 2
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 21/2026
(Từ ngày 18/5/2026 đến 24/5/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	18/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
2	18/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Hương 4	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Hương 4 tại trụ 02 tuyến 4720-7	46	0,02	0,00	43	385		
3	18/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
4	18/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Hương 1	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Hương 1 tại trụ 9P tuyến 4716-7	87	0,03	0,00	62	562		
5	18/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Di dời trụ điện hạ áp số 7/1/2T theo đề nghị của ông Nguyễn Văn Hoanh	Từ trụ 7/1/1T đến trụ 7/1/3T đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Hội Cư 6	Xã hội Cư	Cắt CB + 2FCO trạm Hội Cư 6 tại trụ 07 thuộc PD QL1A - Chợ Giồng, tuyến 473CB	119	0,05	0,00	45	405		
6	18/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	- Từ trụ 01 đến trụ 27 thuộc PD Lộ Chùa - Chợ Giồng, tuyến 482CB - 476CB. - Từ trụ 8A đến trụ 8A/9/3 thuộc NR 47474-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 8A/9/3 đến trụ 8A/9/3/12T thuộc NR 47574-7, tuyến 476CB. - Từ trụ	Xã Hội Cư	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
							8A/9/3 đến trụ 8A/9/3/10P thuộc NR 47574-7, tuyến 476CB. - Trụ 8A đến trụ 8A/8A thuộc NR 47476-7, tuyến 476CB.										
7	18/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện								
8	18/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện								
9	18/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-78 và các nhánh rẽ tuyến 475CLa	Phường Cai Lậy, Mỹ Phước Tây	Không cắt điện								
10	18/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Hưng Thịnh Phát TG	Di dời trụ hạ áp mở rộng đường Kênh Ngang	Tại trụ 16/10p lưới hạ áp trạm Kênh 19/5-16 trụ 16 nhánh 47933-7 Kênh 19/5	Phường Nhị Quý	Cắt CB và FCO trạm Kênh 19/5-16	69	0,03	0,00	40	360			
11	18/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, gắn điện kế mới, cắt điện vét nợ	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện								
12	18/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu	Khang Việt Long +	- Tại trụ số 9A: Che phủ, tháo kết lưới, tháo đà đôi + 3LA +	tuyến 22kV Cỏ Chi/PT477THu	Xã Tân Hương	OFF Role [79] MC 477THu; Cắt 3FCO trạm Cỏ Chi 9A	78	0,03	0,00	150	1425			

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thành	Hotline	3FCO phục vụ tháo trạm Cồ Chi 9A (3x1P-50kVA); tháo che phủ; - Tại trụ số 10: Che phủ, kết lưới 3 pha phục vụ lắp lại trạm Cồ Chi 9A (1x3P-250kVA); tháo che phủ;										
13	18/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vết nợ; Phục tra điện kè; Thay điện kè mất kết nối; Xác minh điện kè; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kè; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
14	18/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Phú Thạnh từ 1x50kVA thành 2x50kVA	Nhánh rẽ 4744-7 Phú Thạnh A	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 4744-7 Phú Thạnh A	862	0,33	0,00	700	6300		
15	18/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Thái Hải	Kéo dây từ 126 đến 140 HM2TT: Nâng cấp đường dây trung thế 1 pha 12,7kV 4763-7 Thanh Bình từ trụ đến 143/6 (để nối mạch vòng tuyến 471TH- 472CG)	Nhánh rẽ 47361-7/Thanh Bình	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 47361-7/Thanh Bình	724	0,38	0,00	6000	72000		
16	18/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp (SCL 2026)	Lưới hạ áp trạm Học Lạc, tuyến 476MTo	Một phần đường Học Lạc, phường Mỹ Tho	Cắt CB+3FCO trạm Học Lạc 4	176	0,08	0,00	225	2250		
17	18/05/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH Triệu Danh Phát	Di dời trụ điện hạ áp	Trụ 08 lưới HADL trạm Nhơn Hòa 2	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Nhơn Hòa 2	55	0,01	0,00	50	225		
18	18/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 472CG, 474CG và các nhánh rẽ	Xã Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo	Không cắt điện							
19	18/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐĐ và TBA	Tuyến 476CG và các nhánh rẽ	Xã Tân Thuận Bình, Đồng Sơn	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
20	18/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty 19/5	Kéo dây hạ thế AC50 nâng cấp 1 pha lên 3 pha (Công trình: nâng cấp lưới điện 1 pha lên 3 pha)	Lưới điện hạ áp trạm Long Bình 39	ấp Thới Hòa xã Long Bình	- Cắt CB+FCO trạm Long Bình 39	54	0,02	0,00	19	198		
21	18/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
22	18/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
23	18/05/2026	13:30	15:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Thay TI trạm Bình Thành 4	Tại trụ trung áp số 12 nhánh 47231-7 Nuôi trồng thủy sản - PT474GCT	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Bình Thành 4	14	0,00	0,00	49	99		
24	18/05/2026	15:30	17:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Thay TI trạm Bình Thành 7	Tại trụ trung áp số 26 tuyến BI230; BI230-8 Thành Công_Bình Xuân - PT474GCT	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Bình Thành 7.	72	0,01	0,00	49	99		
25	18/05/2026	10:30	12:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Thay TI trạm Bình Thành 3	Tại trụ trung áp số 7 nhánh 47231-7 Nuôi trồng thủy sản - PT474GCT	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Bình Thành 3	12	0,00	0,00	49	99		
26	18/05/2026	14:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Thay TI trạm Đê Rạch Nâu 1.	Tại trụ trung áp số 16 nhánh 47255-7 Đê Rạch Nâu 1 - PT474GCT	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Đê Rạch Nâu 1.	35	0,00	0,00	49	99		
27	18/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Treo bảng năng lượng mặt trời. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
28	18/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Khang	Công ty TNHH Khang Việt Long:Thay dây trung	Từ trụ trung áp số 54 tuyến BI230; BI230-8 Thành Công_Bình	Phường Bình Xuân	- Cắt LBFCO 47233-7 - Cắt CB và FCO trạm Bình Xuân 1."	229	0,10	0,00	580	5800		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Việt Long và Tổ Quản lý vận hành.	hòa 1xAC50mm2 bằng 1xAC50mm2 Tổ quản lý vận hành: Thay TI trạm Ao Giông và Ao Giông 2."	Xuân đến trụ số 12 nhánh 47233-7 Ao Giông và đến trụ số 13 nhánh 47241-7 Ao Giông 1 - PT474GCT.									
29	18/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
30	19/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
31	19/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Hương 1A	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Hương 1A tại trụ 4P tuyến 4716-7	35	0,01	0,00	39	349		
32	19/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
33	19/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Hương 5	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Hương 5 tại trụ 25 tuyến 47201-7	26	0,01	0,00	44	396		
34	19/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	Từ trụ 01 đến trụ 38 thuộc NR 4764-7, tuyến 476CB	Xã Hội Cư	Không cắt điện							
35	19/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tỉnh không đường dây (HM.47)	Từ trụ 01 đến trụ 13 thuộc NR 47491-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47491-7 tại trụ 65A thuộc PD G7, tuyến 471MTh	189	0,09	0,00	36	414		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
36	19/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.45)	Từ trụ 01 đến trụ 06 thuộc NR 47477-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47477-7 tại trụ 31 thuộc PD G7, tuyến 471MTh	51	0,03	0,00	18	207		
37	19/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
38	19/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.46)	Từ trụ 02 đến trụ 07 thuộc NR 47481-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47481-7 tại trụ 49/1 thuộc PD G7, tuyến 471MTh	93	0,05	0,00	14	161		
39	19/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-19/81/25/10 và các nhánh rẽ phân đoạn F5 Tân Hội-Mỹ Hạnh Đông	Xã Tân Phú	Không cắt điện							
40	19/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
41	19/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Xuân	- Cty TNHH XLĐ Xuân Phát tháp ngọn trụ 18m phân đoạn	Phân đoạn H19 đến H161 xã Tân Phước 1, 3 tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 1, 3 tỉnh Đồng	- Tuyến 472MTo: Cắt Rec H19, 3 LTD H19-8 trụ 74; cắt 3 LTD H161-	6251	2,69	0,00	394	3940		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Phát, Cty TNHH Thái Hải, Cty TNHH Thủy Phương, XNDV Điện lực Đồng Tháp, Tổ VH	H19; - Cty TNHH Thủy Phương thay tru thay phụ kiện đường dây thay dây trần thành dây bọc từ trụ 28/1 đến 28/7 nhánh 47157-7 - Cty TNHH Long Thắng đi dòi trụ trung áp số 9 nhánh 47117-7 - XNDV Điện lực Đồng Tháp thí nghiệm CBM - Cty TNHH Thái Hải thay trụ 10,5m thành trụ 16m từ trụ 12 đến trụ 14 nhánh 47117-7, công trình thuộc dự án đường phát triển vùng Đồng Tháp mười.		Tháp	8 trụ 161, 3 LTD H113-8 trụ 65. - Thiết bị thường mô: LBS H161, LBS H113							
42	19/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, gắn điện kế mới, cắt điện vét nợ	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
43	19/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
44	19/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Tân Thới 17A từ 1x1P-50kVA thành 1x1P-75kVA; Tân Thới 17B từ 1x1P-50kVA thành 1x1P-75kVA	Nhánh rẽ 47190-7 Tân Thới	Xã Tân Hương	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47190-7 Tân Thới	511	0,22	0,00	450	4500		
45	19/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	Trạm An Thị 3-5, Chợ An Khương 1, Trung Hòa	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt CB, FCO Trạm An Thị 3-5, Chợ An Khương 1, Trung Hòa	322	0,14	0,00	150	1500		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
46	19/05/2026	07:00	11:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Thay MBA 1x37.5kVA trạm Đông A17 bị cháy dầu.	Nhánh rẽ 47163-7 Ấp Đông B	Xã Long Định.	Cắt LBFCO nhánh rẽ 47163-7 Ấp Đông B	588	0,10	0,00	181	724		
47	19/05/2026	11:00	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 47229-7 Thạnh Hoà.	Xã Long Hưng	Không cắt điện							
48	19/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp (SCL 2026)	Lưới hạ áp trạm Thái Sanh Hạnh, tuyến 476MTo	Một phần đường Học Lạc, Thái Sanh Hạnh phường Mỹ Tho	Cắt CB+3FCO trạm Thái Sanh Hạnh	193	0,08	0,00	225	2250		
49	19/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới hạ áp, nâng cao thùng đk, tháo kẹp quay, cầu chì cá	Lưới hạ áp trạm Đường Lão 2, tuyến 474CG	Một phần Quốc Lộ 50, Khu phố Phong Thuận, Tân Tinh, Phường Mỹ Phong	Cắt CB+ 3FCO + CB trạm Đường Lão 2	244	0,05	0,00	225	1125		
50	19/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 472CG, 474CG và các nhánh rẽ	Xã Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo	Không cắt điện							
51	19/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Hạ công suất MBA trạm Lợi An 11 từ 50 xuống 37,5kVA	Trụ 31 nhánh rẽ 47385-7	ấp Lợi An xã Đồng Sơn	- Cắt 3 LBFCO 47385-7	270	0,09	0,00	93	743		
52	19/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
53	19/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
54	19/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Đội Hotline - Xí	Thay LBS B26 bằng Recloser thuộc Công trình Nâng cấp lưới	Trụ 86A phân đoạn B131 đến B49	xã Đồng Sơn	- Cắt LBS B26 + DS B26-8 tại trụ 86A; - OFF Role 79 MCPT:						Chuyển PD B26, B26-8 đến B131	PDĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình	ngành DVĐL Đồng Tháp	điện khu vực ĐLGCT năm 2026			474GCT, 475GCT. - Off chức năng TĐL của Recloser B97						nhận điện PT 475GCT qua B131 tại trụ 16A.	
55	19/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Bình Khánh 5 từ 37,5 lên 50kVA	Trụ 13 nhánh rẽ 47289-7	Áp Bình Khánh xã Phú Thành	- Cắt LBFCO 47289-7	138	0,05	0,00	23	183		
56	19/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. Treo bảng năng lượng mặt trời. Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Không cắt điện							
57	19/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú; Công ty TNHH TV ĐT PT Bách Khoa và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú dựng trụ trung áp 16m (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Công ty TNHH TV ĐT PT Bách Khoa sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh rẽ 47157-7 Hiệp Trị	Nhánh 47157-7 Hiệp Trị	xã Tân Hòa	Cắt 1LBFCO 47157-7 tại trụ số 1 nhánh Hiệp Trị	160	0,08	0,00	109	1302		
58	19/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
59	20/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
60	20/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân	Công ty TNHH	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay	Lưới hạ áp trạm Tân Hiệp 4	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Hiệp 4 trụ 07 tuyến	51	0,02	0,00	37	337		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Phú Đông	Khang Việt Long	dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.			47220-7							
61	20/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng	Trụ 118/7 lưới hạ áp trạm Phú Đông 4. Trụ 6A lưới hạ áp trạm Kinh Tế Mới	Xã Tân Phú Đông	Không cắt điện							
62	20/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Hiệp 5	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Hiệp 5 trụ 04 tuyến 47220-7	31	0,01	0,00	39	349		
63	20/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
64	20/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
65	20/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.10).	Từ trụ 01 đến trụ 09 thuộc NR 47633-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 3LBFCO 47633-7 tại trụ 34 thuộc PD G123, tuyến 471MTh	31	0,02	0,00	104	1196		
66	20/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Tổ QLVH thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Thay MBA trạm Thiện Trung 1-9, Thiện Trung 1-10 do	Từ trụ 01 đến trụ 113 thuộc PD G25, tuyến 476MTh	Xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Thiện	- Cắt LBS G25, DS3P G25-8 tại trụ 236A - Cắt 3LTD G55-8 tại trụ 114 - Các thiết bị thường mở: G55, 47848-7	3937	1,52	0,00	1257	11313		PĐĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thí nghiệm CBM không đạt; Hoán chuyên, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị.										
67	20/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-59 và các nhánh rẽ F46 QL!- Ngã Năm	Xã Mỹ Thành	Không cắt điện							
68	20/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
69	20/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ, tham gia học GB, NB cộng nhân kỹ thuật	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
70	20/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
71	20/05/2026	10:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH + Hotline	Che phủ, tháo kết lưới phục vụ nâng công suất trạm Bình Minh 18 từ (1x1P-50kVA) thành (2x1P-50kVA) Kết lưới sau khi công tác xong, tháo che phủ	Nhánh rẽ 479-7 Bình Minh/ PT473MTo	Xã Châu Thành	OFF Role [79] MC: 473MTo; Khóa chức năng tự đóng lại Recloser E2 Cắt FCO trạm Bình Minh 18	117	0,04	0,00	50	350		
72	20/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH + Hotline	Che phủ, tháo kết lưới phục vụ nâng công suất trạm Thân Đức 13 từ (1x1P-50kVA)	nhánh rẽ 4732-7 Thân Đức	Xã Châu Thành	OFF Role [79] MC: 473MTo; Khóa chức năng tự đóng lại Recloser E2 Cắt FCO							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thành (2x1P-50kVA) Kết lưới sau khi công tác xong, tháo che phủ			trạm Thân Đức 13							
73	20/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng ngọn trụ thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	Xã Vĩnh Kim	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	4798	2,17	0,00	724	7602		
74	20/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay trụ hạ áp, dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	Trạm Mỹ An 1B	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt CB, FCO trạm Mỹ An 1B	86	0,04	0,00	30	300		
75	20/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, kéo dây, Dời đk khách hàng qua dây mới; Thu hồi trụ cũ, dây cũ trạm Mỹ Lợi 4	Lưới hạ, trung áp sau NR 47312-7, tuyến 471MTo	Một phần Khu phố Mỹ Lợi, Huyện lộ 89 Phường Mỹ Phong	Cắt 3LBFCO 47312-7	140	0,06	0,00	67	704		
76	20/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	XNDV ĐLĐT	Lắp dây kết lưới trạm Kho Đạn 2 (1x250kVA), công trình ĐTXD	Tại trụ 60A/11 sau NR 47174-7, tuyến 474MTo	Đường Phùng Há, Khu phố Bình Tạo, phường Trung An	Thực hiện off Relay 79 Rec D18, MC tuyến 474MTo							
77	20/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, NCS trạm Kho Đạn 2 và trạm Kho Đạn 2A từ 1x100kVA lên 1x250kVA, NC ĐDHT từ 1P lên 3P	Lưới hạ, trung áp sau NR 47176-7, tuyến 471MTo	Một phần khu phố Bình Tạo, phường Trung An	Cắt 3LB FCO NR 47176-7	593	0,27	0,00	495	5198		
78	20/05/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	CTy TNHH 19/5	Dựng trụ 14m, nâng cấp ĐDTT từ 1 pha thành 3 pha	Nhánh rẽ Bình Hưng Hạ - Bình Hưng Thượng	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47962-7	493	0,23	0,00	400	4400		
79	20/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 475CG, 476CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh, An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
80	20/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty Hoài Dung	Di dời trụ theo đề nghị khách hàng	Lưới điện hạ áp trạm Thạnh Lạc 4	ấp Bình Lạc xã Phú Thành	- Cắt CB + FCO trạm Thạnh Lạc 4	134	0,05	0,00	35	281		
81	20/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.										
82	20/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
83	20/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty Hoài Dung	Di dời trụ theo đề nghị khách hàng	Lưới điện hạ áp trạm Thạnh Lạc	ấp Thạnh Lạc xã Đồng Sơn	- Cắt CB + FCO trạm Thạnh Lạc	142	0,02	0,00	27	109		
84	20/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát hoang lưới điện phát tuyến 477GC. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
85	20/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Khang Việt Long	Thay dây trung hòa 1xAC50mm2 bằng 1xAC50mm2	Từ trụ trung áp số 61 tuyến BI230; BI230-8 Thành Công Bình Xuân đến trụ số 8 nhánh 47234-7 Áp 1-1 Bình Xuân - PT474GCT	Phường Bình Xuân	- Cắt LBFCO 47234-7	104	0,04	0,00	543	5430		
86	20/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Cty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	Cty TNHH Khang Việt Long Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp (công trình sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Gò Công, Gò Công Đông và Tân Phú Đông năm 2026) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4747-7 Lò Đường	Nhánh 4747-7 Lò Đường	Xã Gò Công Đông	Cắt 1LBFCO 4747-7 tại trụ số 1 nhánh Lò Đường	101	0,05	0,00	36	434		
87	20/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
88	21/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các	Xã Tân Phú Đông và xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Phú Đông		khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	nhánh rẽ trực thuộc	Tân Thới								
89	21/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
90	21/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm NT Rạch Cầu	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm NT Rạch Cầu trụ 10 tuyến 4714-7	56	0,02	0,00	59	527		
91	21/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay trụ hạ áp mục gốc	Trụ 5/6 lưới hạ áp trạm Vàm Khém	Xã Tân Phú Đông	Cắt CB, FCO trạm Vàm Khém tại trụ 05 tuyến 4766-7	23	0,01	0,00	32	290		
92	21/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Rạch Giộp	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Rạch Giộp trụ 06 tuyến 4712-7	61	0,02	0,00	43	390		
93	21/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Dựng trụ, tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.73+HM.74)	Từ trụ 01 đến trụ 52 thuộc NR 473-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 473-7 tại trụ 16 thuộc PD G9, tuyến 471MTh	2061	1,02	0,00	405	4658		
94	21/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	- Từ trụ 30 đến trụ 78 thuộc PD Văn Cang - TTCB, tuyến 477CB. - Từ trụ 01 đến trụ 51 thuộc NR 4746-7, tuyến 477CB	Xã Cái Bè	Không cắt điện							
95	21/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
96	21/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	NCS trạm Mỹ Trung 1-7 từ 1x25 thành 1x50kVA	Tại trụ 99/2 thuộc NR 47742-7, tuyến 476CB	Xã Mỹ Thiện	- Cắt 1LBFCO 47742-7 tại trụ 99 thuộc NR 47842-7, tuyến 476CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Mỹ Trung 1-7 tại trụ 96 thuộc NR 47842-7.	140	0,05	0,00	34	306		
97	21/05/2026	07:00	14:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Nâng công suất trạm Kênh Bà Kỳ 12 từ 37.5kVA lên 75kVA	Tại trụ 12 nhánh 47249-7 Kênh Bà Kỳ	Xã Tân Phú	Cắt FCO 47249-7	307	0,09	0,00	150	1050		
98	21/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
99	21/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Nâng công suất trạm Chợ Phú An từ 37.5kVA lên 75kVA	Tại trụ 1 nhánh 47243-7 Kênh Độc Lập	Phường Nhị Quý	Cắt LBFCO 47243-7	374	0,06	0,00	229	916		
100	21/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-68 và các nhánh rẽ F82 kênh 10-MTB	Xã Mỹ Thành	Không cắt điện							
101	21/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ Vh	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ, tham gia học GB, NB cộng nhân kỹ thuật	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
102	21/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát	- Cty TNHH XLĐ Xuân Phát dự trù nâng cấp 1p lên 3p nhánh 47323-7 kênh T3; lắp mới TBA 3x25kVA tại trụ 7 và	Nhánh 47323-7 xã Tân Phước 2	Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 1 LBFCO 47323-7	157	0,07	0,00	65	650		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						trạm 250kVA tại trụ 13										
103	21/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
104	21/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Cầu Thắng 15-5 từ 1x1P-50kVA thành 2x1P-50kVA	Nhánh rẽ 47736-7 TB Cầu Thắng 15	Xã Châu Thành	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47736-7 TB Cầu Thắng 15	205	0,09	0,00	100	1000		
105	21/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp (SCL 2026)	Lưới hạ áp trạm Mỹ Phong 1, tuyến 471MT	Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Lê Văn Nghệ, phường Mỹ Phong	Cắt CB+3FCO trạm Mỹ Phong 1	272	0,12	0,00	260	2600		
106	21/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Bảo trì, sửa chữa lưới HA	Lưới HA trạm Kênh Bàu Lớn 1, Kênh Bàu Lớn 1-1	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt FCO trạm Kênh Bàu Lớn 1, Kênh Bàu Lớn 1-1	155	0,02	0,00	150	525		
107	21/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	XNDV ĐL Đồng Tháp	Thay sứ đứng pha giữa bị cong ty sứ	Tại trụ 44 tuyến 3 pha 22kV QL50 thuộc phát tuyến 473CG, 474CG	Xã Chợ Gạo	Không cắt điện, Off RL 79 MC 473CG, 474CG và chức năng tự đóng lại MC C16							
108	21/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH và XN DVĐL Đồng Tháp	Điều hòa công suất TBA Lộ Dương A và Kênh Lộ Nhỏ 7	Tại trụ số 08, 18 nhánh rẽ 3 pha 22kV Đốc Phủ Chung - Ba Lùn	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt FCO trạm Lộ Dương A, Kênh Lộ Nhỏ 7, kết hợp thi công Hotline và Off RL79 MC472CG và chức năng tự đóng lại MC C503 và MC CE120	180	0,08	0,00	125	1250		
109	21/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Đội Hotline - Xí nghiệp DVĐL Đồng Tháp, Tổ QLVH	Thay MBA 37,5kVA trạm Đồng Thạnh 2 bị chảy dầu	Trụ 117 phân đoạn B49 đến B26, PT 474GCT	ấp Hòa Bình xã Đồng Sơn	- Off Role 79 MCPT 474GCT; - Off chức năng TĐL Recloser B97; - Cắt CB+FCO trạm Đồng Thạnh 2.	69	0,02	0,00	14	114		
110	21/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD,	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình		kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Đồng Sơn	Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
111	21/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
112	21/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Hạ công suất MBA trạm Bình Tân 15 từ 50 xuống 37,5kVA.	Trụ 09 nhánh rẽ 47433-7	xã Long Bình	- Cắt LBFCO 47433-7	75	0,03	0,00	24	193		
113	21/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Đội Hotline - Xí nghiệp DVĐL Đồng Tháp, Tổ QLVH	Nâng công suất TBA Bình Tân 3 từ 37,5 lên 50kVA	Trụ 52 phân đoạn B38 đến B63, PT 475GCT	ấp Thạnh Lợi xã Long Bình	- Off Role 79 MCPT 475GCT; - Cắt CB+FCO trạm Bình Tân 3.	47	0,02	0,00	21	167		
114	21/05/2026	09:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty Hoài Dung	Di dời trụ theo đề nghị khách hàng	Lưới điện hạ áp trạm Xóm Giồng 2	Ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu	- Cắt CB + FCO trạm Xóm Giồng 2	32	0,01	0,00	9	60		
115	21/05/2026	07:30	15:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Chuyển khách hàng PB08030063496 sang trạm Đê Cộng Lạc 2 và tháo gỡ toàn bộ trạm Đê Cộng Lạc	Tại trụ trung áp số 13 nhánh 4770-7 Đê Cộng Lạc - PT477GC	Phường Bình Xuân	- Cắt LBFCO 4770-7	168	0,06	0,00	543	4344		
116	21/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Treo bảng tên năng lượng mất trời. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
117	21/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Khang Việt Long	Thay dây trung hòa 1xAC50mm2 bằng 1xAC50mm2	Từ trụ trung áp số 62 tuyến BI230; BI230-8 Thành Công Bình Xuân đến trụ số 14 nhánh 47235-7 Ấp 1-2 Bình Xuân -		- Cắt LBFCO 47235-7	215	0,09	0,00	592	5923		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							PT474GCT, phường Bình Xuân									
118	21/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú; Công ty TNHH TV ĐT PT Bách Khoa và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Công ty TNHH TV ĐT PT Bách Khoa sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh 4755-7 Chùa Đất Đỏ	Nhánh 4755-7 Chùa Đất Đỏ	Xã Tân Đông	Cắt 1LBFCO 4755-7 Chùa Đất Đỏ tại trụ 43 tuyến Vàm Láng	883	0,46	0,00	543	6516		
119	21/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
120	22/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
121	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm NT Rạch Cầu 1	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm NT Rạch Cầu 1 trụ 14 tuyến 47141-7	70	0,03	0,00	43	385		
122	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm NT Rạch Cầu 2	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm NT Rạch Cầu 2 trụ 06 tuyến 4714-7	62	0,02	0,00	41	367		
123	22/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện,	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thay điện kế.										
124	22/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Thi công công trình SCL 2026: Dựng trụ, tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.21)	Từ trụ 01 đến trụ 66 thuộc NR 4719-7, tuyến 475MTh	Xã Thanh Hưng	Cắt 1LBFCO 4719-7 tại trụ 542 thuộc PD G39, tuyến 475MTh	1272	0,63	0,00	394	4531		
125	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Lắp trạm 1x50kVA Hòa Quý 10	Tại trụ 48 thuộc NR 47718-7, tuyến 476MTh	Xã Cái Bè	Cắt 3LB FCO 47718-7 tại trụ 8/1 thuộc NR 47310-7, tuyến 476MTh	173	0,07	0,00	108	972		
126	22/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	Từ trụ 01 đến trụ 41 thuộc PD G12, tuyến 477CB	Xã Cái Bè	Không cắt điện							
127	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	- Tháo gỡ TBA 1x50kVA Hòa Quý 10 dời về tâm phụ tải để giải quyết điện áp thấp. - Phát quang cây xanh dọc hành lang tuyến.	Tại trụ 12 thuộc NR 4750-7, tuyến 476MTh	Xã Cái Bè	Cắt 1LB FCO 4750-7 tại trụ 30/2 thuộc NR 4728-7, tuyến 476MTh	1561	0,60	0,00	675	6075		
128	22/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
129	22/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Tháo trạm 25kVA Kênh Ban Chón 2-3	Tại trụ 3 nhánh 47221-7 Kênh Ban Chón 2	Xã Tân Phú	Cắt LBFCO 47221-7	294	0,04	0,00	280	980		
130	22/05/2026	08:00	14:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Phà Thái Lộc 16 từ 2x25kVA lên 2x37.5kVA	Tại trụ 16 nhánh 47324-7 Phà Thái Lộc	Xã Ngũ Hiệp	Cắt 3LBFCO 47324-7	682	0,18	0,00	280	1680		
131	22/05/2026	07:00	14:00	Điện	Công ty	Nâng công suất trạm	Tại trụ 12 nhánh	Phường	Cắt LBFCO 47370-7	264	0,08	0,00	90	630		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cai Lậy	Thái Hải	Rạch Ông Thiện 12 từ 37.5kVA lên 2x37.5kVA	47370-7 Rạch Ông Thiện	Thanh Hòa								
132	22/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-55 và các nhánh rẽ F86 kênh 10-MTB	Xã Mỹ Thành	Không cắt điện							
133	22/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Nâng công suất trạm Áp 14 Long Trung Trung 5 từ 37.5kVA lên 2x37.5kVA	Tại trụ 5 nhánh 47314-7 Áp 14 Long Trung	Xã Long Tiên	Cắt LBFCO 47314-7	205	0,04	0,00	90	360		
134	22/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
135	22/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ, tham gia học GB, NB cộng nhân kỹ thuật	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
136	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH + Hotline	Lắp LBS, DS 3 pha chỉ danh E916, E916-8 lắp tủ điều khiển, tại trụ 37A phát tuyến 475THu; (khóa chức năng tự đóng lại recloser E13; OFF RL79 MC475THu)	Trụ Trụ 37A, tuyến 475THu, xã Tân Phước 3 - Tỉnh Đồng Tháp (trên lưới điện ĐLCT)	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	- Khóa chức năng tự đóng lại recloser E13; OFF RL79 MC475THu; (ĐLCT đăng ký)							
137	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Hotline+ VH ĐL Tân Phước	Htoline: Che phủ, Lắp LBS, DS 3 pha chỉ danh EH16, EH16-8 tại trụ 37A phát tuyến 475THu, tháo che phủ sau khi công tác xong; Tổ VH ĐL Tân Phước lắp cần DS, tủ điều khiển LBS	Tuyến E36-8 Tân Lậy Đông-Tam Hiệp- PT475THu	Xã Tân Phước 3	khóa chức năng tự đóng lại recloser E13; OFF RL79 MC475THu Cắt CB, 3FCO Tân Lý Đông-Tam Hiệp 38	246	0,10	0,00	250	2250		
138	22/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phức tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...										
139	22/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Thái Hải	Kết lưới ĐDHA XDM, di dời điện HM2HT: XDM ĐDHT 3p đường Huỳnh Văn Tuốt	trạm Tân Lược 4, Tân Lược 2	Xã Tân Hương	Cắt CB, FCO trạm Tân Lược 4, Tân Lược 2	161	0,07	0,00	50	500		
140	22/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Ngọc Dung 1, Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương.	- Công ty TNHH Ngọc Dung 1 dựng trụ BTLT 18m, lắp xà sứ thuộc công trình ĐTXD 2026. - Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo trạm Áp Bắc B16, trạm Áp Bắc 6 thuộc Công trình SCL 2026.	Nhánh rẽ 4747-7 Áp Bắc.	Xã Bình Trung	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 4747-7 Áp Bắc.	1676	0,76	0,00	362	3801		
141	22/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, lắp đà NCS trạm lên 3Pha; (công trình Nâng cấp 1P lên 3P); bảo trì lưới hạ áp thay, nâng thùng đk	Lưới hạ, trung áp sau NR 47359-7, tuyến 475MT	Mộ phần huyện lộ 92, phường Đạo Thạnh	Cắt 3 LBFCO NR 47359-7	2650	1,21	0,00	1987	20864		
142	22/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Kéo dây nâng cấp ĐDTT 1P 12,7kV lên 3P 22kV NR 47189-7 tuyến 474CG. Nâng cấp ĐDHT từ 1P lên 3P và NCS trạm Kênh nổi N5-TT1 từ 2x50kVA lên 1x250kVA	Lưới hạ, trung áp sau NR 47189-7 tuyến 474CG	Một phần đường N5, phường Mỹ Phong	Cắt 3LBFCO NR 47189-7	795	0,36	0,00	1521	15971		
143	22/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 475CG, 476CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh, An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
144	22/05/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLD Hưng Phú	Dựng trụ trung thế, nâng cấp ĐDTT từ 1 pha thành 3 pha	Nhánh rẽ Hòa Thành	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47930-7	656	0,31	0,00	387	4257		
145	22/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh	Công ty An Đức Thịnh,	- Cty AĐT: Dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240; - Tổ	- Phân đoạn: B1, B1-8 đến IB5, IB5-8, B40, B40-8 phát	xã Vĩnh Bình, Phú Thành và phường Bình	1/ ĐL Vĩnh Bình: - Tuyến 475GCT: Cắt LBS B1+3LTD B1-8 tại	2228	1,15	0,00	590	7080	- Chuyển tải sau B40, B40-8 nhận	PĐĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình	Tổ QLVH	QLVH: Bảo trì các TBA chuyên dùng; Thay giáp nú.	tuyến 475GCT; B10, B10-8 đến ĐGRG IB73, B27, B27-8 phát tuyến 480GC;	Xuân	trụ 133; Cắt 3LTD IB5-8 tại trụ 201; Cắt Recloser B40+DS B40-8 tại trụ 171/2 (Thay LBS bằng Re ngày 15/5); - Tuyến 480GC: Cắt DS B10-8 tại trụ 133; Cắt LBS IB73+DS IB73-8 tại trụ 200; Cắt LBS B27 tại trụ 107; Cắt DS B27-8 tại trụ 108; - Các thiết bị thường mở: IB5, B131, B63, B10 2/ Điện lực Gò Công: - Tuyến 480GC: Cắt MC 480GC; Cắt DS 480GC-8 tại trụ 1A; - Tuyến 471GC: Cắt 3 LTD I131-8 tại trụ 5B.						điện PT 475GCT qua B63; - Chuyển tải sau B27, B27-8 nhận điện PT 479GCT.	
146	22/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
147	22/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
148	22/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	- Dựng trụ ghép đôi sang toàn bộ phụ kiện đo ghi trung áp IB5 và IB73. - Kéo dây trung áp 3xACXH."	Từ trụ trung áp số 201 đến trụ trung áp số 15A tuyến Bình Công - PT471GC và PT480GC	Phường Bình Xuân	- Tuyến 471GC: Sa thải phụ tải sau I131-8 và cắt 3LTD I131-8 tại trụ trung áp số 5B, cắt DS 479GC-8 trụ 01B. - Tuyến 475GCT: Cắt B1 và B1-8 tại trụ trung áp số 133 (ĐL Vĩnh Bình thao tác). - Tuyến 480GC: Cắt MC 480GC, cắt DS 480GC-8 tại trụ 1A, Cắt IB73 và DS IB73-8 tại trụ trung áp số 200 (ĐL Vĩnh Bình thao tác), cắt B10; B10-8 tại	248	0,13	0,00	1448	17375		PĐĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									trụ 133 (ĐL Vĩnh Bình thao tác). - Thiết bị thường mở: LTD482-9 tại trụ trung áp số 8A.							
149	22/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Cân pha hạ áp. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
150	22/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 47541-7 Nguyễn Minh Trí	Nhánh 47541-7 Nguyễn Minh Trí	Xã Tân Hòa	Cắt 1LBFCO 47541-7 tại trụ số 1 nhánh Nguyễn Minh Trí	357	0,19	0,00	290	3474		
151	22/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẻ.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
152	23/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Gắn điện kế mới	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
153	23/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay trụ hạ áp mục gốc	Trụ 34/8 lưới hạ áp trạm Tân An	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân An trụ 34 tuyến 4783-7	32	0,01	0,00	48	455		
154	23/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
155	23/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	- Từ trụ 01 đến trụ 13 thuộc PD G40, tuyến 475CB. - Từ trụ 13 đến trụ 16A/24, từ trụ 34 đến trụ 62 thuộc PD G16, tuyến 477CB	Xã Cái Bè	Không cắt điện							
156	23/05/2026	14:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Thay MBA bị cháy dầu trạm Chợ Mỹ Đức Tây 3	Tại trụ 01 thuộc NR 4781-7, tuyến 476MTh.	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 3LBFCO 4781-7 tại trụ 317 thuộc PD G45, tuyến 476MTh.	362	0,06	0,00	194	776		
157	23/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Xuân Phát	Thay trụ xà sứ phụ kiện công trình SCL	Từ trụ 27 đến trụ 78 nhánh 47124-7 Tân Đông	Xã Ngũ Hiệp	Cắt LBFCO 47124-7	926	0,48	0,00	392	4704		
158	23/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	không cắt điện							
159	23/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Hotline, Tổ VH	Đấu lèo, cắt dừng lưới trung thế, đấu LBS, DS tại trụ 37A phát tuyến 475THu; (khóa chức năng tự đóng lại recloser E13; OFF RL79 MC475THu);	Trụ 37A, tuyến 475THu, xã Tân Phước 3 - Tỉnh Đồng Tháp (trên lưới điện ĐLCT)	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Khóa chức năng tự đóng lại recloser E13; OFF RL79 MC475THu (ĐLCT đăng ký)							
160	23/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
161	23/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu	Công ty Bảo Ngọc	Dựng trụ BTLT, kết lưới công trình đường dây 22kV và trạm	Nhánh rẽ 47202-7 Cao tốc 32 TCN	Xã Châu Thành	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 47202-7 Cao tốc 32 TCN	13	0,01	0,00	250	2500		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thành		biến áp 180kVA cty TNHH Quốc Khánh 68										
162	23/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	Trạm Hòa Ninh 1A	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt CB, FCO trạm Hòa Ninh 1A	47	0,02	0,00	25	250		
163	23/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Hotline+ VH ĐL Tân Phước	Htoline Che phủ, cắt dừng lưới trung thế, đầu nối lèo vào LBS E916 và DS3P E916-8 tại trụ 37A phát tuyến 475THu, tháo che phủ sau khi công tác xong	Tuyến E36-8 Tân Láy Đông-Tam Hiệp- PT475THu	Xã Tân Phước 3	khóa chức năng tự đóng lại recloser E13; OFF RL79 MC475THu							
164	23/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp (SCL 2026)	Lưới hạ áp trạm Nguyễn Huệ 2, tuyến 471MT	Một phần đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi, phường Mỹ Tho	Cắt CB+3FCO trạm Nguyễn Huệ 2	117	0,05	0,00	225	2250		
165	23/05/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLD Hưng Phú	Nâng cấp ĐDTT từ 1 pha thành 3 pha	Nhánh rẽ Tân Ninh, Tân Thuận	Xã Bình Ninh	Cắt 03LBFCO 4733-7	3835	1,81	0,00	3590	39490		
166	23/05/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng	Trụ số 04/2 lưới HADL trạm Lộ Làng 2	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Lộ làng 2	57	0,01	0,00	25	113		
167	23/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 475CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện							
168	23/05/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Khắc phục thiếu sót lưới điện	Lưới HA trạm Hưng Ngãi 3	Xã Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
169	23/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
170	23/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						- Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kể không sử dụng trên 6 tháng.		Thành và Đồng Sơn								
171	23/05/2026	06:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty ADT, Cty 19/5, Tổ QLVH	- Cty ADT: Dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240; - Công ty 19/5: Kết lưới TBA 250kVA Yên Luông 6, Thay dây hạ thế trạm Yên Luông 6 - Tổ QLVH: Bảo trì các TBA chuyên dùng; Thay giáp nú.	Phân đoạn B31 đến B7, B33, B1; B16 đến B6, B10.	xã Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành	- Tuyến 475GCT: Cắt LBS B31+DS B31-8 tại trụ 65; Cắt LBS B1+3LTD B1-8 tại trụ 133; Cắt LBS B34+DS B34 tại trụ 30/1; Cắt DS B33-8 tại trụ 49/60. - Tuyến 472GCT: Cắt LBS B45 tại trụ 97; Cắt DS B45-8 tại trụ 97/45; Cắt 3LTD B6-8 tại trụ 65; Cắt DS B10-8 tại trụ 133; - Các thiết bị thường mở: B33, B21, B21-8, B63, B63-8, B131, IB5, B10, B7, B7-8.	3211	1,59	0,00	1063	12225	- Chuyển tải sau B34, B34-8 nhận điện PT 477GCT qua B21, B21-8 tại trụ 222. - Chuyển tải sau B1, B1-8 nhận điện PT 474GCT qua B131 tại trụ 16A	PĐĐ viết PTT
172	23/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Cân pha hạ áp. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.							
173	23/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
174	24/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Thay TI hạ áp trạm khách hàng. Lắp tiếp địa đà sắt, Thay sứ đứng bị bể. Bọc kín ống lèo trung thế. Dựng trụ, lắp chằng khoảng cách chính trụ nghiêng, lắp nắp chụp TBA	Trụ 17/119/1, 17/190, 17/192/1, 17/203/1, 17/213/1, 17/215, 17/226A, 17/238/1, 17/253, 17/253/1, 17/192, 17/189, 17/250, 17/195 tuyến K127-7	Xã Tân Thới	Cắt MC K127 và 03 LBFCO K127-7 tại trụ 170 tuyến K28-8							PĐĐ viết PTT Kết hợp công tác với Công ty TNHH Khang Việt Long. Biện pháp an toàn cắt MC K127 và 03 LBFCO K127-7 (P ĐĐ viết phiếu thao tác)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
175	24/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay trụ trung áp mục gốc và thay chằng mục	Trụ 17/190/6, 17/192/3,4, 17/203/7,13,25, 17/213/2,4,7,9, 17/215/6,8, 17/171, 17/179, 17/180, 17/186, 17/201, 17/203, 17/210, 17/212, 17/220, 17/227, 17/246, 17/253, 17/215 tuyến K127-7	Xã Tân Thới	Cắt MC K127 và 03 LBFCO K127-7 tại trụ 170 tuyến K28-8	4039	1,74	0,00	1528	15283		PĐĐ viết PTT
176	24/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Xuân Phát, Thái Hải	-Công ty Xuân Phát thay trụ xà sứ phụ kiện -Công ty Thái Hải thay trụ trung thế vượt sông	-Công ty Xuân Phát công tác từ trụ 28 đến trụ 77 nhánh 4798-7 Hội Xuân - Công ty Thái Hải công tác tại trụ 64, 64/1, 76, 77 nhánh 4798-7 Hội Xuân	Xã Hiệp Đức	Cắt 3LBFCO 4798-7	2147	1,11	0,00	1260	15120		
177	24/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Ngọc Dung	Cty TNHH Ngọc Dung trụ thay dây nâng cấp 1p lên 3p	Nhánh rẽ 47353-7, thuộc nhánh 47169-7	Xã Tân Phước 1, Tỉnh Đồng Tháp	Cắt 1LBFCO 47353-7, trụ 13B	161	0,07	0,00	52	520		
178	24/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Trực ban vận hành và sửa chữa điện (theo lịch trực)	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
179	24/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Thái Hải; Cao thế; Tổ QLVH; Công ty Bách Khoa	Thái Hải Thay LBS E5N3 do không có kết nối SCADA; Cao thế Thi công kéo mới cáp quang OPGW đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương; Bách Khoa thi công SCL BS 2026; VH Phát quang lưới điện	Tuyến 22kV KCN Tân Hương	Xã Tân Hương	- Tuyến 471-THu: Cắt MC 471THu; Cắt DS3P 471TH-8 trụ 1; Cắt LBS E30, DS3P E30-8 trụ 2A; - Tuyến 472-THu: Cắt MC 472THu; Cắt 472THu-8 tại trụ 2AD2; - Tuyến 473-THu: Cắt MC 473THu; Cắt 473THu-8 tại trụ 1; - Tuyến 474-THu: Cắt MC 474THu; Cắt 474THu-8 tại trụ 1D2; Cắt Rec E169, 3LTD E169-8 trụ 12; - Các thiết bị thường mở: LBS E28, 3LTD E28-8; LBS E10N4, DS3P E10N4-8, LBS E5N3, 3LTD E5N3-8, LBS E47,	198	0,10	0,00	48000	576000	- Chuyển PĐ E169 đến E83 nhận 477-THu; - Chuyển PĐ E30 đến E21 nhận 477-THu.	PĐĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									DS3P E47-8, LBS E48, DS3P E48-8, 3LBFCO E31-7							
180	24/05/2026	06:30	17:30	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Thái Hải; Tổ QLVH	Thái Hải Dựng trụ đệm BTLT; Thay LBS DE3 do không có kết nối SCADA; Thay LTD DE3-8a và DE3-8b thành 2 DS 3P 24kV (thiết bị lắp trên trụ dựng mới); VH NCS Long Thới 18 từ 1x50kVA thành 2x50kVA	Tuyến 22kV Quốc Lộ 1	Xã Châu Thành	- Tuyến 473-MTo: cắt LBS DE3, 3LTD DE3-8a, 3LTD DE3-8b tại trụ 01; Cắt DS3P E16-8 trụ số 22; - Thiết bị thường mở: Rec E5, DS3P E5-8, 3LBFCO E10-7, LBS E48, DS3P E48-8, LBS E12, DS3P E12-8	2606	1,23	0,00	4200	46200	Chuyển PD E16-8 đến E12, E48-8, E10-7 nhận 479-THu	PĐĐ viết PTT Kết hợp lịch cắt điện Mỹ Tho
181	24/05/2026	06:30	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát + ĐL Châu Thành + ĐLMTH	Dựng trụ 16M, đỡ lưới, kéo dây, NCS trạm Long Mỹ từ 1x100kVA lên 1x250kVA; ĐLCT; Thay thiết bị DE3; Tổ QLVH, phát quang, bảo trì, thay TU, TI	Phân đoạn sau D38-8, đến DE-8b tuyến 473MT2	Một phần Quốc Lộ 1A phường Trung An	Cắt LBS D38 (26/1), 03 LTD D38-8 (trụ 26); Cắt LBS DE3, 03 LTD DE3-8b (trụ 26/59) (Châu thành thao tác); Cắt DS 3P D350-8 (trụ 46/4); Cắt DS 3P D36-8 (trụ 39)Cắt thiết bị mở; D36-8 (trụ 39), D350 (trụ 46/4).	3746	1,79	0,00	4489	49379		
182	24/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp (SCL 2026)	Lưới hạ áp trạm Nguyễn Tri Phương, tuyến 471MT	Một phần đường Nguyễn Tri Phương, phường Mỹ Tho	Cắt CB+3FCO trạm Nguyễn Tri Phương	176	0,08	0,00	225	2250		
183	24/05/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLD Hưng Phú	Dựng trụ trung thế nâng cấp lưới điện 3 pha	Nhánh rẽ 3 pha An Thạnh Thủy	Xã An Thạnh Thủy	- Cắt 03LBFCO C39-7 trụ 01 - Thiết bị đang mở: 03LBFCO C347-7 trụ 46	903	0,43	0,00	800	8800		
184	24/05/2026	06:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty АДТ, Cty 19/5, Tổ QLVH	- Cty АДТ: Dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240; - Công ty 19/5: Kéo dây ACX240mm2. - Tổ QLVH: Bảo trì các TBA chuyên dùng; Thay giáp nú.	Từ trụ 09 đến 61 Phân đoạn 475GCT-8 đến B31, B31-8; 477GCT-8 đến B11, B11-8.	xã Vĩnh Bình	- Tuyến 477GCT: Cắt MC 477GCT; Cắt DS 477GCT-8 tại trụ 01; Cắt LBS B11+DS B11 tại trụ 62; - Tuyến 475GCT: Cắt MC 475GCT; Cắt DS 475GCT-8 tại trụ 02; Cắt LBS B31+DS B31 tại trụ 65. - Các thiết bị thường mở: B6, B7, B7-8	3456	1,71	0,00	555	6383	- Chuyển tải sau B11, B11-8 nhận điện PT 472GCT qua B6 tại trụ 65; - Chuyển tải sau B31, B31-8 nhận điện PT 474GCT qua B7, B7-8 tại	PĐĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
															trụ 72/1.	
185	24/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Đo tải trung áp - Trục ca vận hành"	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
186	24/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú; Công ty TNHH TVĐT PT Bách Khoa và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Công ty TNHH TVĐT PT Bách Khoa sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh A67-8 Huyện Ủy	Nhánh A67-8 Huyện Ủy	Xã Tân Hòa, Gò Công Đông	Cắt LBS A67, DS A67-8 nhánh Huyện Ủy tại trụ số 67 tuyến Tân Thành	2822	1,47	0,00	724	8688		
Tổng cộng										70.395	31,386	0,051	93885	1060517		
Sau miễn trừ											31,386	0,051				