

## KẾ HOẠCH

### Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 23/2026 (từ ngày 01/6/2026 đến 07/6/2026)

#### 1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 20/2026 (từ ngày 11/5/2026 đến 17/5/2026)

##### 1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

##### 1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 20/2026 (từ ngày 11/5/2026 đến 17/5/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	179.813.617 kWh	182.655.275 kWh	166.168.780 kWh	179.813.617 kWh	182.655.275 kWh
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.223,2 MW	1.234,8 MW	1.116,0 MW	1.223,2 MW	1.234,8 MW

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	26.594.418 kWh	15/5/2026
SL ngày min:	22.854.036 kWh	17/5/2026
SL ngày BQ/ngày:	25.687.660 kWh	
CS ngày max:	1.223,2 MW	14/5/2026
CS ngày min:	1.041,4 MW	17/5/2026

##### 1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

## 1.2. Lưới điện

### 1.2.1. Công trình mới (từ ngày 11/5/2026 đến 17/5/2026)

### 1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

#### a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 698/825A (84,7%) ngày 16/5/2026, do chuyển tải cấp điện TBA 110kV Hội An, Chợ Mới, Phú Tân theo phương thức của SSO.
- Đường dây 110kV 174 Thạnh Hưng – 172 Hội An vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 502/605A (83,1%) ngày 16/5/2026 do chuyển tải cấp điện TBA 110kV Hội An, Chợ Mới, Phú Tân theo phương thức của SSO.
- Đường dây 110kV 171 Trần Quốc Toàn – 171 Láng Tượng vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 666/800A (83,3%) ngày 11/5/2026 do chuyển tải cấp điện TBA 110kV Phú Châu.
- Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh vận hành với I<sub>max</sub> trong tháng = 510,1/510A (100,02%). Đường dây này cấp điện cho phụ tải của PC Tây Ninh.
- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với I<sub>max</sub> trong tháng = 583/610A (95,64%). Phụ tải tăng cao do sản xuất và nắng nóng.

#### b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- MBA T2 Hồng Ngự vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 162/200A (81,3%) ngày 17/5/2026 do chuyển tải cấp điện tuyến 472-THo, 476-THo, 478-THo để công tác.
- MBA T1 Gò Công vận hành với I<sub>max</sub> trong tháng = 184/200A (92,36%), do sản xuất và nắng nóng.
- MBA T3 Cai Lậy vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 265/316A (83,79%), do vào mùa xay xát lúa gạo và nắng nóng.
- MBA T4 Cai Lậy vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 173/200A (86,70%), do phụ tải tưới tiêu kết hợp nắng nóng.

#### c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 477-CL vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 431/515A (83,7%) ngày 13/5/2026, do phụ tải sinh hoạt tăng cao trong mùa nắng nóng.
- Tuyến 474-CL vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 304/375A (81,1%) ngày 15/5/2026, do phụ tải sinh hoạt tăng cao trong mùa nắng nóng.
- Tuyến 478-CL vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 351/431A (81,5%) ngày 15/5/2026, do phụ tải sinh hoạt tăng cao trong mùa nắng nóng.
- Tuyến 474-MTh vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 410/500A (81,5%) ngày 13/5/2026, do phụ tải sản xuất tăng cao.
- Tuyến 472-CLa vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 492/510A (96,47%), phụ tải sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 474-CLa vận hành với I<sub>max</sub> trong tháng = 426/510A (83,52%), phụ tải sản xuất, xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 473-BĐ vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 427/510A (83,72%), phụ tải sản xuất tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 478-BĐ vận hành với I<sub>max</sub> trong tháng = 504/510A (98,82%), phụ tải tăng cao do nắng nóng và bơm tưới tiêu, kết hợp giảm tải cho tuyến 471-MTo đang vận hành quá tải, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 475-CB vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 500/510A (98,03%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao, đã thay đổi phương thức vận hành để xử lý giảm tải.

- Tuyến 477-CB vận hành với Imax trong tuần = 513/510A (100,58%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao, đã thay đổi phương thức vận hành để xử lý giảm tải.
- Tuyến 476-MTh vận hành với Imax trong tháng = 450/510A (88,23%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao, kết hợp chuyển tải giảm tải cho T2 Cái Bè, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 471-MTo vận hành với Imax trong tuần = 543/510A (101,17%), do nắng nóng kết hợp tưới tiêu, ĐL Mỹ Tho đã thực hiện cắt lưới giảm tải cho tuyến 471-MTo trong ngày 15/05/2026.
- Tuyến 472-MTo vận hành với Imax trong tuần = 454/510A (89,01%), do phụ tải sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng.
- Tuyến 471-GC vận hành với Imax trong tuần = 491/510A (96,27%), do phụ tải chạy quạt đầm tôm tăng cao kết hợp nắng nóng.
- Tuyến 472-GC vận hành với Imax trong tuần = 450/510A (88,23%), do phụ tải chạy quạt đầm tôm tăng cao kết hợp nắng nóng.
- Tuyến 475-Thu vận hành với Imax trong tuần = 503/510A (96,62%), do phụ tải sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng và do chuyển tải giảm tải cho tuyến 472-CLa.
- Tuyến 474-CG vận hành với Imax trong tuần = 468/510A (91,76%), do phụ tải sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng.

### 1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

#### 1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp</b>	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
3	MC 112 trạm Thanh Hưng	Mở
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Mở
5	MC 174 trạm An Long	Mở
II	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2</b>	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hương	Mở

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:
  - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
  - + MBA T1 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
  - + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
  - + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận hành ngày 29/4/2026 (vận hành kinh tế).

#### 1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

##### ➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PD 479-11.AH.
- Tuyến 478-SH cấp điện NR 474-13/6.AH.
- Tuyến 471-SH cấp điện PD 477-12.TH.

- Tuyến 471-NM cấp điện NR 474-12/1-1.NM.
- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM.
- Tuyến 471-TH cấp điện PĐ 478-11.TH
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 472-TX cấp tuyến 474-TM.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-12.HN.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 477-13.CL.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 472-THo cấp điện PĐ 474-12.HN.
- Tuyến 474-THo cấp điện PĐ 473-11.HN.
- Tuyến 476-THo cấp điện PĐ 472-13.HN.
- Tuyến 478-THo cấp điện PĐ 472-12.HN.
- Tuyến 480-THo cấp điện PĐ 471-11.HN.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34;
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạng 2-3MW;
- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ FH170 đến H112, H125 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-THu cấp điện PĐ H39 đến H125, H121 (giảm tải cho 472-CLa).

**2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 23/2026 (từ ngày 01/6/2026 đến 07/6/2026):**

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 23/2026 (từ ngày 01/6/2026 đến 07/6/2026) theo phụ lục đính kèm.

**3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 23/2026 (từ ngày 01/6/2026 đến 07/6/2026)**

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;

- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 23/2026 (từ ngày 01/6/2026 đến 07/6/2026) của các đơn vị trực thuộc.

- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 23/2026 được thực hiện như sau:

### 3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 23/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P <sub>Max</sub> (MW)
Tổng thực nhận	173.484.800	24.783.543	1.186

### 3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

#### 3.2.1. Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp</b>	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
3	MC 112 trạm Thanh Hưng	Mở
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Mở
5	MC 174 trạm An Long	Mở
II	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2</b>	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hưng	Mở

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:

- + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
- + MBA T1 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
- + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận hành ngày 29/4/2026 (vận hành kinh tế).

#### 3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

##### ➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 479-11.AH.
- Tuyến 478-SH cấp điện NR 474-13/6.AH.
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-12.TH.
- Tuyến 471-NM cấp điện NR 474-12/1-1.NM.
- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM.
- Tuyến 471-TH cấp điện PĐ 478-11.TH
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 472-TX cấp tuyến 474-TM.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.

- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-12.HN.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 477-13.CL.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 472-THo cấp điện PĐ 474-12.HN.
- Tuyến 474-THo cấp điện PĐ 473-11.HN.
- Tuyến 476-THo cấp điện PĐ 472-13.HN.
- Tuyến 478-THo cấp điện PĐ 472-12.HN.
- Tuyến 480-THo cấp điện PĐ 471-11.HN.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34;
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạng 2-3MW;
- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ FH170 đến H112, H125 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-THu cấp điện PĐ H39 đến H125, H121 (giảm tải cho 472-CLa).

**3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị**

**3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:**

**3.2.4.1. Ngày 02/6/2026**

Điện lực Thường Thới Tiền cắt PĐ 479-12.PC Bến đò số 12 để dựng trụ BTLT 14m, sang lưới trung thế, thay sứ đứng, khắc phục ổp đà, chuyển tải PĐ 479-13.PC Bến đò số 18 nhận điện tuyến 477-PC qua MV Phú Thuận A - Phú Thuận B.

**3.2.4.2. Ngày 03/6/2026**

- Điện lực Lai Vung cắt PĐ 475-12.SĐ CDC Hòa, cắt 3DS MV 474AH-475SĐ Công An, cắt 3DS MV 475SĐ-477TH Ngã Năm để thay trụ BTLT 14m thành trụ BTLT 16m và lắp xà, sứ, kẹp quai ép: 11 vị trí trụ 236, 240, 241, 244, 265, 273, 286, 297, 314, 323, 330 tuyến 475-SĐ, chuyển tải:

- NR 475-13/1.SĐ Lai Vung 1 nhận điện tuyến 476-TH.
- NR 475-13/4.SĐ Long Hậu nhận điện tuyến 471-SH.

**3.2.4.3. Ngày 04/6/2026**

Điện lực Thanh Bình đăng ký Điện lực Mới cô lập tuyến 475-CM để coi trụ trung thế trụ V4, chỉnh sửa óp đà từ trụ V4 đến trụ 50 tuyến 475-CM, chuyển tải PD 475-12A.CM Công Tân Huệ nhận điện tuyến 472-CM qua MV Tân Quới.

- Điện lực Vĩnh Bình cắt điện PD từ B1 đến IB5, B42, B131 tuyến 475-GCT, PD từ IB73 đến B10, B27 tuyến 480-GC để bảo trì các TBA chuyên dùng; Thay giáp núu ; Cty АДТ dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240; Thay LBS B40 bằng Recloser chuyển tải:

- + PD từ B42 đến B63 nhận điện 475-GCT;
- + PD từ B27 đến K10 nhận điện 479-GCT.

#### **3.2.4.4. Ngày 05/6/2026**

- Điện lực Nha Môn cắt NR 475-10/2-2.NM Nha Môn-Hòa Tân để thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT 14m, lắp xà, sứ, chuyển tải NR 475-10/2-3.NM Giồng Nổi nhận điện tuyến 471-NM qua MV An Khánh.

- Điện lực Lai Vung cắt PD 471-13.SH Cái Bàn Trên, cắt MV MV 471.SH-477.TH TTDV Nông Nghiệp, cắt 3DS PD 475-11.SH Vàm Cái Bàn, cắt PD 480-11.SH Cầu Cái Quýt, cắt MV 480SH-472TH Khu Công Nghiệp để thay dây trung thế tuyến 475-SH, 480-SH, chuyển tải PD 477-12.TH Chợ Cái Đồi nhận tuyến 477-TH (tuyến 471SH ngưng cấp điện PD 477-12.TH Chợ Cái Đồi).

#### **3.2.4.5. Ngày 06/6/2026**

- Điện lực Chợ Gạo cắt điện PD từ C24-8 đến C502-8, C136-8, C201 tuyến 472-CG để HTX Hưng Phú thu hồi trạm 3x50kVA Thạnh Lợi 1, lắp mới trạm 1x250kVA Thạnh Lợi 1 ; Cty 19/5 thay trụ đôi thành trụ đơn, thay dây trung thế ; Cty Triệu Danh Phát tháo gỡ nhánh rẽ trung thế 1 pha và trạm khách hàng Lê Văn Viễn ; Cty ENP tháo gỡ đường dây trung thế 1 pha và trạm chuyên dùng bà Hồ Thị Vân, chuyển tải:

- + PD từ C502-8 đến C969-8 nhận điện tuyến 473-CG
- + PD từ C136-8 đến D352, E91 nhận điện 475MT.

- Điện lực Vĩnh Bình cắt điện từ B31 đến B1, B32 tuyến 475-GCT, PD từ B45 đến B6, B10 tuyến 472-GCT để bảo trì các TBA chuyên dùng, thay giáp núu; Cty An Đức Thịnh dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240, chuyển tải:

- + PD từ B32 đến B33 nhận điện 477-GCT;
- + PD từ B1 đến B131 nhận điện 474-GCT.

#### **3.2.4.6. Ngày 07/6/2026**

- Điện lực Lai Vung cắt PD 474-13.AH Hòa Long, cắt 3DS MV 474AH-476TH Công Số 1, cắt 475-11.SĐ Cầu Ban Biên, cắt LBS PD 475-12.SĐ CDC Hòa Long, cắt 3DS PD 475-13.SĐ Vòng Xoay Rẽ Quạt để thay trụ, di dời trụ, thiết bị, chuyển tải PD 475-13.SĐ Vòng Xoay Rẽ Quạt nhận điện tuyến 471-SH (PD 477-12.TH đang nhận điện tuyến 471-SH).

- Điện lực Chợ Gạo cắt điện PD từ C328 đến C381 tuyến 476-CG, PD từ C971 đến C187, C75, C381 tuyến 477-CG để HTX Hưng Phú dựng trụ, di dời đường dây trung thế, chuyển tải:

- + PD từ C187-8 đến C777-8 nhận điện tuyến 478-CG;
- + PD từ C75-8 đến C153-8 nhận điện tuyến 478-CG.

- Điện lực Vĩnh Bình và Chợ Gạo cắt điện toàn tuyến 478-GCT, tuyến 475GCT đến B31, tuyến 477GCT đến B11, tuyến 479GCT đến BC8, BC41, PD từ C19 đến C14-8, C13, BC41 tuyến 471-CC để Điện lực Vĩnh Bình bảo trì các TBA chuyên dùng; thay giáp núu; thu hồi đo ghi ranh giới BC41 (Phối hợp công tác với ĐL Chợ Gạo) ; Cty An

Đúc Thịnh dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240; Thay Recloser B8; Thay 3 LTD B8-8 bằng 3 DS 1pha. Lắp mới Recloser, LBS; Công ty 19/5 kéo dây ACX240mm<sup>2</sup> nâng cấp 1p lên 3p; Điện lực Chợ Gạo chuyển đầu nối LBS BC41 tầng trên/479GCT xuống đầu nối tầng dưới 478GCT, thu hồi DS C12-9, chuyển tải:

- + PD từ B11 đến B6 nhận điện 472-GCT;
- + PD từ B31 đến B7 nhận điện 474-GCT;
- + PD từ BC8 đến C102 nhận điện 475-CG.

❖ Xí nghiệp lưới điện Cao thế: Cô lập đường dây 172 Cao Lãnh – 172 Trần Quốc Toàn; 171 Trần Quốc Toàn – 171 Láng Tượng. Cô lập toàn trạm 110kV Trần Quốc Toàn để Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam: Lắp dựng 03 bộ xà X1 và 01 bộ xà X0 tại trụ VT48 đường dây 172 Cao Lãnh – 172 Trần Quốc Toàn. Nâng tiết diện dây dẫn và thay kẹp cực phù hợp cho dây dẫn AAC700 ngăn 171, 172, 112, 100-9 Trần Quốc Toàn. TNDMN: Thí nghiệm ATS, DC trạm 110 kV Trần Quốc Toàn; Tổ TTLĐ Cao Lãnh: Vệ sinh thiết bị trạm 110kV Trần Quốc Toàn; Công ty TNHH Tùng Cửu Long: Thay thế 03 cái biến điện áp 110kV ngăn thanh cái C11 (TUC11) và đóng điện nghiệm thu, chuyển tải:

+ PD 472-10.QT, PD 471-8.QT nhận điện tuyến 473-CL qua MV Cầu Trần Quốc Toàn và MV Bến Cảng KCN;

+ PD 474-8.QT nhận điện tuyến 471-LT qua MV Vạn Ý;

+ PD 477-8.QT nhận điện tuyến 473-LT qua MV Vĩnh Hoàn;

+ PD 476-8.QT, PD 473-8.QT nhận điện tuyến 471-CL qua MV Sở Nông Nghiệp và MV KCN TQT;

+ PD 478-8.QT nhận điện tuyến 479-CL qua MV Cầu sắt Bình Trị;

**Chuyển tải để giảm tải MBA T1 trạm 110kV Cao Lãnh:**

+ PD 475-11.CL Kinh Ngang nhận điện tuyến 474-CL qua MV Tịnh Thới;

+ NR 477-11/3.CL Tân Hội Trung nhận điện tuyến 473-TM qua MV Láng Biển;

+ PD 477-11.CL Công An Huyện nhận điện tuyến 474-MTh qua MV CCN Mỹ Hiệp.7;

+ PD 477-11.CL nhận điện tuyến 474-MTh qua MV CCN Mỹ Hiệp.7;

+ PD 475-10.MTh ngưng nhận điện tuyến 474-MTh.

**Chuyển tải để giảm tải MBA T1 trạm 110kV Láng Tượng:**

+ Tuyến 477-LT nhận điện tuyến 475-AL qua MV Ranh An Long;

+ Tuyến 479-LT nhận điện tuyến 472-AL qua MV Ranh Tân Thạnh.

❖ Xí nghiệp lưới điện Cao thế cô lập ngăn: MBA T1, 131, 431 trạm 110kV An Hoà để thay thế chống sét van 22kV (03 cái) CS4T1 và đóng điện nghiệm thu. Tổ TTLĐ An Hoà: Vệ sinh MC131, MBA T1, TI131, CS1T1, CS4T1 trạm 110kV An Hoà, xử lý chân đế CS1T1 chạm đất chuyển tải:

+ Thanh cái C41 sang nhận từ MBA T2 trạm 110kV An Hoà;

+ Tuyến 479-AH nhận điện tuyến 471-SĐ qua MV Cây Me;

+ Tuyến 474-AH nhận điện tuyến 475-SĐ qua MV Kinh 18.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 23/2026 (từ ngày 01/6/2026 đến 07/6/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch

này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

***Nơi nhận:***

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ, NVT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phú Hải**

**Phụ lục 1**  
**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 23/2026**  
*(Từ ngày 01/6/2026 đến 07/6/2026)*

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	01/06/2026	08:00	10:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH XD TM DV Đường Sơn	Tháo gỡ thu hồi TBA khách hàng không còn sử dụng đã tách khỏi vận hành	TBA 3x1P-25kVA Lương Thị Hoa trụ 48 PĐ 471-10 tuyến 471QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA TT Trung đoàn 9 sư 330 trụ 45 PĐ 471-10 tuyến 471QT	182	0,016	0,000	170	340		
2	01/06/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
3	01/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Đóng điện đưa vào vận hành TBA 1P-25kVA Ô13 Bình Hàng Trung 1, cắt cầu xử lý 2 nguồn hạ thế	Tại trụ 215/11/32/1/14 NR 477-11/9/3/2 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Kinh Đình 3A tại trụ 215/11/32/15 NR 477-11/9/3-1 tuyến 477CL	65	0,010	0,000	40	140		
4	01/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Đóng điện đưa vào vận hành TBA 1P-25kVA TB Kinh Tư Nhỏ, cắt cầu xử lý 2 nguồn	"Tại trụ 215/78/16A/1 NR 477-11/9/6 tuyến 477CL Tại trụ 215/78/16A NR 477-11/9/6 tuyến 477CL"	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Ngã Tư Nhỏ tại trụ 215/78/14 NR 477-11/9/6 tuyến 477CL	50	0,008	0,000	40	140		
5	01/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt TBA 1P-50kVA Lộ Đứt, luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm, vệ sinh TBA	Tại trụ 195 PĐ 477-11 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần TBA 1P-50kVA Lộ Đứt tại trụ 195 PĐ 477-11 tuyến 477-CL	56	0,008	0,000	40	140		
6	01/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt TBA 1P-100kVA Trường Bình Hàng Trung, luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm, vệ sinh TBA	Tại trụ 202 PĐ 477-11 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100kVA Trường Bình Hàng Trung tại trụ 202 PĐ 477-11 tuyến 477-CL	105	0,016	0,000	75	262,5		
7	01/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt TBA 1P-50kVA Bình Hàng Tây 7, luồn dây tiếp	Tại trụ 240 PĐ 477-12 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Bình Hàng Tây 7 tại trụ 240 PĐ 477-	82	0,012	0,000	40	140		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						địa vào ống thép chống trộm, vệ sinh TBA			12 tuyến 477-CL							
8	01/06/2026	07:30	13:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Hoán chuyển công suất trạm Kinh Thông Nhất 3A từ 2x1P-37,5kVA thành 2x1P-25kVA	Tại trụ 56/6/29/66 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Kinh Thông Nhất 3A, tại trụ 56/6/29/66 tuyến 475LT	57	0,015	0,000	52	312		
9	01/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Hồng Tuyết	Di dời trụ hạ thế	"Từ trụ 99/3/13 đến trụ 99/3/16 tuyến 475HN"	Phường Thường Lạc	Cắt 2CB+03FCO trạm Mạc Cửu trụ 99/3 tuyến 475HN	281	0,109	0,000	52	468		
10	01/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay kẹp dùng cáp ABC bị bể	Tại trụ 30/15 tuyến 471SĐ	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Mỹ tại trụ 30/18 tuyến 471SĐ	131	0,020	0,000	150	525		
11	01/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay kẹp dùng cáp ABC bị bể	Tại trụ 88/1B/7/16B tuyến 478AH	Rạch Cái Bè, phường Sa Đéc	Cắt CB +01FCO trạm Rạch Cái Bè tại trụ 88/1B/7/16B tuyến 478AH	184	0,028	0,000	100	350		
12	01/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03 TU-12000/120V, 03TI-22-25 - 50/5 & VS trạm CTy TNHH SXTM BCD	Tại trụ 43/1 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt ACB trạm CTy TNHH SXTM BCD tại trụ 43/1 tuyến 473-SĐ Cắt LBS trạm CTy TNHH SXTM BCD tại trụ 43/1 tuyến 473-SĐ Cắt 03LBFCO NR trạm CTy TNHH SXTM BCD tại trụ 43 tuyến 473-SĐ	1	0,000		226	791		
13	01/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/8 đến trụ 39/8/92 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
14	01/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 01TI (15-30/5A), 03TU (22000/110V), điện kế, vệ sinh trạm NM Tân Xuân	Tại trụ 45/1 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm NM Tân Xuân tại trụ 45/1 tuyến 476-SĐ Cắt 03FCO NR trạm NM Tân Xuân tại trụ 45 tuyến 476-SĐ	1	0,000		304	1064		
15	01/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo	Từ trụ 80 đến trụ 80/20/30P/15H, từ trụ 80/11 đến trụ	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						trên cột điện NR 478-11/2.SH Kinh Giao Thông, NR 478-11/2/1.SH Công Đá, NR 478-11/2/2.SH Kinh Đồn Đông Ra QL54, NR 478-11/2/3.SH Xã Hời B1	80/11/8T/14H, từ trụ 80/11 đến 80/11/14P, từ trụ 80/20 đến 80/20/30T/19H tuyến 478-SH									
16	01/06/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế đến hạn TBA Đỗ Thị Cẩm Hường	Tại trụ 219/25/7 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA Đỗ Thị Cẩm Hường tại trụ 219/25/7 tuyến 471-SH	1	0,000		37	74		
17	01/06/2026	13:30	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TI, điện kế đến hạn TBA Bánh Mì Thanh Thảo	Tại trụ 190/13/4/2 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA Bánh Mì Thanh Thảo tại trụ 190/13/4/2 tuyến 471-SH	1	0,000		14	21		
18	01/06/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế đến hạn TBA Nguyễn Hữu Trí	Tại trụ 174/15/1 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB TBA Nguyễn Hữu Trí tại trụ 174/15/1 tuyến 480-SH. Cắt FCO NR Nguyễn Hữu Trí tại trụ 174/15 tuyến 480-SH.	1	0,000		26	52		
19	01/06/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế đến hạn TBA Lê Ngọc Phát 2	Tại trụ 190/13/4/13A/22A tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA Lê Ngọc Phát 2 tại trụ 190/13/4/13A/22A tuyến 471-SH	1	0,000		18	36		
20	01/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế IP đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
21	01/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Lắp phụ kiện các loại và kéo dây ABC 3x120mm <sup>2</sup> : 1.717 mét	Từ trụ 234 đến trụ 260 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
22	01/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Dựng trụ, thay dây trung thế NR Tân Lợi tuyến 476-TH	Trụ 195-195/32 tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt LBS trụ 193+03DS trụ 194 PĐ 476-12TH tuyến 476-TH	2706	1,164	0,002	1488	14880		
23	01/06/2026	00:00	17:00	Xí	Ban	Dựng trụ ĐC2, VT2	Trụ ĐC2, VT2 Lộ số	Phường An	- Cô lập đường dây							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ngành lưới điện Cao thế	Quản lý dự án Lưới điện miền Nam	Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; thi công kéo, hàn nối cáp quang hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt; thu hồi tuyến tạm; đóng điện nghiệm thu.	3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; ĐC2 đến T51XDM hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; Từ ĐC2 đến T42 HN-PC và ĐC2 đến T40 AL-HN	Bình	110 kV 171 An Long - 171 Hồng Ngự. - Gián đoạn đường truyền cáp quang đường dây 110 kV 171 An Long – 171 Hồng Ngự.							
24	01/06/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công Tây	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							
25	01/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hợp bộ, cáp ngầm trung thế."										
26	01/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Vệ sinh các Switch quang, dán nhãn thiết bị, dây quang, dây mạng.	Các Switch quang Trạm 110kV Bình Đức.	Trạm 110kV Bình Đức phường Trung An.	Không cắt điện, trang bị BHLĐ đầy đủ.							
27	01/06/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1 . OFF MCCB DJC máy nạp áp quy 1; 2 . OFF MCCB INPUT máy nạp áp quy 2							
28	01/06/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH đường dây	Kiểm tra ngày, kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Mỹ Thuận-174 Cao Lãnh 2 (Từ 174-7 CL2 đến trụ 76)	Xã Mỹ Hiệp Xã Bình Hàng Trung Xã Mỹ Thọ	Không cắt điện							
29	01/06/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thọ	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Mỹ Thọ	Trạm 110kV Mỹ Thọ	Trạm 110kV Mỹ Thọ, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
30	01/06/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần, đo	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	Cao Lãnh	nhiệt độ môi nổi nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ		Tháp								
31	01/06/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
32	01/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự:	Tổ TTLĐ Hồng Ngự: Xử lý đầu cực pha B MC 171 AL phát nhiệt bất thường.	MC 171 trạm 110 kV An Long	Xã An Long	Cô lập ngăn 171 trạm 110 kV An Long							
33	01/06/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
34	01/06/2026	08:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Tăng cường tiếp đất cáp ngầm	Tại trụ số 31-32 đường dây 172 Cao Lãnh 2- 172 Thạnh Hưng	Phường Cao Lãnh, Xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập đường dây 172 Cao Lãnh 2- 172 Thạnh Hưng							Kết hợp công tác với truyền tải. - Phát sinh trong kiểm tra
35	01/06/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
36	01/06/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
37	01/06/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tủ UPS, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							
38	02/06/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
39	02/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa trụ, căng lại dây trung thế theo ĐN của Trung tâm phát triển quỹ đất	Từ trụ 88/28/36A/1/1/8A đến 88/28/36A/1/1/8B NR 478-10/1/1B/3/1 tuyến 478CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBFCO NR 478-10/1/1B/3/1 trụ 88/28/36A/1/1 tuyến 478CL	178	0,077	0,000	85	850		
40	02/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa trụ, căng lại dây trung thế theo ĐN của Trung tâm phát triển quỹ đất	Từ trụ 88/28/36A/18C đến 88/28/36A/19 PĐ 478-10/1/1B/3-1 tuyến 478CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBFCO PĐ 478-10/1/1B/3-1 trụ 88/28/36A/18 tuyến 478CL	119	0,051	0,000	85	850		
41	02/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt TBA 1P-50kVA Cầu Long Ân, luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm, vệ sinh TBA	Tại trụ 160 PĐ 477-11 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Cầu Long Ân tại trụ 160 PĐ 477-11 tuyến 477CL	71	0,011	0,000	40	140		
42	02/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Xây dựng điện Châu	di dời trụ điện hạ thế, cắt cầu xử lý 2 nguồn	Tại trụ 296/58/15/1/13 NR 478-12/13/2/1 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-75kVA HDT-xẻo Muồng 1 tại trụ 296/58/15/2 NR 478-12/13/2/1 tuyến 478CL Cắt CB +FCO TBA	169	0,025	0,000	90	315		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Thành Phát				1P-75kVA Út Liễu tại trụ 154/93/79 NR 477-11/3-1/1 tuyến 477CL							
43	02/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt TBA 1P-50kVA Chợ Mỹ Xương 2, luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm, vệ sinh TBA	Tại trụ 188 PĐ 477-11 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Chợ Mỹ Xương 2 tại trụ 188 PĐ 477-11 tuyến 477CL	36	0,005	0,000	40	140		
44	02/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Đóng điện đưa vào vận hành TBA 1P-25kVA TB Tân Mỹ, cắt cầu xử lý 2 nguồn hạ thế	Tại trụ 154/22/28/2 NR 477-11/3/1 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA áp AB 2 tại trụ 154/22/28 NR 477-11/3/1 tuyến 477CL	93	0,014	0,000	40	140		
45	02/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3TU, 3TI đến hạn kiểm định TBA 3P-320kVA CADOVIMEX II-2	Tại trụ 233A/2 NR 476-11/4 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	"Cắt CB +3FCO TBA 3P-320kVA CADOVIMEX II-2 tại trụ 233A/2 NR 476-11/4 tuyến 476TN Cắt 3LBFCO tại trụ 233A NR 476-11/4 tuyến 476TN"	1	0,000		150	525		
46	02/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-160kVA TB THỦY LỢI-AN PHONG 4	Tại trụ 311/18/2 NR 476-12/3 tuyến 476CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3 FCO và tháo 3 cần FCO tại trụ 311/18/2 và trụ 311/18 NR 476-12/3 tuyến 476CL	1	0,000		120	420		
47	02/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Hoán chuyển công suất trạm Bào Hòn từ 1P-50kVA thành 1P-37,5kVA	Tại trụ 40A/6 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Bào Hòn, tại trụ 40A/6 tuyến 472CM	43	0,007	0,000	35	140		
48	02/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Hoán chuyển công suất trạm Lộ Mới 1 từ 1P-75kVA thành 1P-50kVA	Tại trụ 8 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Lộ Mới 1, tại trụ 8 tuyến 472CM	66	0,011	0,000	52	208		
49	02/06/2026	08:00	13:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Nâng công suất TBA từ 2x1P-37,5kVA thành 2x1P-50kVA trạm AS An Hoà 2 - Kéo dây và đấu cầu dây hạ áp, (chuyển lưới hạ áp trạm AS	Tại trụ 87 tuyến 473-AL. Tại trụ 94, 95 tuyến 473-AL	Xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS An Hoà 2, tại trụ 87 tuyến 473-AL	101	0,024	0,000	55	302,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						An Hoà 3 sang nhận điện trạm AS An Hoà 2)										
50	02/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CTCC Đồng Tháp	Kéo dây hạ áp ABC3x120 (T281-T313) - Lắp TBA 3P-250kVA trạm AS K10 Phú Hiệp-1 (T300) - Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện (T225-T225/1; T228-T228/1; T234-T234/1, 240-240/1) (ĐTXD 2026)	Từ trụ 281 đến trụ 313 tuyến 474-TN - Tại trụ 225 đến trụ 225/1, Tại trụ 228 đến trụ 228/1, Tại trụ 234 đến trụ 234/1, 240-240/1 tuyến 475-TN	Xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO trạm AS K10C Phú Hiệp tại trụ 224 tuyến 475-TN. Cắt CB+3FCO trạm AS K10 Phú Hiệp tại trụ 228 tuyến 475-TN. Cắt CB+3FCO trạm AS K10B Phú Hiệp, tại trụ 234 tuyến 475-TN. Cắt CB+3FCO trạm AS CDC Phú Hiệp 1 tại trụ 236 tuyến 475-TN.	595	0,243	0,000	300	2850		
51	02/06/2026	15:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạ công suất TBA từ 2x1P-50kVA thành 2x1P-37,5kVA trạm AS Ông Bé	Tại trụ 188/8 NR 475-11/4.AL	Xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ông Bé tại trụ 188/8 NR 475-11/4.AL	75	0,006	0,000	45	90		
52	02/06/2026	08:00	13:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Cắt cầu lưới hạ áp chống quá tải cho TBA 1P-100kVA trạm AS An Hoà 3 (xử lý vị trí 2 nguồn)	Tại trụ 98 tuyến 473-AL	Xã An Hòa	Cắt CB+FCO trạm AS An Hoà 3 tại trụ 99 tuyến 473-AL	139	0,033	0,000	55	302,5		
53	02/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Trần Khắc Vũ	Tại trụ 334/2/7P NR 473-14/8/2.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt 03FCO NR 473-14/8/2.HN tại trụ 334/2/1P tuyến 473HN	1	0,000		125	500		
54	02/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm Cơ Sở đóng xà lan Thanh Tiên	Tại trụ 396/1 PĐ 473-15.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt 03FCO NR Cơ Sở đóng xà lan Thanh Tiên tại trụ 396 PĐ 473-15.HN tuyến 473HN	1	0,000		89	356		
55	02/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Hạ công suất trạm Làng Bè Long Hòa từ (3P-250kVA) thành (3P-180kVA)	Tại trụ 10A/27A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm Làng Bè Long Hòa (3P-250kVA) tại trụ 10A/27A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	68	0,026	0,000	55	495		
56	02/06/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới	Cty XDD Minh Thành	Dựng trụ BTLT 14m, sang lưới trung thế, thay sứ đứng, khắc phục ộp đà	Từ trụ 15 đến trụ 76 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt 03DS tại trụ 6 PĐ 479-12 tuyến 479-PC - Cắt LBS + 03DS tại trụ 77 PĐ 479-13	2451	1,160	0,002	759	8349	PĐ 479-13.PC nhận điện	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tiền	Hồng Ngự				tuyến 479-PC						tuyến 477-PC	
57	02/06/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Bến Đò Số 15 từ (3P-180kVA) thành (3P-250kVA)	Tại trụ 42 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt 03DS tại trụ 6 PĐ 479-12 tuyến 479-PC - Cắt LBS + 03DS tại trụ 77 PĐ 479-13 tuyến 479-PC							
58	02/06/2026	07:00	08:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Cắt 03DS	Tại trụ 06 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt REC tại trụ 258A/1 PĐ 479-10 tuyến 479-PC - Cắt 03DS tại trụ 6 PĐ 479-12 tuyến 479-PC - Đóng REC tại trụ 258A/1 PĐ 479-10 tuyến 479-PC	658	0,028	0,000	325	325		Gián đoạn điện
59	02/06/2026	17:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Đóng 03DS	Tại trụ 06 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt REC tại trụ 258A/1 PĐ 479-10 tuyến 479-PC - Đóng 03DS tại trụ 6 PĐ 479-12 tuyến 479-PC - Đóng REC tại trụ 258A/1 PĐ 479-10 tuyến 479-PC	658	0,028	0,000	325	325		Gián đoạn điện
60	02/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì, thay TU, TI trạm Ông Luận đến hạn	Tại trụ 28/1 tuyến 474AH	Đường ĐT848, phường Sa Đéc	Cắt CB trạm Hủ tiêu Ông Luận tại trụ 28/1 + 03FCO (tháo cần) nhánh rẽ trạm Hủ tiêu Ông Luận tại trụ 28 tuyến 474AH	1	0,000		210	735		
61	02/06/2026	07:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Minh Thanh	"- Di dời LBFCO tại trụ 37/33 sang trụ 37/28 tuyến 481-AH. - Làm chằng cách khoảng tại trụ 37/43 tuyến 481-AH. - Thay dây 2xAV-70 thành dây ABC-2x70, thay hộp điện kè, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino từ trụ 37/22 đến trụ 37/28 tuyến 481-AH."	"- Tại trụ 37/33, 37/43 tuyến 481-AH. - Từ trụ 37/22 đến trụ 37/28 tuyến 481-AH."	Rạch Ông Hộ, phường Sa Đéc	"- Cắt 01 LBFCO NR Ông Hộ tại trụ 37 tuyến 481-AH. - Cắt CB + 01FCO trạm Ngọn Ông Hộ tại trụ 37/25 tuyến 481-AH. - Cắt CB + 01FCO trạm Kinh Sáu Đỏ tại trụ 37/33 tuyến 481-AH."	529	0,239	0,000	630	6615		



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Nga, NR 478-11/1-2/3-1/2.SH Chợ Long Thắng	tuyến 478-SH									
70	02/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chỉnh trụ nghiêng thuộc lưới hạ thế TBA Rạch Gia Phong Hòa	Tại trụ 22/9/11/10 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
71	02/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
72	02/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế đến hạn, vệ sinh TU, TI, MBA, LA, LBFCO, ACB, đầu cosse TBA Nguyễn Duy Tân, vệ sinh TU, TI TBA HKD Tân Nhiệm	Tại trụ 190A/1, 190A/1A tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB TBA Nguyễn Duy Tân tại trụ 190A/1 tuyến 472-TH. Cắt CB TBA HKD Tân Nhiệm tại trụ 190A/1A tuyến 472-TH. Cắt 3FCO NR Nhà Máy Tân Việt tại trụ 190A tuyến 472-TH.	2	0,000		550	2200		
73	02/06/2026	13:30	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 3 pha đến hạn TBA Cty TNHH MTV Thủy sản Vĩnh Tiên	Tại trụ 187/2 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+3FCO TBA Cty TNHH MTV Thủy sản Vĩnh Tiên tại trụ 187/2 tuyến 477-TH	1	0,000		260	390		
74	02/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay, tăng cường các bộ chằng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bằng bộ chằng mới, chỉnh trụ nghiêng thuộc lưới hạ thế TBA Cầu Ngang	Tại trụ 22/10/1/1A/1H tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
75	02/06/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 3 pha đến hạn TBA Nhà Máy Nước Đá Trần Văn Diên	Tại trụ 199/1 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB TBA Nhà Máy Nước Đá Trần Văn Diên tại trụ 199/1 tuyến 477-TH. Cắt 3FCO NR Nhà Máy Nước Đá Trần Văn Diên tại trụ 199 tuyến 477-TH.	1	0,000		180	360		
76	02/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai	Công ty TNHH	Lắp phụ kiện các loại và kéo dây ABC	Từ trụ 260 đến trụ 290 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vung	Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	3x120mm <sup>2</sup> : 1.912 mét										
77	02/06/2026	09:30	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Coi trụ hạ thế, chiêm cáp ABC chạm khung U sắt trạm Ngọn Tòng Sơn tuyến 480-TH	Trụ 242/7/8/2, 242/7/8/5 - 242/7/8/6 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Ngọn Tòng Sơn trụ 242/7/8 tuyến 480-TH	65	0,006	0,000	38	76		
78	02/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Coi trụ hạ thế và khắc phục hạ thế chạm mái tole trạm Chùa Tòng Sơn 2 tuyến 480-TH	Trụ 242/13/2P tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Chùa Tòng Sơn 2 trụ 242/13 tuyến 480-TH	106	0,016	0,000	52	182		
79	02/06/2026	08:00	09:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Làm gọn dây sau CB trạm, dây sau điện kế và cáp muller khách hàng do chạm hàng rào trạm Chùa Tòng Sơn tuyến 480-TH	Trụ 242/6 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Chùa Tòng Sơn trụ 242/6 tuyến 480-TH	65	0,003	0,000	38	38		
80	02/06/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
81	02/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
82	02/06/2026	00:00	00:00	Xí nghiệp lưới điện	Đội BTTN	Vệ sinh các Switch quang, dán nhãn thiết bị, dây quang, dây mạng.	Các Switch trạm 110kV Mỹ Thuận	Trạm 110kV Mỹ Thuận Xã Thanh Hưng	Không cắt điện, trang bị BHLĐ đầy đủ.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế												
83	02/06/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Khóm Tân Hòa, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
84	02/06/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Khóm Tân Hòa, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
85	02/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Đo cáp quang	Tủ Camera, Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
86	02/06/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Bình Đức Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							





Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
95	03/06/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
96	03/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Gia cố ốp đà, thay ốp đà chuyên dùng, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa lắp lại, xử lý mối nối trung-hạ thế, vệ sinh phát quang lưới điện	Từ trụ 193/31/1 đến trụ 193/31/160, từ trụ 193/31/58 đến trụ 193/31/58/13/10 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL. Từ trụ 193/31/132 đến trụ 193/31/132/15AA đến trụ 193/31/132/15AA/11 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL.	xã Ba Sao	Cắt 3LBFCO tại trụ 193/31 NR 476-11/1/2 tuyến 476-CL	1287	0,498	0,001	1200	10800		
97	03/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25KVA Lê Văn Niên	Tại trụ 193/31/79/1 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt 3LBFCO tại trụ 193/31 NR 476-11/1/2 tuyến 476-CL							Kết hợp
98	03/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-1000kVA Artex Đồng Tháp 4	Tại trụ 193/31/15A/3 NR 476-11/1/2/1A tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt 3LBFCO tại trụ 193/31 NR 476-11/1/2 tuyến 476-CL							Kết hợp
99	03/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25kVA TB Ô 7 Ba Sao	Tại trụ 193/31/58/13/6B NR 476-11/1/2/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt 3LBFCO tại trụ 193/31 NR 476-11/1/2 tuyến 476-CL							Kết hợp
100	03/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 22 Ba Sao	Tại trụ 193/58/13/28A/1 NR 476-11/1/2/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt 3LBFCO tại trụ 193/31 NR 476-11/1/2 tuyến 476-CL							Kết hợp
101	03/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Hoán chuyển công suất trạm Tân Phú A từ 1P-37,5kVA thành 2x1P-25kVA	Tại trụ 59/27 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Tân Phú A, tại trụ 59/27 tuyến 472CM	61	0,011	0,000	26	104		
102	03/06/2026	08:00	12:00	Điện	Điện lực	Hoán chuyển công	Tại trụ 120/67/5 tuyến	xã Tân Long	Cắt CB+FCO, tháo	103	0,018	0,000	35	140		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Thanh Bình	Thanh Bình	suất trạm Tân Bình Thượng 6A từ 2x1P-25kVA thành 1P-75kVA	475CM		hotline trạm Tân Bình Thượng 6A, tại trụ 120/67/5 tuyến 475CM							
103	03/06/2026	10:30	12:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạ công suất TBA từ 1P-75kVA thành 1P-50kVA trạm AS Ông Tuyến 1	Tại trụ 157/3 NR 475-11/2.AL	Xã An Long	- Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ông Tuyến 1, tại trụ 157/3 NR 475-11/2.AL	71	0,005	0,000	45	67,5		
104	03/06/2026	08:30	10:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA trạm AS Cầu Ấp Nhì	Tại trụ 131/16 NR 475-10/1.AL	Xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Cầu Ấp Nhì, tại trụ 131/16 NR 475-10/1.AL	47	0,003	0,000	45	67,5		
105	03/06/2026	07:00	18:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	" Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 16m, Thay dây pha hiện hữu bằng dây ACXH 240mm <sup>2</sup> , Thay sứ 24kV thành sứ 35kV trên tuyến"	"Từ trụ 34 đến trụ 83A tuyến 482-484HN"	Phường An Bình	Cô lập tuyến 482HN-484HN, Kiểm tra LBS+03DS 1P MV 482HN-473AL trụ 110A tuyến 473AL đã cắt, Cắt 03DS 1P MV 484HN-474AL trụ 84 tuyến 484HN (trụ 111 tuyến 474-AL)	4296	2,033	0,003	361	3971		
106	03/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm NTTS Dương Văn Lòng	Tại trụ 346/1 PĐ 473-14.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO trạm NTTS Dương Văn Lòng Tại trụ 346/1 PĐ 473-14.HN tuyến 473HN	1	0,000		15	60		
107	03/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm NTTS Nguyễn Chiến Lược	Tại trụ 70/1 PĐ 472-8.THo tuyến 472THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO trạm NTTS Nguyễn Chiến Lược Tại trụ 70/1 PĐ 472-8.THo tuyến 472THo	1	0,000		12	48		
108	03/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm bơm Lâm Xuân Măng	Tại trụ 38/6/1 PĐ 476-8/2.THo tuyến 476THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO trạm bơm Lâm Xuân Măng Tại trụ 38/6/1 PĐ 476-8/2.THo tuyến 476THo	1	0,000		11	44		
109	03/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm bơm Nguyễn Văn Minh	Tại trụ 404/1 PĐ 473-15.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO trạm bơm Nguyễn Văn Minh Tại trụ 404/1 PĐ 473-15.HN tuyến 473HN	1	0,000		18	72		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
110	03/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm NTTS Lê Văn Dường	Tại trụ 286/9A/1A NR 473-14/3.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO trạm NTTS Lê Văn Dường Tại trụ 286/9A/1A NR 473-14/3.HN tuyến 473HN	1	0,000		16	64		
111	03/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm bơm HTX Số 1	Tại trụ 310A/1 PĐ 473-14.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO trạm bơm HTX Số 1 Tại trụ 310A/1 PĐ 473-14.HN tuyến 473HN	1	0,000		45	180		
112	03/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Hạ công suất trạm Long Hòa 2 từ (3P-250kVA) thành (3P-160kVA)	Tại trụ 10A/24A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm Long Hòa 2 (3P-250kVA) tại trụ 10A/24A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	82	0,032	0,000	46	414		
113	03/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH TVTK Điện Sao Kim	Di dời tụ BTLT 8.5m	Tại trụ 108/5/51/25/1, 108/5/51/25//2, 108/5/51/25/3 tuyến 472SĐ	Đường Vành Đai ĐT 848, Phường Sa Đéc	Cắt CB +01FCO trạm Cầu Cai Dao 2 tại trụ 108/5/51/25 tuyến 472SĐ	34	0,014	0,000	570	5415		
114	03/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Quang Nhựt	"Nâng công suất TBA 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA Thay dây hạ thế hiện hữu thành dây ABC 3x70"	Tại trụ 43A/8, từ 43A/8 đến 43A/8/16, từ 43A/2 đến 43A/8 tuyến 474SĐ	Đường Hùng Vương nối dài, xã Tân Dương	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm Xóm Mắm tại trụ 43A/8 tuyến 474SĐ	128	0,052	0,000	570	5415		
115	03/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/1 đến trụ 39/103 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
116	03/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Di dời TBA Bờ Gáo-APT từ trụ 39/8/92/43 sang trụ 39/8/92/33 để chống sụt áp TBA An Phú Thuận 6; Cắt lưới hạ áp tạo khung không điện; Đầu lèo hạ áp; Kéo dây hạ áp; Lắp chằng hạ thế	Tại trụ 39/8/92/43, 39/8/92/33; 39/8/92/33/1; 39/8/92/34; 39/8/92/37-39/8/92/38; 39/8/92/42/1/5B-39/8/92/42/1/6B; 39/8/92/42/1/12B tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	- Cắt CB+ cắt 01FCO +Tháo 01Hotline trạm Bờ Gáo-APT tại trụ 39/8/92/43 tuyến 473-NM - Cắt CB+ cắt 01FCO trạm An Phú Thuận 6 tại trụ 39/8/92/42 tuyến 473-NM - Cắt CB+ cắt 01FCO trạm Cầu Kim Hăng tại trụ 39/8/92/42 tuyến 473-NM	209	0,081	0,000	86	774		
117	03/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp,	Từ trụ 231A đến trụ 336, từ trụ 243 đến	Xã Hòa Long, xã Lai	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vung		cáp viễn thông treo trên cột điện PĐ 475-12.SĐ CDC Hòa Long, NR 475-13/2.SĐ Rạch Bà Hẹ	trụ 243/15H, từ trụ 313 đến trụ 313/12H, từ trụ 267 đến trụ 267/6/15H tuyến 475-SĐ	Vung								
118	03/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
119	03/06/2026	06:00	06:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-13/1.SĐ Lai Vung 1 nhận điện tuyến 476-TH.	Tại trụ 239/1 tuyến 475-SĐ, trụ 216/1 tuyến 476-TH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO NR 475-13/1.SĐ Lai Vung 1 tại trụ 239/1 tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 476-12/1.TH Cái Tắc Rạch Đông tại trụ 216/1 tuyến 476-TH.	1683	0,036	0,001	1100	550		Gián đoạn điện
120	03/06/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-13/1.SĐ Lai Vung 1 nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 239/1 tuyến 475-SĐ, trụ 216/1 tuyến 476-TH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO NR 476-12/1.TH Cái Tắc Rạch Đông tại trụ 216/1 tuyến 476-TH. Đóng 3LBFCO NR 475-13/1.SĐ Lai Vung 1 tại trụ 239/1 tuyến 475-SĐ.	1683	0,036	0,001	1100	550		Gián đoạn điện
121	03/06/2026	06:00	06:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-13/4.SĐ Long Hậu nhận điện tuyến 471-SH.	Tại trụ 289/1, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR 475-13/4.SĐ Long Hậu tại trụ 289/1 tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-13/4-1A/1/2.SĐ Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ.	7679	0,165	0,006	2600	1300		Gián đoạn điện
122	03/06/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-13/4.SĐ Long Hậu nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 289/1, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR 475-13/4-1A/1/2.SĐ Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-13/4.SĐ Long Hậu tại trụ 289/1 tuyến 475-	7679	0,165	0,006	2600	1300		Gián đoạn điện





Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
133	03/06/2026	08:00	10:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Ép tiếp địa, khắc phục khung sứ dây trung hòa và bổ sung tiếp địa lập lại trạm Thánh Thất Cao Đài tuyến 480-TH	Trụ 220/5/10, 220/5/7, 220/5/3A, 220/5/3A/3, 220/5/5A/2 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Thánh Thất Cao Đài trụ 220/5 tuyến 480-TH	116	0,012	0,000	58	145		
134	03/06/2026	10:30	12:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa trụ hạ thế nghiêng hạ thế trạm Kinh Thủy Lợi tuyến 480-TH	Trụ 259/5 tuyến 480TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Kinh Thủy Lợi trụ 259 tuyến 480-TH.	67	0,004	0,000	30	45		
135	03/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa trụ, bổ sung bộ chằng trung thế trụ 153/9/38T.	Trụ 153/9/38T tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt 01LBFCO NR Đường Cầm trụ 153/9/29T tuyến 478-AH	91	0,014	0,000	42	147		
136	03/06/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	- Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cấp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Cao Lãnh-172 Trần Quốc Toàn (Từ 172-7 CL đến 172-7TQT) 171 Trần Quốc Toàn – 171 Láng Trượng (Từ 171-7 TQT đến 171-7 LT)	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi Xã Phong Mỹ, Xã Bình Thành	Không cắt điện							
137	03/06/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toàn;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toàn							
138	03/06/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
139	03/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Thay rơ le F2722 tại tủ AC trạm 110kV An Long	Tur AC, Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
140	03/06/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ môi nổi nhất thứ và hàng kẹp nhì	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế		thứ										
141	03/06/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
142	03/06/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPD theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
143	03/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp;	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."										
144	03/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Vệ sinh các Switch quang, dán nhãn thiết bị, dây quang, dây mạng.	Các Switch quang Trạm 110kV Cái Bè.	Trạm 110kV Cái Bè xã Hội Cư.	Không cắt điện, trang bị BHLĐ đầy đủ.							
145	03/06/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
146	03/06/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
147	03/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Đo điện trở cách điện, điện dung, thay chì và vệ sinh ngăn TBN401, TBN402 trạm 110 kV An Long	TBN401, TBN402 trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập TBN401, TBN402 trạm 110 kV An Long							
148	03/06/2026	11:00	14:00	Xí	Tổ	Đo nhiệt độ môi nổi	Tại trạm 110kV Nha	Áp An	Không cắt điện. Luôn							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ngành lưới điện Cao thế	TTLĐ An Hòa	thiết bị trạm 110kV	Mân	Thanh 2, xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp	giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
149	04/06/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
150	04/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-560kVA Việt Nga	Tại trụ 224/1 PD 478-10 tuyến 478-TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-560kVA Việt Nga tại trụ 224/1 và trụ 224 PD 478-10 tuyến 478-TX	1	0,000		500	1750		
151	04/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-160kVA Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét (Áp 2A) Số 2 -160 KVA	Tại trụ 198/12/21/5 NR 478-10/13/1 tuyến 478-TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160kVA Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét (Áp 2A) Số 2 tại trụ 198/12/21/5 NR 478-10/13/1 tuyến 478-TX	1	0,000		140	490		
152	04/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-160kVA TB Cây Vông Giáo Giáp số 2, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 146/17A/11 NR 478-10/6/2 tuyến 478-TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160kVA TB Cây Vông Giáo Giáp số 2 tại trụ 146/17A/11 NR 478-10/6/2 tuyến 478-TX	1	0,000		140	490		
153	04/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Dựng trụ BTLT 12m đệm lưới, thay sứ và thay dây 4xAC-50mm2 thành 3xAC-240+ 1xAC-120mm2 thuộc công trình Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long, Gói thầu 1	Từ trụ 172/1 đến 172/26 thuộc NR 476-11/1, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt 03LBFCO tại trụ 172 thuộc NR 476-11/1, tuyến 476TM	1912	0,781	0,001	1104	10488		
154	04/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Vệ sinh đầu nối trung thế vào ra tại HTĐĐ Ranh giới Láng Biển - Tân Hội Trung	Tại trụ 172/71/14B/7A thuộc NR 476-11/9/1, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt 03LBFCO tại trụ 172 thuộc NR 476-11/1, tuyến 476TM							Kết hợp
155	04/06/2026	07:00	07:30	Điện	Điện lực	Chuyển tải PD 475-	Tại trụ 51, 247 tuyến	xã Tân Long	Đóng LBS Mạch vòng							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Thanh Bình	Thanh Bình	12A qua nhận điện tuyến 472CM qua Mạch vòng Tân Quới tại trụ 247 tuyến 475CM	475CM		Tân Quới tại trụ 247 tuyến 475CM Cắt LBS PĐ 475-12A trụ 51 tuyến 475CM Cắt 3DS PĐ 475-12A trụ 50A tuyến 475CM							
156	04/06/2026	17:00	17:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Ngưng chuyển tải PĐ 475-12A qua nhận điện tuyến 472CM qua Mạch vòng Tân Quới tại trụ 247 tuyến 475CM	Tại trụ 51, 247 tuyến 475CM	xã Tân Long	Đóng 3DS PĐ 475-12A trụ 50A tuyến 475CM Đóng LBS PĐ 475-12A trụ 51 tuyến 475CM Cắt LBS Mạch vòng Tân Quới tại trụ 247 tuyến 475CM							
157	04/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH XDD Huỳnh Minh Trí	Lắp xà sứ đầu nối NR 22kV XDM; chuyển đầu nối NR 1P-12,7kV hiện hữu sang trụ XDM	Tại trụ 9, 9/1 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cô lập tuyến 475CM (đăng ký Điện lực Chợ Mới) Kiểm tra LBS, 3DS PĐ 475-12A trụ 51, 50A tuyến 475CM đang mở	1855	0,718	0,001	1162	10458		Điện lực Thanh Bình đăng ký Điện lực Chợ Mới cô lập tuyến 475CM
158	04/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Coi trụ trung thế trụ V4, chỉnh sửa ốp đà từ trụ V4 đến trụ 50 tuyến 475CM	Từ trụ V4 đến trụ 50 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cô lập tuyến 475CM (đăng ký Điện lực Chợ Mới) Kiểm tra LBS, 3DS PĐ 475-12A trụ 51, 50A tuyến 475CM đang mở							Kết hợp
159	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	" Nâng công suất: TBA 3x1P-100 lên 3P-160kVA, Kéo mới dây ABC 4x120mm2 "	"Tại trụ 124 và từ trụ 124 đến trụ 124/4 tuyến 474HN"	Phường An Bình	"Cắt CB +03FCO và tháo hotline trạm CDC An Bình B2 tại trụ 124 tuyến 474HN"	112	0,048	0,000	32	320		
160	04/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm sân bóng đá Trần Văn Tài	Tại trụ 418B/2/1A PĐ 473-15.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO trạm sân bóng đá Trần Văn Tài Tại trụ 418B/2/1A PĐ 473-15.HN tuyến 473HN	1	0,000		14	56		
161	04/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm NTTS Võ Văn Minh	Tại trụ 262/4/1 NR 472-14/1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03FCO NR NTTS Võ Văn Minh Tại trụ 262/4 NR 472-14/1.HN tuyến 472HN							Kết hợp
162	04/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm NTTS Nguyễn Thanh Tú	Tại trụ 288/58/38/1 NR 472-14/4-1/2.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO trạm NTTS Nguyễn Thanh Tú Tại trụ 288/58/38/1	1	0,000		16	64		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Hồng					NR 472-14/4-1/2.HN tuyến 472HN							
163	04/06/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH MTV Điện NLMT Thiên Quang	Di dời trụ, căng dây, đấu nối NR trung thế	Từ trụ 29A đến trụ 50B NR 472-14/1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03LBFCO NR 472-14/1.HN tại trụ 262/1 tuyến 472HN	738	0,254	0,001	256	2048		
164	04/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm bơm HTX Phát Tài	Tại trụ 341/60 NR 472-15/1-1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Thành	Cắt CB+03FCO trạm bơm HTX Phát Tài Tại trụ 341/60 NR 472-15/1-1.HN tuyến 472HN	1	0,000		85	340		
165	04/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm Lò Sậy Lê Văn Sỹ	Tại trụ 418B/2/1 PD 473-15.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO trạm Lò Sậy Lê Văn Sỹ Tại trụ 418B/2/1 PD 473-15.HN tuyến 473HN	1	0,000		15	60		
166	04/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm NTTS Nguyễn Văn Bầy	Tại trụ 341/78/2 NR 472-15/1-1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO trạm NTTS Nguyễn Văn Bầy Tại trụ 341/78/2 NR 472-15/1-1.HN tuyến 472HN	1	0,000		35	140		
167	04/06/2026	07:00	18:00	Điện lực Thuận Thới Tiên	Cty XDD Quang Nhựt	Dựng trụ BTLT 14m và kéo dây trung thế	Từ trụ 167/15/10/16 đến trụ 167/15/10/21 NR 475-15/4-1/1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt 03 LBFCO tại trụ 167/15/10 NR 475-15/4-1/1 tuyến 475-HN	408	0,193	0,000	144	1584		
168	04/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ áp, thay hợp điện kế, sang nhánh rẽ khách hàng, lắp hợp Domino	"Tại trụ 43A/2/6A/12/1/8B đến trụ 43A/2/6A/12/1/9B tuyến 474SĐ Tại trụ 43A/2/6A/12/1/7B đến trụ 43A/2/6A/12/1/7B/10 tuyến 474SĐ"	Đường dal, xã Tân Dương	"Cắt CB trạm Tư Minh tại trụ 43A/2/6A/12/1+03FCO (tháo cần) nhánh rẽ trạm Tư Minh tại trụ 43A/2/6A/12 tuyến 474SĐ Cắt CB+03FCO trạm Áp Phú Thuận tại trụ 43A/2/6A/4 tuyến 474AH"	380	0,155	0,000	570	5415		
169	04/06/2026	08:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QL VH	Bảo trì, thay TU, TI trạm Phú Mỹ (Sậy Cầm Đồng Tháp) đến hạn	Tại trụ 156/10A tuyến 476AH	Đường nội bộ khu công nghiệp C mở rộng,	Cắt CB trạm Sậy Cầm Đồng Tháp tại trụ 156/12A + 03FCO (tháo cần) nhánh rẽ	1	0,000		180	540		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
								phường Sa Đéc	trạm Sây cảm Đồng Tháp tại trụ 156/1A tuyến 476AH							
170	04/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì, thay TU, TI trạm Việt Thắng 5 đến hạn	Tại trụ 72A/1/1 tuyến 473AH	Đường nội bộ khu công nghiệp C, phường Sa Đéc	Cắt MC+03DS nhánh rẽ trạm Việt Thắng 3+4 và Việt Thắng 5 tại trụ 72A tuyến 473AH	1	0,000		210	735		
171	04/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/104 đến trụ 39/202 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
172	04/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 2TU 22000/110V, vệ sinh TBA Phước Hưng 2 và vệ sinh TBA Võ Văn Tám	Tại trụ 63/8/44/5/1T/2, 63/8/44/5/1T/1A tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Phước Hưng 2 tại trụ 63/8/44/5/1T/2 tuyến 474-NM Cắt CB trạm Võ Văn Tám tại trụ 63/8/44/5/1T/1A tuyến 474-NM Cắt 03FCO NR trạm Phước Hưng 2 tại trụ 3/8/44/5/1T tuyến 474-NM	2	0,000		77	269,5		
173	04/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 2TU 22000/110, vệ sinh TBA NGK Hòa Hiệp	Tại trụ 41/9/1 tuyến 476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB trạm NGK Hòa Hiệp tại trụ 41/9/1 tuyến 476-NM Cắt 03FCO NR trạm NGK Hòa Hiệp tại trụ 41/9 tuyến 476-NM	1	0,000		77	269,5		
174	04/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
175	04/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 475-13/4.SĐ Long Hậu, NR 475-13/4-1/3.SĐ Gia Vàm, NR 475-13/4-1/4.SĐ Chợ Mới Rạch Chùa, NR 475-	Từ trụ 289 đến trụ 289/75/8H, từ trụ 289/71 đến trụ 289/71/9/10H, từ trụ 289/74 đến trụ 289/74/26/18H, từ trụ 289/74/13 đến trụ 289/74/13/7 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						13/4-1/4/1.SĐ Rạch Ông Sát										
176	04/06/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay công tơ bị hỏng màn hình, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Cầu Hai Râu	Tại trụ 80/80/33 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Hai Râu tại trụ 80/80/33 tuyến 478-SH	71	0,006	0,000	26	52		
177	04/06/2026	13:30	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay công tơ bị hỏng màn hình, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Tư Hương	Tại trụ 80/122/39/10P tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tư Hương tại trụ 80/122/39/10P tuyến 478-SH	63	0,004	0,000	21	31,5		
178	04/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng thuộc lưới hạ thế TBA Đình Định Yên	Tại trụ 157/11/2/2H/6T tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
179	04/06/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay công tơ bị hỏng màn hình, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Long Định	Tại trụ 80/97 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Long Định tại trụ 80/97 tuyến 478-SH	72	0,006	0,000	29	58		
180	04/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng thuộc lưới hạ thế TBA Trường Dạy Nghề	Tại trụ 246/4/4 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
181	04/06/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay công tơ bị hỏng màn hình, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Long Hội	Tại trụ 80/177 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Long Hội tại trụ 80/177 tuyến 478-SH	117	0,010	0,000	39	78		
182	04/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Lắp phụ kiện các loại và kéo dây ABC 3x120mm <sup>2</sup> : 2.836 mét	Từ trụ 290 đến trụ 336 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Không cắt điện							
183	04/06/2026	08:00	10:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đầu cầu hạ thế sang tải trạm Tân An 8 tuyến 480-TH qua trạm TL852B-5thế tuyến 478-TH	Trụ 48/6T tuyến 480-TH, trụ 55 tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Tân An 8 trụ 8/46 tuyến 480-TH và trạm TL852B-5 trụ 52 tuyến 478-TH	6	0,001		4	8		
184	04/06/2026	08:00	17:00	Điện	Điện lực	Cắt cầu hạ thế, thu	Trụ 8/46, 8/48/4T-	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Tân	41	0,016	0,000	22	198		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Lắp Vò	Lắp Vò	hồi đoạn hạ thế và NCS trạm Tân An 8 từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA tuyến 480-TH	8/48/6T tuyến 480-TH		An 8 trụ 8/46 tuyến 480-TH							
185	04/06/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
186	04/06/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm, kiểm tra cáp quang, sửa chữa trong vận hành đường dây	172 Láng Trượng - 172 An Long (Từ 172-7 LT đến 172-7AL)	Xã Thanh Bình, Xã An Long	Không cắt điện							
187	04/06/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm, kiểm tra cáp quang, sửa chữa trong vận hành đường dây	172 Láng Trượng - 172 An Long (Từ 172-7 LT đến 172-7AL)	Xã Thanh Bình, Xã An Long	Không cắt điện							
188	04/06/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
189	04/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
190	04/06/2026	18:30	20:30	Xí	Tổ	Kiểm tra đêm định kỳ	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm	Trang bị đầy đủ							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ng nghiệp lưới điện Cao thế	TTLĐ Mỹ Tho	hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho		110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
191	04/06/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
192	04/06/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
193	04/06/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ môi nổi nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
194	04/06/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
195	04/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Kiểm tra và làm kín các hộp đấu nối quang(Măng sông)	Măng sông trụ công 173 TBA Mỹ Thuận, trụ 165, 152, 145.	Tuyến cáp quang OPGW 24FO TBA Cái Bè - TBA Mỹ Thuận	Không cắt điện, trang bị BHLĐ đầy đủ.							
196	04/06/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra thay chì, lo xo, đo cách điện tụ, dung lượng tụ TBN T401	Dàn tụ TBN T401 trạm 110kV Trần Quốc Toàn	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Cô lập dàn tụ TBN T401							
197	04/06/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
198	05/06/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
199	05/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3TI đến hạn kiểm định TBA 3P-160kVA Bơm Cây Vông Giáo Giáp Số 1, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 76/8 NR 478-8/5 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB + 3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-160kVA Bơm Cây Vông Giáo Giáp Số 1 tại trụ 76/8 NR 478-8/5 tuyến 478TX	1	0,000		120	420		
200	05/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay MBA 1P-50KVA Khém Bàn Sự không đảm bảo vận hành theo CBM	Tại trụ 268/26 NR 478-12/12 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Khém Bàn Sự tại trụ 268/26 NR 478-12/12 tuyến 478CL	75	0,011	0,000	40	140		
201	05/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay MBA 1P-50kVA Cao Đài 2 để bảo trì	Tại trụ 266/56 NR 478-12/11 tuyến 478-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB + FCO và tháo hotline TBA 1P-50KVA Cao Đài 2 tại trụ 266/56 NR 478-12/11 tuyến 478-CL	27	0,004	0,000	35	122,5		
202	05/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-180kVA XD Trường Lộc, vệ	Tại trụ 121/1 NR 478-10/3 tuyến 478-TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3FCO TBA 3P-180kVA XD Trường	1	0,000		150	525		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						sinh TBA khách hàng			Lộc tại trụ 121/1 và trụ 121 NR 478-10/3 tuyến 478-TX							
203	05/06/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục dây tín hiệu hỏng	Tại trụ 12/4 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Mương Tư Phú A, tại trụ 12/4 tuyến 472CM	56	0,010	0,000	35	140		
204	05/06/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay TI hạ thế hỏng	Tại trụ 12/11 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Mương Tư Phú, tại trụ 12/11 tuyến 472CM	50	0,009	0,000	35	140		
205	05/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Dựng trụ hạ thế	Tại trụ 29/1/2T tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO trạm Cầu Voi Lửa, tại trụ 30 tuyến 472CM	183	0,031	0,000	175	700		
206	05/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục tiếp địa TI mất đứt	Tại trụ 123/35/3A tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm TDC Tân Huệ 2A, tại trụ 123/35/3A tuyến 475CM	68	0,012	0,000	35	140		
207	05/06/2026	08:30	10:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạ công suất TBA từ 2x1P-50kVA thành 1P-75kVA trạm AS Ấp Nhi A	Tại trụ 157/27A NR 475-11/2.AL	Xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ấp Nhi A, tại trụ 157/27A NR 475-11/2.AL	84	0,007	0,000	45	90		
208	05/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CTCC Đồng Tháp	Kéo dây hạ áp ABC3x120 (T149-T175) - Lắp TBA 3P-250kVA trạm AS Phú Đức 1-1 (T161) - Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện (T138-T138/1; T149-T149/1, T170-170/1; T171-171/1; T173-173/1). Đầu cầu lưới hạ áp (T200; T205; T210 tuyến 474.TN) (ĐT XD 2026)	Từ trụ 149 đến trụ 175 tuyến 474-TN. Tại trụ 161 tuyến 474-TN. Tại trụ 138 đến trụ 138/1, Tại trụ 149 đến trụ 149/1, 170 đến 170/1, tại trụ 171 đến 171/1, tại trụ 173 đến 173/1 tuyến 475-TN. Tại trụ 200, 205, 210 tuyến 474-TN.	Xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO trạm AS Phú Đức 1 tại trụ 138 tuyến 475-TN. Cắt CB+3FCO trạm AS Phú Đức 7 tại trụ 149 tuyến 475-TN. Cắt CB+FCO trạm AS Phú Đức 2-1 tại trụ 198 tuyến 474-TN. Cắt CB+FCO trạm Cơ Khí Nguyễn Văn Hoàng tại trụ 135 tuyến 475-TN. Cắt CB+3FCO trạm AS Phú Đức 5 tại trụ 171 tuyến 475-TN.	988	0,404	0,001	300	2850		
209	05/06/2026	10:30	12:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạ công suất TBA từ 75kVA thành 1P-50kVA trạm AS Lộ Lỡ	Tại trụ 217 tuyến 475-AL	Xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Lộ Lỡ, 217 tuyến 475-AL	84	0,005	0,000	55	82,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
210	05/06/2026	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạ công suất TBA từ 1P-50kVA thành 1P-37,5kVA trạm AS Mỹ Hoà 2	Tại trụ 168/34 NR 475-11/3-1.AL	Xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Mỹ Hoà 2, tại trụ 168/34 NR 475-11/3-1.AL	30	0,002	0,000	25	37,5		
211	05/06/2026	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạ công suất TBA từ 1P-75kVA thành 1P-50kVA trạm AS Trại Giồng A	Tại trụ 168/12 NR 475-11/3-1.AL	Xã Tràm Chim	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Trại Giồng A, tại trụ 168/12 NR 475-11/3-1.AL	83	0,005	0,000	45	67,5		
212	05/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm bơm Ông Có 2	Tại trụ 160/65A/1 NR 472-12/1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm bơm Ông Có 2 Tại trụ 160/65A/1 NR 472-12/1.HN tuyến 472HN	1	0,000		97	388		
213	05/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm bơm Ông Có 3	Tại trụ 160/84B/1 NR 472-12/1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm bơm Ông Có 3 Tại trụ 160/84B/1 NR 472-12/1.HN tuyến 472HN	1	0,000		155	620		
214	05/06/2026	09:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì, thay TI đến hạn trạm Ngô Quang Trường	Tại trụ 86/27/4 tuyến 481AH	Đường dal, xã Tân Dương	Cắt CB trạm Ngô Quang Trường tại trụ 86/27/4+01FCO (tháo cần) nhánh rẽ trạm Ngô Quang Trường tại trụ 86/26 tuyến 481AH	1	0,000		120	240		
215	05/06/2026	15:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay TI đến hạn trạm Mỹ Hạnh	Tại trụ 45/1 tuyến 474AH	Đường ĐT 848, phường Sa Đéc	Cắt CB trạm Mỹ Hạnh tại trụ 45/1+01FCO (tháo cần) nhánh rẽ trạm Mỹ Hạnh tại trụ 45 tuyến 474AH	1	0,000		90	135		
216	05/06/2026	13:30	15:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay TI đến hạn trạm Bơm Nước Thô	Tại trụ 60A/3 tuyến 476AH	Đường nội bộ khu công nghiệp C, phường Sa Đéc	Cắt CB trạm Bơm Nước Thô tại trụ 60A/3+03FCO (tháo cần) nhánh rẽ trạm Bơm Nước Thô tại trụ 60A tuyến 476AH	1	0,000		120	240		
217	05/06/2026	08:30	09:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay TI đến hạn trạm XX Đình Văn Đường	Tại trụ 205/3/68/4/1 tuyến 474AH	Đường dal, xã Tân Dương	Cắt CB trạm XX Đình Văn Đường tại trụ 205/3/68/4/1+01FCO (tháo cần) nhánh rẽ trạm XX Đình Văn Đường tại trụ	1	0,000		60	60		



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									63/42/17/4 tuyến 474-NM; - Cắt CB trạm Phương Anh 3 tại trụ 63/42/17/5 tuyến 474-NM; - Cắt 01FCO NR trạm Phước Anh tại trụ 63/42/17/1 tuyến 474-NM; - Tháo 01Hotline NR trạm Phước Anh tại trụ 63/42/17 tuyến 474-NM; - Cắt CB +cắt 01FCO + tháo 01Hotline trạm Bến đò Tân Lễ 2 tại trụ 63/42/17 tuyến 474-NM							
222	05/06/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Rạch Cả Ngõ 1	Tại trụ 34/87/11 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Rạch Cả Ngõ 1 tại trụ 34/87/11 tuyến 475-NM	92	0,006	0,000	20	30		
223	05/06/2026	10:00	11:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-25kVA trạm Phú Long 7	Tại trụ 34/76/58 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Phú Long 7 tại trụ 34/76/58 tuyến 475-NM	22	0,001	0,000	15	15		
224	05/06/2026	08:30	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-37.5kVA trạm Phú Long 4	Tại trụ 34/76/44 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Phú Long 4 tại trụ 34/76/44 tuyến 475-NM	39	0,003	0,000	27	40,5		
225	05/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT 14m, lắp xà, sứ	Từ trụ 34/99 đến 34/159 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt LBS+03FCO PD NR 475-10/2-2 tại trụ 34/98 tuyến 475-NM	3120	1,342	0,002	685	6850	Chuyển PD NR 475-10/2-2 tại trụ 34/160 tuyến 475-NM sang nhận điện tuyến	



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									01Hotline trạm Bến đò Tân Lễ 2 tại trụ 63/42/17 tuyến 474-NM							
228	05/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tăng cường cấp xuất trạm Gộc Gừa	Tại trụ 34/135 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt LBS+03FCO PD NR 475-10/2-2 tại trụ 34/98 tuyến 475-NM						Chuyển khách hàng phía sau PD NR 475-10/2-2 tại trụ 34/160 tuyến 475-NM sang nhận điện tuyến 471-NM qua MV An Khánh	Kết hợp
229	05/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34 đến trụ 34/224 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
230	05/06/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI 500/5, vệ sinh TBA Nguyễn Thanh Hiền	Tại trụ 39/8/92/27A/2 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO trạm Nguyễn Thanh Hiền tại trụ 39/8/92/27A/2 tuyến 473-NM	1	0,000		39	58,5		
231	05/06/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-25kVA trạm Đường Rau Càn	Tại trụ 34/76/43 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Đường Rau Càn tại trụ 34/76/43 tuyến 475-NM	48	0,003	0,000	20	30		
232	05/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng	Lắp phụ kiện các loại và kéo dây ABC 3x70mm <sup>2</sup> + AC50mm <sup>2</sup> : 605 mét	Từ trụ 330 đến trụ 330/1/7A, từ trụ 330/1 đến trụ 330/1/8B tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Lộc											
233	05/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện PĐ 471-13.SH Cái Bần Trên, PĐ 475-11.SH Vàm Cái Bần, PĐ 480-11.SH Cầu Cái Quýt, NR 480-11/1A.SH Cái Sơn Ngoài, NR 480-11/1.SH KCN Ven Sông Hậu. Phát quang cáp quang MS RG (Lai Vung- Lấp Vò) - MS TBA 110kV Sông Hậu	Từ trụ 238 đến trụ 298 tuyến 471-SH, từ trụ 193A đến trụ 257 tuyến 475-SH, từ trụ 193 đến trụ 260, từ trụ 218A đến trụ 218A/22, từ trụ 236 đến trụ 236/42 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa, xã Lai Vung	Không cắt điện							
234	05/06/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 475-10.SH Tân Hòa để đóng 3DS PĐ 475-11.SH Vàm Cái Bần	Tại trụ 147, 193A tuyến 475-SH	Xã Phong Hòa	Cắt REC PĐ 475-10.SH Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH. Đóng 3DS PĐ 475-11.SH Vàm Cái Bần tại trụ 193A tuyến 475-SH. Đóng REC PĐ 475-10.SH Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH.	247	0,005	0,000	900	450		Gián đoạn điện
235	05/06/2026	07:00	07:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 475-10.SH Tân Hòa để cắt 3DS PĐ 475-11.SH Vàm Cái Bần	Tại trụ 147, 193A tuyến 475-SH	Xã Phong Hòa	Cắt REC PĐ 475-10.SH Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 475-11.SH Vàm Cái Bần tại trụ 193A tuyến 475-SH. Đóng REC PĐ 475-10.SH Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH.	247	0,005	0,000	900	450		Gián đoạn điện
236	05/06/2026	07:00	07:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 480-10.SH Tân Lợi để cắt 3DS PĐ 480-11.SH Cầu Cái Quýt	Tại trụ 146, 193 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt REC PĐ 480-10.SH Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-11.SH Cầu Cái Quýt tại trụ 193 tuyến 480-SH. Đóng REC PĐ 480-10.SH Tân Lợi tại trụ	915	0,020	0,001	650	325		Gián đoạn điện

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									146 tuyến 480-SH.							
237	05/06/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 480-10.SH Tân Lợi để đóng 3DS PĐ 480-11.SH Cầu Cái Quýt	Tại trụ 146, 193 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt REC PĐ 480-10.SH Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH. Đóng 3DS PĐ 480-11.SH Cầu Cái Quýt tại trụ 193 tuyến 480-SH. Đóng REC PĐ 480-10.SH Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH.	915	0,020	0,001	650	325		Gián đoạn điện
238	05/06/2026	07:00	07:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 471-12.SH Cầu Ông Tỉnh để cắt 3DS PĐ 471-13.SH Cái Bàn Trên	Tại trụ 167, 238 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt REC PĐ 471-12.SH Cầu Ông Tỉnh tại trụ 167 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-13.SH Cái Bàn Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH. Đóng REC PĐ 471-12.SH Cầu Ông Tỉnh tại trụ 167 tuyến 471-SH.	6200	0,133	0,004	1450	725		Gián đoạn điện
239	05/06/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 471-12.SH Cầu Ông Tỉnh để đóng 3DS PĐ 471-13.SH Cái Bàn Trên	Tại trụ 167, 238 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt REC PĐ 471-12.SH Cầu Ông Tỉnh tại trụ 167 tuyến 471-SH. Đóng 3DS PĐ 471-13.SH Cái Bàn Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH. Đóng REC PĐ 471-12.SH Cầu Ông Tỉnh tại trụ 167 tuyến 471-SH.	6200	0,133	0,004	1450	725		Gián đoạn điện
240	05/06/2026	07:00	18:00	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	Thay dây trung thế tuyến 475-SH, 480-SH	Từ trụ 224 đến trụ 246 tuyến 475-SH, 480-SH	Xã Lai Vung	Cắt 3DS PĐ 471-13.SH Cái Bàn Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH. Cắt LBS MV 471.SH-477.TH TTDV Nông Nghiệp tại trụ 294 tuyến 471-SH. Cắt 3DS MV 471.SH-477.TH TTDV Nông Nghiệp tại trụ 298 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 475-11.SH Vàm Cái Bàn tại trụ	2307	1,092	0,00165	14000	154000	Tuyến 471SH ngưng cấp điện PĐ 477-12.TH Chợ Cái Đoi.	



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
245	05/06/2026	07:00	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay công tơ 3 pha đến hạn, vệ sinh TU, TI MBA, LA, LBFCO, ACB, đầu cosse TBA Cỏ May Lai Vung T5	Từ trụ 236/16/1 đến trụ 236/16/2 tuyến 480-SH	Xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR Cỏ May Lai Vung T5 tại trụ 236/16/1 tuyến 480-SH. Tháo 3 hotline NR Cỏ May Lai Vung T5 tại trụ 236/16 tuyến 480-SH.							Kết hợp
246	05/06/2026	07:00	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh công nghiệp TU, TI, MBA, LA, LBFCO, ACB, đầu cosse TBA Thực Phẩm Thái Sơn	Tại trụ 257/12/1, 257/12/4 tuyến 475-SH	Xã Lai Vung	Cắt ABC TBA Thực Phẩm Thái Sơn tại trụ 257/12/4 tuyến 475-SH. Cắt 3FCO NR Thực Phẩm Thái Sơn tại trụ 257/12/1 tuyến 475-SH (471SH/270/30/1 cũ)							Kết hợp
247	05/06/2026	07:00	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh công nghiệp TU, TI, MBA, LA, LBFCO, ACB, đầu cosse TBA Cty TNHH Cỏ May Lai Vung T1, Cty TNHH Cỏ May Lai Vung T2, Cty TNHH Cỏ May Lai Vung T3	Tại trụ 236/11/2, 236/11/2A, 236/11/3 tuyến 480-SH	Xã Lai Vung	Cắt REC NR ĐMTMN Cỏ May NL tại trụ 236/11/1 tuyến 480-SH. Cắt 3DS NR ĐMTMN Cỏ May NL tại trụ 236/11 tuyến 480-SH.							Kết hợp
248	05/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Lắp phụ kiện các loại và kéo dây ABC 3x70mm <sup>2</sup> + AC50mm <sup>2</sup> : 605 mét	Từ trụ 330 đến trụ 330/1/7A, từ trụ 330/1 đến trụ 330/1/8B tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
249	05/06/2026	10:00	15:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Tháo gỡ trạm 1P-50kVA Chợ Nước Xoáy và lắp lại TBA 1P-75kVA (lấy từ trạm Cầu Thủ Ô) tuyến 472-AH	Trụ 137/2/4T tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Chợ Nước Xoáy trụ 137/2/4T tuyến 472-AH	78	0,017	0,000	42	210		
250	05/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Tháo gỡ trạm 1P-75kVA Cầu Thủ Ô và lắp lại TBA 1P-50kVA (lấy từ trạm Chợ Nước Xoáy) tuyến 471-TH	Trụ 207 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Thủ Ô trụ 207 tuyến 471-TH	44	0,017	0,000	26	234		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
251	05/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Thay trụ, lắp xà NR Rau Cần tuyến 472-AH	Trụ 137/36-137/68 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt 03LBFCO NR Rau Cần trụ 137/35 tuyến 472-AH	1392	0,599	0,001	1014	10140		
252	05/06/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
253	05/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐM N	Thí nghiệm CBM cấp 2, 3 MBA TD41 TBA 110kV Hồng Ngự	MBA TD41 TBA 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập TD41 Trạm 110kV Hồng Ngự							
254	05/06/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
255	05/06/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra áp quy 1 và áp quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn áp quy 1, áp quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng áp quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
256	05/06/2026	18:00	22:21	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Mỹ	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế	Thuận	KT+AT tại trạm 110kV Cái Bè			khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
257	05/06/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thanh Hưng	QL80, áp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
258	05/06/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ môi nổi nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Trần Quốc Toàn	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
259	05/06/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							
260	05/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."										
261	05/06/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	171 An Long-171 Hồng Ngự (Từ 171-7 AL đến 171-7HN) 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu (Từ 172-7HN đến giữa khoảng 46-47)	Xã An Long Xã An Hòa Phường An Bình	Không cắt điện							
262	05/06/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	171 An Long-171 Hồng Ngự (Từ 171-7 AL đến 171-7HN) 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu (Từ 172-7HN đến giữa khoảng 46-47)	Xã An Long Xã An Hòa Phường An Bình	Không cắt điện							
263	05/06/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thanh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
264	05/06/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra thay chì, lo xo, đo cách điện tụ, dung lượng tụ TBN T401	Dàn tụ TBN T401 trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Cô lập dàn tụ TBN T401							
265	06/06/2026	08:00	10:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA trạm AS Ông Sơn	Tại trụ 147 tuyến 476-TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ông Sơn, tại trụ 147 tuyến 476-TN	121	0,010	0,000	50	100		
266	06/06/2026	14:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạ công suất TBA từ 1P-50kVA thành 1P-37,5kVA trạm AS Khóm 4	Tại trụ 56/15/2 NR 474-8/1.TN	Xã Tràm Chim	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Khóm 4, tại trụ 56/15/2 NR 474-8/1.TN	12	0,002	0,000	20	60		
267	06/06/2026	10:30	12:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA trạm AS Kênh Gạo 3	Tại trụ 65/28/1 NR 473-8/2-1/1.TN	Xã Tràm Chim	Cắt CB+FCO trạm AS Kênh Gạo 3 tại trụ 65/28/1 NR 473-8/2-1.TN.- Tháo gỡ hotline	69	0,006	0,000	45	90		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									trung áp NR trạm AS Kênh Gạo 3 tại trụ 65/28 NR 473-8/2-1.TN							
268	06/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CTCC Đồng Tháp	Kéo dây hạ áp ABC3x120 (T314-T339) - Lắp TBA 3P-250kVA trạm AS Chợ Cũ Phú Hiệp-1 (T328) - Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện (T243a-T243a/1; T244-T244/1; T247a-T247a/1; T249-T249/1; T252-T252/1) (ĐT XD 2026)	Từ trụ 314 đến trụ 339 tuyến 474-TN. Từ trụ 241 đến trụ 254 tuyến 475-TN	Xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO trạm AS K11 Phú Hiệp tại trụ 247 tuyến 475-TN. - Cắt CB+3FCO trạm AS K11B Phú Hiệp tại trụ 259A tuyến 475-TN. Cắt CB+3FCO trạm AS Chợ Cũ Phú Hiệp tại trụ 249 tuyến 475-TN	593	0,242	0,000	300	2850		
269	06/06/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
270	06/06/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ theo quy định 8991/ EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
271	06/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."										
272	06/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự							
273	06/06/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế		Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ mỗi nối nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
274	06/06/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
275	06/06/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
276	07/06/2026	06:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Di dời trụ 221 ra ranh đất cách vị trí hiện hữu 3 mét hướng về trụ 222, làm gọn điện kế treo trụ; Di dời 3LBFCO NR CDC Thị Trấn từ trụ 201/3 đến trụ 201/2; Di dời	Từ trụ 200 đến trụ 200/1H, tại trụ 201/2, 201/3, 209, 209/1, 214, 221, từ trụ 214/4H/6H đến trụ 214/4H/12H tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt LBS+3DS PD 474-13.AH Hòa Long tại trụ 185 tuyến 474-AH. Kiểm tra LBS MV 474AH-476TH Cống Số 1 tại trụ 205/20 tuyến 474-AH đang cắt. Cắt 3DS MV	5139	2,542	0,004	4200	48300	Chuyển PD 475-13.SĐ Vòng Xoay Rẽ Quạt nhận điện	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						3LBFCO NR Rạch Đông từ trụ 209 đến trụ 209/1; Thay cáp suất TBA UB Huyện, TBA Huyện Ủy; Thay trụ BTLT 10,5m thành trụ BTLT 10,5m ghép trụ 200/1H; Thay dây hạ thế bị tróc vỏ không đảm bảo vận hành thuộc lưới hạ thế TBA Huyện Ủy từ trụ 214/4H/6H đến trụ 214/4H/12H.			474AH-476TH Cống Số 1 tại trụ 205/21 tuyến 474-AH. Cắt REC+3DS PĐ 475-11.SĐ Cầu Ban Biên tại trụ 158A tuyến 475-SĐ. Cắt LBS PĐ 475-12.SĐ CDC Hòa Long tại trụ 231A tuyến 475-SĐ. Cắt 3DS PĐ 475-13.SĐ Vòng Xoay Rẽ Quạt tại trụ 233 tuyến 475-SĐ.						tuyến 471-SH.	
277	07/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty CP TBĐ TokyQ	Lắp đà coi U140-3m tại trụ 200, căng dây đầu nối NR 22kV và TBA 3P-560kVA Nội Thất ATC	Từ trụ 200 đến trụ 200/1 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt LBS+3DS PĐ 474-13.AH Hòa Long tại trụ 185 tuyến 474-AH. Kiểm tra LBS MV 474AH-476TH Cống Số 1 tại trụ 205/20 tuyến 474-AH đang cắt. Cắt 3DS MV 474AH-476TH Cống Số 1 tại trụ 205/21 tuyến 474-AH. Cắt REC+3DS PĐ 475-11.SĐ Cầu Ban Biên tại trụ 158A tuyến 475-SĐ. Cắt LBS PĐ 475-12.SĐ CDC Hòa Long tại trụ 231A tuyến 475-SĐ. Cắt 3DS PĐ 475-13.SĐ Vòng Xoay Rẽ Quạt tại trụ 233 tuyến 475-SĐ.							Kết hợp
278	07/06/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ môi nối nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Trần Quốc Toản	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
279	07/06/2026	06:00	18:00	Xí	XNLD	XNLD Cao Thế kiểm	MBA T1, ngã 131,	xã Vĩnh	Cô lập MBA T1, cô						Chuyên	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ngành lưới điện Cao thế	Cao Thế	tra, vệ sinh bảo dưỡng các thiết bị liên quan MBA T1, ngăn 131, 431 trạm 110kV Gò Công Tây.	431 trạm 110kV Gò Công Tây.	Bình	lập ngăn MC 131, 431 trạm 110kV Gò Công Tây						nguồn phụ tải thanh cái C41 sang nhận từ MBA T2 trạm 110kV Gò Công Tây	
280	07/06/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Tháp Mười.							
281	07/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Tùng Cửu Long	Thay thế chống sét van 22kV (03 cái) CS4T1 không đảm bảo vận hành – Trạm biến áp 110kV An Hoà, kết thúc công tác đóng điện nghiệm thu	CS4T1 trạm 110kV An Hoà	Phường Sa Đéc	Cô lập ngăn: MBA T1, 131, 431 trạm 110kV An Hoà						Chuyển thanh cái C41 sang nhận từ MBA T2 trạm 110kV An Hoà; Tuyến 479-AH nhận điện tuyến 471-SĐ qua MV Cây Me; Tuyến 474-AH nhận điện tuyến 475-SĐ qua MV Kinh 18	
282	07/06/2026	07:00	17:00	Xí	Công ty	Thay thế 03 cái biến	Ngăn thanh cái C11	Phường Mỹ	Cô lập: Thanh cái C11;							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nhà máy điện Cao thế	TNHH Tùng Cửu Long	điện áp 110kV ngăn thanh cái C11 (TUC11) không đảm bảo vận hành – Trạm biến áp 110kV Trần Quốc Toàn, kết thúc công tác đóng điện nghiệm thu	(TUC11) trạm 110 kV Trần Quốc Toàn	Ngãi	ngăn 171, 131, 112 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn							
283	07/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐM N	- Thí nghiệm thiết bị trước khi vận hành: TUC11	Ngăn thanh cái C11 (TUC11) trạm 110 kV Trần Quốc Toàn	Phường Mỹ Ngãi	Cô lập: Thanh cái C11; ngăn 171, 131, 112 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn							
284	07/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐM N	- Thí nghiệm thiết bị trước khi vận hành: CS4T1	CS4T1 trạm 110kV An Hoà	Phường Sa Đéc	Cô lập ngăn: MBA T1, 131, 431 trạm 110kV An Hoà							
285	07/06/2026	06:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐM N	Thí nghiệm ATS DC trạm 110 kV Trần Quốc Toàn	Ngăn 171, 172, C11, C12, 112, 100-9, ngăn: C41, C42, 471, 473, 475, 477, 479, TD41-1, CC-TUC41, T401, 421-1, 431, 131, T1; 472, 474, 476, 478, 480, TD42-2, CC-TUC42, T402, 421, 432, 132, T2 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn.	phường Mỹ Ngãi	Cô lập Ngăn 171, 172, C11, C12, 112, 100-9, ngăn: C41, C42, 471, 473, 475, 477, 479, TD41-1, CC-TUC41, T401, 421-1, 431, 131, T1; 472, 474, 476, 478, 480, TD42-2, CC-TUC42, T402, 421, 432, 132, T2 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn.							Đăng ký gián đoạn SCADA do mất nguồn DC
286	07/06/2026	06:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam	Nâng tiết diện dây dẫn và thay kẹp cực phù hợp cho dây dẫn AAC700 ngăn 171, 172, 112, 100-9 Trần Quốc Toàn.	Ngăn 171, 172, C11, C12, 112, 131, 132, 100-9 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn.	Phường Mỹ Trà, phường Mỹ Ngãi	Cô lập Ngăn 171, 172, C11, C12, 112, 131, 132, 100-9 Trần Quốc Toàn.							
287	07/06/2026	00:00	17:00	Xí		Công ty Cổ phần Xây	Đường dây 172 Cao	Phường Mỹ	Cô lập đường dây 172							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nhà máy điện Cao thế		lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam: Xử lý tồn tại đường dây 172 Cao Lãnh – 172 Trần Quốc Toàn - Lắp dựng 03 bộ xà X1 và 01 bộ xà X0 tại trụ VT48 đường dây 172 Cao Lãnh – 172 Trần Quốc Toàn.	Lãnh – 172 Trần Quốc Toàn.	Trà, phường Mỹ Ngãi	Cao Lãnh – 172 Trần Quốc Toàn.							
288	07/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Thay MCB tủ Box dân ắc quy 1, trạm 110kV Hồng Ngự	Phòng ắc quy, trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Chuyển tải thanh cái DC1 nhận điện thanh cái DC2. Cô lập dàn ắc quy 1.							
289	07/06/2026	08:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Tổ TTLĐ An Hòa: - Vệ sinh MC131, MBA T1, TI131, CS1T1, CS4T1 trạm 110kV An Hòa. - Xử lý chân đế CS1T1 chạm đất	Ngăn: MC131, MBA T1, TI131, CS1T1, CS4T1 trạm 110kV An Hòa.	Phường Sa Đéc	* Trạm 110 kV An Hòa: Cô lập ngăn: 131, MBA T1, 431;						Chuyển thanh cái C41 nhận điện MBA T2 trạm 110kV An Hòa	
290	07/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự							
291	07/06/2026	06:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Tổ TTLĐ Cao Lãnh.	Tổ TTLĐ Cao Lãnh: Vệ sinh thiết bị ngăn: 171, 172, C11, C12, 112, 131, 132, 100-9; C41, C42, 471, 112, 131, 132, 100-9; C41, C42, 471, 473,	Ngăn: 171, 172, C11, C12, 112, 131, 132, 100-9; C41, C42, 471, 473, 475, 477, 479, TD41-1, CC-TUC41,	Phường Mỹ Ngãi	- Cô lập ngăn: 171, 172, C11, C12, 112, 131, 132, 100-9 Trần Quốc Toàn. - Cô lập ngăn: C41, C42, 471,							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thế		475, 477, 479, TD41-1, CC-TUC41, T401, 421-1, 431, T1; 472, 474, 476, 478, 480, TD42-2, CC-TUC42, T402, 421, 432, T2 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.	T401, 421-1, 431, T1; 472, 474, 476, 478, 480, TD42-2, CC-TUC42, T402, 421, 432, T2 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.		473, 475, 477, 479, TD41-1, CC-TUC41, T401, 421-1, 431, T1; 472, 474, 476, 478, 480, TD42-2, CC-TUC42, T402, 421, 432, T2 trạm 110 kV Trần Quốc Toản							
<b>Tổng cộng</b>										<b>74.417</b>	<b>17,031</b>	<b>0,053</b>	<b>53.250</b>	<b>364.910</b>		
<b>Sau miễn trừ</b>											<b>4,489</b>	<b>0,009</b>				

**Phụ lục 2**  
**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 23/2026**  
*(Từ ngày 01/6/2026 đến 07/6/2026)*

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	01/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
2	01/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
3	01/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA;	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
4	01/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Thay MBA trạm Tân Thanh 4-6 1x25kVA do thi nghiệm CBM không đạt	Tại trụ 11/9 thuộc NR 47201-7, tuyến 475MTh	Xã Thanh Hưng	Cắt 1LBFCO 47201-7 tại trụ 14/11 thuộc NR 4749-7, tuyến 475MTh	244	0,09	0,00	55	495		
5	01/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 01 đến trụ 48 thuộc NR 4785-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Lợi	Không cắt điện							
6	01/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Thay MBA, kết hợp NCS trạm Mỹ Lợi B 3-2 từ 1x25kVA thành 1x37,5kVA do thi nghiệm CBM không đạt	Tại trụ 07 thuộc NR 47107-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Lợi	Cắt 1LBFCO 47107-7 tại trụ 27/1 thuộc NR 47105-7, tuyến 473MTh	851	0,33	0,00	324	2916		
7	01/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-199 tuyến 475CLa cai lậy - Mỹ Thành	Phường Mỹ Phước Tây, Cai lậy, xã Thạnh Phú	Không cắt điện							
8	01/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Xuân Phát	Dời điện kế qua đường dây mới thu hồi trụ cũ	Tại trụ 6b/5, 6b/5/1, 6b/8, 6b/19 lưới hạ áp trạm Hèm Kim Tiên trụ 6B phân đoạn F62 Cai lậy - Ngũ Hiệp	Phường Cai Lậy	Cắt CB và 3FCO trạm Hèm Kim Tiên	296	0,13	0,00	200	2000		
9	01/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ										
10	01/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra khách hàng thuê QLVH, gắn điện kế mới	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
11	01/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
12	01/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Hưng Phú + Tổ QLVH	Thay dây trung áp NR 47328-7, (SCL 2026); thay TI trạm CSSX Bánh Ngọc Tuyền	Lưới hạ, trung áp sau Nhánh rẽ 47328-7, tuyến 475MT (Hotline thực hiện trụ đầu NR)	Một Phần Khu phố Long Hòa, phường Đạo Thạnh	Cắt LBFCO 47328-7; Cắt CB +3FCO CSSX Bánh Ngọc Tuyền	85	0,04	0,00	168	1680		
13	01/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	XNDVĐ LĐT + Cty Hưng Phú	Lắp/tháo dây trung áp NR 47328-7, để thay dây trung áp 1Pha (SCL 2026)	Tại trụ 66/19, NR 47328-7, tuyến 475MT	Tỉnh Lộ 879, phường Đạo Thạnh	Cắt LBFCO 47328-7; Off Relay 79 MC tuyến 475MT	85	0,04	0,00	168	1680		
14	01/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 466CG, 477CG, 476CG và các nhánh rẽ	xã Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
15	01/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐD và TBA	Tuyến 471CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
16	01/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình		SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	và Đồng Sơn	Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
17	01/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
18	01/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ quản lý vận hành	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Cân pha hạ áp trạm.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Không cắt điện							
19	01/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Áp 9 Tân Phước	Nhánh 4765-7 Áp 9 Tân Phước	xã Tân Đông	Cắt 1LBFCO 4765-7 tại trụ số 1 Nhánh Áp 9 Tân Phước	419	0,22	0,00	7239	86868		
20	01/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẻ.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
21	02/06/2026	07:00	17:00	Điện lực	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và	Xã Tân Phú Đông và xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tân Phú Đông		khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	các nhánh rẽ trực thuộc	Tân Thới								
22	02/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
23	02/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Lắp tiếp địa lập lại đường dây	Trụ 184A, 174, 163, 145, 128A tuyến 47194-7. Trụ 95 tuyến 47184-7. Trụ 80A, 53, 43A, 31, 18A, 15A tuyến 4726-7. Trụ 3, 14 tuyến 4724-7	Xã Tân Thới	Không cắt điện							
24	02/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp; Công Ty TNHH M & E Thịnh Vượng	Công ty TNHH M&E Thịnh Vượng đăng ký thi công Hotline: Che phủ ĐDTT, cô lập và Kết lưới phục vụ công trình Nâng cấp ĐDTT 1P 12,7kV thành 3P 22kV dài 285m, xây dựng mới ĐDTT 3P 22kV dài 550m và XDM TBA 3P 22/0,4kV - 1x560kVA cấp điện cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII	Từ trụ 16 đến trụ 16/5 thuộc NR 47399-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Lợi	- OFF Role [79] MC: 473MTh. - Khóa chức năng tự đóng lại của Recloser G29. - Cắt 1LBFCO 47399-7 tại trụ 16/1 thuộc NR 4785-7, tuyến 473MTh	43	0,02	0,00	8	76		
25	02/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QL VH	Thay MBA trạm An Thái Trung 4-14 1x25kVA, An Thái Trung 4-15 1x25kVA, An Thái Trung 4-10	Tại trụ 05, 12 và trụ 15 thuộc NR 47291-7, tuyến 473MTh	Xã Thanh Hưng	Cắt 1LBFCO 47291-7 tại trụ 26/1 thuộc PD G83, tuyến 473MTh	497	0,19	0,00	207	1863		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						1x25kVA do thi nghiệm CBm không đạt										
26	02/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tô QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
27	02/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 01 đến trụ 52 thuộc PD Mỹ Lợi A - Mỹ Lợi B, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Lợi	Không cắt điện							
28	02/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp; Công ty TNHH MTV XD Điện Minh Phát	Công ty TNHH MTV XD Điện Minh Phát đăng ký thi công Hotline: Che phủ ĐDTT, cô lập và Kết lưới ĐDTT phục vụ công trình Nâng cấp ĐDTT trên không 1P 12,7kV thành 3P 22kV dài 40m và NCS TBA 1P 12,7/0,23kV từ 1x37,5kVA thành 3P 22/0,4kV 3x37,5kVA cấp điện cho HKD Lê Ngọc Thạch.	Từ trụ 364 đến trụ 364/1 thuộc PD G45, tuyến 476MTh	Xã Mỹ Lợi	- OFF Role [79] MC: 476MTh. - Khóa chức năng tự đóng lại của Recloser G45. - Cắt 1FCO NR trạm Lê Ngọc Thạch. - Cắt CB + 1FCO trạm An Thái Đông 1-19.	18	0,01	0,00	3	29		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
29	02/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-77 và các nhánh rẽ nhánh 4798-7 Hội Xuân	Xã Hiệp Đức	không cắt điện							
30	02/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải, Xuân Phát	- Công ty Xuân Phát thay trụ, sứ, phụ kiện công trình SCL - Công ty Thái Hải Thay trụ vượt sông	- Từ trụ 28-77 nhánh 4798-7 Hội Xuân công ty Xuân Phát - Tại trụ 64, 64/1, 76, 77 nhánh 4798-7 Hội Xuân công ty Thái Hải	Xã Hiệp Đức	Cắt 3LBFCO 4798-7	2148	1,11	0,00	1260	15120		
31	02/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
32	02/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra khách hàng thuê QLVH, gắn điện kế mới	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
33	02/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	Trạm Phú Hòa 1	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt CB, FCO trạm Phú Hòa 1	56	0,02	0,00	25	250		
34	02/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp;	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						...										
35	02/06/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 47291-7 Lộ Ông Quan, 4767-7 Ấp Dầu, 47293-7 Ngã Ba Bình Trung và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Long Định, Bình Trung.	Không cắt điện.							
36	02/06/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới hạ áp, tháo chì cá, nâng cao lưới hạ áp	Lưới hạ áp trạm Đình Bộ Lĩnh 5, tuyến 474CG	Một phần đường Đình Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho	Cắt CB + 3FCO trạm Đình Bộ Lĩnh 5	172	0,04	0,00	202	1010		
37	02/06/2026	14:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang, bảo trì, sửa chữa lưới HA	Lưới HA trạm Kênh Bàu Lớn 2, Kênh Tư Lục	Xã Lương Hòa Lạc, Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Kênh Bàu Lớn 2, Kênh Tư Lục	123	0,02	0,00	87	261		
38	02/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Thay dây hạ áp	Lưới HA trạm Bàu Lớn 1	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt FCO trạm Bàu Lớn 1	71	0,03	0,00	75	750		
39	02/06/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Dựng trụ 14m di dời trạm Hòa Thới 1	Trụ 06/5 nhánh rẽ Hòa Thới	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47241-7	137	0,07	0,00	150	1725		
40	02/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐD và TBA	Tuyến 475CG, 478CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh, Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
41	02/06/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang, bảo trì, sửa chữa lưới hạ áp	Lưới HA trạm Cống Hòa Định 1	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Cống Hòa Định 1	65	0,01	0,00	50	250		
42	02/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
43	02/06/2026	08:00	16:00	Điện	Tổ Kinh	Thay TU, TI trạm	Trụ 02, 02 nhánh	Ấp 1 xã	- Cắt 3 FCO nhánh rẽ	2	0,00		790	6318		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Vĩnh Bình	doanh	NMX Vĩnh Bình, NMX Vĩnh Bình 1	rẽ trạm biến áp NMX Vĩnh Bình.	Vĩnh Bình	trạm biến áp NMX Vĩnh Bình.							
44	02/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
45	02/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - phát quang phát tuyến 477GC - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
46	02/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã XLD Hưng Phú.	Nâng công suất trạm Công Lạc từ 1x50 lên 1x75KVA. Nâng công suất trạm Công Lạc 4 từ 1x25 lên 2x25KVA.	Tại trụ trung áp số 5 nhánh 4767-7 Công Lạc - PT477GC. Tại trụ trung áp số 3 nhánh 4770-7 Đê Công Lạc - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 4767-7	601	0,31	0,00	724	8688		
47	02/06/2026	06:00	12:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã XLD Hưng Phú.	Nâng công suất trạm Xóm Tròn 1x50KVA lên 1x100kVA	Tại trụ trung áp số 5 nhánh 47229-7 Xóm Tròn PT474GCT.	Phường Bình Xuân.	- Cắt LBFCO 47229-7	216	0,06	0,00	724	4344		
48	02/06/2026	13:30	18:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã XLD Hưng Phú.	Nâng công suất trạm Mỹ Xuân 7 từ 1x25 lên 1x50KVA.	Tại trụ trung áp số 3 nhánh 47118-7 Mỹ Xuân Bình Đông - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 47118-7	348	0,07	0,00	461	2073		
49	02/06/2026	07:30	17:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Căng dây trung áp bị chùng ( xử lý khiếm khuyết theo công văn 171) và bảo trì lưới điện.	Từ trụ trung áp số 5-7 nhánh 47152-7 Cầu Thầy Khái - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 47152-7	355	0,15	0,00	592	5923		
50	02/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Cty TNHH Bách Khoa	Nhánh 47541-7 Nguyễn Minh Trí	xã Tân Hòa	Cắt 1LBFCO 47541-7 tại trụ số 1 Nhánh Nguyễn Minh Trí	358	0,18	0,00	72	868		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Nguyễn Minh Trí										
51	02/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẽ.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
52	03/06/2026	07:00		Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
53	03/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Lắp tiếp địa lặp lại đường dây	Trụ 271 tuyến 4774-8. Trụ 40 tuyến 47219-7. Trụ 8 tuyến 47218-7. Trụ 30T, 38T tuyến 47190-7. Trụ 19T, 41T tuyến 4778-7. Trụ 226 tuyến K6-8. Trụ 9 tuyến 47214-7	Xã Tân Phú Đông	Không cắt điện							
54	03/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chi số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
55	03/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn	Từ trụ 52 đến trụ 107 thuộc NR 47367-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Lợi	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thông										
56	03/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
57	03/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Xử lý giao chéo lưới hạ hệ giữa trạm XN Dệt và trạm Kỳ Viên 8; Thay thùng tole trạm XN Dệt, cân pha.	Từ trụ 34A đến trụ 37 đường dây hạ áp hỗn hợp thuộc trạm XN Dệt	Xã Cái Bè	- Cắt CB + 3FCO trạm XN Dệt tại trụ 37 thuộc PD Văn Cang-TTCB, tuyến 477CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Kỳ Viên 8 tại trụ 34A thuộc PD Văn Cang-TTCB, tuyến 477CB.	304	0,12	0,00	261	2349		
58	03/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy		Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
59	03/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Xuân Phát, Thái Hải	-Công ty Xuân Phát thay trụ, xà sứ phụ kiện - Công ty Thái Hải thay trụ vượt sông	-Từ trụ 2-40 nhánh 47110-7 Hội Tín Công ty Xuân Phát -Tại trụ 18, 18/1, 39b, 39b/1 nhánh 47110-7 Hội Tín công ty Thái Hải	Xã Hiệp Đức	Cắt 3LBFCO 47110-7	1151	0,59	0,00	764	9168		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
60	03/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-40 và các nhánh rẽ nhánh 47110-7 Hội Tín	Xã Hiệp Đức	Không cắt điện							
61	03/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra khách hàng thuê QLVH, thay thùng composite bể	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
62	03/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng ngọn trụ, kéo dây, sang trạm qua đường dây mới và thu hồi trụ dây cũ thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	Xã Vĩnh Kim	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	4798	2,48	0,00	724	8688		
63	03/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
64	03/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	Nhánh rẽ 47112-7 Tân Phú Xếp	Xã Tân Hương	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47112-7 Tân Phú Xếp	494	0,21	0,00	390	3900		
65	03/06/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	NCS trạm Lộ Sườn áp 2-1 từ 1x100 kVA lên 1x250 kVA, trạm Lộ Sườn áp 2-2 từ 1x100 kVA lên 1x250 kVA; trạm Lộ Sườn áp 2-3 từ 1x37,5 kVA lên 3x50 kVA	Lưới trung, hạ áp sau 47307-7 tuyến 475MT	Một phần áp 2, Phường Đạo Thạnh	Cắt LBFCO NR 47307-7	356	0,16	0,00	247	2594		
66	03/06/2026	07:00	12:00	Điện	Tổ	Điều Hòa công suất	Trạm Lộ Dương A	Xã Lương	Cắt FCO trạm Lộ	55	0,01	0,00	75	375		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Chợ Gạo	QLVH và XNDV ĐL ĐT	trạm	và Kênh Lộ Nhỏ 7	Hòa Lạc	Dương A, Kênh Lộ Nhỏ 7, kết hợp thi công Hotline, Off RL 79 MC472CG và chức năng tự đóng lại MC C503, C120							
67	03/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐD và TBA	Tuyến 471CG, 474CG, 477CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh, Chợ Gạo, Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
68	03/06/2026	14:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Chỉnh trụ HA bị nghiêng	Trụ số 21/30b, 21/10a lưới HA trạm Thanh Thới 2	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Thanh Thới 2	223	0,03	0,00	100	300		
69	03/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	XNDV ĐL ĐT	Lắp xà, sừ đứng nâng độ cao đường dây trung thế	Tại trụ 44A nhánh rẽ 3 pha Hòa Phú (Sau BC8)	Xã Bình Ninh	Không cắt điện, kết hợp Off RL79 MC 479GCT và chức năng tự đóng lại MC B8 ĐLVB quản lý							
70	03/06/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH 19/5	Thay trụ đơn 14m thành trụ đôi 18m số 24 nhánh rẽ cầu Bàn và trụ 08 nhánh rẽ Kênh Bung	Trụ số 24 nhánh rẽ cầu Bàn và trụ 08 nhánh rẽ Kênh Bung	Xã Tân Thuận Bình	Cắt 03LBFCO 47209-7	991	0,47	0,00	2962	32582		
71	03/06/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLD Hưng Phú	Thay dây hạ áp	Lưới HA trạm Thanh Bình	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt FCO trạm Thanh Bình, Thanh Bình 3	270	0,13	0,00	175	1925		
72	03/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TU, TI trạm NMX Long Hải	Trụ 02 nhánh rẽ trạm biến áp NMX Long Hải	ấp Ninh Quới xã Long Bình	- Cắt 3 FCO nhánh rẽ trạm biến áp NMX Long Hải	1	0,00		247	987		
73	03/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TU, TI trạm NMX Hưng Hòa	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp NMX Hưng Hòa	ấp Phú Quý xã Vĩnh Hựu	- Cắt 3 FCO nhánh rẽ trạm biến áp NMX Hưng Hòa	1	0,00		247	987		
74	03/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
75	03/06/2026	07:30	17:00	Điện	Tổ Kinh	- Thay điện kế	Các xã: Vĩnh Bình,	Các xã: Vĩnh	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Vĩnh Bình	doanh	không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
76	03/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hưng Phú	Nâng công suất trạm Cầu Bà Lễ từ 25kVA lên 50kVA	Nhánh 4775-7 Cầu Bà Lễ nối dài - PT471GC	Phường Gò Công	- Cắt LBFCO 4775-7	13	0,01	0,00	362	4344		
77	03/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hưng Phú	Nâng công suất trạm Kênh Kháng Chiến từ 25kVA lên 50kVA	Nhánh 47145-7 Kênh Kháng Chiến- PT471GC.	Phường Gò Công	- Cắt LBFCO 47145-7	182	0,09	0,00	387	4640		
78	03/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 477GC. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
79	03/06/2026	06:00	12:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã XLD Hưng Phú.	Tại trụ trung áp số 10 nhánh 47136-7 Chợ Xã Lới PT477GC.	Tại trụ trung áp số 10 nhánh 47136-7 Chợ Xã Lới PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 47136-7	49	0,01	0,00	362	2172		
80	03/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã XLD Hưng Phú.	Nâng công suất trạm Kênh Kháng Chiến từ 1x25 lên 2x25KVA.	Tại trụ trung áp số 9 nhánh 47145-7 Kênh Kháng Chiến - PT471GC.	Phường Gò Công	- Cắt LBFCO 47145-7	80	0,04	0,00	99	1185		
81	03/06/2026	13:30	18:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã XLD Hưng Phú.	Nâng công suất trạm Cầu Bà Lễ từ 1x25 lên 2x25KVA.	Tại trụ trung áp số 23 nhánh 4775-7 Bà Lễ nối dài - PT477GC.	Phường Gò Công	- Cắt LBFCO 4775-7	80	0,02	0,00	362	1629		
82	03/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẽ.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
83	03/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò	HTX XLD	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng	Nhánh 4744-7 Ấp 6 Láng Chim	Xã Tân Đông	Cắt 1LBFCO 4744-7 tại trụ số 1 Nhánh Ấp 6	710	0,37	0,00	109	1303		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Công Đông	Hung Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH	cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Áp 6 Láng Chim			Láng Chim							
84	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
85	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chi số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
86	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Lắp tiếp địa lặp lại đường dây	Trụ 28, 44 tuyến 4768-7. Trụ 8, 23 tuyến 47240-7. Trụ 10A tuyến 4764-7. Trụ 14, 33 tuyến 4762-7. Trụ 31, 50 tuyến 47236-7	Xã Tân Phú Đông	Không cắt điện							
87	04/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 45 đến trụ 73 thuộc NR 47551-7b	Xã An Hữu	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
88	04/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
89	04/06/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Dựng trụ, kéo tăng cường dây (HM 3)	Từ trụ 02 đến trụ 18 thuộc NR 47191-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 3LBFCO 47191-7 tại trụ 01 thuộc NR 47551-7B, tuyến 471MTh	411	0,20	0,00	94	1081		
90	04/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Dựng trụ tháp ngọn sang lưới trung thế, nâng độ cao đường dây trung thế vượt sông Nguyễn Văn Tiếp	-Từ trụ 90-120 phân đoạn Sau F41 Thạnh Phú - Mỹ Thành dựng trụ tháp ngọn sang lưới trung thế - Tại trụ 2, 3 nhánh 4788-7 nâng độ cao đường dây trung thế vượt sông Nguyễn Văn Tiếp	Xã Thạnh Phú	-Cắt LBS F41 và DS F41-8 tại trụ 41, cắt 3LTD F3-8 tại trụ 121b tuyến 475CLa - Thiết bị đang mở LBS F3	3478	1,80	0,00	3784	45408		
91	04/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 41-121 phân đoạn sau F41 Thạnh Phú - Mỹ Thành	Xã Thạnh Phú	Không cắt điện							
92	04/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, ghi véc chỉ số, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ										
93	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra khách hàng thuê QLVH, thay thùng composite bể, treo bảng chỉ danh, vị trí nguy hiểm 2 nguồn điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
94	04/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phức tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
95	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương; Tổ QLVH	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026. NCS trạm Thân Đức 37	Nhánh rẽ 47592-7 Tân Lập 2-TLĐ	Xã Châu Thành	Cắt LBFCO nhánh rẽ 47592-7 Tân Lập 2-TLĐ	393	0,17	0,00	150	1500		
96	04/06/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dời điện kế qua lưới mới, thu hồi lưới cũ (ĐT XD)	Lưới hạ áp trạm Khu Phố 9 (250kVA), tuyến 476MT0	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh	Cắt CB+3FCO trạm Khu Phố 9	154	0,07	0,00	225	2363		
97	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + Cty	Dựng trụ 14m, dời lưới trung, hạ áp (công trình mở rộng)	Lưới trung, hạ áp sau D151-7, tuyến 472BT	Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn,	Cắt Rec D151 (trụ 3), Cắt 03 LBFCO D151-7 (trụ 1)	2764	1,19	0,00	13050	130500		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Thuận Tiến	lộ phòng Thới Sơn) + Bảo trì, phát quang, CBM trạm BA		thuộc phường Thới Sơn.								
98	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Thay dây hạ áp	Lưới HA trạm Trường Xuân A, Trường Xuân A 1	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt FCO trạm Trường Xuân A, Trường Xuân A 1	243	0,10	0,00	75	750		
99	04/06/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang, sửa chữa, chỉnh trụ nghiêng lưới HA	Lưới HA trạm Điền Mỹ 4	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Điền Mỹ 4	121	0,02	0,00	75	338		
100	04/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang, bảo trì, sửa chữa lưới HA	Lưới HA trạm Điền Thạnh và Chợ Bình Thạnh 1	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Điền Thạnh, Chợ Bình Thạnh 1	399	0,06	0,00	370	1295		
101	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐD và TBA	Tuyến 472CG, 474CG và các nhánh rẽ	Xã Chợ Gạo, Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
102	04/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
103	04/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
104	04/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Tháo cầu chì, kẹp quai khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Lưới điện hạ áp trạm Võ Tánh 8	xã Vĩnh Bình	- Cắt CB + 3FCO trạm Võ Tánh 8	205	0,04	0,00	38	153		
105	04/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Tháo cầu chì, kẹp quai khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Lưới điện hạ áp trạm Phạm Đăng Hưng	xã Vĩnh Bình	- Cắt CB + 3FCO trạm Phạm Đăng Hưng	175	0,03	0,00	28	112		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
106	04/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Tháo cầu chì, kẹp quai khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Lưới điện hạ áp trạm Võ Tánh 7	xã Vĩnh Bình	- Cắt CB + 3FCO trạm Võ Tánh 7	52	0,01	0,00	42	168		
107	04/06/2026	13:30	18:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú.	"Nâng công suất trạm THCS Long Hòa từ 1x25 lên 2x25KVA. "	Tại trụ trung áp số 8 nhánh 47213-7 Trường TH CS Long Hòa - PT471GC.	Phường Gò Công	- Cắt LBFCO 47213-7	222	0,04	0,00	25	111		
108	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 477GC. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
109	04/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Nâng công suất trạm Cầu Mới từ 25kVA lên 50kVA	Nhánh 4719-7 Cầu Mới - PT471GC	Phường Gò Công	- Cắt LBFCO 4719-7	42	0,02	0,00	267	3199		
110	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
111	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, đo điện trở đất, thay trụ hạ áp mũt và phát quang lưới điện trạm Hương Lộ 2	Lưới hạ áp Trạm Hương Lộ 2	Xã Gia Thuận	Cắt 3FCO trạm Hương Lộ 2 tại trụ số 24 nhánh Bò Đề	226	0,10	0,00	82	823		
112	05/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
113	05/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.										
114	05/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	Từ trụ 01 đến trụ 40 thuộc PD G1123, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Không cắt điện							
115	05/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
116	05/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, ghi véc chỉ số, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
117	05/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-151 phân đoạn F42 Hung Long - Hiệp Đức	Xã Long Tiên, Hiệp Đức	Không cắt điện							
118	05/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện,	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kiểm tra khách hàng thuê QLVH, thay thùng composite bể, treo bảng chỉ danh, vị trí nguy hiểm 2 nguồn điện										
119	05/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026. NCS trạm Thân Hòa 11, Thân Hòa 20-3	Nhánh rẽ 4752-7 Thân Hòa	Xã Châu Thành	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 4752-7 Thân Hòa	607	0,26	0,00	350	3500		
120	05/06/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 4739-8 Bàn Long và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Vĩnh Kim, Bình Trung.	Không cắt điện.							
121	05/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
122	05/06/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Chấp sắt nâng cao lưới hạ áp, thay, nâng cao thùng đk, tháo chì cá, phát quang	Lưới hạ áp trạm Gò Tre 2, tuyến 475MT	Một phần Khu phố 1, phường Đạo Thạnh	Cắt CB + 3FCO trạm Gò Tre 2	150	0,06	0,00	100	900		
123	05/06/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Thay dây hạ áp	Lưới HA trạm Long Hòa 1, Long Hòa 4	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Long Hòa 1, Long Hòa 4	243	0,11	0,00	150	1650		
124	05/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay thùng điện kế bị bể, mất nắp	Lưới HA trạm Thạnh Kiệt 1, Thạnh Kiệt 2, Ngã Tư Hòa Bình, Thạnh An 6, Thạnh An, Thạnh Hòa A, Kênh Nối - BPN,	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							Bình Thọ 5, Bình Thọ 3, Binh2 Thọ 2, Bình Thọ 7, Bình Thọ 1									
125	05/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐD và TBA	Tuyến 476CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
126	05/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh, Tổ QLVH	- Cty ADT: Dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240; Thay LBS B40 bằng Recloser. - Tổ QLVH: Bảo trì các TBA chuyên dùng; Thay giáp núu.	- Phân đoạn: B1, B1-8 đến IB5, IB5-8, B131, B131-8 B42, B42-8 phát tuyến 475GCT; - Phân đoạn B10, B10-8 đến IB73, IB73-8, B27, B27-8 phát tuyến 480GC;	xã Vĩnh Bình, Phú Thành và phường Bình Xuân	- Tuyến 475GCT: Cắt LBS B1+3LTD B1-8 tại trụ 133; Cắt 3LTD IB5-8 tại trụ 201; Cắt LBS B42+DS B42-8 tại trụ 106A, cắt DS B131-8 tại trụ 16A; - Tuyến 480GC: Cắt DS B10-8 tại trụ 133; Cắt LBS IB73+DS IB73-8 tại trụ 200; Cắt LBS B27 tại trụ 107; Cắt DS B27-8 tại trụ 108; - Các thiết bị thường mở: IB5, B131, B63, B10	3566	1,84	0,00	1596	19156	- Chuyển PD từ B42 đến B63 nhận điện 475-GCT; - PD từ B27 đến K10 nhận điện 479-GCT.	
127	05/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
128	05/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
129	05/06/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình		Thay MBA 37,5kVA trạm Đồng Thạnh 2 bị cháy dầu	Trụ 117 phân đoạn B49 đến B26, PT 474GCT	ấp Hòa Bình xã Đồng Sơn	- Off Role 79 MCPT 474GCT; - Off chức năng TĐL Recloser B97; - Cắt CB+FCO							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									trạm Đồng Thạnh 2. - Cắt LBFCO 47361-7							
130	05/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ quản lý vận hành	Thay MBA ri dầu Xóm Tre 2	Tai trụ trung áp số 8/3 nhánh 4783-7 Xóm Tre - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 4783-7	45	0,01	0,00	543	1900		
131	05/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Gò Công	Tổ quản lý vận hành	Thay MBA ri dầu	Tai trụ trung áp số 11 nhánh 4789-7 Ba Viện - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 4789-7	135	0,02	0,00	543	2172		
132	05/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Rạch Già	Nhánh 4739-7 Rạch Già	Xã Tân Đông	Cắt 3LBFCO 4739-7 tại trụ số 1 Nhánh Rạch Già	1994	1,03	0,00	724	8687		
133	05/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
134	06/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
135	06/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
136	06/06/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD, XNDV Điện lực Đồng Tháp; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	- Tổ QLVH thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Thay MBA rỉ dầu, rỉ sét; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. - Tổ Kinh doanh thay HTĐĐ trung thế định kỳ trạm chuyên dùng. - XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, kết lưới phục vụ công tác thay dây công trình SCL 2026. - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa thi công công trình SCL 2026: Dựng trụ 14m, thay dây 3x ACXH240+AC 185 và tháp đà U (HM 2).	Từ trụ 40 đến trụ 96 thuộc PD G18, tuyến 475CB	Xã Bình Phú	- Cắt REC G18, DS3P G18-8 tại trụ 96. - OFF Role79 MC 475CB. - Các thiết bị thường mở: G262, G262-8.	5141	2,54	0,00	3540	40710		
137	06/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA;	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
138	06/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, ghi véc chỉ số	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
139	06/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra khách hàng thuê QLVH, thay thùng composite bể, treo bảng chỉ danh, vị trí nguy hiểm 2 nguồn điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
140	06/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	Nhánh rẽ 47110-7 Tân Xuân	Xã Tân Hương	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47110-7 Tân Xuân	890	0,38	0,00	500	5000		
141	06/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...										
142	06/06/2026	07:30	15:00	Điện lực Châu Thành	XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm, bảo trì MBA KH Trương Văn Tô	Nhánh rẽ 47181-7 Tịnh Mỹ	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 47181-7 Tịnh Mỹ	344	0,11	0,00	2200	16500		
143	06/06/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Thu hồi trạm 3x50kVA Thạnh Lợi 1, lắp mới trạm 1x250kVA Thạnh Lợi 1	Từ trụ 09 đến 09/1 và lưới HA trạm 1x250kVA Thạnh Lợi 1	Xã Tân Thuận Bình	- Cắt LBS C979 trụ 16 để cắt 03LTD C24-8 trụ 03, 03LTD C502-8 trụ 26, 03LTD C136-8 trụ 112, đóng lại LBS C979 - Thiết bị đang mở: C23 trụ 01, C23-8 trụ 73, C969, C969-8 trụ 85/1, C201, C201-8 trụ 92	3151	1,56	0,00	11512	132388	Chuyển nguồn gián đoạn điện từ C502-8 đến C969-8 nhận điện tuyến 473CG qua C969, C969-8, sau C136-8 nhận điện trạm Tân Hương	
144	06/06/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Thay dây hạ áp	Lưới HA trạm Long Hiệp, Long Hiệp 2	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Long Hiệp, Long Hiệp 2	165	0,08	0,00	87	957		
145	06/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Công ty TNHH 19/5	Thay trụ đôi thành trụ đơn, thay dây trung thế	Từ trụ 75 đến trụ 77 tuyến 4 pha Đăng Hưng Phước Thanh Bình	Xã Tân Thuận Bình	Kết hợp công tác cắt điện của HTX XLĐ Hưng Phú (- Cắt LBS C979 trụ 16 để cắt 03LTD C24-8 trụ 03, 03LTD C502-8 trụ 26, 03LTD C136-8 trụ 112, đóng lại LBS C979 - Thiết bị đang mở: C23 trụ 01, C23-8 trụ 73, C969, C969-8 trụ 85/1, C201, C201-8 trụ 92)						Chuyển tải giống như công tác của HTX XLĐ Hưng Phú	
146	06/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH Triệu Danh	Tháo gô nhánh rẽ trung thế 1 pha và trạm khách hàng Lê Văn Viễn	Từ trụ 26 đến trụ 26/1 tuyến 3 pha Đăng Hưng Phước - Thanh Bình	Xã Tân Thuận Bình	Kết hợp cắt điện công tác của HTX XLĐ Hưng Phú (- Cắt LBS C979 trụ 16 để cắt						Chuyển tải giống như chuyển tải công tác của	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Phát				03LTD C24-8 trụ 03, 03LTD C502-8 trụ 26, 03LTD C136-8 trụ 112, đóng lại LBS C979 - Thiết bị đang mở: C23 trụ 01, C23-8 trụ 73, C969, C969-8 trụ 85/1, C201, C201-8 trụ 92)						HTX XLĐ Hưng Phú	
147	06/06/2026	06:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH ENP	Tháo gỡ đường dây trung thế 1 pha và trạm chuyên dùng bà Hồ Thị Vân	Từ trụ 58 đến trụ 58/1 tuyến 3 pha Đăng Hưng Phước - Thanh Bình	Xã tân Thuận Bình	Kết hợp cắt điện công tác của HTX XLĐ Hưng Phú (- Cắt LBS C979 trụ 16 để cắt 03LTD C24-8 trụ 03, 03LTD C502-8 trụ 26, 03LTD C136-8 trụ 112, đóng lại LBS C979 - Thiết bị đang mở: C23 trụ 01, C23-8 trụ 73, C969, C969-8 trụ 85/1, C201, C201-8 trụ 92)						Chuyển tải giống chuyển tải công tác của HTX XLĐ Hưng Phú	
148	06/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty 19/5	- Thu hồi: TBA 50KVA Yên Luông 19; TBA 100kVA Yên Luông 6. Chuyển lưới hạ áp trạm Yên Luông 19, Yên Luông 16 sang vận hành 3p4d và đầu nối vào TBA 250kVA XDM (Yên Luông 6)	Từ trụ 34 đến 40 nhánh rẽ 4759-7 và lưới điện trạm Yên Luông 19, Yên Luông 6.	ấp Long Bình xã Phú Thành	- Cắt 3 LBFCO 4759-7.	958	0,41	0,00	402	4018		
149	06/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
150	06/06/2026	06:00	18:00	Điện	Công ty	- Cty ADT: Dựng	- Phân đoạn B31	xã Vĩnh	- Tuyến 475GCT: Cắt	3566	1,84	0,00	279	3345	- Chuyển	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Vĩnh Bình	ADT, Tổ QLVH	trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240; - Tổ QLVH: Bảo trì các TBA chuyên dùng; Thay giáp nú.	đến B7, B32, B1 phát tuyến 475GCT; - Phân đoạn B16 đến B6, B10 phát tuyến 472GCT.	Bình, Đồng Sơn	LBS B31+DS B31-8 tại trụ 65; Cắt LBS B1+3LTD B1-8 tại trụ 133; Cắt Re B32+DS B32-8 tại trụ 128/3; - Tuyến 472GCT: Cắt LBS B45 tại trụ 97; Cắt DS B45-8 tại trụ 97/45; Cắt 3LTD B6-8 tại trụ 65; Cắt DS B10-8 tại trụ 133; - Các thiết bị thường mở: B33, B21, B21-8, B131, IB5, B10, B7, B7-8.						PD từ B32 đến B33 nhận điện 477-GCT qua B33 tại trụ 49/60; - Chuyển PD từ B1 đến B131 nhận điện 474-GCT qua B131 tại trụ 16A.	
151	06/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
152	06/06/2026	07:30	15:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Nam Thái Thành	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng	Tại trụ hạ áp số 1 lưới hạ áp thuộc trạm Tân Trung 4 - PT475GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Tân Trung 4.	177	0,06	0,00	82	658		
153	06/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra khiếm khuyết trên lưới điện - PT477GC - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
154	06/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
155	07/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú	Tổ Quản lý vận hành	Gắn điện kế mới	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Đồng												
156	07/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	- Tổ QLVH thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Thay MBA rỉ dầu, rỉ sét; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. - Tổ Kinh doanh thay HTĐĐ trung thế định kỳ trạm chuyên dùng. - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa thi công công trình SCL 2026: Dựng trụ 14m, thay dây 3x ACXH240+AC 185 và tháp đà U (HM 2).	- Từ trụ 01 đến trụ 38 thuộc PD FG4, tuyến 471CLa. - Từ trụ 02 đến trụ 10 thuộc PD G4784, tuyến 471CLa.	Xã Mỹ Thành, Bình Phú	- Cắt LBS F61, 3DS1P F61-8 tại trụ 61/QL1A. - Cắt REC FG4, 3DS1P FG4-8 tại trụ 01/QL1A. - Các thiết bị thường mở: G88, G88-8, G262, G262-8.	1640	0,85	0,00	4243	50916		
157	07/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Xuân Phát, Thái Hải	- Công ty Xuân Phát thi công công trình SCL thay trụ xà sứ phụ kiện nhánh 47419-7, 4722-7 - Công ty Thái thi công công trình ĐTXD Dựng trụ tháp ngọn sang dây trung thế, nâng công suất trạm Ba Cung, Bình Đức 73, Chín Chánh, Bình Phú 79, Bình Phú 85, Bình Phú 89, Bình Phú	- Từ trụ 1-11 nhánh 47419-7, từ trụ 1-46 nhánh 4722-7 thay trụ xà sứ phụ kiện công ty Xuân Phát - Từ 123-147 sau F3 dựng trụ tháp ngọn sang lưới trung thế công ty Thái Hải - Tại trụ 25 phân đoạn F26, trụ 32 phân đoạn F113 kéo dây lắp LBS và 3DS 1pha để liên lạc	Xã Bình Phú, Mỹ Thành, Thạnh Phú	Cắt LBS F4 và 3LTD F4-8 tại trụ 62 tuyến 473CLa; Cắt LBS F61 và 3DS 1pha F61-8 tại trụ 61 tuyến 471CLa, Cắt LBS F21 và 3LTD F21-8 tại trụ 48, phát tuyến 472CLa, Cắt 3LTD F3-8 trụ 122 tuyến 475CLa, Cắt MC FG4 và DS FG4-8 - Thiết bị đang mở: LBS F3, LBS F135 và DS F135-8, LBS FG24 và 3LTD FG24-8	28566	14,75	0,02	18524	222288		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						101, Lộ Queo, Lê Văn Út, Dựng trụ kéo dây lắp LBS và 3DS 1pha để liên lạc giữa tuyến 472CLa và 471CLa tại trụ 25 phân đoạn F26 kéo dây kết lưới trụ 32 F113	giữa tuyến 472CLa và 471CLa công ty Thái Hải - Tại trụ 69, 73, 76, 79, 85, 89, 101, 107, 115 phân đoạn F4, F61 nâng công suất trạm Công ty Thái Hải									
158	07/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QL VH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 62-120 và các nhánh rẽ phân đoạn F4, F61 Cai lậy - Mỹ Thành	Xã Bình Phú, Mỹ Thành	Không cắt điện							
159	07/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Thủy Phương, Cty TNHH XLD Xuân Phát, Cty TNHH Ngọc Dung, Cty TNHH Bách Khoa, VH	- Cty TNHH XLD Xuân Phát lắp TBA 3x25kVA, xây dựng mới, sang nhánh rẽ khách hàng, thu hồi dây cũ; - Cty TNHH Thủy Phương thay dây từ trụ 106 đến 106/6 - Cty TNHH Ngọc Dung 1, dựng trụ 165 lắp TBA 3x25kVA công trình nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước; - Cty TNHH Bách Khoa, thay thiết bị LA, FCO, thùng trạm - XNCT, VH Bảo trì thí nghiệm CBM cấp độ 2	Tuyến H155-8 xã Tân Phước 2	Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp	Tuyến 472CLa: Cắt LBS H155, DS H155-8 trụ 58/1; Cắt DS H125-8, trụ 104A/1	2476	1,07	0,00	329	3290		
160	07/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QL VH	Hoán chuyển trạm Quốc Lộ 75A-3 và trạm TT Y tế Châu Thành	Nhánh rẽ 47788-7 Quốc Lộ 75A; 4742-7 TT Y tế	Xã Châu Thành	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 47788-7 Quốc Lộ 75A; 4742-7 TT Y tế	189	0,08	0,00	300	3000		
161	07/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026; Kết lưới ĐDHA XDM	Trạm Tân Lược 3, Tân Lược 7, tân lược 4, Tân Lược 10, ghép Tân Lược 1, Tân Lược 1	Xã Tân Hương	Cắt CB, FCO trạm Tân Lược 3, Tân Lược 7, tân lược 4, Tân Lược 10, ghép Tân Lược 1, Tân Lược 1	520	0,22	0,00	270	2700		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Phương; Thái Hải	HM2HT: XDM ĐDHT 3p đường Huỳnh Văn Trút										
162	07/06/2026	07:00	11:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Cắt lưới chuyển tải trạm Lê Văn Phẩm 5 sang trạm Kho Đạn 2	Lưới hạ áp trạm Lê Văn Phẩm 5, tuyến 471MT0	Một phần khu phố Bình Tạo, một phần đường Nguyễn Công Bình, phường Trung An	Cắt CB+FCO trạm Lê Văn Phẩm 5	83	0,01	0,00	135	540		
163	07/06/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Kéo dây, kết lưới trạm Kho Đạn 2 (1x250kVA), công trình ĐTXD	Tại trụ 60A/11 sau NR 47174-7, tuyến 474MT0	Đường Phùng Há, Khu phố Bình Tạo, phường Trung An	Cắt 3 LBFCO 47174-7	153	0,03	0,00	517	2585		
164	07/06/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Sang tải trạm Kho Đạn 2 (1x250kVA), thu hồi dây cũ, công trình ĐTXD	Lưới hạ áp trạm Kho Đạn 2, tuyến 471MT0	Một phần khu phố Bình Tạo, phường Trung An	Cắt CB+FCO trạm Kho Đạn 2	100	0,04	0,00	90	810		
165	07/06/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QL VH	Chuyển đầu nối LBS BC41 tầng trên/479GCT xuống đầu nối tầng dưới 478GCT, thu hồi DS C12-9	Trụ số 200, 202 tuyến 3 pha 22kV QL50	Xã An Thạnh Thủy	- Cắt LBS C19, DS C19-8 trụ 137 tuyến QL50 và kết hợp cắt điện DS 478GCT-8, DS 479GCT-8 ĐLVB công tác - Thiết bị đang mở: BC41, BC41-8, C14-8 trụ 202, C13 trụ 01	2741	1,36	0,00	4297	49416		
166	07/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Thay dây hạ áp SCL	Lưới HA trạm Long Hiệp 1	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Long Hiệp 1	78	0,03	0,00	37	370		
167	07/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Dựng trụ, di dời đường dây trung thế	Từ trụ 69 tuyến 3 pha Giáp Hát - Quon Long đến trụ 137 tuyến 3 pha Chợ Gạo - Cần Đước, từ trụ 71A đến trụ 77 tuyến 3	Xã Tân Thuận Bình	- Cắt MC C328 trụ 67, DS C328-8 trụ 66, DS C381-8 trụ 02 - Cắt MC C971, 03LTD C971-8 trụ 86, LBS C187, 03LTD C187-8 trụ 89, LBS C75, DS	3381	1,75	0,00	1925	23100	- Chuyển nguồn hòa điện từ C187-8 đến C777-8 nhận điện tuyến	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							pha Giáp Hạng - Quơn Long		C75-8 trụ 01 - Các thiết bị đang mở: C153, C153-8 trụ 144/1, C777, C777-8 trụ 141, C381- trụ 02, C569, C569-8 trụ 66, C570-8 trụ 69						478CG qua C777, C777-8, - Chuyển nguồn gián đoạn điện từ C75-8 đến C153-8 nhận điện tuyến 478CG qua C153, C153-8	
168	07/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty ADT, Cty 19/5, Tổ QLVH	- Cty ADT: Dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240; Thay Recloser B8; Thay 3 LTD B8-8 bằng 3 DS 1pha. Lắp mới Recloser, LBS. - Công ty 19/5: Kéo dây ACX240mm2 nâng cấp 1p lên 3p. - Tổ QLVH: Bảo trì các TBA chuyên dùng; Thay giáp nú; Thu hồi đo ghi ranh giới BC41 (Phối hợp công tác với ĐL Chợ Gạo)	- PT 477GCT: Sau DS 477GCT-8 đến trụ 61 phân đoạn 477GCT-8 đến B11, B11-8; - PT 475GCT: từ sau DS 475GCT-8 đến B31, B31-8; - PT 478GCT: từ sau DS 478GCT-8 đến BC115; - PT 479GCT: từ sau DS 479GCT-8 đến BC41, BC8, BC8-8	xã Vĩnh Bình	1/ ĐLVB: - Tuyến 477GCT: Cắt MC 477GCT; Đóng DND 477-76; Cắt DS 477GCT-8, 3LTD B28-9 tại trụ 01; Cắt LBS B11+DS B11 tại trụ 62; - Tuyến 475GCT: Cắt MC 475GCT; Đóng DND 475-76; Cắt DS 475GCT-8 tại trụ 02; Cắt LBS B31+DS B31 tại trụ 65. - Tuyến 478GCT: Cắt MC 478GCT; Đóng DND 478-76; Cắt DS 478GCT-8 tại trụ 03. - Tuyến 479GCT: Cắt MC 479GCT; Đóng DND 479-76; Cắt DS 479GCT-8 tại trụ 02. - Các thiết bị thường mở: B14-9, B6, B7, B7-8,	6092	3,14	0,00	1864	22371	- Chuyển PD từ B11 đến B6 nhận điện 472-GCT qua B6; - Chuyển PD từ B31 đến B7 nhận điện 474-GCT. - Chuyển PD sau BC8 nhận điện 475-CG.	
169	07/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã XLD Hung Phú và tổ quản	"- HTX XLD Hung Phú: Dựng trụ ghép đôi và lắp xà, sứ MBA, FCO, LA và kết lưới trung áp tại	Tại trụ trung áp số 9 đến trụ trung áp số 42 tuyến I20; I20-8 Tân Điền - PT478GC	Phường Long Thuận	" - Cắt MC I20 và LTD I20-8 tại trụ trung áp số 1 tuyến Tân Điền.. - Cắt IA199; IA199-8 (Điện lực Gò	2244	1,16	0,00	3620	43439		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					lý vận hàng	các vị trí 9B, 22B, 27B và 42. - Tổ VH: Bảo trì LBFCO nhánh 4724-7; 4787-7; 47205-7. - Bảo trì vận hành thuê trạm Công ty Huy Hoàng."			Công Đông thao tác)."							
170	07/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Sau IA30-8 tuyến Tân Điền	Sau IA199-8 Tuyến Tân Điền	Xã Tân Điền	Cắt LBS IA199 (SCADA), DS IA199-8 tại trụ số 49 tuyến Tân Điền	7891	4,07	0,01	1629	19547		
<b>Tổng cộng</b>										<b>103.11 9</b>	<b>50,596</b>	<b>0,074</b>	<b>10014 9</b>	<b>1098026</b>		
<b>Sau miễn trừ</b>											<b>50,596</b>	<b>0,074</b>				