

Số: 8492/KH-PCĐT

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH

**Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần
40/2026 (từ ngày 28/9/2026 đến 04/10/2026)**

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 37/2026 (từ ngày 07/9/2026 đến 13/9/2026)

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 37/2026 (từ ngày 07/9/2026 đến 13/9/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	161.191.036 kWh	146.714.942 kWh	151.335.331 kWh	tăng 9,9%	tăng 6,7%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.125,1 MW	1.163,0 MW	1.064,1 MW	giảm -3,4%	tăng 5,7%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	24.430.669 kWh	08/9/2026
SL ngày min:	20.692.499 kWh	13/9/2026
SL ngày BQ/ngày:	23.027.291 kWh	
CS ngày max:	1.125,1 MW	08/9/2026
CS ngày min:	915,5 MW	13/9/2026

1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

1.2. Lưới điện

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 07/9/2026 đến 13/9/2026)

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với I_{max} trong tuần = 506/610A (82,95%). Phụ tải tăng cao do sản xuất.
- Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh vận hành với I_{max} trong tuần = 453/510A (88,85%). Đường dây này cấp điện cho phụ tải của PC Tây Ninh.

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Không.

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 473CB vận hành với I_{max} trong tuần = 432/510A (84,70%), phụ tải tăng cao do xay xát, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 473BD vận hành với I_{max} trong tuần = 459/510A (90,00%), phụ tải tăng cao do sản xuất, tiếp tục theo dõi để xử lý.

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Thanh Hưng	Cắt
3	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
6	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
 - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
 - + Trạm Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thanh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026);
 - + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
 - + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế).

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- Tuyến 471SD cấp điện 479AH/16.D9 PD Cầu Tây Hưng.
- Tuyến 471SH cấp điện 475SH/257/2.D11 NR Việt Thắng.
- Tuyến 475SH cấp điện 477TH/162.D11 PD Cầu Định Yên.
- Tuyến 480SH cấp điện 472TH/163.D11 PD Chùa An Phước.
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH.
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL.
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475QT cấp điện 476QT.
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM.
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM.

- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM.
- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 475TM cấp điện MV475TM-482CB/311.D25.
- Tuyến 472TX cấp điện 474TM/108.D3 PĐ Bến Đò Mỹ Hoà (DS+Rec 474-10.TM mở, Rec bị lỗi, không thao tác được).

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 40/2026 (từ ngày 28/9/2026 đến 04/10/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 40/2026 (từ ngày 28/9/2026 đến 04/10/2026) theo phụ lục đính kèm.

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 40/2026 (từ ngày 28/9/2026 đến 04/10/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 40/2026 (từ ngày 28/9/2026 đến 04/10/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 40/2026 được thực hiện như sau:

3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 40/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P _{Max} (MW)
Tổng thực nhận	153.178.799	21.882.686	1.091

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

3.2.1. Các điểm Cắt 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Thanh Hưng	Cắt
3	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt

5	MC 174 trạm An Long	Cắt
6	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
 - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
 - + Trạm Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thanh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026);
 - + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
 - + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế).

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- Tuyến 471SD cấp điện 479AH/16.D9 PĐ Cầu Tây Hưng.
- Tuyến 471SH cấp điện 475SH/257/2.D11 NR Việt Thắng.
- Tuyến 475SH cấp điện 477TH/162.D11 PĐ Cầu Định Yên.
- Tuyến 480SH cấp điện 472TH/163.D11 PĐ Chùa An Phước.
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH.
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL.
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475QT cấp điện 476QT.
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM.
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM.
- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM.
- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 475TM cấp điện MV475TM-482CB/311.D25.
- Tuyến 472TX cấp điện 474TM/108.D3 PĐ Bến Đò Mỹ Hoà (DS+Rec 474-10.TM mở, Rec bị lỗi, không thao tác được).

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);

- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PD F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PD F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PD H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:

3.2.4.1. Ngày 28/9/2026

- **Điện lực Cao Lãnh:** Cắt MC 473QT. Cắt DS3P PD 473-7QT/2.D1 trụ 2 tuyến 473QT. Cắt MC 478QT. Cắt DS3P PD 478-7QT/3.D1 trụ 3 tuyến 478QT để di dời trụ trung thế theo ĐN của Sư Đoàn 8 Quân Khu 9. Chuyển tải:

- + PD 473-7QT/77.D1 Chùa Hoa Lâm nhận điện tuyến 471CL;
- + NR 478-2QT/53.D1 NR Tân Thuận Tây nhận điện tuyến 471CL;
- + PD 478-7QT/63.D1 Trường Trần Quốc Toản nhận điện tuyến 479CL.

- **Điện lực Nha Môn:** Cắt LBS 473SD/16/50.D10+ 03DS 473-1SD/16/49.D10 (NR Chợ Bình Tiên) tại trụ 16/50, 16/49 tuyến 473-SD. Cắt LBS 473SD/16/59/1.D10 + 03FCO 473-7SD/16/59/2.D10 (NR Huyện Hàm) tại trụ 16/59/1, 16/59/2 tuyến 473-SD. Cắt 03DS MV473SD-474SD/142/11A.D10 (MV Ngã Cái) tại trụ 142/11A tuyến 474-SD để thay dây pha nhôm bọc 3xACX-70 thành 3xACXH-70; Thay trụ rần nút thành trụ BTLT2x12m; Lắp coi đầu trụ COD3m-K (3 bộ); Di dời TBA 3x50kVA Tân Bình 5 từ trụ hiện hữu sang trụ 16/58/18 dựng mới. Chuyển tải 473-7SD/16/59/2.D10 (NR Huyện Hàm) tại trụ 16/59/2 tuyến 473-SD nhận điện tuyến 475-NM qua MV Phú Long.

3.2.4.2. Ngày 29/9/2026

- **Điện lực Thanh Bình:** Chuyển tải PD 475CM/2.D4 tuyến 475CM nhận điện tuyến 472CM qua MV Tân Quới (Điện lực Chợ Mới công tác).

- **Điện lực Hồng Ngự:** Cắt LBS 479HN/80.D6+03DS 479-1HN/80.D6 (PD Tân Hội-An Lạc) trụ 80 tuyến 479HN, cắt 03DS 479-7HN/91.D6 (PD Thường Thới Hậu) trụ 91 tuyến 479HN, cắt 03DS MV 475HN-479HN/82/8.D6 (MV Khóm Còng Cọc) tại trụ 63/12 tuyến 475HN để khắc phục tồn tại lưới điện kéo dây trung hòa, lắp bổ sung đà sắt, lắp đà coi trung thế, sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới. Chuyển tải 479-7HN/91.D6 (PD Thường Thới Tiên) nhận điện tuyến 480HN.

3.2.4.3. Ngày 29/9/2026:

- **Điện lực Thường Thới Tiền:** Cắt 03DS 479-7PC/6.D8 PD Bến đồ số 12 tại trụ 6 tuyến 479-PC để dựng trụ BTLT 12m, sang lưới trung thế, thay sứ đứng, khắc phục ộp đà. Chuyển tải 479PC/77.D8 PD Bến đồ số 18 nhận điện tuyến 477PC.

3.2.4.4. Ngày 30/9/2026

- **Điện lực Nha Môn:** Cắt LBS 475NM/34/98.D10+3DS 475-1NM/34/97.D10 (NR Nha Môn-Hòa Tân) tại trụ 34/98, 34/97 tuyến 475-NM. Cắt LBS 475NM/34/161.D10+3DS 475-7NM/34/161A.D10 (NR Giồng Nổi) tại trụ 34/161, 34/161A tuyến 475-NM để thay dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT 14m, lắp xà, sứ; Thay 03LBFCO thành 03DS-1P tại trụ 34/160 tuyến 475-NM. Chuyển tải 475-7NM/34/161A.D10 (NR Giồng Nổi) tại trụ 34/161A tuyến 475-NM nhận điện tuyến 471-NM qua MV An Khánh.

3.2.4.5. Ngày 02/10/2026

- **Điện lực Tam Nông:** Cắt LBS 476TN/88.D5+3DS 476-2TN/87.D5 (PD Kinh 13), tại trụ 88 tuyến 476TN để chỉnh sửa ộp đà (T111-T176). Gia cường mỗi nối trung áp

(T111, T115-116, T124-125, T127-128, T133-134) Gia cường mỗi nối dây trung hòa (T168-169, T170-171). Chuyển tải 476TN/178.D2 PD Kênh Gáo Giồng nhận điện tuyến 476CL.

- **Điện lực Vĩnh Bình:** Cắt điện PD từ B15 đến B19 tuyến 477GCT để Công ty An Đức Thịnh sang dây trung thế từ trụ cũ qua trụ mới. Chuyển tải PD từ B19 đến B21 nhận điện PT 475GCT

- **Điện lực Hồng Ngự:** Cô lập tuyến 482HN, 484HN, cắt 03DS MV 484HN-480HN/2B.D6 trụ 2B tuyến 480HN, cắt 03DS MV 475HN-482HN/2.D6 trụ 2 tuyến 482HN, cắt LBS 482HN/33A.D6+3DS 482-7HN/34.D6 tại trụ 33A,34 tuyến 482HN, cắt 03DS MV 484HN-474AL/113.D6 trụ 113 tuyến 474AL (trụ 83A tuyến 484HN) để Thay sứ đứng 24KV thành sứ 35KV. Chuyển tải 482-7HN/34/D6 PD UB An Bình A nhận điện tuyến 473AL.

- **Điện lực Tân Hồng:** Cắt LBS PD 474THo/128.D7 tại trụ 128 tuyến 474THo, cắt 03DS PD 474-2THo/127.D7 tại trụ 127 tuyến 474THo để di dời trụ, sang dây trung thế. Chuyển tải:

+ Chuyển tải 474-7THo/219.D7 PD Hoàng Việt nhận điện tuyến 476THo qua MV Tân Thành A;

+ Chuyển tải NR 474-7THo/144/3.D7 Kinh Sa Rài nhận điện tuyến 476THo qua MV Gò Tre.

3.2.4.6. Ngày 03/10/2026

- **Điện lực Chợ Gạo:** Cắt điện PD từ C30 đến C202, C204 tuyến 478CG để thay LBFCO nhánh rẽ XTL ông Hoàng – Công ty ENP tháo gỡ trạm XTL ông Nguyễn, ông Son. Chuyển tải PD từ C202 đến C18 nhận điện tuyến 474CG.

- **Điện lực Vĩnh Bình:** Cắt điện tuyến 475GCT đến B31, tuyến 477GCT đến B46, B11 để Cty An Đức Thịnh lắp xà, sứ, kéo dây AC240 mạch 3 (PT476GCT), tháp đà kéo dây chống sét AC70, tháo, lắp lại TBA 3x25kVA DNTN Huỳnh Như. Chuyển tải:

+ PD từ B11 đến B6 nhận điện 472GCT;

+ PD từ B46 đến B47 nhận điện 472GCT;

+ PD từ B31 đến B7 nhận điện tuyến 474GCT;

3.2.4.7. Ngày 04/10/2026

- **Điện lực Tân Phước:** Cắt điện PD từ FH9 đến H112, H139, H161 tuyến 472CLa để Công ty Xuân Phát kéo dây chống sét AC70, dời đường dây hạ thế từ trụ 3 đến trụ 18, dời 3xAC185+AC120 từ trụ 25 đến trụ 27B, tháp sắt đầu, nâng độ cao đường dây trung thế vượt sông trụ tại trụ 20/1, thu hồi trụ; ĐLTP khắc phục khiếm khuyết lưới điện, xử lý vị trí vượt sông, phát quang hành lang lưới điện. Chuyển tải pđ sau H112 đến H27 nhận 475 Tân Thạnh.

- **Điện lực Mỹ Tho:** Cắt điện toàn tuyến 473MT, tuyến 471MT đến D57, D11, PD từ D102 đến D50 tuyến 476MTo để ĐL Mỹ Tho tách dao trạm Nguyễn Huệ 1, vệ sinh trạm cabin; phát quang hành lang tuyến + Cty An Đức Thịnh sang lưới hạ áp, nhỏ trụ cũ thu hồi; Công ty Hưng Phú thay dây SCL; Công ty Thuận Tiến, dời trụ trung, hạ áp phục vụ bờ kè Sông BD. Chuyển tải:

+ PD từ D96 đến D31 nhận 476BD;

+ PD D50 đến D96, D52 nhận 473CG;

+ PD từ D57 đến D11 nhận 475MT.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 40/2026 (từ ngày 28/9/2026 đến 04/10/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch

này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ, NVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 40/2026
(Từ ngày 28/9/2026 đến 04/10/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	28/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Di dời trụ trung thế theo ĐN của Sư Đoàn 8 Quân Khu 9 đảm	Trụ 37 và 38 PĐ 471-1QT/28B.D1 Cảng Vụ tuyến 471QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS+03DS PĐ 471-1QT/28B.D1 Cảng Vụ trụ 28B tuyến 471QT. Cắt 03DS MV 471QT-473CL/161.D1 Cầu Trần Quốc Toàn trụ 161 tuyến 473CL	636	0,274	0,000	1700	17000		
2	28/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV Âu Phát Đạt	Thay 03FCO thành 03LBFCO, ép kẹp quai. Lắp xà sứ, kéo dây, đấu nối lưới trung thế mới	Trụ 46/13 và 46/11/3 NR 471-1QT/46/1.D1 Xây Xát 2 tuyến 471QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS+03DS PĐ 471-1QT/28B.D1 Cảng Vụ trụ 28B tuyến 471QT. Cắt 03DS MV 471QT-473CL/161.D1 Cầu Trần Quốc Toàn trụ 161 tuyến 473CL							Kết hợp công tác
3	28/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Di dời trụ trung thế theo ĐN của Sư Đoàn 8 Quân Khu 9 đảm	Từ trụ 34 đến trụ 35 PĐ 473-7QT/16.D1 Công Chính Khu Công Nghiệp tuyến 473QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt MC 473QT. Cắt DS3P PĐ 473-7QT/2.D1 trụ 2 tuyến 473QT. Cắt MC 478QT. Cắt DS3P PĐ 478-7QT/3.D1 Thí Nghiệm Điện trụ 3 tuyến 478QT.	1692	0,728	0,001	1700	17000	Chuyển tải PĐ 473-7QT/77.D1 Chùa Hoa Lâm nhận điện tuyến 471CL. Chuyển tải NR 478-2QT/53.D1 Tân Thuận Tây nhận điện tuyến 471CL. Chuyển tải PĐ 478-7QT/63.D1 Trường Trần Quốc Toàn nhận điện tuyến 479CL.	
4	28/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay thùng CB bị bể	TBA 1P-50kVA CDC Trần Quốc Toàn trụ 72A/2 NR 473-7QT/27A/1.D1 CDC Trần Quốc Toàn tuyến 473QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA CDC Trần Quốc Toàn trụ 72A/2 NR 473-7QT/27A/1.D1 CDC Trần Quốc Toàn tuyến 473QT							Kết hợp công tác
5	28/09/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
6	28/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-37,5kVA Láng Biển 2	Tại trụ 172/71/14B/24 /4 tuyến 476TM	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-37,5kVA Láng Biển 2 tại trụ 172/71/14B/24/4 tuyến 476TM	51	0,008	0,000	30	105		
7	28/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Tân Hội Trung 2	Tại trụ 154/115 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Tân Hội Trung 2 tại trụ 154/115 tuyến 477CL	65	0,010	0,000	40	140		
8	28/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường cấp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-100kVA Bình Thạnh 2	Tại trụ 268/19 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100kVA Bình Thạnh 2 tại trụ 268/19 tuyến 478CL	110	0,017	0,000	80	280		
9	28/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Cườm Gạo 2	Tại trụ 154/22/9/14 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Cườm Gạo 2 tại trụ 154/22/9/14 tuyến 477CL	63	0,009	0,000	40	140		
10	28/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường cấp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-75kVA Bình Linh 6	Tại trụ 268/61/23 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Bình Linh 6 tại trụ 268/61/23 tuyến 478CL	116	0,017	0,000	50	175		
11	28/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Út Liễu 5	Tại trụ 154/93/76A/20 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Út Liễu 5 tại trụ 154/93/76A/20 tuyến 477CL	64	0,010	0,000	40	140		
12	28/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 2x1P-50kVA Chợ Cũ Tân Hội Trung	Tại trụ 154/79/6 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 2x1P-50kVA Chợ Cũ Tân Hội Trung tại trụ 154/79/6 tuyến 477CL	72	0,011	0,000	70	245		
13	28/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn (mất màn hình) TBA 1P-25kVA LBM Hồ Thanh Thủy, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/81 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA LBM Hồ Thanh Thủy tại trụ 154/81 tuyến 477CL	1	0,000		20	70		
14	28/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	Từ trụ 56/6/28/43T/3 đến 56/6/28/43T/3 2 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 475-7LT/56/6/28/43T/2.D4 Kinh Đường Gạo, trụ 56/6/28/43T/2 tuyến 475LT	31	0,013	0,000	43	408,5		
15	28/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Nâng công suất TBA CDC Giồng Duối 1 từ 1P-50KVA thành 1P-75KVA	Tại trụ 291 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB + 01FCO và tháo 01hotline trạm CDC Giồng Duối 1 trụ 291 tuyến 479HN	132	0,051	0,000	52	468		
16	28/09/2026	08:00	17:00	Điện lực	Điện Lực Hồng	Nâng công suất TBA MV-Mỹ Cân 1 từ 1P-	Tại trụ 273 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB + 01FCO và tháo 01hotline trạm NV-Mỹ Cân	151	0,058	0,000	59	531		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Hồng Ngự	Ngự	75KVA thành 1P-100KVA			1 trụ 273 tuyến 479HN							
17	28/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDĐ Quốc Tỉnh HN	Căng dây đầu nối NR 3P-22kV Trường THCS Thường Phước	Tại trụ 383/58 NR 479-7HN/383/21.D 8 tuyến 479HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm DC Thường Phước 1A (1P-100kVA) tại trụ 383/54 NR 479-7HN/383/21.D8 tuyến 479HN	47	0,018	0,000	67	603		
18	28/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Đội TCSCĐN	Thay 03 FCO thành LBFCO NR KDC Tân An	Tại trụ 23/6/1 tuyến 479AH	Đường Hồ Tùng Mậu, phường Sa Đéc	- Cắt 03FCO NR KDC Tân An (đang ở vị trí cắt). - OFF RL79 MC 479AH hoặc MC 471SĐ tùy vào phương thức vận hành ngày thi công)	370	0,143	0,000	427	3843		
19	28/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay công tơ 3P đến hạn kiểm định	Trạm Sanh Phát, Tạ Thu Thâu	Khu vực nội ô phường Sa Đéc	không cắt điện							
20	28/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Cắt lưới sang tải trạm Ông Hưng và trạm Hồ Tùng Mậu	Tại trụ 23/6/2/5A đến trụ 23/6/2/6A tuyến 479AH	Đường nội bộ khu dân cư Tân Thuận, phường Sa Đéc	Cắt CB+FCO+tháo cần trạm Ông Hưng tại trụ 23/6/3A tuyến 479AH Cắt CB+FCO+tháo cần trạm Hồ Tùng Mậu tại trụ 23/6/2 tuyến 479AH							Kết hợp công tác
21	28/09/2026	13:30	14:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Ngọn Cai Trượng	Tại trụ 152/16 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Ngọn Cai Trượng tại trụ 152/16 tuyến 474-SĐ	93	0,004	0,000	29	29		
22	28/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây pha nhôm bọc 3xACX-70 thành 3xACXH-70; Thay trụ rần nứt thành trụ BTLT2x12m; Lắp coi đầu trụ COD3m-K (3 bộ); Di dời TBA 3x50kVA Tân Bình 5 từ trụ hiện hữu sang trụ 16/58/18 dựng mới.	Từ trụ 16/58 đến trụ 16/58/22 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt LBS 473SĐ/16/50.D10 + Cắt 03DS 473-1SĐ/16/49.D10 (NR Chợ Bình Tiên) tại trụ 16/50, 16/49 tuyến 473-SĐ Cắt LBS 473SĐ/16/59/1.D10 + Cắt 03FCO 473-7SĐ/16/59/2.D10 (NR Huyện Hàm) tại trụ 16/59/1, 16/59/2 tuyến 473-SĐ Cắt 03DS MV473SĐ-474SĐ/142/11A.D10 (MV Ngã Cái) tại trụ 142/11A tuyến 474-SĐ	2607	1,234	0,002	254	2794	Chuyển 473-7SĐ/16/59/2.D10 (NR Huyện Hàm) tại trụ 16/59/2 tuyến 473-SĐ sang nhận điện tuyến 475-NM qua MV Phú Long	
23	28/09/2026	09:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Cai Trượng 1	Tại trụ 152/1 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Cai Trượng 1 tại trụ 152/1 tuyến 474-SĐ	81	0,003	0,000	26	26		
24	28/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Nâng công suất TBA Cầu Ngang Đình Phú Long từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 34/76/21/1/3B tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Cầu Ngang Đình Phú Long tại trụ 34/76/21/1/3B tuyến 475-	47	0,007	0,000	45	157,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									NM							
25	28/09/2026	14:30	15:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Cai Trượng 2	Tại trụ 152/23 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Cai Trượng 2 tại trụ 152/23 tuyến 474-SĐ	48	0,002	0,000	38	38		
26	28/09/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Cầu Ngang Cai Trượng	Tại trụ 152/30 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Ngang Cai Trượng tại trụ 152/30tuyến 474-SĐ	59	0,004	0,000	41	61,5		
27	28/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Lắp chằng xuống trung thế	Tại trụ 46/34/16, 46/34/16B tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 03LBFCO 471-7NM/46/34/1.D10 (NR Thủy Sản) tại trụ 46/34/1 tuyến 471-NM	320	0,048	0,000	53	185,5		
28	28/09/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Cai Trượng 3	Tại trụ 152/7 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Cai Trượng 3 tại trụ 152/7 tuyến 474-SĐ	68	0,004	0,000	27	40,5		
29	28/09/2026	08:00	09:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI trạm Bà Gọ 1	Tại trụ 142/6A tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Bà Gọ 1 tại trụ 142/6A tuyến 474-SĐ	102	0,004	0,000	33	33		
30	28/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/58 đến trụ 16/58/45 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
31	28/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Rạch Ba Dinh, Rạch Bà Hẹ, Chợ Hộ Bà Nương, Chùa Phước Hưng	Từ trụ 205/3/17 đến trụ 205/3/23, từ trụ 205/3/16/22T đến trụ 205/3/16/1/3P tuyến 474-AH, từ trụ 267/1 đến trụ 267/6/19H, từ trụ 288/41 đến trụ 288/48, từ trụ 289/16 đến trụ 289/23 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
32	28/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế, TU, TI đến hạn, vệ sinh công nghiệp TU, TI TBA Võ Minh Đức, Quốc Danh	Tại trụ 55/10/2, 55/10/3 tuyến 475-SH	Xã Phong Hòa	Cắt REC+3DS NR Quốc Danh tại trụ 55/10/1 tuyến 475-SH	3	0,001		2200	19800		
33	28/09/2026	13:30	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế bị hỏng, TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Hòa Lạc	Tại trụ 114/28/2 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Hòa Lạc tại trụ 114/28/2 tuyến 472-TH	145	0,009	0,000	120	180		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
34	28/09/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay 3LBFCO tụ bù trung thế 477TH/164/3/2	Tại trụ 164/3/2 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Kiểm tra 3LBFCO đang cắt, 3 hotline đang tháo giàn TBTT tại trụ 164/3/2 tuyến 477-TH							
35	28/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
36	28/09/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế bị hỏng, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu coss TBA Cầu Vàm Cống	Tại trụ 114/18 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Vàm Cống tại trụ 114/18 tuyến 472-TH	54	0,005	0,000	26	52		
37	28/09/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Dựng trụ, lắp đà coi, thay dây hạ thế TBA Ngã Năm Bến Đò, Ngã Năm Bến Đò 2	Từ trụ 269/1 đến trụ 269/7/10 tuyến 480-SH (Từ trụ 304/1 đến 304/7/10 tuyến 472TH cũ)	Xã Lai Vung	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Ngã Năm Bến Đò 2 tại trụ 269/3 tuyến 480-SH. Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Ngã Năm Bến Đò tại trụ 269/6 tuyến 480-SH.	142	0,061	0,000	135	1350		
38	28/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viền thông treo trên cột điện NR 472-7TH/135/1.D11 CDC Bà Cả 2, NR 472-7TH/157/11.D11 Đình Định Yên, NR 472-7TH/157/13/4.D11 Tầm Ron, NR 472-7TH/157/13/4/1.D11 Rạch Ông	Từ trụ 135 đến trụ 135/2, từ trụ 157/11 đến trụ 157/11/5, từ trụ 157/13 đến trụ 157/13/46, từ trụ 157/13/4 đến trụ 157/13/4/12 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
39	28/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Cần Đước – 172 Gò Công từ trụ 202 đến trụ 271 đến trụ công trạm	Xã Phú Thành, phường Bình Xuân, Đồng Sơn	Không cắt điện							
40	28/09/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế		kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	110kV Cao Lãnh.		nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							
41	28/09/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1 . OFF MCCB QF1 máy nạp 2 nạp ắc quy 1 . OFF MCCB INPUT máy nạp 3 ắc quy 2							
42	28/09/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
43	28/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm định kỳ; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC;	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
44	28/09/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho.	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
45	28/09/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
46	28/09/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Thay đồng hồ đa năng ngăn 171	Tại tủ điều khiển, bảo vệ ngăn 171 ở phòng điều hành trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Sử dụng găng tay cách điện và kiểm, vít có cán cách điện hạ áp để công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
47	28/09/2026	07:00	17:00	Xí	Đội	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây	Phường Bình	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	QLVH ĐD 110kV		110kV 171 Gò Công Tây – 171 Gò Công từ trụ công trạm đến trụ T01 đến trụ 237 đến công trạm	Xuân, xã Phú Thành, Đồng Sơn,Vĩnh Bình								
48	28/09/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
49	28/09/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
50	28/09/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây."	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	"1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC203 cấp nguồn cho tủ sạc 2"							
51	29/09/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao	Công ty TNHH	Thay dây hạ thế	Từ trụ 100/1/20PA	phường Cao Lãnh, tỉnh	Cắt CB+03FCO và tháo 03 cần FCO TBA 3P-160kVA	112	0,024	0,000	128	640		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Lãnh	Minh Thanh		đến 100/1/24P hạ thế TBA 3P-160kVA Tân Hùng PD 473-7QT/100/1/9P. D1 Ranh Hòa An-Tân Thuận Tây tuyến 473QT	Đồng Tháp	Tân Hùng trụ 100/1/24P PD 473-7QT/100/1/9P.D1 Ranh Hòa An-Tân Thuận Tây tuyến 473QT							
52	29/09/2026	12:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế	Từ trụ 87 đến 87A và từ trụ 87 đến 87/7/1 hạ thế TBA 3P-160kVA Bơm xã Mỹ Ngãi NR 478-7QT/87/1/A.D 1 Xã Mỹ Ngãi tuyến 478QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo 03 cần FCO TBA 3P-160kVA Bơm xã Mỹ Ngãi trụ 87/4 NR 478-7QT/87/1/A.D1 Xã Mỹ Ngãi tuyến 478QT	131	0,025	0,000	128	576		
53	29/09/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
54	29/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-75kVA Mười Đồng 1	Tại trụ 107/20/34 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-75kVA Mười Đồng 1 tại trụ 107/20/34 tuyến 478CL	62	0,009	0,000	40	140		
55	29/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công xuất chống quá tải TBA 1P-37,5kVA Xẻo Giáo 2 lên thành 1P-50kVA, Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ống thép chống trộm	Tại trụ 88/35/19 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Xẻo Giáo 2 tại trụ 88/35/19 tuyến 478CL	72	0,011	0,000	30	105		
56	29/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Cù Lao	Tại trụ 89/5/4 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Cù Lao tại trụ 89/5/4 tuyến 477CL	81	0,012	0,000	40	140		
57	29/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Mường Đào 3	Tại trụ 107/13/27 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Mường Đào 3 tại trụ 107/13/27 tuyến 478CL	33	0,005	0,000	30	105		
58	29/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Miếu Đôi 1	Tại trụ 107/66 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Miếu Đôi 1 tại trụ 107/66 tuyến 478CL	103	0,016	0,000	40	140		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
59	29/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA Hai Cống 1	Tại trụ 107/44/17 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Hai Cống 1 tại trụ 107/44/17 tuyến 478CL	22	0,003	0,000	20	70		
60	29/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Vườn Chanh	Tại trụ 107/44/3/2 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Vườn Chanh tại trụ 107/44/3/2 tuyến 478CL	81	0,012	0,000	40	140		
61	29/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công xuất chống quá tải TBA 1P-50kVA Cao Đài 1 lên thành 1P-75kVA, Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ống thép chống trộm	Tại trụ 266/36 tuyến 478CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50KVA Cài Đài 1 tại trụ 266/36 tuyến 478-CL	122	0,018	0,000	45	157,5		
62	29/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA Miếu Đôi 2	Tại trụ 107/84 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Miếu Đôi 2 tại trụ 107/84 tuyến 478CL	17	0,003	0,000	20	70		
63	29/09/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tăng cường cáp suất	Tại trụ 15/27/6/104 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm TDC Bình Tấn 2B trụ 15/27/6/104 tuyến 472TN	101	0,022	0,000	52	260		
64	29/09/2026	10:00	10:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Chuyển tải PD 475-CM/2.D4 tuyến 475CM nhận điện tuyến 472CM qua Mạch vòng Tân Quới (Điện lực Chợ Mới công tác)	Tại trụ 1A, 02 và 247 tuyến 475CM	xã Tân Long	Đóng LBS Mạch vòng 475CM-472CM/267.D4 Tân Quới tại trụ 247 tuyến 475CM Cắt REC PD 475-CM/2.D4 trụ 02 tuyến 475CM Cắt 3DS PD 475-1CM/1A.D4 trụ 1A tuyến 475CM							
65	29/09/2026	13:00	13:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Ngưng chuyển tải PD 475-CM/2.D4 tuyến 475CM nhận điện tuyến 472CM qua Mạch vòng Tân Quới (Điện lực Chợ Mới công tác)	Tại trụ 1A, 02 và 247 tuyến 475CM	xã Tân Long	Đóng 3DS PD 475-1CM/1A.D4 trụ 1A tuyến 475CM Đóng REC PD 475-CM/2.D4 trụ 02 tuyến 475CM Cắt LBS Mạch vòng 475CM-472CM/267.D4 Tân Quới tại trụ 267 tuyến 475CM							
66	29/09/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tuột kẹp dừng hạ thế, sửa trụ nghiêng hạ thế	Tại trụ 70/23/4 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Dinh Ông Tà trụ 70/23 tuyến 474QT	57	0,012	0,000	35	175		
67	29/09/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý kẹp dừng bị bể, gãy dây hạ thế	Tại trụ 15/27/6/47/37/10 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm AS áp 4C Bình Tấn, tại trụ 15/27/6/47/37/22 tuyến 472TN	28	0,006	0,000	26	130		
68	29/09/2026	07:00	18:00	Điện	Công ty	Sửa chữa dựng trụ lưới	Từ trụ 56/6/32	xã Tân Thạnh	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475-	635	0,300	0,000	592	6512		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Thanh Bình	TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kinh Kháng Chiến 1	đền trụ 56/6/96 tuyến 475LT		7LT/56/6/31.D4 Kênh Kháng Chiến 1, trụ 56/6/31 tuyến 475LT							
69	29/09/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục cáp tín hiệu bị đứt	Tại trụ 15/27/6/60/10 B tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Kinh Bình Thành 4A, tại trụ 15/27/6/60/10B tuyến 472TN	1	0,000		52	260		
70	29/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	Khắc phục tồn tại lưới điện kéo dây trung hòa, lắp bổ sung đà sắt, lắp đà coi trung thế, sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới	"Từ trụ 82 - 90 và đến 82/7 tuyến 479HN "	Phường Thường Lạc	Cắt LBS 479HN/80.D6+03DS 479-1HN/80.D6 (PD Tân Hội-An Lạc) trụ 80 tuyến 479HN, cắt 03DS 479-7HN/91.D6 (PD Thường Thới Hậu) trụ 91 tuyến 479HN, Cắt 03DS MV 475HN-479HN/82/8.D6 (MV Khóm Còng Cọc) tại trụ 63/12 tuyến 475HN	553	0,262	0,000	361	3971	Chuyển tải 479-7HN/91.D6 (PD Thường Thới Tiền) nhận điện tuyến 480HN	
71	29/09/2026	06:00	07:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thao tác cắt 03DS 1P PD 479-7HN/91.D6	Tại trụ 91 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt LBS 479HN/80.D6 trụ 80 tuyến 479HN	1117	0,048	0,001	180	180		
72	29/09/2026	17:00	18:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thao tác đóng 03DS 1P PD 479-7HN/91.D6	Tại trụ 91 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt LBS 479HN/172.D6 trụ 172 tuyến 479HN	1117	0,048	0,001	180	180		
73	29/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế mất màn hình trạm Tổ 5 Ấp Long Hưng (3P-250kVA)	Tại trụ 18A PD 477PC/1.D8 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm Tổ 5 Ấp Long Hưng (3P-250kVA) tại trụ 18A PD 477PC/1.D8 tuyến 477PC	149	0,058	0,000	86	774		
74	29/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế mất màn hình trạm Phú Thuận A6 (1P-50kVA)	Tại trụ 130/25 NR 477-7PC/130/38/1.D8 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm Phú Thuận A6 (1P-50kVA) tại trụ 130/25 NR 477-7PC/130/38/1.D8 tuyến 477PC	122	0,047	0,000	49	441		
75	29/09/2026	09:30	10:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay công tơ đầu nguồn trạm công cộng đến hạn kiểm định trạm Góm Tân Mai	Tại trụ 93/9/16A tuyến 474AH	Đường dal, xã Tân Dương	không cắt điện							
76	29/09/2026	10:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay công tơ đầu nguồn trạm công cộng đến hạn kiểm định trạm	Tại trụ 93/9/20/7/20 tuyến 474AH	Đường dal, xã Tân Dương	không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Ba Làng										
77	29/09/2026	08:30	09:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay công tơ đầu nguồn trạm công cộng đèn hạn kiểm định trạm Cầu Đình	Tại trụ 30/10/9/9/5 tuyến 471SĐ	Đường Phan Bội Châu, phường Sa Đéc	không cắt điện							
78	29/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Đội TCSCĐN	Thay 03 DS MV An Hòa (Cảng Phước Khang)	Tại tụ 15/18 tuyến 479AH	Đường ĐT852, phường Sa Đéc	-Kiểm tra 03DS MV An Hòa (Cảng Phước Khang) đang ở vị trí cắt. - OFF RL79 MC 479AH, OFF RL79 MC 480AH							
79	29/09/2026	13:30	14:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay công tơ đầu nguồn trạm công cộng đèn hạn kiểm định trạm Chợ Triều Châu	Tại trụ 43A/3/1 tuyến 474SĐ	Đường QL80, xã Tân Dương	không cắt điện							
80	29/09/2026	14:30	15:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay công tơ đầu nguồn trạm công cộng đèn hạn kiểm định trạm Hủ Tiếu Bà Năm	Tại trụ 23/2 tuyến 479AH	Đường Nguyễn Tất Thành, phường Sa Đéc	không cắt điện							
81	29/09/2026	15:30	16:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay công tơ đầu nguồn trạm công cộng đèn hạn kiểm định trạm Dân Cư P3	Tại trụ 80/6 tuyến 472SĐ	Đường Lê Lợi, phường Sa Đéc	không cắt điện							
82	29/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay công tơ 3P đến hạn kiểm định	Trạm Trung tâm TM B, Tư Minh	Khu vực nội ô phường Sa Đéc	không cắt điện							
83	29/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/34/1 đến trụ 39/34/38 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
84	29/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay trụ rần nứt thành trụ BTLT2x12m; Lắp coi đầu trụ COD3m-K (23 bộ); Thay dây pha nhôm bọc 1xACX-70 thành 1xACXH-70.	Từ trụ 39/34/1C đến trụ 39/34/38 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 01LBFCO 471-7NM/39/34/1.D10 (NR Xẻo Lò) tại trụ 39/34/1 tuyến 471-NM	775	0,367	0,001	85	935		
85	29/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
86	29/09/2026	13:30	17:00	Điện	ĐL Lai	Giảm công suất từ 1P-	Tại trụ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo	22	0,003	0,000	13	45,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Lai Vung	Vung	50kVA xuống 1P-25kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Ranh Ba Xã	205/28A/13 tuyến 474-AH		hotline TBA Ranh Ba Xã tại trụ 205/28A/13 tuyến 474-AH							
87	29/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viền thông treo trên cột điện tuyến 475-SH, 480-SH, 471-SH, NR 471-7SH/26/1.D11 Kinh Mới Phong Hòa. Phát quang cấp quang MS RG (Lai Vung-Lấp Vò) - MS TBA 110kV Sông Hậu	Từ trụ 1B đến trụ 40 tuyến 475-SH, 480-SH, từ trụ 1D đến trụ 116, từ trụ 26 đến trụ 26/11/18H tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
88	29/09/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Long Hòa 2	Tại trụ 289/74/4 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Long Hòa 2 tại trụ 289/74/4 tuyến 475-SĐ	31	0,005	0,000	24	96		
89	29/09/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 3 pha đến hạn TBA Cơ Khí Nguyễn Long	Tại trụ 186/1 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB TBA Cơ Khí Nguyễn Long tại trụ 186/1 tuyến 474-AH. Cắt 3FCO NR Cơ Khí Nguyễn Long tại trụ 186 tuyến 474-AH.	1	0,000		185	370		
90	29/09/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 3 pha đến hạn TBA Kho Bạc Huyện Lai Vung	Tại trụ 220/3/2 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO TBA Kho Bạc Huyện Lai Vung tại trụ 220/3/2 tuyến 474-AH	1	0,000		35	70		
91	29/09/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 3 pha đến hạn khách hàng Trần Thị Liên (33824), Lê Thị Bạch Tuyết (49513), Dương Thị Bé Sáu (54322)	Tại trụ 153/1/1 tuyến 472-TH, trụ 289/33/1 tuyến 475-SĐ, trụ 229/1/8B tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
92	29/09/2026	13:30	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TI đến hạn TBA DNTN Quý Quyền	Tại trụ 114/15A/26/17 /1 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB TBA DNTN Quý Quyền tại trụ 114/15A/26/17/1 tuyến 477-TH. Cắt FCO NR DNTN Quý Quyền tại trụ 114/15A/26/17 tuyến 477-TH.	1	0,000		55	82,5		
93	29/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Dựng trụ, lắp xà, sứ, thay dây tuyến 471-TH	Trụ 310-347, 310/1-310/10 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt LBS PD 471TH/310.D12 trụ 310+03DS 471-1TH/309.D12 trụ 309 Bắc Cao Lãnh (PD 471-13TH	2236	1,058	0,002	1488	16368		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									cũ) tuyến 471-TH							
94	29/09/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
95	29/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm định kỳ; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC;	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
96	29/09/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cò sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
97	29/09/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Trượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
98	29/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Chợ Gạo - Gò Công Tây từ trụ công trạm đến trụ 116A đến trụ T01 đến cổng trạm	Xã An Thạnh Thủy, Chợ Gạo, Vĩnh Bình	Không cắt điện							
99	29/09/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	176 Lấp Vò 2 - 172 An Hòa (Từ 176-7LV2 đến 172-7AH) 173 Sa Đéc 2- 171 An Hòa (Từ 171-7AH đến 173-7SĐ 2)	Phường Sa Đéc, Xã Hòa Long	Không cắt điện							
100	29/09/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
101	29/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Bình Đức – 171 Chợ Gạo từ trụ 74 đến trụ 116A đến trụ công trạm.	Xã Chợ Gạo, phường Mỹ Phong	Không cắt điện							
102	29/09/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
103	29/09/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	"Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1.OFF MCCB 3 pha Q1 tại tủ máy sạc 1 trạm Cái Bè; 2.OFF MCCB 3 pha QF1 tại tủ máy sạc 2 trạm Cái Bè"							
104	29/09/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
105	29/09/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức.	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB F201 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Bình Đức							
106	30/09/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
107	30/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường cấp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kỳ Sơn 5A	Tại trụ 193/31/116A tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kỳ Sơn 5A tại trụ 193/31/116A tuyến 476CL	53	0,008	0,000	40	140		
108	30/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường cấp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-25kVA Cây Đông 2	Tại trụ 193/31/58/13/1 A tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Cây Đông 2 tại trụ 193/31/58/13/1A tuyến 476CL	29	0,004	0,000	20	70		
109	30/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA áp 1 Mỹ Long	Tại trụ 300A/13P/4 tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA áp 1 Mỹ Long tại trụ 300A/13P/4 tuyến 477CL	55	0,008	0,000	40	140		
110	30/09/2026	07:30	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay cáp 2xAV95 vận hành lâu năm lão hóa bằng cáp ABC2x95 mới, khắc phục hệ thống đo đếm thay thùng bể mực, thay cáp muller, thay dây Brachenment (Hạng mục 1: Sửa chữa lưới hạ thế Ngã Bát 2B, Ngã Bát 2A, Ngã Bát 3)	Từ trụ 93/21/10 đến trụ 93/21/21 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Thầy Cắt tại trụ 88/35/2/12/7 tuyến 478CL	63	0,027	0,000	40	400		
111	30/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-37,5kVA Rạch Ngã Tư Nhỏ	Tại trụ 215/78/25 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-37,5kVA Rạch Ngã Tư Nhỏ tại trụ 215/78/25 tuyến 477CL	56	0,008	0,000	30	105		
112	30/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường cấp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Cây	Tại trụ 193/31/58/13/1 5A tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Cây Đông 1A tại trụ 193/31/58/13/15 tuyến 476CL	73	0,011	0,000	40	140		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Dông 1A										
113	30/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Cầu Ông Địa	Tại trụ 215/109/22 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Cầu Ông Địa tại trụ 215/109/22 tuyến 477CL	97	0,015	0,000	40	140		
114	30/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Chợ Mỹ Xương 4	Tại trụ 189 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Chợ Mỹ Xương 4 tại trụ 189 tuyến 477CL	51	0,008	0,000	40	140		
115	30/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Bà Đội 1	Tại trụ 253/6 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Bà Đội 1 tại trụ 253/6 tuyến 477CL	70	0,011	0,000	40	140		
116	30/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Đường Lũy	Tại trụ 201/9 tuyến 478CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Đường Lũy tại trụ 201/9 tuyến 478CL	50	0,008	0,000	40	140		
117	30/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	Từ trụ 70/38/2 đến 70/38/10 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt LBFCO nhánh rẽ 474-7QT/70/38/1.D4 Nối tuyến Bình Hòa trụ 70/38/1 tuyến 474QT	18	0,007	0,000	35	332,5		
118	30/09/2026	07:00	11:30	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	Xử lý 2 nguồn điện hạ áp	Tại trụ 33/1/4/4A tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự	Cắt 2CB+03FCO trạm Nguyễn Huệ trụ 33/1 tuyến 472HN	265	0,051	0,000	72	324		
119	30/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	"Thay dây AV 3x70mm2 bị răn nứt + AC50mm2 nhiều mối nối bằng ABC 3x70mm2 + AC-50 SCL"	"Từ trụ 38/15 đến 38/15/10; Từ 38/7 đến 38/7/1/9A tuyến 477HN"	Phường Hồng Ngự	Cắt CB+03FCO trạm Mương Nhà Máy trụ 38/7 tuyến 477HN, Cắt CB+03FCO trạm Mương Ông Nâu trụ 38/15 tuyến 477HN	232	0,100	0,000	65	650		
120	30/09/2026	13:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Đinh Văn Sĩ	"Tại trụ 193/78/2 NR 478-7THo/193/78. D7 tuyến 478THo"	Xã Tân Hồng	"Cắt 03FCO NR 478-7THo/193/78.D7 tại trụ 193/78 tuyến 478THo"	1	0,000		110	330		
121	30/09/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Trần Văn Hùng	"Tại trụ 129/64/82/1 NR 480-7THo/129/64/4 8.D7 tuyến 480THo"	Xã Tân Hồng	"Cắt 03FCO NR NTTS Trần Văn Hùng tại trụ 129/64/82 NR 480-7THo/129/64/48.D7 tuyến 480THo"	1	0,000		125	500		
122	30/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới	Điện lực Thường Thới	Nâng cao MBA trạm Đình Phú Thuận A (3P-160kVA)	Tại trụ 18 PĐ 479-7PC/6.D8 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt 03DS tại trụ 6 PĐ 479-7PC/6.D8 tuyến 479-PC - Cắt LBS + 03DS tại							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thới Tiền	Tiền				trụ 77 PĐ 479PC/77.D8 tuyến 479-PC							
123	30/09/2026	07:00	08:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Cắt 03DS	Tại trụ 6 PĐ 479-7PC/6.D8 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	"- Cắt REC tại trụ 258A/1 PĐ 479PC/258A/1.D8 tuyến 479-PC - Cắt 03DS tại trụ 6 PĐ 479-7PC/6.D8 tuyến 479-PC - Đóng REC tại trụ 258A/1 PĐ 479PC/258A/1.D8 tuyến 479-PC"	667	0,029	0,000	325	325		Gián đoạn điện
124	30/09/2026	17:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Đóng 03DS	Tại trụ 6 PĐ 479-7PC/6.D8 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	"- Cắt REC tại trụ 258A/1 PĐ 479PC/258A/1.D8 tuyến 479-PC - Đóng 03DS tại trụ 6 PĐ 479-7PC/6.D8 tuyến 479-PC - Đóng REC tại trụ 258A/1 PĐ 479PC/258A/1.D8 tuyến 479-PC"	667	0,029	0,000	325	325		Gián đoạn điện
125	30/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDĐ Minh Thành HN	Dựng trụ BTLT 12m, sang lưới trung thế, thay sứ đứng, khắc phục ộp đà	Từ trụ 11 đến trụ 62 PĐ 479-7PC/6.D8 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	"- Cắt 03DS tại trụ 6 PĐ 479-7PC/6.D8 tuyến 479-PC - Cắt LBS + 03DS tại trụ 77 PĐ 479PC/77.D8 tuyến 479-PC"	2454	1,161	0,002	759	8349	PĐ 479PC/77.D8 tuyến 479-PC nhận điện tuyến 477-PC	
126	30/09/2026	08:30	09:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay công tơ đầu nguồn trạm công cộng đến hạn kiểm định trạm KDC Tân Khánh Đông	Tại trụ 88/1B/3A/4 tuyến 478AH	Đường KDC Tân Khánh Đông, phường Sa Đéc	không cắt điện							
127	30/09/2026	09:30	10:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay công tơ đầu nguồn trạm công cộng đến hạn kiểm định trạm Trường Cấp 2	Tại trụ 88/1B/4A tuyến 478AH	Đường dal, phường Sa Đéc	không cắt điện							
128	30/09/2026	14:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Đội TCSCĐN	Xử lý tiếng kêu phóng điện	Tại trụ 26A, tuyến 479AH	Đường ĐT852B, phường Sa Đéc	- OFF RL79 MC 479AH hoặc MC 471SĐ tùy vào phương thức vận hành ngày thi công							
129	30/09/2026	10:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay công tơ đầu nguồn trạm công cộng đến hạn kiểm định trạm Rạch Gai	Tại trụ 88/1B/14A/3A tuyến 478AH	Đường dal, phường Sa Đéc	không cắt điện							
130	30/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay công tơ 3P đến hạn kiểm định	Trạm UB Phường 2, Vườn Hồng Cỏ May, Vườn Trẻ	Khu vực nội ô phường Sa Đéc	không cắt điện							
131	30/09/2026	13:30	14:30	Điện	Tổ	Thay công tơ đầu	Tại trụ	Đường dal,	không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Sa Đéc	QLVH	nguồn trạm công cộng đến hạn kiểm định trạm Mương Ngay 5	86/12A/12 tuyến 481AH	phường Sa Đéc								
132	30/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Đội TCSCĐN	Thay 03 FCO thành LBFCO NR Cầu Sa Đéc 2	Tại trụ 108/42B/1 tuyến 472SĐ	Đường ĐT852B, phường Sa Đéc	- Cắt 03FCO NR Cầu Sa Đéc 2 tại trụ 108/42B/1 tuyến 472SĐ. - OFF RL79 MC 481AH. - OFF RL 79 MC PD 481AH/54.D9 Tân Dương tại trụ 54 tuyến 481AH	57	0,009	0,000	120	420		
133	30/09/2026	09:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Cầu Bình Tiên	Tại trụ 16/47 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Bình Tiên tại trụ 16/47 tuyến 473-SĐ	39	0,002	0,000	39	39		
134	30/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/20/2 đến trụ 39/20/42 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
135	30/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Thay dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT 14m, lắp xà, sứ; Thay 03LBFCO thành 03DS-1P tại trụ 34/160 tuyến 475-NM	Từ trụ 34/99 đến 34/161 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt LBS 475NM/34/98.D10 + Cắt 03DS 475-1NM/34/97.D10 (NR Nha Môn-Hòa Tân) tại trụ 34/98, 34/97 tuyến 475-NM Cắt LBS 475NM/34/161.D10 + Cắt 03DS 475-7NM/34/161A.D10 (NR Giồng Nổi) tại trụ 34/161, 34/161A tuyến 475-NM	3120	1,476	0,002	685	7535	Chuyển 475-7NM/34/161A.D1 0 (NR Giồng Nổi) tại trụ 34/161A tuyến 475-NM sang nhận điện tuyến 471-NM qua MV An Khánh	
136	30/09/2026	14:30	15:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay ĐK, hạ 1 nấc MBA trạm Tân Lập	Tại trụ 216 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Tân Lập tại trụ 216 tuyến 474-SĐ	62	0,003	0,000	50	50		
137	30/09/2026	13:30	14:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay ĐK trạm Nguyễn Văn Sáu	Tại trụ 206 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Nguyễn Văn Sáu tại trụ 206 tuyến 474-SĐ	74	0,003	0,000	29	29		
138	30/09/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Chùa Phật Quang	Tại trụ 16/48A tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Chùa Phật Quang tại trụ 16/48A tuyến 473-SĐ	92	0,006	0,000	26	39		
139	30/09/2026	08:00	09:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Cầu Ranh Tân Phú	Tại trụ 16/59/64/19 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Ranh Tân Phú tại trụ 16/59/64/19 tuyến 473-SĐ	30	0,001	0,000	29	29		
140	30/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Cty TNHH MTV TM&XD Đ Hoàng Quân	Di dời trụ hạ thế	Tại trụ 1L/7/8, 1L/7/8/1, 1L/7/8/2, 1L/7/8/3, 1L/7/8/4, 1L/7/8/5 tuyến	Xã Phú Hựu	Cắt CB+01FCO trạm Lộ Tiểu 1 tại trụ 1L/7 tuyến 474-NM	134	0,063	0,000	53	583		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							474-NM									
141	30/09/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Hai Nhó	Tại trụ 241/8 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Hai Nhó tại trụ 241/8 tuyến 474-SĐ	43	0,003	0,000	16	24		
142	30/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay trụ rần nứt thành trụ BTLT 2x12m; Thay trụ rần nứt thành trụ BTLT 1x12m; Thay dây pha nhôm bọc 1xACX-50 thành 1xACXH-50; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K (1 bộ)	Từ trụ 39/20/2 đến trụ 39/20/42 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 01LBFCO 471-7NM/39/20.D10 (NR Xóm Cười) tại trụ 39/20 tuyến 471-NM	920	0,435	0,001	59	649		
143	30/09/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay công tơ 3 pha đến hạn TBA Trạm Bơm Tiều Vùg 4	Tại trụ 80/122/8A tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO TBA Trạm Bơm Tiều Vùg 4 tại trụ 80/122/8A tuyến 478-SH	1	0,000		105	210		
144	30/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắ mới điện kế, thay hộp bẻ, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
145	30/09/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay công tơ 3 pha đến hạn khách hàng Đặng Thị Kim Sánh (69276), Tăng Văn Hoài Thanh (55586)	Tại trụ 32, 32A tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
146	30/09/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất từ 1P-37,5kVA lên 1P-50kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA UB Phong Hòa	Tại trụ 21 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA UB Phong Hòa tại trụ 21 tuyến 480-SH	30	0,005	0,000	35	140		
147	30/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 480-7SH/174/1.D11 Rạch Nước Trong, NR 471-7SH/190/13/1.D11 Hòa Định - Tân Mỹ, NR 471-7SH/190/13/4/14.D11 Thầy Phó - Long	Từ trụ 174 đến trụ 174/22 tuyến 480-SH, từ trụ 190/13/1 đến trụ 190/13/4/14, từ trụ 190/13/4/14 đến trụ 190/13/4/74, từ trụ	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Thắng, NR 471-7SH/190/13/4/32A/1.D 11 Hoa Màu Tân Hòa	190/13/4/32A đến trụ 190/13/4/32A/22 tuyến 471-SH									
148	30/09/2026	13:30	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 3 pha đến hạn TBA Huỳnh Thị Ngọc	Tại trụ 22/1 tuyến 482-SH	Xã Phong Hòa	"Cắt CB TBA Huỳnh Thị Ngọc tại trụ 22/1 tuyến 482-SH. Cắt 3FCO NR Huỳnh Thị Ngọc tại trụ 22 tuyến 482-SH."	1	0,000		35	52,5		
149	30/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Giảm công suất từ 1P-50kVA xuống 1P-37,5kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Ủy Ban Định Hòa 2	Tại trụ 77 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ủy Ban Định Hòa 2 tại trụ 77 tuyến 471-SH	22	0,003	0,000	12	42		
150	30/09/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay công tơ 3 pha đến hạn TBA Trại Cưa Lê Tấn Bình	Tại trụ 80/189/1 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Trại Cưa Lê Tấn Bình tại trụ 80/189/1 tuyến 478-SH	2	0,000		15	30		
151	30/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	NCS TBA 1P-75kVA lên 3x1P-50kVA trạm Ngã Ba Vĩnh Thạnh, TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Vùng Nuôi Vĩnh Thạnh và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	Trụ 175-206 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Bến Đò Vĩnh Thạnh trụ 177, Ngã Ba Vĩnh Thạnh trụ 184, Xăng Dầu 30/4 trụ 191, Vùng Nuôi Vĩnh Thạnh trụ 197, Nhơn Quới trụ 206 tuyến 471-TH	170	0,080	0,000	124	1364		
152	30/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-37.5kVA trạm Ấp Nhơn Quới, TBA 1P-25kVA lên 3x1P-25kVA trạm Cống Hùng Cường và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	Trụ 236-267 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Ấp Nhơn Quới trụ 237, Ấp Nhơn Quới 1 trụ 245, Cầu Thầy Lâm trụ 250, Cống Hùng Cường trụ 258, Cống Chảo trụ 265 tuyến 471-TH	142	0,067	0,000	112	1232		
153	30/09/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
154	30/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm định kỳ; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp.	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế		inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC;			110kV An Long.							
155	30/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Bình Đức – 171 Chợ Gạo từ trụ 1B đến trụ 37; 37 đến trụ 74, từ trụ 1A đến trụ 15	Phường Mỹ Phong, Mỹ Tho, Đạo Thạnh.	Không cắt điện							
156	30/09/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
157	30/09/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương.	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB F203 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Tân Hương							
158	30/09/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
159	30/09/2026	06:00	18:00	Xí	Tổ TTLĐ	Kiểm tra ắc quy, kiểm	Dàn ắc quy, tủ	Phường Mỹ	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	Cao Lãnh	tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toàn;	Ngãi, Đồng Tháp	CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toàn							
160	30/09/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
161	30/09/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công . 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công"	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	"1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1"							
162	01/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế, ghép trụ 8.5m. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Cao Lãnh đề nghị cắt điện phát quang cây xanh mùa mưa bão	Từ trụ 54/49 đến 54/58. Từ trụ 54/55A đến 54/55A/7 và từ trụ 54/58 đến 54/58/6 hạ thế TBA 3P-320kVA Phường 3 PĐ 475-7CL/54/28.D1 Rạch Bắp tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo 03 cần FCO TBA 3P-320kVA Phường 3 trụ 54/54 PĐ 475-7CL/54/28.D1 Rạch Bắp tuyến 475CL	327	0,141	0,000	255	2550		
163	01/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
164	01/10/2026	07:00	17:00	Điện	Công ty	Thay dây hạ thế, ghép	Từ trụ	phường Cao	Cắt CB+03FCO và tháo 03	212	0,091	0,000	170	1700		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cao Lãnh	TNHH Minh Thanh	trụ 8.5m. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Cao Lãnh đề nghị cắt điện phát quang cây xanh mùa mưa bão	54/56A/1 đến 54/56A/4/3A và từ trụ 54/56A/4 đến 54/56A/4/3B/5 hạ thế TBA 3P-250kVA Phạm Nhơn Thuần NR 475-1CL/54/56A.D 1 Phạm Nhơn Thuần tuyến 475CL	Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	cần FCO TBA 3P-250kVA Phạm Nhơn Thuần trụ 54/56A/4 NR 475-1CL/54/56A.D1 Phạm Nhơn Thuần tuyến 475CL							
165	01/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TBA 1P-25kVA Kinh Gáo Giồng 3 không đảm bảo vận hành theo CBM	Tại trụ 46/107/17/69 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB+ FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Kinh Gáo Giồng 3 tại trụ 46/107/17/69 tuyến 474QT	28	0,004	0,000	20	70		
166	01/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay Công tơ đến hạn kiểm định TBA 1P-75kVA Trường THPT Thống Linh, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 193/3A/6 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Trường THPT Thống Linh tại trụ 193/3A/6 tuyến 476CL	1	0,000		50	175		
167	01/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Cty TNHH XD Điện Châu Thành Phát	Di dời trụ điện trung thế	Tại trụ 107/65, NR 478-7CL/107/32.D 2 (PĐ NR) tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt 3LBFCO NR 478-7CL/107/32.D2 (PĐ NR) tại trụ 107/32 tuyến 478CL	906	0,351	0,001	890	8010		
168	01/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TBA 1P-50kVA Kinh Nhà Hay 1 không đảm bảo vận hành theo CBM	Tại trụ 46/43A/13 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Kinh Nhà Hay 1 tại trụ 46/43A/13 tuyến 474-QT	107	0,016	0,000	40	140		
169	01/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Trường Tiểu Học Kinh 15	Tại trụ 213 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Trường Tiểu Học Kinh 15 tại trụ 213 tuyến 476TN	50	0,008	0,000	40	140		
170	01/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA Nông Trường 2	Tại trụ 218/60 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Nông Trường 2 tại trụ 218/60 tuyến 476TN	3	0,000		18	63		
171	01/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TBA 1P-25kVA Kinh Gáo Giồng 1 không đảm bảo vận hành theo CBM, thay thùng CB bị sét mục	Tại trụ 46/107/17/107 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB+ FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Kinh Gáo Giồng 1 tại trụ 46/107/17/107 tuyến 474QT	20	0,003	0,000	16	56		
172	01/10/2026	08:00	11:30	Điện	Điện lực	Tăng cường cấp xuất,	Tại trụ 193/87	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần	76	0,011	0,000	30	105		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Mỹ Thọ	Mỹ Thọ	khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-37,5kVA Trường TH Ba Sao 1	tuyến 476CL		FCO TBA 1P-37,5kVA Trường TH Ba Sao 1 tại trụ 193/87 tuyến 476CL							
173	01/10/2026	07:30	16:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm Bình Thành 1	xã Bình Thành	Cắt CB+3FCO trạm Bình Thành 1, tại trụ 105 tuyến 474QT	127	0,046	0,000	105	892,5		
174	01/10/2026	08:30	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Lắp bộ coi U3m nâng cao lưới điện trung áp	Tại trụ 98A/142/32, 98A/142/32/1 A tuyến 474AL	Xã Phú Thọ	Cắt 3LBFCO NR 474-7/142/1.D5 tại trụ 98A/142/1 tuyến 474AL	96	0,033	0,000	45	360		
175	01/10/2026	08:00	13:00	Điện lực Tân Hồng	Cty THHH MTV Điện NLMT Thiên Quang	Di dời trụ, nâng cao lưới hạ thế	"Tại trụ 133/2/2, 133/2/3 NR 476-7THo/278/69. D7 tuyến 476THo "	Xã Tân Thành	Cắt CB+03FCO trạm Chợ Tân Thành A tại trụ 133 NR 476-7THo/278/69.D7 tuyến 476THo	200	0,043	0,000	88	440		
176	01/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, khắc phục tiếp đất, nâng cao lưới hạ thế	Từ trụ 138 đến trụ 144 PĐ 479PC/77.D8 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm UB Phú Thuận B3 (1P-50kVA) tại trụ 139 PĐ 479PC/77.D8 tuyến 479-PC - Cắt CB + FCO trạm Trường TH Phú Thuận B3 (2x1P-25kVA) tại trụ 142 PĐ 479PC/77.D8 tuyến 479-PC	76	0,029	0,000	109	981		
177	01/10/2026	10:00	12:00	Điện lực Sa Đéc	Đội TCSCĐN	Thay 01 hotline pha B giàn tụ bù bị đứt.	Tại trụ 64, tuyến 472AH	Đường ĐT852, phường Sa Đéc	- OFF RL79 MC 472AH - OFF RL79 MC PĐ 472AH/55.D9 Sóng Rắn							
178	01/10/2026	08:00	10:00	Điện lực Sa Đéc	Đội TCSCĐN	Thay tụ bù trung thế pha B bị hỏng.	Tại trụ 15/11 tuyến 479AH	Đường ĐT852, phường Sa Đéc	- OFF RL79 MC 479AH							
179	01/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay công tơ 1P đến hạn kiểm định	Trạm UB Phường An Hòa, Ngã Ba Thái Bình	Khu vực nội ô phường Sa Đéc	không cắt điện							
180	01/10/2026	14:30	15:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Bà Thâm	Tại trụ 16/74/22 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Bà Thâm tại trụ 16/74/22 tuyến 473-SĐ	39	0,002	0,000	50	50		
181	01/10/2026	10:00	11:30	Điện	Điện lực	Thay TI TNĐK trạm	Tại trụ	Xã Tân Phú	Cắt CB + 01FCO trạm Bà	64	0,004	0,000	27	40,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Nha Môn	Nha Môn	Bà Thâm 1	16/74/13 tuyến 473-SĐ	Trung	Thâm 1 tại trụ 16/74/13 tuyến 473-SĐ							
182	01/10/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay ĐK, TI TNĐK trạm Ngọn Bà Thâm	Tại trụ 16/74/24 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Ngọn Bà Thâm tại trụ 16/74/24 tuyến 473-SĐ	102	0,007	0,000	41	61,5		
183	01/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16 đến trụ 16/74 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
184	01/10/2026	08:00	09:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay ĐK trạm Huyện Hàm 1	Tại trụ 16/59/7 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 03FCO trạm Huyện Hàm 1 tại trụ 16/59/7 tuyến 473-SĐ	113	0,005	0,000	45	45		
185	01/10/2026	13:30	14:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Cầu Ngang Bà Thâm	Tại trụ 16/74/15 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Ngang Bà Thâm tại trụ 16/74/15 tuyến 473-SĐ	15	0,001	0,000	29	29		
186	01/10/2026	09:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Cầu Bà Thâm	Tại trụ 16/74/2 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Bà Thâm tại trụ 16/74/2 tuyến 473-SĐ	20	0,001	0,000	26	26		
187	01/10/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế bị hỏng, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cua Khoai Mì	Tại trụ 216/31 tuyến 476-TH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cua Khoai Mì tại trụ 216/31 tuyến 476-TH	65	0,006	0,000	55	110		
188	01/10/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế bị hỏng TBA TB Trần Văn Hoàng	Tại trụ 80/178/26/1A tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO TBA TB Trần Văn Hoàng tại trụ 80/178/26/1A tuyến 478-SH	1	0,000		50	100		
189	01/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
190	01/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Giảm công suất từ 1P-50kVA xuống 1P-25kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Ngọn Ba Cải	Tại trụ 157/33/9/7 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ngọn Ba Cải tại trụ 157/33/9/7 tuyến 472-TH	43	0,006	0,000	17	59,5		
191	01/10/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế bị hỏng, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Ba Dinh 2	Tại trụ 205/3/16 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Ba Dinh 2 tại trụ 205/3/16 tuyến 474-AH	150	0,013	0,000	72	144		
192	01/10/2026	13:30	15:00	Điện	ĐL Lai	Thay điện kế bị hỏng,	Tại trụ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo	56	0,004	0,000	30	45		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Lai Vung	Vung	TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Kênh Bạc Hà	205/3/28A tuyến 474-AH		hotline TBA Kênh Bạc Hà tại trụ 205/3/28A tuyến 474-AH							
193	01/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viền thông treo trên cột điện NR 478-7SH/80/122.D11 Chợ Long Định, NR 478-7SH/80/122/17.D11 Kinh Long Thắng, NR 478-7SH/80/122/39/1P.D11 Xẻo Nga, NR 478-7SH/80/122/39/1T.D11 Chợ Long Thắng	Từ trụ 80/122 đến trụ 80/122/78/10H, từ trụ 80/122/17 đến trụ 80/122/17/22, từ trụ 80/122/39 đến trụ 80/122/39/60P/23H, từ trụ 80/122/39 đến trụ 80/122/39/11T/16H tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
194	01/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Thầy Thơ 4	Tại trụ 114/15A/26/4/1 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Thầy Thơ 4 tại trụ 114/15A/26/4/1 tuyến 477-TH	55	0,009	0,000	25	100		
195	01/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lắp Vò	Cty Hưng Lộc	NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-37.5kVA trạm TL 849, TBA 1P-37.5kVA lên 3x1P-25kVA trạm TL 849-3 và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	Trụ 206-236 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Thủ Ô trụ 207, TL 849-3 trụ 212, TL 849 trụ 226, trạm TL849A trụ 231 tuyến 471-TH	171	0,081	0,000	108	1188		
196	01/10/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
197	01/10/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
198	01/10/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế		Mỹ Tho		25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	thiết bị đang mang điện.							
199	01/10/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
200	01/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
201	01/10/2026	17:30	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị tại trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
202	01/10/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Mỹ Thuận-174 Cao Lãnh 2 (Từ 174- 7 CL2 đến trụ 76)	Xã Mỹ Hiệp Xã Bình Hàng Trung Xã Mỹ Thọ	Không cắt điện							
203	01/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè từ trụ 28	Phường Thanh Hòa, Phường Cai Lậy	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế			đến trụ 01 đến CD 175									
204	01/10/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Đo nhiệt độ mối nối nhất thứ và hàng kẹp nhĩ thứ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
205	01/10/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây."	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
206	01/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Cái Bè – 173 Mỹ Thuận từ trụ 134 đến trụ D1 đến CD 173.	Xã An Hữu, Mỹ Lợi;	Không cắt điện							
207	02/10/2026	07:30	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Tháo gỡ TBA 3x1P-50kVA Trần Phú không sử dụng, chuyển đầu nối dây hạ thế qua TBA 3P-400kVA Khu HC tập trung	Từ trụ 56A/20 đến trụ 56A/21 TBA 3x1P-50kVA Trần Phú và TBA 3P-400kVA Khu HC tập trung NR 472-2CL/56A.D1 Tôn Đức Thắng tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03 Hotline TBA 3x1P-50kVA Trần Phú trụ 56A/21. Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA Khu HC tập trung trụ 56A/20 NR 472-2CL/56A.D1 Tôn Đức Thắng tuyến 472CL	347	0,067	0,000	170	765		
208	02/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
209	02/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA từ 3x1P-37,5kVA lên 3x1P-50kVA	TBA 3x1P-37,5kVA Nguyễn Văn Bảnh trụ 69 PĐ 473-7CL/49.D1 Trần Hưng Đạo tuyến 473CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03 Hotline TBA 3x1P-37,5kVA Nguyễn Văn Bảnh trụ 69 PĐ 473-7CL/49.D1 Trần Hưng Đạo tuyến 473CL	98	0,015	0,000	170	595		
210	02/10/2026	07:30	17:30	Điện	Công ty	Chuyển đầu đổi đường	Từ trụ 17 đến	Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần	234	0,101	0,000	180	1800		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Mỹ Thọ	TNHH Minh Thanh	dây hạ thế qua lưới mới Đóng điện TBA 3P-160kVA xdm	trụ 33 (lưới XDM) đang nhận điện tuyến 474MTh		FCO TBA 1P-50kVA Mỹ Long 5A tại trụ 307A tuyến 477CL Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Mỹ Long 5 tại trụ 309 tuyến 477CL Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Mỹ Long 6 tại trụ 315 tuyến 477CL							
211	02/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công xuất chống quá tải TBA 1P-37,5kVA Tinh lộ 844 số 2 lên thành 2x1P-37,5kVA, Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm	Tại trụ 74/3B/7 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Tinh Lộ 844 số 2 tại trụ 74/3B/7 tuyến 478TX	47	0,018	0,000	35	315		
212	02/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ mất màn hình, thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiên-Mương Lộ 844 số 2	Tại trụ 74/9/1 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	"Cắt 3LBFCO NR 478-7TX/74/9.D2 (NR B. Tây An Tiên Mương Lộ 844 số 2), tại trụ 74/9 tuyến 478TX. Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiên-Mương Lộ 844 số 2, tại trụ 74/9/1 tuyến 478TX."	1	0,000		120	1080		
213	02/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kênh Kỳ Sơn	Tại trụ 193/31/52 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kênh Kỳ Sơn tại trụ 193/31/52 tuyến 476CL	102	0,015	0,000	40	140		
214	02/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kỳ Sơn 3	Tại trụ 193/31/69 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kỳ Sơn 3 tại trụ 193/31/69 tuyến 476CL	90	0,014	0,000	40	140		
215	02/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3P-560kVA Việt Nga	Tại trụ 224/1 tuyến 478-TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-560kVA Việt Nga PĐ 478TX/81.D2 (PĐ Hưng Thanh),tại trụ 224/1 và trụ 224 tuyến 478-TX	1	0,000		500	4500		
216	02/10/2026	07:30	16:00	Điện	Điện lực	Thay công tơ điện tử	Lưới hạ thế	xã Thanh	Cắt CB+3FCO trạm Cồn	123	0,045	0,000	105	892,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Thanh Bình	Thanh Bình	đến hạn	trạm Cồn Én	Bình	Én, tại trụ 40/7/12/8P tuyến 479LT							
217	02/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Chỉnh sửa ốp đà (T111-T176). Gia cường mối nối trung áp (T111, T115-116, T124-125, T127-128, T133-134) Gia cường mối nối dây trung hòa (T168-169, T170-171)	Từ trụ 168 đến trụ 171 tuyến 476TN	Xã Phú Cường	Cắt LBS PĐ 476TN/88.D5 (PĐ Kinh 13), tại trụ 88 tuyến 476TN. - Cắt 3DS PĐ 476-2TN/87.D5 PĐ (Kinh 13), tại trụ 87 tuyến 476TN. - Kiểm tra 3LBFCO MV 476TN_477TN/116.D5 (MV Kinh 15) tại trụ 116 tuyến 477TN. Đang cắt. Cắt 3DS PĐ 476-2TN/177.D2 (PĐ Kênh Gáo Giồng) tại trụ 177 tuyến 476TN (D2 thao tác)	687	0,266	0,000	300	2700	Chuyển 476TN/177.D2 nhận điện tuyến 476-CL	
218	02/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	C.Ty Châu Thành Phát	Lắp chằng và căng lại dây trung áp NR trạm bơm Kênh 7 Yếu	Từ trụ 144 đến trụ 144/1 tuyến 476TN	Xã Phú Cường	Cắt LBS PĐ 476TN/88.D5 (PĐ Kinh 13), tại trụ 88 tuyến 476TN. - Cắt 3DS PĐ 476-2TN/87.D5 PĐ (Kinh 13), tại trụ 87 tuyến 476TN. - Kiểm tra 3LBFCO MV 476TN_477TN/116.D5 (MV Kinh 15) tại trụ 116 tuyến 477TN. Đang cắt. Cắt 3DS PĐ 476-2TN/177.D2 (PĐ Kênh Gáo Giồng) tại trụ 177 tuyến 476TN (D2 thao tác)							Kết hợp công tác
219	02/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	"Thay dây ABC 3x70mm2 bị răn nứt + AC50mm2 nhiều mối nối bằng ABC 3x70mm2 + AC-50 SCL"	"Từ trụ 19 đến trụ 19/8, từ trụ 19 /1 đến trụ 19/1/5, từ trụ 19 /2 đến trụ 19/2/6, từ trụ 19 /3 đến trụ 19/3/6a Tuyến 474HN "	Phường An Bình	"Cắt CB+3FCO trạm Trần Phú tại trụ 19 tuyến 474HN. "	334	0,144	0,000	118	1180		
220	02/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Tâm Đạt	Di dời trụ hạ áp	Tại trụ 27/3 tuyến 482HN	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO trạm Bến Đò Mười Đầu trụ 30 tuyến 482HN							
221	02/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	" Thay sứ đứng 24KV thành sứ 35KV "	"Từ trụ 3 đến trụ 33 tuyến 482HN-484HN"	Phường An Bình	Cô lập tuyến 482HN, 484HN, Cắt 03DS MV 484HN-480HN/2B.D6 trụ 2B tuyến 480HN, cắt 03DS	1837	0,790	0,001	361	3610	chuyển tải 482-7HN/34/D6 PĐ UB An Bình A nhận điện tuyến	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									MV 475HN-482HN/2.D6 trụ 2 tuyến 482HN, cắt LBS 482HN/33A.D6+3DS 482-7HN/34.D6 tại trụ 33A,34 tuyến 482HN, cắt 03DS MV 484HN-474AL/113.D6 trụ 113 tuyến 474AL (trụ 83A tuyến 484HN)						473AL	
222	02/10/2026	07:00	07:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thao tác để chuyển nguồn	"Tại trụ 219 PĐ 474-7THo/219.D7 tuyến 474THo, Tại trụ 278/137 NR 476-7THo/278/69. D7 tuyến 476THo"	Xã An Phước, Xã Tân Thành	"Cắt 03LBFCO PĐ 474-7THo/219.D7 Tại trụ 219 tuyến 474THo, Đóng LBS MV Tân Thành A Tại trụ 278/137 NR 476-7THo/278/69.D7 tuyến 476THo"	2650	0,057	0,002	1354	677		
223	02/10/2026	17:30	18:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thao tác để chuyển nguồn	"Tại trụ 219 PĐ 474-7THo/219.D7 tuyến 474THo, Tại trụ 278/137 NR 476-7THo/278/69. D7 tuyến 476THo"	Xã An Phước, Xã Tân Thành	"Cắt LBS MV Tân Thành A Tại trụ 278/137 NR 476-7THo/278/69.D7 tuyến 476THo, Đóng 03LBFCO PĐ 474-7THo/219.D7 Tại trụ 219 tuyến 474THo"	2650	0,057	0,002	1354	677		
224	02/10/2026	07:00	07:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thao tác để chuyển nguồn	"Tại trụ 144/3 NR 474-7THo/144/3.D 7 tuyến 474THo, Tại trụ 189/79 NR 476-7THo/189/30. D7 tuyến 476THo"	Xã An Phước	"Cắt 03LBFCO NR 474-7THo/144/3.D7 Tại trụ 144/3 tuyến 474THo, Đóng 03LBFCO MV Gò Tre Tại trụ 189/79 NR 476-7THo/189/30.D7 tuyến 476THo"	375	0,008	0,000	276	138		
225	02/10/2026	17:30	18:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thao tác để chuyển nguồn	"Tại trụ 144/3 NR 474-7THo/144/3.D 7 tuyến 474THo, Tại trụ 189/79 NR 476-7THo/189/30. D7 tuyến 476THo"	Xã An Phước	"Cắt 03LBFCO MV Gò Tre Tại trụ 189/79 NR 476-7THo/189/30.D7 tuyến 476THo, đóng 03LBFCO NR 474-7THo/144/3.D7 Tại trụ 144/3 tuyến 474THo, "	375	0,008	0,000	276	138		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							476THo"									
226	02/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội Thí Nghiệm	Di dời trụ, Thí nghiệm định kỳ LBS+03DS MV Tân Bánh	"Tại trụ 249/119, 249/120 NR 476-7THo/249/46. D7 tuyến 476THo"	Xã An Phước	"Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/249/46.D7 tại trụ 249/46 tuyến 476THo"	681	0,293	0,000	465	4650		
227	02/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Tân Hồng	Cty THHH MTV Điện NLMT Thiên Quang	Di dời trụ, sang dây trung thế	"Tại trụ 145, 146 PĐ 474THo/128.D 7 tuyến 474THo "	Xã An Phước	"Cắt LBS PĐ 474THo/128.D7 tại trụ 128 tuyến 474THo, Cắt 03DS PĐ 474-2THo/127.D7 tại trụ 127 tuyến 474THo	2248	0,967	0,002	1520	15200	(chuyển tải PĐ 474-7THo/219.D7 nhận điện tuyến 476THo qua MV Tân Thành A, chuyển tải NR 474-7THo/144/3.D7 nhận điện tuyến 476THo qua MV Gò Tre)	
228	02/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Tân Hồng	Cty THHH Ngô Trị	Sửa chữa kiến trúc trạm Giồng Găng 7 kết hợp thí nghiệm định kỳ	"Tại trụ 163/8 NR 474-7THo/163/1.D 7 tuyến 474THo "	Xã An Phước	"Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm Giồng Găng 7 Tại trụ 163/8 NR 474-7THo/163/1.D7 tuyến 474THo "							Kết hợp công tác
229	02/10/2026	08:00	09:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Kênh Chí Công 1	Tại trụ 16/59/66/47/11 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Kênh Chí Công 1 tại trụ 16/59/66/47/11 tuyến 473-SĐ	60	0,003	0,000	15	15		
230	02/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/31 đến trụ 16/31/16/8 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
231	02/10/2026	13:30	14:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Tầm Vu B-3	Tại trụ 16/59/66/39 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Tầm Vu B-3 tại trụ 16/59/66/39 tuyến 473-SĐ	156	0,007	0,000	45	45		
232	02/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây HTHH AV70 thành AV70	Từ trụ 46/45/12/6 đến trụ 46/45/12/15 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 01FCO trạm Vàm Út Hiện tại trụ 46/45/12/10 tuyến 471-NM	45	0,021	0,000	22	242		
233	02/10/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Kênh Chí Công 2	Tại trụ 16/59/66/47/30 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Kênh Chí Công 2 tại trụ 16/59/66/47/30 tuyến 473-SĐ	15	0,001	0,000	26	39		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
234	02/10/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Ngọn Tầm Vu B	Tại trụ 16/59/66/56 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Ngọn Tầm Vu B tại trụ 16/59/66/56 tuyến 473-SĐ	35	0,002	0,000	16	24		
235	02/10/2026	14:30	15:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Tầm Vu B-4	Tại trụ 16/59/66/51 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Tầm Vu B-4 tại trụ 16/59/66/51 tuyến 473-SĐ	118	0,005	0,000	29	29		
236	02/10/2026	09:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Kênh Chí Công	Tại trụ 16/59/66/47/22 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Kênh Chí Công tại trụ 16/59/66/47/22 tuyến 473-SĐ	28	0,001	0,000	30	30		
237	02/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	- Thay dây HTHH AV70 thành AV70. - Thay dây HTĐL 2A70 thành ABC2x70.	Từ trụ 46/34/6 đến trụ 46/34/12, từ trụ 46/34/6 đến trụ 46/34/6/6B tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 01FCO trạm Vượt sông An Đường tại trụ 46/34/7 tuyến 471-NM	39	0,018	0,000	26	286		
238	02/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
239	02/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Giảm công suất từ 1P-50kVA xuống 1P-25kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Rạch Cây Me Tân Hòa	Tại trụ 104 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Cây Me Tân Hòa tại trụ 104 tuyến 480-SH	25	0,004	0,000	17	59,5		
240	02/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cầu Điện Tây	Tại trụ 80/35 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Điện Tây tại trụ 80/35 tuyến 478-SH	47	0,008	0,00003	24	96		
241	02/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viền thông treo trên cột điện NR 476-7TH/216/1.D11 Cái Tắc Rạch Đông, NR 475-7SĐ/239/1.D11 Lai Vung 1	Từ trụ 216 đến trụ 216/35/23H tuyến 476-TH, từ trụ 239 đến trụ 239/49, từ trụ 239/8 đến 239/8/14A tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
242	02/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp	Điện lực Lấp Vò	Thay LBFCO NR Cầu Rạch Ruộng Tân	Trụ 153, 160, 163, 176 tuyến	Xã Tân Khánh Trung	Cắt REC PD 478AH/151.D12+03DS							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vò		Khánh Trung, Mương Điều, Chòm Dừa tuyến 478-AH	478-AH		478-2AH/151.D12 (PĐ 478-12AH cũ) Cầu Rạch Ruộng trụ 151 tuyến 478-AH							
243	02/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò và Đội TC SCD nóng	Thay sứ treo bị bể và dây lèo 3 pha bị hỏng do sự cố sét đánh tuyến 480-TH	Trụ 358 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	"Cắt 01LBFCO trụ 358/1, tháo Hotline trụ 358/1 NR Rạch Cười, cắt CB+FCO trạm Cổng Rạch Cười trụ 358 tuyến 480-TH Khóa rò le 79 REC PĐ 480TH/262.D12 Bình Hiệp trụ 262 và REC PĐ 480TH/85.D12 Bình Hiệp trụ 85 tuyến 480-TH."	258	0,039	0,000	182	637		
244	02/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lắp Vò	Cty Hưng Lộc	Dựng trụ, lắp xà, sứ, thay dây tuyến 478-AH	Trụ 161-243 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung và Mỹ An Hưng	Cắt REC PĐ 478AH/151.D12+03DS 478-2AH/151.D12 (PĐ 478-12AH cũ) Cầu Rạch Ruộng trụ 151 tuyến 478-AH	7139	3,378	0,005	3618	39798		
245	02/10/2026	13:30	16:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò và Đội TC SCD nóng	Thay sứ đứng pha B bị bể do sét đánh tuyến 478-TH	Trụ 51 tuyến 478-TH	Xã Lắp Vò	Khóa rò le 79 MC tuyến 478-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng							
246	02/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
247	02/10/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
248	02/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Cái Bè – 173 Mỹ Thuận từ trụ 108 đến trụ 134	Xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
249	02/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV Cai Lậy – Cái Bè từ trụ 28 đến trụ 55	Xã Bình Phú, phường Thanh Hòa	Không cắt điện							
250	02/10/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo."	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	"1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC201 cấp nguồn cho tủ sạc 2"							
251	02/10/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
252	02/10/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Mỹ Thuận-174 Cao Lãnh 2 (T ừ liền sau trụ 76 đến 172-7MT)	Xã Mỹ Hiệp Xã Thanh Hưng	Không cắt điện							
253	02/10/2026	17:30	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị tại trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
254	02/10/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
255	02/10/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ	Trạm 110kV Thạnh Hưng,	OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế		tuần	sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thanh Hưng	xã Lấp Vò	dùng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
256	03/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay cáp 2xAV70 vận hành lâu năm lão hóa bằng cáp AV2x70 mới, khắc phục hệ thống đo đếm thay thùng bể mực, thay cáp muller, thay dây Brachenment (Hạng mục 7: Sửa chữa lưới hạ thế Rạch Cầu 1, Rạch cầu 2)	Từ trụ 163A đến trụ 163A/12 tuyến 477CL Từ trụ 163A/4 đến trụ 163A/4/17 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt LBFCO 477-7CL/163A/1.D2 (NR Rạch Cầu) tại trụ 163A/1 tuyến 477CL	238	0,102	0,000	100	1000		
257	03/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 107/1 đến trụ 107/12 đến trụ 107/12/5, từ trụ 107/8 đến trụ 107/8/7V đến trụ 107/6/1 đến trụ 107/6/14 đến trụ 107/5A/1 đến trụ 107/5A/15 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO TBA 3P-400kVA Cầu Mương Khai tại trụ 107/8 tuyến 478CL	265	0,091	0,000	200	1600		
258	03/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 99/5 đến trụ 99/5/1/2 đến trụ 99/5/1 đến trụ 99/5/6 đến trụ 99/5/6/1B đến trụ 99/5/6/1BA/1 đến trụ 99/5/6/1BA/9 đến trụ	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO TBA 3P-400kVA Khu Tái Định Cư Mỹ Thọ tại trụ 99/5 tuyến 477CL	217	0,075	0,000	200	1600		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							99/5/6/1A đến trụ 99/5/6/7A đến trụ 99/5/6/7A/4 đến trụ 99/5/6/6A/1 đến trụ 99/5/6/6A/7 đến trụ 99/5/6/5A/1 đến trụ 99/5/6/5A/5 đến trụ 99/5/6/3B đến trụ 99/5/6/3B/7 đến trụ 99/5/6/3B/7/3 đến trụ 99/5/6/3B/9 đến trụ 99/5/6/3B/9/7 tuyến 477CL									
259	03/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA trạm AS Tây Kênh 2/9	Tại trụ 20/36 tuyến 476AL	Xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Tây Kênh 2/9, tại trụ 20/36 tuyến 476AL	68	0,010	0,000	30	105		
260	03/10/2026	08:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay MBA 1P-25kVA (pha A) Thí nghiệm CBM không đạt trạm bơm HTX Tân Phát 2	Tại trụ 20/42 tuyến 476AL	Xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm bơm HTX Tân Phát 2, tại trụ 20/42 tuyến 476AL	1	0,000		25	75		
261	03/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	"Nâng công suất TBA Bình Tân Nhơn 2 từ 3x1P-37,5KVA thành 3x1P-75KVA "	"Tại trụ 260/19 tuyến 479HN"	Phường Thường Lạc	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Bình Tân Nhơn 2 trụ 260/19 tuyến 479HN	87	0,037	0,000	39	390		
262	03/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	"Thay dây ABC 3x70mm2 bị răn nứt nhiều mối nối bằng ABC 3x70mm2 SCL"	"Tủ trụ 39B đến trụ 46 Tuyến 474HN "	Phường An Bình	"Cắt CB+3FCO trạm Thị Đội trụ 39B tuyến 474HN, Cắt CB+03FCO trạm Cầu Hồng Ngự 2 trụ 45 tuyến 474HN"	291	0,125	0,000	65	650		
263	03/10/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMDG TPĐ.	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân,	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
								tỉnh Đồng Tháp								
264	03/10/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
265	03/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
266	03/10/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
267	03/10/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị. đo nhiệt độ mối nối nhất thứ và hàng kẹp nhệ thứ	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
268	03/10/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
269	04/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Chuyển đầu đối đường dây hạ thế qua lưới mới Đóng điện TBA 3P-160kVA xdm	Từ trụ 33 đến trụ 60 (lưới XDM) đang nhận điện tuyến 474MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-400kVA Ủy Ban Mỹ Hiệp tại trụ 331 tuyến 477CL Cắt CB + 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Mỹ Long	575	0,247	0,000	550	5500		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									6A tại trụ 321 tuyến 477CL Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100kVA Cầu Biểu 17/1/48/3 tuyến 474MTh (trụ cũ 326/3 tuyến 478CL)							
270	04/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	"Thay dây ABC 3x70mm2 bị răn nứt + AC50mm2 nhiều mối nối bằng ABC 3x70mm2 + AC-50 SCL"	"Từ trụ 100 đến trụ 109, từ trụ 100A đến trụ 100A/11, từ trụ 102 đến trụ 102/3/2P, từ trụ 102/3 đến trụ 102/3/6T, từ trụ 104 đến trụ 104/1/4P, ừ trụ 104/1 đến trụ 104/1/2T Tuyến 480HN "	Phường Thường Lạc	"Cắt CB+3FCO trạm Bến Phà Thường Lạc tại trụ 99 tuyến 475HN. Cắt CB+3FCO trạm Ủy Ban Phường Lạc tại trụ 102 tuyến 475HN"	392	0,169	0,000	98	980		
271	04/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-50kVA trạm TL 849-2, TBA 1P-25kVA lên 3P-250kVA trạm Ông An 1, TBA 1P-50kVA lên 1P-75kVA trạm Ông An, TBA 1P-50KVA lên 1P-100kVA trạm TL 849-1 và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	Trụ 267-299 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Ngã Cái trụ 268, Tân Thuận A-B trụ 275, TL 849-2 trụ 277, Cầu Vượt Tân Mỹ trụ 283, Ông An 3 trụ 286, Ông An trụ 290, Ông An 1 trụ 292, Tham Thân trụ 295, Trường THCS Tân Mỹ trụ 298, TL849-1trụ 302 tuyến 471-TH	418	0,198	0,000	256	2816		
272	04/10/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ môi nổi nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Trần Quốc Toàn	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
273	04/10/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
274	04/10/2026	06:00	18:00	Xí	Tổ TTLĐ	Kiểm tra ắc quy, kiểm	Dàn ắc quy, tủ	Xã Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	Cao Lãnh	tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Mười, Đồng Tháp	FAC203 tại tủ sạc 2 trạm 110kV Tháp Mười.							
275	04/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							
Tổng cộng										50.878	16,822	0,036	28.982	220.082		

Phụ lục 2
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 40/2026
(Từ ngày 28/9/2026 đến 04/10/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	28/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, dán số trụ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
2	28/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ KD	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế định kỳ, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
3	28/09/2026	07:00	17:00	Điện	Tổ	Thay điện kế bắt	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cái Bè	VH,KD	thường mất kết nối, gấn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA										
4	28/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Cty TNHH MTV TM XLD THÀNH ĐẠT	Di dời trụ trung thế do mở rộng đường GTNT theo đề nghị của UBND xã Mỹ Đức Tây	Trụ số số 07, 08, 09 nhánh rẽ 47167-7 chùa Phật	ấp Mỹ Nghĩa 1, xã Mỹ Đức Tây	Cắt 1 LBFCO 47167-7	421	0,17	0,00	124	1178		
5	28/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, treo biển báo, Sơn số trụ.	Tuyến 4759-7 và các nhánh rẽ	Xã Mỹ Thiện	Không cắt điện							
6	28/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Cty TNHH MTV TM XLD THÀNH ĐẠT	Di dời trụ trung thế do mở rộng đường GTNT theo đề nghị của UBND xã Mỹ Đức Tây	Trụ số số 1A, 02, 03, 04 nhánh rẽ 4787-7 Xẻo Sịn	ấp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây	Cắt 1 LBFCO 4787-7	1194	0,49	0,00	230	2185		
7	28/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, ghi véc chỉ số, gấn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
8	28/09/2026	07:00	11:30	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	- Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng; - Thay điện kế định kỳ	TB Kênh Xáng Đồn, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO TB kênh Xáng Đồn.	2	0,00		200	900		
9	28/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	- Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng; - Thay điện kế định kỳ	Trạm bơm Ô 1 Cống bông, Xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB, FCO trạm bơm Ô1 Cống bông	2	0,00		36	126		
10	28/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	chỉnh trụ hạ áp, chuyển 1 phần tải trạm Thân Cừ Nghĩa 2 và trạm Thân Cừ Nghĩa 1A	trạm Thân Cừ Nghĩa 2; Thân Cừ Nghĩa 1A	Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm trạm Thân Cừ Nghĩa 2; Thân Cừ Nghĩa 1A	372	0,15	0,00	200	1900		
11	28/09/2026	07:30	17:00	Điện	Tổ	Cắt vét nợ; Phúc tra	Khu vực lưới điện	Khu vực lưới	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Châu Thành	QLVH	điện kè; Thay điện kè mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kè; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	do Tổ QLVH quản lý	điện do Tổ QLVH quản lý								
12	28/09/2026	07:00	15:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty An Đức Thịnh	Lắp trạm 250kVA công trình Ngâm Hóa đường Ấp Bắc	Lưới hạ áp trạm Trung Lương 3, tuyến 477MT	Một Phần đường Ấp Bắc, phường Trung An	Tuyến 477MT; Cắt CB+3FCO trạm Trung Lương 3	648	0,22	0,00	567	4536		
13	28/09/2026	07:00	14:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty ENP	Kéo dây, kết lưới trạm 1x320kVA (Dự án nhà ở công vụ)	Lưới trung áp sau NR 47177-7, tuyến 476MTo	Một phần Khu Phố Bình Tạo, phường Mỹ Tho	Tuyến 471MTo; Cắt LBFCO 47177-7	160	0,05	0,00	135	945		
14	28/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	XNDVĐ LĐT	Dựng trụ 14m, đỡ lưới, lắp đà FCO, lắp dây, kết lưới trạm 1x630kVA Cty Ô Tô Nhật Duy	Tại trụ 41A (dựng mới), tuyến 472+473MTo	Quốc Lộ 1A, phường Trung An	Thực hiện Off relay 79 Rec D40, MC tuyến 472+473MTo							
15	28/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 474CG và các nhánh rẽ	Xã Chợ Gạo	Không cắt điện							
16	28/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay thùng điện kè trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn văn mạnh, Trương Văn Khoa, Trương Văn Nhị	Sau C120	Xạ Lương Hòa Lạc	Cắt FCO trạm khách hàng							
17	28/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Sang điện kè, nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới	Đường dây hạ áp trạm Cá Chốt 3	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Cá Chốt 3	95	0,04	0,00	23	221		
18	28/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kè mới; Thay điện kè định kỳ; Cài App CSKH; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
19	28/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kè không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kè - Ghi điện, cắt điện	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kể không sử dụng trên 6 tháng.		Đồng Sơn								
20	28/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới	Đường dây hạ áp trạm Cá Chốt 7	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Cá Chốt 7	56	0,02	0,00	14	138		
21	28/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Đo độ cao đường dây theo kế hoạch số 737/KT-ĐLGC. - phát quang phát tuyến 477GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
22	28/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê. - Phát quang hành lang lưới điện	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
23	28/09/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biên chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
24	29/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, dán số trụ, phát quang	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các	Xã Tân Phú Đông và xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Phú Đông		cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	nhánh rẽ trực thuộc	Tân Thới								
25	29/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ KD	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế định kỳ, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
26	29/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện							
27	29/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, treo biển báo, Sơn số trụ.	Phát tuyến 476MTh, 473MTh và các nhánh rẽ	Xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
28	29/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Thí Nghiệm Điện Seltec	Thí nghiệm và xử lý đầu nối cáp ngầm hạ áp	trạm Tân Hưng 3-21	Kênh Ranh áp 3 Tân Hưng, xã Thanh Hưng	Cắt CB+FCO trạm Tân Hưng 3-21	46	0,02	0,00	23	219		
29	29/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, ghi véc chỉ số, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
30	29/09/2026	07:00	11:30	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	- Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng; - Thay điện kế định kỳ	Trạm bơm Ô 2 Hưng Điền 47343-7, Xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB, FCO trạm bơm Ô2 Hưng Điền	2	0,00		60	270		
31	29/09/2026	08:00	11:30	Điện	Cty	Cty TNHH Triệu	Trụ 9 nhánh rẽ	Ấp Hòa Đông	Cắt 3 LBFCO nhánh	113	0,02	0,00	229	802		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tân Phước	TNHH Triệu Danh Phát	Danh Phát kết lưới TBA 1x50kVA cho Ông Nguyễn Tấn Diệp trụ 9 nhánh 47325-7	47325-7 xã Tân Phước 2	xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp	47325-7							
32	29/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	- Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng; - Thay điện kế định kỳ	Trạm trường THCS Tân Hòa Thành, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO trạm trường THCS Tân Hòa Thành.	2	0,00		60	210		
33	29/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Bảo trì, tăng cường leo hạ áp, phát quang lưới điện trạm Thân Hòa 1	trạm Thân Hòa 1	Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Thân Hòa 1	110	0,04	0,00	50	475		
34	29/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
35	29/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	XNDVĐ LĐT + Cty 19/5	Chấp đà đầu trụ, lắp dây, kết lưới trạm 1x400 kVA Trung Tâm Pháp y tỉnh Đồng Tháp	Tại trụ số 55A/12 sau NR 47163-8 (BVĐKTG) tuyến 471MT	Lộ Nhựa khu vực BVĐKTG - Trung Tâm Pháp y tỉnh Đồng Tháp, phường Trung An	Thực hiện Off relay 79 tuyến 471MTo							
36	29/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	NCS trạm Cảng Cá từ 320kVA lên 400kVA, thay cáp, Thùng tole trạm (ĐTXD)	Tại trụ số 109/3A trạm Cảng Cá, sau 3FCO trạm, tuyến 474CG	Đường Mỹ Chánh, phường Mỹ Tho	Tuyến 474CG; CB+3FCO trạm Cảng Cá	228	0,10	0,00	225	2250		
37	29/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty ENP	Dời trụ hạ áp trạm Giáp Nước 4A (theo đề nghị địa phương mở rộng lộ)	Lưới hạ áp trạm Giáp Nước 4A, tuyến 474BĐ	Một phần Tỉnh Lộ 870, Khu Phố Đồng, phường TRung An	Tuyến 474BĐ; Cắt CB+3FCO trạm Giáp Nước 4A	160	0,07	0,00	135	1350		
38	29/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 474CG và các nhánh rẽ	Xã Chợ Gạo	Không cắt điện							
39	29/09/2026	07:30	17:00	Điện lực	Công ty An Đức	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng qua trụ	Đường dây hạ áp trạm Thạnh Thới 12	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Thạnh	45	0,02	0,00	11	106		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vĩnh Bình	Thịnh	mới			Thới 12							
40	29/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Cài App CSKH; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
41	29/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới	Đường dây hạ áp trạm Bình An	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Bình An	98	0,04	0,00	27	260		
42	29/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
43	29/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Đo và xác định thứ tự pha vận hành lệch pha tháng 9/2026 theo tờ trình 208/KT - phát quang phát tuyến 477GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
44	29/09/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Công Ty TNHH XLD Hoài Dung	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng: Đỗ Thị Kim Ánh.	Từ trụ hạ áp số số 26 đến trụ hạ áp 16 lưới hạ áp thuộc trạm Mỹ Xuân 6 - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Mỹ Xuân 6	84	0,03	0,00	49	444		
45	29/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Cống Cản Lọc 3	Lưới hạ áp Trạm Cống Cản Lọc 3	Xã Gia Thuận	Cắt FCO trạm Cống Cản Lọc 3 tại trụ số 5A	97	0,04	0,00	86	856		
46	29/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
47	29/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Cống Cản Lọc 1	Lưới hạ áp Trạm Cống Cản Lọc 1	Xã Gia Thuận	Cắt FCO trạm Cống Cản Lọc 1 tại trụ số 21	34	0,01	0,00	39	395		
48	29/09/2026	08:00	17:00	Điện	Công ty	Công ty TNHH MTV	Từ trụ 218 đến trụ	Xã Hội Cư	- Cắt 3FCO NR trạm	101	0,04	0,00	116	1044		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Bình Phú	TNHH MTV Thái Hải	Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 1): Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây.	222 thuộc PD QL1A (Đường dây trung thế XDM)		Huỳnh Thị Hoàng Oanh tại trụ 38A/1 PD 480-2CB/36.D25 (PD QL1A), tuyến 476-MTh. - Cắt CB + 1FCO trạm Hòa Khánh 3 tại trụ 39 PD 480-2CB/36.D25 (PD QL1A), tuyến 476-MTh. - Cắt 1LBFCO trạm Cầu Xéo 15 tại trụ 41 PD 480-2CB/36.D25 (PD QL1A), tuyến 476-MTh.							
49	29/09/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
50	30/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, dán số trụ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
51	30/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ KD	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế định kỳ, cài App CSKH.										
52	30/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, treo biển báo, Sơn số trụ.	Phát tuyến 475MTh và các nhánh rẽ	Xã Thanh Hưng	Không cắt điện							
53	30/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện							
54	30/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, ghi véc chỉ số, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
55	30/09/2026	07:00	11:30	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng; phát quang hành lang lưới điện	Trạm trường THCS Tân Hòa Thành, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO trạm trường THCS Tân Hòa Thành.	2	0,00		60	270		
56	30/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	Trạm TB khu lô 2, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO trạm TB khu lô 2.	2	0,00		200	700		
57	30/09/2026	07:00	11:30	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	Trạm TB NT Tân Lập, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.	xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO trạm TB NT Tân Lập.	3	0,00		144	648		
58	30/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khởi phục số trụ, chỉ danh	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...										
59	30/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Bảo trì, ép lèo, căng lại dây hạ áp, phát quang lưới điện trạm Long Thạnh 23B-1	trạm Long Thạnh 23B-1	Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Long Thạnh 23B-1							
60	30/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	XNDVĐ LĐT + Tổ QLVH	Thay 3 LTD D352-8 (để ngăn ngừa sự cố do tuột đầu LTD)	Tại trụ số 105 tuyến 475MT +472CG	Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong	Thực hiện Off relay 79 Rec MC tuyến 475MT, Rec D356, C503, C120, MC tuyến 472CG; LBS D352 (T/mở), Cắt 3 LTD D352-8							
61	30/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	XNDVĐ LĐT + Tổ QLVH	Thay 01 FCO pha giữa do tiếp xúc kém + lắp sứ đỡ cáp Hotline gần đả từ MC qua tụ bù DT30 (6x200kVAR)	Tại trụ số 8 tuyến 473+477 BD (Làm việc tầng dưới)	Tỉnh lộ 864, phường Trung An	Thực hiện Off relay 79 Rec MC tuyến 473+477BD; Cắt MC + 3FCO tụ bù DT 30							
62	30/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty ENP	Dời trụ hạ áp trạm Ấp Đồng 2-BĐ (theo đề nghị địa phương mở rộng lộ)	Lưới hạ áp trạm Ấp Đồng 2-BĐ, tuyến 474BD	Một phần Khu Phố Đồng, phường Trung An	Tuyến 474BD; Cắt CB+3FCO trạm Ấp Đồng 2-BĐ, tuyến 474BD	160	0,07	0,00	225	2250		
63	30/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
64	30/09/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 75kVA XTL Đồng Thạnh 23	Trụ 01 nhánh rẽ TBA XTL Đồng Thạnh 23	xã Đồng Sơn	Tuyến 4747GCT: Cắt FCO nhánh rẽ TBA XTL Đồng Thạnh 23	1	0,00		27	213		
65	30/09/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 3x37,5kVA Hàn tiện Đồng Thạnh 5	Trụ 01 nhánh rẽ TBA Hàn tiện Đồng Thạnh 5	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ TBA Hàn tiện Đồng Thạnh 5	1	0,00		40	320		
66	30/09/2026	07:30	00:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Cài App CSKH; Phát quang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
67	30/09/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 3x37,5kVA HTX NN Tấn Chung	Trụ 01 nhánh rẽ TBA HTX NN Tấn Chung	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ TBA HTX NN Tấn Chung	1	0,00		40	320		
68	30/09/2026	07:30	17:00	Điện lực	Công ty An Đức	Sang điện kế, nhánh rẽ khách hàng qua trụ	Đường dây hạ áp trạm Thạnh Thới 1	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Thạnh	73	0,03	0,00	18	171		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vĩnh Bình	Thịnh	mới			Thới 1							
69	30/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
70	30/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Đo và xác định thứ tự pha vận hành lệch pha tháng 9/2026 theo tờ trình 208/KT - phát quang phát tuyến 477GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
71	30/09/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Trung An Phát Đạt	- Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng: Công ty TNHH TV XD TM Rạng Đông.	Tại trụ hạ áp số số 6 lưới hạ áp thuộc trạm Cộng Lạc 2 - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Cộng Lạc 2	99	0,04	0,00	75	675		
72	30/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
73	30/09/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA;	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kê; Xử lý phiếu CRM.										
74	01/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ KD	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kê định kỳ, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
75	01/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kê định kỳ, dán số trụ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
76	01/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Chỉnh trụ nghiêng hạ áp, bảo trì mối nối hạ áp	Tại trụ 7/20P lưới hạ áp trạm Tân Hương 2 tuyến 4720-7	xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Hương 2 trụ 7 tuyến 4720-7	168	0,07	0,00	103	979		
77	01/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Chỉnh trụ nghiêng trung áp	Tại trụ 08 tuyến 47226-7	xã Tân Thới	Cắt 1 LBFCO NR 47226-7 tại trụ 253/1 tuyến K14-7	114	0,05	0,00	68	646		
78	01/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kê bất thường mất kết nối, gắn điện kê, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện							
79	01/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, treo biển báo, Sơn số trụ.	Phát tuyến 478MTh và các nhánh rẽ	Xã An Hữu	Không cắt điện							
80	01/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-144 và các nhánh rẽ nhánh 474-7CLa/176/18/A/4.D1 5 Hòa Thịnh	Xã Ngũ Hiệp	Không cắt điện							
81	01/10/2026	08:00	17:00	Điện	Tổ	Thay lại MBA 25kVA	Tại trụ 5/9P nhánh rẽ	Xã Ngũ Hiệp	Cắt 3LBFCO 474-	145	0,06	0,00	180	1620		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cai Lậy	QLVH	trạm Cồn Long Đức 5/9P	474-7CLa/176/75C/1.D1 5 Cồn Long Đức		7CLa/176/75C/1.D15							
82	01/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, kiểm tra sai giá, gấn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
83	01/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, gấn điện kế khắc phục khiếm khuyết lưới điện, kiểm tra lười điện khách hàng thuê QLVH	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
84	01/10/2026	07:00	11:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Di dời nhằm xử lý trụ hạ áp bị nghiêng.	Đường dây hạ áp trạm Áp Tây 32.	Xã Long Định.	Cắt CB và FCO trạm Áp Tây 32 1x50kVA	111	0,02	0,00	25	113		
85	01/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gấn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
86	01/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Hotline; Tổ QLVH	- Hotline: Che phủ, tháo kết lưới giàn tụ bù ET14; Kết lưới, tháo che phủ sau khi công tác xong - Tổ QLVH: Thí nghiệm CBM tụ bù	Trụ 11D4, tuyến 22kV KCN Tân Hương/ PT 478THu tầng dưới – 475THu tầng trên	xã Tân Hương	OFF RL[79] MC 478THu Cắt 3FCO tụ bù ET14							
87	01/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Hotline; Tổ QLVH	- Hotline: Che phủ, tháo kết lưới và tháo đầu nối giàn tụ bù ET12; Kết lưới, tháo che phủ sau khi công	Trụ 17D2, tuyến 22kV KCN Tân Hương/ PT472THu	xã Tân Hương	OFF RL[79] MC 472THu Cắt 3FCO tụ bù ET12							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tác xong - Tổ QLVH: Thí nghiệm CBM tụ bù										
88	01/10/2026	13:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Di dời nhằm xử lý trụ hạ áp bị nghiêng.	Đường dây hạ áp trạm Nguyễn Tấn Giỏi	Xã Bình Trung.	Cắt CB và FCO trạm Nguyễn Tấn Giỏi 2x50kVA.	262	0,05	0,00	75	300		
89	01/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Hotline; Tổ QLVH	- Hotline: Che phủ, tháo kết lưới giàn tụ bù ET25; Kết lưới, tháo che phủ sau khi công tác xong - Tổ QLVH: Thí nghiệm CBM tụ bù	Trụ 16D4, tuyến 22kV KCN Tân Hương/ PT478THu	xã Tân Hương	OFF RL[79] MC 478THu Cắt 3FCO tụ bù ET25							
90	01/10/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty ENP	Tháo trạm 25kVA DNTN Trí Tâm	Lưới trung áp sau NR 47195-7, tuyến 476MTo	Một phần Khu Phố Tân Long, phường Mỹ Tho	Tuyến 476MT; Cắt 3 LBFCO 47195-7	160	0,03	0,00	135	675		
91	01/10/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty An Đức Thịnh	Thay lại MBA trạm Quốc Lộ 50-6; 1x400kVA (ĐTXD)	Tại trụ 88, tuyến 475MT	Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong	Tuyến 475MT; Cắt CB + 3FCO trạm Quốc Lộ 50-6 (Gỡ cần)	133	0,03	0,00	225	1125		
92	01/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
93	01/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐĐ và TBA	Tuyến 471CG, 474CG, 478CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh, Chợ Gạo, Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
94	01/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
95	01/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Sang đường dây hạ thế, điện kế, nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới, thu hồi trụ cũ	Trụ 18 đường dây hạ áp trạm Bình Trung 3	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Bình Trung 3	110	0,04	0,00	39	373		
96	01/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Cài App CSKH; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
								Đồng Sơn								
97	01/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Đo và xác định thứ tự pha vận hành lệch pha tháng 9/2026 theo tờ trình 208/KT - phát quang phát tuyến 472GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Không cắt điện							
98	01/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Công Ty TNHH XLĐ Hoài Dung	- Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng: Nguyễn Văn Tùng	Tại trụ hạ áp số số 11/4 đến trụ hạ áp số 11/11 lưới hạ áp thuộc trạm Nguyễn Văn Thịnh 1 - PT475GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Nguyễn Văn Thịnh 1.	99	0,04	0,00	53	474		
99	01/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Cty TNHH Trung an Phát Đạt và Tổ QLVH	Cty TNHH Trung an Phát Đạt dời trụ hạ áp số 15T theo yêu cầu của khách hàng Cao Văn Thành và bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Vạn Thành 2	Lưới hạ áp Trạm Vạn Thành 2	Xã Tân Hòa	Cắt CB, 3FCO trạm 1x250kVA Vạn Thành 2 tại trụ số 39	184	0,08	0,00	118	1185		
100	01/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Vạn Thành 1	Lưới hạ áp Trạm Vạn Thành 1	Xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm Vạn Thành 1 tại trụ số 20A	179	0,08	0,00	132	1316		
101	01/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Thay trụ BTV số 29/1/1P, 29/1/2P đường dây hạ áp độc lập trạm Hội Cư 2-4 do mục gốc	Tại trụ 29/1/1P, 29/1/2P đường dây hạ áp độc lập trạm Hội Cư 2-4 do mục gốc	Xã Hội Cư	Cắt CB + 1FCO trạm Hội Cư 2-4 NR 473-7CB/183/40.D25 Bà Rằng Nhỏ tại trụ 183/40/14, tuyến 473CB.	24	0,01	0,00	9	81		
102	01/10/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kè; Thay điện kè định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
103	02/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, dán số trụ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
104	02/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện.	Từ trụ 01 đến trụ 07 tuyến 47224-7	xã Tân Thới	Cắt 1 LBFCO NR 47224-7 tại trụ 215 tuyến K14-7	79	0,03	0,00	68	646		
105	02/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công Ty TNHH Triệu Danh Phát	Thay trụ và di dời trụ BTLT 12m (theo đơn đề nghị của khách hàng Trương Văn Lợi).	Tại trụ 24 tuyến 4744-7	xã Tân Phú Đông	Cắt 1 LBFCO NR 4744-7 tại trụ 73 tuyến K4-8	200	0,08	0,00	103	979		
106	02/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ KD	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế định kỳ, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
107	02/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện.	Từ trụ 01 đến trụ 06 tuyến 47222-7	xã Tân Thới	Cắt 1 LBFCO NR 47222-7 tại trụ 190/1 tuyến K14-7	121	0,05	0,00	103	979		
108	02/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bắt thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						đường dây và TBA										
109	02/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, treo biển báo, Sơn số trụ.	Phát tuyến 473MTh và các nhánh rẽ	Xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây, Mỹ Thiện	Không cắt điện							
110	02/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng, theo thùng Compositi hồng	Tại trụ 27b/4 lưới hạ áp trạm Hưng Long 29 trụ 29 phân đoạn 474CLa/177.D15 CH XD số 18	Xã Long Tiên	Cắt CB+FCO trạm Hưng Long 29	89	0,01	0,00	20	70		
111	02/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, kiểm tra sai giá, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
112	02/10/2026	08:00	14:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Lắp chằng chỉnh trụ hạ áp nghiêng	Tại trụ 63/8 lưới hạ áp độc lập trạm Long Quới 65 nhánh 474-7CLa/176/22T.D15 Hòa Thịnh	Xã Ngũ Hiệp	Cắt CB+FCO trạm Long Quới 65	100	0,03	0,00	20	120		
113	02/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-54/15 và các nhánh rẽ 474-7CLa/176/12/A/1.D15 Hòa An	Xã Ngũ Hiệp	Không cắt điện							
114	02/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, gắn điện kế khắc phục khiếm khuyết lưới điện, kiểm tra lười điện khách hàng thuê QLVH	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
115	02/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phức tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khởi phục số trụ, chỉ danh	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...										
116	02/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Hotline, Tổ QLVH	- Hotline: Che phủ, tháo kết lưới giàn tụ bù ET23; Kết lưới, tháo che phủ sau khi công tác xong - Tổ QLVH: Thí nghiệm CBM tụ bù	Trụ 2PN1, tuyến 22kV KCN Tân Hương/ PT473THu	xã Tân Hương	OFF RL[79] MC 473THu Cắt 3FCO tụ bù ET23							
117	02/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Hotline, Tổ QLVH	- Hotline: Che phủ, tháo kết lưới và tháo đầu nối giàn tụ bù ET19; Kết lưới, tháo che phủ sau khi công tác xong - Tổ QLVH: Thí nghiệm CBM tụ bù	Trụ 12N3, tuyến 22kV KCN Tân Hương/ PT481THu	xã Tân Hương	OFF RL[79] MC 481THu Cắt 3LBFCO tụ bù ET19							
118	02/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tia cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Phân đoạn L35-8 Vĩnh Kim - Song Thuận, DL16-8 Song Thuận - Phú Phong và Lộ ra trạm 110kV Châu Thành.	Xã Vĩnh Kim, Kim Sơn.	Không cắt điện.							
119	02/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Hotline, Tổ QLVH	- Hotline: Che phủ, tháo kết lưới, thay LBFCO pha giữa giàn tụ bù ET16; Kết lưới, tháo che phủ sau khi công tác xong - Tổ QLVH: Thí nghiệm CBM tụ bù	Trụ 22D4, tuyến 22kV KCN Tân Hương/ PT481THu	xã Tân Hương	OFF RL[79] MC 481THu Cắt 3LBFCO tụ bù ET16							
120	02/10/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	CBM trạm Hai Lộc, Hai Lộc 2, phát quang	Lưới trung áp sau NR 4728-7, tuyến 471MTo	Một phần Ấp Thạnh Hưng, xã Long Hưng	Tuyến 471MTo; Cắt LBFCO 4728-7	202	0,03	0,00	150	600		
121	02/10/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	CBM trạm Giồng Dứa, trạm Quốc Lộ 1-1	Tại trụ 100 trạm Giồng Dứa, trụ 112 trạm Quốc Lộ 1-1, tuyến 471MTo	Một phần Quốc Lộ 1A, xã Long Hưng	Tuyến 471MTo; Cắt CB+ 3FCO trạm Giồng Dứa, trạm Quốc Lộ 1-1	193	0,04	0,00	202	1010		
122	02/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
123	02/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐĐ và TBA	Tuyến 474CG, 472CG và các nhánh rẽ	Xã Chợ Gạo, Lương Hòa Lạc	Không cắt điện							
124	02/10/2026	07:00	17:00	Điện	Tổ	Thay thùng tole điện	Lưới HA trạm Bảo	Xã Chợ Gạo	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Chợ Gạo	QLVH	kế bị bể	Vệ Thực Vật, Bảo Vệ Thực Vật 1, Y Tế Song Bình, HTX Điền Tân, Bình Long 1, TH Song Bình, UBND xã LBĐ									
125	02/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Sang dây trung thế từ trụ cũ qua trụ mới	Trụ 78 đến 78/2 phân đoạn B15 đến B19	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt Recloser B15+DS3p B15-8; Cắt LBS B19+3DS1p B19-8	2534	1,04	0,00	640	6075	Chuyển tải từ B19 đến B21 nhận điện PT 475GCT	
126	02/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Cài App CSKH; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
127	02/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
128	02/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Đo và xác định thứ tự pha vận hành lệch pha tháng 9/2026 theo tờ trình 208/KT - phát quang phát tuyến 471GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
129	02/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Sông Soài Rạp	Lưới hạ áp Trạm Sông Soài Rạp	Xã Gia Thuận	Cắt 3FCO trạm 1x50kVA Sông Soài Rạp tại trụ số 25P	28	0,01	0,00	53	527		
130	02/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
131	02/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang	Nhánh Khu Tái Định Cư	Xã Gia Thuận	Cắt 3LBFCO nhánh KDC TT Vàm Láng tại trụ số 188	55	0,02	0,00	36	362		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Đông		nhánh Khu Tái Định Cư										
132	02/10/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kè; Thay điện kè định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kè; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
133	02/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Cân pha, cắt chuyển lưới hạ áp trạm An Cư 1-2 sang trạm An Cư 1-7 để xử lý quá tải MBA.	- Tại trụ 10 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm An Cư 1-2. - Tại trụ 06 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm An Cư 1-7.	Xã Cái Bè	- Cắt CB + 1FCO trạm An Cư 1-2 tại trụ 10 PĐ 474-7CB/1.D25, tuyến 474CB. - Cắt CB + 1FCO trạm An Cư 1-7 tại trụ 07 PĐ 474-7CB/1.D25, tuyến 474CB.	47	0,02	0,00	20	180		
134	02/10/2026	10:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Cân pha, cắt chuyển lưới hạ áp trạm Hòa Phúc 18 sang trạm Hòa Phúc 3 để xử lý quá tải MBA.	- Tại trụ 57/24/11 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hòa Phúc 18. - Tại trụ 57/24/18 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hòa Phúc 3.	Xã Cái Bè	- Cắt CB + 1FCO trạm Hòa Phúc 18 tại trụ 52/31/8 NR 480-7CB/52.D25 Hòa Phúc, tuyến 476MTh. - Cắt CB + 3FCO trạm Hòa Phúc 3 tại trụ 57/24/18 NR 480-7CB/57/24/1.D25 Rạch Nước Trong, tuyến 476MTh.	230	0,07	0,00	124	868		
135	03/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú	Công Ty TNHH Triệu	Thay trụ và di dời trụ BTLT 12m (theo đơn đề nghị của khách	Tại trụ 06 tuyến 47199-7	xã Tân Thới	Cắt 1 LBFCO NR 47199-7 tại trụ 17/29/1 tuyến K8-8	76	0,03	0,00	103	979		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Đông	Danh Phát	hàng Nguyễn Thanh Hoàng).										
136	03/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ KD	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế định kỳ, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
137	03/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Phục vụ BPAT cho công tác thay trụ và di dời trụ BTLT 12m (theo đơn đề nghị của khách hàng Nguyễn Thanh Hoàng).	Tại trụ 17/28, 17/29 tuyến K-8	xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm khách hàng Huỳnh Văn Tánh tại trụ 17/29 tuyến K8-8; Cắt CB, FCO trạm khách hàng Huỳnh Văn Hoanh tại trụ 17/28 tuyến K8-8.	2	0,00		110	1045		
138	03/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Tháo TBA Kho bạc huyện 1x100KVA	Tại trụ 3/3 tuyến 472-7	xã Tân Phú Đông	Cắt 03 LBFCO NR 472-7 tại trụ 42A tuyến 471-7	7	0,00	0,00	103	979		
139	03/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, dán số trụ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
140	03/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện							
141	03/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, treo biển báo, Sơn số trụ.	Phát tuyến 471MTh và các nhánh rẽ	Xã Thanh Hưng, An Hữu	Không cắt điện							
142	03/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, kiểm tra	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						sai giá, gấn dòi điện kếp, thay điện kếp định kỳ										
143	03/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Trực ca vận hành và sửa chữa điện (theo lịch trực) Thay điện kếp định kỳ	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
144	03/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kếp; Thay điện kếp mất kếp nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gấn điện kếp; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
145	03/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tia cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 4719-7 Lò Gạch, 4720-7 Ấp Tây Hòa, 4792-7 Lộ Bờ Xe, 4794-7 Ấp Hội, 4796-7 Đường 30/4 và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Kim Sơn.	Không cắt điện.							
146	03/10/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH và Cty ENP	- Tổ QLVH Thay LBFCO nhánh rẽ XTL ông Hoàng - Cty ENP tháo gỡ trạm XTL ông Nguyên, ông Sơn	- Tại trụ 15 nhánh rẽ 3 pha Oc Eo - Cầu Sập - Trụ 42 nhánh rẽ 3 pha Kênh Ngang - Cầu Sập, trụ 8/-08/1 nhánh rẽ 3 pha Oc Eo - Cầu Sập	Xã Tân Thuận Bình	Cắt LBS C202, DS 3 pha C202-8 trụ 189, MC C30, DS 3 pha C30-8 tại trụ 14, DS 3 pha C204-8 trụ 187	1221	0,26	0,00	3492	17460	Chuyển PĐ C202 đến C18 nhận điện tuyến 474CG (lưu ý đầy tải tuyến 474CG)	
147	03/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay thùng điện kếp bị bể và nâng độ cao thùng điện kếp	Lưới HA trạm Ô 3 Khu 3, Cầu Sắt, Bình Khương ATT, Ngã Tư Hòa Bình 1, Ngã Tư Hòa Bình, Thạnh An 6, Thạnh An, Thạnh An 1, Thành Hòa 4	Xã Chợ Gạo, An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
148	03/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Khắc phục thiếu sót lưới điện (Tháo cầu chì trời nhánh rẽ khách hàng)	Lưới HA trạm Bình Khương ATT, Chợ Bình Phục Nhứt, Bến Phà Cũ, Ngã Tư Hòa Bình 1	Xã An Thạnh Thủy, Chợ Gạo	Không cắt điện							
149	03/10/2026	07:00	17:00	Điện	Tổ	Kiểm tra định kỳ ĐĐ	Tuyến 476CG và các	Xã An Thạnh	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Chợ Gạo	QLVH	và TBA	nhánh rẽ	Thủy								
150	03/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	- Lắp xà, sứ, kéo dây AC240 mạch 3 (PT476GCT); Tháp đà kéo dây chống sét AC70; Tháo, lắp lại TBA 3x25kVA DNTN Huỳnh Như.	Từ trụ 10 đến trụ 61 phân đoạn 475GCT-8 đến B31, 477GCT-8 đến B46, B46-8, B11, B11-8	xã Vĩnh Bình	- Tuyến 475GCT: Cắt DS 475GCT-8; Cắt LBS B31 + DS B31-8; - Tuyến 477GCT: Cắt DS 477GCT-8; cắt Recloser B46+3DS1p B46-8; Cắt LBS B11+3DS B11-8.	1822	0,94	0,00	747	8963	- Chuyển tải từ B11 đến B6, nhận điện 472GCT; - Chuyển PD từ B46 đến B47 nhận điện 472GCT; - Chuyển PD từ B31 đến B7 nhận điện tuyến 474GCT.	
151	03/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
152	03/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Cài App CSKH; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
153	03/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Đo độ cao đường dây theo kế hoạch số 737/KT-ĐLGC. - phát quang phát tuyến 477GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
154	03/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ trung áp nghiêng và phát quang 47541-7 Nguyễn Minh Trí	Nhánh 47541-7 Nguyễn Minh Trí	Xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO 47541-7 tại trụ số 1	357	0,15	0,00	109	1086		
155	03/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Đông		hộp công tơ bề.										
156	03/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	- NCS trạm Kênh Vương Thoại Khanh-4 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải. - Cây trạm 1P-1x25kVA Kênh Vương Thoại Khanh-9/12, cắt lưới hạ áp giảm tải cho trạm Kênh Vương Thoại Khanh-9/24	Tại trụ 103/59/26/4, 103/59/26/9/12 NR 473-7CLa/103/59/26.D25 Kênh Vương Thoại Khanh, tuyến 473CLa	Xã Mỹ Thành	Cắt 1LBFCO 473-7CLa/103/59/26.D25 Kênh Vương Thoại Khanh tại trụ 103/59/26, tuyến 473CLa	311	0,12	0,00	68	612		
157	03/10/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
158	04/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
159	04/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	(Kết hợp ĐLCT công tác)- Tổ VH bảo trì lưới điện, thí nghiệm CBM, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, hoán chuyển TBA non quá tải	Tuyến E914, E915 xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Kết hợp cắt điện ĐLCT: - Tuyến 475THu: Cắt recloser E13, 3LTD E13-8 tại trụ số 114 - Tuyến 479THu: Cắt LBS E26 tại trụ 25A, cắt DS3P E25-8 tại trụ 25 - Cắt	1832	0,95	0,00	100	1203		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Rec E914, 3LTD E914-8 trụ 184; Cắt 3LBFCO E915-7 trụ 182.							
160	04/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Xuân Phát, VH	Kéo dây chống sét AC70, dờn đường dây hạ thế từ trụ 3 đến trụ 18 - Dờn 3xAC185+AC120 từ trụ 25 đến trụ 27B - Tháp sắt đầu, nâng độ cao đường dây trung thế vượt sông trụ tại trụ 20/1 - Thu hồi trụ - ĐLTP khắc phục khiếm khuyết lưới điện, xử lý vị trí vượt sông, phát quang hành lang lưới điện	Tuyến FH9, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	- Tuyến 472CLa: - Cắt LBS FH9 + DS 3p FH9-8 tại trụ 35, cắt DS 3p H112-8 trụ 39A, cắt 3 LTD H161-8 tại trụ 161; - Thiết bị thường mở: REC H112, LBS H161	946	0,49	0,00	315	3780	Chuyển pđ sau H112 đến H27 nhận 475 Tân Thạnh	
161	04/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty CPXL An Thành 96; Thái Hải; Bảo Ngọc; Phương Đông; Tổ QLVH	Công ty CPXL An Thành 96: đào, dò tìm khoanh vùng cáp ngầm vị trí cầu vượt số 10 thuộc gói thầu XL-01 dự án mở rộng đường cao tốc HCM-TL-Mỹ Thuận - Công ty Bảo Ngọc: Dựng trụ BTLT, kết lưới đường dây 22kV XDM và trạm 3x50kVA Huỳnh Thị Gọn trụ 180A - Công ty Phương Đông: chuyển đầu nối trung áp nhánh rẽ 47691-7 Công ty CP Nutifood - Cty Thái Hải di dời trụ phục vụ mở rộng DDT878 chỉnh trụ trung áp nghiêng - Tổ VH CBM, phát quang, thay cáp trạm Tân Lý Đông 2A; Thay TU, TI trung áp định kỳ trạm Đô thị Môi trường, Nước đá Lê Thái Anh Tú	Tuyến 22kV Nông Trường Tân Lập	Xã Tân Hương, Tân Phước 3	- Tuyến 475THu: Cắt recloser E13, 3LTD E13-8 tại trụ số 114 - Tuyến 479THu: Cắt LBS E26 tại trụ 25A, cắt DS3P E25-8 tại trụ 25 - Thiết bị thường mở: LBS DE174, DS3P DE174-8	5008	2,59	0,00	13000	156000		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
162	04/10/2026	06:30	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + Cty An Đức Thịnh+ Cty Thuận Tiến	Tổ QLVH; Tách dao trạm Nguyễn Huệ 1, vệ sinh trạm cabin; phát quang hành lang tuyến + Cty An Đức Thịnh sang lưới hạ áp, nhỏ trụ cũ thu hồi ; Cty Hưng Phú thay dây SCL; Cty Thuận Tiến, Dời trụ trung, hạ áp phục vụ bờ kè Sông BD	"Phát tuyến 476MT2; Phân đoạn sau D102-8 đến D50-8; Phát tuyến 478MT2; Phân đoạn sau D13-8 đến 471MT-8 đến D11-8, đến D57-8; Tuyến 473MT từ trạm đến D30-8"	Một phần phường Đào Thanh, Mỹ Phong, Mỹ Tho,	Tuyến 476MT2; Cắt LBS D102, cắt 03LTD D102-8 (trụ 5) ; Cắt Rec D50 (trụ 69), 3DS 1P D50-8 (trụ 75); Tuyến 471MT cắt MC 471MT, Cắt DS 3P 471MT-8 (trụ 1), Cắt LBS D57, 3LTD D57-7 (trụ 77/5); LBS D13 T/mở (trụ 88/1), cắt DS3P D13-8 (trụ 88); Rec D11 T/mở, Cắt 3LTD D11-8 (trụ 79); Tuyến 473MT; Cắt MC 473MT, Cắt DS3P 473MT-8 (trụ 1) ; D19, D19-8 T/mở (trụ 64T)	12334	5,84	0,01	1731	19036	- Chuyển PD từ D96 đến D31 nhận 476BD; - Chuyển PD D50 đến D96, D52 nhận 473CG; - Chuyển PD từ D57 đến D11 nhận 475MT.	
163	04/10/2026	07:30	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 560kVA Công ty TMDV Dũng GC	Trụ 04 nhánh rẽ trạm biến áp 560kVA Công ty TMDV Dũng GC	xã Vĩnh Bình	Tuyến 479GCT: Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ trạm biến áp 560kVA Công ty TMDV Dũng GC	1	0,00		224	1008		
164	04/10/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 1000kVA Công ty Sakos Thạnh Nhựt	Trụ 02 nhánh rẽ TBA Công ty Sakos Thạnh Nhựt	xã Vĩnh Bình	- Tuyến 479GCT: cắt 3 LBFCO nhánh rẽ Công ty Sakos Thạnh Nhựt	1	0,00		355	1422		
165	04/10/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 400kVA NMNĐ Bình Tây	Trụ 02 nhánh rẽ TBA NMNĐ Bình Tây	xã Vĩnh Bình	Tuyến 479GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ TBA NMNĐ Bình Tây	1	0,00		142	569		
166	04/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Trực ca vận hành	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
167	04/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kè	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
Tổng cộng										33.898	15,075	0,024	26768	261816		