

Số: 8722/KH-PCĐT

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH

**Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần
41/2026 (từ ngày 05/10/2026 đến 11/10/2026)**

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 38/2026 (từ ngày 14/9/2026 đến 20/9/2026)

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 38/2026 (từ ngày 14/9/2026 đến 20/9/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	165.544.667 kWh	161.191.036 kWh	152.244.209 kWh	tăng 2,7%	tăng 8,7%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.171,1 MW	1.125,1 MW	1.055,2 MW	tăng 4,1%	tăng 11,0%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	24.892.458 kWh	16/9/2026
SL ngày min:	20.957.268 kWh	20/9/2026
SL ngày BQ/ngày:	23.649.238 kWh	
CS ngày max:	1.171,1 MW	17/9/2026
CS ngày min:	933,9 MW	20/9/2026

1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

1.2. Lưới điện

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 14/9/2026 đến 20/9/2026)

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Đường dây 110kV 173 Sa Đéc 2 – 171 An Hòa vận hành với I_{max} trong tuần = 972/1200A (81,1%). Đường dây cấp điện cho trạm 110kV An Hòa, Thanh Hưng và phụ tải PC An Giang (trạm 110kV Hội An và MBA T1 Chợ Mới), do sự cố cáp ngầm đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 -172 Thanh Hưng từ ngày 24/8/2026.

- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với I_{max} trong tuần = 510/610A (83,65%). Phụ tải tăng cao do sản xuất.

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Không.

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 477TH vận hành với I_{max} trong tuần = 415/431A (96%), phụ tải sản xuất tăng cao. Đã xử lý giảm tải tuyến 477TH bằng cách chuyển PD 477TH/162.D11 Cầu Định Yên nhận điện tuyến 475SH.

- Tuyến 473BD vận hành với I_{max} trong tuần = 466/510A (91,37%), phụ tải tăng cao do sản xuất, tiếp tục theo dõi để xử lý.

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Thanh Hưng	Cắt
3	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
6	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**

- + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
- + Trạm Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thanh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026);
- + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;

- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**

- + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế).

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- Tuyến 471SD cấp điện 479AH/16.D9 PD Cầu Tây Hưng.
- Tuyến 471SH cấp điện 475SH/257/2.D11 NR Việt Thắng.
- Tuyến 475SH cấp điện 477TH/162.D11 PD Cầu Định Yên.
- Tuyến 480SH cấp điện 472TH/163.D11 PD Chùa An Phước.
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH.
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL.
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT.

- Tuyến 475QT cấp điện 476QT.
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM.
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM.
- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM.
- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 475TM cấp điện MV475TM-482CB/311.D25.
- Tuyến 472TX cấp điện 474TM/108.D3 PĐ Bến Đò Mỹ Hoà (DS+Rec 474-10.TM mở, Rec bị lỗi, không thao tác được).

- Tuyến 472TM cấp điện từ trụ 129A đến cuối tuyến 476TM (do kobe thi công công trình đường cao tốc gây hư hỏng cáp ngầm từ trụ 129 đến 129A ngày 20/9/2026).

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 41/2026 (từ ngày 05/10/2026 đến 11/10/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 41/2026 (từ ngày 05/10/2026 đến 11/10/2026) theo phụ lục đính kèm.

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 41/2026 (từ ngày 05/10/2026 đến 11/10/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 41/2026 (từ ngày 05/10/2026 đến 11/10/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 41/2026 được thực hiện như sau:

3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 41/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P _{Max} (MW)
Tổng thực nhận	154.449.826	22.064.261	1.113

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

3.2.1. Các điểm Cắt 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
-----	----------	------------

I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Thanh Hưng	Cắt
3	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
6	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
 - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
 - + Trạm Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thanh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026);
 - + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
 - + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận hành ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế).

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- Tuyến 471SD cấp điện 479AH/16.D9 PĐ Cầu Tây Hưng.
- Tuyến 471SH cấp điện 475SH/257/2.D11 NR Việt Thắng.
- Tuyến 475SH cấp điện 477TH/162.D11 PĐ Cầu Định Yên.
- Tuyến 480SH cấp điện 472TH/163.D11 PĐ Chùa An Phước.
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH.
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL.
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475QT cấp điện 476QT.
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM.
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM.
- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM.
- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 475TM cấp điện MV475TM-482CB/311.D25.
- Tuyến 472TX cấp điện 474TM/108.D3 PĐ Bến Đò Mỹ Hoà (DS+Rec 474-10.TM mở, Rec bị lỗi, không thao tác được).
- Tuyến 472TM cấp điện từ trụ 129A đến cuối tuyến 476TM (do kobe thi công công trình đường cao tốc gây hư hỏng cáp ngầm từ trụ 129 đến 129A ngày 20/9/2026).

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;

- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:

3.2.4.1. Ngày 05/10/2026

- **Điện Lực Tam Nông:** Cắt 3DS 477-7TN/5.D5 PĐ Kênh Phèn 2. Cắt 3DS MV 478TX-477TN/117.D2 MV Chợ Hưng Thạnh (D2 thao tác). Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp NR 477-7TN/74.D5 NR Kênh Mười Tải. Cắt 3LBFCO NR 477-7TN/74/85.D5 NR Ấp Hồng Kỳ để thay cáp suất bọc trung áp NR 477-7TN/74.D5 NR Kênh Mười Tải. Thay cáp suất bọc trung áp MV 477TN-476TN/74/1/1.D5 MV Tượng Đài. Chuyển tải NR 476-7TN/74/85.D5 nhận điện tuyến 474TN.

- **Điện lực Tân Hồng:** Chuyển tải NR 474-2THo/125/8.D7 nhận điện tuyến 473HN qua MV An Bình B để Hotline xử lý đầu cosse LBS 474THo/125/8.D7 tiếp xúc không tốt

3.2.4.2. Ngày 06/10/2026

- **Điện Lực Tam Nông:** Cô lập tuyến 476AL, 477AL, 478AL, cắt 3DS 476-7AL/43A.D5, 3DS 477-7AL/43.D5 để thay dây trung thế 3xACXH240mm2 và 3xAC240mm2 Tuyến 477-AL (SCL 2026 BS). Chuyển tải PĐ 476-7AL/43A.D5, PĐ 477-7AL/43.D5 nhận điện tuyến 473TN.

- **Điện lực Thường Thới Tiền:** Cắt LBS 477PC/80.D8+ 03DS 477-1PC/80.D8 PĐ TDC LONG THUẬN, cắt 03DS 477-7PC/140.D8 PĐ PHÚ THUẬN B để dựng trụ BTLT 18m, lắp đà coi nâng cao lưới trung thế vướng công chào. Chuyển tải 477-7PC/140.D8 PĐ PHÚ THUẬN B tại trụ 140 tuyến 477-PC nhận điện tuyến 479-PC.

- **Điện lực Nha Môn:** Cắt MC 475NM/34/38A.D10+03DS 475-1NM/34/38.D10 NR Cầu Xây. Cắt LBS 475NM/34/98.D10+03DS 475-7NM/34/99.D10 NR Nha Môn-Hòa Tân. Cắt LBS 475NM/34/76/1.D10+03LBFCO 475-7NM/34/76/1A.D10 để thay dây trung thế; Kéo dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT14m, lắp xà, sứ. Chuyển tải:

- + Chuyển 475-7NM/34/99.D10 NR Nha Môn-Hòa Tân nhận điện tuyến 471NM.
- + Chuyển 475-7NM/34/76/1A.D10 NR Phú Long-Tân Phú nhận điện tuyến 473-SD.

3.2.4.3. Ngày 07/10/2026

- **Điện lực Tháp Mười:** Cắt REC 473TM/436.D3+03DS 473-1TM/435.D3 PĐ Thanh Mỹ để thay sứ đứng, thay dây trung thế thuộc Công trình Sửa chữa lưới trung, hạ thế KV Tháp Mười (SCL bổ sung). Chuyển tải 473TM/444/3.D3 NR Chợ Thanh Mỹ - Lợi An nhận điện tuyến 477CL.

3.2.4.4. Ngày 09/10/2026

- **Điện lực Vĩnh Bình:** Cắt điện PD từ B315 đến B32, B40, B7, B131, IB5 tuyến 475GCT, PD từ B45 đến B10, B6 tuyến 474GCT, PD từ IB73 đến B10, B24 tuyến 480GC để bảo trì các TBA chuyên dùng, bảo trì lưới điện; Công ty An Đức Thịnh Dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240 mm³ (mạch 3), Thay dây A180mm² bằng dây AC240 (2 mạch PT 475GCT, 472GCT), tháp đà kéo dây chống sét AC70; Xử lý cần thao tác DS B1-8. Sang TBA tại trụ 130, 130A qua trụ mới. Chuyển tải :

- + PD từ B32 đến B33 nhận điện 477GCT;
- + PD từ B40 đến B63 nhận điện 477GCT;
- + PD từ B24 đến K10 nhận điện 479-GCT.

3.2.4.5. Ngày 10/10/2026

- **Điện lực Sa Đéc:** Cô lập tuyến 474SD để tháp trụ, lắp xà, sứ từ trụ 1A đến trụ 37, từ trụ 37 đến 37/5, từ trụ 43A/2 đến trụ 43A/2/30A tuyến 474SD. Chuyển tải 474SD/44.D9 Bà Lài nhận điện tuyến 478SH

3.2.4.6. Ngày 11/10/2026

- **Điện lực Cao Lãnh:** Cắt REC NR 471CL/75A/2.D1+03DS NR 471-1CL/75A.D1 Cầu Sờ Xây Dựng để thay dây trung thế. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Cao Lãnh đề nghị cắt điện phát quang cây xanh mùa mưa bảo để đảm bảo an toàn. Chuyển tải:

- + Chuyển tải NR 471-1CL/75A/2/1.D1 Xếp Lá nhận điện tuyến 474CL;
- + Chuyển tải PD 471-1CL/75A/12.D1 Hòa Đông nhận điện tuyến 478QT.

- **Điện lực Hồng Ngự:** Cắt 03DS PD 473-7HN/32.D6, cắt LBS PD 474HN/35.D6 + 03DS 474-2HN/35.D6, cắt 03DS 474-7HN/104.D6, cắt 03DS 1P MV474THo-473HN/163.D7 để dựng trụ đệm BTLT 16m lắp xà sứ và căng dây NR Trạm sạc V-Green. Chuyển tải 474-7HN/104.D6 nhận điện tuyến 472THo.

- **Điện lực Sa Đéc:** Cắt LBS 472SD/56.D9+3DS 472-7SD/56.D9 PD Cầu Sắt để lắp giá đỡ, giá dùng dây, kéo dây sang dây trung thế, sang trạm biến áp từ trụ 90 đến trụ 107 tuyến 472SD (478SD XDM). Sang trạm biến áp trụ 107B, kéo dây trung hòa từ trụ 107D đến trụ 107E tuyến 472SD, 478SD (XDM). Chuyển tải:

- + Chuyển tải 472-7SD/125.D9 PD Ông Thung nhận tuyến 478AH;
- + Chuyển tải 472SD/136.D9 PD Đường N1 nhận điện tuyến 476AH.

- **Xí nghiệp lưới điện cao thế, Điện lực Mỹ Tho, Châu Thành:** Cô lập thanh cái C11, C12, C41, C42, ngăn MBA T1, T2, ngăn MC 171, 172, 112, 131, 132, 431, 432, 421 trạm 110kV Bình Đức ; cô lập Đường dây 110kV 171 Bình Đức - 180 Mỹ Tho; 172 Bình Đức - 171 Chợ Gạo để Công ty TNĐ miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2 các thiết bị: MBA T1, T2; MC 171, 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, 421, 432, 472, 474, 476, 478, T402; DCL 171-1, 172-7, 172-2, 112-1, 112-2, DCL 100-9, 131-1, 421-1, TD41-1, TD42-2; TI 171, 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, 421, 432, 472, 474, 476, 478, T402; TU 171, 172, C11, C41, C42; CS 4T1, 4T2; Cáp ngầm 431, 432, 421, TD41, TD42, T401, T402; Đo điện trở hệ thống nối đất trạm, kiểm tra hệ thống ATS ; XNLĐ Cao Thế Đồng Tháp thực hiện kiểm tra, vệ sinh các thiết bị liên quan trạm 110kV Bình Đức, bảo trì đường dây; Điện lực Mỹ Tho, Châu Thành phối hợp công tác trên các phát tuyến 22kV. Chuyển tải:

- + PD từ FL76 đến MV478BĐ-474CLa/176/52B.D15 (MV Chợ Tam Bình) nhận 474CLa;
- + PD từ D20 đến D24 nhận 471MTo;
- + Tuyến 476BĐ nhận điện 478MTo;
- + Tuyến 476BĐ 471+472+475BĐ nhận 474MTo.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuân 41/2026 (từ ngày 05/10/2026 đến 11/10/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ, NVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 41/2026
(Từ ngày 05/10/2026 đến 11/10/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	05/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Cao Lãnh đề nghị cắt điện phát quang cây xanh mùa mưa bão để đảm bảo an toàn	Từ trụ 70 đến 84 và từ trụ 70 đến 70/4 hạ thế TBA 3P-250kVA Cầu Cái Sâu PHL và TBA 3P-250kVA Lăng A PD 474-2CL/69.D1 Cầu Cái Sâu tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo 03 cần FCO TBA 3P-250kVA Cầu Cái Sâu PHL trụ 72 và TBA 3P-250kVA Lăng A trụ 78 PD 474-2CL/69.D1 Cầu Cái Sâu tuyến 474CL	331	0,142	0,000	340	3400		
2	05/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH 01TV Quang Năng ĐT	Di dời trụ điện trung hạ thế theo ĐN của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Mỹ Trà	Trụ 48/13/5 và 48/13/9/1 NR 473-7CL/48/13/1.D1 Cầu Rạch Chanh tuyến 473CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR NR 473-7CL/48/13/1.D1 Cầu Rạch Chanh trụ 48/13/1 tuyến 473CL	462	0,199	0,000	510	5100		
3	05/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
4	05/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Nâng công suất chống quá tải TBA 1P-25kVA Kinh Hai Ngộ lên thành 1P-50kVA	Tại trụ 290 tuyến 476CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Kinh Hai Ngộ tại trụ 290 tuyến 476CL	60	0,009	0,000	22	77		
5	05/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Nâng công suất chống quá tải TBA 1P-25kVA Kinh Máy Đền 2 lên thành 1P-50kVA	Tại trụ 260/24 tuyến 476TN	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Kinh Máy Đền 2 tại trụ 260/24 tuyến 476TN	64	0,010	0,000	22	77		
6	05/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 154/79/11 đến trụ 154/79/19 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 2x1P-25kVA Ông Thới 2 tại trụ 154/79/15 tuyến 477CL	68	0,010	0,000	40	140		
7	05/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 154/79/16/1/1P đến trụ 154/79/16/1/17P , từ trụ 154/79/16/1/1T đến trụ 154/79/16/1/13T tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 2x1P-50kVA Ông Thới 1 tại trụ 154/79/16 tuyến 477CL	91	0,014	0,000	70	245		
8	05/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 154/79B/15 đến trụ	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 2x1P-25kVA Cầu Cổng Ông Cá 1 tại trụ 154/79B/15 tuyến	31	0,005	0,000	35	122,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							154/79B/15/14P tuyến 477CL		477CL							
9	05/10/2026	08:30	17:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Coi đầu trụ trung thế thấp	Tại trụ 207/68/1, 207/68/12, 207/68/29/1 thuộc NR 476-7TX/207/68.D3, tuyến 476TX	Xã Trường Xuân	Cắt 03LBFCO tại trụ 207/39 thuộc NR 476-7TX/207/39.D3, tuyến 476TX	408	0,149	0,000	261	2218,5		
10	05/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	Từ trụ 235/2T/2 đến 235/2T/33 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt LBFCO nhánh rẽ 475-7CM/235/2T/1.D4 Vành Đai Tân Hòa, trụ 235/2T/1 tuyến 475CM	373	0,144	0,000	165	1485		
11	05/10/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH XDĐ Tâm Đạt	Di dời trụ hạ thế	Tại trụ 53/4A tuyến 477LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm Sân Vận Động 1 trụ 53/5 tuyến 477LT	61	0,013	0,000	157	785		
12	05/10/2026	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 3P-250kVA trạm Trụ Sở Huyện Ủy	Tại trụ 59/1 tuyến 473TN	Xã Tràm Chim	Cắt CB trạm Trụ Sở Huyện Ủy tại trụ 59/1 tuyến 473TN. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Trụ Sở Huyện Ủy, tại trụ 59 tuyến 473TN	1	0,000		50	75		
13	05/10/2026	08:00	15:30	Điện lực Tam Nông	Xí Nghiệp Dịch Vụ ĐL Đồng Tháp (Đội Thi Công Hotline PC Đồng Tháp)	Thí nghiệm CBM LBS MV Tổng Đài MV 477AL-473TN/110.D5	Tại trụ 110 tuyến 473TN	Xã Tràm Chim	Cắt 3DS MV 477AL-473TN/110.D5 tại trụ 110 tuyến 473TN. Cắt FCO TU cấp nguồn tủ điều khiển LBS tại trụ 110 tuyến 473TN. (MV Tổng Đài).Off Rơ le 79 tuyến 478AL. Off Rơ le 79 tuyến 473TN							
14	05/10/2026	17:00	17:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Chuyển nguồn NR 476-7TN/74/85.D5 ngưng nhận điện tuyến 474TN.	Tại trụ 74/85 tuyến 476TN. Tại trụ 74/184 tuyến 476TN	Xã Phú Cường	Cắt LBS MV474TN 476TN/74/184.D5 tại trụ 74/184 tuyến 476TN. Đóng 3LBFCO NR 476-7TN/74/85.D5 tại trụ 74/85 tuyến 476TN.	566	0,012	0,000	300	150		
15	05/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty NLMT Thiên Quang	Dựng trụ BTLT 14m di dời TBA 1P-100kVA trạm AS Phú Cường 1 (theo yêu cầu khách hàng)	Tại trụ 51 tuyến 477TN	Xã Phú Cường	Cắt 3DS PĐ 477-7TN/5.D5 (PĐ Kênh Phên 2) tại trụ 05 tuyến 477TN. Cắt 3DS MV 478TX-477TN/117.D2 (MV Chợ Hưng Thạnh) tại trụ 117 tuyến 477TN (D2 thao tác)	2262	0,876	0,002	1000	9000		
16	05/10/2026	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA trạm AS Kênh Từ Thiện 2	Tại trụ 239/66/73/14/21 tuyến 475TN	Xã Tràm Chim	Không cắt điện							
17	05/10/2026	07:30	08:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Chuyển nguồn NR 476-7TN/74/85.D5 nhận điện tuyến 474TN.	Tại trụ 74/85 tuyến 476TN. Tại trụ 74/184 tuyến 476TN	Xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO NR 476-7TN/74/85.D5 tại trụ 74/85 tuyến 476TN. Đóng LBS MV474TN 476TN/74/184.D5 tại trụ 74/184 tuyến 476TN.	566	0,012	0,000	300	150		
18	05/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng	Cty TNHH	Khắc phục tồn tại sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang	Tại trụ 84, 86 và 86A, tại trụ	Phường Thường Lạc	Cắt CB + 03FCO TBA Bến đò An Lạc trụ 82A tuyến 480HN.	474	0,204	0,000	118	1180		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Ngư	Quang Nhựt	trụ mới xử lý 2 nguồn điện, lắp tụ bù hạ áp	82/1A/5, 92/4/7A, 92/4/3B tuyến 480HN		Cắt CB + 03FCO TBA Y tế Thường Lạc trụ 91 tuyến 480HN							
19	05/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Đội SCDN (hotline)	Xử lý đầu cose LBS tiếp xúc không tốt	Tại trụ 125/8 PĐ 474-7THo/124.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Chuyển tải NR 474-2THo/125/8.D7 nhận điện tuyến 473HN qua MV An Bình B; Off Relay 79 MC PĐ 474THo/95.D7; MC PĐ 472THo/120.D7 và MC đầu tuyến 472THo, 474THo, Off Relay 79 MC MV474THo-473HN/163.D7, MC đầu tuyến 473HN							ngăn ngừa sự cố
20	05/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH XDĐ An Thọ	Xây dựng mới mương cáp ngầm, kéo cáp ngầm xây dựng mới (đi song song với mương cáp hiện hữu)	Tại trạm 110/22kV Sa Đéc.	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	không cắt điện							
21	05/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Nâng công suất TBA NM 1 tháng 5 từ 3P-160kVA thành 3P-250kVA	Tại trụ 66 tuyến 476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + cắt 03FCO + tháo 03Hotline trạm NM 1 tháng 5 tại trụ 66 tuyến 476-NM	160	0,024	0,000	48	168		
22	05/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty CP Viễn thông Sao Nam	Kéo cáp quang loại 24FO ADSS	Từ trụ 34/76 tuyến 475-NM đến trụ 34/76/40 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
23	05/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Hạ công suất TBA CDC Tân Phú Trung 3 từ 3P-250kVA thành 3P-160kVA	Tại trụ 135 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 03FCO + tháo 03Hotline trạm CDC Tân Phú Trung 3 tại trụ 135 tuyến 474-SĐ	5	0,001		6	21		
24	05/10/2026	08:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay LBFCO	Tại trụ 31/1 tuyến 474-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt 01LBFCO 474-7NM/31/1.D10 (NR Cồn Bạch Viên) tại trụ 31/1 tuyến 474-NM Tháo 01Hotline NR 474-7NM/31.D10 (NR Cồn Bạch Viên) tại trụ 31 tuyến 474-NM	814	0,070	0,001	139	278		
25	05/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Tại trụ 31/1 đến 31/8/55P, 31/8/12T, 31/35 tuyến 474-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
26	05/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 475-7SĐ/289/35/45/1.D11 Kinh Mới Tân Phước, NR 475-7SĐ/289/35/45/6.D11 Rạch Ngang, NR 475-7SĐ/289/35/45/6/21.D11 Miếu Ông Tà	Từ trụ 289/35/45 đến 289/35/45/28/28 , từ trụ 289/35/45/6 đến trụ 289/35/45/6/26, từ trụ 289/35/45/6/21 đến trụ 289/35/45/6/21/	Xã Lai Vung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							4 tuyến 475-SĐ									
27	05/10/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế bị hỏng, thay TI, FCO, LA đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Tân Phong 3	Tại trụ 11/4 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Phong 3 tại trụ 11/4 tuyến 480-SH	123	0,011	0,000	40	80		
28	05/10/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế bị hỏng, thay TI, FCO, LA đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Lung Cá Trê	Tại trụ 80/122/39/60P tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Lung Cá Trê tại trụ 80/122/39/60P tuyến 478-SH	54	0,005	0,000	23	46		
29	05/10/2026	13:30	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế bị hỏng, thay TI, FCO, LA đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Miếu Thần Nông	Tại trụ 22/70/3/8T tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Miếu Thần Nông tại trụ 22/70/3/8T tuyến 480-SH	80	0,005	0,000	27	40,5		
30	05/10/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế bị hỏng, thay TI, FCO, LA đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Kinh Nhỏ Lung Cá Trê	Tại trụ 80/122/30A/24/8 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kinh Nhỏ Lung Cá Trê tại trụ 80/122/30A/24/8 tuyến 478-SH	19	0,002	0,000	29	58		
31	05/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
32	05/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-37.5kVA trạm Áp Nhơn Quới, TBA 1P-25kVA lên 3x1P-25kVA trạm Cống Hùng Cường và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	Trụ 236-267 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Áp Nhơn Quới trụ 237, Áp Nhơn Quới 1 trụ 245, Cầu Thầy [Lâm trụ 250, Cống Hùng Cường trụ 258, Cống Chảo trụ 265 tuyến 471-TH	142	0,067	0,000	112	1232		
33	05/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Thủy Phương	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Cai Bường 2, VP Áp Vĩnh Bình A, Cầu Cái Ngang, Cái Bường 3, Cầu Ngã Cao tuyến 471-TH	Trụ 170/12-170/40; 170/12-170/12/13, 170/12/8A-170/12/8A/2 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cai Bường 2 trụ 170/12, VP Áp Vĩnh Bình A trụ 170/17, Cầu Cái Ngang trụ 170/24, Cái Bường 3 trụ 170/28, TB Ông Cha trụ 170/28A, Cầu Ngã Cao trụ 170/35 tuyến 471-TH	305	0,144	0,000	158	1738		
34	05/10/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
35	05/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp	Đội QLVH	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Cái	Xã Mỹ Đức Tây, Mỹ	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	ĐD 110kV		Bè – 173 Mỹ Thuận từ trụ 108 đến trụ 80 đến CD 171	Thiện, Hội Cư								
36	05/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVHDD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè từ trụ 55 đến trụ 79 đến CD 172	xã Bình Phú	Không cắt điện							
37	05/10/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
38	05/10/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
39	05/10/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1 . OFF MCCB QF1 máy nạp 2 nạp ắc quy 1 . OFF MCCB INPUT máy nạp 3 ắc quy 2							
40	05/10/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
41	05/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông;							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Tam Nông.										
42	05/10/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Đội QLVH đường dây	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	173 Cao Lãnh 2-171 Cao Lãnh (Từ 173-7CL2 đến 171-7CL) 171 Cao Lãnh 2-173 Cao Lãnh (Từ 171-7CL2 đến 173-7CL) 172 Cao Lãnh 2-172 Thanh Hưng (Từ 172-7CL2 đến trụ 08)	Phường Mỹ Trà Xã Mỹ Thọ	Không cắt điện							
43	05/10/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							
44	05/10/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho.	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
45	05/10/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, camera giám sát và thiết bị PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF MCB F209 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ dùng AC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
46	05/10/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh,	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC203 cấp nguồn cho tủ sạc 2							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						đo Accu tuần trạm Gò Công Tây.										
47	06/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
48	06/10/2026	09:30	16:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 154/71 đến trụ 154/71/2 đến trụ 154/79/2P tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA Chợ Tân Hội Trung tại trụ 154/75A tuyến 477CL	119	0,036	0,000	120	840		
49	06/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA xèo Giáo 2A	Tại trụ 88/35/35 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Xèo Giáo 2A tại trụ 88/35/35 tuyến 478CL	15	0,002	0,000	18	63		
50	06/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Kênh xèo Giáo	Tại trụ 88/35/2/2 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Kênh Xèo Giáo tại trụ 88/35/2/2 tuyến 478CL	63	0,009	0,000	30	105		
51	06/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA xèo Giáo 3	Tại trụ 88/35/51 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Xèo Giáo 3 tại trụ 88/35/51 tuyến 478CL	39	0,006	0,000	18	63		
52	06/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 154/79B/3 đến trụ 154/79B/14 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Cầu Cống Ông Cá tại trụ 154/79B/12 tuyến 477CL	48	0,007	0,000	40	140		
53	06/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Chùa Ông Chín	Tại trụ 88/40/6 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Chùa Ông Chín tại trụ 88/40/6 tuyến 478CL	58	0,009	0,000	30	105		
54	06/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Đóng điện TBA XDM vào vận hành, tháo gỡ thu hồi TBA 1P-50kVA áp 4 Mỹ Hiệp; 1P-50kVA Xèo Quýt;1P-50kVA Ngã Ba Xáng Phên; 1P-75kVA Cầu Kinh Xáng, chuyển đầu nối đường dây hạ thế qua lưới mới từ trụ 296/72 đến trụ 296/102/10/1/22 tuyến 478CL (từ trụ 69 đến trụ 176 tuyến XDM)	Từ trụ 296/72 đến trụ 296/102/10/1/22 tuyến 478CL (từ trụ 69 đến trụ 167 tuyến XDM)	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Cầu Hội Đồng Tường tại trụ 296/78/4A (trụ cũ 296/72/4A) tuyến 478CL. Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA áp 4 Mỹ Hiệp tại trụ 296/79 tuyến 478CL. Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Cầu Kinh Xáng tại trụ 296/87 tuyến 478CL. Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Ngã Ba Xáng Phên tại trụ 296/103 tuyến 478CL Cắt CB +FCO vào tháo hotline TBA 1P-50kVA Xèo Quýt tại trụ 296/102/10 tuyến 478CL.	419	0,180	0,000	250	2500		
55	06/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-	Thí nghiệm CBM TBA 1P-75kVA Hòa Dân 1	Tại trụ 88/44 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Hòa Dân 1 tại trụ 88/44 tuyến 478CL	80	0,012	0,000	50	175		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					kiểm định											
56	06/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty CP TNĐ Sài Gòn Miền Tây	Thí nghiệm định kỳ TBA 3P-800kVA ĐMTMN ECOBA	Tại trụ 183T/4 thuộc NR 476-7TM/183T/2.D3 , tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt 03LBFCO tại trụ 183T/4 thuộc NR 476-7TM/183T/2.D3, tuyến 476TM	1	0,000		131	1179		
57	06/10/2026	07:00	17:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty 19/5	Thay dây trung thế 3xACXH240mm2 và 3xAC240mm2 Tuyến 477-AL (SCL 2026 BS)	Từ trụ 01 đến trụ 22 tuyến 477AL	Xã An Long	Cô lập tuyến 476AL. Cô lập tuyến 477AL. Cô lập tuyến 478AL. Cắt 3DS 476-7AL/43A.D5 tại trụ 43A tuyến 476AL. Cắt 3DS 477-7AL/43.D5 tại trụ 43 tuyến 477AL.	1431	0,646	0,001	1000	10500	Chuyển tải PD 476-7AL/43A.D5, PD 477-7AL/43.D5 nhận điện tuyến 473TN.	
58	06/10/2026	07:00	07:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thao tác chuyển tải PD 476-7AL/43A.D5, PD 477-7AL/43.D5 nhận điện tuyến 473TN.	Tại trụ 43A tuyến 476-AL Tại trụ 43 tuyến 477-AL	Xã Phú Thọ, Xã An Long	Đóng LBS MV 473TN_ 477AL/110.D5 tại trụ 110 tuyến 473TN. Cắt LBS 477AL/141.D5 tại trụ 141 tuyến 477AL. Mở MC tuyến 476-AL. Mở MC tuyến 477AL. Cắt 3DS 476-7AL/43A.D5 tại trụ 43A tuyến 476AL. Cắt 3DS 477-7AL/43.D5 tại trụ 43 tuyến 477AL. Đóng LBS 477AL/141.D5 tại trụ 141 tuyến 477AL. Đóng LBS MV 476AL-477AL/116A.D5 tại trụ 116 tuyến 477AL	2889	0,062	0,002	1000	500		
59	06/10/2026	17:30	18:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thao tác chuyển tải PD 476-7AL/43A.D5, PD 477-7AL/43.D5 ngưng nhận điện tuyến 473TN.	Tại trụ 43A tuyến 476AL Tại trụ 43 tuyến 477AL	Xã Phú Thọ, Xã An Long	Cắt LBS MV 476AL-477AL/116A.D5 tại trụ 116 tuyến 477AL. Cắt LBS 477AL/141.D5 tại trụ 141 tuyến 477AL. Đóng 3DS 476-7AL/43A.D5 tại trụ 43A tuyến 476AL. Đóng 3DS 477-7AL/43.D5 tại trụ 43 tuyến 477AL. Đóng MC tuyến 476AL. Đóng MC tuyến 477AL. Đóng LBS 477AL/141.D5 tại trụ 141 tuyến 477AL. Cắt LBS MV 473TN_ 477AL/110.D5 tại trụ 110 tuyến 473TN.	2889	0,062	0,002	1000	500		
60	06/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty Bách Khoa	Sang hạ thế, sang nhánh rẽ khách hàng, từ trụ 56/15/132A/1 đến trụ 56/15/132A/13 - Thu hồi dây hạ áp cũ, từ trụ 56/15/132A/1 đến trụ 56/15/132A/13 (ĐTXD 2026)	Từ trụ 56/15/132A/1 đến trụ 56/15/132A/13; (Từ trụ 56/15/132A/1 đến trụ 56/15/132A/13 cũ) tuyến	Xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Tân Công Sính 1, tại trụ 56/15/132A/7 tuyến 474TN	86	0,037	0,000	50	500		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							474TN									
61	06/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay LA, tăng cường tiếp đất bộ đo đếm ranh giới Dinh Bà	Tại trụ 324 PĐ 480-7THo/323.D7 tuyến 480THo.	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03LBFCO PĐ 480-7THo/323.D7 tại trụ 323 tuyến 480THo	30	0,005	0,000	1351	5404		
62	06/10/2026	13:00	16:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cắt dừng lưới hạ thế, xử lý 2 nguồn, sang tải khách hàng	Tại trụ 255, 256 PĐ 480-7THo/162.D7 tuyến 480THo.	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO trạm Tiêu đoàn Tân Hộ Cơ tại trụ 253, Cắt CB+01FCO trạm Đồn biên phòng 909 tại trụ 260 PĐ 480-7THo/162.D7 tuyến 480THo	103	0,016	0,000	61	213,5		
63	06/10/2026	07:00	08:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Cắt 03DS	Tại trụ 140 PĐ 477-7PC/140.D8 tuyến 477-PC tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS 477PC/80.D8+ 03DS 477-1PC/80.D8 PĐ TDC LONG THUẬN tại trụ 80 tuyến 477-PC - Cắt 03DS 477-7PC/140.D8 PĐ PHÚ THUẬN B tại trụ 140 tuyến 477-PC - Đóng LBS MV 479PC-477PC/198.D8 MV PHÚ THUẬN A-B tại trụ 198 tuyến 477PC	2954	0,127	0,002	976	976		Gián đoạn điện
64	06/10/2026	17:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Đóng 03DS	Tại trụ 140 PĐ 477-7PC/140.D8 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS MV 479PC-477PC/198.D8 MV PHÚ THUẬN A-B tại trụ 198 tuyến 477PC - Đóng 03DS 477-7PC/140.D8 PĐ PHÚ THUẬN B tại trụ 140 tuyến 477-PC - Đóng 03DS 477-1PC/80.D8 + LBS 477PC/80.D8 PĐ TDC LONG THUẬN tại trụ 80 tuyến 477-PC	2954	0,127	0,002	976	976		Gián đoạn điện
65	06/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDĐ Minh Thành HN	Dựng trụ BTLT 18m, lắp đà coir nâng cao lưới trung thế vướng công chào	Tại trụ 136, 137 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS 477PC/80.D8+ 03DS 477-1PC/80.D8 PĐ TDC LONG THUẬN tại trụ 80 tuyến 477-PC - Cắt 03DS 477-7PC/140.D8 PĐ PHÚ THUẬN B tại trụ 140 tuyến 477-PC	3884	1,838	0,003	1301	14311	477-7PC/140.D8 PĐ PHÚ THUẬN B tại trụ 140 tuyến 477-PC nhận điện tuyến 479-PC	
66	06/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay điện kế TU, TI trạm DNTN Thanh Điền 2 đến hạn kiểm định	Tại trụ 111A/46/2T/2 trạm DNTN Thanh Điền 2 tuyến 474AH	Đường dal, xã Tân Dương	Cắt CB trạm DNTN Thanh Điền, DNTN Thanh Điền 2 tại trụ 111A/46/2T/1, 111A/46/2T/2 tuyến 474AH Cắt 03FCO+tháo cần 474-7AH/111A/46/2T.D9 NR DNTN Thanh Điền tại trụ 111A/46/2T tuyến 474AH	2	0,000		300	1050		
67	06/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay điện kế TU, TI trạm DNTN Thanh Điền đến hạn kiểm định	Tại trụ 111A/46/2T/1 trạm DNTN Thanh Điền	Đường dal, xã Tân Dương	Cắt CB trạm DNTN Thanh Điền, DNTN Thanh Điền 2 tại trụ 111A/46/2T/1, 111A/46/2T/2 trạm tuyến	2	0,000		300	1050		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							tuyến 474AH		474AH Cắt 03FCO+tháo cần 474-7AH/111A/46/2T NR DNTN Thanh Điện tại trụ 111A/46/2T tuyến 474AH							
68	06/10/2026	00:00	00:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH XDĐ An Thọ	Xây dựng mới mương cáp ngầm, kéo cáp ngầm xây dựng mới (đi song song với mương cáp hiện hữu)	Tại trạm 110/22kV Sa Đéc.	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	không cắt điện							
69	06/10/2026	13:30	14:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK, điện kế trạm Giồng Nổi 2	Tại trụ 34/162/29 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + cắt 01FCO trạm Giồng Nổi 2 tại trụ 34/162/29 tuyến 475-NM	84	0,004	0,000	30	30		
70	06/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty CP Viễn thông Sao Nam	Kéo cáp quang loại 24FO ADSS	Từ trụ 34/76/40 đến trụ 34/76/67 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
71	06/10/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK, điện kế trạm Ngọn Xẻo Sâu	Tại trụ 39/83/10/14 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB+cắt 01FCO trạm Ngọn Xẻo Sâu tại trụ 39/83/10/14 tuyến 471-NM	16	0,001	0,000	13	19,5		
72	06/10/2026	10:30	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK, điện kế trạm Ngọn Ấp Tây	Tại trụ 16/58/8/24 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO trạm Ngọn Ấp Tây tại trụ 16/58/8/24 tuyến 473-SĐ	43	0,002	0,000	32	32		
73	06/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34/87 đến 34/87/30 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
74	06/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Thay dây trung thế; Kéo dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT14m, lắp xà, sứ	Từ trụ 34/52 đến 34/97 và từ trụ 34/52A đến trụ 34/52A/1 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	BPAT: Cắt MC 475NM/34/38A.D10 (NR Cầu Xây) tại trụ 34/38A tuyến 475-NM Cắt 03DS 475-1NM/34/38.D10 (NR Cầu Xây) tại trụ 34/38 tuyến 475-NM Cắt LBS 475NM/34/98.D10 (NR Nha Môn-Hòa Tân) tại trụ 34/98 tuyến 475-NM Cắt 03DS 475-7NM/34/99.D10 (NR Nha Môn-Hòa Tân) tại trụ 34/99 tuyến 475-NM Cắt LBS 475NM/34/76/1.D10 (NR Phú Long-Tân Phú) tại trụ 34/76/1 tuyến 475-NM. Cắt 03LBFCO 475-7NM/34/76/1A.D10 (NR Phú Long-Tân Phú) tại trụ 34/76/1 tuyến 475-NM. Chuyển tải: Chuyển khách hàng phía sau 475-7NM/34/99.D10 (NR Nha Môn-Hòa Tân) tại trụ 34/99 tuyến 475-NM sang nhận điện tuyến 471-NM qua MV An Khánh Chuyển khách hàng	2350	1,112	0,002	546	6006		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									phía sau 475-7NM/34/76/1A.D10 (NR Phú Long-Tân Phú) tại trụ 34/76/1A tuyến 475-NM sang nhận điện tuyến 473-SĐ qua MV Phú Long							
75	06/10/2026	08:00	10:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK, điện kế trạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp	Tại trụ 57 tuyến 476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB+cắt 03FCO trạm Kỹ thuật nông nghiệp tại trụ 57 tuyến 476-NM	187	0,020	0,000	53	132,5		
76	06/10/2026	13:30	14:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK, điện kế trạm Ngọn Địa Trầm	Tại trụ 34/133/27 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB+cắt 01FCO trạm Ngọn Địa Trầm tại trụ 34/133/27 tuyến 475-NM	63	0,003	0,000	27	27		
77	06/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp bổ sung tiếp địa lắp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Rạch Trầu	Tại trụ 157/35 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+3FCO và 3 tháo hotline TBA Rạch Trầu tại trụ 157/35 tuyến 472-TH	141	0,021	0,000	48	168		
78	06/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 471-7TH/370.D11 Vàm Kinh Xáng, NR 480-7TH/269/1.D11 Ngã Năm Bến Đò, NR 472-7TH/216/1.D11 Xẻo Lò, NR 475-7SH/264/1.D11 NM Lao Bóng Gạo	Từ trụ 370 đến trụ 370/10/15H tuyến 471-SH, từ trụ 269 đến trụ 269/9/10A, 269/9/5B tuyến 480-SH, từ trụ 216 đến trụ 216/36 tuyến 472-TH, từ trụ 264 đến trụ 264/7 tuyến 475-SH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
79	06/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Thay sứ đứng bị bể 3 pha tại trụ 190 tuyến 475-SĐ	Tại trụ 190 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	OFF R79 REC PĐ 475SĐ/158A.D11 Cầu Ban Biên tại trụ 158A tuyến 475-SĐ. OFF R79 MC tuyến 475-SĐ. OFF R79 REC PĐ 474AH/158.D11 Kênh Họa Đò tại trụ 158 tuyến 474-AH. OFF R79 MC tuyến 474-AH.							
80	06/10/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Gia cố dây trung thế pha C (pha bìa trong) bị tưa khoảng trụ 273 đến trụ 274 tuyến 471-SH	Từ trụ 273 đến trụ 274 tuyến 471-SH	Xã Lai Vung	OFF R79 REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tỉnh tại trụ 167 tuyến 471-SH. OFF R79 MC tuyến 471-SH.							
81	06/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp bổ sung tiếp địa lắp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Phó Cửu	Tại trụ 70/13/4 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Phó Cửu tại trụ 70/13/4 tuyến 471-SH	99	0,017	0,000	27	108		
82	06/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp bổ sung tiếp địa lắp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB	Tại trụ 114/15A/26/10 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA TTND Cái Sút tại trụ 114/15A/26/10 tuyến 477-TH	49	0,008	0,000	32	128		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						TBA TTND Cái Sứt										
83	06/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
84	06/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp bổ sung tiếp địa lắp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Mương Tiệm	Tại trụ 70/13/17 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Mương Tiệm tại trụ 70/13/17 tuyến 471-SH	91	0,014	0,000	38	133		
85	06/10/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Gia cố mối nối trung thế pha A (pha bìa ngoài đường) tại khoảng trụ 270 đến 271 tuyến 471-SH	Từ trụ 270 đến trụ 271 tuyến 471-SH	Xã Lai Vung	OFF R79 REC PD 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH. OFF R79 MC tuyến 471-SH.							
86	06/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	NCS TBA 1P-75kVA lên 3x1P-50kVA trạm Ngã Ba Vĩnh Thạnh, TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Vùng Nuôi Vĩnh Thạnh và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	Trụ 175-206 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Bến Đò Vĩnh Thạnh trụ 177, Ngã Ba Vĩnh Thạnh trụ 184, Xăng Dầu 30/4 trụ 191, Vùng Nuôi Vĩnh Thạnh trụ 197, Nhon Quới trụ 206 tuyến 471-TH	170	0,080	0,000	124	1364		
87	06/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Thủy Phương	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Cai Bường 5A, Cai Bường 5, Cai Bường 6, Cai Bường 4, Cai Bường - Tân Phước tuyến 471-TH	Trụ 170/40-170/58/11 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cai Bường 5A trụ 170/43, Cai Bường 5 trụ 170/46, Cai Bường 6 trụ 170/51, Cai Bường 4 trụ 170/57, Cai Bường - Tân Phước trụ 157/58 tuyến 471-TH	198	0,094	0,000	104	1144		
88	06/10/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
89	06/10/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ mối nối thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
90	06/10/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ mối nối nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
91	06/10/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1.OFF MCCB 3 pha Q1 tại tủ máy sạc 1 trạm Cái Bè; 2.OFF MCCB 3 pha QF1 tại tủ máy sạc 2 trạm Cái Bè							
92	06/10/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, camera giám sát và thiết bị PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- OFF MCB F111 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ dừng AC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
93	06/10/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
94	06/10/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
95	06/10/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức.	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB F201 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Bình Đức							
96	06/10/2026	18:30	21:00	Xí	Tổ TTLĐ	Kiểm tra thiết bị định kỳ	Trạm 110kV	Trạm 110kV	Không cắt điện, giữ khoảng							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	Gò Công	Đêm TBA 110kV Chợ Gạo.	Chợ Gạo	Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	cách an toàn điện với thiết bị							
97	06/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 30 đến trụ T1 đến trụ công trạm. CD 172, từ trụ 60 đến trụ 30.	Xã Long Hưng, Long Định, phường Trung An	Không cắt điện							
98	06/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Cái Bè - 173 Mỹ Thuận	Xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây, Thanh Hưng, Mỹ Thiện Hội Cư	Không cắt điện							
99	06/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Làm gọn cáp mạng, cáp nguồn máy tính làm việc, máy tính HMI trạm 110kV An Long	Phòng điều hành, trạm 110kV An Long.	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Mang găng tay cách điện hạ áp khi làm việc trực tiếp với điện hạ áp.							
100	06/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Tam Nông.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông;							
101	06/10/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Cao Lãnh- 172 Trần Quốc Toản (Từ 172-7 CL đến 172-7TQT) 171 Trần Quốc Toản – 171 Láng Tượng(Từ 171-7 TQT đến 171-7LT)	Phường Mỹ Trà Phường Mỹ Ngãi Xã Mỹ Thọ Xã Phong Mỹ Xã Bình Thành Xã Thanh Bình	Không cắt điện							
102	07/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
103	07/10/2026	07:00	17:30	Điện lực Cao	Công ty TNHH	Thay dây hạ thế. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ	Từ trụ 112 đến 125. Từ trụ 119	phường Cao Lãnh, tỉnh	Cắt CB+03FCO và tháo 03 cần FCO TBA 3x1P-75kVA	667	0,301	0,000	1020	10710		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Lãnh	Minh Thanh	công phường Cao Lãnh đề nghị cắt điện phát quang cây xanh mùa mưa bão để đảm bảo an toàn	đến 119/1/7A/1. Từ trụ 119/1 đến 119/1/13B. Từ trụ 131 đến 137. Từ trụ 137 đến 137/1/14A. Từ trụ 137/1 đến 137/1/8B. Từ trụ 145 đến 145/1/3 và từ trụ 145/1 đến 145/2 hạ thế TBA 3x1P-75kVA Cống Giữa, TBA 3P-250kVA Tân Việt Hòa, TBA 3P-400kVA Chợ Đêm Phường 6, TBA 3P-320kVA Cây Xăng Tinh Đội, TBA 3P-250kVA Đại Ủy Hưởng và TBA 3P-160kVA Cống Bến Phà PD 474-2CL/69.D1 Cầu Cái Sâu tuyến 474CL	Đồng Tháp	Cống Giữa trụ 107, TBA 3P-250kVA Tân Việt Hòa trụ 116, TBA 1P-25kVA ĐĐ Phạm Hữu Lầu 1 trụ 120, TBA 3P-400kVA Chợ Đêm Phường 6 trụ 124A, TBA 3P-320kVA Cây Xăng Tinh Đội trụ 131, TBA 3P-250kVA Đại Ủy Hưởng trụ 137 và TBA 3P-160kVA Cống Bến Phà trụ 145/1 PD 474-2CL/69.D1 Cầu Cái Sâu tuyến 474CL							
104	07/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 159/26/1A đến trụ 159/26/16 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Cầu Xẻo Gừa tại trụ 159/26/8 tuyến 478CL	94	0,014	0,000	40	140		
105	07/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 154/54/11 đến trụ 154/54/16 đến trụ 154/54/16/10 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Rạch Ông Thuận tại trụ 154/54/16 tuyến 478cl	78	0,012	0,000	40	140		
106	07/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 159/54/1 đến trụ 159/54/10 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Rạch Ông Thuận 1 tại trụ 159/54/6 tuyến 478CL	61	0,009	0,000	40	140		
107	07/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Thay sứ đứng, thay dây trung thế thuộc Công trình Sửa chữa lưới trung, hạ thế KV Tháp Mười (SCL bổ sung)	Từ trụ 441 đến trụ 441/10 và từ 441/29 đến 441/37 thuộc NR 473-7TM/441.D3 (kênh Xáng	Xã Thanh Mỹ	- Cắt Recloser tại trụ 436 thuộc PD 473TM/436.D3+03DS tại trụ 435 thuộc PD 473-1TM/435.D3 (PD Thanh Mỹ), tuyến 473TM - Cắt LBS tại trụ 444/3 thuộc NR	4997	2,150	0,004	2979	29790	Chuyển tải NR 473TM/444/3.D3 (Chợ Thanh Mỹ - Lợi An) nhận điện tuyến 477CL	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							Thanh Mỹ), tuyến 473TM		473TM/444/3.D3+03DS tại trụ 444/2.D3 thuộc NR 473- 1TM/444/2.D3 (Chợ Thanh Mỹ - Lợi An), tuyến 473TM							
108	07/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Sửa trụ trung thế bị nghiêng	Tại trụ 70, 79 thuộc PD 476- 7TX/2.D3 (Lộ ra tuyến 476TX), tuyến 476TX	Xã Trường Xuân	Không cắt điện							
109	07/10/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Đội hotline – XNDV Điện lực Đồng Tháp	Chỉnh sửa óp đà	Tại trụ 158 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	- Off rơ le 79 Recloser PD 475LT/44.D4 Cầu Cái Tre tuyến 475LT - Off rơ le 79 MC đầu tuyến 475LT							
110	07/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Đội hotline – XNDV Điện lực Đồng Tháp	Lắp 3 kẹp quai ép trung thế	Tại trụ 131A tuyến 475LT	xã Thanh Bình	- Off rơ le 79 Recloser PD 475LT/44.D4 Cầu Cái Tre tuyến 475LT - Off rơ le 79 MC đầu tuyến 475LT							
111	07/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Đội hotline – XNDV Điện lực Đồng Tháp	Chỉnh sửa sứ nghiêng	Tại trụ 111A tuyến 475LT	xã Thanh Bình	- Off rơ le 79 Recloser PD 475LT/44.D4 Cầu Cái Tre tuyến 475LT - Off rơ le 79 MC đầu tuyến 475LT							
112	07/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Đội hotline – XNDV Điện lực Đồng Tháp	Chụp ống PVC kim thu sét	Tại trụ 129 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	- Off rơ le 79 Recloser PD 475LT/44.D4 Cầu Cái Tre tuyến 475LT - Off rơ le 79 MC đầu tuyến 475LT							
113	07/10/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Đội hotline – XNDV Điện lực Đồng Tháp	Chỉnh sửa óp đà	Tại trụ 136 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	- Off rơ le 79 Recloser PD 475LT/44.D4 Cầu Cái Tre tuyến 475LT - Off rơ le 79 MC đầu tuyến 475LT							
114	07/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty Bách Khoa	Sang hạ thế, sang nhánh rẽ khách hàng, từ trụ 56/15/132A/14 đến trụ 56/15/132A/29A - Thu hồi dây hạ áp cũ, từ trụ 56/15/132A/14 đến trụ 56/15/132A/29 (ĐT XD 2026)	Từ trụ 56/15/132A/14 đến trụ 56/15/132A/29 A; (Từ trụ 56/15/132A/14 đến trụ 56/15/132A/29 cũ) tuyến 474TN	Xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Tân Công Sính 2, tại trụ 56/15/132A/19A tuyến 474TN	73	0,031	0,000	55	550		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
115	07/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Xử lý mối nối hạ áp	Tại trụ 265/20/14 NR 480-7THo/265/1.D7 tuyến 480THo.	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+03FCO trạm Chợ Tân Hộ Cơ 2 tại trụ 265/26 NR 480-7THo/265/1.D7 tuyến 480THo	141	0,021	0,000	66	231		
116	07/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Di dời trụ, tách dừng hạ áp, thay LA, FCO	Tại trụ 125/83 NR 474-2THo/125/8.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO trạm CDC An Phước Tại trụ 125/83 NR 474-2THo/125/8.D7 tuyến 474THo	259	0,039	0,000	88	308		
117	07/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XĐĐ Minh Thành HN	Thu hồi trụ và sang lưới hạ thế trạm Chợ Phú Thuận A (3x1P-50kVA)	Từ trụ 98 đến trụ 99 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO tháo 03 hotline trạm Chợ Phú Thuận A (3x1P-50kVA) tại trụ 101 tuyến 479PC	220	0,104	0,000	79	869		
118	07/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XĐĐ Minh Thành HN	Thu hồi trụ và sang lưới hạ thế, sang MBA qua trụ XDM, trạm Y Tế Phú Thuận A (3x1P-50kVA)	Từ trụ 111 đến trụ 111A tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO tháo hotline trạm Y Tế Phú Thuận A (3x1P-50kVA) tại trụ 111 tuyến 479PC	50	0,024	0,000	57	627		
119	07/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO trạm Chợ Phú Thuận A1 (1P-100kVA)	Tại trụ 117 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO tháo hotline trạm Chợ Phú Thuận A1 (1P-100kVA) tại trụ 117 tuyến 479PC	106	0,041	0,000	80	720		
120	07/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay điện kế TU, TI trạm Minh Tuyết đến hạn kiểm định	Tại trụ 40C/1 trạm Minh Tuyết tuyến 475AH	Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Cắt CB trạm Minh Tuyết, Thanh Hà tại trụ 40C/1, 40C/2 tuyến 475AH Cắt 03FCO 475-7AH/40C.D9 NR Minh Tuyết + Thanh Hà tại trụ 40C tuyến 475AH	2	0,000		576	2016		
121	07/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay điện kế TU, TI trạm Lương Yên đến hạn kiểm định	Tại trụ 40B/1A trạm Lương Yên tuyến 475AH	Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Cắt 03LBFCO+tháo cần 475-7AH/40B.D9 Lương Yên + Ngọc Vân tại trụ 40B tuyến 475AH	2	0,000		786	2751		
122	07/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH XĐĐ An Thọ	Xây dựng mới mương cáp ngầm, kéo cáp ngầm xây dựng mới (đi song song với mương cáp hiện hữu)	Tại trạm 110/22kV Sa Đéc.	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	không cắt điện							
123	07/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty CP Viễn thông Sao Nam	Kéo cáp quang loại 24FO ADSS	Từ trụ 16/59/64 đến trụ 16/59/64/37 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
124	07/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Bình Nghiêng	Lắp xà và căng dây trung thế NR 3P-22kV Cơ khí Quốc Mộng	Tại trụ 98, 98/1 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
125	07/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/8/92 đến 39/8/92/81A tuyến 475-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
126	07/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp bổ sung tiếp địa lắp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Chợ Long Thắng 2	Tại trụ 80/122//39/8T tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Chợ Long Thắng 2 tại trụ 80/122//39/8T tuyến 478-SH	57	0,009	0,000	27	94,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
127	07/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 472-7TH/106/2.D11 TB Ấp An Lạc, NR 472-7TH/106/20.D11 Rạch Ông Hành, NR 472-7TH/106/24.D11 TB Cai Hòa	Từ trụ 106 đến trụ 106/35, từ trụ 106/20 đến trụ 106/20/3/24T, từ trụ 106/24 đến trụ 106/24/9/1 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
128	07/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
129	07/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp bổ sung tiếp địa lắp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Rạch San Trắng 2	Tại trụ 80/106/8 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch San Trắng 2 tại trụ 80/106/8 tuyến 478-SH	38	0,006	0,000	18	63		
130	07/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	Di dời TBA 3x1P-50kVA Xóm Đầy từ trụ 279 đến trụ 279/1 tuyến 480-SH	Tại trụ 279, 279/1 tuyến 480-SH	Xã Lai Vung	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Xóm Đầy tại trụ 279 tuyến 480-SH	110	0,043	0,00008	82	738		
131	07/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp bổ sung tiếp địa lắp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA T6 Kinh Tầm Vu 2	Tại trụ 80/122/49/16 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA T6 Kinh Tầm Vu 2 tại trụ 80/122/49/16 tuyến 478-SH	52	0,009	0,000	24	96		
132	07/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp bổ sung tiếp địa lắp lại, thay điện kế, TI, LA, FCO đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB TBA Chín Hồng	Tại trụ 230 tuyến 480-SH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Chín Hồng tại trụ 230 tuyến 480-SH	81	0,014	0,000	30	120		
133	07/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Thủy Phương	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Lộ 26-3.1, Rạch 26/3 tuyến 471-TH	Trụ 140-140/15A, 140/1-140/1/10; 140/8-140/8/13 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Lộ 26/3.1 trụ 140/1A, Rạch 26/3 trụ 140/10 tuyến 471-TH Cắt 01FCO NR TB Kinh 26/3 trụ 140/9 tuyến 471-TH	128	0,061	0,000	62	682		
134	07/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-37.5kVA trạm TL 849, TBA 1P-37.5kVA lên 3x1P-25kVA trạm TL 849-3 và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	Trụ 206-236 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Thủ Ô trụ 207, TL 849-3 trụ 212, TL 849 trụ 226, trạm TL849A trụ 231 tuyến 471-TH	171	0,081	0,000	108	1188		
135	07/10/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Mân							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thể												
136	07/10/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
137	07/10/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
138	07/10/2026	06:00	10:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, camera giám sát và thiết bị PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	- OFF MCB F110 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ dùng AC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
139	07/10/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương.	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F203 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Tân Hương							
140	07/10/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ mỗi nối nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
141	07/10/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Đội QLVH đường dây	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Láng Tượng - 172 An Long (Từ 172-7 LT đến 172-7AL)	Xã Thanh Bình, Xã An Long	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
142	07/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 130 đến trụ 159 đến CD 172	Phường Nhị Quý, Cai Lậy, xã Tân Phú, Mỹ Phước Tây	Không cắt điện							
143	07/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
144	07/10/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngắn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công . 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1							
145	07/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Thay thế LA hạ thế của TD41 trạm 110kV Tân Hồng	Tủ AC trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.	Không cắt điện. Mang thực hiện mang găng tay cách điện hạ áp. Quấn băng keo hoặc chụp ống gen các đầu cosse tránh chạm chập.							
146	07/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh từ CD 174 đến trụ 01/7 đến trụ 07/7 đến trụ 01 đến trụ 28	Phường Nhị Quý, Cai Lậy, xã Tân Phú, Mỹ Phước Tây.	Không cắt điện							
147	07/10/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toản;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toản							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
148	08/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
149	08/10/2026	08:00	11:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 160 đến trụ 162, từ trụ 160/1 đến trụ 160/8 đến trụ 160/3/1 đến trụ 160/3/6 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Cầu Long Ân tại trụ 160 tuyến 477CL	71	0,009	0,000	40	120		
150	08/10/2026	09:30	16:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 157A đến trụ 159, từ trụ 157A/1/1B đến trụ đến trụ 157A/1/8B, từ trụ 157A/1/2B đến trụ 157A/1/1/2B/2A đến 157A/1/2B/11A đến trụ 157A/1/2B/4A/1 đến trụ 157A/1/2B/4A/1 3 đến trụ 157A/1/2B/6A/1 đến trụ 157A/1/2B/6A/5 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA CDC Mỹ Xương 1 tại trụ 157/1 tuyến 477CL	156	0,047	0,000	180	1260		
151	08/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-250kVA Nhà Máy Nước, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 110A/21/4 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA Đường 3/2 tại trụ 110A/23A tuyến 477CL. Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA Nhà Máy Nước tại trụ 110A/21/4 tuyến 477CL	97	0,015	0,000	300	1050		
152	08/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Thay sứ đứng, thay dây trung thế thuộc Công trình Sửa chữa lưới trung, hạ thế KV Tháp Mười (SCL bổ sung)	Từ trụ 268/37 đến trụ 268/55 thuộc NR 476-7TM/268/1.D3 (kênh Hợp tác xã), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt 03LBFCO tại trụ 268/1 thuộc NR 476-7TM/268/1.D3 (kênh Hợp tác xã), tuyến 476TM	579	0,249	0,000	321	3210		
153	08/10/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Gia cường dây hạ thế bị đứt tảo	Tại trụ 15/27/6/132 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm TDC Bình Thành 2A tại trụ 15/27/6/133 tuyến 472TN	62	0,013	0,000	35	175		
154	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH XDĐ Nguyễn Cơm	Dựng trụ đệm lưới lắp trạm biến áp	Từ trụ 201A/11/10A đến trụ 201A/11/20AA tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475-7CM/201A/11/1A.D4 Nguyễn Hồng Lâm, trụ 201A/11/1A tuyến 475CM	4	0,002		346	3114		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
155	08/10/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế	Tại trụ 56/6/6/1/5P tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+FCO trạm UB Phú Lợi C tại trụ 56/6/6 tuyến 475LT	27	0,006	0,000	26	130		
156	08/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Đội hotline – XNDV Điện lực Đồng Tháp	Tháo, lắp và làm gọn 6 đầu dây LBS để thí nghiệm định kỳ	Tại trụ 126/2 tuyến 477QT (139 tuyến 473LT)	xã Bình Thành	- Cắt LBS+3DS mạch vòng 473LT-477QT/126/2.D4 Vĩnh Hoàn - Off rơ le 79 MC đầu tuyến 477QT - Off rơ le 79 MC đầu tuyến 473LT							
157	08/10/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế	Tại trụ 57/27-28 tuyến 477LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Cồn Tô Châu 1 trụ 57/27 tuyến 477LT	80	0,017	0,000	52	260		
158	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH Nam Khoa Đồng Tháp	Coi trụ trung thế	Từ trụ 201A/11/2B đến trụ 201A/11/4B tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475-7CM/201A/11/1B.D4 Trần Văn Hưởng, trụ 201A/11/1B tuyến 475CM	3	0,001		231	2079		
159	08/10/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Sửa trụ nghiêng hạ thế	Tại trụ 15/27/6/103/1/2 A tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm TDC Bình Tân 2B tại trụ 15/27/6/104 tuyến 472TN	101	0,022	0,000	52	260		
160	08/10/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Đội hotline – XNDV Điện lực Đồng Tháp	Xử lý đầu cosse LBFCO bị gãy	Tại trụ 108/49 tuyến 474QT	xã Bình Thành	- Off rơ le 79 MC đầu tuyến 474QT - Off rơ le 79 Recloser phân đoạn 474QT/52.D4 Cầu Phong Mỹ tuyến 474QT - Off rơ le 79 MC đầu tuyến 472TN							
161	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Di dời trụ hạ thế và thu hồi trụ vươn mở rộng lộ đường trạm Cầu Út Góc (3x1P-50kVA)	Từ trụ 195/1/2A đến trụ 195/1/2A tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03FCO trạm Cầu Út Góc (3x1P-50kVA) tại trụ 195 tuyến 480-HN	83	0,032	0,000	71	639		
162	08/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay điện kế TU, TI trạm Sậy Cám Hiệp Hưng đến hạn kiểm định	Tại trụ 39 trạm Sậy Cám Hiệp Hưng tuyến 479AH	Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Sậy Cám Hiệp Hưng tại trụ 39 tuyến 479AH	1	0,000		90	315		
163	08/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay điện kế TU, TI trạm Phát Hưng đến hạn kiểm định	Tại trụ 15/16B trạm Phát Hưng tuyến 479AH	Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Cắt 03LBFCO+tháo hotline trạm Phát Hưng tại trụ 15/16B tuyến 479AH	1	0,000		600	2100		
164	08/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH XDD An Thọ	Xây dựng mới mương cáp ngầm, kéo cáp ngầm xây dựng mới (đi song song với mương cáp hiện hữu)	Tại trạm 110/22kV Sa Đéc.	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	không cắt điện							
165	08/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Bách Khoa	Kéo dây trung thế từ trụ 09 đến trụ 10 tuyến 473KCN, 475KCN (xây dựng mới) Kéo dây trung thế từ trụ 09 đến trụ 10 tuyến 477KCN, 479KCN (xây dựng mới)	Từ trụ 9 đến trụ 10 tuyến 473KCN, 475KCN Từ trụ 9 đến trụ 10 tuyến 477KCN, 479KCN	Đường Sa Nhiên, phường Sa Đéc	Cắt 03LBFCO 472-7SD/108/5/1.D9 Ông Thung tại trụ 108/5/1 tuyến 472SD	1734	0,895	0,001	1260	15120		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
166	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty CP Viễn thông Sao Nam	Kéo cáp quang loại 24FO ADSS	Từ trụ 16/59/64 đến trụ 16/59/66/40 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
167	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/43A đến trụ 16/43A/10; từ trụ 16/88 đến 16/88/11 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
168	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 480-7SH/22/2.D11 Chợ Phong Hòa, NR 480-7SH/22/9.D11 Rạch Gia PH, NR 480-7SH/22/10.D11 Ông Tô, NR 480-7SH/22/51/1.D11 Bến Khách Phong Hòa, NR 480-7SH/22/70/1.D11 Rạch Cát 1	Từ trụ 22 đến trụ 22/79/12H, từ trụ 22/9 đến 22/9/11/25H, từ trụ 22/10 đến 22/10/1/11A/15 H, từ trụ 22/51 đến trụ 22/51/18, từ trụ 22/70 đến 22/70/3/8T, từ trụ 22/70/3 đến 22/70/3/27P tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
169	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
170	08/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp bổ sung tiếp địa lắp lại, khắc phục tiếp địa bị mất TBA Long Khánh B1, Long Khánh B, Cầu 30/4, Lộ 30/4, Chùa Phước Hưng, Cầu Cống, Trạm Xá Long Hậu 2, Lò Tương	Tại trụ 288/6, 288/19, 288/25, 288/38, 289/20, 289/24, 289/25, 289/11/2 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
171	08/10/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
172	08/10/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
173	08/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 93 đến trụ 130	Phường Nhị Quý, xã Tân Phú	Không cắt điện							
174	08/10/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
175	08/10/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, camera giám sát và thiết bị PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- OFF MCB F110 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ dùng AC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
176	08/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh từ trụ 28 đến trụ 52	Cai Lậy, xã Mỹ Phước Tây	Không cắt điện							
177	08/10/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Đội QLVH đường dây 110 kV	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	171 An Long- 171 Hồng Ngự (Từ 171-7 AL đến 171-7HN) 172 Hồng Ngự- 171 Phú Châu (Từ 172-7HN đến giữa khoảng 46-47)	Xã An Long Xã An Hòa Phường An Bình	Không cắt điện							
178	08/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
179	08/10/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
180	08/10/2026	17:30	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLD Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
181	08/10/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLD An Hòa	Đo nhiệt độ mối nối thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
182	09/10/2026	07:00	10:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH 01TV Quang Năng ĐT	Di dời trụ hạ thế và đấu nối lưới hạ thế theo ĐN của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Mỹ Trà	Trụ 16A/25/4 và 16A/25/6 hạ thế TBA 3x1P-50kVA Tái Định Cư 4 NR 479-7CL/16A/25.D1 tái Định Cư 2 tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo 03 cần FCO TBA 3x1P-50kVA Tái Định Cư 4 trụ 16A/25/4 NR 479-7CL/16A/25.D1 tái Định Cư 2 tuyến 479CL	99	0,013	0,000	128	384		
183	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế	Từ trụ 28/8/3 đến 28/8/3/10 hạ thế TBA 3P-630kVA CU Bảng Lãng NR 472-7CL/28/8/1.D1 Khu LHTD TT tuyến 472CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo 03 cần FCO TBA 3P-630kVA CU Bảng Lãng trụ 28/8/3 NR 472-7CL/28/8/1.D1 Khu LHTD TT tuyến 472CL	50	0,022	0,000	340	3400		
184	09/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
185	09/10/2026	14:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH 01TV Quang Năng ĐT	Di dời trụ hạ thế và đấu nối lưới hạ thế theo ĐN của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Mỹ Trà	Trụ 16A/25/9 hạ thế TBA 3P-160kVA Hàm Nghi NR 479-7CL/16A/25.D1 tái Định Cư 2 tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo 03 cần FCO TBA 3P-160kVA Hàm Nghi trụ 16A/25/9 NR 479-7CL/16A/25.D1 tái Định Cư 2 tuyến 479CL	99	0,013	0,000	128	384		
186	09/10/2026	14:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH 01TV Quang Năng ĐT	Đấu nối lưới hạ thế	Trụ 48/3/2T và 48/3/4T hạ thế TBA 3P-400kVA XX Rạch Chanh NR 473-	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo 03 cần FCO TBA 3P-400kVA XX Rạch Chanh trụ 48/5 NR 473-7CL/48/1.D1 Cầu Cái Sao Thượng tuyến 473CL	154	0,020	0,000	340	1020		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							7CL/48/1.D1 Cầu Cái Sao Thượng tuyến 473CL									
187	09/10/2026	08:00	16:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 183A/1 đến trụ 183A/2 đến trụ 183A/1/1B đến 183A/1/6B, từ trụ 183A/1/1A đến trụ 183A/1/8A, từ trụ 183A/2A/1T đến trụ 183A/2A/9T đến trụ 183A/2A/9T/4V T, từ trụ 183A/2A/1P đến trụ 183/2A/13P tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA Khu Văn Hóa Mỹ Hội tại trụ 183A/2 tuyến 477CL	195	0,071	0,000	200	1700		
188	09/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất chống quá tải TBA 1P-37,5kVA Mười Tạ-Muong Đào lên thành 2x1P-37,5kVA	Tại trụ 231/73 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Mười Tạ-Muong Đào tại trụ 231/73 tuyến 476TN	67	0,010	0,000	35	122,5		
189	09/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất chống quá tải TBA 1P-25kVA Kênh Công Điền lên thành 2x1P-25kVA	Tại trụ 206/20 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Kênh Công Điền tại trụ 206/20 tuyến 476TN	37	0,006	0,000	20	70		
190	09/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-75kVA Phan Thanh Hợp	Tại trụ 311/24/35/1 tuyến 476CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100kVA Phan Thanh Hợp tại trụ 311/24/35/1 và trụ 311/24/35 tuyến 476CL	1	0,000		50	175		
191	09/10/2026	08:00	09:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Nâng công suất trạm Lê Văn Hùng từ 1P-25kVA lên thành 1P-50kVA	Tại trụ 143 thuộc PĐ 477TM/76.D3, tuyến 477TM	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Lê Văn Hùng tại trụ 143 thuộc PĐ 477TM/76.D3, tuyến 477TM	36	0,002	0,000	21	31,5		
192	09/10/2026	13:30	15:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Nâng công suất trạm Kinh Trà Phú Điền từ 1P-25kVA lên thành 1P-50kVA	Tại trụ 291/27/18 thuộc NR 475-7TM/291/27/1. D3, tuyến 475TM	Xã Thanh Mỹ	Cắt 01FCO tại trụ 291/27/1 thuộc NR 475-7TM/291/27/1.D3, tuyến 475TM	134	0,012	0,000	20	40		
193	09/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Đội hotline – XNDV Điện lực Đồng Tháp	Chỉnh sửa ốp đá	Tại trụ 105 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	- Off rơ le 79 Recloser PĐ 475LT/44.D4 Cầu Cái Tre tuyến 475LT - Off rơ le 79 MC đầu tuyến 475LT							
194	09/10/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh	Đội hotline –	Chụp 6 đầu cực Recloser	Tại trụ 44 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	- Off rơ le 79 Recloser PĐ 475LT/44.D4 Cầu Cái Tre							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình	XNDV Điện lực Đồng Tháp				tuyến 475LT - Off rơ le 79 MC đầu tuyến 475LT							
195	09/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Đội hotline – XNDV Điện lực Đồng Tháp	Chỉnh sửa sứ nghiêng	Tại trụ 103 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	- Off rơ le 79 Recloser PĐ 475LT/44.D4 Cầu Cái Tre tuyến 475LT - Off rơ le 79 MC đầu tuyến 475LT - Cắt CB+3FCO trạm Cầu Ranh 2, trụ 103 tuyến 475LT	101	0,017	0,000	105	420		
196	09/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Đội hotline – XNDV Điện lực Đồng Tháp	Chỉnh sửa sứ nghiêng, lắp 3 kẹp quai ép trung thế	Tại trụ 66A tuyến 475LT	xã Thanh Bình	- Off rơ le 79 Recloser PĐ 475LT/44.D4 Cầu Cái Tre tuyến 475LT - Off rơ le 79 MC đầu tuyến 475LT							
197	09/10/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Đội hotline – XNDV Điện lực Đồng Tháp	Lắp 3 kẹp quai trung thế	Tại trụ 31A tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Off rơ le 79 MC đầu tuyến 475LT							
198	09/10/2026	07:30	12:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty Bách Khoa	Sang hạ thế, sang nhánh rẽ khách hàng, từ trụ 56/15/132A/45A đến trụ 56/15/132A/60 - Thu hồi dây hạ áp cũ, từ trụ 56/15/132A/45 đến trụ 56/15/132A/48 (ĐTXD 2026)	Từ trụ 56/15/132A/45 A đến trụ 56/15/132A/60; (Từ trụ 56/15/132A/45 đến trụ 56/15/132A/48 cũ) tuyến 474TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Áp 4 Hòa Bình tại trụ 56/15/132A/56 tuyến 474TN	187	0,040	0,000	55	275		
199	09/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty Bách Khoa	Sang hạ thế, sang nhánh rẽ khách hàng, từ trụ 56/15/132A/30 đến trụ 56/15/132A/45 - Thu hồi dây hạ áp cũ, từ trụ 56/15/132A/29a đến trụ 56/15/132A/45 (ĐTXD 2026)	Từ trụ 56/15/132A/30 đến trụ 56/15/132A/45; (Từ trụ 56/15/132A/29a đến trụ 56/15/132A/45 cũ) tuyến 474TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS TDC Hoà Bình, tại trụ 56/15/132A/38 tuyến 474TN	189	0,081	0,000	65	650		
200	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH XDĐ An Thọ	Xây dựng mới mương cáp ngầm, kéo cáp ngầm xây dựng mới (đi song song với mương cáp hiện hữu)	Tại trạm 110/22kV Sa Đéc.	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	không cắt điện							
201	09/10/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm Cty XNK Phương Thanh	Tại trụ 68A/2 tuyến 476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt ACB trạm Cty XNK Phương Thanh tại trụ 68A/2 tuyến 476-NM Cắt 03LBFCO 476-7NM/68A.D10 (NR XNK	1	0,000		698	1047		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Phương Thanh) tại trụ 68A tuyến 476-NM							
202	09/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty CP Viễn thông Sao Nam	Kéo cáp quang loại 24FO ADSS	Từ trụ 16/59/66/40 đến trụ 16/59/66/60 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
203	09/10/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế khách hàng Cty Trung Thiên	Tại trụ 67A/1 tuyến 476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB trạm Cty Trung Thiên tại trụ 67A/1 tuyến 476-NM Cắt 03LBFCO 476-7NM/67A.D10 (NR Trung Thiên) tại trụ 67A tuyến 476-NM	1	0,000		152	228		
204	09/10/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm khách hàng Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phụng (PB07030044374)	Tại trụ 53/1 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt 03LBFCO 476-7SĐ/53.D10 (NR Lộc Phụng) tại trụ 53 tuyến 476-SĐ	1	0,000		279	418,5		
205	09/10/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm khách hàng Ngọc Điệp	Tại trụ 55A/1 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Ngọc Điệp tại trụ 55A/1 tuyến 476-SĐ Cắt 03FCO 476-7SĐ/55A.D10 (NR Ngọc Điệp) tại trụ 55A tuyến 476-SĐ	1	0,000		139	208,5		
206	09/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/163 đến trụ 39/163/31/60P, 31/163/31/30T tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
207	09/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-37,5kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Định Phong	Tại trụ 80/23/3 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Định Phong tại trụ 80/23/3 tuyến 478-SH	54	0,008	0,000	10	35		
208	09/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 475-8/1.SH Cầu Cái Sâu, NR 471-7SH/127/1.D11 Ngã Ba Tân Thuận, NR 471-7SH/136/1.D11 Cù Hủ, NR 471-7SH/174/1.D11 Ấ Lài	Từ trụ 55 đến trụ 55/21 tuyến 475-SH, từ trụ 127 đến 127/29/9/18H, từ trụ 136 đến 136/19/13H, từ trụ 174 đến trụ 174/10/18H tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
209	09/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Giảm công suất từ 1P-37,5kVA xuống 1P-25kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Rạch Bờ Đĩa 2	Tại trụ 127/21 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Bờ Đĩa 2 tại trụ 127/21 tuyến 471-SH	17	0,003	0,000	23	92		
210	09/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ									
211	09/10/2026	08:00	09:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Rạch Ông Thắng 1 tuyến 472-AH	Trụ 137/16/11 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Rạch Ông Thắng 1 trụ 137/16/11 tuyến 472-AH	92	0,004	0,000	37	37		
212	09/10/2026	11:00	12:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Hưng Quới 2 tuyến 472-AH	Trụ 137/16/47 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Hưng Quới 2 trụ 137/16/47 tuyến 472-AH	87	0,004	0,000	31	31		
213	09/10/2026	13:30	15:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Cầu Cái He tuyến 472-AH	Trụ 137/16/37A/6 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Cái He trụ 137/16/37A/6 tuyến 472-AH	32	0,002	0,000	18	27		
214	09/10/2026	15:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Hưng Quới 1 tuyến 472-AH	Trụ 137/16/36/6 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Hưng Quới 1 trụ 137/16/36/6 tuyến 472-AH	71	0,005	0,000	24	36		
215	09/10/2026	09:30	10:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Rạch Ông Thắng 2 tuyến 472-AH	Trụ 137/16/35 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Rạch Ông Thắng 2 trụ 137/16/35 tuyến 472-AH	62	0,003	0,000	25	25		
216	09/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Thủy Phương	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm Lộ 26-3.2, Lộ 26-3.3 tuyến 471-TH	Trụ 140/15A-140/29, 140/20-140/20/15, 140/28-140/28/8, tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Lộ 26-3.2 trụ 140/20, Lộ 26-3.3 trụ 140/28 tuyến 471-TH	78	0,037	0,000	56	616		
217	09/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Nâng công suất TBA 1P-75kVA lên 3x1P-75kVA trạm Xóm Lộ 1, TBA 1P-50kVA lên 3P-250kVA trạm Cầu Thủ Cù, TBA 1P-50 lên 3x1P-75kVA Cầu Rạch Xường, sang lưới hạ thế, thu hồi lưới hạ thế cũ và TBA cũ tuyến 478-AH	Trụ 181-214 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm TL848 trụ 183, Xóm Lộ 1 trụ 186, Thủ Cù 1 trụ 189, Đình Thủ Cù trụ 194A, Cầu Thủ Cù 196, Hưng Hòa 1 trụ 198, Hưng Hòa trụ 203, Cầu Rạch Xường 205, Rạch Xường trụ 208 tuyến 478-AH	517	0,245	0,000	386	4246		
218	09/10/2026	17:30	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
219	09/10/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, camera giám sát và thiết bị PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thanh Hưng	Trạm 110kV Thanh Hưng, xã Lấp Vò	- OFF MCB F109 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ dùng AC. Mang gang tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Thanh Hưng							
220	09/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
221	09/10/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
222	09/10/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thanh Hưng	Trạm 110kV Thanh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
223	09/10/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thanh Hưng	Trạm 110kV Thanh Hưng, xã Lấp Vò	OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
224	09/10/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Đội QLVH đường dây 110 kV	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Hồng Ngự- 171 Phú Châu (Từ giữa khoảng 46-47 đến trụ 76)	Xã Long Phú Thuận Tân Châu	Không cắt điện							
225	09/10/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH,	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC201 cấp nguồn cho tủ sạc 2							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo.										
226	09/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh từ trụ 52 đến trụ 79	Mỹ Phước Tây, xã Thạnh Phú.	Không cắt điện							
227	09/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 60 đến trụ 93.	Xã Long Định.	Không cắt điện							
228	09/10/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLD An Hòa	Đo nhiệt độ mối nối thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
229	10/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty Bách Khoa	Lắp TBA 1P-75kVA (XDM) trạm AS UB Xã An Hoà. Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện (ĐTXD 2026)	Tại trụ 97 tuyến 473AL; Tại trụ 94, 95, 97A tuyến 473AL	Xã An Hoà	Cắt CB+FCO trạm AS An Hoà 2 tại trụ 87 tuyến 473AL	113	0,039	0,000	65	520		
230	10/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty 19/5	Thay dây trung thế AC50mm2+3xAC70mm2 NR Kinh Kháng Chiến và NR Kênh Kháng Chiến 1 - Nối tuyến Phú Hòa (SCL 2026 BS)	Từ trụ 98A/101/31 đến trụ 98A/101/31/8 tuyến 474AL	Xã An Hoà	Cắt 3LBFCO NR 474-7AL/98A/101.D5 (NR Phú Hoà) tại trụ 98A/101 tuyến 474AL	226	0,097	0,000	300	3000		
231	10/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH XDĐ An Thọ	Tháp trụ, lắp xà, sứ từ trụ 1A đến trụ 37, từ trụ 37 đến 37/5, từ trụ 43A/2 đến trụ 43A/2/30A tuyến 474SĐ	Từ trụ 1A đến trụ 37, từ trụ 37 đến 37/5, từ trụ 43A/2 đến trụ 43A/2/30A tuyến 474SĐ	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	Cô lập tuyến 474SĐ	6932	3,578	0,005	11406	136872	chuyển tải 474SĐ/44.D9 Bà Lài nhận điện tuyến 478SH	
232	10/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH XDĐ An Thọ	Xây dựng mới mương cáp ngầm, kéo cáp ngầm xây dựng mới (đi song song với mương cáp hiện hữu)	Tại trạm 110/22kV Sa Đéc.	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	không cắt điện							
233	10/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty CP Viễn thông Sao Nam	Kéo cáp quang loại 24FO ADSS	Từ trụ 178 đến trụ 242 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
234	10/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Thủy Phương	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới trạm	Trụ 140/45-140/53 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Lộ 26-3.4 trụ 140/49 tuyến 471-TH	40	0,019	0,000	22	242		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Lộ 26-3.4 tuyến 471-TH										
235	10/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	NCS TBA 1P-25kVA lên 3x1P-50kVA trạm TL 849-2, TBA 1P-25kVA lên 3P-250kVA trạm Ông An 1, TBA 1P-50kVA lên 1P-75kVA trạm Ông An, TBA 1P-50KVA lên 1P-100kVA trạm TL 849-1 và sang lưới hạ thế và khách hàng, thu hồi trạm cũ tuyến 471-TH	Trụ 267-299 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Ngã Cái trụ 268, Tân Thuận A-B trụ 275, TL 849-2 trụ 277, Cầu Vượt Tân Mỹ trụ 283, Ông An 3 trụ 286, Ông An trụ 290, Ông An 1 trụ 292, Tham Thần trụ 295, Trường THCS Tân Mỹ trụ 298, TL849-1trụ 302 tuyến 471-TH	418	0,198	0,000	256	2816		
236	10/10/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
237	10/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							
238	10/10/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ. 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mỗi nối thiết bị TBA Gò Công	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
239	10/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
240	10/10/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế		điều hành và phòng phân phối trạm 110kV										
241	10/10/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
242	10/10/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
243	11/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây trung thế. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Cao Lãnh đề nghị cắt điện phát quang cây xanh mùa mưa bão để đảm bảo an toàn	Tủ trụ 75A/4 đến trụ 75A/4/45 NR 471-7CL/75A/4/3.D 1 Hòa Thuận tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt MC NR 471CL/75A/2.D1 Cầu Sờ Xây Dựng trụ 75A/2. Cắt 03DS NR 471-1CL/75A.D1 Cầu Sờ Xây Dựng tuyến 471CL	2530	1,088	0,002	1275	12750	Chuyển tải NR 471-1CL/75A/2/1.D1 Xếp Lá nhận điện tuyến 474CL. Chuyển tải PĐ 471-1CL/75A/12.D1 Hòa Đông nhận điện tuyến 478QT.	
244	11/10/2026	07:00	08:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Cắt 03DS 1P PĐ 474-7/104.D6	Tại trụ 104 tuyến 474HN	Phường An Bình	Cắt LBS PĐ 474HN/35.D6 trụ 35 tuyến 474HN	1141	0,049	0,001	542	542		
245	11/10/2026	17:00	18:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Đóng 03DS 1P PĐ 474-7/104.D6	Tại trụ 104 tuyến 474HN	Phường An Bình	Cắt Recloser MV472THo-474HN/164.D7	1141	0,049	0,001	542	542		
246	11/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH MTV Hồng Vũ Đồng Tháp	Dựng trụ đệm BTLT 16m lắp xà sứ và căng dây NR Trạm sạc V-Green	Tại trụ 43A tuyến 474HN	Phường An Bình	Cắt 03DS 1P PĐ 473-7HN/32.D6 trụ 32 tuyến 473HN, Cắt LBS PĐ 474HN/35.D6 + cắt 03DS 1P PĐ 474-2HN/35.D6 trụ 35 tuyến 474HN, Cắt 03DS 1P PĐ 474-7HN/104.D6 trụ 104 tuyến 474HN, Cắt 03DS 1P MV474THo-473HN/163.D7	1472	0,633	0,001	723	7230	chuyển tải PĐ 474-7HN/104.D6 nhận điện tuyến 472THo	
247	11/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH XDĐ An Thọ	Xây dựng mới mương cáp ngầm, kéo cáp ngầm xây dựng mới (đi song song với mương cáp hiện hữu)	Tại trạm 110/22kV Sa Đéc.	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	không cắt điện							
248	11/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Bách Khoa	Lắp giá đỡ, giá dừng dây, kéo dây sang dây trung thế, sang trạm biến áp từ trụ 90 đến trụ 107 tuyến 472SĐ (478SĐ XDM) Sang trạm biến áp trụ 107B, kéo dây trung hòa từ trụ 107D đến trụ 107E tuyến 472SĐ, 478SĐ (XDM)	Từ trụ 90 đến trụ 107E tuyến 472SĐ, 478SĐ	Đường Lê Lợi, phường Sa Đéc.	Cắt LBS 472SĐ/56.D9 và 03DS 472-7SĐ/56.D9 Cầu Sắt tại trụ 56 tuyến 472SĐ	2621	1,353	0,002	2437	29244	472-7SĐ/125.D9 Ông Thung tại trụ 125 nhận tuyến 478AH.	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
249	11/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Thủy Phương	Thay trụ BTLT 8.5m, thay dây hạ thế, sang lưới hạ thế, sang khách hàng trụ cũ qua trụ mới các trạm thuộc NR Cái Tắc tuyến 476-TH	Trụ 211/3-211/23, 211/9-211/9/12, 211/15A-211/15A/23 tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt 01LBFCO NR Cái Tắc- Nhà Thờ trụ 211/3 tuyến 476TH	323	0,153	0,000	144	1584		
250	11/10/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2 trạm 110kV Tháp Mười.							
251	11/10/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Trần Quốc Toản	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
252	11/10/2026	05:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Phân pha dây dẫn đường dây	Từ trụ số 01 đến trụ số 04	Xã Thanh Hưng	Cô lập đường dây 110 kV 172 Mỹ Thuận – 174 Cao Lãnh 2							
253	11/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							
254	11/10/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐ miền Nam; XNLD Cao Thế Đồng Tháp	1. Công ty TNĐ miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2 các thiết bị: MBA T1, T2; MC 171, 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, 421, 432, 472, 474, 476, 478, T402; DCL 171-1, 172-7, 172-2, 112-1, 112-2, DCL 100-9, 131-1, 421-1, TD41-1, TD42-2; TI 171, 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, 421, 432, 472, 474, 476, 478, T402; TU 171, 172, C11, C41, C42; CS 4T1, 4T2; Cáp ngầm 431, 432, 421, TD41, TD42, T401, T402; Đo điện trở hệ thống nối đất trạm, kiểm tra hệ thống ATS. 2. XNLD Cao Thế Đồng	Trạm 110kV Bình Đức; Đường dây 110kV: 171 Bình Đức - 180 Mỹ Tho; 172 Bình Đức - 171 Chợ Gạo	Trạm 110kV Bình Đức; Đường dây 110kV: 171 Bình Đức - 180 Mỹ Tho; 172 Bình Đức - 171 Chợ Gạo	-Cô lập Ngăn MBA: T1, T2 trạm 110kV Bình Đức. -Cô lập Ngăn MC: 171, 172, 112, 131, 132, 431, 432, 421 trạm 110kV Bình Đức. -Cô lập Ngăn thanh cái: C11, C12, C41, C42 trạm 110kV Bình Đức. -Cô lập Đường dây 110kV: 171 Bình Đức - 180 Mỹ Tho; 172 Bình Đức - 171 Chợ Gạo.						- Chuyển tuyến 471BD+472BD+475BD nhận điện tuyến 474MTo; - Chuyển tuyến 476BD nhận điện 478MTo. - Chuyển PD từ D20 đến D24 nhận 471MTo. - Tuyến 473-477-474-478BD cắt điện phối hợp công tác.	- Giám đoạn tín hiệu SCADA do thí nghiệm, kiểm tra chế độ vận hành hệ thống ATS tủ AC/DC (trong quá trình thực hiện có OFF các MCB tải cấp nguồn cho thiết bị trạm tại tủ

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Tháp thực hiện kiểm tra, vệ sinh các thiết bị liên quan trạm 110kV Bình Đức, bảo trì đường dây.										AC/DC). - Thời gian bàn giao thiết bị, đường dây thực hiện công tác là 07g00, thời gian đơn vị thi công trả lại thiết bị, đường dây cho công tác tái lập là 17g00.
255	11/10/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thanh Hưng	Trạm 110kV Thanh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
Tổng cộng										57.990	18,495	0,042	44.156	362.676		

Phụ lục 2

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 41/2026

(Từ ngày 05/10/2026 đến 11/10/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	05/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, dán số trụ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
2	05/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 478MTh và các nhánh rẽ	xã An Hữu	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
3	05/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế,	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện	0	0	0	0	0		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA										
4	05/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, kiểm tra sai giá, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
5	05/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, khách hàng thuê QLVH	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
6	05/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôì phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.	0	0	0	0	0		
7	05/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh góc trụ, phát quang, mé tĩa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Các phát tuyến: 472THu, 473THu, 476THu, 478THu, 481THu nội ô KCN Tân Hương	Xã Tân Hương	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
8	05/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Cty 19/5 ; Chính trụ, NCS trạm Miếu Cây Vông 7 từ 250kVA lên 400kVA; Tổ QLVH; xử lý dây băng ngang mái nhà, phát quang lưới trung hạ áp	Lưới trung hạ áp sau NR 4780-7 , tuyến 473MTo	Một phần HL 93, phường Trung An	Tuyến 473MTo; Cắt 3 LBFCO NR 4780-7	1155	0.49684	0.00083	867	8670		
9	05/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐĐ và TBA	Tuyến 471CG, 476CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh, Tân Thuận Bình	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
10	05/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Long Định	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Long Định	201	0.08646	0.00014	100	1000		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
11	05/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ; Cài app CSKH EVN.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
12	05/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
13	05/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Phát quang phát tuyến 477GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện	0	0	0	0	0		
14	05/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Chợ Vàm Láng 2	Lưới hạ áp Trạm Chợ Vàm Láng 2	Xã Gia Thuận	Cắt FCO trạm Chợ Vàm Láng 2 tại trụ số 184/1	241	0.10367	0.00017	144.79	1447.9		
15	05/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
16	05/10/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bắt thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
17	05/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên	Từ trụ 01 đến trụ 122 PD 475-7CB/1.D25 Lộ ra 475CB, tuyến	Xã Hội Cư, Bình Phú	Không cắt điện	0	0	0	0	0		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thông	475CB và các nhánh rẽ									
18	06/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, dán số trụ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
19	06/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 476MTh, 473MTh và các nhánh rẽ	Xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
20	06/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
21	06/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp, chỉnh trụ trung thế nghiêng	Từ trụ 1-33 và các nhánh rẽ rẽ nhánh 4777-7	xã Long Tiên	Cắt LBFCO 4777-7	1816	0.70307	0.0013	400	3600		
22	06/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, kiểm tra sai giá, gắn dôi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
23	06/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, khách hàng thuê QLVH	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
24	06/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.	0	0	0	0	0		
25	06/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu	Tổ QLVH	Dời trụ hạ áp ra ranh đất KH	Trạm Chợ An Khương	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt CB, FCO trạm Chợ An Khương	60	0.02452	4E-05	100	950		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thành												
26	06/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tía cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 4719-7 Lò Gạch, 4720-7 Ấp Tây Hòa, 4792-7 Lộ Bờ Xe, 4794-7 Ấp Hội, 4796-7 Đường 30/4 và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Kim Sơn.	Không cắt điện.	0	0	0	0	0		
27	06/10/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	NCS trạm Cầu Chệt 4 từ 50kVA lên 75 kVA	Lưới trung hạ áp sau NR 47294-7 , tuyến 473MTo	Một phần Ấp Long Hưng, phường Trung An	Tuyến 473MTo; Cắt 3 LBFCO NR 47294-7	229	0.04925	0.00016	210	1050		
28	06/10/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Phát quang lưới hạ áp, lắp lại trung hòa, căng lại lưới hạ áp	Lưới áp áp trạm Ấp 3 Tam Hiệp 7, tuyến 472MTo	Một phần Ấp Nhơn Huệ, Xã Long Hưng	Tuyến 472MTo; Cắt CB+ FCO trạm Ấp 3 Tam Hiệp 7	40	0.00688	3E-05	25	100		
29	06/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐD và TBA	Tuyến 472CG và các nhánh rẽ	Xã Chợ Hạo, Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
30	06/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới hạ áp trạm Hòa Lạc Trung	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Hòa Lạc Trung	229	0.09851	0.00016	250	2500		
31	06/10/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay ĐK định kỳ 3 pha khách hàng: Trung Tâm Chính Trị Xã Chợ Gạo (Hội Trường), Công Ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hiệp Tâm (Khu Chợ), Nguyễn Khắc Tường, Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Trường Thịnh Phát (Cửa Hàng Điện Máy Giá Si), Lâm Hoàng Tuấn Khang, Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hiệp Tâm, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thuận Thiên,	Lưới HA trạm Chợ Mới, Kênh Ngang 4, Long Thạnh, Long Thạnh 1	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Chợ Mới, Kênh Ngang 4, Long Thạnh, Long Thạnh 1	606	0.11731	0.00043	1050	4725		
32	06/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng: Đỗ Hữu Nghiệp, Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hiệp Tâm, Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Anh Minh Quân, Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Xanh, Võ Thanh Quan	Lưới HA trạm Long Thạnh Hưng, Lộ Cũ	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Long Thạnh Hưng, Lộ Cũ	285	0.04291	0.0002	500	1750		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
33	06/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
34	06/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ; Cài app CSKH EVN.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
35	06/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Dựng trụ hạ áp bị nghiêng và di dời trụ xử lý móng bị sạt lở.	Từ trụ hạ áp số 3A đến trụ hạ áp số 3A/2 lưới hạ áp thuộc trạm Cộng Lạc - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Cộng Lạc	125	0.05377	9E-05	49.36	493.6		
36	06/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Đo và xác định thứ tự pha vận hành lệch pha tháng 9/2026 theo tờ trình 208/KT - phát quang phát tuyến 472GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện	0	0	0	0	0		
37	06/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê. - Phát quang hành lang lưới điện	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
38	06/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ trung áp nghiêng dời trụ hạ áp theo yêu cầu của khách hàng Nguyễn Văn Hoàng và phát quang trạm Xóm Rèn 2, Xóm Rèn 7	Lưới hạ áp Trạm Xóm Rèn 2, Xóm Rèn 7	Xã Tân Đông	- Cắt FCO trạm Xóm Rèn 7 tại trụ số 13 - Cắt FCO trạm Xóm Rèn 2 tại trụ số 14	176	0.07571	0.00013	131.63	1316.3		
39	06/10/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bắt thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
40	06/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	Từ trụ 34 đến trụ 189 PĐ 477CB/34.D25 Cổng chào Cái Bè, tuyến 477CB và các nhánh rẽ	Xã Cái Bè	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
41	07/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, dán số trụ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
42	07/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh trong hành lang lưới điện NR 4772-7	Từ trụ 1P đến trụ 6P NR 4772-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 01 LBFCO NR 4772-7 tại trụ 226/1 tuyến K6-8	45	0.01839	3E-05	103	978.5		
43	07/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 475MTh và các nhánh rẽ	Xã Thanh Hưng	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
44	07/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
45	07/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải, Tổ QLVH	-Công ty Thái Hải di dời trụ trung thế -Tổ QLVH phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	- Tại trụ 7 nhánh rẽ 474-7CLa/176/18T.D15 UB Ngũ Hiệp Công ty Thái Hải công tác - Từ trụ 4-14/78 và các nhánh rẽ 474-7CLa/176/18T.D15 UB Ngũ Hiệp Tổ QLVH	Xã Ngũ Hiệp	Cắt 3LBFCO 474-7CLa/176/18T.D15	3700	1.43246	0.00265	810	7290		
46	07/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, kiểm tra sai giá, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
47	07/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, khách hàng thuê QLVH	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
48	07/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Ngọc Dung 1	- Cty TNHH Ngọc Dung 1, Lắp LBS + 3DS 3p tại trụ 25, công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Tân Phước.	Nhánh 47353-7 Cầu sao xã Tân Phước 3	Áp Mỹ Thành Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 1 LBFCO nhánh 47353-7	168	0.0795	0.00012	140	1540		
49	07/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tía cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Các phát tuyến: 472THu, 473THu, 476THu, 478THu, 481THu nội ô KCN Tân Hương	Xã Tân Hương	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
50	07/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phức tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.	0	0	0	0	0		
51	07/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tía cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 4793-7 Áp Mỹ và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Kim Sơn.	Không cắt điện.	0	0	0	0	0		
52	07/10/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới hạ áp, tháo kẹp quay, cầu chì cá.	Lưới áp áp trạm Lê Thị Hồng Gấm 2, tuyến 474MTơ	Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Đạo Thạnh	Tuyến 474MTơ; Cắt CB+3 FCO trạm Lê Thị Hồng Gấm 2	182	0.03132	0.00013	225	900		
53	07/10/2026	07:00	14:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH+ XNDV ĐT	NCS trạm Cầu Rượu từ 37,5 KVA lên 50kVA	Tại trụ 79, tuyến 471+472MTơ	Một phần Quốc Lộ 1A, xã Long Hưng	Tuyến 471MTơ; Cắt CB+FCO trạm Cầu Rượu, off relay 79 Rec D64, MC tuyến 471MTơ, MC tuyến 472MTơ	61	0.01837	4E-05	37	259		
54	07/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐĐ và TBA	Tuyến 476CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
55	07/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Bình Khương ATT	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Bình Khương ATT	186	0.08001	0.00013	250	2500		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Gạo												
56	07/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
57	07/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ; Cài app CSKH EVN.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
58	07/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	Xí nghiệp dịch vụ điện lực và tổ quản lý vận hành	- CBM thiết bị: FCO, LA và MBA các trạm Thị Nguyệt 3; Đê Long Chánh và Đê Long Chánh 1.	"Tại trụ hạ áp số số 17 nhánh 47114-7 Thị Nguyệt. Tại trụ trung áp số 9 nhánh 47185-7 Đê Long Chánh Tại trụ trung áp số 4 nhánh 47186-7 Đê Long Chánh 1 - PT477GC. "	Phường Bình Xuân	- Cắt 1LBFCO 47114-7.	208	0.08053	0.00015	904.97	8144.73		
59	07/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	Xí nghiệp dịch vụ điện lực và tổ quản lý vận hành	- CBM thiết bị: FCO, LA và MBA các trạm Rạch Chốt 1, 2, 3.	Từ trụ trung áp số 9 đến trụ trung áp số 41 nhánh 4725-7 Rạch Chốt 1 - PT477GC	Phường Sơn Qui	- Cắt 3LBFCO 47125-7	170	0.06582	0.00012	723.98	6515.82		
60	07/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Đo và xác định thứ tự pha vận hành lệch pha tháng 9/2026 theo tờ trình 208/KT - phát quang phát tuyến 477GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện	0	0	0	0	0		
61	07/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Gò Táo 6	Lưới hạ áp Trạm Gò Táo 6	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm Gò Táo 6 tại trụ số 14/7	74	0.03183	5E-05	65.82	658.2		
62	07/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
63	07/10/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bắt thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn,	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
64	07/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	Từ trụ 01 đến trụ 82 PĐ 480-7CB/1.D25 Lọ ra 480CB, tuyến 480CB và các nhánh rẽ	Xã Cái Bè	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
65	07/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	NCS trạm Cây Sung 1-3 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải.	Tại trụ 69/21/2 PĐ 475CB/69.D25 Rạch Cây Sung, tuyến 475CB	Xã Hội Cư	Cắt LBS 475CB/69.D25 + 3LBFCO 475-7CB/69/1.D25 Rạch Cây Sung tại trụ 69, 69/1 tuyến 475CB	602	0.23307	0.00043	1512	13608		
66	08/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Đốc nợ KH, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
67	08/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB, XNTNĐ Đồng Tháp, Cty Thái Hải	"VH: Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, Căng lại dây vượt sông trụ 22A-22A/1 bị chùng; XNTNĐ Đồng Tháp: CBM thiết bị và TBA; Cty Thái Hải: ĐTXD "	Sau 4721-8 PT 473MTh và các nhánh rẽ	Xã Mỹ Lợi, An Hữu	"Cắt MC 4721 tại trụ 343 QL1A Cắt DS3 pha 4721-8 tại trụ 343 QL1A"	2167	0.88557	0.00155	5090	48355		
68	08/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
69	08/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, kiểm tra sai giá, gắn dòi điện kế, thay điện kế	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						định kỳ										
70	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty ENP, Tổ QLVH	- Công ty ENP dựng trụ kéo dây kết lưới trạm 320kVA Công ty TNHH Hóa Sinh Đồng Tháp - Tổ QLVH phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	-Công ty ENP công tác tại trụ 6B nhánh rẽ 474-7CLa/176/12T/1.D15 Hòa An - Tổ QLVH từ trụ 2-54 và các nhánh rẽ 474-7CLa/176/12T/1.D15 Hòa An	Xã Ngũ Hiệp	Cắt 3LBFCO 474-7CLa/176/12T/1.D15	1029	0.39838	0.00074	286	2574		
71	08/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra khách hàng thuê QLVH, đốc nợ tiền điện.	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
72	08/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vết nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.	0	0	0	0	0		
73	08/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tía cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 4732-7 Thân Đức, 47740-7 Thân Đức 18T, 47741-7 Thân Đức 18P, 47592-7 Tân Lập-TLĐ, 47131-7 Nhà trọ Mai Linh, 47116-7 Tân Phú, 4735-7 Tân Lược, 47191-7 Tân Lược 23, 47583-7 Tân Lược 12, 4727-7 Tân Thạnh, 4755-7 Tân Thạnh nối dài, 47684-7 Tân Thạnh 15/5, NR Tân Thạnh 26/4, tuyến 22kV QL1	Xã Châu Thành	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
74	08/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tía cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 47159-7 Ấp Tây, 4773-7 Phú Thuận, 4774-7 Phú Thạnh, 4775-7 Phú Quới - Phú Long và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Kim Sơn, Vĩnh Kim	Không cắt điện.	0	0	0	0	0		
75	08/10/2026	07:00	17:00	Điện lực	Tổ QLVH	Cty Thuận Tiến; Dựng	Lưới trung, hạ áp sau	Toàn bộ khu	Tuyến 472BT; Cắt Rec	2796	1.20275	0.002	14500	145000		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mỹ Tho	+ Cty Thuận Tiến	trụ, dờilưới hạ áp, trạm biến áp (công trình mở rộng lộ phường Thới Sơn); Tổ QLVH; NCS trạm NVH Thới Thạnh lên 2x37,5kVA; Hoán chuyển trạm Thới Sơn 3 lên 75kVA; giảm trạm Mập xuống 50kVA + phát quang;	D151-7, tuyến 472BT	vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.	D151 (trụ 3), Cất 03 LBFCO D151-7 (trụ 1)							
76	08/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐĐ và TBA	Tuyến 475CGB và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
77	08/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Bình Thủy 1	Xã An Thạnh Thủy	Cất FCO trạm Bình Thủy 1	217	0.09335	0.00016	100	1000		
78	08/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty 19/5	Kéo dây hạ thế LVABC 4x120mm2	Từ trụ 38 đến trụ 38/1	Xã Phú Thành	Tuyến 475GCT: Cất 3 LBFCO nhánh rẽ trạm biến áp Yên Luông 6	136	0.0468	0.0001	62.74	501.92		
79	08/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
80	08/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ; Cài app CSKH EVN.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
81	08/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Đo và xác định thứ tự pha vận hành lệch pha tháng 9/2026 theo tờ trình 208/KT - phát quang phát tuyến 472GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
82	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	XNDV Điện lực (đội thi công hotline)	Che phủ ĐDTT, cô lập trạm Cái Nhôi 3 ra khỏi lưới phục vụ cho ĐVTC NCS trạm từ 1x37.5kVA lên 1x37.5KVA (ghép MBA) - PT477GC. Kết lưới TBA Cái Nhôi 3 (2x37.5KVA) sau khi ĐVTC công tác xong, tháo che phủ	Trụ 89, tuyến Cống Đập - PT476GC và PT477GC.	Phường Sơn Qui	OFF re lay 79 của MC476GC và MC477GC.	0	0	0	0	0		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
83	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	XNDV Điện lực (đội thi công hotline)	Tia lại sứ trung áp pha C bị rớt xuống đà (dây pha ACXH 70mm2). OFF re lay tự đóng lại của MC I71 Bình Đông và chức năng tự đóng lại của MC477GC.	Trụ 3 nhánh 4767-7 Cộng Lạc - PT477GC	Phường Sơn Qui	OFF re lay tự đóng lại của MC I71 Bình Đông và chức năng 79 của MC477GC.	0	0	0	0	0		
84	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	XNDV Điện lực (đội thi công hotline)	Tia lại sứ trung áp pha B (pha bìa trong) bị rớt xuống đà (dây pha ACXH 70mm2). OFF re lay tự đóng lại của MC I135 Bình Tân và chức năng tự đóng lại của MC478GC và MC 474GC.	Trụ 34, tuyến I135; I135-8 Bình Tân - PT474GC	Phường Gò Công	- OFF re lay tự đóng lại của MC I135 Bình Tân và chức năng 79 của MC478GC và MC 474GC.	0	0	0	0	0		
85	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Nâng công suất MBA từ 1x37.5kVA lên 1x37.5kVA (ghép MBA) và trang bị phụ kiện hạ áp trạm Cái Nhôi 3.	Trụ 89, tuyến Cống Đập - PT476GC và PT477GC.	Phường Sơn Qui	Cắt CB và FCO trạm Cái Nhôi 3	118	0.04568	8E-05	37.02	333.18		
86	08/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Nâng công suất MBA trạm Bình Xuân 1 từ 1x37.5kVA lên 1x75kVA và di dời từ trụ trung áp số 12 đến trụ trung áp số 11.	Từ trụ trung áp số 11 đến trụ trung áp số 12 nhánh 47191-7 Đồn Sông Tra - PT477GC.	Phường Bình Xuân	- Cắt 3LBFCO 47191-7	1899	0.81689	0.00136	1085.96	10859.6		
87	08/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê. - Phát quang hành lang lưới điện	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
88	08/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay trụ hạ áp mục gốc và phát quang trạm Ông Nguyễn 2	Lưới hạ áp Trạm Ông Nguyễn 2	Xã Gia Thuận	Cắt FCO trạm Ông Nguyễn 2 tại trụ số 19	61	0.02624	4E-05	59.23	592.3		
89	08/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	Từ trụ 61 đến trụ 163 PĐ 471CLa/61.D25 Nhà Tang lễ, tuyến 471CLa và các nhánh rẽ	Xã Bình Phú	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
90	08/10/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bắt thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản,	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
91	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Độc nợ KH, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
92	09/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 473MTh và các nhánh rẽ	Xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
93	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
94	09/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Phát quang lưới điện trung hạ áp, xử lý giáp lai nguồn hạ áp	Từ trụ 1-13/46 và các nhánh rẽ nhánh 474-7CLa/129.D15 UB Long Trung	Xã Long Tiên	Cắt 3LBFCO 474-7CLa/129.D15 UB Long Trung	3278	1.26908	0.00235	800	7200		
95	09/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, kiểm tra sai giá, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
96	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, kiểm tra khách hàng thuê QLVH, độc nợ tiền điện.	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
97	09/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Hotline, Tổ QLVH	- Hotline: Che phủ, tháo kết lưới giàn tụ bù ET10; Kết lưới, tháo	Trụ 104A tuyến 22kV Tân Bình Thạnh/ PT 474THu (tầng dưới) -	xã Mỹ Tịnh An	OFF RL[79] MC 474THu, 471THu Khóa chức năng tự đóng lại của recloser	0	0	0	0	0		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						che phủ sau khi công tác xong - Tổ QLVH: Thí nghiệm CBM tụ bù	471THu (tầng trên)		E169, E171 Cắt 3FCO tụ bù ET10							
98	09/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vết nọ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.	0	0	0	0	0		
99	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	NCS trạm Gò Lớn 1 lên 50kVA, Gò Lớn 2 lên 2x37,5kVA + Phát quang	Lưới trung, hạ áp sau NR 47315-7, tuyến 471MTo	Một phần Khu Phố 1, phường Trung An	Tuyến 471 MT; Cắt LBFCO 47315-7	150	0.06453	0.00011	87	870		
100	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Bình Thủy 2	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Bình Thủy 2	174	0.07485	0.00012	100	1000		
101	09/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty ADT, Tổ QLVH	- Cty ADT: Dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240 mm3 (mạch 3), Thay dây A180mm2 bằng dây AC240 (2 mạch PT 475GCT, 472GCT), tháp dả kéo dây chống sét AC70; Xử lý cần thao tác DS B1-8. Sang TBA tại trụ 130, 130A qua trụ mới. - Tổ QLVH: Bảo trì các TBA chuyên dùng, bảo trì lưới điện.	- PT 475GCT: Phân đoạn B31 đến B7, B32, B40, IB5, B131; - PT 472GCT: Phân đoạn B16 đến B6, B10; - PT 480GC: Phân đoạn IB73 đến B10, B24;	xã Vĩnh Bình, Đồng Sơn	- Tuyến 475GCT: Cắt LBS B31+DS B31-8 tại trụ 65A; Cắt Recloser B40+DS B40-8 tại trụ 171/2; Cắt Recloser B32+DS B32-8 tại trụ 128/3; Cắt 3DS B7-8 tại trụ 72/1; Cắt 3DS IB5-8 tại trụ 200; Cắt DS B131-8 tại trụ 16A; - Tuyến 472GCT: Cắt LBS B45 tại trụ 97; Cắt DS B45-8 tại trụ 97/45; Cắt 3LTD B6-8 tại trụ 65; - Tuyến 480GC: Cắt LBS IB73+3DS IB73-8 tại trụ 200; Cắt LBS B24 tại trụ 171/1, cắt DS B24-8 tại trụ 171/1; - Các thiết bị thường mở: B33, B21, B21-8, B63, B25, B38, B131, IB5, B10, B7.	4097	2.11488	0.00294	1875.1	22501.2	- Chuyển PD từ B32 đến B33 nhận điện 477-GCT qua B33 tại trụ 49/60; - Chuyển PD từ B40 đến B63 nhận điện 477-GCT qua B63 tại trụ 269. - Chuyển PD từ B24 đến K10 nhận điện 479-GCT.	
102	09/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ; Cài app CSKH EVN.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
103	09/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú	Không cắt điện	0	0	0	0	0		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kè không sử dụng trên 6 tháng.		Thành và Đồng Sơn								
104	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Đo và xác định thứ tự pha vận hành lệch pha tháng 9/2026 theo tờ trình 208/KT - phát quang phát tuyến 471GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện	0	0	0	0	0		
105	09/10/2026	07:30	15:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	UBND phường Sơn Qui yêu cầu điện lực cắt điện và bảo trì trong mùa mưa để đảm bảo an toàn (Lắp LA đường dây theo tờ trình số 181/KT giải pháp giảm sự cố lưới điện)	Tại trụ trung áp số 26 nhánh 4768-7 Mỹ Xuân - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 4768-7.	1342	0.46183	0.00096	723.98	5791.84		
106	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang nhánh Tân Đông 2	Lưới hạ áp Trạm Tân Đông 2	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm Tân Đông 2 tại trụ số 52A	177	0.07614	0.00013	131.63	1316.3		
107	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Ông Gòong 2	Lưới hạ áp Trạm Ông Gòong 2	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm Ông Gòong 2 tại trụ số 22	155	0.06668	0.00011	131.63	1316.3		
108	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kè định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
109	09/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	Từ trụ 103 đến trụ 208 PĐ 473CLa/103/1.D25 Cầu Phú Nhuận, tuyến 473CLa	Xã Mỹ Thành	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
110	09/10/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kè; Thay điện kè định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
111	10/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
112	10/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
113	10/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, kiểm tra sai giá, gắn dôi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
114	10/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, cắt điện đốc nợ tiền điện.	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
115	10/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.	0	0	0	0	0		
116	10/10/2026	07:00	14:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty ENP	Dời trụ hạ áp theo đề nghị KH Huỳnh Kim Sơn	Lưới hạ áp trạm Bình Tạo 1B, tuyến 474MTo	Một phần đường LTHG, phường Thới Sơn	Tuyến 474MTo; Cắt CB+3FCO trạm Bình Tạo 1B	226	0.06805	0.00016	360	2520		
117	10/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Nghĩa Trang Bình Ninh	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Nghĩa Trang Bình Ninh	226	0.09722	0.00016	250	2500		
118	10/10/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Sánh, Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ Vinfast, Công Ty Trách	Lưới HA trạm: Cty TNHH Tư Sánh, Cty TNHH KD TMDV Vinfast, Kinh Ngang 3, Cty TNHH TMDV KT Gia Sơn, Bệnh Viện, Long Thạnh 3	Xã Chợ Gạo, Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm: Cty TNHH Tư Sánh, Cty TNHH KD TMDV Vinfast, Kinh Ngang 3, Cty TNHH TMDV KT Gia Sơn, Bệnh Viện, Long Thạnh 3	179	0.03465	0.00013	410	1845		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Nhiệm Hữu Hạn Nguyễn Phát Tiền Giang, Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Gia Sơn - Chi Nhánh Tiền Giang, Lê Văn Trinh, Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ May Mặc Xuất Nhập Khẩu Khánh Quốc										
119	10/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay điện kế định kỳ 3 pha khách hàng; Võ Phước Long, Lê Văn Hưng, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chăn Nuôi Gia Cầm Năm Hưởng	Tại trạm: CSSX sơ dừa Ông Võ Phước Long, TCN Ông TCN Ông Lê Văn Hưng, Công Ty TNHH Chăn Nuôi Gia Cầm Năm Hưởng	Xã Bình Ninh, An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm: CSSX sơ dừa Ông Võ Phước Long, TCN Ông Lê Văn Hưng, Công Ty TNHH Chăn Nuôi Gia Cầm Năm Hưởng	3	0.00045	0	750	2625		
120	10/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐJD và TBA	Tuyến 474THu và các nhánh rẽ	Xã Lương Hòa Lạc	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
121	10/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐD và TBA	Tuyến 475CG, 477CG, 476CG, 472CG, 474CG và các nhánh rẽ	xã Bình Ninh, An Thạnh Thủy, Tân Thuận Bình, Chợ Hạo, Lương Hòa Lạc	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
122	10/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ; Cài app CSKH EVN.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
123	10/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
124	10/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Đo độ cao đường dây theo kế hoạch số 737/KT-ĐLGC. - phát quang phát tuyến 477GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện	0	0	0	0	0		
125	10/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng, căng dây trung áp chùng và phát quang nhánh 47157-7 Hiệp Trị	Nhánh 47157-7 Hiệp Trị	Xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO 47157-7 tại trụ số 1	551	0.23702	0.0004	144.79	1447.9		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
126	10/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
127	10/10/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
128	11/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Hạ công suất TBA Trạm Bơm Công Lộ Ô từ 3x50KVA thành 3x25kVA	Trụ 81 tuyến 47171-7	Xã Tân Thới	Cắt 03 LBFCO NR 47171-7 tại trụ 23/1 tuyến K1-8	276	0.11279	0.0002	171	1624.5		
129	11/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Nâng công suất TBA UB Tân Phú Đông 3x25KVA lên 3x50kVA	Trụ 03 tuyến 47172-7	xã Tân Phú Đông	Cắt 3 LBFCO NR 47172-7 tại trụ 22/1 tuyến K7-8	767	0.31344	0.00055	378	3591		
130	11/10/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD, XNTNĐ Đồng Tháp, Cty Thái Hải, Cty Thịnh Vượng,	"- ĐLCB: Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, khắc phục tác tồn tại trên lưới điện, Hoán chuyển TBA non quá tải - XNTNĐ Đồng Tháp: CBM thiết bị và TBA; - Cty Thái Hải: ĐTXD - Cty Thịnh Vượng: đấu nối trạm khách hàng trụ 341 QL1A "	Từ trụ số 221 đến trụ số 400 (phân đoạn G35 đến G 34) dọc QL1A Phát tuyến 476MTh Xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây	Một phần các xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây	"Cắt LBS G 35 tại trụ số 402 QL1A Cắt DS G 35-8tại trụ số 402 QL1A Cắt DSMV 476MTh-480CB/239.D14 Trụ 239 (120 QL1A cũ) Cắt LBSMV 476MTh-480CB/239.D14 Trụ 239 (120 QL1A cũ) Cắt DSMV 476CB-476MTh/221.D14 Trụ 221 (236A QL1A cũ) Cắt CB+ FCO trạm An Thái Đông 1-23 "	12327	6.09809	0.00884	9464	108836		
131	11/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Xuân Phát, VH	- Cty TNHH Xuân Phát: Lắp tiếp địa lập lại, tiếp địa thu sét, thu hồi trụ, khắc phục tồn tại lưới điện, từ trụ 74 đến trụ	Phân đoạn H19 xã Tân phước 1., 3	Xã Tân Phước 1, 3 tỉnh Đồng Tháp	- Tuyến 472MTo: Cắt LBS H19 + 3DS H19-8 tại trụ 73A; cắt 3 LTD H161-8, trụ 161, 3 LTD H113-8 trụ 65. Thiết bị thường mở	6798	3.50914	0.00487	17.02	204.24		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						157, - Tổ VH Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, nâng cao đường dây chưa đạt độ tinh không, thay thùng điện kế hỏng, bể			LBS H161, LBS H113							
132	11/10/2026	05:30	18:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH, XNDV Điện lực Đồng Tháp, Công ty TNHH XLĐ Kim Ngân Phát, Công ty TNHH MTV TMDVSX Điện cơ Văn Giao	Kết hợp XNLD Cao Thế cắt điện công tác trạm 110kV Bình Đức: - Điện lực Châu Thành sửa chữa bảo trì và phát quang lưới điện, thí nghiệm (CBM) các trạm và thiết bị, thay định kỳ HTĐĐ khách hàng, thay LA, FCO và sứ tăng cường cách điện trạm Công ty TNHH Tân Dũng (KH VHT). - Công ty TNHH XLĐ Kim Ngân Phát lắp sứ đỡ lèo nhánh rẽ trạm HKD Huỳnh Thị Mỹ Hạnh. - Công ty TNHH MTV TMDVSX Điện cơ Văn Giao tháo gỡ toàn bộ trạm biến áp 1x400kVA DNTN Xăng dầu Thanh Toàn	Phân đoạn Song Thuận - Phú Phong, tuyến 478BĐ và 473BĐ.	Xã Vĩnh Kim, Kim Sơn.	XNLD Cao Thế cắt điện tuyến 478BĐ và 473BĐ, Điện lực Châu Thành mất điện sau đo ghi DL16, DL17 và kết hợp cắt điện công tác: - Tuyến 473BĐ: + Cắt DS 3p DL17-8 tại trụ 43/23/1. - Tuyến 478BĐ: + Cắt LBS FL76 và 03LTD FL76-8 tại trụ 153. + Cắt DS 3P L33-8 tại trụ 43 và LBS L33 đang mở.	9691	5.41939	0.00695	15000	195000	Chuyển PD từ FL76 đến MV Chợ Tam Bình nhận 474CLa.	
133	11/10/2026	05:30	18:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH+ Cty ENP	Cty 19/5; Tháp ngọn trụ 14m, kéo dây trung áp mạch 2 (ĐTXD); Tổ QLVH; NCS trạm Lộ Vành Đai 2 lên 2x25kVA, CBM tụ bù trung áp + LBS, phát quang, bảo trì; Cty ENP; Lắp trạm 3x50kVA Cty TNHH Đăng Kiểm Ngôi Sao Xanh	Lưới trung áp tuyến 474BĐ phân đoạn sau DS 3P 474BĐ-8 đến D349-8; Lưới trung áp tuyến 474BĐ phân đoạn sau DS 3P 474BĐ-8 đến D349-8; tuyến 478BĐ phân đoạn sau DS 3P 478BĐ-8; tuyến 473BĐ sau DS3P 473BĐ-8 đến DL17-8; tuyến 477BĐ sau DS 3P 477BĐ-8 đến D348-8	Một phần Tỉnh Lộ 864, TL 870 thuộc phường Trung An, xã Kim Sơn	Tuyến 474BĐ; Cắt MC 474 BĐ, Cắt DS3P 474BĐ-8 (trụ số 1); Cắt LBS D20-8; 3LTD D20-8 (trụ 52); Tuyến 478BĐ; Cắt MC 478 BĐ, Cắt DS3P 478BĐ-8 (trụ 1A); Tuyến 473BĐ; Cắt MC 473 BĐ, Cắt DS 3P 473BĐ-8 (trụ số 1); Tuyến 477BĐ; Cắt MC 477 BĐ, Cắt DS 3P 477BĐ-8 (trụ số 1) Thiết bị thường mở (LBS D348, LBS D349)	13431	7.51087	0.00963	24436	317668	- Chuyển PD từ D20 đến D24 nhận 471MTo; - Chuyển tuyến 476BĐ nhận điện 478MTo; - Chuyển tuyến 476BĐ 471+472+475 BĐ nhận 474MTo.	
134	11/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH ENP	Dựng trụ, kéo dây, kết lưới, lắp trạm 1x560kVA Cty TNHH Cơ Kí Kỹ Thuật cao Thịnh Phát	Từ trụ 12 đến trụ 12/1 nhánh rẽ 3 pha Đê Hòa Mỹ	Xã Bình Ninh	Cắt 03LBFCO 47422-7	64	0.02753	5E-05	1017	10170		
135	11/10/2026	07:15	13:00	Điện lực Vĩnh	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 160kVA Cơ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Cơ Khí	xã Vĩnh Bình	Tuyến 477GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ trạm biến áp	1	0.00025	0	56.87	327		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình		khí			Cơ Khí							
136	11/10/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 3x50kVA Đan lát Bình Nhì và TBA 160kVA Công ty may Giang Ngọc 2	Trụ 01, 02 nhánh rẽ trạm biến áp Đan lát Bình Nhì	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp Đan lát Bình Nhì	2	0.00047	0	110.18	605.99		
137	11/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA (320+560)kVA Công ty Vinaxo 2	Trụ 13 nhánh rẽ 47108-7	xã Vĩnh Bình	Tuyến 477GCT: Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 47108-7	1	0.00015	0	312.76	1094.66		
138	11/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Trực ca vận hành	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện	0	0	0	0	0		
139	11/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện	0	0	0	0	0		
140	11/10/2026	06:30	18:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát	- Điện lực Bình Phú thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hạ dung lượng tụ bù GT15 xuống còn 600kVar, Hạ dung lượng tụ bù GT37 xuống còn 900kVar, Nâng dung lượng GT14 lên thành 1200kVAr, Di dời tụ bù GT21 (từ tuyến 472CB) đến lắp giữa khoảng trụ từ 20-25 (sau trạm Mỹ Thành Nam 14, trước nhánh rẽ ông Sơn) và hạ dung lượng còn 600kVar; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát di dời trụ điện phục vụ mở rộng đường Huyện lộ 71.	- Từ trụ 48/5B đến trụ 48/48B PĐ 476CB/48/3B.D25 (PĐ Cầu Khang Phúc), tuyến 476CB. - Từ trụ 48/52B đến trụ 48/211B PĐ 476CB/48/3B.D25 (PĐ Cầu Khang Phúc), tuyến 476CB. - Từ trụ 183/6 đến trụ 183/164, từ trụ 183/34/1 đến trụ 183/34/30 PĐ 473-1CB/183/5.D25 (PĐ Cầu Ngang), tuyến 473CB.	Xã Hội Cư	- Tuyến 473CB: + Cắt MC 473CB; Cắt DS3P 473-7CB/3.D25 tại trụ 03, tuyến 473CB. - Tuyến 476CB: + Cắt LBS 476CB/48/3B.D25 + DS3P 476-2CB/48/3B.D25 (PĐ Cầu Khang Phúc) tại trụ 48/3B, tuyến 476CB. - Các thiết bị thường mở: LBS MV 473CB-475CB/111/1.D25 + DS MV 473CB-475CB/111.D25 Chấn nuôi 30/4; LBS MV 473CB-471CLa/151/13.D25 + DSMV473CB-471CLa/151/13.D25 Cầu Cây Kè.	10754	5.31993	0.00771	15575	179112.5		
Tổng cộng										83.652	40,323	0,060	102122	1148380		

